

島根原子力発電所第2号機 審査資料	
資料番号	NS2-添 3-008-09
提出年月日	2023年3月24日

VI-3-3-6-1-3-2-2 管の応力計算書

(緊急時対策所換気空調系)

2023年3月

中国電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

## まえがき

本計算書は、VI-3-1-5「重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物の強度計算の基本方針」及びVI-3-2-9「重大事故等クラス2管の強度計算方法」に基づいて計算を行う。

評価条件整理結果を以下に示す。なお、評価条件の整理に当たって使用する記号及び略語については、VI-3-2-1「強度計算方法の概要」に定義したものを使用する。

・評価条件整理表

配管モデル	既設 or 新設	施設時の 技術基準 に対象と する施設 の規定が あるか	クラスアップするか				条件アップするか				既工認 におけ る評価 結果の 有無	施設時の 適用規格	評価 区分	同等性 評価 区分	評価 クラス	
			クラス アップ の有無	施設時 機器 クラス	DB クラス	SA クラス	条件 アップ の有無	DB条件		SA条件						
								圧力 (MPa)	温度 (°C)	圧力 (MPa)						温度 (°C)
EMR HVAC-E-A1	新設	—	—	—	—	SA-2	—	—	—	0.60	40	—	—	設計・建設規格	—	SA-2
EMR HVAC-E-H2	新設	—	—	—	—	SA-2	—	—	—	0.0063	50	—	—	設計・建設規格	—	SA-2

## 重大事故等対処設備

## 目 次

1. 概要	1
2. 概略系統図及び鳥瞰図	2
2.1 概略系統図	2
2.2 鳥瞰図	4
3. 計算条件	8
3.1 計算条件	8
3.2 材料及び許容応力	14
4. 評価結果	15
5. 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果	16

## 1. 概要

本計算書は、VI-3-1-5「重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物の強度計算の基本方針」及びVI-3-2-9「重大事故等クラス2管の強度計算方法」に基づき、管の応力計算を実施した結果を示したものである。

計算結果の記載方法は、以下に示すとおりである。







### (1) 管


工事計画記載範囲の管のうち、各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モデル単位に記載する。また、全2モデルのうち、各応力区分における最大応力評価点の許容値／発生値（以下「裕度」という。）が最小となる解析モデルを代表として鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載する。各応力区分における代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果についても記載する。

2. 概略系統図及び鳥瞰図

2.1 概略系統図

概略系統図記号凡例

記 号	内 容
 (太線)	工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管
 (細線)	工事計画記載範囲の管のうち、本系統の管であって他計算書記載範囲の管
 (破線)	工事計画記載範囲外の管、又は工事計画記載範囲の管のうち本系統の管であって計算書作成対象範囲外の管及び他系統の管であって系統の概略を示すために表記する管
	鳥瞰図番号 (代表モデル)
	鳥瞰図番号 (代表モデル以外)
	アンカ
[管クラス] DB1 DB2 SA2 DB1/SA2 DB2/SA2	クラス 1 管 クラス 2 管 重大事故等クラス 2 管 重大事故等クラス 2 管であってクラス 1 管 重大事故等クラス 2 管であってクラス 2 管















[注] 太線範囲の管クラス : SA2  
緊急時対策所換気空調系概略系統図




2.2 鳥瞰図


鳥瞰図記号凡例

記号	内容
 (太線)	工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管 (設計基準対象施設の場合は鳥瞰図番号の末尾を「(DB)」, 重大事故等対処設備の場合は鳥瞰図番号の末尾を「(SA)」とする。)
 (細線)	工事計画記載範囲の管のうち、本系統の管であって他計算書記載範囲の管
 (破線)	工事計画記載範囲外の管, 又は工事計画記載範囲の管のうち本系統の管であって計算書作成対象範囲外の管及び他系統の管であって解析モデルの概略を示すために表記する管
	質点
	アンカ
	<b>レストレイント</b>
	<b>レストレイント (斜め拘束の場合)</b>
	スナツバ
	<b>スナツバ (斜め拘束の場合)</b>
	ハンガ
	リジットハンガ
注：鳥瞰図中の寸法の単位はmmである。	



鳥瞰図	EMR HVAC-E-A1 (SA) (1/3)
-----	--------------------------





鳥瞰図	EMR HVAC-E-A1 (SA) (3/3)
-----	--------------------------

### 3. 計算条件

#### 3.1 計算条件


鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し，管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥 瞰 図 EMR HVAC-E-A1

管 番 号	対応する評価点	最高 使用 圧力 (MPa)	最高 使用 温度 (°C)	外径 (mm)	厚さ (mm)	材料
1	1～46, 47～86 43～89, 90～92 51～120, 121～123 92～162, 163～164 123～206, 207～208	0.60	40	60.5	3.9	SUS304TP
2	165～174, 175～179 180～182, 185～189 190～197, 209～219 220～178	0.60	40	76.3	5.2	SUS304TP
3	198～199	0.60	40	114.3	6.0	SUS304TP

フランジ部の質量

鳥 瞰 図 EMR HVAC-E-A1

質量	対応する評価点
	1, 86
	182, 185
	199

弁部の質量

鳥 瞰 図 EMR HVAC-E-A1

質量	対応する評価点	質量	対応する評価点
	46～47, 89～90		120～121
	162, 1621, 1623, 163, 206, 2061		2063, 207
	1624, 2064		1626, 2066
	174～175, 189～190		219～220
	179～180		

弁部の寸法

鳥 瞰 図 EMR HVAC-E-A1

評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)	評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)
46～47				89～90			
120～121				162～1621			
1621～1622				1622～1623			
1621～1624				1624～1625			
1625～1626				1621～163			
174～175				179～180			
189～190				206～2061			
2061～2062				2062～2063			
2061～2064				2064～2065			
2065～2066				2061～207			
219～220							



支持点及び貫通部ばね定数

鳥 瞰 図 EMR HVAC-E-A1

支持点番号	各軸方向ばね定数 (N/mm)			各軸回り回転ばね定数 (N・mm/rad)		
	X	Y	Z	X	Y	Z
2						
8						
13						
19						
23						
27						
33						
38						
45						
53						
55						
58						
64						
70						
74						
79						
85						
157						
1622						
1625						
169						
173						
181						
186						
191						
196						
201						
2062						
2065						
210						
215						

S2 補 VI-3-3-6-1-3-2-2 (重) R0

支持点及び貫通部ばね定数

鳥 瞰 図 EMR HVAC-E-A1

支持点番号	各軸方向ばね定数 (N/mm)			各軸回り回転ばね定数 (N・mm/rad)		
	X	Y	Z	X	Y	Z
221						

### 3.2 材料及び許容応力

使用する材料の最高使用温度での許容応力を下表に示す。

設計・建設規格に規定の応力計算に用いる許容応力

材 料	最高使用温度 (°C)	許容応力(MPa)			
		$S_m$	$S_y$	$S_u$	$S_h$
SUS304TP	40	—	—	—	129

## 4. 評価結果

下表に示すごとく最大応力はすべて許容応力以下である。

重大事故等クラス2管

設計・建設規格 PPC-3520の規定に基づく評価

鳥瞰図	最大応力 評価点	最大応力 区分	一次応力評価(MPa)	
			計算応力 $S_{pr m}^{*1}$ $S_{pr m}^{*2}$	許容応力 $1.5 \cdot S_h$ $1.8 \cdot S_h$
EMR HVAC-E-A1	46	$S_{pr m}^{*1}$	12	193
EMR HVAC-E-A1	46	$S_{pr m}^{*2}$	13	232

注記\*1：設計・建設規格 PPC-3520(1)に基づき計算した一次応力を示す。

\*2：設計・建設規格 PPC-3520(2)に基づき計算した一次応力を示す。

## 5. 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果

代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類ごとに裕度最小のモデルを選定して鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載している。下表に、代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す。

代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果（重大事故等クラス2管）

No.	配管 モデル	適用規格	供用状態E 許容応力状態V <sub>A</sub>									
			一次応力(1) <sup>*1</sup>					一次応力(2) <sup>*2</sup>				
			評価点	計算 応力 (MPa)	許容 応力 (MPa)	裕度	代表	評価点	計算 応力 (MPa)	許容 応力 (MPa)	裕度	代表
1	EMR HVAC-E-A1	設計・建設規格	46	12	193	16.08	○	46	13	232	17.84	○
		告示第501号	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	EMR HVAC-E-H2	設計・建設規格	11	6	192	32.00	—	11	6	230	38.33	—
		告示第501号	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注記\*1：設計・建設規格 PPC-3520(1)及び告示第501号第56条第1号イに基づき計算した一次応力を示す。

\*2：設計・建設規格 PPC-3520(2)及び告示第501号第56条第1号ロに基づき計算した一次応力を示す。