

島根原子力発電所第2号機 審査資料	
資料番号	NS2-添 2-002-27 改 02
提出年月日	2023年4月21日

VI-2-2-27 屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）の
耐震性についての計算書

2023年4月

中国電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

目 次

1. 概要	1
2. 基本方針	2
2.1 位置	2
2.2 構造及び補強の概要	3
2.3 評価方針	9
2.4 適用規格・基準等	12
3. 耐震評価	13
3.1 評価対象断面	13
3.2 使用材料及び材料の物性値	16
3.3 許容限界	17
3.3.1 構造部材の健全性に対する許容限界	17
3.3.2 基礎地盤の支持性能に対する許容限界	18
3.4 評価方法	19
3.4.1 構造部材の健全性評価	19
3.4.2 基礎地盤の支持性能評価	25
4. 耐震評価結果	26
4.1 構造部材の健全性に対する評価結果	26
4.2 基礎地盤の支持性能に対する評価結果	29
4.2.1 基礎地盤	29
4.2.2 MMR	32

別紙 せん断破壊に対する照査への線形被害則適用について

1. 概要

本資料は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計方針に基づき、屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）が基準地震動 S_s に対して十分な構造強度を有していることを確認するものである。

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）に要求される機能維持の確認は、地震応答解析に基づく構造部材の健全性評価及び基礎地盤の支持性能評価により行う。

2. 基本方針

2.1 位置

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）の位置図を図 2-1 に示す。




図 2-1 屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽） 位置図

2.2 構造及び補強の概要

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）の平面図を図 2-2 に，断面図を図 2-3～図 2-6 に，補強図を図 2-7～図 2-10 に，概略配筋図を図 2-11～図 2-13 に示す。

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）は，タービン補機海水系配管・弁等を間接支持する延長約 49m の鉄筋コンクリート造の地中構造物であり，幅 7.6m，高さ 4.7m のボックスカルバート構造，幅 7.0m，高さ 4.2m のボックスカルバート構造に大別され，マンメイドロック（以下「MMR」という。）を介して十分な支持性能を有する C_M 級又は C_H 級岩盤に支持される。また，一部に高さ約 3.0m の立坑部を有する。

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）の耐震性を確保するために耐震補強を実施する。せん断破壊に対する補強として，後施工せん断補強工法（セラミックキャップバー工法）（以下「CCb 工法」という。）によるせん断補強を実施する。



図 2-2 屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽） 平面図




図 2-3 屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽） 断面図（A-A断面）




図 2-4 屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽） 断面図（B-B断面）




図 2-5 屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽） 断面図（C-C断面）




図 2-6 屋外配管ダクト (タービン建物～放水槽) 断面図 (D-D断面)





図 2-7 耐震補強箇所 (平面図)



■ : Ccb による耐震補強箇所

図 2-8 耐震補強箇所 (A-A 断面)





図 2-9 耐震補強箇所 (B-B 断面)



黄色 : Ccb 工法による耐震補強箇所

図 2-10 耐震補強箇所 (C-C 断面)




図 2-11 屋外配管ダクト (タービン建物~放水槽) 概略配筋図 (A-A 断面)




図 2-12 屋外配管ダクト (タービン建物～放水槽) 概略配筋図 (B-B 断面)




図 2-13 屋外配管ダクト (タービン建物～放水槽) 概略配筋図 (C-C 断面)

2.3 評価方針

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）は、Sクラス施設の間接支持構造物である屋外重要土木構造物に分類される。

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）の耐震評価フローを図2-14に示す。

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）は、VI-2-2-26「屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）の地震応答計算書」より得られた地震応答解析の結果に基づき、設計基準対象施設の評価として、表2-1に示すとおり、構造部材の健全性評価及び基礎地盤の支持性能評価を行う。

構造部材の健全性評価及び基礎地盤の支持性能評価を実施することで、構造強度を有することを確認し、これによりSクラスの施設を支持する機能を維持することができる。

構造部材の健全性評価については、VI-2-2-26「屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）の地震応答計算書」より得られた地震応答解析の結果に基づき、曲げ・軸力系の破壊に対しては構造部材の照査用ひずみ又は照査用層間変形角が許容限界を下回ることを確認する。せん断破壊に対しては照査用せん断力が許容限界を下回ることを確認する。なお、せん断破壊に対する補強としてCCb工法を用いる場合には、構造部材に対してCCb工法の適用条件を満たしていることを確認し、CCb工法を採用する。

基礎地盤の支持性能評価については、VI-2-2-26「屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）の地震応答計算書」より得られた地震応答解析の結果に基づき、基礎地盤に発生する接地圧が許容限界を下回ることを確認する。




図 2-14 屋外配管ダクト (タービン建物～放水槽) 地震応答解析フロー

表 2-1 屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽） 評価項目

評価方針	評価項目	部位	評価方法	許容限界	
構造強度を有すること	構造部材の健全性	鉄筋コンクリート部材	照査用ひずみ 又は照査用層間変形角及び照査用せん断力が許容限界を下回ることを確認	曲げ・軸力	限界ひずみ* 限界層間変形角*
				せん断力	せん断耐力*
	基礎地盤の支持性能	基礎地盤	発生する接地圧が許容限界を下回ることを確認	岩盤の極限支持力度*	
		MMR		MMRの支圧強度	

注記*：妥当な安全余裕を考慮する。

2.4 適用規格・基準等

適用する規格・基準等を以下に示す。

- ・コンクリート標準示方書[構造性能照査編]（土木学会，2002年制定）
- ・原子力発電所屋外重要土木構造物の耐震性能照査指針・マニュアル（土木学会，2005年）
- ・原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1 -1987（日本電気協会）
- ・一般財団法人土木研究センター 建設技術審査証明報告書 後施工セラミック定着型せん断補強鉄筋「セラミックキャップバー(CCb)」

3. 耐震評価

3.1 評価対象断面

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）の評価対象断面位置図を図 3-1 に示す。
構造物の耐震設計における評価対象断面は、図 3-1 の A-A 断面、B-B 断面及び C-C 断面とする。評価対象断面図を図 3-2～図 3-4 に示す。




図 3-1 屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽） 評価対象断面位置図




図 3-2 屋外配管ダクト (タービン建物～放水槽) 評価対象断面図 (A-A 断面位置)




図 3-3 屋外配管ダクト (タービン建物～放水槽) 評価対象断面図 (B-B 断面位置)




図 3-4 屋外配管ダクト (タービン建物～放水槽) 評価対象断面図 (C-C 断面位置)

3.2 使用材料及び材料の物性値

構造物の使用材料を表 3-1, 材料の物性値を表 3-2 に示す。

表 3-1 使用材料

材料		仕様
構造物 (鉄筋コンクリート)	コンクリート	設計基準強度 20.6N/mm ²
	鉄筋	SD345
埋戻コンクリート		設計基準強度 18.0N/mm ²
置換コンクリート	A-A断面	設計基準強度 24.0N/mm ²
	B-B断面	
	C-C断面	設計基準強度 15.6N/mm ²
MMR		設計基準強度 15.6N/mm ²

表 3-2 材料の物性値

材料	ヤング係数 (N/mm ²)	単位体積重量 (kN/m ³)	ポアソン比	
構造物 (鉄筋コンクリート)	2.33×10 ⁴	24.0 ^{*1}	0.2	
埋戻コンクリート	2.20×10 ⁴	22.6 ^{*2}		
置換コンクリート	A-A断面			2.50×10 ⁴
	B-B断面			
	C-C断面	2.08×10 ⁴		
MMR				

注記*1: 鉄筋コンクリートの単位体積重量を示す。

*2: 無筋コンクリートの単位体積重量を示す。

3.3 許容限界

許容限界は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき設定する。

3.3.1 構造部材の健全性に対する許容限界

(1) 曲げ・軸力系の破壊に対する許容限界

構造部材の曲げ・軸力系の破壊に対する許容限界は、原子力発電所屋外重要土木構造物の耐震性能照査指針・マニュアル（土木学会，2005年）（以下「土木学会マニュアル2005」という。）に基づき、限界ひずみ（圧縮縁コンクリートひずみ1.0%）又は限界層間変形角（層間変形角1/100）とする。

土木学会マニュアル2005では、曲げ・軸力系の破壊に対する限界状態は、コンクリートの圧縮縁のかぶりが剥落しないこととされており、圧縮縁コンクリートひずみ1.0%又は層間変形角1/100の状態は、かぶりコンクリートが剥落する前の状態であることが、屋外重要土木構造物を模したラーメン構造の破壊実験及び数値シミュレーション等の結果より確認されている。この状態を限界値とすることで構造全体としての安定性が確保できるとして設定されたものである。

(2) せん断破壊に対する許容限界

構造部材のせん断破壊に対する許容限界は、棒部材式で求まるせん断耐力とする。また、せん断耐力式による照査において照査用せん断力が上記のせん断耐力を上回る場合、線形被害測による照査を実施する。

3.3.2 基礎地盤の支持性能に対する許容限界

(1) 基礎地盤

基礎地盤に発生する接地圧に対する許容限界は、VI-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」に基づき、岩盤の極限支持力度とする。

基礎地盤の支持性能に対する許容限界を表 3-3 に示す。

表 3-3 基礎地盤の支持性能に対する許容限界

評価項目	基礎地盤	許容限界 (N/mm ²)
極限支持力度	C _M 級又はC _H 級岩盤	9.8

(2) MMR

MMRに発生する接地圧に対する許容限界は、「コンクリート標準示方書 [構造性能照査編] (土木学会, 2002年)」に基づき、コンクリートの支圧強度とする。

MMRの支持性能に対する許容限界を表 3-4 に示す。

表 3-4 MMRの支持性能に対する許容限界

評価項目		基礎地盤	許容限界 (N/mm ²)
支圧強度	A-A断面	MMR ($f'_{ck} = 15.6 \text{ N/mm}^2$)	$f'_a = 15.6$
	B-B断面		
	C-C断面		


3.4 評価方法

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）の耐震評価は，地震応答解析により算定した照査用応答値が，「3.3 許容限界」に示す許容限界以下であることを確認する。

3.4.1 構造部材の健全性評価

構造部材の曲げ・軸力系及びせん断破壊に対する照査に対して，地震応答解析により算定した照査用層間変形角又は照査用ひずみ及び照査用せん断力が許容限界以下であることを確認する。

曲げ・軸力系の破壊に対して照査値が最大となる地震動及び解析ケースでのひずみの時刻歴波形又は層間変形角及び発生位置を図 3-5～図 3-7 に，せん断破壊に対する照査値最大時の断面力図を図 3-8～図 3-10 に示す。



(圧縮を正で示す。)





図 3-5 曲げ・軸力系の破壊に対する照査が最も厳しくなるケースの時刻歴波形
(A-A断面，解析ケース①，S_s-N1 (++))



(圧縮を正で示す。)




図 3-6 曲げ・軸力系の破壊に対する照査が最も厳しくなるケースの時刻歴波形 (B-B断面, 解析ケース①, S_s-D(++)







図 3-7 曲げ・軸力系の破壊に対する照査が最も厳しくなるケースの時刻歴波形
(C-C断面, 解析ケース⑤, S_s-D (-+))



数値：評価位置における断面力
 (a) 曲げモーメント (kN・m)




数値：評価位置における断面力
 (b) 軸力 (kN) (+：引張，-：圧縮)




数値：評価位置における断面力
 (c) せん断力 (kN)


図 3-8 せん断破壊に対する照査値最大時の断面力図
 (A-A断面，解析ケース①，S s - N 1 (++))



数值：評価位置における断面力
 (a) 曲げモーメント (kN・m)




数值：評価位置における断面力
 (b) 軸力 (kN) (+：引張, -：圧縮)




数值：評価位置における断面力
 (c) せん断力 (kN)


図3-9 せん断破壊に対する照査値最大時の断面力図
 (B-B断面, 解析ケース①, S_s-N1(++))



数値：評価位置における断面力
 (a) 曲げモーメント (kN・m)



数値：評価位置における断面力
 (b) 軸力 (kN) (+：引張, -：圧縮)



数値：評価位置における断面力
 (c) せん断力 (kN)

図 3-10 せん断破壊に対する照査値最大時の断面力図
 (C-C断面, 解析ケース④, S s-D (—))

3.4.2 基礎地盤の支持性能評価

基礎地盤の支持性能評価においては基礎地盤に発生する接地圧が許容限界以下であることを確認する。

4. 耐震評価結果

4.1 構造部材の健全性に対する評価結果

構造部材の曲げ・軸力系の破壊に対する最大照査値を表 4-1～表 4-3 に、せん断破壊に対する各評価位置での最大照査値を表 4-4～表 4-6 に示す。

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）の照査用層間変形角又は照査用ひずみ及び照査用せん断力が許容限界以下であることを確認した。

表 4-1 曲げ・軸力系の破壊に対する最大照査値（A-A断面）

解析 ケース	地震動	照査用ひずみ* ϵ_d	限界ひずみ ϵ_R	照査値 ϵ_d / ϵ_R
①	S _s -N1(-+)	431 μ	10000 μ	0.05

注記*：照査用ひずみ $\epsilon_d =$ 発生ひずみ $\epsilon \times$ 構造解析係数 γ_a

表 4-2 曲げ・軸力系の破壊に対する最大照査値（B-B断面）

解析 ケース	地震動	照査用ひずみ* ϵ_d	限界ひずみ ϵ_R	照査値 ϵ_d / ϵ_R
①	S _s -D(++)	404 μ	10000 μ	0.05

注記*：照査用ひずみ $\epsilon_d =$ 発生ひずみ $\epsilon \times$ 構造解析係数 γ_a

表 4-3 曲げ・軸力系の破壊に対する最大照査値（C-C断面）

解析 ケース	地震動	照査用 層間変形角 R_d * R_d	限界 層間変形角 R_u R_u	照査値 R_d / R_u
⑥	S _s -D(-+)	3.19×10^{-3}	1.0×10^{-2}	0.32

注記*：照査用層間変形角 $R_d =$ 最大層間変形角 $R \times$ 構造解析係数 γ_a

表 4-4 セン断破壊に対する最大照査値 (A-A断面)

評価位置*1		解析 ケース	地震動	照査用 せん断力*2 V_d (kN)	せん断耐力 $V_{y d}$ (kN)	照査値 $V_d/V_{y d}$
頂版	1	①	$S_s - D (+-)$	$[-]^*3$	$[-]^*3$	0.49^*3
側壁	4	①	$S_s - N 1 (++)$	$[-]^*3$	$[-]^*3$	0.73^*3
底版	2	②	$S_s - N 1 (++)$	$[-]^*3$	$[-]^*3$	0.65^*3

注記*1：評価位置は図 4-1 に示す。

*2：照査用せん断力 $V_d =$ 発生せん断力 $V \times$ 構造解析係数 γ_a

*3：線形被害則による照査結果であり，詳細については別紙に示す。

表 4-5 セン断破壊に対する最大照査値 (B-B断面)

評価位置*1		解析 ケース	地震動	照査用 せん断力*2 V_d (kN)	せん断耐力 $V_{y d}$ (kN)	照査値 $V_d/V_{y d}$
頂版	2	③	$S_s - D (--)$	$[-]^*3$	$[-]^*3$	0.11^*3
床版	3	①	$S_s - N 1 (-+)$	144	808	0.18
側壁	9	①	$S_s - N 1 (++)$	$[-]^*3$	$[-]^*3$	0.73^*3
底版	5	②	$S_s - N 1 (++)$	$[-]^*3$	$[-]^*3$	0.60^*3

注記*1：評価位置は図 4-1 に示す。

*2：照査用せん断力 $V_d =$ 発生せん断力 $V \times$ 構造解析係数 γ_a

*3：線形被害則による照査結果であり，詳細については別紙に示す。



表 4-6 セン断破壊に対する最大照査値 (C-C断面)

評価位置*1		解析 ケース	地震動	照査用 せん断力*2 V_d (kN)	せん断耐力 $V_{y d}$ (kN)	照査値 $V_d/V_{y d}$
頂版	1	④	$S_s - D (--)$	503	924	0.55
側壁	3	④	$S_s - D (--)$	$[-]^*3$	$[-]^*3$	0.75^*3
底版	2	④	$S_s - D (-+)$	$[-]^*3$	$[-]^*3$	0.53^*3



注記*1：評価位置は図 4-1 に示す。

*2：照査用せん断力 $V_d =$ 発生せん断力 $V \times$ 構造解析係数 γ_a



*3：線形被害則による照査結果であり，詳細については別紙に示す。



A-A断面



B-B断面



C-C断面

图 4-1 評価位置

4.2 基礎地盤の支持性能に対する評価結果

4.2.1 基礎地盤

基礎地盤の支持性能に対する照査結果を表4-7～表4-9に示す。また、最大接地圧分布図を図4-2～図4-4に示す。

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）の基礎地盤に発生する最大接地圧が、極限支持力度を下回ることを確認した。

表4-7 基礎地盤の支持性能に対する照査結果（A-A断面）

解析 ケース	地震動	最大接地圧 R_d (N/mm ²)	極限支持力度 R_u (N/mm ²)	照査値 R_d/R_u
①	S _s -D (+-)	1.31	9.8	0.14

表4-8 基礎地盤の支持性能に対する照査結果（B-B断面）

解析 ケース	地震動	最大接地圧 R_d (N/mm ²)	極限支持力度 R_u (N/mm ²)	照査値 R_d/R_u
①	S _s -D (+-)	1.30	9.8	0.14

表4-9 基礎地盤の支持性能に対する照査結果（C-C断面）

解析 ケース	地震動	最大接地圧 R_d (N/mm ²)	極限支持力度 R_u (N/mm ²)	照査値 R_d/R_u
④	S _s -D (-+)	0.91	9.8	0.10




図 4-2 基礎地盤の最大接地圧分布図
(A-A断面, 解析ケース①, S_s-D (+-))




図 4-3 基礎地盤の最大接地圧分布図
(B-B断面, 解析ケース①, S_s-D (+-))




図 4-4 基礎地盤の最大接地圧分布図
 (C-C断面, 解析ケース④, S_s-D (-+))

4.2.2 MMR

MMRの支持性能に対する照査結果を表4-10～表4-12に示す。また、最大接地圧分布図を図4-5～図4-7に示す。

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）のMMRに発生する最大接地圧が、支圧強度を下回ることを確認した。

表4-10 MMRの支持性能に対する照査結果（A-A断面）

解析 ケース	地震動	最大接地圧 R_d (N/mm ²)	支圧強度 f'_a (N/mm ²)	照査値 R_d / f'_a
①	S _s -N1 (-+)	1.42	15.6	0.10

表4-11 MMRの支持性能に対する照査結果（B-B断面）

解析 ケース	地震動	最大接地圧 R_d (N/mm ²)	支圧強度 f'_a (N/mm ²)	照査値 R_d / f'_a
①	S _s -N1 (-+)	1.45	15.6	0.10

表4-12 MMRの支持性能に対する照査結果（C-C断面）

解析 ケース	地震動	最大接地圧 R_d (N/mm ²)	支圧強度 f'_a (N/mm ²)	照査値 R_d / f'_a
⑤	S _s -D (-+)	0.92	15.6	0.06




図 4-5 MMR の最大接地圧分布図
(A-A断面, 解析ケース①, S_s-N1 (-+))




図 4-6 MMR の最大接地圧分布図
(B-B断面, 解析ケース①, S_s-N1 (-+))




図 4-7 MMR の最大接地圧分布図
 (C-C断面, 解析ケース⑤, S_s-D (-+))

別紙 せん断破壊に対する照査への線形被害則適用について

1. はじめに

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）のせん断破壊に対する照査については，照査用せん断力がせん断耐力を下回ることを確認することとしている。せん断照査の結果，照査用せん断力がせん断耐力を超える部材については，線形被害則を適用し，再照査を実施したことから，線形被害則適用による照査結果について示す。

2. 線形被害則による照査結果

図 2-1～図 2-8 に、各部材におけるせん断力分布図を示し、表 2-1～表 2-8 にせん断力分布及び照査結果を示す。




図 2-1 せん断力分布図 (A-A断面, 頂版)



図 2-2 せん断力分布図 (A-A断面, 側壁)




図 2-3 せん断力分布図 (A-A断面, 底版)




図 2-4 せん断力分布図 (B-B断面, 頂版)




図 2-5 せん断力分布図 (B-B 断面, 側壁)




図 2-6 せん断力分布図 (B-B 断面, 底版)




図 2-7 セン断力分布図 (C-C 断面, 側壁)




図 2-8 セン断力分布図 (C-C 断面, 底版)

表 2-1 せん断力分布及び照査荷重 (A-A断面, 頂版)

荷重番号	荷重 P (kN)	せん断 スパン比 a / d	設計用 せん断耐力 V _{y d} (kN)	照査荷重 P _d (kN)	照査値 P _d /V _{y d}
P1	4.37	8.54	201	4.58	0.02
P2	5.77	7.96	204	6.06	0.03
P3	5.47	7.38	207	5.75	0.03
P4	5.22	6.80	210	5.48	0.03
P5	5.02	6.21	215	5.27	0.02
P6	4.93	5.63	220	5.18	0.02
P7	4.94	5.05	226	5.19	0.02
P8	5.02	4.47	234	5.27	0.02
P9	5.16	3.88	245	5.41	0.02
P10	5.32	3.30	259	5.58	0.02
P11	5.47	2.72	279	5.74	0.02
P12	5.63	2.14	309	5.91	0.02
P13	5.78	1.55	443	6.07	0.01
P14	5.44	0.97	778	5.72	0.01
P15	137.47	0.97	778	144.34	0.19
				Σ	0.49

表 2-2 せん断力分布及び照査荷重 (A-A断面, 側壁)

荷重番号	荷重 P (kN)	せん断 スパン比 a / d	設計用 せん断耐力 V _{y d} (kN)	照査荷重 P _d (kN)	照査値 P _d /V _{y d}
P1	68.38	2.72	316	71.80	0.23
P2	74.98	2.23	344	78.73	0.23
P3	52.93	1.75	373	55.57	0.15
P4	33.17	1.17	641	34.83	0.06
P5	69.50	0.58	1128	72.98	0.07
				Σ	0.73

表 2-3 セン断力分布及び照査荷重 (A-A断面, 底版)

荷重番号	荷重 P (kN)	せん断 スパン比 a / d	設計用 せん断耐 力 V _{y d} (kN)	照査荷重 P _d (kN)	照査値 P _d /V _{y d}
P1	3.86	6.21	245	4.05	0.02
P2	5.65	5.63	251	5.93	0.03
P3	4.45	5.05	258	4.68	0.02
P4	4.62	4.47	267	4.85	0.02
P5	5.65	3.88	279	5.93	0.03
P6	4.97	3.30	295	5.22	0.02
P7	4.11	2.72	317	4.31	0.02
P8	21.22	2.14	353	22.28	0.07
P9	85.94	1.55	443	90.23	0.21
P10	118.07	0.97	778	123.97	0.16
P11	101.46	0.49	1223	106.54	0.09
				Σ	0.65

表 2-4 セン断力分布及び照査荷重 (B-B断面, 頂版)

荷重番号	荷重 P (kN)	せん断 スパン比 a / d	設計用 せん断耐 力 V _{y d} (kN)	照査荷重 P _d (kN)	照査値 P _d /V _{y d}
P1	9.71	2.14	316	10.20	0.03
P2	15.56	1.55	443	16.34	0.04
P3	16.07	0.97	778	16.87	0.02
P4	16.18	0.49	1223	16.98	0.01
				Σ	0.11

表 2-5 せん断力分布及び照査荷重 (B-B断面, 側壁)

荷重番号	荷重 P (kN)	せん断 スパン比 a / d	設計用 せん断耐 力 V _{y d} (kN)	照査荷重 P _d (kN)	照査値 P _d /V _{y d}
P1	56.97	2.72	301	59.82	0.20
P2	63.93	2.23	327	67.12	0.21
P3	52.86	1.75	373	55.51	0.15
P4	53.79	1.17	641	56.48	0.09
P5	53.79	0.58	1128	97.63	0.09
				Σ	0.73

表 2-6 せん断力分布及び照査荷重 (B-B断面, 底版)

荷重番号	荷重 P (kN)	せん断 スパン比 a / d	設計用 せん断耐 力 V _{y d} (kN)	照査荷重 P _d (kN)	照査値 P _d /V _{y d}
P1	3.39	6.21	243	3.56	0.01
P2	7.77	5.63	248	8.16	0.03
P3	7.69	5.05	255	8.07	0.03
P4	7.60	4.47	264	7.98	0.03
P5	7.44	3.88	276	7.81	0.03
P6	7.07	3.30	292	7.43	0.03
P7	6.69	2.72	315	7.03	0.02
P8	6.29	2.14	349	6.61	0.02
P9	79.69	1.55	443	83.68	0.19
P10	104.93	0.97	778	110.18	0.14
P11	69.57	0.49	1223	73.05	0.06
				Σ	0.60

表 2-7 せん断力分布及び照査荷重（C-C断面，側壁）

荷重番号	荷重 P (kN)	せん断 スパン比 a / d	設計用 せん断耐 力 V _{y d} (kN)	照査荷重 P _d (kN)	照査値 P _d /V _{y d}
P1	27.48	3.68	328	28.86	0.09
P2	74.86	2.94	356	78.60	0.23
P3	18.23	2.33	392	19.14	0.05
P4	36.95	1.84	447	38.80	0.09
P5	139.20	1.10	884	146.16	0.17
P6	209.73	0.49	1582	220.22	0.14
				Σ	0.75

表 2-8 せん断力分布及び照査荷重（C-C断面，底版）

荷重番号	荷重 P (kN)	せん断 スパン比 a / d	設計用 せん断耐 力 V _{y d} (kN)	照査荷重 P _d (kN)	照査値 P _d /V _{y d}
P1	10.33	7.12	292	10.85	0.04
P2	12.09	6.40	299	12.69	0.05
P3	11.31	5.61	308	11.87	0.04
P4	10.67	4.98	318	11.20	0.04
P5	11.43	4.27	333	12.00	0.04
P6	11.64	3.56	353	12.22	0.04
P7	11.83	2.85	383	12.42	0.04
P8	11.27	2.13	434	11.83	0.03
P9	11.91	1.50	641	12.51	0.02
P10	309.85	0.71	1386	325.35	0.24
				Σ	0.53