

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(排気筒の基礎の耐震性についての計算書)

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
No.1～35は、NS2-他-358改02で整理済みのため省略。						
36	NS2-添2-002-15改01	VI-2-2-15 排気筒の基礎の耐震性についての計算書	P.6	地盤のS波速度 $V_s$ 及びP波速度 $V_p$ の不確かさは、VI-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」に基づいて設定していることを追記しました。	2023/6/1	
37	NS2-添2-002-15改01	VI-2-2-15 排気筒の基礎の耐震性についての計算書	P.27	表4-1のうち筒身基礎の必要鉄筋量/設計配筋量について、以下のとおり修正しました。(下線部参照) (旧) — (新) <u>0.00</u>	2023/6/1	