

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(耐震性についての計算書:排気筒モニタ室)

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
No.1~8は、NS2-他-307改02にて整理済みのため省略。						
9	NS2-添2-014-07改03	VI-2-11-2-1-6 排気筒モニタ室の耐震性についての計算書	P.2	排気筒モニタ室の基礎が排気筒の基礎と一体構造であることについて、筒身基礎及びディーゼル燃料貯蔵タンク室の側壁と一体であることを追記しました。	2023/5/31	
10	NS2-添2-014-07改03	VI-2-11-2-1-6 排気筒モニタ室の耐震性についての計算書	P.5	図2-4について、断面線の位置を修正しました。	2023/5/31	
11	NS2-添2-014-07改03	VI-2-11-2-1-6 排気筒モニタ室の耐震性についての計算書	P.15	基準地震動 S_s の加速度応答スペクトル図について、体裁を修正しました。	2023/5/31	
12	NS2-添2-014-07改03	VI-2-11-2-1-6 排気筒モニタ室の耐震性についての計算書	P.20,21	地震応答解析モデル図の凡例のうち床の表記について、体裁を修正しました。	2023/5/31	