

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(建物・構築物の耐震評価における組合せ係数法の適用)

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
No.1～5については、NS2-他-344で整理済のため省略。						
6	NS2-補-025-22改02	建物・構築物の耐震評価における組合せ係数法の適用	P.23	以下の記載を削除しました。 「なお、必要付着力が設定付着力を超えないことから、制御室建物の基礎スラブの応力解析において設定する地盤ばねは線形とする。」	2023/5/31	