

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(耐震計算書:計測制御系統施設の耐震計算結果他)

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
1	NS2-添2-003-01	VI-2-3-1 原子炉本体の耐震計算結果	P.1	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)記載することとする。 (新)記載する。	2023/5/31	
2	NS2-添2-004-01	VI-2-4-1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震計算結果	P.1	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)記載することとする。 (新)記載する。	2023/5/31	
3	NS2-添2-004-01	VI-2-4-1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震計算結果	P.3	表2-1において、燃料プール冷却系の主配管について、耐震評価条件を追加しました。	2023/5/31	
4	NS2-添2-005-01	VI-2-5-1 原子炉冷却系統施設の耐震計算結果	P.1	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)記載することとする。 (新)記載する。	2023/5/31	
5	NS2-添2-006-01	VI-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果	P.1	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)記載することとする。 (新)記載する。	2023/5/31	
6	NS2-添2-006-01	VI-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果	P.3	主配管について、設計基準対象施設との評価条件の差異を「有」に適正化しました。	2023/5/31	
7	NS2-添2-006-01	VI-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果	P.5	残留熱除去ポンプ出口圧力及び残留熱除去系熱交換器出口温度について、新規基準施工前に認可された実績との差異を「-*2」に適正化しました。また、残留熱除去系熱交換器出口温度について、設計基準対象施設との評価条件の差異を「無」に適正化しました。	2023/5/31	
8	NS2-添2-006-01	VI-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果	P.9	計測装置からドライウェル圧力、地震加速度の行を削除しました。	2023/5/31	
9	NS2-添2-006-01	VI-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果	P.11	主蒸気管流量大について、設計基準対象施設との評価条件の差異を「無」に適正化しました。	2023/5/31	
10	NS2-添2-006-01	VI-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果	P.12	原子炉水位低(レベル1)の重大事故等対処設備の欄を「-」に修正しました。	2023/5/31	
11	NS2-添2-006-01	VI-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果	P.13	原子炉水位低(レベル1)とドライウェル圧力高の同時信号の重大事故等対処設備の欄を「-」に修正しました。	2023/5/31	
12	NS2-添2-006-01	VI-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果	P.14	原子炉水位低(レベル1)の設計基準対象施設の欄及び設計基準対象施設との評価条件の差異の欄を「-」に修正しました。	2023/5/31	
13	NS2-添2-006-01	VI-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果	P.15	逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ、原子炉格納容器配管貫通部の設備分類から「常設/緩和」を削除しました。また、逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータの行を削除しました。	2023/5/31	
14	NS2-添2-006-01	VI-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果	P.15	主配管の今回工認における申請範囲を適正化し、設備分類、図書番号等を修正しました。	2023/5/31	

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
15	NS2-添2-006-01	VI-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果	P.22	本資料から重大事故操作盤を削除しました。	2023/5/31	
16	NS2-添2-006-01	VI-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果	P.23	中央制御室外原子炉停止制御盤の重大事故等対処設備の欄を「-」に修正しました。	2023/5/31	
17	NS2-添2-006-01	VI-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果	P.23,24	盤名称を以下のとおり適正化しました。(下線部参照) (旧)収容盤 (新)収納盤	2023/5/31	
18	NS2-添2-008-01	VI-2-8-1 放射線管理施設の耐震計算結果	P.1	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)記載することとする。 (新)記載する。	2023/5/31	
19	NS2-添2-008-01	VI-2-8-1 放射線管理施設の耐震計算結果	P.4	中央制御室遮蔽の名称を以下のとおり適正化しました。(下線部参照) (旧)中央制御室遮蔽(1, 2号機共用) (新)中央制御室遮蔽(1号機設備, 1, 2号機共用)	2023/5/31	
20	NS2-添2-009-01	VI-2-9-1 原子炉格納施設の耐震計算結果	P.1	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)記載することとする。 (新)記載する。	2023/5/31	
21	NS2-添2-010-01	VI-2-10-1-1 非常用電源設備の耐震計算結果	P.1	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)記載することとする。 (新)記載する。	2023/5/31	
22	NS2-添2-010-01	VI-2-10-1-1 非常用電源設備の耐震計算結果	P.2~4	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)保護機電装置 (新)保護継電装置	2023/5/31	
23	NS2-添2-010-01	VI-2-10-1-1 非常用電源設備の耐震計算結果	P.11	本資料に重大事故操作盤を追加しました。	2023/5/31	
24	NS2-添2-010-01	VI-2-10-1-1 非常用電源設備の耐震計算結果	P.11	注記*1から「常設／防止」に関する記載を削除しました。	2023/5/31	
25	NS2-添2-013-01	VI-2-10-4-1 緊急時対策所の耐震計算結果	P.1	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)記載することとする。 (新)記載する。	2023/5/31	