

島根原子力発電所第2号機 指摘事項に対する回答整理表(波及的影響(土木関係))

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への反映箇所	備考
		ヒアリング資料番号	図書種別、目録番号	図書名称	該当頁					
1	2022/11/9	NS2-添2-014-09	耐震(計算書)(VI-2-11-2-3)	VI-2-11-2-3 免震重要棟遮蔽壁の耐震性についての計算書	P.7	評価対象部位に鋼管杭を追加すること。	2023/3/15	評価対象部位に鋼管杭を追加しました。	NS2-添2-014-09改01「VI-2-11-2-3 免震重要棟遮蔽壁の耐震性についての計算書」P.7 NS2-補-027-10-91「免震重要棟遮蔽壁の耐震性についての計算書に関する補足説明資料」P.11(通し頁P.14)	
2	2022/11/9	NS2-添2-014-09	耐震(計算書)(VI-2-11-2-3)	VI-2-11-2-3 免震重要棟遮蔽壁の耐震性についての計算書	P.10	地盤物性のばらつきを考慮する対象地盤を、施設毎に使い分けられていることに対してその妥当性を説明するとともに、土木構造物全体の設計体系の中で、ばらつきを考慮する対象地盤の選定方針はどのようになっているか説明すること。	2023/4/19	「補足-026-01 屋外重要土木構造物の耐震安全性評価について」に従って、免震重要棟遮蔽壁の周辺に主として分布する岩盤の影響が、評価対象構造物の応答に支配的であると判断したため、岩盤の物性のばらつきを考慮します。	NS2-添2-014-09改01「VI-2-11-2-3 免震重要棟遮蔽壁の耐震性についての計算書」P.10 NS2-補-027-10-91「免震重要棟遮蔽壁の耐震性についての計算書に関する補足説明資料」P.34(通し頁P.37)	
3	2022/11/9	NS2-添2-014-09	耐震(計算書)(VI-2-11-2-3)	VI-2-11-2-3 免震重要棟遮蔽壁の耐震性についての計算書	P.11	レーリ-減衰の設定について、線形材料(鋼管杭、岩盤等)への適合性を説明すること。	2023/3/15	「原子力発電所屋外重要土木構造物の耐震性能照査指針(土木学会・原子力土木委員会、2005.6)」によると、Rayleigh減衰を解析モデル全体に与えることが実務的であること、また、固有値解析結果に示すとおり今回選定したモードで全体系で大きく振動していることから、本解析モデルにおけるRayleigh減衰の設定は適切であると考えます。	NS2-補-027-10-91「免震重要棟遮蔽壁の耐震性についての計算書に関する補足説明資料」P.29(通し頁P.32)	
4	2022/11/9	NS2-添2-014-09	耐震(計算書)(VI-2-11-2-3)	VI-2-11-2-3 免震重要棟遮蔽壁の耐震性についての計算書	P.2	免震重要棟西側の遮蔽壁の波及的影響について保管アクセスの観点から確認すること。	2023/3/15	免震重要棟遮蔽壁のうちアクセスルートに面している西側斜辺近傍部と今回解析モデルを作成した緊急時対策所近傍部における地表面応答を比較し、おおむね同等の値であることから、西側斜辺近傍の免震重要棟遮蔽壁がアクセスルートへ波及的影響を及ぼさないことを確認しました。	NS2-補-027-10-91「免震重要棟遮蔽壁の耐震性についての計算書に関する補足説明資料」参考資料1(通し頁P.70~73)	
5	2022/11/9	NS2-添2-014-37	耐震(計算書)(VI-2-11-2-12)	VI-2-11-2-12 復水貯蔵タンク遮蔽壁の耐震性についての計算書	P.30	対象構造物北側の敷地地面高さの違いをモデル化しない理由を説明すること。	2023/4/19	【NS2-他-350F 島根原子力発電所第2号機 指摘事項に対する回答整理表(復水貯蔵タンク遮蔽壁、補助復水貯蔵タンク遮蔽壁及びトラス水受入タンク遮蔽壁の耐震計算)】のNo.1にて回答】	-	コメント移動
6	2023/1/27	NS2-補-027-10-93	補足説明資料	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.5	C-C断面及びD-D断面について、アクセスルートの通行性への影響、水平2方向同時加振及び構造の切れ目における干渉を踏まえた評価対象断面の妥当性について説明すること。	2023/4/7 2023/5/12	C-C断面及びD-D断面の強度特性及び応答特性を比較し、評価対象断面(A-A断面及びB-B断面)以外の断面についても、仮設耐震構台が、上位クラス施設に対して、波及的影響を及ぼさないこと、及びアクセスルートの通行性を確認しました。(No.13コメント回答と同様)	NS2-補-027-10-93改02「仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料」P.12参考資料2(通し頁P.16,140~144)	
7	2023/1/27	NS2-補-027-10-93	補足説明資料	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.5,11	A-A断面より西側に盛土斜面が存在するため、地質・地質構造及び地形を踏まえた網羅性を考慮し、評価対象断面(A-A断面)の代表性について説明すること。	2023/4/7 2023/5/12	A-A断面より西側の盛土斜面位置(E-E断面)について、A-A断面との応答特性を比較したうえで、橋軸方向におおむね同等の断面が連続することから、A-A断面の代表性を確認しました。	NS2-補-027-10-93改02「仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料」P.12参考資料1(通し頁P.16,136~139)	
8	2023/1/27	NS2-補-027-10-93	補足説明資料	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.17	上部工(覆工板含む)及び接合部について評価対象部位の選定の妥当性を説明すること。	2023/4/7 2023/5/12	道路橋示方書(鋼橋編、耐震設計編)における照査項目及び構造細目を踏まえ、主要な構造部材及び連結・結合部の設置状況・役割・地震時の荷重作用を整理し、評価対象部位選定の妥当性を説明しました。(No.12,14コメント回答と同様)	NS2-補-027-10-93改02「仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料」P.17~23,81~124参考資料4,5,6(通し頁P.21~27,85~128,148~170)	
9	2023/1/27	NS2-補-027-10-93	補足説明資料	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.84	基礎地盤の支持性能に対する評価について、杭基礎の評価として妥当であることを説明すること。	2023/5/12	支持杭の引抜きによる引抜き周面摩擦係数が許容限界以下であること確認しました。(No.19コメント回答と同様)	NS2-補-027-10-93改02「仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料」P.91,95,125~128(通し頁P.95,99,129~132)	
10	2023/1/27	NS2-補-027-10-93	補足説明資料	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.28	解析モデルの境界条件を、境界部の詳細と合わせて妥当であることを説明すること。	2023/4/7	構造部材同士の接合部の詳細と、解析モデルにおける接合条件を記載しました。	NS2-補-027-10-93改01「仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料」P.31~36	
11	2023/1/27	NS2-補-027-10-93	補足説明資料	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.11	低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽の東側の埋戻コンクリートの安定性について説明すること。	2023/4/7	低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽の東側の埋戻コンクリートの安定性について確認しました。	NS2-補-027-10-93改01「仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料」P.12参考資料3(通し頁P.15,118~121)	

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への反映箇所	備考
		ヒアリング資料番号	図書種別、目録番号	図書名称	該当頁					
12	2023/1/27	NS2-補-027-10-93	補足説明資料	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.65	道路橋示方書における鋼製橋の照査項目及び構造細目について、網羅されていることを説明すること。なお、省略する場合はその理由を説明すること。	道路橋示方書(鋼橋編,耐震設計編)における照査項目及び構造細目を踏まえ、主要な構造部材及び連結・結合部の設置状況・役割・地震時の荷重作用を整理し、評価対象部位選定の妥当性を説明しました。(No.8,14コメント回答と同様)	NS2-補-027-10-93改02「仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料」P.17~23,81~124,参考資料4,5,6(通し頁P.21~27,85~128,148~170)		
13	2023/4/7	NS2-補-027-10-93改01	補足説明資料	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.117	各断面の構造部材の強度特性(許容応力度に対する最弱部の裕度、保有水平耐力等)、応答特性(固有値等)を比較する等し、評価断面の相違が無いことを説明すること。(コメントNo.6,7継続)	C-C断面及びD-D断面の強度特性及び応答特性を比較し、評価対象断面(A-A断面及びB-B断面)以外の断面についても、仮設耐震構台が、上位クラス施設に対して、波及的影響を及ぼさないこと、及びアクセスルートの通行性を確認しました。(No.6コメント回答と同様)	NS2-補-027-10-93改02「仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料」P.12,参考資料1.2(通し頁P.16,136~144)		
14	2023/4/7	NS2-補-027-10-93改01	補足説明資料	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.15	各断面について、全部位の荷重の伝達機構、期待する役割、設計上の扱い方を明確化し、評価対象部位の選定の考え方及び設計条件(モデル化、評価方法、許容限界)を再整理すること。(コメントNo.8,12継続)	道路橋示方書(鋼橋編,耐震設計編)における照査項目及び構造細目を踏まえ、主要な構造部材及び連結・結合部の設置状況・役割・地震時の荷重作用を整理し、評価対象部位選定の妥当性を説明しました。(No.8,12コメント回答と同様)	NS2-補-027-10-93改02「仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料」P.17~23,81~124,参考資料4,5,6(通し頁P.21~27,85~128,148~170)		
15	2023/4/7	NS2-補-027-10-93改01	補足説明資料	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.35	B-B断面における東側及び西側の支承部の構造と仕様を明確化すること。	B-B断面における東側及び西側の支承部の構造と仕様(固定支承、可動支承)を記載しました。	NS2-補-027-10-93改02「仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料」P.42~44(通し頁P.46~48)		
16	2023/4/7	NS2-補-027-10-93改01	補足説明資料	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.35	B-B断面の東側橋台についてグラウンドアンカー・主桁・支承、橋台の荷重の伝達機構と設計の考え方を説明すること。	B-B断面の東側の橋台について、アクセスルートとしての通行性に影響を及ぼすような滑動が生じないこと、及び橋台の基礎地盤に生じる最大接地圧が極限支持力度以下であることから、安定性を確認しました。(No.18コメント回答と同様)	NS2-補-027-10-93改02「仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料」P.44,94,参考資料9(通し頁P.48,98,188~193)		
17	2023/4/7	NS2-補-027-10-93改01	補足説明資料	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.36	B-B断面の西側のM24ボルトの根入れ長について、モデル化方法、評価方法、照査結果を説明すること。	B-B断面の置換コンクリート(西側)と水平材及び斜材を接合するアンカーボルトの健全性について確認しました。	NS2-補-027-10-93改02「仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料」P.95,参考資料10(通し頁P.99,194~196)		
18	2023/4/7	NS2-補-027-10-93改01	補足説明資料	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.35	B-B断面の東側の橋台について、基礎地盤のすべり安定性及び構造の安定性の検討結果を説明すること。グラウンドアンカーの役割についても明記すること。	B-B断面の東側の橋台について、アクセスルートとしての通行性に影響を及ぼすような滑動が生じないこと、及び橋台の基礎地盤に生じる最大接地圧が極限支持力度以下であることから、安定性を確認しました。(No.16コメント回答と同様)	NS2-補-027-10-93改02「仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料」P.44,94,参考資料9(通し頁P.48,98,188~193)		
19	2023/4/7	NS2-補-027-10-93改01	補足説明資料	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.102	支持杭の引抜きに対する照査結果を説明すること。	支持杭の引抜きによる引抜き周面摩擦力度が許容限界以下であること確認しました。(No.9コメント回答と同様)	NS2-補-027-10-93改02「仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料」P.91,95,125~128(通し頁P.95,99,129~132)		
20	2023/4/7	NS2-補-027-10-93改01	補足説明資料	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.126	アクセスルートの通行性の観点で、活荷重に対する評価の考え方を説明すること。	可搬型重大事故等対処設備のうち車両総重量が最も大きい車両を上回る車両に対して、仮設耐震構台の健全性を確認しました。	NS2-補-027-10-93改02「仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料」P.63,参考資料8(通し頁P.67,173~187)		
21	2023/4/7	NS2-補-027-10-93改01	補足説明資料	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.8,9	架構全体の負担する荷重の考え方及び解析モデルの奥行方向の設定方法について、説明すること。	解析モデルにおける奥行方向の重量及び剛性の設定方法について記載しました。	NS2-補-027-10-93改02「仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料」P.33,34,38,39(通し頁P.37,38,42,43)		
22	2023/4/7	NS2-補-027-10-93改01	補足説明資料	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.54	レイリ-減衰の設定について、減衰定数が3%程度となっていることに関して考察して説明すること。	仮設耐震構台(鋼材)の減衰定数を3%とした場合と減衰定数2%とした場合を比較し、影響は軽微であることを確認したため、仮設耐震構台(鋼材)の減衰定数を3%として耐震性評価を実施しました。	NS2-補-027-10-93改02「仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料」P.54,参考資料7(通し頁P.58,171,172)		
23	2023/5/12	NS2-補-027-10-93改02	補足説明資料	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.173	活荷重に対する受桁、桁受及び支持杭の構造健全性について、耐震評価が保守的であることを説明すること。	活荷重に対して、受桁、桁受及び支持杭の構造健全性について確認しました。また、受桁、桁受及び支持杭については、活荷重評価より耐震評価が保守的であることを確認しました。	NS2-補-027-10-93改03「仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料」参考資料8(通し頁P.182~201)		

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(波及的影響(土木関係))

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
No.1～108は、NS2-他-336改06で整理済みのため省略。						
109	NS2-添-2-014-38改02	VI-2-11-2-13 仮設耐震構台の耐震性についての計算書	目次,P.1,10,13,57,61	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)施設の損傷、転倒及び落下等 (新)施設の損傷及び転倒	2023/6/7	
110	NS2-添-2-014-38改02	VI-2-11-2-13 仮設耐震構台の耐震性についての計算書	P.11,12,53,54	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)第1速度層 (新)口層	2023/6/7	
111	NS2-添-2-014-38改02	VI-2-11-2-13 仮設耐震構台の耐震性についての計算書	P.11,51	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)南北方向(A-A断面) (新)A-A断面(南北方向)	2023/6/7	
112	NS2-添-2-014-38改02	VI-2-11-2-13 仮設耐震構台の耐震性についての計算書	P.12,51	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)東西方向(B-B断面) (新)B-B断面(東西方向)	2023/6/7	
113	NS2-添-2-014-38改02	VI-2-11-2-13 仮設耐震構台の耐震性についての計算書	P.15	適用規格を追加しました。	2023/6/7	
114	NS2-添-2-014-38改02	VI-2-11-2-13 仮設耐震構台の耐震性についての計算書	P.16,25,27,29,31～33,59	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)「道路橋示方書・同解説 II 鋼橋編 (日本道路協会平成14年3月)」 (新)「道路橋示方書(II 鋼橋編)・同解説((社)日本道路協会、平成14年3月)」	2023/6/7	
115	NS2-添-2-014-38改02	VI-2-11-2-13 仮設耐震構台の耐震性についての計算書	P.16,29	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)「道路橋示方書・同解説 II 鋼橋編 (日本道路協会平成24年3月)」 (新)「道路橋示方書(II 鋼橋編)・同解説((社)日本道路協会、平成24年3月)」	2023/6/7	
116	NS2-添-2-014-38改02	VI-2-11-2-13 仮設耐震構台の耐震性についての計算書	P.22,53,54	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)A-A断面及びB-B断面 (新)A-A断面(南北方向)及びB-B断面(東西方向)	2023/6/7	
117	NS2-添-2-014-38改02	VI-2-11-2-13 仮設耐震構台の耐震性についての計算書	P.23	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)松江市建築基準法施行細則 (新)「松江市建築基準法施行細則(平成17年3月31日、松江市規則第234号)」	2023/6/7	
118	NS2-添-2-014-38改02	VI-2-11-2-13 仮設耐震構台の耐震性についての計算書	P.26,28,34,35	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)コンクリート標準示方書[構造性能照査編](土木学会, 2002年) (新)コンクリート標準示方書[構造性能照査編]((社)土木学会, 2002年制定)	2023/6/7	
119	NS2-添-2-014-38改02	VI-2-11-2-13 仮設耐震構台の耐震性についての計算書	P.28,34	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)コンクリート標準示方書[ダムコンクリート編](土木学会, 2013年) (新)コンクリート標準示方書[ダムコンクリート編]((社)土木学会, 2013年制定)	2023/6/7	
120	NS2-添-2-014-38改02	VI-2-11-2-13 仮設耐震構台の耐震性についての計算書	P.34	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)道路土工 仮設構造物指針 平成11年3月(日本道路協会) (新)道路土工 仮設構造物指針((社)日本道路協会、平成11年3月)	2023/6/7	
121	NS2-添-2-014-38改02	VI-2-11-2-13 仮設耐震構台の耐震性についての計算書	P.34	表3-15中の「評価項目」の記載を修正しました。	2023/6/7	

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
122	NS2-添-2-014-38改02	VI-2-11-2-13 仮設耐震構台の耐震性についての計算書	P.76	「表5-5(1) せん断力に対する照査値(主桁)」の数値を適正化しました。	2023/6/7	
123	NS2-添-2-014-38改02	VI-2-11-2-13 仮設耐震構台の耐震性についての計算書	P.95	表5-17中の記載を修正しました。	2023/6/7	
124	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	目次,P.1,12,25,94,98	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)施設の損傷、転倒及び落下等 (新)施設の損傷及び転倒	2023/6/7	
125	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.1,2,17,29,51,54,63,91,92	文献に「」を追記しました。	2023/6/7	
126	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.1,2	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編)(日本道路協会平成14年3月) (新)道路橋示方書(Ⅰ共通編)・同解説((社)日本道路協会_平成14年3月)	2023/6/7	
127	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.1,2,83,85,91,92	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)コンクリート標準示方書[構造性能照査編](土木学会 2002年) (新)コンクリート標準示方書[構造性能照査編]((社)土木学会_2002年制定)	2023/6/7	
128	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.1,2	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)コンクリート標準示方書[設計編](土木学会, 2017年制定) (新)コンクリート標準示方書[設計編]((社)土木学会, 2017年制定)	2023/6/7	
129	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.1,2	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987(社団法人 日本電気協会_電気技術基準調査委員会) (新)原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987((社)日本電気協会)	2023/6/7	
130	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.1,2	「原子力発電所屋外重要土木構造物の耐震性能照査指針・マニュアル((社)土木学会, 2005年)」を追記しました。	2023/6/7	
131	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.1,2,17,63,82,84,86,88~90,96, (参考)4-4,6-1,10-3	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋編)(日本道路協会平成14年3月) (新)道路橋示方書(Ⅱ鋼橋編)・同解説((社)日本道路協会_平成14年3月)	2023/6/7	
132	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.1,2,86, (参考)6-1	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋編)(日本道路協会平成24年3月) (新)道路橋示方書(Ⅱ鋼橋編)・同解説((社)日本道路協会_平成24年3月)	2023/6/7	
133	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.1,2,17,54,63,(参考)6-1	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)道路橋示方書・同解説(V耐震設計編)(日本道路協会平成14年3月) (新)道路橋示方書(V耐震設計編)・同解説((社)日本道路協会_平成14年3月)	2023/6/7	
134	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.1,2,85,91	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)コンクリート標準示方書[ダムコンクリート編](土木学会, 2013年) (新)コンクリート標準示方書[ダムコンクリート編]((社)土木学会, 2013年制定)	2023/6/7	
135	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.2,91	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)道路土工 仮設構造物指針 平成11年3月(日本道路協会) (新)道路土工 仮設構造物指針((社)日本道路協会_平成11年3月)	2023/6/7	

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
136	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.12,17,54,63,97	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)参考資料○ (新)〔参考資料○〕	2023/6/7	
137	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.13,14,46~49,52,53, (参考)1-2.1-3,2-3.2-4.5-2,8-5.8-7.8-8	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)釜口速度層 (新)口層	2023/6/7	
138	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.16,29,51	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)土木マニュアル2005 (新)「原子力発電所屋外重要土木構造物の耐震性能照査指針・マニュアル((社)土木学会, 2005年)」	2023/6/7	
139	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.20	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)溶接部(水平材-支持杭) (新)溶接部(斜材-支持杭)	2023/6/7	
140	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.29	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)JEAG4601-1987 (新)「原子力発電所耐震設計技術指針_JEAG4601-1987((社)日本電気協会)」	2023/6/7	
141	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.36,42, (参考)4-8.4-9,4-12~15	(単位:mm)を追加しました。	2023/6/7	
142	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.64	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)「2.6 地下水位」 (新)「2.7 地下水位」	2023/6/7	
143	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.64	以下の記載を適正化しました。 (旧)松江市建築基準法施行細則 (新)「松江市建築基準法施行細則(平成17年3月31日, 松江市規則第234号)」	2023/6/7	
144	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.65,(参考)4-2,8-1.8-3.8-4	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)A-A断面 (新)A-A断面(南北方向)	2023/6/7	
145	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.65,(参考)8-1,8-6.9-1,10-1	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)B-B断面 (新)B-B断面(東西方向)	2023/6/7	
146	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.92	基礎地盤の支持性能に対する許容限界の表を2つに分け, それに伴い文章を適正化しました。	2023/6/7	
147	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.113	「表6-5(1)せん断力に対する照査値(主桁)」の数値を適正化しました。	2023/6/7	
148	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.127~130	評価に用いている軸力の考え方を注記に追記しました。	2023/6/7	
149	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.132	表6-17中の注記の記載箇所を適正化しました。	2023/6/7	

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
150	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.(参考)4-3, 5-6~8, 8-10~12, 8-15~20	スケールを拡大しました。	2023/6/7	
151	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.(参考)7-1	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)道路橋示方書・同解説(V耐震設計編)(日本道路協会平成24年3月)(以下、道路橋示方書。) (新)「道路橋示方書(V耐震設計編)・同解説(社)日本道路協会、平成24年3月」(以下、道路橋示方書という。)	2023/6/7	
152	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.(参考)8-4	衝撃係数に係る説明分を追記しました。	2023/6/7	
153	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.(参考)8-13	車両の総重量が作用した際も健全であると考えられる旨を追記しました。	2023/6/7	
154	NS2-補-027-10-93改04	仮設耐震構台の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.(参考)8-14	主桁のせん断に対する照査値を適正化し、ケース選定に係る記載を注記により追記しました。	2023/6/7	