

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(耐震性についての計算書:ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備)

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
No.1～12は、NS2-他-308改03にて整理済みのため省略。						
13	NS2-補-025-20改03	ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.別紙1-4,5	地震応答解析モデル図の凡例のうち床の表記について、体裁を修正しました。	2023/6/14	
14	NS2-補-025-20改03	ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.別紙1-6	図2-3Iについて、以下のとおり記載を修正しました。(下線部参照) (旧)MMR (新)基礎コンクリート	2023/6/14	
15	NS2-補-025-20改03	ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.別紙1-7～10	開口位置も含めて架構図を追加しました。	2023/6/14	
16	NS2-補-025-20改03	ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.別紙1-11～14	図2-6(1)～図2-6(4)について、剛性評価におけるモデルのブレースは保守的に引張側のみ考慮していることを注記で追記しました。	2023/6/14	
17	NS2-補-025-20改03	ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.別紙1-12～14	図2-6(2)～図2-6(4)に各構面の剛性評価方法を追記しました。	2023/6/14	