

第 1199 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合  
泊発電所 3 号炉に係る審議結果

2023 年 10 月 20 日

原子力規制委員会から、以下の事項を指摘した。また、事業者からは、全ての指摘事項を了解し、今後、適切に対応していく旨、回答があった。

- ① 地震に伴う津波と地震以外の要因に伴う津波の組合せのうち、水位上昇側については、以下の内容を確認し、おおむね妥当な検討がなされていると評価した。
  - ・ 陸上地すべり（川白）の水位のピークと重なる日本海東縁部の波源の位置及び断層パターン並びに水位に影響する断層パラメータを網羅的に検討して特定した上で、組合せ評価における上昇側の水位を評価することで、組合せ評価において影響が大きな波源を適切に選定していることを確認した。
  - ・ 組合せ評価の結果、敷地に対して大きな影響を及ぼす波源として 8 波源を選定していることを確認した。
- ② 水位下降側については、変更した基準津波の選定方針に基づき、地震に伴う津波（下降側）の評価結果及び地震以外の要因に伴う津波との組合せ評価結果を説明すること。その際は、波源選定の妥当性について根拠を明確にして説明すること。