

【公開版】

日本原燃株式会社	
資料番号	共通 12 R17
提出年月日	令和 5 年 11 月 7 日

設工認に係る補足説明資料

申請対象設備に係る具体的な設備等の設計について

(資料(R16)からの主な変更点等)

- (本文)要求種別「定義」についての説明を追加。ガイド側で記載する内容を踏まえて記載を見直し。
- (別添)再処理施設及び廃棄物管理施設の説明グループの設定の考え方及び説明内容の見直した別添を添付。なお、本文の説明グループの整理表については、SAの要求事項の整理結果等を踏まえて別途見直す予定。
- (資料 1)耐震の変更区分について、Bクラス及びCクラスは外部衝撃同様、施設共通 基本設計方針でまとめ、個別の装置の変更区分欄は「一」に変更。
- (資料 1)「既設工認からの主な変更内容」欄の記載対象を仕様表、基本設計方針等の設計方針に係る設計変更に見直し。
- (資料 2)機能要求 2 に係る機能・性能に係る仕様（容量等）を踏まえ、設計項目「評価」として追加。
- (資料 2)資料 2 別紙として、複数条文にわたって、同様な要求事項がある換気設備（第 10 条、第 17 条、第 20 条、第 23 条）、及び機械装置・

搬送設備（第 16 条, 第 14 条(内飛)）について, 資料 3 の各条文における展開内容を示す資料を追加。

- (資料 3)前回の議論を踏まえ, 記載の拡充を実施。

目 次

1. 概要	1
2. 説明すべき項目（各条文の要求事項等）を踏まえた申請対象設備の類型等	4
2. 1 申請対象設備の類型	4
2. 2 申請対象設備リスト（資料1）	23
2. 3 各条文の基本設計方針及び設計説明分類の紐付整理（資料2）	25
3. 「システム設計，構造設計等」に係る説明（資料3）	28
4. 「解析，評価等」に係る説明（資料4）	32

別添 設計説明分類，説明グループ

別添1 再処理施設及び廃棄物管理施設

別添2 MOX燃料加工施設

添付1 再処理施設及び廃棄物管理施設 【追而】

資料1 申請対象設備リスト（設計説明分類の整理結果）

資料2 各条文の基本設計方針及び設計説明分類の紐付整理

資料3 設計説明分類のシステム設計，配置設計，構造設計

添付2 MOX燃料加工施設

資料1 申請対象設備リスト（設計説明分類の整理結果）

資料2 各条文の基本設計方針及び設計説明分類の紐付整理

資料3 設計説明分類のシステム設計，配置設計，構造設計

資料4 【追而】

参考 各施設の申請設備の概要

参考資料 資料1から資料4の記載方針，留意点等

：商業機密及び核不拡散の観点から公開できない箇所

1. 概要

本資料は、新規制基準を受けた設工認の再処理施設及び MOX 燃料加工施設の第 2 回申請並びに廃棄物管理施設の設工認申請における申請対象設備に対して、具体的な設備等の設計が基本設計方針等の設計方針を踏まえて適切に行われていることを補足説明するものである。

なお、本資料で示す具体的な設備等の設計に係る説明方針については、上述に加え、今後申請予定の MOX 燃料加工施設の第 3 回以降の設工認申請に対しても適用するものである。

本資料では、申請対象設備の具体的な設備等の設計が基本設計方針等の設計方針を踏まえて適切に行われていることを示すことを目的に、基本設計方針等の設計方針を要求事項として、申請対象設備に対し、「説明すべき項目」（各条文の要求事項等）との関係を踏まえて具体的な設備等の設計を説明する。

「説明すべき項目」（各条文の要求事項等）については、技術基準規則における要求事項及び基本設計方針等において定めた設計方針の内容を具体的に展開することで、設備等において具現化することが必要な要求事項を明確にする。

具体的な設備等の設計については、「説明すべき項目」（各条文の要求事項等）を踏まえ設備の構造等に係る「システム設計、配置設計、構造設計」、構造等が要求を満足していることの確認に係る「解析、評価等」を対象として説明する。

この説明において、具体的な設備等の設計が基本設計方針等の設計方針を踏まえて適切に行われていることを示すために、要求事項を定める技術基準規則の条文単位で申請対象設備に対して「説明すべき項目」（各条文の要求事項等）と設計として考慮すべきシステム設計、配置設計、構造設計、評価の「設計項目」を紐づけ、具体の構造設計等に展開することで設計要求から具体的な設備等の設計に至る一連の流れを示す。これにより、設備等の設計が要求事項を満足していることを示す。

この際、「説明すべき項目」（各条文の要求事項等）と申請対象設備の関係、設備の構造的な特徴を踏まえ、申請対象設備を類型して「設計説明分類」を設定するとともに、説明の重複等が可能な限りなくなるよう合理的な説明を行うため、「説明すべき項目」（各条文の要求事項等）の重要度や複数の設計説明分類間の関連性を考慮し、説明を行う纏まりとして「説明グループ」を設定して説明を行う。このような類型化を実施することにより、構造設計等の「設計項目」を展開し、具体的な設備等の設計として説明が必要な事項が全て網羅されるような説明体系とする。

「設計説明分類」及び「説明グループ」の設定にあたっては、「説明すべき項

目」(各条文の要求事項等)として基本設計方針等の設計方針を踏まえ、設計説明分類と構造設計等の設計項目を展開し、具体的な設備等の設計として説明が必要な事項を抜け漏れなく抽出する。

また、「説明すべき項目」(各条文の要求事項等)を踏まえ基本設計方針から展開する構造設計等の「設計項目」については、「システム設計、構造設計等」、「解析、評価等」を考慮したものとする。

本資料における具体的な設備等の設計に係る説明は、以下の資料構成で示す。

- 上記の考え方にに基づき、資料1、2として、申請対象設備が関係する条文を明確にするとともに、「説明すべき項目」(各条文の要求事項等)との紐づけを示す。
- その際、具体的な設備等における「設計項目」(システム設計、配置設計、構造設計、評価)との関係性を併せて整理する。
 - 資料1 申請対象設備リスト
 - ➡ 全ての申請対象設備と設計として「説明すべき項目」(各条文の要求事項等)、「設計説明分類」を紐づけ。(網羅性の確保、申請対象設備に対する「説明すべき項目」(各条文の要求事項等)を踏まえた類型化)
 - 資料2 各条文の基本設計方針及び「設計説明分類」の紐付整理
 - ➡ 基本設計方針等の「説明すべき項目」(各条文の要求事項等)と「設計説明分類」の紐づけ(資料1のマトリクスの条文単位での整理)
 - ➡ 「説明すべき項目」(各条文の要求事項等)を踏まえた「設計項目」の整理
 - ➡ 「説明すべき項目」(各条文の要求事項等)に対して複数の「設計説明分類」が該当する場合は、代表による説明対象の整理
- 上記資料1、2により、設計として「説明すべき項目」(各条文の要求事項等)と申請対象設備に対する網羅性の確保、申請対象設備に対する「説明すべき項目」(各条文の要求事項等)を踏まえた類型化及び具体的な設備等の説明すべき項目(各条文の要求事項等)を踏まえた構造設計等の「設計項目」の抜け漏れのない抽出を達成する。
- 資料2で代表による説明対象とした設計説明分類に対して資料3、4において構造設計等の設計に係る説明の具体的な展開を行う。
 - 資料3 設計説明分類のシステム設計、配置設計、構造設計
 - ➡ 具体的な設備等の設計を説明。(詳細設計展開表、詳細説明図、既認可からの変更点)
 - 資料4 設計説明分類の解析・評価等

➡解析・評価の方法, 各条件の根拠, 既認可からの変更点等を説明。

2. 説明すべき項目（各条文の要求事項等）を踏まえた申請対象設備の類型等

2. 1 申請対象設備の類型

「説明すべき項目」（各条文の要求事項等）を踏まえた申請対象設備の類型として、申請対象設備に対し、今回の設工認申請における説明すべき項目（各条文の要求事項等）を網羅的に整理し、申請対象設備と説明すべき項目（各条文の要求事項等）の関係を踏まえて「設計説明分類」を設定する。

- 「説明すべき項目」（各条文の要求事項等）としては、「事業指定（許可）基準規則等の要求事項」（許可整合，技術基準規則への適合性）を対象とする。
- 再処理施設，廃棄物管理施設，MOX 燃料加工施設の今回の設工認における申請対象設備を「A：新規に設置するもの（MOX の場合は，新規に申請するもの（従前に認可実績がない設備）」と「B. 既設（MOX の場合は，認可実績のある設備）」と分類し，さらに「B. 既設」については，「B-1：設計条件が変更になったもの」，「B-2：設計条件が追加になったもの」，「B-3：新たに申請対象になったもの」，「B-4：設計条件に変更がないもの」と分類すると，再処理施設，廃棄物管理施設については，「B-1：設計条件が変更になったもの」，「B-2：設計条件が追加になったもの」の対象が多く，MOX 燃料加工施設については「A：新規に設置するもの（MOX の場合は，新規に申請するもの（従前に認可実績がない設備）」が多いという特徴がある。（参考 各施設の申請設備の概要参照）
- また，再処理施設及び廃棄物管理施設に関する今回の設工認申請は全てが変更申請であるという特徴があり，「B-1：設計条件が変更になったもの」，「B-2：設計条件が追加になったもの」においては，設計条件の変更等に伴う「設備の構造変更，評価方法の変更等の既認可からの変更事項」についても申請対象設備と紐づけを行うとともに，構造設計等において説明を行う必要がある。
- 一方，MOX 燃料加工施設については，これまでに全ての設備に関する設工認申請が行われていないことから，改めて施設全体としてそれぞれの設備に対する設計要求事項を説明する必要がある。
- 「説明すべき項目」（各条文の要求事項等）と申請対象設備との紐づけによる類型において，上述の今回の設工認における施設の特徴を踏まえるとともに，「説明すべき項目」（各条文の要求事項等）と申請対象設備の関係，具体的な設備等の設計としての類似性等を考慮し，「設計説明分類」を設定する。
- この際，設工認申請において技術基準規則への適合性が認可要件であること，「説明すべき項目」（各条文の要求事項等），特に各条文の基本設計

方針等の要求事項との関係を踏まえると条文によって類型の分類の視点が変わることから、申請対象設備に対して「説明すべき項目」（各条文の要求事項等）の重要度等を踏まえ主となる条文（主条文）を決めて、主条文を考慮した設計説明分類とする。

また、設工認申請における「説明すべき項目」（各条文の要求事項等）の重要度や複数の設計説明分類間での関連性を考慮し、説明の重複等が可能な限りなくなるよう合理的な説明を行うため「説明グループ」を設定する。

- 構造設計等の説明を合理的に行うため、要求事項との関係を踏まえ、まとめて説明可能な単位を「説明グループ」として設定する。
- 具体的には、それぞれの「設計説明分類」における主条文及び関連条文において、構造設計等として適合性を説明する事項として「説明すべき項目」（各条文の要求事項等）の対象を明確にし、複数の「設計説明分類」で同じ要求事項に対する構造設計等の説明を行う場合は、代表となる「設計説明分類」を決めて、他の「設計説明分類」を併せて説明する等、合理的に説明する観点から、「説明グループ」を設定する。
- 説明対象の「設計説明分類」と他の「設計説明分類」との考慮事項などとの関係する情報を示すことにより、具体的な設備等の設計において、可能な限り手戻りや重複が発生しないように配慮する。

(1) 再処理施設、廃棄物管理施設

新規規制基準施行前に設計基準に係る設備に対する設工認申請の認可を得ていること、設備の要求機能等の要求事項については既認可から変更はないことを踏まえ、「説明すべき項目」として「事業指定（許可）基準規則等の要求事項」（許可整合、技術基準規則への適合性）を対象とし、さらには、「B-1：設計条件が変更になったもの」、「B-2：設計条件が追加になったもの」を設工認変更の観点として整理することとし、外的・内的ハザードに対する防護設計を主軸に「設計説明分類」を設定する。

外的・内的ハザードに対する防護設計に対する設計方針の類似性を考慮した「設計説明分類」として、構造や防護設計で期待する機能、設計で考慮する環境条件を踏まえ、「建物・構築物」、「屋外 機器・配管」、「屋内 機器・配管」、「竜巻防護対策設備」、「火災防護設備」、「溢水対策設備」を設定する（6分類）。

「建物・構築物」については、それ自体が防護対象になるものや防護対象をハザードから守る対策設備としての機能などの要件を考慮して構造設計等を説明する。

「屋外 機器・配管」、「屋内 機器・配管」については、ハザードに対する防護対象を考慮したものであり、設計で考慮する環境条件を踏まえて、屋外、屋内に分けて「設計説明分類」を設定し、各ハザードに対して自らが耐える設計や「建物・構築物」、「竜巻防護対策設備」等の各対策設備に守られるための配置設計などを説明する。

ハザードに対する防護設計には、耐震要求を含め必要な構造設計等を説明する。

重大事故等対処設備については、当該設備としての機能要求が説明すべき項目として挙げられるが、設計基準対象施設と類似の「説明すべき項目」（各条文の要求事項等）として外的・内的ハザードに対する防護設計があり、これらの類似性を踏まえて、「建物・構築物」、「屋外 機器・配管」、「屋内 機器・配管」の「設計説明分類」において、設計基準と共通的なハザードに対する防護設計に加え、重大事故等対処設備としての機能要求を踏まえた構造設計等についても説明する。

再処理施設と MOX 燃料加工施設等との共用設備については、設備の主たる所有施設である再処理施設において構造設計等の設計を示す。その際、共用する他の施設での要求事項を踏まえて「説明すべき項目」（各条文の要求事項等）を満足していることを説明する。

また、設工認変更であることを考慮し、設備の構造変更、評価方法の変更等の既認可からの変更事項については、新規制基準での要求事項を踏まえたものであることから、新規制基準での要求事項を踏まえて設計説明分類を設定することにより、既認可からの変更事項についても含めて構造設計等の説明に展開することができる。

再処理施設及び廃棄物管理施設については、施設の特徴として全て設工認変更申請であるとともに、「説明すべき項目」の説明は再処理施設に多くの説明内容があり、廃棄物管理施設は大部分が再処理施設の説明に包含されることを踏まえ、説明グループは再処理施設及び廃棄物管理施設で合わせて設定する。

上記を踏まえ、再処理施設の設計説明分類を 6 分類、廃棄物管理施設を 4 分類とし、再処理施設と廃棄物管理施設の設計説明分類の関係、各設計説明分類の対象となる主な設備を下表に示す。

項目 No.	設計説明分類	主な設備		
		【再処理施設】	【再処理施設/廃棄物管理施設共用】※	【廃棄物管理施設】
再処理 1 廃棄物 1	建物・構築物	<ul style="list-style-type: none"> 建屋（前処理建屋，分離建屋，緊急時対策建屋，第 1 保管庫・貯水所等） 構築物（主排気筒等） 洞道，地下水排水設備 アクセスルート（屋外アクセスルート周辺の法面含む） 	<ul style="list-style-type: none"> 構築物（北換気筒） 	<ul style="list-style-type: none"> 建屋（ガラス固化体貯蔵建屋等） 地下水排水設備
再処理 2 廃棄物 2	屋外 機器・配管 ※内的事象を考慮するものを含む	<ul style="list-style-type: none"> 廃棄施設（DB:屋外ダクト等，DB/SA:屋外配管等，SA:屋外配管等） 計測制御設備（DB:安全冷却水系膨張槽水位計，監視カメラ，SA:けん引車*等） 放射線管理施設(DB/SA:モニタリングポスト等，SA:監視測定用運搬車等） その他設備（電気設備（SA:可搬型発電機*等），ユーティリティ設備（DB:冷却塔等，SA:大型移送ポンプ車*，可搬型建屋外ホース*等） <p>*屋外又はコンテナに保管する可搬型設備</p>	<ul style="list-style-type: none"> 放射線管理施設（DB:積算線量計等，DB/SA:気象観測設備） その他設備（電気設備（DB:燃料貯蔵設備，DB/SA:受電開閉設備），ユーティリティ設備（DB:ボイラ等）等） 	<ul style="list-style-type: none"> 放射線管理施設（ダストサンブラ）
再処理 3 廃棄物 3	屋内 機器・配管 ※外的事象を考慮するものも含む	<ul style="list-style-type: none"> プロセス設備（DB:プルトニウム溶液槽，パネル難燃化の対象となるグローブボックス等，DB/SA:溶解槽，燃料貯蔵プール等，SA:重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（エンドピース酸洗浄槽用）等） 廃棄施設（DB:建屋排風機，給気ユニット，海洋放出管理系等，DB/SA:排風機，廃ガス洗浄塔等，SA:凝縮器，廃ガス貯留槽等） 計測制御施設（DB:固化セル温度計，制御室空調ユニット等，DB/SA:溶解槽圧力計，安全系監視制御盤等，SA:廃ガス貯留設備の圧力計，可搬型冷却水流量計*等） 	<ul style="list-style-type: none"> 廃棄施設（DB:低レベル固体廃棄物貯蔵エリア（第 1 貯蔵系）等） 放射線管理施設（DB:入退域管理装置等） その他施設（電気設備（DB/SA:1号,2号受電変圧器等）ユーティリティ設備（DB:ボイラ等，DB/SA:常用空気圧縮機等），通信連絡装置（北換気筒管理建屋），DB/SA:所内携帯電話等），遮蔽設備（DB:第 2 低レベル廃棄物貯蔵建屋の遮蔽設備） 	<ul style="list-style-type: none"> 管理施設（ガラス固化体貯蔵建屋の貯蔵ピット（収納管/通風管）等） 受入れ施設（ガラス固化体放射線測定装置等） 計測制御系統施設（収納管排気設備の入口圧力計等） 放射線管理施設（冷却空気出口シャフトモニタ等） その他設備（廃棄施設（検査室給気ユニット等），電気設備（6.9kV 運転予備用母線等），通信連絡

項目 No.	設計説明分類	主な設備		
		【再処理施設】	【再処理施設/廃棄物管理施設共用】※	【廃棄物管理施設】
		<ul style="list-style-type: none"> 放射線管理施設（DB:ガンマ線エリアモニタ等，DB/SA:主排気筒ガスモニタ等，SA:可搬型ガスモニタ*等） その他施設（電気設備（DB:第2非常用ディーゼル発電機，誘導灯，非常灯等，DB/SA:非常用メタクラ等，SA:重大事故対処用母線分電盤等），ユーティリティ設備（DB:安全蒸気ボイラ等，DB/SA:安全冷却水中間熱交換器等，SA:圧縮空気自動供給ユニットポンペ等），通信連絡設備（DB/SA:ページング装置，統合原子力防災ネットワーク I P 電話等，SA:可搬型通話装置*等），遮蔽設備 等） <p>* 建屋内に保管する可搬型設備</p>		設備（一般加入電話等），遮蔽設備（ガラス固化体貯蔵建屋の遮蔽等）
再処理 4	竜巻防護対策設備	<ul style="list-style-type: none"> 飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 A）等 飛来物防護板（主排気筒接続用屋外配管及び屋外ダクト）等 	—	—
再処理 5 廃棄物 4	火災防護設備	<ul style="list-style-type: none"> 感知器，水素漏えい検知器，消火用水貯槽，二酸化炭素消火設備，防火ダンパ等 	<ul style="list-style-type: none"> 消火用水貯槽等 	<ul style="list-style-type: none"> 水素漏えい検知器，二酸化炭素消火設備等
再処理 6	溢水対策設備	<ul style="list-style-type: none"> 堰，防水扉，止水板及び蓋，施設外漏えい堰，化学薬品防護板等 	—	—

「機器・配管」については，資料 1 における「設置場所」の記載が複数記載しているもの，主たる機能を有する構成品の設置場所を記載しているもの，可搬設備の保管場所を記載しているものがあるため，「設計説明分類」の設定において留意した事項を以下に示す。

- ✓ 通信連絡設備のように複数の構成品で構成される設備があり，構成品ごとに屋外／屋内の設置場所が異なる場合がある。設備リストでは主たる機能を有する構成品の場所を記載していることから，「設計説明分類」の設定にあたっては，主たる機能を有する構成品の場

所や新たな要求事項等を踏まえた構造設計等を決めるうえでの主たる事項を考慮する（「屋外 機器・配管」または「屋内 機器・配管」に分類，（通信連絡設備の場合は「屋内 機器・配管」に分類））。

➡なお、資料2の整理の際は、構成品の一部が他の場所にあることを考慮し、関連する基本設計方針と設計説明分類の紐付整理する。（通信連絡設備の場合は、竜巻等の事象に対しても「屋内 機器・配管」を紐付して、屋外の構成品が壊れた場合は、予備品に交換する運用で安全機能を確保する説明が漏れないように整理する。）

- ✓ 配管、ダクトのような屋外／屋内に跨って設置される設備については、屋外は外的事象の説明，屋内は内的事象の説明が主になるが、構造設計等を決めるうえでの主たる事項を外的事象と整理し、「設計説明分類」は「屋外 機器・配管」に分類。
- ✓ SA の可搬設備は、対処中の使用場所と保管場所があり、設備リストの「設置場所」は保管場所を記載していることおよび外的・内的ハザードの防護設計としては保管時の防護設計を考慮しており、対処中は予備品や運用（手順）で対応する方針としているため、「設計説明分類」は保管場所を考慮して「屋外 機器・配管」または「屋内 機器・配管」に分類。（なお、対処中でも一部考慮する事項はある。）
- ✓ また、コンテナに収納して保管する SA 設備については、コンテナ自体に対し建屋のようにコンテナの構造等に機能を期待するのではなく、転倒防止，固縛措置，運用（除灰等）による防護設計を行う方針であることから、「設計説明分類」は「屋外 機器・配管」に分類。
- ✓ 施設外漏えい防止堰は、閉じ込めの機能（既認可から要求事項に変更がない）に適合するために設置されている設備であるが、追加要求である内的事象（溢水，化学薬品漏えい）の管理区域外への溢水等の漏えい拡大防止の要求に適合する構造等であることが主で説明内容になる。資料1における主従の関係整理として、従の項目で溢水対策としての機能要求があることを示し、「設計説明分類」は「溢水対策設備」に分類。

再処理施設及び廃棄物管理施設については、廃棄物管理施設に係る「説明すべき項目」の内容の大部分が再処理施設の説明に包含される

ことを踏まえ、類似性を考慮した類型化として、再処理施設及び廃棄物管理施設を合わせた「説明グループ」を設定する。

「説明グループ」の設定及び順序に係る考え方は、「設計説明分類」の設定で考慮した事項、新設設備の構造を決める上で主となる事項、施設全般に係る事項及び「説明すべき項目」の重要度などを踏まえて設定する。具体は以下の通り。

- ✓ 設計説明分類で考慮した外的ハザード、内的ハザードのうち、構造設計等を決めるうえでの主たる事項となる外的ハザード（外部衝撃、耐震）に対する防護設計を優先して説明するため、外部衝撃関係を主条文とした説明グループ1を設定。なお、説明グループ2以降の他条文に対する構造設計等の説明内容と同様なものは、後段の説明グループで説明。
- ✓ 施設全般に係る内的ハザードのうち、追加要求となる溢水、化学薬品漏えいに対する防護設計を優先して説明するため、溢水、化学薬品漏えいを主条文とした説明グループ2を設定。
- ✓ 今回の設工認申請において主要な追加要求となる重大事故等対処設備の機能設計に対する構造設計等を説明するため、重大事故の個別条文への適合性を説明対象とする説明グループ3を設定。なお、関連条文のうち、重大事故の個別条文の説明と関連して説明すべきもの（重大事故（個数・容量等）、材構）は説明グループ3で説明。
- ✓ 施設全般に係る内的ハザードのうち、変更事項となる火災防護に対する構造設計等を説明するため、火災等による損傷の防止の条文への適当性を対象とする説明グループ4を設定。
- ✓ 対象は限定されるが、主要な追加要求となる重大事故発生時の環境や有毒ガスを考慮した居住性機能に対する構造設計等を説明するグループとして、制御室等、緊急時対策所の条文への適合性を説明対象とする説明グループ5を設定。
- ✓ 設計基準の個別条文の変更事項のうち、重大事故の個別条文と分けて説明が可能な事項（電気設備のHEAF対策等）に対する適合性を説明対象とする説明グループ6を設定。
- ✓ 最後に安有の共通的な要求事項の条文及びその他の事項（廃棄物貯蔵設備の増容量等に係る遮蔽等）への適合性を説明対象とする説明グループ7を設定。

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文
1 外部衝撃関係	再 1 / 廃 1	建物・構築物	<p>[再処理] 第 8/36 条 外部衝撃/重大事故 (竜巻) 【構造強度設計(建物・構築物)(代表)】</p> <p>[廃棄物] 第 8 条 外部衝撃(竜巻) 【構造強度設計(建物・構築物)(再処理を代表に説明)】</p>	<p>[再処理 (廃棄物の説明は再処理で包含)] 第 5/32 条 地盤, 第 6/33 条 地震【建物・構築物(屋外重要土木構造物以外)(代表)】【機器(定式化, FEM)】 【配管系】【B, C クラスの設計方針】【地下水排水設備の設計(代表)】 第 7/34 条 津波 【津波による損傷を防止する設計(代表)】 第 8/36 条 外部衝撃/重大事故 (火山) 【構造強度設計(建物)(代表)】【腐食防止設計(外壁塗装, 屋上防水)(代表)】【降下火砕物の侵入防止設計(防雪フード設置)(代表)】 【降下火砕物に対する防護設計(吹き上げ等)】 (外火) 【構造強度設計(建物)(代表)】【構造強度設計(構築物)】【離隔距離を確保する設計(建物)(代表)】【離隔距離を確保する設計(構築物)】 (航空機)【配置・防護設計(落下確立評価等の個別補足説明資料提示)(DB 対象)】 (落雷) 【直撃雷対策(建物・排気筒(飛来物防護板含む))(代表)】 (その他) 【降水/積雪に対する防護対策(吹き上げ)】【積雪の侵入防止設計(防雪フード設置)(代表)】【生物学的事象に対する防護対策(バードスクリーン)(代表)】 第 36 条 重大事故 【アクセスルートの確保(外的事象)】【アクセスルートの確保(地震(屋内))】【1.2Ss 機能維持(建物, 構築物(波及影響含む))】</p>
	再 2 / 廃 2	屋外 機器・配管	<p>[再処理] 第 8/36 条 外部衝撃/重大事故 (竜巻) 【構造強度設計(機器)】 【固縛及び飛来対策区域外への退避等(運用), 設計荷重(竜巻)の影響を踏まえた屋外の可搬型 SA 設備の固縛の設計(悪影響防止含む)】 【可搬型重大事故等対処設備の同時機能喪失を回避する設計(分散配置)】</p> <p>[廃棄物] 第 8 条 外部衝撃 (その他) 【塩害に対する防護対策(塗装, 絶縁性の維持等)(再処理を代表に説明)】</p>	<p>[再処理 (廃棄物の説明は再処理で包含)] 第 5/32 条 地盤, 第 6/33 条 地震 【機器(定式化)】【配管系】【B, C クラスの設計方針】 第 8/36 条 外部衝撃/重大事故 (火山) 【構造強度設計(機器)】【可搬型重大事故等対処設備の損傷防止(フィルタ交換, 清掃, 除灰(除雪含む)及び屋内への配備)】 【降下火砕物の侵入防止設計(冷却塔)】【腐食/摩耗防止設計(代表)】 (外火) 【構造強度設計(機器)】【離隔距離を確保する設計(機器)(代表)】【可搬型重大事故等対処設備の損傷防止(熱影響を受けない範囲への移動, 散水による影響緩和措置)】【遮熱板】 (航空機) 【分散配置(DB 対象)】 (落雷) 【配置設計(屋外機器)】【可搬型重大事故等対処設備の損傷防止(分散配置)】 (その他) 【凍結に対する防護対策(保温, 不凍液の使用等)】【高温に対する防護対策(代表)】【積雪に対する構造強度設計(機器)(代表)】【塩害に対する防護対策(塗装, 絶縁性の維持等)(代表)】 第 36 条 重大事故 【多様性・位置的分散(外的事象)】 【1.2Ss 機能維持(SA 専用設備, 可搬型 SA 設備除く)】</p>
	再 3 / 廃 3	屋内 機器・配管	<p>[再処理] 第 12/36 条 溢水/重大事故 ※Gr2 で説明</p> <p>[廃棄物] 第 11 条 火災 ※Gr4 で説明</p>	<p>[再処理 (廃棄物の説明は再処理で包含)] 第 8/36 条 外部衝撃/重大事故 (竜巻) 【構造強度設計(気圧差)(代表)】【配置設計(代表)】【予備品を用いた復旧措置により機能を確保する設計】</p> <p>(次頁に続く)</p>

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文
1 外部衝撃関係	再3 / 廃3	屋内 機器・配管	(前頁のとおり)	(前頁からの続き) (火山)【配置設計(代表)】【降下火砕物の侵入防止設計(換気設備給気系等へのフィルタの設置等)(代表)】【貯蔵ピットの閉塞防止設計(DB 対象)(代表)】【間接的影響に対する設計(7日間の電源供給)(DB 対象)】(外火)【配置設計(代表)】【ばい煙の侵入防止設計(フィルタ又はワイヤーネットの設置含む)】【輻射熱に対する構造強度設計】【貯蔵ピットのばい煙による閉塞防止設計(DB 対象)(代表)】【ばい煙の侵入防止設計(フィルタ設置)(代表)】 (落雷)【間接雷対策(代表)】【配置設計(屋内機器)(代表)】 (その他)【凍結に対する防護対策(建屋収納, 給気加熱)(代表)】【積雪に対する防護対策(給気加熱)(代表)】【生物学的事象に対する防護対策(フィルタ設置)(代表)】【塩害に対する防護対策(防食処理, フィルタ設置)(代表)】【有毒ガスに対する防護対策】【電磁的障害に対する防護対策(代表)】 第14条 避難通路【避難用照明】
	再4	竜巻防護対策設備	第8/36条 外部衝撃/重大事故(竜巻) 【竜巻防護対策設備の設計】	第5/32条 地盤, 第6/33条 地震【建物・構築物(屋外重要土木構築物以外)】 第8/36条 外部衝撃/重大事故(火山)【構造強度設計(構築物)(代表)】 【腐食防止設計(塗装若しくは腐食し難い金属の使用)(代表)】 (外火)【耐火塗装(DB 対象)(代表)】 (落雷)【直撃雷対策(飛来物防護ネット)】 第10条 閉じ込め【冷却能力への悪影響防止】 第19条 貯蔵【冷却能力への悪影響防止】 第36条 重大事故【1.2Ss 機能維持(波及影響)】
	再6	溢水対策設備	第12/36条 溢水/重大事故 ※Gr2で説明	-
2 溢水, 化学薬品漏えい関係	再1 / 廃1	建物・構築物	[再処理] 第8/36条 外部衝撃/重大事故(竜巻) ※Gr1で説明 [廃棄物] 第8条 外部衝撃(竜巻) ※Gr1で説明	[再処理(廃棄物の説明は再処理で包含)] 第5/32条 地盤, 第6/33条 地震【屋外重要土木構築物】 第8/36条 外部衝撃/重大事故(その他)【降水に対する防護対策(貫通部止水処理等)(代表)】 【生物学的事象に対する防護対策(貫通部止水処理)(代表)】 第12/36条 溢水/重大事故【建屋内への流入防止設計(代表)】 【溢水経路等の配置設計(代表)】 第13/36条 薬品/重大事故【建屋内への流入防止設計(代表)】 第36条 重大事故【アクセスルートの確保(内的事象)(代表)】 【1.2Ss 機能維持(洞道)(代表)】
	再2	屋外 機器・配管	第8/36条 外部衝撃/重大事故(竜巻) ※Gr1で説明	第8/36条 外部衝撃/重大事故(その他)【降水に対する防護対策(侵入防止構造)(代表)】 【生物学的事象に対する防護対策(侵入防止構造)(代表)】 第12/36条 溢水/重大事故【没水, 被水, 蒸気影響に対する設計(屋外), 影響を受けない範囲への保管, 防水シートによる保護(代表)】 (次頁に続く)

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文
2 溢水, 化学薬品漏えい関係	再2	屋外 機器・配管	(前頁のとおり)	(前頁からの続き) 第 13/36 条 薬品/重大事故【没液, 被液, 腐食性ガスの影響に対する設計(屋外)(代表)】 第 36 条 重大事故【多様性・位置的分散(内的事象)(Gr2/再 3 と合わせて位置的分散を説明)(代表)】
	再3 / 廃3	屋内 機器・配管	[再処理] 第 12/36 条 溢水/重大事故【没水, 被水, 蒸気影響に対する設計(屋内), SA①: 水を除去することにより機能回復する設計: 常設 SA の一部, ②: 予備品への交換により機能回復する設計: 常設 SA の一部, ③: 影響を受けない範囲への保管, 防水シートによる保護: 可搬型 SA 設備(代表)】【燃料貯蔵プール・ピット及び貯水槽のスロッシング後の機能維持(代表)】【溢水源から除外する耐震 B, C クラス設備の設計(代表)】 [廃棄物] 第 11 条 火災【火災区域・区画】 ※Gr4 で説明	[再処理 (廃棄物の説明は再処理で包含)] 第 5/32 条 地盤, 第 6/33 条 地震【機器(定式化, FEM)(代表)】【配管系(代表)】【B, C クラスの設計方針(代表)】 第 13/36 条 薬品/重大事故【没液, 被液, 腐食性ガスに対する設計(屋内)(代表)】【化学薬品の漏えい源から除外する耐震 B, C クラス設備の設計(代表)】 第 36 条 重大事故【多様性・位置的分散(内的事象)(Gr2/再 2 と合わせて位置的分散を説明)(代表)】 第 42 条 プール【スロッシングによる漏えいに対する設計(代表)】
	再6	溢水対策設備	第 12/36 条 溢水/重大事故【対策設備の設計(代表)】 【スロッシングによる漏えいを抑制する対策設備の設計(代表)】	第 5/32 条 地盤, 第 6/33 条 地震【機器(FEM)(代表)】【B, C クラスの設計方針(代表)】 第 13 条 薬品【対策設備の設計(代表)】 第 36 条 重大事故【1.2Ss 機能維持(溢水対策設備)(代表)】 第 42 条 プール【スロッシングによる漏えいに対する設計(代表)】
3 SA 個別条文関係	再1	建物・構築物	[再処理] 第 8/36 条 外部衝撃/重大事故(竜巻) ※Gr1 で説明	[再処理 (廃棄物の説明は再処理で包含)] 第 36 条 重大事故【1.2Ss 機能維持(アクセスルート)(代表)】【アクセスルートの確保(地震(屋外))(代表)】 第 38 条 臨界(SA)【臨界事故対処(Gr3/再 2, 3 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】 第 39 条 蒸発乾固【蒸発乾固対処(Gr3/再 2, 3 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】 第 40 条 水素爆発【水素爆発対処(Gr3/再 2, 3 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】 第 41 条 有機溶媒【TBP 等の錯体の急激な分解反応対処(Gr3/再 2, 3 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】 第 42 条 プール【プール水位低下対処(Gr3/再 2, 3 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】 第 44 条 放出抑制【放射性物質の放出抑制(Gr3/再 2, 3 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】 (次頁に続く)

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文
3 SA 個別条文 関係	再 1	建物・構築物	(前頁のとおり)	(前頁からの続き) 第 45 条 水供給【SA 対処に必要な水源確保(Gr3/再 2, 3 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】 第 49 条 監視【放射性物質の濃度及び線量の監視, 測定(Gr3/再 2, 3 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】
	再 2 / 廃 2	屋外 機器・配管	[再処理] 第 8/36 条 外部衝撃/重大事故 (竜巻) ※Gr1 で説明 [廃棄物] 第 8 条 外部衝撃 (その他) ※Gr1 で説明	[再処理 (廃棄物の説明は再処理で包含)] 第 21/49 条 放管/監視【伝送多様化(DB 対象)(代表)】【放射性物質の濃度及び線量の監視, 測定(Gr3/再 2, 3 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】【気象条件の測定(Gr3/再 3 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】 第 36 条 重大事故【多様性・位置的分散(接続口等)(Gr3/再 3 と合わせて位置的分散を説明)(代表)】【悪影響防止設計(可搬型放水砲)(代表)】【個数・容量(代表)】 第 38 条 臨界(SA)【臨界事故対処 (Gr3/再 2, 3 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】 第 39 条 蒸発乾固【蒸発乾固(Gr3/再 2, 3 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】 第 40 条 水素爆発【水素爆発対処 (Gr3/再 2, 3 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】 第 41 条 有機溶媒【TBP 等の錯体の急激な分解反応対処(Gr3/再 2, 3 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】 第 42 条 プール【プール水位低下対処(Gr3/再 2, 3 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】 第 44 条 放出抑制【放射性物質の放出抑制(Gr3/再 2, 3 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】 第 45 条 水供給【SA 対処に必要な水源確保(Gr3/再 2, 3 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】 第 46 条 電源【SA 対処に必要な電源確保(Gr3/再 3 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】 第 47 条 計装【SA 対処時の情報把握(Gr3/再 3 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】
	再 3 / 廃 3	屋内 機器・配管	[再処理] 第 12/36 条 溢水/重大事故 ※Gr2 で説明 [廃棄物] 第 11 条 火災 ※Gr4 で説明	第 5/32 条 地盤, 第 6/33 条 地震 【機器(定式化,FEM)(代表)】【配管系(代表)】 第 16/36 条 安有/重大事故 【共用(代表)】【環境条件等(温度, 圧力, 湿度, 放射線等)(代表)】 第 17/37 条 材料【設計方針(代表)】【構造計算(代表)】 第 31/51 条 通信【警報装置, 多様性を確保した通信連絡設備(代表)】【多様性を確保した専用通信回線(代表)】【緊急時対策所への通信連絡設備の設置及び伝送追加(代表)】【SA 時の通信連絡(代表)】

(次頁に続く)

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文
3 SA個別条文 関係	再 3 / 廃 3	屋内 機器・配管	(前頁のとおり)	(前頁からの続き) 第 36 条 重大事故 【多様性・位置的分散(接続口等)(Gr3/再 2 と合わせて位置的分散を説明)(代表)】【1.2Ss 機能維持(SA 専用設備, 可搬型 SA 設備の加振試験)(代表)】【悪影響防止設計(DB 設備への悪影響防止設計(代表)】【環境条件等(汽水を供給する系統)(代表)】【操作性(代表)】 第 38 条 臨界(SA) 【臨界事故対処(Gr3/再 1, 2 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】 第 39 条 蒸発乾固 【蒸発乾固対処(Gr3/再 1, 2 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】 第 40 条 水素爆発 【水素爆発対処(Gr3/再 1, 2 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】 第 41 条 有機溶媒 【TBP等の錯体の急激な分解反応対処(Gr3/再 1, 2 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】 第 42 条 プール 【プール水位低下対処(Gr3/再 1, 2 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】 第 44 条 放出抑制 【放射性物質の放出抑制(Gr3/再 1, 2 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】 第 45 条 水供給 【SA 対処に必要な水源確保(Gr3/再 1, 2 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】 第 46 条 電源 【SA 対処に必要な電源確保(Gr3/再 2 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】 第 47 条 計装 【SA 対処時の情報把握(Gr3/再 2 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】 第 49 条 監視 【放射性物質の濃度及び線量の監視, 測定(Gr3/再 1, 2 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】【気象条件の測定(Gr3/再 2 と合わせて系統構成等を説明)(代表)】 第 50 条 緊対 【SA 時の情報把握, 通信連絡を行う設備(代表)】
	再 4	竜巻防護対策設備	第 8/36 条 外部衝撃/重大事故 (竜巻) ※Gr 1 で説明	-
	再 5 / 廃 4	火災防護設備	[再処理] 第 11/35/36 条 火災/重大事故 (可搬) ※Gr4 で説明 [廃棄物] 第 11 条 火災 ※Gr4 で説明	-
	再 6	溢水対策設備	第 12/36 条 溢水/重大事故 ※Gr2 で説明	-

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文
4 火災関係	再1 / 廃1	建物・構築物	[再処理] 第8/36条 外部衝撃/重大事故 (竜巻)※Gr1で説明 [廃棄物] 第8条 外部衝撃 (竜巻)※Gr1で説明	-
	再2	屋外 機器・配管	第8/36条 外部衝撃/重大事故 (竜巻)※Gr1で説明	-
	再3 / 廃3	屋内 機器・配管	[再処理] 第12/36条 溢水/重大事故 ※Gr2で説明 [廃棄物] 第11条 火災 【火災区域・区画(再処理を代表に説明)】【火災及び爆発の発生防止(換気等)(再処理を代表に説明)】	[再処理(廃棄物の説明は再処理で包含)] 第11/35条 火災【火災区域・区画(代表)】【火災及び爆発の発生防止(換気等)(代表)】【火災及び爆発の影響軽減対策(換気等)(代表)】 【火災感知器によらない火災等の検出に関する設計(代表)】 【グローブボックスパネル難燃化(代表)】
	再5 / 廃4	火災防護設備	[再処理] 第11/35/36条 火災/重大事故 (可搬) 【火災感知・消火に関する設計(代表)】【影響軽減設備に関する設計(代表)】 [廃棄物] 第11条 火災 【火災感知・消火設備に関する設計(再処理を代表に説明)】	[再処理(廃棄物の説明は再処理で包含)] 第6/33条 地震【B, Cクラスの設計方針】【機器(FEM)】
	再6	溢水対策設備	第12/36条 溢水/重大事故 ※Gr2で説明	-
	5 居住性関係	再1	建物・構築物	第30/50条 緊対 【緊急時対策所に関する設計(代表)】 【SA時の要員収容に関する設計(代表)】

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文
5 居住性 関係	再 2	屋外 機器・配管	第 23/48 条 制御室 【外部の状況を把握するための装置 (代表)】 第 50 条 緊対 【SA 対処の指示を 行うために必要な設備(Gr5/再 3 と 合わせて系統構成等を説明) (代表)】	-
	再 3	屋内 機器・配管	第 23/48 条 制御室 【制御室の居住性(代表)】 第 30/50 条 緊対 【緊急時対策所の居住性(代表)】 【SA 対処の指示を行うために必要な 設備(Gr5/再 2 と合わせて系統構 成等を説明)(代表)】	第 8/36 条 外部衝撃/重大事故 (火山) 【制御室/緊対換気設備の再循環運転(代表)】 (外火) 【制御室/緊対換気設備の再循環運転(代表)】 第 14 条 避難通路 【作業用照明(代表)】
6 電気設 備関係	再 2	屋外 機器・配管	第 29 条 保安電源 【HEAF 対策】 【一相開放故障時対策】	-
	再 3	屋内 機器・配管	第 29 条 保安電源 【HEAF 対策(代表)】 【一相開放故障時対策(代表)】	-
7 その他	再 1 / 廃 1	建物・構築物	[再処理] 第 16/36 条 安有/重大事故 【試験・検査性】 [廃棄物] 第 12 条 安有 【試験・検査性 (再処理を代表に説明)】	-
	再 2	屋外 機器・配管	第 16/36 条 安有/重大事故 【内部発生飛散物の発生防止 (悪影響防止含む)】 【試験・検査性】 【試薬貯槽地下化(代表)】	第 10 条 閉じ込め 【崩壊熱除去(代表)】 第 15 条 安重 【多重化(代表)】
	再 3 / 廃 3	屋内 機器・配管	[再処理] 第 16/36 条 安有/重大事故 【内部発生飛散物の発生防止 (悪影響防止含む)(代表)】 【試験・検査性(代表)】 [廃棄物] 第 12 条 安有 【試験・検査性 (再処理を代表に説明)】	[再処理 (廃棄物の説明は再処理で包含)] 第 10 条 閉じ込め 【設計基準事故時の線量低減(代表)】 【放射性物質の漏えい防止(代表)】 第 24 条 廃棄 【海洋放出管理系(代表)】 第 25 条 保管廃棄 【廃棄物貯蔵設備の増容量(代表)】 第 27 条 遮蔽 【廃棄物貯蔵設備の増容量に伴う遮蔽設計(代表)】 【敷地境界見直し等に伴う遮蔽設計(代表)】 第 28 条 換気 【固化セル圧力放出系前置フィルタユニットのフィルタ 2 段化(代表)】

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文
7 その他	再 4	竜巻防護対策設備	第 16 条 安有 【試験・検査性】	-
	再 5 / 廃 4	火災防護設備	[再処理] 第 16/36 条 安有/重大事故 【試験・検査性】 [廃棄物] 第 12 条 安有 【試験・検査性 (再処理を代表に説明)】	-
	再 6	溢水対策設備	第 16/36 条 安有/重大事故 【試験・検査性】	-

(代表) は、複数の設計説明分類に対して代表して説明する説明項目であることを示す。

(2) MOX 燃料加工施設

MOX 燃料加工施設については、新規規制基準施行前に全ての申請対象設備に対する設工認申請の認可を得ていないことを踏まえ、「説明すべき項目」として「事業許可基準規則等の要求事項」（許可整合、技術基準規則への適合性）を対象とし、さらには、「A：新規に設置するもの（MOX の場合は、新規に申請するもの（従前に認可実績がない設備）」を設工認申請の観点として整理することとし、閉じ込め機能等の要求事項を主軸に「設計説明分類」を設定する。

具体的には、「説明すべき項目」（各条文の要求事項等）の中で MOX 燃料加工施設の設計において主要な事項となる閉じ込め機能の条文を主軸として、「設計説明分類」を設定する。

閉じ込め機能の主条文が対象となるものとして、グローブボックス（オープンポートボックス、フードを含む）、グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備等の「設計説明分類」を、閉じ込め機能を適合性説明対象としない他の申請対象設備に対し、構造設計等の主との要求事項となる火災等による損傷の防止、警報設備等、遮蔽等を主条文として「設計説明分類」を設定することにより、抜け漏れなく全ての申請対象設備を対象とした「設計説明分類」の設定を行う。

また、「B-1：設計条件が変更になったもの」、「B-2：設計条件が追加になったもの」の申請対象設備に対する「説明すべき項目」（各条文の要求事項等）の展開事項である既認可からの変更事項については、変更後の設計をもとに各基準要求に対して設計説明分類の適合性の説明を実施するため、設計説明分類の設定において特段考慮する事項としない。

MOX 燃料加工施設の設計説明分類は、以下の 16 分類とする。

項目	設計説明分類
1	グローブボックス（オープンポートボックス、フードを含む）
2	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備
3	換気設備
4	液体の放射性物質を取り扱う設備
5	運搬・製品容器
6	機械装置・搬送設備
7	施設外漏えい堰
8	洞道
9	ラック／ピット／棚
10	消火設備

11	火災防護設備（ダンパ）
12	火災防護設備（シャッタ）
13	警報設備等
14	遮蔽扉，遮蔽蓋
15	その他（非管理区域換気空調設備，窒素ガス供給設備）
16	その他（被覆施設，組立施設等の設備構成）

「説明グループ」の設定及び順序に係る考え方は、「設計説明分類」の設定で考慮した設備の構造を決める上で主となる事項、「説明すべき項目」の重要度，施設全般に係る事項などを踏まえて設定する。具体は以下の通り。

- MOX の主要設備であるグローブボックス（閉じ込めが主条文）に係る一連の構造設計等の説明を完結させるよう説明単位（説明グループ1）の設定を行う。主要設備であるグローブボックスの主条文である閉じ込め機能の要求事項を達成するための構造設計等を主軸に、当該設計に関連する耐震に係る条文の要求事項を踏まえた構造設計（耐震性を考慮した支持構造等）や当該設計のインプットとなる換気設備のシステム設計（換気設備による負圧維持等）、当該設計に対する波及的影響を考慮した内装機器（機械設備、搬送装置）の構造設計（搬送物の落下、転倒等によるグローブボックスパネルへの衝突の防止等）について説明を行う。
- MOX 燃料加工施設の第2回設工認申請における要求事項における重要度等を踏まえ火災，外部衝撃関係条文に係る構造設計等の説明を行う。（説明グループ2）
- 閉じ込めを主条文とするグローブボックス以外のグローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備等の設計説明分類に対する閉じ込め機能に係る構造設計等の説明を行う。（説明グループ3）
- 警報設備，遮蔽及び共通的な要求事項である安全機能を有する施設に係る構造設計等の説明を行う。（説明グループ4）
- 重大事故等対処設備に係る要求事項に係る構造設計等の説明を行う。（説明グループ5）

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文
1 閉じ込め関係条文の対象(グローブボックスに係る一連の設計範囲)	1	グローブボックス (オープンポートボックス、フードを含む)	第 10 条 閉じ込め 【閉じ込め機能】 【容器落下】	第 5 条、第 26 条 地盤、第 6 条、第 27 条 地震【有限要素モデル：グローブボックス、B 及び C クラスの設計方針(代表)】 第 14 条 安有【内部発生飛散物】【地下階への設置】 第 17 条 貯蔵【崩壊熱除去に配慮した構造】
	3	換気設備	第 10 条 閉じ込め 【負圧維持等に係る換気設計】	第 5 条、第 26 条 地盤、第 6 条、第 27 条 地震【質点系モデル：ファン、標準支持間隔：配管・ダクト・ダンパ(代表)】 第 17 条 貯蔵【貯蔵施設の換気】 第 20 条 廃棄【気体廃棄】 第 23 条 換気【換気設備】
	6	機械装置・搬送設備	第 10 条 閉じ込め 【容器落下】	第 14 条 安有【内部発生飛散物】 第 16 条 搬送【落下、転倒防止】
	9	ラック/ピット/棚 (Gr3)	第 17 条 貯蔵 【崩壊熱除去に配慮した構造】	-
2 火災、外部衝撃 関係条文の対象	10	消火設備	第 11 条、第 29 条 火災 【消火設備】	第 18 条 警報【自動回路に係る設計】
	11	火災防護設備 (ダンパ)	第 11 条、第 29 条 火災 【火災区域貫通部の延焼防止対策(ダンパ)】、【消火を支援するダンパ】	-
	12	火災防護設備 (シャッタ)	第 11 条、第 29 条 火災 【火災区域貫通部の延焼防止対策(シャッタ)】	-
	15	その他（非管理区域換気空調設備、窒素ガス供給設備）	第 8 条 外部からの衝撃による損傷の防止【換気系のばい煙等の建屋内侵入防止、避雷設計等（換気設備を代表として説明）】	-
	1	グローブボックス (オープンポートボックス、フードを含む) (Gr1)	第 10 条 閉じ込め ※Gr1 で説明	第 11 条、第 29 条 火災【不燃材、難燃材の使用(代表)】 第 8 条 外部衝撃【防護対象施設の配置(代表)】
	6	機械装置・搬送設備(Gr1)		第 11 条、第 29 条 火災【可燃性微粉・火花発生対策】
3	換気設備(Gr1)	第 8 条 外部衝撃【換気設備の竜巻の構造強度設計、換気系のばい煙等の建屋内侵入防止、避雷設計等(代表)】 第 11 条、第 29 条 火災【水素滞留・油内包設備等に係る換気、系統分離対策等(代表)】		

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文
3 閉じ込め関係条文の対象（グローブボックス以外）	2	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備	第 10 条 閉じ込め 【閉じ込め（グローブボックス以外）】	-
	4	液体の放射性物質を取り扱う設備		第 11 条、第 29 条 火災【ドレンシステムの煙流入等】 第 15 条、第 31 条 材料【構造計算で示す設備、設計方針で示す設備(代表)】 第 20 条 廃棄【液体廃棄物】
	5	運搬・製品容器		第 4 条 臨界【臨界計算に係る運搬・製品容器の構造、形状】
	7	施設外漏えい防止堰	第 10 条 閉じ込め 【漏えい拡大防止】	-
	8	洞道	第 10 条 閉じ込め 【負圧維持】 ※負圧維持の詳細設計方針は Gr1 の換気設備で説明	第 5 条、第 26 条 地盤、第 6 条、第 27 条 地震【土木構造物】 第 11 条、第 29 条 火災【洞道の火災区域・火災区画】 第 12 条 溢水【洞道の地下水の流入が生じ難い構造】 第 14 条 安有【共用に伴う負圧管理等】 第 21 条 汚染防止【洞道の塗装】
	1	グローブボックス（オープンポートボックス、フードを含む）(Gr1)	第 10 条 閉じ込め ※Gr1 で説明	第 4 条 臨界【単一ユニット管理(質量管理) (代表)】 第 12 条 溢水【防護対象施設の機能喪失高さ(代表)】
	3	換気設備(Gr1)		第 5 条、第 26 条 地盤、第 6 条、第 27 条 地震【構築物(排気筒)の波及影響】
	6	機械装置・搬送設備(Gr1)		第 4 条 臨界【単一ユニット管理(形状寸法管理)】 第 12 条 溢水【溢水により安全機能を損なわない構造(代表)】
9	ラック/ピット/棚	第 4 条 臨界【ラック/ピット/棚の複数ユニットの構造設計】		
4 警報、遮蔽、安有関係条文の対象	13	警報設備等	第 18 条 警報 【警報に係る設計】	-
	14	遮蔽扉、遮蔽蓋	第 22 条 遮蔽 【遮蔽体の設計(代表)】	-
	16	その他（被覆施設、組立施設等の設備構成）	第 14 条 安有 【加工施設の設備構成】 【施設共通方針(代表)】	第 17 条 貯蔵【貯蔵施設の設備構成(代表)】
5 重大事故関係条文の対象	3	換気設備	第 30 条 重大事故等対処設備【健全性、1.2Ss 等】	第 5 条、第 26 条 地盤、第 6 条、第 27 条 地震【常設耐震重要重大事故等対処設備、常設耐震重要重大事故等対処設備以外】 第 33 条 閉じ込める機能の喪失【外部放出抑制、代替グローブボックス排気】

(代表) は、複数の設計説明分類に対して代表して説明する説明項目であることを示す。

2. 2 申請対象設備リスト（資料1）

資料1では、全ての申請対象設備に対して、抜け漏れなく具体的な設備等の設計として「説明すべき項目」（各条文の要求事項等）を展開できるように整理することを目的とし、全ての設備に「設計説明分類」を紐づけるとともに、各設備に対する「説明すべき項目」（各条文の要求事項等）を整理する。【対象とする設備，説明すべき項目の網羅性，申請対象設備の類型化】

具体的な資料内容として、設工認申請書添付書類 申請対象設備リストをもとに申請対象設備全てに対して対象となる設計として「説明すべき項目」（各条文の要求事項等）を明確にするるとともに、設計説明分類及びその設定に当たって考慮した主条文を紐づける。

各申請対象設備に対して資料2で展開する構造設計等の「設計項目」を踏まえて条文適合を効率的に説明することができる類型単位として「設計説明分類」を設定し、資料2に展開した際に「説明すべき項目」（各条文の要求事項等）との関係で抜け漏れがないようにする。

申請対象設備に対し、「説明すべき項目」（各条文の要求事項等）に対する設備の位置付けとして、「A：新規に設置するもの（MOXの場合は、新規に申請するもの（従前に認可実績がない設備）」、「B-1：設計条件が変更になったもの」、「B-2：設計条件が追加になったもの」、「B-3：新たに申請対象になったもの」、「B-4：設計条件に変更がないもの」の分類を紐づけ、関係する条文と適合説明の対象を明確にする。

さらに、「B-1：設計条件が変更になったもの」、「B-2：設計条件が追加になったもの」に該当するものについては、既認可からの設計変更の項目が明確になるよう、既認可からの変更点として、基本設計方針等の設計方針、仕様表に係る構造等の変更や評価方法等の変更など変更内容を記載する。

「説明すべき項目」（各条文の要求事項等）については、技術基準規則の各条文での要求事項を対象とする。その中で、重大事故等対処設備に係る条文においては、設計基準での要求事項と同様となる外的、内的ハザードに係る事項（外部衝撃による損傷の防止、溢水による損傷の防止、火災等による損傷の防止等）については、重大事故等対処設備に係る条文で同様の要求事項に対して設計を説明する必要があることを明確にするため、設計基準の条文において明確にするるとともに、重大事故等対処設備としての特別な要求の有無を注記で示す。

この中で、設計基準事象への対処及び重大事故等への対処において兼用で対処する設備については、その設備が属する設備区分の中で、主たる機能を確保する設備区分、従属して機能を確保する区分を明確にし、それぞれの設備区分を資料中に示す。

また、申請対象設備リストにおいて施設共通基本設計方針として整理した複数の設備に共通的な要求事項については、構造設計等として示す必要のある事項が抜けなく展開できるように資料1において施設共通基本設計方針と関係する設備を整理し、各要求事項と設計説明分類の関係を明確にする。

※施設共通基本設計方針：基本設計方針の設計方針が設備の構造を決める上で主要な事項に当たらないもので、複数の設備に対して共通的に展開するものを対象としたものであり、具体的には、B/Cクラスの耐震設計に係る事項、外部衝撃による損傷の防止における防護対象となる安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設に対する防護設計に係る事項や建屋に収納することによる防護設計に係る事項、溢水による損傷の防止における機能喪失高さの確保に係る事項等が対象となる。

上記に示す考え方に沿って資料1の整理を行うが、その際の記載等に係る留意事項等を以下に示す。

- 設計基準と重大事故で類似する設計要求として、竜巻、外部火災、火山、航空機落下、落雷等の外部衝撃による損傷の防止、溢水による損傷の防止、化学薬品漏えいによる損傷の防止等の各事象の要求事項と重大事故等対処設備（再処理の場合は第36条）の条文要求との関係性が明確になるよう、竜巻等の要求事項と重大事故等対処設備（再処理の場合は第36条）の要求事項との関係整理を資料1、2で明確にする。
- 資料1においては、設計基準の条文要求に対して重大事故（再処理の場合は第36条）で類似する設計要求がある場合は注記で関係性を示す。
- 施設共通 基本設計方針の対象がわかるように、該当する基本設計方針の主語等を記載し、関連する設計説明分類の番号を記載する。
- 設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲を整理し、資料1の申請対象設備リストの番号と紐付けることで資料1と資料2への繋がり等を整理する（資料1 別添）。

2. 3 各条文の基本設計方針及び設計説明分類の紐付整理（資料2）

資料2では、基本設計方針等の設計方針及び対象設備を踏まえ、「説明すべき項目」（各条文の要求事項等）と「設計説明分類」とを紐づけることにより、基本設計方針における要求種別を踏まえた「設計項目」（システム設計、配置設計、構造設計、評価）を明確にすることを目的に整理を行う。

【説明すべき項目の類型した分類への網羅的な展開】

上述の「設計項目」（システム設計、配置設計、構造設計、評価）については、設計として「説明すべき項目」（各条文の要求事項等）を主として以下に示すとおり分類する。

- ✓ システム設計：系統的な設計（システムとして機能を達成するための設計）
- ✓ 配置設計：配置による設計（配置設計：離隔距離の確保，地下階に配置，建屋内に収納等）
- ✓ 構造設計：機器等の構造に係る設計（構造設計：構造体としての形状，支持方法，材料等（波及的影響の考慮を含む））
- ✓ 評価：構造設計等により要求事項を達成できることを確認するための評価，要求事項を達成できることを確認するための評価に係る項目

各条00資料別紙2において整理した基本設計方針における要求種別は、共通06の考え方に基づいて整理を行ったものであるが、その要求を具体化する設備における「設計項目」とは、共通12において以下に示す関係にある。

要求種別		「設計項目」との関係
冒頭宣言	基本方針	<ul style="list-style-type: none"> • 具体的な設計方針は設置要求等の要求種別を設定した基本設計方針で展開するため、具体的な設計方針の展開先となる基本設計方針の対象を明確にする。 • 具体的な設計方針の展開先となる基本設計方針の対象がない場合は、要求種別の変更を検討する。 • 基本設計方針の内容が機能要求①等の要求種別の基本設計方針に対する設計の条件となる場合は、具体の設計を示す構造設計等の「設計項目」において、設計の条件となる基本設計方針との関係を明確にする。 <p>例) MOX 燃料加工施設で取り扱うプルトニウムの含有率等に係る基本設計方針の要求種別を冒頭宣言とし</p>

		ているが、崩壊熱除去に係る設計のインプット条件となることから関係するシステム設計等の「設計項目」において紐づけを行う。
定義	<u>用語の定義を行うもの及び設計の前提となる事項を設定するもの</u>	<ul style="list-style-type: none"> 用語の定義に関する基本設計方針は、他の基本設計方針との紐づけ等を行う対象としない。 設計の前提となる事項を設定するものは、設計条件にあたるもの等に当たる場合は、<u>具体の設計を示す構造設計等の「設計項目」において、設計の条件となる基本設計方針との関係を明確にする。</u>
設置要求	事業変更許可申請書、技術基準規則において、設備、機器を設置することを約束し、その設置する設備、機器に性能、機能を要求しないもの	<ul style="list-style-type: none"> 配置設計として「設計項目」を設定
機能要求①	設置する設備、機器に一定の機能を要求するもので、機能を達成することをシステム構成及び設備構成によって説明するもの	<ul style="list-style-type: none"> システム設計として「設計項目」を設定する。 基本設計方針の要求種別が、機能要求①と評価要求の組合せとなる場合は、システム設計と評価の「設計項目」を設定し、それぞれの関係を明確にする。
機能要求②	設置する設備、機器に技術基準の要求事項を満足するために必要な具体的な仕様（数値）によって適合説明するもの	<ul style="list-style-type: none"> 構造設計として「設計項目」を設定する。 基本設計方針の要求種別が、機能要求②と評価要求の組合せとなる場合は、構造設計と評価の「設計項目」を設定し、それぞれの関係を明確にする。
評価要求	設置する設備、機器が期待する機能を達成することを適合説明するために試験、評価、計算を必要とするもの	<ul style="list-style-type: none"> 評価として「設計項目」を設定 機能要求①、②の項に記載したように評価により構造設計等が適切に行われていることを確認する評価に該当する場合は、構造設計等の「設計項目」との関係を明確にする 上記の場合は、資料3に係る構造設計等と併せて展開して構造設計等を示し、資料4で評価に係る設計を展開する 評価のみで設計方針を達成する場合は資料4に展開 評価要求のみの要求種別を設定した場合でも、基本設計方針での要求を達成するための前提となる構造等の設計の有無を確認し、必要な「設計項目」を展開する。基本設計方針の要求を適切に分解し、設計としての担保事項等を抜けなく抽出する。
運用要求	保安規定等でその運用を担保するもの	<ul style="list-style-type: none"> 設備が機能を達成するために必要となる運用を定めるものであり、資機材の確保等の運用を規定し

		<p>ているが、設備の構造設計等と資機材等による運用による対応を合わせることにより要求事項を達成する場合は、関係する構造設計等の「設計項目」と紐づける。</p>
--	--	--

また、基本設計方針等の設計方針に対して複数の「設計説明分類」が関係する場合には、設備の構造等の類似性を踏まえて代表する「設計説明分類」を設定するとともに、類似性や重複した説明を避けるための説明順序を踏まえた「設計グループ」を設定し、代表する「設計説明分類」による「説明すべき項目」(各条文の要求事項等)に対する適合性の説明を行う。

この中で、「説明すべき項目」(各条文の要求事項等)のひとつである「既認可からの変更事項」を変更が必要となった基本設計方針等の設計方針との関連性を紐づけることで、具体の構造設計等の説明が必要な事項を明確にする。なお、代表する「設計説明分類」による説明においては、当該設備を代表として整理できるとする考え方を明確にする。

システム設計、配置設計、構造設計及び評価のそれぞれの「設計項目」については、「3.「システム設計、構造設計等」に係る説明(資料3)」及び「4.「解析、評価等」に係る説明(資料4)」で具体の設備等の設計を示す。

「3.「システム設計、構造設計等」に係る説明(資料3)」においては、設計項目のうちシステム設計、配置設計及び構造設計に関する具体の設備等の設計を示すこととし、資料2における設計項目の考え方が資料3における構造設計等の具体の設計方針に展開されることを明確にする。

また、構造設計等と関連する評価については、資料3で構造設計等との関係を示したうえで、具体的な評価等の方法については、資料4に展開する。

一方、評価のみの設計項目に関する具体の設備等の設計については、「4.「解析、評価等」に係る説明(資料4)」で具体の設備等の設計を示す。

なお、資料2における資料4での「解析、評価等」に係る代表設備の選定等の記載については、資料4に係る説明を行う際に追加等することにより、「システム設計、構造設計等」、「解析、評価等」に係る説明を段階的に示すこととする。

資料1で整理した施設共通基本設計方針と設計説明分類の紐付をもとに、資料2において必要な構造設計等の説明を行う。

基本設計方針等に係る設計方針と代表する設計説明分類の関係を整理し、資料2の紐付整理結果(参考2-1)として示すとともに、「設計項目」

ごとに代表が1つになるようにする。

資料2の紐付整理結果において、任意の設計説明分類の資料3で展開する基本設計方針がどれなのか、いつの説明グループで説明をするのかという情報を整理することで、資料3と説明グループの関係を明確にする。

各説明グループの説明に必要な個別補足説明資料とその内容を資料2に示すとともに、参考2-2として纏める。

3. 「システム設計、構造設計等」に係る説明（資料3）

資料3では、「設計説明分類」ごとに資料2で整理した構造設計等の「設計項目」に対して、構造設計等の設備等の具体の設計を示す。

構造設計等の設備等の具体の設計は、どの基本設計方針等の設計方針を踏まえて設計したのかがわかるよう紐づけを行うとともに、資料2における「設計項目」の考え方を踏まえ、資料3における構造設計等どのように展開したのかがわかるよう具体的に示す。

また、構造設計等の設備等の具体の設計に係る説明では、設計上考慮する要素を網羅的に挙げ、要求事項を達成するための構造設計等を示す。

資料3において、具体的な構造設計等を示し、要求事項が達成できているかの確認を行い、要求事項を達成するために必要な設計情報が不足している場合は、必要な「設計項目」を整理し、具体的な構造設計等の展開を検討するとともに、資料2にフィードバックを行う。

【要求事項】

- 工程室排気設備は、工程室を負圧に維持することで核燃料物質等の漏えいの拡大を防止する設計とする。

【具体的な設計への展開】

設計項目：システム設計

具体的な設計：核燃料物質等がグローブボックス等から工程室に漏えいした場合に、工程室から工程室外への核燃料物質等の移行を防止するため、工程室を負圧維持することが可能な工程室排気設備を設ける設計とする。

➡要求事項が系統設計に対する機能要求であるため、資料2ではシステム設計として「設計項目」を展開したが、具体的な設計への展開としては、以下の構成によるものが適切と考える。

- ① 核燃料物質等がグローブボックス等から工程室に漏えいした場合に、工程室から工程室外への核燃料物質等の移行を防止するため、露出した状態でMOX粉末を取り扱うグローブボックス等の核燃料物質等の漏えいの可能性のある設備を集約して設置し、当該区画を工程室として管理する。 ➡配置設計

- ② 核燃料物質等がグローブボックス等から漏えいする可能性のある区画である工程室に対して、工程室排気設備を設け、工程室を負圧維持することで工程室から工程室外への核燃料物質等の移行を防止する設計とする。➡システム設計（負圧維持に係る設計方針については、別の基本設計方針で展開）

【資料2へのフィードバック】

- 上述の整理の結果を踏まえ、資料2において、「設計項目」を配置設計とシステム設計を示し、その関連性を整理するとともに、資料3に展開する。

基本設計方針に関連する添付書類の記載を構造設計等の説明との関係を踏まえて示すとともに、当該添付書類の記載は、第1回申請で示したものをもとに展開することとし、構造設計等の説明を踏まえて添付書類の記載を追加等する必要がある場合は、修正していることがわかるように追加等を行う。

基本設計方針等の設計方針への適合性を説明する際に、設計説明分類に含まれる設備をさらに分類して説明をすることで設計の適合性が明確になる場合は、説明項目を細分化する。例えば、閉じ込め機能を説明する対象として分類した「グローブボックス（オープンポートボックス、フードを含む）」に対し、設計の細部である開口部における風速の維持等に係る設計を説明する場合に、「グローブボックス」、「オープンポートボックス」、「フード」に細分化し、具体の設計を示す。

上述の具体の設計の説明は、構造図等の図面と併せて示すとともに、設計方針と構造図等の図面における説明内容を紐づけることにより設計が設計方針に適合していることに係る説明性を確保する。

具体の設計において、複数の条文で関連して設計を決める必要がある場合は、各々の設計方針の関連性を示すことで複数の条文の基本設計方針等の設計方針に適合していること、各々の設計方針で相反していないこと等を明確にする。

構造設計等に係る既認可からの変更点については、基本設計方針等の設計方針への適合性説明としての構造設計等との関係を明確にしたうえで、構造図等の図面と併せて示す。

資料2で複数の「設計説明分類」の間で代表を選定した場合は、代表となる「設計説明分類」に対して構造設計等の設備等の具体の設計を示すとともに、代表以外の「設計説明分類」における代表との差分の設計を合わせて示す。

差分の説明においては、同一の設計項目ではない箇所に対し、代表となる設備等の設計との対比を記載することにより、差分が存在することを明確にした

上で、その差分の設計項目が、各条文の要求事項等に適合していることを示す。

同じ設計方針がシステム設計、構造設計等の複数の設計に関係する場合は、各設計に展開すべき設計方針の対象が明確になるよう付番等により紐づけを行うとともに、当該設計に展開しない設計方針が他のどの設計方針に展開されるものかを明確にする。

また、「設計説明分類」は複数の設備をまとめて合理的に説明可能な単位として整理していることを踏まえ、「設計説明分類」に含まれる複数の設備の構造設計等の説明を代表となる設備で示す。

代表との差異がある設備に対しては、差異が生じる条件を明確にするとともに、当該差異に対しても設計方針に沿った設計であることを示す。

構造設計等と関連する評価の項目については、資料2での紐づけを踏まえて資料3において、「解析・評価等」における解析・評価の条件（耐震の場合、解析モデルの設定条件など）設定に当たって、「システム設計、構造設計等」で特別に考慮する構造設計（以下、「評価にあたって特別に考慮する構造設計等」という。）を示すとともに、評価の項目では構造設計等を踏まえてどういう観点で評価を行うかを明確にする。具体的な評価方法等については、資料4で展開する。

上記に示す考え方に沿って資料3を整理することとし、これらの説明を行うため、設計説明分類ごとに「①詳細設計展開表」、「②詳細説明図」、「③既認可からの変更点」で示すことにより、設計項目（システム設計、配置設計、構造設計、評価）を明確にする。

（1）①詳細設計展開表

- 設計説明分類ごとに、資料2で関連性を示した基本設計方針等の設計方針に対して、適合性に係る具体的な構造設計等の設計を示す。
- 複数の設計説明分類の設計に跨る基本設計方針の要求事項については、それぞれの設計説明分類で説明する事項を明確にする。
- 構造設計等を代表で説明する設計説明分類と代表以外の設計説明分類がある場合、代表で説明する設計説明分類の「①詳細設計展開表」において、代表以外の設計説明分類の行を追加して代表との差分についての展開を行う。
- 「代表以外の設計説明分類」欄で、代表の構造設計等を展開する行は、(代表)と記載し、代表以外の設計説明分類を展開する行は、対象の代表以外の設計説明分類の名称を記載する。なお、基本設計方針の展開対象が設計説明分類1つのみで、代表説明が発生しない場合は、本欄

は「－」とする。

- 「代表以外の設計説明分類」以降の欄は代表の設計説明分類と同じ欄との差分の有無を確認する。差分がある場合は、差分の内容を記載し、差分がない場合は「－」を記載する。但し、既認可からの変更点は、代表との差分ではなく代表以外の設計説明分類に対しての既認可からの変更点を記載する。
- 構造設計等の具体的な設備等の設計を行う「システム設計（又は構造設計、配置設計）」欄において、代表と構造設計等の差分の説明が発生した場合は、代表の設計説明分類の「②詳細説明図」において、代表の構造設計等の説明と併せて代表以外の設計説明分類の具体的な設備等の設計上の差分について説明を行う。
- 同じ設計説明分類に含まれる設備が複数ある場合は、共通的な構造設計等により代表説明を行う等の合理的な説明方法を展開するとともに、要求事項の違いや、具体的な設備等の設計の違い等により、必要な説明事項を書き分ける必要がある場合は、構造設計等の欄において【】で設計説明分類内の対象設備を明確にし、具体的な設備等の設計として説明が必要な内容について全て記載を行う。
- また、構造設計等に係る説明の根拠を個別補足説明資料で展開する必要がある場合には、関連する個別補足説明資料との関係を示す。
- 設計のインプット、アウトプットの関係として他条文の要求事項を踏まえた構造設計等と関係する場合は、関連する条文の構造設計等の項目との関係性を明確にする。
- 基本設計方針等の要求事項において、既認可から条件等が変更され、それを踏まえて構造設計等を既認可から変更している場合は、既認可からの変更として要求事項との関係も併せて明確にする。

(2) ②詳細説明図

- 冒頭に、全体構成を示す目次を添付する。本目次においては、主条文の構造設計等を主軸に、関連する他条文の構造設計等を示す。また、他の設計説明分類における設計とも基本設計方針番号で紐づける。
- 目次の構成については、設計説明分類の主条文及び関連条文の詳細設計方針を踏まえ、主条文を軸に項目をたて、さらに細かい内容は階層を下げて項目立てする。関連条文は主条文と直接関連する詳細設計方針について、主条文の対応する詳細設計方針の説明項目の中に含めた構成とする。

- 各目次項目には、各基本設計方針の要求事項に対する構造設計等の説明項目とするとともに、各項目に対する条文の説明内容の冒頭に、【条文番号】と（ ）書きで基本設計方針の要求事項の概要を示す。
- 複数の設計説明分類の設計に跨る基本設計方針の要求事項については、関連する設計説明分類の設計を目次の表及び、資料3②の該当する説明頁の注記で記載することにより、資料間の繋がりを持たせた記載とする。
- 詳細説明図として使用する図中に示す寸法等の設計情報については、要求事項への適合説明上必要なもののみを対象として示す。

(3) ③既認可からの変更点

- 設計説明分類ごとに、資料3①詳細設計展開表に示した設計方針を受けて、既認可から変更した箇所について図を用いて示す。
- 基本設計方針等の設計方針での要求事項との関係がわかるように変更点を示す。

4. 「解析、評価等」に係る説明（資料4）

「解析、評価等」に係る説明としては、解析・評価の目的、条件（条件となる値等のインプット、条件設定に係る根拠等）、方法等について説明する。

資料2で設計項目を評価とした項目を対象として、評価条件の設定、評価方法、評価式、既認可からの変更点について説明することとし、資料3で示す構造設計等と関連する事項については、資料3での構造設計等のどの部分と関連するか、何をインプットとして考慮しているか等を示す。

また、評価条件の設定や評価方法、評価式等に対して、その設定等の根拠を示すこととし、その説明を個別補足説明資料で展開する場合には、解析・評価等として示す設計で示す内容との関係を明確にする。

本説明においても、評価方法等の類似性等を考慮し、代表による説明を行うこととし、代表とした項目については、その代表性の説明及び代表以外との差分がある場合は、その差分を説明する。

以 上

別添 設計説明分類、説明グループ

別添 1 再処理施設及び廃棄物管理施設

申請対象設備の類型〈設計説明分類の設定〉

- 「説明すべき項目」（各条文の要求事項等）を踏まえた申請対象設備の類型として、申請対象設備に対し、今回の設工認申請における「B-1：設計条件が変更になったもの」、「B-2：設計条件が追加になったもの」を変更の観点として整理することとし、外的・内的ハザードに対する防護設計を主軸に「設計説明分類」を設定。
- 上記の設計方針の類似性を考慮した「設計説明分類」として、構造や防護設計で期待する機能、設計で考慮する環境条件を踏まえ、以下の6分類を設定。
- なお、再処理施設とMOX燃料加工施設等の他施設との共用設備については、設備の主たる所有施設である再処理施設において構造設計等の設計を示す。その際、共用する他の施設での要求事項を踏まえて「説明すべき項目」（各条文の要求事項等）を満足していることを説明する。

No	設計説明分類	分類の考え方
1	建物・構築物	それ自体が防護対象になるものや防護対象をハザードから守る対策設備としての機能などの要件を考慮して構造設計等を説明
2	屋外 機器・配管	<ul style="list-style-type: none"> ● ハザードに対する防護対象に対し考慮する環境条件を踏まえ、屋外/屋内に分けて設定 ● 重大事故等対処設備については、外的・内的ハザードに対する防護設計については設計基準対象施設と類似しており、これらの類似性を踏まえて分類。また、設計基準と共通的なハザードに対する防護設計に加え、重大事故等対処設備としての機能要求を踏まえた構造設計等についても説明。
3	屋内 機器・配管	<ul style="list-style-type: none"> ● また、重大事故等対処設備の可搬設備は、保管場所と使用場所で考慮べき設計条件等が異なる場合があり、構造設計等として説明すべき事項は保管場所に対する外的ハザードの説明が主となることから、保管場所を踏まえ「屋外 機器・配管」等に分類 ● 屋外/屋内に跨って設置される設備等については、構造設計等を説明する上で外的ハザードに対する考慮事項が主となることから、「屋外 機器・配管」に分類
4	竜巻防護対策設備	各対策設備に守られる設備の配置などを踏まえて構造設計等を説明する
5	火災防護対策設備	
6	溢水防護対策設備	

申請対象設備の類型 <設計説明分類の設定>

※主従は再処理施設が主となるため、再処理施設の設備区分を考慮して整理
 DB：設計基準の対処設備、DB/SA：設計基準の対処設備（重大事故等対処設備と兼用）、SA：重大事故等対処設備
 再：再処理施設、廃：廃棄物管理施設

項目 No.	設計説明分類	主な対象		
		【再処理施設】	【再処理施設/廃棄物管理施設共用】※	【廃棄物管理施設】
再1 廃1	建物・構築物	<ul style="list-style-type: none"> 建屋（前処理建屋，分離建屋，緊急時対策建屋，第1保管庫・貯水所等） 構築物（主排気筒等） 洞道，地下水排水設備 アクセスルート（屋外アクセスルート周辺の法面含む） 	<ul style="list-style-type: none"> 構築物（北換気筒） 	<ul style="list-style-type: none"> 建屋（ガラス固化体貯蔵建屋等） 地下水排水設備
再2 廃2	屋外 機器・配管 ※内の事象を考慮するものを含む	<ul style="list-style-type: none"> 廃棄施設（DB:屋外ダクト等，DB/SA:屋外配管等，SA:屋外配管等） 計測制御設備（DB:安全冷却水系膨張槽水位計，監視カメラ，SA:けん引車*等） 放射線管理施設(DB/SA:モニタリングポスト等，SA:監視測定用運搬車等） その他設備（電気設備（SA:可搬型発電機*等），ユーティリティ設備（DB:冷却塔等，SA:大型移送ポンプ車*，可搬型建屋外ホース*等） <p>* 屋外又はコンテナに保管する可搬型設備</p>	<ul style="list-style-type: none"> 放射線管理施設（DB:積算線量計等，DB/SA:気象観測設備） その他設備（電気設備(DB:燃料貯蔵設備，DB/SA:受電開閉設備)，ユーティリティ設備（DB:ボイラ等）等） 	<ul style="list-style-type: none"> 放射線管理施設（ダストサンブラ）
再3 廃3	屋内 機器・配管 ※外的事象を考慮するものも含む	<ul style="list-style-type: none"> プロセス設備（DB:プルトニウム溶解槽，パネル難燃化の対象となるグローブボックス等，DB/SA:溶解槽，燃料貯蔵プール等，SA:重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（エンドピース酸洗浄槽用）等） 廃棄施設（DB:建屋排風機，給気ユニット，海洋放出管理系等，DB/SA:排風機，廃ガス洗浄塔等，SA:凝縮器，廃ガス貯留槽等） 計測制御施設（DB:固化セル温度計，制御室空調ユニット等，DB/SA:溶解槽圧力計，安全系監視制御盤等，SA:廃ガス貯留設備の圧力計，可搬型冷却水流量計*等） 放射線管理施設（DB:ガンマ線エリアモニタ等，DB/SA:主排気筒ガスモニタ等，SA:可搬型ガスモニタ*等） その他施設（電気設備（DB:第2非常用ディーゼル発電機，誘導灯，非常灯等，DB/SA:非常用メタクラ等，SA:重大事故対処用母線分電盤等），ユーティリティ設備（DB:安全蒸気ボイラ等，DB/SA:安全冷却水中間熱交換器等，SA:圧縮空気自動供給ユニットポンベ等），通信連絡設備（DB/SA:ページング装置，統合原子力防災ネットワーク I P 電話等，SA:可搬型通話装置*等），遮蔽設備 等） <p>* 建屋内に保管する可搬型設備</p>	<ul style="list-style-type: none"> 廃棄施設（DB：低レベル固体廃棄物貯蔵エリア（第1貯蔵系）等） 放射線管理施設（DB:入退域管理装置等） その他施設（電気設備（DB/SA：1号,2号受電変圧器等）ユーティリティ設備（DB:ボイラ等，DB/SA:常用空気圧縮機等），通信連絡設備（DB：ページング装置（北換気筒管理建屋），DB/SA:所内携帯電話等），遮蔽設備（DB:第2低レベル廃棄物貯蔵建屋の遮蔽設備） 	<ul style="list-style-type: none"> 管理施設（ガラス固化体貯蔵建屋の貯蔵ピット（収納管/通風管）等） 受入れ施設（ガラス固化体放射線測定装置等） 計測制御系統施設（収納管排気設備の入口圧力計等） 放射線管理施設（冷却空気出口シャフトモニタ等） その他設備（廃棄施設（検査室給気ユニット等），電気設備（6.9kV運転予備用母線等），通信連絡設備（一般加入電話等），遮蔽設備（ガラス固化体貯蔵建屋の遮蔽等））
再4	竜巻防護対策設備	<ul style="list-style-type: none"> 飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔A）等 飛来物防護板（主排気筒接続用 屋外配管及び屋外ダクト）等 	-	-
再5 廃4	火災防護設備	<ul style="list-style-type: none"> 感知器，水素漏えい検知器，消火用水貯槽，二酸化炭素消火設備，防火ダンパ等 	<ul style="list-style-type: none"> 消火用水貯槽等 	<ul style="list-style-type: none"> 水素漏えい検知器，二酸化炭素消火設備等
再6	溢水対策設備	<ul style="list-style-type: none"> 堰，防水扉，止水板及び蓋，施設外漏えい堰，化学薬品防護板等 	-	-

申請対象設備の類型〈説明グループの設定〉

- 再処理施設及び廃棄物管理施設については、廃棄物管理施設に係る「説明すべき項目」の内容の大部分が再処理施設の説明に包含されることを踏まえ、類似性を考慮した類型化として、再処理施設及び廃棄物管理施設を合わせた「説明グループ」を設定する。
- 「説明グループ」の設定及び順序に係る考え方は、「設計説明分類」の設定で考慮した追加要求事項、設備の構造設計等を決める上で主となる事項、「説明すべき項目」の重要度、説明グループごとの説明事項のボリューム感、施設全般に係る共通的な要求事項などを踏まえて設定する。具体は以下の通り。

【説明グループ1】

- ◆ 設計説明分類で考慮した外的ハザード、内的ハザードのうち、構造設計等を決めるうえでの主たる事項となる**外的ハザード**（外部衝撃、耐震）に対する防護設計を優先して説明するため、外部衝撃関係を主条文とした**説明グループ1**を設定。説明グループ1では、再処理施設に対して以下の事項を説明。
 - ✓ 建物・構築物、屋外 機器・配管に係る外部衝撃（竜巻、火山等）・耐震に対する構造強度の確保、落雷に対する避雷設備の構造設計及び航空機落下に対する配置及び防護設計、屋内 機器・配管に係る外部衝撃に対する防護設計（降下火砕による腐食防止、降下火砕物の侵入防止、外部火災に対する離隔距離の確保・耐火塗装、落雷に対する防護設計、生物学的事象に対するバードスクリーン等）に係る構造設計等
 - ✓ 上記と**関連する**外部衝撃を考慮した重大事故等対処設備に係る構造設計等（**位置的分散、固縛等**）
 - ✓ 建物・構築物、屋外 機器・配管に係る重大事故等対処設備を収納する建屋及び重大事故等対処設備の機能維持として考慮する1.2Ssに対する構造設計、構造の維持によるアクセスルート（**屋内・屋外**）の確保等
 - ✓ 竜巻防護対策設備に係る外部衝撃、耐震に対する構造強度の確保等の構造設計等
 - ✓ 溢水対策設備のうち、重大事故等対処設備と兼用のプールにおける止水板、蓋に係る外部衝撃に対する防護設計
 - ✓ 建物・構築物の構造と関連する安全避難通路及び避難用照明に係る配置設計
- ◆ なお、「降水に対する防護対策(貫通部止水処理等)」と説明グループ2の溢水/薬品における対策（建屋入口高さの確保、貫通部止水処理）のように、説明グループ2以降の他条文に対する構造設計等の説明内容と同様なものは、後段の説明グループで説明。
- ◆ また、重大事故等対処設備の機能に係る「個数・容量」等に係る事項については、他施設との共用も考慮して説明する必要があることから、説明グループ3で説明。

申請対象設備の類型〈説明グループの設定〉（続き）

【説明グループ2】

- ◆ 内的ハザードのうち、追加要求となる**溢水、化学薬品漏えい**に対する防護設計を優先して説明するため、溢水、化学薬品漏えいを主条文とした**説明グループ2**を設定。説明グループ2では、再処理施設に対して以下の事項を説明。
 - ✓ 溢水、化学薬品漏えいの防護設計と関連する建物・構築物のうち洞道に係る耐震に対する構造設計
 - ✓ 建物・構築物に係る屋外溢水の流入防止・貫通部止水処置、屋外 機器・配管に係る溢水（没水、被水、蒸気影響、腐食性ガス影響）に対する防護設計
 - ✓ 屋内 機器・配管に係る溢水（没水、被水、蒸気影響、プールのロッシングによる漏えい）に対する防護設計、溢水源から除外する機器・配管に係る構造設計
 - ✓ 上記と共通する溢水を考慮した重大事故等対処設備に係る防護設計（位置的分散・予備品への交換による機能維持・防水シートによる保護等、溢水源等に係る1.2Ssを考慮した構造設計、溢水を考慮したアクセスルートに係る配置設計等）
 - ✓ 溢水対策設備に係る構造設計（水圧・Ssに対する構造強度の確保、1.2Ssに対する機能維持等）
 - ✓ 溢水評価の前提となる溢水源となる機器・配管、溢水から防護する設備、**溢水経路**等の配置設計、構造設計等

【説明グループ3】

- ◆ 今回の設工認申請において主要な追加要求となる**重大事故等対処設備の機能設計**に対する構造設計等を説明するため、重大事故の個別条文への適合性を説明対象とする**説明グループ3**を設定。
 - ✓ 重大事故等対処設備に係る機能維持（個数・容量、悪影響防止、**操作性**、対処に必要な設備（蒸発乾固等の直接的な対処に用いる設備及び計装設備・通信連絡設備等の対処の支援に必要な設備）の機能、1.2Ssを考慮した機能維持、強度確保（材料及び構造））に係るシステム設計、構造設計等を説明

申請対象設備の類型〈説明グループの設定〉（続き）

【説明グループ4】

- ◆ 内的ハザードのうち、変更事項となる**火災防護**に対する構造設計等を説明するため、火災等による損傷の防止の条文への適当性を対象とする**説明グループ4**を設定。
- ✓ 火災区域・区画に係る配置設計、火災等の発生防止・影響軽減に係る構造設計等
- ✓ 火災感知設備・消火設備に係る構造設計等

【説明グループ5】

- ◆ 追加要求事項のひとつである重大事故発生時の環境や有毒ガスを考慮した**居住性機能**に対する構造設計等を説明するグループとして、制御室等、緊急時対策所の条文への適合性を説明対象とする**説明グループ5**を設定。
- ✓ 制御室、緊急時対策所の居住性確保に係る構造設計、制御室に関連する外部状況を把握するための設備に係る構造設計等

【説明グループ6】

- ◆ 設計基準の個別条文の変更事項のうち、重大事故の個別条文と分けて説明が可能な事項(**電気設備のHEAF対策等**)に対する適合性を説明対象とする**説明グループ6**を設定。
- ✓ HEAF対策、一相開放故障対策に係る構造設計等

【説明グループ7】

- ◆ 安有の**共通的な要求事項の条文及びその他の事項**(廃棄物貯蔵設備の増容量等に係る遮蔽等)への適合性を説明対象とする**説明グループ7**を設定。

- 各説明グループに係る説明項目等については、別添に詳細を示す。

説明グループ (再処理施設及び廃棄物管理施設)

<説明グループ1>

主条文と独立して説明が可能な関連条文の設計項目については、他の設計説明分類の共通的な設計方針とまとめて説明することを念頭に、別の説明グループにおいて説明。

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文	別の説明グループで説明を行う関連条文(前の説明グループで関連条文を一度示した設計説明分類については、説明済みの関連条文を除いている。)
1 外部衝撃関係	再1	建物・構築物	第8/36条 外部衝撃/重大事故(竜巻) 【構造強度設計(建物・構築物)】 《Gr1/ 廃1》	第5/32条 地盤, 第6/33条 地震 【建物・構築物(屋外重要土木構造物以外)】《Gr1/廃1》 【機器(定式化, FEM)】【配管系】【B,Cクラスの設計方針】 【地下水排水設備の設計】《Gr1/廃1》 第7/34条 津波 【津波による損傷を防止する設計】《Gr1/再2》 第8/36条 外部衝撃/重大事故 (火山)【構造強度設計(建物)】《Gr1/廃1》 【構造強度設計(構築物)】(Gr1/再4を代表に説明) 【腐食防止設計(塗装若しくは腐食し難い金属の使用)】(Gr1/再4を代表に説明) 【腐食防止設計(外壁塗装, 屋上防水)】《Gr1/廃1》 【降下火砕物の侵入防止設計(防雪フード設置)】《Gr1/廃1》※7 【降下火砕物に対する防護設計(吹き上げ等)】※3 (外火) 【構造強度設計(建物)】《Gr1/廃1》【構造強度設計(構築物)】 【離隔距離を確保する設計(建物)】《Gr1/廃1》 【離隔距離を確保する設計(構築物)】 【耐火塗装(DB対象)】(Gr1/再4を代表に説明) (航空機)【配置・防護設計(落下確立評価等の個別補足説明提示)】(DB対象) (落雷)【直撃雷対策(建物・排気筒(飛来物防護板含む)】 《Gr1/廃1》 (その他)【高温に対する防護対策(Gr1/再2を代表に説明)】 【降水/積雪に対する防護対策(吹き上げ)】※3 【積雪の侵入防止設計(防雪フード設置)】《Gr1/廃1》※7 【生物学的事象に対する防護対策(バードスクリーン)】《Gr1/廃1》 【塩害に対する防護対策(塗装, 絶縁性の維持等)】 (Gr1/再2を代表に説明)	第8/36条 外部衝撃/重大事故 (その他)【降水に対する防護対策(貫通部止水処理等)】(Gr2/再1で説明)※1 【生物学的事象に対する防護対策(貫通部止水処理)】(Gr2/再1で説明)※1 第11/35条 火災 【火災区域・区画(Gr4/再3を代表に説明)】 第12/36条 溢水/重大事故 【建屋内への流入防止設計(Gr2/再1で説明)】※1 【没水, 被水, 蒸気影響に対する設計(屋外)】(Gr2/再2を代表に説明)※2 【溢水経路等の配置設計(Gr2/再1で説明)】 第13/36条 薬品/重大事故 【建屋内への流入防止設計(Gr2/再1で説明)】※1 【没液, 被液, 腐食性ガス影響に対する設計(屋外)】(Gr2/再2を代表に説明) 第16/36条 安有/重大事故 【共用(Gr3/再3を代表に説明)】※5 【環境条件(温度, 圧力, 湿度, 放射線等)】(Gr3/再3を代表に説明) 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】 第17/37条 材料 【設計方針(Gr3/再3を代表に説明)】 【構造計算(Gr3/再3を代表に説明)】 第30/50条 緊対 【緊急時対策所に関する設計(Gr5/再1で説明)】 【SA時の要員の収容に関する設計(Gr5/再1で説明)】 第36条 重大事故 【悪影響防止設計(DB設備への悪影響防止設計)】(Gr3/再3を代表に説明)※5 【個数・容量(Gr3/再2を代表に説明)】※5 【屋内, 屋外アクセスルートの確保(内的事象)】(Gr2/再1で説明)※6 【1.2Ss機能維持(洞道)】(Gr2/再1で説明)※6 第38条 臨界(SA)【臨界事故対処(Gr3/再1,2,3で説明)】 第39条 蒸発乾固【蒸発乾固対処(Gr3/再1,2,3で説明)】 第40条 水素爆発【水素爆発対処(Gr3/再1,2,3で説明)】 第41条 有機溶媒【TBP等の錯体の急激な分解反応対処(Gr3/再1,2,3で説明)】 第42条 プール【プール水位低下対処(Gr3/再1,2,3で説明)】 第44条 放出抑制【放射性物質の放出抑制(Gr3/再1,2,3で説明)】 第45条 水供給【SA対処に必要な水源確保(Gr3/再1,2,3で説明)】 第49条 監視【放射性物質の濃度及び線量の監視, 測定(Gr3/再1,2,3で説明)】
			(補足: 前回資料からの変更点) 再処理及び廃棄物管理施設の別添については、前回提出資料からの変更点を以下の通り示す。 ・DBの設計項目及び設計項目以外の変更箇所: 青字 ・SAの設計項目の変更箇所: 赤字		

・設計説明分類で考慮した外的ハザード, 内的ハザードのうち, 構造設計等を定めるうえでの主たる事項となる外的ハザード(外部衝撃, 耐震)に対する防護設計を優先して説明するため, 外部衝撃関係を主条文とした説明グループ1を設定。

※ 下線の条文は、当該説明グループで説明が完了する条文を示す。また、条文名称は略称とする。
 ※ []は、説明内容を示す。なお、「※数字」は関連する設計項目のリンクを示し、再処理、廃棄物の説明Grの最終頁に注記一覧として設計項目の関連性を示す。
 ※ (Gr○(説明グループ)/○(項目番号))は、展開先のグループ、設計説明分類の項目番号を示す。
 ※ << >>は、別グループ又は同じグループの別の設計説明分類からの展開元を示す。
 ※ 主条文については、説明グループ1~4では各設計説明分類を設定するにあたり考慮したハザードを踏まえ設定する。説明グループ5,6は個別の条文要求(保安電源, 制御室, 緊対), 説明グループ7は共通事項(安有)に対する説明が主となることを踏まえ、説明の対象となる設備をハザードを踏まえ設定した設計説明分類とは別にそれぞれの設備単位で第2の主条文を設定する。
 ※ 赤字は、SA特有の設計項目を示す。また、DB/SA条文で示す黒字の設計項目は、DB, SAどちらにも関連する設計項目として示す。ただし、その中でDB対象に係る設計項目を示す場合は、【設計項目 (DB対象)】と記載する。

説明グループ (再処理施設及び廃棄物管理施設)

<説明グループ1> (続き)

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文	別の説明グループで説明を行う関連条文(前の説明グループで関連条文を一度示した設計説明分類については、説明済みの関連条文を除いている。)	
1 外部衝撃関係	再 2	屋外 機器・配管	<p>第8/36条 外部衝撃/重大事故(竜巻) 【構造強度設計(機器)】 【固縛及び飛来対策区域外への退避等(運用), 悪影響防止(竜巻飛来物)】 【多様性・位置的分散(屋外可搬(外的事象))】</p>	<p>第5/32条 地盤, 第6/33条 地震 【機器(定式化)】【配管系】 【B,Cクラスの設計方針】</p> <p>第7/34条 津波 【津波による損傷を防止する設計(Gr1/再1を代表に説明)】</p> <p>第8/36条 外部衝撃/重大事故(火山) 【構造強度設計(機器)】 【可搬型重大事故等対処設備の損傷防止(フィルタ交換, 清掃, 除灰(除雪含む)及び屋内への配備)】 【腐食防止設計(塗装若しくは腐食し難い金属の使用)(Gr1/再4を代表に説明)】 【降下火砕物の侵入防止設計(冷却塔)】 【腐食/摩耗防止設計(Gr1/再3)】(外火) 【構造強度設計(機器)】 【離隔距離を確保する設計(機器)(Gr1/再3)】 【耐火塗装(DB対象)(Gr1/再4を代表に説明)】 【遮熱板】(航空機) 【分散配置(DB対象)】(落雷) 【間接雷対策(Gr1/再3を代表に説明)】 【配置設計(屋外機器)】 【可搬型重大事故等対処設備の損傷防止(分散配置)】(その他) 【凍結に対する防護対策(保温, 不凍液の使用等)】 【高温に対する防護対策(Gr1/再1,3,6,廃3)】 【塩害に対する防護対策(塗装, 絶縁性の維持等)(Gr1/再1,廃2)】 【電磁的障害に対する防護対策(Gr1/再3を代表に説明)】</p> <p>第36条 重大事故 【多様性・位置的分散(外的事象)(Gr1/再3と合わせて位置的分散を説明)】 【多様性・位置的分散(屋外(外的事象))】 【多様性・位置的分散(屋外可搬(地震))】 【多様性・位置的分散(可搬(津波))(Gr1/再3と合わせて位置的分散を説明)】 【環境条件(可搬(津波))(Gr1/再3と合わせて説明)】 【環境条件(可搬(地震))】 【1.2Ss機能維持(可搬型SA設備の加振試験)】※6 【操作性(外的事象)】</p>	<p>第8/36条 外部衝撃/重大事故(その他) 【降水に対する防護対策(侵入防止構造)(Gr2/再2で説明)】※2 【生物学的事象に対する防護対策(侵入防止構造)(Gr2/再2で説明)】※2</p> <p>第10条 閉じ込め 【崩壊熱除去(Gr7/再2で説明)】</p> <p>第11/35条 火災 【火災区域・区画(Gr4/再3を代表に説明)】</p> <p>第12/36条 溢水/重大事故 【没水, 被水, 蒸気影響に対する設計(屋外), 影響を受けない範囲への保管, 防水シートによる保護(Gr2/再2で説明)】※2</p> <p>第13/36条 薬品/重大事故 【没液, 被液, 腐食性ガス影響に対する設計(屋外)(Gr2/再2で説明)】</p> <p>第15条 安重 【多重化(Gr7/再2で説明)】</p> <p>第16/36条 安有/重大事故 【内部発生飛散物による損傷を防止する設計(Gr7/再3を代表に説明)】 【共用(Gr3/再3を代表に説明)】※5 【環境条件等(温度, 圧力, 湿度, 放射線等)(Gr3/再3を代表に説明)】 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】 【試薬貯槽地下化(DB対象)(Gr7/再2で説明)】</p> <p>第17/37条 材料 【設計方針(Gr3/再3を代表に説明)】 【構造計算(Gr3/再3を代表に説明)】</p> <p>第21/49条 放管/監視 【伝送多様化(DB対象)(Gr3/再2で説明)】 【放射性物質の濃度及び線量の監視, 測定(Gr3/再1,2,3で説明)】 【気象条件の測定(Gr3/再2,3で説明)】</p> <p>第23/48条 制御室 【外部の状況を把握するための装置(Gr5/再2で説明)】</p> <p>第29/46条 保安電源/電源 【HEAF対策(Gr6/再3を代表に説明)】 【一相開放故障時対策(Gr6/再3を代表に説明)】</p>	<p>(次頁に続く)</p>
				44		

説明グループ（再処理施設及び廃棄物管理施設）

<説明グループ1>（続き）

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文	別の説明グループで説明を行う関連条文(前の説明グループで関連条文を一度示した設計説明分類については、説明済みの関連条文を除いている。)
1 外部衝撃関係	再 2	屋外 機器・配管	(前頁のとおり)	(前頁のとおり)	<p>(前頁からの続き)</p> <p>第36条 重大事故</p> <p>【多様性・位置的分散(外的事象)(Gr2/再2,3で説明)】</p> <p>【多様性・位置的分散(内的事象)(Gr2/再2,3で説明)】</p> <p>【悪影響防止設計(系統影響)(Gr3/再3を代表に説明)】</p> <p>【悪影響防止設計(可搬型放水砲)(Gr3/再2で説明)】</p> <p>【環境条件等(汽水を供給する系統)(Gr3/再3を代表に説明)】</p> <p>【個数・容量(Gr3/再2で説明)】×5</p> <p>【操作性(共通)(Gr3/再3を代表に説明)】</p> <p>【操作性(事故環境)(Gr3/再3を代表に説明)】</p> <p>第38条 臨界(SA)</p> <p>【臨界事故対処(Gr3/再1,2,3で説明)】</p> <p>第39条 蒸発乾固</p> <p>【蒸発乾固対処(Gr3/再1,2,3で説明)】</p> <p>第40条 水素爆発</p> <p>【水素爆発対処(Gr3/再1,2,3で説明)】</p> <p>第41条 有機溶媒</p> <p>【TBP等の錯体の急激な分解反応対処(Gr3/再1,2,3で説明)】</p> <p>第42条 プール</p> <p>【プール水位低下対処(Gr3/再1,2,3で説明)】</p> <p>第44条 放出抑制</p> <p>【放射性物質の放出抑制(Gr3/再1,2,3で説明)】</p> <p>第45条 水供給</p> <p>【SA対処に必要な水源確保(Gr3/再1,2,3で説明)】</p> <p>第46条 電源</p> <p>【SA対処に必要な電源確保(Gr3/再2,3で説明)】</p> <p>第47条 計装</p> <p>【SA対処時の情報把握(Gr3/再2,3で説明)】</p> <p>第50条 緊対</p> <p>【SA対処の指示を行うために必要な設備(Gr5/再2,3で説明)】</p>

説明グループ（再処理施設及び廃棄物管理施設）

<説明グループ1>（続き）

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文	別の説明グループで説明を行う関連条文 (前の説明グループで関連条文を一度示した設計説明分類については、説明済みの関連条文を除いている。)
1 外部衝撃関係	再 3	屋内 機器・ 配管	第12/36条 溢 水/重大事故 ※Gr2で説明	<p>第8/36条 外部衝撃/重大事故 (竜巻) 【構造強度設計(気圧差)《Gr1/廃3》】 【配置設計《Gr1/再6,廃3》】 【多様性・位置的分散(屋内可搬(外的事象)) 【予備品を用いた復旧措置により機能を確保する設計 (火山) 【配置設計《Gr1/再6,廃3》】 【降下火砕物の侵入防止設計(換気設備給気系等へのフィルタ の設置等)《Gr1/廃3》】 【貯蔵ピットの閉塞防止設計(DB対象)《Gr1/廃3》】 【腐食/摩耗防止設計(Gr1/再2を代表に説明)】 【間接的影響に対する設計(7日間の電源供給)(DB対象)】 (外火) 【配置設計《Gr1/再6,廃3》】 【ばい煙の侵入防止設計(フィルタ又はワイヤーネットの設置含む)】 【離隔距離を確保する設計(機器)(Gr1/再2を代表で説明)】 【輻射熱に対する構造強度設計】 【貯蔵ピットのばい煙による閉塞防止設計(DB対象)《Gr1/廃3》】 【ばい煙の侵入防止設計(フィルタ設置)《Gr1/廃3》】 (落雷) 【間接雷対策《Gr1/再2》】 【配置設計(屋内機器)《Gr1/再6,廃3》】 (その他) 【凍結に対する防護対策(建屋収納, 給気加熱)《Gr1/再6,廃3》】 【高温に対する防護設計(Gr1/再2を代表に説明)】 【積雪に対する防護対策(給気加熱)《Gr1/廃3》】 【生物学的事象に対する防護対策(フィルタ設置)《Gr1/廃3》】 【塩害に対する防護対策(防食処理, フィルタ設置)《Gr1/廃3》】 【有毒ガスに対する防護対策】 【電磁的障害に対する防護対策《Gr1/再2》】</p> <p>第14条 避難通路【避難用照明】 第36条 重大事故【多様性・位置的分散(外的事象) (Gr1/再2と合わせて位置的分散を説明)】 【多様性・位置的分散(接続口(地盤))]】 【多様性・位置的分散(接続口(外的事象))]】 【多様性・位置的分散(可搬(津波))(Gr1/再2と合わせて位 置的分散を説明)】 【多様性・位置的分散(屋内可搬(地震))(Gr1/再3と合わせ て位置的分散を説明)】 【環境条件(可搬(津波))(Gr1/再2と合わせて説明)】</p>	<p>第5/32条 地盤, 第6/33条 地震 【機器(定式化,FEM)】【配管系】【B,Cクラスの設計方針】 (再3に係る耐震の説明はGr2,3/再3で説明) 第8/36条 外部衝撃/重大事故 (火山) 【制御室/緊対換気設備の再循環運転(Gr5/再3で説明)】 (外火) 【制御室/緊対換気設備の再循環運転(Gr5/再3で説明)】 第10条 閉じ込め 【設計基準事故時の線量低減(Gr7/再3で説明)】 【放射性物質の漏えい防止(Gr7/再3で説明)】 第11/35/36条 火災/重大事故(可搬) 【火災区域・区画(Gr4/再3で説明)】 【火災及び爆発の発生防止(換気等)(可搬設備) (Gr4/再3で説明)】 【火災及び爆発の影響軽減対策(換気等)(Gr4/再3で説明)】 【火災感知器によらない火災等の検出に関する設計 (Gr4/再3で説明)】 【グローボックスパネル難燃化(Gr4/再3で説明)】 第13/36条 薬品/重大事故 【没液, 被液, 腐食性ガスに対する設計(屋内) (Gr2/再3で説明)】 【化学薬品の漏えい源から除外する耐震B,Cクラス設備の設計 (Gr2/再3で説明)】 第14条 避難通路 【作業用照明(Gr5/再3で説明)】 第16/36条 安有/重大事故 【内部発生飛散物による損傷を防止する設計(Gr7/再3で説 明)】 【環境条件等(温度,圧力,湿度,放射線等)(Gr3/再3で説明)】 【共用(Gr3/再3で説明)】※5 【試験・検査性(Gr7/再3で説明)】 第17/37条 材料 【設計方針(Gr3/再3で説明)】【構造計算(Gr3/再3で説明)】 第23/48条 制御室 【制御室の居住性(Gr5/再3で説明)】 第24条 廃棄 【海洋放出管理系(Gr7/再3で説明)】 第25条 保管廃棄 【廃棄物貯蔵設備の増容量(Gr7/再3で説明)】</p>

説明グループ（再処理施設及び廃棄物管理施設） ＜説明グループ1＞（続き）

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文	別の説明グループで説明を行う関連条文(前の説明グループで関連条文を一度示した設計説明分類については、説明済みの関連条文を除いている。)
1 外部衝撃関係	再3	屋内 機器・配管	(前頁のとおり)	(前頁のとおり)	(前頁からの続き) 第27条 遮蔽 【廃棄物貯蔵設備の増容量に伴う遮蔽設計(Gr7/再3で説明)】 【敷地境界見直し等に伴う遮蔽設計(Gr7/再3で説明)】 第28条 換気【固化セル圧力放出系前置フィルタユニットのフィルタ2 段化(Gr7/再3で説明)】 第29条 保安電源 【HEAF対策(Gr6/再3で説明)】 【一相開放故障時対策(Gr6/再3で説明)】 第30/50条 緊対 【緊急時対策所の居住性(Gr5/再3で説明)】 【SA対処の指示を行うために必要な設備(Gr5/再2,3で説明)】 【SA時の情報把握, 通信連絡を行う設備(Gr3/再3で説明)】 第31/51条 通信 【警報装置, 多様性を確保した通信連絡設備(Gr3/再3で説明)】 【多様性を確保した専用通信回線(Gr3/再3で説明)】 【緊急時対策所への通信連絡設備の設置及び伝送追加(Gr3/再3で説明)】 【SA時の通信連絡(Gr3/再3で説明)】 第36条 重大事故 【多様性・位置的分散(接続口(内的事象))(Gr2/再3で説明)】 【多様性・位置的分散(内的事象) (Gr2/再2,3で説明)】 【環境条件(可搬(地震))(Gr3/再3で説明)】 【悪影響防止設計(系統影響)(Gr3/再3を代表に説明)】 【環境条件等(汽水を供給する系統)(Gr3/再3で説明)】 【個数・容量 (Gr3/再2を代表に説明)】※5 【1.2Ss機能維持(SA専用設備,可搬型SA設備除く)(Gr2/再3で説明)】※6 【1.2Ss機能維持(SA専用設備,可搬型SA設備の加振試験)(Gr3/再3で説明)】※6 【操作性(共通)(Gr3/再3で説明)】 【操作性(内的事象) (Gr2/再3で説明)】 【操作性(事故環境) (Gr3/再3で説明)】 第38条 臨界(SA)【臨界事故対処(Gr3/再1,2,3で説明)】 第39条 蒸発乾固【蒸発乾固対処(Gr3/再1,2,3で説明)】 第40条 水素爆発【水素爆発対処(Gr3/再1,2,3で説明)】 第41条 有機溶媒【TBP等の錯体の急激な分解反応対処(Gr3/再1,2,3で説明)】 第42条 プール【プール水位低下対処(Gr3/再1,2,3で説明)】 【スロッシングによる漏えいに対する設計(Gr2/再3,6で説明)】 第44条 放出抑制【放射性物質の放出抑制(Gr3/再1,2,3で説明)】 第45条 水供給【SA対処に必要な水源確保(Gr3/再1,2,3で説明)】 第46条 電源【SA対処に必要な電源確保(Gr3/再2,3で説明)】 第47条 計装【SA対処時の情報把握(Gr3/再2,3で説明)】 第49条 監視 【放射性物質の濃度及び線量の監視, 測定(Gr3/再1,2,3で説明)】 【気象条件の測定(Gr3/再2,3で説明)】
					47

説明グループ（再処理施設及び廃棄物管理施設）

<説明グループ1>（続き）

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文	別の説明グループで説明を行う関連条文(前の説明グループで関連条文を一度示した設計説明分類については、説明済みの関連条文を除いている。)
1 外部衝撃関係	再4	竜巻防護対策設備	第8/36条 外部衝撃/重大事故(竜巻) 【竜巻防護対策設備の設計】	第5/32条 地盤, 第6/33条 地震 【建物・構築物(屋外重要土木構造物以外)】 第8/36条 外部衝撃/重大事故(火山) 【構造強度設計(構築物)《Gr1/再1,廃1》】 【腐食防止設計(塗装若しくは腐食し難い金属の使用)《Gr1/再1,2,廃1》】 (外火)【耐火塗装(DB対象)《Gr1/再1,2》】 (落雷)【直撃雷対策(飛来物防護ネット)】 第10条 閉じ込め 【冷却能力への悪影響防止】 第19条 貯蔵 【冷却能力への悪影響防止】 第36条 重大事故 【1.2Ss機能維持(波及影響)】※6	第16条 安有 【環境条件等(温度,圧力,湿度,放射線等)(Gr3/再3を代表に説明)】 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】
	再6	溢水対策設備	第12/36条 溢水/重大事故 ※Gr2で説明	第8/36条 外部衝撃/重大事故(竜巻) 【配置設計(Gr1/再3を代表に説明)】 (火山) 【配置設計(Gr1/再3を代表に説明)】 (外火) 【配置設計(Gr1/再3を代表に説明)】 (落雷) 【配置設計(屋内機器)(Gr1/再3を代表に説明)】 (その他) 【凍結に対する防護対策(建屋収納, 給気加熱)(Gr1/再3を代表に説明)】 【高温に対する防護設計(Gr1/再2を代表に説明)】	第5/32条 地盤, 第6/33条 地震 【機器(FEM)】【B,Cクラスの設計方針】 (再6に係る耐震の説明はGr2/再6で説明) 第11/35条 火災 【火災区域・区画(Gr4/再3を代表に説明)】 第13条 薬品 【対策設備の設計(Gr2/再6で説明)】 第16/36条 安有/重大事故 【共用(Gr3/再3を代表に説明)】 【環境条件等(温度,圧力,湿度,放射線等)(Gr3/再3を代表に説明)】 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】 第17/37条 材料 【設計方針(Gr3/再3を代表に説明)】 第36条 重大事故 【1.2Ss機能維持(溢水対策設備)(Gr2/再6で説明)】※6 【操作性(共通)(Gr3/再3を代表に説明)】 【操作性(事故環境)(Gr3/再3を代表に説明)】 第42条 プール 【スロッシングによる漏えいに対する設計(Gr2/再3,6で説明)】

説明グループ（再処理施設及び廃棄物管理施設）

<説明グループ1>（続き）

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文	別の説明グループで説明を行う関連条文（前の説明グループで関連条文を一度示した設計説明分類については、説明済みの関連条文を除いている。）
1 外部衝撃関係	廃1	建物・構築物	第8条 外部衝撃（竜巻） 【構造強度設計（建物・構築物）（Gr1/再1を代表に説明）】	第5条 地盤，第6条 地震 【建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）（Gr1/再1を代表に説明）】 【地下水排水設備の設計（Gr1/再1を代表に説明）】 第8条 外部衝撃（火山） 【構造強度設計（建物）（Gr1/再1を代表に説明）】 【構造強度設計（構築物）（Gr1/再4を代表に説明）】 【腐食防止設計（塗装若しくは腐食し難い金属の使用）（Gr1/再4を代表に説明）】 【腐食防止設計（外壁塗装，屋上防水）（Gr1/再1を代表に説明）】 【降下火砕物の侵入防止設計（防雪フード設置）（Gr1/再1を代表に説明）】（外火） 【構造強度設計（建物）（Gr1/再1を代表に説明）】 【離隔距離を確保する設計（建物）（Gr1/再1を代表に説明）】 （その他） 【積雪の侵入防止設計（防雪フード設置）（Gr1/再1を代表に説明）】※7 【直撃雷対策（建物）（Gr1/再1を代表に説明）】 【生物学的事象に対する防護対策（バードスクリーン）（Gr1/再1を代表に説明）】	第8条 外部衝撃（その他） 【降水に対する防護対策（貫通部止水処理等）（Gr2/再1を代表に説明）】※1 【生物学的事象に対する防護対策（貫通部止水処理）（Gr2/再1を代表に説明）】※1 第11条 火災 【火災区域・区画（Gr4/再3を代表に説明）】 第12条 安有 【試験・検査性（Gr7/再3を代表に説明）】
	廃2	屋外機器・配管	第8条 外部衝撃（その他） 【塩害に対する防護対策（塗装，絶縁性の維持等）（Gr1/再2を代表に説明）】	—	第12条 安有 【共用（Gr3/再3を代表に説明）】
	廃3	屋内機器・配管	第11条 火災 ※Gr4で説明	第8条 外部衝撃（竜巻） 【構造強度設計（気圧差）（Gr1/再3を代表に説明）】 【配置設計（Gr1/再3を代表に説明）】 （火山） 【配置設計（Gr1/再3を代表に説明）】 【降下火砕物の侵入防止設計（換気設備給気系等へのフィルタの設置等）（Gr1/再3を代表に説明）】 【貯蔵ピットの閉塞防止設計（Gr1/再3を代表に説明）】 （外火） 【配置設計（Gr1/再3を代表に説明）】 【貯蔵ピットのばい煙による閉塞防止設計（Gr1/再3を代表に説明）】 【ばい煙の侵入防止設計（フィルタ設置）（Gr1/再3を代表に説明）】 （その他） 【凍結に対する防護対策（建屋収納，給気加熱）（Gr1/再3を代表に説明）】 【高温に対する防護対策（Gr1/再2を代表に説明）】 【積雪に対する防護対策（給気加熱）（Gr1/再3を代表に説明）】 【生物学的事象に対する防護対策（フィルタ設置）（Gr1/再3を代表に説明）】 【塩害に対する防護対策（防食処理，フィルタ設置）（Gr1/再3を代表に説明）】 【落雷に対する配置設計（屋内機器）（Gr1/再3を代表に説明）】	第6条 地震 【機器（FEM）（Gr2/再3を代表に説明）】 【B,Cクラスの設計方針（Gr2/再3を代表に説明）】 第12条 安有 【共用（Gr3/再3を代表に説明）】 【試験・検査性（Gr7/再3を代表に説明）】 第18条 廃棄【固体廃棄物の保管容量（Gr7/再3を代表に説明）】 第20条 遮蔽【再処理施設と共用するエリアでの固体廃棄物保管に伴う遮蔽設計（Gr7/再3を代表に説明）】 【敷地境界見直し等に伴う遮蔽設計（Gr7/再3を代表に説明）】 第23条 通信 【警報装置，多様性を確保した通信連絡設備（Gr3/再3を代表に説明）】 【多様性を確保した専用通信回線（Gr3/再3を代表に説明）】

説明グループ（再処理施設及び廃棄物管理施設）

<説明グループ2>

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文	別の説明グループで説明を行う関連条文(前の説明グループで関連条文を一度示した設計説明分類については、説明済みの関連条文を除いている。)
2 溢水、 化学薬品漏えい 関係	再1	建物・構築物	第8/36条 外部衝撃/重大事故(竜巻) ※Gr 1で説明	第5/32条 地盤、第6/33条 地震 【屋外重要土木構造物】 第8/36条 外部衝撃/重大事故(その他) 【降水に対する防護対策(貫通部止水処理等)《Gr1/再1,廃1》《Gr2/廃1》】※1 【生物学的事象に対する防護対策(貫通部止水処理)《Gr1/再1,廃1》《Gr2/廃1》】※1 第12/36条 溢水/重大事故 【建屋内への流入防止設計《Gr1/再1》】※1 【没水、被水、蒸気影響に対する設計(屋外) (Gr2/再2を代表に説明)】※2 【溢水経路等の配置設計《Gr1/再1》】 第13/36条 薬品/重大事故 【建屋内への流入防止設計《Gr1/再1》】※1 【没液、被液、腐食性ガス影響に対する設計(屋外)(Gr2/再2を代表に説明)】 第36条 重大事故 【屋内、屋外アクセスルートの確保(内的事象)《Gr1/再1》】 【1.2Ss機能維持(洞道)《Gr1/再1》】※6	第11/35条 火災【火災区域・区画(Gr4/再3を代表に説明)】 第16/36条 安有/重大事故 【共用(Gr3/再3を代表に説明)】※5 【環境条件(温度,圧力,湿度,放射線等)(Gr3/再3を代表に説明)】 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】 第17/37条 材料【設計方針(Gr3/再3を代表に説明)】 【構造計算(Gr3/再3を代表に説明)】 第30/50条 緊対【緊急時対策所に関する設計(Gr5/再1で説明)】 【SA時の要員の収容に関する設計(Gr5/再1で説明)】 第36条 重大事故 【個数・容量 (Gr3/再2を代表に説明)】※5 第38条 臨界(SA)【臨界事故対処(Gr3/再1,2,3で説明)】 第39条 蒸発乾固【蒸発乾固対処 (Gr3/再1,2,3で説明)】 第40条 水素爆発【水素爆発対処 (Gr3/再1,2,3で説明)】 第41条 有機溶媒【TBP等の錯体の急激な分解反応対処 (Gr3/再1,2,3で説明)】 第42条 プール【プール水位低下対処(Gr3/再1,2,3で説明)】 第44条 放出抑制【放射性物質の放出抑制(Gr3/再1,2,3で説明)】 第45条 水供給【SA対処に必要な水源確保(Gr3/再1,2,3で説明)】 第49条 監視【放射性物質の濃度及び線量の監視, 測定 (Gr3/再1,2,3で説明)】
	再2	屋外 機器・配管	第8/36条 外部衝撃/重大事故(竜巻) ※Gr 1で説明	第8/36条 外部衝撃/重大事故(その他) 【降水に対する防護対策(侵入防止構造)《Gr1/再2》】※2 【生物学的事象に対する防護対策(侵入防止構造)《Gr1/再2》】※2 第12/36条 溢水/重大事故 【没水、被水、蒸気影響に対する設計(屋外), 影響を受けない範囲への保管, 防水シートによる保護《Gr1/再1,2》《Gr2/再1》】※2 第13/36条 薬品/重大事故 【没液、被液、腐食性ガス影響に対する設計(屋外)《Gr1/再1,2》《Gr2/再1》】 第36条 重大事故 【多様性・位置的分散(内的事象) (Gr2/再3と合わせて位置的分散を説明)《Gr1/再2,3》】	第10条 閉じ込め 【崩壊熱除去(Gr7/再2で説明)】 第11/35条 火災 【火災区域・区画(Gr4/再3を代表に説明)】 第15条 安重 【多重化(Gr7/再2で説明)】 第16/36条 安有/重大事故 【内部発生飛散物による損傷を防止する設計(Gr7/再3を代表に説明)】 【共用(Gr3/再3を代表に説明)】※5 【環境条件等(温度,圧力,湿度,放射線等)(Gr3/再3を代表に説明)】 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】 【試薬貯槽地下化(DB対象)(Gr7/再2で説明)】

(次頁に続く)

- 施設全般に係る内的ハザードのうち、追加要求となる**溢水、化学薬品漏えい**に対する防護設計を優先して説明するため、溢水、化学薬品漏えいを主条文とした**説明グループ2**を設定

説明グループ（再処理施設及び廃棄物管理施設） <説明グループ2>（続き）

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文	別の説明グループで説明を行う関連条文(前の説明グループで関連条文を一度示した設計説明分類については、説明済みの関連条文を除いている。)
2 溢水, 化学薬 品漏えい 関係	再 2	屋外 機器・ 配管	(前頁のとおり)	(前頁のとおり)	(前頁からの続き) 第17/37条 材料 【設計方針(Gr3/再3を代表に説明)】 【構造計算(Gr3/再3を代表に説明)】 第21/49条 放管/監視 【伝送多様化(DB対象)(Gr3/再2で説明)】 【放射性物質の濃度及び線量の監視, 測定(Gr3/再1,2,3で説明)】 【気象条件の測定(Gr3/再2,3で説明)】 第23/48条 制御室 【外部の状況を把握するための装置(Gr5/再2で説明)】 第29条 保安電源 【HEAF対策(Gr6/再3を代表に説明)】 【一相開放故障時対策(Gr6/再3を代表に説明)】 第36条 重大事故 【多様性・位置的分散(接続口)(Gr3/再2,3で説明)】 【悪影響防止設計(系統影響)(Gr3/再3を代表に説明)】 【悪影響防止設計(可搬型放水砲)(Gr3/再2で説明)】 【環境条件等(汽水を供給する系統)(Gr3/再3を代表に説明)】 【個数・容量 (Gr3/再2で説明)】※5 【操作性(共通) (Gr3/再3を代表に説明)】 【操作性(事故環境) (Gr3/再3を代表に説明)】 第38条 臨界(SA)【臨界事故対処 (Gr3/再1,2,3で説明)】 第39条 蒸発乾固【蒸発乾固対処 (Gr3/再1,2,3で説明)】 第40条 水素爆発 【水素爆発対処 (Gr3/再1,2,3で説明)】 第41条 有機溶媒 【TBP等の錯体の急激な分解反応対処(Gr3/再1,2,3で説明)】 第42条 プール 【プール水位低下対処(Gr3/再1,2,3で説明)】 第44条 放出抑制 【放射性物質の放出抑制(Gr3/再1,2,3で説明)】 第45条 水供給 【SA対処に必要な水源確保(Gr3/再1,2,3で説明)】 第46条 電源 【SA対処に必要な電源確保(Gr3/再2,3で説明)】 第47条 計装 【SA対処時の情報把握(Gr3/再2,3で説明)】 第50条 緊対 【SA対処の指示を行うために必要な設備(Gr5/再2,3で説明)】

説明グループ（再処理施設及び廃棄物管理施設） <説明グループ2>（続き）

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文	別の説明グループで説明を行う関連条文(前の説明グループで関連条文を一度示した設計説明分類については、説明済みの関連条文を除いている。)
2 溢水、 化学薬品漏えい 関係	再3	屋内 機器・ 配管	<p>第12/36条 溢水/重大事故 【没水、被水、蒸気影響に対する設計（屋内）、SA①：水を除去することにより機能回復する設計：常設SAの一部、②：予備品への交換により機能回復する設計：常設SAの一部、③：影響を受けない範囲への保管、防水シートによる保護：可搬型SA設備《Gr1/再3》※4 【燃料貯蔵プール・ピット及び貯水槽のスロッシング後の機能維持《Gr1/再3》】 【溢水源から除外する耐震B、Cクラス設備の設計《Gr1/再3》】</p>	<p>第5/32条 地盤、第6/33条 地震 【機器(定式化,FEM)《Gr1/再3,廃3》】 【配管系《Gr1/再3》】 【B,Cクラスの設計方針《Gr1/再3,廃3》】 第13/36条 薬品/重大事故 【没液、被液、腐食性ガスに対する設計(屋内)《Gr1/再3》】 【化学薬品の漏えい源から除外する耐震B、Cクラス設備の設計《Gr1/再3》】 第36条 重大事故 【多様性・位置的分散(内的事象) (Gr2/再2と合わせて位置的分散を説明)《Gr1/再2,3》】 【多様性・位置的分散(接続口(内的事象))《Gr1/再3》】 【1.2Ss機能維持(SA専用設備,可搬型SA設備除く)《Gr1/再3》】※6 【操作性(内的事象)《Gr1/再3》】 第42条 プール 【スロッシングによる漏えいに対する設計(Gr2/再6と合わせて系統構成等を説明)《Gr1/再3,6》】</p>	<p>第8/36条 外部衝撃/重大事故 (火山) 【制御室/緊対換気設備の再循環運転(Gr5/再3で説明)】 (外火) 【制御室/緊対換気設備の再循環運転(Gr5/再3で説明)】 第10条 閉じ込め 【設計基準事故時の線量低減(Gr7/再3で説明)】 【放射性物質の漏えい防止(Gr7/再3で説明)】 第11/35/36条 火災/重大事故(可搬) 【火災区域・区画(Gr4/再3で説明)】 【火災及び爆発の発生防止(換気等) (可搬設備)(Gr4/再3で説明)】 【火災及び爆発の影響軽減対策(換気等)(Gr4/再3で説明)】 【火災感知器によらない火災等の検出に関する設計(Gr4/再3で説明)】 【グローボックスパネル難燃化(Gr4/再3で説明)】 第14条 避難通路 【作業用照明(Gr5/再3で説明)】 第16/36条 安有/重大事故 【内部発生飛散物による損傷を防止する設計(Gr7/再3で説明)】 【環境条件等(温度,圧力,湿度,放射線等)(Gr3/再3で説明)】 【共用(Gr3/再3で説明)】※5 【試験・検査性(Gr7/再3で説明)】 第17/37条 材料 【設計方針(Gr3/再3で説明)】【構造計算(Gr3/再3で説明)】 第23/48条 制御室 【制御室の居住性(Gr5/再3で説明)】 第24条 廃棄【海洋放出管理系(Gr7/再3で説明)】 第25条 保管廃棄【廃棄物貯蔵設備の増容量(Gr7/再3で説明)】 第27条 遮蔽 【廃棄物貯蔵設備の増容量に伴う遮蔽設計(Gr7/再3で説明)】 【敷地境界見直し等に伴う遮蔽設計(Gr7/再3で説明)】 第28条 換気 【固化セル圧力放出系前置フィルタユニットのフィルタ2段化(Gr7/再3で説明)】 第29条 保安電源 【HEAF対策(Gr6/再3で説明)】 【一相開放故障時対策(Gr6/再3で説明)】 第30/50条 緊対 【緊急時対策所の居住性(Gr5/再3で説明)】 【SA対処の指示を行うために必要な設備(Gr5/再2,3で説明)】 【SA時の情報把握、通信連絡を行う設備(Gr3/再3で説明)】</p>

(次頁に続く)

説明グループ（再処理施設及び廃棄物管理施設） <説明グループ2>（続き）

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文	別の説明グループで説明を行う関連条文(前の説明グループで関連条文を一度示した設計説明分類については、説明済みの関連条文を除いている。)
2 溢水、 化学薬 品漏えい 関係	再 3	屋内 機器・ 配管	(前頁のとおり)	(前頁のとおり)	(前頁の続き) 第31/51条 通信 【警報装置, 多様性を確保した通信連絡設備(Gr3/再3で説明)】 【多様性を確保した専用通信回線(Gr3/再3で説明)】 【緊急時対策所への通信連絡設備の設置及び伝送追加(Gr3/再3で説明)】 【SA時の通信連絡(Gr3/再3で説明)】 第36条 重大事故 【多様性・位置的分散(接続口)(Gr3/再2,3で説明)】 【悪影響防止設計(系統影響)(Gr3/再3を代表に説明)】 【環境条件等(汽水を供給する系統)(Gr3/再3で説明)】 【環境条件(可搬(地震))(Gr3/再3で説明)】 【個数・容量 (Gr3/再2を代表に説明)】※5 【1.2Ss機能維持(SA専用設備,可搬型SA設備の加振試験)(Gr3/再3で説明)】※6 【操作性(共通) (Gr3/再3で説明)】 【操作性(事故環境) (Gr3/再3で説明)】 第38条 臨界(SA)【臨界事故対処(Gr3/再1,2,3で説明)】 第39条 蒸発乾固【蒸発乾固対処(Gr3/再1,2,3で説明)】 第40条 水素爆発【水素爆発対処(Gr3/再1,2,3で説明)】 第41条 有機溶媒【TBP等の錯体の急激な分解反応対処(Gr3/再1,2,3で説明)】 第42条 プール 【プール水位低下対処(Gr3/再1,2,3で説明)】 第44条 放出抑制【放射性物質の放出抑制(Gr3/再1,2,3で説明)】 第45条 水供給【SA対処に必要な水源確保(Gr3/再1,2,3で説明)】 第46条 電源【SA対処に必要な電源確保(Gr3/再2,3で説明)】 第47条 計装【SA対処時の情報把握(Gr3/再2,3で説明)】 第49条 監視 【放射性物質の濃度及び線量の監視, 測定(Gr3/再1,2,3で説明)】 【気象条件の測定(Gr3/再2,3で説明)】
	再 6	溢水対策設 備	第12/36条 溢水 /重大事故 【対策設備の設 計《Gr1/再6》】 【スロッシングによる 漏えいを抑制する 対策設備の設計 《Gr1/再6》】	第5/32条 地盤, 第6/33条 地震 【機器(FEM)《Gr1/再6》】 【B,Cクラスの設計方針《Gr1/再6》】 第13条 薬品 【対策設備の設計《Gr1/再6》】 第36条 重大事故 【1.2Ss機能維持(溢水対策設備)《Gr1/再6》】※6 第42条 プール 【スロッシングによる漏えいに対する設計(Gr2/再3と合 わせて系統構成等を説明)《Gr1/再3,6》】	第11/35条 火災【火災区域・区画(Gr4/再3を代表に説明)】 第16/36条 安有/重大事故 【共用(Gr3/再3を代表に説明)】 【環境条件等(温度,圧力,湿度,放射線等) (Gr3/再3を代表に説明)】 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】 第17/37条 材料【設計方針(Gr3/再3を代表に説明)】 第36条 重大事故 【操作性(共通) (Gr3/再3を代表に説明)】 【操作性(事故環境) (Gr3/再3を代表に説明)】

説明グループ（再処理施設及び廃棄物管理施設） <説明グループ2>（続き）

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文	別の説明グループで説明を行う関連条文(前の説明グループで関連条文を一度示した設計説明分類については、説明済みの関連条文を除いている。)
2 溢水、 化学薬 品漏えい 関係	廃 1	建物・構築物	第8条 外部衝撃(竜巻) ※Gr1で説明	第8条 外部衝撃(その他) 【降水に対する防護対策(貫通部止水処理等)(Gr2/再1を代表に説明)】※1 【生物学的事象に対する防護対策(貫通部止水処理)(Gr2/再1を代表に説明)】※1	第11条 火災 【火災区域・区画(Gr4/再3を代表に説明)】 第12条 安有 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】
	廃 3	屋内 機器・配管	第11条 火災 ※Gr4で説明	第6条 地震 【機器(FEM)(Gr2/再3を代表に説明)】 【B,Cクラスの設計方針(Gr2/再3を代表に説明)】	第12条 安有 【共用(Gr3/再3を代表に説明)】 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】 第18条 廃棄 【固体廃棄物の保管容量(Gr7/再3を代表に説明)】 第20条 遮蔽 【再処理施設と共用するエリアでの固体廃棄物保管に伴う遮蔽設計(Gr7/再3を代表に説明)】 【敷地境界見直し等に伴う遮蔽設計(Gr7/再3を代表に説明)】 第23条 通信 【警報装置、多様性を確保した通信連絡設備(Gr3/再3を代表に説明)】 【多様性を確保した専用通信回線(Gr3/再3を代表に説明)】

説明グループ（再処理施設及び廃棄物管理施設） ＜説明グループ3＞

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文	別の説明グループで説明を行う関連条文(前の説明グループで関連条文を一度示した設計説明分類については、説明済みの関連条文を除いている。)
3 SA個別 条文関 係	再 1	建物・構築物	第8/36条 外部衝撃/ 重大事故 (竜巻) ※Gr 1 で 説明	<p>第16/36条 安有/重大事故 【共用(Gr3/再3を代表に説明)】※5 【環境条件等(温度,圧力,湿度,放射線等)(Gr3/再3を代表に説明)】</p> <p>第17/37条 材料 【設計方針(Gr3/再3を代表に説明)】 【構造計算(Gr3/再3を代表に説明)】</p> <p>第36条 重大事故 【個数・容量(Gr3/再2を代表に説明)】※5</p> <p>第38条 臨界(SA) 【臨界事故対処(Gr3/再2,3と合わせて系統構成等を説明)《Gr1,2/再1,2,3》】</p> <p>第39条 蒸発乾固 【蒸発乾固対処(Gr3/再2,3と合わせて系統構成等を説明)《Gr1,2/再1,2,3》】</p> <p>第40条 水素爆発 【水素爆発対処(Gr3/再2,3と合わせて系統構成等を説明)《Gr1,2/再1,2,3》】</p> <p>第41条 有機溶媒 【TBP等の錯体の急激な分解反応対処(Gr3/再2,3と合わせて系統構成等を説明)《Gr1,2/再1,2,3》】</p> <p>第42条 プール 【プール水位低下対処(Gr3/再2,3と合わせて系統構成等を説明)《Gr1,2/再1,2,3》】</p> <p>第44条 放出抑制 【放射性物質の放出抑制(Gr3/再2,3と合わせて系統構成等を説明)《Gr1,2/再1,2,3》】</p> <p>第45条 水供給 【SA対処に必要な水源確保(Gr3/再2,3と合わせて系統構成等を説明)《Gr1,2/再1,2,3》】</p> <p>第49条 監視 【放射性物質の濃度及び線量の監視,測定(Gr3/再2,3と合わせて系統構成等を説明)《Gr1,2/再1,2,3》】</p>	<p>第11/35条 火災【火災区域・区画(Gr4/再3を代表に説明)】</p> <p>第16/36条 安有/重大事故 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】</p> <p>第30/50条 緊対 【緊急時対策所に関する設計(Gr5/再1で説明)】 【SA時の要員の収容に関する設計(Gr5/再1で説明)】</p>

- 今回の設工認申請において主要な追加要求となる**重大事故等対処設備の機能設計**に対する構造設計等を説明するため、重大事故の個別条文への適合性を説明対象とする**説明グループ3**を設定

説明グループ（再処理施設及び廃棄物管理施設） ＜説明グループ3＞（続き）

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文	別の説明グループで説明を行う関連条文（前の説明グループで関連条文を一度示した設計説明分類については、説明済みの関連条文を除いている。）
3 SA個別 条文関 係	再 2	屋外 機器・ 配管	第8/36条 外部衝撃/ 重大事故 (竜巻) ※Gr 1 で 説明	<p>第16/36条 安有/重大事故【共用(Gr3/再3を代表に説明)】※5 【環境条件等(温度,圧力,湿度,放射線等)(Gr3/再3を代表に説明)】</p> <p>第17/37条 材料【設計方針(Gr3/再3を代表に説明)】 【構造計算(Gr3/再3を代表に説明)】</p> <p>第21/49条 放管/監視【伝送多様化(DB対象)《Gr1,2/再2》】 【放射性物質の濃度及び線量の監視,測定 (Gr3/再2,3と合わせて系統構成等を説明)《Gr1,2/再1,2,3》】 【気象条件の測定(Gr3/再3と合わせて系統構成等を説明)《Gr1,2/再2,3》】</p> <p>第36条 重大事故 【悪影響防止設計(系統影響)(Gr3/再3を代表に説明)】 【悪影響防止設計(可搬型放水砲)《Gr1,2/再2》】 【環境条件等(汽水を供給する系統)(Gr3/再3を代表に説明)】 【個数・容量《Gr1,2/再1,2,3》《Gr3/再1,3》】※5 【操作性(共通)(Gr3/再3を代表に説明)】 【操作性(事故環境)(Gr3/再3を代表に説明)】</p> <p>第38条 臨界(SA) 【臨界事故対処(Gr3/再2,3と合わせて系統構成等を説明)《Gr1,2/再1,2,3》】</p> <p>第39条 蒸発乾固 【蒸発乾固(Gr3/再2,3と合わせて系統構成等を説明)《Gr1,2/再1,2,3》】</p> <p>第40条 水素爆発 【水素爆発対処(Gr3/再2,3と合わせて系統構成等を説明)《Gr1,2/再1,2,3》】</p> <p>第41条 有機溶媒 【TBP等の錯体の急激な分解反応対処(Gr3/再2,3と合わせて系統構成等を説明) 《Gr1,2/再1,2,3》】</p> <p>第42条 プール 【プール水位低下対処(Gr3/再2,3と合わせて系統構成等を説明)《Gr1,2/再1,2,3》】</p> <p>第44条 放出抑制 【放射性物質の放出抑制(Gr3/再2,3と合わせて系統構成等を説明)《Gr1,2/再1,2,3》】</p> <p>第45条 水供給 【SA対処に必要な水源確保(Gr3/再2,3と合わせて系統構成等を説明)《Gr1,2/再1,2,3》】</p> <p>第46条 電源 【SA対処に必要な電源確保(Gr3/再3と合わせて系統構成等を説明)《Gr1,2/再2,3》】</p> <p>第47条 計装 【SA対処時の情報把握(Gr3/再3と合わせて系統構成等を説明)《Gr1,2/再2,3》】</p>	<p>第10条 閉じ込め 【崩壊熱除去(Gr7/再2で説明)】</p> <p>第11/35条 火災 【火災区域・区画 (Gr4/再3を代表に説明)】</p> <p>第15条 安重 【多重化(Gr7/再2で説明)】</p> <p>第16/36条 安有/重大事故 【内部発生飛散物による損傷を防止する 設計(Gr7/再3を代表に説明)】 【試験・検査性 (Gr7/再3を代表に説明)】 【試薬貯槽地下化(DB対象) (Gr7/再2で説明)】</p> <p>第23/48条 制御室 【外部の状況を把握するための装置 (Gr5/再2で説明)】</p> <p>第29条 保安電源 【HEAF対策(Gr6/再3を代表に説明)】 【一相開放故障時対策 (Gr6/再3を代表に説明)】</p> <p>第50条 緊対 【SA対処の指示を行うために必要な設備 (Gr5/再2,3で説明)】</p>

説明グループ（再処理施設及び廃棄物管理施設）

<説明グループ3>（続き）

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文	別の説明グループで説明を行う関連条文(前の説明グループで関連条文を一度示した設計説明分類については、説明済みの関連条文を除いている。)
3 SA個別 条文関 係	再 3	屋内 機 器・配管	第12/36条 溢水/重大 事故 ※Gr2で説 明	<p>第5/32条 地盤, 第6/33条 地震 【機器(定式化,FEM)《Gr1/再3》】【配管系《Gr1/再3》】</p> <p>第16/36条 安有/重大事故 【共用《Gr1/再1,2,3,6,廃2,3》《Gr2/再1,2,6,廃3》《Gr3/再1,2,5,6,廃2,3,4》】※5 【環境条件等(温度,圧力,湿度,放射線等)《Gr1/再1,2,3,4,6》《Gr2/再1,2,3,6》 《Gr3/再1,2,4,5,6》】</p> <p>第17/37条 材料 【設計方針《Gr1,2/再1,2,3》《Gr3/再1,2,6》】 【構造計算《Gr1,2/再1,2,3,6》《Gr3/再1,2》】</p> <p>第31/51条 通信 【警報装置, 多様性を確保した通信連絡設備《Gr1,2/再3,廃3》《Gr3/廃3》】 【多様性を確保した専用通信回線《Gr1,2/再3,廃3》《Gr3/廃3》】 【緊急時対策所への通信連絡設備の設置及び伝送追加《Gr1,2/再3》】 【SA時の通信連絡《Gr1,2/再3》】</p> <p>第36条 重大事故 【1.2Ss機能維持(SA専用設備,可搬型SA設備の加振試験)《Gr1,2/再3》】※6 【悪影響防止設計(系統影響)《Gr1,2/再2,3》《Gr3/再2》】 【環境条件等(汽水を供給する系統)《Gr1,2/再2,3》《Gr3/再2》】 【環境条件(可搬(地震))《Gr1,2/再3》】 【個数・容量 (Gr3/再2を代表に説明)】※5 【操作性(共通)《Gr1,2/再2,3,6》《Gr3/再2,6》】 【操作性(事故環境)《Gr1,2/再2,3,6》《Gr3/再2,6》】</p> <p>第38条 臨界(SA) 【臨界事故対処(Gr3/再1,2と合わせて系統構成等を説明) 《Gr1,2/再1,2,3》】</p> <p>第39条 蒸発乾固 【蒸発乾固対処(Gr3/再1,2と合わせて系統構成等を説明) 《Gr1,2/再1,2,3》】</p> <p>第40条 水素爆発 【水素爆発対処(Gr3/再1,2と合わせて系統構成等を説明) 《Gr1,2/再1,2,3》】</p> <p>第41条 有機溶媒 【TBP等の錯体の急激な分解反応対処 (Gr3/再1,2と合わせて系統構成等を説明)《Gr1,2/再1,2,3》】</p> <p>第42条 プール 【プール水位低下対処(Gr3/再1,2と合わせて系統構成等を説明) 《Gr1,2/再1,2,3》】</p> <p>第44条 放出抑制【放射性物質の放出抑制(Gr3/再1,2と合わせて系統構成等を説明) 《Gr1,2/再1,2,3》】</p> <p>第45条 水供給 【SA対処に必要な水源確保(Gr3/再1,2と合わせて系統構成等を説明) 《Gr1,2/再1,2,3》】</p> <p>第46条 電源 【SA対処に必要な電源確保(Gr3/再2と合わせて系統構成等を説明) 《Gr1,2/再2,3》】</p> <p>第47条 計装 【SA対処時の情報把握(Gr3/再2と合わせて系統構成等を説明) 《Gr1,2/再2,3》】</p>	<p>第8/36条 外部衝撃/重大事故 (火山) 【制御室/緊対換気設備の再循環運転 (Gr5/再3で説明)】 (外火) 【制御室/緊対換気設備の再循環運転 (Gr5/再3で説明)】</p> <p>第10条 閉じ込め 【設計基準事故時の線量低減 (Gr7/再3で説明)】 【放射性物質の漏えい防止 (Gr7/再3で説明)】</p> <p>第11/35/36条 火災/重大事故(可搬) 【火災区域・区画(Gr4/再3で説明)】 【火災及び爆発の発生防止 (換気等) (可搬設備)(Gr4/再3で説明)】 【火災及び爆発の影響軽減対策 (換気等)(Gr4/再3で説明)】 【火災感知器によらない火災等の検出に 関する設計(Gr4/再3で説明)】 【グローブボックスパネル難燃化 (Gr4/再3で説明)】</p> <p>第14条 避難通路 【作業用照明(Gr5/再3で説明)】</p> <p>第16/36条 安有/重大事故 【内部発生飛散物による損傷を防止する設計 (Gr7/再3で説明)】 【試験・検査性(Gr7/再3で説明)】</p> <p>第23/48条 制御室 【制御室の居住性(Gr5/再3で説明)】</p> <p>第24条 廃棄 【海洋放出管理系(Gr7/再3で説明)】</p> <p>第25条 保管廃棄 【廃棄物貯蔵設備の増容量 (Gr7/再3で説明)】</p>

(次頁に続く)

説明グループ（再処理施設及び廃棄物管理施設） <説明グループ3>（続き）

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文	別の説明グループで説明を行う関連条文(前の説明グループで関連条文を一度示した設計説明分類については、説明済みの関連条文を除いている。)
3 SA個別 条文関係	再3	屋内機器・配管	(前頁のとおり)	(前頁からの続き) 第49条 監視 【放射性物質の濃度及び線量の監視, 測定 (Gr3/再1,2と合わせて系統構成等を説明) (Gr1,2/再1,2,3)】 【気象条件の測定 (Gr3/再2と合わせて系統構成等を説明) (Gr1,2/再2,3)】 第50条 緊対 【SA時の情報把握, 通信連絡を行う設備 (Gr1,2/再3)】※9	(前頁からの続き) 第27条 遮蔽 【廃棄物貯蔵設備の増容量に伴う遮蔽設計 (Gr7/再3で説明)】 【敷地境界見直し等に伴う遮蔽設計 (Gr7/再3で説明)】 第28条 換気 【固化セル圧力放出系前置フィルタユニットのフィルタ2 段化 (Gr7/再3で説明)】 第29条 保安電源 【HEAF対策 (Gr6/再3で説明)】 【一相開放故障時対策 (Gr6/再3で説明)】 第30/50条 緊対 【緊急時対策所の居住性 (Gr5/再3で説明)】 【SA対処の指示を行うために必要な設備 (Gr5/再2,3で説明)】
	再4	竜巻防護対策設備	第8/36条 外部衝撃/重大事故 (竜巻) ※Gr1で説明	第16条 安有 【環境条件等(温度,圧力,湿度,放射線等) (Gr3/再3を代表に説明)】	第16条 安有 【試験・検査性 (Gr7/再3を代表に説明)】
	再5	火災防護設備	第11/35/36条 火災/重大事故(可搬) ※Gr4で説明	第16/36条 安有/重大事故 【共用 (Gr3/再3を代表に説明)】 【環境条件等(温度,圧力,湿度,放射線等) (Gr3/再3を代表に説明)】	第6/33条 地震 【B,Cクラスの設計方針】【機器(FEM)】 (再5に係る耐震の説明はGr4/再5で説明) 第16/36条 安有/重大事故 【試験・検査性 (Gr7/再3を代表に説明)】
	再6	溢水対策設備	第12/36条 溢水/重大事故 ※Gr2で説明	第16/36条 安有/重大事故 【環境条件等(温度,圧力,湿度,放射線等) (Gr3/再3を代表に説明)】 【共用 (Gr3/再3を代表に説明)】 第17/37条 材料 【設計方針 (Gr3/再3を代表に説明)】 第36条 重大事故 【操作性(共通) (Gr3/再3を代表に説明)】 【操作性(事故環境) (Gr3/再3を代表に説明)】	第11/35条 火災 【火災区域・区画 (Gr4/再3を代表に説明)】 第16/36条 安有/重大事故 【試験・検査性 (Gr7/再3を代表に説明)】

説明グループ（再処理施設及び廃棄物管理施設） <説明グループ3>（続き）

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文	別の説明グループで説明を行う関連条文 （前の説明グループで関連条文を一度示した設計説明分類については、説明済みの関連条文を除いている。）
3 SA個別 条文関係	廃2	屋外 機器・配管	第8条 外部衝撃 (その他) ※Gr1で説明	第12条 安有 【共用(Gr3/再3を代表に説明)】	—
	廃3	屋内 機器・配管	第11条 火災 ※Gr4で説明	第12条 安有 【共用(Gr3/再3を代表に説明)】 第23条 通信 【警報装置，多様性を確保した通信連絡設備 (Gr3/再3を代表に説明)】 【多様性を確保した専用通信回線 (Gr3/再3を代表に説明)】	第12条 安有 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】 第18条 廃棄 【固体廃棄物の保管容量(Gr7/再3を代表に説明)】 第20条 遮蔽 【再処理施設と共用するエリアでの固体廃棄物保管に伴う遮蔽設計 (Gr7/再3を代表に説明)】 【敷地境界見直し等に伴う遮蔽設計(Gr7/再3を代表に説明)】
	廃4	火災防護設備	第11条 火災 ※Gr4で説明	第12条 安有 【共用(Gr3/再3を代表に説明)】	第6条 地震 【B,Cクラスの設計方針(Gr4/再5を代表に説明)】 第12条 安有 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】

説明グループ（再処理施設及び廃棄物管理施設）

<説明グループ4>

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文	別の説明グループで説明を行う関連条文(前の説明グループで関連条文を一度示した設計説明分類については、説明済みの関連条文を除いている。)
4 火災 関係	再1	建物・構築物	第8/36条 外部衝撃/重大事故(竜巻) ※Gr1で説明	第11/35条 火災 【火災区域・区画(Gr4/再3を代表に説明)】	第16/36条 安有/重大事故 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】 第30/50条 緊対 【緊急時対策所に関する設計(Gr5/再1で説明)】 【SA時の要員の収容に関する設計(Gr5/再1で説明)】
	再2	屋外 機器・配管	第8/36条 外部衝撃/重大事故(竜巻) ※Gr1で説明	第11/35条 火災 【火災区域・区画(Gr4/再3を代表に説明)】	第10条 閉じ込め 【崩壊熱除去(Gr7/再2で説明)】 第15条 安重 【多重化(Gr7/再2で説明)】 第16/36条 安有/重大事故 【内部発生飛散物による損傷を防止する設計(Gr7/再3を代表に説明)】 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】 【試薬貯槽地下化(DB対象)(Gr7/再2で説明)】 第23/48条 制御室 【外部の状況を把握するための装置(Gr5/再2で説明)】 第29条 保安電源 【HEAF対策(Gr6/再3を代表に説明)】 【一相開放故障時対策(Gr6/再3を代表に説明)】 第50条 緊対 【SA対処の指示を行うために必要な設備(Gr5/再2,3で説明)】
	再3	屋内 機器・配管	第12/36条 溢水/重大事故 ※Gr2で説明	第11/35/36条 火災/重大事故(可搬) 【火災区域・区画(Gr1/再1,2,3,6,廃1,3)】 《Gr2/再1,2,3,6,廃1,3》 《Gr3/再1,2,3,6,廃3》 《Gr4/再1,2,6,廃1,3》 【火災及び爆発の発生防止(換気等)(可搬設備)】 《Gr1,2,3/再3,廃3》《Gr4/廃3》 【火災及び爆発の影響軽減対策(換気等)】 《Gr1,2,3/再3》 【火災感知器によらない火災等の検出に関する設計】《Gr1,2,3/再3》 【グローブボックスパネル難燃化】《Gr1,2,3/再3》	第8/36条 外部衝撃/重大事故(火山) 【制御室/緊対換気設備の再循環運転(Gr5/再3で説明)】 (外火) 【制御室/緊対換気設備の再循環運転(Gr5/再3で説明)】 第10条 閉じ込め 【設計基準事故時の線量低減(Gr7/再3で説明)】 【放射性物質の漏えい防止(Gr7/再3で説明)】 第14条 避難通路 【作業用照明(Gr5/再3で説明)】 第16/36条 安有/重大事故 【内部発生飛散物による損傷を防止する設計(Gr7/再3で説明)】 【試験・検査性(Gr7/再3で説明)】 第23/48条 制御室 【制御室の居住性(Gr5/再3で説明)】 第24条 廃棄【海洋放出管理系(Gr7/再3で説明)】 第25条 保管廃棄【廃棄物貯蔵設備の増容量(Gr7/再3で説明)】 第27条 遮蔽 【廃棄物貯蔵設備の増容量に伴う遮蔽設計(Gr7/再3で説明)】 【敷地境界見直し等に伴う遮蔽設計(Gr7/再3で説明)】

(次頁に続く)

- 施設全般に係る内的ハザードのうち、変更事項となる火災防護に対する構造設計等を説明するため、火災等による損傷の防止の条文への適当性を60を対象とする説明グループ4を設定。

説明グループ（再処理施設及び廃棄物管理施設） <説明グループ4>（続き）

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文	別の説明グループで説明を行う関連条文(前の説明グループで関連条文を一度示した設計説明分類については、説明済みの関連条文を除いている。)
4 火災 関係	再3	屋内 機器・配管	(前頁のとおり)	(前頁のとおり)	(前頁からの続き) 第28条 換気 【固化セル圧力放出系前置フィルタユニットのフィルタ2段化(Gr7/再3で説明)】 第29条 保安電源 【HEAF対策(Gr6/再3で説明)】 【一相開放故障時対策(Gr6/再3で説明)】 第30/50条 緊対 【緊急時対策所の居住性(Gr5/再3で説明)】 【SA対処の指示を行うために必要な設備(Gr5/再2,3で説明)】
	再5	火災防護設備	第11/35/36条 火災/重大事故(可搬) 【火災感知・消火設備に関する設計《Gr3/再5,廃4》《Gr4/廃4》】※4 【影響軽減設備に関する設計《Gr3/再5》】	第6/33条 地震 【B,Cクラスの設計方針】 【機器(FEM)】	第16/36条 安有/重大事故 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】
	再6	溢水対策設備	第12/36条 溢水/重大事故 ※Gr2で説明	第11/35条 火災 【火災区域・区画(Gr4/再3を代表に説明)】	第16/36条 安有/重大事故 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】
	廃1	建物・構築物	第8条 外部衝撃(竜巻) ※Gr1で説明	第11条 火災 【火災区域・区画(Gr4/再3を代表に説明)】	第11条 火災 【火災区域・区画(Gr4/再3を代表に説明)】 第12条 安有 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】
	廃3	屋内 機器・配管	第11条 火災 【火災区域・区画(Gr4/再3を代表に説明)】 【火災及び爆発の発生防止(換気等)(Gr4/再3を代表に説明)】	—	第12条 安有 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】 第18条 廃棄 【固体廃棄物の保管容量(Gr7/再3を代表に説明)】 第20条 遮蔽 【再処理施設と共用するエリアでの固体廃棄物保管に伴う遮蔽設計(Gr7/再3を代表に説明)】 【敷地境界見直し等に伴う遮蔽設計(Gr7/再3を代表に説明)】
	廃4	火災防護設備	第11条 火災 【火災感知・消火設備に関する設計(Gr4/再5を代表に説明)】	第6条 地震 【B,Cクラスの設計方針(Gr4/再5を代表に説明)】	第12条 安有 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】

説明グループ（再処理施設及び廃棄物管理施設）

<説明グループ5>

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文	別の説明グループで説明を行う関連条文(前の説明グループで関連条文を一度示した設計説明分類については、説明済みの関連条文を除いている。)
5 居住性 関係	再1	建物・構築物	第30/50条 緊対 【緊急時対策所に関する設計 《Gr1,2,3,4/再1》】 【SA時の要員の収容に関する設計 《Gr1,2,3,4/再1》】	—	第16/36条 安有/重大事故 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】
	再2	屋外 機器・配管	第23/48条 制御室 【外部の状況を把握するための装置 《Gr1,2,3,4/再2》】 第50条 緊対 【SA対処の指示を行うために必要な設備 (Gr5/再3と合わせて系統構成を説明) 《Gr1,2,3,4/再2,3》】	—	第10条 閉じ込め 【崩壊熱除去(Gr7/再2で説明)】 第15条 安重 【多重化(Gr7/再2で説明)】 第16/36条 安有/重大事故 【内部発生飛散物による損傷を防止する設計(Gr7/再3を代表に説明)】 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】 【試薬貯槽地下化(DB対象)(Gr7/再2で説明)】 第29条 保安電源 【HEAF対策(Gr6/再3を代表に説明)】 【一相開放故障時対策(Gr6/再3を代表に説明)】
	再3	屋内 機器・配管	第23/48条 制御室 【制御室の居住性《Gr1,2,3,4/再3》】 第30/50条 緊対 【緊急時対策所の居住性《Gr1,2,3,4/再3》】 【SA対処の指示を行うために必要な設備 (Gr5/再2と合わせて系統構成を説明) 《Gr1,2,3,4/再2,3》】	第8/36条 外部衝撃/重大事故 (火山) 【制御室/緊対換気設備の再循環運転 《Gr1,2,3,4/再3》】 (外火) 【制御室/緊対換気設備の再循環運転 《Gr1,2,3,4/再3》】 第14条 避難通路 【作業用照明《Gr1,2,3,4/再3》】	第10条 閉じ込め 【設計基準事故時の線量低減(Gr7/再3で説明)】 【放射性物質の漏えい防止(Gr7/再3で説明)】 第16/36条 安有/重大事故 【内部発生飛散物による損傷を防止する設計(Gr7/再3で説明)】 【試験・検査性(Gr7/再3で説明)】 第24条 廃棄 【海洋放出管理系(Gr7/再3で説明)】 第25条 保管廃棄 【廃棄物貯蔵設備の増容量(Gr7/再3で説明)】 第27条 遮蔽 【廃棄物貯蔵設備の増容量に伴う遮蔽設計 (Gr7/再3で説明)】 【敷地境界見直し等に伴う遮蔽設計 (Gr7/再3で説明)】 第28条 換気 【固化セル圧力放出系前置フィルタユニットのフィルタ2 段化 (Gr7/再3で説明)】 第29条 保安電源 【HEAF対策(Gr6/再3を代表に説明)】 【一相開放故障時対策(Gr6/再3を代表に説明)】

- 対象は限定されるが、主要な追加要求となる重大事故発生時の環境や有毒ガスを考慮した**居住性機能**に対する構造設計等を説明するグループとして、制御室等、緊急時対策所の条文への適合性を説明対象とする**説明グループ5**を設定

説明グループ（再処理施設及び廃棄物管理施設）

<説明グループ6>

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文	別の説明グループで説明を行う関連条文(前の説明グループで関連条文を一度示した設計説明分類については、説明済みの関連条文を除いている。)
6 電気設備関係	再2	屋外 機器・配管	第29条 保安電源 【HEAF対策(Gr6/再3を代表に説明)】 【一相開放故障時対策(Gr6/再3を代表に説明)】	—	第10条 閉じ込め 【崩壊熱除去(Gr7/再2で説明)】 第15条 安重 【多重化(Gr7/再2で説明)】 第16/36条 安有/重大事故 【内部発生飛散物による損傷を防止する設計(Gr7/再3を代表に説明)】 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】 【試薬貯槽地下化(DB対象)(Gr7/再2で説明)】
	再3	屋内 機器・配管	第29条 保安電源 【HEAF対策《Gr1,2,3,4,5/再2,3》《Gr6/再2》】 【一相開放故障時対策《Gr1,2,3,4,5/再2,3》《Gr6/再2》】	—	第10条 閉じ込め 【設計基準事故時の線量低減(Gr7/再3で説明)】 【放射性物質の漏えい防止(Gr7/再3で説明)】 第16/36条 安有/重大事故 【内部発生飛散物による損傷を防止する設計(Gr7/再3で説明)】 【試験・検査性(Gr7/再3で説明)】 第24条 廃棄【海洋放出管理系(Gr7/再3で説明)】 第25条 保管廃棄【廃棄物貯蔵設備の増容量(Gr7/再3で説明)】 第27条 遮蔽 【廃棄物貯蔵設備の増容量に伴う遮蔽設計(Gr7/再3で説明)】 【敷地境界見直し等に伴う遮蔽設計(Gr7/再3で説明)】 第28条 換気 【固化セル圧力放出系前置フィルタユニットのフィルタ2 段化(Gr7/再3で説明)】

- 設計基準の個別条文の変更事項のうち、重大事故の個別条文と分けて説明が可能な事項(電気設備のHEAF対策等)に対する適合性を説明対象とする説明グループ6を設定。

説明グループ（再処理施設及び廃棄物管理施設） ＜説明グループ7＞

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文
7 その他	再1	建物・構築物	第16/36条 安有/重大事故 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】	—
	再2	屋外 機器・配管	第16/36条 安有/重大事故 【内部発生飛散物による損傷を防止する設計(Gr7/再3を代表に説明)】 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】 【試薬貯槽地下化(Gr1,2,3,4,5,6/再2)】	第10条 閉じ込め 【崩壊熱除去(Gr1,2,3,4,5,6/再2)】 第15条 安重 【多重化(Gr1,2,3,4,5,6/再2)】
	再3	屋内 機器・配管	第16/36条 安有/重大事故 【内部発生飛散物による損傷を防止する設計(Gr1,2,3,4,5,6/再2,3) (Gr7/再2)】 【試験・検査性(Gr1/再1,2,3,4,6,廃1,3) (Gr2/再1,2,3,6,廃1,3) (Gr3/再1,2,3,4,5,6,廃3,4) (Gr4/再1,2,3,4,廃1,3,4) (Gr5/再1,2,3) (Gr6/再2,3) (Gr7/再1,2,4,5,6,廃1,3,4)】	第10条 閉じ込め 【設計基準事故時の線量低減(Gr1,2,3,4,5,6/再3)】 【放射性物質の漏えい防止(Gr1,2,3,4,5,6/再3)】 第24条 廃棄 【海洋放出管理系(Gr1,2,3,4,5,6/再3)】 第25条 保管廃棄 【廃棄物貯蔵設備の増容量(Gr1,2,3,4/再3,廃3) (Gr5,6/再3) (Gr7/廃3)】 第27条 遮蔽 【廃棄物貯蔵設備の増容量に伴う遮蔽設計(Gr1,2,3,4/再3,廃3) (Gr5,6/再3) (Gr7/廃3)】 【敷地境界見直し等に伴う遮蔽設計(Gr1,2,3,4/再3,廃3) (Gr5,6/再3) (Gr7/廃3)】 第28条 換気 【固化セル圧力放出系前置フィルタユニットのフィルタ2段化(Gr1,2,3,4,5,6/再3)】
	再4	竜巻防護対策設備	第16条 安有 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】	—
	再5	火災防護設備	第16/36条 安有/重大事故 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】	—
	再6	溢水対策設備	第16/36条 安有/重大事故 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】	—
	廃1	建物・構築物	第12条 安有 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】	—
	廃3	屋内 機器・配管	第12条 安有 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】	第18条 廃棄 【固体廃棄物の保管容量(Gr7/再3を代表に説明)】 第20条 遮蔽 【再処理施設と共用するエリアでの固体廃棄物保管に伴う遮蔽設計(Gr7/再3を代表に説明)】 【敷地境界見直し等に伴う遮蔽設計(Gr7/再3を代表に説明)】
	廃4	火災防護設備	第12条 安有 【試験・検査性(Gr7/再3を代表に説明)】	—

・ 安有の共通的な要求事項の条文及びその他の事項(廃棄物貯蔵設備の増容量等に係る遮蔽等)への適合性を説明対象とする説明グループ7を設定。

* 説明グループごとの設計項目については、今後見直す場合がある。

説明グループの設定等に当たって留意した事項

- ※ 1 : 説明Gr1で説明を主とする外部衝撃(その他)のうち、「降水に対する防護対策(貫通部止水処理等)」、「生物学的事象に対する防護対策(貫通部止水処理)」については、説明Gr2で説明を主とする溢水/薬品の「建屋内への流入防止設計」における対策（建屋入口高さの確保、貫通部止水処理）と同じ構造設計等の説明内容となることから、説明Gr2で説明する。
- ※ 2 : 説明Gr1で説明を主とする外部衝撃(その他)のうち、「降水に対する防護対策(浸入防止構造)」、「生物学的事象に対する防護対策(侵入防止構造)」については、説明Gr2で説明を主とする溢水の「没水、被水、蒸気影響に対する設計（屋外）」における対策（侵入防止構造）と同じ構造設計等の説明内容となることから、説明Gr2で説明する。
- ※ 3 : 火山（降下火砕物）、降水、積雪に対する主排気筒の防護対策は同じ構造設計等の説明となることから、まとめて説明する。
- ※ 4 : 説明Gr2で消火水等の放水による溢水量(設計条件)も考慮して、没水等の影響に対する設計方針を説明するが、当該説明の前提条件となる設計条件の妥当性は火災の設計において説明する内容であることから、説明Gr5で説明する。
- ※ 5 : 重大事故等対処設備に対する「個数・容量」の説明においては、他施設との共用も考慮して説明する必要があることから、「個数・容量」と「共用」は説明Gr3で合わせて説明する。
- ※ 6 : 重大事故等対処設備に対する「1.2Ss機能維持」は、耐震設計の構造設計等の説明内容と類似することから同じ説明グループで説明する。なお、当該説明の前提となる重大事故等対処設備の機能（気密性など）の妥当性（詳細内容）の説明は説明Gr3で説明する。また、アクセスルートについては、建屋の耐震設計等と合わせて説明する必要がある地震に係る屋内のアクセスルートの確保等は説明Gr 1 で説明する。地震に係る屋外のアクセスルートの確保等も屋内のアクセスルートの説明に合わせて説明Gr 1 で説明する。
- ※ 7 : 火山（降下火砕物）、積雪に対する建屋内への侵入防止対策は同じ構造設計等の説明となることから、まとめて説明する。

各条文の説明すべき項目(再処理)

条文	説明すべき項目	代表となる設計説明分類	代表となる説明グループ
第5/32条 地盤 第6/33条 地震	建物・構築物(屋外重要土木構造物以外)	再1：建物・構築物，再4：竜巻防護対策設備	Gr1
	地下水排水設備の設計	再1：建物・構築物	Gr1
	機器(定式化)	再1：建物・構築物，再2：屋外 機器・配管	Gr1
		再3：屋内 機器・配管	Gr2,3
	機器(FEM)	再1：建物・構築物	Gr1
		再3：屋内 機器・配管，再6：溢水対策設備	Gr2
		再3：屋内 機器・配管	Gr3
	配管系	再5：火災防護設備	Gr4
		再1：建物・構築物，再2：屋外 機器・配管	Gr1
	B,Cクラスの設計方針	再3：屋内 機器・配管	Gr2,3
再1：建物・構築物，再2：屋外 機器・配管		Gr1	
再3：屋内 機器・配管，再6：溢水対策設備		Gr2	
屋外重要土木構造物	再5：火災防護設備	Gr4	
	再1：建物・構築物	Gr2	
第7/34条 津波	津波による損傷を防止する設計	再1：建物・構築物	Gr1
第8/36条 外部衝撃/重大事故 (竜巻)	構造強度設計(建物)	再1：建物・構築物	Gr1
	構造強度設計(構築物)		
	構造強度設計(機器)	再2：屋外 機器・配管	
	固縛及び飛来対策区域外への退避等(運用)		
	SA:悪影響防止(竜巻飛来物)		
	多様性・位置的分散(屋外可搬(外的事象))	再3：屋内 機器・配管	
	構造強度設計(気圧差)		
	配置設計		
SA:予備品を用いた復旧措置により機能を確保する設計	再4：竜巻防護対策設備		
多様性・位置的分散(屋内可搬(外的事象))			
竜巻防護対策設備の設計			

各条文の説明すべき項目(再処理)

条文	説明すべき項目	代表となる設計説明分類	代表となる説明グループ
第8/36条 外部衝撃/重大事故 (火山)	構造強度設計(建物)	再1：建物・構築物	Gr1
	腐食防止設計(外壁塗装, 屋上防水)	再1：建物・構築物	
	降下火砕物の侵入防止設計(防雪フード設置)	再1：建物・構築物	
	降下火砕物に対する防護設計(吹き上げ等)	再1：建物・構築物	
	構造強度設計(機器)	再2：屋外 機器・配管	
	SA：可搬型重大事故等対処設備の損傷防止(フィルタ交換, 清掃, 除灰(除雪含む)及び屋内への配備)	再2：屋外 機器・配管	
	降下火砕物の侵入防止設計(冷却塔)	再2：屋外 機器・配管	
	腐食/摩耗防止設計	再2：屋外 機器・配管	
	配置設計	再3：屋内 機器・配管	
	降下火砕物の侵入防止設計(換気設備給気系等へのフィルタの設置等)	再3：屋内 機器・配管	
	貯蔵ピットの閉塞防止設計(DB対象)	再3：屋内 機器・配管	
	間接的影響に対する設計(7日間電源供給)(DB対象)	再3：屋内 機器・配管	
	構造強度設計(構築物)	再4：竜巻防護対策設備	
	腐食防止設計(塗装若しくは腐食し難い金属の使用)	再4：竜巻防護対策設備	
制御室/緊対換気設備の再循環運転	再3：屋内 機器・配管	Gr5	
第8/36条 外部衝撃/重大事故 (外火)	構造強度設計(建物)	再1：建物・構築物	Gr1
	構造強度設計(構築物)	再1：建物・構築物	
	離隔距離を確保する設計(建物)	再1：建物・構築物	
	離隔距離を確保する設計(構築物)	再1：建物・構築物	
	構造強度設計(機器)	再2：屋外 機器・配管	
	離隔距離を確保する設計(機器)	再2：屋外 機器・配管	
	遮熱板	再2：屋外 機器・配管	
	配置設計	再3：屋内 機器・配管	
	ばい煙の侵入防止設計(フィルタ又はワイヤーネットの設置含む)	再3：屋内 機器・配管	
	輻射熱に対する構造強度設計	再3：屋内 機器・配管	
	貯蔵ピットのばい煙による閉塞防止設計(DB対象)	再3：屋内 機器・配管	
	ばい煙の侵入防止設計(フィルタ設置)	再3：屋内 機器・配管	
	耐火塗装(DB対象)	再4：竜巻防護対策設備	
	制御室/緊対換気設備の再循環運転	再3：屋内 機器・配管	

各条文の説明すべき項目(再処理)

条文	説明すべき項目	代表となる設計説明分類	代表となる説明グループ
第8条 外部衝撃(航空機)	配置・防護設計(落下確立評価等の個別補足説明資料提示)(DB対象)	再1：建物・構築物	Gr1
	分散配置(DB対象)	再2：屋外 機器・配管	
第8/36条 外部衝撃/重大事故 (落雷)	直撃雷対策(建物・排気筒(飛来物防護板含む))	再1：建物・構築物	Gr1
	配置設計(屋外機器) SA：可搬型重大事故等対処設備の損傷防止(分散配置)	再2：屋外 機器・配管	
	間接雷対策	再3：屋内 機器・配管	
	配置設計(屋内機器)	再3：屋内 機器・配管	
	直撃雷対策(飛来物防護ネット)	再4：竜巻防護対策設備	
第8/36条 外部衝撃/重大事故 (その他)	降水に対する防護対策(吹き上げ)	再1：建物・構築物	Gr1
	積雪に対する防護対策(吹き上げ)	再1：建物・構築物	
	積雪の侵入防止設計(防雪フード設置)	再1：建物・構築物	
	生物学的事象に対する防護対策(バードスクリーン)	再1：建物・構築物	
	凍結に対する防護対策(保温, 不凍液の使用等)	再2：屋外 機器・配管	
	高温に対する防護対策	再2：屋外 機器・配管	
	塩害に対する防護対策(塗装, 絶縁性の維持等)	再2：屋外 機器・配管	
	凍結に対する防護対策(建屋収納, 給気加熱)	再3：屋内 機器・配管	
	積雪に対する防護対策(給気加熱)	再3：屋内 機器・配管	
	生物学的事象に対する防護対策(フィルタ設置)	再3：屋内 機器・配管	
	塩害に対する防護対策(防食処理, フィルタ設置)	再3：屋内 機器・配管	
	有毒ガスに対する防護対策	再3：屋内 機器・配管	
	電磁的障害に対する防護対策	再3：屋内 機器・配管	
	降水に対する防護対策(貫通部止水処理等)	再1：建物・構築物	
	生物学的事象に対する防護対策(貫通部止水処理)	再1：建物・構築物	
降水に対する防護対策(浸入防止構造)	再2：屋外 機器・配管		
生物学的事象に対する防護対策(侵入防止構造)	再2：屋外 機器・配管		
第10条 閉じ込め	崩壊熱除去	再2：屋外 機器・配管	Gr7
	設計基準事故時の線量低減	再3：屋内 機器・配管	
	放射性物質の漏えい防止	再3：屋内 機器・配管	Gr1
	冷却能力への悪影響防止	再4：竜巻防護対策設備	

各条文の説明すべき項目(再処理)

条文	説明すべき項目	代表となる設計説明分類	代表となる説明グループ
第11/35/36条 火災/重大事故(可搬)	火災区域・区画	再3：屋内 機器・配管	Gr4
	火災及び爆発の発生防止(換気等)		
	火災及び爆発の発生防止(換気等)(可搬設備)		
	火災及び爆発の影響軽減対策(換気等)		
	火災感知器によらない火災等の検出に関する設計		
	グローブボックスパネル難燃化		
	火災感知・消火設備に関する設計		
第12/36条 溢水/重大事故	影響軽減設備に関する設計	再5：火災防護設備	Gr2
	建屋内への流入防止設計	再1：建物・構築物	
	溢水経路等の配置設計	再1：建物・構築物	
	没水, 被水, 蒸気影響に対する設計(屋外), 影響を受けない範囲への保管, 防水シートによる保護	再2：屋外 機器・配管	
	没水, 被水, 蒸気影響に対する設計(屋内), SA①：水を除去することにより機能回復する設計：常設SAの一部 ②：予備品への交換により機能回復する設計：常設SAの一部 ③：影響を受けない範囲への保管, 防水シートによる保護：可搬型SA設備	再3：屋内 機器・配管	
	燃料貯蔵プール・ピット及び貯水槽のスロッシング後の機能維持	再3：屋内 機器・配管	
	溢水源から除外する耐震B, Cクラス設備の設計	再3：屋内 機器・配管	
	対策設備の設計	再6：溢水対策設備	
第13/36条 薬品/重大事故	スロッシングによる漏えいを抑制する対策設備の設計	再6：溢水対策設備	Gr2
	建屋内への流入防止設計	再1：建物・構築物	
	没液, 被液, 腐食性ガス影響に対する設計(屋外)	再2：屋外 機器・配管	
	没液, 被液, 腐食性ガスに対する設計(屋内)	再3：屋内 機器・配管	
	化学薬品の漏えい源から除外する耐震B, Cクラス設備の設計	再3：屋内 機器・配管	
第14条 避難通路	対策設備の設計	再6：溢水対策設備	Gr1
	避難用照明	再3：屋内 機器・配管	
第15条 安重	作業用照明	再3：屋内 機器・配管	Gr4
	多重化	再2：屋外 機器・配管	Gr7
第16/36条 安有/重大事故	共用	再3：屋内 機器・配管	Gr3
	環境条件(温度, 圧力, 湿度, 放射線等)	再3：屋内 機器・配管	
	試薬貯槽地下化(DB対象)	再2：屋外 機器・配管	Gr7
	内部発生飛散物による損傷を防止する設計	再3：屋内 機器・配管	
	試験・検査性	再3：屋内 機器・配管	

各条文の説明すべき項目(再処理)

条文	説明すべき項目	代表となる設計説明分類	代表となる説明グループ
第17/37条 材料	構造計算	再3：屋内 機器・配管	Gr3
	設計方針	再3：屋内 機器・配管	
第19条 貯蔵	冷却能力への悪影響防止	再4：竜巻防護対策設備	Gr1
第21/49条 放管/監視	伝送多様化(DB対象)	再2：屋外 機器・配管	Gr3
	放射性物質の濃度及び線量の監視, 測定	再1：建物・構築物, 再2：屋外 機器・配管, 再3：屋内 機器・配管	
	気象条件の測定	再2：屋外 機器・配管, 再3：屋内 機器・配管	
第23/48条 制御室	外部の状況を把握するための装置	再2：屋外 機器・配管	Gr5
	制御室の居住性	再3：屋内 機器・配管	
第24条 廃棄	海洋放出管理系	再3：屋内 機器・配管	Gr7
第25条 保管廃棄	廃棄物貯蔵設備の増容量	再3：屋内 機器・配管	Gr7
第27条 遮蔽	廃棄物貯蔵設備の増容量に伴う遮蔽設計	再3：屋内 機器・配管	Gr7
	敷地境界見直し等に伴う遮蔽設計	再3：屋内 機器・配管	
第28条 換気	固化セル圧力放出系前置フィルタユニットのフィルタ2 段化	再3：屋内 機器・配管	Gr7
第29条 保安電源	HEAF対策	再3：屋内 機器・配管	Gr6
	一相開放故障時対策	再3：屋内 機器・配管	
第30/50条 緊対	SA時の情報把握, 通信連絡を行う設備	再3：屋内 機器・配管	Gr3
	緊急時対策所に関する設計	再1：建物・構築物	Gr5
	緊急時対策所の居住性	再3：屋内 機器・配管	
	SA対処の指示を行うために必要な設備	再2：屋外 機器・配管, 再3：屋内 機器・配管	
	SA時の要員収容	再3：屋内 機器・配管	
第31/51条 通信	警報装置, 多様性を確保した通信連絡設備	再3：屋内 機器・配管	Gr3
	多様性を確保した専用通信回線	再3：屋内 機器・配管	
	緊急時対策所への通信連絡設備の設置及び伝送追加	再3：屋内 機器・配管	
	SA時の通信連絡	再3：屋内 機器・配管	

各条文の説明すべき項目(再処理)

条文	説明すべき項目	代表となる設計説明分類	代表となる説明グループ
第36条 重大事故	屋内,屋外アクセスルートの確保(外的事象(地震含む))	再1:建物・構築物	Gr1
	多様性・位置的分散(屋内可搬(地震))	再1:建物・構築物, 再3:屋内 機器・配管	
	多様性・位置的分散(外的事象)	再2:屋外 機器・配管, 再3:屋内 機器・配管	
	多様性・位置的分散(屋外可搬(地震))	再2:屋外 機器・配管	
	多様性・位置的分散(可搬(津波))	再2:屋外 機器・配管, 再3:屋内 機器・配管	
	多様性・位置的分散(接続口(地盤))	再3:屋内 機器・配管	
	多様性・位置的分散(接続口(外的事象))	再3:屋内 機器・配管	
	環境条件(可搬(津波))	再2:屋外 機器・配管, 再3:屋内 機器・配管	
	1.2Ss機能維持(建物、構築物(波及影響含む))	再1:建物・構築物	
	1.2Ss機能維持(可搬型SA設備の加振試験)	再2:屋外 機器・配管	
	1.2Ss機能維持(波及影響)	再4:竜巻防護対策設備	
	操作性(外的事象)	再2:屋外 機器・配管	
	環境条件(可搬(地震))	再2:屋外 機器・配管, 再3:屋内 機器・配管	Gr1,3
	屋内,屋外アクセスルートの確保(内的事象)	再1:建物・構築物	Gr2
	多様性・位置的分散(内的事象)	再2:屋外 機器・配管, 再3:屋内 機器・配管	
	多様性・位置的分散(接続口(内的事象))	再3:屋内 機器・配管	
	1.2Ss機能維持(洞道)	再1:建物・構築物	
	1.2Ss機能維持(SA専用設備,可搬型SA設備除く)	再3:屋内 機器・配管	
	1.2Ss機能維持(溢水対策設備)	再6:溢水対策設備	
	操作性(内的事象)	再3:屋内 機器・配管	
	個数・容量	再2:屋外 機器・配管	
	悪影響防止設計(可搬型放水砲)	再2:屋外 機器・配管	
	悪影響防止設計(系統影響)	再3:屋内 機器・配管	
	環境条件等(汽水を供給する系統)	再3:屋内 機器・配管	Gr3
	1.2Ss機能維持(SA専用設備,可搬型SA設備の加振試験)	再3:屋内 機器・配管	
	操作性(共通)	再3:屋内 機器・配管	
	操作性(事故環境)	再3:屋内 機器・配管	
共用	第16/36条 安有/重大事故に記載		
環境条件(温度,圧力,湿度,放射線等)	第16/36条 安有/重大事故に記載		
内部発生飛散物による損傷を防止する設計	第16/36条 安有/重大事故に記載		

各条文の説明すべき項目(再処理)

条文	説明すべき項目	代表となる設計説明分類	代表となる説明グループ
第38条 臨界(SA)	臨界事故対処	再1：建物・構築物, 再2：屋外 機器・配管, 再3：屋内 機器・配管	Gr3
第39条 蒸発乾固	蒸発乾固対処	再1：建物・構築物, 再2：屋外 機器・配管, 再3：屋内 機器・配管	Gr3
第40条 水素爆発	水素爆発対処	再1：建物・構築物, 再2：屋外 機器・配管, 再3：屋内 機器・配管	Gr3
第41条 有機溶媒	TBP等の錯体の急激な分解反応対処	再1：建物・構築物, 再2：屋外 機器・配管, 再3：屋内 機器・配管	Gr3
第42条 プール	スロッシングによる漏えいに対する設計	再3：屋内 機器・配管, 再6：溢水対策設備	Gr2
	プール水位低下対処	再1：建物・構築物, 再2：屋外 機器・配管, 再3：屋内 機器・配管	Gr3
第44条 放出抑制	放射性物質の放出抑制	再1：建物・構築物, 再2：屋外 機器・配管, 再3：屋内 機器・配管	Gr3
第45条 水供給	SA対処に必要な水源確保	再1：建物・構築物, 再2：屋外 機器・配管, 再3：屋内 機器・配管	Gr3
第46条 電源	SA対処に必要な電源確保	再2：屋外 機器・配管, 再3：屋内 機器・配管	Gr3
第47条 計装	SA対処時の情報把握	再2：屋外 機器・配管, 再3：屋内 機器・配管	Gr3

各条文の説明すべき項目(廃棄物)

条文	説明すべき項目	廃棄物管理施設の設計説明分類	代表となる設計説明分類	代表となる説明グループ
第5条 地盤 第6条 地震	建物・構築物(屋外重要土木構造物以外)	廃1：建物・構築物	再1：建物・構築物 再4：竜巻防護対策設備	Gr1
	地下水排水設備の設計	廃1：建物・構築物	再1：建物・構築物	
	機器(FEM)	廃3：屋内 機器・配管	再3：屋内 機器・配管 再6：溢水対策設備	Gr2
	B,Cクラスの設計方針	廃3：屋内 機器・配管	再3：屋内 機器・配管 再6：溢水対策設備	Gr2
廃4：火災防護設備		再5：火災防護設備	Gr4	
第8条 外部衝撃 (竜巻)	構造強度設計(建物)	廃1：建物・構築物	再1：建物・構築物	Gr1
	構造強度設計(構築物)	廃1：建物・構築物	再1：建物・構築物	
	構造強度設計(気圧差)	廃3：屋内 機器・配管	再3：屋内 機器・配管	
	配置設計	廃3：屋内 機器・配管	再3：屋内 機器・配管	
第8条 外部衝撃 (火山)	構造強度設計(建物)	廃1：建物・構築物	再1：建物・構築物	Gr1
	構造強度設計(構築物)	廃1：建物・構築物	再4：竜巻防護対策設備	
	腐食防止設計(塗装若しくは腐食し難い金属の使用)	廃1：建物・構築物	再4：竜巻防護対策設備	
	腐食防止設計(外壁塗装, 屋上防水)	廃1：建物・構築物	再1：建物・構築物	
	降下火砕物の侵入防止設計(防雪フード設置)	廃1：建物・構築物	再1：建物・構築物	
	配置設計	廃3：屋内 機器・配管	再3：屋内 機器・配管	
	降下火砕物の侵入防止設計(換気設備給気系等へのフィルタの設置等)	廃3：屋内 機器・配管	再3：屋内 機器・配管	
貯蔵ピットの閉塞防止設計(DB対象)	廃3：屋内 機器・配管	再3：屋内 機器・配管		
第8条 外部衝撃 (外火)	構造強度設計(建物)	廃1：建物・構築物	再1：建物・構築物	Gr1
	離隔距離を確保する設計(建物)	廃1：建物・構築物	再1：建物・構築物	
	配置設計	廃3：屋内 機器・配管	再3：屋内 機器・配管	
	貯蔵ピットのばい煙による閉塞防止設計(DB対象)	廃3：屋内 機器・配管	再3：屋内 機器・配管	
	ばい煙の侵入防止設計(フィルタ設置)	廃3：屋内 機器・配管	再3：屋内 機器・配管	

各条文の説明すべき項目(廃棄物)

条文	説明すべき項目	廃棄物管理施設の設計説明分類	代表となる設計説明分類	代表となる説明グループ
第8条 外部衝撃 (その他)	積雪の侵入防止設計(防雪フード設置)	廃1：建物・構築物	再1：建物・構築物	Gr1
	生物学的事象に対する防護対策(バードスクリーン)	廃1：建物・構築物	再1：建物・構築物	
	塩害に対する防護対策(塗装, 絶縁性の維持等)	廃2：屋外 機器・配管	再2：屋外 機器・配管	
	凍結に対する防護対策(建屋収納, 給気加熱)	廃3：屋内 機器・配管	再3：屋内 機器・配管	
	高温に対する防護対策	廃3：屋内 機器・配管	再2：屋外 機器・配管	
	積雪に対する防護対策(給気加熱)	廃3：屋内 機器・配管	再3：屋内 機器・配管	
	生物学的事象に対する防護対策(フィルタ設置)	廃3：屋内 機器・配管	再3：屋内 機器・配管	
	塩害に対する防護対策(防食処理, フィルタ設置)	廃3：屋内 機器・配管	再3：屋内 機器・配管	
	直撃雷対策(建物・排気筒(飛来物防護板含む))	廃1：建物・構築物	再1：建物・構築物	
	落雷に対する配置設計(屋内機器)	廃3：屋内 機器・配管	再3：屋内 機器・配管	
第11条 火災	降水に対する防護対策(貫通部止水処理等)	廃1：建物・構築物	再1：建物・構築物	Gr2
	生物学的事象に対する防護対策(貫通部止水処理)	廃1：建物・構築物	再1：建物・構築物	
第11条 火災	火災区域・区画	廃1：建物・構築物 廃3：屋内 機器・配管	再3：屋内 機器・配管	Gr4
	火災及び爆発の発生防止(換気等)	廃3：屋内 機器・配管	再3：屋内 機器・配管	
	火災感知・消火設備に関する設計	廃4：火災防護設備	再5：火災防護設備	
第12条 安有	共用	廃2：屋外 機器・配管 廃3：屋内 機器・配管 廃4：火災防護設備	再3：屋内 機器・配管	Gr3
	試験・検査性	廃1：建物・構築物 廃4：火災防護設備	再3：屋内 機器・配管	
第18条 廃棄	固体廃棄物の保管容量	廃3：屋内 機器・配管	再3：屋内 機器・配管	Gr7
第20条 遮蔽	再処理施設と共用するエリアでの固体廃棄物保管に伴う遮蔽設計	廃3：屋内 機器・配管	再3：屋内 機器・配管	Gr7
	敷地境界見直し等に伴う遮蔽設計	廃3：屋内 機器・配管	再3：屋内 機器・配管	
第23条 通信	警報装置, 多様性を確保した通信連絡設備	廃3：屋内 機器・配管	再3：屋内 機器・配管	Gr3
	多様性を確保した専用通信回線	廃3：屋内 機器・配管	再3：屋内 機器・配管	

別添 2 MOX燃料加工施設

説明グループ (MOX) ＜説明グループ1＞

主条文と独立して説明が可能な関連条文の設計項目については、他の設計説明分類の共通的な設計方針とまとめて説明することを念頭に、別の説明グループにおいて説明。

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文	別の説明グループで説明を行う関連条文
1 閉じ込め 関係条文 の対象 (グロー ブボク スに係 る一連 の設計 範囲)	1	グローブボックス (オープンポートボックス、フードを含む)	第10条 閉じ込め【閉じ込め機能】 【容器落下】	第5条、第26条 地盤、第6条、第27条 地震【有限要素モデル：グローブボックス、B及びCクラスの設計方針<<Gr1,2,3,4共通>>】 第14条 安有【内部発生飛散物】 【地下階への設置】 第17条 貯蔵【崩壊熱除去に配慮した構造】	第8条 外部衝撃【防護対象施設の配置 (Gr2/1で説明)】 第4条 臨界【単一ユニット管理(質量管理) (Gr3/1で説明)】 第11条、第29条 火災【火災区域貫通部の延焼防止対策(シャッタ)(Gr2/12で説明)】 【不燃材、難燃材の使用(Gr2/1で説明)】 第12条 溢水【防護対象施設の機能喪失高さ(Gr3/1で説明)】 第14条 安有【施設共通方針(Gr4/16を代表に説明)】 第15条、第31条 材料【構造計算で示す設備、設計方針で示す設備(Gr3/4を代表に説明)】 第22条 遮蔽【遮蔽体の構造設計(Gr4/14)を代表に説明】
	3	換気設備	第10条 閉じ込め【負圧維持等に係る換気設計】	第5条、第26条 地盤、第6条、第27条 地震【質点系モデル：ファン、標準支持間隔：配管・ダクト・ダンパ】<<Gr1,2,3,4共通>>】 第17条 貯蔵【貯蔵施設の換気】 第20条 廃棄【気体廃棄】 第23条 換気【換気設備】	第5条、第26条 地盤、第6条、第27条 地震【構築物(排気筒)の波及影響(Gr3/3で説明)】 第8条 外部衝撃【換気設備の竜巻の構造強度設計、換気系のばい煙等の建屋内侵入防止、避雷設計等(Gr2/3で説明)】 【防護対象施設の配置 (Gr2/1を代表に説明)】 第11条、第29条 火災【水素滞留等に係る換気、系統分離対策を講じる設備の配置等(Gr2/3で説明)】 【不燃材、難燃材の使用(Gr2/1を代表に説明)】 【火災区域貫通部の延焼防止対策(ダンパ)(Gr2/11で説明)】 第12条 溢水【防護対象施設の機能喪失高さ等(Gr3/1,6を代表に説明)】 第14条 安有【施設共通方針(Gr4/16を代表に説明)】 第15条、第31条 材料【構造計算で示す設備、設計方針で示す設備(Gr3/4を代表に説明)】 第33条 閉じ込め機能の喪失【外部放出抑制、代替グローブボックス排気(Gr4/3で説明)】
	6	機械装置・搬送設備	第10条 閉じ込め【容器落下】	第5条、第26条 地盤、第6条、第27条 地震【(グローブボックスまたは換気設備を代表に説明)】 第14条 安有【内部発生飛散物】 第16条 搬送【落下、転倒防止】	第4条 臨界【単一ユニット管理(形状寸法管理) (Gr3/6を代表に説明)】 第11条、第29条 火災【可燃性微粉・火花発生対策 (Gr2/6で説明)】 【不燃材、難燃材の使用(Gr2/1を代表に説明)】 第12条 溢水【溢水により安全機能を損なわない構造(Gr3/6を代表に説明)】 第14条 安有【施設共通方針(Gr4/16を代表に説明)】 第22条 遮蔽【遮蔽体の構造設計(Gr4/14)を代表に説明】
	9	ラック/ピット/棚(Gr3)	第17条 貯蔵【崩壊熱除去に配慮した構造】 ※貯蔵能力等はGr3で説明	-	(ラック/ピット/棚の主要な構造設計は説明グループ3で説明するため、関連条文は説明グループ3で示す。)

- 説明グループ1はMOXの主要な設備であるグローブボックスについて、主条文である閉じ込めに加え、閉じ込めと関係するため合わせて説明が必要な関連条文を対象とする。(ラック/ピット/棚の第17条に係る崩壊熱除去の適合説明は換気設備の崩壊熱除去設計と合わせて説明)
- 上記以外のグローブボックスの閉じ込め機能と独立して説明可能な関連条文は、後段の説明グループで同様な設計方針がある他の設計説明分類と纏めて説明することで効率的に適合説明を行う。

- ※ 下線の条文は、当該説明グループで説明が完了する条文を示す。
- ※ 条文名称は略称とする。
- ※ 【 】は、説明内容を示す。
- ※ (Gr○ (説明グループ) /○ (項目番号))は、展開先のグループ、設計説明分類の項目番号を示す。
- ※ << >>は、別グループ又は同じグループの別の設計説明分類からの展開元を示す。

説明グループ (MOX)

<説明グループ2>

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文	別の説明グループで説明を行う関連条文 (前の説明グループで関連条文を一度示した設計説明分類については、前の説明グループで説明済みとなる関連条文を除いている。)
2 火災、外部衝撃 関係条文の対象	10	消火設備	第11条、第29条 火災【消火設備】	第8条 外部衝撃【防護対象施設の配置設計(Gr2/1を代表に説明)】 第18条 警報【自動回路に係る設計】	第5条、第26条 地盤、第6条、第27条 地震【質点系、有限要素、標準支持間隔、Cクラスの設計方針(Gr1/1,3を代表に説明)】 第12条 溢水【防護対象施設の機能喪失高さ等(Gr3/1,6を代表に説明)】 第14条 安有【施設共通設計(Gr4/16を代表に説明)】 第15条、第31条 材料【構造計算で示す設備、設計方針で示す設備(Gr3/4を代表に説明)】
	11	火災防護設備(ダンパ)	第11条、第29条 火災【火災区域貫通部の延焼防止対策(ダンパ)】 【消火を支援するダンパ(Gr1/3)】	第8条 外部衝撃【防護対象施設の配置設計(Gr2/1を代表に説明)】	第5条、第26条 地盤、第6条、第27条 地震【質点系、有限要素、標準支持間隔、Cクラスの設計方針(Gr1/1,3を代表に説明)】 第12条 溢水【防護対象施設の機能喪失高さ(Gr3/1を代表に説明)】 第14条 安有【施設共通設計(Gr4/16を代表に説明)】 第15条、第31条 材料【構造計算で示す設備、設計方針で示す設備(Gr3/4を代表に説明)】
	12	火災防護設備(シャッタ)	第11条、第29条 火災【火災区域貫通部の延焼防止対策(シャッタ)】 <<Gr1/1>>	-	第5条、第26条 地盤、第6条、第27条 地震【Cクラスの設計方針(Gr1/1,3を代表に説明)】 第14条 安有【施設共通設計(Gr4/16を代表に説明)】
	15	その他(非管理区域換気空調設備、窒素ガス供給設備)	第8条 外部からの衝撃による損傷の防止【換気系のばい煙等の建屋内侵入防止、避雷設計等(Gr2/3を代表に説明)】	第11条、第29条 火災【水素滞留・油内包設備等に係る換気(Gr2/3を代表に説明)】	第5条、第26条 地盤、第6条、第27条 地震【Cクラスの設計方針(Gr1/1,3を代表に説明)】 第14条 安有【施設共通設計(Gr4/16を代表に説明)】
	1	グローブボックス(オープンポートボックス、フードを含む)(Gr1)	第10条 閉じ込め ※Gr1で説明	第11条、第29条 火災【不燃材、難燃材の使用】<<Gr1/1,3,6>><<Gr3/2,4,5,9>><<Gr4/14>> 第8条 外部衝撃【防護対象施設の配置】<<Gr1/1,3>><<Gr2/10,11>><<Gr3/9>>	第4条 臨界【単一ユニット管理(質量管理)(Gr3/1で説明)】 第12条 溢水【防護対象施設の機能喪失高さ(Gr3/1で説明)】 第14条 安有【施設共通方針(Gr4/16を代表に説明)】 第15条、第31条 材料【構造計算で示す設備、設計方針で示す設備(Gr3/4を代表に説明)】 第22条 遮蔽【遮蔽体の構造設計(Gr4/14)を代表に説明】
	6	機械装置・搬送設備(Gr1)	第10条 閉じ込め ※Gr1で説明	第11条、第29条 火災【可燃性微粉・火花発生対策】<<Gr1/6>>	第4条 臨界【単一ユニット管理(形状寸法管理)(Gr3/6を代表に説明)】 第12条 溢水【溢水により安全機能を損なわない構造(Gr3/6を代表に説明)】 第14条 安有【施設共通方針(Gr4/16を代表に説明)】 第22条 遮蔽【遮蔽体の構造設計(Gr4/14)を代表に説明】
	3	換気設備(Gr1)	第10条 閉じ込め ※Gr1で説明	第8条 外部衝撃【換気設備の竜巻の構造強度設計、換気系のばい煙等の建屋内侵入防止、避雷設計等】<<Gr1/3>><<Gr2/15>> 第11条、第29条 火災【水素滞留・油内包設備等に係る換気、系統分離対策等】<<Gr1/3>><<Gr2/15>>	第12条 溢水【防護対象施設の機能喪失高さ等(Gr3/1,6を代表に説明)】 第14条 安有【施設共通方針(Gr4/16を代表に説明)】 第22条 遮蔽【遮蔽体の構造設計(Gr4/14)を代表に説明】

- 説明グループ2はMOXの第2回申請の特有な説明項目であるグローブボックスの消火に係る消火設備の主条文である火災を対象とする。
- 消火設備に関連して、外部衝撃の防護対象設備等に係る設計方針について、他の設計説明分類と合わせて説明する。

説明グループ (MOX)

<説明グループ3>

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文	別の説明グループで説明を行う関連条文 (前の説明グループで関連条文を一度示した設計説明分類については、前の説明グループで説明済みとなる関連条文を除いている。)
3 閉じ込め 関係条文 の対象	2	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備	第10条 閉じ込め【閉じ込め(グローブボックス以外)】	第4条 臨界【単一ユニット管理(質量管理)(Gr3/1)】	第5条、第26条 地盤、第6条、第27条 地震【(Gr1/1,3を代表に説明)】 第11条、第29条 火災【不燃材、難燃材の使用(Gr2/1を代表に説明)】 第14条 安有【施設共通設計(Gr4/16を代表に説明)】
	4	液体の放射性物質を取り扱う設備	第10条 閉じ込め【閉じ込め(グローブボックス以外)】	第4条 臨界【単一ユニット管理(質量管理)(Gr3/1)】 第11条、第29条 火災【ドレンシステムの煙流入等】 第20条 廃棄【液体廃棄】 第15条、第31条 材料【構造計算で示す設備、設計方針で示す設備】<<Gr1/1,3>><<Gr2/10,11>>】	第5条、第26条 地盤、第6条、第27条 地震【(Gr1/1,3を代表に説明)】 第11条、第29条 火災【不燃材、難燃材の使用(Gr2/1を代表に説明)】 第14条 安有【施設共通設計(Gr4/16を代表に説明)】
	5	運搬・製品容器	第10条 閉じ込め【閉じ込め(グローブボックス以外)】	第4条 臨界【臨界計算に係る運搬・製品容器の構造、形状】 第17条 貯蔵【貯蔵能力(Gr3/9を代表に説明)】	第11条、第29条 火災【不燃材、難燃材の使用(Gr2/1を代表に説明)】 第14条 安有【施設共通設計(Gr4/16を代表に説明)】 第22条 遮蔽【遮蔽体の構造設計(Gr4/14を代表に説明)】
	7	施設外漏えい防止堰	第10条 閉じ込め【漏えい拡大防止】	-	第5条、第26条 地盤、第6条、第27条 地震【(Gr1/1,3を代表に説明)】 第14条 安有【施設共通設計(Gr4/16を代表に説明)】
	8	洞道	第10条 閉じ込め【負圧維持】 ※負圧維持の詳細設計方針は説明Gr1の換気設備で説明	第5条、第26条 地盤、第6条、第27条 地震【土木構造物】 第11条、第29条 火災【洞道の火災区域・火災区画】 第12条 溢水【洞道の地下水の流入が生じ難い構造】 第14条 安有【共用に伴う負圧管理等】 第21条 汚染防止【洞道の塗装】	第14条 安有【施設共通設計(Gr4/16を代表に説明)】 第22条 遮蔽【遮蔽体の構造設計(Gr4/14を代表に説明)】
	1	グローブボックス(オープンポートボックス、フードを含む)(Gr1)	第10条 閉じ込め ※Gr1で説明	第4条 臨界【単一ユニット管理(質量管理)<<Gr1/1>><<Gr3/2,4>>】 第12条 溢水【防護対象施設の機能喪失高さ<<Gr1/1,3>><<Gr2/10,11>>】 第15条、第31条 材料【構造計算で示す設備、設計方針で示す設備(Gr3/4を代表に説明)】	第14条 安有【施設共通方針(Gr4/16を代表に説明)】 第22条 遮蔽【遮蔽体の構造設計(Gr4/14)を代表に説明)】
	3	換気設備(Gr1)	第10条 閉じ込め ※Gr1で説明	第5条、第26条 地盤、第6条、第27条 地震【構築物(排気筒)の波及影響】 第12条 溢水【防護対象施設の機能喪失高さ等(Gr3/1,6を代表に説明)】	第14条 安有【施設共通方針(Gr4/16を代表に説明)】 第22条 遮蔽【遮蔽体の構造設計(Gr4/14)を代表に説明)】
	6	機械装置・搬送設備(Gr1)	第10条 閉じ込め ※Gr1で説明	第4条 臨界【単一ユニット管理(形状寸法管理)<<Gr1/6>>】 第12条 溢水【溢水により安全機能を損なわない構造】<<Gr1/3,6>><<Gr2/10>><<Gr3/9>>】	第14条 安有【施設共通方針(Gr4/16を代表に説明)】 第22条 遮蔽【遮蔽体の構造設計(Gr4/14)を代表に説明)】
	9	ラック/ピット/棚	第17条貯蔵【貯蔵能力等<<Gr3/5>>】 ※崩壊熱はGr1で説明、貯蔵施設の設備構成はGr4で説明	第4条 臨界【ラック/ピット/棚の複数ユニットの構造設計】 第12条 溢水【溢水により安全機能を損なわない構造(Gr3/6を代表に説明)】	第5条、第26条 地盤、第6条、第27条 地震【(Gr1/1,6を代表に説明)】 第8条 外部衝撃【防護対象設備の配置(Gr2/1を代表に説明)】 第11条、第29条 火災【不燃材、難燃材の使用(Gr2/1を代表に説明)】 第14条 安有【施設共通設計(Gr4/16を代表に説明)】 第17条 貯蔵【崩壊熱(Gr1/9で説明)】【設備構成(Gr4/16で説明)】 第22条 遮蔽【遮蔽体の構造設計(Gr4/14を代表に説明)】

- 説明グループ3はグローブボックス以外の閉じ込めに係る設備について、主条文である閉じ込めの適合説明と、閉じ込めと関係するため合わせて説明が必要な関連条文の適合説明を対象とする。
- ラック/ピット/棚については、貯蔵能力、臨界管理等の設計が運搬・製品容器と関連するため、説明グループ3で合わせて説明する。
- ラック/ピット/棚に関連して、溢水の防護対象設備等に係る設計方針について、他の設計説明分類と合わせて説明グループ3で説明する。

説明グループ (MOX) <説明グループ4> <説明グループ5>

説明グループ	項目	設計説明分類	主条文	本説明グループで説明を行う関連条文	別の説明グループで説明を行う関連条文 (前の説明グループで関連条文を一度示した設計説明分類については、前の説明グループで説明済みとなる関連条文を除いている。)
4 警報、遮蔽、 安有 関係条文 の対象	13	警報設備等	第18条 警報【警報に係る設計】	—	第5条、第26条 地盤、第6条、第27条 地震【Cクラスの設計方針(Gr1/1,3を代表に説明)】 第14条 安有【施設共通設計(Gr4/16を代表に説明)】
	14	遮蔽扉、遮蔽蓋	第22条 遮蔽【遮蔽体の設計<<Gr1/1,6>><<Gr3/5,8,9>>】	—	第5条、第26条 地盤、第6条、第27条 地震【Cクラスの設計方針(Gr1/1,3を代表に説明)】 第11条、第29条 火災【不燃材、難燃材の使用(Gr2/1を代表に説明)】 第14条 安有【施設共通設計(Gr4/16を代表に説明)】
	16	その他(被覆施設、組立施設等の設備構成)	第14条 安有【その他加工施設の構成】【施設共通方針<<Gr1,2,3,4共通>>】	第17条 貯蔵【貯蔵施設の設備構成<<Gr3/9>>】	第5条、第26条 地盤、第6条、第27条 地震【Bクラス及びCクラスの設計方針(Gr1/1,3を代表に説明)】
5 重大事故 関係条文 の対象	3	換気設備	第30条 重大事故等対処設備【健全性、1.2Ss等】	第5条、第26条 地盤、第6条、第27条 地震【常設耐震重要重大事故等対処設備、常設耐震重要重大事故等対処設備以外】 第33条 閉じ込める機能の喪失【外部放出抑制、代替グローブボックス排気<<Gr1/3>>】	—

- 説明グループ4は、閉じ込め、火災、外部衝撃、溢水以外の適合性に係る設備の設計方針について説明する。
- 説明グループ5は、重大事故等対処設備の適合性に係る設備の設計方針について説明する。

添付 2

M O X 燃 料 加 工 施 設

目次

- 資料 1 申請対象設備リスト（設計説明分類の整理結果）
 - 別添 各設計説明分類における基本設計方針の対象となる範囲の整理
- 資料 2 各条文の基本設計方針及び設計説明分類の紐付整理
- 資料 3 設計説明分類のシステム設計、構造設計、配置設計
- 資料 4 設計説明分類の解析・評価等【追而】

【添付2 MOX燃料加工施設】

資料No.	別紙		備考
	名称	提出日 Rev	
資料1	申請対象設備リスト（設計説明分類の整理結果）	11/7 R4	
資料1 別添	各設計説明分類における基本設計方針の対象となる範囲の整理	11/7 R4	
資料2	各条文の基本設計方針及び設計説明分類の紐付整理（表紙のみ）		
	第4条 核燃料物質の臨界防止	6/22 R0	
	第5条、第26条 地盤、第6条、第27条 地震による損傷の防止	11/7 R5	
	第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）	6/22 R0	
	第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）	6/22 R0	
	第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）	6/22 R0	
	第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（その他）	6/22 R0	
	第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（航空機）	6/22 R0	
	第10条 閉じ込めの機能、第21条 核燃料物質等による汚染の防止	11/7 R5	
	第11条、第29条 火災等による損傷の防止	6/22 R0	
	第12条 加工施設内における溢水による損傷の防止	6/22 R0	
	第14条 安全機能を有する施設	11/7 R5	
	第15条、第31条 材料及び構造	6/22 R0	
	第16条 搬送設備	11/7 R3	
	第17条 核燃料物質の貯蔵施設	11/7 R4	
	第18条 警報設備等	- -	
	第20条 廃棄施設	11/7 R4	
	第22条 遮蔽	6/22 R0	

資料No.	別紙		備考
	名称	提出日 Rev	
	第23条 換気設備	11/7 R4	
	第30条 重大事故等対処設備	- -	
	第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備	- -	
	各条文の基本設計方針及び設計説明分類の紐付整理結果	11/7 R5	
	別紙 複数の条文間で同様な要求事項がある設計説明分類の展開整理	11/7 R0	
資料2 参考2-1	評価項目一覧表	11/7 R4	
資料2 参考2-2	個別補足説明資料一覧表	11/7 R4	
資料3	設計説明分類のシステム設計, 構造設計, 配置設計 (表紙のみ)		
資料3 (1)	グローブボックス(オープンポートボックス, フードを含む。)(表紙のみ)		
資料3 (1) -1	グローブボックス(オープンポートボックス, フードを含む。)のシステム設計	11/7 R0	
資料3 (1) -2	グローブボックス(オープンポートボックス, フードを含む。)の配置設計	11/7 R5	
資料3 (1) -3	グローブボックス(オープンポートボックス, フードを含む。)の構造設計	11/7 R5	
資料3 (3)	換気設備 (表紙のみ)		
資料3 (3) -1	換気設備のシステム設計	11/7 R4	
資料3 (3) -2	換気設備の配置設計	11/7 R1	
資料3 (3) -3	換気設備の構造設計	11/7 R3	
資料3 (6)	機械装置・搬送設備 (表紙のみ)		
資料3 (3) -1	機械装置・搬送設備のシステム設計	- -	
資料3 (3) -2	機械装置・搬送設備の配置設計	- -	
資料3 (3) -3	機械装置・搬送設備の構造設計	11/7 R3	
資料3 (9)	ラック/ピット/棚 (表紙のみ)		
資料3 (9) -1	ラック/ピット/棚のシステム設計	- -	
資料3 (9) -2	ラック/ピット/棚の配置設計	- -	
資料3 (9) -3	ラック/ピット/棚の構造設計	11/7 R3	

* 資料3(2), (4), (7), (8), (10)~(16), 資料4は, 提出時にリストへの記載を行う。

資料1 申請対象設備リスト
(設計説明分類の整理結果)

番号	機種	数量	設計資料の取扱い	設計資料の取扱い(注)	製造区分				機種	設置場所	申請資料の取扱い	変更区分	変更区分からの取扱い(注)	変更区分からの取扱い(注)	D-B-10	S-A-10	新設区分	重要(注)	必須(注)	備考	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	
----	----	----	----------	-------------	------	--	--	--	----	------	----------	------	---------------	---------------	--------	--------	------	-------	-------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

番号	機種	数量	設置場所(階)	設置場所(区画)	設置区分	種別	設置時期	申請時期 (区分)	定置区分	設置工事から設置 完了までの 期間	設置工事から工事 完了までの期間	D区画	S区画	新設区分	重要 (注)	重要 (注)	備考	設置区分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440

凡例：

申請時期及び申請回数

1	第1回申請（2項変更）
2-1	第2回申請（2項変更）
2-2	第2回申請（1項新規）
3-1	第3回申請（2項変更）
3-2	第3回申請（1項新規）
4-1	第4回申請（2項変更）
4-2	第4回申請（1項新規）

変更区分

既設	既存の建物・構築物又は設備・機器で改造に該当しないもの。
新設(新規)	建物・構築物又は設備・機器を新たに設置するものうち、新規申請設備のもの。
新設(既認可)	建物・構築物又は設備・機器を新たに設置するものうち、既認可設備のもの。
増設	構造及び機能が既存と同一の建物・構築物又は設備・機器の台数を増やすもの。
改造	既存の建物・構築物又は設備・機器の仕様又は構造を変更するもの等
撤去	建物・構築物又は設備・機器を撤去するもの。

DB区分

安重	技術基準規則第一条第2項第八号の定義に該当するもの。
非安重	安重以外のもの。

SA区分

常設	技術基準規則第三十条第2項に該当するもの。（建物・構築物については、常設SA設備を収納する建屋も「常設」とする）
可撤	技術基準規則第三十条第3項に該当するもの。

耐震設計（DB）

S	耐震重要度分類におけるSクラス施設
B	耐震重要度分類におけるBクラス施設
B-1	耐震重要度分類におけるBクラス施設のうち、共振のおそれがあるため、弾性設計用地震動S _d に2分の1を乗じたものによる地震力に対して耐震性を保持できる設計とするもの
B-2	耐震重要度分類におけるBクラス施設のうち、波及的影響によって、耐震重要施設がその安全機能を損なわないように設計するもの
B-3	耐震重要度分類におけるBクラス施設のうち、一時保管ピット、原料MOX粉末一時保管装置、粉末一時保管装置、ペレット一時保管槽、スクラップ貯蔵槽、製品ペレット貯蔵槽、燃料棒貯蔵槽及び燃料集合体貯蔵チャンネルは、基準地震動S _s による地震力に対して過大な変形等が生じないよう設計するもの
B-4	耐震重要度分類におけるBクラス施設のうち、Sクラスのグロoupボックスを循環する経路については、基準地震動S _s による地震動に対して耐震性が確保される設計のもの
C	耐震重要度分類におけるCクラス施設
C-1	耐震重要度分類におけるCクラス施設のうち、波及的影響によって、耐震重要施設がその安全機能を損なわないように設計するもの
C-2	耐震重要度分類におけるCクラス施設のうち、基準地震動S _s による地震力に対して火災感知及び消火の機能並びに溢水を防護する機能を保持できる設計とするもの
C-3	耐震重要度分類におけるCクラス施設のうち、基準地震動S _s による地震力に対して地下水の排水機能を保持できる設計とするもの
—	上記以外（当該施設において安全機能を有する施設として使用しないものを含む）

耐震設計（SA）

1.2 S s	重大事故等の状態で施設に作用する荷重等を考慮し、基準地震動S _s の1.2倍の地震力に対して必要な機能が損なわれるおそれがないもの・事業(変更)許可における重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生を仮定する機器の特定において、基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とした設備・地震を要因として発生する重大事故等に対処する常設重大事故等対処設備
S、B、C (S)、(B)、(C)等	代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力に十分に耐えることができるように設計するもの [() 内は、設計基準対象の設備を兼ねる設備及びその耐震重要度分類（耐震設計（DB）の区分を記載する）]
—	上記以外

分類と対象（施設共通 基本設計方針については「施設共通 基本設計方針における条項との対応」の凡例を参照）

分類	対象
A	1項新規申請となるもの（事業許可の整合性の観点で分類されるものは「<<A>>」）
B	2項変更申請となるもの（事業許可の整合性の観点で分類されるものは「<>」）
B-1	新規制基準を受けて条件の変更がある設備
B-2	新規制基準を受けて条件が追加されたもの
B-3	新たに申請対象となったもの（MOX燃料加工施設は建設中の施設であり、既設の設備はないため、対象外）
B-4	既設工認から変更がないもの

施設共通 基本設計方針における条項との対応

○	技術基準の適合性確認を実施するもの。
△	技術基準の適合性について、既認可から変更がないもの。
《○》	事業許可の整合性のみ観点で機能を確認するもの。
《△》	事業許可の整合性のみ観点について既認可から変更がないもの。
—	上記対象外

注記

注1	第五条第1項及び第二十六条第1項の要求のうち、燃料加工建屋、緊急時対策所、第1保管庫・貯水所及び第2保管庫・貯水所の建物に収納される設備の適合性は、その設置される建物にて説明する。
注2	第七条第1項のうち、燃料加工建屋に収納する耐震重要施設に関する適合性は、収納される燃料加工建屋の申請にて説明するため、「一」とする。なお、耐震重要施設に含まれない安全機能を有する施設は、「施設共通 基本設計方針」にて説明する。
注3	第二十八条第1項のうち、常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に収納される重大事故等対処設備は、設置する建物・構築物の申請にて説明するため、「一」とする。建物・構築物に収納されない重大事故等対処設備は、「施設共通 基本設計方針」にて説明する。
注4	第八条については、外部からの衝撃を防護する燃料加工建屋を対象とする。また、防護対象設備のうち、外気を取り入れる設備等の個別に評価・対策を実施する設備についても対象とする。なお、建屋内の防護対象設備については、外部衝撃に対して防護設計された燃料加工建屋内に配置する設計とすることから「一」とする。
注5	第九条第1項の要求は、「人の不法な侵入の防止に係る措置」、「不正に爆発性又は可燃性を有する物等其他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持ち込みに係る措置」、「不正アクセス行為の防止に係る措置」、「関係機関との通信及び連絡に係る措置」、「核物質防護上の体制整備、手順整備等に係る措置」の施設共通基本設計方針により技術基準適合性を示す。
注6	第十一条第3項の要求のうち、不燃性又は難燃性の材料の使用は、「主要な構造材に対する不燃性材料の使用」、「パッキン類に対する金属で覆われた狭隙部への設置」、「金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油並びに金属に覆われた機器内部のケーブル」、「保温材に対する不燃性材料の使用」、「建屋内装材の不燃性材料の使用」、「建屋内装材の塗装(難燃性)」、「カーペット(防炎物品)」、「火災防護上重要な機器等及びグループボックス(安全機能を有する機器等)内機器のケーブルに対する難燃性材料の使用」、「火災防護上重要な機器等及びグループボックス(安全機能を有する機器等)内機器の非難燃ケーブルへの措置」、「換気設備のフィルタに対する難燃性材料の使用」、「絶縁油を内包しない変圧器及び遮断器の使用」、「遮蔽材に対する不燃性材料又は難燃性材料の使用」の施設共通基本設計方針により技術基準適合性を示す。
注7	第十三条第1項の要求のうち、安全避難通路は、「安全避難通路」の施設共通基本設計方針により技術基準適合性を示す。
注8	第十四条第1項の要求は、「安全機能を有する施設の環境圧力等に対する考慮」、「安全機能を有する施設の電磁的障害に対する考慮」、「安全機能を有する施設の周辺機器等からの悪影響に対する考慮」、「設計基準事故対処における自動起動」、「安全機能を有する施設の操作性及び復旧作業に係る放射線の考慮」、「安全機能を有する施設に対する誤操作防止」、「安全上重要な施設に対する誤操作防止」、「安全機能を有する施設の維持管理」の施設共通基本設計方針により技術基準適合性を示す。
注9	第十四条第2項の要求は、「安全機能を有する施設の試験、検査性の確保」、の施設共通基本設計方針により技術基準適合性を示す。
注10	第十四条第3項の要求は、「安全機能を有する施設の内部発生飛散物に対する考慮」の施設共通基本設計方針により技術基準適合性を示す。
注11	再処理施設と共用する設備のうち、第十五条第1項及び第2項の適用を受ける設備となる再処理第4種管に該当する海洋放出管理系及び安全上重要な施設である混合酸化物貯蔵容器は、再処理施設の評価を適用する。
注12	再処理施設と共用する設備のうち、第三十一条第1項及び第2項の適用を受ける重大事故等対処設備は、再処理施設の評価を適用する。
注13	第二十九条第3項の要求のうち、不燃性又は難燃性の材料の使用は、「主要な構造材に対する不燃性材料の使用」、「パッキン類に対する金属で覆われた狭隙部への設置」、「金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油並びに金属に覆われた機器内部のケーブル」、「保温材に対する不燃性材料の使用」、「建屋内装材の不燃性材料の使用」、「建屋内装材の塗装(難燃性)」、「カーペット(防炎物品)」、「重大事故等対処施設のケーブルに対する難燃性材料の使用」、「重大事故等対処施設の非難燃ケーブルへの措置」、「換気設備のフィルタに対する難燃性材料の使用」、「絶縁油を内包しない変圧器及び遮断器の使用」、「遮蔽材に対する不燃性材料又は難燃性材料の使用」の施設共通基本設計方針により技術基準適合性を示す。
注14	第三十条第1項の要求のうち、操作の確実性は、「作業空間の確保並びに防護具及び可搬型照明の配備」、「工具の保管場所及び可搬型重大事故等対処設備の固定」、「現場操作時のスイッチの操作性及び電源操作時の充電部への近接防止」、「重大事故等対処設備の識別管理」、「中央監視室での迅速な操作及び制御調整の操作性」、「動的機器の重大事故等対処設備の作動状態の確認」の施設共通基本設計方針により技術基準適合性を示す。
注15	第三十条第3項の要求のうち、可搬型重大事故等対処設備の運搬等に係るアクセスルートの確保は、「溢水及び降水を考慮したアクセスルートの設定」、「津波に対する屋外アクセスルートの運用」、「屋外アクセスルートの復旧」、「屋外アクセスルートに対する融雪剤の配備」、「屋外アクセスルートにおける薬品防護具の着用」、「消防車による初期消火活動」、「アクセスルート上の資機材の落下防止、転倒防止対策」、「アクセスルートにおける放射線防護具の配備及び可搬型照明の配備」の施設共通基本設計方針により技術基準適合性を示す。
注16	第三十二条第1項第一号及び第二号については、MOX燃料加工施設において臨界事故の発生は想定されないことから、対象となる設備はない。なお、対象となる設備がないことを第四条の添付書類等にて説明する。
注17	重大事故等対処設備を防護するために必要な設備として技術基準に適合する設計であることを示す。
注18	経路外放出を防止する観点で、基準地震動S _s の1.2倍の地震力においても、経路が維持できる設計とする。
注19	なお、機器・配管等の経路維持の範囲については、各仕様表にて詳細を示す。

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期							
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)	
第4条 核燃料物質の臨 界防止	臨界計算に係る考慮事項	単一ユニット設定する設計説明分 類及び複数ユニット評価を実施す る設計説明分類 (1, 2, 4, 6, 9)	6	また、参考とする文献は、公表された信頼度の十分高いものとし、また、使用する臨界計算コードは、実験値との対比がなされ、信頼度の十分高いことが立証されたものを用いる。単一ユニットに対しては、臨界計算コードにより中性子実効増倍率を計算し、未臨界(中性子実効増倍率が0.95以下)となる核的制限値を設定する。	評価要求	-	○	○	○	○	-	-	
			10	また、参考とする文献は、公表された信頼度の十分高いものとし、また、使用する臨界計算コードは、実験値との対比がなされ、信頼度の十分高いことが立証されたものを用いる。複数ユニットに対しては、臨界計算コードにより中性子実効増倍率を計算し、未臨界(中性子実効増倍率が0.95以下)となるように単一ユニットの配置を設定する。	評価要求	-	○	○	○	○	-	○	
第5条 安全機能を有する 施設の地盤	安全機能を有する施設の地盤	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回から追加説明事項なし	2-1	2.1 安全機能を有する施設の地盤 地震の発生によって生じるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きい施設(以下「耐震重要施設」という。)及びそれらを支持する建物・構築物については、自重及び通常時の荷重等に加え、その供用中に大きな影響を及ぼすおそれがある地震動(以下「基準地震動Ss」という。)による地震力が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。	設置要求								
			2-2	また、上記に加え、基準地震動Ssによる地震力が作用することによって弱面上のずれが発生しない地盤として、事業(変更)許可を受けた地盤に設置する。	設置要求	○	○	○	○	○	○	○	
			2-3	耐震重要施設以外の施設については、自重及び通常時の荷重等に加え、耐震重要度分類の各クラスに応じて算定される地震力が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。	設置要求								
			3	耐震重要施設は、地震発生に伴う地盤変動によって生じる支持地盤の傾斜及び掃み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不 等沈下、液状化及び掃り込み沈下といった周辺地盤の変状により、その安全機能が損なわれるおそれがない地盤として、事 業(変更)許可を受けた地盤に設置する。	設置要求								
	4	耐震重要施設は、将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤として、事業(変更)許可を受けた地盤に設置する。	設置要求										
		Sクラスの施設及びそれらを支持する建物・構築物の接地圧における許容限界	- (第2回対象なし)	5-1	Sクラスの施設及びそれらを支持する建物・構築物の地盤の接地圧に対する支持力の許容限界については、自重及び通常時の荷重等と基準地震動Ssによる地震力との組み合わせにより算定される接地圧が、安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の極限支持力度に対して、妥当な余裕を有するよう設計する。	評価要求	○	-	-	-	-	-	-
	B,Cクラスの施設の建物・構築物の接地圧における許容限界	B,Cクラスの施設の建物・構築物 (8)	5-3	Bクラス及びCクラスの施設の地盤においては、自重及び通常時の荷重等と、静的地震力及び動的地震力(Bクラスの共振影響検討に係るもの)との組合せにより算定される接地圧に対して、安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。	評価要求	○	○	-	○	-	-	○	

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期						
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)
第6条 地震による損傷の防止	耐震設計(Sクラスの建物・構築物)	— (第2回対象なし)	45	(a) 建物・構築物 水平地震力は、地震層せん断力係数C _i に、次に示す施設の耐震重要度に応じた係数を乗じ、さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。 Sクラス 3.0 Bクラス 1.5 Cクラス 1.0 ここで、地震層せん断力係数C _i は、標準せん断力係数C ₀ を0.2以上とし、建物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮して求められる値とする。 また、必要保有水平耐力の算定においては、地震層せん断力係数C _i に乘じる施設の耐震重要度に応じた係数は、耐震重要度の各クラスともに1.0とし、その際に用いる標準せん断力係数C ₀ は1.0以上とする。 Sクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は、震度0.3以上を基準とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮し、高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定する。	定義 評価要求	○	—	—	—	—	—	—
			53	(b) 動的解析法 ① 建物・構築物 動的解析に当たっては、対象施設の形状、構造特性、振動特性等を踏まえ、地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ、適切な解析法を選定するとともに、建物・構築物に応じて十分な調査に基づく適切な解析条件を設定する。動的解析は、原則として、時刻歴応答解析法を用いて求めるものとする。 また、3次元応答性状等の評価は、線形解析に適用可能な周波数応答解析法による。 建物・構築物の動的解析に当たっては、建物・構築物の剛性はそれらの形状、構造特性、減衰特性を十分考慮して評価し、集中質点系に置換した解析モデルを設定する。 動的解析には、建物・構築物と地盤の相互作用及び埋込み効果を考慮するものとし、解析モデルの地盤のばね定数は、基礎版の平面形状、地盤の剛性等を考慮して定める。地盤の剛性等については、必要に応じて地盤の非線形応答を考慮することとし、地盤のひずみに応じた地盤物性値に基づくものとする。設計用地盤定数の設定に当たっては、地盤の構造特性の考慮として、地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の違いにも留意し、原則として、弾性波試験によるものを用いる。 地盤—建物・構築物連成系の減衰定数は、振動エネルギーの地下逸散及び地震応答における各部のひずみレベルを考慮して定める。 基準地震動S _s 及び弾性設計用地震動S _d に対する応答解析において、主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には、実験等の結果に基づき、該当する建物部分の構造特性に応じて、その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 また、Sクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討するための動的解析において、当該施設を支持する建物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には、その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 地震応答解析に用いる材料定数については、地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変動幅を適切に考慮する。また、材料のばらつきによる変動が建物・構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響として考慮すべき要因を選定した上で、選定された要因を考慮した動的解析により設計用地震力を設定する。	定義 評価要求							
			54	建物・構築物の動的解析においては、地下水排水設備による地下水位の低下を考慮して適切な解析手法を選定する。ここで、地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を考慮する場合は、有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性は、敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定することを基本とする。	定義 評価要求							
			55	動的解析に用いる解析モデルは、周辺施設も含めた地震観測網により得られた観測記録を用いた検討及び詳細な3次元FEMを用いた解析により振動性状の把握を行い、解析モデルの妥当性の確認を行う。	定義 評価要求							
			57	地震力については、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。	定義 評価要求							
			60	e. 設計用減衰定数 地震応答解析に用いる減衰定数は、安全上適切と認められる規格及び基準に基づき、設備の種類、構造等により適切に選定するとともに、試験等で妥当性を確認した値も用いる。 なお、建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定については、既往の知見に加え、既設施設の地震観測記録等により、その妥当性を検討する。 また、地盤と土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数については、地中構造物としての特徴、同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。	定義 評価要求							
			61-1	(4) 荷重の組合せと許容限界 耐震設計における荷重の組合せと許容限界は、以下によるものとする。 耐震設計においては、安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、遮蔽機能、気密性、換気機能、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。 上記の機能のうち、遮蔽機能、気密性、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等については、安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設設備分類に応じた地震力に対して、当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで、機能が維持できる設計とする。 閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、換気機能等については、構造強度を確保するとともに、当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。	定義 評価要求							

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期						
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)
第6条 地震による損傷の防止	耐震設計(Sクラスの建物・構築物)	— (第2回対象なし)	69	<p>e. 荷重の組合せ 地震力と他の荷重との組合せについては、「3.3 外部からの衝撃による損傷の防止」で設定している風及び積雪による荷重を考慮し、以下のとおり設定する。 (a) 安全機能を有する施設 イ. 建物・構築物 (イ) Sクラスの建物・構築物については、通常時に作用している荷重(固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧)、積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ssによる地震力とを組み合わせる。 (ロ) Sクラス、Bクラス及びCクラスの建物・構築物については、通常時に作用している荷重(固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧)、積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ss以外の地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 この際、通常時に作用している荷重のうち、土圧及び水圧について、基準地震動Ssによる地震力又は弾性設計用地震動Sdによる地震力と組み合わせる場合は、当該地震時の土圧及び水圧とする。</p>	定義 評価要求	○	—	—	—	—	—	—
			73	<p>(c) 荷重の組合せ上の留意事項 イ. 安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては、支持される施設の耐震重要度に応じた地震力と通常時に作用している荷重とを組み合わせる。 ロ. 安全機能を有する施設のうち機器・配管系の設計基準事故(以下本項目では「事故」という。)時に生じる荷重については、地震によって引き起こされるおそれのある事故によって作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事故による荷重は、その事故の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。 ハ. 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用する動的地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせるものとする。 ニ. 積雪荷重については、屋外に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち、積雪による受圧面積が小さい施設や、通常時に作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き、地震力との組合せを考慮する。 ホ. 風荷重については、屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち、風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造、形状及び仕様の施設においては、地震力との組合せを考慮する。 ヘ. 荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については、地下水排水設備による地下水水位の低下を踏まえた設計用地下水水位に基づき設定する。 ト. 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては、支持される施設の設備分類に応じた地震力と通常時に作用している荷重(固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧)及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 チ. 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系の、通常時に作用している荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用している荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重と、基準地震動Ss又は弾性設計用地震動Sdによる地震力との組合せについては、事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し、工学的、総合的に勘案の上設定する。なお、継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。</p>	定義 評価要求	○	—	—	—	—	—	
			75	<p>(a) 安全機能を有する施設 イ. 建物・構築物 (イ) Sクラスの建物・構築物 i. 基準地震動Ssによる地震力との組合せに対する許容限界 建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し、部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して、妥当な安全余裕を有することとする。 なお、終局耐力とは、建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき、その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし、既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。 ii. 弾性設計用地震動Sdによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 Sクラスの建物・構築物については、地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように、発生する応力に対して、建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。</p>	定義 評価要求	○	—	—	—	—	—	—
			77	<p>(ハ) 建物・構築物の保有水平耐力 建物・構築物(土木構造物を除く。)については、当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して、耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認する。</p>	定義 評価要求	○	—	—	—	—	—	—
			87	<p>また、間接支持構造物については、支持する主要設備等又は補助設備の耐震重要度に適用する地震動による地震力に対して支持機能が損なわれない設計とする。</p>	評価要求	○	—	—	—	—	—	—
93	<p>基準地震動Ss-C4は、水平方向の地震動のみであることから、水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評価を行う場合には、工学的に水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価用地震動(以下「一関東評価用地震動(鉛直)」という。)による地震力を用いて、水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対して、許容限界の範囲内に留まることを確認する。</p>	評価要求	○	—	—	—	—	—	—			

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目番号	基本設計方針	要求種別	申請時期						
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)
第6条 地震による損傷の防止	耐震設計(下位クラスの建物・構築物)	下位クラスの建物・構築物(3)	53	(b) 動的解析法 イ、建物・構築物 動的解析に当たっては、対象施設の形状、構造特性、振動特性等を踏まえ、地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ、適切な解析法を選定するとともに、建物・構築物に応じて十分な調査に基づく適切な解析条件を設定する。動的解析は、原則として、時刻歴応答解析法を用いて求めるものとする。 また、3次元応答性状等の評価は、線形解析に適用可能な周波数応答解析法による。 建物・構築物の動的解析に当たっては、建物・構築物の剛性はそれらの形状、構造特性、振動特性、減衰特性を十分考慮して評価し、集中質点を置換した解析モデルを設定する。 動的解析には、建物・構築物と地盤の相互作用及び埋込み効果を考慮するものとし、解析モデルの地盤のばね定数は、基礎版の平面形状、地盤の剛性等を考慮して定める。地盤の剛性等については、必要に応じて地盤の非線形応答を考慮することとし、地盤のひずみに応じた地盤物性値に基づくものとする。設計用地盤定数の設定に当たっては、地盤の構造特性の考慮として、地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の違いにも留意し、原則として、弾性波試験によるものを用いる。 地盤-建物・構築物連成系の減衰定数は、振動エネルギーの地下逸散及び地震応答における各部のひずみレベルを考慮して定める。 基準地震動 S_s 及び弾性設計用地震動 S_d に対する応答解析において、主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には、実験等の結果に基づき、該当する建物部分の構造特性に応じて、その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 また、Sクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討するための動的解析において、当該施設を支持する建物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には、その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 地震応答解析に用いる材料定数については、地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変動幅を適切に考慮する。また、材料のばらつきによる変動が建物・構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響として考慮すべき要因を選定した上で、選定された要因を考慮した動的解析により設計用地震力を設定する。	定義 評価要求							
			54	建物・構築物の動的解析においては、地下水排水設備による地下水位の低下を考慮して適切な解析手法を選定する。ここで、地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を考慮する場合は、有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性は、敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定することを基本とする。	定義 評価要求							
			55	動的解析に用いる解析モデルは、周辺施設も含めた地震観測網により得られた観測記録を用いた検討及び詳細な3次元FEMを用いた解析により振動性状の把握を行い、解析モデルの妥当性の確認を行う。	定義 評価要求							
			57	地震力については、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。	定義 評価要求							
			60	c. 設計用減衰定数 地震応答解析に用いる減衰定数は、安全上適切と認められる規格及び基準に基づき、設備の種類、構造等により適切に選定するとともに、試験等で妥当性を確認した値も用いる。 なお、建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定については、既往の知見に加え、既設施設の地震観測記録等により、その妥当性を検討する。 また、地盤と土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数については、地中構造物としての特徴、同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。	定義 評価要求			○				
			61-1	(4) 荷重の組合せと許容限界 耐震設計における荷重の組合せと許容限界は、以下によるものとする。 耐震設計においては、安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、遮蔽機能、気密性、換気機能、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。 上記の機能のうち、遮蔽機能、気密性、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等については、安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して、当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで、機能が維持できる設計とする。 閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、換気機能等については、構造強度を確保するとともに、当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。	定義 評価要求							
			69	c. 荷重の組合せ 地震力と他の荷重との組合せについては、「3.3 外部からの衝撃による損傷の防止」で設定している風及び積雪による荷重を考慮し、以下のとおり設定する。 (a) 安全機能を有する施設 イ、建物・構築物 （イ） Sクラスの建物・構築物については、通常時に作用している荷重（固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧）、積雪荷重及び風荷重と基準地震動 S_s による地震力とを組み合わせる。 （ロ） Sクラス、Bクラス及びCクラスの建物・構築物については、通常時に作用している荷重（固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧）、積雪荷重及び風荷重と基準地震動 S_s 以外の地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 この際、通常時に作用している荷重のうち、土圧及び水圧について、基準地震動 S_s による地震力又は弾性設計用地震動 S_d による地震力と組み合わせる場合は、当該地震時の土圧及び水圧とする。	定義 評価要求							

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期						
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)
第6条 地震による損傷の防止	耐震設計(下位クラスの建物・構築物)	下位クラスの建物・構築物(3)	73	<p>(c) 荷重の組合せ上の留意事項 イ. 安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては、支持される施設の耐震重要度に応じた地震力と通常時に作用している荷重とを組み合わせる。 ロ. 安全機能を有する施設のうち機器・配管系の設計基準事故（以下本項目では「事故」という。）時に生じる荷重については、地震によって引き起こされるおそれのある事故によって作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事故による荷重は、その事故の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。 ハ. 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用する動的地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせで算定するものとする。 ニ. 積雪荷重については、屋外に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち、積雪による受圧面積が小さい施設や、通常時に作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き、地震力との組合せを考慮する。 ホ. 風荷重については、屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち、風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造、形状及び仕様のある施設においては、地震力との組合せを考慮する。 ヘ. 荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については、地下水排水設備による地下水位の低下を踏まえた設計用地下水位に基づき算定する。 ト. 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては、支持される施設の設備分類に応じた地震力と通常時に作用している荷重（固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧）及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 チ. 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系の、通常時に作用している荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用している荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重と、基準地震動 S s 又は弾性設計用地震動 S d による地震力との組合せについては、事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し、工学的、総合的に勘案の上設定する。なお、継続時間については対策の成否も考慮した上で設定する。</p>	定義 評価要求							
			75	<p>(a) 安全機能を有する施設 イ. 建物・構築物 (イ) Sクラスの建物・構築物 i. 基準地震動 S s による地震力との組合せに対する許容限界 建物・構築物全体としての変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し、部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して、妥当な安全余裕を有することとする。 なお、終局耐力とは、建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき、その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし、既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。 ii. 弾性設計用地震動 S d による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 Sクラスの建物・構築物については、地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように、発生する応力に対して、建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。</p>	定義 評価要求	-	-	○	-	-	-	-
			89	<p>評価に当たっては、以下の4つの観点をもとに、敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い、各観点より選定した事象に対する波及的影響の評価により波及的影響を考慮すべき施設を抽出し、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 波及的影響の評価に当たっては、耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用する。なお、地震動又は地震力の選定に当たっては、施設の配置状況、使用時間を踏まえて適切に設定する。また、波及的影響の確認においては水平2方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合に影響を及ぼす可能性のある施設、設備を選定し評価する。 ここで、下位クラス施設とは、耐震重要施設以外のMOX燃料加工施設内にある施設（資機材等含む。）をいう。 波及的影響を防止するよう現場を維持するため、保安規定に、機器設置時の配慮事項等を定めて管理する。 なお、原子力施設の地震被害情報をもとに、4つの観点以外に検討すべき事項がないか確認し、新たな検討事項が抽出された場合には、その観点を追加する。</p>	定義 運用要求							
			93	<p>基準地震動 S s - C 4 は、水平方向の地震動のみであることから、水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評価を行う場合には、工学的に水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価用地震動（以下「一関東評価用地震動（鉛直）」という。）による地震力を用いて、水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対して、許容限界の範囲内に留まることを確認する。</p>	評価要求							

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期								
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)		
第6条 地震による損傷 の防止	耐震設計(B,Cクラスの建物・構築物)	B,Cクラスの建物・構築物 (3, 7, 8)	21	(e) Bクラス及びCクラスの施設は、静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。また、Bクラスの施設のうち、共振のおそれのある施設については、その影響についての検討を行う。検討に用いる地震動は、弾性設計用地震動S dに2分の1を乗じたものとする。当該地震動による地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。	冒頭宣言 評価要求									
			45	(a) 建物・構築物 水平地震力は、地震層せん断力係数C iに、次に示す施設の耐震重要度に応じた係数を乗じ、さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。 Sクラス 3.0 Bクラス 1.5 Cクラス 1.0 ここで、地震層せん断力係数C iは、標準せん断力係数C 0を0.2以上とし、建物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮して求められる値とする。 また、必要保有水平耐力の算定においては、地震層せん断力係数C iに乘じる施設の耐震重要度に応じた係数は、耐震重要度の各クラスともに1.0とし、その際に用いる標準せん断力係数C 0は1.0以上とする。 Sクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は、震度0.3以上を基準とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮し、高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定する。	定義 評価要求									
			53	(b) 動的解析法 イ、建物・構築物 動的解析に当たっては、対象施設の形状、構造特性、振動特性等を踏まえ、地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ、適切な解析法を選定するとともに、建物・構築物に応じて十分な調査に基づく適切な解析条件を設定する。動的解析は、原則として、時刻歴応答解析法を用いて求めるものとする。 また、3次元応答性状等の評価は、線形解析に適用可能な周波数応答解析法による。 建物・構築物の動的解析に当たっては、建物・構築物の剛性はそれらの形状、構造特性、振動特性、減衰特性を十分考慮して評価し、集中質点系に置換した解析モデルを設定する。 動的解析には、建物・構築物と地盤の相互作用及び埋込み効果を考慮するものとし、解析モデルの地盤のばね定数は、基礎版の平面形状、地盤の剛性等を考慮して定める。地盤の剛性については、必要に応じて地盤の非線形応答を考慮することとし、地盤のみずみに応じた地盤物性値に基づくものとする。設計用地盤定数の設定に当たっては、地盤の構造特性の考慮として、地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の違いにも留意し、原則として、弾性波試験によるものを用いる。 地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は、振動エネルギーの地下逸散及び地震応答における各部のひずみレベルを考慮して定める。 基準地震動S s及び弾性設計用地震動S dに対する応答解析において、主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には、実験等の結果に基づき、該当する建物部分の構造特性に応じて、その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 また、Sクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討するための動的解析において、当該施設を支持する建物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には、その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 地震応答解析に用いる材料定数については、地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変動幅を適切に考慮する。また、材料のばらつきによる変動が建物・構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響として考慮すべき要因を選定した上で、選定された要因を考慮した動的解析により設計用地震力を設定する。	定義 評価要求	○	○	○	○	—	—	○		
			54	建物・構築物の動的解析においては、地下水排水設備による地下水位の低下を考慮して適切な解析手法を選定する。ここで、地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を考慮する場合は、有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性は、敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定することを基本とする。	定義 評価要求									
			55	動的解析に用いる解析モデルは、周辺施設も含めた地震観測網により得られた観測記録を用いた検討及び詳細な3次元FEMを用いた解析により振動性状の把握を行い、解析モデルの妥当性の確認を行う。	定義 評価要求									
			57	地震力については、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。	定義 評価要求									
			60	e. 設計用減衰定数 地震応答解析に用いる減衰定数は、安全上適切と認められる規格及び基準に基づき、設備の種類、構造等により適切に選定するとともに、試験等で妥当性を確認した値も用いる。 なお、建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定については、既往の知見に加え、既設施設の地震観測記録等により、その妥当性を検討する。 また、地盤と土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数については、地中構造物としての特徴、同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。	定義 評価要求									

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期							
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)	
第6条 地震による損傷の防止	耐震設計(B,Cクラスの建物・構築物)	B,Cクラスの建物・構築物 (3,7,8)	61-1	(4) 荷重の組合せと許容限界 耐震設計における荷重の組合せと許容限界は、以下によるものとする。 耐震設計においては、安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、遮蔽機能、気密性、換気機能、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。 上記の機能のうち、遮蔽機能、気密性、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等については、安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して、当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで、機能が維持できる設計とする。 閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、換気機能等については、構造強度を確保するとともに、当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。	定義 評価要求	○	○	○	○	—	—	○	
			69	c. 荷重の組合せ 地震力と他の荷重との組合せについては、「3.3 外部からの衝撃による損傷の防止」で設定している風及び積雪による荷重を考慮し、以下のとおり設定する。 (a) 安全機能を有する施設 イ. 建物・構築物 (イ) Sクラスの建物・構築物については、通常時に作用している荷重（固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧）、積雪荷重及び風荷重と基準地震動S _s による地震力とを組み合わせる。 (ロ) Sクラス、Bクラス及びCクラスの建物・構築物については、通常時に作用している荷重（固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧）、積雪荷重及び風荷重と基準地震動S _s 以外の地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 この際、通常時に作用している荷重のうち、土圧及び水圧について、基準地震動S _s による地震力又は弾性設計用地震動S _d による地震力と組み合わせる場合は、当該地震時の土圧及び水圧とする。	定義 評価要求	○	○	○	○	—	—	○	
			73	(c) 荷重の組合せ上の留意事項 イ. 安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては、支持される施設の耐震重要度に応じた地震力と通常時に作用している荷重とを組み合わせる。 ロ. 安全機能を有する施設のうち機器・配管系の設計基準事故（以下本項目では「事故」という。）時に生じる荷重については、地震によって引き起こされるおそれのある事故によって作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事故による荷重は、その事故の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。 ハ. 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用する動的地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせる。 ニ. 積雪荷重については、屋外に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち、積雪による受圧面積が小さい施設や、通常時に作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き、地震力との組合せを考慮する。 ホ. 風荷重については、屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち、風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造、形状及び仕様の施設においては、地震力との組合せを考慮する。 ヘ. 荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については、地下水排水設備による地下水水位の低下を踏まえた設計用地下水水位に基づき設定する。 ト. 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては、支持される施設の設備分類に応じた地震力と通常時に作用している荷重（固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧）及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 チ. 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系の、通常時に作用している荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用している荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれのない事象による荷重と、基準地震動S _s 又は弾性設計用地震動S _d による地震力との組合せについては、事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し、工学的、総合的に勘案の上設定する。なお、継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。	定義 評価要求	○	○	○	○	—	—	○	
			76	(ロ) Bクラス及びCクラスの建物・構築物 上記(イ)ii.による許容応力度を許容限界とする。	定義 評価要求								
			77	(ハ) 建物・構築物の保有水平耐力 建物・構築物（土木構造物を除く。）については、当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して、耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認する。	定義 評価要求								
			87	また、間接支持構造物については、支持する主要設備等又は補助設備の耐震重要度に適用する地震動による地震力に対して支持機能が損なわれない設計とする。	評価要求								

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期						
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)
第6条 地震による損傷の防止	耐震評価(Sクラスの機器・配管系)	Sクラスの機器・配管系 (1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)	46	(b) 機器・配管系 耐震重要度の各クラスの地震力は、上記(a)に示す地震層せん断力係数C _i に施設の耐震重要度に応じた係数を乗じたものを水平震度とし、当該水平震度及び上記(a)の鉛直震度をそれぞれ20%増しとした震度より求めるものとする。 Sクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。ただし、鉛直震度は高さ方向に一定とする。 上記(a)及び(b)の標準せん断力係数C ₀ 等の割増し係数については、耐震性向上の観点から、一般産業施設及び公共施設の耐震基準との関係を考慮して設定する。	定義 評価要求							
			59	機器については、形状、構造特性等を考慮して、代表的な振動モードを適切に表現できるよう質点系モデル、有限要素モデル等に置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。 また、時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮する。スペクトルモーダル解析法には地盤物性等のばらつきを考慮した床応答曲線を用いる。 配管系については、適切なモデルを作成し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法により応答を求める。 スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては、衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で、建物・構築物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等、解析対象とする現象、対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。 また、設備の3次元的な広がりを踏まえ、適切に応答を評価できるモデルを用い、水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。 なお、剛性の高い機器・配管系は、その設置床面の最大床応答加速度の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。	定義 評価要求							
			60	c. 設計用減衰定数 地震応答解析に用いる減衰定数は、安全上適切と認められる規格及び基準に基づき、設備の種類、構造等により適切に選定するとともに、試験等で妥当性を確認した値も用いる。 なお、建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定については、既往の知見に加え、既設施設の地震観測記録等により、その妥当性を検討する。 また、地盤と土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数については、地中構造物としての特徴、同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。	定義 評価要求	-	○	○	○	○	-	-
			61-1	(4) 荷重の組合せと許容限界 耐震設計における荷重の組合せと許容限界は、以下によるものとする。 耐震設計においては、安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、避難機能、気密性、換気機能、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。 上記の機能のうち、避難機能、気密性、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等については、安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して、当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで、機能が維持できる設計とする。 閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、換気機能等については、構造強度を確保するとともに、当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。	定義 評価要求							
			70	ロ. 機器・配管系 (イ) Sクラスの機器・配管系については、通常時に作用している荷重及び設計基準事故時に生じる荷重と基準地震動S _s による地震力、弾性設計用地震動S _d による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 (ロ) Bクラスの機器・配管系については、通常時に作用している荷重と共振影響検討用の地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 (ハ) Cクラスの機器・配管系については、通常時に作用している荷重と静的地震力とを組み合わせる。 なお、屋外に設置される施設については、建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。	定義 評価要求							

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期						
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)
第6条 地震による損傷の防止	耐震評価(Sクラスの機器・配管系)	Sクラスの機器・配管系 (1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)	73	<p>(c) 荷重の組合せ上の留意事項 イ. 安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては、支持される施設の耐震重要度に応じた地震力と通常時に作用している荷重とを組み合わせる。 ロ. 安全機能を有する施設のうち機器・配管系の設計基準事故（以下本項目では「事故」という。）時に生じる荷重については、地震によって引き起こされるおそれのある事故によって作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事故による荷重は、その事故の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。 ハ. 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用する動的地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせで算定するものとする。 ニ. 積雪荷重については、屋外に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち、積雪による受圧面積が小さい施設や、通常時に作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き、地震力との組合せを考慮する。 ホ. 風荷重については、屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち、風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造、形状及び仕様のある施設においては、地震力との組合せを考慮する。 ヘ. 荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については、地下水排水設備による地下水位の低下を踏まえた設計用地下水位に基づき設定する。 ト. 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては、支持される施設の設備分類に応じた地震力と通常時に作用している荷重（固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧）及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 チ. 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系の、通常時に作用している荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用している荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重と、基準地震動S s又は弾性設計用地震動S dによる地震力との組合せについては、事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し、工学的、総合的に勘案の上設定する。なお、継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。</p>	定義 評価要求	-	○	○	○	○	-	-
			78	<p>ロ. 機器・配管系 (イ) Sクラスの機器・配管系 ⅰ. 基準地震動S sによる地震力との組合せに対する許容限界 塑性域に達するひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度に応力、荷重を制限する値を許容限界とする。 ⅱ. 弾性設計用地震動S dによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 発生する応力に対して、応答が全体的におおむね弾性状態に留まるように、降伏応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。</p>	定義 評価要求							
			93	<p>基準地震動S s-C 4は、水平方向の地震動のみであることから、水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評価を行う場合には、工学的に水平方向の地震動から設定した鉛直方向の地震動（以下「一関東評価用地震動（鉛直）」という。）による地震力を用いて、水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対して、許容限界の範囲内に留まることを確認する。</p>	評価要求							

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期						
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)
第6条 地震による損傷 の防止	耐震評価(下位クラスの機器・配 管系)	下位クラスの機器・配管系 (1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 , 16)	59	<p>機器については、形状、構造特性等を考慮して、代表的な振動モードを適切に表現できるよう質点系モデル、有限要素モデル等に置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。</p> <p>また、時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮する。スペクトルモーダル解析法には地盤物性等のばらつきを考慮した床応答曲線を用いる。</p> <p>配管系については、適切なモデルを作成し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法により応答を求める。</p> <p>スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては、衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で、建物・構築物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等、解析対象とする現象、対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。</p> <p>また、設備の3次元的な広がりや踏まえ、適切に応答を評価できるモデルを用い、水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。</p> <p>なお、剛性の高い機器・配管系は、その設置床面の最大床応答加速度の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。</p>	定義 評価要求							
			60	<p>e. 設計用減衰定数 地震応答解析に用いる減衰定数は、安全上適切と認められる規格及び基準に基づき、設備の種類、構造等により適切に選定するとともに、試験等で妥当性を確認した値も用いる。</p> <p>なお、建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定については、既往の知見に加え、既設施設の地震観測記録等により、その妥当性を検討する。</p> <p>また、地盤と土木建造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数については、地中構造物としての特徴、同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。</p>	定義 評価要求	—	○	○	○	○	—	—
			61-1	<p>(4) 荷重の組合せと許容限界 耐震設計における荷重の組合せと許容限界は、以下によるものとする。 耐震設計においては、安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、遮蔽機能、気密性、換気機能、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。 上記の機能のうち、遮蔽機能、気密性、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等については、安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して、当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで、機能が維持できる設計とする。 閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、換気機能等については、構造強度を確保するとともに、当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。</p>	定義 評価要求							
			70	<p>ロ. 機器・配管系 (イ) Sクラスの機器・配管系については、通常時に作用している荷重及び設計基準事故時に生じる荷重と基準地震動 S s による地震力、弾性設計用地震動 S d による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 (ロ) Bクラスの機器・配管系については、通常時に作用している荷重と共振影響検討用の地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 (ハ) Cクラスの機器・配管系については、通常時に作用している荷重と静的地震力とを組み合わせる。</p> <p>なお、屋外に設置される施設については、建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。</p>	定義 評価要求							

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期						
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)
第6条 地震による損傷の防止	耐震評価(下位クラスの機器・配管系)	下位クラスの機器・配管系 (1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)	73	<p>(c) 荷重の組合せ上の留意事項 イ. 安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては、支持される施設の耐震重要度に応じた地震力と通常時に作用している荷重とを組み合わせる。 ロ. 安全機能を有する施設のうち機器・配管系の設計基準事故（以下本項目では「事故」という。）時に生じる荷重については、地震によって引き起こされるおそれのある事故によって作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事故による荷重は、その事故の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。 ハ. 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用する動的地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせで算定するものとする。 ニ. 積雪荷重については、屋外に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち、積雪による受圧面積が小さい施設や、通常時に作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き、地震力との組合せを考慮する。 ホ. 風荷重については、屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち、風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造、形状及び仕様施設においては、地震力との組合せを考慮する。 ヘ. 荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については、地下水排水設備による地下水位の低下を踏まえた設計用地下水位に基づき設定する。 ト. 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては、支持される施設の設備分類に応じた地震力と通常時に作用している荷重（固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧）及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 チ. 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系の、通常時に作用している荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用している荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重と、基準地震動 S s 又は弾性設計用地震動 S d による地震力との組合せについては、事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し、工学的、総合的に勘案の上設定する。なお、継続時間については対策の成否も考慮した上で設定する。</p>	定義 評価要求							
			78	<p>ロ. 機器・配管系 (イ) Sクラスの機器・配管系 1. 基準地震動 S s による地震力との組合せに対する許容限界 塑性域に達するひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度に応じ、荷重を制限する値を許容限界とする。 ii. 弾性設計用地震動 S d による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 発生する応力に対して、応答が全体的におおむね弾性状態に留まるように、降伏応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。</p>	定義 評価要求	-	○	○	○	○	-	-
			89	<p>評価に当たっては、以下の4つの観点をもとに、敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い、各観点より選定した事象に対する波及的影響の評価により波及的影響を考慮すべき施設を抽出し、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 波及的影響の評価に当たっては、耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用する。なお、地震動又は地震力の選定に当たっては、施設の配置状況、使用時間を踏まえて適切に設定する。また、波及的影響の確認においては水平2方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合に影響を及ぼす可能性のある施設、設備を選定し評価する。 ここで、下位クラス施設とは、耐震重要施設以外のMOX燃料加工施設内にある施設（資機材等含む。）をいう。 波及的影響を防止するよう現場を維持するため、保安規定に、機器設置時の配慮事項等を定めて管理する。 なお、原子力施設の地震被害情報をもとに、4つの観点以外に検討すべき事項がないか確認し、新たな検討事項が抽出された場合には、その観点を追加する。</p>	定義 運用要求							
93	<p>基準地震動 S s - C 4 は、水平方向の地震動のみであることから、水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評価を行う場合には、工学的に水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価用地震動（以下「一関東評価用地震動（鉛直）」という。）による地震力を用いて、水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対して、許容限界の範囲内に留まることを確認する。</p>	評価要求										

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期						
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)
第6条 地震による損傷の防止	耐震評価(B,Cクラスの機器・配管系)	B,Cクラスの機器・配管系 (1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)	21	(e) Bクラス及びCクラスの施設は、静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。また、Bクラスの施設のうち、共振のおそれのある施設については、その影響についての検討を行う。検討に用いる地震動は、弾性設計用地震動Sdに2分の1を乗じたものとする。当該地震動による地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせで算定するものとする。	冒頭宣言 評価要求							
			46	(b) 機器・配管系 耐震重要度の各クラスの地震力は、上記(a)に示す地震層せん断力係数Ciに施設の耐震重要度に応じた係数を乗じたものを水平震度とし、当該水平震度及び上記(a)の鉛直震度をそれぞれ20%増しとした震度より求めるものとする。 Sクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。ただし、鉛直震度は高さ方向に一定とする。 上記(a)及び(b)の標準せん断力係数C0等の割増し係数については、耐震性向上の観点から、一般産業施設及び公共施設の耐震基準との関係を考慮して設定する。	定義 評価要求							
			59	機器については、形状、構造特性等を考慮して、代表的な振動モードを適切に表現できるよう質点系モデル、有限要素モデル等に置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。 また、時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮する。スペクトルモーダル解析法には地盤物性等のばらつきを考慮した床応答曲線を用いる。 配管系については、適切なモデルを作成し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法により応答を求める。 スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては、衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で、建物・構築物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等、解析対象とする現象、対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。 また、設備の3次元的な広がりを踏まえ、適切に評価できるモデルを用い、水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。 なお、剛性の高い機器・配管系は、その設置床面の最大床応答加速度の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。	定義 評価要求	-	○	○	○	○	○	○
			60	c. 設計用減衰定数 地震応答解析に用いる減衰定数は、安全上適切と認められる規格及び基準に基づき、設備の種類、構造等により適切に選定するとともに、試験等で妥当性を確認した値も用いる。 なお、建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定については、既往の知見に加え、既設施設の地震観測記録等により、その妥当性を検討する。 また、地盤と土木建造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数については、地中構造物としての特徴、同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。	定義 評価要求							
			61-1	(4) 荷重の組合せと許容限界 耐震設計における荷重の組合せと許容限界は、以下によるものとする。 耐震設計においては、安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、遮蔽機能、気密性、換気機能、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。 上記の機能のうち、遮蔽機能、気密性、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等については、安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して、当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで、機能が維持できる設計とする。 閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、換気機能等については、構造強度を確保するとともに、当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。	定義 評価要求							

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期						
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)
第6条 地震による損傷の防止	耐震評価(B,Cクラスの機器・配管系)	B,Cクラスの機器・配管系 (1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)	70	<p>ロ、 機器・配管系</p> <p>(イ) Sクラスの機器・配管系については、通常時に作用している荷重及び設計基準事故時に生じる荷重と基準地震動S s による地震力、弾性設計用地震動S d による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。</p> <p>(ロ) Bクラスの機器・配管系については、通常時に作用している荷重と共振影響検討用の地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。</p> <p>(ハ) Cクラスの機器・配管系については、通常時に作用している荷重と静的地震力とを組み合わせる。</p> <p>なお、屋外に設置される施設については、建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。</p>	定義 評価要求							
			73	<p>(c) 荷重の組合せ上の留意事項</p> <p>イ、安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては、支持される施設の耐震重要度に応じた地震力と通常時に作用している荷重とを組み合わせる。</p> <p>ロ、安全機能を有する施設のうち機器・配管系の設計基準事故（以下本項目では「事故」という。）時に生じる荷重については、地震によって引き起こされるおそれのある事故によって作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事故による荷重は、その事故の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。また、その事故の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。</p> <p>ハ、安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用する動的地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせるものとする。</p> <p>ニ、積雪荷重については、屋外に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち、積雪による受圧面積が小さい施設や、通常時に作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き、地震力との組合せを考慮する。</p> <p>ホ、風荷重については、屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち、風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造、形状及び仕様のある施設においては、地震力との組合せを考慮する。</p> <p>ヘ、荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については、地下水排水設備による地下水位の低下を踏まえた設計用地下水水位に基づき設定する。</p> <p>ト、設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては、支持される施設の設備分類に応じた地震力と通常時に作用している荷重（固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧）及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。</p> <p>チ、常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系の、通常時に作用している荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用している荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重と、基準地震動S s 又は弾性設計用地震動S d による地震力との組合せについては、事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し、工学的、総合的に勘案の上設定する。なお、継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。</p>	定義 評価要求	-	○	○	○	○	○	○
			79	(ロ) Bクラス及びCクラスの機器・配管系 上記(イ) ii. による応力を許容限界とする。	定義 評価要求							

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期						
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)
第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）	安全上重要な施設に含まれない安全機能を有する施設に対する運用上の措置	設計説明分類共通 (1～16) ※第1回申請から追加説明事項なし	5	また、上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障のない期間での修理を行うことを保安規定に定めて、管理する。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
	竜巻防護対象施設を設置しない区画の設定	— (第2回対象なし)	17	開口部からの設計飛来物の侵入により、建屋内に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設は、設計飛来物の衝突による影響に対して、強度の確保等により機能が損なわれることを防止する設計又は配置上の考慮により安全機能を損なわない設計とする。	設置要求 評価要求	○	—	—	—	○	—	—
	新知見の収集	設計説明分類共通 (1～16) ※第1回申請から追加説明なし	24	・設計竜巻の特性値、竜巻と同時に発生する自然現象等について、定期的に新知見の確認を行い、新知見が得られた場合に評価を行うこと	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
	全工程停止等	グローブボックス排風機以外の送排風機、工程室排風機後の排気系統のダンパ (3) ※送排風機を停止し、工程室排風機後の排気系統のダンパを閉止する運用は、換気設備の評価範囲に係る内容であるため、第1回から追加で説明 設計説明分類共通 (1～16) ※全工程停止については第1回から追加説明なし	25	・竜巻によりMOX燃料加工施設に影響を及ぼすおそれが予見される場合は、全工程停止に加え、グローブボックス排風機以外の送排風機を停止し、工程室排風機後の排気系統のダンパを閉止すること	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
	固縛等の措置	設計説明分類共通 (1～16) ※第1回申請から追加説明なし	26	・資機材等の固定、固縛又は建屋収納並びに車両の入構管理及び退避場所へ退避を行うこと	運用要求	○	○	○	○	○	○	○

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期						
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)
第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）	安全上重要な施設に含まれない安全機能を有する施設に対する運用上の措置	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回申請から追加説明事項なし	6	また、上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障のない期間での修理を行うこと及び防火帯の外側に位置する設備に対し事前散水により延焼防止を図ることを保安規定に定めて、管理する。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
	敷地内の危険物貯蔵施設等	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回申請から追加説明事項なし	8	また、外部火災防護対象施設へ影響を与えるおそれのある敷地内に存在する屋外の危険物貯蔵施設及び可燃性ガスボンベ(以下「危険物貯蔵施設等」という。)については、外部火災源としての影響及び外部火災による影響を考慮する。	冒頭宣言	○	○	○	○	○	○	○
		設計説明分類共通 (1~16) ※第1回申請から追加説明事項なし	24	敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に対しては、敷地内に複数存在する危険物貯蔵施設等の中から、貯蔵量、配置状況及び外部火災防護対象施設を収納する建屋への距離を考慮し、外部火災防護対象施設に火災及び爆発の影響を及ぼすおそれがあるものを選定する。	定義	○	○	○	○	○	○	○
	防火帯	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回申請から追加説明なし	11	(3) 外部火災に対する防護対策 a. 外部火災の直接的影響に対する防護対策 (4) 森林火災に対する防護対策 自然現象として想定される森林火災については、敷地への延焼防止を目的として、MOX燃料加工施設の敷地周辺の植生を確認し、作成した植生データ及び敷地の気象条件等を基に、MOX燃料加工施設への影響が厳しい評価となるように解析条件を設定し、森林火災シミュレーション解析コードを用いて求めた最大火線強度(9128kW/m)から算出される、事業(変更)許可を受けた防火帯(幅25m以上)を敷地内に設ける設計とする。	定義 設置要求	○	○	○	○	○	○	○
		設計説明分類共通 (1~16) ※第1回申請から追加説明事項なし	26	MOX燃料加工施設の危険物貯蔵施設等は、着火源を排除するとともに可燃性ガスが漏えいした場合においても滞留しない構造とすることで爆発を防止する設計とする。また、高圧ガス保安法に基づき設置されるMOX燃料加工施設の危険物貯蔵施設等は、爆発時に発生する爆風や飛来物が上方向に開放される構造として設計する。	設置要求	○	○	○	○	○	○	○
	MOX燃料加工施設の危険物貯蔵施設等	— (第2回対象なし)	31	(d) MOX燃料加工施設の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に対する防護対策 MOX燃料加工施設の危険物貯蔵施設等への火災及び爆発に対する防護対策については、森林火災及び近隣の産業施設の火災の影響を想定しても、MOX燃料加工施設の危険物貯蔵施設等の貯蔵物の温度を許容温度以下とすることで、MOX燃料加工施設の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発を防止する設計とする。また、近隣の産業施設の爆発の影響を想定しても、爆風圧が0.01MPaとなる危険限界距離を算出し、危険限界距離を上回る離隔距離を確保する設計とする。上記設計により、MOX燃料加工施設の危険物貯蔵施設等が、外部火災防護対象施設を収納する建屋へ影響を与えない設計とする。	評価要求	○	—	—	—	—	—	—
	焼結設備、火災防護設備、小規模試験設備及び非常用所内電源設備の盤に対する考慮	フィルタによるばい煙の捕獲、送風機の停止及び手動ダンパの閉止(3, 15)	33	気体廃棄物の廃棄設備の給気設備及び非管理区域換気空調設備の給気系は、フィルタにより、一定以上の粒径のばい煙粒子を捕獲するとともに、換気設備の給気設備及び非管理区域換気空調設備の送風機の停止及び手動ダンパの閉止の措置を講ずる設計とする。 また、外気から取り入れた建屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する外部火災防護対象施設である焼結設備の制御盤等は、上記フィルタにより建屋内部にばい煙が侵入し難い設計とすることで、安全機能を損なわない設計とする。	機能要求①	—	—	○	—	○	—	—
	共通的な運用等の措置・換気停止を含む有毒ガス発生時の運用上の措置	手動ダンパの閉止(3, 15) 設計説明分類共通 (1~16) ※全工程停止、グローブボックス排風機以外の送排風機の停止及び施設の監視のための資機材の確保については第1回から追加説明なし	35	(b) 有毒ガスの影響に対する防護対策 発生した有毒ガスが中央監視室等に到達するおそれがある場合に、運転員に対する影響を想定し、以下を保安規定に定めて、管理する。 ・換気設備等のユーティリティの停止を含まない全ての加工工程の停止(以下「全工程停止」という。)及びグローブボックス排風機以外の送排風機を停止し、MOX燃料加工施設を安定な状態に移行する措置を講ずる。 ・給気系統上の手動ダンパを閉止する。 ・施設の監視が適時実施できるように資機材を確保する。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
	新知見の収集	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回申請から追加説明なし	37	・外部火災の評価の条件及び新知見について、定期的に確認を行い、評価条件の大きな変更又は新知見が得られた場合に評価を行うこと。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
	防火帯の運用	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回申請から追加説明なし	38	・延焼防止機能を損なわないために、防火帯の維持管理を行うとともに防火帯内には原則として可燃物となるものは設置せず、可燃物を含む機器等を設置する場合には、必要最小限として不燃性シートで覆う等の対策を行うこと。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
	タンクローリ火災に対する措置	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回申請から追加説明なし	39	・危険物を搭載したタンクローリ火災が発生した場合の影響については、万一の火災発生時に速やかな消火活動が可能となるよう、燃料補充時は監視人が立会を実施すること。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
	ばい煙に対する措置	ばい煙の影響による送風機の停止(3, 15) ※第1回から追加説明事項なし	40	・ばい煙による影響については、気体廃棄物の廃棄設備の給気設備及び非管理区域換気空調設備の給気系は、換気設備の給気設備及び非管理区域換気空調設備の送風機の停止の措置を講ずること。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
	有毒ガスに対する措置	手動ダンパの閉止(3, 15) 設計説明分類共通 (1~16) ※全工程停止および施設の監視のための資機材の確保については第1回から追加説明なし	41	・有毒ガスによる影響については、中央監視室等の運転員に対する影響を想定し、全工程停止及びグローブボックス排風機以外の送排風機を停止し、MOX燃料加工施設を安定な状態に移行する措置を講ずること及び施設の監視が適時実施できるように、資機材を確保すること。 ・ばい煙及び有毒ガスによる影響に対して給気系統上の手動ダンパの閉止すること。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期						
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)
第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）	安全上重要な施設に含まれない安全機能を有する施設に対する運用上の措置	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回申請から追加説明事項なし	5	また、上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること及び安全上支障のない期間での修理を行うことを保安規定に定めて、管理する。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
	波及的影響を及ぼし得る施設	波及的影響 (1, 3, 6, 9, 10, 11) ※第1回申請から追加説明事項なし	12	降下火砕物防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設は、設計荷重(火山)に対して、構造強度評価を実施し、構造健全性を維持することにより、周辺の降下火砕物防護対象施設等に波及的影響を及ぼさない設計とする。	評価要求	○	○	○	○	○	○	○
		設計説明分類共通 (1~16) ※第1回申請から追加説明事項なし	29	降下火砕物防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設は、塗装若しくは腐食し難い金属の使用又は外壁塗装及び屋上防水により、短期での腐食が発生しない設計とすることで、周辺の降下火砕物防護対象施設等に波及的影響を及ぼさない設計とする。	評価要求	○	○	○	○	○	○	○
	降下火砕物の長期的な堆積	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回申請から追加説明事項なし	13	なお、降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物の除去を適切に行うことから、降下火砕物による荷重を短期に生じる荷重として設定する。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
		設計説明分類共通 (1~16) ※第1回申請から追加説明事項なし	44	・降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物の除去を適切に行うこと	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
	除灰後の点検及び保守等	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回申請から追加説明事項なし	30	また、降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については、堆積した降下火砕物の除去後に点検し、必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うことにより、建屋内の降下火砕物防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
		設計説明分類共通 (1~16) ※第1回申請から追加説明事項なし	35	また、降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については、堆積した降下火砕物の除去後に点検し、必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うことにより、安全機能を損なわない設計とする。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
		設計説明分類共通 (1~16) ※第1回申請から追加説明事項なし	46	・堆積した降下火砕物の除去後に点検し、必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うこと	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
	大気汚染	手動ダンプの閉止 (3, 15) 設計説明分類共通 (1~16) ※全工程停止及び資機材の確保については第1回申請から追加説明なし	36	(f) 敷地周辺の大気汚染 敷地周辺の大気汚染に対して、中央監視室等の運転員に対する影響を想定し、以下を保安規定に定めて、管理する。 ・全工程停止及びグローブボックス排風機以外の送排風機を停止し、MOX燃料加工施設を安定な状態に移行する措置を講ずる ・給気系統上の手動ダンプを閉止する ・監視盤等により施設の監視が適時実施できるように、資機材を確保する	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
		設計説明分類共通 (1~16) ※第1回申請から追加説明なし	47	・敷地周辺の大気汚染による影響を防止するため、全工程停止及びグローブボックス排風機以外の送排風機を停止し、MOX燃料加工施設を安定な状態に移行する措置を講ずること ・敷地周辺の大気汚染による影響を防止するため、給気系統上の手動ダンプを閉止すること ・敷地周辺の大気汚染による影響を防止するため、監視盤等により施設の監視が適時実施できるように、資機材を確保すること	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
	焼結設備、火災防護設備、小規模試験設備及び非常用所内電源設備の盤に対する考慮	フィルタによる降下火砕物の捕獲 (3, 15)	39	降下火砕物の影響を受ける可能性がある、降下火砕物を含む空気の流れとなる降下火砕物防護対象施設にフィルタを設置し、建屋内部に降下火砕物が侵入し難い設計とすることにより、外気から取り入れた建屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する降下火砕物防護対象施設である焼結設備の制御盤等の安全機能を損なわない設計とする。	機能要求①	—	—	○	—	○	—	—
	外部電源喪失	— (第2回対象なし)	41	また、火災による閉じ込め機能の不全を防止するために必要な安全上重要な施設へ7日間の電力を供給する措置を講ずることを保安規定に定めて、管理する。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
— (第2回対象なし)		48	・外部電源喪失及び敷地内外での交通の途絶によるアクセス制限事象による影響を防止するため、火災による閉じ込め機能の不全を防止するために必要な安全上重要な施設へ7日間の電力を供給する措置を講ずること	運用要求	○	○	○	○	○	○	○	
新知見の確認及びモニタリング	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回申請から追加説明事項なし	43	・定期的に新知見の確認を行い、新知見を得られた場合に評価すること ・火山活動のモニタリングを行い、評価時からの状態の変化の検知により評価の根拠が維持されていることを確認すること	運用要求	○	○	○	○	○	○	○	
フィルタの交換、清掃及び追加設置	換気設備の停止又はフィルタの交換若しくは清掃 (3, 15)	45	・降灰時には、降下火砕物による閉塞及び磨耗を防止するために、換気設備の停止又はフィルタの交換若しくは清掃を行うこと ・降灰時には、非常用所内電源設備の非常用発電機に対するフィルタの追加設置等を行うこと	運用要求	○	○	○	○	○	○	○	
第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（航空機落下）	航空路の変更等の状況確認	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回申請から追加説明事項なし	5	なお、定期的に航空路の変更等の状況を確認し、追加の防護措置の要否を判断することを保安規定に定めて、管理する。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期						
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)
第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（その他）	凍結及び高温に対する考慮	給気加熱 (3, 15)	17	(h) 凍結 外部事象防護対象施設は、敷地付近の気象観測所での日最低気温の観測記録を考慮して、建屋内に収納するとともに、給気加熱等の凍結防止措置を講ずることにより、凍結に対して安全機能を損なわない設計とする。	設置要求	○	○	○	○	○	○	○
		設計説明分類共通 (1～16) ※第1回から追加説明事項なし	18	(c) 高温 外部事象防護対象施設は、敷地付近の気象観測所での日最高気温の観測記録を考慮して、高温に対して要求される機能を維持する設計とすることにより、安全機能を損なわない設計とする。	設置要求	○	○	○	○	○	○	○
	排水溝及び敷地内排水路	降水による浸水、雨水による建屋への侵入 (3)	19	(d) 降水 外部事象防護対象施設は、敷地付近の気象観測所での観測記録を考慮して、降水量を設定し、降水による浸水に対し、排水溝及び敷地内排水路によって敷地外へ排水するとともに、外部事象防護対象施設を収納する建屋の貫通部の止水処理をすることにより、雨水が当該建屋に浸入することを防止することで、安全機能を損なわない設計とする。	冒頭宣言 設置要求	○	○	○	○	○	○	○
		避雷設備 (3, 15)	23	(g) 落雷 外部事象防護対象施設は、再処理事業所及びその周辺における最大の雷撃電流の観測値に対し安全余裕を見込んで、想定する雷撃電流を270kAとし、その落雷に対して、「原子力発電所の耐雷指針」(IEAG4608)、「建築基準法」及び「消防法」に基づき、日本産業規格に準拠した避雷設備を設置することにより安全機能を損なわない設計とする。また、接地系と避雷設備を接続することにより、接地抵抗の低減及び雷撃に伴う接地系の電位分布の平坦化を考慮することにより安全機能を損なわない設計とする。	設置要求	○	○	○	○	○	○	○
	安全上重要な施設に含まれない安全機能を有する施設に対する運用上の措置	設計説明分類共通 (1～16) ※第1回申請から追加説明事項なし	13	また、上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障のない期間での修理を行うことを保安規定に定めて、管理する。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
	有毒ガスの対応	手動ダンパの閉止 (3, 15) 設計説明分類共通 (1～16) ※全工程停止、グローブボックス排風機以外の送排風機の停止及び施設の監視のための資機材の確保については第1回から追加説明なし	26	また、想定される有毒ガスが発生した場合の運用上の措置として、中央監視室等の運転員に対する影響を想定し、以下を保安規定に定めて、管理する。 ・換気設備等のモニタリィの停止を含まない全ての加工工程の停止(以下「全工程停止」という。)及びグローブボックス排風機以外の送排風機を停止し、MOX燃料加工施設を安定な状態に移行する措置を講ずる ・給気系統上の手動ダンパを閉止する ・施設の監視が適時実施できるように資機材を確保する	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
		手動ダンパの閉止 (3, 15) 設計説明分類共通 (1～16) ※全工程停止、グローブボックス排風機以外の送排風機の停止及び資機材の確保については第1回から追加説明なし	35	・有毒ガス又は再処理事業所内における化学物質の漏えいによる影響を防止するため、全工程停止及びグローブボックス排風機以外の送排風機を停止し、MOX燃料加工施設を安定な状態に移行する措置を講ずること ・有毒ガス又は再処理事業所内における化学物質の漏えいの影響を防止するため、給気系統上の手動ダンパを閉止すること ・有毒ガス又は再処理事業所内における化学物質の漏えいの影響を防止するため、施設の監視が適時実施できるように資機材を確保すること	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
	加工工程停止等の施設への影響を軽減するための措置	手動ダンパの閉止 (3, 15) 設計説明分類共通 (1～16) ※全工程停止、グローブボックス排風機以外の送排風機の停止及び施設の監視のための資機材の確保については第1回から追加説明なし	31	また、漏えいた化学物質の反応等により有毒ガスが発生した場合に、中央監視室等の運転員に対する影響を想定し、以下を保安規定に定めて、管理する。 ・全工程停止及びグローブボックス排風機以外の送排風機を停止し、MOX燃料加工施設を安定な状態に移行する措置を講ずる ・給気系統上の手動ダンパを閉止する ・施設の監視が適時実施できるように資機材を確保する	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
		手動ダンパの閉止 (3, 15) 設計説明分類共通 (1～16) ※全工程停止、グローブボックス排風機以外の送排風機の停止及び施設の監視のための資機材の確保については第1回から追加説明なし	35	・有毒ガス又は再処理事業所内における化学物質の漏えいによる影響を防止するため、全工程停止及びグローブボックス排風機以外の送排風機を停止し、MOX燃料加工施設を安定な状態に移行する措置を講ずること ・有毒ガス又は再処理事業所内における化学物質の漏えいの影響を防止するため、給気系統上の手動ダンパを閉止すること ・有毒ガス又は再処理事業所内における化学物質の漏えいの影響を防止するため、施設の監視が適時実施できるように資機材を確保すること	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
	新知見の収集	設計説明分類共通 (1～16) ※第1回申請から追加説明なし	8	(4) 新知見の収集、安全機能等の必要な機能を損なわないための運用上の措置 外部衝撃による損傷の防止の設計条件等に係る新知見の収集を実施するとともに、新知見が得られた場合に影響評価を行うこと、外部衝撃に対する防護措置との組合せにより安全機能を損なわないための運用上の措置を保安規定に定めて、管理する。	冒頭宣言	○	○	○	○	○	○	○
設計説明分類共通 (1～16) ※第1回申請から追加説明なし		33	・定期的自然現象に係る気象条件等の新知見の収集を実施するとともに、新知見が得られた場合に影響評価を行うこと	運用要求	○	○	○	○	○	○	○	
除雪	設計説明分類共通 (1～16) ※第1回申請から追加説明なし	34	・除雪を適宜実施すること	運用要求	○	○	○	○	○	○	○	

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期										
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)				
第10条 閉じ込めの機能	開口部風速の維持	オープンボートボックス及びフード (1)	3	(2) グローブボックス等、オープンボートボックス及びフードの閉じ込めに係る設計方針 グローブボックス等は、グローブボックス排気設備により負圧に維持し、オープンボートボックス及びフードは、グローブボックス排気設備により開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。	機能要求① 機能要求② 評価要求 運用要求	○	-	○	-	○	-	-				
	工程停止及び排風機等の停止による漏えいの拡大防止対策	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回から追加説明事項なし	17	グローブボックス等から燃焼燃料物質等が漏えいした場合は、気体廃棄物の廃棄設備の給気設備等の停止を含まない加工工程のうち任意の工程の停止(以下「工程停止」という。)、気体廃棄物の廃棄設備の建屋排風機、工程室排風機、送風機及び酸素循環ファン並びに非管理区域換気空調設備(以下「送排風機」という。)を停止する措置等により漏えいの拡大を防止することを保安規定に定めて、管理する。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○				
第11条 火災等による損傷の防止	火災防護を目的とした、火災区域及び火災区画の設定及び管理	設計説明分類共通 (1~16)	3	火災防護上重要な機器等を収納する燃料加工建屋に、耐火壁(耐火隔壁、耐火シール、防火扉、延焼防止ダンパ等)、天井及び床(以下「耐火壁」という。)によって囲われた火災区域を設定する。燃料加工建屋の火災区域は、火災防護上重要な機器等の配置を考慮して設定する。	設置要求 運用要求	○	○	○	○	○	○	○				
			4	屋外の火災防護上重要な機器等を設置する区域については、周囲からの延焼防止のために火災区域を設定する。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○				
			5	火災区画は、燃料加工建屋内及び屋外で設定した火災区域を火災防護上重要な機器等の配置を考慮して、耐火壁、離隔距離及び系統分離状況に応じて細分化して設定する。	設置要求 運用要求	○	○	○	○	○	○	○				
			6	火災区域又は火災区画のファンネルには、他の火災区域又は火災区画からの煙の流入防止を目的として、煙等流入防止対策を講ずる設計とする。	設置要求	-	○	-	-	-	-	-	-			
			煙等流入防止対策	低レベル廃液処理設備 (4)	6	火災区域又は火災区画のファンネルには、他の火災区域又は火災区画からの煙の流入防止を目的として、煙等流入防止対策を講ずる設計とする。	設置要求	-	○	-	-	-	-	-		
					消防法、建築基準法、都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を講ずる設計	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回から追加説明事項なし	9	なお、火災防護上重要な機器等以外の安全機能を有する施設を含めMOX燃料加工施設は、消防法、建築基準法、都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を講ずる設計とする。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
	火災防護計画	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回から追加説明事項なし					17	火災防護上重要な機器等を火災及び爆発から防護するため、火災及び爆発の発生防止、火災の早期感知及び消火並びに火災及び爆発の影響軽減の3つの深層防護の概念に基づき、必要な運用管理を含む火災防護の計画を保安規定に定めて、管理する。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
							18	重大事故等対処施設については、火災及び爆発の発生防止並びに火災の早期感知及び消火に必要な運用管理を含む火災防護の計画を保安規定に定めて、管理する。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
							19	その他施設については、消防法、建築基準法、都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護の計画を保安規定に定めて、管理する。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
			20	重大事故等対処設備のうち、可搬型のものに対する火災防護対策については、火災防護の計画を保安規定に定めて、管理する。			運用要求	○	○	○	○	○	○	○		
			21	敷地及び敷地周辺で想定される自然現象並びに人為事象による火災及び爆発(以下「外部火災」という。)については、安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設を外部火災から防護するための運用等についての火災防護の計画を保安規定に定めて、管理する。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○				
	水素・アルゴン混合ガス供給時の水素濃度確認	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回から追加説明事項なし	27	(3) エネルギー管理建屋に設置する混合ガス貯蔵容器に圧縮充填した水素・アルゴン混合ガス中の水素濃度を確認した上で、エネルギー管理建屋に設置する混合ガス貯蔵容器を燃料加工建屋への供給系統に接続する設計とする。 さらに、燃料加工建屋への供給系統の接続口は、エネルギー管理建屋に設置する混合ガス貯蔵容器以外が接続できない設計とする。	機能要求① 運用要求	○	○	○	○	○	○	○				
			28	(4) 燃料加工建屋内へ水素・アルゴン混合ガス受け入れ後も燃料加工建屋内で水素濃度を確認し、万一、水素濃度が水素最高濃度を超える場合には、水素・アルゴン混合ガス濃度異常遮断弁により焼結炉等への水素・アルゴン混合ガスの供給を自動で停止する設計とする。	機能要求① 機能要求② 運用要求	○	○	○	○	○	○	○				
	分析試薬に対する保管・取り扱いに係る対策	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回から追加説明事項なし	31	分析試薬については、少量ではあるが可燃性試薬及び引火性試薬を含む多種類の分析試薬を取り扱うため、保管及び取扱いに係る火災及び爆発の発生防止対策を講ずる設計とする。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○				
	油内包設備 漏えい拡大防止対策	油内包設備 (4, 6, 16)	35	潤滑油又は燃料油を内包する設備(以下「油内包設備」という。)は、溶接構造又はシール構造により漏えい防止対策を講ずる設計とするとともに、オイルパン又は堰を設置し、漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大することを防止する設計とする。	設置要求 機能要求①	-	○	○	○	○	-	○				
	油内包設備 配置上の考慮	油内包設備 (4, 6, 16)	36	油内包設備の火災又は爆発により、火災及び爆発の影響を受けるおそれのある火災防護上重要な機器等の安全機能及び重大事故等対処施設の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう耐火壁、隔壁の設置又は離隔による配置上の考慮を行う設計とする。	設置要求	-	○	○	-	-	-	-				
	発火性物質又は引火性物質の貯蔵	- (第2回対象なし)	38	発火性物質又は引火性物質を貯蔵する機器は、運転に必要な量に留めて貯蔵する設計とする。	設置要求 運用要求	-	-	-	○	○	○	○				
可燃性ガス内包設備 漏えい防止対策	- (第2回対象なし)	39	水素を内包する設備(以下「可燃性ガス内包設備」という。)は、溶接構造等により可燃性ガスの漏えいを防止する設計とする。	設置要求	-	-	-	-	○	-	-					
可燃性ガス内包設備 配置上の考慮	- (第2回対象なし)	40	可燃性ガス内包設備の火災又は爆発により、火災及び爆発の影響を受けるおそれのある火災防護上重要な機器等の安全機能及び重大事故等対処施設の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう耐火壁、隔壁の設置又は離隔による配置上の考慮を行う設計とする。	設置要求	-	-	-	-	○	-	-					
換気に係る水素濃度設定	換気設備 (3, 15)	42	このうち、蓄電池を設置する火災区域は、機械換気を行うことにより、水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。	機能要求① 運用要求	-	○	○	○	○	○	○					
蓄電池室の設計	- (第2回対象なし)	44	通常の使用状態において水素が蓄電池外部へ放出されるおそれのある蓄電池室には、原則として直流開閉装置やインバータを収納しない設計とする。	設置要求 運用要求	-	-	-	○	○	○	○					
防爆対策	- (第2回対象なし)	49	火災及び爆発の発生防止における防爆及び接地対策として、火災区域又は火災区画に設置する発火性物質又は引火性物質を内包する設備は、溶接構造の採用、機械換気等により、「電気設備に関する技術基準を定める省令」第六十九条及び「工場電気設備防爆指針」で要求される爆発性雰囲気とならない設計とするとともに、発火性物質又は引火性物質を内包する設備からの漏えいを考慮して、漏えいの可能性のある機器を設置する室の電気接点を有する機器は、防爆構造とする設計とし、静電気の発生のおそれのある機器は接地を施す設計とする。	設置要求	-	-	-	-	○	-	○					
接地対策	- (第2回対象なし)	50	水素・アルゴン混合ガスを取り扱う系統及び機器のうち、漏電により着火源となるおそれのある機器及び静電気の発生のおそれのある機器は接地を施す設計とする。	設置要求	-	-	-	-	○	-	-					

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期								
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)		
第11条 火災等による損傷の防止	第1章 共通項目	有機溶剤の持ち込みに係る運用	換気設備 (3, 15)	51	火災及び爆発の発生防止のため、火災区域における現場作業において、可燃性の蒸気が滞留しないように建屋の送風機及び排風機による機械換気により滞留を防止する設計とする。 また、火災区域における現場作業において、有機溶剤を使用する場合は必要量以上持ち込まない運用とし、可燃性の蒸気が滞留するおそれがある場合は、換気、通風又は拡散の措置を行うことを保安規定に定めて、管理する。	機能要求① 運用要求	-	○	○	○	○	○	○	○
		可燃性物質の保管管理(発火源への対策)	火花の発生を伴う設備 (6)	53	火災及び爆発の発生防止のため、発火源への対策として火花の発生を伴う設備は、発生する火花が発火源となることを防止する設計とするとともに、周辺に可燃性物質を保管しないことを保安規定に定めて、管理する。	設置要求 運用要求	-	○	○	○	○	○	○	○
		廃棄物の保管(金属容器への封入)	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回から追加説明事項なし	55	廃棄物の保管にあたり、放射性物質を含んだフィルタ類及びその他の雑固体は、処理を行うまでの間、金属製容器に封入し、保管する設計とする。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○	○
		遮断器	- (第2回対象なし)	59	火災及び爆発の発生防止のため、電気系統は、機器の損壊、故障及びその他の異常を検知した場合には、遮断器により故障箇所を隔離することにより、故障の影響を局所化するとともに、他の安全機能への影響を限定できる設計とする。	機能要求①	-	-	-	-	○	-	-	-
		電気室(電源供給のみに使用)	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回から追加説明事項なし	60	電気室は、電源供給のみに使用する設計とする。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○	○
		建物に対する防火壁の設置及びその他防火措置	洞道 (8) ※第1回から追加説明事項なし	61	5.2.3 不燃性材料又は難燃性材料の使用 MOX燃料加工施設の建物は、耐火構造又は不燃性材料で造られたものとともに、必要に応じて防火壁の設置その他の適切な防火措置を講ずる設計とする。	設置要求	○	○	○	○	○	○	○	○
		主要な構造材に対する不燃性材料の使用	設計説明分類共通 (1~16)	64	火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設のうち、機器、配管、ダクト、ケーブルトレイ、電線管及び盤の筐体並びにこれらの支持構造物の主要な構造材は、金属材料又はコンクリートを使用する設計とする。	設置要求	-	○	○	○	○	-	-	○
		パッキン類に対する金属で覆われた狭隙部への設置	設計説明分類共通 (1~16)	66	ただし、配管等のパッキン類は、その機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難であるため、金属で覆われた狭隙部に設置し直接火災に晒されることのない設計とする。	設置要求	-	-	○	-	○	-	-	○
		金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油並びに金属に覆われた機器内部のケーブル	設計説明分類共通 (1~16)	67	また、金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油並びに金属に覆われた機器内部のケーブルは、発火した場合でも他の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に延焼しないことから、不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設計とする。	設置要求	-	-	○	-	○	-	-	○
		保温材に対する不燃性材料の使用	設計説明分類共通 (1~16)	68	火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に対する保温材は、平成12年建設省告示第1400号に定められたもの又は建築基準法で不燃性材料として定められたものを使用する設計とする。	設置要求	-	-	○	-	○	-	-	-
		建屋内装材の不燃性材料の使用	洞道 (8) ※第1回から追加説明事項なし	69	火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する建屋の建屋内装材は、建築基準法に基づく不燃性材料若しくはこれと同等の性能を有することを試験により確認した材料又は消防法に基づく防災物品若しくはこれと同等の性能を有することを試験により確認した材料を使用する設計とする。	設置要求	○	-	-	-	-	-	-	○
		建屋内装材の塗装(難燃性)	洞道 (8) ※第1回から追加説明事項なし	70	ただし、塗装は当該場所における環境条件を考慮したものとす。管理区域の床及び壁は、耐汚染性、除染性、耐摩耗性等を考慮したコーティング剤を不燃性材料であるコンクリート表面に塗布すること、加熱源を除去した場合はその燃焼部が広がらないこと、燃料加工建屋内に設置する火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設には不燃性材料又は難燃性材料を使用し、周辺における可燃性物質を管理することから、難燃性材料を使用する設計とする。	設置要求 運用要求	○	○	○	○	○	○	○	○
		カーペット(防災物品)	- (第2回対象なし)	71	また、中央監視室等及び緊急時対策建屋の対策本部室の床面は、消防法に基づく防災物品又はこれと同等の性能を有することを試験により確認したカーペットを使用する設計とする。	設置要求	○	-	-	-	-	-	-	○
		火災防護上重要な機器等及びグループボックス(安重機能を有する機器等)内機器のケーブルに対する難燃性材料の使用	設計説明分類共通 (1~16)	72	火災防護上重要な機器等及びグループボックス(安全上重要な施設)内機器並びに重大事故等対処施設に使用するケーブルには、実証試験により延焼性(米国電気電子工学会規格IEEE383又はIEEE1202垂直トレイ燃焼試験)及び自己消火性(UL1581垂直燃焼試験)を確認したケーブルを使用する設計とする。	設置要求	-	○	○	○	○	-	-	○
		火災防護上重要な機器等及びグループボックス(安重機能を有する機器等)内機器の非難燃ケーブルへの措置	- (第2回対象なし)	73	ただし、機器等の性能上の理由から実証試験により延焼性及び自己消火性が確認できないケーブルをやむを得ず使用する場合には、金属製の筐体等に収納、延焼防止材により保護又は専用の電線管に敷設等の措置を講じた上で、難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能があることを実証試験により確認し、使用する設計とすることで、他の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設において火災及び爆発が発生することを防止する設計とする。	設置要求	-	-	-	○	○	-	-	○
		換気設備のフィルタに対する難燃性材料の使用	換気設備 (3)	74	火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設のうち、換気設備のフィルタは、不燃性材料又は「JACA No.11A(空気清浄装置用材燃焼試験方法指針(公益社団法人日本空気清浄協会))」により難燃性を満足する難燃性材料を使用する設計とする。	設置要求	-	-	○	-	-	-	-	○
絶縁油を内包しない変圧器及び遮断器の使用	- (第2回対象なし)	75	火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設のうち、建屋内に設置する変圧器及び遮断器は絶縁油を内包しない乾式を使用する設計とする。	設置要求	-	-	-	-	○	-	-	○		
遮蔽材に対する不燃性材料又は難燃性材料の使用	遮蔽材を使用する設備 (1, 5, 6, 9, 14)	76	火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に使用する遮蔽材は、可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とする。 なお、可燃性の遮蔽材を使用する場合は、不燃性材料又は難燃性材料で覆う設計とする。	機能要求①	-	○	-	○	-	○	-	-		
避雷設備(火災防護上重要な機器等)	換気設備の排気筒 (3)	79	火災防護上重要な機器等に対して火災及び爆発を発生させるおそれのある自然現象のうち落雷による火災及び爆発の発生を防止するため、建築基準法及び消防法に基づき避雷設備を設置する設計とする。	設置要求	○	○	○	○	○	○	○	○		
耐震設計(火災防護上重要な機器等)	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回から追加説明事項なし	80	火災防護上重要な機器等は、耐震重要度分類に応じた地震力が作用した場合においても支持することができる地盤に設置し、自らの破壊又は倒壊による火災及び爆発の発生を防止する設計とするとともに、加工施設の技術基準に関する規則に従い、耐震設計を行う設計とする。	設置要求	○	○	○	○	○	○	○	○		

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期							
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)	
第11条 火災 等による損傷 の防止	第1章 共通項目	中央監視室の影響軽減に係る運用 要求	換気設備の制御盤 (3)	94	(2) 中央監視室の火災及び爆発の影響軽減対策 a. 中央監視室制御盤内の火災影響軽減対策 中央監視室に設置する火災防護上の系統分離対策を講じる制御盤及びそのケーブルについては、火災及び爆発の影響軽減のための措置を講ずる設計と同等の設計として、不燃性筐体による系統別の分離対策、高感度煙感知器の設置、常駐する運転員による消火活動等により、上記(1)と同様な設計とする。 中央監視室の制御盤は、実証試験結果に基づき、異なる系統別に個別の不燃性の筐体で造る盤とすることで分離する設計とする。 中央監視室には異なる原理の火災感知器を設置するとともに、制御盤内における火災を速やかに感知し、安全機能への影響を防止できるよう高感度煙感知器を設置する設計とする。 中央監視室内の火災感知器により火災を感知した場合、運転員は、制御盤周辺に設置する消火器を用いて早期に消火を行うことを保安規定に定めて、管理する。	設置要求 機能要求① 運用要求		○	○	○	○	-	-
				102	(2) 火災影響評価 a. 火災区域又は火災区画に設置される不燃性材料で構成される構築物、系統及び機器を除く全機器の機能喪失を想定した設計に対する評価 火災区域又は火災区画における設備等の設置状況を踏まえた可燃性物質の量等を基に、想定されるMOX燃料加工施設内の火災又は爆発を考慮しても、安全上重要な施設の安全機能が維持できることで、MOX燃料加工施設の安全性が損なわれないことを、火災影響評価にて確認する。	評価要求	-	-	-	-	-	○	○
				103	(a) 隣接火災区域に影響を与えない火災区域に対する火災伝播評価 当該火災区域又は火災区画内に設置する全機器の動的機能喪失を想定しても、MOX燃料加工施設の火災防護上の系統分離対策を講じる設備の系統分離対策を考慮することにより、火災防護上の系統分離対策を講じる設備の安全機能に影響を与えないことを確認する。 また、火災防護上の系統分離対策を講じる設備以外の安全上重要な施設が機能喪失するおそれのある火災区域又は火災区画は、当該火災区域又は火災区画における最も過酷な単一の火災を想定して、火災力学ツール(以下「FDTs」という。)を用いた火災影響評価を実施し、安全上重要な施設が機能を喪失しないことを確認することで、MOX燃料加工施設の安全性が損なわれないことを確認する。	評価要求	-	-	-	-	-	○	○
				104	(b) 隣接火災区域に火災の影響を与える火災区域に対する火災伝播評価 当該火災区域又は火災区画内の火災に伴う当該火災区域又は火災区画及び隣接火災区域又は火災区画の2区画内に設置する全機器の動的機能喪失を想定しても、MOX燃料加工施設の火災防護上の系統分離対策を講じる設備の系統分離対策を考慮することにより、火災防護上の系統分離対策を講じる設備の安全機能に影響を与えないことを確認する。 また、火災防護上の系統分離対策を講じる設備以外の安全上重要な施設が機能喪失するおそれのある隣接2区域(区画)において、当該火災区域又は火災区画における最も過酷な単一の火災を想定して、FDTsを用いた火災影響評価を実施し、安全上重要な施設が機能を喪失しないことを確認することで、MOX燃料加工施設の安全性が損なわれないことを確認する。	評価要求	-	-	-	-	-	○	○
				105	b. 設計基準事故に対処するための機器に単一故障を想定した設計に対する評価 火災又は爆発によって設計基準事故が発生する可能性があるため、それらに対処するために必要な機器の単一故障を考慮しても、異常状態を収束できることを火災影響評価にて確認する。	評価要求	-	-	-	-	-	○	○
	第2章 個別項目	火災区域に対する貫通部処理(耐火シール)	火災区域構築物 (1, 8, 11, 12)	110	7.1.1.1.1 火災区域構築物及び火災区画構築物 火災区域は、第1章 共通項目の「5.1.1安全機能を有する施設」及び「5.1.2重大事故等対処施設」に示す耐火壁により隣接する他の火災区域と分離する設計とする。 火災区画は、第1章 共通項目の「5.1.1安全機能を有する施設」及び「5.1.2 重大事故等対処施設」に示す耐火壁、隔離距離及び系統分離状況に応じて火災区域を細分化する設計とする。	設置要求 機能要求②	-	-	○	-	○	-	○
				111	このうち、火災区域は、3時間以上の耐火能力を有する耐火壁として、3時間耐火に設計上必要な150mm以上の壁厚を有するコンクリート壁や耐火耐久試験により3時間以上の耐火能力を有する耐火壁により隣接する他の火災区域と分離する。	設置要求 機能要求②	-	-	○	-	○	-	○
				124	火災感知器は、自動試験機能又は遠隔試験機能により点検ができる設計とする。 自動試験機能又は遠隔試験機能を持たない火災感知器は、機能に異常がないことを確認するため、消防法施行規則に基づく煙等の火災を模擬した試験を定期的実施することを保安規定に定めて、管理する。	機能要求① 運用要求	-	-	-	○	○	○	○
				125	グループボックス内の火災感知設備は、機能に異常がないことを確認するため、抵抗値を測定するとともに、模擬抵抗及びメータリレー試験器を接続し試験を実施することを保安規定に定めて、管理する。	機能要求① 運用要求	-	-	-	○	○	○	○
				126	地下タンクピット室上部の点検用マンホール上部の配管室(ピット部)内に設置する火災感知設備は、火災感知器の予備を確保し、風水害の影響を受けた場合は、早期に火災感知器の取替えを行うことにより、当該設備の機能及び性能を回復する設計とする。	運用要求	-	-	-	○	○	○	○
第2章 個別項目	消火水による影響	-	(第2回対象なし)	130	なお、消火設備の破損、誤作動又は誤操作のほか、火災感知設備の破損、誤作動又は誤操作に伴う溢水に対する影響は、溢水に対する防護設計に包摂されるため、「6.加工施設内における溢水による損傷の防止」に基づく設計とする。	評価要求	-	-	-	-	○	-	-
				151	b. 管理区域からの放出消火剤の流出防止 管理区域内で放出した消火水は、管理区域外への流出を防止するため、管理区域と管理区域外の境界に堰等を設置するとともに、各室の排水系統から低レベル廃液処理設備に回収し、処理する設計とする。	設置要求	-	-	○	-	-	-	○
				152	また、管理区域においてガス系消火剤による消火を行った場合においても、換気設備の排気フィルタにより放射性物質を低減したのち、排気筒から放出する設計とする。 さらに、安全上重要な施設のグループボックス内で発生する火災に対して、消火ガスの放出時には、グループボックス排気設備を用いて、グループボックス内の負圧を維持しながら、換気設備の排気フィルタを介して消火ガスの排気を行うことで、排気経路以外から放射性物質の放出を防止する設計とする。	機能要求①	-	-	○	-	-	-	-
				160	(7) その他 a. 移動式消火設備 火災時の消火活動のため、消火ホース等の資機材を備え付けている移動式消火設備として、大型化学高所放水車を配備するとともに、故障時の措置として消防ポンプ付水槽車を配備する設計とする。 また、航空機落下による化学火災(燃料火災)時の対処のため化学粉末消防車を配備する設計とする。	設置要求	-	-	-	-	-	-	-
第2章 個別項目	ポンプを設置する室に対する人による消火活動	ポンプを設置する室の換気設備及び消火設備 (3, 10, 15)	(第2回対象なし)	162	c. ポンプ室 火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設のポンプの設置場所のうち、火災発生時の煙の充満により消火活動が困難な場所には、固定式の消火設備を設置する設計とする。 また、上記以外のポンプを設置している部屋は、換気設備による排煙が可能であることから、煙が滞留し難い構造としており、人による消火が可能な設計とする。	設置要求 運用要求	-	○	○	○	○	○	○

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期							
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)	
第12条 加工施設内における溢水による損傷の防止	第1章 共通項目	設計説明分類共通 (1-16) ※第1回から追加説明事項なし	3	溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設は、溢水による損傷を考慮して、代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより、その安全機能を損なわない設計とする。 また、上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障のない期間での修理を行うことを保安規定に定めて、管理する。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○	
		設計説明分類共通 (1-16) ※第1回から追加説明事項なし	5	なお、溢水評価の条件に見直しがある場合は、溢水評価への影響確認を行うことを保安規定に定めて、管理する。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○	
		想定破損による溢水源となり得る配管※ (3, 15, 16) ※ 溢水源となる配管 ・空調用蒸気設備のうち、強度確保していない配管	7	6.3 溢水源及び溢水量の設定 6.3.1 想定破損による溢水 想定破損による溢水は、1系統における単一の機器の破損を想定し、溢水源となり得る機器は流体を内包する配管とし、配管の破損箇所を溢水源として設定する。	冒頭宣言 評価要求	○	○	○	○	○	○	○	
		設計説明分類共通 (3, 15, 16) ※第1回から追加説明事項なし	11	応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は、評価結果に影響するような減肉がないことを確認するために継続的な肉厚管理を実施することを保安規定に定めて、管理する。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○	
		設計説明分類共通 (1-16) ※第1回から追加説明事項なし	14	6.3.2 消火水等の放水による溢水 消火水等の放水による溢水は、燃料加工建屋内において、水を使用する消火設備である屋内消火栓及び連結散水装置からの放水を溢水源として設定する。 消火水等の放水による溢水量については、消火設備からの単位時間当たりの放水量と放水時間から設定する。	冒頭宣言 評価要求	○	○	○	○	○	○	○	
		流体を内包する系統のうち耐震B、Cクラスに属する系統※ (3, 4, 15, 16) ※ 溢水源となる設備(基準地震動による地震力に対する耐震性が確認されていない機器) ・低レベル廃液処理設備 ・分析設備 ・工業用水設備 ・空調用冷水設備※1 ・窒素循環冷却機用冷却水設備 ・空調用蒸気設備※1	15	6.3.3 地震起因による溢水 地震起因による溢水については、耐震Sクラス機器は基準地震動による地震力によって破損は生じないことから、流体を内包する系統のうち、基準地震動による地震力に対する耐震性が確認されていない耐震B、Cクラスに属する系統を溢水源として設定する。	冒頭宣言 評価要求	○	○	○	○	○	○	○	
		溢水源の設定、溢水量の算出(地震)	17	設計説明分類共通 (1-16) ※第1回から追加説明事項なし	17	溢水量の算出に当たっては、溢水が生じるとした機器について、溢水防護対象設備への溢水の影響が最大大きくなるように評価する。	冒頭宣言 評価要求	○	○	○	○	○	○
		設計説明分類共通 (1-16) ※第1回から追加説明事項なし	18	設計説明分類共通 (1-16) ※第1回から追加説明事項なし	18	溢水源となる系統については全保有水量を考慮した上で、流体を内包する機器のうち、基準地震動によって破損が生じる可能性のある機器について破損を想定し、その影響を評価する。この場合において、溢水源となる配管は、破損形状を完全全周破断とし、溢水源となる容器は、全保有水量を溢水量として設定する。	評価要求	○	○	○	○	○	○
		設計説明分類共通 (1-16) ※第1回から追加説明事項なし	15	流体を内包する系統のうち耐震B、Cクラスに属する系統※ (3, 4, 15, 16) ※ 溢水源となる設備(基準地震動による地震力に対する耐震性が確認されていない機器) ・低レベル廃液処理設備※2 ・分析設備※2 ・冷却水設備 ・工業用水設備※2 ・窒素循環冷却機用冷却水設備※2 ・空調用蒸気設備※2 ・空調用冷水設備※2 ※1 供給先の機器(給気設備等)による影響も含めて考慮する。 ※2 当該設備については、基準地震動による地震力に対する耐震性が確保できる範囲があり、当該範囲からの溢水は想定しない。	15	6.3.3 地震起因による溢水 地震起因による溢水については、耐震Sクラス機器は基準地震動による地震力によって破損は生じないことから、流体を内包する系統のうち、基準地震動による地震力に対する耐震性が確認されていない耐震B、Cクラスに属する系統を溢水源として設定する。	冒頭宣言 評価要求	○	○	○	○	○	○

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期							
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)	
第12条 加工施設内における溢水による損傷の防止	第1章 共通項目	排水源の設定、溢水量の算出(その他)	19	6.3.4 その他の溢水 その他の溢水については、地震以外の自然現象やその波及的影響に伴う溢水、溢水防護区画内にて発生が想定されるその他の漏えい事象を想定する。 具体的には、地下水の流入、降水のようなMOX燃料加工施設への直接的な影響と、飛来物等による屋外タンク等の破損のような間接的な影響、機器ドレン、機器損傷(配管以外)、人的過誤及び誤作動を想定し、各事象において溢水源及び溢水量を設定する。	冒頭宣言 評価要求	○	○	○	○	○	○	○	
		隔離操作(溢水量の算出)	12	溢水源として設定する配管の破損箇所は溢水防護対象設備への溢水の影響が最も大きくなる位置とし、溢水量は、異常の検知、事象の判断及び漏えい箇所の特定並びに現場又は中央監視室からの隔離(運転員の状況確認及び隔離操作を含む。)により漏えい停止するまでの時間を適切に考慮し、想定する破損箇所からの流出量と隔離後の溢水量として隔離範囲内の系統の保有水量を合算して設定する。	評価要求	○	○	○	○	○	○	○	
		手動による漏えい停止の手順	13	なお、手動による漏えい停止のために現場等を確認し操作することを保安規定に定めて、管理する。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○	
		溢水防護区画及び溢水経路の設定	20	6.4 溢水防護区画及び溢水経路の設定 溢水評価に当たっては、溢水防護区画を以下のとおり設定する。 (1) 溢水防護対象設備が設置されている区画 (2) 中央監視室等 (3) 運転員が、溢水が発生した区画を特定するためにアクセスする又は必要により隔離等の操作が必要な設備にアクセスする通路部	評価要求	○	○	○	○	○	○	○	○
			21	溢水防護区画は、壁、扉、堰、床段差等又はそれらの組合せによって他の区画と分離される区画として設定する。 溢水評価に当たっては、溢水の影響を受けて、溢水防護対象設備の安全機能を損なうおそれがある高さ及び溢水防護区画を構成する壁、扉、堰、床段差等の設置状況を踏まえ、溢水防護区画内の水位が最も高くなるように、より厳しい結果を与える溢水経路を設定する。	評価要求	○	○	○	○	○	○	○	
			22	また、消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放する場合は、開放した防水扉及び水密扉からの消火水の伝播を考慮する。	評価要求	○	○	○	○	○	○	○	
		防水扉及び水密扉の閉止運用	23	防水扉及び水密扉については、扉の閉止運用を保安規定に定めて、管理する。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○	
		没水影響評価の実施	24	6.5 燃料加工建屋内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針 6.5.1 没水の影響に対する評価及び防護設計方針 想定した溢水源から発生する溢水量と溢水防護区画及び溢水経路から算出した溢水水位に対し、溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわないことを評価する。 また、壁(貫通部止水処置を含む。)、防水扉、水密扉、堰及び床ドレン逆止弁の設置等の対策を行うことにより、溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわない設計とする。	冒頭宣言 評価要求 機能要求② 設置要求	○	○	○	○	○	○	○	
		機能喪失高さの設定	24	6.5 燃料加工建屋内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針 6.5.1 没水の影響に対する評価及び防護設計方針 想定した溢水源から発生する溢水量と溢水防護区画及び溢水経路から算出した溢水水位に対し、溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわないことを評価する。 また、壁(貫通部止水処置を含む。)、防水扉、水密扉、堰及び床ドレン逆止弁の設置等の対策を行うことにより、溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわない設計とする。	冒頭宣言 評価要求 機能要求② 設置要求	○	○	○	○	○	○	○	
		被水影響評価の実施	25	6.5.2 被水の影響に対する評価及び防護設計方針 想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水、消火水等による被水並びに天井面の開口部又は貫通部からの被水に対し、影響を受ける範囲内にある溢水防護対象設備が安全機能を損なわないことを評価する。 また、溢水防護板の設置等の対策により、溢水防護対象設備が被水により安全機能を損なわない設計とする。	設置要求 評価要求	○	○	○	○	○	○	○	○
26	消火水等の放水による溢水に対しては、溢水防護対象設備が設置されている溢水防護区画において水を放水する屋内消火栓及び連結放水装置は用いず、放水しない消火手段を採用することにより、被水の影響が発生しない設計とする。		設置要求	○	○	○	○	○	○	○	○		
保護構造	25	6.5.2 被水の影響に対する評価及び防護設計方針 想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水、消火水等による被水並びに天井面の開口部又は貫通部からの被水に対し、影響を受ける範囲内にある溢水防護対象設備が安全機能を損なわないことを評価する。 また、溢水防護板の設置等の対策により、溢水防護対象設備が被水により安全機能を損なわない設計とする。	設置要求 評価要求	○	○	○	○	○	○	○	○		

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期							
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)	
第12条 加工 施設内における 溢水による 損傷の防止	第1章 共通項目	評価対象の設備の抽出	25	安全上重要な施設であるグループボックス(1) 溢水評価対象の安全上重要な施設である換気設備(3) 溢水評価対象の安全上重要な施設であるグループボックス消火装置(10) 溢水評価対象の安全上重要な施設である火災防護設備(ダンプ)(11)	6.5.2 被水の影響に対する評価及び防護設計方針 想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水、消火水等による被水並びに天井面の開口部又は貫通部からの被水に対し、影響を受ける範囲内にある溢水防護対象設備が安全機能を損なわないことを評価する。 また、溢水防護板の設置等の対策により、溢水防護対象設備が被水により安全機能を損なわない設計とする。	設置要求 評価要求	○	○	○	○	○	○	○
		消火水放水時に不用意な放水を行わない運用	27	設計説明分類共通(1~16) ※第1回から追加説明事項なし	なお、水を用いる消火活動を行う場合には、水を用いる消火活動による被水の影響を最小限に止めるため、溢水防護対象設備に対して不用意な放水を行わないことを消火活動における運用及び留意事項として保安規定に定めて、管理する。	運用要求	○	○	○	○	○	-	-
		蒸気影響評価の実施	28	安全上重要な施設であるグループボックス(1) 溢水評価対象の安全上重要な施設である換気設備(3) 溢水評価対象の安全上重要な施設であるグループボックス消火装置(10) 溢水評価対象の安全上重要な施設である火災防護設備(ダンプ)(11)	6.5.3 蒸気影響に対する評価及び防護設計方針 想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及び拡散による影響を確認するために、空調条件や解析区画を設定して解析を実施し、溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわないことを評価する。 また、自動で漏えい蒸気を隔離する自動検知・遠隔隔離システムの設置等の対策、溢水防護対象設備への蒸気曝露試験又は机上評価による健全性の確認により、溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわない設計とする。	設置要求 評価要求	○	○	○	○	○	○	○
		建屋外からの溢水評価の実施	29	設計説明分類共通(1~16) ※第1回から追加説明事項なし	6.6 燃料加工建屋外で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針 燃料加工建屋外で発生を想定する溢水が、溢水防護区画に流入しないことを評価する。 また、燃料加工建屋外で発生を想定する溢水に対しては、燃料加工建屋外で発生を想定する溢水による影響を評価する上で期待する範囲を境界とした燃料加工建屋内への流入を壁(貫通部止水処置を含む。)、扉、堰等により防止する設計とすることにより、溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。	設置要求 評価要求	○	○	○	○	○	○	○
	第2章 個別項目	溢水防護設備の保守点検、補修	38	設計説明分類共通(1~16) ※第1回から追加説明事項なし	溢水防護設備については、保守点検等の運用を適切に実施することを保安規定に定めて、管理する。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
		防水扉	-	(溢水高さの評価結果を踏まえて設置する対策候補であるため、第2回対象なし)			-	-	-	-	-	-	○
		水密扉	-	(溢水高さの評価結果を踏まえて設置する対策候補であるため、第2回対象なし)			-	-	-	-	-	-	○
		床ドレン逆止弁	(4)	床ドレン逆止弁			-	○	-	-	-	-	○
		壁(貫通部止水処置を含む。)	32	設計説明分類共通(1~16) ※ 溢水防護区画への溢水の流入は壁及び貫通部止水処置により防止することで、溢水防護区画内に設置する溢水防護対象設備の安全機能を防護するものである。第2回申請以降で溢水防護対象設備を申請する上で、これらの壁及び貫通部止水処置は、共通の設計説明事項となると整理した。 なお、流入防止機能を期待する壁の配置及び想定される水圧に対して貫通部止水処置が止水性を発揮できることを確認する評価については、溢水高さの評価結果を踏まえて評価を実施するため、第4回で説明する	(1) 流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)、防水扉、水密扉、堰及び床ドレン逆止弁は、壁、扉、堰、床段差等の設置状況を踏まえて流入防止対策を図ることにより、溢水防護区画外の溢水に対して、流入を防止する設計とする。 また、溢水防護対象設備周囲に設置する堰は、溢水防護対象設備が浸水しないよう設置する設計とする。 流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)、防水扉、水密扉、堰及び床ドレン逆止弁並びに溢水防護対象設備周囲に設置する堰は、発生した溢水による水位や水圧に対して流入防止機能が維持できる設計とするとともに、基準地震動による地震力等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が損なわれない設計とする。	設置要求 機能要求②	-	○	○	○	○	○	○

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期							
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)	
第12条 加工 施設内における 溢水による 損傷の防止	第2章 個別項目	溢水防護板	— (評価結果を踏まえて設置するため、第2回対象なし)	33	(2) 溢水防護板は、溢水防護対象設備が被水により安全機能を損なわないよう設置する設計とする。 溢水源及び溢水経路に対して設置する溢水防護板は、想定する水圧に耐える設計とし、基準地震動による地震力に対して、被水を防止する当該機能を損なわないよう設置する設計とする。 溢水防護対象設備を覆う溢水防護板は、主要部材に不燃性材料又は難燃性材料を用いて製作し、基準地震動による地震力に対して耐震性を有する設計及び実機を想定した被水条件を考慮しても当該機能を損なわないことを被水試験等により確認する設計とする。	設置要求	—	—	—	—	—	—	○
		自動検知・遠隔隔離システム	— (評価結果を踏まえて設置するため、第2回対象なし)	34	(3) 自動検知・遠隔隔離システム(温度検出器、蒸気遮断弁)は、蒸気影響を緩和するため、蒸気の漏えいを検知し、自動で漏えい蒸気を隔離する設計とする。 溢水源となる空調用蒸気設備に設置する蒸気遮断弁は、隔離信号発信後10秒以内に自動隔離する設計とする。 また、自動検知・遠隔隔離システムだけでは溢水防護対象設備の健全性が確保されない場合には、破損想定箇所にターミナルエンド防護カバーを設置することで蒸気影響を軽減する設計とする。	設置要求	—	—	—	—	—	—	○
		ターミナルエンド防護カバー	— (評価結果を踏まえて設置するため、第2回対象なし)			設置要求	—	—	—	—	—	—	○
		蒸気防護板	— (評価結果を踏まえて設置するため、第2回対象なし)	35	(4) 蒸気防護板は、溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわないよう、溢水防護対象設備に対して設置する設計とする。 蒸気防護板は、実機を想定した蒸気条件を考慮した耐蒸気性能を有する設計とする。 蒸気防護板は、基準地震動による地震力に対して耐震性を有する設計並びに蒸気配管の破損により生じる環境温度及び圧力に対して当該機能が損なわれない設計とする。	設置要求	—	—	—	—	—	—	○
		地震計	— (第2回対象なし)	36	(5) 燃料加工建屋内に設置する緊急遮断弁は、緊急遮断弁と併設する地震計にて地震の発生を検知し、他建屋から流入する系統及び燃料加工建屋内を循環する系統を隔離できる設計とし、燃料加工建屋内で発生する溢水量を低減する設計とする。 地震計及び緊急遮断弁は、基準地震動による地震力に対して耐震性を有する設計とする。	設置要求	—	—	—	—	—	—	○
		漏えい検知器	— (評価結果を踏まえて設置するため、第2回対象なし)	37	(6) 漏えい検知器及び液位計は、溢水の発生を検知し、中央監視室からの手動遠隔操作又は現場操作により漏えい箇所を早期に隔離できる設計とする。	設置要求	—	—	—	—	—	—	○
		液位計	液位計 (4, 16)			設置要求	—	○	○	—	—	—	○

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期								
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)		
第14条 安全機能を有する施設	第1章 共通項目	安全機能を有する施設の環境圧力等に対する考慮	設計説明分類共通 (1~16)	9	a. 環境圧力、環境温度及び湿度による影響、放射線による影響、屋外の天候による影響（凍結及び降水）並びに荷重安全機能を有する施設は、通常時及び設計基準事故時における環境圧力、環境温度及び湿度による影響、放射線による影響、屋外の天候による影響（凍結及び降水）並びに荷重を考慮しても、安全機能を発揮できる設計とする。	機能要求①	○	○	○	○	○	○	○	
		安全機能を有する施設の電磁的障害に対する考慮	設計説明分類共通 (1~16)	10	b. 電磁波による影響 電磁的障害に対しては、安全機能を有する施設は、通常時及び設計基準事故が発生した場合においても、電磁波によりその安全機能が損なわれないよう設計とする。	機能要求①	○	○	○	○	○	○	○	
		安全機能を有する施設の周辺機器等からの悪影響に対する考慮	設計説明分類共通 (1~16)	11	c. 周辺機器等からの悪影響 安全機能を有する施設は、地震、火災、溢水及びその他の自然現象並びに人為事象による他設備からの悪影響により、安全機能が損なわれないよう措置を講じた設計とする。	機能要求①	○	○	○	○	○	○	○	
		設計基準事故対処における自動起動	設計説明分類共通 (1~16)	12	(3) 操作性の考慮 設計基準事故に対処するための機器を設計基準事故の発生を感知し、自動的に起動する設計とすることにより、運転員の操作を期待しなくても必要な安全上の機能が確保される設計とする。	機能要求①	○	○	○	○	○	○	○	
		安全機能を有する施設の操作性及び復旧作業に係る放射線の考慮	設計説明分類共通 (1~16)	13	また、安全機能を有する施設の設置場所は、通常時及び設計基準事故時においても操作及び復旧作業に支障がないように、遮蔽の設置や線源からの距離により放射線量が異なるおそれの少ない場所を選定した上で設置場所から操作可能、放射線の影響を受けにくい異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作可能、又は過度な放射線被ばくを受けないよう遮蔽機能を確保した中央監視室若しくは制御室から操作可能な設計とする。	設置要求	○	○	○	○	○	○	○	
		安全機能を有する施設に対する誤操作防止	設計説明分類共通 (1~16)	14	安全機能を有する施設は、運転員による誤操作を防止するため、機器、配管、弁及び盤に対して系統による色分けや銘取り付け等による識別管理等を行い、人間工学的上の諸因子、操作性及び保守点検を考慮した盤の配置を行うとともに、計器表示、警報表示によりMOX燃料加工施設の状況が正確かつ迅速に把握できる設計とする。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○	
		安全上重要な施設に対する誤操作防止	設計説明分類共通 (1~16)	15	安全上重要な施設は、設計基準事故が発生した状況下（混乱した状態等）であっても、容易に操作ができるよう、中央監視室、制御第1室及び制御第4室の監視制御盤や現場の機器、配管、弁及び盤に対して、誤操作を防止するための措置を講じ、また、簡潔な手順によって必要な操作が行える等の運転員に与える負荷を少なくすることができる設計とする。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○	
		安全機能を有する施設の維持管理	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回から追加説明事項なし	17	(1)~(4)に基づき設計する安全機能を有する施設の維持管理に当たっては、保安規定に基づき、施設管理計画における保全プログラムを策定し、設備の維持管理を行う。 なお、安全機能を有する施設を構成する部品のうち、一般消耗品又は設計上交換を想定している部品（安全に係わる設計仕様に変更のないもので、特別な工事を要さないものに限る。）及び通信連絡設備、安全避離通路（照明設備）等の「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」で定める一般産業用工業品については、適切な時期に交換を行うことで設備の維持管理を行うことを保安規定に定めて、管理する。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○	
		安全機能を有する施設の試験、検査性の確保	設計説明分類共通 (1~16)	18	8.1.2 試験、検査性の確保 安全機能を有する施設は、通常時において、当該施設的安全機能を確保するための検査又は試験ができる設計とするともに安全機能を健全に維持するための保守及び修理ができる設計とし、そのために必要な配置、空間及びアクセス性を備えた設計とする。	冒頭宣言 設置要求	○	○	○	○	○	○	○	
		安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設の内部発生飛散物に対する運用上の措置	内部発生飛散物 (2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 15)	22	また、上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障がない期間での修理を行うことを保安規定に定めて、管理する。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○	
		重量物の落下による飛散物、回転機器の損壊による飛散物を考慮した発生防止設計	内部発生飛散物 (2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 15)	23	内部発生飛散物の発生要因として、重量物の落下による飛散物、回転機器の損壊による飛散物を考慮し、発生要因に対してつりワイヤ等を二重化、逸走を防止するための機構の設置、誘導電動機又は調速器を設けることにより過回転とならない設計とする等により飛散物の発生を防止できる設計とする。	設置要求	○	○	○	○	○	○	○	
		MOX粉末を取り扱うグローブボックス内及びグローブボックス外側近傍における重量物の落下による閉じ込め機能への考慮	MOX粉末を取り扱うグローブボックス (1)	24	なお、MOX粉末を取り扱うグローブボックス内に粉末容器以外の重量物を取り扱うクレーン等の機器及び当該グローブボックス外側近傍に重量物を取り扱うクレーン等の機器を設置しないことにより、重量物の落下により閉じ込め機能に影響を及ぼさない設計とする。	設置要求	○	○	○	○	○	○	○	
		第2章 個別項目	原料粉末受入工程の遠隔操作	— (第2回対象なし)	9	原料粉末受入工程は、制御第1室にて施設の状態監視、運転操作及び工程停止操作を行うことができる設計とする。	設置要求	—	—	—	○	○	—	—
			粉末調整工程の遠隔操作	— (第2回対象なし)	16	粉末調整工程は、制御第1室、制御第4室及び現場監視第1室にて施設の状態監視、運転操作及び工程停止操作を行うことができる設計とする。	設置要求	—	—	—	○	○	—	—
ペレット加工工程の遠隔操作	— (第2回対象なし)		26	ペレット加工工程は、制御第1室、制御第3室及び現場監視第2室にて施設の状態監視、運転操作及び工程停止操作を行うことができる設計とする。	設置要求	—	—	—	○	○	—	—		
燃料棒加工工程の遠隔操作	燃料棒加工工程の設計説明分類 (16)		39	燃料棒加工工程は、制御第3室にて施設の状態監視、運転操作及び工程停止操作を行うことができる設計とする。	設置要求	—	○	○	—	—	—	—		
燃料集合体組立工程の遠隔操作	燃料集合体組立工程の設計説明分類 (16)		53	燃料集合体組立工程は、制御第5室及び制御第6室にて施設の状態監視、運転操作及び工程停止操作を行うことができる設計とする。	設置要求	—	○	○	—	—	—	—		
梱包出荷工程の遠隔操作	梱包出荷工程の設計説明分類 (16)		60	梱包出荷工程は、制御第6室にて施設の状態監視、運転操作及び工程停止操作を行うことができる設計とする。	設置要求	—	—	○	—	—	—	—		
核燃料物質の検査設備の遠隔操作	核燃料物質の検査設備の設計説明分類 (16)		106	核燃料物質の検査設備は、制御第2室にて施設の状態監視、運転操作及び工程停止操作を行うことができる設計とする。	設置要求	—	—	—	○	○	—	—		
第16条 搬送設備	グローブボックス内でMOX粉末及びペレットを取り扱う可動機器の逸走及び転倒防止並びに容器の落下防止等の対策	グローブボックス内でMOX粉末及びペレットを取り扱う可動機器 (6)	3	なお、グローブボックス内でMOX粉末及びペレットを取り扱う可動機器は、逸走、落下又は転倒によりグローブボックスの閉じ込めに影響を及ぼさないよう、逸走防止及び転倒防止並びに容器の落下防止、逸走防止及び転倒防止の構造又は機構を設ける設計とする。	機能要求①	—	○	○	○	○	—	—		

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期						
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)
第20条 廃棄施設	廃棄物保管用容器に対する考慮事項	— (第2回対象なし)	51	なお、油類廃棄物を封入する容器は、以下の事項を考慮した容器を使用することを保安規定に定めて、管理する。 (1)水が浸透しにくく、腐食に耐え、及び放射性廃棄物が漏れにくい構造とする設計とする。 (2)亀裂又は破損が生じるおそれがない構造とする設計とする。 (3)容器の蓋が容易に外れないように固定可能な設計とする。	運用要求	—	—	—	—	—	—	○
			60	なお、固体廃棄物を封入する容器は、以下の事項を考慮した容器を使用することを保安規定に定めて、管理する。 (1)水が浸透しにくく、腐食に耐え、及び放射性廃棄物が漏れにくい構造とする設計とする。 (2)亀裂又は破損が生じるおそれがない構造とする設計とする。 (3)容器の蓋が容易に外れないように固定可能な設計とする。	運用要求	—	—	—	—	—	—	○
第22条 遮蔽	遮蔽計算に係る考慮事項	遮蔽設備 (1, 5, 6, 8, 9, 14) ※第1回から追加説明事項なし	7	遮蔽設計に当たっては、遮蔽計算に用いる線源、遮蔽体の形状及び材質、計算誤差等を考慮し、十分な安全裕度を見込む。また、遮蔽計算においては、許認可において使用実績があり、信頼性のある計算コードを使用する。	評価要求	○	○	○	—	○	—	—
第26条 重大事故等対処施設の地盤	重大事故等対処施設の地盤	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回から追加説明事項なし	6-1	2.2 重大事故等対処施設の地盤 常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物については、自重及び通常時の荷重等に加え、基準地震動S _s による地震力が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。	設置要求	○	○	○	○	○	○	○
			6-2	また、上記に加え、基準地震動S _s による地震力が作用することによって弱面上のずれが発生しない地盤として、事業(変更)許可を受けた地盤に設置する。	設置要求	○	○	○	○	○	○	○
			6-3	常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物については、自重及び通常時の荷重等に加え、代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。	設置要求	○	—	○	○	○	—	○
			7	常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は、地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下、液状化及び挿り込み沈下といった周辺地盤の変状により、重大事故に至るおそれのある事故(設計基準事故を除く。)又は重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤として、事業(変更)許可を受けた地盤に設置する。	設置要求	○	—	○	○	○	—	○
			8	常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は、将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤として、事業(変更)許可を受けた地盤に設置する。	設置要求	○	—	○	○	○	—	○
		常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の接地圧	— (第2回対象なし)	9-1	常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の地盤の接地圧に対する支持力の許容限界については、自重及び通常時の荷重等と基準地震動S _s による地震力との組み合わせにより算定される接地圧が、安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の極限支持力度に対して、妥当な余裕を有するよう設計する。	評価要求	○	—	—	—	—	—
	常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の接地圧における許容限界	— (第2回対象なし)	9-2	常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物及び機器・配管系の地盤においては、自重及び通常時の荷重等と、静的地震力及び動的な地震力（Bクラスの施設の機能を代替する常設重大事故等対処設備の共振影響検討に係るもの）との組合せにより算定される接地圧に対して、安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。	評価要求	○	—	—	—	—	—	○

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期							
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)	
第27条 地震による損傷 の防止	耐震設計(常設耐震重要重大事故 等対処設備が設置される重大事故 等対処施設の建物・構築物)	常設耐震重要重大事故等対処設備 が設置される重大事故等対処施設 の建物・構築物 (3)	53	<p>(b) 動的解析法 イ、建物・構築物 動的解析に当たっては、対象施設の形状、構造特性、振動特性等を踏まえ、地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮 のうえ、適切な解析法を選定するとともに、建物・構築物に於いて十分な調査に基づく適切な解析条件を設定する。動的解析 は、原則として、時刻歴応答解析法を用いて求めるものとする。 また、3次元応答性状等の評価は、線形解析に適用可能な周波数応答解析法による。 建物・構築物の動的解析に当たっては、建物・構築物の剛性はそれらの形状、構造特性、振動特性、減衰特性を十分考慮して 評価し、集中質点を置換した解析モデルを設定する。 動的解析には、建物・構築物と地盤の相互作用及び埋込み効果を考慮するものとし、解析モデルの地盤のばね定数は、基礎版 の平面形状、地盤の剛性等を考慮して定める。地盤の剛性については、必要に応じて地盤の非線形応答を考慮することと し、地盤のひずみに応じた地盤物性値に基づくものとする。設計用地盤定数の設定に当たっては、地盤の構造特性の考慮とし て、地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の違いにも留意 し、原則として、弾性波試験によるものを用いる。 地盤-建物・構築物連成系の減衰定数は、振動エネルギーの地下逸散及び地震応答における各部のひずみレベルを考慮して定め る。 基準地震動 S_s 及び弾性設計用地震動 S_d に対する応答解析において、主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合に は、実験等の結果に基づき、該当する建物部分の構造特性に応じて、その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した 応答解析を行う。 また、Sクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設を支持 する建物・構築物の支持機能を検討するための動的解析において、当該施設を支持する建物・構築物の主要構造要素がある程 度以上弾性範囲を超える場合には、その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 地震応答解析に用いる材料定数については、地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変動幅を適切に考慮する。また、材 料のばらつきによる変動が建物・構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響として考慮すべき要因を選定した上で、選定され た要因を考慮した動的解析により設計用地震力を設定する。</p>	定義 評価要求								
			54	<p>建物・構築物の動的解析においては、地下水排水設備による地下水位の低下を考慮して適切な解析手法を選定する。ここで、 地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を考慮する場合は、有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度 特性は、敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定することを基本とする。</p>	定義 評価要求	○	-	-	-	-	-	○	
			55	<p>動的解析に用いる解析モデルは、周辺施設も含めた地震観測網により得られた観測記録を用いた検討及び詳細な3次元FEMを用 いた解析により振動性状の把握を行い、解析モデルの妥当性の確認を行う。</p>	定義 評価要求								
			57	<p>地震力については、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせる算定する。</p>	定義 評価要求								
			60	<p>c. 設計用減衰定数 地震応答解析に用いる減衰定数は、安全上適切と認められる規格及び基準に基づき、設備の種類、構造等により適切に選定す るとともに、試験等で妥当性を確認した値も用いる。 なお、建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定については、既往の知見に加え、既設施設の 地震観測記録等により、その妥当性を検討する。 また、地盤と土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数については、地中構造物としての特徴、同モデルの振動特性 を考慮して適切に設定する。</p>	定義 評価要求								
			61-1	<p>(4) 荷重の組合せと許容限界 耐震設計における荷重の組合せと許容限界は、以下によるものとする。 耐震設計においては、安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、 臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、遮断機能、気密性、換気機能、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能 等を維持する設計とする。 上記の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して、当該機能が要求される施設の構造強度を確保 することで、機能が維持できる設計とする。 閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、換気機能等については、構造強度を確保 するとともに、当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。</p>	定義 評価要求								

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目番号	基本設計方針	要求種別	申請時期							
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)	
第27条 地震による損傷の防止	耐震設計(常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物)	常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物(3)	71	<p>(b) 重大事故等対処施設 イ. 建物・構築物 (イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、通常時に作用している荷重(固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧)、積雪荷重、風荷重及び基準地震動S_sによる地震力とを組み合わせる。</p> <p>(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、通常時に作用している荷重(固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧)、積雪荷重、風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがある事象によって作用する荷重と基準地震動S_sによる地震力とを組み合わせる。</p> <p>(ハ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、通常時に作用している荷重(固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧)、積雪荷重、風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力(基準地震動S_s又は弾性設計用地震動S_dによる地震力)と組み合わせる。この組合せについては、事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し、工学的、総合的に勘案の上設定する。なお、継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。</p> <p>(ニ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、通常時に作用している荷重(固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧)、積雪荷重及び風荷重と、弾性設計用地震動S_dによる地震力又は静的地震力とを組み合わせる。</p> <p>この際、通常時に作用している荷重のうち、土圧及び水圧について、基準地震動S_sによる地震力又は弾性設計用地震動S_dによる地震力と組み合わせる場合は、当該地震時の土圧及び水圧とする。</p>	定義 評価要求								
			73	<p>(c) 荷重の組合せ上の留意事項 イ. 安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては、支持される施設の耐震重要度に応じた地震力と通常時に作用している荷重とを組み合わせる。 ロ. 安全機能を有する施設のうち機器・配管系の設計基準事故(以下本項目では「事故」という。)時に生じる荷重については、地震によって引き起こされるおそれのある事故によって作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事故による荷重は、その事故の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。 ハ. 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用する動的地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせるものとする。 ニ. 積雪荷重については、屋外に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち、積雪による受圧面積が小さい施設や、通常時に作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き、地震力との組合せを考慮する。 ホ. 風荷重については、屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち、風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造、形状及び仕様の施設においては、地震力との組合せを考慮する。 ヘ. 荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については、地下水排水設備による地下水位の低下を踏まえた設計用地下水位に基づき設定する。 イ. 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては、支持される施設の設備分類に応じた地震力と通常時に作用している荷重(固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧)及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 チ. 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系の、通常時に作用している荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用している荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重と、基準地震動S_s又は弾性設計用地震動S_dによる地震力との組合せについては、事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し、工学的、総合的に勘案の上設定する。なお、継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。</p>	定義 評価要求	○	—	—	—	—	—	○	
			80	<p>(b) 重大事故等対処施設 イ. 建物・構築物 (イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物 上記(a)イ.(イ)を適用する。</p>	定義 評価要求								
			82	<p>(ハ) 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物 上記(イ)を適用するほか、建物・構築物は、変形形に対してその支持機能が損なわれない設計とする。なお、当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が損なわれないことを確認する際の地震力は、支持される施設に適用される地震力とする。</p>	定義 評価要求								
			83	<p>(ニ) 建物・構築物の保有水平耐力 建物・構築物については、当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して、重大事故等対処施設が代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認する。</p>	定義 評価要求								
			87	<p>また、間接支持構造物については、支持する主要設備等又は補助設備の耐震重要度に適用する地震動による地震力に対して支持機能が損なわれない設計とする。</p>	評価要求								
			93	<p>基準地震動$S_s - C_4$は、水平方向の地震動のみであることから、水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評価を行う場合には、工学的に水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価用地震動(以下「一関東評価用地震動(鉛直)」という。)による地震力を用いて、水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対して、許容限界の範囲内に留まることが確認する。</p>	評価要求								

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期							
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)	
第27条 地震による損傷の防止	耐震設計(下位クラスの建物・構築物)	下位クラスの建物・構築物(3)	53	<p>(b) 動的解析法 イ、建物・構築物 動的解析に当たっては、対象施設の形状、構造特性、振動特性等を踏まえ、地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ、適切な解析法を選定するとともに、建物・構築物に於いて十分な調査に基づく適切な解析条件を設定する。動的解析は、原則として、時刻歴応答解析法を用いて求めるものとする。 また、3次元応答性状等の評価は、線形解析に適用可能な周波数応答解析法による。 建物・構築物の動的解析に当たっては、建物・構築物の剛性はそれらの形状、構造特性、振動特性、減衰特性を十分考慮して評価し、集中質点を置換した解析モデルを設定する。 動的解析には、建物・構築物と地盤の相互作用及び埋込み効果を考慮するものとし、解析モデルの地盤のばね定数は、基礎版の平面形状、地盤の剛性等を考慮して定める。地盤の剛性については、必要に応じて地盤の非線形応答を考慮することとし、地盤のひずみに応じた地盤物性値に基づくものとする。設計用地盤定数の設定に当たっては、地盤の構造特性の考慮として、地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の違いにも留意し、原則として、弾性波試験によるものを用いる。 地盤-建物・構築物連成系の減衰定数は、振動エネルギーの地下逸散及び地震応答における各部のひずみレベルを考慮して定める。 基準地震動 S_s 及び弾性設計用地震動 S_d に対する応答解析において、主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には、実験等の結果に基づき、該当する建物部分の構造特性に応じて、その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 また、Sクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討するための動的解析において、当該施設を支持する建物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には、その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 地震応答解析に用いる材料定数については、地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変動幅を適切に考慮する。また、材料のばらつきによる変動が建物・構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響として考慮すべき要因を選定した上で、選定された要因を考慮した動的解析により設計用地震力を設定する。</p>	定義 評価要求								
			54	<p>建物・構築物の動的解析においては、地下水排水設備による地下水位の低下を考慮して適切な解析手法を選定する。ここで、地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を考慮する場合は、有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性は、敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定することを基本とする。</p>	定義 評価要求	-	-	○	-	-	-	-	
			55	<p>動的解析に用いる解析モデルは、周辺施設も含めた地震観測網により得られた観測記録を用いた検討及び詳細な3次元FEMを用いた解析により振動性状の把握を行い、解析モデルの妥当性の確認を行う。</p>	定義 評価要求								
			57	<p>地震力については、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。</p>	定義 評価要求								
			60	<p>c. 設計用減衰定数 地震応答解析に用いる減衰定数は、安全上適切と認められる規格及び基準に基づき、設備の種類、構造等により適切に選定するとともに、試験等で妥当性を確認した値も用いる。 なお、建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定については、既往の知見に加え、既設施設の地震観測記録等により、その妥当性を検討する。 また、地盤と土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数については、地中構造物としての特徴、同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。</p>	定義 評価要求								
			61-1	<p>(4) 荷重の組合せと許容限界 耐震設計における荷重の組合せと許容限界は、以下によるものとする。 耐震設計においては、安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、遮断機能、気密性、換気機能、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。 上記の機能のうち、遮断機能、気密性、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等については、安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して、当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで、機能が維持できる設計とする。 閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、換気機能等については、構造強度を確保するとともに、当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。</p>	定義 評価要求								

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期						
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)
第27条 地震による損傷の防止	耐震設計(下位クラスの建物・構築物)	下位クラスの建物・構築物(3)	71	<p>(b) 重大事故等対処施設</p> <p>イ. 建物・構築物</p> <p>(イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、通常時に作用している荷重(固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧)、積雪荷重、風荷重及び基準地震動S_sによる地震力とを組み合わせる。</p> <p>(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、通常時に作用している荷重(固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧)、積雪荷重、風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがある事象によって作用する荷重と基準地震動S_sによる地震力とを組み合わせる。</p> <p>(ハ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、通常時に作用している荷重(固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧)、積雪荷重、風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力(基準地震動S_s又は弾性設計用地震動S_dによる地震力)と組み合わせる。この組合せについては、事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し、工学的、総合的に勘案の上設定する。なお、継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。</p> <p>(ニ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、通常時に作用している荷重(固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧)、積雪荷重及び風荷重と、弾性設計用地震動S_dによる地震力又は静的地震力とを組み合わせる。</p> <p>この際、通常時に作用している荷重のうち、土圧及び水圧について、基準地震動S_sによる地震力又は弾性設計用地震動S_dによる地震力と組み合わせる場合は、当該地震時の土圧及び水圧とする。</p>	定義 評価要求							
			73	<p>(c) 荷重の組合せ上の留意事項</p> <p>イ. 安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては、支持される施設の耐震重要度に応じた地震力と通常時に作用している荷重とを組み合わせる。</p> <p>ロ. 安全機能を有する施設のうち機器・配管系の設計基準事故(以下本項目では「事故」という。)時に生じる荷重については、地震によって引き起こされるおそれのある事故によって作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事故による荷重は、その事故の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。</p> <p>ハ. 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用する動的地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせる。</p> <p>ニ. 積雪荷重については、屋外に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち、積雪による受圧面積が小さい施設や、通常時に作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き、地震力との組合せを考慮する。</p> <p>ホ. 風荷重については、屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち、風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造、形状及び仕様施設においては、地震力との組合せを考慮する。</p> <p>ヘ. 荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については、地下水排水設備による地下水位の低下を踏まえた設計用地下水位に基づき設定する。</p> <p>ヘ. 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては、支持される施設の設備分類に応じた地震力と通常時に作用している荷重(固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧)及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。</p> <p>チ. 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系の、通常時に作用している荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用している荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重と、基準地震動S_s又は弾性設計用地震動S_dによる地震力との組合せについては、事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し、工学的、総合的に勘案の上設定する。なお、継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。</p>	定義 評価要求	—	—	○	—	—	—	—
			80	<p>(b) 重大事故等対処施設</p> <p>イ. 建物・構築物</p> <p>(イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物 上記(a)イ.(イ)を適用する。</p>	定義 評価要求							
			89	<p>評価に当たっては、以下の4つの観点をもとに、敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い、各観点より選定した事象に対する波及的影響の評価により波及的影響を考慮すべき施設を抽出し、耐震重要施設的安全機能への影響がないことを確認する。</p> <p>波及的影響の評価に当たっては、耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用する。なお、地震動又は地震力の選定に当たっては、施設の配置状況、使用時間を踏まえて適切に設定する。また、波及的影響の確認においては水平2方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合に影響を及ぼす可能性のある施設、設備を選定し評価する。</p> <p>ここで、下位クラス施設とは、耐震重要施設以外のMOX燃料加工施設内にある施設(資機材等含む。)をいう。</p> <p>波及的影響を防止するよう現場を維持するため、保安規定に、機器設置時の配慮事項等を定めて管理する。</p> <p>なお、原子力施設の地震被害情報をもとに、4つの観点以外に検討すべき事項がないか確認し、新たな検討事項が抽出された場合には、その観点を追加する。</p>	定義 運用要求							
93	<p>基準地震動S_s-C4は、水平方向の地震動のみであることから、水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評価を行う場合には、工学的に水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価用地震動(以下「一関東評価用地震動(鉛直)」という。)による地震力を用いて、水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対して、許容限界の範囲内に留まることが確認する。</p>	評価要求										

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期							
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)	
第27条 地震による損傷の防止	耐震設計(常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物)	常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物(3)	30	(d) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は、代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度に適用される地震力に十分耐えることができる設計とする。 また、代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備は、安全機能を有する施設の耐震設計における耐震重要度の分類の方針に基づき、重大事故等対処時の使用条件を踏まえて、当該設備の機能喪失により放射線による公衆への影響の程度に応じて分類し、その地震力に対し十分に耐えることができる設計とする。	冒頭宣言 評価要求								
			53	(b) 動的解析法 イ、建物・構築物 動的解析に当たっては、対象施設の形状、構造特性、振動特性等を踏まえ、地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ、適切な解析法を選定するとともに、建物・構築物に十分な調査に基づく適切な解析条件を設定する。動的解析は、原則として、時刻歴応答解析法を用いて求めるものとする。 また、3次元応答性状等の評価は、線形解析に適用可能な周波数応答解析法による。 建物・構築物の動的解析に当たっては、建物・構築物の剛性はそれらの形状、構造特性、振動特性、減衰特性を十分考慮して評価し、集中質点を置換した解析モデルを設定する。 動的解析には、建物・構築物と地盤の相互作用及び埋込み効果を考慮するものとし、解析モデルの地盤のばね定数は、基礎版の平面形状、地盤の剛性等を考慮して定める。地盤の剛性については、必要に応じて地盤の非線形応答を考慮することとし、地盤のひずみに応じた地盤物性値に基づくものとする。設計用地盤定数の設定に当たっては、地盤の構造特性の考慮として、地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の違いにも留意し、原則として、弾性波試験によるものを用いる。 地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は、振動エネルギーの地下逸散及び地震応答における各部のひずみレベルを考慮して定める。 基準地震動 S_s 及び弾性設計用地震動 S_d に対する応答解析において、主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には、実験等の結果に基づき、該当する建物部分の構造特性に応じて、その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 また、Sクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討するための動的解析において、当該施設を支持する建物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には、その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 地震応答解析に用いる材料定数については、地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変動幅を適切に考慮する。また、材料のばらつきによる変動が建物・構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響として考慮すべき要因を選定した上で、選定された要因を考慮した動的解析により設計用地震力を設定する。	定義 評価要求			○	○				
			54	建物・構築物の動的解析においては、地下水排水設備による地下水位の低下を考慮して適切な解析手法を選定する。ここで、地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を考慮する場合は、有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性は、敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定することを基本とする。	定義 評価要求								
			55	動的解析に用いる解析モデルは、周辺施設も含めた地震観測網により得られた観測記録を用いた検討及び詳細な3次元FEMを用いた解析により振動性状の把握を行い、解析モデルの妥当性の確認を行う。	定義 評価要求								
			57	地震力については、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。	定義 評価要求								
			60	c. 設計用減衰定数 地震応答解析に用いる減衰定数は、安全上適切と認められる規格及び基準に基づき、設備の種類、構造等により適切に選定するとともに、試験等で妥当性を確認した値も用いる。 なお、建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定については、既往の知見に加え、既設施設の地震観測記録等により、その妥当性を検討する。 また、地盤と土木建造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数については、地中構造物としての特徴、同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。	定義 評価要求								
			61-1	(4) 荷重の組合せと許容限界 耐震設計における荷重の組合せと許容限界は、以下によるものとする。 耐震設計においては、安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、遮断機能、気密性、換気機能、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。 上記の機能のうち、遮断機能、気密性、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等については、安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して、当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで、機能が維持できる設計とする。 閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、換気機能等については、構造強度を確保するとともに、当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。	定義 評価要求								

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期						
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)
第27条 地震による損傷の防止	耐震設計(常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物)	常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物 (3)	71	<p>(b) 重大事故等対処施設 イ. 建物・構築物 (イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、通常時に作用している荷重(固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧)、積雪荷重、風荷重及び基準地震動S sによる地震力とを組み合わせる。</p> <p>(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、通常時に作用している荷重(固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧)、積雪荷重、風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがある事象によって作用する荷重と基準地震動S sによる地震力とを組み合わせる。</p> <p>(ハ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、通常時に作用している荷重(固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧)、積雪荷重、風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力(基準地震動S s又は弾性設計用地震動S dによる地震力)と組み合わせる。この組合せについては、事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し、工学的、総合的に勘案の上設定する。なお、継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。</p> <p>(ニ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、通常時に作用している荷重(固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧)、積雪荷重及び風荷重と、弾性設計用地震動S dによる地震力又は静的地震力とを組み合わせる。</p> <p>この際、通常時に作用している荷重のうち、土圧及び水圧について、基準地震動S sによる地震力又は弾性設計用地震動S dによる地震力と組み合わせる場合は、当該地震時の土圧及び水圧とする。</p>	定義 評価要求	-	-	○	○	-	-	○
			73	<p>(c) 荷重の組合せ上の留意事項 イ. 安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては、支持される施設の耐震重要度に応じた地震力と通常時に作用している荷重とを組み合わせる。 ロ. 安全機能を有する施設のうち機器・配管系の設計基準事故(以下本項目では「事故」という。)時に生じる荷重については、地震によって引き起こされるおそれのある事故によって作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事故による荷重は、その事故の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。 ハ. 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用する動的地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせるものとする。 ニ. 積雪荷重については、屋外に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち、積雪による受圧面積が小さい施設や、通常時に作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き、地震力との組合せを考慮する。 ホ. 風荷重については、屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち、風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造、形状及び仕様の施設においては、地震力との組合せを考慮する。 ヘ. 荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については、地下水排水設備による地下水水位の低下を踏まえた設計用地下水水位に基づき設定する。</p> <p>イ. 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては、支持される施設の設備分類に応じた地震力と通常時に作用している荷重(固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧)及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 チ. 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系の、通常時に作用している荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用している荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重と、基準地震動S s又は弾性設計用地震動S dによる地震力との組合せについては、事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し、工学的、総合的に勘案の上設定する。なお、継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。</p>	定義 評価要求	-	-	○	○	-	-	○
			81	(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物 上記(a)イ、(ロ)を適用する。	定義 評価要求	-	-	○	○	-	-	○
			83	(ニ) 建物・構築物の保有水平耐力 建物・構築物については、当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して、重大事故等対処施設が代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認する。	定義 評価要求	-	-	○	○	-	-	○
			87	また、間接支持構造物については、支持する主要設備等又は補助設備の耐震重要度に適用する地震動による地震力に対して支持機能が損なわれない設計とする。	評価要求	-	-	○	○	-	-	○

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期						
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)
第27条 地震による損傷 の防止	耐震設計(常設耐震重要重大事故 等対処設備が設置される重大事故 等対処施設の機器・配管系)	常設耐震重要重大事故等対処設備 が設置される重大事故等対処施設 の機器・配管系 (3)	59	<p>機器については、形状、構造特性等を考慮して、代表的な振動モードを適切に表現できるよう質点系モデル、有限要素モデル等に置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。</p> <p>また、時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮する。スペクトルモーダル解析法には地盤物性等のばらつきを考慮した床応答曲線を用いる。</p> <p>配管系については、適切なモデルを作成し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法により応答を求める。</p> <p>スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては、衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で、建物・構築物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等、解析対象とする現象、対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。</p> <p>また、設備の3次元的な広がりや踏まえ、適切に応答を評価できるモデルを用い、水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。</p> <p>なお、剛性の高い機器・配管系は、その設置床面の最大床応答加速度の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。</p>	定義 評価要求							
			60	<p>c. 設計用減衰定数 地震応答解析に用いる減衰定数は、安全上適切と認められる規格及び基準に基づき、設備の種類、構造等により適切に選定するとともに、試験等で妥当性を確認した値も用いる。</p> <p>なお、建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定については、既往の知見に加え、既設施設の地震観測記録等により、その妥当性を検討する。</p> <p>また、地盤と土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数については、地中構造物としての特徴、同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。</p>	定義 評価要求							
			61-1	<p>(4) 荷重の組合せと許容限界 耐震設計における荷重の組合せと許容限界は、以下によるものとする。 耐震設計においては、安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、遮蔽機能、気密性、換気機能、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。</p> <p>上記の機能のうち、遮蔽機能、気密性、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等については、安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して、当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで、機能が維持できる設計とする。</p> <p>閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、換気機能等については、構造強度を確保するとともに、当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。</p>	定義 評価要求	-	-	○	○	○	-	○
			72	<p>ロ、 機器・配管系 (イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については、通常時に作用している荷重と基準地震動 S s による地震力を組み合わせる。</p> <p>(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については、通常時に作用している荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用している荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがある事象によって作用する荷重と基準地震動 S s による地震力を組み合わせる。重大事故等が地震によって引き起こされるおそれがある事象であるかについては、安全機能を有する施設の耐震設計の考え方に基づき設定する。</p> <p>(ハ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については、通常時に作用している荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用している荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重は、基準地震動 S s 又は弾性設計用地震動 S d による地震力と組み合わせる。</p> <p>(ニ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については、通常時に作用している荷重と弾性設計用地震動 S d による地震力又は静的地震力を組み合わせる。</p> <p>なお、屋外に設置される施設については、建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。</p>	定義 評価要求							

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期						
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)
第27条 地震による損傷 の防止	耐震設計(常設耐震重要重大事故 等対処設備が設置される重大事故 等対処施設の機器・配管系)	常設耐震重要重大事故等対処設備 が設置される重大事故等対処施設 の機器・配管系 (3)	73	<p>(c) 荷重の組合せ上の留意事項</p> <p>イ. 安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては、支持される施設の耐震重要度に応じた地震力と通常時に作用している荷重とを組み合わせる。</p> <p>ロ. 安全機能を有する施設のうち機器・配管系の設計基準事故（以下本項目では「事故」という。）時に生じる荷重については、地震によって引き起こされるおそれのある事故によって作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事故による荷重は、その事故の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。</p> <p>ハ. 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用する動的地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせで算定するものとする。</p> <p>ニ. 積雪荷重については、屋外に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち、積雪による受圧面積が小さい施設や、通常時に作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き、地震力との組合せを考慮する。</p> <p>ホ. 風荷重については、屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち、風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造、形状及び仕様の施設においては、地震力との組合せを考慮する。</p> <p>ヘ. 荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については、地下水排水設備による地下水位の低下を踏まえた設計用地下水位に基づき設定する。</p> <p>ト. 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては、支持される施設の設備分類に応じた地震力と通常時に作用している荷重（固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧）及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。</p> <p>チ. 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系の、通常時に作用している荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用している荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重と、基準地震動S_s又は弾性設計用地震動S_dによる地震力との組合せについては、事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し、工学的、総合的に勘案の上設定する。なお、継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。</p>	定義 評価要求	-	-	○	○	○	-	○
			84	<p>ロ. 機器・配管系 (イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系 上記(a)ロ.(イ)1.を適用する。</p>	定義 評価要求							
			93	<p>基準地震動S_s-C4は、水平方向の地震動のみであることから、水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評価を行う場合には、工学的に水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価用地震動（以下「一関東評価用地震動（鉛直）」という。）による地震力を用いて、水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対して、許容限界の範囲内に留まることを確認する。</p>	評価要求							

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期						
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)
第27条 地震による損傷の防止	耐震設計(下位クラスの機器・配管系)	下位クラスの機器・配管系(3)	59	<p>機器については、形状、構造特性等を考慮して、代表的な振動モードを適切に表現できるよう質点系モデル、有限要素モデル等に置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。</p> <p>また、時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮する。スペクトルモーダル解析法には地盤物性等のばらつきを考慮した床応答曲線を用いる。</p> <p>配管系については、適切なモデルを作成し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法により応答を求める。</p> <p>スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては、衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で、建物・構築物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等、解析対象とする現象、対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。</p> <p>また、設備の3次元的な広がりや踏まえ、適切に応答を評価できるモデルを用い、水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。</p> <p>なお、剛性の高い機器・配管系は、その設置床面の最大床応答加速度の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。</p>	定義 評価要求							
			60	<p>e. 設計用減衰定数 地震応答解析に用いる減衰定数は、安全上適切と認められる規格及び基準に基づき、設備の種類、構造等により適切に選定するとともに、試験等で妥当性を確認した値も用いる。</p> <p>なお、建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定については、既往の知見に加え、既設施設の地震観測記録等により、その妥当性を検討する。</p> <p>また、地盤と土木建造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数については、地中構造物としての特徴、同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。</p>	定義 評価要求							
			61-1	<p>(4) 荷重の組合せと許容限界 耐震設計における荷重の組合せと許容限界は、以下によるものとする。 耐震設計においては、安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、遮蔽機能、気密性、換気機能、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。 上記の機能のうち、遮蔽機能、気密性、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等については、安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等に対処設備の設備分類に応じた地震力に対して、当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで、機能が維持できる設計とする。 閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、換気機能等については、構造強度を確保するとともに、当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。</p>	定義 評価要求			○	○	○	-	○
			72	<p>ロ. 機器・配管系 (イ) 常設耐震重要重大事故等に対処設備が設置される重大事故等に対処設備の機器・配管系については、通常時に作用している荷重と基準地震動S sによる地震力を組み合わせる。</p> <p>(ロ) 常設耐震重要重大事故等に対処設備が設置される重大事故等に対処設備の機器・配管系については、通常時に作用している荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用している荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがある事象によって作用する荷重と基準地震動S sによる地震力を組み合わせる。重大事故等が地震によって引き起こされるおそれがある事象であるかについては、安全機能を有する施設の耐震設計の考え方に基づき設定する。</p> <p>(ハ) 常設耐震重要重大事故等に対処設備が設置される重大事故等に対処設備の機器・配管系については、通常時に作用している荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用している荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重は、基準地震動S s又は弾性設計用地震動S dによる地震力と組み合わせる。</p> <p>(ニ) 常設耐震重要重大事故等に対処設備以外の常設重大事故等に対処設備が設置される重大事故等に対処設備の機器・配管系については、通常時に作用している荷重と弾性設計用地震動S dによる地震力又は静的地震力を組み合わせる。</p> <p>なお、屋外に設置される施設については、建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。</p>	定義 評価要求							

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期						
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)
第27条 地震による損傷の防止	耐震設計(下位クラスの機器・配管系)	下位クラスの機器・配管系(3)	73	<p>(c) 荷重の組合せ上の留意事項 イ. 安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては、支持される施設の耐震重要度に応じた地震力と通常時に作用している荷重とを組み合わせる。 ロ. 安全機能を有する施設のうち機器・配管系の設計基準事故（以下本項目では「事故」という。）時に生じる荷重については、地震によって引き起こされるおそれのある事故によって作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事故による荷重は、その事故の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。 ハ. 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用する動的地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせで算定するものとする。 ニ. 積雪荷重については、屋外に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち、積雪による受圧面積が小さい施設や、通常時に作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き、地震力との組合せを考慮する。 ホ. 風荷重については、屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち、風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造、形状及び仕様のある施設においては、地震力との組合せを考慮する。 ヘ. 荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については、地下水排水設備による地下水位の低下を踏まえた設計用地下水位に基づき算定する。 ト. 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては、支持される施設の設備分類に応じた地震力と通常時に作用している荷重（固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧）及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 チ. 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系の、通常時に作用している荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用している荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれのない事象による荷重と、基準地震動 S s又は弾性設計用地震動 S dによる地震力との組合せについては、事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の積を考慮し、工学的、総合的に勘案の上設定する。なお、継続時間については対策の成否も考慮した上で設定する。</p>	定義 評価要求	-	-	○	○	○	-	○
			84	<p>ロ. 機器・配管系 (イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系上記(a)ロ、(イ)1.を適用する。</p>	定義 評価要求							
			89	<p>評価に当たっては、以下の4つの観点をもとに、敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い、各観点より選定した事象に対する波及的影響の評価により波及的影響を考慮すべき施設を抽出し、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 波及的影響の評価に当たっては、耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用する。なお、地震動又は地震力の選定に当たっては、施設の配置状況、使用時間を踏まえて適切に設定する。また、波及的影響の確認においては水平2方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合に影響を及ぼす可能性のある施設、設備を選定し評価する。 ここで、下位クラス施設とは、耐震重要施設以外のMOX燃料加工施設内にある施設（資機材等含む。）をいう。 波及的影響を防止するよう現場を維持するため、保安規定に、機器設置時の配慮事項等を定めて管理する。 なお、原子力施設の地震被害情報をもとに、4つの観点以外に検討すべき事項がないか確認し、新たな検討事項が抽出された場合には、その観点を追加する。</p>	定義 運用要求							
93	<p>基準地震動 S s-C 4は、水平方向の地震動のみであることから、水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評価を行う場合には、工学的に水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価用地震動（以下「一関東評価用地震動（鉛直）」という。）による地震力を用いて、水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対して、許容限界の範囲内に留まることを確認する。</p>	評価要求										

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期						
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)
第27条 地震による損傷 の防止	耐震設計(常設耐震重要重大事故 等対処設備以外の常設重大事故等 対処設備が設置される重大事故等 対処施設の機器・配管系)	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備が 設置される重大事故等対処施設の 機器・配管系 (3)	30	(d)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は、代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度に適用される地震力に十分耐えることができる設計とする。 また、代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備は、安全機能を有する施設の耐震設計における耐震重要度の分類の方針に基づき、重大事故等対処時の使用条件を踏まえて、当該設備の機能喪失により放射線による公衆への影響の程度に応じて分類し、その地震力に対し十分に耐えることができる設計とする。	冒頭宣言 評価要求	-	-	○	-	○	-	○
			59	機器については、形状、構造特性等を考慮して、代表的な振動モードを適切に表現できるよう質点系モデル、有限要素モデル等に置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。 また、時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮する。スペクトルモーダル解析法には地盤物性等のばらつきを考慮した床応答曲線を用いる。 配管系については、適切なモデルを作成し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法により応答を求める。 スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては、衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で、建物・構築物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等、解析対象とする現象、対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。 また、設備の3次元的な広がりを踏まえ、適切に評価できるモデルを用い、水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。 なお、剛性の高い機器・配管系は、その設置床面の最大床応答加速度の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。	定義 評価要求							
			60	c. 設計用減衰定数 地震応答解析に用いる減衰定数は、安全上適切と認められる規格及び基準に基づき、設備の種類、構造等により適切に選定するとともに、試験等で妥当性を確認した値も用いる。 なお、建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定については、既往の知見に加え、既設施設の地震観測記録等により、その妥当性を検討する。 また、地盤と土木建造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数については、地中建造物としての特徴、同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。	定義 評価要求							
			61-1	(4) 荷重の組合せと許容限界 耐震設計における荷重の組合せと許容限界は、以下によるものとする。 耐震設計においては、安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、遮蔽機能、気密性、換気機能、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。 上記の機能のうち、遮蔽機能、気密性、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等については、安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して、当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで、機能が維持できる設計とする。 閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、換気機能等については、構造強度を確保するとともに、当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。	定義 評価要求							

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期						
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)
第27条 地震による損傷 の防止	耐震設計(常設耐震重要重大事故 等対処設備以外の常設重大事故等 対処設備が設置される重大事故等 対処施設の機器・配管系)	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備が 設置される重大事故等対処施設の 機器・配管系 (3)	72	<p>ロ、 機器・配管系</p> <p>(イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については、通常時に作用している荷重と基準地震動S sによる地震力を組み合わせる。</p> <p>(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については、通常時に作用している荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用している荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがある事象によって作用する荷重と基準地震動S sによる地震力を組み合わせる。重大事故等が地震によって引き起こされるおそれがある事象であるかについては、安全機能を有する施設の耐震設計の考え方に基づき設定する。</p> <p>(ハ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については、通常時に作用している荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用している荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重は、基準地震動S s又は弾性設計用地震動S dによる地震力と組み合わせる。</p> <p>(ニ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については、通常時に作用している荷重と弾性設計用地震動S dによる地震力又は静的地震力を組み合わせる。</p> <p>なお、屋外に設置される施設については、建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。</p>	定義 評価要求							
			73	<p>(c) 荷重の組合せ上の留意事項</p> <p>イ、安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては、支持される施設の耐震重要度に応じた地震力と通常時に作用している荷重とを組み合わせる。</p> <p>ロ、安全機能を有する施設のうち機器・配管系の設計基準事故（以下本項目では「事故」という。）時に生じる荷重については、地震によって引き起こされるおそれのある事故によって作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事故による荷重は、その事故の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。ハ、安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用する動的地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせる。ニ、積雪荷重については、屋外に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち、積雪による受圧面積が小さい施設や、通常時に作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き、地震力との組合せを考慮する。ホ、風荷重については、屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち、風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造、形状及び仕様の施設においては、地震力との組合せを考慮する。ヘ、荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については、地下水排水設備による地下水位の低下を踏まえた設計用地下水位に基づき設定する。</p> <p>ト、設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては、支持される施設の設備分類に応じた地震力と通常時に作用している荷重（固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧）及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。</p> <p>チ、常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系の、通常時に作用している荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用している荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重と、基準地震動S s又は弾性設計用地震動S dによる地震力との組合せについては、事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し、工学的、総合的に勘案の上設定する。なお、継続時間については対策の成否も考慮した上で設定する。</p>	定義 評価要求	-	-	○	-	○	-	○
			85	(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系 上記(a)ロ、(ロ)を適用する。	定義 評価要求							

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期						
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)
第29条 火災 等による損傷 の防止	火災防護を目的とした、火災区域 及び火災区画の設定及び管理	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回から追加説明事項なし	11	重大事故等対処施設を取納する建屋の火災区域は、重大事故等対処施設と設計基準事故に対処するための設備の配置を考慮して設定する。	設置要求 運用要求	○	○	○	○	○	○	○
			12	屋外の重大事故等対処施設を設置する区域については、他の区域と分離して火災防護対策を実施するために、重大事故等対処施設と設計基準事故に対処するための設備の配置を考慮して周囲からの延焼防止のために火災区域を設定する。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
			13	火災区画は、建屋内及び屋外で設定した火災区域を重大事故等対処施設と設計基準事故に対処するための設備の配置を考慮して、耐火壁又は隔離距離に応じて細分化して設定する。	設置要求 運用要求	○	○	○	○	○	○	○
		消防法、建築基準法、都市計画法 及び日本電気協会電気技術規程・ 指針に基づき設備に応じた火災防 護対策を講ずる設計	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回から追加説明事項なし	15	ただし、重大事故等対処設備のうち、動的機器の故障等の機能喪失の要因となる事象(以下「内的事象」という。)を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備は、関連する工程を停止することにより重大事故に至らずその機能を必要としないため、消防法、建築基準法、都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を講ずる設計とする。 なお、重大事故等対処設備のうち、可搬型のものに対する火災防護対策については、火災防護計画に定めて実施する。	運用要求	○	○	○	○	○	○
	火災防護計画	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回から追加説明事項なし	17	火災防護上重要な機器等を火災及び爆発から防護するため、火災及び爆発の発生防止、火災の早期感知及び消火並びに火災及び爆発の影響軽減の3つの深層防護の概念に基づき、必要な運用管理を含む火災防護の計画を保安規定に定めて、管理する。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
			18	重大事故等対処施設については、火災及び爆発の発生防止並びに火災の早期感知及び消火に必要な運用管理を含む火災防護の計画を保安規定に定めて、管理する。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
			19	その他施設については、消防法、建築基準法、都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護の計画を保安規定に定めて、管理する。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
			20	重大事故等対処設備のうち、可搬型のものに対する火災防護対策については、火災防護の計画を保安規定に定めて、管理する。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
			21	敷地及び敷地周辺で想定される自然現象並びに人為事象による火災及び爆発(以下「外部火災」という。)については、安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設を外部火災から防護するための運用等についての火災防護の計画を保安規定に定めて、管理する。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
			139	また、緊急時対策建屋の消火ポンプは電動機駆動消火ポンプを2台設置することで、多重性を有する設計とする。	設置要求 機能要求① 運用要求	-	-	-	-	-	-	-
	水素・アルゴン混合ガス供給時の 水素濃度確認	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回から追加説明事項なし	27	(3) エネルギー管理建屋に設置する混合ガス貯蔵容器に圧縮充填した水素・アルゴン混合ガス中の水素濃度を確認した上で、エネルギー管理建屋に設置する混合ガス貯蔵容器を燃料加工建屋への供給系統に接続する設計とする。 さらに、燃料加工建屋への供給系統の接続口は、エネルギー管理建屋に設置する混合ガス貯蔵容器以外が接続できない設計とする。	機能要求① 運用要求	○	○	○	○	○	○	○
			28	(4) 燃料加工建屋内へ水素・アルゴン混合ガス受け入れ後も燃料加工建屋内で水素濃度を確認し、万一、水素濃度が水素最高濃度を超える場合には、水素・アルゴン混合ガス濃度異常遮断弁により燃結炉等への水素・アルゴン混合ガスの供給を自動で停止する設計とする。	機能要求① 機能要求② 運用要求	○	○	○	○	○	○	○
	分析試験に対する保管・取り扱い に係る対策	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回から追加説明事項なし	31	分析試験については、少量ではあるが可燃性試験及び引火性試験を含む多種類の分析試験を取り扱うため、保管及び取扱いに係る火災及び爆発の発生防止対策を講ずる設計とする。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
油内包設備 漏えい拡大防止対策	油内包設備 (4, 6, 16)	35	潤滑油又は燃料油を内包する設備(以下「油内包設備」という。)は、溶接構造又はシール構造により漏えい防止対策を講ずる設計とするとともに、オイルパン又は堰を設置し、漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大することを防止する設計とする。	設置要求 機能要求①	-	-	○	○	○	-	○	
油内包設備 配置上の考慮	油内包設備 (4, 6, 16)	36	油内包設備の火災又は爆発により、火災及び爆発の影響を受けるおそれのある火災防護上重要な機器等の安全機能及び重大事故等対処施設の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう耐火壁、隔壁の設置又は隔離による配置上の考慮を行う設計とする。	設置要求	-	-	-	-	-	-	-	

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期							
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)	
第29条 火災等による損傷の防止	第1章 共通項目	発火性物質又は引火性物質の貯蔵	— (第2回対象なし)	38	発火性物質又は引火性物質を貯蔵する機器は、運転に必要な量に留めて貯蔵する設計とする。	設置要求 運用要求	—	—	—	○	○	○	○
		可燃性ガス内包設備 漏えい防止対策	— (第2回対象なし)	39	水素を内包する設備(以下「可燃性ガス内包設備」という。)は、溶接構造等により可燃性ガスの漏えいを防止する設計とする。	設置要求	—	—	—	—	○	—	—
		可燃性ガス内包設備 配置上の考慮	— (第2回対象なし)	40	可燃性ガス内包設備の火災又は爆発により、火災及び爆発の影響を受けるおそれのある火災防護上重要な機器等の安全機能及び重大事故等対処施設の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう耐火壁、隔壁の設置又は隔離による配置上の考慮を行う設計とする。	設置要求	—	—	—	—	○	—	—
		換気設備	換気設備 (3、15)	42	このうち、蓄電池を設置する火災区域は、機械換気を行うことにより、水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。	機能要求① 運用要求	—	○	○	○	○	○	○
		蓄電池室の設計	— (第2回対象なし)	44	通常の使用状態において水素が蓄電池外部へ放出されるおそれのある蓄電池室には、原則として直流開閉装置やインバータを収納しない設計とする。	設置要求 運用要求	—	—	—	○	○	○	○
		防爆対策	— (第2回対象なし)	49	火災及び爆発の発生防止における防爆及び接地対策として、火災区域又は火災区域に設置する発火性物質又は引火性物質を内包する設備は、溶接構造の採用、機械換気等により、「電気設備に関する技術基準を定める省令」第六十九条及び「工場電気設備防爆指針」で要求される爆発性雰囲気とならない設計とするとともに、発火性物質又は引火性物質を内包する設備からの漏えいを考慮して、漏えいの可能性のある機器を設置する室の電気接点を有する機器は、防爆構造とする設計とし、静電気の発生のおそれのある機器は接地を施す設計とする。	設置要求	—	—	—	—	○	—	○
		接地対策	— (第2回対象なし)	50	水素・アルゴン混合ガスを取り扱う系統及び機器のうち、漏電により着火源となるおそれのある機器及び静電気の発生のおそれのある機器は接地を施す設計とする。	設置要求	—	—	—	—	○	—	—
		有機溶剤の持ち込みに係る運用	換気設備 (3、15)	51	火災及び爆発の発生防止のため、火災区域における現場作業において、可燃性の蒸気が滞留しないように建屋の送風機及び排風機による機械換気により滞留を防止する設計とする。 また、火災区域における現場作業において、有機溶剤を使用する場合は必要量以上持ち込まない運用とし、可燃性の蒸気が滞留するおそれがある場合は、換気、通風又は拡散の措置を行うことを保安規定に定めて、管理する。	機能要求① 運用要求	—	○	○	○	○	○	○
		可燃性物質の保管管理（発火源への対策）	火花の発生を伴う設備 (6)	53	火災及び爆発の発生防止のため、発火源への対策として火花の発生を伴う設備は、発生する火花が発火源となることを防止する設計とするとともに、周辺に可燃性物質を保管しないことを保安規定に定めて、管理する。	設置要求 運用要求	—	○	○	○	○	○	○
		廃棄物の保管（金属容器への封入）	設計説明分類共通 (1～16) ※第1回から追加説明事項なし	55	廃棄物の保管にあたり、放射性物質を含んだフィルタ類及びその他の雑固体は、処理を行うまでの間、金属製容器に封入し、保管する設計とする。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
		遮断器	— (第2回対象なし)	59	火災及び爆発の発生防止のため、電気系統は、機器の損壊、故障及びその他の異常を検知した場合には、遮断器により故障箇所を隔離することにより、故障の影響を局所化するとともに、他の安全機能への影響を限定できる設計とする。	機能要求①	—	—	—	—	○	—	—
		電気室（電源供給のみに使用）	設計説明分類共通 (1～16) ※第1回から追加説明事項なし	60	電気室は、電源供給のみに使用する設計とする。	運用要求	○	○	○	○	○	○	○
		建物に対する防火壁の設置及びその他防火措置	洞道 (8) ※第1回から追加説明事項なし	61	5.2.3 不燃性材料又は難燃性材料の使用 MOX燃料加工施設の建物は、耐火構造又は不燃性材料で造られたものとともに、必要に応じて防火壁の設置その他の適切な防火措置を講ずる設計とする。	設置要求	○	○	○	○	○	○	○
		主要な構造材に対する不燃性材料の使用	設計説明分類共通 (1～16)	64	火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設のうち、機器、配管、ダクト、ケーブルトレイ、電線管及び筐体の筐体並びにこれらの支持構造物の主要な構造材は、金属材料又はコンクリートを使用する設計とする。	設置要求	—	○	○	○	○	—	○
		バックシン類に対する金属で覆われた狭隘部への設置	設計説明分類共通 (1～16)	66	ただし、配管等のバックシン類は、その機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難であるため、金属で覆われた狭隘部に設置し直接火災に晒されることのない設計とする。	設置要求	—	—	○	—	○	—	○
金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油並びに金属に覆われた機器内部のケーブル	設計説明分類共通 (1～16)	67	また、金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油並びに金属に覆われた機器内部のケーブルは、発火した場合でも他の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に延焼しないことから、不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設計とする。	設置要求	—	—	○	—	○	—	○		
保温材に対する不燃性材料の使用	設計説明分類共通 (1～16)	68	火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に対する保温材は、平成12年建設省告示第1400号に定められたもの又は建築基準法で不燃性材料として定められたものを使用する設計とする。	設置要求	—	—	○	—	○	—	—		
建屋内装材の不燃性材料の使用	洞道 (8) ※第1回から追加説明事項なし	69	火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する建屋の建屋内装材は、建築基準法に基づく不燃性材料若しくはこれと同等の性能を有することを試験により確認した材料又は消防法に基づく防災物品若しくはこれと同等の性能を有することを試験により確認した材料を使用する設計とする。	設置要求	○	—	—	—	—	—	○		
建屋内装材の塗装（難燃性）	洞道 (8) ※第1回から追加説明事項なし	70	ただし、塗装は当該場所における環境条件を考慮したものとする。管理区域の床及び壁は、耐汚染性、除染性、耐摩耗性等を考慮したコーティング剤を不燃性材料であるコンクリート表面に塗布すること、加熱源を除去した場合はその燃焼部が広がらないこと、燃料加工建屋内に設置する火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設には不燃性材料又は難燃性材料を使用し、周辺における可燃性物質を管理することから、難燃性材料を使用する設計とする。	設置要求 運用要求	○	○	○	○	○	○	○		
カーペット（防災物品）	— (第2回対象なし)	71	また、中央監視室等及び緊急時対策建屋の対策本部室の床面は、消防法に基づく防災物品又はこれと同等の性能を有することを試験により確認したカーペットを使用する設計とする。	設置要求	○	—	—	—	—	—	○		
重大事故等対処施設のケーブルに対する難燃性材料の使用	設計説明分類共通 (1～16)	72	火災防護上重要な機器等及びグループボックス(安全上重要な施設)内機器並びに重大事故等対処施設に使用するケーブルには、実証試験により延焼性(米国電気電子工学会規格IEEE383又はIEEE1202垂直トレイ燃焼試験)及び自己消火性(UL1581垂直燃焼試験)を確認したケーブルを使用する設計とする。	設置要求	—	○	○	○	○	—	○		
重大事故等対処施設のみ難燃ケーブルへの措置	— (第2回対象なし)	73	ただし、機器等の性能上の理由から実証試験により延焼性及び自己消火性が確認できないケーブルをやむを得ず使用する場合には、金属製の筐体等に収納、延焼防止材により保護又は専用の電線管に敷設等の措置を講じた上で、難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能があることを実証試験により確認し、使用する設計とすることで、他の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設において火災及び爆発が発生することを防止する設計とする。	設置要求	—	○	○	○	○	—	○		

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期							
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)	
第29条 火災等による損傷の防止	第1章 共通項目	換気設備のフィルタに対する難燃性材料の使用	換気設備 (3)	74	火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設のうち、換気設備のフィルタは、不燃性材料又は「JACA No. 11A(空気清浄装置用材料燃焼性試験方法指針(公益社団法人日本空気清浄協会))」により難燃性を満足する難燃性材料を使用する設計とする。	設置要求	-	-	○	-	-	-	○
		絶縁油を内包しない変圧器及び遮断器の使用	- (第2回対象なし)	75	火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設のうち、建屋内に設置する変圧器及び遮断器は絶縁油を内包しない乾式を使用する設計とする。	設置要求	-	-	-	-	○	-	○
		遮蔽材に対する不燃性材料又は難燃性材料の使用	遮蔽材を使用する設備 (1, 5, 6, 9, 14)	76	火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に使用する遮蔽材は、可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とする。可燃性の遮蔽材を使用する場合は、不燃性材料又は難燃性材料で覆う設計とする。	機能要求①	-	○	-	○	-	○	-
		避雷設備、構内接地系(重大事故等対処施設)	設計説明分類共通 (1~16)	82	重大事故等対処施設に対して火災及び爆発を発生させるおそれのある自然現象のうち、落雷による火災及び爆発の発生を防止するため、建築基準法及び消防法に基づき避雷設備を設置する設計とする。重大事故等対処施設を収納する各構築物に設置する避雷設備は、接地系と接続することにより、接地抵抗の低減及び雷撃に伴う構内接地系の電位分布の平坦化を図る設計とする。	設置要求	○	-	-	-	-	-	○
		耐震設計(重大事故等対処施設)	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回から追加説明事項なし	83	重大事故等対処施設は、重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力が作用した場合においても支持することができる地盤に設置し、自らの破壊又は倒壊による火災及び爆発の発生を防止する設計とする。とともに、加工施設の技術基準に関する規則に従い、耐震設計を行う設計とする。	設置要求	○	○	○	-	○	-	○
		竜巻防護対策	換気設備 (3)	84	重大事故等対処施設は、竜巻(台風)の影響により火災及び爆発が発生することがないように、竜巻防護対策を行う設計とする。	設置要求	○	○	○	-	○	-	○
		防火帯	設計説明分類共通 (1~16)	85	森林火災については、防火帯により、重大事故等対処施設の火災及び爆発の発生防止を講ずる設計とする。	設置要求	○	○	○	○	○	○	○
		第2章 個別項目	火災区域に対する貫通部処理(耐火シール)	火災区域構造物 (1, 8, 11, 12)	112	また、重大事故等対処施設を設置する火災区域は、3時間以上の耐火能力を有する耐火壁により隣接する他の火災区域と分離する。	設置要求 機能要求②	-	-	○	-	○	-
	点検・検査(火災感知器)		- (第2回対象なし)	124	火災感知器は、自動試験機能又は遠隔試験機能により点検ができる設計とする。自動試験機能又は遠隔試験機能を持たない火災感知器は、機能に異常がないことを確認するため、消防法施行規則に基づく煙等の火災を模擬した試験を定期的に行うことを保安規定に定めて、管理する。	機能要求① 運用要求	-	-	-	○	○	○	○
				125	グローブボックス内の火災感知設備は、機能に異常がないことを確認するため、抵抗値を測定するとともに、模擬抵抗及びメータリレー試験器を接続し試験を実施することを保安規定に定めて、管理する。	機能要求① 運用要求	-	-	-	○	○	○	○
	予備品確保・早期復旧(火災感知器)		- (第2回対象なし)	126	地下タンクピット・室上部の点検用マンホール上部の配管室(ピット部)内に設置する火災感知設備は、火災感知器の予備を確保し、風水害の影響を受けた場合は、早期に火災感知器の取替えを行うことにより、当該設備の機能及び性能を復旧する設計とする。	運用要求	-	-	-	○	○	○	○
	消火水による影響		- (第2回対象なし)	130	なお、消火設備の破損、誤作動又は誤操作のほか、火災感知設備の破損、誤作動又は誤操作に伴う溢水に対する影響は、溢水に対する防護設計に包摂されるため、「6.加工施設内における溢水による損傷の防止」に基づく設計とする。	評価要求	-	-	-	-	○	-	-
	消火水の流出防止対策		低レベル廃液処理設備 (4)	151	b. 管理区域からの放出消火剤の流出防止 管理区域内で放出した消火水は、管理区域外への流出を防止するため、管理区域と管理区域外の境界に堰等を設置するとともに、各室の排水系統から低レベル廃液処理設備に回収し、処理する設計とする。	設置要求	-	-	○	-	-	-	○
	消火ガスの流出防止対策		換気設備 (3)	152	また、管理区域においてガス系消火剤による消火を行った場合においても、換気設備の排気フィルタにより放射性物質を低減したのち、排気筒から放出する設計とする。 さらに、安全上重要な施設のグローブボックス内で発生する火災に対して、消火ガスの放出時には、グローブボックス排気設備を用いて、グローブボックス内の負圧を維持しながら、換気設備の排気フィルタを介して消火ガスの排気を行うことで、排気経路以外から放射性物質の放出を防止する設計とする。	機能要求①	-	-	○	-	-	-	-
	移動式消火設備		- (第2回対象なし)	160	(7) その他 a. 移動式消火設備 火災時の消火活動のため、消火ホース等の資機材を備え付けている移動式消火設備として、大型化学高所放水車を配備するとともに、故障時の措置として消防ポンプ付水車を配備する設計とする。 また、航空機落下による化学火災(燃料火災)時の対処のため化学粉末消防車を配備する設計とする。	設置要求	-	-	-	-	-	-	○
	ポンプを設置する室に対する人による消火活動	ポンプを設置する室の換気設備及び消火設備 (3, 10, 15)	162	c. ポンプ室 火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設のポンプの設置場所のうち、火災発生時の煙の充満により消火活動が困難な場所には、固定式の消火設備を設置する設計とする。 また、上記以外のポンプを設置している部屋は、換気設備による排煙が可能であることから、煙が滞留し難い構造としており、人による消火が可能な設計とする。	設置要求 運用要求	-	○	○	○	○	○	○	

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期						
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)
第30条 重大事故等対処設備	重大事故等対処設備の維持管理	重大事故等対処設備 (3) ※第1回申請から追加説明なし	6	重大事故等対処設備は、設計、材料の選定、製作及び検査にあたっては、現行国内法規に基づく規格及び基準によるものとするが、必要に応じて、使用実績があり、信頼性の高い国外規格及び基準によるものとする。 重大事故等対処設備の維持管理にあたっては、保安規定に基づく要領類に従い、施設管理計画における保全プログラムを策定し、設備の維持管理を行う。なお、重大事故等対処設備を構成する設備、機器のうち、一般消耗品又は設計上交換を想定している部品(安全に係わる設計仕様に変更のないもので、特別な工事を要さないものに限る。)及び通信連絡設備、安全避難通路(照明設備等)「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」で定める一般産業用工業品については、適切な時期に交換を行うことで設備の維持管理を行う。	運用要求	○	—	○	—	○	—	○
	除雪、除灰及び屋内への配備	— (第2回対象なし)	103	積雪及び火山の影響に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は、積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重を考慮し、損傷防止措置として除雪、除灰及び屋内への配備を実施することにより、重大事故等に対処するための機能を損なわないよう維持する設計とする。除雪、除灰及び屋内への配備を実施することについては、保安規定に定めて、管理する。	運用要求	—	—	—	—	○	—	○
	重大事故等に対処するための手順、訓練、教育	重大事故等対処設備 (3) ※手順、訓練、教育に関する運用の記載のため説明する事項なし	117	8.2.5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保 重大事故等対処設備は、手順書の整備、訓練・教育により、想定される重大事故等が発生した場合においても、確実に操作でき、事業変更許可申請書「六 加工施設において核燃料物質が臨界状態になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項」ロで考慮した要員数と想定時間内で、アクセサルトの確保を含め重大事故等に対処できる設計とする。これらの運用に係る体制、管理等については、保安規定に定めて、管理する。	冒頭宣言 運用要求	—	—	○	—	○	—	○
	作業空間の確保並びに防護具及び可搬型照明の配備	重大事故等対処設備 (3)	119	操作する全ての設備に対し、十分な作業空間を確保するとともに、確実な操作ができるよう、必要に応じて操作足場を設置する。また、防護具、可搬型照明は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備することを保安規定に定めて、管理する。	運用要求	—	—	○	—	○	—	○
	工具の保管場所及び可搬型重大事故等対処設備の固定	重大事故等対処設備 (3)	120	現場操作において工具を必要とする場合は、一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて、確実に作業ができる設計とする。工具は、作業場所の近傍又はアクセサルトの近傍に保管できる設計とする。可搬型重大事故等対処設備は運搬・設置が確実に行えるよう、人力又は車両等による運搬、移動ができるとともに、必要により設置場所にてアウトリガの張出し又は輪留めによる固定等が可能な設計とする。	機能要求① 運用要求	—	—	○	—	○	—	○
	現場操作時のスイッチの操作性及び電源操作時の充電部への近接防止	重大事故等対処設備 (3)	121	現場の操作スイッチは、非常時対策組織要員の操作性を考慮した設計とする。また、電源操作が必要な設備は、感電防止のため露出した充電部への近接防止を考慮した設計とする。	機能要求①	—	—	○	—	○	—	○
	重大事故等対処設備の識別管理	重大事故等対処設備 (3)	124	現場操作における誤操作防止のために重大事故等対処設備には識別表示を設置する設計とする。	運用要求	—	—	○	—	○	—	○
	中央監視室での迅速な操作及び制御盤の操作性	重大事故等対処設備 (3)	125	また、重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器は、必要な時間内に操作できるように中央監視室での操作が可能な設計とする。制御盤の操作器具は非常時対策組織要員の操作性を考慮した設計とする。	運用要求	—	—	○	—	○	—	—
	動的機器の重大事故等対処設備の作動状態の確認	重大事故等対処設備 (3)	126	想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設備のうち動的機器は、その作動状態の確認が可能な設計とする。	機能要求①	—	—	○	—	○	—	○
	溢水及び降水を考慮した屋外アクセサルトの設定	— (第2回対象なし)	135	屋外のアクセサルトは、地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対しては、道路上への自然流下も考慮した上で、通行への影響を受けない箇所に確保する設計とする。	運用要求 評価要求	—	—	—	—	○	—	○
	津波に対する屋外アクセサルトの運用	— (第2回対象なし)	141	*尾駁沼取水場所A、尾駁沼取水場所B又は二又川取水場所A(以下「敷地外水源」という。)の取水場所及び取水場所への屋外のアクセサルトに遡上するおそれのある津波に対しては、津波警報の解除後に対応を開始すること。また、津波警報の発令を確認時にこれらの場所において対応中の場合に備え、非常時対策組織要員及び可搬型重大事故等対処設備を一時的に退避すること。	運用要求	—	—	—	—	○	—	○
	屋外アクセサルトの復旧	— (第2回対象なし)	136	屋外のアクセサルトは、「3.1 地震による損傷の防止」にて考慮する地震の影響による周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりによる崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で、ホイールロードにより崩壊箇所を復旧する又は迂回路を確保する設計とする。不等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇所においては、段差緩和対策を行う設計とする。	設置要求	—	—	—	—	○	—	○
		— (第2回対象なし)	142	屋外のアクセサルトは、「3.1 地震による損傷の防止」にて考慮する地震の影響による周辺斜面の崩壊、道路面のすべりによる崩壊土砂及び不等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇所においては、ホイールロードにより復旧すること。	運用要求	—	—	—	—	○	—	○
	凍結及び積雪に対する屋外アクセサルトの確保	— (第2回対象なし)	137	屋外のアクセサルトは、考慮すべき自然現象のうち凍結及び積雪に対して、車両はタイヤチェーン等を装着することにより、通行性を確保できる設計とする。	設置要求	—	—	—	—	○	—	○
		— (第2回対象なし)	143	屋外のアクセサルトは、考慮すべき自然現象のうち凍結及び積雪に対して、道路については、融雪剤を配備すること。	運用要求	—	—	—	—	○	—	○
屋外アクセサルトにおける薬品防護具の着用	— (第2回対象なし)	144	敷地内における化学物質の漏えいに対して薬品防護具を配備し、必要に応じて着用すること。	運用要求	—	—	—	—	○	—	○	
消防車による初期消火活動	— (第2回対象なし)	145	屋外のアクセサルトは、考慮すべき自然現象及び人為事象のうち森林火災及び近隣工場等の火災に対しては、消防車による初期消火活動を行うこと。	運用要求	—	—	—	—	○	—	○	
アクセサルト上の資機材の落下防止、転倒防止対策	屋内アクセサルト (3)	145	屋内のアクセサルトにおいては、機器からの溢水を考慮し、防護具を配備し、必要に応じて着用すること。また、地震時に通行が阻害されないように、アクセサルト上の資機材の落下防止、転倒防止及び固縛の措置並びに火災の発生防止対策を実施すること。	運用要求	—	—	○	—	○	—	○	
アクセサルトにおける放射線防護具の配備及び可搬型照明の配備	屋内アクセサルト (3)	145	屋外及び屋内のアクセサルトにおいては、被ばくを考慮した放射線防護具の配備を行い、移動時及び作業時の状況に応じて着用すること。また、夜間及び停電時の確実な運転や移動のため可搬型照明を配備すること。	運用要求	—	—	○	—	○	—	○	

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	項目 番号	基本設計方針	要求種別	申請時期						
						1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)
第30条 重大事故等対処設備	屋内アクセスルートの設定	屋内アクセスルート(3)	138	屋内のアクセスルートは、「3.1 地震による損傷の防止」の地震を考慮した建屋等に複数確保する設計とする。	冒頭宣言 評価要求	-	-	○	-	○	-	○
		屋内アクセスルート(3)	140	屋内のアクセスルートは、自然現象及び人為事象として選定する風(台風)、竜巻、凍結、高温、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的事象、森林火災、塩害、航空機落下、敷地内における化学物質の漏えい、近隣工場等の火災、爆発、有毒ガス及び電磁的障害に対して、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に確保する設計とする。	冒頭宣言 評価要求	-	-	○	-	○	-	○
第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備	機能を損なわない高さへの設置又は保管、被水防護対策	- (第2回対象なし)	16	常設重大事故等対処設備である予備混合装置グローブボックスは、溢水量を考慮し、影響を受けない高さへの設置、被水防護する設計とする。	運用要求	-	-	-	○	-	-	-
		(第2回対象なし)	22	常設重大事故等対処設備である均一化混合装置グローブボックス、造粒装置グローブボックス及び添加剤混合装置グローブボックスは、溢水量を考慮し、影響を受けない高さへの設置、被水防護する設計とする。	運用要求	-	-	-	○	○	-	-
		(第2回対象なし)	28	常設重大事故等対処設備である回収粉末処理・混合装置グローブボックスは、溢水量を考慮し、影響を受けない高さへの設置、被水防護する設計とする。	運用要求	-	-	-	○	-	-	-
		- (第2回対象なし)	34	常設重大事故等対処設備であるプレス装置(プレス部)グローブボックスは、溢水量を考慮し、影響を受けない高さへの設置、被水防護する設計とする。	運用要求	-	-	-	-	○	-	-
		- (第2回対象なし)	54	代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備、可搬型グローブボックス温度表示端末は、溢水量を考慮し、影響を受けない高さへの設置又は保管、被水防護する設計とする。	機能要求② 運用要求	-	-	-	-	○	-	-
		- (第2回対象なし)	79	代替消火設備の遠隔消火装置は、溢水量を考慮し、影響を受けない高さへの設置、被水防護する設計とする。	機能要求② 運用要求	-	-	-	-	○	-	-
	代替品、修理、工程停止等による機能維持	外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備(3)	105	外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設備及び可搬型ダンプ出口風速計は、溢水量を考慮し、影響を受けない高さへの設置又は保管、被水防護する設計とする。	運用要求	-	-	○	-	○	-	-
		- (第2回対象なし)	126	工程室放射線計測設備の可搬型ガストサンブラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは、溢水量を考慮し、影響を受けない高さへの保管、被水防護する設計とする。	運用要求	-	-	-	-	○	-	-
		代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備(3)	150	代替グローブボックス排気設備の常設重大事故等対処設備、可搬型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタユニットは、溢水量を考慮し、影響を受けない高さへの設置又は保管、被水防護する設計とする。	運用要求	-	-	○	-	○	-	-
		- (第2回対象なし)	57	内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替火災感知設備の火災状況確認用温度表示装置は、自然現象、人為事象、溢水、火災及び内部発生飛散物に対して代替設備による機能の確保、修理の対応により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。また、重大事故等に対処するための機能が確保できない場合には、関連する工程を停止すること等を保安規定に定めて、管理する。	機能要求① 運用要求	-	-	-	-	○	-	-
		- (第2回対象なし)	81	内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替消火設備の遠隔消火装置の中央監視室に設置する盤の自動操作にて起動するために必要な設備は、自然現象、人為事象、溢水、火災及び内部発生飛散物に対して代替設備による機能の確保、修理の対応により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。また、重大事故等に対処するための機能が確保できない場合には、関連する工程を停止すること等を保安規定に定めて、管理する。	機能要求① 運用要求	-	-	-	-	○	-	-
		外部放出抑制設備のグローブボックス排気閉止ダンプ及び工程室排気閉止ダンプ(3)	108	内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる外部放出抑制設備のグローブボックス排気閉止ダンプ及び工程室排気閉止ダンプは、自然現象、人為事象、溢水、火災及び内部発生飛散物に対して代替設備による機能の確保、修理の対応により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。また、重大事故等に対処するための機能が確保できない場合には、関連する工程を停止すること等を保安規定に定めて、管理する。	機能要求① 運用要求	-	-	○	-	○	-	-
固縛対策(竜巻)	- (第2回対象なし)	141	屋外に保管する代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトは、竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措置をとることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。	運用要求	-	-	-	-	○	-	-	
	- (第2回対象なし)	149	代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトは、外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し、風(台風)等により、重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とするか、又は風(台風)及び竜巻に対して、風(台風)及び竜巻による風荷重を考慮し、収納するコンテナ等に対して転倒防止、固縛等の措置を講じて保管する設計とする。	設置要求 運用要求	-	-	-	-	○	-	-	

資料1 別添

各設計説明分類における

基本設計方針の対象となる範囲の整理

各設計説明分類における基本設計方針の対象となる範囲の整理

記載内容の説明	設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲（資料2との紐付けのため「素文番号+設計説明分類のNo+丸数字の順番」を記載）
	対象となる基本設計方針番号及び設計方針等
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
	資料11 申請対象設備リストの番号との紐付け
	【2-1】：2項変更
	【2-2】：1項新規

No.	設計説明分類	第5条 安全機能を有する施設の種類、第26条 重大事故等対応施設の種類 第6条・第27条 地震による損傷の防止			
A	グローブボックス (オープンボートボックス、フードを含む。)	5条26条・6条27条A① Sクラスのグローブボックス	5条26条・6条27条A② Sクラス施設に波及的影響を及ぼすおそれのあるグローブボックス		
		6条27条-14,17,93 (Sクラスの耐震設計、一問東評価)	6条27条-22,90 (Sクラス施設への波及的影響、波及的影響評価の観点)		
		【2-1】 344,345,346,347,348,349,371,372,373,379,380,381,382,398,399,400,401,402,409,410,418,419,420,421,422,429,430	【2-2】 336	【2-2】 810,811	
B	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備				
C	換気設備	5条26条・6条27条C① Sクラス及びB-4クラスの換気設備	5条26条・6条27条C② Sクラスの換気設備	5条26条・6条27条C③ Sクラス施設に波及的影響を及ぼすおそれのある換気設備(工機室排風機及び排気筒)	
		6条27条-14 (Sクラス及びB-4クラスの耐震設計)	6条27条-17,93 (Sクラスの耐震設計、一問東評価)	6条27条-22,90 (Sクラス施設への波及的影響、波及的影響評価の観点)	
		【2-2】 452,453,457,458,459,460,461,462,463,465,466,467	【2-2】 452,453,457,458,459,460,461,462,463	【2-2】 454,468	
D	固体の放射性物質を取り扱う設備				
E	運搬・製品容器				
F	機械装置・搬送設備	5条26条・6条27条F① Sクラス施設に波及的影響を及ぼすおそれのある機械装置・搬送設備(グローブボックス内装機器)			
		6条27条-22,90 (Sクラス施設への波及的影響、波及的影響評価の観点)			
		【2-1】 382,377,378,383,384,385,386,387,388,389,390,408,411,412,428,431,432	【2-2】 338		
G	施設外漏えい防止壁				
H	溝道	5条26条・6条27条H① 貯蔵容器搬送用溝道			
		5条26条-2-3 (Sクラス施設の設置地盤)、6条27条-56 (土木構造物の動的解析)			
		【2-1】 17			
I	ラック/ビット/棚	5条26条・6条27条I① B-3クラスのラック/ビット/棚	5条26条・6条27条I② Sクラス施設に波及的影響を及ぼすおそれのあるラック/ビット/棚(グローブボックス内装機器)		
		6条27条-14 (B-3クラスの耐震設計)	6条27条-22,90 (Sクラス施設への波及的影響、波及的影響評価の観点)		
		【2-1】 333,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,374,375,376,403,404,405,406,407,423,424,425,426,427,436,437	【2-2】 337,441	【2-2】 337	
J	消火設備	5条26条・6条27条J① Sクラス及びC-2クラスの消火設備	5条26条・6条27条J② Sクラスの消火設備		
		6条27条-14 (Sクラス及びC-2クラスの耐震設計)	6条27条-17,93 (Sクラスの耐震設計、一問東評価)		
		【2-2】 581,582,583,584,585,586	【2-2】 585,586		
K	火災防護設備(ダンパ)	5条26条・6条27条K① Sクラスの火災防護設備(ダンパ)			
		6条27条-14,17,93 (Sクラスの耐震設計、一問東評価)			
		【2-2】 590,598			
L	火災防護設備(シャッター)	5条26条・6条27条L① Sクラス施設に波及的影響を及ぼすおそれのある火災防護設備(シャッター)			
		6条27条-22,90 (Sクラス施設への波及的影響、波及的影響評価の観点)			
		【2-2】 601			
M	警報設備等				
N	遮蔽壁、遮蔽蓋	5条26条・6条27条N① Sクラス施設に波及的影響を及ぼすおそれのある遮蔽壁			
		6条27条-22,90 (Sクラス施設への波及的影響、波及的影響評価の観点)			
		【2-1】 397			
O	その他(非管理区域換気空調用設備、空室ガス供給設備)				
P	その他(被覆施設、組立施設等の設備構成)				

各設計説明分類における基本設計方針の対象となる範囲の整理

記載内容の説明	設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲（資料2との紐付けのため「条文章号+設計説明分類のNo+丸数字の順番」を記載）
	対象となる基本設計方針番号及び設計方針等
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
	資料11 申請対象設備リストの番号との紐付け
	【注1】：2項変更
	【注2】：1項新設

No.	設計説明分類	第5条 安全機能を有する施設の地盤、第26条 重大事故等対処施設の地盤 第6条・第27条 地震による損傷の防止			
A	グローブボックス (オープンボートボックス、フードを含む。)				
B	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備				
C	換気設備	5条26条・6条27条C① 常設耐震重要重大事故等対処設備の換気設備		5条26条・6条27条C② 常設耐震重要重大事故等対処設備に波及的影響を及ぼすおそれのある換気設備	
		6条27条-26 (常設耐震重要重大事故等対処設備の耐震設計)		6条27条-31,91 (常設耐震重要重大事故等対処設備への波及的影響、波及的影響評価の観点)	
			【注2】 452, 453, 455, 457, 458, 459, 460, 462, 463		【注2】 468
D	液体の放射性物質を取り扱う設備				
E	運搬・製品容器				
F	機械装置・搬送設備				
G	施設外漏えい防止堰				
H	溝道				
I	ラック/ピット/棚				
J	消火設備				
K	火災防護設備 (ダンパ)				
L	火災防護設備 (シャッター)				
M	警報設備等				
N	遮蔽層、遮蔽蓋				
O	その他 (非管理区域換気空調用設備、空素ガス供給設備)				
P	その他 (被覆施設、組立施設等の設備構成)				

各設計説明分類における基本設計方針の対象となる範囲の整理

記載内容の説明	設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲（資料2との紐付けのため「条文章号+設計説明分類のNo+丸数字の順番」を記載）
	対象となる基本設計方針番号及び設計方針等
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
	【2-1】：2項変更
	【2-2】：1項新規

No.	設計説明分類	第10条 閉じ込めの機能			
A	グローブボックス (オープンボートボックス、フードを含む。)	10条A① グローブボックス (オープンボートボックス、フードを含む。)	10条A② グローブボックス	10条A③ オープンボートボックス	
	グローブボックス (オープンボートボックス、フードを含む。)	10条-2 (総称料物質を取り扱う設計)	10条-3, 4, 5, 8, 13 (負圧維持、グローブ①個の破損時における開口部風速維持、密閉構造、腐食対策等)	10条-3, 8 (開口部風速維持、腐食対策)	
B	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備	10条B① グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備			
	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備	10条-2, 3, 8, 13, 15 (総称料物質を取り扱う設計、負圧維持、腐食対策等)			
C	換気設備	10条C① 換気設備 10条-2 (総称料物質を取り扱う設計)	10条C② グローブボックスの負圧維持、グローブボックス、オープンボートボックス及びフードの開口部風速維持に係る換気設備 (グローブボックス換気設備)	10条C③ 腐食対策を講じる換気設備 (グローブボックス換気設備、窒素循環設備及び火災防護設備のダンパ) の系統 (グローブボックス換気設備のうち、グローブボックス換気フィルタユニットより下流の機器については、清浄化された空気を扱うことから対象)	
	換気設備	10条-2 (総称料物質を取り扱う設計)	10条-3, 4 (負圧維持、開口部風速維持)	10条-8 (腐食対策)	
D	液体の放射性物質を取り扱う設備	10条D① 液体の放射性物質を取り扱う低レベル廃液処理設備、分析済液処理装置の系統	10条D② 液体の放射性物質を取り扱う設備		
	液体の放射性物質を取り扱う設備	10条-2 (総称料物質を取り扱う設計)	10条-8, 9, 10 (腐食対策、液体廃棄物を内包する系統及び機器からの漏えいし難い設計、逆流防止)		
E	運搬・製品容器	10条E① ワラン粉末缶			
	運搬・製品容器	10条-2 (総称料物質を取り扱う設計)			
F	機械装置・搬送設備	10条F① ジャック、弁を有する内装機器	10条F② MAX粉末を取り扱うグローブボックスの内装機器		
	機械装置・搬送設備	10条-3 (負圧維持)	10条-6 (容器の落下、転倒防止等)		
G	施設外漏えい防止堰	10条G① 施設外漏えい防止堰			
	施設外漏えい防止堰	10条-18 (漏えいし難い構造、漏えい量を考慮した必要高さ)			
H	溝道	10条H① 溝道			
	溝道	10条-23 (汚染防止)			
I	ラック/ピット/棚				
	ラック/ピット/棚				
J	消火設備				
	消火設備				
K	火災防護設備 (ダンパ)				
	火災防護設備 (ダンパ)				
L	火災防護設備 (シャッタ)				
	火災防護設備 (シャッタ)				
M	警報設備等				
	警報設備等				
N	遮蔽扉、遮蔽蓋				
	遮蔽扉、遮蔽蓋				
O	その他 (非管理区域換気空調用設備、窒素ガス供給設備)				
	その他 (非管理区域換気空調用設備、窒素ガス供給設備)				
P	その他 (被覆施設、組立施設等の設備構成)				
	その他 (被覆施設、組立施設等の設備構成)				

各設計説明分類における基本設計方針の対象となる範囲の整理

記載内容の説明	設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲（資料2との紐付けのため「条文章号+設計説明分類のNo+丸数字の順番」を記載）
	対象となる基本設計方針番号及び設計方針等
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
	【2-1】：2項変更
	【2-2】：1項新設

No.	設計説明分類	第10条 閉じ込めの機能			
A	グローブボックス （オープンポートボックス、フードを含む。）	10条A④ フード	10条A⑤ MAX粉末を取り扱うグローブボックス	10条A⑥ 漏えい感受量を有するグローブボックス及びオープンポートボックス	
		10条-3,8（開口部風速維持、腐食対策）	10条-6（容器の落下、転倒防止等）	10条-11（グローブボックス及びオープンポートボックスからの漏えい防止）	
		【2-2】 748	【2-1】 344, 345, 346, 347, 348, 349, 398, 399, 400, 401, 402, 409, 410	【2-2】 336	【2-2】 477, 486, 807, 810, 811
B	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備				
C	換気設備	10条④ 燃料加工施設、工程室、貯蔵容器搬送通道の負圧維持及び燃料加工施設、工程室、グローブボックスの負圧順序に係る換気設備（施設排気設備、工程室排気設備及びグローブボックス排気設備）			
		10条-14（負圧維持、負圧順序）			
		【2-2】 448, 451, 452, 454, 457, 461			
D	固体の放射性情質を取り扱う設備				
E	運搬・製品容器				
F	機械装置・搬送設備				
G	施設外漏えい防止壁				
H	通道				
I	ラック/ピット/棚				
J	消火設備				
K	火災防護設備（ダンパ）				
L	火災防護設備（シャッター）				
M	警報設備等				
N	遮蔽扉、遮蔽蓋				
O	その他（非管理区域換気空調用設備、窒素ガス供給設備）				
P	その他（被覆施設、組立施設等の設備構成）				

各設計説明分類における基本設計方針の対象となる範囲の整理

記載内容の説明	設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲（資料2との紐付けのため「条文番号+設計説明分類のNo+丸数字の順番」を記載）
	対象となる基本設計方針番号及び設計方針等
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け

No.	設計説明分類	第14条 安全機能を有する施設			
A	グローブボックス (オープンポートボック クス、フードを含 む。)	14条A① 露出した状態でMAX粉末を取り扱うグローブボックス 14条(共通)-6 (地下3階への設置) 【2-1】 344,345,346,347,348,349,398,399,400,401,402,409,410	14条A② グローブボックス (設備施設) 14条(個別)-36 (燃料加工建屋に収納する設計) 【2-1】 242,246,248,251,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312	14条A③ グローブボックス (スタック編成設備) 14条(個別)-41 (設備の構成) 【2-1】 242,246	
	グローブボックスと同 等の閉じ込め機能を有 する設備	14条B① グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備 14条(個別)-36,42 (燃料加工建屋に収納する設計,設備の構成) 【2-1】 250			
C	換気設備	14条C① 建屋排気設備, 工機室排気設備, グローブボックス排気設備, 給気設備及び空室循環設備 14条(個別)-85 (燃料加工建屋に収納する設計) 【2-2】 448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467			
	液体の放射性物質を取 り扱う設備	14条D① 液体の放射性物質を取り扱う設備 (低レベル廃液処理設備) 14条(個別)-95 (燃料加工建屋に収納する設計) 【2-2】 473,474,475,476,478,479,480,481,482,483,484,485,487,488,489,490,491,492,493,494	14条D② 液体の放射性物質を取り扱う設備 (燃料物質の検査設備) 14条(個別)-101,116 (燃料加工建屋に収納する設計,設備の構成) 【2-2】 812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841		
E	運搬・製品容器	14条E① 運搬・製品容器 (燃料種収容設備) 14条(個別)-36,45 (燃料加工建屋に収納する設計,設備の構成) 【2-1】 276	14条E② 運搬・製品容器 (燃料集合体組立設備) 14条(個別)-50,55 (燃料加工建屋に収納する設計,設備の構成) 【2-2】 316	14条E③ 運搬・製品容器 (貯蔵施設) 14条(個別)-65 (燃料加工建屋に収納する設計) 【2-1】 363,364,366,367,368,391,392,393,394,395,396,413,414,415,416,417,433,434,435	【2-2】 343,369,370
	機械装置・搬送設備	14条F① 被覆施設 14条(個別)-36 (燃料加工建屋に収納する設計) 【2-1】 243,244,245,247,249,252,274,277,278,279,298,313,314	14条F② スタック編成設備 14条(個別)-41 (設備の構成) 【2-1】 243,244,245,247	14条F③ スタック乾燥設備 14条(個別)-42 (設備の構成) 【2-1】 249,252	
G	施設外漏えい防止壁	14条G① 施設外漏えい防止壁 14条(個別)-3 (燃料加工建屋に収納する設計) 【2-2】 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16			
	溝道	14条H① 溝道 14条(個別)-5,6 (スキスパンシモンジョイントにより接続する設計,共用に係る設計) 【2-1】 17			
I	ラック/ピット/棚	14条I① ラック/ピット/棚 14条(個別)-65 (燃料加工建屋に収納する設計) 【2-1】 333,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,374,375,376,403,404,405,406,407,423,424,425,426,427,436,437	14条I② スタック編成設備 14条(個別)-41 (設備の構成) 【2-2】 337,339,441		
	消火設備	14条J① 消火設備 14条(個別)-101 (燃料加工建屋に収納する設計) 【2-2】 581,582,583,584,585,586			
K	火災防護設備 (ダンパ)	14条K① 火災防護設備 (ダンパ) 14条(個別)-101 (燃料加工建屋に収納する設計) 【2-2】 590,591,592,598,599,600			
	火災防護設備 (シャッター)	14条L① 火災防護設備 (シャッター) 14条(個別)-101 (燃料加工建屋に収納する設計) 【2-2】 601			
M	警報設備等	14条M① 警報設備等 14条(個別)-101 (燃料加工建屋に収納する設計) 【2-2】 867,868,869,870,871,872,873,874,875,876	14条M② 分析済液処理装置に設置する漏えい液受皿装置 14条(個別)-116 (設備の構成) 【2-2】 873,874,875,876		
	遮蔽扉, 遮蔽蓋	14条N① 遮蔽扉 (梱包・出荷設備) 14条(個別)-50,62 (燃料加工建屋に収納する設計,設備の構成) 【2-2】 832	14条N② 遮蔽扉, 遮蔽蓋 (貯蔵施設) 14条(個別)-65 (燃料加工建屋に収納する設計) 【2-1】 397		
O	その他 (非管理区域換 気空調用設備, 空室ガ ス供給設備)	14条O① その他 (非管理区域換気空調用設備, 空室ガス供給設備) 14条(個別)-101 (燃料加工建屋に収納する設計) 【2-1】 891	14条O② 非管理区域換気空調用設備 14条(個別)-153 (設備の構成) 【2-2】 889	14条O③ 空室ガス供給設備 14条(個別)-156 (設備の構成) 【2-1】 891	
	その他 (被覆施設, 組 立施設等の設備構成)	14条P① 挿入溶接設備, 燃料種解体設備 14条(個別)-36 (燃料加工建屋に収納する設計) 【2-2】 853,861	14条P② 挿入溶接設備 14条(個別)-43 (設備の構成) 【2-2】 853,861	14条P③ 燃料集合体組立設備 14条(個別)-50,55 (燃料加工建屋に収納する設計,設備の構成) 【2-2】 817	

各設計説明分類における基本設計方針の対象となる範囲の整理

記載内容の説明	設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲（資料2との紐付けのため「条文章号+設計説明分類のNo+丸数字の順番」を記載）
	対象となる基本設計方針番号及び設計方針等
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
	【2-1】：2項変更
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
	【2-2】：1項新設

No.	設計説明分類	第14条 安全機能を有する施設			
A	グローブボックス (オープンボートボックス、フードを含む。)	14条A④ グローブボックス (スタック乾燥設備) 14条(個別)-42 (設備の構成) 【2-1】 248, 251	14条A⑤ グローブボックス (挿入溶接設備) 14条(個別)-43 (設備の構成)	14条A⑥ グローブボックス (燃料種解体設備) 14条(個別)-46 (設備の構成)	【2-2】 254, 256, 258, 260, 262, 263, 264, 266, 268
	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備				【2-2】 280, 281, 283, 284
B	換気設備				
C	固体の放射性情質を取り扱う設備				
D	運輸・製品容器				
E	機械装置・搬送設備	14条F④ 挿入溶接設備 14条(個別)-43 (設備の構成) 【2-1】 255, 257, 259, 265, 267, 269	14条F⑤ 燃料種検査設備 14条(個別)-44 (設備の構成) 【2-1】 274	14条F⑥ 燃料種収容設備 14条(個別)-45 (設備の構成) 【2-1】 277, 278, 279	
F	施設外漏えい防止壁				
G	排道				
H	ラック/ピット/棚				
I	消火設備				
J	火災防護設備 (ダンパ)				
K	火災防護設備 (シャッター)				
L	警報設備等				
M	遮蔽扉、遮蔽蓋				
N	その他 (非管理区域換気空調用設備、空素ガス供給設備)				
P	14条F④) ワラン貯蔵設備、粉末一時保管設備	14条F⑤) その他の加工施設	14条F⑥) 燃料種物質の検査設備		
	14条(個別)-65 (燃料加工建屋に収納する設計) 【2-2】 340, 341, 342, 365	14条(個別)-101 (燃料加工建屋に収納する設計) 【2-1】 744, 882, 899, 901	14条(個別)-108 (設備の構成) 【2-1】 744	【2-2】 744, 746, 806, 842, 883, 886, 887, 890, 900	【2-2】 744

各設計説明分類における基本設計方針の対象となる範囲の整理

記載内容の説明	設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲（資料2との紐付けのため「条文章号+設計説明分類のNo+丸数字の順番」を記載）
	対象となる基本設計方針番号及び設計方針等
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
	【2-1】：2項変更
	【2-2】：1項新設

No.	設計説明分類	第14条 安全機能を有する施設			
A	14条A① グローブボックス（燃料棒加工工程搬送設備）	14条A② グローブボックス（貯蔵施設）		14条A③ グローブボックス（低レベル廃液処理設備）	
	14条(個別)-47（設備の構成）	14条(個別)-65（燃料棒加工建屋に収納する設計）		14条(個別)-95（燃料棒加工建屋に収納する設計）	
	【2-1】 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312	【2-1】 344, 345, 346, 347, 348, 349, 371, 372, 373, 379, 380, 381, 382, 398, 399, 400, 401, 402, 409, 410, 418, 419, 420, 421, 422, 429, 430	【2-2】 336	【2-2】 477, 486	
B	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備				
C	換気設備				
D	固体の放射性物質を取り扱う設備				
E	運搬・製品容器				
F	14条F① 燃料棒解体設備	14条F② 燃料棒加工工程搬送設備		14条F③ 組立施設	
	14条(個別)-46（設備の構成）	14条(個別)-47（設備の構成）		14条(個別)-50（燃料棒加工建屋に収納する設計）	
	【2-1】 282, 285	【2-1】 298, 313, 314		【2-1】 324	【2-2】 315, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331
G	施設外漏えい防止壁				
H	隧道				
I	ラック/ピット/棚				
J	消火設備				
K	火災防護設備（ダンパ）				
L	火災防護設備（シャッター）				
M	警報設備等				
N	遮蔽壁、遮蔽蓋				
O	その他（非管理区域換気空調用設備、変素ガス供給設備）				
P	14条P① 核燃料物質の検査設備	14条P② 核燃料物質の検査設備		14条P③ 核燃料物質の検査設備	
	14条(個別)-110（設備の構成）	14条(個別)-114（設備の構成）		14条(個別)-117（設備の構成）	
	【2-2】 746		【2-2】 806	【2-2】 842	

各設計説明分類における基本設計方針の対象となる範囲の整理

記載内容の説明	設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲（資料2との紐付けのため「条文字号+設計説明分類のNo+丸数字の順番」を記載）
	対象となる基本設計方針番号及び設計方針等
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
	【2-1】：2項変更
	【2-2】：1項新規

No.	設計説明分類	第14条 安全機能を有する施設			
		14条A節 グローブボックス (その他の加工施設)	14条A節 グローブボックス (稼働料物質の検査設備)	14条A節 グローブボックス (稼働料物質の検査設備)	14条A節 グローブボックス (稼働料物質の検査設備)
A	グローブボックス (オープンポートボックス、フードを含む。)	14条(個別)-101 (燃料加工棟屋に収納する設計)	14条(個別)-109 (設備の構成)	14条(個別)-111 (設備の構成)	
		【2-2】 745, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 807, 808, 809, 810, 811	【2-2】 745	【2-2】 747	【2-2】 747
B	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備				
C	換気設備				
D	固体の放射性物質を取り扱う設備				
E	運搬・製品容器				
F	14条F節 燃料集合体組立設備	14条(個別)-55 (設備の構成)	14条(個別)-56 (設備の構成)	14条(個別)-57 (設備の構成)	
	機械装置・搬送設備	【2-2】 315, 318	【2-2】 319	【2-2】 320, 321, 322, 323	
G	施設外漏えい防止壁				
H	隧道				
I	ラック/ピット/棚				
J	消火設備				
K	火災防護設備 (ダンパ)				
L	火災防護設備 (シャッター)				
M	警報設備等				
N	遮蔽壁、遮蔽蓋				
O	その他 (非管理区域換気空調用設備、空素ガス供給設備)				
P	14条P節 冷却水設備	14条(個別)-141 (設備の構成)	14条(個別)-143, 144 (設備の構成)	14条(個別)-148 (設備の構成)	
	その他 (被覆施設、組立施設等の設備構成)	【2-1】 882	【2-2】 883	【2-2】 886	

各設計説明分類における基本設計方針の対象となる範囲の整理

記載内容の説明	設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲（資料2との紐付けのため「条番号+設計説明分類のNo+丸数字の順番」を記載）
	対象となる基本設計方針番号及び設計方針等
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
	【2-1】：2項変更
	【2-2】：1項新設

No.	設計説明分類	第14条 安全機能を有する施設			
A	14条A⑬ グローブボックス（核燃料物質の検査設備）	14条A⑬ グローブボックス（核燃料物質の検査設備）	14条A⑬ グローブボックス（核燃料物質の検査設備）	14条A⑬ グローブボックス（核燃料物質の検査設備）	
	14条（個別）-112（設備の構成）	14条（個別）-113（設備の構成）	14条（個別）-115（設備の構成）		
	グローブボックス（オープンポートボックス、フードを含む。）	【2-2】 748	【2-2】 745, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805	【2-2】 807, 808, 809, 810, 811	
B	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備				
C	換気設備				
D	固体の放射性物質を取り扱う設備				
E	運搬・製品容器				
F	14条F⑬ 燃料集合体組立工程搬送設備	14条F⑬ 梱包・出荷設備	14条F⑬ 貯蔵施設		
	14条（個別）-88（設備の構成）	14条（個別）-62（設備の構成）	14条（個別）-65（燃料加工罐室に収納する設計）		
	機械装置・搬送設備	【2-1】 324	【2-1】 325	【2-1】 326, 327, 328, 329, 330, 331	【2-1】 362, 377, 378, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 408, 411, 412, 428, 431, 432, 438
G	施設外漏えい防止壁				
H	排道				
I	ラック/ピット/棚				
J	消火設備				
K	火災防護設備（ダンパ）				
L	火災防護設備（シャッター）				
M	警報設備等				
N	遮蔽壁、遮蔽蓋				
O	その他（非管理区域換気空調用設備、変素ガス供給設備）				
P	14条P⑬ 空調用蒸気設備	14条P⑬ 変素循環冷却機用冷却水設備	14条P⑬ その他ガス設備		
	14条（個別）-149（設備の構成）	14条（個別）-155（設備の構成）	14条（個別）-162（設備の構成）		
	その他（被覆施設、組立施設等の設備構成）	【2-2】 887	【2-2】 890	【2-1】 899, 901	【2-2】 900

各設計説明分類における基本設計方針の対象となる範囲の整理

記載内容の説明	設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲（資料2との紐付けのため「条文章号+設計説明分類のNo+丸数字の順番」を記載）
	対象となる基本設計方針番号及び設計方針等
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け 【c-1】：2項変更
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け 【c-2】：1項新設

No.	設計説明分類	第16条 搬送設備	
A	グローブボックス (オープンボートボックス、フードを含む。)		
B	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備		
C	換気設備		
D	液体の放射性物質を取り扱う設備		
E	運搬・製品容器	16条E① 核燃料物質を収納する容器 16条-2.5(落下防止設計) 【c-1】 363, 364, 366, 367, 368, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 413, 414, 415, 416, 417, 433, 434, 435	【c-2】 369, 370
F	機械装置・搬送設備	16条F① 核燃料物質を搬送する設備 16条-1.2.5(必要な容量、落下防止設計) 【c-1】 243, 244, 245, 247, 249, 252, 274, 277, 278, 279, 298, 313, 314, 324, 362, 377, 378, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 408, 411, 412, 428, 431, 432, 438	16条F② 混合酸化物貯蔵容器、燃料棒、燃料集合体を取り扱う設備 16条-4(取り扱い高さ制限) 【c-1】 274, 277, 278, 279, 314, 324, 438 【c-2】 257, 265, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 282, 315, 318, 325, 326, 329, 330, 331, 338, 439 【c-3】 265, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 282, 315, 318, 325, 326, 439
G	施設外漏えい防止壁		
H	溝道		
I	ラック/ピット/棚		
J	消火設備		
K	火災防護設備(ダンパ)		
L	火災防護設備(シャッター)		
M	警報設備等		
N	遮蔽層、遮蔽蓋		
O	その他(非管理区域換気空調用設備、空素ガス供給設備)		
P	その他(被覆施設、組立施設等の設備構成)		

各設計説明分類における基本設計方針の対象となる範囲の整理

記載内容の説明	設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲（資料2との紐付けのため「条番号+設計説明分類のNo+丸数字の順番」を記載）
	対象となる基本設計方針番号及び設計方針等
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
	【2-1】：2項変更
	【2-2】：1項新設

No.	設計説明分類	第17条 林燃料物質の貯蔵施設				
A	グローブボックス (オープンボートボックス、フードを含む。)	17条A① 貯蔵施設のグローブボックス	17条A② 原料MOX粉末一時保管設備のグローブボックス	17条A③ 粉末一時保管設備のグローブボックス		
		17条-3 (燃料加工建屋内へ収納する設計)	17条-9 (原料MOX粉末一時保管設備の系統構成、貯蔵能力)	17条-11 (粉末一時保管設備の系統構成、貯蔵能力)		
		【2-1】 344, 345, 346, 347, 348, 349, 371, 372, 373, 379, 380, 381, 382, 398, 399, 400, 401, 402, 409, 410, 418, 419, 420, 421, 422, 429, 430	—	【2-2】 336	【2-1】 344, 345, 346, 347, 348, 349	—
B	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備					
C	換気設備	17条C① 建屋排気設備又はグローブボックス排気設備				
		17条-6, 21 (貯蔵施設の煎滅熱除去の設計)				
		—	【2-2】 448, 451, 457, 461			
D	固体の放射性物質を取り扱う設備					
E	運搬・製品容器	17条E① 貯蔵施設の運搬・製品容器	17条E② ウラン貯蔵設備の運搬・製品容器	17条E③ 粉末一時保管設備の運搬・製品容器		
		17条-3 (燃料加工建屋内へ収納する設計)	17条-10 (ウラン貯蔵設備の系統構成、貯蔵能力)	17条-11 (粉末一時保管設備の系統構成、貯蔵能力)		
		【2-1】 363, 364, 366, 367, 368, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 413, 414, 415, 416, 417, 433, 434, 435	—	【2-2】 343	【2-1】 363, 364, 366, 367, 368	【2-2】 369, 370
F	機械装置・搬送設備	17条F① 貯蔵施設の機械装置・搬送設備	17条F② 原料MOX粉末一時保管設備の機械装置・搬送設備	17条F③ 粉末一時保管設備の機械装置・搬送設備		
		17条-3 (燃料加工建屋内へ収納する設計)	17条-9 (原料MOX粉末一時保管設備の系統構成、貯蔵能力)	17条-11 (粉末一時保管設備の系統構成、貯蔵能力)		
		【2-1】 362, 377, 378, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 408, 411, 412, 428, 431, 432, 438	—	【2-2】 338	【2-1】 362	—
G	施設外漏えい防止壁					
H	排道					
I	ラック/ビット/棚	17条I① ラック/ビット/棚	17条I② 貯蔵容器一時保管設備のラック/ビット/棚	17条I③ 原料MOX粉末一時保管設備のラック/ビット/棚		
		17条-3 (燃料加工建屋内への設置)	17条-7 (貯蔵容器一時保管設備の系統構成、貯蔵能力)	17条-9 (原料MOX粉末一時保管設備の系統構成、貯蔵能力)		
		【2-1】 333, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 374, 375, 376, 403, 404, 405, 406, 407, 423, 424, 425, 426, 427, 436, 437	【2-2】 337, 339, 441	—	【2-1】 333	【2-2】 337
J	消火設備					
K	火災防護設備 (ダンパ)					
L	火災防護設備 (シャッター)					
M	警報設備等					
N	遮蔽層、遮蔽蓋					
O	その他 (非管理区域換気空調用設備、窒素ガス供給設備)					
P	その他 (被覆施設、組立施設等の設備構成)	17条P① ウラン貯蔵設備、粉末一時保管設備	17条P② ウラン貯蔵設備	17条P③ 粉末一時保管設備		
		17条-3 (燃料加工建屋内へ収納する設計)	17条-10 (系統構成)	17条-11 (系統構成)		
		—	【2-2】 340, 341, 342, 365	—	【2-2】 340, 341, 342	【2-2】 365

各設計説明分類における基本設計方針の対象となる範囲の整理

記載内容の説明	設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲（資料2との紐付けのため「条文章号+設計説明分類のNo+丸数字の順番」を記載）
	対象となる基本設計方針番号及び設計方針等
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け 【2-1】：2項変更
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け 【2-2】：1項新設

No.	設計説明分類	第17条 林燃料物質の貯蔵施設			
A	グローブボックス (オープンポートボックス、フードを含む。)	17条A④ ベレット一時保管設備のグローブボックス 17条-12 (ベレット一時保管設備の系統構成、貯蔵能力) 【2-1】 371, 372, 373, 379, 380, 381, 382	17条A⑤ スクラップ貯蔵設備のグローブボックス 17条-13 (スクラップ貯蔵設備の系統構成、貯蔵能力) 【2-1】 398, 399, 400, 401, 402, 409, 410	17条A⑥ 製品ベレット貯蔵設備のグローブボックス 17条-14 (製品ベレット貯蔵設備の系統構成、貯蔵能力) 【2-1】 418, 419, 420, 421, 422, 429, 430	
	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備				
	換気設備				
D	固体の放射性情質を取り扱う設備				
E	運搬・製品容器	17条E④ ベレット一時保管設備の運搬・製品容器 17条-12 (ベレット一時保管設備の系統構成、貯蔵能力) 【2-1】 391, 392, 393, 394, 395, 396	17条E⑤ スクラップ貯蔵設備の運搬・製品容器 17条-13 (スクラップ貯蔵設備の系統構成、貯蔵能力) 【2-1】 413, 414, 415, 416, 417	17条E⑥ 製品ベレット貯蔵設備の運搬・製品容器 17条-14 (製品ベレット貯蔵設備の系統構成、貯蔵能力) 【2-1】 433, 434, 435	
	機械装置・搬送設備	17条F④ ベレット一時保管設備の機械装置・搬送設備 17条-12 (ベレット一時保管設備の系統構成、貯蔵能力) 【2-1】 377, 378, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390	17条F⑤ スクラップ貯蔵設備の機械装置・搬送設備 17条-13 (スクラップ貯蔵設備の系統構成、貯蔵能力) 【2-1】 408, 411, 412	17条F⑥ 製品ベレット貯蔵設備の機械装置・搬送設備 17条-14 (製品ベレット貯蔵設備の系統構成、貯蔵能力) 【2-1】 428, 431, 432	
	施設外漏えい防止壁				
H	排道				
I	ラック/ピット/棚	17条I④ ウラン貯蔵設備のラック/ピット/棚 17条-10 (ウラン貯蔵設備の系統構成、貯蔵能力) 【2-2】 539	17条I⑤ 粉末一時保管設備のラック/ピット/棚 17条-11 (粉末一時保管設備の系統構成、貯蔵能力) 【2-1】 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361	17条I⑥ ベレット一時保管設備のラック/ピット/棚 17条-12 (ベレット一時保管設備の系統構成、貯蔵能力) 【2-1】 374, 375, 376	
	消火設備				
	火災防護設備 (ダンパ)				
L	火災防護設備 (シャッター)				
M	警報設備等				
N	遮蔽壁、遮蔽蓋				
O	その他 (非管理区域換気空調用設備、空素ガス供給設備)				
P	その他 (被覆施設、組立施設等の設備構成)				

各設計説明分類における基本設計方針の対象となる範囲の整理

記載内容の説明	設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲（資料2との紐付けのため「条文章号+設計説明分類のNo+丸数字の順番」を記載）
	対象となる基本設計方針番号及び設計方針等
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け 【2-1】：2項変更
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け 【2-2】：1項新設

No.	設計説明分類	第17条 核燃料物質の貯蔵施設			
A	グローブボックス (オープンボートボックス、フードを含む。)	17条A① 崩壊熱除去設計のグローブボックス			
		17条-21 (貯蔵施設の崩壊熱除去の設計)			
B	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備				
C	換気設備				
D	固体の放射性物質を取り扱う設備				
E	運搬・製品容器	17条E① 燃料棒貯蔵設備で取り扱う運搬・製品容器			
		17条-15 (燃料棒貯蔵設備の系統構成、貯蔵能力)			
F	機械装置・搬送設備	17条F① 燃料棒貯蔵設備の機械装置・搬送設備			
		17条-15 (燃料棒貯蔵設備の系統構成、貯蔵能力)			
G	施設外漏えい防止壁				
H	排道				
I	ラック/ピット/棚	17条I① スクラップ貯蔵設備のラック/ピット/棚	17条I⑤ 製品ペレット貯蔵設備のラック/ピット/棚	17条I⑩ 燃料棒貯蔵設備のラック/ピット/棚	
		17条-13 (スクラップ貯蔵設備の系統構成、貯蔵能力)	17条-14 (製品ペレット貯蔵設備の系統構成、貯蔵能力)	17条-15 (燃料棒貯蔵設備の系統構成、貯蔵能力)	
J	消火設備				
K	火災防護設備 (ダンパ)				
L	火災防護設備 (シャッター)				
M	警報設備等				
N	遮蔽層、遮蔽蓋				
O	その他 (非管理区域換気空調用設備、空素ガス供給設備)				
P	その他 (被覆施設、組立施設等の設備構成)				

各設計説明分類における基本設計方針の対象となる範囲の整理

記載内容の説明
 設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲（資料2との紐付けのため「条文章号+設計説明分類のNo+丸数字の順番」を記載）
 対象となる基本設計方針番号及び設計方針等
 資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
 【E-1】：2項変更
 資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
 【E-2】：1項新設

No.	設計説明分類	第17条 核燃料物質の貯蔵施設			
A	グローブボックス (オープンボートボックス、フードを含む。)				
B	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備				
C	換気設備				
D	固体の放射性物質を取り扱う設備				
E	運搬・製品容器				
F	機械装置・搬送設備				
G	施設外漏えい防止壁				
H	排道				
I	ラック/ピット/棚	17条1③ 燃料集合体貯蔵設備のラック/ピット/棚 17条16 (燃料集合体貯蔵設備の系統構成、貯蔵能力)	17条1④ 崩壊熱除去設計のラック/ピット/棚	17条21 (貯蔵施設の崩壊熱除去の設計)	
		—	【E-2】 441	【E-1】 333, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 374, 375, 376, 403, 404, 405, 406, 407, 423, 424, 425, 426, 427, 436, 437	【E-2】 441
J	消火設備				
K	火災防護設備 (ダンパ)				
L	火災防護設備 (シャッター)				
M	警報設備等				
N	遮蔽壁、遮蔽蓋				
O	その他 (非管理区域換気空調用設備、空素ガス供給設備)				
P	その他 (被覆施設、組立施設等の設備構成)				

各設計説明分類における基本設計方針の対象となる範囲の整理

記載内容の説明	設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲（資料2との紐付けのため「英文番号+設計説明分類のNo+丸数字の順番」を記載）
	対象となる基本設計方針番号及び設計方針等
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
	【注1】：2項変更
	【注2】：1項新設

No.	設計説明分類	第20条 廃棄施設			
A	グローブボックス (オープンボートボックス、フードを含む。)	20条A(1) オープンボートボックス			
		20条-36, 37, 45, 46, 47, 49 (低レベル廃液処理設備の系統構成)			
B	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備				
C	換気設備	20条C(1) 気体廃棄物の廃棄設備を構成する設備 (建屋排気設備、工程室排気設備、グローブボックス排気設備、給気設備、空室循環設備、排気筒及び火災防護設備のダンパ)	20条C(2) 気体廃棄物の廃棄設備のうち燃料加工建屋に取納する設備 (建屋排気設備、工程室排気設備、グローブボックス排気設備、給気設備、空室循環設備及び火災防護設備のダンパ)	20条C(3) 建屋排気設備、工程室排気設備及びグローブボックス排気設備の高性能エアフィルタ	
		20条-3(設備構成)	20条-4(燃料加工建屋に取納する設計)	20条-12, 13(捕集効率及び保守性等)	
D	液体の放射性物質を取り扱う設備	20条D(1) 低レベル廃液処理設備	20条D(2) 低レベル廃液処理設備 (排水口)		
		20条-36, 37, 45, 46, 47, 49 (低レベル廃液処理設備の系統構成、設計)	20条-48 (排水口の定義、設置位置)		
E	運搬・製品容器				
F	機械装置・搬送設備				
G	施設外漏えい防止壁				
H	溝道				
I	ラック/ピット/棚				
J	消火設備				
K	火災防護設備 (ダンパ)				
L	火災防護設備 (シャッター)				
M	警報設備等				
N	遮蔽層、遮蔽蓋				
O	その他 (非管理区域換気空調用設備、空室ガス供給設備)				
P	その他 (被覆施設、組立施設等の設備構成)				

各設計説明分類における基本設計方針の対象となる範囲の整理

記載内容の説明	設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲（資料2との紐付けのため「業文番号+設計説明分類のNo+丸数字の順番」を記載）
	対象となる基本設計方針番号及び設計方針等
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
	【2-1】：2項変更
	【2-2】：1項新設

No.	設計説明分類	第20条 廃棄施設			
A	グローブボックス (オープンボートボックス、フードを含む。)				
B	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備				
C	換気設備	20条C④ 建屋排気設備の系統全長及び排気筒	20条C⑤ 貯蔵施設の前後熱除去及び燃料加工建屋の負圧維持に係る建屋排気機	20条C⑥ 建屋排気設備を構成する設備	
		20条-16(負圧維持及び放射性物質の低減)	20条-17, 19(排気能力)	20条-18(設備構成)	
		【2-2】 448, 449, 450, 451, 468, 600※ ※以下の機器は、設計説明分類「火災防護設備（ダンパ）」に該当するが、建屋排気ダクトの経路に設置するダンパ共通の説明を行う観点から、設計説明分類「換気設備」に含めて説明する。 600：防火ダンパ	【2-2】 451	【2-2】 448, 449, 450, 451, 600※ ※以下の機器は、設計説明分類「火災防護設備（ダンパ）」に該当するが、建屋排気ダクトの経路に設置するダンパ共通の説明を行う観点から、設計説明分類「換気設備」に含めて説明する。 600：防火ダンパ	
D	固体の放射性物質を取り扱う設備				
E	運搬・製品容器				
F	機械装置・搬送設備				
G	施設外漏えい防止壁				
H	溝道				
I	ラック/ピット/棚				
J	消火設備				
K	火災防護設備（ダンパ）				
L	火災防護設備（シャッター）				
M	警報設備等				
N	遮蔽壁、遮蔽蓋				
O	その他（非管理区域換気空調用設備、空室ガス供給設備）				
P	その他（被覆施設、組立施設等の設備構成）				

各設計説明分類における基本設計方針の対象となる範囲の整理

記載内容の説明	設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲（資料2との紐付けのため「業文番号+設計説明分類のNo+丸数字の順番」を記載）
	対象となる基本設計方針番号及び設計方針等
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け 【a-1】：2項変更
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け 【a-2】：1項新規

No.	設計説明分類	第20条 廃棄施設			
A	グローブボックス (オープンボートボックス、フードを含む。)				
B	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備				
C	換気設備	20条C① 種別換気フィルタユニット	20条C② 工程室排気設備の系統全数及び排気筒	20条C③ 工程室排気設備を構成する設備	
		20条-20(捕集効率)	20条-21(負圧維持及び放射性物質の低減)	20条-22(設備構成)	
		[2-2] 449, 450	[2-2] 452, 453, 454, 455, 456, 468, 592※	[2-2] 452, 453, 454, 455, 456, 592※	[2-2] 452, 453, 454, 455, 456, 592※
			※以下の機器は、設計説明分類「火災防護設備(ダンパ)」に該当するが、工程室排気ダクトの経路に設置するダンパ共通の説明を行う観点から、設計説明分類「換気設備」に含めて説明する。 592：遮圧エリア形成用自動閉止ダンパ	※以下の機器は、設計説明分類「火災防護設備(ダンパ)」に該当するが、工程室排気ダクトの経路に設置するダンパ共通の説明を行う観点から、設計説明分類「換気設備」に含めて説明する。 592：遮圧エリア形成用自動閉止ダンパ	
D	固体の放射性物質を取り扱う設備				
E	運搬・製品容器				
F	機械装置・搬送設備				
G	施設外漏えい防止壁				
H	溝道				
I	ラック/ピット/棚				
J	消火設備				
K	火災防護設備(ダンパ)				
L	火災防護設備(シャッター)				
M	警報設備等				
N	遮蔽壁、遮蔽蓋				
O	その他(非管理区域換気空調用設備、窒素ガス供給設備)				
P	その他(被覆施設、組立施設等の設備構成)				

各設計説明分類における基本設計方針の対象となる範囲の整理

記載内容の説明	設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲（資料2との紐付けのため「条文章号+設計説明分類のNo+丸数字の順番」を記載）
	対象となる基本設計方針番号及び設計方針等
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け 【2-1】：2項変更
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け 【2-2】：1項新設

No.	設計説明分類	第20条 廃棄施設			
A	グローブボックス (オープンボートボックス、フードを含む。)				
B	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備				
C	換気設備	20条C③ 工務室の換気維持に係る工務室排風機	20条C④ 工務室排気フィルタユニット	20条C⑤ グローブボックス排気設備の系統全般及び排気管	
		20条-23(排気能力)	20条-24(捕集効率)	20条-25(閉じ込め機能維持及び放射性物質の低減)	【2-2】 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 468, 590, 591, 598, 599※ ※以下の機器は、設計説明分類「火災防護設備(ダンパ)」に該当するが、グローブボックス排気ダクトの経路に設置するダンパ共通の説明を行う観点から、設計説明分類「換気設備」に含めて説明する。 590, 591: ビストンダンパ 598, 599: 延焼防止ダンパ
D	固体の放射性物質を取り扱う設備				
E	運搬・製品容器				
F	機械装置・搬送設備				
G	施設外漏えい防止壁				
H	溝道				
I	ラック/ピット/棚				
J	消火設備				
K	火災防護設備(ダンパ)				
L	火災防護設備(シャッター)				
M	警報設備等				
N	遮蔽壁、遮蔽蓋				
O	その他(非管理区域換気空調用設備、空素ガス供給設備)				
P	その他(被覆施設、組立施設等の設備構成)				

各設計説明分類における基本設計方針の対象となる範囲の整理

記載内容の説明	設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲（資料2との紐付けのため「素文番号+設計説明分類のNo+丸数字の順番」を記載）
	対象となる基本設計方針番号及び設計方針等
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
	【注1】：2項変更
	【注2】：1項新設

No.	設計説明分類	第20条 廃棄施設			
A	グローブボックス (オープンボートボックス、フードを含む。)				
B	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備				
C	換気設備	30条C15 貯蔵施設の前駆熱除去。グローブボックス等の負圧維持並びにグローブボックス、オープンボートボックス及びフードの開口部流入風速維持に係るグローブボックス排風機 20条-26, 27, 29 (排気能力)	20条C16 グローブボックス排気設備を構成する設備 20条-28 (設備構成)	20条C17 グローブボックス排気設備の高性能エアフィルタ 20条-30 (捕集効率)	【2-2】 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 590, 591, 598, 599※ ※以下の機器は、設計説明分類「火災防護設備（ダンパ）」に該当するが、グローブボックス排気ダクトの経路に設置するダンパ共通の説明を行う観点から、設計説明分類「換気設備」に含めて説明する。 590, 591：ピストンダンパ 598, 599：延焼防止ダンパ
D	固体の放射性物質を取り扱う設備				
E	運搬・製品容器				
F	機械装置・搬送設備				
G	施設外漏えい防止壁				
H	排道				
I	ラック/ピット/棚				
J	消火設備				
K	火災防護設備（ダンパ）				
L	火災防護設備（シャッター）				
M	警報設備等				
N	遮蔽壁、遮蔽蓋				
O	その他（非管理区域換気空調用設備、空素ガス供給設備）				
P	その他（被覆施設、組立施設等の設備構成）				

各設計説明分類における基本設計方針の対象となる範囲の整理

記載内容の説明	設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲（資料2との紐付けのため「業種番号+設計説明分類のNo+九数字の連番」を記載）
	対象となる基本設計方針番号及び設計方針等
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け 【2-1】：2項変更
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け 【2-2】：1項新設

No.	設計説明分類	第20条 廃棄施設			
A	グローブボックス (オープンボートボックス、フードを含む。)				
B	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備				
C	換気設備	20条C② 給気設備	20条C③ 窒素循環設備の系統全線及び窒素循環設備を構成する設備		20条C④ 排気筒
		20条-31(外気の空調及び供給)	20条-32, 33(窒素の冷却および循環並びに設備構成)	20条-34, 35(放射性気体廃棄物の排出)	
			【2-2】 464, 600※	【2-2】 465, 466, 467	【2-2】 468
	※以下の機器は、設計説明分類「火災防護設備(ダンパ)」に該当するが、給気設備の経路に設置するダンパ共通の説明を行う観点から、設計説明分類「換気設備」に含めて説明する。 600: 防火ダンパ				
D	固体の放射性物質を取り扱う設備				
E	運搬・製品容器				
F	機械装置・搬送設備				
G	施設外漏えい防止堰				
H	溝道				
I	ラック/ピット/棚				
J	消火設備				
K	火災防護設備(ダンパ)				
L	火災防護設備(シャッター)				
M	警報設備等				
N	遮蔽扉、遮蔽蓋				
O	その他(非管理区域換気空調用設備、窒素ガス供給設備)				
P	その他(被覆施設、組立施設等の設備構成)				

各設計説明分類における基本設計方針の対象となる範囲の整理

記載内容の説明	設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲（資料2との紐付けのため「業文番号+設計説明分類のNo+丸数字の順番」を記載）
	対象となる基本設計方針番号及び設計方針等
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け 【表-1】：2項変更
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け 【表-2】：1項新規

No.	設計説明分類	第23条 換気設備			
A	グローブボックス (オープンポートボックス、フードを含む。)				
B	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備				
C	換気設備	23条C① 換気設備を構成する設備及び逆流防止に係る設備（給気設備、排気設備、工程室排気設備、グローブボックス排気設備、室系循環設備及び火災防護設備のダンパ） 23条-2, 19（設備構成及び逆流防止）	23条C② グローブボックス等の負圧維持並びにグローブボックス、オープンポートボックス及びフードの開口部流入風速の維持に係る設備（グローブボックス排気設備及び火災防護設備のダンパ） 23条-3（グローブボックス等の負圧維持等）	23条C③ 工程室の負圧維持に係る設備（工程室排気設備） 23条-4（工程室の負圧維持）	
		【2-2】 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 464, 465, 466, 467, 590, 591, 592, 598, 599, 600※ ※以下の機器は、設計説明分類「火災防護設備（ダンパ）」に該当するが、建築排気ダクト、工程室排気ダクト、グローブボックス排気ダクト及び給気設備の経路に設置するダンパ共通の説明を行う観点から、設計説明分類「換気設備」に含めて説明する。 590, 591：ピストンダンパ、592：遮圧エリア形成用自動閉止ダンパ、598, 599：遮断防止ダンパ、600：防火ダンパ	【2-2】 457, 458, 459, 460, 461, 462, 590, 591, 598, 599※ ※以下の機器は、設計説明分類「火災防護設備（ダンパ）」に該当するが、グローブボックス排気ダクトの経路に設置するダンパ共通の説明を行う観点から、設計説明分類「換気設備」に含めて説明する。 590, 591：ピストンダンパ、598, 599：遮断防止ダンパ	【2-2】 452, 453, 454, 455, 592※ ※以下の機器は、設計説明分類「火災防護設備（ダンパ）」に該当するが、工程室排気ダクトの経路に設置するダンパ共通の説明を行う観点から、設計説明分類「換気設備」に含めて説明する。 592：遮圧エリア形成用自動閉止ダンパ	
D	固体の放射性情質を取り扱う設備				
E	運搬・製品容器				
F	機械装置・搬送設備				
G	施設外漏えい防止壁				
H	溝道				
I	ラック/ピット/棚				
J	消火設備				
K	火災防護設備（ダンパ）				
L	火災防護設備（シャッター）				
M	警報設備等				
N	遮断扉、遮断蓋				
O	その他（非管理区域換気空調用設備、室系ガス供給設備）				
P	その他（被覆施設、組立施設等の設備構成）				

各設計説明分類における基本設計方針の対象となる範囲の整理

記載内容の説明	設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲（資料2との紐付けのため「英文番号+設計説明分類のNo+丸数字の順番」を記載）
	対象となる基本設計方針番号及び設計方針等
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け 【注1】：2項変更
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け 【注2】：1項新設

No.	設計説明分類	第23条 換気設備			
A	グローブボックス (オープンボートボックス、フードを含む。)				
B	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備				
C	換気設備	23条C④ 燃料加工建屋の負圧維持に係る設備（建屋排気設備）	23条C⑤ 貯蔵容器搬送用溜道の負圧維持に係る建屋排気機	23条C⑥ 給気設備	
		23条-5（燃料加工建屋の負圧維持）	23条-6（貯蔵容器搬送用溜道の負圧維持）	23条-7（給気設備に関する設計）	
		【2-2】 448, 449, 450, 451, 600※ ※以下の機器は、設計説明分類「火災防護設備（ダンパ）」に該当するが、建屋排気ダクトの経路に設置するダンパ共通の説明を行う観点から、設計説明分類「換気設備」に含めて説明する。 600：防火ダンパ	【2-2】 451	【2-2】 464, 600※ ※以下の機器は、設計説明分類「火災防護設備（ダンパ）」に該当するが、給気設備の経路に設置するダンパ共通の説明を行う観点から、設計説明分類「換気設備」に含めて説明する。 600：防火ダンパ	
D	固体の放射性情体を取り扱う設備				
E	運搬・製品容器				
F	機械装置・搬送設備				
G	施設外漏えい防止堰				
H	溜道				
I	ラック/ピット/棚				
J	消火設備				
K	火災防護設備（ダンパ）				
L	火災防護設備（シャッター）				
M	警報設備等				
N	遮断扉、遮断蓋				
O	その他（非管理区域換気空調用設備、空素ガス供給設備）				
P	その他（被覆施設、組立施設等の設備構成）				

各設計説明分類における基本設計方針の対象となる範囲の整理

記載内容の説明	設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲（資料2との紐付けのため「条文章号+設計説明分類のNo+丸数字の順番」を記載）
	対象となる基本設計方針番号及び設計方針等
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
	資料11 申請対象設備リストの番号との紐付け
	【2-1】：2項変更
	【2-2】：1項新設

No.	設計説明分類	第23条 換気設備			
A	グローブボックス (オープンポートボックス、フードを含む。)				
B	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備				
C	換気設備	23条C⑦ 密着箱換設備	23条C⑧ グローブボックス等の負圧維持並びにグローブボックス、オープンポートボックス及びフードの開口部流入風速の維持に係るグローブボックス排風機	23条C⑩ 工程室の負圧維持に係る工程室排風機	
		23条-8, 21 (密着箱換設備に関する設計)	23条-10, 16, 18 (排風機の排気能力等)	23条-11 (排風機の排気能力)	
		[2-2] 465, 466, 467	[2-2] 461	[2-2] 454	
D	液体の放射性物質を取り扱う設備				
E	運搬・製品容器				
F	機械装置・搬送設備				
G	施設外漏えい防止壁				
H	排道				
I	ラック/ピット/棚				
J	消火設備				
K	火災防護設備 (ダンパ)				
L	火災防護設備 (シャッター)				
M	警報設備等				
N	遮蔽壁、遮蔽蓋				
O	その他 (非管理区域換気空調用設備、窒素ガス供給設備)				
P	その他 (被覆施設、組立施設等の設備構成)				

各設計説明分類における基本設計方針の対象となる範囲の整理

記載内容の説明	設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲（資料2との紐付けのため「条文章号+設計説明分類のNo+丸数字の順番」を記載）
	対象となる基本設計方針番号及び設計方針等
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
	【注1】：2項変更
	【注2】：1項新設

No.	設計説明分類	第23条 換気設備			
A	グローブボックス (オープンボートボックス、フードを含む。)				
B	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備				
C	換気設備	23条C① 燃料加工建屋の負圧維持に係る建屋排風機	23条C② 負圧順序の形成に係る設備（グローブボックス排気設備、工程室排気設備、建屋排気設備及び火災防護設備のダンパ）		23条C③ ファンの起動順序に係る設備（グローブボックス排風機、工程室排風機及び建屋排風機）
		23条-12（排風機の排気能力）	23条-13（負圧順序の設定）	23条-14（起動順序）	
			【注2】 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 590, 591, 592, 598, 599, 600※	【注2】 451, 454, 461, 464	
			※以下の機器は、設計説明分類「火災防護設備（ダンパ）」に該当するが、建屋排気ダクト、工程室排気ダクト及びグローブボックス排気ダクトの個別に設置するダンパ共通の取替を行う観点から、設計説明分類「換気設備」に含めて説明する。 590, 591：ピストンダンパ、592：連圧エリア形成用自動閉止ダンパ、598, 599：建屋閉止ダンパ、600：防炎ダンパ		
D	固体の放射性情状を取り扱う設備				
E	運搬・製品容器				
F	機械装置・搬送設備				
G	施設外漏えい防止壁				
H	溝道				
I	ラック/ピット/棚				
J	消火設備				
K	火災防護設備（ダンパ）				
L	火災防護設備（シャッター）				
M	警報設備等				
N	遮断扉、遮断蓋				
O	その他（非管理区域換気空調用設備、空素ガス供給設備）				
P	その他（被覆施設、組立施設等の設備構成）				

各設計説明分類における基本設計方針の対象となる範囲の整理

記載内容の説明	設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲（資料2との紐付けのため「条文章号+設計説明分類のNo+丸数字の順番」を記載）
	対象となる基本設計方針番号及び設計方針等
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
	【2-1】：2項変更
	【2-2】：1項新設

No.	設計説明分類	第23条 換気設備			
A	グローブボックス (オープンボートボックス、フードを含む。)				
B	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備				
C	換気設備	23条C⑬ ファン駆動順序に係る設備（送風循環ファン）	23条C⑭ ファン故障時の予備機切り替えに係る設備（グローブボックス排風機）	23条C⑮ グローブボックス内の可燃物物質等の漏えい防止に係る設備（グローブボックス給気フィルタ）	
		23条-15（駆動順序）	23条-17（予備機切り替え）	23条-20（漏えい防止）	
		【2-2】 466	【2-2】 451, 454, 464, 466	【2-2】 458	
D	液体の放射性情状を取り扱う設備				
E	運搬・製品容器				
F	機械装置・搬送設備				
G	施設外漏えい防止壁				
H	排道				
I	ラック/ピット/棚				
J	消火設備				
K	火災防護設備（ダンパ）				
L	火災防護設備（シャッター）				
M	警報設備等				
N	遮蔽扉、遮蔽蓋				
O	その他（非管理区域換気空調用設備、送風ガス供給設備）				
P	その他（被覆施設、組立施設等の設備構成）				

記載内容の説明		設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲（資料2との紐付けのため「条文字号+設計説明分類のNo+丸数字の順番」を記載）	
		対象となる基本設計方針番号及び設計方針等	
		資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け	資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
		【a-1】：2項変更	【a-2】：1項新設
No.	設計説明分類	第23条 換気設備	
A	グローブボックス (オープンボートボックス、フードを含む。)		
B	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備		
C	換気設備	23条(2) 移送科物質の低減に係るフィルタ	
		23条-22 (漏えい防止)	【2-2】 449, 450, 453, 458, 459, 460
D	液体の放射性物質を取り扱う設備		
E	運搬・製品容器		
F	機械装置・搬送設備		
G	施設外漏えい防止堰		
H	溝道		
I	ラック/ピット/棚		
J	消火設備		
K	火災防護設備 (ダンパ)		
L	火災防護設備 (シャッター)		
M	警報設備等		
N	遮蔽扉、遮蔽蓋		
O	その他 (非管理区域換気空調用設備、変素ガス供給設備)		
P	その他 (被覆施設、組立施設等の設備構成)		

資料 2 各条文の基本設計方針及び設計説明分類
の紐付整理

目次*1

- 第4条 核燃料物質の臨界防止 【追而】*2
- 第5条、第26条 地盤、第6条、第27条 地震による損傷の防止
- 第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻） 【追而】*2
- 第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災） 【追而】*2
- 第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） 【追而】*2
- 第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（その他） 【追而】*2
- 第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（航空機） 【追而】*2
- 第10条 閉じ込めの機能、第21条 核燃料物質等による汚染の防止
- 第11条、第29条 火災等による損傷の防止 【追而】*2
- 第12条 加工施設内における溢水による損傷の防止 【追而】*2
- 第14条 安全機能を有する施設
- 第15条、第31条 材料及び構造 【追而】*2
- 第16条 搬送設備
- 第17条 核燃料物質の貯蔵施設
- 第18条 警報設備等 【追而】*2
- 第20条 廃棄施設
- 第22条 遮蔽 【追而】*2
- 第23条 換気設備
- 第30条 重大事故等対処設備 【追而】*2
- 第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 【追而】*2

各条文の基本設計方針に対する設計説明分類の紐付整理結果

参考2-1 評価項目の一覧表

参考2-2 個別補足説明資料一覧表

注記 *1：目次として示す条文は、MOX燃料加工施設の第2回申請対象設備の適合説明が必要な条文であり、資料1の第2回の申請対象設備リストに示す適用条文である。

*2：説明グループ2以降の条文を追而としている。

令和 5 年 11 月 7 日 R5

第 5 条、第 26 条 地盤、
第 6 条、第 27 条 地震による損傷の防止

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類		添付書類 説明内容(1)		添付書類 説明内容(2)		第2回申請															
					構成(1)	構成(2)	添付書類 構成(1)	添付書類 構成(2)	添付書類 説明内容(1)	添付書類 説明内容(2)	説明対象	申請対象設備(2項変更②)	申請対象設備(1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載		設計説明分類(工費は代表)	各基本設計方針の対象となる範囲(対象範囲は資料1別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料		
5-1	Sクラスの施設及びそれらを支える建物・構築物の地盤の接地圧に対する支物の許容限界については、自重及び通常の荷重等と地震動S ₁ による地盤力との組み合わせにより算定される接地圧が、安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の短期許容支持力度に対して、妥当な余裕を有するよう設計する。	評価要求	施設共通 基本設計方針 (Sクラスの施設) 施設及びそれらを支える建物の接地圧における許容限界	基本方針 評価条件 評価方法 評価	III-1-1 耐震設計の基本方針 【5.1.5 許容限界】 (3) 基礎地盤の支持性能 a. Sクラスの建物・構築物、Sクラスの機器・配管系、常設耐震重要建築物等対地施設が設置される重大事故等対地施設の建物・構築物、機器・配管系の基礎地盤 b. 弾性設計用地震動S _d による地盤力との組合せに対する許容限界 c. 接地圧が、安全上適切と認められる規格及び基準による地盤の短期許容支持力度に対して妥当な余裕を有することを確認する。	III-1-1 耐震設計の基本方針 【5.1.5 許容限界】 (3) 基礎地盤の支持性能 a. Sクラスの建物・構築物、Sクラスの機器・配管系、常設耐震重要建築物等対地施設が設置される重大事故等対地施設の建物・構築物、機器・配管系の基礎地盤 b. 弾性設計用地震動S _d による地盤力との組合せに対する許容限界 c. 接地圧に対して、安全上適切と認められる規格及び基準による地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。	III-1-1 耐震設計の基本方針 【5.1.5 許容限界】 (3) 基礎地盤の支持性能 a. Sクラスの建物・構築物、Sクラスの機器・配管系、常設耐震重要建築物等対地施設が設置される重大事故等対地施設の建物・構築物、機器・配管系の基礎地盤 b. 弾性設計用地震動S _d による地盤力との組合せに対する許容限界 c. 接地圧に対して、安全上適切と認められる規格及び基準による地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。	III-1-1 耐震設計の基本方針 【5.1.5 許容限界】 (3) 基礎地盤の支持性能 a. Sクラスの建物・構築物、Sクラスの機器・配管系、常設耐震重要建築物等対地施設が設置される重大事故等対地施設の建物・構築物、機器・配管系の基礎地盤 b. 弾性設計用地震動S _d による地盤力との組合せに対する許容限界 c. 接地圧に対して、安全上適切と認められる規格及び基準による地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。	III-1-1 耐震設計の基本方針 【5.1.5 許容限界】 (3) 基礎地盤の支持性能 a. Sクラスの建物・構築物、Sクラスの機器・配管系、常設耐震重要建築物等対地施設が設置される重大事故等対地施設の建物・構築物、機器・配管系の基礎地盤 b. 弾性設計用地震動S _d による地盤力との組合せに対する許容限界 c. 接地圧に対して、安全上適切と認められる規格及び基準による地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。	III-1-1 耐震設計の基本方針 【5.1.5 許容限界】 (3) 基礎地盤の支持性能 a. Sクラスの建物・構築物、Sクラスの機器・配管系、常設耐震重要建築物等対地施設が設置される重大事故等対地施設の建物・構築物、機器・配管系の基礎地盤 b. 弾性設計用地震動S _d による地盤力との組合せに対する許容限界 c. 接地圧に対して、安全上適切と認められる規格及び基準による地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。	第1回申請と同一 (第2回の申請対象設備について第1回から追加で説明すべき事項はない)	第1回申請と同一 (第2回の申請対象設備について第1回から追加で説明すべき事項はない)	第2回申請対象外のため	第2回申請対象外のため												
5-2	また、上記のうち、Sクラスの施設の建物・構築物の地盤にあつては、自重及び通常の荷重等と弾性設計用地震動S ₁ による地盤力又は静的地盤力との組み合わせにより算定される接地圧について、安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。	定義	施設共通 基本設計方針 (Sクラスの施設) 施設及びそれらを支える建物の接地圧における許容限界	基本方針 評価条件 評価方法 評価	III-1-1 耐震設計の基本方針 【5.1.5 許容限界】 (3) 基礎地盤の支持性能 a. Sクラスの建物・構築物、Sクラスの機器・配管系、常設耐震重要建築物等対地施設が設置される重大事故等対地施設の建物・構築物、機器・配管系の基礎地盤 b. 弾性設計用地震動S _d による地盤力との組合せに対する許容限界 c. 接地圧に対して、安全上適切と認められる規格及び基準による地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。	III-1-1 耐震設計の基本方針 【5.1.5 許容限界】 (3) 基礎地盤の支持性能 a. Sクラスの建物・構築物、Sクラスの機器・配管系、常設耐震重要建築物等対地施設が設置される重大事故等対地施設の建物・構築物、機器・配管系の基礎地盤 b. 弾性設計用地震動S _d による地盤力との組合せに対する許容限界 c. 接地圧に対して、安全上適切と認められる規格及び基準による地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。	III-1-1 耐震設計の基本方針 【5.1.5 許容限界】 (3) 基礎地盤の支持性能 a. Sクラスの建物・構築物、Sクラスの機器・配管系、常設耐震重要建築物等対地施設が設置される重大事故等対地施設の建物・構築物、機器・配管系の基礎地盤 b. 弾性設計用地震動S _d による地盤力との組合せに対する許容限界 c. 接地圧に対して、安全上適切と認められる規格及び基準による地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。	III-1-1 耐震設計の基本方針 【5.1.5 許容限界】 (3) 基礎地盤の支持性能 a. Sクラスの建物・構築物、Sクラスの機器・配管系、常設耐震重要建築物等対地施設が設置される重大事故等対地施設の建物・構築物、機器・配管系の基礎地盤 b. 弾性設計用地震動S _d による地盤力との組合せに対する許容限界 c. 接地圧に対して、安全上適切と認められる規格及び基準による地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。	III-1-1 耐震設計の基本方針 【5.1.5 許容限界】 (3) 基礎地盤の支持性能 a. Sクラスの建物・構築物、Sクラスの機器・配管系、常設耐震重要建築物等対地施設が設置される重大事故等対地施設の建物・構築物、機器・配管系の基礎地盤 b. 弾性設計用地震動S _d による地盤力との組合せに対する許容限界 c. 接地圧に対して、安全上適切と認められる規格及び基準による地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。	III-1-1 耐震設計の基本方針 【5.1.5 許容限界】 (3) 基礎地盤の支持性能 a. Sクラスの建物・構築物、Sクラスの機器・配管系、常設耐震重要建築物等対地施設が設置される重大事故等対地施設の建物・構築物、機器・配管系の基礎地盤 b. 弾性設計用地震動S _d による地盤力との組合せに対する許容限界 c. 接地圧に対して、安全上適切と認められる規格及び基準による地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。	第1回申請と同一 (第2回の申請対象設備について第1回から追加で説明すべき事項はない)	第1回申請と同一 (第2回の申請対象設備について第1回から追加で説明すべき事項はない)	第2回申請対象外のため	第2回申請対象外のため												
5-3	Bクラス及びCクラスの施設の施設においては、自重及び通常の荷重等と、静的地盤力及び動的地盤力(Bクラス)非弾性震動計(係数1.0)との組合せにより算定される接地圧に対して、安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。	評価要求	施設共通 基本設計方針 (B、Cクラスの施設) 施設及びそれらを支える建物の接地圧における許容限界	基本方針 評価条件 評価方法 評価	III-1-1 耐震設計の基本方針 【5.1.5 許容限界】 (3) 基礎地盤の支持性能 a. Bクラス及びCクラスの建物・構築物、機器・配管系、常設耐震重要建築物等対地施設以外の常設重大事故等対地施設が設置される重大事故等対地施設の建物・構築物、機器・配管系の基礎地盤 ・上記(3)a. (b)を適用する。	III-1-1 耐震設計の基本方針 【5.1.5 許容限界】 (3) 基礎地盤の支持性能 a. Bクラス及びCクラスの建物・構築物、機器・配管系、常設耐震重要建築物等対地施設以外の常設重大事故等対地施設が設置される重大事故等対地施設の建物・構築物、機器・配管系の基礎地盤 ・上記(3)a. (b)を適用する。	III-1-1 耐震設計の基本方針 【5.1.5 許容限界】 (3) 基礎地盤の支持性能 a. Bクラス及びCクラスの建物・構築物、機器・配管系、常設耐震重要建築物等対地施設以外の常設重大事故等対地施設が設置される重大事故等対地施設の建物・構築物、機器・配管系の基礎地盤 ・上記(3)a. (b)を適用する。	III-1-1 耐震設計の基本方針 【5.1.5 許容限界】 (3) 基礎地盤の支持性能 a. Bクラス及びCクラスの建物・構築物、機器・配管系、常設耐震重要建築物等対地施設以外の常設重大事故等対地施設が設置される重大事故等対地施設の建物・構築物、機器・配管系の基礎地盤 ・上記(3)a. (b)を適用する。	III-1-1 耐震設計の基本方針 【5.1.5 許容限界】 (3) 基礎地盤の支持性能 a. Bクラス及びCクラスの建物・構築物、機器・配管系、常設耐震重要建築物等対地施設以外の常設重大事故等対地施設が設置される重大事故等対地施設の建物・構築物、機器・配管系の基礎地盤 ・上記(3)a. (b)を適用する。	III-1-1 耐震設計の基本方針 【5.1.5 許容限界】 (3) 基礎地盤の支持性能 a. Bクラス及びCクラスの建物・構築物、機器・配管系、常設耐震重要建築物等対地施設以外の常設重大事故等対地施設が設置される重大事故等対地施設の建物・構築物、機器・配管系の基礎地盤 ・上記(3)a. (b)を適用する。	第2回申請対象外のため	第2回申請対象外のため	第2回申請対象外のため	第2回申請対象外のため	第2回申請対象外のため	第2回申請対象外のため	第2回申請対象外のため	第2回申請対象外のため	第2回申請対象外のため	第2回申請対象外のため	第2回申請対象外のため	第2回申請対象外のため	第2回申請対象外のため	第2回申請対象外のため		

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成 (1)	添付書類 説明内容 (1)	添付書類 構成 (2)	添付書類 説明内容 (2)	第2回申請																
									説明対象	申請対象設備 (2項更新②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類 (工費別代表)	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は設計別参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	変更可能な変更点	関連する個別補足説明資料				
14	C) Sクラスの施設は、基準地震動Ssによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。	評価要求	基本方針 Sクラスの施設	基本方針 Sクラスの施設	Ⅲ-1-1 耐震設計の基本方針	Ⅲ-1-1 耐震設計の基本方針 【2. 耐震設計の基本方針】 ・施設設計に当たり考慮する、基準地震動Ssの概要は「Ⅲ-1-1基本方針」 ・Sクラスの施設は、基準地震動Ss及び弾性設計用地震動Sdの概要に示す。 【6. 構造計画と配置計画】 ・安全機能を有する施設の構造計画及び配置計画に際しては、地震の影響が顕著なように考慮する。 【10. 耐震計算の基本方針】 ・耐震設計方針に基づいて設計した施設について、耐震計算の基本方針を示し、複数設備に共通して適用する計算方法については、「Ⅲ-1-1-11-1 配管の耐震支持方針」、「Ⅲ-1-1-11-2 ダクトの耐震支持方針」、「Ⅲ-1-2 耐震計算に関する基本方針」及び「Ⅲ-1-3 耐震性に関する計算書作成の基本方針」に示す。	—	—	○ 防本一時保管設備 防本一時保管設備 グループボックス スクラップ貯蔵設備 煙火設備 保安防衛設備	○ 防本一時保管設備 防本一時保管設備 グループボックス スクラップ貯蔵設備 煙火設備 保安防衛設備	—	—	Ⅲ-1-1 耐震設計の基本方針 【2. 耐震設計の基本方針】 ・施設設計に当たり考慮する、基準地震動Ssの概要は「Ⅲ-1-1基本方針」 ・Sクラスの施設は、基準地震動Ss及び弾性設計用地震動Sdの概要に示す。 【6. 構造計画と配置計画】 ・安全機能を有する施設の構造計画及び配置計画に際しては、地震の影響が顕著なように考慮する。 【10. 耐震計算の基本方針】 ・耐震設計方針に基づいて設計した施設について、耐震計算の基本方針を示し、複数設備に共通して適用する計算方法については、「Ⅲ-1-1-11-1 配管の耐震支持方針」、「Ⅲ-1-1-11-2 ダクトの耐震支持方針」、「Ⅲ-1-2 耐震計算に関する基本方針」及び「Ⅲ-1-3 耐震性に関する計算書作成の基本方針」に示す。	Z(グループボックス、オープンボックステラス、フードを含む)、S(2)クラス	6.26条・6.27条① Sクラスのグループボックス	構造設計	S、B-3、Cクラスの施設は、基準地震動Ssによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがないことを構造設計にて説明する。	【6.27条-14 (代表) 高層11・S、B-3、Cクラスの施設について、基準地震動Ssによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない構造とすることを、グループボックス等の閉じ込めに係る構造に関する耐震設計であるためGrにて説明する。 ・本方針は全てS、Cクラスの施設に対する共通方針であるため、構造設計及び評価の説明は代表設計説明分項で行う。 ・グループボックスは内装機器の動揺による影響により破壊とすることが困難であると並びに隣接するグループボックス及び内装機器との相互影響を考慮することから評価条件として配慮すべき事項が多いため、「グループボックス(オープンボックステラス、フードを含む。)」を代表とする。	一部設備について基準地震動Ssの見直しに伴う設計変更を実施。 【耐震建物○】: 耐震評価対象の耐震性について(建物、構築物、機器、配管系) ・既設工からの変更点の詳細を示す。 【耐震機電13: 耐震計算に関する設計工からの変更点について】	—					
																					評価	S、B-3、Cクラスの施設は、基準地震動Ssによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがないことを評価にて説明する。	(No.14) ・換気設備 ・ラック/ビッド/棚 ・消火設備 ・火災防護設備(タンバ)	【耐震建物○】: 耐震評価対象の耐震性について(建物、構築物、機器、配管系) ・既設工からの変更点の詳細を示す。 【耐震機電13: 耐震計算に関する設計工からの変更点について】	—
																					構造設計	上記と同じ。	<6.27条-14 (代表以外)> 【グループボックス(オープンボックステラス、フードを含む。)、S(2)クラスを代表として説明する。】	【耐震建物○】: 耐震評価対象の耐震性について(建物、構築物、機器、配管系) ・既設工からの変更点の詳細を示す。 【耐震機電13: 耐震計算に関する設計工からの変更点について】	—
																					評価	上記と同じ。	<6.27条-14 (代表以外)> 上記と同じ。	【耐震建物○】: 耐震評価対象の耐震性について(建物、構築物、機器、配管系) ・既設工からの変更点の詳細を示す。 【耐震機電13: 耐震計算に関する設計工からの変更点について】	—
																					構造設計	上記と同じ。	<6.27条-14 (代表以外)> 上記と同じ。	【耐震建物○】: 耐震評価対象の耐震性について(建物、構築物、機器、配管系) ・既設工からの変更点の詳細を示す。 【耐震機電13: 耐震計算に関する設計工からの変更点について】	—
																					評価	上記と同じ。	<6.27条-14 (代表以外)> 上記と同じ。	【耐震建物○】: 耐震評価対象の耐震性について(建物、構築物、機器、配管系) ・既設工からの変更点の詳細を示す。 【耐震機電13: 耐震計算に関する設計工からの変更点について】	—
																					構造設計	上記と同じ。	<6.27条-14 (代表以外)> 上記と同じ。	【耐震建物○】: 耐震評価対象の耐震性について(建物、構築物、機器、配管系) ・既設工からの変更点の詳細を示す。 【耐震機電13: 耐震計算に関する設計工からの変更点について】	—
																					評価	上記と同じ。	<6.27条-14 (代表以外)> 上記と同じ。	【耐震建物○】: 耐震評価対象の耐震性について(建物、構築物、機器、配管系) ・既設工からの変更点の詳細を示す。 【耐震機電13: 耐震計算に関する設計工からの変更点について】	—
																					構造設計	上記と同じ。	<6.27条-14 (代表以外)> 上記と同じ。	【耐震建物○】: 耐震評価対象の耐震性について(建物、構築物、機器、配管系) ・既設工からの変更点の詳細を示す。 【耐震機電13: 耐震計算に関する設計工からの変更点について】	—
																					評価	上記と同じ。	<6.27条-14 (代表以外)> 上記と同じ。	【耐震建物○】: 耐震評価対象の耐震性について(建物、構築物、機器、配管系) ・既設工からの変更点の詳細を示す。 【耐震機電13: 耐震計算に関する設計工からの変更点について】	—
																					構造設計	上記と同じ。	<6.27条-14 (代表以外)> 上記と同じ。	【耐震建物○】: 耐震評価対象の耐震性について(建物、構築物、機器、配管系) ・既設工からの変更点の詳細を示す。 【耐震機電13: 耐震計算に関する設計工からの変更点について】	—

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成 (1)	添付書類 構成 (2)	添付書類 説明内容 (1)	添付書類 説明内容 (2)	申請対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	添付書類の項目 (下段は代表)	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料別添付参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明のグループの考え方	変更可からの変更点	関連する個別補足説明資料
22	耐震重要施設は、耐震重要度の下のクラスに属する施設の波及的影響によって、その安全機能を損なわない設計とする。	評価要求	耐震重要施設	基本設計方針評価	基本設計方針評価 1. 耐震設計の基本方針 2.1 基本方針 6. 構造計画と配置計画 10. 耐震計算の基本方針	基本設計方針評価 1. 耐震設計の基本方針 2. 波及的影響の設計対象とする7位クラス施設 3. 波及的影響の設計対象とする7位クラス施設 4. 耐震計算の基本方針	【1. 耐震設計の基本方針】 【2.1 基本方針】 【6. 構造計画と配置計画】 【10. 耐震計算の基本方針】	【1. 耐震設計の基本方針】 【2.1 基本方針】 【6. 構造計画と配置計画】 【10. 耐震計算の基本方針】	○	防本一時保管設備 パレット一時保管設備 大気防塵設備 スクラップ貯蔵設備 積込パレット貯蔵設備	原料収納ホスト 一時保管設備 大気防塵設備 分析設備	—	基本設計方針 2.1 基本方針 6. 構造計画と配置計画 10. 耐震計算の基本方針	基本設計方針 【2.1 基本方針】 【6. 構造計画と配置計画】 【10. 耐震計算の基本方針】	基本設計方針 【2.1 基本方針】 【6. 構造計画と配置計画】 【10. 耐震計算の基本方針】	6.26条・6.27条①② 8クラス施設に波及的影響を及ぼすおそれのあるクローブボックス	構造設計 配置設計	・7位クラス施設の構造・配管系、防塵対象設備に波及的影響を及ぼさないよう、以下(a)～(d)に示す7位の観点から影響を及ぼさない設計を説明する。なお、申請事項について、(a)、(b)の対象は、共通設計であるため、7位クラス施設の構造設計等の説明は代表とする。 (a) 設置地盤及び地盤の軟弱性等に関する設計は、防塵対象設備に波及的影響を及ぼさない設計であることを説明する。また、構造強度を確保することにより7位クラス施設に波及的影響を及ぼさない機器等の構造について、構造設計にて説明する。 (b)については、防塵対象設備に波及的影響を及ぼさない機器等の構造について、構造設計にて説明する。 (c)については、防塵対象設備に波及的影響を及ぼさない機器等の構造について、構造設計にて説明する。 (d)については、防塵対象設備に波及的影響を及ぼさない機器等の構造について、構造設計にて説明する。	・6.27条-22(機器・配管系) 代表 【評価要求】 ・評価対象設備の選定、選定した評価設備の評価方法に係る設計と選定との整合性を示す。 【評価要求】 ・評価対象設備の選定、選定した評価設備の評価方法に係る設計と選定との整合性を示す。 【評価要求】 ・評価対象設備の選定、選定した評価設備の評価方法に係る設計と選定との整合性を示す。	—	・評価対象設備の選定、選定した評価設備の評価方法に係る設計と選定との整合性を示す。 【評価要求】 ・評価対象設備の選定、選定した評価設備の評価方法に係る設計と選定との整合性を示す。
																6.26条・6.27条①② 8クラス施設に波及的影響を及ぼすおそれのある積込パレット貯蔵機及び排気機	構造設計 配置設計	上記と同じ。 上記と同じ。	<6.27条-2(機器・配管系)2 代表以外> ・共通設計であることから、6.1クローブボックス(オープンポートボックス、フードを含む。)の6.27条-22(機器・配管系)を代表として説明する。	—	上記と同じ。
																6.26条・6.27条①② 8クラス施設に波及的影響を及ぼすおそれのある機械装置・搬送設備(クローブボックス内装機器)	構造設計 配置設計	上記と同じ。 上記と同じ。	<6.27条-22(機器・配管系) 代表以外> 上記と同じ。	—	上記と同じ。
																6.26条・6.27条①② 8クラス施設に波及的影響を及ぼすおそれのあるラック/ピット/櫃(クローブボックス内装機器)	構造設計 配置設計	上記と同じ。 上記と同じ。	<6.27条-22(機器・配管系) 代表以外> 上記と同じ。	—	上記と同じ。
																6.26条・6.27条①② 8クラス施設に波及的影響を及ぼすおそれのある大気防塵設備(シャック)	構造設計 配置設計	上記と同じ。 上記と同じ。	<6.27条-22(機器・配管系) 代表以外> 上記と同じ。	—	上記と同じ。
																6.26条・6.27条①② 8クラス施設に波及的影響を及ぼすおそれのある遮断扉・遮断扉	構造設計 配置設計	上記と同じ。 上記と同じ。	<6.27条-22(機器・配管系) 代表以外> 上記と同じ。	—	上記と同じ。

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成 (1)	添付書類 説明内容 (1)	添付書類 構成 (2)	添付書類 説明内容 (2)	第2回申請				設計説明分類 (下設は代表)	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料別添付参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料			
									説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表								添付書類	添付書類における記載	
24	h. 重大事故等対地施設 (a) 重大事故等対地施設において、安全機能を有する施設の前震設計における動的地震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し、重大事故等対地施設の構造上の特徴、重大事故等における震害状況及び重大事故等の状態等施設に作用する荷重等を考慮し、適用する地震力に対して、必要機能を損なわれない設計とする。	冒頭宣言 【6.27条-6.27条-42.61-1】	基本方針	基本方針	【1-1-1 耐震設計の基本方針】 【2. 耐震設計の基本方針】 【2.1 基本方針】	【1-1-1 耐震設計の基本方針】 【2. 耐震設計の基本方針】 【2.1 基本方針】 ① 重大事故等対地施設 ・重大事故等対地施設について、安全機能を有する施設の前震設計における動的地震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し、重大事故等対地施設の構造上の特徴、重大事故等における震害状況及び重大事故等の状態等施設に作用する荷重等を考慮し、適用する地震力に対して、必要機能を損なわれない設計とする。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
25	重大事故等対地施設について、施設各設備が有する重大事故等に対する必要機能を踏襲し、必要機能を損なわれない設計とする。	冒頭宣言 【6.27条-42.61-1】	基本方針	基本方針	【1-1-1 耐震設計の基本方針】 【2. 耐震設計の基本方針】 【2.1 基本方針】	【1-1-1 耐震設計の基本方針】 【2. 耐震設計の基本方針】 【2.1 基本方針】 ① 重大事故等対地施設 ・重大事故等対地施設について、施設各設備が有する重大事故等に対する必要機能を踏襲し、必要機能を損なわれない設計とする。 ② 常設耐震重要重大事故等対地施設及び常設耐震重要重大事故等対地施設以外の常設重大事故等対地施設に分類し、それぞれ設備分類に応じて設計する。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	(b) 常設耐震重要重大事故等対地施設が設置される重大事故等対地施設に適用する地震動 Ss による地震力に必要機能を損なわれない設計とする。	評価宣言	基本方針	基本方針 評価	【1-1-1 耐震設計の基本方針】 【2. 耐震設計の基本方針】 【2.1 基本方針】 【6. 構造計画と配置計画】 【10. 耐震計算の基本方針】	【1-1-1 耐震設計の基本方針】 【2. 耐震設計の基本方針】 【2.1 基本方針】 ① 常設耐震重要重大事故等対地施設が設置される重大事故等対地施設に適用する地震動 Ss による地震力に必要機能を損なわれない設計とする。 ② 重大事故等対地施設の構造計画及び配置計画に關しては、地震の影響が低減されるように考慮する。 【10. 耐震計算の基本方針】 ・耐震設計方針に基づいて設計した施設について、耐震計算の基本方針に示し、既設設備に共通して適用する計算方法については、「【1-1-1-11-1 配管の耐震支持方針】」、「【1-1-1-11-2 ダクトの耐震支持方針】」、「【1-1-2 耐震計算に関する基本方針】」及び「【1-1-3 耐震性に関する計算書作成の基本方針】」に示す。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
									地上圧排気設備グループ付排気設備	【1-1-1 耐震設計の基本方針】 【2. 耐震設計の基本方針】 【2.1 基本方針】 【6. 構造計画と配置計画】 【10. 耐震計算の基本方針】	【2. 耐震設計の基本方針】 【2.1 基本方針】 ① 重大事故等対地施設 ・常設耐震重要重大事故等対地施設が設置される重大事故等対地施設は、基準地震動 Ss による地震力に対して、重大事故等に対する必要機能を損なわれない設計とする。 ② 重大事故等対地施設の構造計画及び配置計画に關しては、地震の影響が低減されるように考慮する。 【10. 耐震計算の基本方針】 ・耐震設計方針に基づいて設計した施設について、耐震計算の基本方針に示し、既設設備に共通して適用する計算方法については、「【1-1-1-11-1 配管の耐震支持方針】」、「【1-1-1-11-2 ダクトの耐震支持方針】」、「【1-1-2 耐震計算に関する基本方針】」及び「【1-1-3 耐震性に関する計算書作成の基本方針】」に示す。	地震設備 【直立式モゴロ】	6条26条・6条27条④ 常設耐震重要重大事故等対地施設の地震設備	構造設計	常設耐震重要重大事故等対地施設が基準地震動 Ss による地震力に対して、重大事故等に対する必要機能を損なわれないことを構造設計にて説明する。	【6条27条-26】説明 G5 ・常設耐震重要重大事故等対地施設が設置される地震動 Ss による地震力に対して必要機能を損なわれない構造とすること、重大事故等対地設備の適合性に係る設計であるため、G5にて説明する。	・評価対象部位の整理、整理した評価部位の範囲内に係る既設土留及び先行電力プラットフォーム評価実績との比較結果を示す 【耐震評価】○、耐震評価対象の網羅性について(建物・構造物、機器、配管系)					
												地震設備 【直立式支持型】	6条26条・6条27条④ 常設耐震重要重大事故等対地施設の地震設備	構造設計	上記と同じ。	【6条27条-26】説明 G5 ・常設耐震重要重大事故等対地施設が設置される地震動 Ss による地震力に対して必要機能を損なわれない構造とすること、重大事故等対地設備の適合性に係る設計であるため、G5にて説明する。	上記と同じ。					
27	建物・構築物については、基準地震動 Ss による地震力に対して、建物・構築物全量としての変形能力(耐震設計のせん断ひずみ等)が耐震設計の変形に対して十分な余裕を有し、部材・部材ごとのせん断ひずみ、応力等は耐震設計のせん断ひずみ、応力等に対して、十分な安全余裕を有する設計とする。	冒頭宣言 【6.27条-60】	基本方針	基本方針	【1-1-1 耐震設計の基本方針】 【2. 耐震設計の基本方針】 【2.1 基本方針】	【1-1-1 耐震設計の基本方針】 【2. 耐震設計の基本方針】 【2.1 基本方針】 ① 重大事故等対地施設 ・建物・構築物については、基準地震動 Ss による地震力に対して、建物・構築物全量としての変形能力(耐震設計のせん断ひずみ等)が耐震設計の変形に対して十分な余裕を有し、部材・部材ごとのせん断ひずみ、応力等に対して十分な安全余裕を有する設計とする。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
28	機器・配管系については、基準地震動 Ss による地震力に対して、その施設に要求される機能を保持する設計とし、慣性域に達するひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まる程度に留まる十分な余裕を有し、その施設に要求される機能を保持する設計とする。また、動的機器等については、基準地震動 Ss による地震力に対して、その施設に要求される機能を保持する設計とする。なお、動的機能が要求される機器については、当該機器の構造、動作原理等を考慮した評価を行い、既往の研究等で機能維持の確保がなされた機器確認済加速速度等を用いたことを確認する。	冒頭宣言 【6.27条-61-1,84】	基本方針	基本方針 評価	【1-1-1 耐震設計の基本方針】 【2. 耐震設計の基本方針】 【2.1 基本方針】	【1-1-1 耐震設計の基本方針】 【2. 耐震設計の基本方針】 【2.1 基本方針】 ① 重大事故等対地施設 ・機器・配管系については、基準地震動 Ss による地震力に対して、その施設に要求される機能を保持するよう設計し、慣性域に達するひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まる程度に留まる十分な余裕を有し、その施設に要求される機能を保持する設計とする。 ② 動的機器等については、基準地震動 Ss による地震力に対して、当該機器に要求される機能を保持する設計とする。このうち、動的機能が要求される機器については、当該機器の構造、動作原理等を考慮した評価を行い、既往の研究等で機能維持の確保がなされた機器確認済加速速度等を用いたことを確認する。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
29	(c) 常設耐震重要重大事故等対地施設が設置される重大事故等対地施設に適用する地震動 Ss による地震力は水平方向及び鉛直方向について適切に組み合わせるものとする。	冒頭宣言 【6.27条-50】	基本方針	基本方針 評価	【1-1-1 耐震設計の基本方針】 【2. 耐震設計の基本方針】 【2.1 基本方針】	【1-1-1 耐震設計の基本方針】 【2. 耐震設計の基本方針】 【2.1 基本方針】 ① 常設耐震重要重大事故等対地施設が設置される重大事故等対地施設に適用する地震動 Ss による地震力は、水平方向及び鉛直方向について適切に組み合わせるものとする。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成 (1)	添付書類 説明内容 (1)	添付書類 構成 (2)	添付書類 説明内容 (2)	第2回申請					設計説明分類 (工費は代表)	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料別添付参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料
									説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類							
34	(a) 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対応施設の設備分類 a. 安全機能を有する施設 の耐震設計上の重要度分類 安全機能を有する施設の耐震重要度を以下と見做す。	定義	基本方針	設計方針	■1-1 耐震設計の基本方針 a. 耐震重要度及び重大事故等対応施設の設備分類 1.安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類	■1-1-1 耐震設計の基本方針 【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対応施設の設備分類】 【3.1. 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類】 ・安全機能を有する施設は、耐震設計上の重要度で分類する。	—	—	第1回申請と同一 (第2回の申請対象設備について第1回から追加で説明すべき事項はない)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	(a) Sクラスの施設 自ら放射性物質を内蔵しておる施設。当該施設と直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に放射する可能性がある施設。放射性物質を外部に放射する可能性がある事態を防止するために必要な施設及び放射性物質が外部に放射される事故発生の際に外部に放射される放射性物質による影響を低減させるための必要となる施設であつて、環境への影響が大きいもの。 イ. MAXを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等であつて、その破損による公衆への放射線の影響が大きい施設。 ロ. 上記イ.に関連する設備・機器で放射性物質の外部への放射を抑制するための設備・機器 ハ. 上記イ.及びロ.の設備・機器の機能を確保するための必要な施設	定義	基本方針	基本方針 設計方針	■1-1 耐震設計の基本方針 【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対応施設の設備分類】 【3.1. 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類】 1.安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類	■1-1-1 耐震設計の基本方針 【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対応施設の設備分類】 【3.1. 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類】 ・自ら放射性物質を内蔵しておる施設。当該施設と直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に放射する可能性がある施設。放射性物質を外部に放射する可能性がある事態を防止するために必要な施設及び放射性物質が外部に放射される事故発生の際に外部に放射される放射性物質による影響を低減させるために必要となる施設であつて、環境への影響が大きいもの。 a. MAXを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等であつて、その破損による公衆への放射線の影響が大きい施設 b. 上記a.に関連する設備・機器で放射性物質の外部への放射を抑制するための設備・機器 c. 上記a.及びb.の設備・機器の機能を確保するために必要な施設	—	—	第1回申請と同一 (第2回の申請対象設備について第1回から追加で説明すべき事項はない)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	(b) Bクラスの施設 イ. 核燃料物質を取り扱う設備・機器又はMAXを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等であつて、その破損による公衆への放射線の影響が比較的小さいもの(ただし、放射性物質が少な又は放射方式によりその破損による公衆への放射線の影響が小さいものは除く)。 ロ. 放射性物質の外部への放射を抑制するための設備・機器であつてSクラス以外の設備・機器	定義	基本方針	基本方針 設計方針	■1-1 耐震設計の基本方針 【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対応施設の設備分類】 【3.1. 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類】 1.安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類	■1-1-1 耐震設計の基本方針 【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対応施設の設備分類】 【3.1. 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類】 【3.2. Bクラスの施設】 ・安全機能を有する施設のうち、機能喪失した場合の影響がSクラスに相当する程度と見做す施設 a. 核燃料物質を取り扱う設備・機器又はMAXを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等であつて、その破損による公衆への放射線の影響が比較的小さいもの(ただし、核燃料物質が少な又は放射方式によりその破損による公衆への放射線の影響が小さいものは除く)。 b. 放射性物質の外部への放射を抑制するための設備・機器	—	—	第1回申請と同一 (第2回の申請対象設備について第1回から追加で説明すべき事項はない)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	(c) Cクラスの施設 Sクラスに属する施設及びBクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設。	定義	基本方針	基本方針 設計方針	■1-1 耐震設計の基本方針 【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対応施設の設備分類】 【3.1. 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類】 【3.2. Cクラスの施設】 ・安全機能を有する施設のうち、機能喪失した場合の影響がSクラスに相当する程度と見做す施設 a. 核燃料物質を取り扱う設備・機器又はMAXを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等であつて、その破損による公衆への放射線の影響が比較的小さいもの(ただし、核燃料物質が少な又は放射方式によりその破損による公衆への放射線の影響が小さいものは除く)。 b. 放射性物質の外部への放射を抑制するための設備・機器	■1-1-1 耐震設計の基本方針 【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対応施設の設備分類】 【3.1. 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類】 【3.2. Cクラスの施設】 ・安全機能を有する施設のうち、機能喪失した場合の影響がSクラスに相当する程度と見做す施設 a. 核燃料物質を取り扱う設備・機器又はMAXを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等であつて、その破損による公衆への放射線の影響が比較的小さいもの(ただし、核燃料物質が少な又は放射方式によりその破損による公衆への放射線の影響が小さいものは除く)。 b. 放射性物質の外部への放射を抑制するための設備・機器	—	—	第1回申請と同一 (第2回の申請対象設備について第1回から追加で説明すべき事項はない)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	上記に基づく耐震設計上の重要度分類を第3.1.1-1表に示す。 なお、同表には当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持されることを確認する地盤動及及び波及的影響を考慮すべき施設に適用する地盤動について併記する。	定義	基本方針	設計方針	■1-1 耐震設計の基本方針 【3. 耐震設計上の設計上の重要度分類及び重大事故等対応施設の設備分類】 【3.1. 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類】 【3.2. 間接支持機能及び波及的影響】 ・安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類を第2.4-2表に示す。 ・同表には、当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持されることを確認する地盤動及び波及的影響を考慮すべき設備に適用する地盤動(以下「補正地盤動」という。)を併記する。	■1-1-1 耐震設計の基本方針 【3. 耐震設計上の設計上の重要度分類及び重大事故等対応施設の設備分類】 【3.1. 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類】 【3.2. 間接支持機能及び波及的影響】 ・安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類を第2.4-2表に示す。 ・同表には、当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持されることを確認する地盤動及び波及的影響を考慮すべき設備に適用する地盤動(以下「補正地盤動」という。)を併記する。	—	—	第1回申請と同一 (第2回の申請対象設備について第1回から追加で説明すべき事項はない)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成 (1)	添付書類 説明内容 (1)	添付書類 構成 (2)	添付書類 説明内容 (2)	説明対象	第2回申請					設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	変更可からの変更点	関連する個別補足説明資料		
										申請対象設備(2項変更②)	申請対象設備(1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載						設計分野分類(工設は代表)	各基本設計方針の対象となる範囲(対象範囲は資料別添参照)
51	<p>a) 入力地震動 地震調査の結果によれば、重要なM0級震源加工施設の設置位置地は、新第三紀の震源層が十分な深がりをもって存在することが確認されている。</p> <p>解放基礎表面は、この新第三紀の震源層のS波速度が0.7km/s以上を有する標高約-70mの位置に想定することとする。</p> <p>基準地震動Ss及び弾性設計用地震動Sdは、解放基礎表面で定義する。</p> <p>建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動は、解放基礎表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮した上で、必要に応じて1次元波動論により、地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。</p> <p>また、必要に応じて地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮することとし、地盤のひずみに応じた地盤物性値を用いて評価する。非線形性の考慮に当たっては、地下水排水設備による地下水位の低下状態を踏まえ評価する。</p> <p>地震条件を考慮する場合には、地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建物・構築物の地下又は周辺の地質・速度構造の差にも留意する。</p> <p>また、必要に応じて敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技術的知見を踏まえ、地質・速度構造等の地震条件を設定する。</p>	定義	基本方針	基本設計方針評価条件	<p>Ⅱ-1-1 前震設計の基本方針</p> <p>Ⅲ-1-1-1 前震設計の基本方針</p> <p>【4. 設計用地震力】</p> <p>【4.1. 地震力の算定法】</p> <p>【4.1.2 動的地震力】</p> <p>・安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の動的解析においては、地盤の諸定数も言めて材料のほらつきによる材料定数の変動幅を適切に考慮する。</p> <p>【4.1.2 動的地震力】</p> <p>・入力地震動 (1) 入力地震動</p> <p>・地震調査の結果によれば、重要なM0級震源加工施設の設置位置地は、新第三紀の震源層が十分な深がりをもって存在することが確認されている。</p> <p>解放基礎表面は、この新第三紀の震源層のS波速度が0.7km/s以上を有する標高約-70mの位置に想定することとする。</p> <p>・基準地震動Ss及び弾性設計用地震動Sdは、解放基礎表面で定義する。</p> <p>・建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動は、解放基礎表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮した上で、必要に応じて1次元波動論により、地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。</p> <p>・必要に応じて地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮することとし、地盤のひずみに応じた地盤物性値を用いて作成する。非線形性の考慮に当たっては、地下水排水設備による地下水位の低下状態を踏まえ評価する。</p> <p>・入力地震動の設定に用いる地下構造モデルについては、地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造及び対象建物・構築物の地下又は周辺の地質・速度構造の特徴を踏まえて適切に設定する。</p> <p>・Bクラスの施設及びBクラス施設の機能を代替する常設重大事故等対処施設が設置される重大事故等対処施設のうち共振のおそれがあり、動的解析が必要なものに対しては、弾性設計用地震動Sdに2分の1を乗じたものを用いる。</p>	<p>Ⅲ-1-1-1 基準地震動Ss及び弾性設計用地震動Sdの概要</p> <p>5. 敷地地盤の振動特性</p> <p>【5.1 解放基礎表面の設定】</p> <p>・各種地震調査より、敷地の地盤は速度構造的に特異性を有する地盤ではないと考えられる。解放基礎表面については、敷地地盤で最も1層底が最も深いBクラスで相当な深がり有り、悪い風化を受けていない岩盤である層層において、S波速度が概ね0.7km/s以上となる標高-70mの位置に設定した。</p>	<p>Ⅲ-1-1-1 基準地震動Ss及び弾性設計用地震動Sdの概要</p> <p>【5.1 解放基礎表面の設定】</p> <p>・各種地震調査より、敷地の地盤は速度構造的に特異性を有する地盤ではないと考えられる。解放基礎表面については、敷地地盤で最も1層底が最も深いBクラスで相当な深がり有り、悪い風化を受けていない岩盤である層層において、S波速度が概ね0.7km/s以上となる標高-70mの位置に設定した。</p>	<p>Ⅲ-1-1-5 地震応答解析の基本方針</p> <p>【2.1.1 建物・構築物 (2.1.2に記載のものを除く)】</p> <p>(1) 入力地震動</p> <p>・解放基礎表面は、S波速度が0.7km/s以上であるI.M.S.L.-70mとしている。</p> <p>・建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は、解放基礎表面で定義される基準地震動Ss及び弾性設計用地震動Sdを基に、対象建物・構築物の地震条件を適切に考慮した上で、必要に応じて1次元波動論により、地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。</p> <p>・建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は、地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造及び対象建物・構築物の地下又は周辺の地質・速度構造の特徴を踏まえて適切に設定した地下構造モデルを用いて設定するとともに、地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。地盤の非線形性の考慮に当たっては、地下水排水設備による地下水位の低下状態を踏まえ評価する。地盤の動的変形特性を考慮した入力地震動の設定に当たっては、地盤のひずみに応じて解析手法の適用性に留意する。更に必要に応じて敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技術的知見を踏まえ、地質・速度構造等の地震条件を設定する。</p> <p>・安全機能を有する施設における耐震Bクラスの建物・構築物及び重大事故等対処施設における耐震Bクラス施設の機能を代替する常設重大事故等対処施設が設置される重大事故等対処施設のうち共振のおそれがあり、動的解析が必要なものに対しては、弾性設計用地震動Sdを2分の1倍したものを用いる。</p> <p>【2.1.2 土木構造物】</p> <p>(1) 入力地震動</p> <p>・土木構造物の地震応答解析における入力地震動は、解放基礎表面で定義される基準地震動Ss及び弾性設計用地震動Sdを基に、対象構造物の地震条件を適切に考慮した上で、必要に応じて1次元波動論により、地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。</p> <p>また、必要に応じて敷地全体の地下構造との関係にも留意し、地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。</p>	<p>第1回申請と同一</p> <p>(第2回の申請対象設備について第1回から追加で説明すべき事項はない)</p>	<p>(定義のため)</p>											
52	<p>Bクラスの施設及びBクラス施設の機能を代替する常設重大事故等対処施設が設置される重大事故等対処施設のうち共振のおそれがあり、動的解析が必要なものに対しては、弾性設計用地震動Sdに2分の1を乗じたものを用いる。</p>																				

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成 (1)	添付書類 説明内容 (1)	添付書類 構成 (2)	添付書類 説明内容 (2)	第2回申請										
									説明対象	申請対象設備 (2項変更)	申請対象設備 (1項新規)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類 (下記は代表)	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料別添付参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方
													<p>【換気設備】S.S-1-1、S.S-1-2クラス 【買点系モデル】</p>	<p>評価 (評価条件: 解析モデル、寸法、断面特性、質量、動的地震力の組合せ方法)</p>	<p>評価 (評価条件: 解析モデル、寸法、断面特性、質量、動的地震力の組合せ方法)</p>	<p>上記と同じ。</p>	<p>【6条27条-59(解析モデルの条件設定) (買点系モデル) 代表】 説明 G-1 ・複数の耐震計算で用いる解析モデルの設定の考え方、解析モデルの条件となる寸法、断面特性、材料特性及び質量の組合せ方法は、「グループボックス等の閉じ込め」に係る換気設備の構造に関する耐震設計であるためG-1で説明する。 ・共通設計であり、本方針に基づく設計に対する耐震評価方法は解析モデルごとにも共通であるため、耐震評価で買点系モデルを用いる設備の構造設計等及び評価の説明は代表の設計説明分類で行うこととし、買点系モデルを用いる設備はJIS6等を参考に定式化された計算式により評価することは共通であることから、ファン、フィルタ等の換気設備の換気量の説明ができる【換気設備】を代表とする。 ・6条27条-59以外の基本設計方針についても、上記の考えと同様に、耐震評価で買点系モデルを用いる設備の説明は「換気設備」を代表とする。</p>	<p>水平2方向及び揺動方向の地震力の影響評価を新たに実施。</p>	<p>上記と同じ。</p>
													<p>ラック/ピット/棚: B-1、B-2、B-3クラス 【買点系モデル】</p>	<p>評価 (評価条件: 解析モデル、寸法、断面特性、材料特性、質量、動的地震力の組合せ方法)</p>	<p>評価 (評価条件: 解析モデル、寸法、断面特性、材料特性、質量、動的地震力の組合せ方法)</p>	<p>上記と同じ。</p>	<p><6条27条-59(解析モデルの条件設定) (買点系モデル) 代表以外> ・共通設計であることから、G-1【換気設備】の6条27条-59(解析モデルの条件設定) (買点系モデル)を代表として説明する。</p>		<p>上記と同じ。</p>
													<p>消火設備: Sクラス 【買点系モデル】</p>	<p>評価 (評価条件: 解析モデル、寸法、断面特性、質量、動的地震力の組合せ方法)</p>	<p>評価 (評価条件: 解析モデル、寸法、断面特性、質量、動的地震力の組合せ方法)</p>	<p>上記と同じ。</p>	<p><6条27条-59(解析モデルの条件設定) (買点系モデル) 代表以外> 上記と同じ。</p>		<p>上記と同じ。</p>
													<p>大気防塵設備 (ダンパ): Sクラス 【買点系モデル】</p>	<p>評価 (評価条件: 解析モデル、寸法、断面特性、質量、動的地震力の組合せ方法)</p>	<p>評価 (評価条件: 解析モデル、寸法、断面特性、質量、動的地震力の組合せ方法)</p>	<p>上記と同じ。</p>	<p><6条27条-59(解析モデルの条件設定) (買点系モデル) 代表以外> 上記と同じ。</p>		<p>上記と同じ。</p>
													<p>換気設備: S.S-1-1クラス 【標準支持間隔】</p>	<p>評価 (評価条件: 解析モデル、寸法、断面特性、質量、動的地震力の組合せ方法)</p>	<p>評価 (評価条件: 解析モデル、寸法、断面特性、質量、動的地震力の組合せ方法)</p>	<p>上記と同じ。</p>	<p>【6条27条-59(解析モデルの条件設定) (標準支持間隔) 代表】 説明 G-1 ・配管系の標準支持間隔を用いた評価に用いる解析モデルの設定の考え方、解析モデルの換気となる寸法、断面特性、材料特性及び質量の組合せ方法は、「グループボックス等の閉じ込め」に係る換気設備の構造に関する耐震設計であるためG-1で説明する。 ・共通設計であり、本方針に基づく設計に対する耐震評価方法は解析モデルごとにも共通であるため、標準支持間隔を用いる設備の構造設計等及び評価の説明は代表の設計説明分類で行うこととし、配管及びダクトの両方を説明する【換気設備】を代表とする。 ・6条27条-59以外の基本設計方針についても、上記の考えと同様に、標準支持間隔を用いる設備の説明は「換気設備」を代表とする。 ・標準支持間隔を用いた評価方法は弾性高層の第1回申請で説明しているため、MOX燃料加工施設も同様の評価方法であることを説明する。</p>		<p>上記と同じ。</p>
													<p>消火設備: Sクラス 【標準支持間隔】</p>	<p>評価 (評価条件: 解析モデル、寸法、断面特性、材料特性、質量、動的地震力の組合せ方法)</p>	<p>評価 (評価条件: 解析モデル、寸法、断面特性、材料特性、質量、動的地震力の組合せ方法)</p>	<p>上記と同じ。</p>	<p><6条27条-59(解析モデルの条件設定) (標準支持間隔) 代表以外> ・共通設計であることから、G-1【換気設備】の6条27条-59(解析モデルの条件設定) (標準支持間隔)を代表として説明する。</p>		<p>上記と同じ。</p>
													<p>大気防塵設備 (ダンパ): Sクラス 【標準支持間隔】</p>	<p>評価 (評価条件: 解析モデル、寸法、断面特性、質量、動的地震力の組合せ方法)</p>	<p>評価 (評価条件: 解析モデル、寸法、断面特性、質量、動的地震力の組合せ方法)</p>	<p>上記と同じ。</p>	<p><6条27条-59(解析モデルの条件設定) (標準支持間隔) 代表以外> 上記と同じ。</p>		<p>上記と同じ。</p>
													<p>図-1-1-6 設計用床応答曲線の作成方針 【2. 床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方法】 【2.1 基本方針】 2. 床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方法 2.1 基本方針</p>	<p>図-1-1-6 設計用床応答曲線の作成方針 【2. 床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方法】 【2.1 基本方針】 2. 床応答スペクトルに対し、MOX燃料加工施設の固有周期のシフトを考慮し、周波数方向に±10%の拡張を行い、設計用床応答曲線とする。</p>	<p>図-1-1-6 設計用床応答曲線の作成方針 【2. 床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方法】 【2.1 基本方針】 2. 床応答スペクトルに対し、MOX燃料加工施設の固有周期のシフトを考慮し、周波数方向に±10%の拡張を行い、設計用床応答曲線とする。</p>		<p>(各設備の耐震評価に用いる設計用床応答曲線の考え方については、共通方針であることから、資料4の「解析・評価にて「グループボックス (オープンポートボックス、フードを含む)」」を代表して説明する。</p>		

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類構成(1)	添付書類 説明内容(1)	添付書類 構成(2)	添付書類 説明内容(2)	説明対象	申請対象設備(2項変更②)	申請対象設備(1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載		第2回申請		既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料			
														設計説明分類(下記は代表)	各基本設計方針の対象となる範囲(対象範囲は資料1別添参照)	設計項目	設計項目の考え方			説明グループの考え方		
														設計説明分類(下記は代表)	各基本設計方針の対象となる範囲(対象範囲は資料1別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方				
														【買点系モデル】	(施設共通の基本設計方針のため)	構造設計(構造強度、寸法、断面特性、材料特性、質量、固有周期、拘束条件、減衰定数)	61-1-①と同じ。	61-1-①と同じ。	61-1-①と同じ。	61-1-①と同じ。		
														【買点系モデル】	(施設共通の基本設計方針のため)	構造設計(構造強度、寸法、断面特性、材料特性、質量、固有周期、拘束条件、減衰定数)	61-1-②と同じ。	61-1-②と同じ。	61-1-②と同じ。	61-1-②と同じ。		
														【買点系モデル】	(施設共通の基本設計方針のため)	構造設計(構造強度、寸法、断面特性、材料特性、質量、固有周期、拘束条件、減衰定数)	61-1-③と同じ。	61-1-③と同じ。	61-1-③と同じ。	61-1-③と同じ。		
														【買点系モデル】	(施設共通の基本設計方針のため)	構造設計(構造強度、寸法、断面特性、材料特性、質量、固有周期、拘束条件、減衰定数)	61-1-④と同じ。	61-1-④と同じ。	61-1-④と同じ。	61-1-④と同じ。		
														【買点系モデル】	(施設共通の基本設計方針のため)	構造設計(構造強度、寸法、断面特性、材料特性、質量、固有周期、拘束条件、減衰定数)	61-1-⑤と同じ。	61-1-⑤と同じ。	61-1-⑤と同じ。	61-1-⑤と同じ。		
														【買点系モデル】	(施設共通の基本設計方針のため)	構造設計(構造強度、寸法、断面特性、材料特性、質量、固有周期、拘束条件、減衰定数)	61-1-⑥と同じ。	61-1-⑥と同じ。	61-1-⑥と同じ。	61-1-⑥と同じ。		

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成 (1)	添付書類 説明内容 (1)	添付書類 構成 (2)	添付書類 説明内容 (2)	説明対象	申請対象設備 (2項更新)	申請対象設備 (1項新規)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	第2回申請					
															設計説明分類 (工監代表)	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点
61-1	(ウ) 荷重の組合せと許容限界 耐震設計における荷重の組合せと許容限界は、以下によるものとする。 耐震設計においては、安全率を1.25とし、必要強度を有する設計とする。 また、必要強度を有する設計とする。	定義 評価要求	地震共通 基本設計方針 (機能維持の設計)	基本方針 評価条件	Ⅲ-1-1 耐震設計の基本方針 【5. 機能維持の基本方針】 【5.2 機能維持】 a. 機能維持の基本方針 b. 機能維持	Ⅲ-1-1-1 8 機能維持の基本方針 a. 機能維持	Ⅲ-1-1-1 8 機能維持の基本方針 【1. 機能維持】 【2. 機能維持】 【3. 機能・配管系】 (2)機器・配管系 機能として機器・配管系に要求される機能のうち、遮断機能、換気機、排気機等の取付機能、止水機能及び貯留機能については、「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保することで、当該機能が維持できる設計とする。 (3)閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、支援機能、火災防護機能、換気機能、地下排水機能、分析済液処理機能、ユーティリティ機能及び電気機能については、「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保するとともに、当該機能が要求される各施設の特性に応じて、動的機能を維持する設計とする。 (4)閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、支援機能、火災防護機能、換気機能、地下排水機能、漏えい検知機能、分析済液処理機能、ユーティリティ機能及び電気機能については、「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保するとともに、当該機能が要求される各施設の特性に応じて、電気機能を維持する設計とする。 以下に示す機能については、機能維持の設計方針を示す。 a. 安全機能を有する施設 (a) 動的機能維持 (b) 電気的機能維持 (c) 閉じ込め機能の維持 (d) 電気的機能維持 (e) 閉じ込め機能の維持 (f) 電気的機能維持 (g) 閉じ込め機能の維持 b. 重大事故等対応施設 (a) 動的機能維持 (b) 電気的機能維持 (c) 閉じ込め機能の維持	Ⅲ-1-1-1 8 機能維持の基本方針 【1. 機能維持】 【2. 機能維持】 【3. 機能・配管系】 (2)機器・配管系 機能として機器・配管系に要求される機能のうち、遮断機能、換気機、排気機等の取付機能、止水機能及び貯留機能については、「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保することで、当該機能が維持できる設計とする。 (3)閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、支援機能、火災防護機能、換気機能、地下排水機能、分析済液処理機能、ユーティリティ機能及び電気機能については、「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保するとともに、当該機能が要求される各施設の特性に応じて、動的機能を維持する設計とする。 (4)閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、支援機能、火災防護機能、換気機能、地下排水機能、漏えい検知機能、分析済液処理機能、ユーティリティ機能及び電気機能については、「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保するとともに、当該機能が要求される各施設の特性に応じて、電気機能を維持する設計とする。 以下に示す機能については、機能維持の設計方針を示す。 a. 安全機能を有する施設 (a) 動的機能維持 (b) 電気的機能維持 (c) 閉じ込め機能の維持 (d) 電気的機能維持 (e) 閉じ込め機能の維持 (f) 電気的機能維持 (g) 閉じ込め機能の維持 b. 重大事故等対応施設 (a) 動的機能維持 (b) 電気的機能維持 (c) 閉じ込め機能の維持	○	施設共通 基本設計方針 (機能維持の設計)	施設共通 基本設計方針 (機能維持の設計)	—	Ⅲ-1-1 耐震設計の基本方針 【5. 機能維持の基本方針】 【5.2 機能維持】 (2)機器・配管系 機能として機器・配管系に要求される機能のうち、遮断機能、換気機、排気機等の取付機能、止水機能及び貯留機能については、「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保することで、当該機能が維持できる設計とする。 (3)閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、支援機能、火災防護機能、換気機能、地下排水機能、分析済液処理機能、ユーティリティ機能及び電気機能については、「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保するとともに、当該機能が要求される各施設の特性に応じて、動的機能を維持する設計とする。 (4)閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、支援機能、火災防護機能、換気機能、地下排水機能、漏えい検知機能、分析済液処理機能、ユーティリティ機能及び電気機能については、「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保するとともに、当該機能が要求される各施設の特性に応じて、電気機能を維持する設計とする。 以下に示す機能については、機能維持の設計方針を示す。 a. 安全機能を有する施設 (a) 動的機能維持 (b) 電気的機能維持 (c) 閉じ込め機能の維持 (d) 電気的機能維持 (e) 閉じ込め機能の維持 (f) 電気的機能維持 (g) 閉じ込め機能の維持 b. 重大事故等対応施設 (a) 動的機能維持 (b) 電気的機能維持 (c) 閉じ込め機能の維持	設計説明分類 (工監代表)	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料
61-2	h. 耐震設計上考慮する状態 地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 (a) 安全機能を有する施設 イ、 建物・構築物 ロ、 通常時の状態 MOX燃料加工施設が運転している状態。 (ウ) 設計用自然条件 設計上基本的に考慮しおそれなければならない自然条件(積雪、風)。	定義	基本方針	基本方針 評価条件	Ⅲ-1-1 耐震設計の基本方針 【5. 機能維持の基本方針】 【5.1 構造強度】 【5.1.1 耐震設計上考慮する状態】 a. 安全機能を有する施設 イ、 建物・構築物 ロ、 通常時の状態 MOX燃料加工施設が運転している状態。 (ウ) 設計用自然条件 設計上基本的に考慮しおそれなければならない自然条件(積雪、風)。	—	—	—	—	(第2回の申請対象設備について第1回から追加で説明すべき事項はない)	第1回申請と同一	—	—	—	—	(定義のため)	—			
62	h. 機器・配管系 (イ) 通常時の状態 MOX燃料加工施設が運転している状態。 (ロ) 設計基準事故時の状態 当該状態が発生した場合にはMOX燃料加工施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事故が発生した状態。 (ハ) 設計用自然条件 設計上基本的に考慮しおそれなければならない自然条件(積雪、風)。	定義	基本方針	基本方針 評価条件	Ⅲ-1-1 耐震設計の基本方針 【5. 機能維持の基本方針】 【5.1 構造強度】 【5.1.1 耐震設計上考慮する状態】 a. 安全機能を有する施設 イ、 建物・構築物 ロ、 通常時の状態 MOX燃料加工施設が運転している状態。 (ウ) 設計基準事故時の状態 当該状態が発生した場合にはMOX燃料加工施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事故が発生した状態。 (ハ) 設計用自然条件 設計上基本的に考慮しおそれなければならない自然条件(積雪、風)。	—	—	—	—	—	(第2回の申請対象設備について第1回から追加で説明すべき事項はない)	第1回申請と同一	—	—	—	—	—	(定義のため)	—	
63	(b) 重大事故等対応施設 イ、 建物・構築物 ロ、 通常時の状態 MOX燃料加工施設が運転している状態。 (ウ) 重大事故等時の状態 当該状態が発生した場合にはMOX燃料加工施設が、重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態となり、重大事故等対応施設の機能を必要とする状態。 (ハ) 設計用自然条件 設計上基本的に考慮しおそれなければならない自然条件(積雪、風)。	定義	基本方針	基本方針 評価条件	Ⅲ-1-1 耐震設計の基本方針 【5. 機能維持の基本方針】 【5.1 構造強度】 【5.1.1 耐震設計上考慮する状態】 a. 安全機能を有する施設 イ、 建物・構築物 ロ、 通常時の状態 MOX燃料加工施設が運転している状態。 (ウ) 設計基準事故時の状態 当該状態が発生した場合にはMOX燃料加工施設が、重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態となり、重大事故等対応施設の機能を必要とする状態。 (ハ) 設計用自然条件 設計上基本的に考慮しおそれなければならない自然条件(積雪、風)。	—	—	—	—	—	(第2回の申請対象設備について第1回から追加で説明すべき事項はない)	第1回申請と同一	—	—	—	—	—	(定義のため)	—	
64	h. 機器・配管系 (イ) 通常時の状態 MOX燃料加工施設が運転している状態。 (ロ) 設計基準事故時の状態 当該状態が発生した場合にはMOX燃料加工施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事故が発生した状態。 (ハ) 設計用自然条件 設計上基本的に考慮しおそれなければならない自然条件(積雪、風)。	定義	基本方針	基本方針 評価条件	Ⅲ-1-1 耐震設計の基本方針 【5. 機能維持の基本方針】 【5.1 構造強度】 【5.1.1 耐震設計上考慮する状態】 a. 安全機能を有する施設 イ、 建物・構築物 ロ、 通常時の状態 MOX燃料加工施設が運転している状態。 (ウ) 設計基準事故時の状態 当該状態が発生した場合にはMOX燃料加工施設が、重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態となり、重大事故等対応施設の機能を必要とする状態。 (ハ) 設計用自然条件 設計上基本的に考慮しおそれなければならない自然条件(積雪、風)。	—	—	—	—	—	(第2回の申請対象設備について第1回から追加で説明すべき事項はない)	第1回申請と同一	—	—	—	—	—	—	(定義のため)	—

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成 (1)	添付書類 説明内容 (1)	添付書類 構成 (2)	添付書類 説明内容 (2)	説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計図書分類 (下記は代表)	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料別添付参照)	設計項目	設計項目の考え方	設計項目の考え方	既知可からの変更点	関連する個別補足説明資料	
70	ロ、機器・配管系 (イ) Sクラスの機器・配管系については、通常時に作用している荷重及び設計基本事故時に生じる荷重と基本地震動Sdによる地震力、弾性設計用地震動Sdによる地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 (ロ) Bクラスの機器・配管系については、通常時に作用している荷重と共振影響検算時の地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 (ハ) Cクラスの機器・配管系については、通常時に作用している荷重と静的地震力とを組み合わせる。 なお、屋外に設置される施設については、建物・構築物と同様に地震荷重及び風荷重を組み合わせる。	性能評価要求	施設共通 基本設計方針 (安全機能を有する施設の機器・配管系の荷重の組合せ)	基本方針評価条件	Ⅱ-1-1 耐震設計の基本方針 Ⅱ-1-1-1 耐震設計の基本方針 【5. 機能維持の基本方針】 【5.1 構造強度】 【5.1.3 荷重の組合せ】 Ⅱ. 機能維持の基本方針 5.1 構造強度 5.1.3 荷重の組合せ	Ⅱ-1-1-1 耐震設計の基本方針 【5. 機能維持の基本方針】 【5.1 構造強度】 【5.1.3 荷重の組合せ】 ・地震力と他の荷重との組合せを示す。 (1) 安全機能を有する施設 (a) Sクラスの機器・配管系については、通常時に作用する荷重、設計基本事故時に生じる荷重と基本地震動Sdによる地震力、弾性設計用地震動Sdによる地震力又は静的地震力と組み合わせる。 (b) Sクラスの機器・配管系については、設計基本事故時の状態のうち、地震によって引き起こされるおそれのある事故等によって施設に作用する荷重は、その事故現象の継続時間等との関係を踏まえ、適切な地震力とを組み合わせる。 (c) Bクラスの機器・配管系については、通常時に作用する荷重と共振影響検算時の地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 (d) Cクラスの機器・配管系については、通常時に作用する荷重と静的地震力とを組み合わせる。 (e) 機器・配管系の設計基本事故(以下本項目では「事故」という。)時に生じるおそれのある荷重については、地震によって引き起こされるおそれのある事故によって作用する荷重及び地震力によって引き起こされるおそれのない事故であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事故によって作用する荷重は、その事故等の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。なお、設計基本事故時の状態に施設に作用する荷重は、通常時に施設に作用する荷重を超えるもの及び長時間施設に作用するものがないため、地震荷重と組み合わせるものはない。 ・屋外に設置される施設については、建物・構築物と同様に地震荷重及び風荷重を組み合わせる。	Ⅱ-1-1-1 8 機能維持の基本方針 【3.1 構造強度上の制限】	Ⅱ-1-1-1 8 機能維持の基本方針 【3.1 構造強度上の制限】 ・構造強度を確保する設計に用いる具体的な荷重の組合せを示す。	施設共通 基本設計方針 (安全機能を有する施設の機器・配管系の荷重の組合せ)	施設共通 基本設計方針 (安全機能を有する施設の機器・配管系の荷重の組合せ)	Ⅱ-1-1-1 耐震設計の基本方針 【5. 機能維持の基本方針】 【5.1 構造強度】 【5.1.3 荷重の組合せ】	Ⅱ-1-1-1 耐震設計の基本方針 【5. 機能維持の基本方針】 【5.1 構造強度】 【5.1.3 荷重の組合せ】	施設共通 基本設計方針 (安全機能を有する施設の機器・配管系の荷重の組合せ)	施設共通 基本設計方針 (安全機能を有する施設の機器・配管系の荷重の組合せ)	施設共通 基本設計方針 (安全機能を有する施設の機器・配管系の荷重の組合せ)	グループボックス 【有重要モデル】 機械装置・搬送設備 【有重要モデル】 フラッグ/ビット/棚 【有重要モデル】 消火設備 【有重要モデル】 防災防護設備 【有重要モデル】 遮断扉、遮断蓋 【有重要モデル】	(施設共通の基本設計方針のため)	評価 (評価条件: 荷重の組合せ、圧力、比重(密度))	上記と同じ。	<6条27条-70(有限要素モデル) 代表以外> ・グループボックスと同等の閉じ込め構造を有する設備 ・換気設備 ・液体の放射性情物を取り扱う設備 ・機械装置・搬送設備 ・フラッグ/ビット/棚 ・排水設備 ・防災防護設備(タンク) ・火災防護設備(シャット) ・警報設備 ・遮断扉・遮断蓋 その他の(管理区域機械空気調設備、空室ガス供給設備) ・その他(被覆施設、組立施設等の設備構成)	—	—
														グループボックス 【有重要モデル】	(施設共通の基本設計方針のため)	評価 (評価条件: 荷重の組合せ、圧力、比重(密度))	上記と同じ。	<6条27条-70(有限要素モデル) 代表以外> ・共通方針であることから、Gr1グループボックス(オープンポートボックス、フットを含む。)の6条27条-70(有限要素モデル)を代表として説明する。	—	—		
														機械装置・搬送設備 【有重要モデル】	(施設共通の基本設計方針のため)	評価 (評価条件: 荷重の組合せ、圧力、比重(密度))	上記と同じ。	<6条27条-70(有限要素モデル) 代表以外> (70-A)と同じ。	—	—		
														フラッグ/ビット/棚 【有重要モデル】	(施設共通の基本設計方針のため)	評価 (評価条件: 荷重の組合せ、圧力、比重(密度))	上記と同じ。	<6条27条-70(有限要素モデル) 代表以外> (70-A)と同じ。	—	—		
														消火設備 【有重要モデル】	(施設共通の基本設計方針のため)	評価 (評価条件: 荷重の組合せ、圧力、比重(密度))	上記と同じ。	<6条27条-70(有限要素モデル) 代表以外> (70-A)と同じ。	—	—		
														防災防護設備 【有重要モデル】	(施設共通の基本設計方針のため)	評価 (評価条件: 荷重の組合せ、圧力、比重(密度))	上記と同じ。	<6条27条-70(有限要素モデル) 代表以外> (70-A)と同じ。	—	—		
														遮断扉、遮断蓋 【有重要モデル】	(施設共通の基本設計方針のため)	評価 (評価条件: 荷重の組合せ、圧力、比重(密度))	上記と同じ。	<6条27条-70(有限要素モデル) 代表以外> (70-A)と同じ。	—	—		

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成 (1)	添付書類 説明内容 (1)	添付書類 構成 (2)	添付書類 説明内容 (2)	第2回申請																	
									説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類 (下段は代表)	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料別添付参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料					
													<p>【電気設備】S、B、B-1、B-2、B-3クラス 【買点系モデル】</p>	<p>― (施設共通の基本設計方針のため)</p>	<p>申請対象設備 (2項変更②)</p>	<p>申請対象設備 (1項新規①)</p>	<p>仕様表</p>	<p>添付書類</p>	<p>添付書類における記載</p>	<p>設計説明分類 (下段は代表)</p> <p>― (施設共通の基本設計方針のため)</p>	<p>各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料別添付参照)</p> <p>― (施設共通の基本設計方針のため)</p>	<p>評価 (評価条件: 荷重の組合せ、圧力、比重(密度))</p>	<p>上記と同じ。</p>	<p>【6条27条-70(買点系モデル) 代表】説明or1 ・機器・配管系の耐震計算で用いる荷重の組合せ、圧力及び比重(密度)については、ドロップボックス等の閉じ込めに係る換気設備の構造に関する耐震設計であるためG1で説明する。また、共通の方針に基づき設定するため、Sクラス、B-1クラス、B-4クラス及びC-1クラスの機器・配管系のうち買点系モデルを用いる設備について、主要な設備である「換気設備」を代表として説明する。</p> <p><6条27条-70(買点系モデル) 代表以外> ・ラック/ピット/棚 ・消火設備 ・大気汚染設備 (タンク)</p> <p><6条27条-70(有限要素モデル) 代表以外> Bクラス及びCクラスについては、(70-A)と同じ。</p>		
													<p>ラック/ピット/棚 : B-1、B-2、B-3クラス 【買点系モデル】</p>	<p>― (施設共通の基本設計方針のため)</p>							<p>評価 (評価条件: 荷重の組合せ、圧力、比重(密度))</p>	<p>上記と同じ。</p>	<p><6条27条-70(買点系モデル) 代表以外>・・・(70-B) ・共通方針であることから、B-1クラス、B-2クラス及びB-3クラスについては、G1「換気設備」の6条27条-70(買点系モデル)を代表として説明する。</p> <p><6条27条-70(有限要素モデル) 代表以外> Cクラスについては、(70-A)と同じ。</p>			
													<p>消火設備 : S、C、C-2クラス 【買点系モデル】</p>	<p>― (施設共通の基本設計方針のため)</p>							<p>評価 (評価条件: 荷重の組合せ、圧力、比重(密度))</p>	<p>上記と同じ。</p>	<p><6条27条-70(買点系モデル) 代表以外> Sクラス及びC-2クラスについては、(70-B)と同じ。</p> <p><6条27条-70(有限要素モデル) 代表以外> Cクラスについては、(70-A)と同じ。</p>			
													<p>大気汚染設備 (タンク) : S、Cクラス 【買点系モデル】</p>	<p>― (施設共通の基本設計方針のため)</p>							<p>評価 (評価条件: 荷重の組合せ、圧力、比重(密度))</p>	<p>上記と同じ。</p>	<p><6条27条-70(買点系モデル) 代表以外> Sクラスについては、(70-B)と同じ。</p> <p><6条27条-70(有限要素モデル) 代表以外> Cクラスについては、(70-A)と同じ。</p>			
													<p>電気設備 : S、B-1、B-2、B-3クラス 【標準支持期間】</p>	<p>― (施設共通の基本設計方針のため)</p>								<p>評価 (評価条件: 荷重の組合せ、圧力、比重(密度))</p>	<p>上記と同じ。</p>	<p>【6条27条-70(標準支持期間) 代表】説明or1 ・機器・配管系の耐震計算で用いる荷重の組合せ、圧力及び比重(密度)については、ドロップボックス等の閉じ込めに係る換気設備の構造に関する耐震設計であるためG1で説明する。また、共通の方針に基づき設定するため、Sクラス、B-1クラス及びB-4クラスの機器・配管系のうち標準支持期間を用いる設備について、主要な設備である「換気設備」を代表として説明する。</p> <p>・標準支持期間を用いた評価方法は神奈川建設の第10回申請で説明しているため、MOX燃料加工施設も同様の評価方法であることを説明する。</p> <p><6条27条-70(標準支持期間) 代表以外> ・消火設備 ・大気汚染設備 (タンク)</p> <p><6条27条-70(有限要素モデル) 代表以外> Cクラスについては、(70-A)と同じ。</p>		
													<p>消火設備 : S、C、C-2クラス 【標準支持期間】</p>	<p>― (施設共通の基本設計方針のため)</p>							<p>評価 (評価条件: 荷重の組合せ、圧力、比重(密度))</p>	<p>上記と同じ。</p>	<p><6条27条-70(標準支持期間) 代表以外>・・・(70-C) ・共通方針であることから、Sクラス及びC-2クラスについては、G1「換気設備」の6条27条-70(標準支持期間)を代表として説明する。</p> <p><6条27条-70(有限要素モデル) 代表以外> Cクラスについては、(70-A)と同じ。</p>			
													<p>大気汚染設備 (タンク) : S、Cクラス 【標準支持期間】</p>	<p>― (施設共通の基本設計方針のため)</p>							<p>評価 (評価条件: 荷重の組合せ、圧力、比重(密度))</p>	<p>上記と同じ。</p>	<p><6条27条-70(標準支持期間) 代表以外> Sクラスについては、(70-C)と同じ。</p> <p><6条27条-70(有限要素モデル) 代表以外> Cクラスについては、(70-A)と同じ。</p>			

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成 (1)	添付書類 説明内容 (1)	添付書類 構成 (2)	添付書類 説明内容 (2)	説明対象	申請対象設備 (2項変更)	申請対象設備 (1項新規)	仕様書	添付書類	添付書類における記載	添付申請書					
															設計説明分欄 (工費目次代表)	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料別添付参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点
															<p>躯体の鉛直耐力値を取り扱う設備: <6級クラス ※二階階層のうち、外配管を8クラスとする。</p> <p>警報設備等: Cクラス</p> <p>その他(警備施設、地盤改良設備、変素ガス供給設備): Cクラス</p> <p>その他(被覆施設、組立施設等の設備構成): Cクラス</p>	<p>評価(評価条件: 荷重の組合せ、圧力、比重(密度))</p> <p>評価(評価条件: 荷重の組合せ、圧力、比重(密度))</p> <p>評価(評価条件: 荷重の組合せ、圧力、比重(密度))</p> <p>評価(評価条件: 荷重の組合せ、圧力、比重(密度))</p>	<p>上記と同じ。</p> <p>上記と同じ。</p> <p>上記と同じ。</p> <p>上記と同じ。</p>	<p><6級27条-70(有限要素モデル) 代表以外></p> <p><6級27条-70(有限要素モデル) 代表以外></p> <p><6級27条-70(有限要素モデル) 代表以外></p> <p><6級27条-70(有限要素モデル) 代表以外></p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>
71	<p>(b) 重大事故等対処施設以外の、建築物・構築物(イ) 常設耐震重要重大事故等対処施設が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、通常時に作用している荷重(固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧)、積雪荷重、風荷重及び基準地震動 S s による地震力とを組み合わせる。</p> <p>(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処施設が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、通常時に作用している荷重(固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧)、積雪荷重、風荷重及び重大事故等時の状態での施設に作用する荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがある事象による荷重と、基準地震動 S s による地震力とを組み合わせる。</p> <p>(ハ) 常設耐震重要重大事故等対処施設が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、通常時に作用している荷重(固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧)、積雪荷重、風荷重及び重大事故等時の状態での施設に作用する荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがある事象による荷重と、基準地震動 S s による地震力とを組み合わせる。</p> <p>(ニ) 常設耐震重要重大事故等対処施設以外の常設耐震重要重大事故等対処施設が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、通常時に作用している荷重(固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧)、積雪荷重及び風荷重と、弾性設計用地震動 S d による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。この際、通常時に作用している荷重のうち、土圧及び水圧については、基準地震動 S s による地震力又は弾性設計用地震動 S d による地震力とを組み合わせる場合は、当該地震時の土圧及び水圧とする。</p>	<p>定額評価要求 基本設計方針 評価方法</p>	<p>施設共通 基本設計方針 (重大事故等対処施設の建物・構築物の荷重の組合せ)</p>	<p>基本方針 評価方法</p>	<p>Ⅲ-1-1 耐震設計の基本方針</p>	<p>Ⅲ-1-1-1 耐震設計の基本方針 【5.1 機能維持の基本方針】 【5.1.1 構造強度】 【5.1.1.1 荷重の組合せ】 S. 機能維持の基本方針 5.1.1 構造強度 S.1.3 荷重の組合せ</p>	<p>Ⅲ-1-1-1-8 機能維持の基本方針 【3.1 構造強度上の制限】</p>	<p>Ⅲ-1-1-1-8 機能維持の基本方針 【3.1 構造強度上の制限】</p>	○	—	施設共通 基本設計方針 重大事故等対処施設の建物・構築物の荷重の組合せ)	—	Ⅲ-1-1-1 耐震設計の基本方針 【5.1 機能維持の基本方針】 【5.1.1 構造強度】 【5.1.1.1 荷重の組合せ】 S. 機能維持の基本方針 5.1.1 構造強度 S.1.3 荷重の組合せ	<p>Ⅲ-1-1-1 耐震設計の基本方針 【5.1 機能維持の基本方針】 【5.1.1 構造強度】 【5.1.1.1 荷重の組合せ】 S. 機能維持の基本方針 5.1.1 構造強度 S.1.3 荷重の組合せ</p>	<p>施設共通 基本設計方針 (施設共通の基本設計方針のため)</p>	<p>評価(評価条件: 荷重の組合せ、圧力、比重(密度))</p>	<p>上記と同じ。</p>	<p><6級27条-69(代表以外)> ・重大事故等対処施設の建物・構築物の荷重の組合せについては、Sクラスの荷重の組合せのうち、静的地震力を除いた条件と同じであり、基本方針であることから、G3「換気設備」の6級27条-69を代表として説明する。</p>	<p>—</p>	<p>—</p>

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成 (1)	添付書類 説明内容 (1)	添付書類 構成 (2)	添付書類 説明内容 (2)	説明対象	申請対象設備 (2項変更)	申請対象設備 (1項新規)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	第2回申請						
															設計説明分類 (工費は代表)	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料別添付参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料
72	<p>ロ、機器・配管系 (イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については、通常時に作用している荷重と基準地震動 S s による地盤力を組み合わせる。</p> <p>(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処施設の機器・配管系については、通常時に作用している荷重と基準地震動 S s による地盤力を組み合わせる。</p> <p>(ハ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処施設の機器・配管系については、通常時に作用している荷重と基準地震動 S s による地盤力を組み合わせるものはない。</p> <p>(ニ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処施設の機器・配管系については、通常時に作用している荷重と弾性設計用地震動 S d による地盤力又は静的地盤力と組み合わせる。</p> <p>なお、屋外に設置される施設については、建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。</p>	<p>定額評価要求</p> <p>基本設計評価方法</p> <p>Ⅱ-1-1 耐震設計の基本方針</p> <p>Ⅲ-1.3 構造強度</p> <p>Ⅲ-1.3 荷重の組合せ</p>	<p>Ⅲ-1-1-1 耐震設計の基本方針</p> <p>Ⅲ-1.3 構造強度</p> <p>Ⅲ-1.3 荷重の組合せ</p>	<p>【5. 機能維持の基本方針】</p> <p>【5.1.3 荷重の組合せ】</p> <p>・地盤力と他の荷重との組合せを示す。</p> <p>(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については、通常時に作用している荷重と基準地震動 S s による地盤力を組み合わせる。</p> <p>(ハ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処施設の機器・配管系については、通常時に作用している荷重と基準地震動 S s による地盤力を組み合わせるものはない。</p> <p>(ニ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処施設の機器・配管系については、通常時に作用している荷重と弾性設計用地震動 S d による地盤力又は静的地盤力と組み合わせる。</p> <p>・屋外に設置される施設については、建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。</p>	<p>Ⅲ-1-1-1 8 機能維持の基本方針</p> <p>【3.1 構造強度上の制限】</p>	<p>○</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>Ⅲ-1-1-1 8 機能維持の基本方針</p> <p>Ⅲ-1.3 構造強度</p> <p>Ⅲ-1.3 荷重の組合せ</p>	<p>Ⅲ-1-1-1 8 機能維持の基本方針</p> <p>Ⅲ-1.3 構造強度</p> <p>Ⅲ-1.3 荷重の組合せ</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>Ⅲ-1-1-1 8 機能維持の基本方針</p> <p>Ⅲ-1.3 構造強度</p> <p>Ⅲ-1.3 荷重の組合せ</p>	<p>【5. 機能維持の基本方針】</p> <p>【5.1.3 荷重の組合せ】</p> <p>・地盤力と他の荷重との組合せを示す。</p> <p>(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については、通常時に作用している荷重と基準地震動 S s による地盤力を組み合わせる。</p> <p>(ハ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処施設の機器・配管系については、通常時に作用している荷重と基準地震動 S s による地盤力を組み合わせるものはない。</p> <p>(ニ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処施設の機器・配管系については、通常時に作用している荷重と弾性設計用地震動 S d による地盤力又は静的地盤力と組み合わせる。</p> <p>・屋外に設置される施設については、建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。</p>	<p>換気設備</p> <p>【買点系モデル】</p> <p>(施設共通の基本設計方針のため)</p>	<p>各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料別添付参照)</p>	<p>評価 (評価条件: 荷重の組合せ、圧力、比重(密度))</p>	<p>換気設備の耐震設計で用いる荷重の組合せ、圧力及び比重(密度)については、資料4の解析・評価にて説明する。</p>	<p><6条27条-70(買点系モデル) 代 表以外></p> <p>・重大事故等対処設備の荷重の組合せ、圧力及び比重(密度)については、Sクラスの荷重の組合せのうち静的地盤力を用いた条件と同じであり、共通方針であることから、G1(換気設備)の6条27条-70(買点系モデル)を代表として説明する。</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
															<p>換気設備</p> <p>【標準支持間隔】</p> <p>(施設共通の基本設計方針のため)</p>	<p>評価 (評価条件: 荷重の組合せ、圧力、比重(密度))</p>	<p>上記と同じ。</p>	<p><6条27条-70(標準支持間隔) 代 表以外></p> <p>・重大事故等対処設備の荷重の組合せ、圧力及び比重(密度)については、Sクラスの荷重の組合せのうち静的地盤力を用いた条件と同じであり、共通方針であることから、G1(換気設備)の6条27条-70(標準支持間隔)を代表として説明する。</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な内容	展開事項	添付書類 構成 (1)	添付書類 説明内容 (1)	添付書類 構成 (2)	添付書類 説明内容 (2)	第2回申請													
									説明対象	申請対象設備 (2項変更)	申請対象設備 (1項新規)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類 (工費は代表)	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料1別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料	
74	許容限界 各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は、以下のとおりとし、安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等が適用されている値を用いる。	制限定額 【6.27条-75~85】	基本方針	基本方針評価方法	Ⅲ-1-1-1 耐震設計の基本方針 5. 機能維持の基本方針 【5.1 許容限界】 6. 機能維持の基本方針 【5.1 許容限界】	Ⅲ-1-1-1 耐震設計の基本方針 【5. 機能維持の基本方針】 【5.1 許容限界】 【5.1.5 許容限界】 ・各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界を示す。 【EAG401】等の安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等が適用されている値を用いる。	—	—	説明対象 —	申請対象設備 (2項変更) —	申請対象設備 (1項新規) —	仕様表 —	添付書類 —	添付書類における記載 —	設計説明分類 (工費は代表) —	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料1別添参照) —	設計項目 —	設計項目の考え方 —	説明グループの考え方 —	既認可からの変更点 —	関連する個別補足説明資料 —	
										(第2回の申請対象設備について第1回から追加で説明すべき事項はない)												
										(基本設計方針No.75~85に係る冒頭宣言のため)												
75	(a) 安全機能を有する建築物・構築物 (イ) Sクラスの建物・構築物 Ⅰ. 基準地震動Ssによる地震力との組合せに対する許容限界 Ⅱ. 建築物全体としての変形能力(耐震設計のせん断ひずみ)が終局耐力時のせん断ひずみに応力に対して、安全な安全余裕を有することとする。 Ⅲ. 終局耐力とは、建築物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき、その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし、現在の築造水準に基づき適切に定めるものとする。 Ⅳ. 弾性設計用地震動Sdによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 Ⅴ. 地盤力に対しておおよわ弾性状態に留まるとし、発生する応力に対して、建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 【8. ダクタリティに関する考慮】 ・鋼筋材加工施設は、構造安全性を一層高めるために、材料の選定等に留意し、その構造体のダクタリティを高めるよう設計する。具体的には「Ⅲ-1-1-9 構造計画、材料選択上の留意点」に示す。	定額 評価要求	施設共通 基本設計方針 (Sクラスの建物・構築物の許容限界)	基本方針評価方法	Ⅲ-1-1-1 耐震設計の基本方針 5. 機能維持の基本方針 【5.1 許容限界】 6. ダクタリティに関する考慮	Ⅲ-1-1-1 耐震設計の基本方針 【5. 機能維持の基本方針】 【5.1 許容限界】 【5.1.5 許容限界】 ・地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界を示す。 (1)安全機能を有する施設 a. 建物・構築物 b) Sクラスの建物・構築物 Ⅱ. 建築物全体としての変形能力(耐震設計のせん断ひずみ)が終局耐力時のせん断ひずみに応力等に対して、安全な安全余裕を持たせることとする。 Ⅲ. 終局耐力とは、建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき、その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし、現在の築造水準に基づき適切に定めるものとする。 Ⅳ. 弾性設計用地震動Sdによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 Ⅴ. 地盤力に対しておおよわ弾性状態に留まるとし、発生する応力に対して、建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 【8. ダクタリティに関する考慮】 ・鋼筋材加工施設は、構造安全性を一層高めるために、材料の選定等に留意し、その構造体のダクタリティを高めるよう設計する。具体的には「Ⅲ-1-1-9 構造計画、材料選択上の留意点」に示す。	Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針 【3.1 構造強度上の制限】	Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針 【3.1 構造強度上の制限】 ・構造強度を確保する設計に用いる具体的な許容限界を示す。	説明対象 基本設計方針 (Sクラスの建物・構築物の許容限界)	申請対象設備 —	申請対象設備 —	仕様表 —	添付書類 —	添付書類における記載 —	施設設備(工費は代表) 【建築物・構築物】 (施設共通の基本設計方針のため)	評価(評価案件:許容限界) —	建築物の耐震設計で用いる許容限界については、資料4の解説・評価にて説明する。	【6.27条-75】説明G3 ・建物・構築物の耐震計算で用いる許容限界については、資料4の解説・評価にて説明する。	—	—	—	—
76	(ロ) Bクラス及びCクラスの建物・構築物 上記(イ)Ⅲによる許容応力度を許容限界とする。	定額 評価要求	施設共通 基本設計方針 (Bクラス及びCクラスの建物・構築)	基本方針評価方法	Ⅲ-1-1-1 耐震設計の基本方針 5. 機能維持の基本方針 【5.1 許容限界】 6. Bクラス及びCクラスの建物・構築物 【5.1 許容限界】	Ⅲ-1-1-1 耐震設計の基本方針 【5. 機能維持の基本方針】 【5.1 許容限界】 【5.1.5 許容限界】 (1)安全機能を有する施設 a. 建物・構築物 b) Bクラス及びCクラスの建物・構築物 上記(ロ)による許容応力度を許容限界とする。	Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針 【3.1 構造強度上の制限】	Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針 【3.1 構造強度上の制限】 ・構造強度を確保する設計に用いる具体的な許容限界を示す。	説明対象 基本設計方針 (Bクラス及びCクラスの建物・構築)	申請対象設備 —	申請対象設備 —	仕様表 —	添付書類 —	添付書類における記載 —	施設設備(工費は代表) —	評価(評価案件:許容限界) —	Bクラス及びCクラスの建物・構築物の耐震設計の許容限界については、資料4の解説・評価にて説明する。	【6.27条-76】(代表)説明G3 ・Bクラス及びCクラスの建物・構築物の耐震計算で用いる許容限界については、資料4の解説・評価にて説明する。	—	—	—	—
										(第2回の申請対象設備について第1回から追加で説明すべき事項はない)												
										(第2回申請対象外のため)												
77	(ハ) 建物・構築物の保有水平耐力 建物・構築物(土木構造物を除く。)については、当該建物・構築物の保有水平耐力が必要な水平耐力に対して、耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認する。	定額 評価要求	施設共通 基本設計方針 (保有水平耐力)	基本方針評価方法	Ⅲ-1-1-1 耐震設計の基本方針 5. 機能維持の基本方針 【5.1 許容限界】 6. 建築物の保有水平耐力 【5.1 許容限界】	Ⅲ-1-1-1 耐震設計の基本方針 【5. 機能維持の基本方針】 【5.1 許容限界】 【5.1.5 許容限界】 (1)安全機能を有する施設 a. 建物・構築物 b) 建物・構築物の保有水平耐力 (2)建物・構築物(土木構造物を除く。)については、当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して、耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認する。	Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針 【3.1 構造強度上の制限】	Ⅲ-1-1-8 機能維持の基本方針 【3.1 構造強度上の制限】 ・構造強度を確保する設計に用いる具体的な許容限界を示す。	説明対象 基本設計方針 (保有水平耐力)	申請対象設備 —	申請対象設備 —	仕様表 —	添付書類 —	添付書類における記載 —	施設設備(工費は代表) —	評価(評価案件:許容限界) —	保有水平耐力については、当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して、耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認する。	【6.27条-76】(代表以外) ・共通方針であることから、Gr3「換気設備」の6.27条-76を代表として説明する。	—	—	—	—
										(第2回申請対象外のため)												

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成 (1)	添付書類 説明内容 (1)	添付書類 構成 (2)	添付書類 説明内容 (2)	添付書類				添付書類における記載	添付書類の分類 (下段に代表)	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料別添付書類)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料
									説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表								
79	(ロ) Bクラス及びCクラス上の機器・配管系上記(イ)Bによる応力を許容限界とする。	定額評価要求	施設共通 基本設計方針 (Bクラス及びCクラスの機器・配管系の許容限界)	基本方針 評価方法	Ⅲ-1-1 前期設計の基本方針 5. 機能維持の基本方針 5.1 構造強度 5.1.5 許容限界	【5. 機能維持の基本方針】 【5.1 構造強度】 ・地震力その他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界を示す。 (1)安全機能を有する施設 a. 機器・配管系 (ロ) Bクラス及びCクラスの機器・配管系 ・上記b.(a)ロ.による応力を許容限界とする。	Ⅲ-1-1-1 8 機能維持の基本方針 3.1 構造強度上の制限	Ⅲ-1-1-1 8 機能維持の基本方針 【3.1 構造強度】 ・構造強度を確保する設計に用いる具体的な許容限界を示す。	○	施設共通 基本設計方針 (Bクラス及びCクラスの機器・配管系の許容限界)	—	Ⅲ-1-1 前期設計の基本方針 5. 機能維持の基本方針 5.1 構造強度 5.1.5 許容限界	【5. 機能維持の基本方針】 【5.1 構造強度】 ・地震力その他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界を示す。 (1)安全機能を有する施設 a. 機器・配管系 (ロ) Bクラス及びCクラスの機器・配管系 ・上記b.(a)ロ.による応力を許容限界とする。	グループボックス (オープンボトム・クローズド・フットを含む。)・B1-Cクラス 【重要要素モデル】	—	評価 (評価条件: 許容限界)	Bクラス及びCクラスの機器・配管系の耐震計算で用いる許容限界については、資料の解釈・評価にて説明する。	<6条27条-79 (代表以外)> Bクラス及びCクラスの機器・配管系の耐震計算で用いる許容限界については、資料の解釈・評価にて説明する。	—	—
													グループボックスと同様の閉じ込め機能を有する設備; B-1クラス 【重要要素モデル】	—	評価 (評価条件: 許容限界)	上記と同じ。	<6条27条-79 (代表以外)> ・共通方針であることから、6r1グループボックス (オープンボトムボックス、フットを含む。)の6条27条-79を代表として説明する。	—	—	
													換気設備: B, B-1, Cクラス 【買入系モデル】 【標準支持期間】	—	評価 (評価条件: 許容限界)	上記と同じ。	<6条27条-79 (代表以外)> 上記と同じ。	/	—	
													液体の放射性物質を取り扱う設備; Cクラス 密二重配管のうち、外配管をBクラスとする。	—	評価 (評価条件: 許容限界)	上記と同じ。	<6条27条-79 (代表以外)> 上記と同じ。	—	—	
													機械装置・搬送設備: B, B-1, Cクラス 【重要要素モデル】	—	評価 (評価条件: 許容限界)	上記と同じ。	<6条27条-79 (代表以外)> 上記と同じ。	—	—	
													フック/ピット/層: B, B-1, B-3クラス 【重要要素モデル】 【買入系モデル】	—	評価 (評価条件: 許容限界)	上記と同じ。	<6条27条-79 (代表以外)> 上記と同じ。	—	—	
													消火設備: Cクラス 【重要要素モデル】	—	評価 (評価条件: 許容限界)	上記と同じ。	<6条27条-79 (代表以外)> 上記と同じ。	/	—	
													防火防護設備 (ダンパー): Cクラス	—	評価 (評価条件: 許容限界)	上記と同じ。	<6条27条-79 (代表以外)> 上記と同じ。	/	—	
													防火防護設備 (シャッタ): Cクラス	—	評価 (評価条件: 許容限界)	上記と同じ。	<6条27条-79 (代表以外)> 上記と同じ。	/	—	
													警報設備等: Cクラス	—	評価 (評価条件: 許容限界)	上記と同じ。	<6条27条-79 (代表以外)> 上記と同じ。	/	—	
													遮蔽層、遮蔽蓋: B, B-1, Cクラス 【重要要素モデル】	—	評価 (評価条件: 許容限界)	上記と同じ。	<6条27条-79 (代表以外)> 上記と同じ。	—	—	
													その他 (非管理区域機械空調設備、酸素ガス供給設備): Cクラス	—	評価 (評価条件: 許容限界)	上記と同じ。	<6条27条-79 (代表以外)> 上記と同じ。	—	—	
													その他 (被覆施設、組立施設等の設備構成): Cクラス	—	評価 (評価条件: 許容限界)	上記と同じ。	<6条27条-79 (代表以外)> 上記と同じ。	—	—	

令和 5 年 11 月 7 日 R5

第 10 条 閉じ込めの機能、
第 21 条 核燃料物質等による汚染の防止

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請											
							説明対象	申請対象設備 (0項変更)	申請対象設備 (1項新規)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料別添付参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点
			・回収粉末容器搬送装置 ・搬送トレイ搬出装置 ・装置管理装置 ・部材供給装置 (部材供給部) ・搬入溶接装置 ・除塵装置 ・燃焼制御装置 ・溶接材料前処理装置 ・バレット保管容器搬送装置 ・乾燥ホータ搬送装置 ・施設共通 基本設計方針 (閉じ込め機能の維持)				管理設備 スタック編成設備 等	管理設備等				グループボックスと同程度の閉じ込め機能を有する設備	10条D) グループボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備	構造設計	・スタック乾燥装置の負圧を維持するための漏えい無い構造については、構造設計にて説明する。	【10条-3】説明G3 ・スタック乾燥装置の負圧を維持するための漏えい無い構造については、グループボックス (オープンポートボックス、フードを含む。) の閉じ込めの機能とは別個に説明が可能であるため、説明G3にて説明する。		
												換気設備	10条C) グループボックスの負圧維持、オープンポートボックス及びフードの開口部からの空気流入風速を確保するための排気系統については、グループボックス (オープンポートボックス、フードを含む。) の閉じ込めの機能とは別個に説明が可能であるため、説明G1にて説明する。	システム設計	・グループボックス等の負圧維持、オープンポートボックス及びフードの開口部からの空気流入風速を確保するための排気系統については、グループボックス (オープンポートボックス、フードを含む。) の閉じ込めの機能とは別個に説明が可能であるため、説明G1にて説明する。	【10条-3】説明G1 ・グループボックス等の負圧維持、オープンポートボックス及びフードの開口部からの空気流入風速を確保するための排気系統については、グループボックス (オープンポートボックス、フードを含む。) の閉じ込めの機能とは別個に説明が可能であるため、説明G1にて説明する。		
												換気設備・集塵設備	10条F) シャッタ、弁を有する内装機器	構造設計	・グループボックスの負圧管理単位に設置するシャッタ、弁の構造については、グループボックス (オープンポートボックス、フードを含む。) の閉じ込めの機能に係る設計であるため、説明G1にて説明する。	【10条-3】説明G1 ・グループボックスの負圧管理単位に設置するシャッタ、弁の構造については、グループボックス (オープンポートボックス、フードを含む。) の閉じ込めの機能に係る設計であるため、説明G1にて説明する。		
4	また、グループボックスは、グループ1個が破損した場合でもグループポートの開口部における空気流入風速を設定値以上に維持する設計とする。	機能要求① 評価要求	・基本方針 ・グループボックス排気設備 (グループボックス排気機、グループボックス排気ダクト) ・グループボックス	基本設計設計方針 (閉じ込め) の評価 (閉じ込め)	添付V-1-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する説明書 1. 概要 2. 基本方針 3.1 グループボックス 3.2 閉じ込め機能に関する基本方針 3. 施設の詳細設計方針 3.12 換気設備	【1.概要】 【2.基本方針】 【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】 ・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。 【3.施設の詳細設計方針】 【3.1 グループボックス】 ・グループボックスの開口部に対する空気流入風速 (0.5m/s) の維持 【3.12 換気設備】 ○換気設備に係る以下の設計方針について、説明する。 ・グループボックスの開口部に対する空気流入風速 (0.5m/s) の維持に必要な換気風量 ・グループボックスの開口部に対する空気流入風速の検査方法	粉末一時保管装置 バレット一時保管設備 スタック編成設備 等	グループボックス排気設備 (グループボックス排気機、グループボックス排気ダクト) 等	<ファン> ・容量 ・取組地 ・主配管 ・弁径・厚さ <換気設備等取組ボックス> ・開口部風速	添付V-1-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する説明書 3. 施設の詳細設計方針 3.1 グループボックス 3.12 換気設備	【3.施設の詳細設計方針】 【3.1 グループボックス】 ・グループボックスの開口部に対する空気流入風速 (0.5m/s) の維持 【3.12 換気設備】 ○換気設備に係る以下の設計方針について、説明する。 ・グループボックスの開口部に対する空気流入風速 (0.5m/s) の維持に必要な換気風量 ・グループボックスの開口部に対する空気流入風速の検査方法	グループボックス (オープンポートボックス、フードを含む。)	10条A) グループボックス	構造設計	・グループボックスは、グループ1個が破損した場合でもグループポートの開口部における空気流入風速を確保するための構造を構造設計にて説明する。	【10条-4】説明G1 ・グループ1個が破損した場合でもグループポートの開口部における空気流入風速を確保するための構造を構造設計にて説明する。		
5	グループボックスは、給気及び排気口を除き密閉できる設計とする。	機能要求②	・基本方針 ・グループボックス	基本設計設計方針 (閉じ込め)	添付V-1-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する説明書 1. 概要 2. 基本方針 2.1 閉じ込め機能に関する基本方針 3. 施設の詳細設計方針 3.1 グループボックス	【1.概要】 【2.基本方針】 【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】 ・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。 【3.施設の詳細設計方針】 【3.1 グループボックス】 ・JIS規格に基づく漏えい率について説明する。	粉末一時保管装置 バレット一時保管設備 スタック編成設備 等		<換気設備等取組ボックス> ・漏れ量	添付V-1-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する説明書 3. 施設の詳細設計方針 3.1 グループボックス	【3.施設の詳細設計方針】 【3.1 グループボックス】 ・JIS規格に基づく漏えい率について説明する。	グループボックス (オープンポートボックス、フードを含む。)	10条A) グループボックス	構造設計	・グループボックスの燃焼制御物質等が漏えい無い構造を構造設計にて説明する。	【10条-5】説明G1 ・グループボックスの燃焼制御物質等が漏えい無い構造を構造設計にて説明する。		
6	MAX粉末を取り扱うグループボックスは、以下の設計を課する。 ①粉末容器の落下又は転倒により閉じ込め機能を損なわないよう、内装機器及び内装機器の架台による干渉や容器を取り扱う機器とパネルの間の距離の確保により、落下又は転倒した粉末容器が、グループボックスのパネルに直接衝突することのない設計とする。	機能要求①	・基本方針 ・グループボックス ・グループボックスに内蔵される機器	基本設計設計方針 (閉じ込め)	添付V-1-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する説明書 1. 概要 2. 基本方針 2.1 閉じ込め機能に関する基本方針 3. 施設の詳細設計方針 3.1 グループボックス	【1.概要】 【2.基本方針】 【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】 ・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。 【3.施設の詳細設計方針】 【3.1 グループボックス】 ○MAX粉末を取り扱うグループボックスに係る以下の設計方針について、説明する。 ・粉末容器の落下又は転倒による破損を防止するためのグループボックスの設計 ・粉末容器の落下又は転倒によるグループボックスの破損を防止するための内装機器の設計	粉末一時保管装置 バレット一時保管設備 スタック編成設備 等	原料MAX粉末一時保管装置 燃焼MAX粉末一時保管装置		添付V-1-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する説明書 3. 施設の詳細設計方針 3.1 グループボックス	【3.施設の詳細設計方針】 【3.1 グループボックス】 ○MAX粉末を取り扱うグループボックスに係る以下の設計方針について、説明する。 ・粉末容器の落下又は転倒による破損を防止するためのグループボックスの設計 ・粉末容器の落下又は転倒によるグループボックスの破損を防止するための内装機器の設計	グループボックス (オープンポートボックス、フードを含む。)	10条B) MAX粉末を取り扱うグループボックス	構造設計	・MAX粉末を取り扱うグループボックスの落下、転倒、逸脱防止対策、グループボックス内外に重量物を取り扱うクレーン等の機器を設置しない対策、グループボックスの本体の構造により閉じ込め機能を損なわない設計とする。 本項目では、グループボックスの本体の構造について構造設計にて説明する。 なお、容器の落下、転倒、逸脱防止対策については、換気設備・集塵設備の構造設計にて説明する。 グループボックス内外に重量物を取り扱うクレーン等の機器を設置しない設計については、「グループボックス (オープンポートボックス、フードを含む。)」の配置設計の「第14条安全機能を有する施設」にて説明する。(10条-6)	【10条-6】説明G1 ・MAX粉末を取り扱うグループボックスの落下、転倒、逸脱防止対策、グループボックス内外に重量物を取り扱うクレーン等の機器を設置しない設計については、「グループボックス (オープンポートボックス、フードを含む。)」の閉じ込め機能に係る設計であるため、説明G1にて説明する。		

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	説明対象	申請対象設備 (申請変更点)	申請対象設備 (申請新規点)	仕様表	第2回申請書								
											添付書類	添付書類における記載	設計説明分類	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料1(別添参照))	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料
9	(b)液体廃棄物を含む貯蔵及び機器は、部屋、フランジ又は継手で接続する構造により核燃料物質等が漏えいし難い設計とする。	機能要求①	・基本方針 ・低レベル廃液処理設備 ・分析済液処理装置	基本方針 設計方針(閉じ込め)	添付V-1-1-1 2-1 安全機能を有する施設に関する基本方針 【1.概要】 【2.基本方針】 【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】 【3.施設の詳細設計方針】 3.1 概要 3.2 基本方針 3.9 低レベル廃液処理設備 3.10 分析設備	【1.概要】 【2.基本方針】 【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】 【3.施設の詳細設計方針】 【3.9低レベル廃液処理設備】 【3.10分析設備】 ・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。 【3.施設の詳細設計方針】 【3.9低レベル廃液処理設備】 【3.10分析設備】 ・分析済液処理装置の構造を説明する。	○	-	-	-	添付V-1-1-1 2-1 安全機能を有する施設に関する基本方針 【1.概要】 【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】 【3.施設の詳細設計方針】 3.1 概要 3.2 基本方針 3.9 低レベル廃液処理設備 3.10 分析設備	【3.施設の詳細設計方針】 【3.9低レベル廃液処理設備】 【3.10分析設備】 ・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。 【3.施設の詳細設計方針】 3.1 概要 3.2 基本方針 3.9 低レベル廃液処理設備 3.10 分析設備	液体の放射性物質を閉じ込める設備	10(a)(b) 液体の放射性物質を取り扱う設備	システム設計	・放射性物質を含む液体を内容する容器及び機器の液体廃棄物を漏えいし難い系統について、システム設計にて説明する。	【10条-9】説明G3 液体の放射性物質を内容する容器及び機器の漏えいし難い系統については、グループボックス (オープンポートボックス、フードを含む。)の閉じ込め機能とは別個に説明が可能であるため、説明G3にて説明する。	-	-
10	(c)核燃料物質等を取り扱う設備は、核燃料物質等を含まない液体を取り扱う設備への放射性物質等の逆流により核燃料物質等を汚染しない設計とする。なお、核燃料物質等を取り扱う設備のうち、気体廃棄物を取り扱う設備の逆流防止に係る設計方針については、第2章 個別項目の「5.2換気設備」に示す。	機能要求① 冒頭宣言【23条】	・基本方針 ・低レベル廃液処理設備 (逆流防止の措置) ・分析済液処理装置(逆流防止の措置)	基本方針 設計方針(逆流防止)	添付V-1-1-1 2-1 安全機能を有する施設に関する基本方針 【1.概要】 【2.基本方針】 【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】 【3.施設の詳細設計方針】 3.1 概要 3.2 基本方針 3.9 低レベル廃液処理設備 3.10 分析設備	【1.概要】 【2.基本方針】 【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】 【3.施設の詳細設計方針】 【3.9低レベル廃液処理設備】 【3.10分析設備】 ・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。 【3.施設の詳細設計方針】 【3.9低レベル廃液処理設備】 【3.10分析設備】 ・逆流防止対策について説明する。	○	-	-	-	添付V-1-1-1 2-1 安全機能を有する施設に関する基本方針 【1.概要】 【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】 【3.施設の詳細設計方針】 3.1 概要 3.2 基本方針 3.9 低レベル廃液処理設備 3.10 分析設備	【3.施設の詳細設計方針】 【3.9低レベル廃液処理設備】 【3.10分析設備】 ・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。 【3.10分析設備】 ・逆流防止対策について説明する。	(気体廃棄物を取り扱う設備の逆流防止に係る設計については、第2章 個別項目「5.2換気設備」で展開する。)	-	システム設計	・核燃料物質等を含まない液体を取り扱う設備への核燃料物質等の逆流により放射性物質等を汚染しない状態について、システム設計にて説明する。	【10条-10】説明G3 液体の放射性物質を取り扱う設備における放射性物質等を含まない液体を取り扱う設備への逆流防止設計については、グループボックス (オープンポートボックス、フードを含む。)の閉じ込め機能とは別個に説明が可能であるため、説明G3にて説明する。	-	-
11	(d)放射性物質を含む液体を取り扱うグループボックス及びオープンポートボックスは、貯槽等から放射性物質を含む液体が漏えいした場合においても漏えい検知により検知し、警報を発生する設計とする。なお、グループボックス及びオープンポートボックスに放射性物質を含む液体を閉じ込めることで、放射性物質を含む液体がグループボックス及びオープンポートボックス外に漏えいし難い設計とする。なお、グループボックス及びオープンポートボックスからの漏えい防止に係る漏えい検知器の設計方針については、第2章 個別項目の「7.4その他の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。	機能要求① 評価要求	・基本方針 ・グループボックス(漏えい液受皿) ・オープンポートボックス(漏えい液受皿) ・低レベル廃液処理設備 漏えい液受皿位置 ・分析済液処理装置 漏えい液受皿位置	基本方針 設計方針(閉じ込め) 評価(閉じ込め)	添付V-1-1-1 2-1 安全機能を有する施設に関する基本方針 【1.概要】 【2.基本方針】 【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】 【3.施設の詳細設計方針】 3.1 概要 3.2 基本方針 3.9 低レベル廃液処理設備 3.10 分析設備	【1.概要】 【2.基本方針】 【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】 【3.施設の詳細設計方針】 【3.9低レベル廃液処理設備】 【3.10分析設備】 ・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。 【3.施設の詳細設計方針】 【3.9低レベル廃液処理設備】 【3.10分析設備】 ・漏えい液受皿の構造 ・漏えい液受皿の容量及び想定する漏えい液の計算結果を示し、漏えい液受皿に漏えい液を保持できることについて、説明する。 ・漏えい検知器により漏えいを検知し、警報を発生することの説明 【3.10分析設備】 ○分析設備に係る以下の設計方針について、説明する。 ・漏えい液受皿の構造 ・漏えい液受皿の容量及び想定する漏えい液の計算結果を示し、漏えい液受皿に漏えい液を保持できることの説明 ・漏えい検知器により漏えいを検知し、警報を発生することの説明	○	-	-	-	添付V-1-1-1 2-1 安全機能を有する施設に関する基本方針 【1.概要】 【2.基本方針】 【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】 【3.施設の詳細設計方針】 3.1 概要 3.2 基本方針 3.9 低レベル廃液処理設備 3.10 分析設備	【3.施設の詳細設計方針】 【3.9低レベル廃液処理設備】 【3.10分析設備】 ・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。 【3.施設の詳細設計方針】 3.1 概要 3.2 基本方針 3.9 低レベル廃液処理設備 3.10 分析設備	グループボックス オープンポートボックス	10(a)(b) 漏えい液受皿を有するグループボックス及びオープンポートボックス	構造設計 (No11-1) ○関連する評価条件 > 許容限界(漏えい液受皿高さ)	・グループボックス及びオープンポートボックスの底部に漏えい液受皿を有することによって、構造設計にて説明する。 ・漏えい液受皿は液体状の放射性物質等による汚染を考慮したため、材質としてステンレス鋼(主要材料)とし、溶接した構造とすることによって、構造設計にて説明する。 ・漏えい液受皿における液体状の放射性物質等による腐食を考慮したため、検知器が設置できる構造とすることによって、構造設計にて説明する。 ・グループボックス及びオープンポートボックス内に収納される貯槽等からの漏えい液の全量を漏えい液受皿で保持できることを評価するために特別に考慮する構造設計として、漏えい液受皿高さ(寸法)に特別に考慮する漏えい液受皿高さ。	【10条-11】説明G1 グループボックス及びオープンポートボックスの設計については、以下の設計については、グループボックス (オープンポートボックス、フードを含む。)の閉じ込め機能に係る設計であるため、説明G1にて説明する。 グループボックス及びオープンポートボックスの底部に漏えい液受皿を有することによって、構造設計にて説明する。 漏えい液受皿における液体状の放射性物質等による腐食を考慮したため、検知器が設置できる構造とすることによって、構造設計にて説明する。 グループボックス及びオープンポートボックス内に収納される貯槽等からの漏えい液の全量を漏えい液受皿で保持できることを評価するために特別に考慮する構造設計として、漏えい液受皿高さ(寸法)に特別に考慮する漏えい液受皿高さ。	-	-
12	(e)漏えい液を取り扱うグループボックスを備える経路は、基準地震動Ssによる地震力に対して、経路が維持できる設計とする。なお、漏えい液を取り扱うグループボックスを備える経路に係る設計方針については、第2章 個別項目の「5.2換気設備」に示す。	冒頭宣言【23条】	基本方針	基本方針	添付V-1-1-1 2-1 安全機能を有する施設に関する基本方針 【1.概要】 【2.基本方針】 【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】 【3.施設の詳細設計方針】 3.1 概要 3.2 基本方針 3.9 低レベル廃液処理設備 3.10 分析設備	【1.概要】 【2.基本方針】 【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】 【3.施設の詳細設計方針】 【3.9低レベル廃液処理設備】 【3.10分析設備】 ・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。	○	-	-	-	添付V-1-1-1 2-1 安全機能を有する施設に関する基本方針 【1.概要】 【2.基本方針】 【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】 【3.施設の詳細設計方針】 3.1 概要 3.2 基本方針 3.9 低レベル廃液処理設備 3.10 分析設備	【3.施設の詳細設計方針】 【3.9低レベル廃液処理設備】 【3.10分析設備】 ・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。	(必要補強設備の経路維持については、第2章 個別項目の「5.2換気設備」で展開する。)	-	-	-	-		

令和 5 年 11 月 7 日 R5

第 14 条 安全機能を有する施設

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請											
							説明対象	申請対象設備 (2項変更)	申請対象設備 (1項新規)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類	各基本設計方針の対象となる範囲(対象範囲は資料1別添参照)	設計説明分類の設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点
12	(3) 操作性の考慮 設計基準事故に対処するための機器を設計基準事故の発生を感知し、自動的に起動する設計とすることにより、運転員の操作を期待しなくても必要な安全上の機能が確保される設計とする。	機能要求①	施設共通 基本設計方針 【設計基準事故対処における自動起動】		基本方針(操作性)	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件下における健全性に関する説明書 3.安全機能を有する設計方針 3.3操作性の考慮	【3.安全機能を有する施設に対する設計方針 3.3 操作性の考慮】 ・設計基準事故に対処するための機器を設計基準事故の発生を感知し、自動的に起動する設計とすることにより、運転員の操作を期待しなくても必要な安全上の機能が確保される設計とする。				第1回申請と同一	設計説明分類共通 (その中(設備施設、独立施設等の設備構成))	—	システム設計	設計基準事故の発生を感知し、自動的に起動する設計についてシステム設計で説明する。	【14条-12】説明G-4 ・設計基準事故に対処するための機器が設計基準事故の発生を感知し、自動的に起動する設計については、他条文とは別個に説明が可能な内容であるため説明G-4にて説明する。	—	—
13	安全機能を有する施設の設置場所は、通常時及び設計基準事故時においても操作及び復旧作業に支障がないように、遮蔽の設置や観測からの視線により放射線の影響を受けない真なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作可能。又は過度な放射線被ばくを免れないよう遮蔽機能を確保した中央監視室、制御第1室及び制御第4室から操作可能な設計とする。	設置要求	施設共通 基本設計方針 【安全機能を有する施設の放射線に係る放射線の考慮】		基本方針(操作性)	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件下における健全性に関する説明書 3.安全機能を有する設計方針 3.3操作性の考慮	【3.安全機能を有する施設に対する設計方針 3.3操作性の考慮】 ・安全機能を有する施設の設置場所は、通常時及び設計基準事故が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がないように、遮蔽の設置や観測からの視線により放射線の影響を受けない真なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作可能。又は過度な放射線被ばくを免れないよう遮蔽機能を確保した中央監視室、制御第1室及び制御第4室から操作可能な設計とする。				第1回申請と同一	設計説明分類共通 (その中(設備施設、独立施設等の設備構成))	—	システム設計	安全機能を有する施設の操作性及び復旧作業に係る放射線の考慮についてシステム設計で説明する。	【14条-13】説明G-4 ・安全機能を有する施設の操作性及び復旧作業に係る放射線の考慮については、他条文とは別個に説明が可能な内容であるため説明G-4にて説明する。	—	・安全機能を有する施設の操作性に対する設計(技術基準への適合性)について補足説明する。 【安有03 安全機能を有する施設の適合性について】
14	安全機能を有する施設は、運転員による誤操作を防止するため、機器、配管、弁及び閥に対して系統による色分けや線板取り付け等による識別管理等を行い、人間工学上の要因を、操作性及び保守点検を考慮した最の配慮を行うとともに、計器表示、警報表示により放射性加工施設の状態が正確かつ迅速に把握できる設計とする。	運用要求	施設共通 基本設計方針 【安全機能を有する施設に対する誤操作防止】		基本方針(操作性)	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件下における健全性に関する説明書 3.安全機能を有する設計方針 3.3操作性の考慮	【3.安全機能を有する施設に対する設計方針 3.3操作性の考慮】 ・安全機能を有する施設は、運転員による誤操作を防止するため、機器、配管、弁及び閥に対して系統による色分けや線板取り付け等による識別管理等を行い、人間工学上の要因を、操作性及び保守点検を考慮した最の配慮を行うとともに、計器表示、警報表示により放射性加工施設の状態が正確かつ迅速に把握できる設計とする。				第1回申請と同一	設計説明分類共通 (その中(設備施設、独立施設等の設備構成))	—	構造設計(運用)	安全機能を有する施設の誤操作防止について構造設計(運用)で説明する。	【14条-14】説明G-4 ・安全機能を有する施設の誤操作防止については、他条文とは別個に説明が可能な内容であるため説明G-4にて説明する。	—	No.13に同じ。
15	安全上重要な施設は、設計基準事故が発生した状況下(混乱した状態等)であっても、容易に操作ができるよう、中央監視室、制御第1室及び制御第4室の監視制御盤や現場の機器、配管、弁及び閥に対して、誤操作を防止するための措置を講じ、また、簡便な手順によって必要な操作が行える等の運転員に与える負荷を少なくすることができる設計とする。	運用要求	施設共通 基本設計方針 【安全上重要な施設に対する誤操作防止】		基本方針(操作性)	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件下における健全性に関する説明書 3.安全機能を有する設計方針 3.3操作性の考慮	【3.安全機能を有する施設に対する設計方針 3.3操作性の考慮】 ・安全上重要な施設は、設計基準事故が発生した状況下(混乱した状態等)であっても、容易に操作ができるよう、中央監視室、制御第1室及び制御第4室の監視制御盤や現場の機器、配管、弁及び閥に対して、誤操作を防止するための措置を講じ、また、簡便な手順によって必要な操作が行える等の運転員に与える負荷を少なくすることができる設計とする。				第1回申請と同一	設計説明分類共通 (その中(設備施設、独立施設等の設備構成))	—	構造設計(運用)	安全上重要な施設の設計基準事故時を考慮した誤操作防止について構造設計(運用)で説明する。	【14条-15】説明G-4 ・安全上重要な施設の設計基準事故時を考慮した誤操作防止については、他条文とは別個に説明が可能な内容であるため説明G-4にて説明する。	—	No.13に同じ。

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請																				
							説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料1別添参照)	設計説明分類の設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料								
22	また、上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障がない期間での修理を行うことを保安規定に定めて、管理する。	運用要求	施設共通 基本設計方針 (安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設の内部発生飛散物に対する運用上の措置)	基本方針 (内部発生飛散物)	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する取用書 5.内部発生飛散物に対する考慮 8.4基本方針	【6.内部発生飛散物に対する考慮に1基本方針】 ・また、上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障がない期間での修理を行うことを保安規定に定めて、管理する。	説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料1別添参照)	設計説明分類の設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料								
							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請																		
							説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類	各基本設計方針の対象 となる範囲 (対象範囲 は資料1別添参照)	設計説明分類の設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料						
23	内部発生飛散物の発生要因として、重量物の落下による飛散物、回転機器の損壊による飛散物を考慮し、発生要因に対してつりワイヤ等を二重化、遮断を防止するための機構の設置、誘導電動機又は開閉器を設けることにより速回転とならない設計とする等により飛散物の発生を防止できる設計とする。	設置要求	施設共通 基本設計方針 (重量物の落下による飛散物、回転機器の損壊による飛散物を考慮した発生防止設計)	基本方針 (内部発生飛散物)	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 5. 内部発生飛散物に対する考慮 5.3 内部発生飛散物の発生要因	【5. 内部発生飛散物に対する考慮 5.3 内部発生飛散物の発生要因】 ・ 製造材料加工施設における内部発生飛散物の発生要因を以下のとおり分類し、選定する (1) 落下による飛散物 (2) 重量物の落下による飛散物 (3) 回転機器の損壊による飛散物 (4) その他	説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料1別添参照)	設計説明分類の設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料						
							グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備	—	—	—	—	—	—	—	構造設計	—	構造設計	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備における重量物の落下、回転機器の損壊による内部発生飛散物の発生を防止するための構造設計について説明する。	<14条-23 代表以外> ・ 内部発生飛散物の対策を講じている分類であるGe1「機械装置・搬送設備」の14条-23を代表として説明する。	—	—				
							換気設備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	構造設計	—	構造設計	上記と同じ。	<14条-23 代表以外> 上記と同じ。	—	
							液体の放射性情質を取り扱う設備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
							機械装置・搬送設備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							防火設備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							火災防護設備 (ダンパ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
火災防護設備 (シャッター)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請								
							説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類	各基本設計方針の対象となる範囲(対象範囲は資料1別添参照)	設計説明分類の設計項目
					V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 5.内部発生飛散物に対する考慮 5.4.1重物の落下による飛散物 5.4.1重物の落下による飛散物	【5.内部発生飛散物に対する考慮】 5.4.1重物の落下による飛散物 (1) クレーン等の他搬送機器からのつり荷の落下 (2) クレーン等の他搬送機器の落下による飛散物	警報設備等	—	構造設計	上記と同じ。	≦14条-23(代表以外)と 上記と同じ。				
														第1回申請と同一	その他(非管理区域換気空調設備、並車等昇降設備)
24	なお、MXX粉末を取り扱うグローブボックス内に粉末容器以外の重量物を取り扱うクレーン等の機器及び当該グローブボックス外側近傍に重量物を取り扱うクレーン等の機能を設置しないことにより、重量物の落下により閉じ込め機能に影響を及ぼさない設計とする。	設置要求	施設共通 基本設計方針 (MXX粉末を取り扱うグローブボックス内及びグローブボックス外側近傍における重量物の落下による閉じ込め機能への考慮)		V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 5.内部発生飛散物に対する考慮 5.4.1重物の落下による飛散物 5.1基本方針	【5.内部発生飛散物に対する考慮】 5.1基本方針 ・なお、MXX粉末を取り扱うグローブボックス内に粉末容器以外の重量物を取り扱うクレーン等の機器及び当該グローブボックス外側近傍に重量物を取り扱うクレーン等の機能を設置しないことにより、閉じ込め機能に影響を及ぼさない設計とする。	第1回申請と同一	—	グローブボックス (オープンポートボックス、フード付き等)	(施設共通の設計方針であるため)	配置設計	MXX粉末を取り扱うグローブボックス内に粉末容器以外の重量物を取り扱うクレーン等の機器及びグローブボックス外側近傍に重量物を取り扱うクレーン等の機器を設置しないことを配置設計にて説明する。	【14条-24】説明G1 ・MXX粉末を取り扱うグローブボックス内及びグローブボックス外側近傍における重量物の落下による閉じ込め機能への考慮について、グローブボックスの閉じ込め機能に係る設計であるため説明G1にて説明する。	—	MXX粉末を取り扱うグローブボックス外側近傍で重量物の落下により閉じ込め機能に影響を及ぼさない配置設計であることを補足説明する。 【安有09 MXX粉末を取り扱うグローブボックスに対する重量物の落下による損傷防護を考慮した配置設計について】
25	8.1.4 共用に対する考慮 安全機能を有する施設のうち、再処理施設又は廃棄物管理施設と共用するものは、共用によってMXX燃料加工施設の安全性を損なわない設計とする。 安全機能を有する施設のうち、MXX燃料加工施設内で共用するものは、MXX燃料加工施設内の共用により安全性を損なわない設計とする。	冒頭宣言【全般的考慮事項に係る冒頭宣言のため以降の展開なし】	基本方針		V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 6.共用に対する考慮	【6.共用に対する考慮】 ・安全機能を有する施設のうち、再処理施設又は廃棄物管理施設と共用するものは、共用によってMXX燃料加工施設の安全性を損なわない設計とする。 ・安全機能を有する施設のうち、MXX燃料加工施設内で共用するものは、MXX燃料加工施設内の共用により安全性を損なわない設計とする。	第1回申請と同一	—	(全般的な考慮事項に係る冒頭宣言のため)					—	・共用する安全機能を有する施設の技術基準への適合性について補足説明する。 【安有03 安全機能を有する施設の適合性について】 ・安全機能を有する施設のうち、再処理施設又は廃棄物管理施設と共用するものは、それと共用によって安全性を損なわないことを留意及び設計的影響を及ぼさない設計の証明を補足説明する。 【安有05 共用施設について】

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請																
							説明対象	申請対象設備 (仕様変更)	申請対象設備 (1項新規)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類	各基本設計方針の対象となる範囲(対象範囲は資料1別添参照)	設計説明分類の設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料				
6	再処理施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容器搬送用渠道との接続に付、貯蔵容器搬送用渠道及び燃料加工建屋の一部は、責任管理の境界として再処理施設と共用する。共用の範囲には、再処理施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容器搬送用渠道との境界に設置する層(以下「再処理施設境界の層」という。)及び貯蔵容器搬送用渠道と燃料加工建屋との境界に設置する層(以下「加工施設境界の層」という。)を含む。貯蔵容器搬送用渠道は、MOX燃料加工施設境界の層内には、MOX燃料加工施設の気体廃棄物の廃棄設備により負圧に維持する設計とし、再処理施設境界の層内には、再処理施設の気体廃棄物の廃棄設備により貯蔵容器搬送用渠道を負圧に維持する設計とすること。また、MOX燃料加工施設境界の層及び再処理施設境界の層は、同時に開放しない設計とすること。共用によってMOX燃料加工施設の安全性を損なわない設計とする。	機能要求①	燃料加工建屋 貯蔵容器搬送用渠道	設計方針(共用)	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.1成型施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.1成型施設】 ○共用 ○貯蔵容器搬送用渠道及び燃料加工建屋の一部の共用に関して安全性を損なわない設計について説明する。	貯蔵容器搬送用渠道	-	-	-	-	-	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.1成型施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.1成型施設】 ○共用 ○貯蔵容器搬送用渠道及び燃料加工建屋の一部の共用に関して安全性を損なわない設計について説明する。	渠道	14条H① 渠道	システム設計	・貯蔵容器搬送用渠道における責任管理のシステム設計について説明する。	【14条(個別)④】説明G3 ・渠道のシステム設計については、グロブボックス(オープンボートボックス、フードを含む)の閉じ込みの機能とは別個に説明が可能な設計であるため説明G3Cにて説明する。	-	-		
7	成形施設は、原料MOX粉末又は原料ウラン粉末を受け入れ、所定の粉末調整、圧縮成形、焼結、研削及び検査を行い、製品へシフトに加工作ることができる設計とする。また、各工程から発生する規格外品等のスクラップ処理も併せて行うことができる設計とする。	冒頭宣言【14条-11.13.14.19~24.29~33】	基本方針	基本方針	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.1成型施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.1成型施設】 成形施設の構成及び設計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(基本設計方針No.11,13,14,19~24,29~33に係る冒頭宣言のため)	-	-	-	-	-	-	-
8	1.1 原料粉末受入工程 1.1.1 原料粉末受入工程の構成 原料粉末受入工程は、ウラン・プルトニウムの質量混合比が1射1である原料MOX粉末を混合酸化物貯蔵容器に収納した状態で、再処理施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋から貯蔵容器搬送用渠道を通じて燃料加工建屋に受け入れる設計とする。 原料MOX粉末取出し後の混合酸化物貯蔵容器は、貯蔵容器搬送用渠道を通して再処理施設へ送却する設計とする。なお、原料ウラン粉末は、外部から受け入れる。	冒頭宣言【14条-11.13.14】	基本方針	基本方針	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.1成型施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.1成型施設】 原料粉末受入工程の構成	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(基本設計方針No.11,13,14に係る冒頭宣言のため)	-	-	-	-	-	-	
9	原料粉末受入工程は、制御室1室にて施設の状態監視、運転操作及び工程停止操作を行うことができる設計とする。	設置要求	施設共通 基本設計方針 (原料粉末受入工程の遠隔操作)	基本方針	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.1成型施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.1成型施設】 原料粉末受入工程の構成	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(第2回対象なし)	-	-	-	-	-		
10	1.1.2. 主要設備の系統構成 原料粉末受入工程は、貯蔵容器受入設備、ウラン受入設備及び原料粉末受入設備で構成する。	冒頭宣言【14条-11.13.14】	基本方針	基本方針	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.1成型施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.1成型施設】 原料粉末受入工程の主要設備の系統構成	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(基本設計方針No.11,13,14に係る冒頭宣言のため)	-	-	-	-	-		

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請												
							説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料1別添参照)	設計説明分類の設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料
36	被覆施設は、燃料加工建屋に収納する設計とする。	設置要求	燃料加工建屋被覆施設	基本方針	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2被覆施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2被覆施設】 被覆施設の構成及び設計	被覆施設	被覆施設	—	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2被覆施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2被覆施設】 被覆施設の構成及び設計	その他(被覆施設、組立施設等の設備構成)	14条a② グローブボックス (被覆施設) 14条d① グローブボックスと同様の閉じ込み機能を有する設備 14条b① 遮断・製品音障 (燃料採取設備) 14条f② 被覆施設 14条g① 挿入溶接設備、燃料溶解体設備	配置設計	被覆施設は、燃料加工建屋に収納する設計であることについて、配置設計にて説明する。	【14条(個別)~36】説明Gr4 +被覆施設は、燃料加工建屋に収納する設計であることについて、他条文とは別個に説明が可能な内容であるため説明Gr4にて説明する。	—	—	
37	被覆施設は、製品パレットを被覆管に挿入した後、密封溶接及び検査を行い、MOX燃料棒に加工することができる設計とする。また、必要に応じ、クランプ燃料棒の検査も行うことができる設計とする。	冒頭宣言【14条~41~47】	基本方針	基本方針	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2被覆施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2被覆施設】 被覆施設の構成及び設計	—	第1回申請と同一	—	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2被覆施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2被覆施設】 被覆施設の構成及び設計	—	—	—	(基本設計方針No.41~47に係る冒頭宣言のため)	—	—	—	
38	2.1 燃料棒加工工程 2.1.1 燃料棒加工工程の構成 燃料棒加工工程は、製品パレットを所定の長さのスタックに編成し、乾燥した後、下部燃料棒挿入装置に挿入する設計とする。また、上部燃料棒を溶解して密封し、炉内燃料棒で炉内下、PMX燃料棒で炉内下のアルミニウム箔化度のMOX燃料棒に加工する設計とする。 燃料棒加工工程は、MOX燃料棒について、ヘリウムリーク検査、X線検査、MOX燃料棒内部の健全性確認及び外観寸法検査を実施する設計とする。 燃料棒加工工程は、現格外のMOX燃料棒を解体し、取り出したパレットを再使用のためパレット加工工程へ搬送する設計とする。又はスクラップ処理のため格末調整工程へ搬送する設計とする。	冒頭宣言【14条~41~47】	基本方針	基本方針	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2被覆施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2被覆施設】 燃料棒加工工程の構成	基本方針	基本方針	—	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2被覆施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2被覆施設】 燃料棒加工工程の構成	—	—	—	(基本設計方針No.41~47に係る冒頭宣言のため)	—	—	—	
39	燃料棒加工工程は、制御室3室にて施設の状態監視、運転操作及び工程停止操作を行うことができる設計とする。	設置要求	施設共通 基本設計方針 (燃料棒加工工程の遠隔操作)	基本方針	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2被覆施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2被覆施設】 燃料棒加工工程の構成	施設共通 基本設計方針 (燃料棒加工工程の遠隔操作)	施設共通 基本設計方針 (燃料棒加工工程の遠隔操作)	—	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2被覆施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2被覆施設】 燃料棒加工工程の構成	その他(被覆施設、組立施設等の設備構成)	—	システム設計	制御室3室にて行う燃料棒加工工程の状態監視、運転操作及び工程停止操作をシステム設計で説明する。	【14条(個別)~39】説明Gr4 +制御室3室にて行う燃料棒加工工程の状態監視、運転操作及び工程停止操作については、他条文とは別個に説明が可能な内容であるため説明Gr4にて説明する。	—	—	—
40	2.1.2 主要設備の系統構成 燃料棒加工工程は、スタック編成設備、スタック乾燥設備、挿入溶接設備、燃料棒検査設備、燃料棒採取設備、燃料棒解体設備及び燃料棒加工工程搬送設備で構成する。	冒頭宣言【14条~41~47】	基本方針	基本方針	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2被覆施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2被覆施設】 燃料棒加工工程の主要設備の系統構成	—	基本方針	基本方針	—	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2被覆施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2被覆施設】 燃料棒加工工程の主要設備の系統構成	—	—	—	(基本設計方針No.41~47に係る冒頭宣言のため)	—	—	—

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請														
							説明対象	申請対象設備 (2項変更)	申請対象設備 (1項新規)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料1別添参照)	設計説明分類の設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料		
56	(2) 燃料集合体洗浄設備 燃料集合体洗浄設備は、燃料集合体組立設備にて組み立てた燃料集合体を洗浄する設計とする。燃料集合体洗浄設備は、洗浄後の燃料集合体を燃料集合体検査設備へ払い出す設計とする。 燃料集合体洗浄設備は、燃料集合体洗浄装置で構成する。	設置要求	燃料集合体洗浄設備	基本方針	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.3組立施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.3組立施設】 燃料集合体組立工程の主要設備の系統構成	○	—	燃料集合体洗浄装置	—	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.3組立施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.3組立施設】 燃料集合体組立工程の主要設備の系統構成	○	その他 (被覆施設、組立施設等の設備構成)	14条F④ 燃料集合体洗浄設備	システム設計	燃料集合体組立工程の設備構成について、システム設計にて説明する。	【14条(個別)-56】説明Gr 4 ・燃料集合体組立工程の設備構成については、他条文とは別個に説明が可能な内容であるため説明Gr4にて説明する。	—	—	
57	(3) 燃料集合体検査設備 燃料集合体検査設備は、燃料集合体洗浄設備にて洗浄した燃料集合体の寸法検査、外観検査、機能検査及び重量測定を行う設計とする。燃料集合体検査設備は、検査後の燃料集合体を貯蔵施設の燃料集合体貯蔵設備へ払い出す設計とする。 燃料集合体検査設備は、燃料集合体第1検査装置、燃料集合体第2検査装置、燃料集合体検査装置及び燃料集合体立会検査装置で構成する。	設置要求	燃料集合体検査設備	基本方針	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.3組立施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.3組立施設】 燃料集合体組立工程の主要設備の系統構成	○	—	燃料集合体第1検査装置 燃料集合体第2検査装置 燃料集合体検査装置 燃料集合体立会検査装置	—	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.3組立施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.3組立施設】 燃料集合体組立工程の主要設備の系統構成	○	その他 (被覆施設、組立施設等の設備構成)	14条F④ 燃料集合体検査設備	システム設計	No.56に同じ。	【14条(個別)-57】説明Gr 4 No.56に同じ。	—	—	
58	(4) 燃料集合体組立工程搬送設備 燃料集合体組立工程搬送設備は、燃料集合体組立工程において燃料集合体の搬送を行う設計とする。 燃料集合体組立工程搬送設備は、組立クレーン及びリフトで構成する。	設置要求	燃料集合体組立工程搬送設備	基本方針	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.3組立施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.3組立施設】 燃料集合体組立工程の主要設備の系統構成	○	組立クレーン	リフト	—	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.3組立施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.3組立施設】 燃料集合体組立工程の主要設備の系統構成	○	その他 (被覆施設、組立施設等の設備構成)	14条F④ 燃料集合体組立工程搬送設備	システム設計	No.55に同じ。	【14条(個別)-58】説明Gr 4 No.55に同じ。	—	—	
59	3.2 梱包出荷工程 3.2.1 梱包出荷工程の構成 梱包出荷工程は、燃料集合体を輸送容器へ梱包し、出荷する設計とする。	冒頭宣言【14条-c2】	基本方針	基本方針	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.3組立施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.3組立施設】 梱包出荷工程の構成	○	—	基本方針	—	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.3組立施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.3組立施設】 梱包出荷工程の構成	○	—	—	—	(基本設計方針No.62に係る冒頭宣言のため)	—	—	—	—
60	梱包出荷工程は、制御第6室にて施設の状態監視、運転操作及び工程停止操作を行うことができる設計とする。	設置要求	施設共通 基本設計方針 (梱包出荷工程の設計説明分類)	基本方針	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.3組立施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.3組立施設】 梱包出荷工程の構成	○	—	施設共通 基本設計方針 (梱包出荷工程の設計説明分類)	—	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.3組立施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.3組立施設】 梱包出荷工程の構成	○	その他 (被覆施設、組立施設等の設備構成)	—	システム設計	制御第6室にて行う梱包出荷工程の状態監視、運転操作及び工程停止操作をシステム設計で説明する。	【14条(個別)-60】説明Gr 4 ・制御第6室にて行う梱包出荷工程の状態監視、運転操作及び工程停止操作については、他条文とは別個に説明が可能な内容であるため説明Gr4にて説明する。	—	—	

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請											
							説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類	各基本設計方針の対象となる範囲(対象範囲は資料1別添参照)	設計説明分類の設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点
61	3.2.2 主要設備の系統構成 梱包出荷工程は、梱包・出荷設備で構成する。	冒頭宣言【14条-62】	基本方針	基本方針	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.3組立施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.3組立施設】 梱包出荷工程の主要設備の系統構成	○	—	基本方針	—	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.3組立施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.3組立施設】 梱包出荷工程の主要設備の系統構成	—	(基本設計方針No.62に係る冒頭宣言のため)	—	—	—	—
62	⑬ 梱包・出荷設備 梱包・出荷設備は、燃料集合体の梱包及び出荷を行う設計とする。 梱包・出荷設備は、貯蔵梱包クレーン、燃料ホルダ取付装置、容器運取付装置、梱包天井クレーン、容器移動装置及び保管室天井クレーンで構成する。	設置要求	梱包・出荷設備	基本方針	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.3組立施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.3組立施設】 梱包出荷工程の主要設備の系統構成	○	—	貯蔵梱包クレーン 燃料ホルダ取付装置 容器運取付装置 梱包天井クレーン 容器移動装置 保管室天井クレーン 運搬機(梱包・出荷設備)	—	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.3組立施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.3組立施設】 梱包出荷工程の主要設備の系統構成	14条F⑤ 梱包・出荷設備 14条N① 運搬機(梱包・出荷設備)	システム設計	梱包・出荷設備の設備構成について、システム設計にて説明する。 また、梱包出荷工程の設備近傍に設置する50設備及び99設備の「運転・検認等の規定」として、運転及び検認時の考慮(運転条件、検出方法等)について、システム設計にて説明する。	—	—	No.44に同じ。
63	4. 核燃料物質の貯蔵施設 核燃料物質の貯蔵施設の設計に係る共通的な設計方針については、第1章 共通項目の「1.核燃料物質の漏洩防止」、「2.地震」、「3.自然現象等」、「4.閉じ込めの機能」、「5.水災等による損傷の防止」、「6.加工施設内における浸水による損傷の防止」、「7.遮蔽」及び「8.設備に対する要求」に基づくものとする。	冒頭宣言【17条】	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(他条文の基本設計方針に係る冒頭宣言のため)	—	—	—	—
64	貯蔵施設は、原料粉末を受け入れてから成形、焼覆、組立を経て燃料集合体とするまでの各工程間の貯蔵及び燃料集合体出荷までの貯蔵を行う設計とする。	冒頭宣言【17条】	基本方針	基本方針	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(他条文の基本設計方針に係る冒頭宣言のため)	—	—	—	—
65	貯蔵施設は、燃料加工建屋に収納する設計とする。	設置要求	燃料加工建屋	基本方針	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.4核燃料物質の貯蔵施設	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.4核燃料物質の貯蔵施設】 核燃料物質の貯蔵施設の構成及び設計	—	—	—	—	—	—	—	(燃料加工建屋(第1回認可)についての記載であるため)	—	—	—	—

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請														
							説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料1別添参照)	設計説明分類の設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料		
106	燃焼炉物質の検査設備は、制御室2室にて施設の状態監視、運転操作及び工程停止操作を行うことができる設計とする。	設置要求	施設共通 基本設計方針 (燃焼炉物質の検査設備の遠隔操作)	基本方針	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2.1.燃焼炉物質の検査設備及び計量設備 7.2.2.燃焼炉物質の検査設備	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2.1.燃焼炉物質の検査設備及び計量設備 7.2.2.燃焼炉物質の検査設備 7.2.3.燃焼炉物質の検査設備の遠隔操作】 分析設備の構成	○	—	—	—	—	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2.1.燃焼炉物質の検査設備及び計量設備 7.2.2.燃焼炉物質の検査設備	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2.1.燃焼炉物質の検査設備及び計量設備 7.2.2.燃焼炉物質の検査設備 7.2.3.燃焼炉物質の検査設備の遠隔操作】 分析設備の構成	その他 (補修施設、組立施設等の設備構成)	—	システム設計	制御室2室にて行う燃焼炉物質の検査設備の状態監視、運転操作及び工程停止操作をシステム設計で説明する。	【14条(個別)-106】説明Gr4 + 制御室2室にて行う燃焼炉物質の検査設備の状態監視、運転操作及び工程停止操作については、他条文とは別個に説明が可能な内容であるため説明Gr4にて説明する。	—	—	
107	7.2.2.1 主要設備の系統構成 分析設備は、気送装置、受払装置グループボックス、受払装置、分析装置オープンポートボックス、分析装置フード、分析装置グループボックス、分析装置、分析済処理装置グループボックス、分析済処理装置及び運転の車で構成する。	冒頭宣言【14条-108~117】	基本方針	基本方針	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2.1.燃焼炉物質の検査設備及び計量設備 7.2.2.燃焼炉物質の検査設備	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2.1.燃焼炉物質の検査設備及び計量設備 7.2.2.燃焼炉物質の検査設備 7.2.3.燃焼炉物質の検査設備の遠隔操作】 分析設備の主要設備の系統構成	○	—	基本方針	—	—	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2.1.燃焼炉物質の検査設備及び計量設備 7.2.2.燃焼炉物質の検査設備	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2.1.燃焼炉物質の検査設備及び計量設備 7.2.2.燃焼炉物質の検査設備 7.2.3.燃焼炉物質の検査設備の遠隔操作】 分析設備の主要設備の系統構成	—	(基本設計方針No.108~117に係る冒頭宣言のため)	—	—	—	—	—	—
108	(1) 気送装置 気送装置は、分析設備と成形施設のベルト加工工程のベルト検査設備等との間で、燃焼炉物質を搬送する設計とする。	設置要求	気送装置	基本方針	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2.1.燃焼炉物質の検査設備及び計量設備 7.2.2.燃焼炉物質の検査設備	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2.1.燃焼炉物質の検査設備及び計量設備 7.2.2.燃焼炉物質の検査設備 7.2.3.燃焼炉物質の検査設備の遠隔操作】 分析設備の主要設備の系統構成	○	—	気送装置	—	—	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2.1.燃焼炉物質の検査設備及び計量設備 7.2.2.燃焼炉物質の検査設備	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2.1.燃焼炉物質の検査設備及び計量設備 7.2.2.燃焼炉物質の検査設備 7.2.3.燃焼炉物質の検査設備の遠隔操作】 分析設備の主要設備の系統構成	その他 (補修施設、組立施設等の設備構成)	14条④ 燃焼炉物質の検査設備	システム設計	分析設備の設備構成について、システム設計にて説明する。	【14条(個別)-108】説明Gr4 + 燃焼炉物質の検査設備の設備構成については、他条文とは別個に説明が可能な内容であるため説明Gr4にて説明する。	—	—	
109	(2) 受払装置グループボックス 受払装置グループボックスは、その内部に受払装置を設置する設計とする。	設置要求	受払装置グループボックス	基本方針	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2.1.燃焼炉物質の検査設備及び計量設備 7.2.2.燃焼炉物質の検査設備	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2.1.燃焼炉物質の検査設備及び計量設備 7.2.2.燃焼炉物質の検査設備 7.2.3.燃焼炉物質の検査設備の遠隔操作】 分析設備の主要設備の系統構成	○	—	受払装置グループボックス	—	—	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2.1.燃焼炉物質の検査設備及び計量設備 7.2.2.燃焼炉物質の検査設備	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2.1.燃焼炉物質の検査設備及び計量設備 7.2.2.燃焼炉物質の検査設備 7.2.3.燃焼炉物質の検査設備の遠隔操作】 分析設備の主要設備の系統構成	その他 (補修施設、組立施設等の設備構成)	14条⑤ グループボックス (燃焼炉物質の検査設備)	システム設計	No.108に同じ。	【14条(個別)-109】説明Gr4 + No.108に同じ。	—	—	
110	(3) 受払装置 受払装置は、本装置と分析装置との間で燃焼炉物質の搬送を行う設計とし、1台設置する設計とする。	設置要求	受払装置	基本方針	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2.1.燃焼炉物質の検査設備及び計量設備 7.2.2.燃焼炉物質の検査設備	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2.1.燃焼炉物質の検査設備及び計量設備 7.2.2.燃焼炉物質の検査設備 7.2.3.燃焼炉物質の検査設備の遠隔操作】 分析設備の主要設備の系統構成	○	—	受払装置	—	—	V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2.1.燃焼炉物質の検査設備及び計量設備 7.2.2.燃焼炉物質の検査設備	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.2.1.燃焼炉物質の検査設備及び計量設備 7.2.2.燃焼炉物質の検査設備 7.2.3.燃焼炉物質の検査設備の遠隔操作】 分析設備の主要設備の系統構成	その他 (補修施設、組立施設等の設備構成)	14条⑥ 燃焼炉物質の検査設備	システム設計	No.108に同じ。	【14条(個別)-110】説明Gr4 + No.108に同じ。	—	—	

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請														
							説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料1別添参照)	設計説明分類の設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料		
155	(1) 窒素循環冷却機用冷却水設備 窒素循環冷却機用冷却水設備は、燃料加工建屋内に設置するローカルクーラ及び循環窒素冷却機用冷却水設備の空調用機械に冷却水を供給し、循環及び冷却する設計とする。	設置要求	窒素循環冷却機用冷却水設備	基本方針	V-1-1-4 -1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.7.4.6窒素循環冷却機用冷却水設備 7.7.4.6.1窒素循環冷却機用冷却水設備 7.7.4.6.2窒素循環冷却機用冷却水設備	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.7.4.6窒素循環冷却機用冷却水設備 7.7.4.6.1窒素循環冷却機用冷却水設備の設計 7.7.4.6.2窒素循環冷却機用冷却水設備の設計	○	—	—	—	—	V-1-1-4 -1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.7.4.6窒素循環冷却機用冷却水設備 7.7.4.6.1窒素循環冷却機用冷却水設備 7.7.4.6.2窒素循環冷却機用冷却水設備	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.7.4.6窒素循環冷却機用冷却水設備 7.7.4.6.1窒素循環冷却機用冷却水設備 7.7.4.6.2窒素循環冷却機用冷却水設備の設計	その他(被覆施設、組立施設等の設備構成)	14条④窒素循環冷却機用冷却水設備	システム設計	No.141に同じ。	【14条(個別)~155】説明G+r No.141に同じ。	—	—	
156	(2) 窒素ガス供給設備 窒素ガス供給設備は、空気から窒素を抽出する窒素ガス発生装置により、窒素発生装置がローボックス及び貯水調整工程、ペレット加工工程、燃料精製加工工程、燃料集合体組立工程、搬出加工工程及び燃料物理物の検査設備の分析設備の窒素ガスを用いる各装置に、窒素ガスを供給する設計とする。	設置要求	窒素ガス供給設備	基本方針	V-1-1-4 -1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.7.4.6窒素ガス供給設備 7.7.4.6.2窒素ガス供給設備	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.7.4.6窒素ガス供給設備 7.7.4.6.2窒素ガス供給設備の設計	○	—	—	—	—	V-1-1-4 -1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.7.4.6窒素ガス供給設備 7.7.4.6.2窒素ガス供給設備	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.7.4.6窒素ガス供給設備 7.7.4.6.2窒素ガス供給設備の設計	その他(被覆施設、組立施設等の設備構成)	14条⑤窒素ガス供給設備	システム設計	No.141に同じ。	【14条(個別)~156】説明G+r No.141に同じ。	—	—	
157	7.4.7 水素・アルゴンガス用設備 水素・アルゴン混合ガス用設備の設計に係る基本的な設計方針については、14章「共通項目」の「2.地盤」、 「3.自然現象等」、 「8.火災等による損傷の防止」、 「6.加工施設内における溢水による損傷の防止」、 「8.設備に対する要求」に基づくとする。	冒頭宣言【5 8.6条、11 8.12条、14 条、29条】	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(他条文の基本設計方針に係る冒頭宣言のため)	—	—	—	—	—	—
158	(1) 水素・アルゴン混合ガス設備 水素・アルゴン混合ガス設備は、燃料加工建屋及びエネルギー管理棟内に設置する設計とする。水素・アルゴン混合ガス設備は、水素ガス漏れ検知装置、混合ガス緊急閉鎖弁、混合ガス製造装置、混合ガス完備装置及び混合ガス供給装置で構成し、水素ガス設備から供給される水素ガスと、アルゴンガス設備から供給されるアルゴンガスを減圧して所定の割合(水素濃度0.6vol%以下)で混合し、成形施設の前送加工工程の焼結設備の焼結炉及び試験設備の小規模試験設備の小規模焼結炉に供給する設計とする。	設置要求	水素・アルゴン混合ガス設備	基本方針	V-1-1-4 -1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.7.4.7水素・アルゴン混合ガス設備 7.7.4.7.1水素・アルゴン混合ガス設備	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.7.4.7水素・アルゴン混合ガス設備 7.7.4.7.1水素・アルゴン混合ガス設備の構成及び設計	—	—	—	—	—	—	—	—	(第2回申請対象外のため)	—	—	—	—	—	—
159	(2) アルゴンガス設備 アルゴンガス設備は、水素・アルゴン混合ガス設備、成形施設のペレット加工工程の焼結設備の焼結炉、試験設備の小規模試験設備の小規模焼結炉用装置、被覆施設の燃料精製加工工程のスタック乾燥設備及び挿入浴液設備、燃料物理物の検査設備の分析設備等に用いるアルゴンガスを液化アルゴン貯槽からアルゴン蒸発器で気化、減圧し供給する設計とする。	設置要求	アルゴンガス設備	基本方針	V-1-1-4 -1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 7.系統施設毎の設計上の考慮 7.7.4.7アルゴンガス設備 7.7.4.7.2アルゴンガス設備	【7.系統施設毎の設計上の考慮 7.7.4.7アルゴンガス設備 7.7.4.7.2アルゴンガス設備の設計	—	—	—	—	—	—	—	—	(第2回申請対象外のため)	—	—	—	—	—	—

令和 5 年 11 月 7 日 R3

第 16 条 搬送設備

令和 5 年 11 月 7 日 R5

第 17 条 核燃料物質の貯蔵施設

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請													
							説明対象	申請対象設備 (仕様変更②)	申請対象設備 (仕様新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料1別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料	
11	(4)粉末一時保管設備 粉末一時保管設備は、原料のラン粉末、手編混合した粉末、一次混合した粉末、二次混合した粉末、均一化混合した粉末、造粒した粉末、添加剤混合した粉末又は回収粉末を次工程へ払い出すまで容器（J60、J85又はJ88）に収納し保管する設計とする。また、スクラップを収納したCS・RS保管ポート、CS・RS回収ポート又は先行試験ポートを5部バスケット又は3部バスケットに積載し保管する設計とする。 粉末一時保管設備は、粉末一時保管装置グループボックス、ピットを有した粉末一時保管装置及び粉末一時保管搬送装置で構成する。また、粉末一時保管装置は、容量（J60、J85、J88、全部バスケット、1部バスケット、CS・RS保管ポート、CS・RS回収ポート及び先行試験ポート）を保管するために、必要な数のピットを設ける設計とする。	設置要求 機能要求②	粉末一時保管設備	基本方針 設計方針（容量）	V-1-3 燃料物質の貯蔵施設に関する説明書 3.施設の詳細設計方針 3.1 燃料物質の貯蔵施設の設計 3.1.4 粉末一時保管設備 (1) 粉末一時保管設備の設計 (2) 保有するPi量及び最大貯蔵能力	【(1) 粉末一時保管設備の設計】 ・粉末一時保管設備の用途、保管物及び設備の構造について説明する。 【(2) 保有するPi量及び最大貯蔵能力】 ・保有するPi量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。	○	粉末一時保管設備	粉末一時保管設備	<ラック/ビット/層> ・容量	V-1-3 燃料物質の貯蔵施設に関する説明書 3.施設の詳細設計方針 3.1 燃料物質の貯蔵施設の設計 3.1.4 粉末一時保管設備 (1) 粉末一時保管設備の設計 (2) 保有するPi量及び最大貯蔵能力	【(1) 粉末一時保管設備の設計】 ・粉末一時保管設備の用途、保管物及び設備の構造について説明する。 【(2) 保有するPi量及び最大貯蔵能力】 ・保有するPi量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。	その他（総称施設 又は設備等の貯蔵施設）	17条A⑤ 粉末一時保管設備のクローブボックス 17条B⑤ 粉末一時保管設備の運転・製品容器 17条C⑤ 粉末一時保管設備の機械装置・搬送設備 17条D⑤ 粉末一時保管設備のラック/ビット/層 17条E⑤ 粉末一時保管設備	システム設計	容器等を保管するために必要な粉末一時保管設備の設備構成について、システム設計にて説明する。	【17条-11】説明G4 ・容器等を保管するために必要な粉末一時保管設備の設備構成については、他本文とは別項に説明が可能な内容であるため説明G4にて説明する。	—	—	
														ラック/ビット/層	17条E⑤ 粉末一時保管設備のラック/ビット/層	評価 (No11-1)	粉末一時保管設備が容器等を保管できる構造であることおよび粉末一時保管設備が燃料物質を必要量の燃料物質を貯蔵できる構造設計にて説明する。	【17条-11】説明G3 ・粉末一時保管設備が容器等を保管できる構造であることおよび粉末一時保管設備が必要な容量を有していることについては、グループボックス（オープンポートボックス、フードを含む）の閉じ込め機能とは別項に説明が可能な設計であるため説明G3にて説明する。また、上記構造は、収納時における運搬、製品容器の構造設計と併せて説明するため、「ラック/ビット/層」を代表に説明する。 <No11>代表以外 ・運搬・製品容器	—	—
														ラック/ビット/層	17条E⑤ 粉末一時保管設備のラック/ビット/層	評価 (No11-1)	粉末一時保管設備の構造から必要量の燃料物質を貯蔵できることを評価により説明する。	【17条-11】説明G3 上記と同じ。	—	—
														運搬・製品容器	17条B④ 粉末一時保管設備の運搬・製品容器	構造設計	粉末一時保管装置の1つのピットに対して決められた量を収納するための運搬、製品容器の構造であることを構造設計にて説明する。	<17条-11 代表以外> ・容器を収納するための構造設計と併せて説明するため、「ラック/ビット/層」の17条-11を代表に説明する。	—	—
12	(5)ペレット一時保管設備 ペレット一時保管設備は、グリーンペレット、焼結したペレット、CSペレット又は規格外ペレットを収納した容器（焼結ポート、先行試験焼結ポート、スクラップ焼結ポート又は規格外ペレット保管容器）を次工程へ払い出すまで保管する設計とする。また、容器（焼結ポート、先行試験焼結ポート、スクラップ焼結ポート又は規格外ペレット保管容器）は収納したペレットに積載し貯蔵する設計とする。 ペレット一時保管設備は、ペレット一時保管装置グループボックス、ペレット一時保管槽、焼結ポート入出装置、焼結ポート受搬装置グループボックス及び焼結ポート受搬装置で構成する。また、ペレット一時保管装置は、容器（焼結ポート、先行試験焼結ポート、スクラップ焼結ポート及び規格外ペレット保管容器）及び収納ペレットを保管するために、必要な数のピットを設ける設計とする。	設置要求 機能要求②	ペレット一時保管設備	基本方針 設計方針（容量）	V-1-3 燃料物質の貯蔵施設に関する説明書 3.施設の詳細設計方針 3.1 燃料物質の貯蔵施設の設計 3.1.5 ペレット一時保管設備 (1) ペレット一時保管設備の設計 (2) 保有するPi量及び最大貯蔵能力	【(1) ペレット一時保管設備の設計】 ・ペレット一時保管設備の用途、保管物及び設備の構造について説明する。 【(2) 保有するPi量及び最大貯蔵能力】 ・保有するPi量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。	○	ペレット一時保管設備	—	<ラック/ビット/層> ・容量	V-1-3 燃料物質の貯蔵施設に関する説明書 3.施設の詳細設計方針 3.1 燃料物質の貯蔵施設の設計 3.1.5 ペレット一時保管設備 (1) ペレット一時保管設備の設計 (2) 保有するPi量及び最大貯蔵能力	【(1) ペレット一時保管設備の設計】 ・ペレット一時保管設備の用途、保管物及び設備の構造について説明する。 【(2) 保有するPi量及び最大貯蔵能力】 ・保有するPi量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。	その他（総称施設 又は設備等の貯蔵施設）	17条A④ ペレット一時保管設備のグループボックス 17条B④ ペレット一時保管設備の運転・製品容器 17条C④ ペレット一時保管設備の機械装置・搬送設備 17条D④ ペレット一時保管設備のラック/ビット/層	システム設計	容器等を保管するために必要なペレット一時保管設備の設備構成について、システム設計にて説明する。 また、ペレット一時保管設備の設備構成に関する設計及び貯蔵設備に関する運搬及び後設時の考慮については、他本文とは別項に説明が可能な内容であるため説明G4にて説明する。	【17条-12】説明G4 ・ペレット一時保管設備の設備構成及び貯蔵設備の構造については、他本文とは別項に説明が可能な内容であるため説明G4にて説明する。また、上記構造は、収納時における運搬、製品容器の構造設計と併せて説明するため、「ラック/ビット/層」を代表に説明する。 <No12>代表以外 ・運搬・製品容器	—	—	
														ラック/ビット/層	17条E④ ペレット一時保管設備のラック/ビット/層	評価 (No12-1)	ペレット一時保管設備の構造から必要量の燃料物質を貯蔵できることを評価により説明する。	【17条-12】説明G3 上記と同じ。	—	—
														運搬・製品容器	17条B④ ペレット一時保管設備の運搬・製品容器	構造設計	ペレット一時保管槽の1つのピットに対して決められた量を収納するための運搬、製品容器の構造であることを構造設計にて説明する。	<17条-12 代表以外> ・容器を収納するための構造設計と併せて説明するため、「ラック/ビット/層」の17条-12を代表に説明する。	—	—

項目番号	基本設計方針	要求種別 機能要求②	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	章立回申請											
							説明対象	申請対象設備 (①項新規②)	申請対象設備 (①項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類	各基本設計方針の対象となる範囲(対象範囲は資料別添参考)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点
13	(6) スクラップ貯蔵設備 スクラップ貯蔵設備は、CS粉未若しくはCSペレット又はRS粉未若しくはRSペレットを収納した容器(CS・RS保管ポット)を9個バスケットに積載し貯蔵する設計とする。また、規格外ペレットを収納した規格ペレット保管容器を貯蔵する設計とする。さらに、異物に付いたガラスを収納した容器(CS・RS保管ポット)を9個バスケットに積載し貯蔵する設計とする。 容器(ペレット保管容器、9個バスケット、規格外ペレット保管容器)は、収納ペレットに積載し貯蔵する設計とする。 スクラップ貯蔵設備は、スクラップ貯蔵棚グループボックス、スクラップ貯蔵棚、スクラップ保管容器入出装置、スクラップ保管容器受渡装置グループボックス及びスクラップ保管容器受渡装置で構成する。また、スクラップ貯蔵棚は、容器(ペレット保管容器、9個バスケット、規格外ペレット保管容器及びCS・RS保管ポット)及び収納ペレットを貯蔵するために、必要な数の棚を設ける設計とする。	設置要求 機能要求②	スクラップ貯蔵設備	基本方針(容量)	V-1-3 可燃性物質の貯蔵施設に関する説明書 3.施設の詳細設計方針 3.1 可燃性物質の貯蔵施設の設計 3.1.6 スクラップ貯蔵設備の設計 (1) スクラップ貯蔵設備の設計 (2) 積貯する内量及び最大貯蔵能力	【(1) スクラップ貯蔵設備の設計】 スクラップ貯蔵設備の用途、保管物及び設備の構造について説明する。 【(2) 保有する内量及び最大貯蔵能力】 保有する内量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。	スクラップ貯蔵設備	—	<ラック/ビット/棚>・ ・容量	V-1-3 可燃性物質の貯蔵施設に関する説明書 3.施設の詳細設計方針 3.1 可燃性物質の貯蔵施設の設計 (1) スクラップ貯蔵設備の設計 (2) 積貯する内量及び最大貯蔵能力	【(1) スクラップ貯蔵設備の設計】 スクラップ貯蔵設備の用途、保管物及び設備の構造について説明する。 【(2) 保有する内量及び最大貯蔵能力】 保有する内量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。	その他(総構造設計/施設等)の設備施設	17条A⑤ スクラップ貯蔵設備のラック/ビット/棚 17条B⑤ スクラップ貯蔵設備のラック/ビット/棚 17条C⑤ スクラップ貯蔵設備のラック/ビット/棚	システム設計	容器等を貯蔵するために必要なスクラップ貯蔵設備の設備構成について、システム設計にて説明する。 また、スクラップ貯蔵設備の設備構成に設置するSG設備及びPP設備の「機能・構造等」の観点とし、他条文とは別個に説明が可能な内容であるため説明G4にて説明する。	【17条-13】説明G4 ・容器等を貯蔵するために必要なスクラップ貯蔵設備の設備構成並びにSG設備及びPP設備に関する運搬及び回収の観点については、他条文とは別個に説明が可能な内容であるため説明G4にて説明する。	—	—
							ラック/ビット/棚	17条C⑦ スクラップ貯蔵設備のラック/ビット/棚	構造設計 (No.13-1)	スクラップ貯蔵設備が容器等を貯蔵できる構造であることおよびスクラップ貯蔵設備が必要な容量を貯蔵できる構造であることを評価する。	【17条-13】説明G3 上記と同し。	—	—					
							ラック/ビット/棚	17条C⑦ スクラップ貯蔵設備のラック/ビット/棚	評価 (No.13-1)	スクラップ貯蔵設備の構造から必要な量の可燃性物質を貯蔵できることを評価により説明する。	【17条-13】説明G3 上記と同し。	—	—					
							運搬・製品容器	17条B⑥ スクラップ貯蔵設備の運搬・製品容器	構造設計	スクラップ貯蔵棚の1つの棚に貯蔵するための数を収納するための運搬・製品容器の構造であることを構造設計にて説明する。	<17条-13 代表以外> ・容器を収納するための構造設計と併せて説明するため、「ラック/ビット/棚」の17条-13を代表に説明する。	—	—					
14	(7) 製品ペレット貯蔵設備 製品ペレット貯蔵設備は、製品ペレット、規格外ペレット又はペレット保存材料を貯蔵する設計とする。また、ペレット保管容器又はペレット保存材料保管容器に収納し貯蔵する設計とする。 製品ペレット貯蔵設備は、製品ペレット貯蔵棚グループボックス、製品ペレット貯蔵棚、製品ペレット保管容器入出装置、製品ペレット保管容器受渡装置グループボックス、製品ペレット保管容器、製品ペレット保管容器及び製品ペレット保管容器受渡装置で構成する。また、製品ペレット貯蔵棚は、容器(ペレット保管容器及び製品ペレット保管容器)及び収納ペレットを貯蔵するために、必要な数の棚を設ける設計とする。	設置要求 機能要求②	製品ペレット貯蔵設備	基本方針(容量)	V-1-3 可燃性物質の貯蔵施設に関する説明書 3.施設の詳細設計方針 3.1 可燃性物質の貯蔵施設の設計 3.1.7 製品ペレット貯蔵設備の設計 (1) 製品ペレット貯蔵設備の設計 (2) 積貯する内量及び最大貯蔵能力	【(1) 製品ペレット貯蔵設備の設計】 製品ペレット貯蔵設備の用途、保管物及び設備の構造について説明する。 【(2) 保有する内量及び最大貯蔵能力】 保有する内量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。	製品ペレット貯蔵設備	—	<ラック/ビット/棚>・ ・容量	V-1-3 可燃性物質の貯蔵施設に関する説明書 3.施設の詳細設計方針 3.1 可燃性物質の貯蔵施設の設計 (1) 製品ペレット貯蔵設備の設計 (2) 積貯する内量及び最大貯蔵能力	【(1) 製品ペレット貯蔵設備の設計】 製品ペレット貯蔵設備の用途、保管物及び設備の構造について説明する。 【(2) 保有する内量及び最大貯蔵能力】 保有する内量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。	その他(総構造設計/施設等)の設備施設	17条A⑥ 製品ペレット貯蔵設備のラック/ビット/棚 17条B⑥ 製品ペレット貯蔵設備のラック/ビット/棚 17条C⑥ 製品ペレット貯蔵設備のラック/ビット/棚	システム設計	容器等を貯蔵するために必要な製品ペレット貯蔵設備の設備構成について、システム設計にて説明する。	【17条-14】説明G4 ・容器等を貯蔵するために必要な製品ペレット貯蔵設備の設備構成については、他条文とは別個に説明が可能な内容であるため説明G4にて説明する。	—	—
							ラック/ビット/棚	17条C⑧ 製品ペレット貯蔵設備のラック/ビット/棚	構造設計 (No.14-1)	製品ペレット貯蔵設備が容器等を貯蔵できる構造であることおよび製品ペレット貯蔵設備が必要な容量を貯蔵できる構造であることを評価する。	【17条-14】説明G3 上記と同し。	—	—					
							ラック/ビット/棚	17条C⑧ 製品ペレット貯蔵設備のラック/ビット/棚	評価 (No.14-1)	製品ペレット貯蔵設備の構造から必要な量の可燃性物質を貯蔵できることを評価により説明する。	【17条-14】説明G3 上記と同し。	—	—					
							運搬・製品容器	17条B⑥ 製品ペレット貯蔵設備の運搬・製品容器	構造設計	製品ペレット貯蔵棚の1つの棚に貯蔵するための数を収納するための運搬・製品容器の構造であることを構造設計にて説明する。	<17条-14 代表以外> ・容器を収納するための構造設計と併せて説明するため、「ラック/ビット/棚」の17条-14を代表に説明する。	—	—					

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	章10回申請												
							説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類	各基本設計方針の対象となる範囲(対象範囲は資料別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料
15	(8)燃料種貯蔵設備 燃料種貯蔵設備は、原油燃料種、クラン燃料種又は炭質等を貯蔵する設計とする。また、原油燃料種、クラン燃料種及び炭質等は、貯蔵マガジンに収納し貯蔵する。 燃料種貯蔵設備は、燃料種貯蔵罐、貯蔵マガジン入出庫装置及びクラン燃料種収容装置で構成する。また、燃料種貯蔵罐は、貯蔵マガジンを貯蔵するために、必要な数の欄を設ける設計とする。 なお、クラン燃料種は外部より受け入れ貯蔵する。	設置要求 機能要求②	燃料種貯蔵設備	基本方針 設計方針(容量)	V-1-3 燃料種貯蔵設備の貯蔵施設に関する説明書 3.施設の詳細設計方針 3.1 燃料種貯蔵設備の貯蔵施設の設計 3.1.8 燃料種貯蔵設備 (1) 燃料種貯蔵設備の設計 (2) 保有するP _h 量及び最大貯蔵能力	【(1) 燃料種貯蔵設備の設計】 燃料種貯蔵設備の用途、保管物及び設備の構造について説明する。 【(2) 保有するP _h 量及び最大貯蔵能力】 ・保有するP _h 量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。	○	燃料種貯蔵設備	燃料種貯蔵設備	<ラック/ビット/欄> ・容量	V-1-3 燃料種貯蔵設備の貯蔵施設に関する説明書 3.施設の詳細設計方針 3.1 燃料種貯蔵設備の貯蔵施設の設計 3.1.8 燃料種貯蔵設備 (1) 燃料種貯蔵設備の設計 (2) 保有するP _h 量及び最大貯蔵能力	【(1) 燃料種貯蔵設備の設計】 燃料種貯蔵設備の用途、保管物及び設備の構造について説明する。 【(2) 保有するP _h 量及び最大貯蔵能力】 ・保有するP _h 量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。	その他(設備施設、器具等設置等の取組施設)	17条④⑦ 燃料種貯蔵設備の機械装置・搬送設備 17条⑩ 燃料種貯蔵設備のラック/ビット/欄	システム設計	容器等を貯蔵するために必要な燃料種貯蔵設備の設備構成について、システム設計にて説明する。 また、燃料種貯蔵設備の設備構成に設置するSG設備及びIPP設備の運転・検認等の観点として、運転及び検認の考慮(運転条件、検出方法等)について、システム設計にて説明する。	【17条-15】説明G4 ・容器等を貯蔵するために必要な燃料種貯蔵設備の設備構成並びにSG設備及びIPP設備に関する運転及び検認の考慮については、他条文とは別に説明が可能な内容であるため説明G4にて説明する。	—	—
													ラック/ビット/欄	17条⑩ 燃料種貯蔵設備のラック/ビット/欄	構造設計 (No.15-1)	燃料種貯蔵設備が容器等を貯蔵できる構造であることおよび燃料種貯蔵設備に必要な容量を有していることについては、グローバルボックス(オープンポートボックス、フードを含む)の間仕切り等の構造とは別に説明が可能な設計であるため説明G3にて説明する。また、上記構造は、収納物である容器・製品容器の構造設計と併せて説明するため、「ラック/ビット/欄」を代表に説明する。	【17条-15 代表】説明G3 ・燃料種貯蔵設備に必要な容量を有していることについては、グローバルボックス(オープンポートボックス、フードを含む)の間仕切り等の構造とは別に説明が可能な設計であるため説明G3にて説明する。また、上記構造は、収納物である容器・製品容器の構造設計と併せて説明するため、「ラック/ビット/欄」を代表に説明する。	—	—
													ラック/ビット/欄	17条⑩ 燃料種貯蔵設備のラック/ビット/欄	評価 (No.15-1)	燃料種貯蔵設備の構造から必要な量の燃料種貯蔵設備を貯蔵できることを評価により説明する。	【17条-15】説明G3 上記と同し。	—	—
													運搬・製品容器	17条⑩ 燃料種貯蔵設備のラック/ビット/欄	構造設計	燃料種貯蔵設備の1つの欄に対して決められた数を収納するための運搬・製品容器の構造であることを構造設計にて説明する。	<17条-15 代表以外> ・容器等を貯蔵するために必要な燃料種貯蔵設備の設備構成については、他条文とは別に説明が可能な内容であるため説明G4にて説明する。	—	—
16	(9)燃料集合体貯蔵設備 燃料集合体貯蔵設備は、組立施設で組み立て、検査後の燃料集合体を組立施設の梱包出荷工程の種類・出荷設備に供給するまで貯蔵する設計とする。燃料集合体は、燃料集合体貯蔵チャンネルに収納し貯蔵する。 燃料集合体貯蔵設備は、燃料集合体貯蔵チャンネルで構成する。また、燃料集合体貯蔵チャンネルは、燃料集合体を貯蔵するために、必要な数のチャンネルを設ける設計とする。	設置要求 機能要求②	燃料集合体貯蔵設備	基本方針 設計方針(容量)	V-1-3 燃料種貯蔵設備の貯蔵施設に関する説明書 3.施設の詳細設計方針 3.1 燃料種貯蔵設備の貯蔵施設の設計 3.1.9 燃料集合体貯蔵設備 (1) 燃料集合体貯蔵設備の設計 (2) 保有するP _h 量及び最大貯蔵能力	【(1) 燃料集合体貯蔵設備の設計】 燃料集合体貯蔵設備の用途、保管物及び設備の構造について説明する。 【(2) 保有するP _h 量及び最大貯蔵能力】 ・保有するP _h 量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。	○	燃料集合体貯蔵設備	燃料集合体貯蔵設備	<ラック/ビット/欄> ・容量	V-1-3 燃料種貯蔵設備の貯蔵施設に関する説明書 3.施設の詳細設計方針 3.1 燃料種貯蔵設備の貯蔵施設の設計 3.1.9 燃料集合体貯蔵設備 (1) 燃料集合体貯蔵設備の設計 (2) 保有するP _h 量及び最大貯蔵能力	【(1) 燃料集合体貯蔵設備の設計】 燃料集合体貯蔵設備の用途、保管物及び設備の構造について説明する。 【(2) 保有するP _h 量及び最大貯蔵能力】 ・保有するP _h 量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。	その他(設備施設、器具等設置等の取組施設)	17条⑩ 燃料集合体貯蔵設備のラック/ビット/欄	システム設計	容器等を貯蔵するために燃料集合体貯蔵設備の設備構成について、システム設計にて説明する。	【17条-16】説明G4 ・容器等を貯蔵するために燃料集合体貯蔵設備の設備構成については、他条文とは別に説明が可能な内容であるため説明G4にて説明する。	—	—
													ラック/ビット/欄	17条⑩ 燃料集合体貯蔵設備のラック/ビット/欄	構造設計 (No.16-1)	燃料集合体貯蔵設備が容器等を貯蔵できる構造であることおよび燃料集合体貯蔵設備に必要な容量を有していることについては、グローバルボックス(オープンポートボックス、フードを含む)の間仕切り等の構造とは別に説明が可能な設計であるため説明G3にて説明する。	【17条-16】説明G3 ・燃料集合体貯蔵設備が容器等を貯蔵できる構造であることおよび燃料集合体貯蔵設備に必要な容量を有していることについては、グローバルボックス(オープンポートボックス、フードを含む)の間仕切り等の構造とは別に説明が可能な設計であるため説明G3にて説明する。	—	—
													ラック/ビット/欄	17条⑩ 燃料集合体貯蔵設備のラック/ビット/欄	評価 (No.16-1)	燃料集合体貯蔵設備の構造から必要な量の燃料種貯蔵設備を貯蔵できることを評価により説明する。	【17条-16】説明G3 上記と同し。	—	—

令和5年11月7日 R4

第 20 条 廃棄施設

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請				第2回申請										
							説明対象	申請対象設備 (2項変更等)	申請対象設備 (1項新規)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類 (工機/4代表)	各基本設計方針の対象 となる範囲 (対象範囲 は資料1別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料		
1	5. 放射性廃棄物の廃棄施設 放射性廃棄物の廃棄施設の設計については、第1章第4項の「2. 地盤」、「3. 自然現象等」、「4. 閉じ込め機能」、「5. 火災等による損傷の防止」、「6. 加工施設内における爆発による損傷の防止」及び「8. 設備に対する要求」に基づくものとする。	冒頭宣言【6条～8条、10条～12条、14条、15条、17条、23条、26条～31条、33条】						第1回申請と同一													
2	5.1 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針 5.1.1 放射性廃棄物の廃棄施設 放射性廃棄物の廃棄施設のうち、気体廃棄物の廃棄設備は、通常時において、周辺監視区域の外の大気中の放射性物質の濃度を十分に低減できる上、「除電用軽水型炉中核分裂炉の廃棄処理に関する設計」を参考に放射性物質の濃度に起因する放射線量を合理的に達成できる限り低くするよう、放出する放射性物質を低減できる設計とする。	冒頭宣言【20条、316, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30】	基本方針	設計方針(処理能力)	V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 2. 基本方針 2.1 気体廃棄物の廃棄設備の基本方針 2.1.1 設計基準対象の施設 3. 施設の詳細設計方針 3.1 気体廃棄物の廃棄設備 3.1.1 設計基準対象の施設 (2) 設計方針 a. 気体廃棄物の処理能力 6) 処理方法	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【2.1.1 設計基準対象の施設】 ・設計基準対象の施設として用いる気体廃棄物の廃棄設備に係る基本方針について説明する。 【3.1.1(2)a. (6) 処理方法】 ・気体廃棄物の処理方法について説明する。			基本方針												
3	気体廃棄物の廃棄設備は、建屋排気設備、工程室排気設備、グループボックス排気設備、給気設備、送排風機設備及び排気筒で構成する。	機能要求①	建屋排気設備 工程室排気設備 グループボックス排気設備 給気設備 送排風機設備 排気筒	設計方針(処理能力)	V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 【2.1.1 設計基準対象の施設】 ・設計基準対象の施設として用いる気体廃棄物の廃棄設備に係る基本方針について説明する。 【3.1.1(1) 設備構成】 ・気体廃棄物の廃棄設備の設備構成について説明する。	建屋排気設備 工程室排気設備 グループボックス排気設備 給気設備 送排風機設備 排気筒 ビストンダンパ 絶縁防止ダンパ 遮断エリア形成用自動閉止ダンパ 防スダンパ 工程室排気筒止ダンパ グループボックス排気筒止ダンパ	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【2.1.1 設計基準対象の施設】 ・設計基準対象の施設として用いる気体廃棄物の廃棄設備に係る基本方針について説明する。 【3.1.1(1) 設備構成】 ・気体廃棄物の廃棄設備の設備構成について説明する。		建屋排気設備 工程室排気設備 グループボックス排気設備 給気設備 送排風機設備 排気筒 ビストンダンパ 絶縁防止ダンパ 遮断エリア形成用自動閉止ダンパ 防スダンパ 工程室排気筒止ダンパ グループボックス排気筒止ダンパ			【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【2.1.1 設計基準対象の施設】 ・設計基準対象の施設として用いる気体廃棄物の廃棄設備に係る基本方針について説明する。 【3.1.1(1) 設備構成】 ・気体廃棄物の廃棄設備の設備構成について説明する。	20条c② 気体廃棄物の廃棄設備を構成する設備(建屋排気設備、工程室排気設備、グループボックス排気設備、給気設備、送排風機設備、排気筒及び火災防護設備のダンパ)	システム設計		・気体廃棄物の廃棄設備の系統構成について、システム設計にて説明する。					
4	建屋排気設備、工程室排気設備、グループボックス排気設備、給気設備及び送排風機設備は燃料加工建屋に収納する設計とする。	設置要求	建屋排気設備 工程室排気設備 グループボックス排気設備 給気設備 送排風機設備	設計方針(処理能力)	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【2.1.1 設計基準対象の施設】 ・設計基準対象の施設として用いる気体廃棄物の廃棄設備に係る基本方針について説明する。 【3.1.1(1) 設備構成】 ・建屋排気設備、工程室排気設備、グループボックス排気設備、給気設備及び送排風機設備を燃料加工建屋に収納する設計について説明する。	建屋排気設備 工程室排気設備 グループボックス排気設備 給気設備 送排風機設備 排気筒 ビストンダンパ 絶縁防止ダンパ 遮断エリア形成用自動閉止ダンパ 防スダンパ 工程室排気筒止ダンパ グループボックス排気筒止ダンパ	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【2.1.1 設計基準対象の施設】 ・設計基準対象の施設として用いる気体廃棄物の廃棄設備に係る基本方針について説明する。 【3.1.1(1) 設備構成】 ・建屋排気設備、工程室排気設備、グループボックス排気設備、給気設備及び送排風機設備を燃料加工建屋に収納する設計について説明する。		建屋排気設備 工程室排気設備 グループボックス排気設備 給気設備 送排風機設備 排気筒 ビストンダンパ 絶縁防止ダンパ 遮断エリア形成用自動閉止ダンパ 防スダンパ 工程室排気筒止ダンパ グループボックス排気筒止ダンパ			【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【2.1.1 設計基準対象の施設】 ・設計基準対象の施設として用いる気体廃棄物の廃棄設備に係る基本方針について説明する。 【3.1.1(1) 設備構成】 ・建屋排気設備、工程室排気設備、グループボックス排気設備、給気設備及び送排風機設備を燃料加工建屋に収納する設計について説明する。	20条c② 気体廃棄物の廃棄設備のうち燃料加工建屋に収納する設備(建屋排気設備、工程室排気設備、グループボックス排気設備、給気設備及び送排風機設備を燃料加工建屋に収納する設計について、配置設計にて説明する。	配置設計	・建屋排気設備、工程室排気設備、グループボックス排気設備、給気設備及び送排風機設備を燃料加工建屋に収納する設計について、配置設計にて説明する。						
5	気体廃棄物の廃棄設備は、燃料加工施設から周辺環境へ放出される放射性物質を合理的に達成できる限り少なくするため、管理区域からの排気口、高性能エアフィルタで放射性物質を除去した後、放射性物質の濃度、排気風量及び放射能レベルを監視し、排気筒の排気口から放出する設計とする。	冒頭宣言【20条、16, 20, 21, 24, 2, 5, 30, 34】	基本方針	設計方針(処理能力)、経路外放出の防止、濃度の低減・監視	V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 2. 基本方針 2.1 気体廃棄物の廃棄設備の基本方針 2.1.1 設計基準対象の施設 3. 施設の詳細設計方針 3.1 気体廃棄物の廃棄設備 3.1.1 設計基準対象の施設 (2) 設計方針 a. 気体廃棄物の処理能力 (c) 放出管理と測定監視	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【2.1.1 設計基準対象の施設】 ・設計基準対象の施設として用いる気体廃棄物の廃棄設備に係る基本方針について説明する。 【3.1.1(2)a. (c) 測定監視】 ・排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定及び放射能レベルの監視について説明する。			基本方針												

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請					第2回申請										
							説明対象	申請対象設備 (2項実装②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類 (工数)4代表	各基本設計方針の対象 となる範囲 (対象範囲 は資料1別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料			
10	グローブボックス等並びにオープンボック及びフードは、グローブボックス排気設備により排気し、高性能エアフィルタ3段又は4段で放射性物質を除去した後、排気筒の排気口から放出する設計とする。	冒頭宣言【20条-25,30,34】	基本方針	設計方針(処理能力)	<p>V-1-1-2 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 【2.1.1.設計基準対象の施設】 ・設計基準対象の施設として用いる気体廃棄物の廃棄設備に係る基本方針について説明する。</p> <p>3.1 気体廃棄物の廃棄設備 3.1.1 設計基準対象の施設 (2) 設計方針 a. 気体廃棄物の処理能力 (a) 処理方法 ハ、グローブボックス排気設備による気体廃棄物の処理</p>	<p>【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【2.1.1.設計基準対象の施設】 ・設計基準対象の施設として用いる気体廃棄物の廃棄設備に係る基本方針について説明する。</p> <p>【3.1.1(2)a.(a)ハ、グローブボックス排気設備による気体廃棄物の処理】 ・グローブボックス排気機による排気並びにグローブボックス排気フィルタ及びグローブボックス排気フィルタユニットによる放射性物質の除去について説明する。</p>	○	—	基本方針	—	<p>V-1-1-2 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 【2.1.1.設計基準対象の施設】 ・設計基準対象の施設として用いる気体廃棄物の廃棄設備に係る基本方針について説明する。</p> <p>3.1 気体廃棄物の廃棄設備 3.1.1 設計基準対象の施設 (2) 設計方針 a. 気体廃棄物の処理能力 (a) 処理方法 ハ、グローブボックス排気設備による気体廃棄物の処理</p>	<p>【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【2.1.1.設計基準対象の施設】 ・設計基準対象の施設として用いる気体廃棄物の廃棄設備に係る基本方針について説明する。</p> <p>【3.1.1(2)a.(a)ハ、グローブボックス排気設備による気体廃棄物の処理】 ・グローブボックス排気機による排気並びにグローブボックス排気フィルタ及びグローブボックス排気フィルタユニットによる放射性物質の除去について説明する。</p>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(基本設計方針No. 25, 30, 34に係る冒頭宣言のため)

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請					設計説明分類 (工種/代表)	第3回申請					
							説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類		添付書類における記載	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料1別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点
12	高性能エアフィルタは、捕集効率を適切に維持するために交換可能な構造とし、高性能エアフィルタの周辺には、交換に必要な空間を有するとともに、必要に応じて梯子及び歩廊を設置し、取替が容易な設計とする。	機能要求①	建屋排気設備 工程室排気設備 グループボックス排気設備	設計方針(ろ過装置の機能維持・保守性)	V-1-1-2 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 【2.1.1 設計基準対象の施設】 2.1 気体廃棄物の廃棄設備の基本方針 【3.1.1(2)a, (d) 高性能エアフィルタの保守性】 2.1.1 設計基準対象の施設 3. 施設の詳細設計方針 3.1 気体廃棄物の廃棄設備 3.1.1 設計基準対象の施設 【2】 設計方針 a. 気体廃棄物の処理能力 【3.1.1(2)a, (d)イ, (イ) 高性能エアフィルタの保守性】 イ. 高性能エアフィルタの交換方法について説明する。 【3.1.1(2)a, (d)ロ. 高性能エアフィルタの交換時期の設定】 ロ. 高性能エアフィルタの交換時期の設定について説明する。 【3.1.1(2)a, (d)ハ. 特型ユニット】 ハ. 特型ユニットの交換方法について説明する。	○	-	-	-	-	-	-	30条② 建屋排気設備、工程室排気設備及びグループボックス排気設備の高性能エアフィルタ	システム設計	高性能エアフィルタを交換する際にフィルタを床から隔離するため、フィルタの出入口には仕切り扉を設ける系統であることをシステム設計にて説明する。	【20条-12】説明G1 高性能エアフィルタの出入口に仕切り扉を設けた系統については、グループボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G1にて説明する。	-	-
														配置設計	高性能エアフィルタが、交換可能なスペースを確保していることを配置設計にて説明する。	【20条-12】説明G1 高性能エアフィルタ周辺の交換スペースについては、グループボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G1にて説明する。		
														構造設計	高性能エアフィルタが、捕集効率を維持するために交換可能な構造であることを構造設計にて説明する。	【20条-12】説明G1 高性能エアフィルタの交換可能な構造については、グループボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G1にて説明する。		

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請					第2回申請							
							説明対象	申請対象設備 (2項実装②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類 (工数)③(代表)	各基本設計方針の対象 となる範囲 (対象範囲 は資料1別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料
13	高性能エアフィルタは、必要に応じて試験及び検査ができる設計とする。	機能要求①	建屋排気設備 工程室排気設備 グローブボックス排気設備	設計方針(ろ過装置の機能維持・保守性)	V-1-1-2 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 2. 基本方針 2.1 気体廃棄物の廃棄設備の基本方針 2.1.1 設計基準対象の施設 3. 施設の詳細設計方針 3.1 気体廃棄物の廃棄設備 3.1.1 設計基準対象の施設 (2) 設計方針 a. 気体廃棄物の処理能力 (4) 高性能エアフィルタの保守性 ハ. 高性能エアフィルタの検査方法	【V-1-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【2.1.1.1 設計基準対象の施設】 ・設計基準対象の施設として用いる気体廃棄物の廃棄設備に係る基本方針について説明する。 【3.1.1.(2)a.(4) 高性能エアフィルタの保守性】 ・高性能エアフィルタの保守性について説明する。 【3.1.1.(2)a.(4)ハ. 高性能エアフィルタの検査方法】 ・高性能エアフィルタの検査方法について説明する。	○	-			V-1-1-2 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 2. 基本方針 2.1 気体廃棄物の廃棄設備の基本方針 2.1.1 設計基準対象の施設 3. 施設の詳細設計方針 3.1 気体廃棄物の廃棄設備 3.1.1 設計基準対象の施設 (2) 設計方針 a. 気体廃棄物の処理能力 (4) 高性能エアフィルタの保守性 ハ. 高性能エアフィルタの検査方法	【V-1-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【2.1.1.1 設計基準対象の施設】 ・設計基準対象の施設として用いる気体廃棄物の廃棄設備に係る基本方針について説明する。 【3.1.1.(2)a.(4) 高性能エアフィルタの保守性】 ・高性能エアフィルタの保守性について説明する。 【3.1.1.(2)a.(4)ハ. 高性能エアフィルタの検査方法】 ・高性能エアフィルタの検査方法について説明する。		20条② 建屋排気設備、工程室排気設備及びグローブボックス排気設備の高性能エアフィルタ	システム設計	・高性能エアフィルタ(枠型及び箱型)の検査のために、悪圧を計測する計器を設置できる系統であることをシステム設計にて説明する。	【20条-13】説明G-1 高性能エアフィルタ(枠型及び箱型)の検査のために、悪圧を計測する計器を設置できる系統であることをシステム設計にて説明する。		-
													20条② 建屋排気設備、工程室排気設備及びグローブボックス排気設備の高性能エアフィルタ	構造設計	・高性能エアフィルタ(密封交換型)の試験又は検査が可能な構造については、グローブボックス等の用い込みに関連する換気設備の設計であるため説明G-1にて説明する。	【20条-13】説明G-1 高性能エアフィルタ(密封交換型)の試験又は検査が可能な構造については、グローブボックス等の用い込みに関連する換気設備の設計であるため説明G-1にて説明する。		-	

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請					第2回申請							
							説明対象	申請対象設備 (2項実定②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類 (工種3代表)	各基本設計方針の対象 となる範囲 (対象範囲 は資料1別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料
18	建築排気設備は、建築排気ダクト、建築排気フィルタユニット及び建築排気風機で構成する。	機能要求①	建築排気設備	設計方針(処理能力)	V-1-1-2 放射性廃棄物の 廃棄施設に関する 説明書 3. 施設の詳細設計 方針 3.1 気体廃棄物の 廃棄設備 3.1.1 設計基準 対象の施設 (1) 設備構成 a. 建築排気設備	【V-1-4 放射性廃棄物の廃 棄施設に関する説明書】 【3.1.1(1)a. 建築排気設備】 ・建築排気設備の設備構成について 説明する。	○	—	建築排気設備 防火ダンパ	—	V-1-1-2 放射性廃棄物の 廃棄施設に関する 説明書 3. 施設の詳細設計 方針 3.1 気体廃棄物の 廃棄設備 3.1.1 設計基準 対象の施設 (1) 設備構成 a. 建築排気設備	【V-1-4 放射性廃棄物の廃 棄施設に関する説明書】 【3.1.1(1)a. 建築排気設備】 ・建築排気設備の設備構成について 説明する。	換気設備	20条② 建築排気設備 を構成する設備	システム設計	・建築排気設備の設備構成について システム設計にて説明する。	【20条-18】説明G-1 建築排気設備の設備構成については、 フローアバックス等の閉じ込めに 関連する換気設備の設計である ため説明G-1にて説明する。		—

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請					設計説明分類 (工機)代表	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料1別添参照)	第2回申請				
							説明対象	申請対象設備 (2項実定②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類			添付書類における記載	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点
21	(2) 工程室排気設備 工程室排気設備は、工程室の負圧維持及び排気中に含まれる放射性物質の除去を行い、排気風の排気口から外部へ放出する設計とする。	機能要求① 機能要求②	工程室排気設備 排気筒	設計方針(処理能力、気体の放射性廃棄物の排出)	V-1-1-2 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 【3.1.1(2) a. (g)ロ. 工程室排気設備による気体廃棄物の処理】 3. 施設の詳細設計方針 3.1 気体廃棄物の廃棄設備 3.1.1 設計基準対象の施設 (2) 設計方針 a. 気体廃棄物の処理能力 (a) 処理方法 ロ. 工程室排気設備による気体廃棄物の処理	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【3.1.1(2) a. (g)ロ. 工程室排気設備による気体廃棄物の処理】 1. 工程室排気設備による排気及び工程室排気フィルタユニットによる放射性物質の除去について説明する。	○	-	排気筒 遮圧エリア形成用自動閉止ダンパ 工程室排気閉止ダンパ 工程室排気吸入口手動ダンパ	【機能要求②】 工程室排気機 工程室排気フィルタユニット 工程室排気ダクト	V-1-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 【3.1.1(2) a. (g)ロ. 工程室排気設備による気体廃棄物の廃棄設備】 3. 施設の詳細設計方針 3.1 気体廃棄物の廃棄設備 3.1.1 設計基準対象の施設 (2) 設計方針 a. 気体廃棄物の処理能力 (a) 処理方法 ロ. 工程室排気設備による気体廃棄物の処理	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【3.1.1(2) a. (g)ロ. 工程室排気設備による気体廃棄物の廃棄設備】 1. 工程室排気設備による排気及び工程室排気フィルタユニットによる放射性物質の除去について説明する。	排気設備	20条② 工程室排気設備の系統全般及び排気筒	システム設計 (No. 21-1)	・工程室排気設備は、工程室の負圧維持及び排気中に含まれる放射性物質の除去を行い、排気風の排気口から外部へ放出する系統であることをシステム設計にて説明する。	【20条-21】説明G1 工程室排気設備の系統構成については、グループボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G1にて説明する。	-
															配置設計	・工程室排気設備のフィルタは圧力損失を踏まえた位置、ファンは排気風の送風、ダクトは各部室から排気口までの経路に設置することを配置設計にて説明する。	【20条-21】説明G1 工程室排気設備のフィルタ、ファン及びダクトの設置場所については、グループボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G1にて説明する。	
															構造設計	・工程室排気設備が、工程室からの排気中に含まれる気体廃棄物を処理するために必要な構造を有することを構造設計にて説明する。	【20条-21】説明G1 気体廃棄物を処理するために必要な工程室排気設備の構造については、グループボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G1にて説明する。	
															評価 (No. 21-1)	・工程室排気設備の系統性能として、工程室排気機の原動機出力の設定限界について評価にて説明する。 ・工程室排気機の容量の設定限界は、No. 23で展開する。	【20条-21】説明G1 工程室排気機の原動機出力については、グループボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G1にて説明する。	
22	工程室排気設備は、工程室排気ダクト、工程室排気フィルタユニット、工程室排気機及び工程室排気吸入口手動ダンパ(外形放出抑制設備と兼用)で構成する。工程室排気設備のうち、工程室排気吸入口手動ダンパを2基設置する設計とする。	機能要求①	工程室排気設備	設計方針(処理能力)	V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 【3.1.1(1) a. 工程室排気設備】 3. 施設の詳細設計方針 3.1 気体廃棄物の廃棄設備 3.1.1 設計基準対象の施設 (1) 設備構成 b. 工程室排気設備	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【3.1.1(1) a. 工程室排気設備】 1. 工程室排気設備の設備構成について説明する。	○	-	遮圧エリア形成用自動閉止ダンパ 工程室排気閉止ダンパ	【機能要求②】 工程室排気機 工程室排気フィルタユニット 工程室排気ダクト	V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 【3.1.1(1) a. 工程室排気設備】 3. 施設の詳細設計方針 3.1 気体廃棄物の廃棄設備 3.1.1 設計基準対象の施設 (1) 設備構成 b. 工程室排気設備	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【3.1.1(1) a. 工程室排気設備】 1. 工程室排気設備の設備構成について説明する。	排気設備	20条② 工程室排気設備を構成する設備	システム設計	・工程室排気設備の設備構成についてシステム設計にて説明する。	【20条-22】説明G1 工程室排気設備の設備構成については、グループボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G1にて説明する。	-

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	第2回申請						第3回申請									
					添付書類 構成	添付書類 説明内容	説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類 (工機3代表)	各基本設計方針の対象 となる範囲 (対象範囲 は資料1別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料	
23	<p>工程室排風機は、下記のa.からe.を考慮した排気能力を有する設計とする。</p> <p>a. 換気回数を満足するために必要な風量</p> <p>b. 機器発熱及び潜熱の除去に必要な風量</p> <p>c. 負圧維持に必要な風量</p> <p>d. 給排気バランス調整のために必要な風量</p> <p>e. 炭酸ガス濃度の抑制に必要な風量</p>	機能要求②	工程室排気設備	設計方針(処理能力)	V-1-1-2	【V-1-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【3.1.1(2)e.(a)イ. 風量決定因子の考え方】 【3.1.1(2)e.(a)イ. 風量決定因子の考え方について説明する。 【3.1.1(2)e.(a)イ.(イ) 換気回数の算出方法】 【3.1.1(2)e.(a)イ.(ロ) 負圧維持に必要な風量について説明する。 【3.1.1(2)e.(a)イ.(ハ) 負圧維持に必要な風量について説明する。 【3.1.1(2)e.(a)イ.(ニ) 給排気バランス調整のために必要な風量について説明する。 【3.1.1(2)e.(a)イ.(ホ) 炭酸ガス濃度の抑制に必要な風量について説明する。 【3.1.1(2)e.(a)イ.(ヘ) 有害物質の希釈に必要な風量について説明する。 【3.1.1(2)e.(b)ロ.(イ) 考慮する因子】 【3.1.1(2)e.(b)ロ.(イ) 換気風量】	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
					【V-1-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【3.1.1(2)e.(a)イ. 風量決定因子の考え方】 【3.1.1(2)e.(a)イ. 風量決定因子の考え方について説明する。 【3.1.1(2)e.(a)イ.(イ) 換気回数の算出方法】 【3.1.1(2)e.(a)イ.(ロ) 負圧維持に必要な風量について説明する。 【3.1.1(2)e.(a)イ.(ハ) 負圧維持に必要な風量について説明する。 【3.1.1(2)e.(a)イ.(ニ) 給排気バランス調整のために必要な風量について説明する。 【3.1.1(2)e.(a)イ.(ホ) 炭酸ガス濃度の抑制に必要な風量について説明する。 【3.1.1(2)e.(a)イ.(ヘ) 有害物質の希釈に必要な風量について説明する。 【3.1.1(2)e.(b)ロ.(イ) 考慮する因子】 【3.1.1(2)e.(b)ロ.(イ) 換気風量】	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
					【V-1-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【3.1.1(2)e.(a)イ. 風量決定因子の考え方】 【3.1.1(2)e.(a)イ. 風量決定因子の考え方について説明する。 【3.1.1(2)e.(a)イ.(イ) 換気回数の算出方法】 【3.1.1(2)e.(a)イ.(ロ) 負圧維持に必要な風量について説明する。 【3.1.1(2)e.(a)イ.(ハ) 負圧維持に必要な風量について説明する。 【3.1.1(2)e.(a)イ.(ニ) 給排気バランス調整のために必要な風量について説明する。 【3.1.1(2)e.(a)イ.(ホ) 炭酸ガス濃度の抑制に必要な風量について説明する。 【3.1.1(2)e.(a)イ.(ヘ) 有害物質の希釈に必要な風量について説明する。 【3.1.1(2)e.(b)ロ.(イ) 考慮する因子】 【3.1.1(2)e.(b)ロ.(イ) 換気風量】	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	<p>工程室排気フィルタユニットは、必要な捕集効率を有する設計とする。</p>	機能要求②	工程室排気設備	設計方針(処理能力)	V-1-1-4	【V-1-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【3.1.1(2)e.(a)ロ.(イ) 工程室排気フィルタユニット】 【3.1.1(2)e.(b)ロ.(イ) 換気風量】	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
					【V-1-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【3.1.1(2)e.(a)ロ.(イ) 工程室排気フィルタユニット】 【3.1.1(2)e.(b)ロ.(イ) 換気風量】	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					【V-1-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【3.1.1(2)e.(a)ロ.(イ) 工程室排気フィルタユニット】 【3.1.1(2)e.(b)ロ.(イ) 換気風量】	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請					第2回申請						
							説明対象	申請対象設備 (2項実装②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類 (工数H代表)	各基本設計方針の対象 となる範囲 (対象範囲 は資料1別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点
28	グローブボックス排気設備は、グローブボックス排気ダクト、グローブボックス給気フィルタ、グローブボックス排気フィルタ、グローブボックス排気フィルタユニット、グローブボックス排気機及びグローブボックス排気機入口手動ダンパ(外部放出抑制設備で兼用)で構成する。グローブボックス排気設備のうち、グローブボックス排気機機入口手動ダンパを2基設置する設計とする。	機能要求①	グローブボックス排気設備	設計方針(処理能力)	V-1-2 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 3. 施設の詳細設計方針 3.1 気体廃棄物の廃棄設備 3.1.1 設計基準対象の施設 (1) 設備構成 e. グローブボックス排気設備	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【3.1.1(1)c. グローブボックス排気設備】 ・グローブボックス排気設備の設備構成について説明する。	○	—	—	—	V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 3. 施設の詳細設計方針 3.1 気体廃棄物の廃棄設備 3.1.1 設計基準対象の施設 (1) 設備構成 e. グローブボックス排気設備	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【3.1.1(1)c. グローブボックス排気設備】 ・グローブボックス排気設備の設備構成について説明する。	換気設備	20条C節 グローブボックス排気設備を構成する設備	システム設計	・グローブボックス排気設備の設備構成についてシステム設計にて説明する。	【20条-28】説明G-1 グローブボックス排気設備の設備構成については、グローブボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G-1にて説明する。	—

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	第2回申請				第2回申請								
					添付書類 構成	添付書類 説明内容	説明対象	申請対象設備 (2項変更点)	申請対象設備 (1項新規)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類 (3種代表)	各基本設計方針の対象 となる範囲 (対象範囲 は資料1別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方
29	<p>グローブボックス排風機は、下記のa.からd.を考慮した排気能力を有する設計とする。</p> <p>a. 換気回数を満足するために必要な風量</p> <p>b. 機器発熱及び前熱の除去に必要な風量</p> <p>c. 負圧維持に必要な風量</p> <p>d. 給排気バランス調整のために必要な風量</p>	機能要求②	グローブボックス排気設備	設計方針(処理能力)	V-1-1-2	<p>【V-1-1-2】放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書</p> <p>3. 施設の詳細設計方針</p> <p>3.1 気体廃棄物の廃棄設備</p> <p>3.1.1 設計基準対象の施設</p> <p>(a) 設計方針</p> <p>① 気体廃棄物の廃棄物の換気風量</p> <p>(b) 換気風量の設計の考え方及び算出方法</p> <p>イ. 風量決定因子の考え方</p> <p>(イ) 換気回数</p> <p>② 換気回数を満足するために必要な風量について説明する。</p> <p>【3.1.1(2)e.(a)イ.(イ) 負圧維持に必要な風量について説明する。</p> <p>【3.1.1(2)e.(a)イ.(ニ) 給排気バランス調整のために必要な風量について説明する。</p> <p>【3.1.1(2)e.(a)イ.(ホ) 炭酸ガス濃度の抑制に必要な風量について説明する。</p> <p>【3.1.1(2)e.(a)イ.(ヘ) 有害物質の希釈に必要な風量について説明する。</p> <p>【3.1.1(2)e.(a)イ.(ニ) 考慮するものについて説明する。</p> <p>【3.1.1(2)e.(b)ハ.(イ) 考慮するものについて説明する。</p> <p>【3.1.1(2)e.(b)ハ.(ロ) グローブボックス排気設備の換気風量</p> <p>ハ. グローブボックス排気設備の換気風量</p> <p>(イ) 考慮する因子</p> <p>(ロ) 換気風量</p>							システム設計 (No. 29-1)	<p>・グローブボックス排気設備が、グローブボックス等、オープンポートボックス及びフードを必要風量で換気するため、システム設計において、グローブボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G1にて説明する。</p>			
					<p>グローブボックス排気設備</p> <p>・(ファン) ・原動機</p>	換気設備	20条C② 貯蔵施設の前後熱除去、グローブボックス等の負圧維持並びにグローブボックス等、オープンポートボックス及びフードの開口部気流維持に関するグローブボックス排気機	<p>【20条-29】説明G1 グローブボックス排気機が、負圧維持、前後熱除去等から要求される換気風量以上の容量を有するものについて説明する。</p>	<p>【20条-29】説明G1 グローブボックス排気機が、負圧維持、前後熱除去等から要求される換気風量以上の容量を有するものについて説明する。</p>								
					評価 (No. 29-1) (No. 23条-3-1) (No. 23条-10-1) (No. 13条-21-1)	<p>・グローブボックス排気機が、負圧維持、前後熱除去等から要求される換気風量以上の容量を有していることを評価して説明する。</p> <p>・排気機の運転に必要な駆動出力の定格電圧は、No. 23で説明する。</p>	<p>【20条-29】説明G1 グローブボックス排気機が、負圧維持、前後熱除去等から要求される換気風量以上の容量を有していることを評価して説明する。</p> <p>・排気機の運転に必要な駆動出力の定格電圧は、No. 23で説明する。</p>										
30	<p>グローブボックス給気フィルタ、グローブボックス排気フィルタ及びグローブボックス給気フィルタユニットは、必要な捕集効率を有する設計とする。</p>	機能要求②	グローブボックス排気設備	設計方針(処理能力)	V-1-1-4	<p>【V-1-1-4】放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書</p> <p>3. 施設の詳細設計方針</p> <p>3.1 気体廃棄物の廃棄設備</p> <p>3.1.1 設計基準対象の施設</p> <p>(a) 処理方法</p> <p>ハ. グローブボックス排気設備による気体廃棄物の処理</p> <p>(イ) グローブボックス排気フィルタ</p> <p>(ロ) グローブボックス給気フィルタ</p> <p>(ハ) グローブボックス給気フィルタユニット</p>							システム設計	<p>・ろ過機能を達成するために透過中にフィルタを設置する構造であることをシステム設計にて説明する。</p>			
					<p>グローブボックス排気設備</p> <p>・(フィルタ) ・効率</p>	換気設備	20条C② グローブボックス排気設備の高性能エアフィルタ	<p>【20条-30】説明G1 グローブボックス給気フィルタ、グローブボックス排気フィルタ及びグローブボックス給気フィルタユニットの系統中の位置については、グローブボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G1にて説明する。</p>	<p>【20条-30】説明G1 グローブボックス給気フィルタ、グローブボックス排気フィルタ及びグローブボックス給気フィルタユニットの系統中の位置については、グローブボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G1にて説明する。</p>								
					評価 (No. 29-1) (No. 23条-3-1) (No. 23条-10-1) (No. 13条-21-1)	<p>・必要な捕集効率を有するフィルタを有していることを構造設計にて説明する。</p>	<p>【20条-30】説明G1 グローブボックス給気フィルタ、グローブボックス排気フィルタ及びグローブボックス給気フィルタユニットの系統中の位置については、グローブボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G1にて説明する。</p>										
31	<p>(4) 給気設備</p> <p>給気設備は、燃料加工建屋屋上の外気取入口から外気を取り入れ、取り入れられた空気中の塵埃を給気フィルタユニットによって除去した後、必要に応じて湿度又は温度を調整した後、燃料加工建屋の管理区域に供給する設計とする。</p>	機能要求②	給気設備	設計方針(処理能力)	V-1-1-4	<p>【V-1-1-4】放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書</p> <p>3. 施設の詳細設計方針</p> <p>3.1 気体廃棄物の廃棄設備</p> <p>3.1.1 設計基準対象の施設</p> <p>(1) 設備構成</p> <p>4. 給気設備</p>							システム設計	<p>・給気設備は、燃料加工建屋屋上の外気取入口から外気を取り入れ、取り入れた空気中の塵埃を給気フィルタユニットによって除去した後、必要に応じて湿度又は温度を調整した後、燃料加工建屋の管理区域に供給する構造についてシステム設計にて説明する。</p>			
					<p>給気設備</p> <p>防火ダンパ</p>	換気設備	20条C② 給気設備	<p>【20条-31】説明G1 給気設備の系統構成については、グローブボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G1にて説明する。</p>	<p>【20条-31】説明G1 給気設備の系統構成については、グローブボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G1にて説明する。</p>								
					評価 (No. 29-1) (No. 23条-3-1) (No. 23条-10-1) (No. 13条-21-1)	<p>・給気設備は、外気取入口の近傍に設置することを構造設計にて説明する。</p>	<p>【20条-31】説明G1 給気設備の設置場所については、グローブボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G1にて説明する。</p>										

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請				設計説明分類 (工種) (代表)	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料1別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料	
							説明対象	申請対象設備 (2項変更点)	申請対象設備 (1項新規点)	仕様表								添付書類
32	(5) 窒素循環設備 窒素循環設備は、窒素ガス設備から供給された窒素ガスを窒素循環冷却機で冷却し、窒素循環ファン及び窒素循環ダクトで窒素窒素型グローブボックス（窒素循環型）内を循環させる設計とする。	機能要求①	窒素循環設備	設計方針(処理能力)	V-1-1-2 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 3. 施設の詳細設計方針 3.1 気体廃棄物の廃棄設備 3.1.1 設計基準対象の施設 (1) 設備構成 e. 窒素循環設備	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【3.1.1(1)e. 窒素循環設備】 ・窒素循環設備の設計方針について説明する。	○	-	窒素循環設備	-	V-1-1-2 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 3. 施設の詳細設計方針 3.1 気体廃棄物の廃棄設備 3.1.1 設計基準対象の施設 (1) 設備構成 e. 窒素循環設備	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【3.1.1(1)e. 窒素循環設備】 ・窒素循環設備の設計方針について説明する。	20条① 窒素循環設備の系統全般及び窒素循環設備を構成する設備	システム設計	・窒素循環設備は、窒素ガス設備から供給された窒素ガスを窒素循環冷却機で冷却し、窒素循環ファン及び窒素循環ダクトで窒素窒素型グローブボックス（窒素循環型）内を循環させる系統についてシステム設計にて説明する。	【20条-32】説明G1 窒素循環設備の系統構成については、グローブボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G1にて説明する。	/	-
														配置設計	・窒素循環設備は、新鮮空気を供給する窒素ガス設備との取り合いの位置に留意することを配置設計にて説明する。	【20条-32】説明G1 窒素循環設備の設置場所については、グローブボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G1にて説明する。		
														構造設計	・窒素循環冷却機の冷却機構については、構造設計にて説明する。	【20条-32】説明G1 窒素循環冷却機の冷却機構については、グローブボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G1にて説明する。		
33	窒素循環設備は、窒素循環ダクト、窒素循環ファン及び窒素循環冷却機で構成する。	機能要求①	窒素循環設備	設計方針(処理能力)	V-1-1-2 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 3. 施設の詳細設計方針 3.1 気体廃棄物の廃棄設備 3.1.1 設計基準対象の施設 (1) 設備構成 e. 窒素循環設備	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【3.1.1(1)e. 窒素循環設備】 ・窒素循環設備の設備構成について説明する。	○	-	窒素循環設備	-	V-1-1-2 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 3. 施設の詳細設計方針 3.1 気体廃棄物の廃棄設備 3.1.1 設計基準対象の施設 (1) 設備構成 e. 窒素循環設備	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【3.1.1(1)e. 窒素循環設備】 ・窒素循環設備の設備構成について説明する。	20条① 窒素循環設備の系統全般及び窒素循環設備を構成する設備	システム設計	・窒素循環設備の設備構成についてシステム設計にて説明する。	【20条-33】説明G1 窒素循環設備の設備構成については、グローブボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G1にて説明する。	/	-
34	(6) 排気筒 排気筒は、建屋排気設備、工程室排気設備及びグローブボックス排気設備で処理した放射性気体廃棄物を排出する設計とし、燃料加工建屋地上1階屋外に基設置する設計とする。	機能要求①	排気筒	設計方針(処理能力、気体状の放射性廃棄物の排出)	V-1-1-2 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 3. 施設の詳細設計方針 3.1 気体廃棄物の廃棄設備 3.1.1 設計基準対象の施設 (1) 設備構成 f. 排気筒	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【3.1.1(1)f. 排気筒】 ・排気筒の設計方針について説明する。	○	-	排気筒	-	V-1-1-2 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 3. 施設の詳細設計方針 3.1 気体廃棄物の廃棄設備 3.1.1 設計基準対象の施設 (1) 設備構成 f. 排気筒	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【3.1.1(1)f. 排気筒】 ・排気筒の設計方針について説明する。	20条① 排気筒	システム設計	・建屋排気設備、工程室排気設備及びグローブボックス排気設備で処理した放射性気体廃棄物が、燃料加工建屋地上1階屋外の排気筒から放出される系統であることについて、グローブボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であることをシステム設計にて説明する。	【20条-34】説明G1 建屋排気設備、工程室排気設備及びグローブボックス排気設備で処理した放射性気体廃棄物が、燃料加工建屋地上1階屋外の排気筒から放出される系統であることについては、グローブボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G1にて説明する。	/	-
35	また、排気筒の排気口は、燃料加工建屋の北東、地上高さを約20m（標高約5m）とする設計とする。	機能要求①	排気筒	設計方針(処理能力、気体状の放射性廃棄物の排出)	V-1-1-2 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 3. 施設の詳細設計方針 3.1 気体廃棄物の廃棄設備 3.1.1 設計基準対象の施設 (1) 設備構成 f. 排気筒	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【3.1.1(1)f. 排気筒】 ・排気筒の設計方針について説明する。	○	-	排気筒	-	V-1-1-2 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 3. 施設の詳細設計方針 3.1 気体廃棄物の廃棄設備 3.1.1 設計基準対象の施設 (1) 設備構成 f. 排気筒	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【3.1.1(1)f. 排気筒】 ・排気筒の設計方針について説明する。	20条① 排気筒	システム設計	・排気筒の排気口の位置及び高さについてシステム設計にて説明する。	【20条-35】説明G1 排気筒の排気口は、燃料加工建屋の北東、地上高さを約20m（標高約5m）とする設計については、グローブボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G1にて説明する。	/	-

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請					第2回申請							
							説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類 (2箇以上代表)	各基本設計方針の対象 となる範囲 (対象範囲 は資料1別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料
36	5.1.2 液体廃棄物の廃棄設備 液体廃棄物の廃棄設備は、低レベル廃液処理設備、廃油保管室の廃油保管エリア及び海洋放出管理系で構成する。	機能要求①	低レベル廃液処理設備 廃油保管室の廃油保管エリア 海洋放出管理系	設計方針(系統構成)	V-1-1-2 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 3. 施設の詳細設計方針 3.2 液体廃棄物の廃棄設備 (1) 設備構成	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【3.2(1) 設備構成】 ・液体廃棄物の廃棄設備の設備構成について説明する。					V-1-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 3. 施設の詳細設計方針 3.2 液体廃棄物の廃棄設備 (1) 設備構成	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【3.2(1) 設備構成】 ・液体廃棄物の廃棄設備の設備構成について説明する。		液体の放射性物質を全量 貯蔵し設備	20条D) 低レベル廃液 処理設備	システム設計	・液体廃棄物の廃棄設備の系統構成について、システム設計にて説明する。	【20条-36】説明②③ ・液体廃棄物の廃棄設備の系統構成については、液体の放射性物質を取り扱う設備の説明②③で説明する。	

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請					第2回申請						
							説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類 (工数)4代表	各基本設計方針の対象 となる範囲 (対象範囲 は資料1別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点
37	低レベル廃液処理設備及び廃油保管室の廃油保管エリアは、燃料加工建屋に収納する設計とする。	設置要求	低レベル廃液処理設備 廃油保管室の廃油保管エリア	設計方針(系統構成)	V-1-1-2 放射性廃棄物の 廃棄施設に関する 説明書 【3.2(1) 設備構成】 と、液体廃棄物の 廃棄設備 (1) 設備構成	【V-1-4 放射性廃棄物の廃 棄施設に関する説明書】 【3.2(1) 設備構成】 ・低レベル廃液処理設備、廃油保 管室の廃油保管エリアは燃料加工 建屋に収納する設計とすることを 説明する。	○				V-1-1-4 放射性廃棄物の 廃棄施設に関する 説明書 【3.2(1) 設備構成】 と、液体廃棄物の 廃棄設備 (1) 設備構成	【V-1-4 放射性廃棄物の廃 棄施設に関する説明書】 【3.2(1) 設備構成】 ・低レベル廃液処理設備は燃料加 工建屋に収納する設計とすること を説明する。	液体の放射能物質を取 り扱う設備	20条D 低レベル廃液 処理設備	配置設計	・低レベル廃液処理設備及び廃油 保管室の廃油保管エリアを燃料加 工建屋に収納する設計について、 配置設計にて説明する。	【20条-37】説明Gc3 ・液体廃棄物の廃棄設備を燃料加 工建屋に収納する設計について、 液体の放射能物質を取り扱う 設備の説明Gc3で説明する。	

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請				第2回申請												
							説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類 (工機④代表)	各基本設計方針の対象 となる範囲 (対象範囲 は資料1別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料				
39	低レベル廃液処理設備は、MOX燃料加工施設で発生する放射性液体廃棄物を、廃液の性状、廃液の発生量及び放射性物質の濃度に応じて、廃液中に含まれて放出される放射性物質を合理的に希釈できる限り希釈するため、必要に応じて、希釈、ろ過又は吸着の処理を行い、廃液中の放射性物質の濃度が規制値に定められた周辺監視区域中の水中の濃度限度以下であることを排出の態度を確認し、排水口から排出する設計とする。	冒頭宣言【20条-47】	基本方針	設計方針(系統構成)	V-1-1-2 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 2. 基本方針 2.2 液体廃棄物の廃棄設備の基本方針 3. 施設の詳細設計 3.2 液体廃棄物の廃棄設備 (1) 設備構成 a. 低レベル廃液処理設備 (2) 設計方針 a. 液体廃棄物の処理能力及び保管廃棄能力 (c) 液体廃棄物の管理及び測定監視 イ. 液体廃棄物の管理 (イ) 液体廃棄物(油類廃棄物を除く。)の放出管理 ロ. 測定監視	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【2.2 液体廃棄物の廃棄設備の基本方針】 【3.2(1) a. 低レベル廃液処理設備】 【3.2(2) a. (c) (イ) 液体廃棄物(油類廃棄物を除く。)の放出管理】 【3.2(2) a. (c) ロ. 測定監視】 【3.2(2) a. (c) (イ) 液体廃棄物の処理能力及び保管廃棄能力】 【3.2(2) a. (c) ロ. 測定監視】	○	—	基本方針	—	V-1-1-2 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 2. 基本方針 2.2 液体廃棄物の廃棄設備の基本方針 3. 施設の詳細設計 3.2 液体廃棄物の廃棄設備 (1) 設備構成 a. 低レベル廃液処理設備 (2) 設計方針 a. 液体廃棄物の処理能力及び保管廃棄能力 (c) 液体廃棄物の管理及び測定監視 イ. 液体廃棄物の管理 (イ) 液体廃棄物(油類廃棄物を除く。)の放出管理 ロ. 測定監視	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【2.2 液体廃棄物の廃棄設備の基本方針】 【3.2(1) a. 低レベル廃液処理設備】 【3.2(2) a. (c) (イ) 液体廃棄物(油類廃棄物を除く。)の放出管理】 【3.2(2) a. (c) ロ. 測定監視】 【3.2(2) a. (c) (イ) 液体廃棄物の処理能力及び保管廃棄能力】 【3.2(2) a. (c) ロ. 測定監視】	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	排水口から排出した排水は、海洋放出管理系から海洋へ放出する設計とする。	冒頭宣言【20条-52】	基本方針	設計方針(系統構成)	V-1-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 2. 基本方針 2.2 液体廃棄物の廃棄設備の基本方針 3. 施設の詳細設計 3.2 液体廃棄物の廃棄設備 (1) 設備構成 a. 海洋放出管理系	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【2.2 液体廃棄物の廃棄設備の基本方針】 【3.2(1) c. 海洋放出管理系】 【3.2(2) a. 海洋放出管理系の系統構成について説明する。】 【3.2(2) a. 海洋放出管理系の設備構成について説明する。】	○	—	基本方針	—	V-1-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 2. 基本方針 2.2 液体廃棄物の廃棄設備の基本方針 3. 施設の詳細設計 3.2 液体廃棄物の廃棄設備 (1) 設備構成 a. 海洋放出管理系	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【2.2 液体廃棄物の廃棄設備の基本方針】 【3.2(1) c. 海洋放出管理系】 【3.2(2) a. 海洋放出管理系の系統構成について説明する。】 【3.2(2) a. 海洋放出管理系の設備構成について説明する。】	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	廃液保管施設である液体廃棄物の廃棄設備の廃油保管エリアは、放射性廃棄物を保管するため必要な容量を有する設計とする。	冒頭宣言【20条-50】	基本方針	設計方針(保管廃棄エリアの容量、設置場所)	V-1-1-2 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 2. 基本方針 2.2 液体廃棄物の廃棄設備の基本方針 3. 施設の詳細設計 3.2 液体廃棄物の廃棄設備 (1) 設備構成 b. 廃油保管系の廃油保管エリアの保管能力、面積、高さについて説明する。 (2) 設計方針 a. 液体廃棄物の処理能力及び保管廃棄能力 (a) 処理方法	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【2.2 液体廃棄物の廃棄設備の基本方針】 【3.2(1) 設備構成】 【3.2(2) a. (b) ロ. 管理区域内で発生する油類廃棄物の発生量】 【3.2(2) a. (b) ロ. 管理区域内で発生する油類廃棄物の発生量】 【3.2(2) a. (c) (イ) 油類廃棄物の保管管理】 【3.2(2) a. (c) (イ) 油類廃棄物の保管管理の管理について説明する。】	○	—	基本方針	—	V-1-1-2 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 2. 基本方針 2.2 液体廃棄物の廃棄設備の基本方針 3. 施設の詳細設計 3.2 液体廃棄物の廃棄設備 (1) 設備構成 b. 廃油保管系の廃油保管エリアの保管能力、面積、高さについて説明する。 (2) 設計方針 a. 液体廃棄物の処理能力及び保管廃棄能力 (a) 処理方法	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【2.2 液体廃棄物の廃棄設備の基本方針】 【3.2(1) 設備構成】 【3.2(2) a. (b) ロ. 管理区域内で発生する油類廃棄物の発生量】 【3.2(2) a. (b) ロ. 管理区域内で発生する油類廃棄物の発生量】 【3.2(2) a. (c) (イ) 油類廃棄物の保管管理】 【3.2(2) a. (c) (イ) 油類廃棄物の保管管理の管理について説明する。】	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	廃油保管系の廃油保管エリアは、管理区域内において、機器の点検並びに交換及び修理の稼働に伴って発生する機油又は切削油に類する有機溶媒(以下「油類」という。)を油類廃棄物として保管廃棄する設計とする。なお、油類は、固型化し、固型化しない油類については、油類廃棄物として廃油保管系の廃油保管エリアで保管廃棄する設計とする。固型化した油類の取扱いについては、「5.1.3 固体廃棄物の廃棄設備」に基づくものとする。	冒頭宣言【20条-50】	基本方針	設計方針(保管廃棄エリアの容量、設置場所)	V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 2. 基本方針 2.2 液体廃棄物の廃棄設備の基本方針 3. 施設の詳細設計 3.2 液体廃棄物の廃棄設備 (2) 設計方針 a. 液体廃棄物の処理能力及び保管廃棄能力 (a) 処理方法 ロ. 管理区域内で発生する油類廃棄物の発生量 (c) 液体廃棄物の管理及び測定監視 イ. 液体廃棄物の管理 (イ) 油類廃棄物の保管管理の管理	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【2.2 液体廃棄物の廃棄設備の基本方針】 【3.2(2) a. (b) ロ. 管理区域内で発生する油類廃棄物の発生量】 【3.2(2) a. (b) ロ. 管理区域内で発生する油類廃棄物の発生量】 【3.2(2) a. (c) (イ) 油類廃棄物の保管管理】 【3.2(2) a. (c) (イ) 油類廃棄物の保管管理の管理について説明する。】	○	—	基本方針	—	V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 2. 基本方針 2.2 液体廃棄物の廃棄設備の基本方針 3. 施設の詳細設計 3.2 液体廃棄物の廃棄設備 (2) 設計方針 a. 液体廃棄物の処理能力及び保管廃棄能力 (a) 処理方法 ロ. 管理区域内で発生する油類廃棄物の発生量 (c) 液体廃棄物の管理及び測定監視 イ. 液体廃棄物の管理 (イ) 油類廃棄物の保管管理の管理	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【2.2 液体廃棄物の廃棄設備の基本方針】 【3.2(2) a. (b) ロ. 管理区域内で発生する油類廃棄物の発生量】 【3.2(2) a. (b) ロ. 管理区域内で発生する油類廃棄物の発生量】 【3.2(2) a. (c) (イ) 油類廃棄物の保管管理】 【3.2(2) a. (c) (イ) 油類廃棄物の保管管理の管理について説明する。】	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請					第2回申請								
							説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類 (工機3代表)	各基本設計方針の対象 となる範囲 (対象範囲 は資料1別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料	
44	低レベル廃液処理設備及び海洋放出管理系は、系統及び機器によって液体廃棄物を閉じ込める設計とし、液体廃棄物を内包する貯槽等から放射性物質を含む液体が漏えいた場合、検知できる設計とし、堰等により漏えいの拡大を防止する設計とする。また、液体廃棄物を内包する系統及び機器は、溶接、フランジ又は継手で接続する構造とし、核燃料物質等が漏えいしにくい設計とする。	管理宣言【10条、20条ニ】	基本方針	設計方針(漏えいの拡大防止)	<p>V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する説明書 【a.1】 閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。</p> <p>V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 【a.2】 基本方針 2. 液体廃棄物の廃棄設備の基本方針 3. 施設の詳細設計方針 3.2 液体廃棄物の廃棄設備</p> <p>(2) 設計方針 c. 液体廃棄物の廃棄設備の漏えいの拡大防止</p>	<p>【V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する説明書】 【a.1】 閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。</p> <p>【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【a.2】 液体廃棄物の廃棄設備の基本方針 2. 液体廃棄物の廃棄設備の基本方針 3. 施設の詳細設計方針 3.2 液体廃棄物の廃棄設備の漏えいの拡大防止 c. 液体廃棄物の廃棄設備の漏えいの拡大防止について説明する。</p>	○	—	基本方針	—	<p>V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する説明書 【a.1】 閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。</p> <p>V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 【a.2】 基本方針 2. 液体廃棄物の廃棄設備の基本方針 3. 施設の詳細設計方針 3.2 液体廃棄物の廃棄設備の漏えいの拡大防止 c. 液体廃棄物の廃棄設備の漏えいの拡大防止について説明する。</p>	<p>【V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する説明書】 【a.1】 閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。</p> <p>【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【a.2】 液体廃棄物の廃棄設備の基本方針 2. 液体廃棄物の廃棄設備の基本方針 3. 施設の詳細設計方針 3.2 液体廃棄物の廃棄設備の漏えいの拡大防止 c. 液体廃棄物の廃棄設備の漏えいの拡大防止について説明する。</p>	—	(核燃料物質等の漏えいの防止及び漏えいの拡大の防止については、第1章 共通項目の「4. 閉じ込め機能」にて展開する。)	(基本設計方針No.52)に係る管理宣言のための	—	—	—	—	—

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請					第2回申請						
							説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類 (2段階代表)	各基本設計方針の対象 となる範囲 (対象範囲 は資料1別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点
45	6.1.2.1 低レベル廃液処理設備 低レベル廃液処理設備は、検査槽、ろ過処理オープンポートボックス、ろ過処理装置、吸着処理オープンポートボックス、吸着処理装置及び廃液貯槽で構成する。	機能要求①	低レベル廃液処理設備	設計方針(系統構成) 設計方針(設備構成)	V-1-2 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 3. 施設の詳細設計方針 3.2 液体廃棄物の廃棄設備 (1) 設備構成 a. 低レベル廃液処理設備	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【3.2(1)a. 低レベル廃液処理設備】 ・低レベル廃液処理設備の系統構成について説明する。 ・低レベル廃液処理設備の設備構成及び設備の概要について説明する。	○				V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 3. 施設の詳細設計方針 3.2 液体廃棄物の廃棄設備 (1) 設備構成 a. 低レベル廃液処理設備	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【3.2(1)a. 低レベル廃液処理設備】 ・低レベル廃液処理設備の系統構成について説明する。 ・低レベル廃液処理設備の設備構成及び設備の概要について説明する。	液体の放射性物質全量貯蔵設備	20条D) 低レベル廃液処理設備	システム設計	・低レベル廃液処理設備の設備構成について、システム設計にて説明する。	【20条-4e】説明6-3 ・低レベル廃液処理設備の系統構成については、液体の放射性物質を取り扱う設備の説明6-3で説明する。	

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請					第3回申請								
							説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類 (工数は代表)	各基本設計方針の対象 となる範囲 (対象範囲 は資料1別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料	
46	低レベル廃液処理設備は、液体状の放射性廃棄物を処理するために必要な容量を有する設計とする。	機能要求②	低レベル廃液処理設備	設計方針(処理能力)	V-1-1-2 放射性廃棄物の 廃棄施設に関する 説明書 【3.2(1) 設備構成】 ・液体廃棄物の廃棄設備の設備構成、施設の詳細設計方針 【3.2(2)a. (a) 処理方法】 ・液体廃棄物の処理方法について説明する。	【V-1-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【3.2(1) 設備構成】 ・液体廃棄物の廃棄設備の設備構成、施設の詳細設計方針 【3.2(2)a. (a) 処理方法】 ・液体廃棄物の処理方法について説明する。	○	—	低レベル廃液処理設備 ガス系廃液検査槽 液体系廃液検査槽 吸着処理前槽 吸着処理後槽 ポンプ (容器) ・容量 ・容量 (ろ過装置) ・容量 ポンプ ろ過処理前槽 ろ過処理後槽 第1ろ過処理装置 第2ろ過処理装置 精溜ろ過装置 粗体ろ過装置 ろ過処理後槽 ろ過処理後槽 ポンプ 戻液貯槽 主配管(低レベル廃液処理系)	V-1-1-2 放射性廃棄物の 廃棄施設に関する 説明書 【3.2(1) 設備構成】 ・液体廃棄物の廃棄設備の設備構成、施設の詳細設計方針 【3.2(2)a. (a) 処理方法】 ・液体廃棄物の処理方法について説明する。	【V-1-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【3.2(1) 設備構成】 ・液体廃棄物の廃棄設備の設備構成、施設の詳細設計方針 【3.2(2)a. (a) 処理方法】 ・液体廃棄物の処理方法について説明する。	前送の放射性物質量を取り扱う設備	20条(1) 低レベル廃液処理設備	システム設計 (No46-1)	構造設計	評価 (No46-1)	・低レベル廃液処理設備は、管理区域から発生する廃液を受け入れ続け、液体状の放射性廃棄物を処理するために、事業(変更)許可に示す必要な処理能力又は貯留容量を有していることをシステム設計にて説明する。 ・低レベル廃液処理設備は、管理区域から発生する廃液を受け入れ続ける貯留容量を有する容器、液体状の放射性廃棄物を処理するために必要な処理能力を有するろ過装置において事業(変更)許可に示す必要な容量を有すること及びそれに接続するポンプ・主配管において戻液を透過できる容量を備えていることを構造設計にて説明する。	【20条-46】説明G-3 ・低レベル廃液処理設備の処理能力又は貯留容量については、液体の放射性物質を取り扱う設備の説明G-3で説明する。 【20条-46】説明G-3 ・低レベル廃液処理設備の処理能力又は貯留容量を有する構造については、液体の放射性物質を取り扱う設備の説明G-3で説明する。	【20条-46】説明G-3 上記システム設計と同じ	—

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請					第3回申請						
							説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類 (工種)4代表	各基本設計方針の対象 となる範囲 (対象範囲 は資料1別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点
49	また、低レベル廃液処理設備を設ける燃料加工建屋の管理区域内には、分析設備から発生する廃液、放出管理分析設備から発生する廃液、管理区域内で発生する空調機器ドレン水等が管理されずに排出される排水が流れる排水路に通じる開口部を設けない設計とする。	機能要求①	低レベル廃液処理設備	設計方針(系統構成)	V-1-1-2 放射性廃棄物の 廃棄施設に関する 説明書 3.施設の詳細設計 方針 3.2.液体廃棄物 と2.固体廃棄物 との廃棄設備 (1) 設備構成 a. 低レベル廃液 処理設備	【V-1-4 放射性廃棄物の廃 棄施設に関する説明書】 【3.2(1)a. 低レベル廃液処理設 備】 ・低レベル廃液処理設備の系統構 成について説明する。 ・燃料加工建屋の管理区域内に は、管理されずに排出される排水 が流れる排水路に通じる開口部を 設けない設計とすることを説明す る。	○				V-1-1-2 放射性廃棄物の 廃棄施設に関する 説明書 3.施設の詳細設計 方針 3.2.液体廃棄物 と2.固体廃棄物 との廃棄設備 (1) 設備構成 a. 低レベル廃液 処理設備	【V-1-4 放射性廃棄物の廃 棄施設に関する説明書】 【3.2(1)a. 低レベル廃液処理設 備】 ・低レベル廃液処理設備の系統構 成について説明する。 ・燃料加工建屋の管理区域内に は、管理されずに排出される排水 が流れる排水路に通じる開口部を 設けない設計とすることを説明す る。	液体の放射性物質を全取 り扱う設備	20条D) 低レベル廃液 処理設備	システム設計	・低レベル廃液処理設備を設ける 燃料加工建屋の管理区域内には、 分析設備から発生する廃液、放出 管理分析設備から発生する廃液、 管理区域内で発生する空調機器ド レン水等が管理されずに排出され る排水が流れる排水路に通じる開 口部を設けない系統について、 システム設計にて説明する。	【30条-40】説明0-3 ・低レベル廃液処理設備のシステ ム設計については、液体の放射性 物質を取り扱う設備の説明0-3で説 明する。	

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請					第2回申請							
							説明対象	申請対象設備 (2項変更)	申請対象設備 (1項新規)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類 (工数/4代表)	各基本設計方針の対象 となる範囲 (対象範囲 は資料1別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料
54	b.1.3 固体廃棄物の廃棄設備 廃棄施設である固体廃棄物の廃棄設備は、放射性廃棄物を保管廃棄するため必要な容量を有する設計とする。	機能要求②	廃棄物保管設備 (廃棄物保管第1室及び廃棄物保管第2室の廃棄物保管エリア)		V-1-2-2 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 3. 施設の詳細設計方針 3.3 固体廃棄物の廃棄設備 (1) 設備構成 a. 廃棄物保管設備 b. 低レベル固体廃棄物貯蔵設備 (2) 設計方針 c. 固体廃棄物の保管廃棄能力 (a) 保管廃棄イ。管理区域内で発生する固体廃棄物(固型化した油類を含む。)の保管廃棄 (イ) 廃棄物保管設備の保管廃棄能力 (ロ) 低レベル固体廃棄物貯蔵設備の保管廃棄	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【3.3(1) 設備構成】 固体廃棄物の廃棄設備は廃棄物保管設備(廃棄物保管第1室及び廃棄物保管第2室の廃棄物保管エリア)及び低レベル固体廃棄物貯蔵設備で構成する旨を説明する。 【3.3(1)a. 廃棄物保管設備】 ・廃棄物保管設備の概要について説明する。 ・廃棄物保管設備は燃料加工建屋に収納する設計について説明する。 【3.3(1)b. 低レベル固体廃棄物貯蔵設備】 ・廃棄物保管第1室及び廃棄物保管第2室の廃棄物保管エリアについて説明する。 【3.3(1)b. 低レベル固体廃棄物貯蔵設備】 ・再処理施設の低レベル固体廃棄物貯蔵設備の概要について説明する。 【3.3(2)a.(a)イ.(ロ) 低レベル固体廃棄物貯蔵設備の保管廃棄】 ・当該設備の保管廃棄量を示す。 ・再処理施設で発生する固体廃棄物と同等の廃棄物特性であることを説明する。 ・固体廃棄物の保管廃棄は、線量当量率、廃棄物中のアルトリウム濃度等を測定し、保安規定に定める管理する旨を説明する。	○	-	基本方針	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	固体廃棄物の廃棄設備は、廃棄物保管設備(廃棄物保管第1室及び廃棄物保管第2室の廃棄物保管エリア)及び再処理施設の第2低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第2低レベル固体廃棄物貯蔵系	設置要求 機能要求①	再処理施設の第2低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第2低レベル固体廃棄物貯蔵系		基本方針 (保管廃棄施設の容量、設置場所)	【3.3(2)a.(a)イ.(ロ) 低レベル固体廃棄物貯蔵設備の保管廃棄】 ・再処理施設の低レベル固体廃棄物貯蔵設備の概要について説明する。 【3.3(2)a.(a)イ.(ロ) 低レベル固体廃棄物貯蔵設備の保管廃棄】 ・当該設備の保管廃棄量を示す。 ・再処理施設で発生する固体廃棄物と同等の廃棄物特性であることを説明する。 ・固体廃棄物の保管廃棄は、線量当量率、廃棄物中のアルトリウム濃度等を測定し、保安規定に定める管理する旨を説明する。	○	-	基本方針	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	廃棄物保管設備は燃料加工建屋に収納する設計とする。	設置要求	廃棄物保管設備 (廃棄物保管第1室及び廃棄物保管第2室の廃棄物保管エリア)			【3.3(2)a.(a)イ.(ロ) 低レベル固体廃棄物貯蔵設備の保管廃棄】 ・再処理施設の低レベル固体廃棄物貯蔵設備の概要について説明する。 【3.3(2)a.(a)イ.(ロ) 低レベル固体廃棄物貯蔵設備の保管廃棄】 ・当該設備の保管廃棄量を示す。 ・再処理施設で発生する固体廃棄物と同等の廃棄物特性であることを説明する。 ・固体廃棄物の保管廃棄は、線量当量率、廃棄物中のアルトリウム濃度等を測定し、保安規定に定める管理する旨を説明する。	○	-	基本方針	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	MAX燃料加工施設から発生する難固体(固型化した油類を含む。)は、再処理施設で発生する難固体と同等の廃棄物特性であることを確認して保管する。	運用要求	再処理施設の第2低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第2低レベル固体廃棄物貯蔵系			【3.3(2)a.(a)イ.(ロ) 低レベル固体廃棄物貯蔵設備の保管廃棄】 ・再処理施設の低レベル固体廃棄物貯蔵設備の概要について説明する。 【3.3(2)a.(a)イ.(ロ) 低レベル固体廃棄物貯蔵設備の保管廃棄】 ・当該設備の保管廃棄量を示す。 ・再処理施設で発生する固体廃棄物と同等の廃棄物特性であることを説明する。 ・固体廃棄物の保管廃棄は、線量当量率、廃棄物中のアルトリウム濃度等を測定し、保安規定に定める管理する旨を説明する。	○	-	基本方針	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	放射性固体廃棄物の保管廃棄に当たっては、線量当量率、廃棄物中のアルトリウム質量等を測定することを保安規定に定めて、管理する。	運用要求	再処理施設の第2低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第2低レベル固体廃棄物貯蔵系	施設共通 基本設計方針		【3.3(2)a.(a)イ.(ロ) 低レベル固体廃棄物貯蔵設備の保管廃棄】 ・再処理施設の低レベル固体廃棄物貯蔵設備の概要について説明する。 【3.3(2)a.(a)イ.(ロ) 低レベル固体廃棄物貯蔵設備の保管廃棄】 ・当該設備の保管廃棄量を示す。 ・再処理施設で発生する固体廃棄物と同等の廃棄物特性であることを説明する。 ・固体廃棄物の保管廃棄は、線量当量率、廃棄物中のアルトリウム濃度等を測定し、保安規定に定める管理する旨を説明する。	○	-	基本方針	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	b.1.3.1 廃棄物保管設備 廃棄物保管設備は、ドラム缶又は金属製角形容器に封入した難固体(固型化した油類を含む。)を固体廃棄物として保管廃棄する設計とする。	設置要求	再処理施設の第2低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第2低レベル固体廃棄物貯蔵系		V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 3. 施設の詳細設計方針 3.3 固体廃棄物の廃棄設備 (2) 設計方針 a. 固体廃棄物の保管廃棄能力 (a) 保管廃棄イ。管理区域内で発生する固体廃棄物(固型化した油類を含む。)の保管廃棄 (イ) 廃棄物保管設備の保管廃棄能力 (ロ) 低レベル固体廃棄物貯蔵設備の保管廃棄	【V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】 【3.3(2)a.(a)イ.(ロ) 低レベル固体廃棄物貯蔵設備の保管廃棄】 ・燃料加工建屋内の管理区域で発生した固体廃棄物の保管廃棄に係る保管方法(固縛等)の措置について説明する。 【3.3(2)a.(b)イ. 管理区域内で発生する固体廃棄物の発生量】 ・管理区域内で発生する廃棄物保管設備の固体廃棄物の年間発生量について説明する。	○	-	基本方針	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和 5 年 11 月 7 日 R4

第 23 条 換気設備

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請				第2回申請								
							説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類 (3施設4代表)	各基本設計方針の対象 となる範囲 (対象範囲 は資料1別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料
1	※燃料加工施設の特徴を踏まえ、放射性物質の漏えいにより、燃料加工建屋内に放射性物質を放出するおそれのある事故が発生した場合又は当該事故の発生が想定される場合は、公衆に対して著しい放射線被ばくリスクを与えないよう可能な限り負圧維持、漏れい防止及び逆流防止ができる換気設備を設ける設計とする。	冒頭宣言【23条-2~23】	基本方針	設計方針 (換気設備に関する基本設計)	V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の開閉機能に関する説明書 3. 施設の閉じ込め機能に関する説明書 3.12. 換気設備 3.12.1. 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (2) 換気設備に対する要求事項	【V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の開閉機能に関する説明書】 【3.12.1(2) 換気設備に対する要求事項】 ・換気設備に対する要求事項について説明する。	○	—	基本方針	—	V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の開閉機能に関する説明書 3. 施設の閉じ込め機能に関する説明書 3.12. 換気設備 3.12.1. 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (2) 換気設備に対する要求事項	【V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の開閉機能に関する説明書】 【3.12.1(2) 換気設備に対する要求事項】 ・換気設備に対する要求事項について説明する。			— (基本設計方針No.2~23に係る冒頭宣言のため)				—
2	換気設備は、気体廃棄物の廃棄設備のグローブボックス排気設備、工程室排気設備、建設排気設備、給気設備及び室裏循環設備で構成する。	機能要求①	給気設備 建設排気設備 工程室排気設備 グローブボックス排気設備 室裏循環設備	設計方針 (系統構成)	V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の開閉機能に関する説明書 3. 施設の閉じ込め機能に関する説明書 3.12. 換気設備 3.12.1. 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (1) 換気設備の系統構成 (2) 換気設備に対する要求事項	【V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の開閉機能に関する説明書】 【3.12.1(1) 換気設備の系統構成】 ・換気設備は、グローブボックス排気設備、工程室排気設備、建設排気設備、給気設備及び室裏循環設備で構成することについて説明する。 【3.12.1(2) 換気設備に対する要求事項】 ・換気設備に対する要求事項について説明する。	○	—	給気設備 主配管 (建設排気系) 建設排気フィルタユニット 建設排気機 排気管 (工程室排気系) 工程室排気フィルタユニット 工程室排気機 工程室排気機入口手動ダンパ 主配管 (グローブボックス排気系) グローブボックス給気フィルタ グローブボックス排気フィルタ ユニット グローブボックス排気機 グローブボックス排気機入口手動ダンパ 主配管 (室裏循環系) 室裏循環ファン 室裏循環冷却機 ヒストンダンパ (安全上重要な施設のグローブボックスの排気系に設置するもの以外) ヒストンダンパ (安全上重要な施設のグローブボックスの排気系に設置するもの以外) 遮圧エリア形成用自動閉止ダンパ (ダンパ作動回路を含む。) 漏洩防止ダンパ (ダンパ作動回路を含む。) 安全上重要な施設のグローブボックスの排気系に設置するもの) 漏洩防止ダンパ (ダンパ作動回路を含む。) 安全上重要な施設のグローブボックスの排気系に設置するもの以外) 防火ダンパ (3時間耐火性能を有する物に限る。)		換気設備	23条C① 換気設備を構成する設備及び逆流防止に係る設備 (給気設備、建設排気設備、工程室排気設備、グローブボックス排気設備、室裏循環設備及び火災防護設備のダンパ)	システム設計	・換気設備の系統構成について、システム設計にて説明する。	【23条-2】説明G① 換気設備の系統構成については、グローブボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G①で説明する。	—			

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	第2回申請							第3回申請								
					添付書類 構成	添付書類 説明内容	説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類 (工監3代表)	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料1別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料	
5	燃焼排気設備は、燃料加工建屋を負圧に維持することで被燃焼物質等の漏洩の拡大を防止する設計とする。	機能要求①	燃焼排気設備	設計方針 (燃料加工建屋の負圧維持)	V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する説明書	【V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する説明書】 【a. 12.1(3)b. 工程室及び燃料加工建屋の閉じ込め機能の維持に係る設計方針】 3. 施設の詳細設計方針 3.12 換気設備 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 b. 工程室及び燃料加工建屋の閉じ込め機能の維持に係る設計方針	○	-	主配管 (燃焼排気) 燃焼排気フィルタユニット 燃焼排気機 防炎ダンパ(3時間耐火性能を有する物に限る。)	-	V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する説明書	【V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する説明書】 【a. 12.1(3)b. 工程室及び燃料加工建屋の閉じ込め機能の維持に係る設計方針】 3. 施設の詳細設計方針 3.12 換気設備 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 b. 工程室及び燃料加工建屋の閉じ込め機能の維持に係る設計方針	○	燃焼設備	23条C④ 燃料加工建屋の負圧維持に係る設備 (燃焼排気設備)	システム設計 (No.5-1)	・ 工程室以外の管理区域内を換気し、燃料加工建屋を負圧維持するための燃焼排気設備の系統設計(排気機による排気や風量調整ダンパの設置等)については、グループボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計について、システム設計にて説明する。	【23条-5】 説明Gr1 燃料加工建屋を負圧維持するための燃焼排気設備の系統設計(排気機による排気や風量調整ダンパの設置等)については、グループボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であることを説明Gr1にて説明する。	-	-
					燃焼排気設備のフィルタは圧力損失を踏まえた位置、ファンは排気量の余裕、ダクトは各部屋から排気口までの経路に設置することを配管設計にて説明する。	【23条-5】 説明Gr1 燃焼排気設備のフィルタ、ファン及びダクトの設置場所については、グループボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であることを説明Gr1にて説明する。	-	-												
					燃料加工建屋の負圧維持に係る風量調整ダンパの構造については、グループボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であることを説明Gr1にて説明する。	【23条-5】 説明Gr1 燃料加工建屋の負圧維持に係るグループボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であることを説明Gr1にて説明する。	-	-												
6	燃焼排気設備は、貯蔵容器搬送用通路のMMX燃焼加工施設境界の扉開放時において、貯蔵容器搬送用通路を負圧に維持する設計とする。	機能要求①	燃焼排気設備	設計方針 (貯蔵容器搬送用通路の負圧維持)	V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する説明書	【V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する説明書】 【a. 12.1(3)b. 工程室及び燃料加工建屋の閉じ込め機能の維持に係る設計方針】 3. 施設の詳細設計方針 3.12 換気設備 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 b. 工程室及び燃料加工建屋の閉じ込め機能の維持に係る設計方針	○	-	燃焼排気機	-	V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する説明書	【V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する説明書】 【a. 12.1(3)b. 工程室及び燃料加工建屋の閉じ込め機能の維持に係る設計方針】 3. 施設の詳細設計方針 3.12 換気設備 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 b. 工程室及び燃料加工建屋の閉じ込め機能の維持に係る設計方針	○	燃焼設備	23条C⑤ 貯蔵容器搬送用通路の負圧維持に係る燃焼排気機	システム設計	・ 貯蔵容器搬送用通路を負圧に維持するための燃焼排気設備の系統設計について、システム設計にて説明する。	【23条-6】 説明Gr1 貯蔵容器搬送用通路を負圧維持するための燃焼排気設備の系統設計については、グループボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であることを説明Gr1にて説明する。	-	-
					貯蔵容器搬送用通路のMMX燃焼加工施設境界の扉開放時において、貯蔵容器搬送用通路内を負圧に維持できる設計について説明する。	-	-													
					-	-	-													
7	給気設備は、燃料加工建屋屋上の外気取入口から外気を取り入れ、取り入れた外気中の塵埃を袋集フィルタユニットによって除去した後、必要に応じて湿度又は露度を調整した後、燃料加工建屋の管理区域に供給する設計とする。	機能要求①	給気設備	設計方針 (給気設備に関する設計)	V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する説明書	【V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する説明書】 【a. 12.1(3)b. 工程室及び燃料加工建屋の閉じ込め機能の維持に係る設計方針】 3. 施設の詳細設計方針 3.12 換気設備 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 b. 工程室及び燃料加工建屋の閉じ込め機能の維持に係る設計方針	○	-	給気設備 防炎ダンパ(3時間耐火性能を有する物に限る。)	-	V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する説明書	【V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する説明書】 【a. 12.1(3)b. 工程室及び燃料加工建屋の閉じ込め機能の維持に係る設計方針】 3. 施設の詳細設計方針 3.12 換気設備 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 b. 工程室及び燃料加工建屋の閉じ込め機能の維持に係る設計方針	○	燃焼設備	23条C⑥ 給気設備	システム設計	・ 燃料加工建屋外から外気を取り入れ、各部屋に風量調整した空気を供給するための給気設備の系統設計について、システム設計にて説明する。	【23条-7】 説明Gr1 燃料加工建屋外から取り入れた外気の湿度又は露度を調整し、管理区域に供給するための給気設備の系統設計については、グループボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であることを説明Gr1にて説明する。	-	-
					給気設備は、外気取入口の近傍に設置することを配管設計にて説明する。	【23条-7】 説明Gr1 給気設備の設置場所については、グループボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であることを説明Gr1にて説明する。	-	-												
					-	-	-													

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請					第2回申請										
							説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類 (3.2.2.4代表)	各基本設計方針の対象 となる範囲 (対象範囲 は資料1別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料			
8	<p>室素循環設備は、室素ガス設備から供給された室素ガスを室素循環冷却機で冷却し、室素循環ファン及び室素循環ダクトで室素常圧型グローブボックス（室素循環型）内に循環させる設計とする。</p>	機能要求①	室素循環設備	設計方針（室素循環設備に関する設計）	<p>V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書】 【A.12.1(3)h, (g) グローブボックス等の負圧維持並びにグローブボックス、オープンポートボックス及びフードの空気流入風速の維持】 【B.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 h. グローブボックス等、オープンポートボックス及びフードの閉じ込め機能の維持に係る設計方針 (a) グローブボックス等の負圧維持並びにグローブボックス、オープンポートボックス及びフードの空気流入風速の維持</p>	<p>【V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書】 【A.12.1(3)h, (g) グローブボックス等の負圧維持並びにグローブボックス、オープンポートボックス及びフードの空気流入風速の維持】 【B.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 h. グローブボックス等、オープンポートボックス及びフードの閉じ込め機能の維持に係る設計方針 (a) グローブボックス等の負圧維持並びにグローブボックス、オープンポートボックス及びフードの空気流入風速の維持</p>	○	-	主配管（室素循環系） 室素循環ファン 室素循環冷却機	-	V-1-1-2-1 換気設備	<p>【V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書】 【A.12.1(3)h, (g) グローブボックス等の負圧維持並びにグローブボックス、オープンポートボックス及びフードの空気流入風速の維持】 【B.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 h. グローブボックス等、オープンポートボックス及びフードの閉じ込め機能の維持に係る設計方針 (a) グローブボックス等の負圧維持並びにグローブボックス、オープンポートボックス及びフードの空気流入風速の維持</p>	換気設備	23条C⑦ 室素循環設備	システム設計	・室素常圧型グローブボックス（室素循環型）内の室素常圧型を循環させるための室素常圧設備の系統構成については、グローブボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G1で説明する。	<p>【23条-8】説明G1 室素常圧型グローブボックス（室素循環型）内の室素常圧型を循環させるための室素常圧設備の系統構成については、グローブボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G1で説明する。</p>	/	-			
															配置設計	・室素循環設備は、新鮮空気を供給する室素ガス設備との取り合いの形状に配慮することを配置設計にて説明する。				<p>【23条-8】説明G1 室素循環設備の設置場所については、グローブボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G1にて説明する。</p>	/	-
															構造設計	・室素循環冷却機の冷却機構については、構造設計にて説明する。				<p>【23条-8】説明G1 室素循環冷却機の冷却機構については、グローブボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G1で説明する。</p>		

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請					設計説明分類 (注3)(4)(5)	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料1(別添参照))	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料
							説明対象	申請対象設備 (2項変更点)	申請対象設備 (1項新規点)	仕様表	添付書類							
13	燃料加工建物は建屋排気設備、工程室は工程室排気設備、グローブボックス等はグローブボックス排気設備により、燃料加工建屋、工程室、グローブボックス等の間に負圧を低くすることで、供燃料物質等の漏えいの拡大を防止する設計とする。	機能要求①	建屋排気設備 工程室排気設備 グローブボックス排気設備	設計方針 (負圧順序の設定)	V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の開閉機能に関する説明書 【12.1(3)c.(a) 負圧順序の設定】 3. 施設の詳細設計方針 3.12 換気設備 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 e. 負圧順序の形成及び可能な限り負圧を維持するための設計方針 (a) 負圧順序の設定	【V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の開閉機能に関する説明書】 【12.1(3)c.(a) 負圧順序の設定】 ・負圧順序の設定の考え方について説明する。	申請対象設備 (2項変更点)	申請対象設備 (1項新規点)	仕様表	V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の開閉機能に関する説明書 【12.1(3)c.(a) 負圧順序の設定】 3. 施設の詳細設計方針 3.12 換気設備 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 e. 負圧順序の形成及び可能な限り負圧を維持するための設計方針 (a) 負圧順序の設定	【V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の開閉機能に関する説明書】 【12.1(3)c.(a) 負圧順序の設定】 ・負圧順序の設定の考え方について説明する。	23条① 負圧順序の形成に係る設備 (グローブボックス排気設備、工程室排気設備、建屋排気設備及び火災防護設備のダンパ)	システム設計	・燃料加工建屋、工程室、グローブボックス等の間に負圧を低くするための建屋排気設備、工程室排気設備及びグローブボックス排気設備の系統構成について、グローブボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G1で説明する。				
14	換気設備は、負圧順序を形成するため、グローブボックス排風機、工程室排風機、建屋排風機、給気設備の送風機の順で起動する機構を設ける設計とする。	機能要求①	給気設備 建屋排気設備 工程室排気設備 グローブボックス排気設備	設計方針 (起動順序)	V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の開閉機能に関する説明書 【12.1(3)c.(b) 負圧順序を形成するための換気設備の起動順序】 ・負圧順序の形成に係る送・排風機の設計方針 (起動順序) について説明する。	【V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の開閉機能に関する説明書】 【12.1(3)c.(b) 負圧順序を形成するための換気設備の起動順序】 ・負圧順序の形成に係る送・排風機の設計方針 (起動順序) について説明する。	申請対象設備 (2項変更点)	申請対象設備 (1項新規点)	仕様表	V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の開閉機能に関する説明書 【12.1(3)c.(b) 負圧順序を形成するための換気設備の起動順序】 ・負圧順序の形成に係る送・排風機の設計方針 (起動順序) について説明する。	【V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の開閉機能に関する説明書】 【12.1(3)c.(b) 負圧順序を形成するための換気設備の起動順序】 ・負圧順序の形成に係る送・排風機の設計方針 (起動順序) について説明する。	23条① ファンの起動順序に係る設備 (グローブボックス排風機、工程室排風機及び給気設備)	システム設計	・燃料加工建屋、工程室、グローブボックス等の間に負圧を低くするためのグローブボックス排風機、工程室排風機、建屋排風機及び給気設備の送風機の起動順序に係る設計については、グローブボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G1で説明する。				

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請				第2回申請						
							説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類 (3.12.1(代表))	各基本設計方針の対象 となる範囲 (対象範囲 は資料1別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方
15	なお、変素箱機設備の変素箱機ファンは、グローブボックス排風機の運転後に起動する機構を設ける設計とする。	機能要求①	変素箱機設備		設計方針 (起動順序)	【V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の開閉機能に関する説明書】 【3.12.1(3)c、(b) 負圧順序を形成するための換気設備の起動順序】 ・負圧順序の形成に係る送・排風機の設計方針 (起動順序) について説明する。 3. 施設の詳細設計方針 3.12 換気設備 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 e. 負圧順序の形成及び可能な限り負圧を維持するための設計方針 (b) 負圧順序を形成するための換気設備の起動順序	○	-	変素箱機ファン	-	【V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の開閉機能に関する説明書】 【3.12.1(3)c、(b) 負圧順序を形成するための換気設備の起動順序】 ・負圧順序の形成に係る送・排風機の設計方針 (起動順序) について説明する。 3. 施設の詳細設計方針 3.12 換気設備 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 e. 負圧順序の形成及び可能な限り負圧を維持するための設計方針 (b) 負圧順序を形成するための換気設備の起動順序	換気設備	23条①② ファンの起動順序に係る設備 (変素箱機ファン)	システム設計	・変素箱機設備の変素箱機ファンの起動順序に係る設計について、システム設計にて説明する。	【23条-15】説明G11 変素箱機設備の変素箱機ファンの起動順序に係る設計については、グローブボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G11で説明する。	-
16	グローブボックス内を常時負圧に維持するため、グローブボックス排風機には予備機を設け、運転中の当該排風機が故障した場合には、短時間で自動的に予備機に切り替わる設計とする。	機能要求①	グローブボックス排気設備		設計方針 (予備機切り替え)	【V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の開閉機能に関する説明書】 【3.12.1(3)c、(c) 可能な限り負圧を維持するための設計方針】 ・負圧維持に係る送・排風機の設計方針 (予備機切り替え及び外部電源喪失時の電源供給) について説明する。 3. 施設の詳細設計方針 3.12 換気設備 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 e. 負圧順序の形成及び可能な限り負圧を維持するための設計方針 (c) 可能な限り負圧を維持するための設計方針 イ、排風機等の故障時における予備機切り替え 【3.12.1(3)c、(c)イ、排風機等の故障時における予備機切り替え】 ・負圧維持に係る送・排風機の設計方針 (予備機切り替え) について説明する。	○	-	グローブボックス排風機	-	【V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の開閉機能に関する説明書】 【3.12.1(3)c、(c) 可能な限り負圧を維持するための設計方針】 ・負圧維持に係る送・排風機の設計方針 (予備機切り替え及び外部電源喪失時の電源供給) について説明する。 3. 施設の詳細設計方針 3.12 換気設備 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 e. 負圧順序の形成及び可能な限り負圧を維持するための設計方針 (c) 可能な限り負圧を維持するための設計方針 イ、排風機等の故障時における予備機切り替え 【3.12.1(3)c、(c)イ、排風機等の故障時における予備機切り替え】 ・負圧維持に係る送・排風機の設計方針 (予備機切り替え) について説明する。	換気設備	23条①② グローブボックス等の負圧維持並びにグローブボックス、オープンポートボックス及びフードの開口部へ流入風速の維持に係るグローブボックス排風機	システム設計	・グローブボックス内を負圧に維持するためのグローブボックス排風機の予備機切り替えに係る設計について、システム設計で説明する。	【23条-16】説明G11 グローブボックス排風機の予備機切り替えに係る設計については、グローブボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G11で説明する。	-
17	また、工程室排風機、建屋排風機、変素箱機ファン及び送風機には予備機を設け、運転中の当該排風機が故障した場合には自動的に予備機に切り替わる設計とする。	機能要求①	給気設備 建屋排気設備 工程室排気設備 変素箱機設備		設計方針 (予備機切り替え)	【V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の開閉機能に関する説明書】 【3.12.1(3)c、(c) 可能な限り負圧を維持するための設計方針】 ・負圧維持に係る送・排風機の設計方針 (予備機切り替え及び外部電源喪失時の電源供給) について説明する。 3. 施設の詳細設計方針 3.12 換気設備 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 e. 負圧順序の形成及び可能な限り負圧を維持するための設計方針 (c) 可能な限り負圧を維持するための設計方針 イ、排風機等の故障時における予備機切り替え 【3.12.1(3)c、(c)イ、排風機等の故障時における予備機切り替え】 ・負圧維持に係る送・排風機の設計方針 (予備機切り替え) について説明する。	○	-	給気設備 建屋排風機 工程室排風機 変素箱機ファン	-	【V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の開閉機能に関する説明書】 【3.12.1(3)c、(c) 可能な限り負圧を維持するための設計方針】 ・負圧維持に係る送・排風機の設計方針 (予備機切り替え及び外部電源喪失時の電源供給) について説明する。 3. 施設の詳細設計方針 3.12 換気設備 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 e. 負圧順序の形成及び可能な限り負圧を維持するための設計方針 (c) 可能な限り負圧を維持するための設計方針 イ、排風機等の故障時における予備機切り替え 【3.12.1(3)c、(c)イ、排風機等の故障時における予備機切り替え】 ・負圧維持に係る送・排風機の設計方針 (予備機切り替え) について説明する。	換気設備	23条①② ファン復原時の予備機切り替えに係る設備 (グローブボックス排風機)	システム設計	・工程室排風機、建屋排風機、変素箱機ファン及び送風機の予備機切り替えに係る設計について、システム設計で説明する。	【23条-17】説明G11 工程室排風機、建屋排風機、変素箱機ファン及び送風機の予備機切り替えに係る設計については、グローブボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明G11で説明する。	-

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請				第3回申請							
							説明対象	申請対象設備 (2項変更点)	申請対象設備 (1項新規点)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	設計説明分類 (3施設4代表)	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料1別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点
18	グループボックス排風機は、負圧を維持するため、外部電源喪失時には非常用内電源設備から電力を自動的に供給し、グループボックス排風機の運転によりグループボックス等及び工機室の負圧を維持する設計とする。なお、外部電源喪失時におけるグループボックス排風機の電源供給に係る非常用内電源設備の設計方針については、第2章 個別項目の「7.3内電源設備」に基づくものとする。	機能要求D	グループボックス排気設備		V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の開閉に関する施設に関する説明書 3. 施設の詳細設計方針 3.12 換気設備 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の形成及び可能な限り負圧を維持するための設計方針 (c) 可能な限り負圧を維持するための設計方針 ロ、外部電源喪失時におけるグループボックス排気設備への給電	【V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の開閉に関する施設に関する説明書】 【3.12.1(3)c、(c)ロ、外部電源喪失時におけるグループボックス排気設備への給電】 【3.12.1(3)c、(c)ロ、外部電源喪失時におけるグループボックス排気設備の形成及び可能な限り負圧を維持するための設計方針】 (c) 可能な限り負圧を維持するための設計方針 ロ、外部電源喪失時におけるグループボックス排気設備への給電				V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の開閉に関する施設に関する説明書 3. 施設の詳細設計方針 3.12 換気設備 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の形成及び可能な限り負圧を維持するための設計方針 (c) 可能な限り負圧を維持するための設計方針 ロ、外部電源喪失時におけるグループボックス排気設備への給電	【V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の開閉に関する施設に関する説明書】 【3.12.1(3)c、(c)ロ、外部電源喪失時におけるグループボックス排気設備への給電】 【3.12.1(3)c、(c)ロ、外部電源喪失時におけるグループボックス排気設備の形成及び可能な限り負圧を維持するための設計方針】 (c) 可能な限り負圧を維持するための設計方針 ロ、外部電源喪失時におけるグループボックス排気設備への給電	換気設備	23条D② グループボックス等の負圧維持並びにグループボックス、オープンポートボックス及びポートの閉じ込め風速の維持に係るグループボックス排風機	システム設計	・グループボックス等及び工機室を負圧維持するため、グループボックス排風機は、外部電源喪失時には非常用内電源設備から電力を自動的に供給できる設計であることをシステム設計で説明する。 ※外部電源喪失時に電源供給する非常用内電源設備については、第24条非常用電源設備にて展開する。	【23条-18】説明Gt1 グループボックス排風機は、外部電源喪失時に非常用内電源設備から電力を自動的に供給する系統であることについて、グループボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明Gt1で説明する。		
19	換気設備は、排気ダクトをフランジ又は溶接で接続する構造とし、高性能エアフィルタ、排風機及び逆止ダンパを設け、換熱材物質等が漏えいしにくく、かつ逆戻しにくい構造とすることにより換熱材物質等を拡散しない設計とする。	機能要求D	給気設備 建屋排気設備 工程室排気設備 グループボックス排気設備 室条循環設備	設計方針（逆流・漏えい防止）	V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の開閉に関する施設に関する説明書 3. 施設の詳細設計方針 3.12 換気設備 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 4. 換熱材物質等により汚染された空気の流れ防止及び漏えい防止に係る設計方針	【V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の開閉に関する施設に関する説明書】 【3.12.1(3)d、換熱材物質等により汚染された空気の流れ防止及び漏えい防止に係る設計方針】 【換熱材物質等により汚染された空気の流れ防止及び漏えい防止に係る設計方針について、増設時に30分間を取り戻すグループボックスを循環する経路を維持する設備の前置設計については、V-1-1-2-1-1 増設時に室条循環の経路維持が必要な設備に係る前置設計」にて説明することを記載する。				給気設備（建屋排気機） 建屋排気フィルタユニット 建屋排気機 主配管（工程室排気系） 工程室排気フィルタユニット 工程室排気機 工程室排気機 入口手動ダンパ 主配管（グループボックス排気系） グループボックス給気フィルタ グループボックス排気フィルタ グループボックス排気機 グループボックス排気機 入口手動ダンパ 主配管（室条循環系） 室条循環ファン 室条循環冷却ピストンダンパ（安全上重要な施設グループボックスの排気系に設置するもの） ピストンダンパ（安全上重要な施設グループボックスの排気系に設置するもの） 逆圧エリア形成用自動止ダンパ（ダンパ作動回路を含む。） 逆圧止ダンパ（ダンパ作動回路を含む。） （安全上重要な施設のグループボックスの排気系に設置するもの） 逆戻防止ダンパ（ダンパ作動回路を含む。） （安全上重要な施設のグループボックスの排気系に設置するもの） （の以外） 防炎ダンパ（3時間耐火性能を有する物に限る。）	V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の開閉に関する施設に関する説明書 3. 施設の詳細設計方針 3.12 換気設備 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 4. 換熱材物質等により汚染された空気の流れ防止及び漏えい防止に係る設計方針	【V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の開閉に関する施設に関する説明書】 【3.12.1(3)d、換熱材物質等により汚染された空気の流れ防止及び漏えい防止に係る設計方針】 【換熱材物質等により汚染された空気の流れ防止及び漏えい防止に係る設計方針について、増設時に30分間を取り戻すグループボックスを循環する経路を維持する設備の前置設計については、V-1-1-2-1-1 増設時に室条循環の経路維持が必要な設備に係る前置設計」にて説明することを記載する。	換気設備	23条D③ 換気設備を構成する設備及び逆流防止に係る設備（給気設備、建屋排気設備、工程室排気設備、グループボックス排気設備、室条循環設備及び防火防護設備のダンパ）	システム設計	・漏えいしにくく、かつ逆戻しにくい系統とするため、高性能エアフィルタ、排風機及び逆止ダンパを設ける設計であることについて、グループボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明Gt1で説明する。		

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第2回申請				添付書類	添付書類における記載	設計説明分類 (注3)(4)(代表)	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料1別添参照)	設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料
							説明対象	申請対象設備 (2項変更点)	申請対象設備 (1項新規品)	仕様表									
20	また、グローブボックスの給気口には、高性能エアフィルタを設置し、グローブボックス内の換気材料物質等が室内に漏れにくい設計とする。	機能要求①	グローブボックス排気設備	設計方針 (漏えい防止)	V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の有する施設に関する説明書 3. 施設の詳細設計方針 3.12 換気設備 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 4. 換気設備等により汚染された空気の逆流防止及び漏えい防止に係る設計方針	【V-1-1-2-1】安全機能を有する施設の有する施設に関する説明書 【3.12.1(3)4. 換気設備等により汚染された空気の逆流防止及び漏えい防止に係る設計方針】 ・換気設備等により汚染された空気の逆流防止及び漏えい防止に係る設計方針について説明する。 ・地震時に放射線を取り扱うグローブボックスを循環する経路を維持する設備の前償設計については、【V-1-1-2-1-1】地震時に空室循環の経路維持が必要な設備に係る前償設計にて説明することを記載する。	〇	—	グローブボックス給気フィルタ	—	V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の有する施設に関する説明書 【3.12.1(3)4. 換気設備等により汚染された空気の逆流防止及び漏えい防止に係る設計方針】 ・換気設備等により汚染された空気の逆流防止及び漏えい防止に係る設計方針について説明する。 ・地震時に放射線を取り扱うグローブボックスを循環する経路を維持する設備の前償設計については、【V-1-1-2-1-1】地震時に空室循環の経路維持が必要な設備に係る前償設計にて説明することを記載する。	換気設備	23条② グローブボックス内の換気材料物質等の漏えい防止に係る設備 (グローブボックス給気フィルタ)	システム設計	・グローブボックスの給気口に高性能エアフィルタを設置する設計であることをシステム設計で説明する。	【23条-20】説明Gr1 グローブボックスの給気口に高性能エアフィルタを設置する設計にかかわらず、グローブボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明Gr1で説明する。		—	
21	MIX粉末を取り扱うグローブボックス内の空室を循環させる空室循環設備は、基準地震動 Ss による地震力に対して経路を維持する設計とすることにより、グローブボックス内の換気材料物質等を維持することでの火災によるMIX粉末の飛散及び漏えいの発生を防止する設計とする。	機能要求①	空室循環設備	設計方針 (漏えい防止)	V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の有する施設に関する説明書 3. 施設の詳細設計方針 3.12 換気設備 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 4. 換気設備等により汚染された空気の逆流防止及び漏えい防止に係る設計方針	【V-1-1-2-1】安全機能を有する施設の有する施設に関する説明書 【3.12.1(3)4. 換気設備等により汚染された空気の逆流防止及び漏えい防止に係る設計方針】 ・換気設備等により汚染された空気の逆流防止及び漏えい防止に係る設計方針について説明する。 ・地震時に放射線を取り扱うグローブボックスを循環する経路を維持する設備の前償設計については、【V-1-1-2-1-1】地震時に空室循環の経路維持が必要な設備に係る前償設計にて説明することを記載する。	〇	—	主配管 (空室循環配)	—	V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の有する施設に関する説明書 【3.12.1(3)4. 換気設備等により汚染された空気の逆流防止及び漏えい防止に係る設計方針】 ・換気設備等により汚染された空気の逆流防止及び漏えい防止に係る設計方針について説明する。 ・地震時に放射線を取り扱うグローブボックスを循環する経路を維持する設備の前償設計については、【V-1-1-2-1-1】地震時に空室循環の経路維持が必要な設備に係る前償設計にて説明することを記載する。	換気設備	23条② 空室循環設備	システム設計	・基準地震動 Ss による地震力に対して、経路を維持する必要がある空室循環設備の範囲について、システム設計で説明する。	【23条-21】説明Gr1 基準地震動 Ss による地震力に対して、空室循環設備の経路を維持する必要がある範囲について、グローブボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明Gr1で説明する。		—	
					V-1-1-2-1-1 地震時に空室循環の経路維持が必要な設備に係る前償設計 【1. 概要】 【2. 閉じ込め機能の維持に関する基本方針】 【3. 地震力の設定】 【4. 地震時に空室循環の経路維持が必要な設備に係る前償設計】	【V-1-1-2-1-1】地震時に空室循環の経路維持が必要な設備に係る前償設計 【1. 概要】 【2. 閉じ込め機能の維持に関する基本方針】 【3. 地震力の設定】 【4. 地震時に空室循環の経路維持が必要な設備に係る前償設計】	〇	—	主配管 (空室循環配)	—	V-1-1-2-1-1 地震時に空室循環の経路維持が必要な設備に係る前償設計 【1. 概要】 【2. 閉じ込め機能の維持に関する基本方針】 【3. 地震力の設定】 【4. 地震時に空室循環の経路維持が必要な設備に係る前償設計】	換気設備	23条② 空室循環設備	構造設計 (No.21-1)	・基準地震動 Ss による地震力に対して、空室循環設備の経路を維持するために必要なファン、配管、ダクト及び機械装置の構造について、構造設計で説明する。	【23条-21】説明Gr1 空室循環設備が、基準地震動 Ss による地震力に対して経路維持できることの評価について、グローブボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明Gr1で説明する。		—	
					V-1-1-2-1-1 地震時に空室循環の経路維持が必要な設備に係る前償設計 【1. 概要】 【2. 閉じ込め機能の維持に関する基本方針】 【3. 地震力の設定】 【4. 地震時に空室循環の経路維持が必要な設備に係る前償設計】	【V-1-1-2-1-1】地震時に空室循環の経路維持が必要な設備に係る前償設計 【1. 概要】 【2. 閉じ込め機能の維持に関する基本方針】 【3. 地震力の設定】 【4. 地震時に空室循環の経路維持が必要な設備に係る前償設計】	〇	—	主配管 (空室循環配)	—	V-1-1-2-1-1 地震時に空室循環の経路維持が必要な設備に係る前償設計 【1. 概要】 【2. 閉じ込め機能の維持に関する基本方針】 【3. 地震力の設定】 【4. 地震時に空室循環の経路維持が必要な設備に係る前償設計】	換気設備	23条② 空室循環設備	評価 (No.21-1)	・基準地震動 Ss による地震力に対して、空室循環設備の経路を維持するために必要なファン、配管、ダクト及び機械装置の耐震性について、評価にて説明する。	【23条-21】説明Gr1 空室循環設備は、基準地震動 Ss による地震力に対して経路維持できることの評価について、グローブボックス等の閉じ込めに関連する換気設備の設計であるため説明Gr1で説明する。		—	

令和 5 年 11 月 7 日 R5

各条文の基本設計方針に対する設計説明分類の
紐付整理結果

各条文の基本設計方針に対する設計説明分類の紐付整理結果

凡例 「○」、「●」：代表で説明する設計説明分類 「△」、「▲」：代表以外の設計説明分類
 ※1：黒塗りの記号は評価を含む項目を示す。
 ※2：記号の後の数字は説明グループを示す。

条文	基本設計方針 番号	設計説明内容	構造設計等と 対となる評価 との紐付け	グループボックス (オープンボ ートボックス、フ ードを含む。)			換気設備			液体の放射性物 質を取り扱う設 備			運搬・製品容器			機械装置・搬送 設備			施設外漏えい防 止策			洞道			ラック/ピット/ 棚			消火設備			火災防護設備 (ダンパ)			火災防護設備 (シャッター)			警報設備等			遮蔽扉、遮蔽蓋			その他(非管理 区域換気空調用 設備、窒素ガス 供給設備)			その他(被覆施 設、組立施設等 の設備構成)		
				シス テム 設計	配 置 設計	構 造 設計	シス テム 設計	配 置 設計	構 造 設計	シス テム 設計	配 置 設計	構 造 設計	シス テム 設計	配 置 設計	構 造 設計	シス テム 設計	配 置 設計	構 造 設計	シス テム 設計	配 置 設計	構 造 設計	シス テム 設計	配 置 設計	構 造 設計	シス テム 設計	配 置 設計	構 造 設計	シス テム 設計	配 置 設計	構 造 設計	シス テム 設計	配 置 設計	構 造 設計	シス テム 設計	配 置 設計	構 造 設計	シス テム 設計	配 置 設計	構 造 設計									
第23条 換気設備	23条-2	(a) 換気設備の設備構成に係るシステム設計	—																																													
	23条-3	(a) グローブボックスの負圧維持、オープンボートボックス及びフードの開口部風速維持に係るグローブボックス排気設備のシステム設計	23条-10(a)																																													
		(b) グローブボックス排気設備のフィルタ、ファン及びダクトの設置位置に関する配置設計	—																																													
		(c) グローブボックスの負圧維持に係る風量調整ダンパ、リリーフ弁及びバランスタシヤの構造設計	—																																													
	23条-4	(a) 工程室の負圧維持に係る工程室排気設備のシステム設計	23条-11(a)																																													
		(b) 工程室排気設備のフィルタ、ファン及びダクトの設置位置に関する配置設計	—																																													
		(c) 工程室の負圧維持に係る風量調整ダンパの構造設計	—																																													
	23条-5	(a) 燃料加工建屋の負圧維持に係る建屋排気設備のシステム設計	23条-12(a)																																													
		(b) 建屋排気設備のフィルタ、ファン及びダクトの設置位置に関する配置設計	—																																													
		(c) 燃料加工建屋の負圧維持に係る風量調整ダンパの構造設計	—																																													
	23条-6	(a) 貯蔵容器搬送用洞道の負圧維持に係る建屋排気設備のシステム設計	—																																													
	23条-7	(a) 給気設備の系統構成に係るシステム設計	—																																													
		(b) 給気設備の設置位置に係る配置設計	—																																													
	23条-8	(a) 窒素循環設備の系統構成に係るシステム設計	—																																													
		(b) 窒素循環設備の設置位置に係る配置設計	—																																													
		(c) 窒素循環冷却機の冷却機構に係る構造設計	—																																													
	23条-10	(a) グローブボックスの負圧維持、オープンボートボックス及びフードの開口部風速維持に必要なグローブボックス排風機の換気風量の評価	23条-3(a)																																													
	23条-11	(a) 工程室の負圧維持に必要な工程室排風機の換気風量の評価	23条-4(a)																																													
	23条-12	(a) 燃料加工建屋の負圧維持に必要な建屋排風機の換気風量の評価	23条-5(a)																																													
	23条-13	(a) 燃料加工建屋、工程室、グローブボックス等の負圧順序に係るシステム設計	—																																													
	23条-14	(a) 負圧順序を形成するためのグローブボックス排風機、工程室排風機、建屋排風機、給気設備の送風機の起動順序に係るシステム設計	—																																													
	23条-15	(a) 負圧順序を形成するための窒素循環設備の起動順序に係るシステム設計	—																																													
23条-16	(a) グローブボックス排風機の故障時における予備機への自動切換えに係るシステム設計	—																																														
23条-17	(a) 工程室排風機、建屋排風機、窒素循環ファン及び送風機の故障時における予備機への自動切換えに係るシステム設計	—																																														
23条-18	(a) グローブボックス排風機の外部電源喪失時における非常用内電源設備からの電力供給に係るシステム設計	—																																														
23条-19	(a) 漏えい防止、逆流防止のための高性能エアフィルタ、排風機及びダンパに係るシステム設計	—																																														
	(b) 漏えい防止、逆流防止のための排気ダクトのフランジ又は溶接による接続に係るシステム設計	—																																														
23条-20	(a) グローブボックスの給気口への高性能エアフィルタの設置に係るシステム設計	—																																														
23条-21	(a) 基準地震動Ssによる地震力に対する経路維持の範囲に係るシステム設計	—																																														
	(b) 基準地震動Ssによる地震力に対して経路を維持するために必要なファン、配管/ダクト及び機械装置の構造設計及び評価	—																																														
23条-22	(a) 換気設備の高性能エアフィルタの設置に係るシステム設計	—																																														

令和 5 年 11 月 7 日 R0

別 紙

複数の条文間で同様な要求事項がある

設計説明分類の展開整理

(1) 「第10条 閉じ込め」-「第20条 廃棄施設」-「第23条 換気設備」-「第17条 貯蔵施設」の条文間の展開方針

「第10条 閉じ込め」-「第20条 廃棄施設」-「第23条 換気設備」-「第17条 貯蔵施設」の条文間の要求事項のやり取りがあるのは、設計説明分類「換気設備」であるため、換気設備の要求事項について、各条文で、資料3で展開する設計内容を以下に示す。

【展開元：○条】は、展開先の条文と同様な要求事項が展開元にあるため、具体設計の説明を展開先に預けている条文である。

換気設備のシステム設計

【第23条 換気設備】において展開する要求事項】

- ① 換気設備の設備構成 [展開元：20条]
- ② 負圧維持，開口部風速の維持に係る換気設備の系統構成 [展開元：10条，20条]
- ③ 気体状の放射性物質の漏えい，逆流防止の措置 [展開元：10条，20条]
- ④ 負圧順序，排風機等の起動順序，排風機の予備機の切り替えに係る設計方針 [展開元：10条，20条]
- ⑤ グローボックス排風機が外部電源喪失時に非常用所内電源設備から給電を受ける設計 [展開元：20条]
- ⑥ MOX粉末を取り扱う窒素循環経路の基準地震動に対する機能維持設計の範囲 [展開元：10条]

【第20条 廃棄施設】において展開する要求事項】

- ⑦ 負圧維持，崩壊熱除去等に必要な換気風量に係るシステム設計 [展開元：10条，20条，17条]
- ⑧ 高性能エアフィルタに関する設計方針(設置，段数，交換(仕切弁)，試験・検査(差圧計)) [展開元：10条，23条]
- ⑨ 放射性気体廃棄物の放出を行う排気筒の設計方針 [展開元：-]
- ⑩ 給気設備の外部火災のばい煙等に対する給気系統上のダンパ設置 [展開元：-]

【第17条 貯蔵施設】において展開する要求事項】

- ⑪ 崩壊熱除去に係る換気設備の系統構成 [展開元：20条]

換気設備の配置設計

【第23条 換気設備】において展開する要求事項】

- ① 燃料加工建屋内での換気設備の配置設計 [展開元：20条]

【第20条 廃棄施設】において展開する要求事項】

- ② 高性能エアフィルタが交換可能なスペースの確保 [展開元：23条]

換気設備の構造設計

【第23条 換気設備】において展開する要求事項】

- ① 基準地震動に対して経路を維持するために必要なファン，配管/ダクト及び機械装置の構造設計 [展開元：10条]
- ② 窒素循環冷却機の冷却機構を示す構造 [展開元：20条]
- ③ 負圧維持，逆流防止に係るダンパの構造 [展開元：-]

【第20条 廃棄施設】において展開する要求事項】

- ④ 高性能エアフィルタの，捕集効率に係る構造，交換，試験・検査が可能な構造 [展開元：23条]
- ⑤ 負圧維持，崩壊熱除去等の換気風量を有する系統とするための主配管，ファン(原動機を含む)の構造設計 [展開元：-]

第20条は，第23条の負圧維持等の必要換気風量，第17条の崩壊熱除去の必要換気風量をインプットに，排風機の容量の設定の妥当性を説明する。

換気設備の評価項目

【第23条 換気設備】において展開する要求事項】

- ① 負圧維持，開口部風速の維持に係る換気設備の必要換気風量の評価 [展開元：10条]
- ② 窒素循環経路の基準地震動に対して機能維持に係る耐震評価 [展開元：10条]

【第20条 廃棄施設】において展開する要求事項】

- ③ 負圧維持，崩壊熱除去等に必要な換気風量に係る評価(ファンの容量) [展開元：-]
- ④ 換気設備の主流路上に設置する各機器の系統設計の性能仕様(ファンの原動機出力，主配管の外径、厚さ)の設定根拠 [展開元：-]

【第17条 貯蔵施設】において展開する要求事項】

- ⑤ 崩壊熱除去に係る換気設備の必要換気風量の評価 [展開元：-]

(2) 「第16条 搬送設備」-「第14条 安全機能を有する施設(内部発生飛散物)」の条文間の展開方針

「第16条 搬送設備」-「第14条 安全機能を有する施設(内部発生飛散物)」の条文間の要求事項のやり取りがあるのは、設計説明分類「機械装置・搬送設備」であるため、機械装置・搬送設備の要求事項について、各条文で、資料3で展開する設計内容を以下に示す。

[展開元：○条]は、展開先の条文と同様な要求事項が展開元にあるため、具体設計の説明を展開先に預けている条文である。

機械装置・搬送設備の構造設計

【「第16条 搬送設備」において展開する要求事項】

- ① 搬送物の重量を上回る定格荷重を有する設計
- ② 核燃料物質の移動における落下防止対策（落下，逸走，転倒）
- ③ 混合酸化物貯蔵容器，燃料棒及び燃料集合体の破損防止の措置
- ④ 動力供給停止時の落下防止対策

[展開元：-]

[展開元：-]

[展開元：-]

[展開元：-]

【「第14条 安有施設」において展開する要求事項】

- ⑤ 安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設に対する運用
- ⑥ 内部発生飛散物の発生防止対策（クレーンその他搬送機器からのつり荷の落下防止，クレーンその他搬送機器の落下）
- ⑦ 内部発生飛散物の発生防止対策（電力駆動の回転機器の損壊防止に係る構造）

[展開元：-]

[展開元：-]

[展開元：-]

機械装置・搬送設備の評価

【「第16条 搬送設備」において展開する要求事項】

- ① 搬送物の重量を上回る定格荷重（容量）を有することの設定根拠

[展開元：-]

内部発生飛散物の発生防止対策（クレーンその他搬送機器からのつり荷の落下防止，クレーンその他搬送機器の落下）は、「16条 搬送設備」の落下防止対策と同様のため、具体の構造設計の説明（資料3②）においては、16条搬送設備の対策と合わせて説明する。

参考2－1

評価項目一覧表

凡例 ●：代表で説明する設計説明分類 ▲：代表以外の設計説明分類 ※記号の後の数字は説明グループを示す。

条文	基本設計方針 番号	評価項目	評価に係る 部分等	グループボックス (オープン ボートボック ス、ワードを含 む。)		グループボック スと同等の閉じ 込め機能を有す る設備		換気設備		液体の放射物 質を取り扱う設 備		運搬・製品容器		機械装置・搬送 設備		施設外漏えい防 止壁		下水道		ラック/ピット /棚		消火設備		火災防護設備 (ダンパ)		火災防護設備 (シャック)		警報設備等		遮断部、遮断蓋		その他(非管理 区域換気空調用 設備、窒素ガス 供給設備)		その他(被曝施 設、組立施設等 の設備構成)				
				シス テム 設計	配 置 設計	シス テム 設計	配 置 設計	シス テム 設計	配 置 設計	シス テム 設計	配 置 設計	シス テム 設計	配 置 設計	シス テム 設計	配 置 設計	シス テム 設計	配 置 設計	シス テム 設計	配 置 設計	シス テム 設計	配 置 設計	シス テム 設計	配 置 設計	シス テム 設計	配 置 設計	シス テム 設計	配 置 設計	シス テム 設計	配 置 設計	シス テム 設計	配 置 設計	シス テム 設計	配 置 設計	シス テム 設計	配 置 設計			
				●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲			
第5条、第26条 地震 第6条、第27条 地震による損傷の防止	6条27条-61-1	(a)	【施設共通 基本設計方針】 機能維持の設計 (構造強度：建物・構築物)	<計算に関する基本方針等> 【III-2-2-1】 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針 <計算書> 【III-2-2-2-1-1-1】 排気筒の地震応答計算書 【III-2-2-2-1-1-2】 排気筒の耐震計算書						●3																												
		(b)	【施設共通 基本設計方針】 機能維持の設計 (構造強度：機器・配管系：有限要素モデル又はB、Cクラス)	<計算に関する基本方針等> 【III-1-2-2-1】 機器の耐震計算に関する基本方針 【III-1-3-2-2】 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 【III-2-2-1】 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針 <計算書> 【III-2-1-2-2-1】 グループボックスの耐震計算書 【III-2-1-2-2-2】 グループボックス消火装置の耐震計算書 【III-2-2-2-2-1】 グループボックスの耐震計算書 【III-2-2-2-2-2】 ラック/ピット/棚の耐震計算書 【III-2-2-2-2-3】 搬送装置の耐震計算書 【III-2-2-2-2-4】 遮断設備の耐震計算書											▲1																							
		(c)	【施設共通 基本設計方針】 機能維持の設計 (構造強度：機器・配管系：質点系モデル)	<計算に関する基本方針等> 【III-1-2-2-1】 機器の耐震計算に関する基本方針 【III-1-3-2-1】 定式化された計算式を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 【III-2-2-1】 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針 <計算書> 【III-2-1-2-1-1】 剛体設備の耐震計算書 【III-2-2-2-2-1-1】 剛体設備の耐震計算書							●1												▲1															
		(d)	【施設共通 基本設計方針】 機能維持の設計 (構造強度：機器・配管系：標準支持間隔)	【III-1-1-11-1】 配管の耐震支持方針 【III-1-1-11-2】 タクトの耐震支持方針								●1																										
		(e)	【施設共通 基本設計方針】 機能維持の設計 (閉じ込め機能維持)	<計算に関する基本方針等> 【III-1-2-2-1】 機器の耐震計算に関する基本方針 【III-1-3-2-2】 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 <計算書> 【III-2-1-2-2-1】 グループボックスの耐震計算書																																		
		(f)	【施設共通 基本設計方針】 機能維持の設計 (動的機能維持)	<計算に関する基本方針等> 【III-1-2-2-1】 機器の耐震計算に関する基本方針 【III-1-2-2-2】 ダンパの耐震計算に関する基本方針 【III-1-3-2-1】 定式化された計算式を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 【III-1-3-2-2】 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 【III-1-3-2-3】 ダンパの動的機能維持評価に関する耐震計算書作成の基本方針 <計算書> 【III-2-1-2-1-1】 剛体設備の耐震計算書 【III-2-1-2-2-2】 グループボックス消火装置の耐震計算書 【III-2-1-2-3-1】 ダンパの耐震計算書								●1																										
		(g)	【施設共通 基本設計方針】 機能維持の設計 (電気的機能維持)	<計算に関する基本方針等> 【III-1-2-2-1】 機器の耐震計算に関する基本方針 【III-1-3-2-1】 定式化された計算式を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 <計算書> 【III-2-1-2-1-1】 剛体設備の耐震計算書								●1																										
		(a)	【施設共通 基本設計方針】 安全機能を有する施設の建物・構築物の荷重の組合せ	<計算に関する基本方針等> 【III-2-2-1】 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針								●3																										

凡例 ●：代表で説明する設計説明分類 ▲：代表以外の設計説明分類 ※記号の後の数字は説明グループを示す。

条文	基本設計方針 番号	評価項目	評価に係る 部分等	グループボックス (オープン ボートボック ス、ワードを含 む。)		換気設備		液体の放射性物 質を取り扱う設 備		運搬・製品容器		機械装置・搬送 設備		施設外漏えい防 止壁		下水道		ラック/ピット /棚		消火設備		火災防護設備 (タンク)		火災防護設備 (シャック)		警報設備等		遮蔽部、遮蔽蓋		その他(非管理 区域換気空調用 設備、空導ガス 供給設備)		その他(被覆施 設、組立施設等 の設備構成)						
				シス テム 設計	配 置 設 計	構 造 設 計	シス テム 設計	配 置 設 計	構 造 設 計	シス テム 設計	配 置 設 計	構 造 設 計	シス テム 設計	配 置 設 計	構 造 設 計	シス テム 設計	配 置 設 計	構 造 設 計	シス テム 設計	配 置 設 計	構 造 設 計	シス テム 設計	配 置 設 計	構 造 設 計	シス テム 設計	配 置 設 計	構 造 設 計	シス テム 設計	配 置 設 計	構 造 設 計	シス テム 設計	配 置 設 計	構 造 設 計					
				●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲			
第5条、第26条 地震 第6条、第27条 地震による損傷の防止	6条27条-70	(a)	【施設共通 基本設計方針】 安全機能を有する施設機器・配管系の荷重の組合せ(有限要素モデル又はB、Cクラス)	<計算に関する基本方針等> 【III-1-2-2-1】機器の耐震計算に関する基本方針	●	▲	▲	▲	▲	▲																												
		(b)	【施設共通 基本設計方針】 安全機能を有する施設機器・配管系の荷重の組合せ(質点系モデル)	<計算に関する基本方針等> 【III-1-2-2-1】機器の耐震計算に関する基本方針			●													▲		▲		▲														
		(c)	【施設共通 基本設計方針】 安全機能を有する施設機器・配管系の荷重の組合せ(標準支持間隔)	【III-1-1-11-1】配管の耐震支持方針 【III-1-1-11-2】タクトの耐震支持方針			●																▲		▲													
	6条27条-71	(a)	【施設共通 基本設計方針】 荷重の組合せに関する構造設計(重大事故等対処設備の建物・構築物)	6条27条-69(a) に同じ																																		
		(a)	【施設共通 基本設計方針】 荷重の組合せに関する構造設計(重大事故等対処設備の機器・配管系)	6条27条-70(b)及び(c) に同じ																																		
	6条27条-73	(a)	【施設共通 基本設計方針】 荷重の組合せ上の留意事項(建物・構築物)	<計算に関する基本方針等> 【III-2-2-1】波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針																																		
		(b)	【施設共通 基本設計方針】 荷重の組合せ上の留意事項(機器・配管系：有限要素モデル又はB、Cクラス)	<計算に関する基本方針等> 【III-1-2-2-1】機器の耐震計算に関する基本方針	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲																											
		(c)	【施設共通 基本設計方針】 荷重の組合せ上の留意事項(機器・配管系：質点系モデル)	<計算に関する基本方針等> 【III-1-2-2-1】機器の耐震計算に関する基本方針				●																														
		(d)	【施設共通 基本設計方針】 荷重の組合せ上の留意事項(機器・配管系：標準支持間隔)	【III-1-1-11-1】配管の耐震支持方針 【III-1-1-11-2】タクトの耐震支持方針				●																▲		▲												
	6条27条-75	(a)	【施設共通 基本設計方針】 Sクラスの建物・構築物の許容限界	【III-1-1】耐震設計の基本方針																																		
	6条27条-76	(a)	【施設共通 基本設計方針】 Bクラス及びCクラスの建物・構築	【III-1-1-8】機能維持の基本方針																																		
	6条27条-78	(a)	【施設共通 基本設計方針】 Sクラスの機器・配管系の許容限界(有限要素モデル)	<計算に関する基本方針等> 【III-1-2-2-1】機器の耐震計算に関する基本方針	●																																	
		(b)	【施設共通 基本設計方針】 Sクラスの機器・配管系の許容限界(質点系モデル)	<計算に関する基本方針等> 【III-1-2-2-1】機器の耐震計算に関する基本方針				●																														
		(c)	【施設共通 基本設計方針】 Sクラスの機器・配管系の許容限界(標準支持間隔)	【III-1-1-11-1】配管の耐震支持方針 【III-1-1-11-2】タクトの耐震支持方針				●																▲		▲												
	6条27条-79	(a)	【施設共通 基本設計方針】 Bクラス及びCクラスの機器・配管系の許容限界	【III-1-1-11-1】配管の耐震支持方針 【III-1-1-11-2】タクトの耐震支持方針	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲												▲		▲													

参考2 - 2

個別補足説明資料一覧表

個別補足説明資料一覧表

条文	個別補足説明資料		
	資料番号	資料タイトル	第2回における補足内容及び共通12における説明との関係
第5条, 第26条 地盤 第6条, 第27条 地震による 損傷の 防止	耐震建物 01	耐震設計の基本方針に関する耐震評価対象の網羅性について(建物, 構築物・機器, 配管系)	<p>【第2回における補足内容】 共通12資料1で整理している申請対象設備について、評価対象部位の整理、整理した評価部位の評価内容に係る既設工認及び先行電力プラント評価実績との比較結果を補足説明する。</p> <p>※従来、本資料では既設工認との変更点の整理をした上で、今回設工認における主な説明項目を示す構成としていたが、既設工認との変更点については共通12で整理し、詳細な変更点は耐震建物21, 耐震機電13で示すこと及び今回設工認における主な説明項目についても共通12で整理していることから、記載を一部削除し、本資料では評価対象施設、評価項目・部位の網羅性のみを説明するよう構成を見直している。なお、第1回において合意を得た時点の耐震建物01の内容は、最新版の耐震建物01に参考資料として付属させる。</p> <p>【共通12における説明との関係】 共通12資料1にて「説明すべき項目」(各条文の要求事項等)と申請対象設備との紐づけによる類型において、今回の設工認における施設の特徴を踏まえるとともに、「説明すべき項目」と申請対象設備の関係、具体的な設備等の設計としての類似性を考慮し、申請対象設備に対し「設計説明分類」を設定する。</p>
	耐震建物 29	計算機プログラム(解析コード)の概要に係る補足説明資料	<p>【第2回における補足内容】 設工認申請対象設備について解析コードを使用する対象設備、使用用途を示すとともに各解析コードの先行プラントを含む使用実績の有無を整理する。 また、使用実績のない解析コードに対して、検証及び妥当性確認の内容を示すことで、当該解析コードを使用することが妥当であることを示す。</p> <p>【共通12における説明との関係】 耐震性に関する計算において、解析コードを用いており、使用している解析コードの検証及び妥当性確認等の概要について「III-8 計算機プログラム(解析コード)の概要」にて説明している。共通12においては構造設計等が要求を満足していることの確認に係る解析・評価等の説明を行うが、解析に用いるコードの説明は含まれていない。</p>
	耐震機電 03	下位クラス施設の波及的影響の検討について(建物・構築物, 機器・配管系)	<p>【第2回における補足内容】 下位クラス施設の抽出方法については第1回設工認申請時の補足説明資料と同様である。第2回申請では上記の抽出方法に基づいた下位クラス施設(PP, SG機器も含む)の抽出過程、抽出結果について補足説明資料に示す。抽出結果については影響評価の結果と合わせて共通12資料4で説明する。</p> <p>【共通12における説明との関係】 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の抽出結果について共通12資料1の耐震設計で示す。 下位クラス施設の設計(構造設計、配置設計)について共通12資料3で説明する。</p>
	耐震機電 10	水平2方向の組合せに関する設備の抽出及び考え方について	<p>【第2回における補足内容】 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に対する具体的な検討内容については第1回設工認で説明済み。 第2回申請対象設備のうち、水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響がある設備の検討結果を示す。 また、第2回申請対象設備のうち、水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響を軽微としている設備は構造上の観点又は解析結果から影響が軽微であることを示す。</p> <p>【共通12における説明との関係】 機器・配管系の耐震解析で用いる解析モデルにおいて、水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せ方法についてグループ1の共通12資料4で説明する。</p>

個別補足説明資料一覧表

条文	個別補足説明資料		
	資料番号	資料タイトル	第2回における補足内容及び共通12における説明との関係
第5条, 第26条 地盤 第6条, 第27条 地震による損傷の防止	耐震機電 11	地震応答解析における材料物性のばらつきに伴う影響評価について	<p>【第2回における補足内容】 地震応答解析における材料物性のばらつきに伴う影響評価に対する具体的な検討内容については第1回設工認で説明済み。 第1回申請で説明した方針に基づき, 第2回申請対象設備に対する影響評価結果を以下の資料で示す。 「別紙-〇 燃料加工建屋における材料物性のばらつきに伴う影響評価結果」(別紙番号は追而)</p> <p>【共通12における説明との関係】 機器・配管系の動的解析においては以下の方針で影響評価を行うことをグループ1の共通12資料4で説明する。 ・機器の動的解析においてスペクトルモーダル解析法を用いる場合は, 地盤物性等のばらつきを考慮し周期軸方向に±10%の拡幅処理した応答を設計用床応答曲線として用いる。 ・配管系については, 適切なモデルを作成し, 設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法により応答を求める。</p>
	耐震機電 12	一関東評価用地震動(鉛直)に対する影響評価について(機器・配管系)	<p>【第2回における補足内容】 一関東評価用地震動(鉛直)に対する影響評価に対する具体的な検討内容については第1回設工認で説明済み。 第1回申請で説明した方針に基づき, 第2回申請対象設備に対する影響評価結果を以下の資料で示す。 「別紙-〇 燃料加工建屋における一関東評価用地震動(鉛直)の影響評価結果」(別紙番号は追而)</p> <p>【共通12における説明との関係】 機器・配管系の動的解析においては以下の方針で影響評価を行うことをグループ1の共通12資料4で説明する。 ・一関東評価用鉛直地震動は, 水平方向の地震動のみであることから, 水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評価を行う場合には, 工学的に水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価用地震動(以下「一関東評価用地震動(鉛直)」という。)による地震力を用いて, 水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対して, 許容限界の範囲内に留まることを確認する。</p>
	耐震機電 13	耐震計算書に関する既設工認からの変更点について	<p>【第2回における補足内容】 第2回申請対象設備について新規基準による耐震補強等の既認可からの変更点、を評価結果の説明と合わせてグループ1の共通12資料4で示す。</p> <p>【共通12における説明との関係】 ・既設工認からの設計変更の有無、設計変更がある場合は主な変更内容を共通12資料1で整理、設計説明分類毎に新規基準による耐震補強等の既認可からの変更点の例を共通12資料3③で示し、設備毎の既認可からの変更点を評価結果の説明と合わせてグループ1の共通12資料4で示す。</p>
	耐震機電 14	動的機能維持評価手法の適用について	<p>【補足の対象とする設計内容】 動的機能維持評価が必要な動的機器について必要な動的機能が維持できる構造とし, 耐震重要度に応じた地震動による応答加速度が, 動的機能確認済加速度以下であること又は応答加速度による解析等により機能維持を満足する設計とすることを説明グループ1の共通12資料3で、動的機能維持に係る機能確認済加速度を超えないことを説明グループ1の共通12資料4で示す。</p> <p>【第2回における補足内容】 動的機能維持評価が必要な動的機器の考え方及び動的機能維持評価の考え方については第1回設工認で提出した補足説明資料の内容と同様である。 第2回申請対象設備のうち, 動的機能加振試験により機能確認済加速度を設定している設備について, 加振試験の概要を示した上で, 設定した機能確認済加速度が妥当であることを以下の資料で示す。 「別紙-〇 加振試験について」(別紙番号は追而)</p>

個別補足説明資料一覧表

条文	個別補足説明資料		
	資料番号	資料タイトル	第2回における補足内容及び共通12における説明との関係
第5条, 第26条 地盤 第6条, 第27条 地震による損傷の防止	耐震機電 16	配管系の評価手法(定ピッチスパン法)について	<p>【第2回における補足内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第2回設工認においてダクトの標準支持間隔法を用いた設計手法について補足説明の記載を追加しているが、第1回設工認申請時に配管の標準支持間隔法を用いた設計手法として補足説明する内容と同等である。 ・標準支持間隔法として応力基準定ピッチスパン法を用いており、建物・構築物との共振をさけるため、原則建屋ごとに配管設計に用いる床応答スペクトルのピーク振動数より短周期側となるよう設計しており、標準支持間隔の振動数が建屋の床応答スペクトルのピーク振動数を回避していることをグループ1の共通12資料4と合わせて補足説明する。 <p>【共通12における説明との関係】</p> <p>第2回申請対象設備の配管系については、多質点系はりモデル解析を適用する「Sクラス設備の口径100A以上かつ最高使用温度151℃以上」に該当しないため、標準支持間隔法で算出された間隔以内で支持する設計とすることをグループ1の共通12資料3で説明する。</p>
	耐震機電 17	剛な設備の固有周期の算出について	<p>【第2回における補足内容】</p> <p>耐震評価において固有周期の算出を行わずに剛とみなす設備の考え方、その妥当性を示すため固有周期の算出を行わずに剛とみなしている設備の一部について固有周期の確認内容及び結果を以下の資料にて示す。 「別紙-2 横軸ポンプの固有周期の算出」</p> <p>【共通12における説明との関係】</p> <p>構造と重心位置の関係から一つの大きなブロック状の構造となるものは、固有周期が十分に小さい剛体とみなし、算出を省略することを説明グループ1の共通12資料4にて説明する。</p>
	耐震機電 18	新たに適用した減衰定数について	<p>【第2回における補足内容】</p> <p>配管系の標準支持間隔の算出にあたり、JEAG4601-1991追補版に基づいた減衰定数に加え、最新知見を踏まえ新たに適用した減衰定数を用いて評価を行っていることよりその内容を補足説明する。</p> <p>「添付-2 Uボルト支持配管系の試験概要」 「添付-3 保温材による付加減衰定数の試験概要」</p> <p>【共通12における説明との関係】</p> <p>配管系の支持方針として標準支持間隔法で支持する設計とすることをグループ1の共通12資料3で説明する。</p>
	耐震機電 21	隣接建屋の影響に対する影響評価について	<p>【第2回における補足内容】</p> <p>隣接建屋の影響に対する影響評価に対する具体的な検討内容については第1回設工認の補足説明資料と同様である。 第1回申請で説明した方針に基づき、第2回申請対象設備に対する影響評価結果を以下の資料で示す。 「別紙-〇 燃料加工建屋における隣接建屋の影響を考慮した耐震性に関する影響評価の実施内容」(別紙番号は追而)</p> <p>【共通12における説明との関係】</p> <p>機器・配管系の動的解析においては以下の方針で影響評価を行うことをグループ1の共通12資料4で説明する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・隣接建屋の影響評価は、耐震設計での不確かさの考慮として含まれていないことから、隣接建屋の影響を考慮した地震力として、設計用地震力と同様の作成方針に準じた±10%の拡幅相当の床応答スペクトル及び1.2倍した最大床応答加速度の地震力(以下「隣接影響地震力」という。)を作成し、設計用地震力と隣接影響地震力の比較により、計用床応答曲線(FRS)又は最大床応答加速度(ZPA)を用いて評価している設備に対して、許容限界の範囲内に留まることを確認する。
	耐震機電 23	機器と配管の相対変位に対する設計上の扱いについて	<p>【第2回における補足内容】</p> <p>機器と配管の相対変位が双方に影響を与えないよう、配管の配置及び配管経路、支持方法を考慮することにより変位を吸収する設計の内容については第1回設工認の補足説明資料の内容と同様である。</p> <p>剛ではない機器に生じる変位に対する影響評価結果を以下の資料で示す。 「別紙-〇 剛でない機器に生じる変位に対する影響」(別紙番号は追而)</p> <p>【共通12における説明との関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・機器と配管の取り付け部の相対変位に対する設計上の考慮について設計グループ1の共通12資料3で示す。

個別補足説明資料一覧表

条文	個別補足説明資料		
	資料番号	資料タイトル	第2回における補足内容及び共通12における説明との関係
第5条, 第26条 地盤 第6条, 第27条 地震による損傷の防止	耐震機電 24	電氣的機能維持評価手法の適用について	<p>【第2回における補足内容】 電氣的機能維持評価が必要な機器の考え方及び電氣的機能維持評価の考え方については第1回設工認で提出した補足説明資料の内容と同様。 第2回申請対象設備のうち、電氣的機能維持評価が必要な電気盤等について、機能維持評価用加速度の設定方法が妥当であることを以下の資料で示す。 「別紙-〇 電気盤等の水平方向の機能維持評価用加速度の設定方法について」(別紙番号は追而)</p> <p>【共通12における説明との関係】 電氣的機能が維持が必要な機器について、応答加速度が、電氣的機能確認済加速度以下であること又は解析による最大発生応力が許容応力以下であることにより、機能維持を満足する設計とすることをグループ1の共通12資料3で、電氣的機能維持に係る電氣的機能確認済加速度を超えないことを共通12資料4で示す。 ・電気計測制御装置等のうち、装置、器具及び電路については振動実験又は解析により構造健全性が確認されたものを用いる設計とすることをグループ1の共通12資料3で、電氣的機能維持に係る機能確認済加速度を超えないことをグループ1の共通12資料4で示す。</p>
	耐震機電 26	屋内設備に対するアンカー定着部の評価について	<p>【第2回における補足内容】 工程室排気フィルタユニットを例にアンカー定着部の耐震設計の妥当性(基礎ボルトよりもコンクリート部の方が高い耐震性を有する設計となっていること)を補足説明する。</p> <p>【共通12における説明との関係】 共通12資料3で説明するアンカー定着部の耐震設計(原則として基礎ボルトよりもコンクリート部の方が高い耐震性)を前提とする設計方針について の で説明する。</p>
	耐震機電 30	ダクトの評価で用いる補正係数, 安全係数の設定根拠について	<p>【第2回における補足内容】 ダクトの標準支持間隔の算定を行う際、評価で用いる補正係数, 安全係数の設定根拠についてグループ1の共通12資料4にて補足説明する。</p> <p>【共通12における説明との関係】 ダクトについては標準支持間隔法で算出された間隔以内で支持する設計とすることをグループ1の共通12資料3で説明する。</p>

条文	個別補足説明資料		
	資料番号	資料タイトル	第2回における補足内容及び共通12における説明との関係
第5条, 第26条 地盤 第6条, 第27条 地震による損傷の防止	耐震機電 32	火災防護の耐震性に関する説明について	<p>【第2回における補足内容】 火災防護設備における設計条件の選定及び耐震計算にて扱う設備の代表性について補足説明する。</p> <p>【共通12における説明との関係】 ・設計プロセス条件となる解析モデル等の設定に係る構造について、説明グループ2の共通12資料3にて説明する。 ・Cクラスの消火設備のうち基準地震動Ssに対して機能維持が必要なものは、地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがないことを説明グループ2の共通12資料4にて説明する。</p>
	耐震機電 33 (仮番号)	グローブボックスの閉じ込め機能維持評価について(仮名称)	<p>【第2回における補足内容】 グローブボックスの窓板部、ステンレспанネル部等、加振試験により機能確認済加速度を設定している設備について、加振試験の概要を示した上で、設定した機能確認済加速度が妥当であることを説明グループ1の共通12資料4と合わせて説明する。</p> <p>【共通12における説明との関係】 ・グローブボックスの窓板部、ステンレспанネル部等は、強度評価により健全性評価ができない部位であることから、加振試験等により漏れ率が0.25vol%/h以下に維持されることを確認した構造を用いる設計をグループ1の共通12資料3で説明する。 ・グローブボックスのうち強度評価により健全性評価ができない部位の構造設計の妥当性確認として各部位の応答加速度が閉じ込め機能維持に係る機能確認済加速度を超えないことを確認することを説明グループ1の共通12資料4にて説明する。</p>
第10条 閉じ込めの機能	閉込01	MOX粉末を取り扱うグローブボックスにおける粉末容器の落下及び転倒による損傷を防止するための内装機器の設計について	<p>【第2回における補足内容】 各MOX粉末を取り扱うグローブボックスの内装機器における粉末容器の落下、転倒、逸走を防止する設計の具体について示し、閉じ込め機能を損なわない設計であることを補足説明する。</p> <p>【共通12における説明との関係】 MOX粉末を取り扱うグローブボックスの内装機器は、取り扱う粉末容器の落下、転倒、逸走を防止することでグローブボックスの閉じ込め機能を損なわない設計について、説明グループ1の共通12資料3にて説明する。なお、粉末容器の落下、転倒、逸走防止対策については、「機械装置・搬送設備」の構造設計の「第16条搬送設備」にて説明する。</p>
	閉込02	オープンポートボックス等の開口部について	<p>【第2回における補足内容】 各オープンポートボックス及び各フードにおける開口部からの空気流入風速を確保するための開口部の制限について補足説明する。</p> <p>【共通12における説明との関係】 ・オープンポートボックス及びフードの開口部からの空気流入風速を確保するための構造について、構造設計にて説明する。 ・オープンポートボックス及びフードの開口部からの空気流入風速を確保するための開放ポート数、開放扉高さに係る運用について説明する。 上記を説明グループ1の共通12資料3にて説明する。</p>

個別補足説明資料一覧表

条文	個別補足説明資料		
	資料番号	資料タイトル	第2回における補足内容及び共通12における説明との関係
第14条 安全機能を有する 施設	安有01	安全機能を有する施設の環境条件の設定について	<p>【第2回における補足内容】 設計基準事故時に想定される圧力等各種の環境条件の設定について補足説明する。</p> <p>【共通12における説明との関係】 安全機能を有する施設の環境条件の設定は、施設共通 基本設計方針としており、第2回で新たに申請対象とするグローブボックスの内部や貯蔵施設を設置する部屋内の条件を説明する必要がある。当該の施設共通 基本設計方針は共通12において説明グループ4にて説明する。</p>
	安有02	安全機能を有する施設の環境条件における機器の健全性評価の手法について	<p>【第2回における補足内容】 環境条件に対する健全性評価手法について補足説明する。</p> <p>【共通12における説明との関係】 環境条件に対する健全性評価は、設備・機器・構成部品の設計値に関わる内容であり、当該の施設共通 基本設計方針をグループ4の共通12にて説明する。</p>
	安有03	安全機能を有する施設の適合性について	<p>【第2回における補足内容】 技術基準への適合性として、各安全機能を有する施設の環境条件等に対する設計、操作性に対する設計、試験・検査性、内部発生飛散物に関する設計、共用施設の適合性について補足説明する。</p> <p>【共通12における説明との関係】 安全機能を有する施設の要求事項と適合性について、当該の施設共通 基本設計方針をグループ4の共通12にて説明する。</p>
	安有07	共用施設について	<p>【第2回における補足内容】 安全機能を有する施設のうち、再処理施設又は廃棄物管理施設と共用するものが、共用によって安全性を損なわないことを補足説明する。 第2回申請では、再処理施設との境界となる貯蔵容器搬送用洞道等(境界に設置する扉を含む)の項目を追記する。</p> <p>【共通12における説明との関係】 第2回申請の共用施設では貯蔵容器搬送用洞道での施設間の境界における負圧管理の設計があり、これについて共通12では第14条(成形施設)の基本設計方針から換気設備のシステム設計としてグループ3の共通12資料3にて説明する。</p>
	安有09	内部発生飛散物に対する設計における考慮事項と対策の考え方について	<p>【第2回における補足内容】 内部発生飛散物による悪影響への対策について、考慮が必要な事項の全体像を示すとともに具体的な対策の考え方を説明する。 MOX粉末を取り扱うグローブボックス内及びグローブボックス外側近傍で重量物の落下により閉じ込め機能に影響を及ぼさないことについては、配置設計の詳細を補足説明する。</p> <p>【共通12における説明との関係】 MOX粉末を取り扱うグローブボックス内に粉末容器以外の重量物を取り扱うクレーン等の機器及びグローブボックス外側近傍に重量物を取り扱うクレーン等の機器を設置しない配置設計について、当該の施設共通 基本設計方針を説明する説明グループ1の共通12資料3にて説明する。</p>
	安有10	申請対象設備とSG,PP設備との相互影響を考慮した設計方針について	<p>【第2回における補足内容】 第2回の申請対象設備について考慮すべきSG,PP設備との相互影響の詳細を補足する。</p> <p>【共通12における説明との関係】 ・安全機能を有する施設への核物質防護および保障措置の設備からの影響を考慮した設計については、各々の安全機能を有する施設の設備に係る条文の基本設計方針への適合性説明の中で、関連する核物質防護及び保障措置の設備に対する設計上の考慮を各グループの共通12資料3にて説明する。 ・安全機能を有する施設から核物質防護及び保障措置の設備へ与える影響を考慮した設計については、「運転、検認等の観点」に関して、基本設計方針の個別項目における加工施設の各設備の構成とともにグループ4の共通12資料3にて説明し、「保守、点検の観点」に関して、14条の基本設計方針のうち試験・検査性の項目への適合説明に含めてグループ4の共通12資料3にて説明する。</p>

個別補足説明資料一覧表

条文	個別補足説明資料		
	資料番号	資料タイトル	第2回における補足内容及び共通12における説明との関係
第16条 搬送設備	搬送01	搬送設備の容量の設定根拠及び落下防止等の対策について	<p>【第2回における補足内容】 搬送設備の容量の設定根拠及び搬送設備に設ける落下防止機構等の構造、動力供給停止時の容器等の保持のための構造及びこれらの機構の動作等について、具体的な仕組みを説明する。</p> <p>【共通12における説明との関係】 ・搬送設備において取り扱う容器等の重量をふまえた搬送設備の容量の設定根拠を説明する。 ・搬送設備の把持不良、ワイヤロープ及び吊りチェーン破断、工程内又は工程間の容器等の移動における、容器等の落下・逸走・転倒及び搬送設備の逸走・転倒について、防止ができる構造を説明する。また、動力供給停止時に脱落・落下を防止できる構造を説明する。 ・グローブボックス内でMOX粉末又はペレットを取り扱う可動機器については、選定の考え方をふまえて第2回申請にて対象となる構造の機器が無いことを説明する。 以上を説明グループ1の共通12資料3にて説明する。</p>
第17条 貯蔵施設	貯蔵01	貯蔵施設のグローブボックス等における熱除去のための考慮について	<p>【第2回における補足内容】 貯蔵施設が適切に崩壊熱除去されていることについて、建屋又はグローブボックスに設けられた給排気口から給排気される空気が、室内又はグローブボックス内を対流することにより除熱され、貯蔵施設の境界である建屋コンクリートの温度制限値及びグローブボックス最高使用温度以下となることを説明する。</p> <p>【共通12における説明との関係】 ・貯蔵施設からの崩壊熱を除去するため、下部に給気口、上部に排気口又は上部に給排気口を設けることについて説明する。 ・貯蔵施設のラック/ピット/棚は、給気された空気が滞留しない構造とすることを説明する。 以上を説明グループ1の共通12資料3にて説明する。</p>
第20条 廃棄施設	廃棄01	建屋排風機、工程室排風機及びグローブボックス排風機の容量の設定根拠の考え方について	<p>【第2回における補足内容】 建屋排風機、工程室排風機及びグローブボックス排風機の容量の設定根拠の考え方について補足説明する。</p> <p>【共通12における説明との関係】 ・建屋排風機が、負圧維持、崩壊熱除去等から要求される換気風量以上の容量を有していることを評価にて説明する。 ・工程室排風機が、負圧維持等から要求される換気風量以上の容量を有していることを評価にて説明する。 ・グローブボックス排風機が、負圧維持、崩壊熱除去等から要求される換気風量以上の容量を有していることを評価にて説明する。 以上を説明グループ1の共通12資料4にて説明する。</p>

資料 3 設計説明分類のシステム設計、配置設計、構造設計

目次^{*1}

- (1) グローブボックス（オープンポートボックス，フードを含む。）
- (2) グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備【追而】^{*2}
- (3) 換気設備
- (4) 液体の放射性物質を取り扱う設備【追而】^{*2}
- (5) 運搬・製品容器【追而】^{*2}
- (6) 機械装置・搬送設備
- (7) 施設外漏えい防止堰【追而】^{*2}
- (8) 洞道【追而】^{*2}
- (9) ラック／ピット／棚
- (10) 消火設備【追而】^{*2}
- (11) 火災防護設備（ダンパ）【追而】^{*2}
- (12) 火災防護設備（シャッター）【追而】^{*2}
- (13) 警報設備等【追而】^{*2}
- (14) 遮蔽扉，遮蔽蓋【追而】^{*2}
- (15) その他（非管理区域換気空調用設備，窒素ガス供給設備）【追而】^{*2}
- (16) その他（被覆施設，組立施設等の設備構成）【追而】^{*2}

注記 *1：目次は第2回設工認申請対象設備の設計説明分類を示す。

*2：説明グループ1の設計説明分類以外を【追而】としている。

資料3 (1) グローブボックス (オープンポートボックス, フードを含む。)

目次

- (1)－1 グローブボックス（オープンポートボックス，フードを含む。）のシステム設計
 - ① 詳細設計展開表
 - ② 詳細説明図
 - ③ 既認可からの変更点【対象なし】

- (1)－2 グローブボックス（オープンポートボックス，フードを含む。）の配置設計
 - ① 詳細設計展開表
 - ② 詳細説明図
 - ③ 既認可からの変更点【対象なし】

- (1)－3 グローブボックス（オープンポートボックス，フードを含む。）の構造設計
 - ① 詳細設計展開表
 - ② 詳細説明図
 - ③ 既認可からの変更点

資料3 (1) - 1 グローブボックス (オープンポートボ
ックス, フードを含む。) のシステム設計

① 詳細設計展開表

① 詳細設計展開表（グローブボックス（オープンポートボックス、フードを含む）のシステム設計）

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	設計項目	設計上の配慮事項	システム設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
10条 閉じ込め	10条-2	核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物（以下「核燃料物質等」という。）は、混合酸化物貯蔵容器、燃料棒等に封入した状態で取り扱うが、MOX粉末、グリーンペレット、ペレットについてはグローブボックス又はグローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する焼結炉、スタック乾燥装置及び小規模焼結処理装置（以下「グローブボックス等」という。）で、ウラン粉末は取扱量、取扱形態に応じてグローブボックス又はオープンポートボックスで、放射性廃棄物のサンプリング試料等の汚染のおそれのある物品はフードで取り扱う設計とする。	（代表以外の設計説明分類なし）	<p>【V-1-1-2-1 2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】</p> <p>(1) 閉じ込めに係る基本方針</p> <p>核燃料物質等は、混合酸化物貯蔵容器、燃料棒、ウラン粉末等、系統及び機器（グローブボックス排気設備、グローブボックス排気設備の経路上に設置する火災防護設備（防爆防止ダンパ及びヒストダンパ）、低レベル廃液処理設備、分析液処理装置）に封入した状態で取り扱うが、MOX粉末、粉末を圧縮成形したペレット（以下「グリーンペレット」という。）、ペレットについてはグローブボックス又はグローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する焼結炉、スタック乾燥装置及び小規模焼結処理装置（以下「グローブボックス等」という。）で、ウラン粉末は取扱量、取扱形態に応じてグローブボックス又はオープンポートボックスで、放射性廃棄物のサンプリング試料等の汚染のおそれのある物品はフードで取り扱う設計とする。</p> <p>また、挿入後接続のMOX燃料棒の汚染検査を行う設備・機器等は、オープンポートボックスで取り扱う設計とする。（D1）</p>	配置設計		<p>・MOX燃料加工施設は、以下の工程で製品を製造する設計とする。また、製品品質の確認のための検査及び製造条件の調整のための小規模試験を行うことができる設計とする。</p> <p>①成形施設：再処理施設からMOX粉末を受け入れ、外部から受け入れたウラン粉末と混合し、富化度を調整したMOX粉末を成形、焼結、研削し、焼結ペレットを製造する。</p> <p>②乾燥施設：焼結ペレットをスタック編成、乾燥させ、燃料棒へ挿入し、燃料棒を製造する。</p> <p>③組立施設：燃料棒を燃料集合体に組み上げ、輸送容器に梱包し、出荷する。①-1</p> <p>・MOX燃料加工施設は、バッチ処理にて、各工程の加工を行う設計とする。粉末調整およびペレット加工では各処理間で加工品の頻繁な一時保管が必要となるため貯蔵設備を骨格とした系統とする。一方、貯蔵の頻度が比較的に少なくなる研削以降は、ワンフローとし、それぞれの形態に応じ、貯蔵できる系統とする。①-2</p> <p>・原料MOX粉末、予備混合粉末、一次混合粉末、均一化混合粉末、グリーンペレット、焼結ペレットを取り扱う工程は、非密封の核燃料物質を取り扱うことから、グローブボックス及びオープンポートボックスにて核燃料物質を取り扱う設計とする。また、放射性廃棄物のサンプリング試料等の汚染のある物品は、フードで取り扱う設計とする。①-3</p>			<p>【資料3 ②詳細説明図】</p> <p>10条(1)</p> <p>①-1</p> <p>10条(2)</p> <p>①-2、①-3</p>

② 詳細説明図

グローブボックス（オープンポートボックス、フードを含む。）の システム設計(説明グループ1)

グローブボックス（オープンポートボックス，フードを含む。）のシステム設計 目次（1/6）

項目	説明内容（主条文）	説明内容（関連条文）	該当頁	関連する 設計説明分類
1. 加工工程	（見出し）			
(1) 加工工程に係る設備	【10条(1)】（加工工程に係る設備） ・MOX燃料加工施設における加工工程及び関連する設備について，説明する。	—	—	—
(2) 加工工程に係る核燃料物質の形態	【10条(1)】（加工工程に係る核燃料物質の形態） ・MOX燃料加工施設における加工工程及び核燃料物質の形態の変化について，説明する。	—	—	—


1. 加工工程

(1) 加工工程に係る設備【主：第10条（1）】

○加工工程


MOX燃料加工施設は、以下の工程で製品を製造する設計とする。また、製品品質の確認のための検査及び製造条件の調整のための小規模試験を行うことができる設計とする。

①成形施設：再処理施設からMOX粉末を受け入れ、外部から受け入れたウラン粉末と混合し、富化度を調整したMOX粉末を成形、焼結、研削し、焼結ペレットを製造する。
 ②被覆施設：焼結ペレットをスタック編成、乾燥させ、燃料棒へ挿入し、燃料棒を製造する。
 ④組立施設：燃料棒を燃料集合体に組み上げ、輸送容器に梱包し、出荷する。(10条-2①-1)



1. 加工工程

(2) 加工工程に係る核燃料物質の形態【主：第10条（2）】



資料3 (1) - 2 グローブボックス (オープンポートボ
ックス, フードを含む。) の配置設計

① 詳細設計展開表

① 詳細設計展開表（グローブボックス（オープンポートボックス、フードを含む）の配置設計）

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	設計項目	設計上の配慮事項	配置設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
10条 閉じ込め	10条-2	核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物（以下「核燃料物質等」という。）は、混合酸化物貯蔵容器、燃料棒等に封入した状態で取り扱うか、MOX粉末、グリーンペレット、ペレットについてはグローブボックス又はグローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する焼結炉、スタック取機装置及び小規模焼結処理装置（以下「グローブボックス等」という。）で、ウラン粉末は取扱量、取扱形態に応じてグローブボックス又はオープンポートボックスで、放射性廃棄物のサンプリング試料等の汚染のおそれのある物品はフードで取り扱う設計とする。	（代表以外の設計説明分類なし）	【V-1-1-2-1 2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】 (1) 閉じ込めに係る基本方針 核燃料物質等は、混合酸化物貯蔵容器、燃料棒、ウラン粉末缶、系統及び機器（グローブボックス排気設備、グローブボックス排気設備の経路上に設置する火災防護設備（延焼防止ダンパ及びビスタンダンプ）、低レベル廃液処理設備、分析済液処理装置）に封入した状態で取り扱うか、MOX粉末、粉末を圧縮成形したペレット（以下「グリーンペレット」という。）ペレットについてはグローブボックス(1)又はグローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する焼結炉、スタック取機装置及び小規模焼結処理装置（以下「グローブボックス等」という。）で、ウラン粉末は取扱量、取扱形態に応じてグローブボックス又はオープンポートボックスで(2)、放射性廃棄物のサンプリング試料等の汚染のおそれのある物品はフードで取り扱う設計(3)とする。 また、挿入源接線のMOX燃料棒の汚染検査を行う設備・機器等は、オープンポートボックスで取り扱う設計(4)とする。	配置設計	—	【グローブボックス】 ○核燃料物質等の閉じ込め ・取り扱う核燃料物質等の種類、形態、取扱量を考慮し、露出したウラン粉末、MOX粉末、グリーンペレット、ペレットを取り扱う場合は、グローブボックスを設置する設計とする。(1)、(2) 【オープンポートボックス】 ○核燃料物質等の閉じ込め ・取り扱う核燃料物質等の種類、形態、取扱量を考慮し、原料ウラン粉末の揮発やMOX燃料棒の汚染発生等を行う場合は、オープンポートボックスを設置する設計とする。(2)、(4) 【フード】 ○核燃料物質等の閉じ込め ・取り扱う核燃料物質等の種類、形態、取扱量を考慮し、放射性廃棄物のサンプリング試料及び作業環境の放射線管理用試料の放射能測定並びに汚染のおそれのある物品を取り扱う場合は、フードを設置する設計とする。(3)	—	—	【資料3 ②詳細説明図】 10条(1) ①、②、④ 10条(2) ①、②、③、④
	10条-13	(4)核燃料物質等の漏えい拡大防止に係る設計方針 核燃料物質等が漏えいした場合においても、工程室(非密封)のMOXを取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等を直接収納する部屋及び当該部屋から廊下への汚染拡大防止を目的として設ける部屋並びにそれらの部屋を介してのみ出入りする部屋をいう。以下同じ。)及び燃料加工建屋内に保持することができる設計とする。	（代表以外の設計説明分類なし）	【V-1-1-2-1 2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】 (4) 核燃料物質等の漏えい拡大防止に係る設計方針 a. 核燃料物質等が漏えいした場合においても、工程室(非密封)のMOXを取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等を直接収納する部屋及び当該部屋から廊下への汚染拡大防止を目的として設ける部屋をいう。以下同じ。)及び燃料加工建屋内に保持することができる設計(1)とする。	配置設計	—	【グローブボックス】 ○核燃料物質等の漏えい拡大防止 ・グローブボックスから核燃料物質等が漏えいした場合においても核燃料物質等を工程室及び燃料加工建屋内に保持するため、グローブボックスを工程室に設置する設計とする。(1)	—	—	【資料3 ②詳細説明図】 10条(1) ① 10条(2) ①
14条 安有	14条-6	取り扱う核燃料物質のうち、MOX粉末が飛散しやすいという特徴を踏まえ、露出した状態でMOX粉末を取り扱うグローブボックスは、燃料加工建屋の地下3階に設置する設計とする。	（代表以外の設計説明分類なし）	【V-1-1-4-1 3.1 安全機能を有する施設の基本設計】 ・取り扱う核燃料物質のうち、MOX粉末が飛散しやすいという特徴を踏まえ、露出した状態でMOX粉末を取り扱うグローブボックスは、燃料加工建屋の地下3階に設置する設計(1)とする。	配置設計	—	【露出した状態でMOX粉末を取り扱うグローブボックス】 ○核燃料物質等の漏えい拡大防止 ・露出した状態でMOX粉末を取り扱うグローブボックスは、燃料加工建屋の地下3階に設置する設計とする。(1)	—	—	【資料3 ② 詳細説明図】 14条(1) ①
	14条-24	なお、MOX粉末を取り扱うグローブボックス内に粉末容器以外の重量物を取り扱うクレーン等の機器及び当該グローブボックス外側近傍に重量物を取り扱うクレーン等の機器を設置しないことにより、重量物の落下により閉じ込め機能に影響を及ぼさない設計とする。	（代表以外の設計説明分類なし）	【V-1-1-4-1 5. 内部発生飛散物に対する考慮】 ・なお、MOX粉末を取り扱うグローブボックス内に粉末容器以外の重量物を取り扱うクレーン等の機器及び当該グローブボックス外側近傍に重量物を取り扱うクレーン等の機器を設置しないことにより、重量物の落下により閉じ込め機能に影響を及ぼさない設計とする。	配置設計	—	【MOX粉末を取り扱うグローブボックス】 ○内部発生飛散物に対する考慮 ・MOX粉末を取り扱うグローブボックス内に設置される機器は、粉末容器を取り扱う機器のみ設置する設計とする。また、MOX粉末を取り扱うグローブボックスの直上及び近傍に重量物を取り扱うクレーン等の機器を設置しない設計とする。(1) 【補足説明資料「安有09 MOX粉末を取り扱うグローブボックスに対する重量物の落下による損傷防護を考慮した配置設計について」にて詳細を説明する。） なお、グローブボックスの缶体をステンレス鋼とし、粉末容器の落下又は転倒により破損しない設計とすることについては、グローブボックス（オープンポートボックス、フードを含む）の構造設計にて説明する。	—	—	【資料3 ② 詳細説明図】 14条(2) ①

① 詳細設計展開表 (グループボックス (オープン/ボートボックス、フードを含む) の配置設計)
(耐震設計)

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 (Ⅲ-1-1) 耐震設計の基本方針	添付書類 詳細設計方針2 (Ⅲ-1-1-1～Ⅲ-1-1-12)	仕様表記載項目	設計項目	配置設計	既設可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
6条27条 地震	6条27条-90	(a) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等低下による影響 イ、不等低下 耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して不等低下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 ロ、相対変位 耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力による下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (b) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して、耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (c) 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して、建屋内の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (d) 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して、建屋外の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。	(代表) ・グループボックス：B-2	(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う、建屋内の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による、耐震重要施設の安全機能への影響(1)	【Ⅲ-1-1-4 3.4 損傷、転倒及び落下の観点による建屋内施設設計】 「建屋内に設置する安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設を対象に、別記3(3)「建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響」の観点で、下位クラス施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう設計する。」(1) 隣接による防護を講じて設計する場合には、下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離をとって配置するか、下位クラス施設と上位クラス施設の間には波及的影響を防止するために衝突に対する強度を有する障壁を設置する。(2) 下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性がある位置に設置する場合には、下位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して、下位クラス施設に損傷、転倒及び落下による十分な距離をとって配置するか、下位クラス施設と上位クラス施設の間には波及的影響を防止するために衝突に対する強度を有する障壁を設置する。(3) 上記の方針で設計しない場合は、下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定し、上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する。(4) 以上の設計方針のうち、構造強度設計を行う。又は下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定し、上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に、その設計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 (1)、(2)：第2回に対象となる設備はない。	—	配置設計 (波及的影響 (室内落下転倒))	【グループボックス】 ・波及的影響 (室内における損傷、転倒及び落下) ・波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設は、上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性がある位置に設置しないよう、上位クラス施設の上に設置しない及び下位クラス施設の転倒範囲が上位クラス施設に及ばないよう設置する設計とする。(1) 波及的影響を及ぼすおそれのある場所に設置する場合には、上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して、下位クラス施設の損傷モードに応じて評価対象部位を選定し、損傷、転倒及び落下に至らないような構造強度を有する設計とすることをグループボックスの構造設計にて説明する。 ※補足説明資料「耐震機電03 下位クラス施設の波及的影響の検討について (建物・構築物、機器・配管系)」にて説明する。	—	—	【資料②(詳細設計)】 6条27条(1)① 補足説明資料「耐震機電03 下位クラス施設の波及的影響の検討について (建物・構築物、機器・配管系)」
			・ラック/ビッド/棚：B-2 ・機械装置・搬送設備：B-2、C-1 ・遮蔽扉・遮蔽蓋：C-1 ・火災防護設備 (シャックル)：C-1	(代表の設計説明分類から差分なし)	(代表の設計説明分類から差分なし)	—	配置設計 (波及的影響 (室内落下転倒))	(代表の設計説明分類の説明内容①と同様のため、差分なし)	—	—	補足説明資料「耐震機電03 下位クラス施設の波及的影響の検討について (建物・構築物、機器・配管系)」 ※既設可からの変更点は「機械装置・搬送設備」の資料②(Ⅲ-1)で示す。(両面)
			(第2回申請の機器・配管系に対象なし)	(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う、建屋外の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による、耐震重要施設の安全機能への影響 波及的影響を考慮すべき下位クラス施設及びそれらに適用する地震動を「Ⅲ-1-1-3 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針」の第2.4-1表及び第2.4-2表に示す。これらの波及的影響を考慮すべき下位クラス施設は、耐震重要施設の有する安全機能を保持するよう設計する。 また、工事段階においても、耐震重要施設の設計段階の際に検討した配置・補強等が設計におきかたに施されていることを、敷地全体及びその周辺を範囲とした調査・検討を行うことで確認する。また、仮置資材等、現場の配置状況等の確認を必要とする下位クラス施設についても合わせて確認する。	【Ⅲ-1-1-4 3.5 損傷、転倒及び落下の観点による建屋外施設設計】 「建屋外に設置する安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設を対象に、別記3(4)「建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響」の観点で、下位クラス施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう設計する。」 隣接による防護を講じて設計する場合には、下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離をとって配置するか、下位クラス施設と上位クラス施設の間には波及的影響を防止するために衝突に対する強度を有する障壁を設置する。 下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性がある位置に設置する場合には、上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して、下位クラス施設に損傷、転倒及び落下に至らないよう構造強度設計を行う。 上記の方針で設計しない場合は、下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定し、上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する。 以上の設計方針のうち、構造強度設計を行う。又は下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定し、上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に、その設計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。	—	配置設計 (波及的影響 (屋外落下転倒))	(第2回申請において、屋外の機器・配管系で上位クラス施設に波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設はない。なお、屋外に設置する下位クラス施設の建物・構築物の対象となる排気筒については、換気設備の構造設計にて説明する。) ※補足説明資料「耐震機電03 下位クラス施設の波及的影響の検討について (建物・構築物、機器・配管系)」にて説明する。	—	—	補足説明資料「耐震機電03 下位クラス施設の波及的影響の検討について (建物・構築物、機器・配管系)」

① 詳細設計展開表 (グループボックス (オープンボトムボックス、フードを含む) の配置設計)
(耐震設計)

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 (III-1-1 耐震設計の基本方針)	添付書類 詳細設計方針2 (III-1-1-1~III-1-1-12)	仕様書記載項目	設計項目	配置設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号	
6.8.27条 地震	6.8.27条-90	<p>(a) 設置地盤及び地盤応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響 イ、不等沈下 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地震力に対して不等沈下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。</p> <p>ロ、相対変位 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地震力による下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。</p> <p>(b) 耐震重要施設と下位クラス施設との接統部における相互影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地震力に対して、耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。</p> <p>(c) 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地震力に対して、建屋内の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。</p> <p>(d) 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地震力に対して、建屋外の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。</p>	<p>— (第2回申請に対象なし)</p> <p>— (6.8.27条-59にて展開)</p> <p>— (6.8.27条-59にて展開)</p> <p>— (「2-2 解析・評価等」にて説明する。)</p> <p>— (No. 61-11にて展開)</p> <p>— (No. 61-11にて展開)</p>	<p>なお、常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に対する波及的影響については、「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設」に、「耐震重要度の下位のクラスに属する施設」を「常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設以外の施設」に、「安全機能」を「重大事故等に対処するために必要な機能」に読み替えて適用する。 以上の詳細な方針は、「III-1-1-1-4 波及的影響に係る基本方針」に示す。</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に対する波及的影響については、設計基準対象設備と併せて説明する。</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>
					<p>【III-1-1-4 5.1 耐震評価部位】 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震評価対象部位は、それぞれの損傷モードに応じて決定する。 すなわち、評価対象下位クラス施設の不等沈下、相対変位、接統部における相互影響、損傷、転倒及び落下を防止するよう、主要構造部材、支持部及び固定部等を対象とする。 また、地盤の不等沈下又は下位クラス施設の転倒を想定して設計する施設については、上位クラス施設の機能に影響がないよう評価部位を決定する。 各施設の耐震評価部位は、「III-2-2-1 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」の「3.1 耐震評価部位」に示す。</p> <p>【III-1-1-4 5.2 地盤応答解析】 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計において実施する地盤応答解析については、「III-1-1-1 耐震設計の基本方針」の「10. 耐震計算の基本方針」に従い、既設工事で実績があり、かつ最新の知見に照らしも妥当な手法及び条件を基本として行う。 各施設的设计に適用する地盤応答解析は、「III-2-2-1 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」の「3.2 地盤応答解析」に示す。</p> <p>【III-1-1-4 5.3 設計用地震動又は地震力】 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設においては、上位クラス施設的设计に用いる地震動又は地震力を適用する。 各施設的设计に適用する地震動又は地震力は、「III-2-2-1 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」の「3.3 設計用地震動又は地震力」に示す。</p> <p>【III-1-1-4 5.4 荷重の種類及び荷重の組合せ】 波及的影響の防止を目的とした設計において用いる荷重の種類及び荷重の組合せについては、波及的影響を受けるおそれのある上位クラス施設と同じ運転状態において下位クラス施設に発生する荷重を組み合わせる。 なお、上位クラス施設にMOX燃料加工施設内にある施設(安全機能を有する施設以外の施設及び資機材等含む)を設置する場合は、その施設の荷重も考慮する。 また、地盤の不等沈下又は転倒を想定し、上位クラス施設の機能に影響がないよう設計する場合は、転倒等に伴い発生する荷重を組み合わせる。 荷重の設定においては、実運用・実事象上定まる範囲を考慮して設定する。 各施設的设计に適用する荷重の種類及び組み合わせは、「III-2-2-1 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」の「3.4 荷重の種類及び荷重の組合せ」に示す。</p> <p>【III-1-1-4 5.5.2 機器・配管系】 機器・配管系について、施設の構造を併せて、下位クラス施設の接統部における相互影響並びに損傷、転倒及び落下を防止する場合は、評価部位に塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有していることに相当する許容限界を設定する。 機器・配管系の動的機能維持を確保することで、下位クラス施設の接統部における相互影響を防止する場合は、機能確認許容加速度を許容限界として設定する。 配管については、配管耐震評価上影響のある下位クラス配管を上位クラス配管を含めて構造強度設計を行う。 また、地盤の不等沈下又は転倒を想定する場合は、下位クラス施設の転倒等に伴い発生する荷重により、上位クラス施設の評価部位に塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有していること、また、転倒した下位クラス施設と上位クラス施設との距離を許容限界として設定する。</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>

グループボックスの構造設計にて説明する。

② 詳細説明図

グローブボックス（オープンポートボックス，フードを含む。）
の配置設計
（説明グループ1）

グローブボックス（オープンポートボックス，フードを含む。）の配置設計 目次



項目	説明内容（主条文）	説明内容（関連条文）	該当頁	関連する 設計説明分類
1. グローブボックス，オープンポートボックス，フードの設置及び配置場所		(見出し)		
(1) 地下3階	<p>【10条 (1) , (2)】(核燃料物質等の閉じ込め，核燃料物質等の漏えい拡大防止)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・取り扱う核燃料物質等の種類，形態，取扱量を考慮し，グローブボックス，オープンポートボックスを設置することを説明する。 ・グローブボックスから核燃料物質等が漏えいした際の漏えい拡大防止として，工程室にグローブボックスを設置することを説明する。 	<p>【14条 (1) , (2)】(核燃料物質等の漏えい拡大防止)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・MOX粉末の飛散を考慮したグローブボックスの配置について説明する。 	P3,5	—
(2) 地下2階	<p>【10条 (1) , (3)】(核燃料物質等の閉じ込め，核燃料物質等の漏えい拡大防止)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・取り扱う核燃料物質等の種類，形態，取扱量を考慮し，グローブボックス，オープンポートボックス，フードを設置することを説明する。 ・グローブボックスから核燃料物質等が漏えいした際の漏えい拡大防止として，工程室にグローブボックスを設置することを説明する。 	—	P4,5	—
2. グローブボックス内外の機器配置	—	<p>【14条 (3)】(内部発生飛散物に対する考慮)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・グローブボックス内外における重量物を取り扱うクレーン等の機器配置について説明する。 <p>【6条27条 (1)】(波及的影響)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・下位クラス施設は，上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性がある位置に設置しないようにする設計について説明する。 	P5	<p>【説明Gr1】粉末容器によるグローブボックスの損傷を防止するための機械装置・搬送設備の構造設計 (10条-6, 14条-24, 16条-2,5)</p>

1. グローブボックス, オープンポートボックス, フードの設置及び配置場所

(1) 地下3階, 地下2階 (断面図) 【主: 10条 (1) 関連: 14条 (1)】



○核燃料物質等の閉じ込め
取り扱う核燃料物質等の種類, 形態, 取扱量を考慮し, ウラン粉末を取り扱う場合, 燃料棒の汚染検査する場合等は, オープンポートボックスを設置する。(10条-2②, ④)

⇒ 個々のオープンポートボックスの配置を平面図に表したものをP4,5に示す。


○核燃料物質等の閉じ込め
取り扱う核燃料物質等の種類, 形態, 取扱量を考慮し, 露出したウラン粉末, MOX粉末, グリーンペレット, ペレットを取り扱う場合は, グローブボックスを設置する設計とする。(10条-2①, ②)

⇒ 個々のグローブボックスの配置を平面図に表したものをP4,5に示す。

○核燃料物質等の閉じ込め
取り扱う核燃料物質等の種類, 形態, 取扱量を考慮し, 放射性廃棄物のサンプリング試料及び作業環境の放射線管理用試料の放射能測定並びに汚染のおそれのある物品の汚染検査を行う場合は, フードを設置する設計とする。(10条-2③)

⇒ 個々のフードの配置を平面図に表したものをP5に示す。

○核燃料物質等の漏えい拡大防止
グローブボックスから核燃料物質等が漏えいした場合においても核燃料物質等を工程室及び燃料加工建屋内に保持するため, グローブボックスを工程室に設置する設計とする。(10条-13①)



※1 第3回申請対象のオープンポートボックスを設置する
※2 第3回申請対象のフードを設置する

○核燃料物質等の漏えい拡大防止
露出した状態でMOX粉末を取り扱うグローブボックスは, 燃料加工建屋の地下3階に設置する設計とする。(14条-6①)

1. グローブボックス, オープンポートボックス, フードの設置及び配置場所 (1) 地下3階【主: 10条 (2) 関連: 14条 (2)】



燃料加工建屋地下3階



○核燃料物質等の閉じ込め
取り扱う核燃料物質等の種類, 形態, 取扱量を考慮し, ウラン粉末を取り扱う場合, 燃料棒の汚染検査する場合等は, オープンポートボックスを設置する。(10条-2②, ④)

○核燃料物質等の閉じ込め
取り扱う核燃料物質等の種類, 形態, 取扱量を考慮し, 露出したウラン粉末, MOX粉末, グリーンペレット, ペレットを取り扱う場合は, グローブボックスを設置する設計とする。(10条-2①, ②)

- : 工程室
- グローブボックス
- ①原料MOX粉末缶一時保管装置グローブボックス (粉末)
 - ②粉末一時保管装置グローブボックス (粉末, ペレット)
 - ③ペレット一時保管棚グローブボックス (ペレット)
 - ④焼結ポート受渡装置グローブボックス (ペレット)
 - ⑤スクラップ貯蔵棚グローブボックス (粉末, ペレット)
 - ⑥スクラップ保管容器受渡装置グローブボックス (粉末, ペレット)
 - ⑦製品ペレット貯蔵棚グローブボックス (ペレット)
 - ⑧ペレット保管容器受渡装置グローブボックス (ペレット)
- オープンポートボックス
- ⑨ろ過処理オープンポートボックス
 - ⑩吸着処理オープンポートボックス

393

1. グローブボックス, オープンポートボックス, フードの設置及び配置場所

(2) 地下2階【主：10条(3)】



○核燃料物質等の閉じ込め
取り扱う核燃料物質等の種類, 形態, 取扱量を考慮し, 放射性廃棄物のサンプリング試料及び作業環境の放射線管理用試料の放射能測定並びに汚染のおそれのある物品の汚染検査を行う場合は, フードを設置する設計とする。(10条-2③)

○核燃料物質等の閉じ込め
取り扱う核燃料物質等の種類, 形態, 取扱量を考慮し, ウラン粉末を取り扱う場合, 燃料棒の汚染検査する場合等は, オープンポートボックスを設置する。(10条-2②, ④)

○核燃料物質等の閉じ込め
取り扱う核燃料物質等の種類, 形態, 取扱量を考慮し, 露出したウラン粉末, MOX粉末, グリーンペレット, ペレットを取り扱う場合は, グローブボックスを設置する設計とする。(10条-2①, ②)



燃料加工建屋地下2階



： 工程室


- グローブボックス
- ① スタック編成設備グローブボックス
 - ② 空焼結ボート取扱装置グローブボックス
 - ③ 乾燥ボート供給装置グローブボックス
 - ④ 乾燥ボート取出装置グローブボックス
 - ⑤ スタック供給装置グローブボックス
 - ⑦ 挿入溶接装置 (被覆管取扱部) グローブボックス
 - ⑧ 挿入溶接装置 (スタック取扱部) グローブボックス
 - ⑨ 挿入溶接装置 (燃料棒溶接部) グローブボックス
 - ⑩ 除染装置グローブボックス
 - ⑪ 燃料棒解体装置グローブボックス
 - ⑫ 溶接試料前処理装置グローブボックス
 - ⑬ ペレット保管容器搬送装置グローブボックス
 - ⑭ 乾燥ボート搬送装置グローブボックス
 - ⑮ 受払装置グローブボックス
 - ⑯ 受払・分配装置グローブボックス
 - ⑰ 試料溶解・調製装置-1グローブボックス
 - ⑱ 試料溶解・調製装置-2グローブボックス
 - ⑲ スパイク試料調製装置-1グローブボックス
 - ⑲ スパイク試料調製装置-2グローブボックス
 - ⑲ スパイク試料調製装置-3グローブボックス
 - ⑳ スパイク装置グローブボックス
 - ㉑ イオン交換装置グローブボックス
 - ㉒ 試料塗布装置グローブボックス
 - ㉓ α線測定装置グローブボックス
 - ㉔ γ線測定装置グローブボックス
 - ㉕ 蛍光X線分析装置グローブボックス
 - ㉖ プルトニウム含有率分析装置グローブボックス
 - ㉗ 質量分析装置Bグローブボックス
 - ㉘ 質量分析装置Cグローブボックス
 - ㉙ 質量分析装置Dグローブボックス
 - ㉚ 質量分析装置Eグローブボックス
 - ㉛ 収去試料受払装置グローブボックス
 - ㉜ 収去試料調製装置グローブボックス
 - ㉝ 分配装置グローブボックス

- グローブボックス
- ㉞ 塩素・フッ素分析装置グローブボックス
 - ㉟ O/M比測定装置グローブボックス
 - ㊱ 水分分析装置グローブボックス
 - ㊲ 炭素・硫黄・窒素分析装置グローブボックス
 - ㊳ EPMA分析装置グローブボックス
 - ㊴ ICP-発光分光分析装置グローブボックス
 - ㊵ ICP-質量分析装置グローブボックス
 - ㊶ 水素分析装置グローブボックス
 - ㊷ 蒸発性不純物測定装置グローブボックス
 - ㊸ 粉末物性測定装置グローブボックス
 - ㊹ 金相試験装置グローブボックス
 - ㊺ プルトニウムスポット検査装置グローブボックス
 - ㊻ 液浸密度測定装置グローブボックス
 - ㊼ 熱分析装置グローブボックス
 - ㊽ ペレット溶解性試験装置グローブボックス
 - ㊾ X線回折測定装置グローブボックス
 - ㊿ 搬送装置-1グローブボックス
 - ① 搬送装置-2グローブボックス
 - ② 搬送装置-3グローブボックス
 - ③ 分析溶液中和固液グローブボックス
 - ④ 放射能濃度分析グローブボックス
 - ⑤ る過・第1活性炭処理グローブボックス
 - ⑥ 第2活性炭・吸着処理グローブボックス

- オープンポートボックス
- ⑦ 被覆管供給装置オープンポートボックス
 - ⑧ 部材供給装置 (部材供給部) オープンポートボックス
 - ⑨ 部材供給装置 (部材搬送部) オープンポートボックス
 - ⑩ 汚染検査装置オープンポートボックス
 - ⑪ 燃料棒搬入オープンポートボックス
 - ⑫ 溶接試料前処理装置オープンポートボックス
 - ⑬ プルトニウムスポット検査装置オープンポートボックス

- フード
- ⑭ 分析設備フード

2. グローブボックス内外の機器配置 【関連：14条（3）, 6条27条（1）】



- ※1 補足説明資料「安有09 MOX粉末を取り扱うグローブボックスに対する重量物の落下による損傷防護を考慮した配置設計について」にて詳細を説明する。
- ※2 グローブボックス内の機械装置・搬送装置における容器の落下及び転倒防止機構に係る設計については，機械装置・搬送設備の16条（搬送装置）に係る構造設計にて説明する。（機械装置・搬送設備の構造設計の資料3①②は，説明グループ1において提出する。）
- ※3 グローブボックス缶体をステンレス鋼とし粉末容器の落下又は転倒により破損しない設計については，グローブボックス（オープンポートボックス，フードを含む）の10条（閉じ込めの機能）に係る構造設計にて説明する。
- ※4 波及的影響を及ぼす可能性がある位置に設置する場合は，構造強度を確保した設計とすることとし，設計方針について，グローブボックスの構造設計にて説明する。
- ※5 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設について，抽出の考え方及び抽出結果について，補足説明資料「耐震機電03：下位クラス施設の波及的影響の検討について（建物・構築物，機器・配管系）」にて説明する。

資料3 (1) - 3 グローブボックス (オープンポートボ
ックス, フードを含む。) の構造設計

① 詳細設計展開表

① 詳細設計展開表（グローブボックス（オープンポートボックス、フードを含む）の構造設計）

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計項目	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
10条-1 閉じ込め	(つづき)	(つづき)	(つづき)	(つづき)	(つづき)	(つづき)	<p>【グローブボックス（防火シャック取付部、分析装置取付部）】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○漏えいし難い構造 ・箱体、防火シャック取付部及び分析装置取付部は、ガスケットを介してボルトで接続する構造とし、接続部から核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。(①-10) ○漏えいし難い構造 ・防火シャック取付部は、ステンレス製の鋼板等の板材で構成し、溶接及びガスケットを介したボルト締結により加工された構造とし、核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。(①-11) ○漏えいし難い構造、内装機器の考慮（防火シャックの設置） ・防火シャック取付部は、防火シャックを内部に設置できる構造とし、防火シャックをメンテナンスするためのメンテナンスポート、運転に必要な個々の箱体に必要となる個々の箱体を取り付ける構造とし、取付部から核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。(①-12) ・防火シャックは、グローブボックス外に設置する駆動モータの回転により、磁性流体シール部の部材を介して、駆動アームを駆動させ、防火シャックを開閉させる構造とする。(①-13) ・防火シャックは、落下、転倒を防止するため、開時及び閉時に付き上がり防止フック、振れ止めローラ、ロック機構により固定する設計とする。(①-14) ・メンテナンスポートの開口部は、閉止蓋を取り付けられる構造とし、閉止蓋とガスケットを介してメンテナンスポートと密着することにより密閉する構造とする。また、閉止蓋の開閉時の汚染拡大防止の観点で、メンテナンスポートにビニルバッグを取り付けられる構造とする。(①-15、③-4) <p>※防火シャックは、スライド方式のほか、ハッチ式については、第3回申請対象であるため、第3回にて詳細を示す。</p>	(つづき)	(つづき)	(つづき)
				<p>【V-1-1-2-1 3.5 オープンポートボックス】</p> <p>(1) 構造概要</p> <p>非密封のウランを取り扱う設備・機器、挿入溶接後のMOX燃料棒の汚染検査を行う設備・機器等は、オープンポートボックスに収納する設計とする。</p> <p>オープンポートボックスは、基本的にグローブボックスと同じ構造であるが、一部が開口状態となっており、開口部から空気が流入することによって、核燃料物質等が外部へ飛散することを防止する設計とする。①</p> <p>(3) 空気流入風速の維持</p> <p>オープンポートボックスは、グローブボックス換気設備により開口部からの空気流入風速を日本産業規格に基づき放射核物質取扱用グローブボックスの要求にあるグローブポート1個を開放したときの開口部における通過風速を参考に0.5m/s以上に維持する設計とする。②</p> <p>また、オープンポートボックス内における作業内容を確認し、開放するポート数を制限し③、最大開口状態においても、各開口部からの空気流入風速を0.5m/s以上に維持する設計とする。④</p> <p>なお、オープンポートボックスの空気流入風速の維持に係る換気設備の詳細設計方針については、「3.12 換気設備」に示す。</p>	<p><核物質等取扱ボックス></p> <ul style="list-style-type: none"> ・開口部風速 <p>構造設計 (No3-1)</p> <p>【オープンポートボックス】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○開口部風速維持 ・原料ウラン粉末の開閉やMOX燃料棒の汚染検査を行うために、非密封のウランを取り扱う設備、挿入溶接後のMOX燃料棒の汚染検査を行う設備・機器等をオープンポートボックスに収納する設計とし、開口部から空気を流入することで、核燃料物質等が外部へ飛散することを防止する設計とする。(⑦-1) ・オープンポートボックスは、通常運転時の作業に必要な開口部を有する構造とする。(⑦-2) (各オープンポートボックスにおける開口部1個の制限について)【閉込02】オープンポートボックス等の開口部について①で補足説明する。 	—	<p>【換気設備システム設計（説明G1）】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・23条-3③（オープンポートボックス開口部風速維持）⇒⑦-1、⑦-2 <p>【資料3②詳細説明図】</p> <p>10条 (26)</p> <p>⑦-1、⑦-2</p>			
				<p>【V-1-1-2-1 3.6 フード】</p> <p>(1) 構造概要</p> <p>放射核物質のサンプリング試料及び作業環境の放射線管理用試料の放射能測定装置及び汚染検出器のある物品の汚染検査を行うためにフードを設ける設計とする。</p> <p>フードは、金属製の箱で開口部を開閉できる構造とし、開口部から空気が流入することによって、核燃料物質等が外部へ飛散することを防止する設計とする。①</p> <p>(3) 空気流入風速の維持</p> <p>フードは、開口部の開口高さを制限する(②)とともに、グローブボックス換気設備により、開口部における開口部からの空気流入風速を日本産業規格に基づき放射核物質取扱用グローブボックスの要求にあるグローブポート1個を開放したときの開口部における通過風速を参考に0.5m/s以上に維持する設計とする。③</p> <p>また、フードの空気流入風速の維持に係る換気設備の詳細設計方針については、「3.12 換気設備」に示す。</p> <p>(1)、(2)、(3)：換気設備のシステム設計の23条-3にて展開</p>	<p><核物質等取扱ボックス></p> <ul style="list-style-type: none"> ・開口部風速 <p>構造設計 (No3-2)</p> <p>【フード】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○開口部風速維持 ・放射線管理用試料のサンプリング試料及び作業環境の放射線管理用試料の放射能測定並びに汚染のおそれのある物品の汚染検査を行うためにフードを設ける設計とし、開口部から空気を流入することで、核燃料物質等が外部へ飛散することを防止する設計とする。(⑧-1) ・フードは、金属製の箱で開口部を開閉できる構造とする。(⑧-2) (各フードにおける開口部の開口高さの制限について)【閉込02】オープンポートボックス等の開口部について①で補足説明する。 	—	<p>【換気設備システム設計（説明G1）】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・23条-3④（オープンポートボックス開口部風速維持）⇒⑧-1、⑧-2 <p>【資料3②詳細説明図】</p> <p>10条 (27)</p> <p>⑧-1、⑧-2</p>			
				<p>【V-1-1-2-1 3.1.1 グローブボックス】</p> <p>(3) 負圧維持及び空気流入風速の維持</p> <p>グローブボックスは、グローブが破損した場合でも、日本産業規格に基づき放射核物質取扱用グローブボックスの要求にあるグローブポートの開口部における空気流入風速を0.5m/s以上に維持する設計とする。①</p> <p>また、グローブボックスのバルブ面に取り扱うグローブポートを全て閉鎖したとしても、グローブポートに取り扱うグローブのうち、どのグローブが破損したとしても、空気流入風速を0.5m/s以上に維持する設計とする。②</p> <p>なお、グローブボックスの空気流入風速の維持に係る換気設備の詳細設計方針については、「3.12 換気設備」に示す。</p> <p>(1)：換気設備のシステム設計の10条-4にて展開</p>	<p><核物質等取扱ボックス></p> <ul style="list-style-type: none"> ・開口部風速 <p>構造設計</p> <p>【グローブボックス】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○開口部風速維持 ・グローブボックスのグローブポートは、全て同一の径の構造とし、グローブポートに取り扱うグローブのうち、どのグローブが破損したとしても換気設備による排気により空気流入風速を維持できる設計とする。(⑩) 	—	<p>【換気設備システム設計（説明G1）】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・23条-3①④（グローブボックスポート破損における空気流入風速維持）⇒⑩ <p>【資料3②詳細説明図】</p> <p>10条 (6)</p> <p>⑩ (8)</p> <p>⑩</p>			
10条-4		また、グローブボックスは、グローブ1個が破損した場合でもグローブポートの開口部における空気流入風速を設定値以上に維持する設計とする。	(代表以外の設計説明分類なし)							<p>【資料3②詳細説明図】</p> <p>10条 (8)</p> <p>⑩ (8)</p> <p>⑩</p>
10条-5		グローブボックスは、給気口及び排気口を独立開閉できる設計とする。					10条-3のグローブボックスの構造設計と合わせて示す。			
10条-6		MOX粉末を取り扱うグローブボックスは、以下の設計を講じる。 (a) 粉末容器の落下又は転倒により閉じ込め機能を損なわないよう、内装機器及び内装機器の突出による干渉や容器を取り扱う機器とパネルの間の隙間の確保により、落下又は転倒した粉末容器が、グローブボックスのパネルに直接衝突することがない設計とする。	(代表以外の設計説明分類なし)				<p>【グローブボックス】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○容器落下等下による破損の防止 ・グローブボックスの箱体は、ステンレス鋼とし、粉末容器の落下又は転倒により破損しない設計とする。(⑪) <p>なお、容器の落下、転倒、逸走を防止するための構造については、機械装置・搬送設備の構造設計にて説明する。</p> <p>○グローブボックス内に粉末容器以外の重量物を取り扱うクレーン等の機器及び当該グローブボックス外側筐体と重量物を取り扱うクレーン等の機器を設置しないことについては、グローブボックス（オープンポートボックス、フードを含む。）の配置設計にて説明する。</p> <p>(MOX粉末を取り扱うグローブボックスの内装機器における粉末容器の落下、転倒、逸走に対する設計の具体について)【閉込02】 MOX粉末を取り扱うグローブボックスにおける粉末容器の落下及び転倒による破損を防止するための内装機器の設計について①で補足説明する。</p>		<p>【グローブボックス（オープンポートボックス）】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・16条-2④-⑤、16条-5①（容器の落下、転倒、逸走防止）⇒⑪ <p>【機械装置・搬送設備の構造設計（説明G1）】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・14条-24④（グローブボックス内におけるクレーン等の重量物）⇒⑪ <p>【資料3②詳細説明図】</p> <p>10条 (29)</p> <p>⑪</p>	

① 詳細設計展開表（グローブボックス（オープンポートボックス、フードを含む）の構造設計）

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計項目	構造設計	既設可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
10条-8		(3) 核燃料物質等の漏えいに対する措置等に係る設計方針 核燃料物質等を限定された区域に適切に閉じ込めるため、核燃料物質等の漏えいに対する措置等として、以下の設計を講じる。 (a) 核燃料物質等を取り扱う設備は、内包する物質の種類に応じて適切な腐食対策を講じる設計とする。	(代表)	<p>【V-1-1-2-1 3.1.1 グローブボックス】 (6) 腐食対策 グローブボックスは、本体をステンレス鋼とすることで、内包する放射性物質等による腐食を防止する設計とする。①</p> <p>【V-1-1-2-1 3.5 オープンポートボックス】 (4) 腐食対策 オープンポートボックスは、本体をステンレス鋼とすることで、内包する放射性物質等による腐食を防止する構造とする。②</p> <p>【V-1-1-2-1 3.6 フード】 (4) 腐食対策 フードは、本体の内装部分をステンレス鋼とすることで、内包する放射性物質等による腐食を防止する構造とする。③</p>	<p><核物質等取扱ボックス> ・主要材料</p>	<p>【グローブボックス】 ○腐食対策 ・グローブボックスの本体は、内包する核燃料物質等による腐食を防止するため、ステンレス鋼とする設計とする。(①)</p>	—	—	<p>【グローブボックス（オープンポートボックス、フードを含む）構造設計】 ・6条27条-61-1構造強度①⇒①</p>	<p>【資料3②詳細説明書】 10条 (3) ① 10条 (22) ①</p>
				<p>【V-1-1-2-1 3.3 スタック乾燥装置】 (5) 腐食対策 スタック乾燥装置は、本体をステンレス鋼とすることで、内包する放射性物質等による腐食を防止する構造とする。</p> <p>【V-1-1-2-1 3.9 低レベル廃液処理設備】 (3) 腐食対策 液体廃棄物を内包する系統及び機器は、主要な構造材をステンレス鋼とすることで、内包する液体廃棄物による腐食を防止する設計とする。</p> <p>【V-1-1-2-1 3.10 分析設備】 (3) 腐食対策 放射性物質を含む液体を内包する系統及び機器は、主要な構造材をステンレス鋼とすることで、内包する液体による腐食を防止する設計とする。</p> <p>【V-1-1-2-1 3.12 換気設備】 a. 換気設備の腐食対策 (a) フォン ・放射性物質等による腐食を防止するため、置換用ファンケーシングはステンレス鋼とする。</p> <p>(b) フィルタ ・放射性物質等による腐食を防止するため、グローブボックス排気フィルタ、グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス給気フィルタのケーシングはステンレス鋼とする。</p> <p>(c) ダクト ・放射性物質等による腐食を防止するため、グローブボックス排気フィルタユニットより上流のダクトはステンレス鋼とする。</p> <p>(d) ダンパ ・放射性物質等による腐食を防止するため、グローブボックス排気フィルタユニットより上流に設置するダンパのケーシング及び弁箱はステンレス鋼とする。</p> <p>(e) 機械設備 ・放射性物質等による腐食を防止するため、置換用弁箱のケーシングはステンレス鋼とする。</p>	<p><ファン> <フィルタ> <主配管> <機械装置> <接続・乾燥装置> <ろ過装置> <容器> <ポンプ> <主要材料> ・主要材料</p>	—	—	—	<p>【資料3②詳細説明書】 10条 (26) ②</p>	
10条-9		(4) 放射性物質を含む液体を取り扱うグローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備 ・換気設備 ・液体の放射性物質を取り扱う設備	(代表)	<p>【V-1-1-2-1 3.12 換気設備】 a. 換気設備の腐食対策 (a) フォン ・放射性物質等による腐食を防止するため、置換用ファンケーシングはステンレス鋼とする。</p> <p>(b) フィルタ ・放射性物質等による腐食を防止するため、グローブボックス排気フィルタ、グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス給気フィルタのケーシングはステンレス鋼とする。</p> <p>(c) ダクト ・放射性物質等による腐食を防止するため、グローブボックス排気フィルタユニットより上流のダクトはステンレス鋼とする。</p> <p>(d) ダンパ ・放射性物質等による腐食を防止するため、グローブボックス排気フィルタユニットより上流に設置するダンパのケーシング及び弁箱はステンレス鋼とする。</p> <p>(e) 機械設備 ・放射性物質等による腐食を防止するため、置換用弁箱のケーシングはステンレス鋼とする。</p>	—	<p>(代表設備と構造は異なるものの、代表の設計説明分類と設計方針内容 (①、②、③) は同様であるため、差分なし)</p>	—	—	—	<p>【資料3②詳細説明書】 10条 (27) ③</p>
				<p>【V-1-1-2-1 3.10 分析設備】 (6) グローブボックスによる閉じ込め グローブボックス内に設置される貯槽等から放射性物質を含む液体が漏えいした場合は、漏えい検知器により漏えいを検知し、警報を発する設計とする。また、グローブボックスを低圧受皿及び貯槽構造 (①) とし、漏えい受皿は設置される最大漏えい量を保持できる高さとする (②) とともに、放射性物質を含む液体による腐食を考慮し、漏えい受皿の材質をステンレス鋼とすることで、放射性物質を含む液体をグローブボックス内に閉じ込める設計とする。 (③)</p> <p>なお、貯槽等からの漏えい液の全量を漏えい受皿で保持できることを「3.10.1 漏えい受皿の高さ評価」に示す。 (④) また、グローブボックスからの漏えい防止に係る漏えい検知器の詳細設計方針については、「V-1-1-11 警報設備等に関する説明書」に示す。</p>	<p><核物質等取扱ボックス (漏えい液受皿)> ・主要手法 ・主要材料</p>	—	—	—	<p>【液体の放射性物質を取り扱う設備構造設計 (説明6-4)】 ・15条-2, 3 (材料、構造) ⇒①-1</p> <p>【警報設備等システム設計 (説明6-4)】 ・18条-4, 18, 24 (漏えい検知) ⇒①-2</p>	
10条-11		(4) 放射性物質を含む液体を取り扱うグローブボックス及びオープンポートボックスは、貯槽等から放射性物質を含む液体が漏えいした場合においても漏えい検知器により検知し、警報を発する設計とする。また、グローブボックス及びオープンポートボックス底部を漏えい液受皿構造とすることにより、グローブボックス及びオープンポートボックスに放射性物質を含む液体を閉じ込めることで、放射性物質を含む液体がグローブボックス及びオープンポートボックス外に漏えいし難い設計とする。 なお、グローブボックス及びオープンポートボックスからの漏えい防止に係る漏えい検知器の設計方針については、第2章 個別項目の「7.4その他の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。	(代表以外の設計説明分類なし)	<p>【V-1-1-2-1 3.10 分析設備】 (6) グローブボックスによる閉じ込め グローブボックス内に設置される貯槽等から放射性物質を含む液体が漏えいした場合は、漏えい検知器により漏えいを検知し、警報を発する設計とする。また、グローブボックスを低圧受皿及び貯槽構造 (①) とし、漏えい受皿は設置される最大漏えい量を保持できる高さとする (②) とともに、放射性物質を含む液体による腐食を考慮し、漏えい受皿の材質をステンレス鋼とすることで、放射性物質を含む液体をグローブボックス内に閉じ込める設計とする。 (③)</p> <p>なお、貯槽等からの漏えい液の全量を漏えい受皿で保持できることを「3.10.1 漏えい受皿の高さ評価」に示す。 (④) また、グローブボックスからの漏えい防止に係る漏えい検知器の詳細設計方針については、「V-1-1-11 警報設備等に関する説明書」に示す。</p>	<p><評価 (評価条件: 評価プロセス、許容限界、評価対象機器の設定、漏えい量の設定、漏えい受皿面積、欠損部の容積、漏えい液位)> (N11-1)</p>	<p>【グローブボックス】 【オープンポートボックス】 ○液体中の放射性物質の漏えい防止 ・放射性物質を含む液体を取り扱うグローブボックス及びオープンポートボックスの底部を漏えい液受皿構造とする。(①-1) ・漏えい液受皿は、想定される漏えい液の量、漏えい液受皿の面積、内装機器等の欠損部の体積を考慮し、想定される漏えい液の全量が受け入れられる高さを有した構造とする。(②) ・漏えい液受皿は、液体中の放射性物質等の腐食を考慮して、ステンレス鋼とし、溶接した構造とする。(③) ・漏えい液受皿は、漏えい検知するための漏えい検知ボットを設け、検知器が設置できる構造とする。(①-2)</p>	—	—	<p>【資料3②詳細説明書】 10条 (28) ①-1, ①-2, ②, ③</p>	
				<p>【V-1-1-2-1 3.9 低レベル廃液処理設備】 (6) オープンポートボックスによる閉じ込め オープンポートボックス内に設置される貯槽等から液体廃棄物が漏えいした場合は、漏えい検知器により漏えいを検知し、警報を発する設計とする。また、オープンポートボックス底部を漏えい液受皿構造 (①) とし、漏えい受皿は設置される最大漏えい量を保持できる高さとする (②) とともに、放射性物質による腐食を考慮して材質をステンレス鋼とすることで、液体廃棄物をオープンポートボックス内に閉じ込める設計とする。 (③)</p> <p>なお、貯槽等からの漏えい液の全量を漏えい液受皿で保持できることを「3.9.1 漏えい液受皿の高さ評価」に示す。 (④) また、オープンポートボックスからの漏えい防止に係る漏えい検知器の詳細設計方針については、「V-1-1-11 警報設備等に関する説明書」に示す。</p>	<p>【グローブボックス】 【オープンポートボックス】 ・想定される漏えい液を受けられる高さを有していることを評価する。</p>	—	—	<p>【V-1-1-2-1】 3.9.1 漏えい液受皿の高さ評価 3.10.1 漏えい液受皿の高さ評価</p>		

① 詳細設計展開表（グローブボックス（オープンポートボックス、フードを含む）の構造設計）

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計項目	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
17条 燃焼物質の 貯蔵施設	17条-21	4.2貯蔵施設における崩壊熱除去の設計 燃焼集合体貯蔵設備等の貯蔵施設は、建屋排気設備又はグローブボックス排気設備で換気することにより崩壊熱を適切に除去する設計とする。 第2章 個別項目の「5.1.1 気体産業物の廃棄設備」の「5.1.1.1 設計基準対象の施設」にて記載した、排風機の排気能力で考慮する要素のうち、「6. 燃焼熱及び崩壊熱の除去に必要な風量」の崩壊熱の除去に関する設計方針として、建屋排気設備及びグローブボックス排気設備は、燃焼集合体貯蔵設備等の貯蔵施設の崩壊熱除去に必要な換気風量を確保する設計とする。	(代表以外の設計説明分類なし)	<p>4.1-1④ 3.2貯蔵施設における崩壊熱除去の設計 貯蔵施設の各設備に貯蔵する燃焼物質の崩壊熱は気体産業物の廃棄設備の燃焼排気設備又はグローブボックス排気設備で換気することにより除去する設計とする。また、崩壊熱は、貯蔵施設での貯蔵量及び貯蔵する燃焼物質の形態を考慮したPa差から算出する。 なお、崩壊熱除去を考慮する貯蔵施設及び各貯蔵施設に設置する排気設備については第3.2-1表に示す。 上記の排気設備は、貯蔵量及び燃焼物質の形態を考慮して算出したPa差の崩壊熱を除去し、コンクリート又はグローブボックスが破損しないよう必要な換気風量を設定する。<1> 燃焼排気設備により換気する貯蔵施設のうち、人の出入りが定期的に発生する貯蔵等一時保管設備及び燃焼貯蔵設備は、作業経路の端点で排気口を上部に設置し、人の出入りが少ない燃焼集合体貯蔵設備は、給気口を下側、排気口を上側に設置することで崩壊熱を除去する設計とする。<2> また、コンクリートの許容温度は、積層の耐震性及びその他の安全機能が損なわれないよう、コンクリートの長期的な劣化温度の65℃を許容温度として設定する。<1> グローブボックス排気設備により換気し、燃焼物質を密封状態及び成形された状態で取扱う貯蔵施設のうち、原料貯蔵設備、ベレット一時保管設備、スクラップ貯蔵設備及び製品ベレット貯蔵設備は、給気口上部に向かう向きを利用し、グローブボックス内のビット又は積層付近に給気口を設置し、グローブボックス上部に排気口を設置する。また、グローブボックスの扉端付近に粉末一時保管設備は、グローブボックス下部に給気口が開口したポート近傍にプロアを設置しビット下部の通風口から送風するとともに<3>、グローブボックス上部に建気口を設置することで崩壊熱を除去する設計とする。① また、グローブボックスの許容温度は、通常運転を考慮し、給出入口及びメンテナンスポートの閉止直前直後の汚染熱大防止のために取り付けるビニルバッグの耐熱温度80℃を許容温度として設定する。<1> 貯蔵施設は空気が滞留しないよう空気が通過できる設計とする。<4> なお、換気設備は、グローブボックス内の滞留時の積層熱を一定するため、グローブボックス排気設備の排気量、給気設備及び産物搬送設備からの入気風量、換気設備の付置設備による冷却により40℃以下となるよう設計する。①</p> <p><1>：換気設備のシステム設計の17条-21②-1、2にて展開 <2>：換気設備のシステム設計の17条-21①-1、2にて展開 <3>：ラック/ビット/棚の構造設計の17条-21①にて展開 <4>：ラック/ビット/棚の構造設計の17条-21②にて展開</p>	構造設計	<p>【グローブボックス】 ○給排気口の設置位置 ○原料貯蔵設備、ベレット一時保管設備、スクラップ貯蔵設備および製品ベレット貯蔵設備のグローブボックスは、効率的に崩壊熱を除去するために、上部に設置した給気口から給気した空気をグローブボックス自体の柱を利用してビット又は積層の下部から取り込み、グローブボックス上部に排気口を設置することで向上に空気が流れるような構造とする。①-1 貯蔵施設のうち、粉末一時保管設備のグローブボックスは、容積が大きいグローブボックスのため、効率的に崩壊熱を除去するためグローブボックス内のビット近傍に空気を循環用のプロアを設置し、グローブボックス上部に排気口を設置することで、プロアによりビット下部の通風口から送風するとともに、向上に空気が流れるような構造とする。①-2 なお、崩壊熱除去に係る給気口及び排気口に係る構造設計については、ラック/ビット/棚の崩壊熱除去に係る構造設計と併せて説明する。</p>	—	—	(ラック/ビット/棚の構造設計にて説明する。)	

① 詳細設計展開表 (グループボックス (オープン/ボートボックス、フードを含む) の構造設計) (耐震設計)

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 (III-1-1 耐震設計の基本方針)	添付書類 詳細設計方針2 (III-1-1-1~III-1-1-12)	仕様書記載項目	設計項目	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
6条27条 地震	6条27条-14	(c) Sクラスの施設は、基準地震動Ssによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。	グループボックス：S	【III-1-1 2.1(1)安全機能を有する施設】 Sクラスの施設は、基準地震動Ssによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 ① 建物・構築物については、基準地震動Ssによる地震力に対して、建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し、部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して、妥当な安全余裕を有する設計とする。 ② 機器・配管等については、基準地震動Ssによる地震力に対して、弾性域に達するひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって脆断延性限界に十分な余裕を有し、その施設の機能を保持できるように設計する。 ③ 動力機器等については、基準地震動Ssによる地震力に対して、当該機器に要求される機能を維持する設計とする。そのうち、動力機能が要求される機器については、当該機器の構造、動力原理等を考慮した評価を行い、部材の研究等で機能維持の確保がなされた機器機能追加速度等を超えないことを確認する。 ④ また、Sクラスの施設は、事業(変更)許可を受けた弾性設計用地震動(以下「弾性設計用地震動Sd」という。)による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおよね弾性状態に留まる範囲で耐える設計とする。 ⑤ 建物・構築物については、弾性設計用地震動Sdによる地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力により発生する応力に対して、建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限度とする。 ⑥ 機器・配管等については、弾性設計用地震動Sdによる地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力による応答が全体的におおよね弾性状態に留まる設計とする。 ⑦ Sクラスの施設については、静的地震力は、水平方向地震力と鉛直方向地震力が同時に不同方向の組合せで作用するものとする。 ⑧ また、基準地震動Ss及び弾性設計用地震動Sdによる地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。 ⑨	—	—	構造設計 (耐震クラス) (No.14)	【グループボックス】 ○耐震クラス (Sクラス) ・Sクラスの施設は、基準地震動Ssに対して、その安全機能が維持できる設計とする。また、Sクラスの施設は、弾性設計用地震動Sd又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して、おおよね弾性状態に留まる範囲で耐える設計とする。 (D)	・基準地震動の見直し、耐震重要度の見直しに伴い、支持構造物のサポート部材厚さ、取付ボルト等の構造変更 (D1)~D4) ・閉じ込め機能維持に係るグループボックスのハセルの部材変更(D2)	・10条-3(1)-1、②、③-1、④-1、⑤-1、⑥-1 (グループボックスの閉じ込め機能維持による閉性の確保) ⇒①	【資料3②詳細説明図】 6条27条(1)① 【資料3③既認可からの変更点】 (1) ①-1、①-2
			・換気設備：S、B-4 ・ラック/ビッド/棚：B-3 ・消火設備：S、C-3 ・大気防護設備 (ジャンル)：S	— (代表の設計説明分類から差分なし)	—	—	評価 (No.14)	上記条件において、安全機能が維持されることを評価する。	・基準地震動の見直しに伴う設計用地震力の設定の見直し、支持構造物のサポート部材厚さ、取付ボルトの構造変更に伴う解析モデルの設定変更の見直し、伸縮継手の健全性確認に係る剛接合係数の許容限度を追加・グループボックスハセルの部材変更に伴い、閉じ込め機能維持追加速度の見直し	—	III-2-1-2-2-1 グループボックスの耐震計算書 補足説明資料「耐震機電13 耐震計算書に関する部設工認からの変更点について」
			—	—	—	構造設計 (耐震クラス) (No.14)	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	評価 (No.14)	(代表の設計説明分類の説明内容①と同様のため、差分なし)	—	—	—
6条27条-17		また、Sクラスの施設は、事業(変更)許可を受けた弾性設計用地震動(以下「弾性設計用地震動Sd」という。)による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおよね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。									
6条27条-21		(a) Bクラス及びCクラスの施設は、静的地震力に対しておおよね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。また、Bクラスの施設のうち、共振のおそれのある施設については、その影響についての検討を行う。検討に用いる地震動は、弾性設計用地震動Sdに2分の1を乗じたものとする。当該地震動による地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。	グループボックス：B、B-1、C オープンボートボックス：C フード：C	【III-1-1 2.1(1)安全機能を有する施設】 B、Cクラス及びCクラスの施設は、静的地震力に対しておおよね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。 ① また、Bクラスの施設のうち、共振のおそれのある施設については、その影響についての検討を行う。検討に用いる地震動は、弾性設計用地震動Sdに2分の1を乗じたものとする。 ② 当該地震動による地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。 (D)	—	—	構造設計 (耐震クラス)	【グループボックス】 ○耐震クラス (Bクラス) ・Bクラスの施設は、静的地震力に対しておおよね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。また、共振のおそれのあるBクラスの施設は、弾性設計用地震動Sdに2分の1を乗じたものに対して、おおよね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。 (D②) ○耐震クラス (Cクラス) ・Cクラスの施設は、静的地震力に対しておおよね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。 (D) ※B、Cクラスのグループボックスの適合性説明としては「本文 基本設計方針」を変更するものとするため評価は示さず、基本設計方針に基づく設計であることは構造設計にて説明する。	・10条-3(1)-1、②-1、③-1、④-1、⑤-1、⑥-1 (グループボックスの閉じ込め機能維持による閉性の確保) ⇒①②	【資料3②詳細説明図】 6条27条(1)①、②	
			・グループボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備：B-1 ・換気設備：B、B-1、B-4、C ・液体の放射性情質を取り扱う設備：C※ ※2重配管の外配管はB ・機械装置・搬送設備：B、B-4、C ・絶縁外漏れ防止扉：C ・洩道：B、C ・ラック/ビッド/棚：B、B-1、B-3 ・消火設備：C ・大気防護設備 (ジャンル)：C ・大気防護設備 (ジャンル)：C ・警報設備等：C ・遮断器・遮断器：B、B-1、C ・その他(非管理区域換気空調設備、産業ガス供給設備)：C ・その他(被覆施設、組立施設等の設備構成)：C	— (代表の設計説明分類から差分なし)	—	—	構造設計 (耐震クラス)	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	(代表の設計説明分類の説明内容①、②と同様のため、差分なし)	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—





① 詳細設計展開表 (グループボックス (オープン/ボトムボックス、フードを含む) の構造設計)
(耐震設計)

条文	基本設計方針 番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 (III-1-1 耐震設計の基本方針)	添付書類 詳細設計方針2 (III-1-10 III-1-11-2)	仕様表記載項目	設計項目	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
6条27条 地震	6条27条-59	<p>機器については、形状、構造特性等を考慮して、代表的な振動モードを適切に表現できるよう質量モデル、有限要素モデル等に置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモード解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。</p> <p>また、時刻歴応答解析法及びスペクトルモード解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮する。スペクトルモード解析法には地盤物性等のばらつきを考慮した床応答曲線を用いる。</p> <p>配管系については、適切なモデルを作成し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモード解析法により応答を求める。</p> <p>スペクトルモード解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては、衝突、サベリ等の非線形現象を模擬する観点から、建物・構築物の剛性及び地盤物のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等、解析対象とする現象、対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選択する。</p> <p>また、設備の3次元的な広がりも踏まえ、適切に応答を評価できるモデルを用い、水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。</p> <p>なお、剛性の高い機器・配管系は、その設置床面の最大床応答加速度の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。</p>	(代表) グループボックス：S、B-1、B-2	<p>【III-1-1 9. 機器・配管系の支持方針】 機器・配管系本体については「5. 機能維持の基本方針」に基づいて耐震設計を行う。これらの支持構造物の設計方針については、機器は形状、配管等に応じて個別に支持構造物の設計を行うこと、配管は、電気計測制御装置等は設備の種類、配管に応じて各々標準化された支持構造物の中から選定することから、それぞれ、III-1-1-11-10 機器の耐震支持方針、III-1-1-11-1 配管の耐震支持方針、III-1-1-11-2 ダクトの耐震支持方針及び「III-1-1-12 電気計測制御装置等の耐震支持方針」に示す。理込金物①</p> <p>※下欄部以外は、配管系、電気計測制御装置等の耐震支持方針の展開先を示す内容のため、対象外とする。</p>	<p>【III-1-10 4.2 埋込金物の設計】 (1) 設計方針 機器の埋込金物は、支持構造物から加わる荷重を基礎に伝え、支持構造物と一体となって支持機能を果たすよう設計する。 埋込金物の荷重伝達、設備の支持方法、支持荷重及び配管を考慮して行うこととし、定常荷重、地震動による慣性力及び振動に対して、コンクリート設計基準強度及び鉄筋断面比算定断面積による引き抜き耐力が下欄より選定されることを、基礎ボルトに対して十分な余裕を確保するよう設計する。(埋込金物①)</p> <p>(2) 荷重条件 埋込金物の設計は、機器から伝わる荷重に対し、その荷重成分の組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せについては、III-1-1-8 機能維持の基本方針に従う。(埋込金物①)</p> <p>(3) 種類及び選定 埋込金物には下記の種類があり、それぞれ使用用途に合わせて選定する。 a. 基礎ボルト形式(スリーブ付) アンカー、ボルト等、基礎ボルト本数が多く、高い埋付け深度が必要な機器に使用する。(埋込金物①)</p> <p>(代表例) 貯槽</p>  <p>b. 基礎ボルト形式(スリーブ無し) 基礎ボルト本数が少ない機器の支持構造物、あるいは高い埋付け深度が必要でない機器、クランク脚を多く使用する。(埋込金物①)</p> <p>(代表例) ボンプ</p>  <p>c. 後打アンカ 後打コンクリートに穿孔し棒を嵌めて設置するもので、ケミカルアンカ又はメカニカルアンカを用いる。ただし、ケミカルアンカは、要求される支持機能が維持できる使用条件下で使用する。メカニカルアンカは振動が大きい箇所に使用しない。</p> <p>後打アンカの設計は、JEG4601・補-1984又は「各種成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会、2010改訂)に基づき設計する。また、アンカメーカが定める施工要領に従って設置する。(埋込金物①)</p> <p>(代表例) 火災防護設備</p> 	—	構造設計 (支持構造物)	<p>【グループボックス (支持構造物)】 ○埋込金物 ○機器の埋込金物 (基礎ボルト形式 (スリーブ付) 及び基礎ボルト形式 (スリーブ無し) は、基礎ボルトに対する荷重が、せん断荷重。さらに、配管モーメントの大きな場合は引張荷重も許容応力が以下であるよう埋込み深さ、ボルト径、ボルト本数を確保する設計とする。なお、埋込深さは、JSMに規定される温度40℃における許容応力より求めるボルトの引張引き抜き耐力に対して、コンクリート設計基準強度及びせん断算定断面積による引き抜き耐力が上回るようは設計すること、コンクリートが基礎ボルトに対して十分な余裕を持つよう設計する。(埋込金物①)</p> <p>○基礎ボルトは、上記のとおり機器に生じる荷重に応じて材質、径、本数、配管を設定する。さらに、コンクリートが基礎ボルトに対して十分な余裕を持つよう、基礎台と基礎ボルト間の注法、隣り合う基礎ボルトとの位置関係による有効投影面積の影響を考慮した上で、埋込み深さを設定する。(埋込金物②)</p> <p>○基礎台部に基礎ボルトを設置する場合は、基礎ボルトが基礎台鉄筋の内側に収まり、且つ鉄筋のコンクリートから厚さが確保できるよう設計することを考慮に入れ、原則として基礎ボルトの中心から基礎台の外縁までの寸法が150mm以上の配置となるよう設計する。(埋込金物③)</p> <p>○コンクリート打設後の場合は、後打アンカを採用することとし、使用場所の環境温度及び機器の振動を考慮しケミカルアンカ又はメカニカルアンカを採用する。なお、後打アンカの設計は、JEG4601・補-1984又は「各種成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会、2010改訂)に基づき設計する。(埋込金物④)</p>	—	—	【資料9②詳細説明図】 6条27条(28) 埋込金物①、② 6条27条(29) 埋込金物③、④
		<p>・機械装置・搬送設備：B-1、B-2、C1 ・ラック/ビッド/槽：B-1、B-2、B-3 ・前火設備 (容器ユニット、選択弁ユニット、減圧装置ユニット)：S ・火災防護設備 (シャッター)：C1 ・遮断扉・遮断蓋：B-1、B-2</p>	— (代表の設計説明分類から差分なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)	—	構造設計 (支持構造物)	— (代表設備と構造は違うものの、代表の設計説明分類と埋込金物の設計は同様であるため、差分なし)	—	—	— (代表の設計説明分類から差分なし)
			(代表) グループボックス：S、B-1、B-2	<p>【III-1-1 9. 機器・配管系の支持方針】 機器・配管系本体については「5. 機能維持の基本方針」に基づいて耐震設計を行う。これらの支持構造物の設計方針については、機器は形状、配管等に応じて個別に支持構造物の設計を行うこと、配管は、電気計測制御装置等は設備の種類、配管に応じて各々標準化された支持構造物の中から選定することから、それぞれ、III-1-1-10 機器の耐震支持方針、III-1-1-11-1 配管の耐震支持方針、III-1-1-11-2 ダクトの耐震支持方針及び「III-1-1-12 電気計測制御装置等の耐震支持方針」に示す。理込金物①</p> <p>※下欄部以外は、配管系、電気計測制御装置等の耐震支持方針の展開先を示す内容のため、対象外とする。</p>	<p>【III-1-10 4.3 基礎の設計】 (1) 設計方針 機器の基礎は、支持構造物から加わる自重及び地震荷重に対し、有効な支持機能を有するよう設計する。基礎の選定は、機器の支持方法、支持荷重及び配管を考慮して行う。 (2) 荷重条件 基礎の設計は、機器から伝わる荷重に対し、荷重成分の組合せを考慮して行う。 荷重の種類及び組合せについては、III-1-1-8 機能維持の基本方針に従う。 (3) 種類及び選定 基礎は基礎の種類及び設置場所により、下記に従って選定する。 a. 屋内の基礎 ① 屋内に設置される機器の支持構造物は、建屋の床壁あるいは天井を基礎として設置される。したがって建築設計に際しては、これら基礎からの荷重を十分考慮した原因な鉄筋コンクリート造とする。 ② 基礎台に設置する場合、一般に基礎は水はけをよくするため、かさ上げする。支持構造物は、鉄筋コンクリート造に十分深く埋込み込んだ基礎ボルトにより基礎に固定する。 ③ 荷重を伝えるには天井から支持する構造は、一般にあらかじめ埋込み込んだ鉄筋コンクリート造に埋込金物を埋め込み、支持構造物を溶接あるいはボルトにより固定する。基礎① b. 屋外の基礎 屋外に設置される機器は岩盤上の鉄筋コンクリート造上に設置される。基礎は基礎自身の自重及び地震荷重の他に基礎上に設置される機器からの通常時荷重、地震時荷重、地震動及び地震力を考慮して十分強固であるよう設計する。機器支持構造物は一般に基礎中に埋込んだ基礎ボルトにより固定する。 ※下欄部以外は、屋外に関する記載のため、他の設備にて展開する。</p>	—	構造設計 (支持構造物)	<p>【グループボックス (支持構造物)】 ○基礎 ○機器の基礎は、機器の支持構造物から加わる自重及び地震荷重に対し、有効な支持機能を有するよう設計する。グループボックスの機器の支持構造物は、建屋の床壁あるいは天井を基礎として設置される。したがって建築設計に際しては、これら基礎からの荷重を十分考慮した原因な鉄筋コンクリート造とする。グループボックスの基礎は主にあらかじめ埋込み込んだ鉄筋コンクリート造に埋込金物を埋め込み、支持構造物を溶接あるいはボルトにより固定する。(基礎①)</p>	—	—	【資料3②詳細説明図】 6条27条(28) 基礎①

① 詳細設計展開表（グローブボックス（オープンボートボックス、フードを含む）の構造設計）
（耐震設計）

条文	基本設計方針 番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 【III-1-1 耐震設計の基本方針】	添付書類 詳細設計方針2 【III-1-1-1～III-1-1-12】	仕様表記載項目	設計項目	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
(つづき)	(つづき)	(つづき)	<ul style="list-style-type: none"> ・機械装置・搬送設備：B-1, B-2, C-1 ・ラック/ビット/棚：B-1, B-2, B-3 ・消火設備（容器ユニット、選択弁ユニット、減圧装置ユニット）：S ・火災防護設備（シャッタ）：C-1 ・遮蔽扉・遮蔽蓋：B-1, B-2 	— (代表の設計説明分類から差分なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)	(つづき)	構造設計（支持構造物）	— (代表設備と構造は違うものの、代表の設計説明分類と基礎の設計は同様であるため、差分なし)	—	— (代表の設計説明分類から差分なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)

① 詳細設計展開表 (グループボックス (オープンボートボックス、フードを含む) の構造設計)
(耐震設計)

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 (III-1-1) 耐震設計の基本方針)	添付書類 詳細設計方針2 (III-1-1-10~III-1-1-12)	仕様表記載項目	設計項目	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
6条27条 地震	6条27条-59	<p>機器については、形状、構造特性等を考慮して、代表的な振動モードを適切に表現できるよう固有系モデル、有限要素モデル等に置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモード解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求め、</p> <p>また、時刻歴応答解析法及びスペクトルモード解析法を用いる場合は地震物性等のばらつきを適切に考慮する。スペクトルモード解析法には地震物性等のばらつきを考慮した床応答曲線を用いる。</p> <p>配管系については、適切なモデルを作成し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモード解析法により応答を求め、</p> <p>スペクトルモード解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては、衝突、すべり等の非線形現象を模擬する観点から、衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点で、建物・構築物の剛性及び地震物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等、解析対象とする現象、対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し、適切に選定する。</p> <p>また、設備の3次元的な広がりをも踏まえ、適切に応答を評価できるモデルを用い、水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。</p> <p>なお、剛性の高い機器・配管系は、その設置床面の最大床応答加速度の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。</p>	(代表) グループボックス：S、B-1、B-2	<p>【III-1-1-9 機器・配管系の支持方針】 機器・配管系本体については、機器維持の基本方針)に基づいて耐震設計を行う。これらの支持構造物の設計方針については、機器は形状、配置等に応じて個別に支持構造物の設計を行うこと、配管系、電気計測制御装置等は設備の種類、配置に応じて各々標準化された支持構造物の中から選定することとし、それぞれ【III-1-1-10 機器の熱交換装置設計】、【III-1-1-11-1 配管の耐震支持方針】、【III-1-1-11-2 タンクの耐震支持方針】及び【III-1-1-12 電気計測制御装置等の耐震支持方針】に示す支持構造物② 拘束条件①</p> <p>※下線部以外は、配管系、電気計測制御装置等の耐震支持方針の展開先を示す内容のため、対象外とする。</p>	<p>【III-1-1-10 4.4 機器の支持方針】</p> <p>(1) たて置の機器</p> <p>a. スカートの支持 スカートはその外周下部に取り付けられたリブ及びベースプレートを通じて基礎ボルトにより基礎に固定する。スカート剛性及び基礎ボルトサイズは、容重直重及び地震力による転倒モーメント等に対し十分な強度を有する設計とする。 この形式の支持構造はたて置のタンク類で比較的重量が大きいものに採用する。(1) (代表例)貯槽</p>  <p>b. ラグによる支持 下面の縁に機器本体に取り付けられたラグにより支持する形式のものである。この形式は機器本体の半径方向の熱膨張を自由にし、円周方向及び鉛直方向のラグ剛性で支持するものとする。 この形式の支持構造は熱膨張を拘束しない機器に採用する。(1) (代表例)ボット類</p>  <p>c. 支持脚による支持 下面のとおり、形を側面図対角線上の4箇所に取り付けベースプレートを基礎ボルト又は基礎により基礎に固定する。脚剛性及び基礎ボルトサイズは、容重直重及び地震力による転倒モーメント等に対し十分な強度を有する設計とする。 この形式の支持構造は比較的重量のタンクに採用する。(1) (代表例)貯槽類</p>  <p>(2) 横置の機器</p> <p>a. 支持脚による支持 支持脚は側板製の溶接構造とし、多数の基礎ボルトで基礎に固定する。支持脚は十分な剛性及び強度を持たせ、基礎ボルトは、地震力による転倒モーメント等に対し十分な強度を有する設計とする。 この形式の支持構造は容重の大きい横置の熱交換器、タンク類に採用する。(1) (代表例)貯槽</p>  <p>(3) 内部構造物</p> <p>a. 熱交換器 熱交換器は、シェルとチューブ形とプレート形とに分れる。シェルとチューブ形の熱交換器は、U字管式のものや直管式のものがあり、いずれもシェルとチューブ管とによって伝熱管を剛に支持し、地震及び流体による変動を防止する。またプレート形の熱交換器は剛性プレートにて基礎に固定することで、伝熱板の地震及び流体による変動を防止する。(1)</p> <p>b. タンク類 タンク類でその内部にスプレインズル、冷却コイル、加熱コイル等が設けられるものについては、それらを機器本体からのサポートにより取り付ける。(1)</p> <p>(4) 移動式設備 建物・構築物内の基礎上に固定されていない移動式設備については、転倒による落下を防止するための措置を講じる。(2)</p> <p>(5) グループボックス</p> <p>a. グループボックス グループボックスは、本体、電板、本体支持架台等から構成される剛性構造であり、本体支持架台は必要に応じて、必要に応じて、壁又は天井付に設置するボルトで支持する。また、各構成部材は、ボルト又は溶接で固定する。支持構造物⑤</p> <p>b. 内装機器類 内装機器類は、グループボックス本体の底版に設置、または、本体底版より設ける内装架台に設置し、自立又は必要に応じて剛性サポートにより支持する。また、各構成部材は、ボルト又は溶接で固定する。 内装機器類 (内装架台を含む) は、1質点又は多質点はりモデルによりモデル化し、その剛性及び質量を考慮する。(2)</p> <p>(6) 剛体設備 剛体機器は、基礎又は剛な架台等に設置され、ボルトは、地震力による転倒モーメント等に対し十分な強度を有する設計とする。(1)</p> <p>(1) : 換気設備の構造設計にて説明する。 (2) : 差分として、機械設備・搬送設備の構造設計にて説明する。</p>	—	構造設計 (支持構造物)	【グループボックス (支持構造物)】 ① 支持構造物 ・グループボックスは、本体及び防火シャック取付部を支持するための支持構造物を設け、必要に応じて床、壁又は天井から剛性サポートで支持する。また、各構成部材は、ボルト又は溶接で固定する構造とする。グループボックスは、作業性を考慮し、原則本体支持架台を床置きとし、本体支持架台は床面から支持する構造とする。操作性やグループボックス間の機密材料等の搬送等の観点より、脚を設ける場合や、グループボックスを壁又は天井付近に設置する場合、脚部、剛性サポートを介して床、壁又は天井に支持する構造とする。(支持構造物⑤)	—	—	【資料9②詳細設計図】 6条27条(26)、(27) 支持構造物⑤

① 詳細設計展開表（グローブボックス（オープンボートボックス、フードを含む）の構造設計）
（耐震設計）

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 【III-1-1 耐震設計の基本方針】	添付書類 詳細設計方針2 【III-1-1-1～III-1-1-12】	仕様表記載項目	設計項目	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
(つづき)	(つづき)	(つづき)	・機械装置・搬送設備：B-1, B-2, C-1	— (代表の設計説明分類から差分なし)	(4) 移動式設備 建屋・建屋内部の基礎上に固定されていない移動式設備については、転倒による落下を防止するための措置を講じる。支持構造物⑥ (5) グローブボックス b. 内装機組 内装機組は、グローブボックス本体の底板に設置。または、本体底板より設ける内装機台に設置し、自立又は必要に応じて耐震サポートにより支持する。また、各構成部材は、ボルト又は溶接で固定する。支持構造物⑦	(つづき)	構造設計（支持構造物） 【機械装置・搬送設備】 の支持構造物 ・移動式設備は、レールから脱落しないようガイドローラ、落下防止のラグ等を設け、脱落を防止する設計とする。また、走行方向の移動を止まへ、固定するための固定装置等を設ける設計とする。（支持構造物⑥） ・内装機組は、グローブボックス本体の底板に設置。または、本体底板より設ける内装機台に設置し、自立又は必要に応じて耐震サポートにより支持する。また、各構成部材は、ボルト又は溶接で固定する。（支持構造物⑦）	— （代表の設計説明分類から差分なし）	— （代表の設計説明分類から差分なし）	【資料3②詳細説明】 6条27条(30) 支持構造物⑥ 6条27条(4) 支持構造物⑦ 【資料3③既認可からの変更点】 (1) 支持構造物⑦	
			・ラック/ビット/棚：B-1, B-2, B-3 ・消火設備（容器ユニット、選択弁ユニット、減圧装置ユニット）：S ・火災防護設備（シャッター）：C-1 ・遮塵扉・遮塵蓋：B-1, B-2	— (代表の設計説明分類から差分なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)		構造設計（支持構造物） — (代表設備と構造は違うものの、代表の設計説明分類と支持構造物の設計方針は同様であるため、差分なし)	—	— (代表の設計説明分類から差分なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)

① 詳細設計展開表（グループボックス（オープンボックス、フードを含む）の構造設計）
（耐震設計）

条文	基本設計方針 番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 【III-1-1】 耐震設計の基本方針）	添付書類 詳細設計方針2 【III-1-1-1】～【III-1-1-12】	仕様表記載項目	設計項目	構造設計	既設明からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
6.27条 地震	6.27条-59	機器については、形状、構造特性等を考慮して、代表的な振動モードを適切に表現できるような有限要素モデル等に置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモード解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。 また、時刻歴応答解析法及びスペクトルモード解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮する。スペクトルモード解析法には地盤物性等のばらつきを考慮した床応答曲線を用いる。 配管系については、適切なモデルを作成し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモード解析法により応答を求める。 スペクトルモード解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては、衝突、すべり等の非線形現象を模擬する観点では既往研究の知見を取り入れ実施の準備を構築する観点で、建物・構築物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等、解析対象とする現象、対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。 また、設備の3次元的な広がり踏まえ、適切に応答を評価できるモデルを用い、水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。 なお、剛性の高い機器・配管系は、その設置床面の最大床応答加速度の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。	(代表) グループボックス：S、B-1、B-2	【III-1-1】 機器・配管系の支持方針 機器・配管系支持については、機能維持の基本方針）に基づいて耐震設計を行う。これらの支持構造物の設計方針については、機能維持の基本方針）に準じて個別に支持構造物の設計を行うこと、配管系、電気計測制御装置等は設備の種類、配置に応じて各々個別化された支持構造物の中から選定することとし、その他は、【III-1-1-1】～【III-1-1-12】の設計の前提となる設計方針（支持構造物①、【III-1-1-11】～【III-1-1-12】の電気計測制御装置等の耐震支持方針）（1）に示す。 （1）：換気設備の構造設計にて説明する。 ※下部以外、配管系、電気計測制御装置等の耐震支持方針の展開先を示す内容のため、対象外とする。	【III-1-10】 その他の設備に考慮すべき事項 （1）機器と配管との相対位置に対する考慮 機器と配管との相対位置に対しては、配管側のフレキシビリティでできる限り変位を吸収することとし、機器側管台部又は支持構造物に過大な反力を生じさせないよう配管側のサポート設計において考慮する。（2） （2）簡易機器の支持に対する考慮 ポンプ、ファン等の簡易機器に対しては地震力の他に機器の振動を考慮して支持構造物の強度設計を行う。また、震動による荷重のずれを低くまいよう、据付台の高さへのグラフ固定、取付ボルトの回り止め等の措置を行う。（1） （3）建物・構築物との共振の防止 支持に当たっては据付場所に応じ、建物・構築物の共振領域からできるだけ離れた固有振動数を持つよう考慮する。また、共振領域近くで設計する場合は地震応答に対して十分な増幅余裕を持つようとする。支持構造物④ （4）波及的影響の防止 耐震重要度における下位クラスの機器の破壊によって上位クラスの機器に波及的影響を及ぼすことがないよう配置等を考慮して設計すると、波及的影響が考えられる場合には、下位クラス機器の支持構造物は上位クラスに適用される地震動に対して設計する。 （2） （1）：換気設備（機器）の構造設計6.27条-59支持構造物（機器）⑥、⑦にて展開 （2）：6.27条-90で併せて示す。	—	構造設計（支持構造物）	6.27条-59支持構造物①と併せて示す。	—	—	—
			・ラック/ピット/棚：B-1、B-2、C-1 ・機械装置・搬送設備：B-1、B-2、C-1 ・消火設備（容器ユニット、消火栓ユニット、滅圧装置ユニット）：S ・大気防護設備（シャックル）：C-1 ・遮塵扉・遮塵蓋：B-1、B-2	(代表の設計説明分類から差分なし)	(代表の設計説明分類から差分なし)		構造設計（支持構造物）	— (代表設備と構造は違うものの、代表の設計説明分類と支持構造物の設計方針は同様であるため、差分なし)	—	(代表の設計説明分類から差分なし)	(代表の設計説明分類から差分なし)
6.27条-01-1	(4) 荷重の組合せと許容限界 耐震設計における荷重の組合せと許容限界は、以下によるものとする。 耐震設計においては、安全機能及び重大事故等に対応するために必要な機能である閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、交接班機能、大気防護機能、遮塵機能、気密性、換気機能、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。 上記の機能のうち、遮塵機能、気密性、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等については、安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設設備分類に応じた地震力に対して、当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで、機能が維持できる設計とする。 閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、交接班機能、大気防護機能、換気機能等については、構造強度を確保するとともに、当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。	(代表) グループボックス：S、B、B-1、B-2、C オープンボックス：C フード：C	【III-1-1】 5. 機能維持の基本方針 耐震設計においては、安全機能及び重大事故等に対応するために必要な機能である閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、交接班機能、大気防護機能、遮塵機能、気密性、換気機能、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能、核燃料物質等の取扱機能、地下水排水機能、漏えい検知機能、止水機能、分析済液処理機能、分析機能、ユーティリティ機能、廃棄機能、貯水機能を維持する設計とする。（機能維持①） 上記の機能のうち、遮塵機能、気密性、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等の取扱機能、核燃料物質等の取扱機能、止水機能、分析機能、貯水機能については、安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設設備分類に応じた地震力に対して、当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで、機能が維持できる設計とする。 閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、交接班機能、大気防護機能、換気機能等については、構造強度を確保するとともに、当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。 ここでは、上記を考慮し、各機能維持の方針を示す。	—	—	構造設計（機能維持）	【グループボックス】 ○機能維持 グループボックスは、「閉じ込め機能（放射性物質の放出経路の維持機能）」が維持できるよう、構造強度を確保するとともに、閉じ込め機能の維持に必要な許容限界を設定する設計とする。（機能維持①）	—	—	・10条-3①-1、②-1、③-1、④-1、⑤-1、⑥-1（グループボックスの漏えいし難い構造及び負圧維持による密閉性の確保） ⇒①	【資料3②詳細説明図】 6.27条(1)機能維持①
			・グループボックス同等の閉じ込め機能を有する設備：B-1 ・換気設備：B、C ・液体の放射性物質を取り扱う設備：C※ ※二重配管の外配管はB ・機械装置・搬送設備：B、B-1、B-2、C、C-1 ・ラック/ピット/棚：B、B-1、B-2、C ・消火設備：C ・大気防護設備（ダンパ）：C、C-1 ・大気防護設備（シャックル）：C、C-1 ・警報設備等：C ・遮塵扉・遮塵蓋：B、B-1、B-2、C ・その他（非管理区域換気設備、遮塵ガス供給設備）：C ・その他（被覆施設、組立施設等の設備構成）：C	(代表の設計説明分類から差分なし)	(代表の設計説明分類から差分なし)		構造設計（機能維持）	— (代表設備と要求される機能は違うものの、代表の設計説明分類と機能維持の考え方は同様であるため、差分なし)	—	(代表の設計説明分類から差分なし)	(代表の設計説明分類から差分なし)

① 詳細設計展開表 (グループボックス (オープン/ボトムボックス、フードを含む) の構造設計)
(耐震設計)

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 (III-1-1 耐震設計の基本方針)	添付書類 詳細設計方針2 (III-1-1~III-1-12)	仕様表記載項目	設計項目	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
6.東27条 地震	6.東27条-61-1	(4) 荷重の組合せと許容限界 耐震設計における荷重の組合せと許容限界は、以下によるものとする。 耐震設計においては、安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、遮断機能、気密性、換気機能、支持機能、操作場所及びアクセラメントの保持機能等を維持する設計とする。 上記の機能のうち、遮断機能、気密性、支持機能、操作場所及びアクセラメントの保持機能等については、安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等に対処される施設の設備分類に応じた地震力に対して、当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで、機能が維持できる設計とする。 閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、換気機能等については、構造強度を確保するとともに、当該機能が要求される各施設の特徴に応じて許容限界を適切に設定する。	(代表) グループボックス：S, B, B-1, B-2, C オープン/ボトムボックス：フード：C	【III-1-1 5.1 構造強度】 ※(代表)加工施設は、安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等に対処される施設の設備分類に応じた地震力による荷重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考慮した上で、構造強度を確保する設計とする。また、変位及び変形に対し、設計上の配慮を行う。変位変形① ※下線部以外は、構造強度にて展開する。	【III-1-1-8 3.2 変位、変形の制限】 ①(代表)加工施設として設置される建物・構築物、機器・配管系の設計に当たっては、剛地盤とするを原則としており、地震時にこれらに生じる応力を許容耐力以内にする。ことにより、変位、変形に対しては特に制限を設けなくても機能は十分維持されると考えられる。 ②「しかしながら、地震により生じる変位、変形に対し設計上の注意を要する部分については以下のような配慮を行い、設備の機能維持が十分果たされる設計とする。変位変形① (1) 建物間相対変位に対する配慮 異なる施設間を繋ぐ配管系の設計においては、施設から生じる変位に対して、十分安全側に算定された建物間相対変位に対し配管ルート、支持方法又は伸縮継手の採用等これを吸収できるように考慮する。(1) (2) 単一ユニット間距離に対する配慮 複数ユニットにおける単一ユニット間距離を設定している設備のうち、地震時において発生する変位及び変形を抑制する必要がある設備は、これを配慮した設計とする。(2) ③ 隣接するグループボックス間の変位に対する考慮 隣接するグループボックス間の変位が、その変位によって線維部に設置される伸縮継手(ベローズ)に生じる撓り変形を考慮し、伸縮継手が健全性を維持できる許容変位を確保しないよう、当該グループボックス及び隣接するグループボックスの変位を制限する設計とする。(変位変形①) (1)：第2回申請対象設備に対象はない。 (2)：差分としてラック/ビット/棚の構造設計にて説明する。	—	構造設計 (機能維持 (変位・変形)) (No. 61-1)	【グループボックス】 ①機能維持 (変位、変形)) ・グループボックスの変位により隣接グループボックス間に設置される伸縮継手 (ベローズ) において許容される変位を越えないよう、グループボックスは、構造強度を確保する若しくは掘れ止めのための天井又は壁からの支持構造物により、地震時の変位を制限する構造とする。(変位変形①)	—	・10条-3①-8, 9 (伸縮継手 (ベローズ) の漏えいし難い構造) ⇒変位変形①	【資料9②詳細設計項目】 6.東27条(18), (19) 変位変形①
			— (代表の設計説明分類から差分なし)	—	【III-1-1-8 3.2 変位、変形の制限】 (2) 単一ユニット間距離に対する配慮 複数ユニットにおける単一ユニット間距離を設定している設備のうち、地震時において発生する変位及び変形を抑制する必要がある設備は、これを配慮した設計とする。	—	構造設計 (機能維持 (変位・変形)) (No. 61-1) 評価 (No. 61-1)	— 説明グループ3のラック/ビット/棚の第4条臨界の複数ユニットに係る構造設計と併せて説明する。	—	—	【III-2-1-2-2-1 グループボックスの耐震計算書】 補足説明資料「耐震補電13 耐震計算書に関する既設工認からの変更点について」にて詳細を説明する。
			— (代表の設計説明分類から差分なし)	—	— (代表の設計説明分類から差分なし)	—	構造設計 (機能維持 (変位・変形))	— (変位、変形の制限が必要な設備はない)	—	—	—
			— (代表の設計説明分類から差分なし)	—	— (代表の設計説明分類から差分なし)	—	構造設計 (機能維持 (変位・変形))	—	—	—	—

① 詳細設計展開表 (グループボックス (オープン/ボートボックス、フードを含む) の構造設計) (耐震設計)

条文	基本設計方針 番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 (III-1-1 耐震設計の基本方針)	添付書類 詳細設計方針2 (III-1-1-1-III-1-1-2)	仕様表記載項目	設計項目	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
6条27条 地震	6条27条-61-1	(4) 荷重の組合せと許容限界 耐震設計における荷重の組合せと許容限界は、以下によるものとする。 耐震設計においては、安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、遮断機能、気密性、換気機能、支持機能、操作場所及びアクセスルート等の保持機能等を維持する設計とする。 上記の機能のうち、遮断機能、気密性、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等については、安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対策施設の設備分に応じた地震力に対して、当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで、機能が維持できる設計とする。 閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、換気機能等については、構造強度を確保するとともに、当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。	(代表) グループボックス；S,B,D 1,B-2,C オープン/ボートボックス； フード；C	【III-1-1】 5.2 機能維持 (2) 機器・配管系 安全機能を有する施設 (3) 動的機能維持 動的機能が要求される設備は、地震時及び地震後において、その設備に要求される安全機能を維持するため、安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して、要求される動的機能が維持できることを実証試験又は解析により確認することで、動的機能を維持する設計とする。実証試験等により確認された動的機能維持加速度を超える場合には、詳細検討により機能維持を満足する設計とする。 動的機能が要求される中等の機器の地震応答解析結果の応答加速度が当該機器を支持する配管の地震応答により増加すると考えられるときは、当該配管の地震応答の影響を考慮し、一定の余裕を見込むこととする。(1)	【III-1-1】 5.4 機能維持 (2) 機器・配管系 【III-1-1-1】 耐震設計の基本方針のうち「5.2(2) 機器・配管系」の考え方に基づき、 <u>機器・配管系における機能維持の方針を以下に示す。</u> ⅰ. 安全機能を有する施設 (a) 動的機能維持 動的機能が要求される設備は、「III-1-1-1 耐震設計の基本方針」のうち「5.2(2)a.(a) 動的機能維持」の考え方に基づき、地震時及び地震後において、その設備に要求される安全機能を維持するため、安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して、その機能特性により回転機器及び弁について、以下の法により機能維持を満足する設計とする。 イ. 回転機器及び弁 地震時及び地震後に動的機能が維持が要求される回転機器及び弁については、安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動による応答加速度が、加振試験等の既往の研究によって機能維持を確認した加速度(以下「動的機能確認済加速度」という。)以下であること又は応答加速度による解析により機能維持を満足する設計とする。動的機能確認済加速度を超える場合には、詳細検討により機能維持を満足する設計とする。標準的な種類の動的機能確認済加速度(EAG4001)を第4-1表に示す。 第4-1表の適用形式を除外する場合は、地震時の応答加速度が地震動を模擬した加振試験又は設備が十分に剛であることとを踏まえ、地震動による応答を模擬した静的荷重試験によって得られる、機能維持を確認した加速度以下であることを又は既往知見に基づいた解析により機能維持を満足する設計とする。 具体的な動的機能維持評価について、以下に示す。 (イ) 回転機器(ポンプ、プロワ類) 地震時及び地震後に動的機能維持を要求されるポンプについては、次のいずれかにより、必要な機能を有することを確認する。 i. 計算による機能維持の評価 静的又は動的解析により地震荷重を求め、軸受に負荷する荷重が、軸受の許容荷重以内であることを確認する。また、その他の必要な機能についても計算により確認する。 ii. 実験による機能維持の評価 地震を模擬した加振試験又は地震時に作用する相当荷重を模擬した静的実験により、機能維持の確認をする。 (ロ) 弁 地震時及び地震後に動的機能維持を要求される弁については、次のいずれかにより、必要な機能を有することを確認する。 i. 計算による機能維持の評価 次のいずれかにより、弁の設計荷重を決める。 (1) 配管系の解析により、弁の最大加速度を求める。 (11) あらかじめ性能に対して許容設計加速度を定める。 これらのいずれかによって、得られた設計荷重により、ヨーク、弁本体、ステム等のうち、もっとも機能に影響の強い部分(一般にはボルト付根部)の応力等が降伏点又は機能維持に必要な限界値を超えないことを確認する。 ii. 実験による機能維持の評価 地震を模擬した加振試験又は地震時に作用する相当荷重を模擬した静的実験により、機能維持の確認をする。(1)	—	構造設計(機能維持(閉じ込め機能維持)) (No. 61-1)	【グループボックス】 ①板部 (グループボックス含む)、ステンレスパネル部、搬出入口、コネクタ部、防炎シャット取付部のメッシュサポート及び磁性流体シールの取付箇所等の応答加速度が閉じ込め機能維持に係る機能確認済加速度以下であることを評価する。 構造強度により健全評価できない部位の閉じ込め機能を維持するため、必要に応じて機器の耐震補強、耐震サポートを設け、当該部位の加速度が低減するように設計する。(閉じ込め機能維持②)	・閉じ込め機能維持に係るグループボックスのバネ部の部材変更(閉じ込め機能維持等①-1)	・新しい重い構造(10kg①-6、①-7、①-12、①-15、②-3、②-4、②-2、②-3、②-4) →閉じ込め機能維持① 6条27条 (2)、(30)、(2)閉じ込め機能維持②	【資料3②】詳細設計(10条①-6、①-7、①-12、①-15、②-3、②-4、②-2、②-3、②-4) (17)、(20)、(22)、(24) 閉じ込め機能維持① 【資料3③】既認可からの変更点 (1) 閉じ込め機能維持①
				(b) 電気的機能維持 電気的機能が要求される設備は、地震時及び地震後において、その設備に要求される安全機能を維持するため、安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して、要求される動的機能が維持できることを実証試験又は解析により確認することで、電気的機能を維持する設計とする。(1)	(b) 電気的機能維持 電気的機能が要求される設備は、「III-1-1-1 耐震設計の基本方針」のうち「5.2(2)a.(b) 電気的機能維持」の考え方に基づき、地震時及び地震後において、その設備に要求される安全機能を維持するため、安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動による応答加速度が各々の機器、器具等に対する加振試験等により機能維持を確認した加速度(以下「電気的機能確認済加速度」という。)以下であること又は解析による最大発生応力が許容応力以下であることを踏まえ、機能維持を満足する設計とする。 上記加振試験では、まず、掃引試験により固有振動数を確認する。その後、加振試験を実施し、当該機器が設置される床における加速度以上の動作確認を実施する。又は、実機を模擬した機器を当該機器が設置される床における機能地盤変位により加振して、動作確認を実施する。(1)		評価 (No. 61-1)	①板部 (グループボックス含む)、ステンレスパネル部、搬出入口、コネクタ部、防炎シャット取付部のメッシュサポート及び磁性流体シールの取付箇所等の応答加速度が閉じ込め機能維持に係る機能確認済加速度以下であることを評価する。 ※耐震設計に係る既認可からの変更点の詳細については、補足説明書「耐震機能①」耐震計算書に関する既設工認からの変更点について」にて詳細を説明する。	—	【III-2-1-2-2-1】 グループボックスの耐震計算書 補足説明資料「耐震機能①」耐震計算書に関する既設工認からの変更点について」	
			(c) 閉じ込め機能の維持 閉じ込め機能が維持が要求される設備のうち、グループボックスは、地震時及び地震後において、グループボックスに要求される安全機能を維持するため、安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して、要求される閉じ込め機能が維持できることを実証試験又は解析により確認し、閉じ込め機能が維持できる設計とする。閉じ込め機能維持①②	(c) 閉じ込め機能の維持 閉じ込め機能が維持が要求される設備のうち、グループボックスは、「III-1-1-1 耐震設計の基本方針」のうち「5.2(2)a.(c) 閉じ込め機能の維持」の考え方に基づき、地震時及び地震後において、グループボックスに要求される安全機能を維持するため、安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動による応答加速度が閉じ込め機能維持を確認した加速度(以下「閉じ込め機能確認済加速度」という。)以下であることを踏まえ、機能維持を満足する設計とする。標準的な種類の閉じ込め機能確認済加速度(EAG4001)を第4-1表に示す。 第4-1表の適用形式を除外する場合は、地震時の応答加速度が地震動を模擬した加振試験又は設備が十分に剛であることとを踏まえ、地震動による応答を模擬した静的荷重試験によって得られる、機能維持を確認した加速度以下であることを又は既往知見に基づいた解析により機能維持を満足する設計とする。(1)							
			(4) 臨界防止機能の維持 臨界防止機能が維持が要求される設備は、地震時及び地震後において、臨界の発生を防止するため、安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して、地震時において発生する変位及び変形を制限することで、臨界防止機能が維持できる設計とする。(2)	(1) : 換気設備の構造設計にて説明する。 (2) : 構造強度評価により機能維持を確認する機能であるため、6条27条-61-1における【III-1-1 5.1 構造強度】からの展開として説明する。	(1) : 換気設備の構造設計にて説明する。						

施設	機能	対応耐震重要度	動的機能確認済加速度
制御室	制御室の制御盤	重要	0.5g
	制御室の制御盤の電源	重要	0.5g
動力機器	動力機器の制御盤	重要	0.5g
	動力機器の制御盤の電源	重要	0.5g
ポンプ	ポンプの制御盤	重要	0.5g
	ポンプの制御盤の電源	重要	0.5g
ファン	ファンの制御盤	重要	0.5g
	ファンの制御盤の電源	重要	0.5g
照明器具	照明器具の制御盤	重要	0.5g
	照明器具の制御盤の電源	重要	0.5g
弁	弁の制御盤	重要	0.5g
	弁の制御盤の電源	重要	0.5g
ボルト	ボルトの制御盤	重要	0.5g
	ボルトの制御盤の電源	重要	0.5g
その他	その他の制御盤	重要	0.5g
	その他の制御盤の電源	重要	0.5g

*電気的機能維持「耐震機能①」に関する詳細の機能維持方針は「資料3②-1-1」を参照してください。

① 詳細設計展開表（グローブボックス（オープンボートボックス、フードを含む）の構造設計）
（耐震設計）

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 【III-1-1 耐震設計の基本方針】	添付書類 詳細設計方針2 【III-1-1-1～III-1-1-12】	仕様表記載項目	設計項目	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
(つづき)	(つづき)	(つづき)	・消火設備：S、C-2	— (代表の設計説明分類から差分なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)	—	構造設計（機能維持（動的機能維持）） 【No. 61-1】 評価 【No. 61-1】	説明グループ1の換気設備の動的機能維持に係る構造設計にて説明する。	—	—	—
			・グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備：B-1 ・換気設備：B、C ・液体の放射性物質を取り扱う設備：C※ ※二重配管の外配等はB ・機械装置・搬送設備：B、B-1、B-3、C、C-1 ・ラック/ビッド/棚：B、B-1 ・消火設備：C ・火災防護設備（ダンパ）：C ・警報設備等：C ・遮蔽扉・遮蔽蓋：B、B-1、C ・その他（非管理区域換気空調設備、窒素ガス供給設備）：C ・その他（被曝施設、組立施設等の設備構成）：C	— (代表の設計説明分類から差分なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)	—	構造設計（機能維持（動的機能維持、電氣的機能維持、閉じ込め機能の維持））	— (強度評価により健全性評価ができない部位はない)	—	—	—

① 詳細設計展開表 (グループボックス (オープン/ボトムボックス、フールドを含む) の構造設計) (耐震設計)

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 (III-1-1 耐震設計の基本方針)	添付書類 詳細設計方針2 (III-1-1-1~III-1-1-12)	仕様表記載項目	設計項目	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号	
6条27条地震	6条27条-22	(イ) 耐震重要施設は、耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって、その安全機能を損なわない設計とする。	(代表) ・グループボックス：B-2 安全機能	【III-1-1 2.1(1)安全機能を有する施設】 耐震重要施設は、耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって、その安全機能を損なわない設計とする。波及影響の考慮①	【III-1-1-4 3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点】 3.1 波及的影響を考慮した施設の設計においては、「加工施設の位置、構造及び設備の基準に照らす範囲の範囲別記3(以下「別記3」という。)に記載の以下の4つの観点で実施する。 波及影響の考慮① (1) 設置地盤及び地盤応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響 (2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 (3) 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響波及影響の考慮① (4) 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 また、原子力施設情報公開ライブラリ(NEL)は、(1)~(4)の観点から、原子力施設の地震被害調査等に関する情報を提供し、地震被害の発生原因及びこれらへの対応策に分類されない原因については、その原因も設計の観点に追加する。 なお、 「常設耐震重要重大事故等対処施設が設置される重大事故等対処施設に対する波及的影響については、上記表示(1)~(4)以外の観点について「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大事故等対処施設が設置される重大事故等対処施設」に、「安全機能」を「重大事故等に対処するために必要な機能」に組み替えて適用する。」 以上の(1)~(4)の具体的な設計方針を以下に示す。波及影響の考慮① ※下線部以外は、第2回申請対象設備に対象はない。	—	—	—	6条27条-90にて示す。	—	—	—
			・ラック/ピット/槽：B-2 ・機械装置・搬送設備：B-2、C-1 ・遮蔽室・遮蔽室：C-1 ・火災防護設備(シャックル)：C-1	(代表の設計説明分類から差分なし)	(代表の設計説明分類から差分なし)	—	—	—	—	—	—	
	6条27条-90	(a) 設置地盤及び地盤応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響 イ. 不等沈下 耐震重要施設に用いる地盤動又は地盤力に対して、耐震重要施設に接続する下位クラス施設の安全機能への影響がないことを確認する。 ロ. 相対変位 耐震重要施設に用いる地盤動又は地盤力による下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (b) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 耐震重要施設に用いる地盤動又は地盤力に対して、耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (c) 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設に用いる地盤動又は地盤力に対して、建屋内の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (d) 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設に用いる地盤動又は地盤力に対して、建屋外の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。	(第2回申請に対象なし)	【III-1-1 3.3 波及的影響に対する考慮】 「3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類」においてSクラスの施設に分類する施設である耐震重要施設及び「3.2 重大事故等対処施設の設備分類」に示した常設耐震重要重大事故等対処施設が設置される重大事故等対処施設は、耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって、その安全機能を損なわない設計とする。① この設計における評価に当たっては、以下の4つの観点をもとに、敷地全体及びその周辺を俯瞰した調査・検討を行い、各観点より適定した事象に対する波及的影響の評価により波及的影響を考慮すべき施設を抽出し、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 波及的影響の評価に当たっては、耐震重要施設に用いる地盤動又は地盤力を適用し、地盤動又は地盤力の適定は、施設の設置状況、使用時間を踏まえて適切に設定する。設定した地盤動又は地盤力について、動的地盤力を用いる場合は、水平方向及び鉛直方向の地盤力が同時に作用する場合に影響を及ぼす可能性のある施設、設備を適定し評価する。 ここで、下位クラス施設とは、耐震重要施設の周辺にある耐震重要施設以外のMOX燃料加工施設内にある施設(安全機能を有する施設及び資材棚等を含む)をいう。 また、原子力施設の地震被害情報から新たに検討すべき事項が抽出された場合は、これを追加する。 (1) 設置地盤及び地盤応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響 a. 不等沈下 耐震重要施設に用いる地盤動又は地盤力に伴う不等沈下による、耐震重要施設の安全機能への影響	【III-1-4 3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計】 建屋外に設置する安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設を対象に、別記3(1)「設置地盤及び地盤応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下による影響」の観点で、上位クラス施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう設計する。 (1) 地盤の不等沈下による影響 下位クラス施設が設置される地盤の不等沈下により、上位クラス施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう、以下のとおり設計する。 地盤による影響を想定して設計する場合には、下位クラス施設の不等沈下を想定して、上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離をとって配置するか、下位クラス施設と上位クラス施設との間に波及的影響を防止するために、衝突に対する強度を有する壁等を設置する。 下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性がある位置に設置する場合には、不等沈下を起こさない十分な支持性能をもつ地盤に下位クラス施設を設置する。下位クラス施設を上位クラス施設に要求される支持性能が十分に地盤に設置する場合は、下位クラス施設が設置される地盤の不等沈下を想定し、上位クラス施設の有する機能を保持する設計とする。 上記の設計方針に示す場合は、下位クラス施設が設置される地盤の不等沈下を想定し、上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する。 以上の設計方針のうち、不等沈下を想定し、上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に、その設計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。	—	構造設計(波及的影響(不等沈下))	—	—	—	—	補足説明資料「耐震機電03 下位クラス施設の波及的影響の検討について(建物・構築物、機器・配管系)」 (第2回申請において、不等沈下、相対変位により上位クラス施設に波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設はない。) ※補足説明資料「耐震機電03 下位クラス施設の波及的影響の検討について(建物・構築物、機器・配管系)」にて波及的影響の設計対象とする下位クラス施設について、設計図書を用いた机上検討や現場調査等による抽出の考え方、抽出結果及び確認内容について説明する。
		b. 相対変位 耐震重要施設に用いる地盤動又は地盤力に伴う下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位による、耐震重要施設の安全機能への影響	(第2回申請に対象なし)	(2) 設置地盤及び地盤応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響 a. 不等沈下 耐震重要施設に用いる地盤動又は地盤力に伴う不等沈下による、耐震重要施設の安全機能への影響	【III-1-4 3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計】 建屋外に設置する安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設を対象に、別記3(1)「設置地盤及び地盤応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下による影響」の観点で、上位クラス施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう設計する。 (1) 地盤の不等沈下による影響 下位クラス施設が設置される地盤の不等沈下により、上位クラス施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう、以下のとおり設計する。 地盤による影響を想定して設計する場合には、下位クラス施設の不等沈下を想定して、上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離をとって配置するか、下位クラス施設と上位クラス施設との間に波及的影響を防止するために、衝突に対する強度を有する壁等を設置する。 下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性がある位置に設置する場合には、不等沈下を起こさない十分な支持性能をもつ地盤に下位クラス施設を設置する。下位クラス施設を上位クラス施設に要求される支持性能が十分に地盤に設置する場合は、下位クラス施設が設置される地盤の不等沈下を想定し、上位クラス施設の有する機能を保持する設計とする。 上記の設計方針に示す場合は、下位クラス施設が設置される地盤の不等沈下を想定し、上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する。 以上の設計方針のうち、不等沈下を想定し、上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に、その設計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。	—	構造設計(波及的影響(相対変位))	—	—	—	補足説明資料「耐震機電03 下位クラス施設の波及的影響の検討について(建物・構築物、機器・配管系)」 (第2回申請において、建屋間の相対変位による影響により上位クラス施設に波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設はない。) ※補足説明資料「耐震機電03 下位クラス施設の波及的影響の設計対象とする下位クラス施設について、設計図書を用いた机上検討や現場調査等による抽出の考え方、抽出結果及び確認内容について説明する。	
		(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 耐震重要施設に用いる地盤動又は地盤力に伴う、耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷による、耐震重要施設の安全機能への影響	(第2回申請に対象なし)	(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 耐震重要施設に用いる地盤動又は地盤力に伴う、耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷による、耐震重要施設の安全機能への影響	【III-1-4 3.3 接続部の観点による設計】 建屋内外に設置する安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設を対象に、別記3(2)「耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響」の観点で、上位クラス施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう下位クラス施設を設計する。 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部には、原則、Sクラスの隔離弁等を設置することにより分離し、事故時等に隔離されるよう設計する。隔離されたい接続部以降の下位クラス施設については、下位クラス施設が上位クラス施設の設計に用いる地盤動又は地盤力に対して、内部流体の内包機能、機器・配管系の動的機能、構造強度等を確保するよう設計する。又は、これらが維持されなくなる可能性がある場合は、下位クラス施設の損傷と隣隔によるプロセス変化により、上位クラス施設の内包流体の漏洩及びびり力に影響を与えずとも、支持構造物を含めて系統としての機能が設計の想定範囲内に維持されるよう設計する。 以上の設計方針のうち、内部流体の内包機能、機器・配管系の動的機能、構造強度を確保するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に、その設計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。	—	構造設計(波及的影響(接続部))	—	—	—	補足説明資料「耐震機電03 下位クラス施設の波及的影響の検討について(建物・構築物、機器・配管系)」 (第2回申請において、接続部の観点による影響により上位クラス施設に波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設はない。) ※補足説明資料「耐震機電03 下位クラス施設の波及的影響の設計対象とする下位クラス施設について、設計図書を用いた机上検討や現場調査等による抽出の考え方、抽出結果及び確認内容について説明する。	

① 詳細設計展開表（グローブボックス（オープンボートボックス、フードを含む）の構造設計（耐震設計）

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 (冊1-1) 耐震設計の基本方針	添付書類 詳細設計方針2 (冊1-1-1～冊1-1-12)	仕様表記載項目	設計項目	構造設計	既設可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
6.6.27条 地震	6.6.27条～9.0	(a) 設置地盤及び地盤応答性状の相違に起因する相対変位又は不等低下による影響 不平等低下 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地震力に対して「不等低下」により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 ロ、相対変位 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地震力による下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (b) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地震力に対して、耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (c) 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地震力に対して、建屋内の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (d) 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地震力に対して、建屋外の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。	(代表) ・グローブボックス：B-2	【冊1-1-4 3.4 損傷、転倒及び落下の観点による建屋内施設的设计】 「建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響」を対象に、別記3(3)「建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響」の観点で、下位クラス施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損傷のないよう設計する。① 隣隔による防護を講じて設計する場合には、下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離をとって配置するか、下位クラス施設と上位クラス施設の間と波及的影響を防止するために衝突に対する強度を有する壁を設置する。② 下位クラス施設と上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性がある位置に設置する場合には、上位クラス施設的设计に用いる地震動又は地震力に対して、下位クラス施設が損傷、転倒及び落下しないよう構造設計を行う。 ※併設である上位クラス施設のグローブボックスと接続する系構造的な下位クラス施設のグローブボックスが損傷される場合は、下位クラス施設の部位により上位クラス施設に影響を及ぼさないよう、適切な距離等を確保する。 また、上位クラス施設のグローブボックス内に設置する構造機器等は、地震による衝撃の落下、転倒により上位クラス施設のグローブボックスに影響を及ぼさないよう、機器の落下及び転倒防止対策の措置を行い、地震時において、当該部位等が損傷しないよう強度を有する設計とする。③ 上記の方針で設計しない場合は、下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定し、上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する。④ 以上の設計方針のうち、構造強度設計を行う。又は下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定し、上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響的设计対象とする下位クラス施設」に、その設計方針を「5. 波及的影響的设计対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。	【冊1-1-4 3.4 損傷、転倒及び落下の観点による建屋内施設的设计】 「建屋外に設置する安全機能を有する施設及び重大事故等が施設等に対する影響」を対象に、別記3(3)「建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響」の観点で、上位クラス施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損傷のないよう設計する。① 隣隔による防護を講じて設計する場合には、下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離をとって配置するか、下位クラス施設と上位クラス施設の間と波及的影響を防止するために衝突に対する強度を有する壁を設置する。② 下位クラス施設と上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性がある位置に設置する場合には、上位クラス施設的设计に用いる地震動又は地震力に対して、下位クラス施設が損傷、転倒及び落下しないよう構造設計を行う。 ※併設である上位クラス施設のグローブボックスと接続する系構造的な下位クラス施設のグローブボックスが損傷される場合は、下位クラス施設の部位により上位クラス施設に影響を及ぼさないよう、適切な距離等を確保する。 また、上位クラス施設のグローブボックス内に設置する構造機器等は、地震による衝撃の落下、転倒により上位クラス施設のグローブボックスに影響を及ぼさないよう、機器の落下及び転倒防止対策の措置を行い、地震時において、当該部位等が損傷しないよう強度を有する設計とする。③ 上記の方針で設計しない場合は、下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定し、上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する。④ 以上の設計方針のうち、構造強度設計を行う。又は下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定し、上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響的设计対象とする下位クラス施設」に、その設計方針を「5. 波及的影響的设计対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。	—	構造設計（波及的影響（屋内落下転倒））	【グローブボックス】 ○波及的影響（屋内における損傷、転倒及び落下） ・下位クラス施設は、上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性がある位置に設置する場合には、上位クラス施設的设计に用いる地震動又は地震力に対して、下位クラス施設の損傷モードごとに詳細な相対変位を算出し、損傷、転倒及び落下しないような構造強度を有する設計とする。① ○上位クラス施設との接続部における相互影響 耐震重要施設のグローブボックスと接続する下位クラス施設のグローブボックスは、変位により上位クラス施設に波及的影響を及ぼさないよう、グローブボックスは、構造強度を確保する若しくは距離のためのための天井又は壁からの支持構造物により、地震時の変位を抑制することと機械系（クロス）の許容変位を超える構造とする。なお、第2回申請において対象はない。② ※補足説明資料「耐震機電03 下位クラス施設の波及的影響の検討について（建物・構築物、機器・配管系）」にて波及的影響の設計対象とする下位クラス施設について、設計図書を用いた机上検討や現場調査等による抽出の考え方、抽出結果及び確認内容について説明する。	—	—	【資料3②詳細設計資料】 6.6.27条 (1)、(4)、(23) 1(D) 6.6.27条(19) 6.6.27条(2) 補足説明資料「耐震機電03 下位クラス施設の波及的影響の検討について（建物・構築物、機器・配管系）」
		・機械装置・搬送設備：B-2、C-1	— (代表の設計説明分類から差分なし)	【冊1-1-4 3.4 損傷、転倒及び落下の観点による建屋内施設的设计】 「また、上位クラス施設のグローブボックス内に設置する構造機器等は、地震による衝撃の落下、転倒により上位クラス施設のグローブボックスに影響を及ぼさないよう、壁等の落下及び転倒防止対策の措置を行い、地震時において、当該部位等が損傷しないよう強度を有する設計とする。③」	【冊1-1-4 3.4 損傷、転倒及び落下の観点による建屋内施設的设计】 「また、上位クラス施設のグローブボックス内に設置する構造機器等は、地震による衝撃の落下、転倒により上位クラス施設のグローブボックスに影響を及ぼさないよう、壁等の落下及び転倒防止対策の措置を行い、地震時において、当該部位等が損傷しないよう強度を有する設計とする。③」	—	構造設計（波及的影響（屋内落下転倒））	【機械装置・搬送設備】 ・上位クラス施設のグローブボックス内に設置する搬送装置等は、地震による衝撃の落下、転倒により上位クラス施設のグローブボックスに波及的影響を及ぼさないよう、以下の措置等を取って設計とし、地震時において当該部位等が損傷しない構造とする。 ①容器の搬送に用いる搬送機から容器が落下、転倒しないような高さ、強度を有するピンを設ける。 ②搬送機から搬送設備から落下、転倒しないよう十分な強度を有するガイドを設ける。 ③容器を保持し搬送する設備から容器が落下しないよう保持部には十分な強度を有する寸法とする。④ ※補足説明資料「耐震機電03 下位クラス施設の波及的影響の検討について（建物・構築物、機器・配管系）」にて波及的影響の設計対象とする下位クラス施設について、設計図書を用いた机上検討や現場調査等による抽出の考え方、抽出結果及び確認内容について説明する。	【機械装置・搬送設備】 ・支持構造物（サポートの追加）の構造変更(D-1)	・16条2 搬送設備の落下防止、逸脱防止及び転倒防止の構造 ①-3、①-4、①-5、②-3 ※既設可からの変更点は「機械装置・搬送設備」の資料3③(D-1)で示す。(追函)	補足説明資料「耐震機電03 下位クラス施設の波及的影響の検討について（建物・構築物、機器・配管系）」
		・ラック/ピット/層：B-2 ・遮断扉、遮断蓋：C-1 ・大気防護設備（シャット）：C-1	— (代表の設計説明分類から差分なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)	—	構造設計（波及的影響（屋内落下転倒））	—	—	—	補足説明資料「耐震機電03 下位クラス施設の波及的影響の検討について（建物・構築物、機器・配管系）」 ※既設可からの変更点は「機械装置・搬送設備」の資料3③(D-1)で示す。(追函)
		— (第2回申請の機器・配管系に対象なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)	【冊1-1-4 3.4 損傷、転倒及び落下の観点による建屋外施設的设计】 「建屋外に設置する安全機能を有する施設及び重大事故等が施設等に対する影響」を対象に、別記3(4)「建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響」の観点で、上位クラス施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損傷のないよう設計する。① 隣隔による防護を講じて設計する場合には、下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離をとって配置するか、下位クラス施設と上位クラス施設の間と波及的影響を防止するために衝突に対する強度を有する壁を設置する。② 下位クラス施設と上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性がある位置に設置する場合には、上位クラス施設的设计に用いる地震動又は地震力に対して、下位クラス施設が損傷、転倒及び落下しないよう構造設計を行う。 上記の方針で設計しない場合は、下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定し、上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する。④ 以上の設計方針のうち、構造強度設計を行う。又は下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定し、上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響的设计対象とする下位クラス施設」に、その設計方針を「5. 波及的影響的设计対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。	【冊1-1-4 3.5 損傷、転倒及び落下の観点による建屋外施設的设计】 「建屋外に設置する安全機能を有する施設及び重大事故等が施設等に対する影響」を対象に、別記3(4)「建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響」の観点で、上位クラス施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損傷のないよう設計する。① 隣隔による防護を講じて設計する場合には、下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離をとって配置するか、下位クラス施設と上位クラス施設の間と波及的影響を防止するために衝突に対する強度を有する壁を設置する。② 下位クラス施設と上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性がある位置に設置する場合には、上位クラス施設的设计に用いる地震動又は地震力に対して、下位クラス施設が損傷、転倒及び落下しないよう構造設計を行う。 上記の方針で設計しない場合は、下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定し、上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する。④ 以上の設計方針のうち、構造強度設計を行う。又は下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定し、上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響的设计対象とする下位クラス施設」に、その設計方針を「5. 波及的影響的设计対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。	—	構造設計（波及的影響（屋外落下転倒））	(第2回申請において、屋外の機器・配管系で上位クラス施設に波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設はない。なお、屋外に設置する下位クラス施設は建物・構築物の対象となる排気扇については、機械設備の構造設計にて説明する。)	—	—	補足説明資料「耐震機電03 下位クラス施設の波及的影響の検討について（建物・構築物、機器・配管系）」にて波及的影響の設計対象とする下位クラス施設について、設計図書を用いた机上検討や現場調査等による抽出の考え方、抽出結果及び確認内容について説明する。

① 詳細設計展開表 (グループボックス (オープン/トボックス、フールドを含む) の構造設計)
(耐震設計)

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 (Ⅲ-1-1 耐震設計の基本方針)	添付書類 詳細設計方針2 (Ⅲ-1-1-1~Ⅲ-1-1-12)	仕様表記載項目	設計項目	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
6条27条 地震	6条27条-90	<p>(a) 設置地盤及び地盤応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響 イ、不等沈下 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地震力に対して「不等沈下」により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。</p> <p>ロ、相対変位 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地震力による下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。</p> <p>(b) 耐震重要施設と下位クラス施設との接統部における相互影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地震力に対して、耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。</p> <p>(c) 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地震力に対して、建屋内の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。</p> <p>(d) 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地震力に対して、建屋外の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。</p>	<p>(第2回申請に対象なし)</p> <p>(6条27条-59)にて展開</p> <p>(6条27条-59)にて展開</p> <p>(「2-2 解析・評価等」にて説明する。)</p> <p>(No. 61-11)にて展開</p> <p>(No. 61-11)にて展開</p>	<p>なお、常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に対する波及的影響については、「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設」に、「耐震重要度の下位のクラスに属する施設」を「常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設以外の施設」に、「安全機能」を「重大事故等に対処するために必要な機能」に読み替えて適用する。 以上の詳細な方針は、「Ⅲ-1-1-4 波及的影響に係る基本方針」に示す。</p>	—	<p>常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に対する波及的影響については、設計基準対象設備と併せて説明する。</p> <p>【Ⅲ-1-1-4 5.1 耐震評価部位】 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価対象部位は、それぞれの損傷モードに応じて選定する。 すなわち、評価対象下位クラス施設の不等沈下、相対変位、接統部における相互影響、損傷、転倒及び落下を防止するよう、主要構造部材、支持部及び固定部等を対象とする。また、地盤の不等沈下又は下位クラス施設の転倒を想定して設計する施設については、上位クラス施設の機能に影響がないよう評価部位を選定する。 各施設の耐震評価部位は、「Ⅲ-2-2-1 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」の「3.1 耐震評価部位」に示す。</p> <p>【Ⅲ-1-1-4 5.2 地震応答解析】 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計において実施する地震応答解析については、「Ⅲ-1-1-1 耐震設計の基本方針」の「10. 耐震計算の基本方針」に従い、既設工事で実績があり、かつ最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を基本として行う。 各施設的设计に適用する地震応答解析は、「Ⅲ-2-2-1 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」の「3.2 地震応答解析」に示す。</p> <p>【Ⅲ-1-1-4 5.3 設計用地震動又は地震力】 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設においては、上位クラス施設的设计に用いる地震動又は地震力を適用する。 各施設的设计に適用する地震動又は地震力は、「Ⅲ-2-2-1 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」の「3.3 設計用地震動又は地震力」に示す。</p> <p>【Ⅲ-1-1-4 5.4 荷重の種類及び荷重の組合せ】 波及的影響の防止を目的とした設計において用いる荷重の種類及び荷重の組合せについては、波及的影響を受けるおそれのある上位クラス施設と同じ運転状態において下位クラス施設に発生する荷重を組み合わせる。 なお、上位クラス施設にMOX燃料加工施設内にある施設(安全機能を有する施設以外の施設及び資機材等含む)を設置する場合は、その施設の荷重も考慮する。 また、地盤の不等沈下又は転倒を想定し、上位クラス施設の機能に影響がないよう設計する場合は、転倒等に伴い発生する荷重を組み合わせる。 荷重の設定においては、実運用・実事象上定まる範囲を考慮して設定する。 各施設的设计に適用する荷重の種類及び組み合わせは、「Ⅲ-2-2-1 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」の「3.4 荷重の種類及び荷重の組合せ」に示す。</p> <p>【Ⅲ-1-1-4 5.5.2 機器・配管系】 機器・配管系について、施設の構造を保つことで、下位クラス施設の接統部における相互影響並びに損傷、転倒及び落下を防止する場合は、評価部位に塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有していることに相当する許容限界を設定する。 機器・配管系の動的機能維持を確保することで、下位クラス施設の接統部における相互影響を防止する場合は、機能確認加速度を許容限界として設定する。 配管については、配管耐震評価上影響のある下位クラス配管を上位クラス配管を含めて構造強度設計を行う。 また、地盤の不等沈下又は転倒を想定する場合は、下位クラス施設の転倒等に伴い発生する荷重により、上位クラス施設の評価部位に塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有していること、また、転倒した下位クラス施設と上位クラス施設との距離を許容限界として設定する。</p>	<p>6条27条-90【波及的影響(屋内における損傷、転倒及び落下)】において、併せて説明する。</p> <p>地震応答解析については、資料4にて説明する なお、設計基準対象設備の説明と併せて説明する。</p> <p>設計用地震動及び地震力については、資料4にて説明する。</p> <p>荷重の種類及び荷重の組合せについては、資料4にて説明する なお、設計基準対象設備の説明と併せて説明する。</p> <p>6条27条-61-1の許容限界の説明と併せて説明する。</p>				

② 詳細説明図

グローブボックス（オープンポートボックス, フードを含む。）の 構造設計(説明グループ 1)

グローブボックス（オープンポートボックス，フードを含む。）の構造設計 目次（1/6）

項目	説明内容（主条文）	説明内容（関連条文）	該当頁	関連する設計説明分類
1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造		(見出し)		
(1) 缶体，窓板部及びステンレスパネル部	【10条(1)】（漏えいし難い構造，負圧維持） ・グローブボックスの缶体，窓板部及びステンレスパネル部の閉じ込め要求を踏まえた核燃料物質等が漏えいし難い構造とすること及び換気設備による漏れ率を考慮した換気及び負圧維持により密閉性を確保することの考え方を説明する。	【6条27条(1)】（耐震重要度分類，機能維持，波及的影響） ・グローブボックスに要求される耐震重要度分類，機能維持，波及的影響に係る要求事項を踏まえた設計方針について説明する。	P8	【説明Gr1】負圧維持に係る換気設備のシステム設計（23条-3）
a. 缶体の詳細構造	【10条(2)(3)(4)(5)】（漏えいし難い構造，負圧維持，腐食対策，内装機器の考慮） ○缶体の構成，取付部位について（10条(2)） ・グローブボックスの缶体，窓板部及びステンレスパネル部の閉じ込め要求を踏まえた核燃料物質等が漏えいし難い構造とすること及び換気設備による漏れ率を考慮した換気及び負圧維持により密閉性を確保することの考え方を説明する。 ○缶体の部材並びに溶接及びボルト構造（10条(3)） ・缶体の構成する部材（板材，柱，はり）の材料並びに部材の接続部の構造（溶接構造又はボルトの締結構造）について説明し，漏えいし難い構造について説明する。 ○内装機器の考慮（10条(4)） ・グローブボックス内に機器を設置することを考慮した設計方針について説明する。	【6条27条(2)(3)(4)】（構造強度，閉じ込め機能維持） ○缶体の構成及び取付部位について（6条27条(2)） ・グローブボックスの閉じ込め機能を維持するため，缶体の構造を踏まえて許容限界を設定し，必要な強度確保する設計とすることを説明する。また，缶体に取り付ける窓板部等の閉じ込め機能を維持するため，部材の取付部に生じる加速度が低減するよう耐震サポート等を取り付ける構造とすることを説明する。 ○缶体の部材並びに溶接及びボルト構造（6条27条(3)） ・グローブボックスは，剛構造とすることを基本とするが，構造上の制約等により剛構造とすることが困難なグローブボックスが多くあることを踏まえ，材料，形状を考慮し，建屋の共振領域から外れるような構造であることを説明する。 ○内装機器の考慮（6条27条(4)(5)）〈差分：機械装置・搬送設備〉 ・内装機器による相互影響を考慮し，発生する荷重を考慮した構造強度を有する設計であることを説明する。また，差分として内装機器の支持方針，地震時における容器落下，転倒の防止に係る設計方針について説明する。	P9 ~12	【説明Gr1】負圧維持に係る換気設備のシステム設計（23条-3） 【説明Gr1】接続部の相対変位に係る換気設備（配管系）の構造設計（6条27条-61-1） 【説明Gr1】負圧管理単位の境界に設置するシャッタ等の構造に係る機械装置・搬送設備の構造設計（10条-3）※1
b. 窓板部及びステンレスパネル部の詳細構造	【10条(6)】（漏えいし難い構造，開口部風速維持） ・内装機器の運転，保守性を考慮した，缶体への窓板部及びステンレスパネル部の取り付け及び核燃料物質等が漏えいし難い設計並びにグローブポートの開口部風速維持について説明する。	【6条27条(6)】（機能維持） ・地震時において，窓板部及びステンレスパネル部の構造の核燃料物質等が漏えいし難い構造を維持するため，加振試験等により漏れ率が維持されることが確認された構造の設計とすることを説明する。	P13	—
(a) 窓板部及びステンレスパネル部の缶体との取付構造	【10条(7)】（漏えいし難い構造） ・窓板部及びステンレスパネル部の缶体との取付構造を説明し，核燃料物質等が漏えいし難い構造であることを具体構造を示して説明する。	【6条27条(7)】（機能維持） ・地震時において，窓板部及びステンレスパネル部の缶体との取付構造の核燃料物質等が漏えいし難い構造を維持するため，加振試験等により漏れ率が維持されることが確認された構造の設計とすることを説明する。	P14	—
(b) 窓板部及びステンレスパネル部のグローブポート等の取付構造	【10条(8)】（漏えいし難い構造，開口部風速維持） ・窓板部及びステンレスパネル部のグローブポート等の具体構造を示し，核燃料物質等が漏えいし難い構造とすること，開口部風速を維持できる構造であることを説明する。	【6条27条(8)】（機能維持） ・地震時において，窓板部及びステンレスパネル部のグローブポート等の取付構造の核燃料物質等が漏えいし難い構造を維持するため，加振試験等により漏れ率が維持されることが確認された構造の設計とすることを説明する。	P15	—
				418

※1 負圧管理単位の境界に設置するシャッタ等の構造設計については，機械装置・搬送設備の構造設計にて構造，動作を含めて説明する。

グローブボックス（オープンポートボックス，フードを含む。）の構造設計 目次（2/6）

項目	説明内容（主条文）	説明内容（関連条文）	該当頁	関連する設計説明分類
1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造	（見出し）			
(2) 管台部	【10条（9）】（漏えいし難い構造，負圧維持） ・グローブボックスの缶台部の閉じ込め要求を踏まえた核燃料物質等が漏えいし難い構造とすること及び換気設備による漏れ率を考慮した換気及び負圧維持により密閉性を確保することの考え方を説明する。	【6条27条（9）】（構造強度） ・グローブボックスの閉じ込め機能を維持するため，管台部の構造強度を確保する設計とすることを説明する。	P16	【説明Gr1】負圧維持に係る換気設備のシステム設計（23条-3）
a. 管台部の詳細構造	（見出し）			
(a) 給気口，排気口等の管台部の缶体との取付構造	【10条（10）】（漏えいし難い構造，負圧維持） ・管台部の缶体との取付構造は溶接構造とし，核燃料物質等が漏えいし難い構造となっていることを説明する。また，給気口及び排気口の口径，取付位置に係る設計方針について説明する。	【6条27条（10）】（構造強度） ・管台部は，配管反力に耐えられるよう十分な剛性を確保するため，接続する配管と同等以上の肉厚を有する設計とすることについて説明する。	P17	【説明Gr1】負圧維持に係る換気設備のシステム設計（23条-3） 【説明Gr1】ダクトの口径の設定に係る換気設備の構造設計（20条-16） 【説明Gr1】崩壊熱除去に係るラック/ピット/棚の構造設計（17条-21）※1
(3) 搬出入口	【10条（11）】（漏えいし難い構造，負圧維持） ・グローブボックスの搬出入口の閉じ込め要求を踏まえた核燃料物質等が漏えいし難い構造とすること及び換気設備による漏れ率を考慮した換気及び負圧維持により密閉性を確保することの考え方を説明する。	【6条27条（11）】（機能維持） ・グローブボックスの閉じ込め機能を維持するため，搬出入口の閉じ込め機能を維持するための構造設計について説明する。	P18	【説明Gr1】負圧維持に係る換気設備のシステム設計（23条-3）
a. 搬出入口（小）の詳細構造	【10条（12）】（漏えいし難い構造） ・搬出入口のうち搬出入口（小）の缶体との取付構造は，ガスケットを介してボルトで締結した構造とし，核燃料物質等が漏えいし難い構造であることを説明する。また，物品の搬出入を行うための閉止蓋をガスケットを介して取り付けられる構造とし，核燃料物質等が漏えいし難い構造であることを説明する。	【6条27条（12）】（機能維持） ・地震時において，搬出入口（小）の缶体との取付構造及び閉止蓋の取付構造の核燃料物質等が漏えいし難い構造を維持するため，加振試験等により漏れ率が維持されることが確認された構造の設計とすることを説明する。	P19	—
b. 搬出入口（大）の詳細構造	【10条（13）】（漏えいし難い構造） ・搬出入口のうち搬出入口（大）の缶体との取付構造は，溶接構造とし，核燃料物質等が漏えいし難い構造であることを説明する。また，物品の搬出入を行うための閉止蓋をガスケットを介して取り付けられる構造とし，核燃料物質等が漏えいし難い構造であることを説明する。	【6条27条（13）】（機能維持） ・地震時において，搬出入口（大）の缶体との取付構造及び閉止蓋の取付構造の核燃料物質等が漏えいし難い構造を維持するため，加振試験等により漏れ率が維持されることが確認された構造の設計とすることを説明する。	P20	—

※1 崩壊熱除去に係る給気口及び排気口の構造設計については，ラック/ピット/棚にて，給気口及び排気口の設計及び崩壊熱除去するための構造と併せて説明する。

グローブボックス（オープンポートボックス，フードを含む。）の構造設計 目次（3/6）

項目	説明内容（主条文）	説明内容（関連条文）	該当頁	関連する設計説明分類
1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造		(見出し)		
(4) コネクタ部及び磁性流体シール	【10条（14）】（漏えいし難い構造，負圧維持） ・グローブボックスのコネクタ部及び磁性流体シールの閉じ込め要求を踏まえた核燃料物質等が漏えいし難い構造とすること及び換気設備による漏れ率を考慮した換気及び負圧維持により密閉性を確保することの考え方を説明する。	【6条27条（14）】（機能維持） ・グローブボックスの閉じ込め機能を維持するため，コネクタ部及び磁性流体シールの閉じ込め機能を維持するための構造設計について説明する。	P21	【説明Gr1】負圧維持に係る換気設備のシステム設計（23条-3）
a. コネクタ部の詳細構造		(見出し)		
(a) コネクタ部（ハーメチックシールタイプ）の詳細構造	【10条（15）】（漏えいし難い構造） ・コネクタ部のうちハーメチックシールタイプの缶体との取付構造は，ガスケットを介してボルトで締結した構造とし，核燃料物質等が漏えいし難い構造であることを説明する。	【6条27条（15）】（機能維持） ・地震時においてコネクタ部のうちハーメチックシールタイプの缶体との取付構造の核燃料物質等が漏えいし難い構造を維持するため，加振試験等により漏れ率が維持されることが確認された構造の設計とすることを説明する。	P22	—
(b) コネクタ部（挟み込み型）の詳細構造	【10条（16）】（漏えいし難い構造） ・コネクタ部のうち挟み込み型の缶体との取付構造は，ガスケットを介して取り付ける構造とし，核燃料物質等が漏えいし難い構造であることを説明する。	【6条27条（16）】（機能維持） ・地震時においてコネクタ部のうち挟み込み型の缶体との取付構造の核燃料物質等が漏えいし難い構造を維持するため，加振試験等により漏れ率が維持されることが確認された構造の設計とすることを説明する。	P23	—
b 磁性流体シールの詳細構造	【10条（17）】（漏えいし難い構造） ・磁性流体シールの缶体との取付構造は，ガスケットを介してボルトで締結した構造とし，核燃料物質等が漏えいし難い構造であることを説明する。	【6条27条（17）】（機能維持） ・地震時において磁性流体シールの缶体との取付構造の核燃料物質等が漏えいし難い構造を維持するため，加振試験等により漏れ率が維持されることが確認された構造の設計とすることを説明する。	P24	—
(5) 伸縮継手（ベローズ）	【10条（18）】（漏えいし難い構造，負圧維持） ・グローブボックスの伸縮継手の閉じ込め要求を踏まえた核燃料物質等が漏えいし難い構造とすること及び換気設備による漏れ率を考慮した換気及び負圧維持により密閉性を確保することの考え方を説明する。	【6条27条（18）】（機能維持） ・グローブボックスの閉じ込め機能を維持するため，伸縮継手の閉じ込め機能を維持するための構造設計について説明する。	P25	【説明Gr1】負圧維持に係る換気設備のシステム設計（23条-3）
a. 伸縮継手（ベローズ）の詳細構造	【10条（19）】（漏えいし難い構造） ・伸縮継手（ベローズ）は核燃料物質等が漏えいし難い構造とするため，ステンレスを用いた構造とし，缶体とガスケットを介してボルトで締結した構造とすることで核燃料物質等が漏えいし難い構造であることを説明する。	【6条27条（19）】（構造強度（変位，変形）） ・伸縮継手の閉じ込め機能維持するため，接続するグローブボックスの変位及び変形においても核燃料物質等が漏えいし難い構造を維持するための構造について説明する。また，上位クラス施設のグローブボックスと下位クラス施設のグローブボックスの接続における波及的影響に係る設計方針について説明する。	P26	—

グローブボックス（オープンポートボックス，フードを含む。）の構造設計 目次（4/6）

項目	説明内容（主条文）	説明内容（関連条文）	該当頁	関連する設計説明分類
1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造		(見出し)		
(6) 防火シャッタ取付部及び分析装置接続部	【10条（20）】（漏えいし難い構造，負圧維持） ・グローブボックスの防火シャッタ取付部及び分析装置接続部の閉じ込め要求を踏まえた核燃料物質等が漏えいし難い構造とすること及び換気設備による漏れ率を考慮した換気及び負圧維持により密閉性を確保することの考え方を説明する。	【6条27条（20）】（機能維持） ・グローブボックスの閉じ込め機能を維持するため，防火シャッタ取付部の構造強度を確保するための構造設計及び防火シャッタ取付部に取り付けるメンテナンスポート等の閉じ込め機能を維持するための構造設計について説明する。	P27	【説明Gr1】負圧維持に係る換気設備のシステム設計（23条-3）
a. 防火シャッタ取付部の詳細構造		(見出し)		
(a) 防火シャッタ取付部（ケーシング）の詳細構造	【10条（21）】（漏えいし難い構造，内装機器の考慮（防火シャッタの設置），腐食対策） ・防火シャッタ取付部の構成する部材（板材）の材料並びに部材の接続部の構造（溶接構造又はボルトの締結構造）について説明し，漏えいし難い構造について説明する。	【6条27条（21）】（構造強度，閉じ込め機能維持） ・閉じ込め機能を維持するため，防火シャッタ取付部の構造を踏まえて，許容限界を設定し，必要な構造強度を確保する設計とすることを説明する。また，防火シャッタ取付部に取り付けるメンテナンスポートの閉じ込め機能を維持するため，部材の取付部に生じる加速度が低減するよう耐震サポート等を取り付ける構造とすることを説明する。 ・グローブボックスは，剛構造とすることを基本とするが，構造の制限等により剛構造とすることが困難なグローブボックスが多くあることを踏まえ，材料，形状を考慮し，建屋の共振領域から外れるような構造であることを説明する。	P28	【説明Gr2】防火シャッタの落下防止に係る火災防護設備（シャッタ）の構造設計（6条27条-22） 【説明Gr2】防火シャッタの3時間耐火性能に係る火災防護設備（シャッタ）の構造設計（11条29条-111）
(b) 防火シャッタ取付部の磁性流体シールの取付構造	【10条（22）（23）】（漏えいし難い構造，内装機器の考慮（防火シャッタの設置）） ○防火シャッタの設置，駆動及び漏えいし難い構造(10条(22)) ・防火シャッタの設置できる構造について説明する。また，防火シャッタを駆動に係る構造として，駆動モータにより開閉する構造とし，漏えいし難い構造とするため，磁性流体シールを設ける設計について説明する。磁性流体シールの取付構造は，ガスケットを介してボルトで締結した構造とし，核燃料物質等が漏えいし難い構造であることを説明する。 ○防火シャッタの落下防止(10条(23)) ・防火シャッタは，落下により防火シャッタ取付部を損傷させないようにロック機構，振れ止めローラ，浮き上がり防止フックを設ける構造とすることを説明する。	【6条27条（22）（23）】（機能維持） ○磁性流体シールの閉じ込め機能 ・地震時において防火シャッタ取付部に取り付ける磁性流体シールの取付構造の核燃料物質等が漏えいし難い構造を維持するため，加振試験等により漏れ率が維持されることが確認された構造の設計とすることを説明する。 ○防火シャッタの波及的影響の防止（6条27条(23)） ・防火シャッタは，上位クラス室となるグローブボックスの防火シャッタ取付部に波及的影響を及ぼさないよう，落下防止対策を講ずる設計とすることを説明する。	P29, 30	—
(c) 防火シャッタ取付部のメンテナンスポートの取付構造	【10条（24）】（漏えいし難い構造，内装機器の考慮（防火シャッタの設置）） ・防火シャッタ取付部に取り付けるメンテナンスポートの取付構造は，ガスケットを介してボルトで締結した構造とし，メンテナンスポートは閉止蓋をガスケットを介して取り付けられる構造とすることで，核燃料物質等が漏えいし難い構造であることを説明する。	【6条27条（24）】（機能維持） ・地震時において防火シャッタ取付部に取り付けるメンテナンスポートの取付構造の核燃料物質等が漏えいし難い構造を維持するため，加振試験等により漏れ率が維持されることが確認された構造の設計とすることを説明する。	P31	— 421

グローブボックス（オープンポートボックス，フードを含む。）の構造設計 目次（5/6）

項目	説明内容（主条文）	説明内容（関連条文）	該当頁	関連する設計説明分類
1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造		(見出し)		
(6) 防火シャッター取付部及び分析装置接続部		(見出し)		
b. 分析装置取付部の詳細構造	【10条(25)】(漏えいし難い構造) ・分析装置と缶体との取り合いの構造が核燃料物質等が漏えいし難い構造であることを具体構造を示して説明する。	P34	P32	—
(7) 支持構造物		(見出し)		
a. 支持構造物の構造	—	【6条27条(25)(26)(27)(28)(29)(30)】(支持構造物) ○支持構造物の形状，材料(6条27条(25)) ・機器を支持するための支持構造物の形状，材料等に係る設計方針について説明する。 ○本体支持架台の構造(6条27条(26)) ・缶体を支持する本体支持架台の構造について説明する。 ○脚部，耐震サポートの構造(6条27条(27)) ・缶体を支持する脚部，耐震サポートの構造について説明する。 ○基礎及び埋込金物の構造(6条27条(28)(29)) ・基礎及び埋込金物の構造について説明する。 ○移動式設備の落下防止(6条27条(30)) <差分：機械装置・搬送設備> ・移動式設備の落下防止対策として，落下防止のラグ，ガイドローラ，固定機構等を設けることを説明する。	P33 ~38	—

グローブボックス（オープンポートボックス，フードを含む。）の構造設計 目次（6/6）

項目	説明内容（主条文）	説明内容（関連条文）	該当頁	関連する設計説明分類
2. オープンポートボックスの閉じ込めに係る構造	【10条（26）】（開口部風速維持，腐食対策） ・オープンポートボックスの開口部風速を維持するための構造について説明する。また，腐食対策としてステンレス鋼を用いることを説明する	—	P39	【説明Gr1】開口部風速維持に係る換気設備のシステム設計（23条-3）
3. フードの閉じ込めに係る構造	【10条（27）】（開口部風速維持，腐食対策） ・フードの開口部風速を維持するための構造について説明する。また，腐食対策としてステンレス鋼を用いることを説明する。	—	P40	【説明Gr1】開口部風速維持に係る換気設備のシステム設計（23条-3）
4. グローブボックス及びオープンポートボックスの漏えい液受皿の構造	【10条（28）】（液体状の放射性物質の漏えい防止） ・液体状の放射性物質の漏えいを防止するための漏えい液受皿の構造について説明する。	—	P41	【説明Gr4】液体状の放射性物質の漏えい検知に係る警報設備等のシステム設計（18条-6，24）
5. 粉末を取り扱うグローブボックスの容器落下等により閉じ込め機能を損なわない設計	【10条（29）】（容器落下等による破損の防止） ・容器落下等による破損を防止するためにグローブボックスの缶体はステンレス鋼とすることを説明する。	—	P42	【説明Gr1】グローブボックス内外のクレーン等重量物の配置に係るグローブボックス（オープンポートボックス，フードを含む）の配置設計（14条-24） 【説明Gr1】容器の落下・転倒・逸走防止に係る機械装置・搬送設備の構造設計（16条-2，5）

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造


(1) 缶体, 窓板部及びステンレスパネル 【主：第10条（1） 関連：第6条27条（1）】

○漏えいし難い構造, 負圧維持

MOX燃料加工施設は, 加工工程において, 非密封の核燃料物質のMOX粉末, ペレット等を取り扱うことから, 作業環境中に核燃料物質が飛散又は漏えいを防止するため, グローブボックス内で加工機器, 容器等を取り扱う設計とする。グローブボックスは, グローブボックス内に設置する加工機器等による運転, 保守を考慮し, 操作面にグローブボートを有する視認性を確保したパネル等を缶体にガスケットを介して取り付ける構造とする。また, グローブボックスは負圧維持のための給気口及び排気口, 消火に必要な消火配管等の管台, 運転に必要なコネクタ部等を取り付ける構造とする。グローブボックスは, グローブボックス全体の漏れ率を0.25vol%/h以下の核燃料物質等が漏えいし難い構造とし, 換気設備により漏れ率を考慮した換気及び負圧を維持することにより密閉性を確保する設計とする。(10条-3①-1, ②-1, ③-1, ④-1, ⑤-1, ⑥-1) ※1

⇒缶体の具体構造については, P9からP11に示す。窓板部の具体構造については, P13 からP15に示す。

なお, その他缶体に取り付ける各部位(管台部, 搬出入口等)の具体構造については, 1.(2)から(7)の各項で示す。



○漏えいし難い構造 (缶体)
グローブボックスの缶体は胴板等の板状の部材, 柱及びはりで構成し, 溶接及びガスケットを介したボルト締結とすることで隙間を塞ぐ構造とし, 核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。(10条-3①-2)

○耐震クラス

・Sクラスの施設は, 基準地震動Ssに対して, その安全機能が維持できる設計とする。また, Sクラスの施設は, 弾性設計用地震動Sd又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して, おおむね弾性設計に留まる範囲で耐える設計とする。(6条27条-14 ①) ※2※4
・Bクラスの施設は, 静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。また, 共振のおそれのあるBクラスの施設は, 弾性設計用地震動Sdに2分の1を乗じたものに対して, おおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。(6条27条-21①, ②)
・Cクラスの施設は, 静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。(6条27条-21①)

○機能維持

グローブボックスは, 「閉じ込め機能(放射性物質の放出経路の維持機能)」が維持できるよう, 構造強度を確保するとともに, 閉じ込め機能の維持に必要な許容限界を設ける設計とする。(6条27条-61-1機能維持①) ※2

○波及的影響

下位クラス施設は, 上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性がある位置に設置する場合には, 上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して, 下位クラス施設の損傷モードに応じて評価対象部位を選定し, 損傷, 転倒及び落下に至らないような構造強度を有する設計とする。(6条27条-90①) ※3※5

⇒要求される耐震クラス, 機能維持, 波及的影響を考慮した設計を達成するための各部位の具体構造については(1)~(7)の各部位の構造にて示す。

○漏えいし難い構造(窓板部, ステンレスパネル部)

グローブボックスは, グローブボックス内の視認, 操作のために必要な窓板部及びステンレスパネル部を缶体にガスケットを介して取り付ける構造とし, 核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。(10条-3②-3)

※1 換気設備による負圧維持については, 説明グループ1の換気設備のシステム設計にて説明する。

※2 構造強度に係る許容限界, 閉じ込め機能維持に係る機能確認済加速度を超えないことを資料4にて説明する。(Ⅲ-2-1-2-2-1 グローブボックスの耐震計算書)

※3 下位クラス施設が上位クラス施設に波及的影響を及ぼさないことを資料4にて説明する。(Ⅲ-2-2-2-2-1 グローブボックスの耐震計算書)

※4 基準地震動の見直し, 耐震重要度の見直しに伴い, 支持構造物のサポート部材厚さ, 取付ボルト等の構造変更。グローブボックスの難燃化に伴うパネルの部材変更。詳細は資料3③に示す。

※5 代表以外の設計説明分類として, 機械装置・搬送設備の支持構造物(サポートの追加)の構造変更。詳細は「機械装置・搬送設備」の資料3③で示す。

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造

(1) 缶体、窓板部及びステンレパネル

a. 缶体の詳細構造（缶体の構成、取付部位について）【主：第10条（2） 関連：第6条27条（2）】

○漏えいし難い構造，負圧維持

MOX燃料加工施設は，加工工程において，非密封の核燃料物質のMOX粉末，ペレット等を取り扱うことから，作業環境中に核燃料物質が飛散又は漏えいを防止するため，グローブボックス内で加工機器，容器等を取り扱う設計とする。グローブボックスは，グローブボックス内に設置する加工機器等による運転，保守を考慮し，操作面にグローブポートを有する視認性を確保したパネル等を缶体にガasketを介して取り付ける構造とする。また，グローブボックスは負圧維持のための給気口及び排気口，消火に必要な消火配管等の管台，運転に必要なコネクタ部等を取り付ける構造とする。グローブボックスは，グローブボックス全体の漏れ率を0.25vol%/h以下の核燃料物質等が漏えいし難い構造とし，換気設備により漏れ率を考慮した換気及び負圧を維持することにより密閉性を確保する設計とする。（10条-3①-1，②-1，③-1，④-1，⑤-1，⑥-1）※1

⇒缶体の漏えいし難い構造について，P10に示す。

○負圧維持

グローブボックスは，各部位が取り付けられた状態において，グローブボックス全体の漏れ率が0.25vol%/h以下の核燃料物質等が漏えいし難い構造となる設計とし，換気設備により漏れ率を考慮した換気及び負圧を維持することにより密閉性を確保する設計とする。（10条-3①-3，⑥-2）※1

○機能維持（構造強度）


グローブボックスの缶体は，主要部材が銅板等の板状の部材，柱及びはりから構成されており，JEAG4601の支持構造（架構構造）に該当することから，許容限界として支持構造物の許容限界を適用し，要求される耐震重要度に応じた設計用地震力に対して閉じ込め機能として核燃料物質等が漏えいし難い構造を維持するために必要な構造強度を有する設計とする。（6条27条-61-1 構造強度①）※2※3

⇒構造強度を確保するための構造については，P10に示す。

○機能維持（閉じ込め機能維持）

缶体は，構造強度により健全性評価ができない部位の閉じ込め機能を維持するため，必要に応じて機器の耐震補強，耐震サポートを設け，当該部位の加速度が低減するように設計する。（6条27条-61-1 閉じ込め機能維持②）※2

⇒加速度低減に係る缶体の構造のうち，耐震サポートについては，1.(7)支持構造物にて説明する。また耐震補強については，構造強度を確保するための構造の設計方針に基づき設計する。



※1 換気設備による負圧維持については，換気設備のシステム設計にて説明する。

※2 構造強度に係る許容限界，閉じ込め機能維持に係る機能確認済加速度を超えないことを資料4にて説明する。（Ⅲ-2-1-2-2-1 グローブボックスの耐震計算書）

※3 耐震計算の解析モデルの条件（質量），固有周期の設定に関連する構造設計であり，当該設計を踏まえた解析モデルの条件の設定の考え方について資料4にて説明する。

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造

(1) 缶体、窓板部及びステンレспанネル

a. 缶体の詳細構造（缶体の部材並びに溶接及びボルト構造）【主：第10条（3） 関連：第6条27条（3）】

側板（板材、ステンレス） 天板（板材、ステンレス）
溶接箇所
取付座 当板
缶体
外 内
ボルト
ガスケット
C部 缶体接続例
上下に取り付る場合の例
左右に取り付る場合の例
内 外
ガスケット
コーナ板（板材、ステンレス）
柱（角材、ステンレス）
はり（角材、ステンレス）
底板（板材、ステンレス）
本体支持架台
基礎ボルト
A部側面図
A部正面図
B部正面図
タッププレート

○機能維持（構造強度）
 グローブボックス缶体は、支持構造物を含め、剛構造とすることを基本とするが、構造上の制約等により剛構造とすることが困難なグローブボックスが多くあることを踏まえ、固有振動数が建屋の共振領域（建屋の一次固有振動数の2倍以内（JEAG4601参照））から外れるよう材料、形状を考慮した構造とし、要求される荷重等に耐えるよう十分な構造強度を持つように設計する。（6条27条-61-1 構造強度②） ※1※3

○機能維持（構造強度）
 グローブボックスの缶体は、地震時荷重の方向を踏まえ、部材の強軸、弱軸等の向きを考慮した形状となる構造とする。（6条27条-61-1 構造強度④） ※1※2

○漏えいし難い構造
 グローブボックスの缶体は銅板等の板状の部材、柱及びはりで構成し、溶接及びガスケットを介したボルト締結とすることで隙間を塞ぐ構造とし、核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。（10条-3①-2） ※2

○腐食対策
 グローブボックス缶体は、内包する核燃料物質等による腐食を防止するため、ステンレス鋼とする設計とする。（10条-8①）

○機能維持（構造強度）
 グローブボックス缶は、一般的に構造材料として用いられる、JSME S NC1の付録材料図表に示す規格に適合する材料を使用する設計とする。（6条27条-61-1 構造強度⑤） ※1※2

○機能維持（構造強度）
 グローブボックス及び防火シャッタ取付部は、内部に搬送設備等の機器を有し、それら設備のメンテナンス等を行えるように外部からアクセスするための開口部を設けた構造としており、アクセスできるようにするため奥行きに制限があること、窓板部の振動による影響を受けることから剛構造、若しくは固有振動数を建屋の共振領域（建屋の一次固有振動数の2倍以内（JEAG4601参照））を外した設計とすることが困難な設備があることから、設備の振動特性に応じた地震応答解析における応力評価に必要な荷重に耐える構造とするため、以下の設計により荷重に対して十分な強度を確保する設計とする。
 ①ボルトの材質をより強度の高いものに変更する。
 ②ボルト径をより大きいものに変更する。
 ③ボルト本数を増やす。
 ④缶体部（板材、鋼管）の振動を抑えるように支持構造物（耐震サポート等）の追加、荷重に対して十分な材料、断面特性を持つものと選定する。6条27条-61-1 構造強度⑥） ※1※3

※1 構造強度に係る許容限界を超えないことを資料4にて説明する。（Ⅲ-2-1-2-2-1 グローブボックスの耐震計算書）
 ※2 耐震計算の解析モデルの条件（材料特性、断面特性、質量）、固有周期の設定、設計用地震力の設定（減衰定数）に関連する構造設計であり、当該設計を踏まえた解析モデルの条件の設定の考え方について資料4にて説明する。
 ※3 グローブボックスの接続部の考慮として、隣接するグローブボックスとの接続部の考慮については、「(5)伸縮継手（ペローズ）」にて説明する。また、換気設備等の配管・ダクトの接続部については、配管・ダクトにフレキシビリティを持たせ、グローブボックスの相対変位による影響を与えない設計とすることを換気設備の構造設計を代表に説明する。


426 10

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造

(1) 缶体、窓板部及びステンレスパネル

a. 缶体の詳細構造（内装機器の考慮）【主：第10条（4） 関連：第6条27条（4）】

【代表以外の設計説明分類：[機械装置・搬送設備]】



※1 構造強度に係る許容限界を超えないことを資料4にて説明する。（Ⅲ-2-1-2-2-1 グローブボックスの耐震計算書）
 ※2 下位クラス施設が上位クラス施設に波及的影響を及ぼさないことを資料4にて説明する。（Ⅲ-2-2-2-2-1 グローブボックスの耐震計算書）
 ※3 代表以外の設計説明分類として、機械装置・搬送設備の支持構造物（サポートの追加）の構造変更。詳細は「機械装置・搬送設備」の資料3③で示す。（「機械装置・搬送設備」の資料3③は、説明グループ1の機械装置・搬送設備の資料3①②の提出と合わせて提出とする。）
 ※4 耐震計算の解析モデルの条件（寸法、質量）、固有周期の設定に関連する構造設計であり、当該設計を踏まえた解析モデルの条件の設定の考え方に
 ついて資料4にて説明する。

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造

(1) 缶体、窓板部及びステンレスパネル

a. 缶体の詳細構造（差分：容器の落下、転倒防止）【関連：第6条27条（5）】

【代表以外の設計説明分類：[機械装置・搬送設備]】

<差分の考え方>

上位クラス施設のグローブボックス内に設置する下位クラス施設の内装機器は、地震による容器の落下、転倒により上位クラス施設のグローブボックスに波及的影響を及ぼさないよう設計することから、差分として説明する。

【差分：機械装置・搬送設備】

○波及的影響


上位クラス施設のグローブボックス内に設置する搬送装置等は、地震による容器の落下、転倒により上位クラス施設のグローブボックスに波及的影響を及ぼさないよう、以下の装置等を設ける設計とし、地震時においても当該部位等が損傷しない構造とする。

① 容器の搬送に用いる搬送板から容器が落下、転倒しないような高さ、強度を有するピンを設ける。

② 搬送板が搬送設備から落下、転倒しないよう十分な強度を有するガイドを設ける。

③ 容器を把持し搬送する設備から容器が落下しないよう把持部は十分な強度を有する寸法とする。

（6条27条-59 波及的影響①-3）※1



※1 下位クラス施設が上位クラス施設に波及的影響を及ぼさないことを資料4にて説明する。（Ⅲ-2-2-2-2-3 搬送装置の耐震計算書）

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造


(1) 缶体, 窓板部及びステンレスパネル

b. 窓板部及びステンレスパネル部の詳細構造【主：第10条（6） 関連：第6条27条（6）】

○漏えいし難い構造, 負圧維持

MOX燃料加工施設は、加工工程において、非密封の核燃料物質のMOX粉末、ペレット等を取り扱うことから、作業環境中に核燃料物質が飛散又は漏えいを防止するため、グローブボックス内で加工機器、容器等を取り扱う設計とする。グローブボックスは、グローブボックス内に設置する加工機器等による運転、保守を考慮し、操作面にグローブポートを有する視認性を確保したパネル等を缶体にガスケットを介して取り付ける構造とする。また、グローブボックスは負圧維持のための給気口及び排気口、消火に必要となる消火配管等の管台、運転に必要なコネクタ部等を取り付ける構造とする。グローブボックスは、グローブボックス全体の漏れ率を0.25vol%/h以下の核燃料物質等が漏えいし難い構造とし、換気設備により漏れ率を考慮した換気及び負圧を維持することにより密閉性を確保する設計とする。（10条-3①-1, ②-1, ③-1, ④-1, ⑤-1, ⑥-1）※1

⇒窓板部の取付構造に係る漏えいし難い構造についてP14に示す。グローブポートの取付構造に係る漏えいし難い構造についてP15に示す。



○漏えいし難い構造
グローブボックスは、グローブボックス内の視認、操作のために必要な窓板部及びステンレスパネル部を缶体にガスケットを介して取り付ける構造とし、核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。（10条-3②-3）

○機能維持（閉じ込め機能維持）
窓板部、ステンレスパネル部は、強度評価により健全性評価ができない部位であることから、加振試験等により漏れ率が0.25vol%/h以下に維持されることを確認した構造を用いる設計とする。（6条27条-61-1閉じ込め機能維持①）※1※2

⇒窓板部に係る漏えいし難い構造及び閉じ込め機能維持について、P14に窓板部の構造、P15にグローブポート構造を示す。

○漏えいし難い構造
グローブボックスは、内装機器の運転、保守により人による作業が発生する箇所については、視認性を確保した透明なパネルに操作するためのグローブポートを取り付けた窓板部を取り付ける構造とする。それ以外の箇所については、ステンレスパネル部を缶体に取り付ける設計なお、ステンレスパネル部に人による作業が発生する可能性がある箇所については、視認性を確保するための点検窓及びグローブポートを設ける設計とする。（10条-3②-2）

○漏えいし難い構造
グローブボックスのグローブポートは、継ぎ目のないように製作したグローブを取り付け、核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。（10条-3④-2）

○開口部風速維持
グローブボックスのグローブポートは、全て同一の口径の構造とし、グローブポートに取り付くグローブのうち、どのグローブが破損したとしても換気設備による排気により空気流入風速を維持できる設計とする。（10条-4①）

※1 閉じ込め機能維持に係る機能確認済加速度を超えないことを資料4にて説明する。（Ⅲ-2-1-2-2-1 グローブボックスの耐震計算書）
※2 閉じ込め機能維持に係るグローブボックスのパネルの部材変更。詳細は資料3③に示す。

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造

(1) 缶体、窓板部及びステンレスパネル

b. 窓板部及びステンレスパネル部の詳細構造

(a) 窓板部及びステンレスパネル部の缶体との取付構造【主：第10条（7） 関連：第6条27条（7）】



○漏えいし難い構造

グローブボックスは、グローブボックス内の視認、操作のために必要な窓板部及びステンレスパネル部を缶体にガスケットを介して取り付ける構造とし、核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。（10条-3②-3）

○機能維持（閉じ込め機能維持）

窓板部、ステンレスパネル部は、強度評価により健全性評価ができない部位であることから、加振試験等により漏れ率が0.25vol%/h以下に維持されることを確認した構造を用いる設計とする。（6条27条-61-1閉じ込め機能維持①）

※1※2



※1 閉じ込め機能維持に係る機能確認済加速度を超えないことを資料4にて説明する。（Ⅲ-2-1-2-2-1 グローブボックスの耐震計算書）



※2 閉じ込め機能維持に係るグローブボックスのパネルの部材変更。詳細は資料3③に示す。

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造

(1) 缶体、窓板部及びステンレスパネル


b. 窓板部及びステンレスパネル部の詳細構造

(b) 窓板部及びステンレスパネル部のグローブポート等の取付構造【主：第10条（8） 関連：第6条27条（8）】



○開口部風速維持
 グローブボックスのグローブポートは、全て同一の口径の構造とし、グローブポートに取り付くグローブのうち、どのグローブが破損したとしても換気設備による排気により空気流入風速を維持できる設計とする。（10条-4①）

○漏えいし難い構造
 窓板部及びステンレスパネル部に取り付けるグローブポート並びにステンレスパネル部に取り付ける点検窓は、窓板部又はステンレスパネル部とガスケットを介して取り付け構造とし、核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。（10条-3②-4）



○機能維持（閉じ込め機能維持）
 窓板部、ステンレスパネル部は、強度評価により健全性評価ができない部位であることから、加振試験等により漏れ率が0.25vol%/h以下に維持されることを確認した構造を用いる設計とする。（6条27条-61-1閉じ込め機能維持①）※1※2

※1 閉じ込め機能維持に係る機能確認済加速度を超えないことを資料4にて説明する。（Ⅲ-2-1-2-2-1 グローブボックスの耐震計算書）
 ※2 閉じ込め機能維持に係るグローブボックスのパネルの部材変更。詳細は資料3③に示す。

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造

(2) 管台部【主：第10条（9） 関連：第6条27条（9）】

○漏えいし難い構造，負圧維持

MOX燃料加工施設は，加工工程において，非密封の核燃料物質のMOX粉末，ペレット等を取り扱うことから，作業環境中に核燃料物質が飛散又は漏えいを防止するため，グローブボックス内で加工機器，容器等を取り扱う設計とする。グローブボックスは，グローブボックス内に設置する加工機器等による運転，保守を考慮し，操作面にグローブポートを有する視認性を確保したパネル等を缶体にガasketを介して取り付ける構造とする。また，グローブボックスは負圧維持のための給気口及び排気口，消火に必要な消火配管等の管台，運転に必要なコネクタ部等を取り付ける構造とする。グローブボックスは，グローブボックス全体の漏れ率を0.25vol%/h以下の核燃料物質等が漏えいし難い構造とし，換気設備により漏れ率を考慮した換気及び負圧を維持することにより密閉性を確保する設計とする。（10条-3④-1，②-1，③-1，④-1，⑤-1，⑥-1）※1

⇒管台の負圧維持に係る構造及び漏えいし難い構造について，P17に示す。

○漏えいし難い構造

グローブボックスは，負圧を維持するための給気口及び排気口並びにグローブボックス内の消火をするための配管等を接続するための管台部を缶体に溶接にて取り付ける構造とし，取付部から核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。（10条-3⑤-2）

⇒管台の漏えいし難い構造について，P17に示す。


○機能維持（構造強度）

管台部は配管反力に耐えられるよう、接続される配管と同等以上の肉厚を有するよう設計する。なお、管台を支持する缶体（板材）も荷重に耐えるよう十分な構造強度を持つように設計する。（6条27条-61-1 構造強度⑦）※2

○崩壊熱除去

・貯蔵施設のグローブボックスは，換気設備の換気により，崩壊熱を除去するため，給気口及び排気口を設け，崩壊熱によりグローブボックスの許容温度を超えないよう設計する。（17条-21①-1）

⇒崩壊熱除去に係る給気口及び排気口の設計について，P17に示す。



※1 換気設備による負圧維持については，換気設備のシステム設計にて説明する。


※2 配管及びダクトに係るフレキシビリティを持たせた設計方針等については，換気設備の構造設計にて説明する。

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造

(2) 管台部

a. 管台部の詳細構造

(a) 給気口, 排気口等の管台部の缶体との取付構造【主：第10条（10） 関連：第6条27条（10）】



グローブボックス缶体との溶接箇所：○部

○負圧維持

給気口及び排気口は、グローブボックス内での粉末等の核燃料物質の舞い上がりを防止するため、グローブボックスの上部に取り付け、グローブボックスの換気システムとしての上流、下流を考慮して、給気口及び排気口を設置する。(10条-3⑤-4) ※1

○負圧維持




給気口及び排気口は、必要風量から設定した口径の配管、ダクトが接続できる口径を有した設計とする。(10条-3⑤-3) ※2

○漏えいし難い構造

グローブボックスは、負圧を維持するための給気口及び排気口並びにグローブボックス内の消火をするための配管等を接続するための管台部を缶体に溶接にて取り付ける構造とし、取付部から核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。(10条-3⑤-2)

○機能維持（構造強度）

管台部は配管反力に耐えられるよう、接続される配管と同等以上の肉厚を有するよう設計する。なお、管台を支持する缶体（板材）も荷重に耐えるよう十分な構造強度を持つように設計する。(6条27条-61-1 構造強度⑦) ※3




※1 換気設備による負圧維持については、換気設備のシステム設計にて説明する。
 ※2 必要風量から設定したダクトの口径の設定の考え方については、換気設備の構造設計にて説明する。
 ※3 配管及びダクトに係るフレキシビリティを持たせた設計方針等については、換気設備の構造設計にて説明する。

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造

(3) 搬出入口【主：第10条（11） 関連：第6条27条（11）】

○漏えいし難い構造， 負圧維持
MOX燃料加工施設は，加工工程において，非密封の核燃料物質のMOX粉末，ペレット等を取り扱うことから，作業環境中に核燃料物質が飛散又は漏えいを防止するため，グローブボックス内で加工機器，容器等を取り扱う設計とする。グローブボックスは，グローブボックス内に設置する加工機器等による運転，保守を考慮し，操作面にグローブポートを有する視認性を確保したパネル等を缶体にガスケットを介して取り付ける構造とする。また，グローブボックスは負圧維持のための給気口及び排気口，消火に必要となる消防配管等の管台，運転に必要なコネクタ部等を取り付ける構造とする。グローブボックスは，グローブボックス全体の漏れ率を0.25vol%/h以下の核燃料物質等が漏えいし難い構造とし，換気設備により漏れ率を考慮した換気及び負圧を維持することにより密閉性を確保する設計とする。（10条-3①-1，②-1，③-1，④-1，⑤-1，⑥-1）※1

⇒搬出入口の漏えいし難い構造について，P19に搬出入口（小）の構造を示す。P20搬出入口（大）の構造を示す。



○漏えいし難い構造
グローブボックスは，物品の搬出入を行うための搬出入口を缶体にガスケットを介して取り付ける構造とし，取付部から核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。なお，搬出入口（大）については，溶接にて缶体と接続する構造とする。（10条-3①-6，③-2）

○機能維持（閉じ込め機能維持）
搬出入口は，強度評価により健全性評価ができない部位であることから，加振試験等により漏れ率が0.25vol%/h以下に維持されることを確認した構造を用いる設計とする。（6条27条-61-1閉じ込め機能維持①）※2


⇒搬出入口に係る漏えいし難い構造及び閉じ込め機能維持について，P19，20に示す。

※1 換気設備による負圧維持については，換気設備のシステム設計にて説明する。
※2 閉じ込め機能維持に係る機能確認済加速度を超えないことを資料4にて説明する。（Ⅲ-2-1-2-2-1 グローブボックスの耐震計算書）

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造

(3) 搬出入口

a. 搬出入口 (小) の詳細構造 【主：第10条 (12) 関連：第6条27条 (12)】




※1 閉じ込め機能維持に係る機能確認済加速度を超えないことを資料4にて説明する。(Ⅲ-2-1-2-2-1 グローブボックスの耐震計算書)

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造

(3) 搬出入口

b. 搬出入口（大）の詳細構造【主：第10条（13） 関連：第6条27条（13）】



グローブボックス缶体との溶接箇所：○部


※1 閉じ込め機能維持に係る機能確認済加速度を超えないことを資料4にて説明する。（Ⅲ-2-1-2-2-1 グローブボックスの耐震計算書）

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造

(4) コネクタ部及び磁性流体シール【主：第10条（14） 関連：第6条27条（14）】

○漏えいし難い構造， 負圧維持
MOX燃料加工施設は，加工工程において，非密封の核燃料物質のMOX粉末，ペレット等を取り扱うことから，作業環境中に核燃料物質が飛散又は漏えいを防止するため，グローブボックス内で加工機器，容器等を取り扱う設計とする。グローブボックスは，グローブボックス内に設置する加工機器等による運転，保守を考慮し，操作面にグローブポートを有する視認性を確保したパネル等を缶体にガスケットを介して取り付ける構造とする。また，グローブボックスは負圧維持のための給気口及び排気口，消火に必要となる消火配管等の管台，運転に必要となるコネクタ部等を取り付ける構造とする。グローブボックスは，グローブボックス全体の漏れ率を0.25vol%/h以下の核燃料物質等が漏えいし難い構造とし，換気設備により漏れ率を考慮した換気及び負圧を維持することにより密閉性を確保する設計とする。（10条-3①-1，②-1，③-1，④-1，⑤-1，⑥-1）※1

⇒コネクタ部及び磁性流体シールの漏えいし難い構造について，P22にハーメチックシールタイプの構造を示す。P23に挟み込み型の構造を示す。P24に磁性流体シールの構造を示す。



グローブボックスは，内装する機械装置・搬送設備の運転に必要となるコネクタ部及び磁性流体シールを缶体にガスケットを介して取り付ける構造とし，取付部から核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。（10条-3①-6）

○機能維持（閉じ込め機能維持）
コネクタ部，磁性流体シールは，強度評価により健全性評価ができない部位であることから，加振試験等により漏れ率が0.25vol%/h以下に維持されることを確認した構造を用いる設計とする。（6条27条-61-1閉じ込め機能維持①）※2

⇒コネクタ部に係る漏えいし難い構造及び閉じ込め機能維持について，P22，23に示す。
磁性流体シールに係る漏えいし難い構造及び閉じ込め機能維持について，P24に示す。


※1 換気設備による負圧維持については，換気設備のシステム設計にて説明する。
※2 閉じ込め機能維持に係る機能確認済加速度を超えないことを資料4にて説明する。（Ⅲ-2-1-2-2-1 グローブボックスの耐震計算書）

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造

(4) コネクタ部及び磁性流体シール

a. コネクタ部の詳細構造

(a) コネクタ部（ハーメチックシールタイプ）の詳細構造【主：第10条（15） 関連：第6条27条（15）】



○漏えいし難い構造
 グローブボックスは、内装する機械装置・搬送設備の運転に必要なコネクタ部を缶体にガスケットを介して取り付ける構造とし、取付部から核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。（10条-3 ①-6）

○機能維持（閉じ込め機能維持）
 コネクタ部は、強度評価により健全性評価ができない部位であることから、加振試験等により漏れ率が0.25vol%/h以下に維持されることを確認した構造を用いる設計とする。（6条27条-61-1閉じ込め機能維持①） ※1


※1 閉じ込め機能維持に係る機能確認済加速度を超えないことを資料4にて説明する。（Ⅲ-2-1-2-2-1 グローブボックスの耐震計算書）

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造

(4) コネクタ部及び磁性流体シール

a. コネクタ部の詳細構造

(b) コネクタ部（挟み込み型）の詳細構造【主：第10条（16） 関連：第6条27条（16）】




※1 閉じ込め機能維持に係る機能確認済加速度を超えないことを資料4にて説明する。(Ⅲ-2-1-2-2-1 グローブボックスの耐震計算書)

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造

(4) コネクタ部及び磁性流体シール

b. 磁性流体シールの詳細構造 【主：第10条（17） 関連：第6条27条（17）】



※1 閉じ込め機能維持に係る機能確認済加速度を超えないことを資料4にて説明する。（Ⅲ-2-1-2-2-1 グローブボックスの耐震計算書）

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造

(5) 伸縮継手（ベローズ）【主：第10条（18） 関連：第6条27条（18）】


○漏えいし難い構造， 負圧維持
MOX燃料加工施設は，加工工程において，非密封の核燃料物質のMOX粉末，ペレット等を取り扱うことから，作業環境中に核燃料物質が飛散又は漏えいを防止するため，グローブボックス内で加工機器，容器等を取り扱う設計とする。グローブボックスは，グローブボックス内に設置する加工機器等による運転，保守を考慮し，操作面にグローブポートを有する視認性を確保したパネル等を缶体にガスケットを介して取り付ける構造とする。また，グローブボックスは負圧維持のための給気口及び排気口，消火に必要となる消火配管等の管台，運転に必要なコネクタ部等を取り付ける構造とする。グローブボックスは，グローブボックス全体の漏れ率を0.25vol%/h以下の核燃料物質等が漏えいし難い構造とし，換気設備により漏れ率を考慮した換気及び負圧を維持することにより密閉性を確保する設計とする。（10条-3①-1，②-1，③-1，④-1，⑤-1，⑥-1）※1

⇒伸縮継手の漏えいし難い構造について，P26に示す。

○漏えいし難い構造
グローブボックスは，保守性，製作及び運搬上の制限を考慮した単位で製作し，他のグローブボックスと接続するため，ステンレス鋼製の伸縮継手（ベローズ）を缶体にガスケットを介してボルト締結にて取り付ける構造とし，取付部から核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。（10条-3①-8）

○構造強度（変位，変形）
グローブボックスの変位により隣接グローブボックス間に設置される伸縮継手（ベローズ）において許容される変位を超えないよう，グローブボックスは，構造強度を確保する若しくは振れ止めのための天井又は壁からの支持構造物により，地震時の変位を制限する構造とする。（6条27条-61-1変位変形①）※2

⇒グローブボックスの変位変形を考慮した設計については，伸縮継手の漏えいし難い構造と合わせてP26に示す。




※1 換気設備による負圧維持については，換気設備のシステム設計にて説明する。

※2 地震時に各グローブボックスに生じる変位が，許容変位以内であることを資料4にて説明する。（Ⅲ-2-1-2-2-1 グローブボックスの耐震計算書に今後反映）

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造

(5) 伸縮継手（ベローズ）

a. 伸縮継手（ベローズ）の詳細構造【主：第10条（19） 関連：第6条27条（19）】



※1 地震時に各グローブボックスに生じる変位が、許容変位以内であることを資料4にて説明する。（Ⅲ-2-1-2-2-1 グローブボックスの耐震計算書に今後反映）42

※2 下位クラス施設が上位クラス施設に波及的影響を及ぼさないことを資料4にて説明する。（第2回設工認申請に対象なし）

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造

(6) 防火シャッター取付部及び分析装置接続部【主：第10条（20） 関連：第6条27条（20）】

○漏えいし難い構造，負圧維持
 MOX燃料加工施設は，加工工程において，非密封の核燃料物質のMOX粉末，ペレット等を取り扱うことから，作業環境中に核燃料物質が飛散又は漏えいを防止するため，グローブボックス内で加工機器，容器等を取り扱う設計とする。グローブボックスは，グローブボックス内に設置する加工機器等による運転，保守を考慮し，操作面にグローブポートを有する視認性を確保したパネル等を缶体にガスケットを介して取り付ける構造とする。また，グローブボックスは負圧維持のための給気口及び排気口，消火に必要となる消火配管等の管台，運転に必要なコネクタ部等を取り付ける構造とする。グローブボックスは，グローブボックス全体の漏れ率を0.25vol%/h以下の核燃料物質等が漏えいし難い構造とし，換気設備により漏れ率を考慮した換気及び負圧を維持することにより密閉性を確保する設計とする。（10条-3①-1，②-1，③-1，④-1，⑤-1，⑥-1）※1

⇒防火シャッター取付部の漏えいし難い構造について，P28に防火シャッター取付部の構造，P29に駆動部の構造及び磁性流体シールの取付構造，P30に防火シャッターの落下防止に係る構造，P31にメンテナンスポートの取付構造を示す。分析装置接続部の漏えいし難い構造についてP32に示す。

○負圧維持
 グローブボックスは，各部位が取り付けられた状態において，グローブボックス全体の漏れ率が0.25vol%/h以下の核燃料物質等が漏えいし難い構造となる設計とし，換気設備により漏れ率を考慮した換気及び負圧を維持することにより密閉性を確保する設計とする。（10条-3①-3，⑥-2）※1

○漏えいし難い構造
 防火シャッター取付部は，ステンレス製の銅板等の板状の部材で構成し，溶接及びガスケットを介したボルト締結により加工された構造とし，核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。（10条-3①-11）


○機能維持（構造強度）
 グローブボックスの防火シャッター取付部及び支持構造物は，主要部材が銅板等の板状の部材，柱及びはりから構成されており，JEAG4601の支持構造（架構造）に該当することから，許容限界として支持構造物の許容限界を適用し，要求される耐震重要度に応じた設計用地震力に対して閉じ込め機能として核燃料物質等が漏えいし難い構造を維持するために必要な構造強度を有する設計とする。（6条27条-61-1 構造強度①）※2

○機能維持（閉じ込め機能維持）
 防火シャッター取付部及び支持構造物は，構造強度により健全性評価ができない部位の閉じ込め機能を維持するため，必要に応じて機器の耐震補強，耐震サポートを設け，当該部位の加速度が低減するように設計する。（6条27条-61-1 閉じ込め機能維持②）※2

○機能維持（閉じ込め機能維持）
 防火シャッター取付部のメンテナンスポート及び磁性流体シールは，強度評価により健全性評価ができない部位であることから，加振試験等により漏れ率が0.25vol%/h以下に維持されることを確認した構造を用いる設計とする。（6条27条-61-1閉じ込め機能維持①）※2

⇒構造強度を確保するための構造，加速度低減に係る缶体の構造，閉じ込め機能維持に係る構造については，防火シャッター取付部の漏えいし難い構造と合わせてP28からP31に示す。

○漏えいし難い構造
 缶体，防火シャッター取付部及び分析装置取付部は，ガスケットを介してボルトで接続する構造とし，接続部から核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。（10条-3①-10）



※1 換気設備による負圧維持については，換気設備のシステム設計にて説明する。

※2 構造強度に係る許容限界，閉じ込め機能維持に係る機能確認済加速度を超えないことを資料4にて説明する。

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造

(6) 防火シャッタ取付部及び分析装置接続部

a. 防火シャッタ取付部の詳細構造

(a) 防火シャッタ取付部（ケーシング）の詳細構造【主：第10条（21） 関連：第6条27条（21）】

○機能維持（構造強度）

防火シャッタ取付部は、地震時荷重の方向を踏まえ、部材の強軸、弱軸等の向きを考慮した形状となる構造とする。（6条27条-61-1 構造強度④） ※1※2

○機能維持（構造強度）

防火シャッタ取付部は、一般的に構造材料として用いられる、JSME S NC1の付録材料図表に示す規格に適合する材料を使用する設計とする。（6条27条-61-1 構造強度⑤） ※1※2

○漏えいし難い構造

防火シャッタ取付部は、ステンレス製の胴板等の板状の部材で構成し、溶接及びガスケットを介したボルト締結により加工された構造とし、核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。（10条-3①-11） ※2

○漏えいし難い構造

缶体、防火シャッタ取付部及び分析装置取付部は、ガスケットを介してボルトで接続する構造とし、接続部から核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。（10条-3①-10）

○機能維持（構造強度）

グローブボックスの防火シャッタ取付部は、支持構造物を含め、剛構造とすることを基本とするが、構造上の制約等により剛構造とすることが困難なグローブボックスが多くあることを踏まえ、固有振動数が建屋の共振領域（建屋の一次固有振動数の2倍以内（JEAG4601参照））から外れるよう材料、形状を考慮した構造とし、要求される荷重等に耐えるよう十分な構造強度を持つように設計する。また、内部に設置する機器の影響を考慮し、発生する荷重等に耐えるよう十分な構造強度を持つように設計する。（6条27条-61-1 構造強度②） ※1

○腐食対策

グローブボックス缶体は、内包する核燃料物質等による腐食を防止するため、ステンレス鋼とする設計とする。（10条-8①）


○機能維持（閉じ込め機能維持）

防火シャッタ取付部及び支持構造物は、構造強度により健全性評価ができない部位の閉じ込め機能を維持するため、必要に応じて機器の耐震補強、耐震サポートを設け、当該部位の加速度が低減するように設計する。（6条27条-61-1 閉じ込め機能維持②） ※1 ※2

⇒加速度低減に係る缶体の構造のうち、耐震サポートについては、1.(7)支持構造物にて説明する。また耐震補強については、構造強度を確保するための構造の設計方針に基づき設計する。

○機能維持（構造強度）

グローブボックス及び防火シャッタ取付部は、内部に搬送設備等の機器を有し、それら設備のメンテナンス等を行えるように外部からアクセスするための開口部を設けた構造としており、アクセスできるようにするため奥行きに制限があること、窓板部の振動による影響を受けることから剛構造、若しくは固有振動数を建屋の共振領域（建屋の一次固有振動数の2倍以内（JEAG4601参照））を外した設計とすることが困難な設備があることから、設備の振動特性に応じた地震応答解析における応力評価に必要な荷重に耐える構造とするため、以下の設計により荷重に対して十分な強度を確保する設計とする。①ボルトの材質をより強度の高いものに変更する。②ボルト径をより大きいものに変更する。③ボルト本数を増やす。④缶体部（板材、鋼管）の振動を抑えるように支持構造物（耐震サポート等）の追加、荷重に対して十分な材料、断面特性を持つものと選定する。6条27条-61-1 構造強度⑥） ※1※3



※1 構造強度に係る許容限界，閉じ込め機能維持に係る機能確認済加速度を超えないことを資料4にて説明する。（Ⅲ-2-1-2-2-1 グローブボックスの耐震計算書）

※2 耐震計算の解析モデルの条件（材料特性，断面特性，質量），固有周期の設定，設計用地震力の設定（減衰定数）に関連する構造設計であり，当該設計を踏まえた解析モデルの条件の設定の考え方について資料4にて説明する。

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造

(6) 防火シャッター取付部及び分析装置接続部


a. 防火シャッター取付部の詳細構造

(b) 防火シャッター取付部の磁性流体シールの取付構造 (防火シャッターの設置, 駆動及び漏えいし難い構造)

【主：第10条 (22) 関連：第6条27条 (22)】

○漏えいし難い構造, 内装機器の考慮 (防火シャッターの設置)
防火シャッター取付部は, 防火シャッターを内部に設置できる構造とし運転に必要な磁性流体シールをガスケットを介して取り付ける構造とし, 取付部から核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。(10条-3①-12)

○機能維持 (閉じ込め機能維持)
窓板部 (グローブポート含む), ステンレパネル部, 搬出入口, コネクタ部, 防火シャッター取付部のメンテナサポート及び磁性流体シールは, 強度評価により健全性評価ができない部位であることから, 加振試験等により漏れ率が0.25vol%/h以下に維持されることを確認した構造を用いる設計とする。(6条27条-61-1閉じ込め機能維持①) ※1



○漏えいし難い構造, 内装機器の考慮 (防火シャッターの設置)
防火シャッターは, グローブボックス外に設置する駆動モータの回転により, 磁性流体シール部の軸部を介して, 駆動アームを駆動させ, 防火シャッターを開閉させる構造とする。(10条-3①-13) ※2

※1 閉じ込め機能維持に係る機能確認済加速度を超えないことを資料4にて説明する。(Ⅲ-2-1-2-2-1 グローブボックスの耐震計算書)

※2 防火シャッターはスライド式のほか, ハッチ式があるが, ハッチ式は第3回申請対象であることから, 第3回申請にて説明する。


1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造
 (6) 防火シャッタ取付部及び分析装置接続部

a. 防火シャッタ取付部の詳細構造



(b) 防火シャッタ取付部の磁性流体シールの取付構造 (防火シャッタの落下防止) 【主：第10条 (23) 関連：第6条27条 (23)】

○漏えいし難い構造, 内装機器の考慮 (防火シャッタの設置)
 防火シャッタは, 落下, 転倒を防止するため, 開時及び閉時に浮き上がり防止フック, 振れ止めローラ, ロック機構により固定する設計とする。(10条-3①-14) ※1

○波及的影響
 下位クラス施設は, 上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性がある位置に設置する場合には, 上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して, 下位クラス施設の損傷モードに応じて評価対象部位を選定し, 損傷, 転倒及び落下に至らないような構造強度を有する設計とする。(6条27条-90①) ※2



シャッタ部に取り付けるフレームの開口にロック機構を挿入し固定する。



※1 火災防護設備 (防火シャッタ) を含めた, グローブボックス貫通部の3時間耐火性能について, 説明グループ2の火災防護設備 (シャッタ) の構造設計にて説明する。

※2 防火シャッタの設置に係る構造設計は, 「1.(1)a. 缶体の詳細構造 (内装機器の考慮)」及び「1.(7)a. 支持構造物の構造 (差分: 移動式設備の落下防止)」に示す設計方針と同じであることから, グローブボックスの差分として説明する機械装置・搬送設備で説明する。

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造

(6) 防火シャッタ取付部及び分析装置接続部


a. 防火シャッタ取付部の詳細構造

(c) 防火シャッタ取付部のメンテナンスポートの取付構造 【主：第10条（24） 関連：第6条27条（24）】

○漏えいし難い構造，内装機器の考慮（防火シャッタの設置）
 防火シャッタ取付部は，防火シャッタを内部に設置できる構造とし，防火シャッタをメンテナンスするためのメンテナンスポートをガスケットを介して取り付ける構造とし，取付部から核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。（10条-3①-12）


○漏えいし難い構造
 メンテナンスポートの開閉部は，閉止蓋が取り付けられる構造とし，閉止蓋に取り付くガスケットを介してメンテナンスポートと密着することにより密閉する構造とする。また，閉止蓋の開閉時の汚染拡大防止の観点で，メンテナンスポートにビニルバッグを取り付けられる構造とする。（10条-3①-15，③-4）

○機能維持（閉じ込め機能維持）
 窓板部（グローブポート含む），ステンレスパネル部，搬出入口，コネクタ部，防火シャッタ取付部のメンテナンスポート及び磁性流体シールは，強度評価により健全性評価ができない部位であることから，加振試験等により漏れ率が0.25vol%/h以下に維持されることを確認した構造を用いる設計とする。（6条27条-61-1閉じ込め機能維持①） ※1



※1 閉じ込め機能維持に係る機能確認済加速度を超えないことを資料4にて説明する。（Ⅲ-2-1-2-2-1 グローブボックスの耐震計算書）


1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造
(6) 防火シャッター取付部及び分析装置接続部
b. 分析装置取付部の詳細構造【主：第10条（25）】



1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造

(7) 支持構造物

a. 支持構造物の構造（支持構造物の形状，材料） 【関連：第6条27条（25）】



※1 耐震計算の解析モデルの条件（材料特性，断面特性，質量，拘束条件），固有周期の設定に関連する構造設計であり，当該設計を踏まえた解析モデルの条件の設定の考え方について資料4にて説明する。

※2 支持構造物の構造変更に伴う断面特性の変更及び質量の変更。詳細は資料3③に示す。


※3 支持構造物の取付ボルトのボルトピッチの変更。詳細は資料3③に示す。

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造

(7) 支持構造物

a. 支持構造物の構造（本体支持架台の構造）

【関連：第6条27条（26）】



○支持構造物
グローブボックスは、缶体及び防火シャッタ取付部を支持するための支持構造物を設け、必要に応じて床、壁又は天井から耐震サポートで支持する。また、各構成部材は、ボルト又は溶接で固定する構造とする。グローブボックスは、作業性を考慮し、原則本体支持架台を床置きとし、本体支持架台は床面から支持する構造とする。操作性やグローブボックス間の核燃料物質の搬送等の観点より、脚を設ける場合や、グローブボックスを壁又は天井付近に設置する場合、脚部、耐震サポートを介して床、壁又は天井に支持する構造とする。（6条27条-59 支持構造物⑤） ※1

450


※1 耐震計算の解析モデルの条件（拘束条件）の設定に関連する構造設計であり、当該設計を踏まえた解析モデルの条件の設定の考え方について資料4にて説明する。

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造


(7) 支持構造物

a. 支持構造物の構造（脚部，耐震サポートの構造）

【関連：第6条27条（27）】



基礎ボルト（4本以上で結合されている箇所为例）



○支持構造物

グローブボックスは、缶体及び防火シャット取付部を支持するための支持構造物を設け、必要に応じて床、壁又は天井から耐震サポートで支持する。また、各構成部材は、ボルト又は溶接で固定する構造とする。グローブボックスは、作業性を考慮し、原則本体支持架台を床置きとし、本体支持架台は床面から支持する構造とする。操作性やグローブボックス間の核燃料物質の搬送等の観点より、脚を設ける場合や、グローブボックスを壁又は天井付近に設置する場合、脚部、耐震サポートを介して床、壁又は天井に支持する構造とする。（6条27条-59 支持構造物⑤）※1


※1 耐震計算の解析モデルの条件（拘束条件）の設定に関連する構造設計であり、当該設計を踏まえた解析モデルの条件の設定の考え方について資料4にて説明する。

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造


(7) 支持構造物

a. 支持構造物の構造（基礎及び埋込金物の構造）


【関連：第6条27条（28）】



○基礎
 機器の基礎は、機器の支持構造物から加わる自重及び地震荷重に対し、有効な支持機能を有するよう設計する。グローブボックスの機器の支持構造物は、建屋の床壁あるいは天井を基礎として設置される。したがって建屋設計に際しては、これら機器からの荷重を十分考慮した堅固な鉄筋コンクリート造とする。グローブボックスの基礎は主にあらかじめ床壁あるいは天井の鉄筋コンクリート造に埋込金物を埋め込み、支持構造物を溶接あるいはボルトにより固定する。（6条27条-59 基礎①）



○埋込金物
 機器の埋込金物（基礎ボルト型式（スリーブ付）及び基礎ボルト型式（スリーブ無し））は、基礎ボルトに対する荷重が、せん断荷重、さらに、転倒モーメントの大きな場合は引張荷重が許容応力以下であるよう埋め込み深さ、ボルト径、ボルト本数を確保する設計とする。なお、埋込深さは、JSMEに規定される温度40℃における許容応力より求まるボルトの限界引き抜き力に対して、コンクリート設計基準強度及びせん断力算定断面積による引き抜き耐力が上回るように設定することで、コンクリートが基礎ボルトに対して十分な余裕を持つように設計する。（6条27条-59 埋込金物①）




○埋込金物
 基礎ボルトは、上記の通り機器に生じる荷重に応じて材質、径、本数、配置を設定する。さらに、コンクリートが基礎ボルトに対して十分な余裕を持つように、基礎台と基礎ボルト間の寸法や、隣り合う基礎ボルトとの位置関係による有効投影面積への影響を考慮した上で、埋め込み深さを設定する。（6条27条-59 埋込金物②）

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造


(7) 支持構造物

a. 支持構造物の構造（基礎及び埋込金物の構造） 【関連：第6条27条（29）】



○埋込金物

基礎台部に基礎ボルトを設置する場合は、基礎ボルトが基礎台鉄筋の内側に収まり、且つ鉄筋のコンクリートかぶり必要厚さが確保できるよう設計することを考慮に入れ、原則として基礎ボルトの中心から基礎台の外面までの寸法が150mm以上の配置となるように設計する。（6条27条-59 埋込金物③）



○埋込金物

コンクリート打設後の場合は、後打ちアンカを採用することとし、使用場所の環境温度及び機器の振動を考慮しケミカルアンカ又はメカニカルアンカを採用する。なお、後打アンカの設計は、JEAG4601・補-1984又は「各種合成構造設計指針・同解説」((社)日本建築学会、2010改定)に基づき設計する。（6条27条-59 埋込金物④）

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造


(7) 支持構造物

a. 支持構造物の構造（差分：移動式設備の落下防止） 【関連：第6条27条（30）】

【代表以外の設計説明分類：[機械装置・搬送設備]】

<差分の考え方>

グローブボックスは固定式設備であることから、支持構造物の設計方針の差分として、グローブボックス内に設置する移動式設備の支持方針について説明する。



【差分：機械装置・搬送設備】

○支持構造物

移動式設備は、レールから脱落しないようガイドローラ、落下防止のラグ等を取り付け、脱落を防止する設計とする。また、走行方向の移動を踏まえ、固定するための固定装置等を取り付ける設計とする。（6条27条-59 支持構造物⑥）※1

※1 耐震計算の解析モデルの条件（拘束条件）の設定に関連する構造設計であり、当該設計を踏まえた解析モデルの条件の設定の考え方について資料4にて説明する。


2. オープンポートボックスの閉じ込めに係る構造【主：10条（26）】

○開口部風速維持

原料ウラン粉末の開梱やMOX燃料棒の汚染検査等を行うために、非密封のウランを取り扱う設備、挿入溶接後のMOX燃料棒の汚染検査を行う設備・機器等をオープンポートボックスに収納する設計とし、開口部から空気を流入することで、核燃料物質等が外部へ飛散することを防止する設計とする。
(10条-3⑦-1)※1※2


○腐食対策

オープンポートボックス缶体は、内包する核燃料物質等による腐食を防止するため、ステンレス鋼とする設計とする。
(10条-8②)




○開口部風速維持

オープンポートボックスは、通常運転時の作業に必要な開口部を有する構造とする。(10条-3⑦-2)※1※2



スマヤ紙にて燃料棒の汚染検査を行う表面汚染検査機のスマヤ紙の交換のため、2人作業を考慮して、対面同士のポートを合計4箇所開放する。



A-A矢視（OPB内外機器配置）

名称		汚染検査装置 オープンポートボックス (PA0143-B-17700, -27700)	
種類		オープンポートボックス	
臨 界 管 理	核的制限値*4	取扱Pu*質量*5	kg・Pu*
	他の単一ユニットとの相互間隔	mm	300以上
	設置する室の壁・天井までの距離	mm	300以上
	単一ユニット相互間の壁厚さ	mm	305以上
開口部風速*3		m/s	0.5以上
主 要 寸 法	たて	mm	5000*1
	横	mm	1000*1
	高さ	mm	1500*1
主 要 材 料	本体	-	SUS304, SUS304TP
	窓板部	-	ポリカーボネート樹脂
個数		-	2
系統名(ライン名)		-	-
取 付 箇 所	設置床	-	燃料棒加工第1室 T.M.S.L.43.20m
	溢水防護上の区画番号	-	-*2
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	-	-*2

注記 *1：公称値を示す。
*2：本機器は、溢水防護対象ではないため「-」とする。
*3：内装機器である汚染検査装置のスマヤ紙の交換作業、搬送ローラの清掃作業及び内装機器の保守作業によりポートを開放して作業をする際は、面風速0.5m/sを確保するため、開放するポートを4個以下に制限する。その運用を保安規定に定めて、管理する。
*4：汚染検査装置Aオープンポートボックスに単一ユニット（スタック供給・挿入溶接ユニットA）、汚染検査装置Bオープンポートボックスに単一ユニット（スタック供給・挿入溶接ユニットB）を設定する。
*5：Pu*は、プルトニウム-239、プルトニウム-241及びウラン-235の総称とし、kg・Pu*は、その合計質量とする。

○開口部風速維持（運用）

オープンポートボックスは、開口部風速を維持するため、通常運転時の作業に必要な開放ポート数以下となるよう、ポートの開放を制限する運用とする。(10条-3⑧)※1※2

※1 各オープンポートボックスの具体的な開口部の制限については、補足説明資料「閉込02 オープンポートボックス等の開口部について」にて、説明する。
※2 換気設備による開口部風速維持については、説明グループ1の換気設備のシステム設計にて説明する。


3. フードの閉じ込めに係る構造【主：10条（27）】

○開口部風速維持

放射性廃棄物のサンプリング試料及び作業環境の放射線管理用試料の放射能測定並びに汚染のおそれのある物品の汚染検査を行うためにフードを設ける設計とし、開口部から空気を流入することで、核燃料物質等が外部へ飛散することを防止する設計とする。(10条-3⑨-1)※1※2

○腐食対策

フードは、内包する核燃料物質等による腐食を防止するため、内装部分をステンレス鋼とする設計とする。(10条-8③)



開口窓

○開口部風速維持
・フードは、金属製の箱形で開口窓にて開口高さを調整できる構造とする。(10条-3⑨-2) ※1※2

○開口部風速維持
フードは、開口部風速を維持するため、開口部面積を制限するためのストップを開口窓に設け、開口高さを制限する運用とする。(10条-3⑩) ※1※2

名称	フード (PA0165-B-01701, -01702)		
種類	—		
開口部風速*3	m/s	0.5以上	
主要寸法	たて	mm	1200*1
	横	mm	750*1
	高さ	mm	2400*1
主要材料	本体	—	鋼材
	個数	—	2
取付箇所	系統名(ライン名)	—	—
	設置床	—	分析第1室, 分析第2室 T. M. S. L. 43. 20m
	溢水防護上の区画番号	—	—*2
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—	—*2

注記 *1：公称値を示す。


*2：本機器は、浴水防護対象ではないため「—」とする。

*3：汚染の発生のおそれのある物品である輸送容器の内容器（高さ300mm以下）から取り出す標準試料が入ったビニルバッグ梱包物の汚染検査を行う際は、開口部風速0.5m/s以上を確保するため、開口部高さを300mm以下に制限する。その運用を保安規定に定めて、管理する。

※1 各フードの具体的な開口部の制限については、補足説明資料「閉込02 オープンポートボックス等の開口部について」にて、説明する。

※2 換気設備による開口部風速維持については、説明グループ1の換気設備のシステム設計にて説明する。


4. グローブボックス及びオープンポートボックスの漏えい液受皿の構造 【主：10条（28）】



※1 グローブボックス及びオープンポートボックスの漏えい液受皿で想定する漏えい液量を漏えい液受皿で受けられることを資料4にて説明する。（「V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書」）

※2 液体状の放射性物質等の漏えい検知については、警報設備等のシステム設計にて説明する。（警報設備等のシステム設計の資料3①②は、説明グループ4において提出する。）

5. 粉末を取り扱うグローブボックスの容器落下等により閉じ込め機能を損なわない設計 【主：10条（29）】



- ※1 グローブボックス内外におけるクレーン等の重量物の落下，転倒，逸走防止に係る設計については，グローブボックス（オープンポートボックス，フードを含む）の14条（内部発生飛散物）に係る配置設計にて説明する。
- ※2 グローブボックス内の機械装置・搬送設備における容器の落下，転倒，逸走防止に係る設計については，機械装置・搬送設備の16条（搬送装置）に係る構造設計にて説明する。
- ※3 MOX粉末を取り扱うグローブボックスの内装機器における粉末容器の落下，転倒，逸走に対する各設備の設計については，補足説明資料「閉込01 MOX粉末を取り扱うグローブボックスにおける粉末容器の落下及び転倒による破損を防止するための内装機器の設計について」にて説明する。

③ 既認可からの変更点

資料3③ 既認可からの変更点 (1)

既認可からの変更点(1)
【耐震】
基準重要度の見直しに伴い、取付ボルト本数増又はピッチ変更
【6条27条-14①-1, 59寸法①】

<例>スクラップ貯蔵棚グローブボックス-1の場合：
計12本→計18本

既認可からの変更点(1)
【耐震】
基準重要度の見直しに伴い、取付ボルト本数増又はピッチ変更
【6条27条-14①-1, 59寸法①】

<例>スクラップ貯蔵棚グローブボックス-1の場合：
4本/箇所→6本/箇所
200mm×200mm→200mm×230mm

P2	予備	15A	1
P1	消火ガス入口	25A	1
符号	名称	呼び径	個数

管台一覧表

既認可からの変更点(1)
【火災】
予備の管台を消火ガス入口の管台に変更
【11条-128④】

対象：
<例>粉末一時保管装置グローブボックス-6

既認可からの変更点(1)
【耐震】
1.基準値震動の見直しに伴い、サポート部材厚さ増
【6条27条-14①-1】
<例>粉末一時保管装置グローブボックス-2の場合：
L75×75×6→L75×75×9

2.基準値震動の見直しに伴い、サポート構造の変更
【6条27条-14①-1】
<例>粉末一時保管装置グローブボックス-2の場合：
上下2箇所横方向のサポート部材を追加し、中央の横方向を通るサポート部材を削除。
(耐震強度的に補強する構造)

サポート部材の構造変更に伴う断面特性及び質量の変更
【6条27条-59質量①, 78断面特性①】

※埋込金物の設計方針については、変更していない。

既認可からの変更点(1)
【火災】
第23条における補助遮蔽であるため、含鉛メタクリル樹脂の表面にポリカーボネート樹脂で覆う構造に変更

対象：
<例>粉末一時保管装置グローブボックス-2
【11条-76①-1】

既認可からの変更点(1)
【火災】
第23条で期待しない自主的な遮蔽体であったため、含鉛アクリルパネルを削除
【11条-76①-1】


対象：
<例>スクラップ貯蔵棚グローブボックス-1

3	遮蔽体	1式
2	窓板	1式
1	本体	1基
符号	名称	個数

部品表


既認可からの変更点(1)
【火災】【耐震】
アクリルパネルから難燃性材料のポリカーボネート樹脂のパネルに変更
【11条-65①-2】
【6条27条-14①-2, 61閉じ込め機能維持等①-1】

対象：
全てのグローブボックス




既認可からの変更点(1)
【火災】
防火シャッター追加によるシャッター閉止時の給排気バランス維持のため給気口を追加

対象：
<例>焼結ポート受渡装置グローブボックス-1
【11条-111,112④】



既認可からの変更点(1)
【火災】
防火シャッター追加による缶体サイズの変更
【11条-111,112④】

<例>焼結ポート受渡装置グローブボックス-1の場合：
横4845mm→5095mm
また、防火シャッター追加により、壁から支持を取るサポートの一部削除し、防火シャッターを介して缶体を支持する構造に変更したことによる本体の取付ボルト本数減(16本→8本)及び防火シャッター取付ボルト40本追加。



資料3 (3) 換気設備

目次

- (3)－1 換気設備のシステム設計
 - ① 詳細設計展開表
 - ② 詳細説明図
 - ③ 既認可からの変更点【対象なし】

- (3)－2 換気設備の配置設計
 - ① 詳細設計展開表
 - ② 詳細説明図
 - ③ 既認可からの変更点【対象なし】

- (3)－3 換気設備の構造設計
 - ① 詳細設計展開表
 - ② 詳細説明図
 - ③ 既認可からの変更点【対象なし】

資料3 (3) - 1 換気設備のシステム設計

① 詳細設計展開表

① 詳細設計展開表（換気設備のシステム設計）
（説明グループ1）

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計分類	システム設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号	
23条 換気設備	23条-2	換気設備は、気体産生物の産生設備のグローブボックス排気設備、工程室排気設備、建屋排気設備、給気設備及び窒素循環設備で構成する。	一(代表以外の設計説明分類なし)	【V-1-1-2-1 3.12 換気設備】 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (1) 換気設備の系統構成 換気設備は、気体産生物の産生設備のグローブボックス排気設備、工程室排気設備、建屋排気設備、給気設備及び窒素循環設備で構成する。①換気設備の給排気の概略系統図を第3.12.1-1図に示す。 (2) 換気設備に対する要求事項 換気設備には、核燃料物質等の漏えいにより、燃料加工作業内の汚染された空気による放射線曝露のおそれのある事故が発生した場合又は当該作業の発生が阻害される場合に著しい放射線被ばくのリスクを身えないよう、以下の事項が要求されている。 a. グローブボックス等、工程室及び燃料加工作業の負圧維持が可能なこと。 b. 核燃料物質等により汚染された空気の浸透及び漏えいを防止することが可能であること。② 上記要求事項を達成するための詳細設計方針を以降に示す。		システム設計	○換気設備の設備構成 ・換気設備は、グローブボックスにて非密封のMOXを取り扱うことを踏まえ、グローブボックスからの漏えいを防止する観点及びグローブボックス内を排気する観点から、グローブボックスを負圧維持及び排気できるよう、換気するためのグローブボックス排気機、経路形成のためのグローブボックス排気ダクト及びグローブボックス排気機入口手動ダンパ並びに核燃料物質等を捕集するためのグローブボックス排気フィルタ、グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス給気フィルタを有するグローブボックス排気設備を設ける設計とする。①-1、②-1 ・換気設備は、グローブボックスから核燃料物質等が工程室へ、工程室から建屋への漏えいの拡大を防止する観点及び工程室及び建屋を排気する観点から、工程室及び建屋を負圧維持及び排気するため、換気するためのファン工程室排風機及び建屋排風機、経路形成のための工程室排気ダクト及び建屋排気ダクト、核燃料物質等を捕集するための工程室排気フィルタユニット及び建屋排気フィルタユニットを有した工程室排気設備及び建屋排気設備を設け、建屋、工程室、グローブボックスの順に負圧に保てるよう設計する。①-2、②-2 ・換気設備は、グローブボックス排気設備、工程室排気設備、建屋排気設備で処理した排気を放出するために、排気口となる排気筒を設ける設計とする。①-3、②-3 ・換気設備は、グローブボックス排気設備、工程室排気設備、建屋排気設備による排気により、過負圧となることを防止するため、外気を取り入れるための給気設備を設ける設計とする。①-4、②-4 ・換気設備は、生産管理上の観点からMOX粉末を取り扱うグローブボックス等は、品質管理（酸化防止、水分付着防止）のための窒素雰囲気とする必要があり、窒素の使用量を低減しつつ窒素雰囲気を達成するために窒素を循環させる設計とし、循環させるための窒素循環ファン、経路形成のための窒素循環ダクト、循環した窒素を冷却するための窒素循環冷却を有した窒素循環設備を設ける設計とする。①-5、②-5 ○生産管理上の考慮（グローブボックスの窒素雰囲気化） ・生産管理上の品質管理の観点から、以下のグローブボックスは、窒素雰囲気となるよう系統を構成する。①-4 a. MOX粉末の特性を考慮して酸化防止及び水分付着による凝集を防止するため、MOX粉末を取り扱うグローブボックスは、窒素雰囲気とする。 b. 燃料棒への水分の浸入を防止するため、乾燥後のペレットを取り扱うグローブボックスは、窒素雰囲気とする。 c. 分析試料への酸素の流入、酸化、水分付着により分析結果に影響を及ぼすおそれのある分析装置を収容するグローブボックスは、窒素雰囲気とする。 ・MOX粉末を取り扱うグローブボックス及び乾燥後のペレットを取り扱うグローブボックスは、グローブボックスの容積が大きいため、窒素循環により、窒素の使用量を低減しつつ、窒素雰囲気を形成する系統とする。①-5 ・分析設備を収容するグローブボックスは、グローブボックスの容量が小さく、窒素の使用量が少ないことから、供給した窒素を循環させずに全量排気する窒素貫流により窒素雰囲気を形成する系統とする。①-6 ・窒素雰囲気のグローブボックスのうち、空気雰囲気のグローブボックスが隣接し空気雰囲気型グローブボックスから空気が流入することで窒素純度の維持に影響がある場合には、雰囲気との緩衝として窒素貫流により窒素雰囲気を形成する系統とする。①-7 （以降、空気雰囲気のグローブボックスを「空気雰囲気型グローブボックス」、窒素循環のグローブボックスを「窒素循環型グローブボックス」、窒素貫流のグローブボックスを「窒素貫流型グローブボックス」という。）				【資料3② 詳細説明部】 23条(1) ①-1、①-2、①-3、①-4、①-5、②-1、②-2、②-3、②-4、②-5 23条(2) ①-4、①-5、①-6、①-7

① 詳細設計展開表（換気設備のシステム設計）
（説明グループ1）

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計分類	システム設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
23条 換気設備	23条-3	グループボックス等を負圧に維持することで、可燃物質等の漏えいを防止する設計とする。グループボックス排気設備は、オープンポートボックス及びフードの開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。また、グループ1個が破損した場合でもグループポートの開口部における空気流入風速を設定値以上に維持する設計とする。	一（代表以外の設計説明分類なし）	<p>【V-1-1-2-1 3.12 換気設備】 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 a) グループボックス等、オープンポートボックス及びフードの閉じ込め機能の維持に係る設計方針 (a) グループボックス等の負圧維持並びにグループボックス、オープンポートボックス及びフードの空気流入風速の維持</p> <p>通常時において、グループボックス等の負圧維持並びにグループボックス、オープンポートボックス及びフードの開口部風速維持を行うるグループボックス排気設備を設ける設計とする。また、設計基準等においても、グループボックス排気設備により可能な限りグループボックス等の負圧を維持できる設計とする。①</p> <p>グループボックス排気設備は、グループボックスにおける空気雰囲気型、窒素ガス型及び窒素循環型の区分を踏まえ、それぞれで負圧を管理できる設計とする。また、負圧を管理するに当たり、同一区内で管理する単位を取扱い、それぞれの単位で負圧を管理する設計とする。管理単位の境界には、隔離するための気密シヤッタを設け、負圧を管理する設計とする。②</p> <p>空気雰囲気型グループボックスの負圧維持は、グループボックスの給気口から工機室内の空気を吸引し、排気ダクトを介してグループボックス排風機の連続運転によって排気することにより、グループボックス内を負圧に維持する設計とする。③</p> <p>窒素ガス供給設備又は窒素循環設備が故障した場合でも、グループボックス排風機により排気し、グループボックス内を負圧に維持する設計とする。なお、窒素ガス供給設備が故障した場合は当該グループボックスの保守管理に必要な場合は、空気雰囲気型グループボックスと同様の給排気運転により、グループボックス内を空気雰囲気とした上で負圧に維持できる設計とする。④</p> <p>(1)：換気設備のシステム設計の23条-8Dにて展開</p>		システム設計 (No. 3-1)	<p>○グループボックス等の負圧維持 ・適材及び設計基準準拠においてグループボックス等を負圧に維持するため、日本産業規格 (JIS Z 4808) に基づく0.25vol%/hの漏れ率でグループボックス等に流入する空気を排気できる容量を有するグループボックス排風機の連続運転により、排気経路となるグループボックス排気ダクトを介してグループボックス等を排気する設計とする。①-1、②-1 ※2</p> <p>・グループボックス等を負圧に維持するため、ダクト及びフィルタ等の経路の最大圧損以上の静圧を有するグループボックス排風機の連続運転により、グループボックス等を排気する設計とする。①-2、②-2</p> <p>・各グループボックスで要求される風量及び負圧目標値になるよう、風量及び圧損を調整するための調整弁を設ける設計とする。①-3、②-3</p> <p>※1 グループボックスの漏えいし難い構造については、説明G1のグループボックス（オープンポートボックス、フードを含む。）の構造設計にて示す。</p> <p>※2 グループボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備であるスタック乾燥装置の漏えいし難い構造については、説明G3のグループボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備の構造設計にて示す。なお、グループボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備である集結炉及び小規模焼結処理装置は、第3回申請であることから、後次回にて説明する。</p> <p>○グループボックス等の負圧維持（空気雰囲気型グループボックス） 空気雰囲気型グループボックスを負圧に維持するため、グループボックスの漏れ率のほか、グループボックスの給気口から吸引する工程室内の空気を考慮した排気風量を有したグループボックス排風機の連続運転により、排気経路となるグループボックス排気ダクトを介して空気雰囲気型グループボックスを排気する設計とする。③-1</p> <p>○グループボックス等の負圧維持に係る配慮事項（空気雰囲気型グループボックス） 空気雰囲気型グループボックス内の負圧が設定値以上になった場合には、空気雰囲気型グループボックスに供給する空気量を低減するため、グループボックス負圧・温度監視設備にて負圧異常の検知から換気設備への負圧異常信号の発信を行い、負圧異常信号を受信した換気設備にて工程室排風機、建屋排風機及び給気設備の送風機への停止信号を発信することにより、工程室排風機、建屋排風機及び給気設備の送風機を停止する設計とする。③-2 ※1</p> <p>※1 グループボックス負圧・温度監視設備に係る設計については、第3回申請であることから、後次回にて説明する。</p> <p>○グループボックス等の負圧維持（窒素循環型グループボックス） 窒素循環型グループボックスを負圧に維持するため、グループボックスの漏れ率のほか、窒素ガス設備から窒素循環設備に供給される窒素ガス量を排気するために必要となる排気風量を有したグループボックス排風機の連続運転により、排気経路となるグループボックス排気ダクトを介して窒素循環型グループボックスを排気する設計とする。④</p> <p>○グループボックス等の負圧維持に係る配慮事項（窒素循環型グループボックス） ・窒素循環型グループボックス内の気圧の過度な上昇を防止するため、窒素循環設備に供給される窒素ガスの供給流量は、グループボックス排気設備に設置される圧力調整弁の調整の設定及び減圧弁の設置によりグループボックス排気風量に比べ低くなるよう調整する設計とする。⑤-1</p> <p>・窒素循環型グループボックス内の負圧が設定値以上になった場合には、グループボックス負圧・温度監視設備にて負圧異常の検知から換気設備への負圧異常信号の発信を行い、負圧異常信号を受信した換気設備にて窒素循環ファンへの停止信号並びに新鮮窒素供給弁及び圧力調整弁への停止信号を発信することにより、窒素循環ファンの停止並びに新鮮窒素供給弁及び圧力調整弁を停止し、窒素ガスの循環及び供給を停止する設計とする。⑤-1 ※1</p> <p>※1 グループボックス負圧・温度監視設備に係る設計については、第3回申請であることから、後次回にて説明する。</p> <p>・窒素循環型グループボックスにおいて、窒素ガス供給設備若しくは窒素循環設備が故障した場合は当該グループボックスの保守管理に必要な場合は、グループボックス上部にある弁の開放により工程室内の空気を吸引することで、空気雰囲気型グループボックスと同様の給排気運転とし、グループボックス内を空気雰囲気とした上で負圧に維持できる設計とする。このとき、グループボックスからの排気は窒素循環設備で捕集せずにグループボックス排気設備により全量排気されるため、グループボックスの下部にあるバランスタングの吸気量を低減させることでグループボックス排風機の換気風量を通常時と同程度に維持し、グループボックスの負圧を維持できる設計とする。⑤</p>	<p>【グループボックス（オープンポートボックス、フードを含む。）の構造設計】 ・10条-3(負圧維持) ⇒①-③、②-④ ③-3</p> <p>・10条-3(オープンポートボックス開口部風速維持、フード開口部風速維持) ⇒③、④</p> <p>・10条-4(グループボックス負圧破損における開口部風速維持) ⇒④</p>	<p>【資料32 詳細説明図】 23条(3) ①-1、①-2、①-3、①、②、②-1、②-2、②-3 23条(4) ③-2 23条(5) ⑤ ⑤-1、⑤-2、⑤-1、⑤-2 23条(6) ⑤ 23条(7) ⑦ 23条(8) ②-1、②-2、②-3、②-4 23条(9) ⑧-1、⑧-2 23条(10) ⑩-1、⑩-2 23条(11) ⑪-1、⑪-2 23条(12) ⑫-1、⑫-2、⑫、⑫</p>	

① 詳細設計展開表（換気設備のシステム設計）
（説明グループ1）

案文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計分類	システム設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
23条 換気設備	23条-3	グループボックス排気設備は、グループボックス等を負圧に維持することで、燃焼材料物質等の漏えいを防止する設計とする。グループボックス排気設備は、オープンボートボックス及びフードの開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。また、グループ1個が破損した場合でもグループボートの開口部における空気流入風速を設定値以上に維持する設計とする。	ー（代表以外の設計説明分類なし）	<p>空気券閉気型グループボックス（窒素貫流型）の負圧維持は、窒素ガス供給設備から窒素ガスを供給し、排気ダクトを介してグループボックス排気設備の連続運転によって排気することにより、グループボックス内を負圧に維持する設計とする。①</p> <p>窒素ガス供給設備が故障した場合でも、グループボックス排気機により排気し、グループボックス内を負圧に維持する設計とする。</p> <p>なお、窒素ガス供給設備が故障した場合又は当該グループボックスの保守管理に必要な場合は、空気券閉気型グループボックスと同様の排気運転により、グループボックス内を空気券閉気とした上で負圧に維持する設計とする。②</p> <p>空気券閉気型、窒素循環型及び窒素貫流型グループボックスの排気系統の構成については、第3.12.1-1図に示す。</p> <p>上記の窒素券閉気型グループボックスに供給される窒素ガスの供給流量は、開弁時の開度の設定及び減圧弁の設置によりグループボックス排気流量に比べ低くなるよう調整し、グループボックス内の気圧が常に正圧に保たれることとなる設計とする。③</p> <p>また、グループボックス内の気圧が設定値以上になった場合には、窒素ガスの供給を停止できる設計とする。④</p> <p>グループボックス等は、日本産業規格に基づき、漏れ率に応じてグループボックス等の内部へ導入する空気を排気することで負圧に維持する設計とする。⑤</p> <p>グループボックスは、グループ1個が破損した場合でも日本産業規格に基づく放射線物質取扱用グループボックスの要求にあるグループボートの開口部における空気流入風速を0.5m/s以上に維持する設計とする。なお、グループ1個の破損とは、全グループボックスに対する1個の開口部とし、各グループボックスに對して、空気流入風速の確保を行う。⑥</p>	<p>ロ、焼結炉の負圧維持 焼結炉の負圧維持は、水素・アルゴン混合ガス設備から水素・アルゴン混合ガスを供給し、排ガス処理装置の補助排気機の運転によって炉体内部を負圧に維持し、排ガス処理装置の補助排気機からグループボックス内に放出された窒素ガスをグループボックス排気機による連続排気により、負圧を維持する設計とする。⑦</p> <p>（以降の、焼結炉からの排気系統の構成を示している添付図面に關する説明は省略）</p>	<p>システム設計 No.3-1</p>	<p>○グループボックス等の負圧維持（窒素貫流型グループボックス） 窒素貫流型グループボックスを負圧に維持するため、グループボックスの漏れ率のほか、窒素ガス設備から供給される窒素ガスを排気するために必要となる排気流量を有したグループボックス排気機の連続運転により、排気経路となるグループボックス排気ダクトを介して窒素貫流型グループボックスを排気する設計とする。①</p> <p>○グループボックス等の負圧維持に係る配慮事項（窒素貫流型グループボックス） ・窒素貫流型グループボックス内の気圧の過度な上昇を防止するため、窒素貫流型グループボックスに供給される窒素ガスの供給流量は、グループボックス排気設備に設置される圧力調整弁の開度の設定及び減圧弁の設置によりグループボックス排気流量に比べ低くなるよう調整する設計とする。②-2</p> <p>・窒素貫流型グループボックス内の負圧が設定値以上になった場合には、グループボックス負圧・温度監視設備にて負圧異常の検知から換気設備への負圧異常信号の発信を行い、負圧異常信号を受信した換気設備にて新鮮窒素供給弁及び圧力調整弁への閉止信号を発信することにより、新鮮窒素供給弁及び圧力調整弁を閉止し、窒素ガスの供給を停止する設計とする。②-2 ※1</p> <p>※1 グループボックス負圧・温度監視設備に係る設計については、第3回申請であることから、後次回にて説明する。</p> <p>・窒素貫流型グループボックスにおいて、窒素ガス設備が故障した場合又は窒素貫流型グループボックスの保守管理に必要な場合は、グループボックス上流にある弁の開閉により炉体内部の空気を排気することで、空気券閉気型グループボックスと同様の排気運転を行うことにより、窒素貫流型グループボックス内を空気券閉気とした上で負圧に維持できる設計とする。⑦</p>	<p>【グループボックス（オープンボートボックス、フードを含む。）の構造設計】 ・10条-3（負圧維持） ⇒①-⑧、⑨-⑫</p> <p>・10条-3（オープンボートボックス開口部風速維持、フード開口部風速維持） ⇒⑬、⑭</p> <p>・10条-4（グループボックスボート破損における開口部風速維持） ⇒⑮</p>	<p>【資料32 詳細説明図】</p> <p>23条(3) ①-1、①-2、①-3、③、⑤、⑥-1、⑥-2、⑥-3</p> <p>23条(4) ③-2</p> <p>23条(5) ⑤-2、⑤-③、⑤-④、⑤-⑤</p> <p>23条(6) ⑤</p> <p>23条(7) ⑦</p> <p>23条(8) ⑧-1、⑧-2、⑧-3、⑧-4</p> <p>23条(9) ⑨-1、⑨-2</p> <p>23条(10) ⑩-1、⑩-2</p> <p>23条(11) ⑪-1、⑪-2</p> <p>23条(12) ⑫-1、⑫-2、⑫、⑫</p>	

① 詳細設計展開表（換気設備のシステム設計）
（説明グループ1）

案文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書番 詳細設計方針	仕様表記取項目	設計分類	システム設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
23条 換気設備	23条-3	グローブボックス排気設備は、グローブボックス等を負圧に維持することで、可燃物物質等の漏えいを防止する設計とする。グローブボックス排気設備は、オープンポートボックス及びフードの開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。また、グループ1個が破損した場合でもグループポートの開口部における空気流入風速を設定値以上に維持する設計とする。	ー（代表以外の設計説明分類なし）	<p>ハ、 スタック乾燥装置の負圧維持 スタック乾燥装置は、乾燥機内にアルゴンガスを供給する際は、アルゴンガスを確保する上にも、グローブボックス排気機の連続運転によって一部のアルゴンガスをスタック乾燥装置に接続するグローブボックスを介して排気することにより、乾燥機内部を負圧に維持する設計とする。㊸</p> <p>（以降の、スタック乾燥装置からの排気系統の構成を示している添付図面に関する説明は省略）</p> <p>ニ、 小規模焼結処理装置の負圧維持 小規模焼結処理装置の負圧維持は、水素・アルゴン混合ガス設備から水素・アルゴン混合ガスを供給し、小規模焼結炉排気ガス処理装置の補助排気機によって炉体内部を負圧に維持し、小規模焼結炉排気ガス処理装置の補助排気機からグローブボックス内に放出された空気をグローブボックス排気機による連続排気により負圧を維持する設計とする。㊸</p> <p>（以降の、小規模焼結処理装置からの排気系統の構成を示している添付図面に関する説明は省略）</p> <p>ホ、 オープンポートボックスの開口部風速の維持 オープンポートボックスの空気流入風速は、オープンポートボックスの開口部から工場内の空気を吸引し、排気ダクトを介してグローブボックス排気機の連続運転によって排気することにより、開口部の空気流入風速を日本産業規格に基づく設計仕様取扱い用グローブボックスの要求にあるグループポート1個を開放したときの開口部における通過風速を参考に0.5m/s以上に維持する設計とする。また、各オープンポートボックスに対して、空気流入風速の監視を行う。㊸</p> <p>ヘ、 フードの開口部風速の維持 フードの空気流入風速は、フードの開口部から工場内の空気を吸引し、排気ダクトを介してグローブボックス排気機の連続運転によって排気することにより、開口部の空気流入風速を日本産業規格に基づく設計仕様取扱い用グローブボックスの要求にあるグループポート1個を開放したときの開口部における通過風速を参考に0.5m/s以上に維持する設計とする。また、各フードに対して、空気流入風速の監視を行う。㊸</p>	ー	システム設計 (No. 3-1)	<p>○生産管理上の考慮（スタック乾燥装置の雰囲気ガス） 高濃度となった炉内の雰囲気ガスとバレットが化学的に反応することを防止するため、雰囲気ガスには不活性ガスであるアルゴンガスを用いる設計とする。㊸-1</p> <p>○グローブボックス等の負圧維持（スタック乾燥装置） スタック乾燥装置を負圧に維持するため、グローブボックスと同等の漏れ率の構造を有するスタック乾燥装置に対して、グローブボックス排気機の連続運転によって一部のアルゴンガスをスタック乾燥装置に接続するグローブボックスを介して連続排気する設計とする。㊸-2 ※1</p> <p>※1 スタック乾燥装置の漏えいし難い構造に係る設計については、説明Gr3のグローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備の構造設計にて説明する。</p> <p>○生産管理上の考慮（小規模焼結処理装置の雰囲気ガス） 焼結炉と同様な製造条件にて試作試験を実施することができるよう、小規模焼結処理装置には、焼結炉と同様にアルゴンガスに水素を混合したガスを供給できる設計とする。㊸-1</p> <p>○グローブボックス等の負圧維持（小規模焼結処理装置） 小規模焼結処理装置を負圧に維持するため、グローブボックスと同等の漏れ率の構造を有する小規模焼結処理装置に対して、小規模焼結処理装置の排気ガス処理装置を介して、グローブボックス排気機の連続運転により、排気する設計とする。なお、小規模焼結処理装置の起動時は、小規模焼結処理装置に供給されるガスは、小規模焼結炉排気ガス処理装置の補助排気機の運転によって炉体内部からグローブボックス内に排気ガスを放出し、放出された排気ガスをグローブボックス排気機により連続排気する設計とする。㊸-2 ※1</p> <p>※1 小規模焼結処理装置及び小規模焼結炉排気ガス処理装置に係る設計については、第3回申請であることから、後次回にて説明する。</p> <p>○グローブボックスの開口部風速維持 通常時において、グローブボックスのグループ1個が破損した場合のグループポートの開口部、オープンポートボックスの開口部及びフードの開口部からの空気流入風速を維持するため、日本産業規格(JIS Z 4808)に基づく0.5m/sで開口部から流入する空気を排気できる容量を有するグローブボックス排気機の連続運転により、排気経路となるグローブボックス排気ダクトを介してグローブボックス、オープンポートボックス及びフードを排気する設計とする。㊸-1, ㊸, ㊸ ※1</p> <p>※1 グローブボックスのグループポート、オープンポートボックス及びフードの構造については、説明Gr1のグローブボックス（オープンポートボックス、フードを含む。）の構造設計にて示す。</p> <p>○グローブボックスの開口部風速維持に係る配慮事項 窒素循環型グローブボックスの開口部風速を維持するため、グローブボックスのグループ1個の破損に伴うグローブボックス内の負圧異常信号により窒素循環ファンを停止し、バランスタンからの吸気量を低減させることで、グループポート開口部における空気流入風速を0.5m/s以上に維持するために必要な風量をグローブボックス排気機により排気できる設計とする。㊸-2 ※1</p> <p>※1 負圧異常信号はグローブボックス負圧・温度監視設備により検知する設計とし、詳細については、第3回申請のグローブボックス負圧・温度監視設備の申請時に説明する。</p>	<p>【グローブボックス（オープンポートボックス、フードを含む。）の構造設計】 ・10条-3(負圧維持) ⇒㊸-㊸, ㊸-㊸</p> <p>・10条-3(オープンポートボックス開口部風速維持、フード開口部風速維持) ⇒㊸, ㊸</p> <p>・10条-4(グローブボックスポート破損における開口部風速維持) ⇒㊸</p>	<p>【資料32 詳細説明図】</p> <p>23条(3) ①-1, ①-2, ①-3, ③, ⑤, ⑥-1, ⑥-2, ⑥-3</p> <p>23条(4) ③-2</p> <p>23条(5) ⑤-1, ⑤-2, ⑥-1, ⑥-2</p> <p>23条(6) ⑤</p> <p>23条(7) ⑦</p> <p>23条(8) ②-1, ②-2, ②-3, ②-4</p> <p>23条(9) ①-1, ①-2</p> <p>23条(10) ①-1, ①-2</p> <p>23条(11) ①-1, ①-2</p> <p>23条(12) ①-1, ①-2, ⑤, ⑥</p>	

④ 詳細設計展開表（換気設備のシステム設計）
（説明グループ1）

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様書記載項目	設計分類	システム設計	既設可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
23条 換気設備	23条-4	工程室排気設備は、工程室を負圧に維持することで核燃料物質等の漏えいの拡大を防止する設計とする。	一(代表以外の設計説明分類なし)	【V-1-1-2-1 3.12 換気設備】 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 a. 工程室及び燃料加工建屋の閉じ込め機能の維持に係る設計方針 工程室を負圧維持し、給気設備により外気を工程室に供給し、排気ダクトを介して建屋排風機の連続運転によって排気することにより、工程室を負圧に維持する設計とする。①	—	システム設計 (No. 4-1)	○工程室の負圧維持 ・工程室を負圧に維持するため、日本産業規格(JIS A 4702)に定められた気密性の等級(気密等級)に基づき、汚染区分の異なる部屋間に設置される建具からの空気の漏れ量及び給気設備により供給される外気量を排気できる容量を有する工程室排風機の連続運転により排気経路となる外室排気ダクトを介して工程室を排気する設計とする。①-1 ・工程室を負圧に維持するため、ダクト及びフィルタ等の経路の最大圧損以上の静圧を有する工程室排風機の連続運転により、工程室を排気する設計とする。①-2 ・各部屋で要求される風量及び負圧目標値になるよう、風量及び圧損を調整するための調整弁を設ける設計とする。①-3	—	—	【資料3② 詳細説明図】 23条(15) ①-1, ①-2, ①-3
23条 換気設備	23条-5	建屋排気設備は、燃料加工建屋を負圧に維持することで核燃料物質等の漏えいの拡大を防止する設計とする。	一(代表以外の設計説明分類なし)	【V-1-1-2-1 3.12 換気設備】 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 b. 工程室及び燃料加工建屋の閉じ込め機能の維持に係る設計方針 (省略) 燃料加工建屋の負圧維持は、給気設備により外気を燃料加工建屋の管理区域に供給し、排気ダクトを介して建屋排風機の連続運転によって排気することにより、燃料加工建屋を負圧に維持する設計とする。① 貯蔵容器搬送用通道のMOX燃料加工施設境界の扉開放時において、貯蔵容器搬送用通道のMOX燃料加工施設境界の扉及び再処理施設境界の扉の両方が閉止している通常時において、貯蔵容器搬送用通道内を負圧に維持する設計とする。②	—	システム設計 (No. 5-1)	○燃料加工建屋の負圧維持 ・燃料加工建屋を負圧に維持するため、日本産業規格(JIS A 4702)に定められた気密性の等級(気密等級)に基づき、汚染区分の異なる部屋間に設置される建具からの空気の漏れ量及び給気設備により供給される外気量を排気できる容量を有する建屋排風機の連続運転による建屋排気ダクトを介して燃料加工建屋を排気する設計とする。①-1 ・燃料加工建屋を負圧に維持するため、ダクト及びフィルタ等の経路の最大圧損以上の静圧を有する建屋排風機の連続運転により、燃料加工建屋を排気する設計とする。①-2 ・各部屋で要求される風量及び負圧目標値になるよう、風量及び圧損を調整するための調整弁を設ける設計とする。①-3 ○燃料加工建屋の負圧維持に係る配慮事項(貯蔵容器搬送用通道) ・貯蔵容器搬送用通道を負圧に維持するため、貯蔵容器搬送用通道には給気ダクト及び建屋排気ダクトを設け、貯蔵容器搬送用通道のMOX燃料加工施設境界の扉及び再処理施設境界の扉の両方が閉止している通常時並びに貯蔵容器搬送用通道のMOX燃料加工施設境界の扉開放時においては、建屋排気ダクトを介した建屋排風機の連続運転により排気する設計とする。なお、再処理施設境界の扉開放時における負圧維持については、貯蔵容器搬送用通道の給気ダクト及び建屋排気ダクト中のダンパが閉止したことを確認した後、再処理施設境界の扉が開放し、再処理施設にて排気を行う設計とする。②-1 ・貯蔵容器搬送用通道において、MOX燃料加工施設及び再処理施設双方からの同時換気を防止することで適切に負圧管理するため、MOX燃料加工施設の扉開放時には、再処理施設側の扉が閉状態であることを条件とするインターロックを設け、再処理施設側の扉開放時には、MOX燃料加工施設側の扉が閉状態であることを並びに給気ダクト及び建屋排気ダクトのダンパが開であることを条件とするインターロックを設ける設計とする。②-2	—	—	【資料3② 詳細説明図】 23条(16) ①-1, ①-2, ①-3 23条(17) ②-1, ②-2
23条 換気設備	23条-6	建屋排気設備は、貯蔵容器搬送用通道のMOX燃料加工施設境界の扉開放時において、貯蔵容器搬送用通道を負圧に維持する設計とする。	一(代表以外の設計説明分類なし)	—	建屋排気設備による負圧維持に係る設計であるため、23条-5のシステム設計と合わせて示す。					
23条 換気設備	23条-7	給気設備は、燃料加工建屋屋上の外気取入口から外気を取り入れ、取り入れた空気中の塵埃を給気フィルタユニットによって除去した後、必要に応じて温度又は湿度を調整した後、燃料加工建屋の管理区域に供給する設計とする。	一(代表以外の設計説明分類なし)	【V-1-1-2-1 3.12 換気設備】 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 b. 工程室及び燃料加工建屋の閉じ込め機能の維持に係る設計方針 (省略) 給気設備は、燃料加工建屋屋上の外気取入口から外気を取り入れ、取り入れた空気中の塵埃を給気フィルタユニットによって除去した後、必要に応じて温度又は湿度を調整した後、燃料加工建屋の管理区域に供給する設計とする。①	—	システム設計	○給気設備の設置 ・燃料加工建屋外から取り入れた外気を燃料加工建屋内の各部屋へ供給するため、外気を送風するための送風機、燃料加工建屋屋上の外気取入口から取り入れた外気を各部屋に供給できる給気ダクトを有した給気設備を設ける設計とする。また、給気設備は、取り入れた外気中に含まれる塵埃及び塩分を除去するために高性能エアフィルタ及び除菌フィルタを有する給気フィルタユニットを設け、必要に応じて外気の湿度を調整するために、加熱コイル、冷却コイル及び加湿器を有するコイルユニットを設ける設計とする。①	—	—	【資料3② 詳細説明図】 23条(18) ①
23条 換気設備	23条-8	窒素循環設備は、窒素ガス設備から供給された窒素ガスを窒素循環冷却機で冷却し、窒素循環ファン及び窒素循環ダクトで窒素循環型グループボックス(窒素循環型)内を循環させる設計とする。	一(代表以外の設計説明分類なし)	【V-1-1-2-1 3.12 換気設備】 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 (a) グループボックス等の負圧維持並びにグループボックス、オープンポートボックス及びフードの空気流入風速の維持 (省略) 窒素循環型グループボックス(窒素循環型)の負圧維持は、窒素ガス供給設備から窒素ガスを供給し、窒素循環設備によって窒素ガスを循環するとともに、排気ダクトを介して、グループボックス排気機の連続運転によって一部の窒素ガスを排気することにより、グループボックス内を負圧に維持する設計とする。① また、循環する窒素ガスを冷却する設計とする。② (1): 換気設備のシステム設計の23条-3④にて展開	—	システム設計	○窒素循環設備の設置 ・生産管理上の品質管理の観点から、MOX粉末を取り扱うグループボックス及び乾燥後のシレットを取り扱うグループボックスは、窒素の消費量を低減しつつ、窒素雰囲気形成するため、循環させるための窒素循環設備を設ける設計とする。窒素循環設備は、窒素を循環させるために必要な容量を有する窒素循環ファン、窒素循環型グループボックスからの排気を循環させる経路を形成するための窒素循環ダクトを有する設計とする。①-1 ・窒素循環設備は、循環する窒素がグループボックスで内包する核燃料物質等による放射熱及び内装装置の電気負荷による機器発熱を受けて温度上昇するため、窒素の循環経路中には窒素を冷却するための冷却機を設ける設計とする。①-2 ・窒素循環設備は、シャック等の開放、グループボックスの漏れ率から流入する空気により、窒素の純度が低下していくことから、これを防止するために、窒素の循環系統には所定量の新鮮な窒素ガスを窒素ガス設備より供給する設計とする。①-3 ・窒素循環型グループボックスからの排気のうち、窒素循環系統へ循環する窒素とグループボックス排気系統へ排気する窒素の流量バランス調整を行うため、窒素循環系統とグループボックス排気系統の分岐点の近傍には、流量調整可能な手動ダンパを設ける設計とする。①-4	—	—	【資料3② 詳細説明図】 23条(19) ①-1, ①-2, ①-3, ①-4

① 詳細設計展開表（換気設備のシステム設計）
（説明グループ1）

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	部付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計分類	システム設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
22条 換気設備	23条-10	グローブボックス排気設備のグローブボックス排風機は、グローブボックス等の負圧維持及びグローブ破損時の空気流入風速の維持並びにオープンポットボックス及びフードの開口部からの空気流入風速の維持に必要な風量を有する設計とする。	—(代表以外の設計説明分類なし)	<p>【V-1-1-2-1 3.12 換気設備】</p> <p>5.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針</p> <p>(3) 換気設備に係る施設詳細設計方針</p> <p>a. グローブボックス等、オープンポットボックス及びフードの閉じ込め機能の維持に係る設計方針</p> <p>(a) グローブボックス等の負圧維持並びにグローブボックス、オープンポットボックス及びフードの空気流入風速の維持</p> <p>イ. グローブボックスの閉じ込め機能に係る換気風量の設定方針</p> <p>(イ) グローブボックス内部を負圧に維持するために必要な風量について</p> <p>グローブボックスは、日本産機規格に基づき漏れ率を0.25vol%/h以下とする設計として、</p> <p>グローブボックス内部を負圧に維持するためには、最大0.25vol%/hの割合でグローブボックスへ流入する空気を排気する必要がある。</p> <p>負圧維持に必要な風量は次式から求める。①</p> <p>(以降の計算式については省略)</p> <p>(ロ) グローブ1個が破損した場合のグローブポットの開口部における空気流入風速を設定値以上に維持するために必要な風量について</p> <p>グローブボックスの空気流入風速を維持するために必要な換気風量については、グローブポット1箇所が形劣等により開放した状態の必要風量として、日本産機規格に基づいた下式により算出を行う。②</p> <p>(以降の計算式については省略)</p> <p>ロ. 換結器の負圧維持</p> <p>(イ) 換結器を負圧維持するために必要な風量について</p> <p>【3.12.1(3)a.(a)イ.(イ) グローブボックス内部を負圧に維持するために必要な風量について】にて示した式を用いて、以下の条件のもと負圧維持に必要な換気風量を算出する。③</p> <p>(以降の計算式については省略)</p> <p>ハ. スタック乾燥装置の負圧維持</p> <p>(イ) スタック乾燥装置を負圧維持するために必要な風量について</p> <p>【3.12.1(3)a.(a)イ.(イ) グローブボックス内部を負圧に維持するために必要な風量について】にて示した式を用いて、以下の条件のもと負圧維持に必要な換気風量を算出する。④</p> <p>(以降の計算式については省略)</p> <p>ニ. 小規模焼結処理装置の負圧維持</p> <p>(イ) 小規模焼結処理装置を負圧維持するために必要な風量について</p> <p>【3.12.1(3)a.(a)イ.(イ) グローブボックス内部を負圧に維持するために必要な風量について】にて示した式を用いて、以下の条件のもと負圧維持に必要な換気風量を算出する。⑤</p> <p>(以降の計算式については省略)</p> <p>ホ. オープンポットボックスの空気流入風速の維持</p> <p>(イ) オープンポットボックスの空気流入風速を維持するために必要な風量について</p> <p>【3.12.1(3)a.(a)イ.(ロ) グローブ1個が破損した場合のグローブポットの開口部における空気流入風速を設定値以上に維持するために必要な風量について】にて示した式を用いて、以下の条件のもと負圧維持に必要な換気風量を算出する。⑥</p> <p>(以降の計算式については省略)</p> <p>ヘ. フードの空気流入風速の維持</p> <p>(イ) フードの空気流入風速を維持するために必要な風量について</p> <p>【3.12.1(3)a.(a)イ.(ロ) グローブ1個が破損した場合のグローブポットの開口部における空気流入風速を設定値以上に維持するために必要な風量について】にて示した式を用いて、以下の条件のもと負圧維持に必要な換気風量を算出する。⑦</p> <p>(以降の計算式については省略)</p>	システム設計 (No.10-1)	<p>○閉じ込め機能を達成するために必要となる換気風量（グローブボックス）</p> <p>・グローブボックス排気設備のグローブボックス排風機は、グローブボックス等の負圧維持、グローブボックスのグローブ破損時の空気流入風速の維持並びにオープンポットボックス及びフードの開口部からの空気流入風速の維持に必要な風量を上回る排気風量を有する設計とする。①-1、②-1、③-1、④-1、⑤-1、⑥-1、⑦-1</p> <p>・グローブボックス排気設備のグローブボックス排風機は、グローブボックス等の負圧維持及び要求される風量を確保するため、ダクト、フィルタ等の経路圧損以上の静圧を有する設計とする。①-2、②-2、③-2、④-2、⑤-2、⑥-2、⑦-2</p>		<p>【資料3② 詳細説明部】</p> <p>23条(24)</p> <p>①-1、①-2、②-1、②-2、③-1、③-2、④-1、④-2、⑤-1、⑤-2、⑥-1、⑥-2、⑦-1、⑦-2</p> <p>23条(25)</p> <p>①-1、①-2、②-1、②-2、③-1、③-2、④-1、④-2、⑤-1、⑤-2、⑥-1、⑥-2、⑦-1、⑦-2</p>		

① 詳細設計展開表（換気設備のシステム設計）
（説明グループ1）

案文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書番 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計分類	システム設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
23条 換気設備	23条-10	グループボックス排気設備のグループボックス排風機は、グループボックス等の負圧維持及びグループ破損時の空気流入風速の維持並びにオープンポートボックス及びフードの開口部からの空気流入風速の維持に必要な風量を有する設計とする。	—（代表以外の設計説明分類なし）	<p>(b) グループボックス等、オープンポートボックス及びフードの閉じ込め機能を維持するために必要なグループボックス排風機の詳細については「3.12.1(3) a. (a)」で示したとおり、グループボックス内部を負圧に維持するために必要な風量は80.9m³/hであり、グループ1層が破損した場合のグループボックスの開口部における空気流入風速の維持に必要な風量は63.8m³/hである。</p> <p>そのため、グループボックスの閉じ込め機能を維持するためにはこれらの風量を合計し、80.9m³/h + 63.8m³/h = 134.7m³/hとなることから、134.7m³/h以上で換気を行う必要がある。</p> <p>よって134.7m³/hに余裕代を加えた200m³/hをグループボックスの閉じ込め機能を維持するために必要な風量とし、グループボックス排風機は、この必要風量を上回る容量を有する設計とする。</p> <p>上記の換気風量と、「3.12.1(3) a. ロ」から「3.12.1(3) a. ヘ」にて算出した各層風量を相加すると、200m³/h+1m³/h+1m³/h+1m³/h+11790m³/h+49300m³/h=18203m³/hとなる。</p> <p>したがって、18203m³/h以上の換気風量があればグループボックス等、オープンポートボックス及びフードの閉じ込め機能を維持することができるため、グループボックス排風機は、この必要風量を上回る容量を有する設計とする。また、各設備に必要な換気風量については、グループボックス換気設備上に設置されている手動ダンズにより調整することで確保する設計とする。なお、グループボックス排風機に必要な容量（風量）の設定においては、第3回申請のグループボックス等、オープンポートボックス及びフードの負圧維持に必要な風量も合わせて積み上げを行った換気容量とにより、第3回申請によって、換気設備の容量に差異がないようにする。</p> <p>④ グループボックス排気設備における必要風量及びグループボックス排風機の容量については第3.12.1-1条に示す。</p> <p>なお、グループボックス等、オープンポートボックス及びフードの閉じ込め機能の維持を含むグループボックス排気設備における換気風量の設定方針については「V-1-4 放射性医薬物の廃棄施設に関する説明書」に示す。</p>	<ファン> ・容量	評価 (No. 2-1) (No. 10-1)	<ul style="list-style-type: none"> グループボックス排風機が、グループボックス等の負圧維持、グループボックスのグループ破損時の空気流入風速の維持並びにオープンポートボックス及びフードの開口部からの空気流入風速の維持に必要な風量を上回る排気風量を有していることを評価する。③-1 グループボックス排風機が、グループボックス等の負圧維持及び要求される風量を確保するため、ダクト、フィルタ等の経路圧損以上の静圧を有していることを評価により確認する。③-2 	【換気設備のシステム設計】 ・20条-29(グループボックス排風機に必要な排気風量) ⇒③-1, ③-2	【提案01】 建屋排風機、工室排風機及びグループボックス排風機の容量の設定根拠の考え方について	
23条 換気設備	23条-11	工室排気設備の工室排風機は、工室の負圧維持に必要な風量を有する設計とする。	—（代表以外の設計説明分類なし）	<p>b. 工室及び燃料加工建屋の閉じ込め機能の維持に係る設計方針</p> <p>(a) 工室及び燃料加工建屋を負圧に維持するために必要な風量については</p> <p>工室排風機及び建屋排風機は、汚染区分の異なる部屋間に設置される建具からの空気の漏れ量に応じて、必要な風量を排気することにより、工室及び燃料加工建屋の負圧を維持できる設計とする。④、⑤</p> <p>(b) 工室及び燃料加工建屋を負圧に維持するために必要な工室排風機及び建屋排風機の容量については</p> <p>負圧維持に必要な風量は、建圧が生じる建具面積に圧力差を乗じ、建具の仕切りに空気の漏れ量を算出する。漏れ量の計算は次式から求める。</p> $q = a \cdot (A \cdot P \times 10^{-4})^{1/2}$ $q : \text{漏れ量 (m}^3/\text{h} \cdot \text{m}^2)$ $a : \text{漏れ係数 (m}^3/\text{h} \cdot \text{m}^2)$ <p>建具建具がIS A 4702 のA-4 等級の場合 A・P : 圧力差 (Pa) n : n = 1 ここで、A・Pの数は各汚染区分の境界の場合により20、40、60又は80Paのいずれかとなり、これらを上記の式に代入した際の必要換気風量は、6、12又は18(m³/h)となる。</p> <p>汚染区分③と②との境界に設置される建具は全部で17箇所存在し、各圧力差の分布は4(m³/h)：1箇所、8(m³/h)：0箇所、12(m³/h)：0箇所、16(m³/h)：16箇所と分かれている。</p> <p>すなわち、必要風量は Q = 4×16+8×0+12×0+16×16 = 260m³/hとなる。</p> <p>したがって、260m³/h以上の換気風量があれば工室の負圧を維持することができる。この260m³/hに余裕代を加えた300m³/hを工室を負圧に維持するために必要な風量とし、工室排風機は、この必要風量を上回る容量を有する設計とする。④</p>	<ファン> ・容量	評価 (No. 4-1) (No. 11-1)	<ul style="list-style-type: none"> 〇閉じ込め機能を達成するために必要となる換気風量（工室等） 工室排気設備の工室排風機は、工室の負圧維持のために、異なる汚染区分の境界に設置する建具からの漏れ量を排気する上で必要な風量を上回る排気風量を有する設計とする。③-1 工室排気設備の工室排風機は、工室の負圧維持及び要求される風量を確保するため、ダクト、フィルタ等の経路圧損以上の静圧を有する設計とする。③-2 	【資料3②】 詳細説明図] 23条(26) ③-1, ③-2 23条(27) ③-1, ③-2	【提案01】 建屋排風機、工室排風機及びグループボックス排風機の容量の設定根拠の考え方について	
23条 換気設備	23条-12	建屋排気設備の建屋排風機は、燃料加工建屋の負圧維持に必要な風量を有する設計とする。	—（代表以外の設計説明分類なし）	<p>汚染区分②と①および①と非管理区域との境界に設置される建具は全部で24箇所存在し、各圧力差の分布は4(m³/h)：16箇所、8(m³/h)：1箇所、12(m³/h)：4箇所、16(m³/h)：3箇所と分かれている。</p> <p>すなわち、必要風量は Q = 4×16+8×1+12×4+16×3 = 168m³/hとなる。</p> <p>したがって、168m³/h以上の換気風量があれば燃料加工建屋の負圧を維持することができる。この168m³/hに余裕代を加えた200m³/hを燃料加工建屋を負圧に維持するために必要な風量とし、建屋排風機は、この必要風量を上回る容量を有する設計とする。</p> <p>また、各設備に必要な換気風量については、建屋排気設備及び工室排気設備上に設置している手動ダンズにより調整することで確保する設計とする。④</p> <p>工室排気設備における必要風量及び工室排風機の容量並びに建屋排気設備における必要風量及び建屋排風機の容量については第3.12.1-1条に示す。</p> <p>なお、工室又は燃料加工建屋の負圧維持を含む工室排気設備又は建屋排気設備における換気風量の設定方針については「V-1-4 放射性医薬物の廃棄施設に関する説明書」に示す。</p>	<ファン> ・容量	評価 (No. 5-1) (No. 12-1)	<ul style="list-style-type: none"> 〇閉じ込め機能を達成するために必要となる換気風量（燃料加工建屋） 建屋排気設備の建屋排風機は、建屋の負圧維持のために、異なる汚染区分の境界に設置する建具からの漏れ量を排気する上で必要な風量を上回る排気風量を有する設計とする。③-1 建屋排気設備の建屋排風機は、建屋の負圧維持及び要求される風量を確保するため、ダクト、フィルタ等の経路圧損以上の静圧を有する設計とする。③-2 	【換気設備のシステム設計】 ・20条-19(建屋排風機に必要な排気風量) ⇒③-1, ③-2	【提案01】 建屋排風機、工室排風機及びグループボックス排風機の容量の設定根拠の考え方について	

④ 詳細設計展開表（換気設備のシステム設計）
（説明グループ1）

案文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計分類	システム設計	既設可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
23条 換気設備	23条-17	また、工程室排風機、建屋排風機、室素循環ファン及び送風機には予備機を設け、運転中の工程室排風機、建屋排風機、室素循環ファン及び送風機が故障した場合には自動的に予備機に切り替わる設計とする。	—(代表以外の設計説明分類なし)							
23条 換気設備	23条-18	グループボックス排風機は、負圧を維持するため、外部電源喪失時には非常用内電源設備から電力を自動的に供給し、グループボックス排風機の運転によりグループボックス等及び工程室の負圧を維持する設計とする。なお、外部電源喪失時におけるグループボックス排風機の電源供給に係る非常用内電源設備の設計方針については、第3章個別項目の「7.3内電源設備」に基づくものとする。	—(代表以外の設計説明分類なし)	【V-1-1-2-1 3.12 換気設備】 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 e. 負圧形成の形成及び可能な限り負圧を維持するための設計方針 (c) 可能な限り負圧を維持するための設計方針 ロ. 外部電源喪失時におけるグループボックス排気設備への給電 グループボックス排風機は、外部電源喪失時には非常用内電源設備から電力を自動的に供給する設計とする。で、再始動し、可能な限りグループボックス等の負圧を維持することができる。 また、グループボックス排風機は、グループボックス等を負圧に維持するため、外部電源喪失時に予備機も含めて台同時に自動起動する設計とし、定格運転に復帰後、1台を自動停止する設計とする。① さらに、空気清浄装置グループボックスの給気口及びグループボックス排気ダクトに設置するカウンスラスタンパにより、工程室内の空気を吸引することで可能な限り工程室の負圧を維持する設計とする。② なお、グループボックス排風機へ電線を供給する非常用内電源設備に係る設計方針については、「V-1-6-1 内電源設備に関する説明書」に示す。		システム設計	○外部電源喪失時の負圧維持 ・外部電源喪失時においても可能な限りグループボックス等を負圧に維持するため、グループボックス排風機は、外部電源喪失時には非常用内電源設備から電力が自動的に供給される設計とし、再始動に備え予備機も含めて台同時に自動で再起動する設計とする。また、グループボックス排風機が台同時運転することでグループボックス等が過負圧状態となつてを防止するため、グループボックス排風機が定格運転に到達した後、1台を手動で停止する運用とする。①-1 ・外部電源喪失時には、非常用ガスタービン発電機の起動から非常用内電源設備への給電が確立されるまで所定の時間を要することから、この間においては、グループボックス排風機の慣性回転によりグループボックス等の負圧維持に必要な量を確保することでグループボックス等の負圧を維持するため、グループボックス排風機は、非常用内電源設備への給電が確立されるまでの間においても所定の排気量を維持できる設計とする。①-2 ・外部電源喪失時においても可能な限り工程室を負圧に維持するため、空気清浄装置型グループボックスの給気口及びグループボックス排気ダクトに設置するカウンスラスタンパにより、工程室内の空気を吸引することで可能な限り工程室の負圧を維持する設計とする。② ※ 非常用内電源設備の具体的な設計方針は、当該設備の申請に合わせて後次回に詳細を説明する。			【資料32】 詳細説明 23条(23) ①-1、①-2、②
23条 換気設備	23条-19	換気設備は、排気ダクトをフランジ又は溶接で接続する構造とし、高性能エアフィルタ、排風機及び逆止ダンパを設けて、核燃料物質等が漏えいしにくく、かつ逆流しにくい構造とすることにより核燃料物質等を拡散しない設計とする。	—(代表以外の設計説明分類なし)	【V-1-1-2-1 3.12 換気設備】 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 d. 核燃料物質等により汚染された空気の逆流防止及び漏えい防止に係る設計方針 (a) 換気設備のうち、核燃料物質等により汚染された空気を取り扱うグループボックス排気設備、工業用排気設備、建屋排気設備のダクトは、フランジ又は溶接で接続する構造とし、核燃料物質等が漏えいしにくい構造とする。また、ダクト並びにそれらに接続されるファン、フィルタ及び接続装置については、核燃料物質等をきんだ蒸気漏えいすることを防止するため、ダクト又はケーシングに十分な強度を確保する設計とする。① (b) 換気設備にて異なる汚染区分と取り合いがある場合は、核燃料物質等の漏えいを防止するため、排風機及び逆止ダンパを設け、排気ダクトに逆止ダンパを設けて、核燃料物質等が漏えいしにくい設計とする。② (c) グループボックス内の核燃料物質が室内に漏えいすることを防止するため、グループボックスの給気口には、高性能エアフィルタを設置し、室内に核燃料物質が漏えいしにくい設計とする。③ なお、高性能エアフィルタの捕集効率、交換性については、「V-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」の「3.1.1 (2) a. 気体廃棄物の処理能力」に示す。 ①：換気設備の構造設計の23条-19①～③にて展開する		システム設計	○逆流防止 ・異なる汚染区分と取り合いがある場合は、排風機により気流を作り、かつ、境界部に逆止ダンパを設けることで、核燃料物質等の逆流により核燃料物質等を拡散しない設計とする。また、送風機及び排風機からの気流が、予備機を設置する系統へ逆流することを防止するため、送風機及び排風機の downstream においても逆止ダンパを設ける設計とする。① ・グループボックスの給気口には、高性能エアフィルタであるグループボックス給気フィルタを設置し、グループボックス内の核燃料物質等が室内に漏えいしにくい設計とする。②-1 ・高性能エアフィルタの設置に当たって、高性能エアフィルタにおける圧力損失を考慮し、必要に応じて高性能エアフィルタを並列化することで1系統あたりに流れる風量を低減し圧力損失を低減する設計とする。②-2			【資料32】 詳細説明 23条(13) ①、②-1 23条(14) ②-2
23条 換気設備	23条-20	また、グループボックスの給気口には、高性能エアフィルタを設置し、グループボックス内の核燃料物質等が室内に漏えいしにくい設計とする。	—(代表以外の設計説明分類なし)							
23条 換気設備	23条-21	MOX粉末を取り扱うグループボックス内の室素を循環させる室素循環設備は、基準地震動 S _a による地震力に対して経路を維持する設計とすることにより、グループボックス内の室素閉鎖を維持することで火災によるMOX粉末の飛散及び漏えいの発生を防止する設計とする。	—(代表以外の設計説明分類なし)	【V-1-1-2-1 3.12 換気設備】 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 d. 核燃料物質等により汚染された空気の逆流防止及び漏えい防止に係る設計方針 (a) MOX粉末を取り扱うグループボックスを循環する経路となる室素循環ダクト、室素循環ファン及び室素循環冷却機の経路ラインは、グループボックス前後にあるグループボックス給気フィルタ、グループボックス排気フィルタ以降のダクトに室素循環設備の経路は接続されており、室素循環設備の経路が破壊した場合でも放出される放射性物質がフィルタで捕捉されることから、耐震クラスとしているが、基準地震動 S_a による地震力に対して、当該経路となる室素循環ダクト、室素循環ファン及び室素循環冷却機の経路を維持することにより、地震発生から地震停止までの期間において、グループボックス内の室素閉鎖が火災のおそれのある廃棄施設(2)以上とならないよう、経路を維持することにより室素閉鎖を保持し、火災の発生を防止する設計とする。① 基準地震動 S_a による地震力に対して経路を維持する範囲については、第3.12.1-2 図にて示す。 地震時に粉末を取り扱うグループボックスを循環する経路を維持する設備の耐震設計については、「V-1-1-2-1-1 地震時に室素循環の経路維持が必要な設備に係る耐震設計」にて示す。		システム設計	○室素循環設備の経路維持 室素循環設備の室素循環ダクト、室素循環ファン及び室素循環冷却機の室素ラインは、グループボックス前後にあるグループボックス給気フィルタ、グループボックス排気フィルタ以降のダクトに室素循環設備の経路は接続されており、室素循環設備の経路が破壊した場合でも放出される放射性物質がフィルタで捕捉されることから、耐震クラスとしているが、基準地震動 S _a による地震力に対して、当該経路となる室素循環ダクト、室素循環ファン及び室素循環冷却機の経路を維持することにより、地震発生から地震停止までの期間において、グループボックス内の室素閉鎖が火災のおそれのある廃棄施設(2)以上とならないよう、経路を維持することにより室素閉鎖を保持し、火災の発生を防止する設計とする。① ※1 ※1 室素循環設備の経路維持に係る耐震設計については、説明G-1の換気設備の構造設計にて示す。			【換気設備の構造設計】 ・23条-21(室素循環経路維持) ⇒① 【資料32】 詳細説明 23条(20) ①
23条 換気設備	23条-22	換気設備は、核燃料物質等の形態及び取組態に応じた段数の高性能エアフィルタを設ける設計とすることで、周辺環境に放出される核燃料物質等の量を合理的に達成できる限り少なくし、放射線障害を防止する設計とする。	—(代表以外の設計説明分類なし)							
20条 廃棄施設	20条-3	気体廃棄物の廃棄設備は、建屋排気設備、工程室排気設備、グループボックス排気設備、給気設備、室素循環設備及び排気機で構成する。	—(代表以外の設計説明分類なし)							
							高性能エアフィルタによる放射性物質の除去に係る設計であるため、20条-20、20条-24、20条-30のシステム設計と合わせて示す。			
							気体廃棄物の廃棄設備の設備構成は23条-2のシステム設計と合わせて展開する。			

① 詳細設計展開表（換気設備のシステム設計）
（説明グループ1）

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計分類	システム設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
20条 廃棄施設	20条-12	高性能エアフィルタは、捕集効率を適切に維持するために交換可能な構造とし、高性能エアフィルタの周囲には、交換に必要な空間を有するとともに、必要に応じて棒子及び引断を設置し、取替が容易な設計とする。	—（代表以外の設計説明分類なし）	<p>【V-1】-4 3.1.1 設計基準対象の施設】 (2) 設計方針 a. 気体廃棄物の処理能力 (d) 高性能エアフィルタの保守性 気体廃棄物の廃棄設備の高性能エアフィルタは、捕集効率を維持するために交換が可能な設計とする。① 高性能エアフィルタは、交換に必要な空間を有するとともに、必要に応じて棒子及び引断を設置し、取替が容易な設計とする。① また、高性能エアフィルタは使用に伴って目詰まりが発生するため、捕集効率あるいは差圧を測定することにより目詰まりの発生を確認することが可能な設計とする。① イ、高性能エアフィルタの交換方法 (イ) 密封交換型フィルタユニット 密封交換型フィルタユニットの高性能エアフィルタの交換は、ビニルバッグを用いて交換することで密封状態のまま交換ができる設計とする。② 使用済みの高性能エアフィルタをバッグアップした後、新しい高性能エアフィルタをバッグインし、フィルタユニット内に取り付け、交換する。① (ロ) 箱型フィルタ 箱型フィルタは、ビニルバッグを用いてケーシングごと交換することで密封状態のまま交換できる設計とする。② 箱型フィルタの出入口に設置された仕切弁を閉止し、系統の運転が停止していることを確認する。② 箱型フィルタとダクトの間のビニルバッグをシーリングすることで、使用済みの箱型フィルタを廃棄し、新しい箱型フィルタと交換する。① (ハ) 枠型フィルタ 枠型フィルタは、ケーシング内の高性能エアフィルタを交換できる設計とする。② ケーシングから使用済みの高性能エアフィルタを引き出し、新しい高性能エアフィルタを取り付ける。① なお、枠型フィルタを給気側に付けるグローブボックスは、内部で取り扱うMOX粉塵の形状が粉塵ではないことから、枠型フィルタまでのMOX粉塵の逆流のリスクが極めて低いため、枠型フィルタはビニルバッグを設けない開放交換式とする。① ニ、高性能エアフィルタの検査方法 (イ) 密封交換型フィルタユニット 密封交換型フィルタユニットには、差圧指示計を設け差圧を測定可能な設計とする。② また、DOPテストにより捕集効率を測定できるよう、密封交換型フィルタユニットには高性能エアフィルタ1枚ごとにタップピンを取り付ける設計とする。② (ロ) 箱型フィルタ 箱型フィルタの上流及び下流には、差圧指示計を設置することが可能な管台を設け、必要に応じて差圧を測定可能な設計とする。② (ハ) 枠型フィルタ 枠型フィルタは、フィルタケーシング前面点検扉を開放し、目視にて異物や著しいごみ及び粉塵等が付着していないことを確認する。② また、枠型フィルタの下流には、差圧指示計を設置することが可能な管台を設け、必要に応じて差圧を測定可能な設計とする。② ①：換気設備の構造設計の20条-12①～③にて展開する ②：換気設備の構造設計の20条-13①、②にて展開する</p>	システム設計	<p>○フィルタの交換（枠型フィルタ） ・空気雰囲気型グローブボックスの給気側に設置する枠型フィルタは、フィルタ交換時においても、給気が遮断されないよう、隔離し交換ができる設計とする。②-3 ・空気雰囲気型グローブボックスの給気側に設置する枠型フィルタが1系統のみの場合、交換するフィルタ下流に設置する弁を閉止することで系統から隔離しつつ、グローブボックス間の気密シャットを開き、隣接する別の負圧管理区分のグローブボックスを経由して排気する設計とする。②-1 ・空気雰囲気型グローブボックスの給気側に設置する枠型フィルタが並列2系統以上ある場合には、交換するフィルタ下流に設置する弁を閉止することで系統から隔離しつつ、並列系統のフィルタ下流の弁の間隔を調整することで、グローブボックスに必要な風量を確保できる設計とする。②-2 ※枠型フィルタの交換が可能な構造については、説明Gr1の換気設備の構造設計にて説明する。</p> <p>○フィルタの交換（箱型フィルタ） ・空気雰囲気型グローブボックスの排気側並びに窒素循環型グローブボックス及び窒素貫流型グローブボックスの給気側及び排気側に設置する箱型フィルタは、フィルタ交換時においても、給気及び排気が遮断されないよう、隔離し交換ができる設計とする。②-4、④-4 ・窒素貫流型グローブボックスの給気側に設置する箱型フィルタは、通常時に用いる系統に加えて、交換時に用いる並列予備系統（高性能エアフィルタ有り）を1系統設置する設計とし、交換するフィルタを系統から隔離するために、フィルタの前後には弁を設ける設計とする。②-1、④-1 ・窒素循環型グローブボックスの給気側に設置する箱型フィルタは、通常時に用いる系統に加えて、交換時に開放するバイパスライン（高性能エアフィルタ無し）を1系統設置する設計とし、交換するフィルタを系統から隔離するために、フィルタの前後には弁を設ける設計とする。なお、フィルタ交換時に窒素循環型グローブボックスから逆流が発生した場合には、部屋への放射状物質の漏えいを防止するため、窒素循環設備にて放射状物質等を閉じ込める設計とする。②-2、④-2 ・グローブボックス排気フィルタは、通常時に用いる系統に加えて、交換時に用いる並列予備系統（高性能エアフィルタ有り）を1系統設置する設計とし、交換するフィルタを系統から隔離するために、フィルタの前後には弁を設ける設計とする。②-3、④-3 ※箱型フィルタの交換が可能な構造については、説明Gr1の換気設備の構造設計にて説明する。</p> <p>○フィルタの交換（密封交換型フィルタユニット） ・排気機近傍に設置する密封交換型フィルタユニットは、フィルタ交換時においても、排気が遮断されないよう、隔離し交換ができる設計とする。②-2 ・密封交換型フィルタユニットは、通常時に用いる系統に加えて、交換時に用いる並列予備機（高性能エアフィルタ有り）を1系統設置する設計とし、交換するフィルタユニットを系統から隔離するために、フィルタユニットの前後には弁を設ける設計とする。③-1</p>	<p>【資料3② 詳細説明図】 20条(5) ②-1、②-4、④-1、④-4 20条(6) ②-2、②-4、④-2、④-4 20条(8) ②-3、②-4、④-3、④-4 20条(10) ③-1、③-2</p>			
20条 廃棄施設	20条-13	高性能エアフィルタは、必要に応じて試験及び検査ができる設計とする。	—（代表以外の設計説明分類なし）		システム設計	<p>○フィルタの差圧測定（枠型フィルタ） ・枠型フィルタのろ過機能の機能維持の確認のため、ろ材の目詰まりに伴い増加する圧力損失（差圧）を測定できるよう、フィルタの下流には差圧計を挿入することが可能な管台を設ける設計とする。①-1、②</p> <p>○フィルタの差圧測定（箱型フィルタ） ・箱型フィルタのろ過機能の機能維持の確認のため、ろ材の目詰まりに伴い増加する圧力損失（差圧）を測定できるよう、フィルタの上流及び下流には差圧計を挿入することが可能な管台を設ける設計とする。①-2、②</p> <p>※密封交換型フィルタユニットの差圧を測定するための管台は、フィルタに取り付ける構造としていることから、説明Gr1の換気設備の構造設計にて説明する。</p>	<p>【資料3② 詳細説明図】 20条(4) ①-1、② 20条(7) ①-2、② 20条(9) ①-2、②</p>			

① 詳細設計展開表（換気設備のシステム設計）
（説明グループ1）

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計分類	システム設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
20条 廃棄施設	20条-16	(1) 建屋排気設備 建屋排気設備は、燃料加工建屋管理区域のうち工程室外の室の負圧維持及び排気中に含まれる放射性物質の除去を行い、排気筒の排気口から外部へ放出する設計とする。	—（代表以外の設計説明分類なし）	<p>【V-1-4 3.1.1 設計基準対象の施設】</p> <p>(1) 設備構成</p> <p>● 建屋排気設備</p> <p>建屋排気設備は、燃料加工建屋管理区域のうち工程室外の室の負圧維持及び排気中に含まれる放射性物質の除去（D）及び貯蔵設備の崩壊熱の除去（E）を行い、排気筒の排気口から外部へ放出する設計とする。＜D＞</p> <p>建屋排気設備は、建屋排気ダクト、建屋排気フィルタユニット及び建屋排気機で構成する。＜E＞</p> <p>建屋排気設備は、放射性物質による汚染の危険性を考慮し、各室から建屋排気フィルタユニットまでを2系統に分隔する設計とする。①</p> <p>各室から建屋排気フィルタユニットまでの2系統は、放射性物質を捕集して取り扱う区域で、外部放射線に係る崩壊熱のみの管理を行う区域からの排気系統と、通常の操作で汚染を発生する恐れが極めて少ない区域、密封された放射性物質を取り扱う区域及び混合酸化燃料貯蔵容器を受け入れ、一時保管する区域からの排気系統で構成する。②</p> <p>建屋排気設備は、燃料加工建屋管理区域のうち工程室外の室を建屋排気機で排気し、排気中に含まれる放射性物質を建屋排気フィルタユニットにより除去する設計とする。＜E＞</p> <p>各室からの排気が建屋排気フィルタユニットを通過した後は、排気中の放射性物質を十分に除去できることから、各室からの排気を建屋排気フィルタユニットの下流で合流させて建屋排気機にて排気する設計とする。③</p> <p>各室の排気は、汚染拡大防止の観点から風向として吸込口を床面まで立ち下げて、吸込口にはプレフィルタを取り付ける設計とする。④</p> <p>なお、貯蔵容器一時保管設備、燃料棒貯蔵設備及び燃料集合体貯蔵設備を設置する室は、貯蔵施設を挟んで給排気口を設置することで効果的に崩壊熱を除去できる設計とする。＜E＞</p> <p>(2) 設計方針</p> <p>a. 気体廃棄物の処理能力</p> <p>(a) 処理方法</p> <p>イ. 建屋排気設備による気体廃棄物の処理</p> <p>建屋排気設備は、燃料加工建屋管理区域のうち工程室外の室を建屋排気機で排気し、排気中に含まれる放射性物質を建屋排気フィルタユニットにより除去する設計とする。＜E＞</p> <p>＜D＞③：換気設備のシステム設計の23条-2にて展開する</p> <p>＜E＞③：換気設備のシステム設計の17条-21にて展開する</p> <p>＜E＞④：換気設備のシステム設計の20条-20にて展開する</p>	(ファン) ・容量 ・原動機 (フィルタ) ・効率 (主配管) ・外径・厚さ	システム設計 (No.16-1)	<p>○建屋排気設備の系統構成に係る配慮事項</p> <p>・建屋排気設備は、放射性物質を密封して取り扱う区域で、外部放射線に係る線量のみを管理を行う区域（D1区域）及び汚染のおそれのある区域（D2区域）をそれぞれ排気する設計とし、汚染区分の違いから建屋排気フィルタユニットまでの範囲を2系統に分けて排気する設計とする。①、②、③</p> <p>・各室からの排気ダクトの吸込口を床面まで立ち下げることで、グローブボックスから核燃料物質等が漏えいした場合に、核燃料物質等の部屋中における舞い上がりを防止し、従業員の被ばくを防止する設計とする。④</p>	—	—	【資料32 詳細説明部】 20条(12) ④
20条 廃棄施設	20条-17	建屋排気設備は、貯蔵容器一時保管設備、燃料棒貯蔵設備及び燃料集合体貯蔵設備に貯蔵する核燃料物質等から発生する崩壊熱を除去するため、換気することにより適切に冷却できる設計とする。	—（代表以外の設計説明分類なし）		建屋排気設備による貯蔵施設の崩壊熱除去に係る設計については、17条-21のシステム設計と合わせて示す。	評価 (No.16-1)	建屋排気機の原動機出力が、建屋排気設備の必要風量である197920m ³ /hを排気するために必要となる原動機出力を上回っていることを評価する。	—	—	—
20条 廃棄施設	20条-18	建屋排気設備は、建屋排気ダクト、建屋排気フィルタユニット及び建屋排気機で構成する。	—（代表以外の設計説明分類なし）		建屋排気設備の設備構成については、23条-2のシステム設計と合わせて示す。			—	—	—

④ 詳細設計展開表（換気設備のシステム設計）
（説明グループ1）

案文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計分類	システム設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
20条 廃棄施設	20条-19	建屋排風機は、必要な排気能力を有する設計とする。	二（代表以外の設計説明分類なし）	<p>【V-1-4 3.1.1 設計基準対象の施設】 (2) 設計方針 e. 気体廃棄物の廃棄設備の換気風量 (a) 換気風量の設計の考え方及び算出方法 イ. 風量決定因子の考え方 気体廃棄物の廃棄設備は、気体廃棄物の処理、燃焼炉等での燃えの防止及び貯蔵設備の汚染熱除去を達成するために必要な換気風量を有する設計とする。 換気風量は、次に記載する6種類の風量決定因子において、最大となる風量を上回る設計とする。 ・換気回数を満足するために必要な風量 ・機器発熱及び燃焼熱の除去に必要な風量 ・負圧維持に必要な風量 ・給排気バランス調整のために必要な風量 ・炭酸ガス濃度の抑制に必要な風量 ・有害物質の希釈に必要な風量 各々の風量決定因子における必要風量の決定方法については、以下(イ)～(ホ)に示す。①</p> <p>(イ) 換気回数を満足するために必要な風量 燃料加工建屋、工場棟、グループボックス、オープンポートボックス及びフードの内部において、汚染が発生した場合の汚染した空気を希釈するために目安となる換気回数を設定することで、機器発熱設備、工場排気設備及びグループボックス排気設備はこれを満足する排気風量を有する設計とする。 換気回数は、燃焼炉等による汚染の影響を考慮し設定する。②</p> <p>(ロ) 機器発熱及び燃焼熱の除去に必要な風量 建屋排気設備、工場排気設備及びグループボックス排気設備は、部屋及びグループボックス内で発生する機器発熱及び燃焼熱を除去するために必要な排気風量を有する設計とする。③ なお、燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵庫の燃焼熱除去に必要な建屋排気設備及びグループボックス排気設備の排気風量に関する設計方針については、「V-1-9 燃料集積体の貯蔵庫の風換換に関する説明書」の「3.2 貯蔵庫における燃焼熱除去の設計」に示す。</p> <p>(ハ) 負圧維持に必要な風量 建屋排気設備、工場排気設備及びグループボックス排気設備は、燃料加工建屋、工場棟及びグループボックス等の負圧維持に必要な排気風量を有する設計とする。④ なお、負圧維持に必要な排気風量に関する設計方針については、「V-1-1-2-1 安全確保を有する建物の閉じ込め機能に関する説明書」の「3.12.1(3)」、グループボックス等、オープンポートボックス及びフードの閉じ込め機能の維持に係る設計方針」及び「3.12.1(3)」、工場棟及び燃料加工建屋の閉じ込め機能の維持に係る設計方針」に示す。</p> <p>イ. 工場及び燃料加工建屋 工場棟及び燃料加工建屋においては、異なる汚染区分の境界に設置する建具に差圧が発生する。 負圧維持に必要な風量は、総圧が発生する建具面に圧力差を乗じ、建具の仕切別に空気の漏れ量を算出することで求められる。④</p> <p>(ニ) 給排気バランス調整のために必要な風量 建屋排気設備は、部屋の空気を吸入する機器からの排気に必要な風量。 建屋排気設備は、部屋の空気を吸入する機器を排気するために必要な風量を有する設計とする。⑤</p> <p>(ホ) 炭酸ガス濃度の抑制に必要な風量 建屋排気設備及びI型建屋排気設備は、人が立ち入るエリアの炭酸ガス濃度を所定レベルに抑えるため、必要な排気風量を有する設計とする。⑥</p> <p>(ヘ) 有害物質の希釈に必要な風量 建屋排気設備は、蓄電池を設置する部屋において発生が想定される有害物質を希釈するために必要な排気風量を有する設計とする。 発生が想定される有害物質を希釈するために必要な換気量は特定化学物質等検査予防規則等に記載のある許容濃度以下に抑える換気量とする。⑦</p> <p>(b) 各排気設備の換気風量 イ. 建屋排気設備の換気風量 建屋排気設備の風量を決定する上で、考慮する因子としては、(a)イに記載の「換気回数を満足するために必要な風量」、「機器発熱及び燃焼熱の除去に必要な風量」、「負圧維持に必要な風量」、「給排気バランス調整のために必要な風量」、「炭酸ガス濃度の抑制に必要な風量」及び「有害物質の希釈に必要な風量」の6因子となる。⑧、⑨</p> <p>(ロ) 換気風量 建屋排気設備の換気風量については、当該設備で換気を行う部屋を対象にし、各部屋に対して、上記の6因子のうち、基本的に風量が最大となる因子を当該部屋の換気風量とする。⑧、⑨ 上記の因子のうち、建屋排気設備の換気風量を決定する上で支配的なのは、「機器発熱及び燃焼熱の除去に必要な風量」及び「換気回数を満足するために必要な風量」である。また、一部の部屋では、「給排気バランス調整のために必要な風量」に「炭酸ガス濃度の抑制に必要な風量」及び「有害物質の希釈に必要な風量」が支配的因子として算定されている。これらを満足する換気風量として、換気風量については19720m³/hの排気能力を有するものを決定する。なお、建屋排気設備については、上記の必要風量を確保するため蓄電池に2台運転する設計とする。⑩ 建屋排気設備における必要風量及び建屋排風機の容量については第3.1.1-5条に示す。</p>	<p>仕様表記載項目</p> <p>システム設計 (No.19-1)</p> <p>(ファン) ・容量 ・原動機</p>	<p>設計分類</p> <p>システム設計</p> <p>○風量決定因子 気体廃棄物の廃棄設備は、気体廃棄物の処理、燃焼炉等での燃えの防止及び貯蔵設備の燃焼熱除去を達成するために必要な換気風量を有する設計とする。換気風量は、次に記載する6種類の風量決定因子において、最大となる風量を上回る設計とする。① a. 換気回数を満足するために必要な風量 b. 機器発熱及び燃焼熱の除去に必要な風量 c. 負圧維持に必要な風量 d. 給排気バランス調整のために必要な風量 e. 炭酸ガス濃度の抑制に必要な風量 f. 有害物質の希釈に必要な風量</p> <p>a. 換気回数を満足するために必要な風量 燃料加工建屋の内部において汚染が発生した場合の汚染した空気を希釈するために、燃料加工建屋には燃焼炉等による汚染の影響を考慮した換気回数を設定することとし、建屋排気設備はこれを満足する排気風量を有する設計とする。②</p> <p>b. 機器発熱及び燃焼熱の除去に必要な風量 建屋排気設備は、部屋内で発生する機器発熱及び燃焼熱を除去するために必要な排気風量を有する設計とする。③</p> <p>c. 負圧維持に必要な風量 建屋排気設備は、燃料加工建屋を負圧に維持するために、異なる汚染区分の境界に設置する建具からの漏れ量を排気する上で必要な風量を上回る排気風量を有する設計とする。④</p> <p>d. 給排気バランス調整に必要な風量 建屋排気設備は、部屋の空気を吸入する機器を排気するために必要な排気風量を有する設計とする。⑤</p> <p>e. 炭酸ガス濃度の抑制に必要な風量 建屋排気設備は、人が立ち入るエリアの炭酸ガス濃度を所定レベルに抑えるため、建築基準法施行令に基づき必要な排気風量を有する設計とする。⑥</p> <p>f. 有害物質の希釈に必要な風量 建屋排気設備は、蓄電池を設置する部屋において発生が想定される有害物質を、特定化学物質等検査予防規則等に記載のある許容濃度以下に希釈するために必要な排気風量を有する設計とする。⑦</p> <p>○建屋排気設備の風量決定因子 建屋排気設備の換気風量については、当該設備で換気を行う部屋を対象にし、各部屋に対して以下の6因子のうち風量が最大となる因子を当該部屋の換気風量とする。⑧、⑨ a. 換気回数を満足するために必要な風量 b. 機器発熱及び燃焼熱の除去に必要な風量 c. 負圧維持に必要な風量 d. 給排気バランス調整のために必要な風量 e. 炭酸ガス濃度の抑制に必要な風量 f. 有害物質の希釈に必要な風量</p> <p>○建屋排気設備の排気風量 建屋排気設備は、風量決定因子によって決定する各部屋の換気風量を満足する排気風量を有する設計とする。⑧、⑨</p>	<p>既認可からの変更点</p>	<p>他条文要求との関係</p> <p>【換気設備のシステム設計】 ・23条-12(負圧維持) ⇒⑩</p> <p>【換気設備のシステム設計】 ・17条-21(燃焼熱除去) ⇒⑩</p>	<p>資料番号</p> <p>【資料32 詳細説明書】 20条(16) ① 20条(21) ②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨ 20条(22) ⑧、⑩</p>	
						<p>評価 (No.23条-5-1) (No.23条-12-1) (No.17条-21-1) (No.19-1)</p>	<p>建屋排風機が、建屋排気設備における必要風量として、19720m³/hの排気能力を有することを評価する。⑩ (『【廃棄01】建屋排風機、工場排風機及びグループボックス排風機の容量の設定根拠の考え方について』の「3.3 必要換気風量の評価」にて詳細を説明する。)</p>			

① 詳細設計展開表（換気設備のシステム設計）
（説明グループ1）

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計分類	システム設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
20条 廃棄施設	20条-20	建屋排気フィルタユニットは、必要な捕集効率を有する設計とする。	—（代表以外の設計説明分類なし）	<p>【V-1-4 3.1.1設計基準対象の施設】</p> <p>(2) 設計方針</p> <p>a. 気体廃棄物の処理能力</p> <p>(a) 処理方法</p> <p>イ. 建屋排気設備による気体廃棄物の処理</p> <p>(イ) 建屋排気フィルタユニット</p> <p>建屋排気フィルタユニットは、密閉交換型フィルタユニットとし、1列あたり3000m³/h以上のフィルタを2列構成として、(1)、プレフィルタを1段(2)、高性能エアフィルタを2段設置する設計とする。①</p> <p>フィルタの捕集効率は、高性能エアフィルタを単体でDOP 0.15μm(基準粒子)粒子で99.97%以上とする設計とする。</p> <p>また、建屋排気フィルタユニットとしての設置捕集効率も、DOP 0.30μm(基準粒子)以上の粒子で99.99%以上とする設計とする。②</p> <p>(1): 換気設備の構造設計の20条-20①にて展開する。 (2): 換気設備の構造設計の20条-20②にて展開する。 (3): 換気設備の構造設計の20条-20③にて展開する。</p>	(フィルタ) ・効率	システム設計	<p>○放射性物質の除去</p> <p>建屋排気設備は、グローブボックスから工程室へ漏えいた核燃料物質等が更に燃料加工建屋へ漏えいた場合を考慮し、燃料加工建屋からの排気中に含まれる放射性物質を除去するため、建屋排気ダクトの経路中に、必要な捕集効率を有する建屋排気フィルタユニット(高性能エアフィルタ2段)を設ける設計とする。①</p>	—	—	【資料3② 詳細説明図】 20条(14) ①
20条 廃棄施設	20条-21	(2) 工程室排気設備 工程室排気設備は、工程室の負圧維持及び排気中に含まれる放射性物質の除去を行い、排気筒の排気口から外部へ放出する設計とする。	—（代表以外の設計説明分類なし）	<p>【V-1-4 3.1.1 設計基準対象の施設】</p> <p>(1) 設備構成</p> <p>イ. 工程室排気設備</p> <p>工程室排気設備は、工程室の負圧維持及び排気中に含まれる放射性物質の除去を行い、排気筒の排気口から外部へ放出する設計とする。①</p> <p>工程室排気設備は、工程室排気ダクト、工程室排気フィルタユニット、工程室排気風機及び工程室排気機入口手動ダンパ(外部放出抑制設備で兼用)で構成する。工程室排気設備のうち、工程室排気機入口手動ダンパを2基設置する設計とする。②</p> <p>工程室排気設備は、工程室を工程室排気機により排気し、排気中に含まれる放射性物質を工程室排気フィルタユニットにより除去する設計とする。③</p> <p>各室の排気は、溶染拡大防止の観点から原則として吸込み口を床面まで立ち下げて、吸込み口にはプレフィルタを取り付ける設計とする。④</p> <p>また、工程室排気設備は、電線によりMOX燃料加工施設に影響を及ぼすおそれが見られる場合に、工程室排気機の停止後、工程室排気機後の排気系統にダンパを設け、閉止できる設計とする。⑤</p> <p>(2) 設計方針</p> <p>a. 気体廃棄物の処理能力</p> <p>(a) 処理方法</p> <p>ロ. 工程室排気設備による気体廃棄物の処理</p> <p>工程室排気設備は、工程室を工程室排気機により排気し、排気中に含まれる放射性物質を工程室排気フィルタユニットにより除去する設計とする。④</p> <p>(1)<(2): 換気設備のシステム設計の23条-21にて展開する (3)<(4): 換気設備のシステム設計の20条-24にて展開する</p>	(ファン) ・容量 ・原動機 (フィルタ) ・効率 (主配管) ・外径・厚さ	システム設計 (No. 21-1)	<p>※ 工程室排気設備の設置については23条-2のシステム設計と合わせて示す。また、工程室排気フィルタユニットによる汚染の除去については20条-24のシステム設計と合わせて示す。</p> <p>○工程室排気設備の系統構成に係る配慮事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各室からの排気ダクトの吸込口を床面まで立ち下げることで、グローブボックスから核燃料物質等が漏えいた場合に、核燃料物質等の部屋中における舞い上がりを防出し、従業員の被ばくを防止する設計とする。① ・工程室排気設備は、電線によりMOX燃料加工施設に影響を及ぼすおそれが見られる場合に、電線の影響を受ける範囲を限定するため、排気口に可能な限り近い位置として工程室排気機後の排気系統にダンパを設け、閉止できる設計とする。② 	—	—	【資料3② 詳細説明図】 20条(12) ① 20条(13) ②
					評価 (No. 21-1)	<p>工程室排気機の原動機出力が、工程室排気設備の必要風量である82050m³/hを排気するために必要となる原動機出力を上回っていることを評価する。</p>	—	—		
20条 廃棄施設	20条-22	工程室排気設備は、工程室排気ダクト、工程室排気フィルタユニット、工程室排気機及び工程室排気機入口手動ダンパ(外部放出抑制設備と兼用)で構成する。工程室排気設備のうち、工程室排気機入口手動ダンパを2基設置する設計とする。	—（代表以外の設計説明分類なし）				工程室排気設備の設備構成については、23条-2のシステム設計と合わせて示す。			

④ 詳細設計展開表（換気設備のシステム設計）
（説明グループ1）

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計分類	システム設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
20条 廃棄施設	20条-23	工室室排風機は、必要な排気能力を有する設計とする。	二（代表以外の設計説明分類なし）	<p>【V-1-4 3.1.1 設計基準対象の施設】 (2) 設計方針 e. 気体廃棄物の廃棄設備の換気風量 (a) 換気風量の設計の考え方及び算出方法 イ. 風量決定因子の考え方 気体廃棄物の廃棄設備は、気体廃棄物の処理、燃焼炉等での燃えの防止及び貯蔵設備の燃焼熱除去を達成するために必要な換気風量を有する設計とする。 換気風量は、次に記載する6種類の風量決定因子において、最大となる風量を上回る設計とする。 ① 換気回数を満足するために必要な風量 ② 機器発熱及び燃焼熱の除去に必要な風量 ③ 負圧維持に必要な風量 ④ 給排気バランス調整のために必要な風量 ⑤ 炭酸ガス濃度の抑制に必要な風量 ⑥ 有害物質の希釈に必要な風量 各々の風量決定因子における必要風量の決定方法については、以下(イ)～(ロ)に示す。①</p> <p>(イ) 換気回数を満足するために必要な風量 燃料加工機、工場機、オープンボック及びフードの内部において、汚染が発生した場合の汚染した空気を希釈するために目安となる換気回数を設定することとし、給排気設備、工室室排気設備及びオープンボックス排気設備はこれを満足する換気風量を有する設計とする。 換気回数は、燃焼炉等による汚染の影響を考慮し設定する。②</p> <p>(ロ) 機器発熱及び燃焼熱の除去に必要な風量 燃焼排気設備、工室室排気設備及びオープンボックス排気設備は、部屋及びオープンボックス内で発生する機器発熱及び燃焼熱を除去するために必要な換気風量を有する設計とする。③ なお、燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設の燃焼熱除去に必要な換気設備及びオープンボックス排気設備の換気風量に関する設計方針については、「V-1-3 燃焼炉等の貯蔵施設に関する説明書」の「3.2 貯蔵施設における燃焼熱除去の設計」に示す。</p> <p>(ハ) 負圧維持に必要な風量 燃焼排気設備、工室室排気設備及びオープンボックス排気設備は、燃料加工機、工場機及びオープンボックス等の負圧維持に必要な換気風量を有する設計とする。④ なお、負圧維持に必要な換気風量に関する設計方針については、「V-1-1-2 安全機能を有する施設の開け閉めの機能に関する説明書」の「3.12.1(3)a. グループボックス等、オープンボック及びフードの開け閉め機能の維持に関する設計方針」及び「3.12.1(3)b. 工場機及び燃料加工機の開け閉め機能の維持に関する設計方針」に示す。</p> <p>1. 工室室及び燃料加工機 工場機及び燃料加工機においては、異なる汚染区分の境界に設置する器具に差圧が生じる。 負圧維持に必要な風量は、差圧を生じる器具面に圧力差を喚起し、器具の仕様に換気の流れ量を算出することで求められる。④</p> <p>(ニ) 給排気バランス調整のために必要な風量 iii. 工室室の給排気バランス調整に必要な風量 工室室の空気を吸入するオープンボックス、オープンボック及びフードの排気風量が増加した場合に工室室の給排気バランスを調整するため、工室室に対しては、過剰のオープンボックス、オープンボック及びフードの吸入風量を上回る風量を供給する設計とする。 そのため、工室室排気設備は、工室室への給気量から、オープンボックス及びフードの吸入量を除いた差分を排気するために必要な風量を有する設計とする。⑤</p> <p>(ホ) 炭酸ガス濃度の抑制に必要な風量 燃焼排気設備及び工室室排気設備は、人が立ち入るエリアの炭酸ガス濃度を所定レベルに抑えるため、必要な換気風量を有する設計とする。⑥</p> <p>(b) 各排気設備の換気風量 ロ. 工室室排気設備の換気風量 (イ) 希釈する因子 工室室排気設備の風量を決定する上で、考慮する因子としては、(a)イに記載の「換気回数を満足するために必要な風量」、「機器発熱及び燃焼熱の除去に必要な風量」、「負圧維持に必要な風量」、「給排気バランス調整のために必要な風量」及び「炭酸ガス濃度の抑制に必要な風量」の5因子となる。⑦、⑧</p> <p>(ロ) 換気風量 工室室排気設備の換気風量については、当該設備で換気を行う部屋を対象とし、各部屋に対して上記の5因子のうち、基本的に風量が最大となる因子を当該部屋の換気風量とする。⑧、⑨ 上記の5因子のうち、工室室排気設備の換気風量を決定する上で支配的なのは、「機器発熱及び燃焼熱の除去に必要な風量」及び「換気回数を満足するために必要な風量」である。また、一部の部屋では、「給排気バランス調整のために必要な風量」が風量決定因子として測定されている。これらを満足する換気風量として、工室室排気設備については2000m³/hの排気能力を有するものを測定する。なお、工室室排気設備については、通常時1台運転とすることで、上記の必要風量を確保する設計とする。⑩ 工室室排気設備における必要風量及び工室室排気機の内容量については第3.1.1-5表に示す。</p>	システム設計 (No.23-1)	<p>(ファン) ・容量 ・原動機 (フィルタ) ・効率 (主配管) ・外径・厚さ</p>	<p>○風量決定因子 気体廃棄物の廃棄設備は、気体廃棄物の処理、燃焼炉等での燃えの防止及び貯蔵設備の燃焼熱除去を達成するために必要な換気風量を有する設計とする。換気風量は、次に記載する6種類の風量決定因子において、最大となる風量を上回る設計とする。① a. 換気回数を満足するために必要な風量 b. 機器発熱及び燃焼熱の除去に必要な風量 c. 負圧維持に必要な風量 d. 給排気バランス調整のために必要な風量 e. 炭酸ガス濃度の抑制に必要な風量 f. 有害物質の希釈に必要な風量</p> <p>a. 換気回数を満足するために必要な風量 工室室の内部において汚染が発生した場合の汚染した空気を希釈するために、工室室には燃焼炉等による汚染の影響を考慮した換気回数を設定することとし、工室室排気設備はこれを満足する排気風量を有する設計とする。②</p> <p>b. 機器発熱及び燃焼熱の除去に必要な風量 工室室排気設備は、部屋内で発生する機器発熱及び燃焼熱を除去するために必要な排気風量を有する設計とする。③</p> <p>c. 負圧維持に必要な風量 工室室排気設備は、工室室を負圧に維持するために、異なる汚染区分の境界に設置する器具からの流れ量を排気する上で必要な風量を上回る排気風量を有する設計とする。④</p> <p>d. 給排気バランス調整に必要な風量 工室室の空気を吸入するオープンボックス、オープンボック及びフードの排気風量が増加した場合に工室室の給排気バランスを調整するため、工室室に対しては、過剰のオープンボックス、オープンボック及びフードの吸入風量を上回る風量を供給する設計とする。そのため、工室室排気設備は、工室室への給気量から、オープンボックス及びフードの吸入量を除いた差分を排気するために必要な風量を有する設計とする。⑤</p> <p>e. 炭酸ガス濃度の抑制に必要な風量 工室室排気設備は、人が立ち入るエリアの炭酸ガス濃度を所定レベルに抑えるため、建築基準法施行令に基づき必要な換気風量を有する設計とする。⑥</p> <p>○工室室排気設備の換気風量決定因子 工室室排気設備の換気風量については、当該設備で換気を行う部屋を対象とし、各部屋に対して以下の5因子のうち風量が最大となる因子を当該部屋の換気風量として設定する。⑦、⑧ a. 換気回数を満足するために必要な風量 b. 機器発熱及び燃焼熱の除去に必要な風量 c. 負圧維持に必要な風量 d. 給排気バランス調整のために必要な風量 e. 炭酸ガス濃度の抑制に必要な風量</p> <p>○工室室排気設備の排気風量 工室室排気設備は、風量決定因子によって決定する各部屋の換気風量を満足する排気風量を有する設計とする。⑧、⑨</p>	<p>【資料32】 詳細説明 部 20条(16) ① 20条(19) ②、③、④、⑤、⑥、 ⑦、⑧、⑨ 20条(20) ⑩、⑪</p>	<p>【資料01】 建屋排風機、工室室排気機及びオープンボックス排気機の容量の設備根拠の考え方について</p>	
						評価 (No.23条-4-1) (No.23条-11-1) (No.23-1)	<p>工室室排気機が、工室室排気設備における必要風量として、8200m³/hの排気能力を有することを要する。⑪ (『【資料01】 建屋排風機、工室室排気機及びオープンボックス排気機の容量の設備根拠の考え方について』の「3.3 必要換気風量の評価」にて詳細を説明する。)</p>		<p>【換気設備のシステム設計】 ・23条-11(負圧維持) ⇒⑩</p>	

④ 詳細設計展開表（換気設備のシステム設計）
（説明グループ1）

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計分類	システム設計	既設からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
20条 廃棄施設	20条-24	工程室排気フィルタユニットは、必要な捕集効率を有する設計とする。	—（代表以外の設計説明分類なし）	<p>【V-1-4 3.1.1設計基準対象の施設】</p> <p>(2) 設計方針</p> <p>a. 気体廃棄物の処理能力</p> <p>(a) 処理方法</p> <p>ロ. 工程室排気設備による気体廃棄物の処理</p> <p>(イ) 工程室排気フィルタユニット</p> <p>工程室排気フィルタユニットは、密閉交換フィルタユニットとし、1列あたり300mm以上のフィルタを1段として(1)、プレフィルタを1段(2)、高性能エアフィルタを2段設置する設計とする。①</p> <p>フィルタの捕集効率は、高性能エアフィルタを単体でDOP 0.15µm(基準粒子径)粒子で99.97%以上とする設計とする。</p> <p>また、工程室排気フィルタユニットとしての密閉捕集効率も、DOP 0.30µm(基準粒子径)以上の粒子で99.99%以上とする設計とする。③</p> <p>(1): 換気設備の構造設計の20条-24①にて展開する。 (2): 換気設備の構造設計の20条-24②にて展開する。 (3): 換気設備の構造設計の20条-24③にて展開する。</p>	(フィルタ) ・効率	システム設計	<p>○放射性物質の除去</p> <p>工程室排気設備は、核燃料物質等がグローブボックスから工程室へ漏えいた場合を考慮し、工程室からの排気中に含まれる放射性物質を除去するため、工程室排気ダクトの経路中に、必要な捕集効率を有する工程室排気フィルタユニット(高性能エアフィルタ2段)を設ける設計とする。①</p>	—	—	【資料3② 詳細説明図】 20条(11) ①
20条 廃棄施設	20条-25	(3) グローブボックス排気設備 グローブボックス排気設備は、グローブボックス等の負圧維持並びにオープンポートボックス及びフードの閉じ込めを維持するとともに排気中の放射性物質の除去を行い、排気筒の排気口から外部へ放出する設計とする。	—（代表以外の設計説明分類なし）	<p>【V-1-4 3.1.1 設計基準対象の施設】</p> <p>(1) 設備構成</p> <p>グローブボックス排気設備</p> <p>グローブボックス排気設備は、グローブボックス等の負圧維持、オープンポートボックス及びフードの開口部風速維持、排気中の放射性物質の除去並びに貯蔵設備の崩壊熱除去を行い、排気筒の排気口から外部へ放出する設計とする。①</p> <p>グローブボックス排気設備は、グローブボックス排気ダクト、グローブボックス給気フィルタ、グローブボックス排気フィルタ、グローブボックス排気フィルタユニット、グローブボックス排風機及びグローブボックス排風機入口手動ダンパ(外部放出抑制設備で兼用)で構成する。グローブボックス排気設備のうち、グローブボックス排風機入口手動ダンパを2基設置する設計とする。②</p> <p>グローブボックス排気設備は、グローブボックス等、オープンポートボックス及びフードをグローブボックス排風機により排気し、排気中に含まれる放射性物質をグローブボックス排気フィルタ及びグローブボックス排気フィルタユニットにより除去する設計とする。③</p> <p>グローブボックス排気設備は、グローブボックスの給気側にグローブボックス給気フィルタを設置し、核燃料物質等の漏えいの拡大を防止する設計とする。④</p> <p>グローブボックスは密閉型の種類ごとに、空気層型グローブボックス、電熱層型グローブボックスに分けられ、核燃料物質等の漏えいの拡大を防止する設計とする。⑤</p> <p>(2) 設計方針</p> <p>a. 気体廃棄物の処理能力</p> <p>(a) 処理方法</p> <p>ロ. グローブボックス排気設備による気体廃棄物の処理</p> <p>グローブボックス排気設備は、グローブボックス排風機により排気し、排気中に含まれる放射性物質をグローブボックス排気フィルタ、グローブボックス排気フィルタユニットにより除去する設計とする。⑥</p> <p>また、グローブボックス排気設備は、グローブボックスの給気側にグローブボックス給気フィルタを設置し、核燃料物質等の漏えいの拡大を防止する設計とする。⑦</p> <p>(1)<(2)<(5): 換気設備のシステム設計の23条-3にて展開する (3)<(4): 換気設備のシステム設計の20条-30にて展開する (4)<(7): 換気設備のシステム設計の23条-19にて展開する</p>	(ファン) ・容量 ・原動機 (フィルタ) ・効率 (主配管) ・外径・厚さ	システム設計 (No. 25-1)	<p>※ グローブボックス排気設備の設置及びグローブボックスの密閉気については23条-2、グローブボックス排気フィルタ及びグローブボックス排気フィルタユニットによる汚染の除去については20条-30のシステム設計、グローブボックス給気フィルタによる逆戻り防止については20条-19のシステム設計と合わせて示す。</p> <p>グローブボックス排風機の原動機出力が、グローブボックス排気設備の必要風量である54820m³/hを排気するために必要となる原動機出力を上回っていることを評価する。</p>	—	—	【資料3② 詳細説明図】 20条(2) ①、② 20条(3) ④ 20条(4) ③ 20条(5) ⑤、⑥
20条 廃棄施設	20条-26	グローブボックス排気設備は、原料MWX粉末出し一時保管設備、粉末一時保管設備、ベレット一時保管設備、スクラップ貯蔵設備及び製品ベレット貯蔵設備に貯蔵する核燃料物質等から発生する崩壊熱を除去するため、換気により冷却できる設計とする。	—（代表以外の設計説明分類なし）		グローブボックス排気設備による貯蔵施設の崩壊熱除去に係る設計については、17条-21のシステム設計と合わせて示す。					
20条 廃棄施設	20条-27	気体廃棄物の廃棄設備の安全上重要な施設のグローブボックス排風機は、非常用内電源設備と接続し、外部電源が喪失した場合でも安全機能が確保できる設計とする。 なお、電源供給に係る非常用内電源設備の設計方針については、第2章「個別項目」7.3「所内電源設備」に基づくものとする。	—（代表以外の設計説明分類なし）		外部電源喪失時のグローブボックス排風機への給電に係る設計については、23条-18の換気設備のシステム設計と合わせて展開する。					
20条 廃棄施設	20条-28	グローブボックス排気設備は、グローブボックス排気ダクト、グローブボックス給気フィルタ、グローブボックス排気フィルタ、グローブボックス排気フィルタユニット、グローブボックス排風機及びグローブボックス排風機入口手動ダンパ(外部放出抑制設備で兼用)で構成する。グローブボックス排気設備のうち、グローブボックス排風機入口手動ダンパを2基設置する設計とする。	—（代表以外の設計説明分類なし）		グローブボックス排気設備の設備構成については、23条-2のシステム設計と合わせて示す。					

④ 詳細設計展開表（換気設備のシステム設計）
（説明グループ1）

案文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計分類	システム設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
20条 廃棄施設	20条-29	グローブボックス排風機は、必要な排気能力を有する設計とする。	—（代表以外の設計説明分類なし）	<p>【V-1-4 3.1.1 設計基準対象の施設】</p> <p>(2) 設計方針</p> <p>e. 気体廃棄物の廃棄設備の換気風量</p> <p>(a) 換気風量の設計の考え方及び算出方法</p> <p>イ. 風量決定因子の考え方</p> <p>気体廃棄物の廃棄設備は、気体廃棄物の処理、焼結炉物質等の漏えいの防止及び貯蔵設備の腐蝕防止を達成するために必要な換気風量を有する設計とする。</p> <p>換気風量は、次に記載する6種類の風量決定因子において、最大となる風量を上回る設計とする。</p> <p>・換気回数を満足するために必要な風量</p> <p>・機器発熱及び燃焼熱の除去に必要な風量</p> <p>・負圧維持に必要な風量</p> <p>・給排気バランス調整のために必要な風量</p> <p>・炭酸ガス濃度の抑制に必要な風量</p> <p>・有害物質の希釈に必要な風量</p> <p>各々の風量決定因子における必要風量の決り方については、以下(イ)～(ハ)に示す。①</p> <p>(イ) 換気回数を満足するために必要な風量</p> <p>燃料加工機、工機室、グローブボックス、オープンポートボックス及びフードの内部において、汚染が発生した場合の汚染した空気を希釈するために目安となる換気回数を設定することとし、風量換算設備、工機室排気設備及びグローブボックス排気設備などから算出する換気風量を有する設計とする。②</p> <p>換気回数は、焼結炉物質等による汚染の影響を考慮し設定する。③</p> <p>(ロ) 機器発熱及び燃焼熱の除去に必要な風量</p> <p>燃焼排気設備、工機室排気設備及びグローブボックス排気設備は、燃焼及びグローブボックス内で生じる機器発熱及び燃焼熱を除去するために必要な換気風量を有する設計とする。④、⑤</p> <p>なお、燃料集合体貯蔵施設等の貯蔵施設の腐蝕防止に必要な換気風量換算設備及びグローブボックス排気設備の換気風量に関する設計方針については、「V-1-3 焼結炉物質の貯蔵施設に関する説明書」の「3.2 貯蔵施設における腐蝕防止の設計」に示す。</p> <p>(ハ) 負圧維持に必要な風量</p> <p>燃焼排気設備、工機室排気設備及びグローブボックス排気設備は、燃料加工機室、工機室及びグローブボックス等の負圧維持に必要な換気風量を有する設計とする。⑥、⑦</p> <p>⑧、⑨ 負圧維持に必要な換気風量に関する設計方針については、「V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する説明書」の「3.12.1(3)a. グローブボックス等、オープンポートボックス及びフードの閉じ込め機能の維持に係る設計方針」及び「3.12.1(3)b. 工機室及び燃料加工機室の閉じ込め機能の維持に係る設計方針」に示す。</p> <p>ii. グローブボックス等</p> <p>グローブボックスは、日本産業規格に基づき流れ率を0.25vol%/h以下とする設計としている。</p> <p>グローブボックス等の内部を負圧に維持するためには、最大0.25vol%/hの割合でグローブボックスへ流入する空気を排気する必要がある。⑩、⑪</p> <p>(ニ) 給排気バランス調整のために必要な風量</p> <p>i. 開口部の空気流入風速の維持に必要な風量</p> <p>グローブボックス排気設備は、グローブボックスのグローブ破損時の空気流入風速の維持並びにオープンポートボックス及びフードの開口部からの空気流入風速の維持に必要な風量を有する設計とする。⑫、⑬</p> <p>開口部の空気流入風速の維持に必要なグローブボックス排気設備の換気風量に関する設計方針については、「V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する説明書」の「3.12.1(3)a. グローブボックス等、オープンポートボックス及びフードの閉じ込め機能の維持に係る設計方針」に示す。</p> <p>(i) グローブボックス</p> <p>グローブボックスは、グローブポート1ポート開放時に当該ポート部での開口部風速が0.5m/s以上の条件を満足する設計とする。⑭、⑮</p> <p>(ii) オープンポートボックス及びフード</p> <p>オープンポートボックス及びフードは、開口部の空気流入風速が0.5m/s以上の条件を満足する設計とする。なお、フードと機台が固着しているドラフトチャンバが燃焼排気設備に接続しており、これも同様に開口部の空気流入風速が0.5m/s以上の条件を満足する設計とする。⑯</p> <p>ii 部屋の空気を吸入する機器からの排気に必要な風量</p> <p>(有略)</p> <p>グローブボックス排気設備は、グローブボックス排気ダクトのバイパスラインに設置するカウンタバランスダンパが、工機室から吸入する空気を排気するために必要な換気風量を有する設計とする。⑰</p> <p>(b) 各排風機に必要な換気風量と排風機の個数及び容量</p> <p>ハ. グローブボックス排気設備の換気風量</p> <p>(イ) 考慮する因子</p> <p>グローブボックス排気設備の風量を決定する上で、考慮する因子としては、(a) イ.に記載する「換気回数を満足するために必要な風量」、「負圧維持に必要な風量」、「機器発熱及び燃焼熱の除去に必要な風量」及び「給排気バランス調整のために必要な風量」の4因子となる。⑱</p> <p>(ロ) 換気風量</p> <p>グローブボックス排気設備の換気風量については、当該設備で換気を行うグローブボックス、オープンポートボックス及びフードを対象とし、上記の4因子のうち、風量が最大となる因子をグローブボックス、オープンポートボックス及びフードの換気風量とする。対象とするグローブボックス、オープンポートボックス及びフードは、次に同じ条件を満たす全てのグローブボックス、オープンポートボックス及びフードとする。⑲、⑳</p> <p>上記の4因子のうち、グローブボックス排気設備の換気風量を設定する上で支配的なものは、「機器発熱及び燃焼熱の除去に必要な風量」及び「給排気バランス調整のために必要な風量」である。また、一部の部屋では、「換気回数を満足するために必要な風量」が風量決定因子として決定されている。これらを満足する換気風量として、グローブボックス排気設備については、1400m³/hの換気能力を有するものを決定する。なお、グローブボックス排気機については、運転時と運転時とを区別して、上記の必要風量を確保する設計とする。㉑</p> <p>グローブボックス排気設備における必要風量及びグローブボックス排気機の容量については第3.1.1-5条に示す。</p>	(ファン) ・容量 ・原動機 (フィルタ) ・効率 (主配管) ・外径・厚さ	システム設計 (No. 29-1)	<p>○風量決定因子</p> <p>気体廃棄物の廃棄設備は、気体廃棄物の処理、焼結炉物質等の漏えいの防止及び貯蔵設備の腐蝕防止を達成するために必要な換気風量を有する設計とする。</p> <p>換気風量は、次に記載する6種類の風量決定因子において、最大となる風量を上回る設計とする。①</p> <p>a. 換気回数を満足するために必要な風量</p> <p>b. 機器発熱及び燃焼熱の除去に必要な風量</p> <p>c. 負圧維持に必要な風量</p> <p>d. 給排気バランス調整のために必要な風量</p> <p>e. 炭酸ガス濃度の抑制に必要な風量</p> <p>f. 有害物質の希釈に必要な風量</p> <p>a. 換気回数を満足するために必要な風量</p> <p>グローブボックス、オープンポートボックス及びフードの内部において、汚染が発生した場合の汚染した空気を希釈するために、グローブボックス、オープンポートボックス及びフードには換気材料等による汚染の影響を考慮した換気回数を設定することとし、グローブボックス排気設備はこれを満足する排気風量を有する設計とする。②</p> <p>b. 機器発熱及び燃焼熱の除去に必要な風量</p> <p>グローブボックス排気設備は、グローブボックス、オープンポートボックス及びフード内で生じる機器発熱及び燃焼熱を除去するために必要な換気風量を有する設計とする。③</p> <p>また、グローブボックス内の通常時の環境温度を一定にするため、機器発熱及び燃焼熱の除去に必要な風量に加えて、グローブボックス内に設置する内装機器の計器等の前熱温度を考慮し、グローブボックス排気設備の排気量、給気設備及び室循環設備からの入風温度、換気設備の付属設備による冷却により40℃以下となる風量を有する設計とする。④</p> <p>c. 負圧維持に必要な風量</p> <p>グローブボックス排気設備は、グローブボックス等の内部を負圧に維持するため、最大0.25vol%/hの割合でグローブボックスへ流入する空気の排気に必要な換気風量を有する設計とする。⑤</p> <p>d. 給排気バランス調整に必要な風量</p> <p>○開口部風速維持</p> <p>グローブボックス排気設備は、グローブボックスのグローブ破損時の空気流入風速の維持並びにオープンポートボックス及びフードの開口部からの空気流入風速の維持に必要な風量を有する設計とする。⑥、⑦、⑧</p> <p>○風量設定の配慮事項（室循環系統）</p> <p>グローブボックス排気設備において、室循環系統に供給される室空気を排気するために必要な換気風量が、室循環型グローブボックスの負圧維持に必要な換気風量を上回る風量とすることで、室循環系統における室空気の純度の維持できる設計とする。また、グローブボックス排気設備は、室循環系統の停止時において、カウンタバランスダンパからの流入風量を低減し、グローブボックス排気機の連続運転により排気することで、室循環型グローブボックスの負圧維持及びグローブ破損時の空気流入風速を維持できる風量を有する設計とする。⑨、⑩、⑪、⑫</p> <p>○カウンタバランスダンパからの流入風量の排気</p> <p>グローブボックス排気設備は、グローブボックス排気ダクトのバイパスラインに設置するカウンタバランスダンパが、工機室から吸入する空気を排気するために必要な換気風量を有する設計とする。⑬</p> <p>○グローブボックス排気設備の換気風量決定因子</p> <p>グローブボックス排気設備の換気風量については、当該設備で換気を行う、全てのグローブボックス、オープンポートボックス及びフードを対象とし、各グローブボックス、オープンポートボックス及びフードに対して以下の4因子のうち風量が最大となる因子を当該グローブボックス、オープンポートボックス及びフードの換気風量として設定する。⑭、⑮</p> <p>a. 換気回数を満足するために必要な風量</p> <p>b. 機器発熱及び燃焼熱の除去に必要な風量</p> <p>c. 負圧維持に必要な風量</p> <p>d. 給排気バランス調整のために必要な風量</p> <p>○グローブボックス排気設備の排気風量</p> <p>グローブボックス排気設備は、風量決定因子によって決定する各グローブボックス等、オープンポートボックス及びフードの換気風量を満足する排気風量を有する設計とする。⑯、⑰</p>	—	【換気設備のシステム設計】 ・23条-10(負圧維持) ⇒㉑	【資料32】詳細説明書 20条(17) ②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰ 20条(18) ⑫、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰
						評価 (No. 23条-3-1) (No. 23条-10-1) (No. 17条-21-1) (No. 29-1)	<p>グローブボックス排気機が、グローブボックス排気設備における必要風量として、54820m³/hの排気能力を有することを評価する。⑱</p> <p>(「【換気設備】燃焼排気機、工機室排気機及びグローブボックス排気機の容量の設定根拠の考え方について」の「3.3 必要換気風量の評価」にて詳細を説明する。)</p>	【換気設備のシステム設計】 ・17条-21(燃焼熱除去) ⇒㉑		

① 詳細設計展開表（換気設備のシステム設計）
（説明グループ1）

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計分類	システム設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
20条 廃棄施設	20条-30	グループボックス給気フィルタ、グループボックス排気フィルタ及びグループボックス排気フィルタユニットは、必要な捕集効率を有する設計とする。	—（代表以外の設計説明分類なし）	【V-1-4 3.1.1 設計基準対象の施設】 (2) 設計方針 a. 気体廃棄物の処理能力 (a) 処理方法 ハ、グループボックス排気設備による気体廃棄物の処理 (イ) グループボックス排気フィルタ (有略) グループボックス排気フィルタは、グループボックスで取り扱う放射性物質の形態に応じて、1段又は2段設置する設計とし、MOX粉末を取り扱うグループボックスの排気には2段設置し、ペレット及び燃料棒を取り扱うグループボックスの排気は1段設置する設計とする。①	—	システム設計	○放射性物質の除去 ・MOX粉末を非密封で取り扱うグループボックスにおいては、グループボックス内でMOX粉末が飛散しやすいため、当該グループボックスからの排気経路中には、必要な捕集効率を有するグループボックス排気フィルタ（高性能エアフィルタ2段）及びグループボックス排気フィルタユニット（高性能エアフィルタ2段）を設ける設計とする。①-1 ※1 ・ペレット又は燃料棒を取り扱うグループボックスにおいては、グループボックス内でMOX粉末が飛散しやすいため、当該グループボックスからの排気経路中には、必要な捕集効率を有するグループボックス排気フィルタ（高性能エアフィルタ1段）及びグループボックス排気フィルタユニット（高性能エアフィルタ2段）を設ける設計とする。①-2 ※1 ※1 グループボックス排気フィルタ及びグループボックス排気フィルタユニットの構造については、説明G-1の換気設備の構造設計にて示す。	—	—	【資料3② 詳細説明図】 20条(1) ①-1、①-2
20条 廃棄施設	20条-31	(4) 給気設備 給気設備は、燃料加工建屋屋上の外気取入口から外気を取り入れ、取り入れた空気中の塵埃を給気フィルタユニットによって除去した後、必要に応じて温度又は湿度を調整した後、燃料加工建屋の管理区域に供給する設計とする。	—（代表以外の設計説明分類なし）	【V-1-4 3.1.1 設計基準対象の施設】 (1) 設備構成 2. 給気設備 給気設備は、燃料加工建屋屋上の外気取入口から外気を取り入れ、取り入れた空気中の塵埃を給気フィルタユニットによって除去した後、必要に応じて温度又は湿度を調整した後、燃料加工建屋の管理区域に供給する設計とし、燃料加工建屋に設置する設計とする。① 給気設備は、外部火災によるばい煙、有毒ガス、再処理事業所内における化学物質の漏えいの影響、敷地周辺の大気汚染による中央監視室、制御室1室及び制御室4室の運転員に対する影響を抑制するため、給気系統上に手動ダンパを設け、閉止できる設計とする。① ①：換気設備のシステム設計の23条-7にて展開する	—	システム設計	※ 給気設備の設置については23条-7のシステム設計と合わせて示す。 ○給気設備の系統構成に係る配慮事項 給気設備は、外部火災によるばい煙、有毒ガス、再処理事業所内における化学物質の漏えいの影響、敷地周辺の大気汚染による中央監視室、制御室1室及び制御室4室の運転員に対する影響を抑制するため、給気系統上に手動ダンパを設け、閉止できる設計とする。①	—	—	【資料3② 詳細説明図】 20条(14) ①
20条 廃棄施設	20条-32	(5) 窒素循環設備 窒素循環設備は、窒素ガス設備から供給された窒素ガスを窒素循環冷却機で冷却し、窒素循環ファン及び窒素循環ダクトで窒素雰囲気グループボックス（窒素循環型）内に循環させる設計とする。	—（代表以外の設計説明分類なし）	【V-1-4 3.1.1 設計基準対象の施設】 (1) 設備構成 e. 窒素循環設備 窒素循環設備は、窒素ガス設備から供給された窒素ガスを窒素循環冷却機で冷却し、窒素循環ファン及び窒素循環ダクトで窒素雰囲気グループボックス（窒素循環型）内に循環させる設計とする。① 窒素循環設備は、窒素循環ダクト、窒素循環ファン及び窒素循環冷却機で構成する。窒素循環設備は、窒素循環型のグループボックスからの排気を、グループボックス排気フィルタを通した後、窒素循環ファンにより窒素循環設備へ窒素を循環させる系統と、グループボックス排気フィルタユニットを通した後、グループボックス排気設備の系統に分岐する設計とする。① ①：換気設備のシステム設計の23条-8にて展開する	—	システム設計	※ 窒素循環設備の設置については23条-8のシステム設計と合わせて示す。	—	—	—
20条 廃棄施設	20条-33	窒素循環設備は、窒素循環ダクト、窒素循環ファン及び窒素循環冷却機で構成する。	—（代表以外の設計説明分類なし）	—	—	—	窒素循環設備の設備構成については、23条-2のシステム設計と合わせて示す。	—	—	—
20条 廃棄施設	20条-34	(6) 排気筒 排気筒は、建屋排気設備、工程室排気設備及びグループボックス排気設備で処理した放射性気体廃棄物を放出する設計とし、燃料加工建屋屋上1階屋外に1基設置する設計とする。	—（代表以外の設計説明分類なし）	【V-1-4 3.1.1 設計基準対象の施設】 (1) 設備構成 f. 排気筒 排気筒は、建屋排気設備、工程室排気設備及びグループボックス排気設備で処理した放射性気体廃棄物を放出する設計とし、燃料加工建屋屋上1階屋外に1基設置する設計とする。また、排気筒の排気口は、燃料加工建屋の北東、地上高さを約20m（標高約75m）とする設計とする。①	—	システム設計	○排気筒の位置 建屋排気設備、工程室排気設備及びグループボックス排気設備で処理した放射性気体廃棄物を放出するための排気口として、燃料加工建屋屋上1階屋外に排気筒を1基設置する設計とする。また、排気筒の排気口は、燃料加工建屋の北東、地上高さを約20m（標高約75m）とする設計とする。①	—	—	【資料3② 詳細説明図】 20条(15) ①
20条 廃棄施設	20条-35	また、排気筒の排気口は、燃料加工建屋の北東、地上高さを約20m（標高約75m）とする設計とする。	—（代表以外の設計説明分類なし）	—	—	—	排気筒の位置については、20条-34のシステム設計と合わせて示す。	—	—	—
17条 核燃料物質の貯蔵施設	17条-6	貯蔵施設で取り扱う核燃料物質の種類として、貯蔵施設のうち、貯蔵容器一時保管設備、原料MOX粉末貯蔵一時保管設備及び粉末一時保管設備は、MOXのプルトニウム富化度60%以下、ペレット一時保管設備、スクラップ貯蔵設備、製品ペレット貯蔵設備、燃料棒貯蔵設備、燃料集合体貯蔵設備及び燃料集合体輸送容器一時保管エリアは、プルトニウム富化度8%以下とし、プルトニウム中のプルトニウム-240含有率17%以上及びウラン中のウラン-235含有率1.6%以下とする。ウラン化合物のウラン中のウラン-235含有率は、天然ウラン中の含有率以下及びウラン燃料棒として5%以下とする。	—（代表以外の設計説明分類なし）	【V-1-3 3.2.2 崩壊熱除去に必要な換気風量で考慮する条件】 (1) 各貯蔵施設の崩壊熱除去を考慮するPu量 各貯蔵施設で貯蔵するPu量について、「3.1 核燃料物質の貯蔵施設設計」に示した各貯蔵施設におけるPu量に基づき評価する。	—	評価（評価条件：貯蔵施設で取り扱う核燃料物質）（No.21-1）	崩壊熱除去に必要な換気風量算出に当たっては、各貯蔵施設で貯蔵するPu量を使用し、Pu量算出については「V-1-3 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書」の「3.1 核燃料物質の貯蔵施設設計」に示すPu富化度等の値を用いて評価する。	—	—	【V-1-3】核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書

① 詳細設計展開表（換気設備のシステム設計）
（説明グループ1）

案文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計分類	システム設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号																									
			(代表以外の設計説明分類なし)	<p>【V-1-3 3.2貯蔵施設における崩壊熱除去の設計】 貯蔵施設各取組に貯蔵する核燃料物質の崩壊熱は気体産物の崩壊設備の建屋排気設備又はグループボックス排気設備で換気することにより除去する設計とする。 また、崩壊熱は、貯蔵施設での貯蔵量及び貯蔵する核燃料物質の形態を考慮したPu量から算出する。 なお、崩壊熱除去を考慮する貯蔵施設及び各貯蔵施設に設置する排気設備については第3.2-1表に示す。 上記の排気設備は、設計上の外気温度を考慮しても、貯蔵量及び核燃料物質の形態を考慮して算出したPu量の崩壊熱を除去し、コンクリート又はグループボックスが破損しないよう必要な換気風量を設定する。① 建屋排気設備により換気する貯蔵施設のうち、人の出入りが定期的に発生する貯蔵容器一時保管設備及び燃料棒貯蔵設備は、作業性確保の観点で給排気口を上部に設置し、人の出入りが少ない集合体貯蔵設備は、給気口を下部、排気口を上部に設置することと崩壊熱を除去する設計とする。② また、コンクリートの許容温度は、建屋の耐震性及びその他の安全機能が損なわれないよう、コンクリートの長期的な実用温度の65℃を許容温度として設定する。③ グループボックス排気設備により換気し、核燃料物質を密閉状態及び成形された状態で取扱う貯蔵施設のうち、原料MOX粉末一時保管設備、ペレット一時保管設備、スクラップ貯蔵設備及び製品ペレット貯蔵設備は、熱が上部に向かう性質を利用し、グループボックス内のピット又は最近傍に給気口を設置し、グループボックス上部に排気口を設置する。④ また、グループボックスの導管が大いぶかしく、グループボックス下部に給気口が無くピット近傍にブローを設置しピット下部の通風口から送風するとともに②、グループボックス上部に排気口を設置することと崩壊熱を除去する設計とする。⑤ また、グループボックスの許容温度は、通常運転を考慮し、搬出入口及びメンテナンスポートの閉止期間時の汚染拡大防止のために取り付けるビニルバッグの耐熱温度60℃を許容温度として設定する。⑥ 貯蔵施設は空気が滞留しないよう空気が通過できる設計とする。⑦ なお、換気設備は、グループボックス内の通常時の環境温度を一定にするため、グループボックス排気設備の排気量、給気設備及び産業循環設備からの入気温度、換気設備の付員設備による冷却により40℃以下となるよう設計する。⑧⑨</p> <p><1>：換気設備のシステム設計の17条-21②にて展開 <2>：ラック/ピット/棚の構造設計の17条-21①にて展開 <3>：グループボックスの構造設計の17条-21①にて展開</p>	仕様表記載項目	システム設計	<p>システム設計</p> <p>○給排気口の設置位置 貯蔵容器一時保管設備及び燃料棒貯蔵設備を設置する室は、人の出入りが定期的に発生する可能性を考慮し、給気された空気の風力により作業性が低下しないよう給気口を上部に設置する。また、排気口についても、上部に設置することで熱せられた空気を排気し、崩壊熱を除去する設計とする。①-1 燃料集合体貯蔵設備を設置する室は、崩壊熱除去のために向かう熱の性質を利用し、給気口を下部、排気口を上部に設置することとする。①-2 なお、崩壊熱除去に係る給気口及び排気口に係る構造設計については、ラック/ピット/棚の崩壊熱除去に係る構造設計と併せて説明する。</p>			(ラック/ピット/棚の構造設計にて説明する。)																									
17条 核燃料物質の貯蔵施設	17条-21	<p>4.2貯蔵施設における崩壊熱除去の設計 燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設は、建屋排気設備又はグループボックス排気設備で換気することにより崩壊熱を適切に除去する設計とする。 第2章 個別項目の「5.1.1 気体産物の産業設備」の「5.1.1.1 設計基準対象の施設」にて記載した、排風機の排気能力を考慮する要求のうち、「6. 建屋排気設備の除去に必要な風量」の崩壊熱の除去に関する設計方針として、建屋排気設備及びグループボックス排気設備は、燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設の崩壊熱除去に必要な換気風量を確保する設計とする。</p>	(代表以外の設計説明分類なし)	<p>【V-1-3 3.2貯蔵施設における崩壊熱除去の設計】 貯蔵施設各取組に貯蔵する核燃料物質の崩壊熱は気体産物の崩壊設備の建屋排気設備又はグループボックス排気設備で換気することにより除去する設計とする。 また、崩壊熱は、貯蔵施設での貯蔵量及び貯蔵する核燃料物質の形態を考慮したPu量から算出する。 なお、崩壊熱除去を考慮する貯蔵施設及び各貯蔵施設に設置する排気設備については第3.2-1表に示す。 上記の排気設備は、設計上の外気温度を考慮しても、貯蔵量及び核燃料物質の形態を考慮して算出したPu量の崩壊熱を除去し、コンクリート又はグループボックスが破損しないよう必要な換気風量を設定する。① 建屋排気設備により換気する貯蔵施設のうち、人の出入りが定期的に発生する貯蔵容器一時保管設備及び燃料棒貯蔵設備は、作業性確保の観点で給排気口を上部に設置し、人の出入りが少ない集合体貯蔵設備は、給気口を下部、排気口を上部に設置することと崩壊熱を除去する設計とする。② また、コンクリートの許容温度は、建屋の耐震性及びその他の安全機能が損なわれないよう、コンクリートの長期的な実用温度の65℃を許容温度として設定する。③ グループボックス排気設備により換気し、核燃料物質を密閉状態及び成形された状態で取扱う貯蔵施設のうち、原料MOX粉末一時保管設備、ペレット一時保管設備、スクラップ貯蔵設備及び製品ペレット貯蔵設備は、熱が上部に向かう性質を利用し、グループボックス内のピット又は最近傍に給気口を設置し、グループボックス上部に排気口を設置する。④ また、グループボックスの導管が大いぶかしく、グループボックス下部に給気口が無くグループボックスの導管が大いぶかしく、グループボックス下部に給気口が無くピット近傍にブローを設置しピット下部の通風口から送風するとともに②、グループボックス上部に排気口を設置することと崩壊熱を除去する設計とする。⑤ また、グループボックスの許容温度は、通常運転を考慮し、搬出入口及びメンテナンスポートの閉止期間時の汚染拡大防止のために取り付けるビニルバッグの耐熱温度60℃を許容温度として設定する。⑥ 貯蔵施設は空気が滞留しないよう空気が通過できる設計とする。⑦ なお、換気設備は、グループボックス内の通常時の環境温度を一定にするため、グループボックス排気設備の排気量、給気設備及び産業循環設備からの入気温度、換気設備の付員設備による冷却により40℃以下となるよう設計する。⑧⑨</p> <p><1>：換気設備のシステム設計の17条-21①にて展開 <2>：ラック/ピット/棚の構造設計の17条-21①にて展開 <3>：グループボックスの構造設計の17条-21①にて展開</p>	仕様表記載項目	システム設計 (No21-1)	<p>○崩壊熱除去 貯蔵容器一時保管設備、燃料棒貯蔵設備及び燃料集合体貯蔵設備は、建屋排気設備により崩壊熱を除去する設計とし、建屋排気設備は、設計上の外気温度を考慮しても貯蔵施設での貯蔵量及び貯蔵する核燃料物質の形態を考慮したPu量から算出した崩壊熱により排気風量がコンクリートの許容温度を超過しないよう必要な換気風量を有する設計とする。②-1 ○崩壊熱除去 原料MOX粉末一時保管設備、粉末一時保管設備、ペレット一時保管設備、スクラップ貯蔵設備及び製品ペレット貯蔵設備は、グループボックス排気設備により崩壊熱を除去する設計とし、グループボックス排気設備は、設計上の外気温度を考慮しても貯蔵施設での貯蔵量及び貯蔵する核燃料物質の形態を考慮したPu量から算出した崩壊熱により排気風量がグループボックスの許容温度を超過しないよう必要な換気風量を有する設計とする。②-2</p>			<p>【換気設備のシステム設計】 ・20条-19(建屋排風機に必要な排気風量) ⇒②-1 【換気設備のシステム設計】 ・20条-29(グループボックス排風機に必要な排気風量) ⇒②-2</p>	<p>【資料②】 詳細説明図 17条(1)(3)(4) ②-1 17条(2)(5)(6) ②-1</p>																								
			(代表以外の設計説明分類なし)	<p>【V-1-3 3.2貯蔵施設における崩壊熱除去の設計】 3.2.3貯蔵施設における崩壊熱除去に必要な換気風量 建屋及びグループボックス内で核燃料物質を貯蔵する設備は、それぞれ建屋排気設備及びグループボックス排気設備により崩壊熱を除去する設計とし、建屋排気設備及びグループボックス排気設備は、設計上の外気温度を考慮して貯蔵施設での貯蔵量及び貯蔵する核燃料物質の形態を考慮したPu量から算出した崩壊熱により排気風量が許容温度を超過しないよう必要な風量を有する設計とする。 貯蔵施設の崩壊熱除去に用いる建屋排気設備の必要な換気風量は第3.2.8-1表、グループボックス排気設備に用いる建屋排気設備の必要な換気風量は第3.2.8-1表、グループボックス排気設備に用いる建屋排気設備の必要な換気風量は第3.2.8-1表に示す。 なお、崩壊熱除去を含む建屋排気設備又はグループボックス排気設備における換気風量の設定については「V-1-4 放射性廃棄物の貯蔵施設に関する説明書」に示す。</p> <p>第3.2.3-1表 建屋排気設備に必要な換気風量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名称</th> <th>Pu量 (kg-Pu)</th> <th>崩壊熱 (W)</th> <th>許容温度 (℃)</th> <th>必要換気風量 (m³/h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>貯蔵容器一時保管設備</td> <td>666</td> <td>16.5</td> <td>65℃</td> <td>1350</td> </tr> <tr> <td>燃料棒貯蔵設備</td> <td>6,161</td> <td>124</td> <td>65℃</td> <td>10020</td> </tr> <tr> <td>燃料集合体貯蔵設備</td> <td>14,794</td> <td>365</td> <td>65℃</td> <td>29560</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td></td> <td>41270</td> </tr> </tbody> </table>	施設名称	Pu量 (kg-Pu)	崩壊熱 (W)	許容温度 (℃)	必要換気風量 (m³/h)	貯蔵容器一時保管設備	666	16.5	65℃	1350	燃料棒貯蔵設備	6,161	124	65℃	10020	燃料集合体貯蔵設備	14,794	365	65℃	29560			合計		41270	仕様表記載項目	評価 (No21-1)	<p>建屋排気設備の換気風量が、設計上の外気温度を考慮しても貯蔵施設での貯蔵量及び貯蔵する核燃料物質の形態を考慮したPu量から算出した崩壊熱により排気風量がコンクリートの許容温度を下回るために必要な風量以上(41,272m³/h以上)であることを評価により確認する。⑩</p>			<p>【廃案01】 建屋排風機、工業用排風機及びグループボックス排風機の容量の設定根拠の考え方について</p>
施設名称	Pu量 (kg-Pu)	崩壊熱 (W)	許容温度 (℃)	必要換気風量 (m³/h)																															
貯蔵容器一時保管設備	666	16.5	65℃	1350																															
燃料棒貯蔵設備	6,161	124	65℃	10020																															
燃料集合体貯蔵設備	14,794	365	65℃	29560																															
		合計		41270																															

① 詳細設計展開表（換気設備のシステム設計）
（説明グループ1）

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計分類	システム設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号																																			
17条 放射性物質の 貯蔵施設	17条-21	4.2貯蔵施設における崩壊熱除去の設計 燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設は、建屋排気設備又はグローブボックス排気設備で換気することにより崩壊熱を適切に除去する設計とする。 第2章 個別項目の「5.1.1 気体廃棄物の廃棄設備」の「5.1.1.1 設計基準対象の施設」にて記載した、排風機の排気能力で考慮する要素のうち、1c、機器発熱及び崩壊熱の除去に必要な風量」の崩壊熱の除去に関する設計方針として、建屋排気設備及びグローブボックス排気設備は、燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設の崩壊熱除去に必要な換気風量を確保する設計とする。	（代表以外の設計説明分類なし）	【V-1-3 3.2貯蔵施設における崩壊熱除去の設計】 3.2.3貯蔵施設における崩壊熱除去に必要な換気風量 建屋及びグローブボックス内で放射性物質を貯蔵する設備は、それぞれ建屋排気設備及びグローブボックス排気設備により崩壊熱を除去する設計とし、建屋排気設備及びグローブボックス排気設備は、設計上の外気温度を考慮しても貯蔵施設での貯蔵風量及び貯蔵する放射性物質の形態を考慮したPu量から算出した崩壊熱により排気温度が許容温度を超過しないよう必要な風量を有する設計とする。 貯蔵施設の崩壊熱除去に用いる建屋排気設備の必要な換気風量は第3.2.3-1表、グローブボックス排気設備に必要な換気風量は第3.2.3-2表に示す。 なお、崩壊熱除去を含む建屋排気設備又はグローブボックス排気設備における換気風量の設定については「V-1-4 放射性廃棄物の貯蔵施設に関する説明書」に示す。 第3.2.3-2表 グローブボックス排気設備に必要な換気風量		評価 (No.21-1)	グローブボックス排気設備の換気風量が、設計上の外気温度を考慮しても貯蔵施設での貯蔵風量及び貯蔵する放射性物質の形態を考慮したPu量から算出した崩壊熱により排気温度がグローブボックスの許容温度を下回るために必要な風量以上(7.714m ³ /h以上)であることを評価により確認する。④			【廃棄01】建屋排風機、工程室排風機及びグローブボックス排風機の容量の設定根拠の考え方について																																			
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名称*</th> <th>Pu量* (kg-Pu)</th> <th>崩壊熱* (kW)</th> <th>許容温度*</th> <th>必要換気風量* (m³/h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原料中の粉じん-特殊貯蔵庫</td> <td>775*</td> <td>4.15*</td> <td>80℃</td> <td>401*</td> </tr> <tr> <td>粉じん貯蔵貯蔵庫</td> <td>98*</td> <td>18.58*</td> <td>80℃</td> <td>1778*</td> </tr> <tr> <td>ペレット-特殊貯蔵庫</td> <td>221*</td> <td>5.28*</td> <td>80℃</td> <td>515*</td> </tr> <tr> <td>スクラップ貯蔵貯蔵庫</td> <td>1,388*</td> <td>33.25*</td> <td>80℃</td> <td>3218*</td> </tr> <tr> <td>製品ペレット貯蔵貯蔵庫</td> <td>778*</td> <td>18.82*</td> <td>80℃</td> <td>1802*</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7714*</td> </tr> </tbody> </table>	施設名称*	Pu量* (kg-Pu)	崩壊熱* (kW)	許容温度*	必要換気風量* (m ³ /h)	原料中の粉じん-特殊貯蔵庫	775*	4.15*	80℃	401*	粉じん貯蔵貯蔵庫	98*	18.58*	80℃	1778*	ペレット-特殊貯蔵庫	221*	5.28*	80℃	515*	スクラップ貯蔵貯蔵庫	1,388*	33.25*	80℃	3218*	製品ペレット貯蔵貯蔵庫	778*	18.82*	80℃	1802*	合計				7714*						
施設名称*	Pu量* (kg-Pu)	崩壊熱* (kW)	許容温度*	必要換気風量* (m ³ /h)																																									
原料中の粉じん-特殊貯蔵庫	775*	4.15*	80℃	401*																																									
粉じん貯蔵貯蔵庫	98*	18.58*	80℃	1778*																																									
ペレット-特殊貯蔵庫	221*	5.28*	80℃	515*																																									
スクラップ貯蔵貯蔵庫	1,388*	33.25*	80℃	3218*																																									
製品ペレット貯蔵貯蔵庫	778*	18.82*	80℃	1802*																																									
合計				7714*																																									

② 詳細説明図

換気設備のシステム設計 (説明グループ1)

換気設備のシステム設計

目次 (1/9)

項目	説明内容 (主条文) ※1	説明内容 (関連条文)	該当頁	関連する設計説明分類
1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成	【23条(1)】(換気設備の設備構成) ・可能な限り負圧維持, 漏えい防止及び逆流防止ができる換気設備の設置及び設備構成について説明する。	—	P.11	—
(1) グローブボックス排気設備の系統構成	【23条(2)】(生産管理上の考慮(グローブボックスの窒素雰囲気化)) ・生産管理上の品質管理の観点から, 一部のグローブボックスは, 窒素雰囲気となるよう系統を構成している考え方について説明する。また, 窒素雰囲気型グローブボックスの使い分けについて説明する。	—	P.12	—
a. グローブボックス等の負圧維持	【23条(3)】(グローブボックス等の負圧維持) ・グローブボックス排風機の連続運転により, 排気経路となるグローブボックス排気ダクトを介してグローブボックス等を排気することにより, グローブボックス等を負圧に維持する考え方について説明する。	—	P.13	—
(a)グローブボックス等の負圧維持に係る配慮事項	【23条(4)(5)(6)(7)(8)】(グローブボックス等の負圧維持に係る配慮事項(空気雰囲気型, 窒素還流型, 窒素循環型グローブボックス, 雰囲気境界, 負圧管理単位境界)) ○空気の過剰供給の場合(23条(4)) ・空気雰囲気型グローブボックス内の負圧が設定値以上になった場合の負圧維持に係る考え方について説明する。 ○窒素ガスの過剰供給の場合(23条(5)) ・窒素ガスが過剰供給された場合に, グローブボックスの負圧が浅くならないよう, 減圧弁, 圧力調整弁にて, 所定の負圧を維持する設計とすることを説明する。 ○窒素ガス設備等の故障時の窒素ガス供給停止(窒素循環型)(23条(6)) ・窒素ガス供給停止により, 窒素循環型のグローブボックスの負圧が深くなりすぎないように, 工程室の空気を吸引して, 所定の負圧を維持する設計とすることを説明する。 ○窒素ガス設備の故障時の窒素ガス供給停止(窒素貫流型)(23条(7)) ・窒素ガス供給停止により, 窒素貫流型のグローブボックスの負圧が深くなりすぎないように, 工程室の空気を吸引して, 所定の負圧を維持する設計とすることを説明する。 ○雰囲気境界, 負圧管理単位境界(23条(8)) ・グローブボックスの雰囲気及び負圧管理の考え方について説明する。	—	P.14~18	【説明Gr1】負圧維持に係るグローブボックス(オープンポートボックス, フードを含む。)の構造設計(10条-3) 【説明Gr1】負圧管理に係る機械装置・搬送設備の構造設計(10条-3) 【説明Gr1】負圧維持に用いる各種ダンパに係る換気設備の構造設計(23条-3) 【説明Gr3】グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備の構造設計(10条-3)
				486

※1 第10条のうち, 換気設備による閉じ込め機能に係る設計方針については, 第23条換気設備にて展開することとしていることから, 第23条を主条文の欄に記載する。(以下同様)

換気設備のシステム設計

目次 (2/9)

項目	説明内容 (主条文)	説明内容 (関連条文)	該当頁	関連する設計説明分類
1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成		(見出し)		
(1) グローブボックス排気設備の系統構成		(見出し)		
a. グローブボックス等の負圧維持		(見出し)		
(b) グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する機器の負圧維持	<p>【23条(9)(10)(11)】(グローブボックス等の負圧維持(焼結炉, 小規模焼結処理装置, スタック乾燥装置), 生産管理上の考慮(焼結炉, 小規模焼結処理装置, スタック乾燥装置))</p> <p>○焼結炉の負圧維持(23条(9))</p> <ul style="list-style-type: none"> ・焼結炉における負圧維持に関して, 焼結炉の稼働時は, 焼結炉へ供給されたガスを排気するため, 排ガス処理装置と連動して負圧を維持する設計方針について説明する。 <p>○小規模焼結処理装置の負圧維持(23条(10))</p> <ul style="list-style-type: none"> ・小規模焼結処理装置における負圧維持に関して, 小規模焼結処理装置の稼働時は, 小規模焼結処理装置へ供給されたガスを排気するため, 小規模焼結炉排ガス処理装置と連動して負圧を維持する設計方針について説明する。 <p>○スタック乾燥装置の負圧維持(23条(11))</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スタック乾燥装置の負圧維持に関して, 隣接するグローブボックスを介して, スタック乾燥装置へ供給された一部のガスを排気し, 負圧を維持する設計方針について説明する。 	—	P.19~21	【説明Gr3】負圧維持に係るグローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する機器の構造設計 (10条-3)
b. グローブボックス (オープンポートボックス, フードを含む。) における開口部流入風速の維持	<p>【23条(12)】 (グローブボックスの開口部風速維持に係る配慮事項)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・グローブボックス排風機の連続運転により, グローブボックス, オープンポートボックス及びフードの開口部における空気流入風速を確保するための考え方について説明する。 	—	P.22	【説明Gr1】開口部風速維持に係るグローブボックス (オープンポートボックス, フードを含む。) の構造設計 (10条-3,4)

換気設備のシステム設計

目次 (3/9)

項目	説明内容 (主条文)	説明内容 (関連条文)	該当頁	関連する設計説明分類
1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成		(見出し)		
(1) グローブボックス排気設備の系統構成		(見出し)		
c. 漏えいの拡大防止	<p>【23条(13)(14)】(逆流防止, 圧力損失の低減)</p> <p>○逆流防止対策(23条(13))</p> <p>・グローブボックスの給気口には高性能エアフィルタを設置し, 異なる汚染区分との境界には逆止ダンパを設けることで, 核燃料物質等の逆流を防止する設計であることを説明する。また, 送風機及び排風機からの気流が, 予備系統へ逆流することを防止するため, 送風機及び排風機の下流に逆止ダンパを設ける設計であることを説明する。</p> <p>○高性能エアフィルタの並列化(23条(14))</p> <p>・グローブボックス排気設備において, 排気中に含まれる放射性物質を除去することで漏えいの拡大を防止するため, 高性能エアフィルタを設けることについて説明する。</p>	<p>【20条(1)】(放射性物質の除去)</p> <p>○高性能エアフィルタによる放射性物質の除去(20条(1))</p> <p>・グローブボックス排気設備において, グローブボックスで取り扱う核燃料物質等の形態に応じた段数の高性能エアフィルタを設けることで, 排気中に含まれる放射性物質を除去する設計であることを説明する。</p>	P.23~25	<p>【説明Gr1】放射性物質の除去に係る換気設備の構造設計(20条-30)</p> <p>【説明Gr1】逆止ダンパに係る換気設備の構造設計(23条-19)</p>
(a) グローブボックス給気フィルタ(枠型フィルタ)の機能維持	—	<p>【20条(2)(3)(4)】(フィルタの交換(枠型フィルタ), フィルタの差圧測定(枠型フィルタ))</p> <p>○交換時の系統切り替え(20条(2)(3))</p> <p>・空気雰囲気型グローブボックスに必要な換気風量を確保しながら枠型フィルタを交換することが可能な系統の切り替えに係る設計について説明する。</p> <p>○差圧測定(20条(4))</p> <p>・フィルタのろ過機能を確認するため, 枠型フィルタの下流には, 差圧計を挿入することが可能な管台を設ける設計について説明する。</p>	P.26~28	<p>【説明Gr1】フィルタの交換に係る換気設備の構造設計(20条-12)</p> <p>【説明Gr1】フィルタのメンテナンススペースに係る換気設備の配置設計(20条-12)</p>

換気設備のシステム設計 目次 (4/9)

項目	説明内容 (主条文)	説明内容 (関連条文)	該当頁	関連する 設計説明分類
1. 換気設備の閉じ込め 機能維持に係る設備構成		(見出し)		
(1) グローブボックス排 気設備の系統構成		(見出し)		
c. 漏えいの拡大 防止		(見出し)		
(b) グローブボッ クス給気フィルタ (箱型フィルタ)の 機能維持	—	<p>【20条(5)(6)(7)】(フィルタの交換(箱型フィルタ), フィルタの差圧測定(箱型フィルタ))</p> <p>○交換時の系統切り替え(20条(5)(6))</p> <p>・窒素循環型及び窒素貫流型グローブボックスに必要な換気風量を確保しながら箱型フィルタを交換することが可能な系統の切り替えに係る設計について説明する。</p> <p>○差圧の測定(20条(7))</p> <p>・フィルタのろ過機能を確認するため, 箱型フィルタの上流及び下流には, 差圧計を挿入することが可能な管台を設ける設計について説明する。</p>	P.29~ 31	【説明Gr1】フィルタの交換に係る換気設備の構造設計(20条-12)
(c) グローブボッ クス排気フィルタの 機能維持	—	<p>【20条(8)(9)】(フィルタの交換(箱型フィルタ), フィルタの差圧測定(箱型フィルタ))</p> <p>○交換時の系統切り替え(20条(8))</p> <p>・グローブボックスに必要な換気風量を確保しつつ, 放射性物質の除去を行いながら箱型フィルタを交換することが可能な系統の切り替えに係る設計について説明する。</p> <p>○差圧の測定(20条(9))</p> <p>・フィルタのろ過機能を確認するため, 箱型フィルタの上流及び下流には, 差圧計を挿入することが可能な管台を設ける設計について説明する。</p>	P.32~ 33	【説明Gr1】フィルタのメンテナンススペースに係る換気設備の配置設計(20条-12)
(d) グローブボッ クス排気フィルタユ ニットの機能維持	—	<p>【20条(10)】(フィルタの交換(密封交換型フィルタユニット))</p> <p>○交換時の系統切り替え</p> <p>・グローブボックス等, オープンポートボックス及びフードに必要な換気風量を確保しつつ, 放射性物質の除去を行いながらフィルタを交換することが可能な系統の切り替えに係る設計について説明する。</p>	P.34	<p>【説明Gr1】フィルタの交換及び差圧測定に係る換気設備の構造設計(20条-12, 13)</p> <p>【説明Gr1】フィルタのメンテナンススペースに係る換気設備の配置設計(20条-12)</p>

換気設備のシステム設計

目次 (5/9)

項目	説明内容 (主条文)	説明内容 (関連条文)	該当頁	関連する設計説明分類
1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成		(見出し)		
(1) グローボックス排気設備の系統構成		(見出し)		
d. 貯蔵施設の崩壊熱除去	—	【17条(1)】(崩壊熱除去) ・グローボックス排気設備が、グローボックスに設置する貯蔵施設に貯蔵する核燃料物質等の貯蔵量及びPu量から算出した崩壊熱を除去可能な系統及び換気風量を有することを説明する。	P.35	【説明Gr1】崩壊熱除去のための給排気口の位置に係るラック/ピット/棚の構造設計(17条-21) 【説明Gr3】貯蔵施設の貯蔵能力に係るラック/ピット/棚の構造設計(17条-21)

換気設備のシステム設計

目次 (6/9)

項目	説明内容 (主条文)	説明内容 (関連条文)	該当頁	関連する設計説明分類
1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成		(見出し)		
(2) 工程室排気設備の系統構成		(見出し)		
a. 工程室の負圧維持	【23条(15)】(工程室の負圧維持) ・工程室排風機の連続運転により、排気経路となる工程室排気ダクトを介して工程室を排気することにより、工程室を負圧に維持する考え方について説明する。	—	P.36	—
b. 漏えいの拡大防止	—	【20条(11)】(放射性物質の除去) ・工程室からの排気中に含まれる放射性物質を除去するため、高性能エアフィルタを設ける設計であることを説明する。	P.37	【説明Gr1】放射性物質の除去に係る換気設備の構造設計(20条-24)
c. 工程室排気設備の系統構成に係る配慮事項	—	【20条(12)(13)】(工程室排気設備の系統構成に係る配慮事項) ○放射性物質の舞い上がり防止(20条(12)) ・グローボックスから核燃料物質等が漏えいした場合に、核燃料物質等が部屋中に舞い上がることを防止するため、排気ダクトの吸込口を床面まで立ち下げる設計であることを説明する。 ○竜巻影響範囲の限定(20条(13)) ・竜巻の影響を受ける範囲を限定するため、排気口に可能な限り近い位置として工程室排風機後の排気系統にダンパを設け、閉止できる設計であることを説明する。	P.38~39	—
d. 閉じ込める機能の喪失に対処するための設計		— (説明Gr5の重大事故等対処設備(放出経路の遮断)と合わせて説明予定)		
(3) 建屋排気設備の系統構成		見出し		
a. 燃料加工建屋の負圧維持	【23条(16)】(燃料加工建屋の負圧維持) ・建屋排風機の連続運転により、排気経路となる建屋排気ダクトを介して燃料加工建屋を排気することにより、燃料加工建屋を負圧に維持する考え方について説明する。	—	P.40	—
(a) 燃料加工建屋の負圧維持に係る配慮事項(貯蔵容器搬送用洞道)	【23条(17)】(燃料加工建屋の負圧維持に係る配慮事項(貯蔵容器搬送用洞道)) ○貯蔵容器搬送用洞道 ・MOX燃料加工施設境界の扉及び再処理施設境界の扉の開閉時においても、貯蔵容器搬送用洞道内部を負圧に維持できる設計について説明する。	—	P.41	—

換気設備のシステム設計 目次 (7/9)

項目	説明内容 (主条文)	説明内容 (関連条文)	該当頁	関連する設計説明分類
1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成		(見出し)		
(3) 建屋排気設備の系統構成		(見出し)		
b. 漏えいの拡大防止	—	【20条 (14)】(放射性物質の除去) ○放射性物質の除去 ・燃料加工建屋からの排気中に含まれる放射性物質を除去するため高性能エアフィルタを設ける設計であることを説明する。	P.42	【説明Gr1】放射性物質の除去に係る換気設備の構造設計(20条-20)
c. 貯蔵施設の崩壊熱除去	—	【17条 (2)】(崩壊熱除去) ○系統構成(17条(2)) ・建屋排気設備は、貯蔵施設の核燃料物質等から発生する崩壊熱を換気により、適切に冷却することが可能な系統及び必要な換気風量を有する設計であることを説明する。	P.43	【説明Gr1】崩壊熱除去のための給排気口の位置に係るラック/ピット/棚の構造設計(17条-21) 【説明Gr3】貯蔵施設の貯蔵能力に係るラック/ピット/棚の構造設計(17条-21)
(4) 給気設備の系統構成 ※1 ※2	【23条 (18)】(給気設備の設置) ・取り入れた外気の清浄化及び温湿度調整を行い、燃料加工建屋の管理区域に供給するための、給気設備の設置について説明する。	【20条 (14)】(給気設備の系統構成に係る配慮事項) ・外部火災の影響を抑制するために、給気設備にダンパを設ける設計について説明する。	P.44	【説明Gr1】逆止ダンパに係る換気設備の構造設計(23条-19)

※1 降下火砕物による閉塞等並びに凍結及び塩害等に対する給気設備の設計については、説明Gr2の外部衝撃に係る説明と合わせて「(4) 給気設備の系統構成」に記載を拡充する。

※2 重大事故時に経路外放出を防止するための給気設備の設計については、説明Gr5の重大事故等対処設備に係る説明と合わせて「(4) 給気設備の系統構成」に記載を拡充する。

換気設備のシステム設計

目次 (8/9)

項目	説明内容 (主条文)	説明内容 (関連条文)	該当頁	関連する設計説明分類
1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成		(見出し)		
(5) 窒素循環設備の系統構成	【23条 (19)】(窒素循環設備の設置) ・窒素ガス設備から供給された窒素ガスを窒素循環冷却機で冷却し、窒素循環ファン及び窒素循環ダクトで窒素雰囲気グローブボックス(窒素循環型)内を循環させるための、窒素循環設備の設置について説明する。	—	P.45	—
a. 経路維持 ※1	【23条 (20)】(窒素循環設備の経路維持) ・基準地震動 S s に対して窒素循環設備の経路を維持する範囲について説明する。	—	P.46	【説明Gr1】窒素循環設備の経路維持に係る換気設備の構造設計(23条-21)
(6) 排気筒 ※2	—	【20条 (15)】(排気筒の位置) ・排気筒から、グローブボックス排気設備、工程室排気設備及び建屋排気設備からの排気を放出する設計であることについて説明する。	P.47	—
2. 換気設備の負圧順序		(見出し)		
(1) 負圧順序の設定	【23条 (21)】(負圧順序(負圧目標値)) ・燃料加工建屋、工程室及びグローブボックス等には差圧を設けることで負圧順序を形成し、各燃料物質等の漏えいの拡大を防止する設計であることを説明する。	—	P.48	【説明Gr1】負圧維持に係るグローブボックス(オープンポートボックス、フードを含む。)の構造設計(10条-3)
(2) ファンの起動順序	【23条 (22)】(負圧順序(起動順序)) ・負圧順序を形成するために、起動順序を設ける設計であることを説明する。	—	P.49	—
(3) ファンの予備機切り替え及び外部電源喪失時のグローブボックス排気設備への給電	【23条 (23)】(予備機切り替え、外部電源喪失時の負圧維持) ・運転中のファンが故障した場合でも自動的に予備機に切り替わる設計であることについて説明する。 ・外部電源が喪失した場合でもグローブボックス排風機により安全機能が確保できる設計であることを説明する。	—	P.50	—

※1 重大事故時に経路外放出を防止するための窒素循環設備の設計については、説明Gr5の重大事故等対処設備に係る説明と合わせて「a. 経路維持」に記載を拡充する。⁴⁹³
 ※2 降水及び落雷に対する排気筒の設計については、説明Gr2の外部衝撃に係る説明と合わせて「(6) 排気筒」に記載を拡充する。


換気設備のシステム設計

目次 (9/9)

項目	説明内容 (主条文)	説明内容 (関連条文)	該当頁	関連する設計説明分類
3. 換気設備の換気風量設定	—	【20条(16)】(風量決定因子) ・排風機の容量を決定する要素について説明する。	P.51	—
(1) グローブボックス排気設備の換気風量	【23条(24)(25)】(閉じ込め機能を達成するために必要となる換気風量(グローブボックス)) ・グローブボックス排気設備が、グローブボックス等の負圧維持並びにグローブボックス、オープンポートボックス及びフードの開口部流入風速を維持するために必要な換気風量を有する設計であることについて説明する。	【17条(3)(4)】(崩壊熱除去) ・グローブボックス排気設備が、貯蔵施設で生じる崩壊熱を除去するために必要な風量を有する設計であることについて説明する。 【20条(17)(18)】(グローブボックス排気設備の風量決定因子, グローブボックス排気設備の排気風量) ・グローブボックス排気設備が、必要な排気能力を有する設計であることを説明する。	P.52~53	—
(2) 工程室排気設備の換気風量	【23条(26)(27)】(閉じ込め機能を達成するために必要となる換気風量(工程室)) ・工程室排気設備が、工程室の負圧維持に必要な換気風量を有する設計であることについて説明する。	【20条(19)(20)】(工程室排気設備の風量決定因子, 工程室排気設備の排気風量) ・工程室排風機が、必要な排気能力を有していることを説明する。	P.54~55	—
(3) 建屋排気設備の換気風量	【23条(28)(29)】(閉じ込め機能を達成するために必要となる換気風量(燃料加工建屋)) ・建屋排風機が、燃料加工建屋の負圧維持に必要な風量を有していることを説明する。	【17条(5)(6)】(崩壊熱除去) ・建屋排風機が、貯蔵施設で生じる崩壊熱を除去するために必要な風量を有する設計であることについて説明する。 【20条(21)(22)】(建屋排気設備の風量決定因子, 建屋排気設備の排気風量) ・建屋排風機が、必要な排気能力を有していることを説明する。	P.56~57	—
4. 火災防護に係る換気設備の系統設計	— (説明Gr2の火災及び爆発の発生防止対策(水素ガス滞留防止), 火災の消火(消火設備との連動)と合わせて説明予定)	—		

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成【主：第23条（1）】


○換気設備の設備構成
換気設備は、グローブボックス排気設備、工程室排気設備、建屋排気設備により、過負圧となることを防止するため、外気を取り入れるための給気設備を設ける設計とする。(23条-2①-4,②-4)



○換気設備の設備構成
換気設備は、グローブボックスから核燃料物質等が工程室へ、工程室から建屋への漏えいの拡大を防止する観点及び工程室及び建屋を排気する観点から、工程室及び建屋を負圧維持及び排気するため、換気するための工程室排風機及び建屋排風機、経路形成のための工程室排気ダクト及び建屋排気ダクト、核燃料物質等を捕集するための工程室排気フィルタユニット及び建屋排気フィルタユニットを有した工程室排気設備及び建屋排気設備を設け、建屋、工程室、グローブボックスの順に負圧が深くなるよう設計する。(23条-2①-2,②-2)

○換気設備の設備構成
換気設備は、グローブボックスにて非密封のMOXを取り扱うことを踏まえ、グローブボックスからの漏えいを防止する観点及びグローブボックス内を排気する観点から、グローブボックスを負圧維持及び排気できるよう、換気するためのグローブボックス排風機、経路形成のためのグローブボックス排気ダクト及びグローブボックス排風機入口手動ダンパ並びに核燃料物質等を捕集するためのグローブボックス排気フィルタ、グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス給気フィルタを有するグローブボックス排気設備を設ける設計とする。(23条-2①-1,②-1)

○換気設備の設備構成
換気設備は、生産管理上の観点からMOX粉末を取り扱うグローブボックス等は、品質管理（酸化防止、水分付着防止）のため窒素雰囲気とする必要があり、窒素の使用量を低減しつつ窒素雰囲気達成のために窒素を循環させる設計とし、循環させるための窒素循環ファン、経路形成のための窒素循環ダクト、循環した窒素を冷却するための窒素循環冷却を有した窒素循環設備を設ける設計とする。(23条-2①-5,②-5)



○換気設備の設備構成
換気設備は、グローブボックス排気設備、工程室排気設備、建屋排気設備で処理した排気を放出するために、排気口となる排気筒を設ける設計とする。(23条-2①-3,②-3)


凡例

	送排風機
	外気取入口
	バランスダンパ
	ダンパ (開)
	ダンパ (閉)
	給・排気ライン
	高性能エアフィルタ
	排気モニタリング設備
	逆止ダンパ

- 注1 分析第1室及び分析第2室に設置
- 注2 燃料棒加工第1室及び分析第2室に設置
- 注3 ペレット加工第2室及びスクラップ処理室は2段、ペレット加工第3室及び分析第3室は1段又は2段
- 注4 分析第1室及び分析第2室は2段
- 注5 燃料棒加工第1室は1段、スクラップ処理室は1段又は2段
- 注6 粉末調整第1室、粉末調整第4室、ペレット加工第1室は1段又は2段
- 注7 バランスダンパ及び逆止ダンパの設置位置及び設置数については、変更し得る
- 注8 手動ダンパ
- 注9 省型高性能エアフィルタ
- 注10 換気高性能エアフィルタ
- 注11 省型高性能エアフィルタ又は特型高性能エアフィルタ

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成

(1) グローブボックス排気設備の系統構成 (生産管理上の観点) 【主：第23条 (2)】



※1 通常時におけるグローブボックス排気設備による窒素循環型グローブボックスの負圧維持並びに窒素循環型グローブボックスの窒素循環の形成に係る窒素循環設備及びグローブボックス排気設備の運転については次頁に示す。また、窒素循環運転の停止時におけるグローブボックス排気設備による負圧維持に係る設計はP15, 16に示す。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成

(1) グローブボックス排気設備の系統構成

a. グローブボックス等の負圧維持【主：第23条（3）】

○グローブボックス等の負圧維持（空気雰囲気型グローブボックス）

空気雰囲気型グローブボックスを負圧に維持するため、グローブボックスの漏れ率のほか、グローブボックスの給気口から吸引する工程室内の空気を考慮した排気風量を有したグローブボックス排風機の連続運転により、排気経路となるグローブボックス排気ダクトを介して空気雰囲気型グローブボックスを排気する設計とする。(23条-3③-1)


空気雰囲気型グローブボックスの負圧が設定値以上になった場合の負圧維持に係る設計上の配慮については次頁に示す。

○グローブボックス等の負圧維持

各グローブボックスで要求される風量及び負圧目標値になるよう、風量及び圧損を調整するための調整弁を設ける設計とする。(23条-3①-3, ⑩-3)

○グローブボックス等の負圧維持

- 通常時及び設計基準事故時においてグローブボックス等を負圧に維持するため、日本産業規格(JIS Z 4808)に基づく0.25vol%/hの漏れ率でグローブボックス等に流入する空気を排気できる容量を有するグローブボックス排風機の連続運転により、排気経路となるグローブボックス排気ダクトを介してグローブボックス等を排気する設計とする。(23条-3①-, ⑩-1) ※1※2※3
- グローブボックス等を負圧に維持するため、ダクト及びフィルタ等の経路の最大圧損以上の静圧を有するグローブボックス排風機の連続運転により、グローブボックス等を排気する設計とする。(23条-3①-2, ⑩-2)



○グローブボックス等の負圧維持（窒素循環型グローブボックス）

窒素循環型グローブボックスを負圧に維持するため、グローブボックスの漏れ率のほか、窒素ガス設備から窒素循環設備に供給される窒素ガス量を排気するために必要となる排気風量を有したグローブボックス排風機の連続運転により、排気経路となるグローブボックス排気ダクトを介して窒素循環型グローブボックスを排気する設計とする。(23条-3④)

窒素ガス供給設備又は窒素循環設備が故障した場合等における窒素循環型グローブボックスの負圧維持に係る設計上の配慮についてはP15,16に示す。

○グローブボックス等の負圧維持（窒素貫流型グローブボックス）

窒素貫流型グローブボックスを負圧に維持するため、グローブボックスの漏れ率のほか、窒素ガス設備から供給される窒素ガス量を排気するために必要となる排気風量を有したグローブボックス排風機の連続運転により、排気経路となるグローブボックス排気ダクトを介して窒素貫流型グローブボックスを排気する設計とする。(23条-3⑥)

窒素ガス供給設備の故障時等における窒素貫流型グローブボックスの負圧維持に係る配慮事項についてはP15, P17に示す。

※1 グローブボックスの漏れし難い構造については、説明Gr1のグローブボックス（オープンポートボックス、フードを含む。）の構造設計にて示す。

※2 グローブボックスの雰囲気境界及び負圧管理境界に設置するシャッタについてはP18にて示す。

※3 グローブボックスの負圧維持に係る配慮事項についてはP14～P18にて説明する。また、グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する機器（焼結炉、小規模焼結処理装置及びビスタック乾燥装置）の負圧維持については、隣接するグローブボックスを介して排気する設計とすることから、P19～P21にて設計方針を示す。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成

(1) グローブボックス排気設備の系統構成


a. グローブボックス等の負圧維持

(a) グローブボックス等の負圧維持に係る配慮事項(空気の過剰供給の場合)【主：第23条(4)】

- 空気雰囲気型グローブボックス
- 窒素貫流型グローブボックス
- 窒素循環型グローブボックス

給気設備の送風機

○グローブボックス等の負圧維持に係る配慮事項(空気雰囲気型グローブボックス)
 空気雰囲気型グローブボックス内の負圧が設定値以上になった場合には、空気雰囲気型グローブボックスに供給する空気量を低減するため、グローブボックス負圧・温度監視設備にて負圧異常の検知から換気設備への負圧異常信号の発信を行い、負圧異常信号を受信した換気設備にて工程室排風機、建屋排風機及び給気設備の送風機への閉止信号を発信することにより、工程室排風機、建屋排風機及び給気設備の送風機を停止する設計とする。(23条-3③-2) ※1



- 注1 分析第1室及び分析第2室に設置
- 注2 燃料棒加工第1室及び分析第2室に設置
- 注3 ペレット加工第2室及びスクラップ処理室は2段、ペレット加工第3室及び分析第3室は1段又は2段
- 注4 分析第1室及び分析第2室は除く
- 注5 燃料棒加工第1室は1段、スクラップ処理室は1段又は2段
- 注6 粉末調整第1室、粉末調整第4室、ペレット加工第1室は1段又は2段
- 注7 バランスダンパ及び逆止ダンパの設置位置及び設置数については、変更し得る
- 注8 手動ダンパ
- 注9 箱型高性能エアフィルタ
- 注10 枠型高性能エアフィルタ
- 注11 箱型高性能エアフィルタ又は枠型高性能エアフィルタ


※1 グローブボックス負圧・温度監視設備に係る設計については、第3回申請であることから、後次回にて説明する。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成

(1) グローブボックス排気設備の系統構成


a. グローブボックス等の負圧維持

(a) グローブボックス等の負圧維持に係る配慮事項(窒素ガスの過剰供給の場合) 【主：第23条（5）】




○グローブボックス等の負圧維持に係る配慮事項（窒素貫流型グローブボックス）
 窒素貫流型グローブボックス内の気圧の過度な上昇を防止するため、窒素貫流型グローブボックスに供給される窒素ガスの供給流量は、グローブボックス排気設備に設置される圧力調整弁の開度の設定及び減圧弁の設置によりグローブボックス排気風量に比べ低くなるよう調整する設計とする。(23条-3⑧-2)※1

○グローブボックス等の負圧維持に係る配慮事項（窒素循環型グローブボックス）
 窒素循環型グローブボックス内の気圧の過度な上昇を防止するため、窒素循環設備に供給される窒素ガスの供給流量は、グローブボックス排気設備に設置される圧力調整弁の開度の設定及び減圧弁の設置によりグローブボックス排気風量に比べ低くなるよう調整する設計とする。(23条-3⑧-1) ※1



○グローブボックス等の負圧維持に係る配慮事項（窒素貫流型グローブボックス）
 窒素貫流型グローブボックス内の負圧が設定値以上になった場合には、グローブボックス負圧・温度監視設備にて負圧異常の検知から換気設備への負圧異常信号の発信を行い、負圧異常信号を受信した換気設備にて新鮮窒素供給弁及び圧力調整弁への閉止信号を発信することにより、新鮮窒素供給弁及び圧力調整弁を閉止し、窒素ガスの供給を停止する設計とする。(23条-3⑧-2) ※1※2

○グローブボックス等の負圧維持に係る配慮事項（窒素循環型グローブボックス）
 窒素循環型グローブボックス内の負圧が設定値以上になった場合には、グローブボックス負圧・温度監視設備にて負圧異常の検知から換気設備への負圧異常信号の発信を行い、負圧異常信号を受信した換気設備にて窒素循環ファンへの停止信号並びに新鮮窒素供給弁及び圧力調整弁への停止信号を発信することにより、窒素循環ファンの停止並びに新鮮窒素供給弁及び圧力調整弁を閉止し、窒素ガスの循環及び供給を停止する設計とする。(23条-3⑧-1) ※1※2



※1 換気設備によりグローブボックス内を負圧にすることでグローブボックスの密閉性を確保する設計であることを、説明Gr1のグローブボックス（オープンポートボックス、フードを含む）の構造設計にて説明する。


※2 グローブボックス負圧・温度監視設備の具体的な設計方針は、当該装置の申請に合わせて後次回に詳細を説明する。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成

(1) グローブボックス排気設備の系統構成

a. グローブボックス等の負圧維持

(a) グローブボックス等の負圧維持に係る配慮事項(窒素ガス設備等の故障時の窒素ガス供給停止(窒素循環型)) 【主：第23条(6)】



○グローブボックス等の負圧維持に係る配慮事項 (窒素循環型グローブボックス)



窒素循環型グローブボックスにおいて、窒素ガス供給設備若しくは窒素循環設備が故障した場合又は当該グローブボックスの保守管理に必要な場合は、グローブボックス上流にある弁の開放により部屋内の空気を吸気することで、空気雰囲気型グローブボックスと同様の給排気運転とし、グローブボックス内を空気雰囲気とした上で負圧に維持できる設計とする。このとき、グローブボックスからの排気は窒素循環設備で循環せず、グローブボックス排気設備により全量排気されるため、グローブボックスの下流にあるバランスダンパの吸気量を低減させることでグローブボックス排風機の換気風量を通常時と同程度に維持し、グローブボックスの負圧を維持できる設計とする。(23条-3⑤)

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成

(1) グローブボックス排気設備の系統構成

a. グローブボックス等の負圧維持

(a) グローブボックス等の負圧維持に係る配慮事項(窒素ガス設備の故障時の窒素ガス供給停止(窒素貫流型)) 【主：第23条（7）】



○グローブボックス等の負圧維持に係る配慮事項（窒素貫流型グローブボックス）
窒素貫流型グローブボックスにおいて、窒素ガス設備が故障した場合又は窒素貫流型グローブボックスの保守管理に必要な場合は、グローブボックス上流にある弁の開放により部屋内の空気を吸気することで、空気雰囲気型グローブボックスと同様の給排気運転とすることにより、窒素貫流型グローブボックス内を空気雰囲気とした上で負圧に維持できる設計とする。(23条-3⑦) ※1


1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成

(1) グローブボックス排気設備の系統構成

a. グローブボックス等の負圧維持

(a) グローブボックス等の負圧維持に係る配慮事項(雰囲気境界, 負圧管理単位境界) 【主: 第23条(8)】


○グローブボックスの雰囲気境界




○グローブボックスの負圧維持に係る配慮事項(雰囲気境界, 負圧管理単位境界)

- 空気雰囲気型, 窒素循環型, 窒素貫流型の区分を踏まえ, それぞれで負圧を管理する必要があり, また, 同一区分においても, 多数のグローブボックスがあることから, 負圧区分を管理する単位を設定し, 管理単位の境界には, 隔離するためのシャッタ又は弁を設ける設計とする。(23条-3②-1) ※1
- グローブボックスは, 経路圧損を上回る静圧を有するグローブボックス排風機で排気しつつ経路中の調整弁による調整することにより, 概ね-300Pa程度に維持できる設計とすることで, 管理単位の境界に設けるシャッタ又は弁を開放した場合においても, グローブボックスは負圧目標値である-200Paから-400Paの範囲に収まる設計とする。また, シャッタ又は弁の開放によりグローブボックス間で雰囲気が移動することで排気風量変動しても, グローブボックスの排気側で合流して排気する系統としており全体の排気風量が大きく変動することがない設計とする。(23条-3②-2) ※1

○空気雰囲気型グローブボックスとオープンポートボックスの境界



○窒素循環型グローブボックスとオープンポートボックスの境界



○グローブボックスの負圧維持に係る配慮事項(雰囲気境界, 負圧管理単位境界)

- オープンポートボックスと接続する空気雰囲気型グローブボックスについても排気により負圧維持するため, オープンポートボックスとの接続部には小口径のシャッタ等を設ける設計とする。また, シャッタ等開放時においても, 空気雰囲気型グローブボックスを負圧維持できるようオープンポートボックスを介して工程室からの流入する空気を排気できる設計とする。(23条-3②-3) ※1

○グローブボックスの負圧維持に係る配慮事項(雰囲気境界, 負圧管理単位境界)

- オープンポートボックスから窒素循環型グローブボックスに物品を搬入する際に, 窒素循環型グローブボックスへオープンポートボックスからの空気混入を防止する必要がある場合, 窒素循環型グローブボックスとオープンポートボックスの境界には雰囲気を置換できる窒素ガス設備から窒素を供給できるオープンポートボックスを設ける設計とする。(23条-3②-4) ※1


※1 負圧管理単位の境界に設置するシャッタ等の具体的な構造については, 説明Gr1の機械装置・搬送設備にて展開する。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成

(1) グローブボックス排気設備の系統構成

a. グローブボックス等の負圧維持

(b) グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する機器の負圧維持(焼結炉の負圧維持)【主：第23条（9）】




1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成

(1) グローブボックス排気設備の系統構成

a. グローブボックス等の負圧維持

(b) グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する機器の負圧維持(小規模焼結処理装置の負圧維持)【主：第23条(10)】




1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成

(1) グローブボックス排気設備の系統構成

a. グローブボックス等の負圧維持

(b) グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する機器(スタック乾燥装置の負圧維持)【主：第23条（11）】




1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成

(1) グローブボックス排気設備の系統構成


b. グローブボックス（オープンポートボックス、フードを含む。）における開口部流入風速の維持【主：23条（12）】

- 空気雰囲気型グローブボックス
- 窒素貫流型グローブボックス
- 窒素循環型グローブボックス
- オープンポートボックス
又はフード



○グローブボックスの開口部風速維持
通常時において、グローブボックスのグローブ1個が破損した場合のグローブポートの開口部、オープンポートボックスの開口部及びフードの開口部からの空気流入風速を維持するため、日本産業規格(JIS Z 4808)に基づく0.5m/sで開口部から流入する空気を排気できる容量を有するグローブボックス排風機の連続運転により、排気経路となるグローブボックス排気ダクトを介してグローブボックス、オープンポートボックス及びフードを排気する設計とする。(23条-3⑪-1、⑮、⑯)

○グローブボックスの開口部風速維持に係る配慮事項
窒素循環型グローブボックスの開口部風速を維持するため、グローブボックスのグローブ1個の破損に伴うグローブボックス内の負圧異常信号により窒素循環ファンを停止することで、グローブポート開口部における空気流入風速を0.5m/s以上に維持するために必要な風量をグローブボックス排風機により排気できる設計とする。(23条-3⑪-2) ※1 ※2 ※3



凡例	
	送風機
	外気取入口
	バランスタンパ
	ダンパ(開)
	ダンパ(閉)
	給・排気ライン
	高性能エアフィルタ
	排気シロップシグナル
	逆止ダンパ


- ※1 グローブボックスのグローブポートの構造並びにオープンポートボックス及びフードの開口部の構造については、説明Gr1のグローブボックス（オープンポートボックス、フードを含む。）の構造設計にて示す。
- ※2 窒素循環型グローブボックスの負圧異常時における窒素循環ファンの停止に係る設計については、P15に示す。
- ※3 窒素循環停止時におけるバランスタンパ吸気量の低減に係る設計については、P16に示す。

- 注1 分析第1室及び分析第2室に設置
- 注2 燃料棒加工第1室及び分析第2室に設置
- 注3 ペレット加工第2室及びスクラップ処理室は2段、ペレット加工第3室及び分析第3室は1段又は2段
- 注4 分析第1室及び分析第2室は除く
- 注5 燃料棒加工第1室は1段、スクラップ処理室は1段又は2段
- 注6 粉末調整第1室、粉末調整第4室、ペレット加工第1室は1段又は2段
- 注7 バランスタンパ及び逆止ダンパの設置位置及び設置数については、変更し得る
- 注8 手動ダンパ
- 注9 箱型高性能エアフィルタ
- 注10 枠型高性能エアフィルタ
- 注11 箱型高性能エアフィルタ又は枠型高性能エアフィルタ

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成

(1) グローブボックス排気設備の系統構成

c. 漏えいの拡大防止（逆流防止対策） 【主：第23条（13）】



○逆流防止
異なる汚染区分と取り合いがある場合は、排風機により気流を作り、かつ、境界部に逆止ダンパを設けることで、核燃料物質等の逆流により核燃料物質等を拡散しない設計とする。また、送風機及び排風機からの気流が、予備機を設置する系統へ逆流することを防止するため、送風機及び排風機の下流においても逆止ダンパを設ける設計とする。(23条-19①) ※3

○逆流防止
グローブボックスの給気口には、高性能エアフィルタであるグローブボックス給気フィルタを設置し、グローブボックス内の核燃料物質等が室内に漏えいしにくい設計とする。(23条-19②-1) ※2

※1 逆止ダンパを設置するのは、燃料棒加工第1室からの工程室排気ダクト及び燃料棒加工第1室のグローブボックスからのグローブボックス排気ダクトのみ。

※2 グローブボックス給気フィルタの構造については、説明Gr1の換気設備の構造設計にて示す。


※3 逆止ダンパの構造については、説明Gr1の換気設備の構造設計にて示す。

- 注1 分析第1室及び分析第2室に設置
- 注2 燃料棒加工第1室及び分析第2室に設置
- 注3 ベレット加工第2室及びスクラップ処理室は2段、ベレット加工第3室及び分析第3室は1段又は2段
- 注4 分析第1室及び分析第2室は除く
- 注5 燃料棒加工第1室は1段、スクラップ処理室は1段又は2段
- 注6 粉末調整第1室、粉末調整第4室、ベレット加工第1室は1段又は2段
- 注7 バランスダンパ及び逆止ダンパの設置位置及び設置数については、変更し得る
- 注8 手動ダンパ
- 注9 箱型高性能エアフィルタ
- 注10 枠型高性能エアフィルタ
- 注11 箱型高性能エアフィルタ又は枠型高性能エアフィルタ

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成

(1) グローブボックス排気設備の系統構成

c. 漏えいの拡大防止（高性能エアフィルタによる放射性物質の除去）【関連：第20条（1）】



- MOX粉末を取り扱うグローブボックス
- ペレット及び燃料棒を取り扱うグローブボックス

- 放射性物質の除去
- MOX粉末を非密封で取り扱うグローブボックスにおいては、グローブボックス内でMOX粉末が飛散しやすいことから、当該グローブボックスからの排気経路中には、必要な捕集効率を有するグローブボックス排気フィルタ(高性能エアフィルタ2段)及びグローブボックス排気フィルタユニット(高性能エアフィルタ2段)を設ける設計とする。(20条-30①-1)
 - ペレット又は燃料棒を取り扱うグローブボックスにおいては、グローブボックス内でMOX粉末が飛散する可能性が少ないことから、当該グローブボックスからの排気経路中には、必要な捕集効率を有するグローブボックス排気フィルタ(高性能エアフィルタ1段)及びグローブボックス排気フィルタユニット(高性能エアフィルタ2段)を設ける設計とする。(20条-30①-2)

グローブボックス排気フィルタ


※1 グローブボックス排気フィルタ及びグローブボックス排気フィルタユニットの構造については、説明Gr1の換気設備の構造設計にて示す。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成


(1) グローブボックス排気設備の系統構成

c. 漏えいの拡大防止（高性能エアフィルタの並列化）【主：第23条（14）】

換気風量が小さいため、経路を並列化する必要がない場合



換気風量が大きいため、経路を並列化して圧力損失を低減する必要のある場合



○圧力損失の低減

高性能エアフィルタの設置に当たって、高性能エアフィルタにおける圧力損失を考慮し、必要に応じて高性能エアフィルタを並列化することで1系統あたりに流れる風量を低減し圧力損失を低減する設計とする。(23条-19②-2) ※1

※1 換気風量に応じたフィルタの型式の使い分けについては換気設備の構造設計に示す。


※2 グローブボックスに必要な換気風量の積み上げに係る考え方については、「3.(1) グローブボックス排気設備の換気風量設定」に示す。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成


(1) グローブボックス排気設備の系統構成

c. 漏えいの拡大防止


(a) グローブボックス給気フィルタ(枠型フィルタ)の機能維持(交換時の系統切り替え)【関連：第20条（2）】




① 通常時




② フィルタ交換前



③ フィルタ交換時



④ フィルタ交換後



※1 第14条の共通方針として示すフィルタの試験、検査性（機能・性能の確認が可能な設計とするとともに、これらは他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計とすること、差圧確認が可能な設計とすること）を満足する設計とするよう、枠型フィルタを交換する際には隔離ができる設計とする。なお、フィルタが交換可能な構造に係る説明については、換気設備の構造設計にて説明する。



※2 枠型フィルタを1系統のみ設置するのは容積及び換気風量が小さいグローブボックスだけであり、フィルタの交換時のみ隣接する別の負圧管理区分のグローブボックスを経由して排気する程度であれば、グローブボックスには大きな負圧変動は生じない。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成

(1) グローブボックス排気設備の系統構成

c. 漏えいの拡大防止

(a) グローブボックス給気フィルタ(枠型フィルタ)の機能維持(交換時の系統切り替え)【関連：第20条（3）】




※1 第14条の共通方針として示すフィルタの試験，検査性（機能・性能の確認が可能な設計とするとともに，これらは他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計とすること，差圧確認が可能な設計とすること）を満足する設計とするよう，枠型フィルタを交換する際には隔離ができる設計とする。なお，フィルタが交換可能な構造に係る説明については，換気設備の構造設計にて説明する。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成

(1) グローブボックス排気設備の系統構成

c. 漏えいの拡大防止

(a) グローブボックス給気フィルタ(枠型フィルタ)の機能維持(差圧測定)【関連：第20条(4)】



※1 第14条の共通方針として示すフィルタの試験，検査性（機能・性能の確認が可能な設計とするとともに，これらは他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計とすること，差圧確認が可能な設計とすること）を満足する設計とするよう，枠型フィルタの差圧確認を行うため，差圧指示計を設置するための管台を設ける設計とする。


※2 密封交換型フィルタユニットの差圧を測定するための管台は，フィルタに取り付ける構造としていることから，説明Gr1の換気設備の構造設計にて説明する。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成


(1) グローブボックス排気設備の系統構成

c. 漏えいの拡大防止

(b) グローブボックス給気フィルタ(箱型フィルタ)の機能維持(交換時の系統切り替え)【関連：第20条（5）】



- フィルタの交換(箱型フィルタ)
- 空気雰囲気型グローブボックスの排気側並びに窒素循環型グローブボックス及び窒素貫流型グローブボックスの給気側及び排気側に設置する箱型フィルタは、フィルタ交換時においても、給気及び排気が遮断されないよう、隔離し交換ができる設計とする。(20条-12②-4,④-4) ※1
 - 窒素貫流型グローブボックスの給気側に設置する箱型フィルタは、通常時に用いる系統に加えて、交換時に用いる並列予備系統(高性能エアフィルタ有り)を1系統設置する設計とし、交換するフィルタを系統から隔離するために、フィルタの前後には弁を設ける設計とする。(20条-12②-1,④-1) ※1




※1 第14条の共通方針として示すフィルタの試験，検査性（機能・性能の確認が可能な設計とする）とともに、これらは他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計とすること，差圧確認が可能な設計とすること）を満足する設計とするよう，箱型フィルタを交換する際には隔離ができる設計とする。なお，フィルタが交換可能な構造に係る説明については，換気設備の構造設計にて説明する。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成


(1) グローブボックス排気設備の系統構成

c. 漏えいの拡大防止

(b) グローブボックス給気フィルタ(箱型フィルタ)の機能維持(交換時の系統切り替え)【関連：第20条（6）】



- フィルタの交換(箱型フィルタ)
- 空気霧気型グローブボックスの排気側並びに窒素循環型グローブボックス及び窒素貫流型グローブボックスの給気側及び排気側に設置する箱型フィルタは、フィルタ交換時においても、給気及び排気が遮断されないよう、隔離し交換ができる設計とする。(20条-12②-4,④-4) ※1
 - 窒素循環型グローブボックスの給気側に設置する箱型フィルタは、通常時に用いる系統に加えて、交換時に開放するバイパスライン(高性能エアフィルタ無し)を1系統設置する設計とし、交換するフィルタを系統から隔離するために、フィルタの前後には弁を設ける設計とする。なお、フィルタ交換時に窒素循環型グローブボックスから逆流が発生した場合には、部屋への放射性物質の漏えいを防止するため、窒素循環設備にて核燃料物質等を閉じ込める設計とする。(20条-12②-2,④-2) ※1




※1 第14条の共通方針として示すフィルタの試験、検査性(機能・性能の確認が可能な設計とするとともに、これらは他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計とすること、差圧確認が可能な設計とすること)を満足する設計とするよう、箱型フィルタを交換する際には隔離ができる設計とする。なお、フィルタが交換可能な構造に係る説明については、換気設備の構造設計にて説明する。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成

(1) グローブボックス排気設備の系統構成

c. 漏えいの拡大防止

(b) グローブボックス給気フィルタ(箱型フィルタ)の機能維持(差圧の測定)【関連：第20条（7）】



※1 第14条の共通方針として示すフィルタの試験，検査性（機能・性能の確認が可能な設計とするともに，これらは他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計とすること，差圧確認が可能な設計とすること）を満足する設計とするよう，箱型フィルタの差圧確認を行うため，差圧指示計を設置するための管台を設ける設計とする。


※2 密封交換型フィルタユニットの差圧を測定するための管台は，フィルタに取り付ける構造としていることから，説明Gr1の換気設備の構造設計にて説明する。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成

(1) グローブボックス排気設備の系統構成

c. 漏えいの拡大防止

(c) グローブボックス排気フィルタの機能維持(交換時の系統切り替え) 【関連：第20条（8）】




※1 第14条の共通方針として示すフィルタの試験、検査性(機能・性能の確認が可能な設計とするともに、これらは他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計とすること、差圧確認が可能な設計とすること)を満足する設計とするよう、箱型フィルタを交換する際には隔離ができる設計とする。なお、フィルタが交換可能な構造に係る説明については、換気設備の構造設計にて説明する。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成


(1) グローブボックス排気設備の系統構成

c. 漏えいの拡大防止

(c) グローブボックス排気フィルタの機能維持(差圧の測定)【関連：第20条(9)】



グローブボックス排気フィルタの差圧測定用管台の設置に係る考え方については雰囲気によらず同様であるため、窒素循環型グローブボックスのグローブボックス排気フィルタを例に説明する。



○フィルタの差圧測定（箱型フィルタ）

箱型フィルタのろ過機能の機能維持の確認のため、ろ材の目詰まりに伴い増加する圧力損失（差圧）を測定できるよう、フィルタの上流及び下流には差圧計を挿入することが可能な管台を設ける設計とする。(20条-13①-2, ⑦) ※1



※1 第14条の共通方針として示すフィルタの試験，検査性（機能・性能の確認が可能な設計とする）とともに、これらは他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計とすること、差圧確認が可能な設計とすること）を満足する設計とするよう、箱型フィルタの差圧確認を行うため、差圧指示計を設置するための管台を設ける設計とする。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成

(1) グローブボックス排気設備の系統構成

c. 漏えいの拡大防止

(d) グローブボックス排気フィルタユニットの機能維持(交換時の系統切り替え)【関連：第20条（10）】




※1 第14条の共通方針として示すフィルタの試験、検査性(機能・性能の確認が可能な設計とするとともに、これらは他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計とすること、差圧確認が可能な設計とすること)を満足する設計とするよう、密封交換型フィルタユニットを交換する際には隔離ができる設計とする。なお、フィルタが交換可能な構造及び差圧を測定することが可能な構造に係る説明については、換気設備の構造設計にて説明する。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成

(1) グローブボックス排気設備の系統構成

d. 貯蔵施設の崩壊熱除去【関連：第17条（1）】



※1 崩壊熱除去を考慮した給気口及び排気口の取付位置については、ラック/ピット/棚の構造設計で説明する。
 ※2 崩壊熱除去に係るグローブボックス排気設備の換気風量については、換気設備のシステム設計の「3. 換気設備の換気風量設定」で説明する。
 ※3 貯蔵施設の貯蔵能力については、説明グループ3のラック/ピット/棚の構造設計にて説明する。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成


(2) 工程室排気設備の系統構成

a. 工程室の負圧維持【主：第23条（15）】

○工程室の負圧維持
 工程室を負圧に維持するため、日本産業規格(JIS A 4702)に定められた気密性の等級(気密等級線)に基づき、汚染区分の異なる部屋間に設置される建具からの空気の漏れ量及び給気設備により供給される外気量を排気できる容量を有する工程室排風機の連続運転により排気経路となる工程室排気ダクトを介して工程室を排気する設計とする。(23条-4①-1)

○工程室の負圧維持
 工程室を負圧に維持するため、ダクト及びフィルタ等の経路の最大圧損以上の静圧を有する工程室排風機の連続運転により、工程室を排気する設計とする。(23条-4①-2)

○工程室の負圧維持
 各部屋で要求される風量及び負圧目標値になるよう、風量及び圧損を調整するための調整弁を設ける設計とする。(23条-4①-3)




- 注1 分析第1室及び分析第2室に設置
- 注2 燃料棒加工第1室及び分析第2室に設置
- 注3 ベレット加工第2室及びスクラップ処理室は2段、ベレット加工第3室及び分析第3室は1段又は2段
- 注4 分析第1室及び分析第2室は除く
- 注5 燃料棒加工第1室は1段、スクラップ処理室は1段又は2段
- 注6 粉末調整第1室、粉末調整第4室、ベレット加工第1室は1段又は2段
- 注7 バランスダンパ及び逆止ダンパの設置位置及び設置数については、変更し得る
- 注8 手動ダンパ
- 注9 箱型高性能エアフィルタ
- 注10 枠型高性能エアフィルタ
- 注11 箱型高性能エアフィルタ又は枠型高性能エアフィルタ

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成

(2) 工程室排気設備の系統構成

b. 漏えいの拡大防止（高性能エアフィルタによる放射性物質の除去）【関連：第20条（11）】




○放射性物質の除去
 工程室排気設備は、核燃料物質等がグローブボックスから工程室へ漏えいした場合を考慮し、工程室からの排気中に含まれる放射性物質を除去するため、工程室排気ダクトの経路中に、必要な捕集効率を有する工程室排気フィルタユニット(高性能エアフィルタ2段)を設ける設計とする。(20条-24①) ※1

- 注1 分析第1室及び分析第2室に設置
- 注2 燃料棒加工第1室及び分析第2室に設置
- 注3 ペレット加工第2室及びスクラップ処理室は2段、ペレット加工第3室及び分析第3室は1段又は2段
- 注4 分析第1室及び分析第2室は除く
- 注5 燃料棒加工第1室は1段、スクラップ処理室は1段又は2段
- 注6 粉末調整第1室、粉末調整第4室、ペレット加工第1室は1段又は2段
- 注7 バランスダンパ及び逆止ダンパの設置位置及び設置数については、変更し得る
- 注8 手動ダンパ
- 注9 箱型高性能エアフィルタ
- 注10 枠型高性能エアフィルタ
- 注11 箱型高性能エアフィルタ又は枠型高性能エアフィルタ

※1 工程室排気フィルタユニットの構造については、説明Gr1の換気設備の構造設計にて示す。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成
- (2) 工程室排気設備の系統構成
 - c. 工程室排気設備の系統構成に係る配慮事項（放射性物質の舞い上がり防止）【関連：第20条（12）】




※1 本設計方針は建屋排気設備でも同様。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成

(2) 工程室排気設備の系統構成

c. 工程室排気設備の系統構成に係る配慮事項（竜巻影響範囲の限定） 【関連：第20条（13）】



凡例

	送排風機
	外気取入口
	バランスタンパ
	ダンパ (開)
	ダンパ (閉)
	給・排気ライン
	高性能エアフィルタ
	排気モニタリング設備
	逆止ダンパ


○工程室排気設備の系統構成に係る配慮事項
 工程室排気設備は、竜巻によりMOX燃料加工施設に影響を及ぼすおそれが予見される場合に、竜巻の影響を受ける範囲を限定するため、排気口に可能な限り近い位置として工程室排風機後の排気系統にダンパを設け、閉止できる設計とする。(20条-21②)

- 注1 分析第1室及び分析第2室に設置
- 注2 燃料棒加工第1室及び分析第2室に設置
- 注3 ペレット加工第2室及びスクラップ処理室は2段、ペレット加工第3室及び分析第3室は1段又は2段
- 注4 分析第1室及び分析第2室は除く
- 注5 燃料棒加工第1室は1段、スクラップ処理室は1段又は2段
- 注6 粉末調整第1室、粉末調整第4室、ペレット加工第1室は1段又は2段
- 注7 バランスタンパ及び逆止ダンパの設置位置及び設置数については、変更し得る
- 注8 手動ダンパ
- 注9 箱型高性能エアフィルタ
- 注10 枠型高性能エアフィルタ
- 注11 箱型高性能エアフィルタ又は枠型高性能エアフィルタ

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成

(3) 建屋排気設備の系統構成

a. 燃料加工建屋の負圧維持【主：第23条（16）】




1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成

(3) 建屋排気設備の系統構成

a. 燃料加工建屋の負圧維持

(a) 燃料加工建屋の負圧維持に係る配慮事項(貯蔵容器搬送用洞道) 【主：第23条（17）】




○燃料加工建屋の負圧維持に係る配慮事項（貯蔵容器搬送用洞道）
貯蔵容器搬送用洞道において、MOX燃料加工施設及び再処理施設双方からの同時換気を防止することで適切に負圧管理するため、MOX燃料加工施設側の扉開放時には、再処理施設側の扉が閉状態であることを条件とするインターロックを設け、再処理施設側の扉開放時には、MOX燃料加工施設側の扉が閉状態であることを並びに給気ダクト及び建屋排気ダクトのダンパが閉であることを条件とするインターロックを設ける設計とする。(23条-5②-2)

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成

(3) 建屋排気設備の系統構成


b. 漏えいの拡大防止（放射性物質の除去）【関連：第20条（14）】

○放射性物質の除去
建屋排気設備は、グローブボックスから工程室へ漏えいした核燃料物質等が更に燃料加工建屋へ漏えいした場合を考慮し、燃料加工建屋からの排気中に含まれる放射性物質を除去するため、建屋排気ダクトの経路中に、必要な捕集効率を有する建屋排気フィルタユニット(高性能エアフィルタ2段)を設ける設計とする。(20条-20①) ※1



※1 建屋排気フィルタユニットの構造については、説明Gr1の換気設備の構造設計にて示す。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成
 (3) 建屋排気設備の系統構成
 c. 貯蔵施設の崩壊熱除去【関連：第17条（2）】



次頁からの3ページにて崩壊熱除去のための給排気口等の詳細な系統設計について説明する。


※1 崩壊熱除去に係る建屋排気設備の換気風量については、換気設備のシステム設計の「3. 換気設備の換気風量設定」で説明する。
 ※2 貯蔵施設の貯蔵能力については、説明グループ3のラック/ピット/棚の構造設計にて説明する。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成

(4) 給気設備の系統構成【主：第23条（18） 関連：第20条（14）】

○給気設備の系統構成に係る配慮事項

給気設備は、外部火災によるばい煙、有毒ガス、再処理事業所内における化学物質の漏えいの影響、敷地周辺の大気汚染による中央監視室、制御第1室及び制御第4室の運転員に対する影響を抑制するため、給気系統上に手動ダンパを設け、閉止できる設計とする。(20条-31①)



凡例	
	: 外気取入口
	: 送排風機
	: 加熱コイル
	: 冷却コイル
	: 加湿器
	: プレフィルタ
	: 除塩フィルタ
	: 高性能エアフィルタ
	: 手動ダンパ
	: 逆止ダンパ
	: 気密逆止ダンパ

○給気設備の設置


燃料加工建屋外から取り入れた外気を燃料加工建屋内の各部屋へ供給するため、外気を送風するための送風機、燃料加工建屋屋上の外気取入口から取り入れた外気を各部屋に供給できる給気ダクトを有した給気設備を設ける設計とする。また、給気設備は、取り入れた外気中に含まれる塵埃及び塩分を除去するために高性能エアフィルタ及び除塩フィルタを有する給気フィルタユニットを設け、必要に応じて外気の温湿度を調整するために、加熱コイル、冷却コイル及び加湿器を有するコイルユニットを設ける設計とする。(23条-7①)

コイルユニットにより温度及び湿度を調整する

※1 逆止ダンパ及び気密逆止ダンパの構造については、説明Gr1の換気設備の構造設計にて示す。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成

(5) 窒素循環設備の系統構成【主：第23条（19）】



○窒素循環設備の設置
窒素循環型グローブボックスからの排気のうち、窒素循環系統へ循環する窒素とグローブボックス排気系統へ排気する窒素の流量バランス調整を行うため、窒素循環系統とグローブボックス排気系統の分岐点の近傍には、流量調整が可能な手動ダンパを設ける設計とする。(23条-8①-4) ※2 ※3

※3 グローブボックス排気設備と窒素循環設備の境界は風量調整用ではない延焼防止ダンパであるため、延焼防止ダンパの近傍には流量調整用の手動ダンパを設ける。


○窒素循環設備の設置
生産管理上の品質管理の観点から、MOX粉末を取り扱うグローブボックス及び乾燥後のペレットを取り扱うグローブボックスは、窒素の消費量を低減しつつ、窒素雰囲気を形成するため、循環させるための窒素循環設備を設ける設計とする。窒素循環設備は、窒素を循環させるために必要な容量を有する窒素循環ファン、窒素循環型グローブボックスからの排気を循環させる経路を形成するための窒素循環ダクトを有する設計とする。(23条-8①-1) ※2

○窒素循環設備の設置
窒素循環設備は、循環する窒素がグローブボックス内で包する核燃料物質等による崩壊熱及び内装装置の電気負荷による機器発熱を受けて温度上昇するため、窒素の循環経路中には窒素を冷却するための冷却機を設ける設計とする。(23条-8①-2) ※1 ※2

○窒素循環設備の設置
窒素循環設備は、シャッター等の開放、グローブボックスの漏れ率から流入する空気により、窒素の純度が低下していくことから、これを防止するために、窒素の循環系統には所定量の新鮮な窒素ガスを窒素ガス設備より供給する設計とする。(23条-8①-3) ※2

※1 窒素循環冷却機の冷却機構については、説明Gr1の換気設備の構造設計にて示す。
 ※2 窒素循環設備の設置場所については、説明Gr1の換気設備の配置設計にて示す。
 ※4 延焼防止ダンパに係る設計については、説明Gr2の換気設備のシステム設計にて示す。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成
 (5) 窒素循環設備の系統構成
 a. 経路維持【主：第23条（20）】



○窒素循環設備の経路維持

窒素循環設備の窒素循環ダクト、窒素循環ファン及び窒素循環冷却機の窒素ラインは、グローブボックス前後にあるグローブボックス給気フィルタ、グローブボックス排気フィルタ以降のダクトに窒素循環設備の経路は接続されており、窒素循環設備の経路が破損した場合でも放出される放射性物質はフィルタで低減されることから、耐震Bクラスとしているが、基準地震動 S s による地震力に対して、当該経路となる窒素循環ダクト、窒素循環ファン及び窒素循環冷却機の経路を維持することにより、地震発生から工程停止までの時間において、グローブボックス内の雰囲気ガスが火災のおそれのある酸素濃度12vol%以上とならないよう、経路を維持することにより窒素雰囲気ガスを保持し、火災の発生を防止する設計とする。（23条-21①）※1


- : 耐震Sクラス
- : 耐震Bクラス
- : 耐震Cクラス
- : 基準地震動 Ss による地震力に対して経路を維持する範囲

※1 窒素循環設備の経路維持に係る耐震設計については、説明グループ1の換気設備の構造設計にて示す。

※2 非安重と安重の境界となる手動ダンパまでの範囲を、基準地震動 S s による地震力に対して経路を維持できる設計とする。


1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構成

(6) 排気筒【関連：第20条（15）】



2. 換気設備の負圧順序

(1) 負圧順序の設定【主：第23条（21）】



○負圧順序（負圧目標値）
 負圧順序を形成するため、グローブボックス排気設備、工程室排気設備及び建屋排気設備は、段階的に負圧目標値を設定する。グローブボックス排気設備のグローブボックス等については、日本産業規格(JIS Z 4808)及び負圧調整時の余裕を考慮して、設置する工程室との差圧が-200Paから-400Paとなるよう負圧目標範囲を設定する。また、負圧順序の逆転が起こらないよう、C1、C2、C3区域には約20Paの圧力差を設ける。負圧順序を形成するため、各系統は、設定された負圧目標値となるよう各系統上に設置しているダンパ開度を調整できる設計とする。(23条-13①) ※1


貯蔵容器搬送用 洞道(C2区域) ※グローブボックスは、設置する室（工程室）との差圧を示す。

第3.12.1-2表 MOX燃料加工施設における負圧目標値 (1/2)

第3.12.1-2表 MOX燃料加工施設における負圧目標値 (2/2)

汚染区分	定義	対象	換気設備	負圧目標値 ¹⁾
非管理区域	放射性物質を取り扱わない区域	更衣室、給気機械・フィルタ室、熱源機械室、中央監視室等	— ²⁾	—
管理区域	C1	放射性物質を密封して取り扱う区域で、外部放射線に係る量のみの管理を行う区域	給気設備 建屋排気設備	0～ -60Pa
	C2a	通常の操作で汚染を発生するおそれ極めて少ない区域	制御室、便所、現場放射線管理室、防護具保管室、放管機器点検保管室、廊下、靴配備室、除染室、汚染検査室、入城室、退城室、電気配線室、制御室、冷却機械室、ダクト・配管室、G B 消火設備室等	-80～ -100Pa (*2)
	C2b	密封された放射性物質を取り扱う区域	排風機室、ウラン貯蔵室、燃料棒貯蔵室、排気フィルタ室、廃棄物一時保管室、NDA測定室、廃油保管室、燃料集合体組立室、燃料集合体洗浄検査室、燃料集合体組立クレーン室、燃料集合体部材準備室、燃料棒受入室、燃料集合体貯蔵室、梱包室、梱包準備室等	-120～ -140Pa (*3)
	C2c	混合酸化物貯蔵容器を受入れ、一時保管する区域	貯蔵容器搬送用洞道、貯蔵容器受入室、貯蔵容器一時保管室等	-120～ -140Pa (*3)


汚染区分	定義	対象	換気設備	負圧目標値 ¹⁾
C3	軽微なトラブルでわずかな漏えいが発生するおそれのある設備や非密封状態で放射性物質を取扱う設備のある区域（工程室）	放管試料前処理室、放射能測定室、原料受払室、粉末調整室、粉末一時保管室、ウラン粉末準備室、スクラップ処理室、ペレット加工室、ペレット・スクラップ貯蔵室、ペレット一時保管室、ペレット立会室、燃料棒加工室、燃料棒解体室、液体廃棄物処理室、固体廃棄物取扱室、メンテナンス室、分析室等	給気設備 工程室排気設備	-140～ -160Pa
C4	直接放射性物質を閉じ込めている区域（グローブボックス等）	焼結炉 グローブボックス	室素循環設備 グローブボックス排気設備	-220～ -300Pa -200～ -400Pa (*4)



※1 グローブボックスの密閉性を確保するための、グローブボックスの漏えいし難い構造については、説明グループ1のグローブボックス（オープンポートボックス、フードを含む）の構造設計にて説明する。

2. 換気設備の負圧順序


(2) ファンの起動順序【主：第23条（22）】



※1 グローブボックス負圧・温度監視設備の具体的な設計方針は、当該設備の申請に合わせて後次回に詳細を説明する。533

2. 換気設備の負圧順序

(3) ファンの予備機切り替え及び外部電源喪失時のグローブボックス排気設備への給電【主：第23条（23）】




※ 非常用所内電源設備の具体的な設計方針は、当該設備の申請に合わせて後次回に詳細を説明する。

3. 換気設備の換気風量設定 【関連：第20条（16）】

凡例

	送排風機
	外気取入口
	バランスダンパ
	ダンパ (開)
	ダンパ (閉)



○風量決定因子
 気体廃棄物の廃棄設備は、気体廃棄物の処理、核燃料物質等の漏えいの防止及び貯蔵設備の崩壊熱除去を達成するために必要な換気風量を有する設計とする。換気風量は、次に記載する6種類の風量決定因子において、最大となる風量を上回る設計とする。(20条-19①,23①,29①)

- 換気回数を満足するために必要な風量
- 機器発熱及び崩壊熱の除去に必要な風量
- 負圧維持に必要な風量
- 給排気バランス調整のために必要な風量
- 炭酸ガス濃度の抑制に必要な風量
- 有害物質の希釈に必要な風量

- 注1 分析第1室及び分析第2室に設置
- 注2 燃料棒加工第1室及び分析第2室に設置
- 注3 ペレット加工第2室及びスクラップ処理室は2段、ペレット加工第3室及び分析第3室は1段又は2段
- 注4 分析第1室及び分析第2室は除く
- 注5 燃料棒加工第1室は1段、スクラップ処理室は1段又は2段
- 注6 粉末調整第1室、粉末調整第4室、ペレット加工第1室は1段又は2段
- 注7 バランスダンパ及び逆止ダンパの設置位置及び設置数については、変更し得る
- 注8 手動ダンパ
- 注9 箱型高性能エアフィルタ
- 注10 枠型高性能エアフィルタ
- 注11 箱型高性能エアフィルタ又は枠型高性能エアフィルタ

3. 換気設備の換気風量設定

(1) グローブボックス排気設備の換気風量設定

【主：第23条（24） 関連：第17条（3） 第20条（17）】

○グローブボックス排気設備の換気風量決定因子
 グローブボックス排気設備の換気風量については、当該設備で換気を行う、全てのグローブボックス、オープンポートボックス及びフードを対象とし、各グローブボックス、オープンポートボックス及びフードに対して以下の4因子のうち風量が最大となる因子を当該グローブボックス、オープンポートボックス及びフードの換気風量として設定する。(20条-29⑩、⑪)

- 換気回数を満足するために必要な風量
- 機器発熱及び崩壊熱の除去に必要な風量
- 負圧維持に必要な風量
- 給排気バランス調整のために必要な風量


a. 換気回数を満足するために必要な風量
 グローブボックス、オープンポートボックス及びフードの内部において、汚染が発生した場合の汚染した空気を希釈するために、グローブボックス、オープンポートボックス及びフードには核燃料物質等による汚染の影響を考慮した換気回数を設定することとし、グローブボックス排気設備はこれを満足する排気風量を有する設計とする。(20条-29②)

b. 機器発熱及び崩壊熱の除去に必要な風量

- グローブボックス排気設備は、グローブボックス、オープンポートボックス及びフード内で生じる機器発熱及び崩壊熱を除去するために必要な排気風量を有する設計とする。(20条-29③)
- また、グローブボックス内の通常時の環境温度を一定にするため、機器発熱及び崩壊熱の除去に必要な風量に加えて、グローブボックス内に設置する内装機器の計器等の耐熱温度を考慮し、グローブボックス排気設備の排気量、給気設備及び窒素循環設備からの入気温度、換気設備の付属設備による冷却により40℃以下となる風量を有する設計とする。(20条-29④)

○崩壊熱除去
 グローブボックス内で核燃料物質等を貯蔵する設備は、グローブボックス排気設備により崩壊熱を除去する設計とし、グローブボックス排気設備は、設計上の外気温度を考慮しても貯蔵施設での貯蔵量及び貯蔵する核燃料物質の形態を考慮したPu量から算出した崩壊熱により排気温度がグローブボックスの許容温度を超過しないよう必要な換気風量を有する設計とする。(17条-21②-2)

- 空気雰囲気型グローブボックス
- 窒素貫流型グローブボックス
- 窒素循環型グローブボックス
- オープンポートボックス及びフード



c. 負圧維持に必要な風量
 グローブボックス排気設備は、グローブボックス等の内部を負圧に維持するため、最大0.25vol%/hの割合でグローブボックス等へ流入する空気の排気に必要な排気風量を有する設計とする。(20条-29⑤)

○閉じ込め機能を達成するために必要となる換気風量（グローブボックス）

- グローブボックス排気設備のグローブボックス排風機は、グローブボックス等の負圧維持、グローブボックスのグローブ破損時の空気流入風速の維持並びにオープンポートボックス及びフードの開開口部からの空気流入風速の維持に必要な風量を上回る排気風量を有する設計とする。(23条-10①-1,②-1,③-1,④-1,⑤-1,⑥-1,⑦-1)
- グローブボックス排気設備のグローブボックス排風機は、グローブボックス等の負圧維持及び要求される風量を確保するため、ダクト、フィルタ等の経路圧損以上の静圧を有する設計とする。(23条-10①-2,②-2,③-2,④-2,⑤-2,⑥-2,⑦-2)

d. 給排気バランス調整に必要な風量

- 開口部風速維持
 - グローブボックス排気設備は、グローブボックスのグローブ破損時の空気流入風速の維持並びにオープンポートボックス及びフードの開開口部からの空気流入風速の維持に必要な風量を有する設計とする。(20条-29⑥,⑦,⑧)
- バランスダンパからの流入風量の排気
 - グローブボックス排気設備は、グローブボックス排気ダクトのバイパスラインに設置するバランスダンパが、工程室から吸入する空気を排気するために必要な排気風量を有する設計とする。(20条-29⑨)

3. 換気設備の換気風量設定

(1) グローブボックス排気設備の換気風量設定

【主：第23条（25） 関連：第17条（4） 第20条（18）】

○崩壊熱除去

グローブボックス内で核燃料物質等を貯蔵する設備は、グローブボックス排気設備により崩壊熱を除去する設計とし、グローブボックス排気設備は、設計上の外気温度を考慮しても貯蔵施設での貯蔵量及び貯蔵する核燃料物質の形態を考慮したPu量から算出した崩壊熱により排気温度がグローブボックスの許容温度60℃を超過しないよう必要な換気風量を有する設計とする。（17条-21②-2）※1※3

○グローブボックス排気設備の排気風量

・グローブボックス排気設備は、風量決定因子によって決定する各グローブボックス等、オープンポートボックス及びフードの換気風量を満足する排気風量を有する設計とする。（20条-29⑫、⑬）※1

○閉じ込め機能を達成するために必要となる換気風量（グローブボックス）


- ・グローブボックス排気設備のグローブボックス排風機は、グローブボックス等の負圧維持、グローブボックスのグローブ破損時の空気流入風速の維持並びにオープンポートボックス及びフードの開口部からの空気流入風速の維持に必要な風量を上回る排気風量を有する設計とする。（23条-10①-1,②-1,③-1,④-1,⑤-1,⑥-1,⑦-1）※2
- ・グローブボックス排気設備のグローブボックス排風機は、グローブボックス等の負圧維持及び要求される風量を確保するため、ダクト、フィルタ等の経路圧損以上の静圧を有する設計とする。（23条-10①-2,②-2,③-2,④-2,⑤-2,⑥-2,⑦-2）※1

○風量設定の配慮事項（窒素循環系統）

グローブボックス排気設備において、通常時は、窒素循環系統に供給される窒素ガスを排気するために必要な排気風量が、窒素循環型グローブボックスの負圧維持に必要な排気風量を上回る風量とすることで、窒素循環系統における窒素ガスの純度の維持できる設計とする。また、グローブボックス排気設備は、窒素循環系統の停止時において、バランスダンパからの吸入量を低減し、グローブボックス排風機の連続運転により排気することで、窒素循環型グローブボックスの負圧維持及びグローブ破損時の空気流入風速を維持できる風量を有する設計とする。窒素循環系統に要求される風量は通常時及び異常時の双方の状態を踏まえ、要求風量を設定する。（20条-29⑭,⑮,⑯,⑰）※1※4

名	称	グローブボックス排風機 (PA0171-K-401, -402)	
種	類	—	遠心式
容	量	m ³ /h/個	54820*1 (320000以上*2)
個	数	—	2(うち1台予備)

- 空気雰囲気型グローブボックス
- 窒素貫流型グローブボックス
- 窒素循環型グローブボックス
- オープンポートボックス及びフード



※1 グローブボックス排風機が、グローブボックス排気設備における必要風量及び静圧として、54820m³/hの排気能力を有することを資料4にて説明する。詳細な評価は、「【廃棄01】建屋排風機、工程室排風機及びグローブボックス排風機の容量の設定根拠の考え方について」の「3.3 必要換気風量の評価」にて実施する。

※2 所定の換気風量があれば、開放するグローブボックスのグローブポート又はオープンポートボックスのポートの位置に依らず開口部風速が確保できることは資料4にて説明する。

※3 崩壊熱除去に必要な換気風量及びそれらを算出するための評価について資料4にて説明する。

※4 グローブボックス排風機の原動機出力が、グローブボックス排気設備の必要風量である54820m³/hを排気するために必要となる原動機出力を上回っていることは資料4にて評価する。

3. 換気設備の換気風量設定

(2) 工程室排気設備の換気風量設定【主：第23条（26） 関連：第20条（19）】

○工程室排気設備の換気風量決定因子
 工程室排気設備の換気風量については、当該設備で換気を行う部屋を対象にし、各部屋に対して以下の5因子のうち風量が最大となる因子を当該部屋の換気風量として設定する。(20条-23⑦, ⑧)


- 換気回数を満足するために必要な風量
- 機器発熱及び崩壊熱の除去に必要な風量
- 負圧維持に必要な風量
- 給排気バランス調整のために必要な風量
- 炭酸ガス濃度の抑制に必要な風量

a. 換気回数を満足するために必要な風量
 工程室の内部において汚染が発生した場合の汚染した空気を希釈するために、工程室には核燃料物質等による汚染の影響を考慮した換気回数を設定することとし、工程室排気設備はこれを満足する排気風量を有する設計とする。(20条-23②)

b. 機器発熱及び崩壊熱の除去に必要な風量
 工程室排気設備は、部屋内で生じる機器発熱及び崩壊熱を除去するために必要な排気風量を有する設計とする。(20条-23③)


c. 負圧維持に必要な風量
 工程室排気設備は、工程室を負圧に維持するために、異なる汚染区分の境界に設置する建具からの漏れ量を排気する上で必要な風量を上回る排気風量を有する設計とする。(20条-23④)

e. 炭酸ガス濃度の抑制に必要な風量
 工程室排気設備は、人が立ち入るエリアの炭酸ガス濃度を所定レベルに抑えるため、建築基準法施行令に基づき必要な排気風量を有する設計とする。(20条-23⑥)



○閉じ込め機能を達成するために必要となる換気風量（工程室）


- 工程室排気設備の工程室排風機は、工程室の負圧維持するために、異なる汚染区分の境界に設置する建具からの漏れ量を排気する上で必要な風量を上回る排気風量を有する設計とする。(23条-11⑨-1)
- 工程室排気設備の工程室排風機は、工程室の負圧維持及び要求される風量を確保するため、ダクト、フィルタ等の経路圧損以上の静圧を有する設計とする。(23条-11⑨-2)



d. 給排気バランス調整に必要な風量
 ○工程室の給排気バランス調整に必要な風量
 工程室の空気を吸入するグローブボックス、オープンポートボックス及びフードの排気風量が増加した場合に工程室の給排気バランスを調整するため、工程室に対しては、通常時のグローブボックス、オープンポートボックス及びフードの吸入量を上回る風量を供給する設計とする。そのため、工程室排気設備は、工程室への給気量から、グローブボックス、オープンポートボックス及びフードの吸入量を除いた差分を排気するために必要な風量を有する設計とする。(20条-23⑤)

3. 換気設備の換気風量設定


(2) 工程室排気設備の換気風量設定【主：第23条（27） 関連：第20条（20）】



3. 換気設備の換気風量設定

(3) 建屋排気設備の換気風量設定


【主：第23条（28） 関連：第17条（5） 第20条（21）】



3. 換気設備の換気風量設定

(3) 建屋排気設備の換気風量設定

【主：第23条（29） 関連：第17条（6） 第20条（22）】



○崩壊熱除去

貯蔵容器一時保管設備、燃料棒貯蔵設備及び燃料集合体貯蔵設備は、建屋排気設備により崩壊熱を除去する設計とし、建屋排気設備は、設計上の外気温度を考慮しても貯蔵施設での貯蔵量及び貯蔵する核燃料物質の形態を考慮したPu量から算出した崩壊熱により排気温度がコンクリートの許容温度を超過しないよう必要な換気風量を有する設計とする。(17条-21②-1)

※1※2

○閉じ込め機能を達成するために必要となる換気風量（燃料加工建屋）

- 建屋排気設備の建屋排風機は、建屋の負圧維持するために、異なる汚染区分の境界に設置する建具からの漏れ量を排気する上で必要な風量を上回る排気風量を有する設計とする。(23条-12⑩-1)
- 建屋排気設備の建屋排風機は、建屋の負圧維持及び要求される風量を確保するため、ダクト、フィルタ等の経路圧損以上の静圧を有する設計とする。(23条-12⑩-2) ※1

○建屋排気設備の排気風量
建屋排気設備は、風量決定因子によって決定する各部屋の換気風量を満足する排気風量を有する設計とする。(20条-19⑩, ⑪)

※1※3

※1 建屋排風機が、建屋排気設備における必要風量及び静圧として、197920m³/hの排気能力を有することを資料4にて説明する。詳細な評価は、「【廃棄01】建屋排風機、工程室排風機及びグローブボックス排風機の容量の設定根拠の考え方について」の「3.3 必要換気風量の評価」にて実施する。

※2 崩壊熱除去に必要な換気風量及びそれらを算出するための評価について資料4にて説明する。

※3 建屋排風機の原動機出力が、建屋排気設備の必要風量である197920m³/hを排気するために必要となる原動機出力を上回っていることは資料4にて評価する。

資料3 (3) - 2 換気設備の配置設計

① 詳細設計展開表

① 詳細設計展開表（換気設備の配置設計）
（説明グループ1）

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	設計分類	設計上の配慮事項	配置設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
23条 換気設備	23条-3	グローブボックス排気設備は、グローブボックス等を負圧に維持することで、核燃料物質等の漏えいを防止する設計とする。グローブボックス排気設備は、オープンポートボックス及びフードの開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。また、グローブ1個が破壊した場合でもグローブポートの開口部における空気流入風速を設定値以上に維持する設計とする。	—(代表以外の設計説明分類なし)	<p>【V-1-1-2-1 3.12 換気設備】 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 a. グローブボックス等、オープンポートボックス及びフードの閉じ込め機能の維持に係る設計方針 (a) グローブボックス等の負圧維持並びにグローブボックス、オープンポートボックス及びフードの空気流入風速の維持 空気流入風速において、<u>グローブボックス等の負圧維持並びにグローブボックス、オープンポートボックス及びフードの開口部風速維持を行えるグローブボックス排気設備を設ける設計とする。また、設計基準事故状態においても、グローブボックス排気設備により可能な限りグローブボックス等の負圧を維持できる設計とする。</u>①、②、③、④、⑤</p> <p>グローブボックス排気設備は、グローブボックスにおける空気雰囲気、窒素雰囲気及び窒素循環系の区分を踏まえ、それぞれで負圧を管理できる設計とする。また、負圧を管理するに当たり、同一区分内で管理する単位を定直し、それぞれの単位で負圧を管理する設計とする。管理単位の境界には、隔離するための気密シットを設け、負圧を管理する設計とする。① 空気雰囲気型グローブボックスの負圧維持は、グローブボックスの給気口から工室内の空気を吸引し、排気ダクトを介してグローブボックス排気機の連続運転によって排気することにより、グローブボックス内を負圧に維持する設計とする。② 窒素雰囲気型グローブボックス（窒素循環系）の負圧維持は、窒素ガス供給設備から窒素ガスを供給し、窒素循環設備によって窒素ガスを循環するとともに、排気ダクトを介して、グローブボックス排気機の連続運転によって一部の窒素ガスを排気することにより、グローブボックス内を負圧に維持する設計とする。③ また、循環する窒素ガスを冷却する設計とする。④</p> <p>窒素ガス供給設備又は窒素循環設備が故障した場合でも、グローブボックス排気機により排気し、グローブボックス内を負圧に維持する設計とする。なお、窒素ガス供給設備若しくは窒素循環設備が故障した場合又は当該グローブボックスの保守管理に必要な場合は、空気雰囲気型グローブボックスと同様の給排気運転により、グローブボックス内を空気雰囲気とした上で負圧に維持できる設計とする。⑤ 窒素雰囲気型グローブボックス（窒素循環系）の負圧維持は、窒素ガス供給設備から窒素ガスを供給し、排気ダクトを介してグローブボックス排気機の連続運転によって排気することにより、グローブボックス内を負圧に維持する設計とする。⑥ 窒素ガス供給設備が故障した場合でも、グローブボックス排気機により排気し、グローブボックス内を負圧に維持する設計とする。なお、窒素ガス供給設備若しくは当該グローブボックスの保守管理に必要な場合は、空気雰囲気型グローブボックスと同様の給排気運転により、グローブボックス内を空気雰囲気とした上で負圧に維持できる設計とする。⑦ 空気雰囲気型、窒素循環系及び窒素雰囲気型グローブボックスの排気系統の構成については、第3.12.1-1図に示す。</p> <p>上記の窒素雰囲気型グローブボックスに供給される窒素ガスの供給流量は、調整弁の開度の設定及び減圧弁の設置によりグローブボックス排気流量に比べ低くなるよう調整し、グローブボックス内の気圧が温度に上昇することがない設計とする。⑧ また、グローブボックス内の気圧が設定値以上に上がった場合には、窒素ガスの供給を停止できる設計とする。⑨ グローブボックス等は、日本産業規格に基づき、漏れ率に応じてグローブボックス等の内部へ流入する空気を排気することで負圧に維持する設計とする。⑩ グローブボックスは、グローブ1個が破壊した場合でも日本産業規格に基づく放射性物質取扱作業用グローブボックスの要求にあるグローブポートの開口部における空気流入風速を0.5m/s以上に維持する設計とする。なお、グローブ1個の破壊とは、全グローブボックスに所する1個の開口部とし、各グローブボックスに対して、空気流入風速の確保を行う。⑪</p> <p>ロ、 凝結抑制の負圧維持（省略）① ハ、 スタック乾燥装置の負圧維持（省略）① ニ、 小規模焼結処理装置の負圧維持（省略）① ホ、 オープンポートボックスの開口部風速の維持（省略）① ヘ、 フードの開口部風速の維持（省略）①</p> <p>①：換気設備のシステム設計の23条-3にて展開 ②：換気設備のシステム設計の23条-8にて展開</p>	配置設計	<p>・グローブボックス排気設備、工程室排気設備、建屋排気設備は、屋外の排気筒から排気するため、排気筒との取り合いの近傍となるよう地下1階にファンを設置する設計とする。①</p> <p>・フィルグユニットは圧損を踏まえ、排風機直近の上流に設置する設計とする。②</p> <p>・グローブボックス排気設備に設置するグローブボックス給気フィルタ及びグローブボックス排気フィルタは、グローブボックスからの汚染のリスクを考慮し、工程室内に設置する設計とする。③</p> <p>・排気ダクトは、グローブボックス等、オープンポートボックス、フード及び部屋からの排気を排気筒から放出するため、地下階から地下1階まで設置する設計とする。④</p> <p>○換気設備の設置場所 ・グローブボックス、工程室、建屋を排気するためのグローブボックス排気設備、工程室排気設備、建屋排気設備、グローブボックスの窒素雰囲気循環させるための窒素循環設備、グローブボックス、工程室、建屋に外気を供給するための給気設備を燃料加工建屋内に設置する設計とする。⑤</p>			<p>【資料3②詳細説明表】 23条(1) ①、②、③、④、⑤</p>	
23条 換気設備	23条-4	工程室排気設備は、工程室を負圧に維持することで核燃料物質等の漏えいの拡大を防止する設計とする。	—(代表以外の設計説明分類なし)	<p>【V-1-1-2-1 3.12 換気設備】 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 b. 工程室及び燃料加工建屋の閉じ込め機能の維持に係る設計方針 工程室の負圧維持は、給気設備により外気を工室内に供給し、排気ダクトを介して工室内排気機の連続運転によって排気することにより、工程室を負圧に維持する設計とする。①</p>	配置設計		<p>※ 23条-4①の配置設計として説明する工程室排気設備のファン、フィルタ及びダクトの設置場所に係る設計は、グローブボックス排気設備と同様であるため、23条-3の配置設計にて展開する。</p>			

① 詳細設計展開表（換気設備の配置設計）
（説明グループ1）

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	設計分類	設計上の配慮事項	配置設計	既認からの変更点	他条文要求との関係	資料番号	
23条 換気設備	23条-5	建屋排気設備は、燃料加工建屋を負圧に維持することで可燃物質等の漏えいの拡大を防止する設計とする。	—(代表以外の設計説明分類なし)	【V-1-1-2-1 3.12 換気設備】 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 b. 工程室及び燃料加工建屋の閉じ込め機能の維持に係る設計方針 (省略) 燃料加工建屋の負圧維持は、給気設備により外気を燃料加工建屋の管理区域に供給し、排気ダクトを介して施設排風機の連続運転によって排気することにより、燃料加工建屋を負圧に維持する設計とする。 建屋排気設備は、貯蔵容器搬送用溜道のROX燃料加工施設境界の扉開放時において、貯蔵容器搬送用溜道を負圧に維持する設計とする。 建屋排気設備は、貯蔵容器搬送用溜道のROX燃料加工施設境界の扉及び再処理施設境界の扉の両方が閉止している通常時において、貯蔵容器搬送用溜道内を負圧に維持する設計とする。①	配置設計	—	配置設計	—	—	—	※ 23条-5④の配置設計として説明する建屋排気設備のファン、フィルタ及びダクトの設置場所に係る設計は、グローブボックス排気設備と同様であるため、23条-3の配置設計にて展開する。
23条 換気設備	23条-7	給気設備は、燃料加工建屋屋上の外気取入口から外気を取り入れ、取り入れた空気中の塵埃を給気フィルタユニットによって除去した後、必要に応じて温度又は湿度を調整した後、燃料加工建屋の管理区域に供給する設計とする。	—(代表以外の設計説明分類なし)	【V-1-1-2-1 3.12 換気設備】 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 b. 工程室及び燃料加工建屋の閉じ込め機能の維持に係る設計方針 (省略) 給気設備は、燃料加工建屋屋上の外気取入口から外気を取り入れ、取り入れた空気中の塵埃を給気フィルタユニットによって除去した後、必要に応じて温度又は湿度を調整した後、燃料加工建屋の管理区域に供給する設計とする。①	配置設計	—	配置設計	—	—	—	○換気設備の設置場所 ・給気設備は、燃料加工建屋屋上の外気取入口から取り入れる外気との取り合いを踏まえ、地上2階に設置する設計とする。①
23条 換気設備	23条-8	窒素循環設備は、窒素ガス設備から供給された窒素ガスを窒素循環冷却機で冷却し、窒素循環ファン及び窒素循環ダクトで窒素雰囲気グローブボックス（窒素循環型）内を循環させる設計とする。	—(代表以外の設計説明分類なし)	【V-1-1-2-1 3.12 換気設備】 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 グローブボックス等、オープンポートボックス及びフードの閉じ込め機能の維持に係る設計方針 (a) グローブボックス等の負圧維持並びにグローブボックス、オープンポートボックス及びフードの空気流入風速の維持 (省略) 窒素雰囲気グローブボックス(窒素循環型)の負圧維持は、窒素ガス供給設備から窒素ガスを供給し、窒素循環設備によって窒素ガスを循環するとともに、排気ダクトを介して、グローブボックス排風機の連続運転によって一部の窒素ガスを排気することにより、グローブボックス内を負圧に維持する設計とする。また、循環する窒素ガスを冷却する設計とする。①	配置設計	—	配置設計	—	—	—	○換気設備の設置場所 ・窒素循環設備は、新鮮窒素の供給系統との取り合いを踏まえ、地下1階に設置する設計とする。①
20条 廃棄施設	20条-4	建屋排気設備、工程室排気設備、グローブボックス排気設備、給気設備及び窒素循環設備は燃料加工建屋に収納する設計とする。	—(代表以外の設計説明分類なし)	【V-1-4 3.1.1 設計基準対象の施設】 (1) 設備構成 気体廃棄物の廃棄設備は、建屋排気設備、工程室排気設備、グローブボックス排気設備、給気設備、窒素循環設備及び排気筒で構成する。① 建屋排気設備、工程室排気設備、グローブボックス排気設備、給気設備及び窒素循環設備は燃料加工建屋に収納する設計とする。① ①：換気設備のシステム設計の20条-3②にて展開する	配置設計	—	配置設計	—	—	—	※ 20条-4④の配置設計として説明する建屋排気設備、工程室排気設備、グローブボックス排気設備、給気設備及び窒素循環設備の設置場所については、23条-3⑤の配置設計と合わせて展開する。
20条 廃棄施設	20条-12	高性能エアフィルタは、捕集効率を適切に維持するために交換が可能な構造とし、高性能エアフィルタの周囲には、交換に必要な空間を有するとともに、必要に応じて梯子及び歩廊を設置し、取替が容易な設計とする。	—(代表以外の設計説明分類なし)	【V-1-4 3.1.1設計基準対象の施設】 (2) 設計方針 a. 気体廃棄物の処理能力 (d) 高性能エアフィルタの保守性 気体廃棄物の廃棄設備の高性能エアフィルタは、捕集効率を維持するために交換が可能な設計とする。① 高性能エアフィルタは、交換に必要な空間を有するとともに、必要に応じて梯子及び歩廊を設置し、取替が容易な設計とする。① また、高性能エアフィルタは使用に伴って目詰まりが発生するため、捕集効率あるいは差圧を確認することにより目詰まりの程度を確認することが可能な設計とする。①② イ. 高性能エアフィルタの交換方法 (省略) ①② ハ. 高性能エアフィルタの検査方法 (省略) ①② ①：換気設備の構造設計の20条-12にて展開する ②：換気設備のシステム設計の20条-12にて展開する	配置設計	—	配置設計	—	—	—	○フィルタの保守性 高性能エアフィルタの周辺には、フィルタの交換作業において必要となるメンテナンススペースを確保するとともに、必要に応じて梯子及び歩廊を設置し、取替が容易な設計とする。①

① 詳細設計展開表（換気設備の配置設計）
（説明グループ1）

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明 分類	添付書類 詳細設計方針	設計分類	設計上の配慮事項	配置設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
20条 廃棄施設	20条-16	(1) 建屋排気設備 建屋排気設備は、燃料加工建屋管理区域のうち工程室外の室の負圧維持及び排気中に含まれる放射性物質の除去を行い、排気筒の排気口から外部へ放出する設計とする。	(代表以外の設計説明 分類なし)	【V-1-4 3.1.1 設計基準対象の施設】 (1) 設備構成 a. 建屋排気設備 建屋排気設備は、燃料加工建屋管理区域のうち工程室外の室の負圧維持及び排気中に含まれる放射性物質の除去及び貯蔵設備の崩壊熱の除去を行い、排気筒の排気口から外部へ放出する設計とする。① 建屋排気設備は、建屋排気ダクト、建屋排気フィルタユニット及び建屋排気機で構成する。② 建屋排気設備は、放射性物質による汚染の危険度の違いを考慮し、各室から建屋排気フィルタユニットまでを2系統に分離する設計とする。③ 各室から建屋排気フィルタユニットまでの管経は、放射性物質を密封して取り扱う区域で、外部放射線に係る作業のみの管理を行う区域からの排気系統と、通常の操作で汚染を発生する恐れが極めて少ない区域、密封された放射性物質を取り扱う区域及び混合放射性貯蔵容器を受け入れ、一時保管する区域からの排気系統で構成する。④ 建屋排気設備は、燃料加工建屋管理区域のうち工程室外の室を建屋排気機で排気し、排気中に含まれる放射性物質を建屋排気フィルタユニットにより除去する設計とする。⑤ 各室からの排気が建屋排気フィルタユニットを通過した後は、排気中の放射性物質を十分に除去できることから、各室からの排気を建屋排気フィルタユニットの下流で合流させて建屋排気機にて排気する設計とする。⑥ 各室の排気は、汚染拡大防止の観点から原則として吸込口を床面まで立ち下げて、吸込み口にはプレフィルタを取り付ける設計とする。⑦ なお、貯蔵容器一時保管設備、燃料貯蔵設備及び燃料集合体貯蔵設備を設置する室は、貯蔵施設を挟んで給排気口を設置することで効率的に崩壊熱を除去できる設計とする。⑧ (2) 設計方針 a. 気体廃棄物の処理能力 (a) 処理方法 イ. 建屋排気設備による気体廃棄物の処理 建屋排気設備は、燃料加工建屋管理区域のうち工程室外の室を建屋排気機で排気し、排気中に含まれる放射性物質を建屋排気フィルタユニットにより除去する設計とする。③ (1)：換気設備のシステム設計の23条-2にて展開する (2)：換気設備のシステム設計の20条-16にて展開する (3)：換気設備のシステム設計の20条-20にて展開する (4)：換気設備のシステム設計の17条-21にて展開する	配置設計			※ 20条-16①の配置設計として説明する建屋排気設備のファン、フィルタ及びダクトの設置場所については、23条-3①の配置設計と合わせて展開する。		
20条 廃棄施設	20条-21	(2) 工程室排気設備 工程室排気設備は、工程室の負圧維持及び排気中に含まれる放射性物質の除去を行い、排気筒の排気口から外部へ放出する設計とする。	(代表以外の設計説明 分類なし)	【V-1-4 3.1.1 設計基準対象の施設】 (1) 設備構成 b. 工程室排気設備 工程室排気設備は、工程室の負圧維持及び排気中に含まれる放射性物質の除去を行い、排気筒の排気口から外部へ放出する設計とする。① 工程室排気設備は、工程室排気ダクト、工程室排気フィルタユニット、工程室排気機及び工程室排気機入口手動ダンパ(外部放出抑制設備で兼用)で構成する。工程室排気設備のうち、工程室排気機入口手動ダンパを2基設置する設計とする。② 工程室排気設備は、工程室を工程室排気機により排気し、排気中に含まれる放射性物質を工程室排気フィルタユニットにより除去する設計とする。③ 各室の排気は、汚染拡大防止の観点から原則として吸込口を床面まで立ち下げて、吸込み口にはプレフィルタを取り付ける設計とする。④ また、工程室排気設備は、事故により放射性燃料加工施設に影響を及ぼすおそれが見られる場合に、工程室排気機の停止後、工程室排気機後の排気系統にダンパを設け、閉止できる設計とする。⑤ (2) 設計方針 a. 気体廃棄物の処理能力 (a) 処理方法 ロ. 工程室排気設備による気体廃棄物の処理 工程室排気設備は、工程室を工程室排気機により排気し、排気中に含まれる放射性物質を工程室排気フィルタユニットにより除去する設計とする。③ (1)：換気設備のシステム設計の23条-2にて展開する (2)：換気設備のシステム設計の20条-24にて展開する (3)：換気設備のシステム設計の20条-21にて展開する	配置設計			※ 20条-21①の配置設計として説明する工程室排気設備のファン、フィルタ及びダクトの設置場所については、23条-3①の配置設計と合わせて展開する。		

① 詳細設計展開表 (換気設備の配置設計)
(説明グループ1)

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明 分類	添付書類 詳細設計方針	設計分類	設計上の配慮事項	配置設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
20条 廃棄施設	20条-25	(3) グローブボックス排気設備 グローブボックス排気設備は、グローブボックス等の負圧維持並びにオープンポートボックス及びフードの閉じ込めを維持するとともに排気中の放射性物質の除去を行い、排気筒の排気口から外部へ放出する設計とする。	(代表以外の設計説明分類なし)	【V-1-4 3.1.1 設計基準対象の施設】 (1) 設備構成 ハ. グローブボックス排気設備 グローブボックス排気設備は、グローブボックス等の負圧維持、オープンポートボックス及びフードの開口部風速維持、排気中の放射性物質の除去並びに貯蔵設備の崩壊危険除去を行い、排気筒の排気口から外部へ放出する設計とする。① グローブボックス排気設備は、グローブボックス排気ダクト、グローブボックス給気フィルタ、グローブボックス排気フィルタ、グローブボックス排気フィルタユニット、グローブボックス排気機及びグローブボックス排気機入口手動ダンパ(外部放出抑制設備で兼用)で構成する。グローブボックス排気設備のうち、グローブボックス排気機入口手動ダンパを2基設置する設計とする。① グローブボックス排気設備は、グローブボックス等、オープンポートボックス及びフードをグローブボックス排気機により排気し、排気中に含まれる放射性物質をグローブボックス排気フィルタ及びグローブボックス排気フィルタユニットにより除去する設計とする。② また、グローブボックス排気設備は、グローブボックスの給気側にグローブボックス給気フィルタを設置し、核燃料物質等の漏えいの拡大を防止する設計とする。③ グローブボックスは処理気の種類ごとに、空気を排気するグローブボックス、直接排気型グローブボックスに分けられ、空気を排気するグローブボックスには空気を循環型と空気を流型があり、それらを排気できる設計とする。④ (2) 設計方針 ハ. 気体廃棄物の処理能力 (a) 処理方法 ハ. グローブボックス排気設備による気体廃棄物の処理 グローブボックス排気設備は、グローブボックス排気機により排気し、排気中に含まれる放射性物質をグローブボックス排気フィルタ、グローブボックス排気フィルタユニットにより除去する設計とする。② また、グローブボックス排気設備は、グローブボックスの給気側にグローブボックス給気フィルタを設置し、核燃料物質等の漏えいの拡大を防止する設計とする。③ (1)：換気設備のシステム設計の23条-31にて展開する (2)：換気設備のシステム設計の20条-30にて展開する (3)：換気設備のシステム設計の23条-19にて展開する	配置設計			※ 20条-25Dの配置設計として説明する建屋排気設備のファン、フィルタ及びダクトの設置場所については、23条-3Dの配置設計と合わせて展開する。		
20条 廃棄施設	20条-31	(4) 給気設備 給気設備は、燃料加工建屋屋上の外気取入口から外気を取り入れ、取り入れた空気中の塵埃を給気フィルタユニットによって除去した後、必要に応じて温度又は湿度を調整した後、燃料加工建屋の管理区域に供給する設計とする。	(代表以外の設計説明分類なし)	【V-1-4 3.1.1 設計基準対象の施設】 (1) 設備構成 ハ. 給気設備 給気設備は、燃料加工建屋屋上の外気取入口から外気を取り入れ、取り入れた空気中の塵埃を給気フィルタユニットによって除去した後、必要に応じて温度又は湿度を調整した後、燃料加工建屋の管理区域に供給する設計とし、燃料加工建屋に設置する設計とする。① 給気設備は、外部火災によるばい煙、有害ガス、再処理事業所内における化学物質の漏えいの影響、管理区域の大気汚染による中央換気機、集塵機1階及び貯蔵庫4階の運転員に対する影響を抑制するため、給気系統上に手動ダンパを設け、閉止できる設計とする。②	配置設計			※ 20条-31Dの配置設計として説明する給気設備の設置場所については、23条-7Dの給気設備の配置設計と合わせて展開する。		
20条 廃棄施設	20条-32	(5) 空素循環設備 空素循環設備は、空素ガス設備から供給された空素ガスを空素循環冷却機で冷却し、空素循環ファン及び空素循環ダクトで空素循環型グローブボックス(空素循環型)内に循環させる設計とする。	(代表以外の設計説明分類なし)	【V-1-4 3.1.1 設計基準対象の施設】 (1) 設備構成 ハ. 空素循環設備 空素循環設備は、空素ガス設備から供給された空素ガスを空素循環冷却機で冷却し、空素循環ファン及び空素循環ダクトで空素循環型グローブボックス(空素循環型)内に循環させる設計とする。① 空素循環設備は、空素循環ファン及び空素循環冷却機で構成する。空素循環設備は、空素循環型のグローブボックスからの排気、グローブボックス排気フィルタを通過した後、空素循環ファンにより空素循環設備へ空素を循環させる系統とし、グローブボックス排気フィルタユニットを通過した後、グローブボックス排気設備の系統に分類する設計とする。②	配置設計			※ 20条-32Dの配置設計として説明する空素循環設備の設置場所については、23条-8Dの空素循環設備の配置設計と合わせて展開する。		

② 詳細説明図


換気設備の配置設計 (説明グループ1)

換気設備の配置設計 目次 (1/1)

項目	説明内容 (主条文)	説明内容 (関連条文)	該当頁	関連する 設計説明分類
1. 換気設備の設置及び配置場所	(見出し)			
(1) 地下3階から地上2階	【23条 (1)】(換気設備の設置場所) ・建屋排気設備, 工程室排気設備, グローブボックス排気設備, 給気設備及び窒素循環設備の設計を考慮した各設備の配置について説明する。	—	P3	—
(2) フィルタのメンテナンススペース	—	【20条 (1)】(フィルタの保守性) ・高性能エアフィルタの周辺には, フィルタの交換作業において必要となるメンテナンススペースを確保するとともに, 必要に応じて梯子及び歩廊を設置し, 取替が容易な設計とすることについて説明する。	P4	【説明Gr1】フィルタ交換時の系統切り替えに係る換気設備のシステム設計 (20条-12) 【説明Gr1】フィルタの交換可能な構造に係る換気設備の構造設計 (20条-12)

1. 換気設備の設置及び配置場所

(1) 地下3階から地上2階【主：23条(1)】




※2 フィルタの交換が可能な構造については、説明Gr1の換気設備の構造設計に示す。

1. 換気設備の設置及び配置場所

(2) フィルタのメンテナンススペース 【関連：20条（1）】

○フィルタの保守性
高性能エアフィルタの周辺には、フィルタの交換作業において必要となるメンテナンススペースを確保するとともに、必要に応じて梯子及び歩廊を設置し、取替が容易な設計とする。(20条-12①) ※1 ※2



※1 フィルタ交換時の系統切り替えに係る設計については、説明Gr1の換気設備のシステム設計に示す。

※2 フィルタの交換が可能な構造については、説明Gr1の換気設備の構造設計に示す。

資料3 (3) - 3 換気設備の構造設計

① 詳細設計展開表

① 詳細設計展開表 (換気設備の構造設計)
(説明グループ1)

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
23条 換気設備	23条-3	グループボックス排気設備は、グループボックス等を負圧に維持することで、可燃物物質等の漏えいを防止する設計とする。グループボックス排気設備は、オープンポートボックス及びフードの開口部からの空気流入風速を抑制する設計とする。また、グループ1個が破損した場合でもグループポートの開口部における空気流入風速を設定値以上に維持する設計とする。	— (代表以外の設計説明分類なし)	<p>【V-1-1-2-1 3.12 換気設備】</p> <p>3.12.1 閉じ込め機能に係る換気設備の詳細設計方針</p> <p>(3) 換気設備に係る施設詳細設計方針</p> <p>a. グループボックス等、オープンポートボックス及びフードの閉じ込め機能の維持に係る設計方針</p> <p>(a) グループボックス等の負圧維持並びにグループボックス、オープンポートボックス及びフードの空気流入風速の維持</p> <p>通常時において、グループボックス等の負圧維持並びにグループボックス、オープンポートボックス及びフードの開口部風速維持を行えるグループボックス排気設備を設ける設計とする。また、設計基準等項においても、グループボックス排気設備により可能な限りグループボックス等の負圧を維持する設計とする。①</p> <p>グループボックス排気設備は、グループボックスにおける空気密閉型、直溝貫流型及び直溝循環型の区分を踏まえ、それぞれで負圧を管理できる設計とする。また、負圧を管理するに当たり、同一区内で管理する単位を設定し、それぞれの単位で負圧を管理する設計とする。管理単位の境界には、隔離するための気密シヤッタを設け、負圧を管理する設計とする。①</p> <p>空気密閉型グループボックスの負圧維持は、グループボックスの給気口から工機室内の空気を吸引し、排気ダクトを介してグループボックス排気機の連続運転によって排気することにより、グループボックス内を負圧に維持する設計とする。①</p> <p>直溝貫流型グループボックス(直溝循環型)の負圧維持は、直溝ガス供給設備から直溝ガスを供給し、直溝循環設備によって直溝ガスを循環するとともに、排気ダクトを介して、グループボックス排気機の連続運転によって一部の直溝ガスを排気することにより、グループボックス内を負圧に維持する設計とする。①</p> <p>また、循環する直溝ガスを冷却する設計とする。②</p> <p>直溝ガス供給設備又は直溝循環設備が故障した場合でも、グループボックス排気機により排気し、グループボックス内を負圧に維持する設計とする。なお、直溝ガス供給設備が故障し、直溝循環設備が故障した場合又は当該グループボックスの保守管理に必要な場合は、空気密閉型グループボックスと同様の給排気運転により、グループボックス内を空気密閉型とした上で負圧に維持できる設計とする。②</p> <p>直溝貫流型グループボックス(直溝貫流型)の負圧維持は、直溝ガス供給設備から直溝ガスを供給し、排気ダクトを介してグループボックス排気機の連続運転によって排気することにより、グループボックス内を負圧に維持する設計とする。①</p> <p>直溝ガス供給設備が故障した場合でも、グループボックス排気機により排気し、グループボックス内を負圧に維持する設計とする。なお、直溝ガス供給設備が故障した場合又は当該グループボックスの保守管理に必要な場合は、空気密閉型グループボックスと同様の給排気運転により、グループボックス内を空気密閉型とした上で負圧に維持できる設計とする。②</p> <p>空気密閉型、直溝貫流型及び直溝循環型グループボックスの排気系統の構成については、第3.12.1-1図に示す。</p> <p>上記の直溝貫流型グループボックスに供給される直溝ガスの供給流量は、調整弁の開度の設定及び調整弁の設置によりグループボックス排気流量に比べ低くなるよう調整し、グループボックス内の気圧が過度に上昇することがない設計とする。①</p> <p>また、グループボックス内の気圧が設定値以上になった場合には、直溝ガスの供給を停止できる設計とする。①</p> <p>グループボックス等は、日本産業規格に基づき、漏れ率に応じてグループボックス等の内部へ流入する空気を排気することで負圧に維持する設計とする。①</p> <p>グループボックスは、グループ1個が破損した場合でも日本産業規格に基づき放射能物質取扱作業用グループボックスの要求にあるグループポートの開口部における空気流入風速を0.5m/s以上に維持する設計とする。なお、グループ1個の破損とは、全グループボックスに対する1個の開口部とし、各グループボックスに対して、空気流入風速の抑制を行う。①</p> <p>ロ、 施結伊の負圧維持 (省略) ①</p> <p>ハ、 スタック乾燥装置の負圧維持 (省略) ①</p> <p>ニ、 小規模施結伊処理装置の負圧維持 (省略) ①</p> <p>ホ、 オープンポートボックスの開口部風速の維持 (省略) ①</p> <p>ヘ、 フードの開口部風速の維持 (省略) ①</p> <p>①: 換気設備のシステム設計の23条-3にて展開 ②: 換気設備のシステム設計の23条-8にて展開</p>	—	構造設計	<p>【弁・ダンパ】</p> <p>○弁の開度と換気流量の相関</p> <p>○換気流量の調整における制御性を考慮し、弁の開度と流量の関係が比例関係に近くなるよう、調整弁は、羽根型構造の弁体を有する構造とする。①-1、②-1、③-1</p> <p>○パイプラインからの給気流量の調整機能</p> <p>○グループボックス排気ダクト内部の圧力変動に応じて、パイプラインから取り込まれる工機室空気流量を自動的に調整できるよう、排気ダクトのパイプラインには、羽根(弁体)が受ける風圧と閉鎖ウエイトの自重のバランスにより、機械的に羽根の開度を調整する機構を有したバランスダンパを設ける構造とする。①-3、②-3、③-3</p> <p>○過度な負圧の防止</p> <p>○グループボックスが過負圧の状態となった場合に、グループボックスの内部に工程室の雰囲気を一時的に取り込むことでグループボックスの負圧を自働値に回復できるよう、グループボックスの給気ダクトにはパイプラインを設けると共に、当該ダクトには、弁体の前後の差圧が所定の数値に達した場合に、閉止状態の弁体が自力で開放状態となるリリーフ弁を設置する設計とする。①-2、②-2、③-2</p> <p>※グループボックス排気機の子系統における逆流防止に係る逆止ダンパの構造は23条-19にて展開する。</p>	—	—	【資料② 詳細説明部】 23条(9) ①-1、②-1、③-1 23条(10) ①-3、②-3、③-3 23条(11) ①-2、②-2、③-2

① 詳細設計展開表 (換気設備の構造設計)
(説明グループ1)

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様表記取項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
23条 換気設備	23条-4	工程室排気設備は、工程室を負圧に維持することで核燃料物質等の漏えいの拡大を防止する設計とする。	— (代表以外の設計説明分類なし)	【V-1-1-2-2-1 3.12 換気設備】 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 a. 工程室及び燃料加工建屋の閉じ込め機能の維持に係る設計方針 工程室の負圧維持は、給気設備により外気を工程室に供給し、排気ダクトを介して工程室排風機の運転運転によって排気することにより、工程室を負圧に維持する設計とする。①	—	構造設計	※①の構造設計として説明する工程室の負圧維持に係る風量調整ダンパの構造については、23条-3で説明する風量調整ダンパの構造と同様であるため、23条-3①-1、②-1、③-1にて展開する。また、工程室排風機の予備系統における逆流防止に係る逆止ダンパの構造は23条-19にて展開する。	—	—	—
23条 換気設備	23条-5	建屋排気設備は、燃料加工建屋を負圧に維持することで核燃料物質等の漏えいの拡大を防止する設計とする。	— (代表以外の設計説明分類なし)	【V-1-1-2-2-1 3.12 換気設備】 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 b. 工程室及び燃料加工建屋の閉じ込め機能の維持に係る設計方針 (省略) 燃料加工建屋の負圧維持は、給気設備により外気を燃料加工建屋の管理区域に供給し、排気ダクトを介して建屋排風機の運転運転によって排気することにより、燃料加工建屋を負圧に維持する設計とする。 建屋排気設備は、貯蔵容器搬送用通道の核燃料加工建屋境界の扉開放時において、貯蔵容器搬送用通道を負圧に維持する設計とする。 建屋排気設備は、貯蔵容器搬送用通道の核燃料加工建屋境界の扉及び処理機設置境界の扉の両方が閉止している場合において、貯蔵容器搬送用通道内を負圧に維持する設計とする。①	—	構造設計	※①の構造設計として説明する燃料加工建屋の負圧維持に係る風量調整ダンパの構造については、23条-3で説明する風量調整ダンパの構造と同様であるため、23条-3①-1、②-1、③-1にて展開する。また、建屋排風機の予備系統における逆流防止に係る逆止ダンパの構造は23条-19にて展開する。	—	—	—
23条 換気設備	23条-8	窒素循環設備は、窒素ガス設備から供給された窒素ガスを窒素循環冷却機で冷却し、窒素循環ファン及び窒素循環ダクトで窒素閉鎖型グローブボックス (窒素循環型) 内を循環させる設計とする。	— (代表以外の設計説明分類なし)	【V-1-1-2-2-1 3.12 換気設備】 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 a. グローブボックス等、オープンポットボックス及びフードの閉じ込め機能の維持に係る設計方針 (a) グローブボックス等の負圧維持並びにグローブボックス、オープンポットボックス及びフードの空気流入風速の維持 (省略) 窒素閉鎖型グローブボックス (窒素循環型) の負圧維持は、窒素ガス供給設備から窒素ガスを供給し、窒素循環設備によって窒素ガスを循環するとともに、排気ダクトを介して、グローブボックス排風機の運転運転によって一部の窒素ガスを排気することにより、グローブボックス内を負圧に維持する設計とする。① また、循環する窒素ガスを冷却する設計とする。① ①: 換気設備のシステム設計の23条-3④にて展開	—	構造設計	【機械装置 (窒素循環設備)】 ○窒素循環の冷却 ・窒素循環冷却機の内部には、冷媒を流した冷却用コイルを設置し、そこに窒素窒素を通過することで窒素の除熱を行う設計とし、循環窒素の供給温度を一定に保つため、冷却コイルを通過した後の窒素は電気加熱式の再熱用ヒータで温度調整を行う設計とする。①	—	—	【資料3② 詳細説明図】 23条(8) ①

① 詳細設計展開表 (換気設備の構造設計)
(説明グループ1)

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
23条 換気設備	23条-19	換気設備は、排気ダクトをフランジ又は溶接で接続する構造とし、高性能エアフィルタ、排風機及び逆止ダンパを設けて、核燃料物質等が漏えいしにくく、かつ逆流しにくい構造とすることにより核燃料物質等を拡散しない設計とする。	ー(代表以外の設計説明分類なし)	【V-1-1-2-1 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針】 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 4. 核燃料物質等により汚染された空気の逆流防止及び漏えい防止に係る設計方針 換気設備は、以下の設計とすることにより、核燃料物質等により汚染された空気が高圧な区域への逆流及び漏えいを防止する設計とする。 漏えい防止に係る換気設備の系統構成については、第3.12.1-1図に示す。 (a) 換気設備のうち、核燃料物質等により汚染された空気を取り扱うグローブボックス排気設備、工程室排気設備、遠隔排気設備のダクトは、フランジ又は溶接で接続する構造とし、核燃料物質等が漏えいしにくい構造とする。また、ダクト壁には不燃に焼結されるフランジ、フィルタ及び機械装置については、核燃料物質等を含んだ蒸気気が漏えいすることを防止するため、ダクト又はケーシングに十分な強度を確保する設計とする。①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪ (b) 換気設備にて異なる汚染区分と取り合いがある場合は、核燃料物質等の漏えいを防止するため、排風機により気流を作り、かつ、境界面に逆止ダンパを設け、核燃料物質等が漏えいしにくい設計とする。⑫、⑬ (c) グローブボックス内の核燃料物質が室内に漏えいすることを防止するため、グローブボックスの給気口には、高性能エアフィルタを設置し、室内に核燃料物質等が漏えいしにくい設計とする。⑭ ①：換気設備のシステム設計の23条-19①、②にて展開する。		構造設計	<p>【送風機及び排風機】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○漏えいし難い構造 ・寮閉気が漏えいすることを防止するため、送風機及び排風機のケーシングは設計圧力に基づいて設定した厚み寸法を有する鋼材を溶接した構造とし、ダクトとの接続にはフランジ及びガスケットを用いる構造とする。① <p>○漏えいし難い構造</p> <ul style="list-style-type: none"> ・送風機及び排風機の稼働時に生ずる振動及び荷重の影響により、送風機及び排風機のケーシングが変形し、フィルタによって遮られていない当該室の寮閉気が系統の外部から流入することを防止するため、送風機及び排風機のケーシングには、補強部材を設ける構造とする。② <p>【フィルタ (密封交換型フィルタユニット、箱型フィルタ、枠型フィルタ)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○漏えいし難い構造 ・フィルタに吸着した核燃料物質等がケーシングの外部に漏えいし難い構造とするため、高性能エアフィルタのケーシングは、密封材又は溶接を用いた構造とする。③ <p>【フィルタ (密封交換型フィルタユニット)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○漏えいし難い構造 ・寮閉気が漏えいし難い構造とするため、密封交換型フィルタユニットのケーシングは設計圧力に基づいて設定した厚み寸法を有する鋼材を溶接した構造とし、ダクトとの接続にはフランジ及びガスケットを用いる構造とする。④ ○漏えいし難い構造 ・密圧から生ずる荷重の影響で密封交換型フィルタユニットのケーシングが変形することにより、核燃料物質等が漏えいすることを防止するため、密封交換型フィルタユニットのケーシングには、補強部材を設ける構造とする。④ <p>【フィルタ (箱型フィルタ)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○漏えいし難い構造 ・寮閉気が漏えいすることを防止するため、箱型フィルタは日本産業規格 JIS Z 8812に基づき密封材を用いると共に、ケーシングとフィルタアダプタの接続部を全周溶接した構造とする。⑤ <p>【フィルタ (枠型フィルタ)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○漏えいし難い構造 ・寮閉気が漏えいすることを防止するため、枠型フィルタのケーシングは設計圧力に基づいて設定した厚み寸法を有する鋼材を溶接した構造とし、ダクトとの接続にはフランジ及びガスケットを用いる構造とする。⑥ <p>【配管、ダクト】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○漏えいし難い構造 ・工程室から建設への核燃料物質の漏えいを防止するため、工程室排気設備の排気ダクトは、工程室外部境界から工程室排気フィルタユニットまでの範囲を溶接ダクトとし、フランジ及びガスケット又は溶接で接続する構造とする。なお、汚染区分が同等な部室間を跨るダクト及び汚染区分が低い区域から汚染区分の高い区域に向かって跨る排気ダクトについては、汚染区分が同等以上であることを踏まえて、はげ折り構造とする。⑦ ○漏えいし難い構造 ・フィルタによって遮られていない当該室の寮閉気が、系統の外部から系統の内部に流入することを防止するため、フィルタユニットの下流から排風機に至るまでの排気ダクトは溶接ダクトとし、フランジ及びガスケット又は溶接で接続する構造とする。⑧ ○漏えいし難い構造 ・排風機より下流側の範囲は正圧の状態となるため、系統の内部の寮閉気が系統の外部に漏えいするリスクがあることから、排風機から下流側の排気ダクトは溶接ダクトとし、フランジ及びガスケット又は溶接で接続する構造とする。⑨ <p>【配管、ダクト (ダンパ)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○漏えいし難い構造 ・寮閉気が漏えいすることを防止するため、排気経路上に設けるダンパは設計圧力に基づいて設定した厚み寸法を有する鋼材を溶接した構造とし、ダクトとの接続にはフランジ及びガスケットを用いる構造とする。⑩ <p>【機械装置 (室差循環冷却機)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○漏えいし難い構造 ・寮閉気が漏えいすることを防止するため、換気設備の機器 (機械装置) である室差循環冷却機は設計圧力に基づいて設定した厚み寸法を有する鋼材を溶接した構造とし、ダクトとの接続にはフランジ及びガスケットを用いる構造とする。⑪ 			<p>【資料② 詳細説明図】</p> <p>23条(1) ①、②</p> <p>23条(2) ①</p> <p>23条(3) ①</p> <p>23条(4) ①、②、③、④</p> <p>23条(5) ①</p> <p>23条(6) ①</p> <p>23条(7) ①、②、③、④、⑤</p> <p>23条(8) ②</p> <p>23条(12) ③</p> <p>23条(13) ③、④</p>

① 詳細設計展開表 (換気設備の構造設計)
(説明グループ1)

条文 (つづき)	基本設計方針番号 (つづき)	基本設計方針	代表以外の設計説明分類 (つづき)	添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目 (つづき)	設計分類 (つづき)	構造設計	既認可からの変更点 (つづき)	他条文要求との関係 (つづき)	資料番号 (つづき)
							<p>【弁・ダンパ】</p> <p>○漏えいし難い構造</p> <ul style="list-style-type: none"> ・送風機及び排風機の子備系統への逆流を防止するため、逆止ダンパは、通常時の流れにおいては空気力及び羽根質量とバランスさせるためのバランスウエイトの重さにより羽根を閉じて通気する構造とし、逆流発生時には、逆方向の空気力及び閉鎖ウエイトの重さにより自動で羽根が閉止する構造とする。③ ※1 ・可燃物物質等の逆流を防止するため、逆止ダンパは、通常時の流れにおいては空気力及び羽根質量とバランスさせるためのバランスウエイトの重さにより羽根を閉じて通気する構造とし、逆流発生時(図中の右から左への流れ)には、逆方向の空気力及び閉鎖ウエイトの重さにより自動で羽根が閉止する構造とする。④ ※1 ・異なる汚染区分への漏えいを防止するため溶接ダクトとする経路中に設置する逆止ダンパにおいては、軸がケーシングを貫通する部分からの漏えいを防止するため、ケーシング外の軸及びウエイトを気密カバーで覆う設計とし、気密カバーとケーシングは溶接で接続することで漏えいし難い構造とする。⑤ ※1 ※2 <p>※1 逆止ダンパの系統上の設置位置については、説明Gr1の換気設備のシステム設計で説明する。</p> <p>※2 経路外への漏えい等を防止するため溶接ダクトとする排気ダクトについては、説明Gr1の換気設備の構造設計の23条-19⑦～⑧で説明する。</p>			

① 詳細設計展開表 (換気設備の構造設計)
(説明グループ1)

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書番 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
23条 換気設備	23条-21	MOX粉末を取り扱うグローブボックス内の空気を循環させる空素循環設備は、基準地震動Ssによる地震力に対して経路を維持する設計とすることにより、グローブボックス内の空素雰囲気維持すること、火災によるMOX粉末の飛散及び漏えいの発生を防止する設計とする。	一(代表以外の設計説明分類なし)	<p>【V-1-1-2-1 3.12 換気設備】 3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 (3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 4. 燃焼物質等により汚染された空気の逆流防止及び漏えい防止に係る設計方針 (4) MOX粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路となる空素循環ダクト、空素循環ファン及び空素循環冷却設備の経路ラインは、グローブボックス前後にあるグローブボックス給気フィルタ、グローブボックス排気フィルタ以降のダクトに空素循環設備の経路は接続されており、空素循環設備の経路が破損した場合でも流出される放射性物質はフィルタで捕捉されることから、閉じ込め機能として、基準地震動Ssによる地震力に対して、経路を維持することにより空素雰囲気維持し、空素循環ファン及び空素循環冷却設備の経路を維持することにより、地震発生から工停止までの期間において、グローブボックス内の空素が火災のおそれのある空素循環設備の5%以上とならないよう、経路を維持することにより空素雰囲気維持し、火災の発生を防止する設計とする。(1)</p> <p>基準地震動Ssによる地震力に対して経路を維持する範囲については、第3.12.1-2項にて示す。</p> <p>地震時にMOX粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路を維持する設備の耐震設計については、「V-1-1-2-1-1 地震時に空素循環の経路維持が必要な設備に係る耐震設計」にて示す。</p> <p>【2.1 基本方針】 空素循環設備のうち、MOX粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路は、MOX粉末の漏えいを防止するため、漏れに対して経路が維持できる設計とする。具体的には、空素循環設備のうち、MOX粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路となる空素循環ダクト、空素循環ファン及び空素循環冷却設備(以下「地震時に空素循環の経路維持が必要な設備」という。)は、地震時に主要部材が、経路維持に必要な耐震強度を確保する設計とする。(1)</p> <p>【2.2 地震時に空素循環の経路維持が必要な設備の対象】 地震時に空素循環の経路維持が必要な設備は以下の設備を対象とする。 (1) 空素循環設備 a. 空素循環ダクト (MOX粉末を取り扱うグローブボックスの循環する経路となる範囲) b. 空素循環ファン c. 空素循環冷却設備① 燃料加工車庫に設置する地震時に空素循環の経路維持が必要な設備の直結支持構造物、間接支持構造物の耐震設計上の区分を第2.2-1表に示す。</p> <p>【2.3 地震時に空素循環の経路維持が必要な設備の耐震設計の基本方針】 地震時に空素循環の経路維持が必要な設備は、「V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の開じ込め機能に関する説明書」の「3.12.1(3) 燃焼物質等により汚染された空気の逆流防止及び漏えい防止に係る設計方針」に基づき、「III-1-1 耐震設計の基本方針」の「2. 耐震設計の基本方針」に示すMOX粉末加工施設の耐震設計における基本方針を参照し、構造強度の確保、作用する荷重等を考慮し、基準地震動Ssによる地震力により、必要な機能が損なわれないことを目的とし、技術基準規則に適合する設計とする。(1) 地震時に空素循環の経路維持が必要な設備に係る耐震計算の基本方針については、「III-4-1 地震時に空素循環の経路維持が必要な設備の耐震計算に関する基本方針」に示す。 (1) 地震時に空素循環の経路維持が必要な設備は、基準地震動Ssによる地震力に対して閉じ込め機能を損なわない設計とする。</p> <p>【4.1 地震時に空素循環の経路維持が必要な設備に要求される機能】 地震時に空素循環の経路維持が必要な設備は、「2.1 基本方針」に示すとおり、MOX粉末の漏えいを防止するために閉じ込め機能を維持する必要があるため、基準地震動Ssに対して必要な機能が損なわれないことを確保する。耐震設計の機能維持の方針を以下に示す。</p> <p>(1) 要求機能 地震時に空素循環の経路維持が必要な設備は、MOX粉末の漏えいを防止するため、MOX粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路を維持することが要求される。 地震時に空素循環の経路維持が必要な設備は、基準地震動Ssによる地震力に対して閉じ込め機能が維持されることが要求され、地震時においてもMOX粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路を確保し、閉じ込め機能が損なわれないことが要求される。(1)</p> <p>(2) 機能維持 地震時に空素循環の経路維持が必要な設備の必要となる機能であるMOX粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路を確保し、閉じ込め機能を維持する設計とする。(1)</p>	—	構造設計 (No. 21-1)	<p>【機械装置 (空素循環設備)】</p> <p>○空素循環経路維持 ・地震時においても排気経路を維持することで、グローブボックス内の空素雰囲気維持し火災の発生を防止できるように、空素循環設備は基準地震動Ssによる地震力に対して経路を維持する設計とする。(1)</p> <p>※空素循環設備の基準地震動Ssによる地震力に対して経路を維持する設計については、Sクラス施設の耐震設計方針に基づく。</p>	—	—	【資料②】 詳細説明図 23条(1) ①
						評価 (No. 21-1)	上記条件において、経路が維持されることを評価する。(1)	—	—	【III-4 地震時に空素循環の経路維持が必要な設備の耐震性に関する説明書】 【III-1-1-11-1 配管の耐震支持方針】 【III-1-1-11-2 ダクトの耐震支持方針】

① 詳細設計展開表 (換気設備の構造設計)
(説明グループ1)

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
20条 廃案施設	20条-12	高性能エアフィルタは、捕集効率を適切に維持するために交換が可能な構造とし、高性能エアフィルタの周囲には、交換に必要な空間を有するとともに、必要に応じて梯子及び歩廊を設置し、取替が容易な設計とする。	— (代表以外の設計説明分類なし)	<p>【V-1-4 3.1.1設計基準対象の施設】</p> <p>(2) 設計方針</p> <p>a. 気体廃棄物の処理能力</p> <p>(4) 高性能エアフィルタの保守性 気体廃棄物の廃棄設備の高性能エアフィルタは、捕集効率を維持するために交換が可能な設計とする。① 高性能エアフィルタは、交換に必要な空間を有するとともに、必要に応じて梯子及び歩廊を設置し、取替が容易な設計とする。③</p> <p>また、高性能エアフィルタは使用に伴って目詰まりが現在するため、捕集効率あるいは差圧を確認することにより目詰まりの程度を確認することが可能な設計とする。④</p> <p>イ. 高性能エアフィルタの交換方法 (イ) 密封交換型フィルタユニット 密封交換型フィルタユニットの高性能エアフィルタの交換は、ビニルバッグを用いて交換することで密封状態のまま交換ができる設計とする。⑤ 使用済みの高性能エアフィルタをバッグアウトした後、新しい高性能エアフィルタをバッグインし、フィルタユニット内に取り付け、交換する。⑥</p> <p>(ロ) 箱型フィルタ 箱型フィルタは、ビニルバッグを用いてケーシングごと交換することで密封状態のまま交換できる設計とする。⑦ 箱型フィルタの出入口に設置された仕切弁を閉止し、系統の運転が停止していることを確認する。⑧ 箱型フィルタとダクトの間のビニルバッグをシーリングすることで、使用済みの箱型フィルタを除去し、新しい箱型フィルタと交換する。⑨、⑩ なお、箱型フィルタのうち、給気側に設置されるものについては、グローブボックスの雰囲気は逆流した場合においても、フィルタの下流側にMOX粉末が捕集され、フィルタの上流側に汚染するリスクが極めて低いため、上流側は接続性を考慮し、ビニルバッグを用いないフランジ接続方式とする。⑪</p> <p>(ハ) 特型フィルタ 特型フィルタは、ケーシング内の高性能エアフィルタを交換できる設計とする。⑫ ケーシングから使用済みの高性能エアフィルタを引き出し、新しい高性能エアフィルタを取り付ける。⑬ なお、特型フィルタを給気側に設けるグローブボックスは、内部で取り扱うMOX粉末の形状が粉末ではないことから、特型フィルタまでのMOX粉末の逆流のリスクが極めて低いため、特型フィルタはビニルバッグを設けない開放交換式とする。⑭</p> <p>①：換気設備のシステム設計の20条-12①にて展開する ②：換気設備のシステム設計の20条-12②にて展開する ③：換気設備の配置設計の20条-12③にて展開する</p>	—	構造設計	<p>○フィルタの保守性 換気装置、燃料物種質の取扱形態、交換作業時における汚染のリスク及び前後の配管、ダクトの構造に応じてグローブボックス排気設備、工程連排気設備及び集塵排気設備には、密封交換型フィルタユニット、箱型フィルタ及び特型フィルタのいずれかを設けるとともに、フィルタの捕集効率を維持するため、フィルタの交換が可能な設計とする。①</p> <p>※交換対象となるフィルタへの雰囲気の流れを遮断しつつ、バイパスラインを活用して換気を維持した状態でフィルタの交換作業を実施できるよう、隔離用のダンパ及びバイパスラインを有する系統構成となっていることについて、換気設備のシステム設計にて説明する。</p> <p>【フィルタ(密封交換型フィルタユニット)】</p> <p>○フィルタの保守性 ・ビニルバッグを介することにより密封状態を維持してフィルタの交換作業を実施できるよう、密封交換型フィルタユニットはビニルバッグを取り付けるためのポートを有する構造とする。①、③</p> <p>○フィルタの保守性 ・バッグアウトによりポートに残置された使用済みビニルバッグで密封状態を維持しながら新しいフィルタをバッグインできるよう、バッグポートは、ビニルバッグを固定するのリングを取り付ける溝を複数箇所確保した構造とし、使用済みビニルバッグを廃棄しようとして新しいフィルタを内装したビニルバッグを重ねて取付けることにより、ビニルバッグを介して交換作業が実施できる設計とする。④</p> <p>【フィルタ(箱型フィルタ)】</p> <p>○フィルタの保守性 ・ビニルバッグを介することにより密封状態を維持してフィルタの交換作業を実施できるよう、箱型フィルタは必要に応じてビニルバッグを取り付けると共に、フィルタとケーシングを分離することなく一体で交換できる構造とする。①、⑤</p> <p>○フィルタの保守性 ・密封状態を維持したまま使用済みの箱型フィルタを除去できるよう、ダクト接続部に設けたスライドスリーブを移動させることにより、箱型フィルタとダクトの間のビニルバッグをシーリングできる構造とする。⑥</p> <p>○フィルタの保守性 通常運転時においてビニルバッグが負圧によってダクト内部に吸い込まれて流路が閉塞することを防止するために、フィルタとダクトの接続部にはスライドスリーブ(スライド式の矩尺ダクト)を設ける構造とする。⑩</p> <p>○フィルタの保守性 ・なお、箱型フィルタのうち、給気側に設置されるものについては、グローブボックスの雰囲気は逆流した場合においても、フィルタの下流側にMOX粉末が捕集され、フィルタの上流側に汚染するリスクが極めて低いため、上流側は接続性を考慮し、ビニルバッグを用いないフランジ接続方式とする。⑪</p> <p>【フィルタ(特型フィルタ)】</p> <p>○フィルタの保守性 ・特型フィルタの交換作業においては、燃料物種質等が漏えいするおそれは極めて低いため、ケーシングを開放して内部の高性能エアフィルタのみを交換できるよう、点検用の蓋を設ける構造とする。⑬、⑭</p> <p>○フィルタの保守性 ・特型フィルタは、ケーシングから使用済みの高性能エアフィルタを引き出し、新しい高性能エアフィルタを取り付けることができるよう、点検用の蓋を設ける構造とする。⑫</p> <p>○フィルタの保守性 ・なお、特型フィルタを給気側に設けるグローブボックスは、内部で取り扱うMOX粉末の形状が粉末ではないことから、特型フィルタまでのMOX粉末の逆流のリスクが極めて低いため、特型フィルタはビニルバッグを設けない開放交換式とする。⑯</p>	—	—	【資料② 詳細説明部】 20条(3) ① 20条(6) ①、③、④ 20条(9) ①、⑤、⑥、⑦、⑧ 20条(11) ①、③、⑤、⑥

① 詳細設計展開表 (換気設備の構造設計)
(説明グループ1)

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
20条-13		高性能エアフィルタは、必要に応じて試験及び検査ができる設計とする。	— (代表以外の設計説明分類なし)	<p>ハ、高性能エアフィルタの検査方法 (イ) 密封交換型フィルタユニット 密封交換型フィルタユニットには、差圧指示計を設け稼働を測定可能な設計とする。 また、DOPテストにより捕集効率を測定できるように、密封交換型フィルタユニットには高性能エアフィルタ1段ごとにタップピンを取り付ける設計とする。①</p> <p>(ロ) 筒型フィルタ 筒型フィルタの上流及び下流には、差圧指示計を設置することが可能な管台を設け、必要に応じて差圧を測定可能な設計とする。①</p> <p>ハ) 枠型フィルタ 枠型フィルタは、フィルタケーシング前面点検扉を開け、目視にて異物を検出し、ごみ及び粉塵等が付着していないことを確認する。②</p> <p>①: 換気設備のシステム設計の20条-13①にて展開する</p>	—	構造設計	<p>【フィルタ (密封交換型フィルタユニット)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○捕集効率 <ul style="list-style-type: none"> ・密封交換型フィルタユニットは、差圧指示計を設け、差圧を計測できる構造とする。また、DOPを用いた捕集効率試験ができるタップピンを設ける構造とする。① <p>【フィルタ (枠型フィルタ)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○フィルタの保守性 <ul style="list-style-type: none"> ・枠型フィルタは、フィルタケーシング内を目視にて確認するための点検用の蓋を設ける構造とする。② ○定期的な各フィルタの交換を行うことでそれぞれの系統に必要な捕集効率を適切に維持するために、フィルタの交換時期を判断できるように、フィルタの差圧を測定可能な系統構成となっていることについて、換気設備のシステム設計にて説明する。 	—	—	【資料3② 詳細説明図】 20条(6)① 20条(11)②
20条-16		(1) 建屋排気設備 建屋排気設備は、燃料加工建屋管理区域のうち工程室外の重負維持及び排気中に含まれる放射性物質の除去を行い、排気筒の排気口から外部へ放出する設計とする。	— (代表以外の設計説明分類なし)	<p>【V-1-4 3.1.1設計基準対象の施設】 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 (2) 設計方針 a. 気体廃棄物の処理能力 i. 処理方法 イ. 建屋排気設備による気体廃棄物の処理</p> <p>建屋排気設備は、燃料加工建屋管理区域のうち工程室外の重負維持及び排気中に含まれる放射性物質を建屋排気フィルタユニットにより除去する設計とする。①、②、③、④</p> <p>建屋排気設備の系統構成については、第2回申請の1項新規の添付図面の「第2.3.2.1.1.1-11 放射性廃棄物の廃棄施設のうち建屋排気設備の換気系統図(0171*1-01)」から「第2.3.2.1.1.1-11 放射性廃棄物の廃棄施設のうち建屋排気設備の換気系統図(0171*1-11)」に示す。</p>	(ファン) ・容量 ・原動機 (フィルタ) ・効率 (主配管) ・外径・厚さ	構造設計	<p>【配管、ダクト】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○配管、ダクトの口径の設定 <ul style="list-style-type: none"> ・各室で必要となる換気流量にて換気を行えるよう、ダクトの単位長さ当たりの圧力損失及び標準流速を考慮し、ダクトの口径及び長さを設定する設計とする。① ○丸ダクト (配管含む) 及び角ダクトの選定 <ul style="list-style-type: none"> ・曲がり部において発生する圧力損失を低減する必要がある場合には丸ダクト (配管含む) を選定する。配置設計上、限られたスペースの中で多くの換気流量を確保するために、ダクトの断面積を大きくする必要がある場合には角ダクトを選定する。② ○配管及びダクトの選定 <ul style="list-style-type: none"> ・所定の換気流量を満たす上で必要となるダクトの断面積を確保するため、ダクトは板材を加工して製作する。ただし、丸ダクトを適用する場合であって、日本産業規格JIS G3499等に定められている規格の配管を選定することで必要断面積を確保できる場合には、配管を選定する設計とする。③ ○丸ダクト (配管含む) 及び角ダクトの選定 <ul style="list-style-type: none"> ・丸ダクト又は角ダクトは、製作時及び施工時に形状を保持するため、必要に応じて補強材を取り付ける構造とする。④ 	—	—	【資料3② 詳細説明図】 20条(12)①、②、③、④
20条-19		建屋排風機は、必要な排気能力を有する設計とする。	— (代表以外の設計説明分類なし)	<p>【V-1-4 3.1.1設計基準対象の施設】 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 (2) 設計方針 e. 気体廃棄物の廃棄物の換気流量 (a) 換気流量の設計の考え方及び算出方法 (1) (b) 各排気設備の換気流量 イ. 建屋排気設備の換気流量 (ロ) 換気流量 建屋排気設備の換気流量については、当該設備で換気を行う部屋を対象にし、各部屋に対して、上記の6因子のうち、基本的に流量が最大となる因子を当該部屋の換気流量とする。① 上記の6因子のうち、建屋排気設備の換気流量を設定する上で支配的なものは、「建屋排気設備の換気流量」及び「換気回数」である。また、一部の部屋では、「給排気バランス調整のために必要な流量」、「放射線防護のために必要な流量」及び「有害物質の希釈に必要な流量」が流量決定因子として選定されている。これらを選定する換気流量として、建屋排気設備については197920m³/hの排気能力を有するものを選定する。①、② なお、建屋排気設備については、上記の必要流量を確保するため通常時に2台運転する設計とする。① 建屋排気設備における必要流量及び建屋排気設備の容量については第3.1.1-5表に示す。</p> <p>①: 換気設備のシステム設計の20条-19①、20条-19②にて展開する</p>	(ファン) ・容量 ・原動機	構造設計 (No. 19-1)	<p>【ファン (建屋排風機)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○送風機及び排風機の容量 <ul style="list-style-type: none"> ・送風機及び排風機は、換気流量及び排気経路にて発生する圧力損失を踏まえて、必要となる仕様 (静圧) を満足する選定とし、送風機及び排風機の回転数を確保するために必要な出力を有する三相誘導電動機及び制御するための制御盤を設ける構造とする。① ・送風機及び排風機は、所定の流量決定因子に基づいて設定された必要流量に応じて、吸込側及び吐出側の接続口に所定の口径を有するケーシングを設ける構造とする。② 	—	<p>【換気設備構造設計】 ・6条27条-61-1機能維持 (機器) ① ⇒①、②</p> <p>・6条27条-61-1動的機能維持① ⇒①</p> <p>・6条27条-61-1電気的機能維持①② ⇒①</p> <p>・6条27条-61-1構造強度 (機器) ① ⇒①</p>	【資料3② 詳細説明図】 20条(1)①、② 20条(2)①
20条-20		建屋排気フィルタユニットは、必要な捕集効率を有する設計とする。	— (代表以外の設計説明分類なし)	<p>【V-1-4 3.1.1設計基準対象の施設】 (2) 設計方針 a. 気体廃棄物の処理能力 i. 処理方法 イ. 建屋排気設備による気体廃棄物の処理 (イ) 建屋排気フィルタユニット 建屋排気フィルタユニットは、密封交換型フィルタユニットとし、1列あたり300mm以上のフィルタを3列構成として①、プレフィルタを1段④、高性能エアフィルタを2段設置する設計とする。② フィルタの捕集効率は、高性能エアフィルタを単体でDOP 0.15µm (基準粒子数) 粒子で99.97%以上とする設計とする。 また、建屋排気フィルタユニットとしての捕集捕集効率も、DOP 0.30µm (基準粒子数) 以上の粒子で99.999%以上とする設計とする。③</p>	(フィルタ) ・効率	構造設計	<p>【フィルタ (建屋排気フィルタユニット)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○プレフィルタの設置 <ul style="list-style-type: none"> ・密封交換型フィルタユニット (グループボックス排気フィルタユニットを除く) は、高性能エアフィルタの捕集効率の早期低下を防止するため、塵状の不純物を捕集するためのプレフィルタを1段設置する構造とする。④ <p>※①～③の構造設計については、20条-20の構造設計と同様であるため、20条-30②-1～②-3にて展開する。</p>	—	—	【資料3② 詳細説明図】 20条(4)③

① 詳細設計展開表 (換気設備の構造設計)
(説明グループ1)

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
20条 廃棄施設	20条-21	(2) 工程室排気設備 工程室排気設備は、工程室の負圧維持及び排気中に含まれる放射性物質の除去を行い、排気筒の排気口から外部へ放出する設計とする。						20条-16の構造設計と同様であるため、20条-16にて展開する。		
	20条-23	工程室排気機は、必要な排気能力を有する設計とする。						20条-19の構造設計と同様であるため、20条-19にて展開する。		
	20条-24	工程室排気フィルタユニットは、必要な捕集効率を有する設計とする。	ー(代表以外の設計説明分類なし)	【V-1-4 3.1.1設計基準対象の施設】 (2) 設計方針 a. 気体廃棄物の処理能力 (a) 処理方法 ロ、工程室排気設備による気体廃棄物の処理 (イ) 工程室排気フィルタユニット 工程室排気フィルタユニットは、放射交換型フィルタユニットとし、1列あたり3000m³/h以上のフィルタを3列構成として①、プレフィルタを1段④、高性能エアフィルタを2段設置する設計とする。②フィルタの捕集効率は、高性能エアフィルタを単体でDOP 0.15μm(基準粒子径)粒子で99.97%以上とする設計とする。 また、工程室排気フィルタユニットとしての装置捕集効率は、DOP 0.30μm(基準粒子径)以上の粒子で99.99%以上とする設計とする。③	(フィルタ) ・効率	構造設計	※①～③の構造設計については、20条-30の構造設計と同様であるため、20条-30②-1～②-3にて展開する。 ※④の構造設計については、20条-20の構造設計と同様であるため、20条-20の④にて展開する。			
	20条-25	(3) グローブボックス排気設備 グローブボックス排気設備は、グローブボックス等の負圧維持並びにオープンボートボックス及びフードの間に込めを維持するとともに排気中の放射性物質の除去を行い、排気筒の排気口から外部へ放出する設計とする。	ー(代表以外の設計説明分類なし)	【V-1-4 3.1.1設計基準対象の施設】 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 (2) 設計方針 a. 気体廃棄物の処理能力 (a) 処理方法 ハ、グローブボックス排気設備による気体廃棄物の処理 グローブボックス排気設備は、グローブボックス排気機により排気し、排気中に含まれる放射性物質をグローブボックス排気フィルタ、グローブボックス排気フィルタユニットにより除去する設計とする。 また、グローブボックス排気設備は、グローブボックスの給気側にグローブボックス給気フィルタを設置し、放射性物質等の漏えいの防止を設計とする。 ①、②、③ グローブボックス排気設備の系統構成については、第2回申請の1項新規の添付図面の「第2.3.2.1.1.3-1図 放射性廃棄物の廃棄施設のうちグローブボックス排気設備の換気系統図(0110-01)」から「第2.3.2.1.1.3-71図 放射性廃棄物の廃棄施設のうちグローブボックス排気設備の換気系統図(0171*3-00)」に示す。	(ファン) ・容量 ・原動機 (フィルタ) ・効率 (主配管) ・外径・厚さ	構造設計	【配管、ダクト】 ○配管、ダクトの口径の設定 ・グローブボックス等、オープンボートボックス及びフードに対して必要となる換気風量にて換気を行えるよう、ダクトの単位長さ当たりの圧力損失及び標準流速を考慮し、ダクトの口径及び長さを設定する設計とする。(20条-25①) ※②～③の構造設計については、20条-16の構造設計と同様であるため、20条-16②～③にて展開する。			【資料3② 詳細説明図】 20条(12) ①
20条-29	グローブボックス排気機は、必要な排気能力を有する設計とする。						20条-19の構造設計と同様であるため、20条-19にて展開する。			




① 詳細設計展開表 (換気設備の構造設計)
(説明グループ1)

案文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
20条 廃案縮設	20条-30	グループボックス給気フィルタ、グループボックス排気フィルタ及びグループボックス排気フィルタユニットは、必要な捕集効率を有する設計とする。	一(代表以外の設計説明分類なし)	<p>【V-1-4 3.1.1 設計基準対象の施設】</p> <p>(2) 設計方針</p> <p>α. 気体廃棄物の処理能力</p> <p>(a) 処理方法</p> <p>ハ、グループボックス排気設備による気体廃棄物の処理</p> <p>(イ) グループボックス排気フィルタ</p> <p>グループボックス排気フィルタは、フィルタとケーシングが一体となった箱型フィルタとする。①-1</p> <p>グループボックス排気フィルタは、グループボックスで取り扱う換気物質の形態に応じて、1段又は2段設置する設計とし、MOX粉末を取り扱うグループボックスの排気には2段設置し、ペレット及び燃料棒を取り扱うグループボックスの排気は1段設置する設計とする。①-2</p> <p>フィルタの捕集効率は、高性能エアフィルタを単体でDOP 0.15 μm (基準粒子径) 粒子で99.97%以上とする設計とする。①-4、①-4</p> <p>グループボックス排気フィルタは、設置される系統の排気風量に応じて、132m³/hから2400m³/hの能力の物から選定することとする。①-3</p> <p>(ロ) グループボックス排気フィルタユニット</p> <p>グループボックス排気フィルタユニットは、密射交換型フィルタユニットとし、1列あたり3000m³/h以上のフィルタを3列構成として①-1、高性能エアフィルタを2段設置する設計とする。②-2</p> <p>フィルタの捕集効率は、高性能エアフィルタを単体でDOP 0.15 μm (基準粒子径) 粒子で99.97%以上とする設計とする。</p> <p>また、グループボックス排気フィルタユニットとしての捕集捕集効率も、DOP 0.30 μm (基準粒子径) 以上の粒子で99.999%以上とする設計とする。②-3、②-4</p> <p>(ハ) グループボックス給気フィルタ</p> <p>グループボックス給気フィルタは、グループボックスの規模に応じて、箱型フィルタ又は換型フィルタを設置する。③-1</p> <p>密閉空間気グループボックスに係るグループボックス給気フィルタは、上流側からの重層の供給によるダクトの接続性を考慮し、換型フィルタを設置する。③-2</p> <p>密閉空間気グループボックスに係るグループボックス給気フィルタは、フィルタを通過して工場の空気を吸引すること及び空気密閉気グループボックスは、MOX粉末を取り扱わないことを考慮し、換型フィルタを設置する。③-3</p> <p>グループボックス給気フィルタは、1段を設置する設計とする。③-1</p> <p>フィルタの捕集効率は、高性能エアフィルタを単体でDOP 0.15 μm (基準粒子径) 粒子で99.97%以上とする設計とする。③-4、③-7</p> <p>グループボックス給気フィルタは、設置される系統の排気風量に応じて40m³/hから3000m³/hの能力の物から選定することとする。③-5、③-6</p> <p>①: 換気設備のシステム設計の20条-30①にて展開する</p>	(フィルタ) ・効率	構造設計	<p>【フィルタ (グループボックス排気フィルタ、グループボックス排気フィルタユニット、グループボックス給気フィルタ)】</p> <p>○捕集効率</p> <ul style="list-style-type: none"> ・密射交換型フィルタユニット、箱型フィルタ及び特型フィルタの単体における捕集効率は、日本産業規格JIS Z 4812に基づきDOP 0.15 μm (基準粒子径) 粒子で99.97%以上とする設計とする。また、密射交換型フィルタユニットとしての設置捕集効率も、DOP 0.30 μm (基準粒子径) 以上の粒子で99.999%以上とする設計とする。(①-4、②-4、③-7) <p>【フィルタ (グループボックス排気フィルタ)】</p> <p>○フィルタの種類</p> <ul style="list-style-type: none"> ・グループボックス排気フィルタは、作業員の被ばく線量の低減を踏まえて、フィルタとケーシングを分離することなくフィルタの交換作業を容易できるように、フィルタとケーシングが一体となった箱型フィルタとする。(①-1) <p>○捕集効率</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高性能エアフィルタの単体における捕集効率は、日本産業規格JIS Z 4812に基づきDOP 0.15 μm (基準粒子径) 粒子で99.97%以上とする設計とする。(①-2) <p>○フィルタの容量</p> <ul style="list-style-type: none"> ・グループボックス排気フィルタは、設置される系統の排気風量に応じて、132m³/hから2400m³/hの容量の物から選定する設計とする。(①-3) <p>【フィルタ (グループボックス排気フィルタユニット)】</p> <p>○フィルタの種類及び容量</p> <ul style="list-style-type: none"> ・密射交換型フィルタユニットは、排気機の近傍に設置され、使用圧力及び換気風量が大きくなることを踏まえて、フィルタを3列構成とし、1列あたり3000m³/h以上の定格風量を有するフィルタを搭載した密射交換型フィルタユニットとする。(②-1) <p>○捕集効率</p> <ul style="list-style-type: none"> ・密射交換型フィルタユニットは、公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与えることを防止する上で、必要となる除染効率を確保するため、高性能エアフィルタを2段設置する設計とする。(②-2) <p>○捕集効率</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高性能エアフィルタの単体における捕集効率は日本産業規格JIS Z 4812に基づきDOP 0.15 μm (基準粒子径) 粒子で99.97%以上とし、設置捕集効率はDOP 0.30 μm (基準粒子径) 以上の粒子で99.999%以上とする設計とする。(②-3) <p>【フィルタ (グループボックス給気フィルタ)】</p> <p>○捕集効率</p> <ul style="list-style-type: none"> ・グループボックス給気フィルタは、グループボックスの通常運転時におけるグループボックス内部の密閉気によって決まるダクトとの接続性及び交換作業時における汚染のリスクを考慮し、箱型フィルタ又は特型フィルタを1段設置する設計とする。(③-1) <p>○フィルタの種類</p> <ul style="list-style-type: none"> ・密閉空間気グループボックスの給気側に設置するグループボックス給気フィルタは、グループボックスに空気を供給するダクトとの接続性を考慮し、箱型フィルタとする。(③-2) <p>○フィルタの種類</p> <ul style="list-style-type: none"> ・空気密閉気グループボックスの給気側に設置するグループボックス給気フィルタは、グループボックス給気フィルタを吸込口として工場の空気を吸引すること及び空気密閉気グループボックスは、MOX粉末を取り扱わないことを考慮し、特型フィルタとする。(③-3) <p>○捕集効率</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高性能エアフィルタの単体における捕集効率は、日本産業規格JIS Z 4812に基づきDOP 0.15 μm (基準粒子径) 粒子で99.97%以上とする設計とする。(③-4) <p>○フィルタの容量</p> <ul style="list-style-type: none"> ・グループボックス給気フィルタのうち箱型フィルタは、設置される系統の給気風量に応じて、132m³/hから2400m³/hの容量の物から選定する設計とする。(③-5) <p>○フィルタの容量</p> <ul style="list-style-type: none"> ・グループボックス給気フィルタのうち特型フィルタは、設置される系統の給気風量に応じて、40m³/hから3000m³/hの容量の物から選定する設計とする。(③-6) 	—	【換気設備構造設計】 ・6条27条-61-1機能維持(機能①) ⇒①-4、②-4、③-7	<p>【資料32 詳細説明図】</p> <p>20条(3) ①-4、②-4、③-7</p> <p>20条(7) ①-1、③-1、③-2</p> <p>20条(8) ①-2、①-3、③-4、③-5</p> <p>20条(4) ②-1</p> <p>20条(5) ②-2、②-3</p> <p>20条(10) ③-1、③-3、③-4、③-6</p>

① 詳細設計展開表（換気設備の構造設計）
（耐震設計（機器））

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 【III-1-1 耐震設計の基本方針】	添付書類 詳細設計方針2 【III-1-1-1～III-1-1-12】	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
6条27条-14 6条27条 地震	6条27条-14	(c) Sクラスの施設は、基準地震動Ssによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。	(代表) ・換気設備 ファン（制振装置）： フィルタ：S 機械装置：B-4	【III-1-1 2.1(1)安全機能を有する施設】 Sクラスの施設は、基準地震動Ssによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 ・建物・構築物については、基準地震動Ssによる地震力に対して、建物・構築物全体としての変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し、部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して、適切な安全余裕を有する設計とする。 ・機器・配管系については、基準地震動Ssによる地震力に対して、塑性域に達するひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し、その後の機能は保持できよう設計する。 ・動的機器等については、基準地震動Ssによる地震力に対して、当該機器に要求される機能を維持する設計とする。このうち、動的機能が要求される機器については、当該機器の構造、動作原理等を考慮した評価を行い、既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能補強追加速度等を超えないことを確認する。 また、Sクラスの施設は、事業(変更)許可を受けた弾性設計用地震動（以下「弾性設計用地震動Sd」という。）による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおよわね弾性状態に留まる範囲で耐える設計とする。 ・建物・構築物については、弾性設計用地震動Sdによる地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力により発生する応力に対して、建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 ・機器・配管系については、弾性設計用地震動Sdによる地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力による応答が全体的におおよわね弾性状態に留まる設計とする。 d. Sクラスの施設について、静的地震力は、水平方向地震力と鉛直方向地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。 また、基準地震動Ss及び弾性設計用地震動Sdによる地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。（機器）①	—	—	構造設計（耐震クラス） (No.14)	Sクラス施設の設計方針は説明グループ1のグロブボックスの構造設計と同様のため、説明グループ1のグロブボックスの構造設計の6条27条-14を代表として説明する。	—	—	—
6条27条-17	6条27条-17	また、Sクラスの施設は、事業(変更)許可を受けた弾性設計用地震動（以下「弾性設計用地震動Sd」という。）による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおよわね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。			6条27条-14の換気設備の構造設計と併せて示す。						
6条27条-21	6条27条-21	(d) Bクラス及びCクラスの施設は、静的地震力に対しておおよわね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。また、Bクラスの施設のうち、典拠のある施設については、その影響についての検討を行う。検討に用いる地震動は、弾性設計用地震動Sdに2分の1を乗じたものとする。当該地震動による地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。			Bクラス及びCクラス施設の設計方針は説明グループ1のグロブボックスの構造設計と同様のため、説明グループ1のグロブボックスの構造設計の6条27条-21を代表として説明する。						
6条27条-59	6条27条-59	機器については、形状、構造特性等を考慮して、代表的な振動モードを適切に把握できるように質量系モデル、有限要素モデル等に置換し、設計用応答曲線を用いたスペクトルモデル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求め、 また、時刻歴応答解析法及びスペクトルモデル解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮する。スペクトルモデル解析法には地盤物性等のばらつきを考慮した床応答曲線を用いる。 配管系については、適切なモデルを作成し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモデル解析法により応答を求める。 スペクトルモデル解析法及び時刻歴応答解析法の選択にあたっては、地震・すべり部の非線形現象を模倣する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の変動を模倣する観点で、建物・構築物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等、解析対象とする現象、対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。 また、設備の動的な応答を踏まえ、適切に応答を評価できるモデルを用い、水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。 なお、剛性の高い機器・配管系は、その設置床面の最大床応答加速度の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。	(代表) ・換気設備 ファン（制振装置）： S、C-1 フィルタ：S、 機械装置：B-4	【III-1-1 9. 機器・配管系の支持方針】 ・機器・配管系に関する「III-1-1-9 機能維持の基本方針」に基づいて耐震設計を行う。これらの支持構造物の設計方針については、 機器は形状、配置等に応じて個別に支持構造物の設計を行うこと、配管系、電気計測制御装置等は設備の種類、配置に応じて各々個別化された支持構造物の中から選定することから、それぞれ「III-1-1-10 電気の耐震支持方針」、「III-1-1-11-1 電気の耐震支持方針」及び「III-1-1-12 電気計測制御装置等の耐震支持方針」に示す。	【III-1-1-10 4.1 支持構造物の設計】 a. 設計方針 支持構造物の設計は、機器を剛に支持することを原則とし、機器の重心位置をできる限り低くするとともに、重心位置をおさえよう設計する。 また、機器設置位置の大きいものについては、その位置を拘束することなく、自重、地震荷重等に耐え、有効な支持機能を有するよう設計する。 なお、各種実設備の設計は、レベルからの転倒等による落下を防止するよう設計する。 b. 荷重条件 支持構造物の設計に当たっては機器の自重、換機荷重、運転荷重等通常時荷重の他に、地震時荷重及び事故時荷重を考慮する。 また、屋外機器については風荷重及び風圧荷重の屋外特有の荷重を考慮する。 荷重の種類及び組合せについては、「III-1-1-8 機能維持の基本方針」に従う。 c. ① 荷重及び選定 支持構造物は大別して、 機器材と鋼造材とに分け設計を行い、下記に従い選定する。 a. 機器材 前記材料の機能維持に必須のもので、素材に直接接合されておき構造物器具が異質でなく、当該支持構造材の部分的損傷が直接材料の機能低下をもたらすおそれのある重要なものに使用する。 また、素材については、 摩擦と同等の応力算定を行い、十分な強度を有するよう設計する。 (代表例) 鋼製の支持構造物取付用ラグ、ブラケット等 b. 鋼造材 当該支持構造物が単に前記材料を支持することのみを目的とするものであり、当該材料と異なり鋼造材が明確で、当該材料の部分的損傷は直接材料の機能低下をもたらさないようなものを使用する。 また、素材については、 鋼造設計標準等に準拠して設計する。 (代表例) 支持脚、支持柱、支持梁、ボルト、スチール等 ②：資料にて説明する内容のため。 ③：換気設備（機器）の構造設計の6条27条-59支持構造物（機器）③、④、⑤にて展開する。	—	構造設計（支持構造物）				支持構造物の設計方針は説明グループ1のグロブボックスの構造設計と同様のため、説明グループ1のグロブボックスの構造設計の6条27条-59を代表として説明する。
			・機械装置・振込設備：B-1、B-2 ・ファン/ピット/棚：B-1、B-2、B-3 ・消火設備（制振壁）：S ・火災防護設備（ダンパ）（制振壁）：S	— （代表の設計説明分類から差分なし）	— （代表の設計説明分類から差分なし）	—	構造設計（支持構造物）				

① 詳細設計展開表（換気設備の構造設計）
（耐震設計（機器））

本文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 (III-1-1 耐震設計の基本方針)	添付書類 詳細設計方針2 (III-1-1-10~III-1-1-12)	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
6条27条 地震	6条27条-59	<p>機器については、形状、構造特性等を考慮して、代表的な振動モードを適切に表現できるように質量系モデル、有限要素モデル等に置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモデル解析法又は時刻応答解析法により応答を求める。</p> <p>また、時刻応答解析法及びスペクトルモデル解析法を用いる場合は地震動特性等のばらつきを適切に考慮する。スペクトルモデル解析法には地震動特性等のばらつきを考慮した床応答曲線を用いる。</p> <p>配管系については、適切なモデルを作成し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモデル解析法により応答を求める。</p> <p>スプレッドモデル解析法及び時刻応答解析法の選択に当たっては、衝突・すべり等の非線形現象を構築する観点又は既往研究の知見を取り入れ変換の挙動を構築する観点で、建物・構築物の剛性及び地震動特性のばらつきへの配慮をしつつ時刻応答解析法を用いる等、解析対象とする現象、対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。</p> <p>また、設備の3次元な応がりを踏まえ、適切に応答を評価できるモデルを用い、水平方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。</p> <p>なお、剛性の高い機器・配管系は、その設置床面の最大床応答加速度の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。</p>	<p>(代表) 換気設備 ファン（制振装置）： S、C-1 フィルタ：S、B-1 機械装置：B-4</p>	<p>【III-1-1 9. 機器・配管系の支持方針】 機器・配管系本体については、機能維持の基本方針に基づいて耐震設計を行う。それらの支持構造物の設計方針については、機能は形状、配置等に応じて個別に支持構造物の設計を行うこと、配管系、電気計測制御設備等は設備の個個、配置に応じて各々個別化された支持構造物の枠から決定することから、それぞれ III-1-1-10、機器の剛度支持方針」、III-1-1-11-1 配管の耐震支持方針」、III-1-1-11-2 ダクトの耐震支持方針」及び「III-1-1-12 電気計測制御装置等の耐震支持方針」に示す。</p>	<p>【III-1-1-10 4.2 埋込金物の設計】 (1) 設計方針 機器の埋込金物は、支持構造物から加わる荷重を基礎に伝え、支持構造物と一体となって支持機能を果たすように設計する。 埋込金物の選定は、機器の支持方法、支持荷重及び配置を考慮して行う。このとき、定着部は、原則としてボルトの張力引き抜き力に対して、コンクリート設計基準強度及びせん断方基準耐断面積による引き抜き耐力が上回るよう埋込深さを算定することで、基礎ボルトに対して十分な余裕を持つよう設計する。</p> <p>(2) 荷重条件 埋込金物の設計は、機器から伝わる荷重に対し、その荷重成分の組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せについては、「III-1-1-8 機能維持の基本方針」に従う。</p> <p>(3) 種類及び選定 埋込金物には下記の種類があり、それぞれの使用用途に合わせて選定する。 基礎ボルト形式(スリーブ付) タンク、ポンプ等、基礎ボルト本数が多く、高い据付け精度が必要な機器に使用する。 (代表例)貯槽</p>  <p>b. 基礎ボルト形式(スリーブ無し) 基礎ボルト本数が少ない機器の支持構造物、あるいは高い据付け精度が必要でない機器、タンク等に多く使用する。 (代表例)ポンプ</p>  <p>c. 後打アンカ 打設後のコンクリートに穿孔機で孔をあけて設置するもので、ケミカルアンカ又はメカニカルアンカを適用する。ただし、ケミカルアンカは、要求される支持機能が維持できる温度条件で使用する。メカニカルアンカは振動が大きい箇所に使用しない。 後打アンカの設計は、JEA64601・補-1984又は「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会、2010(改定)に基づき設計する。また、アンカメーカが定める施工要領に従い設置する。 (代表例)火災防護設備</p> 	—	構造設計（支持構造物）				
			<p>・機械装置・搬送設備：B-1、B-2 ・フック/ピット/棚：B-1、B-2、B-3 ・消火設備（制振装置）：S ・火災防護設備（タンク）（制振装置）：S</p>	— (代表の設計説明分類から差分なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)	—	構造設計（支持構造物）				





支持構造物の設計方針は説明グループ1のグローブボックスの構造設計と同様のため、説明グループ1のグローブボックスの構造設計の6条27条-59を代表として説明する。

① 詳細設計展開表（換気設備の構造設計）
（耐震設計（機器））

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 （Ⅲ-1-1 耐震設計の基本方針）	添付書類 詳細設計方針2 （Ⅲ-1-11～Ⅲ-1-12）	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
6条27条 地震	6条27条-59	<p>機器については、形状、構造特性等を考慮して、代表的な振動モードを適切に表現できるような質点系モデル、有限要素モデル等に置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモード解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。</p> <p>また、時刻歴応答解析法及びスペクトルモード解析法を用いる場合は地震特性等のばらつきを適切に考慮する。スペクトルモード解析法には地震特性等のばらつきを考慮した床応答曲線を用いる。</p> <p>配管系については、適切なモデルを作成し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモード解析法により応答を求める。</p> <p>スペクトルモード解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては、衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模倣する観点で、建物・構築物の剛性及び地震特性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等、解析対象とする現象、対象設備の振動特性・構造特性等を適切に選定する。</p> <p>また、設備の3次元的な広がりを踏まえ、適切に応答評価できるモデルを用い、水平方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。</p> <p>なお、剛性の高い機器・配管系は、その設置床面の最大床応答加速度の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。</p>	<p>（代表） ・換気設備 ファン（制御盤含む）： S、C-1 ・アイルダ：S、B-1 機械設置：B-4</p>	<p>【Ⅲ-1-1-9、機器・配管系の支持方針】 機器・配管系本体については、機能維持の基本方針に基づいて耐震設計を行う。それらの支持構造物の設計方針については、機器は形状、配管等に応じて個別に支持構造物の設計を行うこと。配管系、電気計測制御装置等は設備の周囲、配管に応じて各々個別化された支持構造物の平から選定することから、それぞれⅢ-1-1-10、機器の機械支持方針、Ⅲ-1-1-11-1、配管の耐震支持方針、Ⅲ-1-1-11-2、ダクトの耐震支持方針、及びⅢ-1-1-12、電気計測制御装置等の耐震支持方針に示す。</p>	<p>【Ⅲ-1-1-10 4.3 基礎の設計】 （1）設計方針 機器の基礎は、支持構造物から加わる自重及び地震荷重に対し、有効な支持機能を有するよう設計する。基礎の選定は、機器の支持方法、支持荷重及び配置を考慮して行う。 （2）荷重条件 基礎の設計は、機器から伝わる荷重に対し、荷重成分の組合せを考慮して行う。 （3）種類及び選定 基礎は機器の種類及び設置場所により、下記に従い選定する。 a. 屋内の基礎 屋内に設置される機器の支持構造物は、建物の床壁あるいは天井を基礎として設置される。したがって建屋設計に際しては、これら機器からの荷重を十分考慮した堅固な鉄筋コンクリート造とする。 機器を床に設置する場合、一般に基礎は水はけをよくするため、かさ上げする。支持構造物は、鉄筋コンクリート造に十分強く埋め込んだ基礎ボルトにより基礎に固定する。 機器を壁あるいは天井から支持する場合は、一般にあらかじめ壁あるいは天井の鉄筋コンクリート造に埋込金物を埋め込み、支持構造物を溶接あるいはボルトにより固定する。 b. 屋外の基礎 屋外に設置される機器は容壁上の鉄筋コンクリート造上に設置される。基礎は基礎自身の自重及び地震荷重の他に基礎上に設置される機器からの通常時荷重、地震時荷重、積雪荷重及び風荷重を考慮して十分強固であるよう設計する。 機器支持構造物は一般に基礎中に埋め込んだ基礎ボルトにより固定する。</p>	—	構造設計（支持構造物）				
				— (代表の設計説明分類から選定なし)	— (代表の設計説明分類から選定なし)	—	—				
			<p>・機械装置・搬送設備：B-1、B-2 ・ラック/ピット/棚：B-1、B-2、B-3 ・消火設備（制御盤）：S ・火災防護設備（ダンパ）（制御盤）：S</p>			—	構造設計（支持構造物）				

支持構造物の設計方針は説明グループ1のグローブボックスの構造設計と同様のため、説明グループ1のグローブボックスの構造設計の6条27条-59を代表として説明する。

① 詳細設計展開表（換気設備の構造設計）
（耐震設計（機器））

本文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 (III-1-1 耐震設計の基本方針)	添付書類 詳細設計方針2 (III-1-1-10 III-1-11 III-1-12)	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
6条27条 地震	6条27条-59	<p>機器については、形状、構造特性等を考慮して、代表的な振動モードを適切に表現できるような質量系モデル、有限要素モデル等に置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモデル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。</p> <p>また、時刻歴応答解析法及びスペクトルモデル解析法を用いる場合は地震動特性等のばらつきを適切に考慮する。スペクトルモデル解析法には地震動特性等のばらつきを考慮した床応答曲線を用いる。</p> <p>配管系については、適切なモデルを作成し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモデル解析法により応答を求める。</p> <p>スペクトルモデル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては、衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模倣する観点で、建物・機器物の剛性及び地震動特性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等、解析対象とする現象、対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。</p> <p>また、設備の3次元的な広がりを見まえ、適切に応答を評価できるモデルを用い、水平方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。</p> <p>なお、剛性の高い機器・配管系は、その設置床面の最大床応答加速度の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。</p>	<p>(代表) 換気設備 ファン（制御盤含む）： S、C-1 フィルタ：S、B-1 機械設置：B-4</p>	<p>【III-1-1-9 機器・配管系の支持方針】 機器・配管系本体については、機器維持の基本方針に基づいて耐震設計を行う。それらの支持構造物の設計方針については、機器は形状、配置等に応じて個別に支持構造物の設計を行うこと、配管系、電気計測制御装置等は設備の振動、配置に応じて各々個別化された支持構造物の枠から選定することから、それぞれ III-1-1-10、機器の振動支持方針、III-1-1-11-1 配管の耐震支持方針、III-1-1-11-2 タクトの耐震支持方針及び「III-1-1-12 電気計測制御装置等の耐震支持方針」に示す。支持構造物（機器）①～⑤</p> <p>※下線部以外は、配管系、電気計測制御装置等の耐震支持方針の展開先を示す内容のため、対象外とする。</p>	<p>【III-1-1-10 4.4 機器の支持方法】 III-1-1-11 III-1-12</p> <p>(1) たて置の編組 スカートによる支持 スカートはその外周下端に取り付けられたリブ及びベースプレートを介して基礎ボルトにより基礎に固定する。スカート剛性及び基礎ボルトサイズは、容重重量及び地震力によりこの形式の支持構造はたて置のタンク類で比較的容量が大きいものに適用する。(1) (代表例) 貯槽</p>  <p>b. ラグによる支持 下面の編組を機器本体に取り付けられたラグにより支持する形式のものである。この形式は機器本体の伸縮方向の膨張を自由にし、内周方向及び鉛直方向のラグ剛性で支持するものとする。(3)</p> <p>この形式の支持構造は膨張を拘束しない編組に採用する。 (代表例) ボット類</p>  <p>c. 支持脚による支持 下面のとおり、形鋼を脚間対角線上の4箇所に取り付けベースプレートを基礎ボルト又は脚鋼により基礎に固定する。脚鋼剛性及び基礎ボルトサイズは、容重重量及び地震力による振動モーメント等に対し十分な強度を有する設計とする。 この形式の支持構造は比較的従重量のタンクに適用する。(3)</p> <p>(代表例) 膨張槽</p>  <p>(2) 横置の編組 a. 支持脚による支持 支持脚は編組の剛性構造とし、多数の基礎ボルトで基礎に固定する。支持脚は十分な剛性及び強度を持たせ、基礎ボルトは、地震力による振動モーメント等に対し十分な強度を有する設計とする。 この形式の支持構造は容量の大きい横置の熱交換機、タンク類に適用する。(1) (代表例) 貯槽</p>  <p>(3) 内部構造物 a. 熱交換機 熱交換機は、シェルとチューブ形とプレート形に分類される。シェルとチューブ形の熱交換機は、1層管のものとなり、必ずしも1層管によって伝熱を剛に支持し、地震及び流体による振動を防止する。またプレート形の熱交換機は継符ボルトにて編組に固定することで、伝熱機の地震及び流体による振動を防止する。(1)</p> <p>b. タンク類 タンク類でその内部にスプレイングル、冷却コイル、加熱コイル等が設けられるものについては、それらを機器本体からのサポートにより取り付ける。(3)</p> <p>(4) 移動式設備 建物・機器物内の基礎上に固定されていない移動式設備については、転倒による落下を防止するための措置を講じる。(2)</p> <p>(5) グロープボックス a. グロープボックス グロープボックスは、本体、座板、本体支持架台等から構成される剛性構造であり、本体支持架台に本体が設置され、必要に応じて床、壁又は天井から剛性サポートで支持する。また、各種成形材は、ボルト又は溶接で固定する。(2)</p> <p>b. 内蔵編組類 内蔵編組は、グロープボックス本体の底板に設置、または、本体座板より設ける内蔵架台に設置し、自立又は必要に応じて剛性サポートにより支持する。また、各種成形材は、ボルト又は溶接で固定する。 〔内蔵架台を含む〕は、1質量又は多質量はりモデルによりモデル化し、その剛性と質量を考慮する。(2)</p>	<p>構造設計（支持構造物）</p>	<p>支持方針は説明グループ1のグロープボックスの構造設計と同様のため、説明グループ1のグロープボックスの構造設計の6条27条-59を代表として説明する。</p>				

① 詳細設計展開表（換気設備の構造設計）
（耐震設計（機器））

本文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 (III-1-1 耐震設計の基本方針)	添付書類 詳細設計方針2 (III-1-1-1～III-1-1-12)	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
6条27条 地震	6条27条-61-1	(4) 荷重の組合せと許容限界 耐震設計における荷重の組合せと許容限界は、以下によるものとする。 耐震設計においては、安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支持機能、火災防護機能、遮蔽機能、気密性、換気機能、支持機能、操作場所及びアクセサルトの保持機能等を維持する設計とする。 上記の機能のうち、遮蔽機能、気密性、支持機能、操作場所及びアクセサルトの保持機能等については、安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して、当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで、機能が維持できる設計とする。 閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支持機能、火災防護機能、換気機能等については、構造強度を確保するとともに、当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。	(代表) ・換気設備 ファン（制御盤含む）： S、C-1 フィルタ：S、B-1 機械装置：B-4	【III-1-1 S、機能維持の基本方針】 耐震設計においては、安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支持機能、火災防護機能、遮蔽機能、気密性、換気機能、支持機能、操作場所及びアクセサルトの保持機能、核燃料物質等の取扱機能、地下水排水機能、漏えい検知機能、止水機能、分析済液処理機能、分析機能、ユーティリティ機能、廃棄機能、貯水機能を維持する設計とする。機能維持① 上記の機能のうち、遮蔽機能、気密性、支持機能、操作場所及びアクセサルトの保持機能、核燃料物質等の取扱機能、止水機能、分析機能、貯水機能については、安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して、当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで、機能が維持できる設計とする。 閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支持機能、火災防護機能、換気機能、地下水排水機能、漏えい検知機能、分析済液処理機能、ユーティリティ機能、廃棄機能については、構造強度を確保するとともに、当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を追加することで、機能が維持設計を行う。機能維持① ここでは、上記を考慮し、各機能維持の方針を示す。	—	—	構造設計（機能維持）	【換気設備】 ○機能維持 ・換気設備は、「閉じ込め機能（放射性物質の放出経路の維持機能）」、「遮蔽・酸化機能」、「排気機能」が維持できるよう、構造強度を確保するとともに、「排気機能」が維持できるよう動的機能の維持及び電氣的機能の維持に必要な許容限界を設ける設計とする。 （機能維持①）	—	【換気設備構造設計】 ・23条-19①②③④ （漏えいし漏い構造） ⇒機能維持（機器）① ・20条-19①（排気能力） ⇒機能維持（機器）① ・20条-30①-4、②-4、③-7（捕集効率） ⇒機能維持（機器）①	【資料①:詳細説明図】 6条27条(1)、(6) 機能維持①
			・機械装置・搬送設備：B-1、B-2 ・トラック/ピット/棚：B-1、B-2、B-3 ・消火設備（制御盤）：S ・火災防護設備（ダンプ）（制御盤）：S	— (代表の設計説明分類から差分なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)	—	構造設計（機能維持）	— (代表設備と要求される機能は違うものの、代表の設計説明分類と機能維持の考え方は同様であるため、差分なし)	—	— (代表の設計説明分類から差分なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)

① 詳細設計展開表（換気設備の構造設計）
（耐震設計（機器））

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 (Ⅲ-1-1 耐震設計の基本方針)	添付書類 詳細設計方針2 (Ⅲ-1-1-1～Ⅲ-1-1-12)	仕様表記欄項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
6条27条 地震	6条27条-61-1	(4) 荷重の組合せと許容限界 耐震設計における荷重の組合せと許容限界は、以下によるものとする。 耐震設計においては、安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、遮断機能、気密性、換気機能、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。 上記の機能のうち、遮断機能、気密性、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等については、安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して、当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで、機能が維持できる設計とする。 閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、換気機能等については、構造強度を確保するとともに、当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。	(代表) ・換気設備 ファン（制御盤含む）： S、C-1 フィルタ：S、B-1 機械設置：S、B	【Ⅲ-1-1 5.1 構造強度】 00(燃料加工施設)は、安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力による荷重と地盤力以外の荷重の組合せを適切に考慮した上で、構造強度を確保する設計とする。(構造強度(機器)①) また、変位及び変形に対し、設計上の配慮を行う。(1) (1)：6条27条-61-1変位変形(機器)①にて展開する。	【Ⅲ-1-1-8 3.1 構造強度上の制限】 00(燃料加工施設)の耐震設計については、【Ⅲ-1-1-1 耐震設計の基本方針】のうち、 1-1 構造強度 に示す基本コンセプト、安全機能を有する施設における各組立重要部及び各重大事故等対処施設の設備分類に応じた設計用地震力を用いた場合、これらに生じる応力・変位の値の算定を以下の設計用地震力を用いた場合とする。 許容限界は、施設の構造及び用途を考慮し、安全機能が維持できるように十分に余裕を確保した上で、かつ、その許容限界に達する応力の組合せに対する許容値は、第3.1-3表及び第3.1-3表に示すとおりとする。 【Ⅲ-1-1-8 3.2 変位、変形の制限】 00(燃料加工施設)は、設備ごとに個別に設定した値を用いる。また、建物・構築物(土木構築物を除く)の保有水平耐力は、必要保有水平耐力に対し、必要安全余裕を有する設計とする。支持部が必要となる施設の基礎地盤については、接地圧が安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の支持力又は支持力と比大に等しい安全余裕を有する設計とし、安全機能を有する施設における耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた許容限界を設定する。 耐震設計においては、地震力に加えて、自然条件として積雪荷重及び風荷重を組み合わせた積雪荷重及び風荷重の設定プロセスを第3.1-1図に示す。積雪荷重については、屋外に設置されている施設のうち、積雪による変位量が少ない設備又は建屋構築物等建築物の荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き、地震力と組み合わせる。また、風荷重については、屋外に設置されている施設のうち、コシクリート構築物等の自重が大きい施設を除いて、積雪量の影響が軽微と見て相対的に無視できないような構造、形状及び仕様等の施設においては、地震力と組み合わせる。第3.1-3表に施設の区分ごとの、積雪荷重及び風荷重の組合せを示す。	—	構造設計（機能維持（構造強度）） (No. 61-1)	【換気設備（構造強度）】 ・換気設備の機能は、重量が重心位置に集中する構造であり、また、広巾の形状がシブの耐震設計に準拠し、ボルトで剛な基礎又は鋼骨柱に固定する設計とすることから、ボルトが地震力による制動モーメント等に対し十分な強度を有する設計とする。(構造強度(機器)①) 上記以外の設計方針は、説明グループ1のグローバルボックスの設計方針と同様のため、説明グループ1のグローバルボックスの構造設計の6条27条-61-1を代表として説明する。	—	他条文要求との関係	【資料2(詳細説明設計)】 ・23条-19(1)（漏えいし漏れ構造）⇒構造強度(機器)① 6条27条 (3)、(7)、(8)、(9)、(22) 構造強度(機器)②、③、⑤
			・機械装置・搬送設備：B-1、B-2 ・ラック/ビット/棚：B-1、B-2、B-3 ・消火設備（制御盤）：S ・火災防護設備（ダンパ）（制御盤）：S	— (代表の設計説明分類から差分なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)	—	評価 (No. 61-1)	構造強度が許容限界を満足することを評価する。	—	—	Ⅲ-2-1-12-1-1 両体設備の耐震計算書
				— (代表の設計説明分類から差分なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)	—	評価 (No. 61-1)	— (代表設備と構造は違うものの、代表の設計説明分類と評価内容は同様であるため、差分なし)	—	— (代表の設計説明分類から差分なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)
		(4) 荷重の組合せと許容限界 耐震設計における荷重の組合せと許容限界は、以下によるものとする。 耐震設計においては、安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、遮断機能、気密性、換気機能、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。 上記の機能のうち、遮断機能、気密性、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等については、安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して、当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで、機能が維持できる設計とする。 閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、換気機能等については、構造強度を確保するとともに、当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。	(代表以外の設備のみが対象)	【Ⅲ-1-1 5.1 構造強度】 00(燃料加工施設)は、安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力による荷重と地盤力以外の荷重の組合せを適切に考慮した上で、構造強度を確保する設計とする。また、変位及び変形に対し、設計上の配慮を行う。(変位変形(機器)①) ※下線部以外は、構造強度にて展開する。	【Ⅲ-1-1-8 3.2 変位、変形の制限】 00(燃料加工施設)は、設備ごとに個別に設定した値を用いる。また、建物・構築物(土木構築物を除く)の保有水平耐力は、必要保有水平耐力に対し、必要安全余裕を有する設計とする。支持部が必要となる施設の基礎地盤については、接地圧が安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の支持力又は支持力と比大に等しい安全余裕を有する設計とし、安全機能を有する施設における耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた許容限界を設定する。 耐震設計においては、地震力に加えて、自然条件として積雪荷重及び風荷重を組み合わせた積雪荷重及び風荷重の設定プロセスを第3.1-1図に示す。積雪荷重については、屋外に設置されている施設のうち、積雪による変位量が少ない設備又は建屋構築物等建築物の荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き、地震力と組み合わせる。また、風荷重については、屋外に設置されている施設のうち、コシクリート構築物等の自重が大きい施設を除いて、積雪量の影響が軽微と見て相対的に無視できないような構造、形状及び仕様等の施設においては、地震力と組み合わせる。第3.1-3表に施設の区分ごとの、積雪荷重及び風荷重の組合せを示す。	—	—	—	代表以外の設備のみが対象となる。	—	—
			・ラック/ビット/棚：B-3	— (代表の設計説明分類から差分なし)	【Ⅲ-1-1-8 3.2 変位、変形の制限】 (4) 単一ユニット間距離に対する配慮 複数ユニットが同一距離を設計している設備のうち、地震時において発生する変位及び変形を制限する必要がある設備は、これを配慮した設計とする。(2) (3) 隣接するグローバルボックス間の変位に対する考慮 隣接するグローバルボックス間の変位が、その変位に伴って接続部に設置される伸縮継手(ベローズ)に生じる繰り返し荷重に対し、伸縮継手が健全性を維持できる許容変位を確保し、かつ、接続グローバルボックス及び隣接するグローバルボックスの変位を制限する設計とする。(3) (1)：第2回申請対象設備に対象はない。 (2)：差分としてラック/ビット/棚の構造設計にて展開する。 (3)：グローバルボックスの構造設計の6条27条-61-1変位変形①にて展開する。	—	構造設計（変位・変形） (No. 61-1)	—	—	—	—
			・機械装置・搬送設備：B-1、B-2 ・ラック/ビット/棚：B-1、B-2、B-3 ・消火設備（制御盤）：S ・火災防護設備（ダンパ）（制御盤）：S	— (代表の設計説明分類から差分なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)	—	評価 (No. 61-1)	説明グループ3のラック/ビット/棚の第4条臨界の複数ユニットに係る構造設計と併せて説明する。	—	—	—
				— (代表の設計説明分類から差分なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)	—	構造設計（機能維持（変位・変形）） (No. 61-1)	— (変位、変形の制限に必要な設備はない)	—	—	—

① 詳細設計展開表（換気設備の構造設計）
（耐震設計（機器））

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 (III-1-1 耐震設計の基本方針)	添付書類 詳細設計方針2 (III-1-1-1-III-1-1-2)	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
6条27条 地盤	6条27条-61-1	(4) 荷重の組合せと許容限界 耐震設計における荷重の組合せと許容限界は、以下によるものとする。 耐震設計においては、安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、避難機能、気密性、換気機能、支持機能、備内場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。 上記の機能のうち、避難機能、気密性、支持機能、備内場所及びアクセスルートの保持機能等については、安全機能を有する施設の前震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対して、当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで、機能が維持できる設計とする。 閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、換気機能等については、構造強度を確保するとともに、当該機能が要求される各地設計の特性に応じて許容限界を適切に設定する。	(代表) ・換気設備 ファン（制振装置）： S、C-1 フィルタ：S、B-1 機械装置：B-4	【III-1-1 5.1 機能維持】 (1) 機器・配管等 ① 安全機能を有する施設 ・動的機能維持 閉じ込め機能が要求される設備は、地震時及び地震後において、その設備に要求される安全機能を維持するため、安全機能を有する施設の前震重要度に応じた地震動に対して、要求される安全機能を維持できることを当該設計文で検証することで、動的機能を維持する設計とする。電気的機能維持（機器）① (2) 閉じ込め機能の維持 閉じ込め機能が要求される設備のうち、グループボックスは、地震時及び地震後において、グループボックスに要求される安全機能を維持するため、安全機能を有する施設の前震重要度に応じた地震動に対して、要求される閉じ込め機能が維持できることを試験により確認し、閉じ込め機能が維持できる設計とする。(4) (3) 臨界防止機能の維持 臨界防止機能が要求される設備は、地震時及び地震後において、臨界の発生を防止するため、安全機能を有する施設の前震重要度に応じた地震動に対して、発生する変位及び変形を制限することで、臨界防止機能が維持できる設計とする。(2) (1)：グループボックスの構造設計の6条27条-61-1閉じ込め機能維持①、②にて展開する。 (2)：構造強度評価により機能維持を確認する機能であるため、6条27条-61-1における【III-1-1 5.1 構造強度】からの展開として説明する。	【III-1-1-4 機能維持】 (1) 機器・配管等 (2) 閉じ込め機能の維持 【III-1-1-1 耐震設計の基本方針】のうち「5.2(a) 機器・配管等」の考え方に基づき、地震・気密性等における動的機能維持の方法を以下に示す。 ① 動的機能維持 閉じ込め機能の維持は、「III-1-1-1 耐震設計の基本方針」のうち「5.2(a)(a) 動的機能維持」の考え方に基づき、地震時及び地震後において、その設備に要求される安全機能を維持するため、安全機能を有する施設の前震重要度に応じた地震動に対して、その設備に要求される安全機能を維持できることを当該設計文で検証することで、動的機能を維持する設計とする。 ② 閉じ込め機能の維持 閉じ込め機能が要求される設備のうち、グループボックスは、「III-1-1-1 耐震設計の基本方針」のうち「5.2(a)(a) 動的機能維持」の考え方に基づき、地震時及び地震後において、その設備に要求される安全機能を維持するため、安全機能を有する施設の前震重要度に応じた地震動に対して、要求される閉じ込め機能が維持できることを試験により確認し、閉じ込め機能が維持できる設計とする。(4) (3) 臨界防止機能の維持 臨界防止機能が要求される設備は、地震時及び地震後において、臨界の発生を防止するため、安全機能を有する施設の前震重要度に応じた地震動に対して、発生する変位及び変形を制限することで、臨界防止機能が維持できる設計とする。(2) ①：グループボックスの構造設計の6条27条-61-1閉じ込め機能維持①、②にて展開する。	構造設計（機能維持） 動的機能維持 電気的機能維持 (No. 61-1)	【換気設備】 ○換気設備（動的機能維持） 換気設備のうち、グループボックス排風機を構成する排風機（ファン）及び原動機（電動機）は、排気能力を維持するために必要な動的機能が維持できる構造とし、当該排風機の耐震重要度に応じた地震動による応答加速度が、動的機能維持許容加速度以下であることを又は応答加速度より解析により機能維持を満足する設計とする。なお、動的機能維持許容加速度は、「III-1-1-8 機能維持の基本方針」の第4-1表に示す標準的な換機の動的機能維持許容加速度(JEAG4601)とする。（動的機能維持（機器）①） ○機能維持（電気的機能維持） 換気設備のうち、グループボックス排風機（制御盤）は、排気能力を維持するために必要な電気的機能が維持できる構造とし、当該排風機の前震重要度に応じた地震動による応答加速度が、電気的機能維持許容加速度以下であることを又は解析による最大発生応答力が許容能力以下であることにより、機能維持を満足する設計とする。電気的機能維持許容加速度は、加振試験により確認した加速度とする。（電気的機能維持（機器）①）	【換気設備構造設計】 ・20条-19④（排気能力） →動的機能維持①、電気的機能維持①	【資料3-12-3-1 説明図】 6条27条(2) 動的機能維持（機器）① 6条27条(2) 電気的機能維持（機器）①		
					【III-1-1-4 機能維持】 (1) 機器・配管等 (2) 閉じ込め機能の維持 【III-1-1-1 耐震設計の基本方針】のうち「5.2(a) 機器・配管等」の考え方に基づき、地震・気密性等における動的機能維持の方法を以下に示す。 ① 動的機能維持 閉じ込め機能の維持は、「III-1-1-1 耐震設計の基本方針」のうち「5.2(a)(a) 動的機能維持」の考え方に基づき、地震時及び地震後において、その設備に要求される安全機能を維持するため、安全機能を有する施設の前震重要度に応じた地震動に対して、その設備に要求される安全機能を維持できることを当該設計文で検証することで、動的機能を維持する設計とする。 ② 閉じ込め機能の維持 閉じ込め機能が要求される設備のうち、グループボックスは、「III-1-1-1 耐震設計の基本方針」のうち「5.2(a)(a) 動的機能維持」の考え方に基づき、地震時及び地震後において、その設備に要求される安全機能を維持するため、安全機能を有する施設の前震重要度に応じた地震動に対して、要求される閉じ込め機能が維持できることを試験により確認し、閉じ込め機能が維持できる設計とする。(4) (3) 臨界防止機能の維持 臨界防止機能が要求される設備は、地震時及び地震後において、臨界の発生を防止するため、安全機能を有する施設の前震重要度に応じた地震動に対して、発生する変位及び変形を制限することで、臨界防止機能が維持できる設計とする。(2) ①：グループボックスの構造設計の6条27条-61-1閉じ込め機能維持①、②にて展開する。	【III-1-1-4 機能維持】 (1) 機器・配管等 (2) 閉じ込め機能の維持 【III-1-1-1 耐震設計の基本方針】のうち「5.2(a) 機器・配管等」の考え方に基づき、地震・気密性等における動的機能維持の方法を以下に示す。 ① 動的機能維持 閉じ込め機能の維持は、「III-1-1-1 耐震設計の基本方針」のうち「5.2(a)(a) 動的機能維持」の考え方に基づき、地震時及び地震後において、その設備に要求される安全機能を維持するため、安全機能を有する施設の前震重要度に応じた地震動に対して、その設備に要求される安全機能を維持できることを当該設計文で検証することで、動的機能を維持する設計とする。 ② 閉じ込め機能の維持 閉じ込め機能が要求される設備のうち、グループボックスは、「III-1-1-1 耐震設計の基本方針」のうち「5.2(a)(a) 動的機能維持」の考え方に基づき、地震時及び地震後において、その設備に要求される安全機能を維持するため、安全機能を有する施設の前震重要度に応じた地震動に対して、要求される閉じ込め機能が維持できることを試験により確認し、閉じ込め機能が維持できる設計とする。(4) (3) 臨界防止機能の維持 臨界防止機能が要求される設備は、地震時及び地震後において、臨界の発生を防止するため、安全機能を有する施設の前震重要度に応じた地震動に対して、発生する変位及び変形を制限することで、臨界防止機能が維持できる設計とする。(2) ①：グループボックスの構造設計の6条27条-61-1閉じ込め機能維持①、②にて展開する。	評価 (No. 61-1)	動的機能維持評価については振動機（ファン）及び原動機（電動機）、電気的機能維持評価においては制振装置の応答加速度が機能維持許容加速度以下であることを評価する。	【III-2-1-2-2-1 グループボックスの耐震計算書】		

表1-10 動的機能維持許容加速度

項目	機能	対象重要度	機能維持許容値	
			最大	標準
制振装置	制振装置のコンクリート	1.0	1.0	1.0
	制振装置のコンクリート	1.0	1.0	1.0
	制振装置の鋼材	1.0	1.0	1.0
電動機	制振装置の電動機	1.0	1.0	1.0
	制振装置の電動機	1.0	1.0	1.0
	制振装置の電動機	1.0	1.0	1.0
ファン	換気設備のファン	1.0	1.0	1.0
	換気設備のファン	1.0	1.0	1.0
	換気設備のファン	1.0	1.0	1.0
制御盤	制御盤の制御盤	1.0	1.0	1.0
	制御盤の制御盤	1.0	1.0	1.0
	制御盤の制御盤	1.0	1.0	1.0
その他	その他	1.0	1.0	1.0
	その他	1.0	1.0	1.0
	その他	1.0	1.0	1.0

※ 電力局委託「耐震地盤も受ける設備の耐震評価に関する研究(2010-2013)」

(a) 電気的機能維持 電気的機能が要求される設備は、地震時及び地震後において、その設備に要求される安全機能を維持するため、安全機能を有する施設の前震重要度に応じた地震動に対して、要求される安全機能を維持できることを当該設計文で検証することで、電気的機能を維持する設計とする。電気的機能維持（機器）①	(b) 電気的機能維持 電気的機能が要求される設備は、「III-1-1-1 耐震設計の基本方針」のうち「5.2(a)(b) 電気的機能維持」の考え方に基づき、地震時及び地震後において、その設備に要求される安全機能を維持するため、安全機能を有する施設の前震重要度に応じた地震動に対して、その設備に要求される安全機能を維持できることを当該設計文で検証することで、電気的機能を維持する設計とする。 ① 動的機能維持 閉じ込め機能が要求される設備は、「III-1-1-1 耐震設計の基本方針」のうち「5.2(a)(a) 動的機能維持」の考え方に基づき、地震時及び地震後において、その設備に要求される安全機能を維持するため、安全機能を有する施設の前震重要度に応じた地震動に対して、その設備に要求される安全機能を維持できることを当該設計文で検証することで、動的機能を維持する設計とする。 ② 閉じ込め機能の維持 閉じ込め機能が要求される設備のうち、グループボックスは、「III-1-1-1 耐震設計の基本方針」のうち「5.2(a)(a) 動的機能維持」の考え方に基づき、地震時及び地震後において、その設備に要求される安全機能を維持するため、安全機能を有する施設の前震重要度に応じた地震動に対して、要求される閉じ込め機能が維持できることを試験により確認し、閉じ込め機能が維持できる設計とする。(4) (3) 臨界防止機能の維持 臨界防止機能が要求される設備は、地震時及び地震後において、臨界の発生を防止するため、安全機能を有する施設の前震重要度に応じた地震動に対して、発生する変位及び変形を制限することで、臨界防止機能が維持できる設計とする。(2) ①：グループボックスの構造設計の6条27条-61-1閉じ込め機能維持①、②にて展開する。	評価 (No. 61-1)	動的機能維持評価については振動機（ファン）及び原動機（電動機）、電気的機能維持評価においては制振装置の応答加速度が機能維持許容加速度以下であることを評価する。	【III-2-1-2-2-1 グループボックスの耐震計算書】
(c) 閉じ込め機能の維持 閉じ込め機能が要求される設備のうち、グループボックスは、地震時及び地震後において、グループボックスに要求される安全機能を維持するため、安全機能を有する施設の前震重要度に応じた地震動に対して、要求される閉じ込め機能が維持できることを試験により確認し、閉じ込め機能が維持できる設計とする。(4) (3) 臨界防止機能の維持 臨界防止機能が要求される設備は、地震時及び地震後において、臨界の発生を防止するため、安全機能を有する施設の前震重要度に応じた地震動に対して、発生する変位及び変形を制限することで、臨界防止機能が維持できる設計とする。(2) ①：グループボックスの構造設計の6条27条-61-1閉じ込め機能維持①、②にて展開する。	(c) 閉じ込め機能の維持 閉じ込め機能が要求される設備のうち、グループボックスは、「III-1-1-1 耐震設計の基本方針」のうち「5.2(a) 閉じ込め機能の維持」の考え方に基づき、地震時及び地震後において、グループボックスに要求される安全機能を維持するため、安全機能を有する施設の前震重要度に応じた地震動による応答加速度が制振装置等に対する加振試験等により加振中及び加振後に各部位のひずみ率が0.25vol%以下となることを確認した加振速度以下であることを解析により、機能維持を満足する設計とする。(4) (1)：グループボックスの構造設計の6条27条-61-1閉じ込め機能維持①、②にて展開する。	—	—	—

① 詳細設計展開表（換気設備の構造設計）
（耐震設計（機器））

本文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 (III-1-1 耐震設計の基本方針)	添付書類 詳細設計方針2 (III-1-1-1 III-1-1-12)	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号		
6床27条 地質	6床27条-90	(a) 設置地盤及び地盤応答特性の相違に起因する相対変位又は不等低下による影響 不等低下 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して不等低下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 ロ、 相対変位 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力による下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (b) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して、耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (c) 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して、建屋内の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (d) 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して、建屋外の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。	(代表) 換気設備：C-1	(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に付し、建屋内の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による、耐震重要施設の安全機能への影響(1)	【III-1-1-4 3.4 損傷、転倒及び落下の観点による建屋内施設的设计】 建屋内に設置する安全機能を有する施設及び重大事故等対応施設を対象に、別記3(3)「建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響」の観点より、下位クラス施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損わないよう設計する。 隣隔による防護を講じて設計する場合には、下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離をとって配置するか、下位クラス施設と上位クラス施設の間には波及的影響を防止するために衝突に対する強度を有する障壁を設置する。(1) 下位クラス施設と上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性がある位置に設置する場合には、上位クラス施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して、下位クラス施設が損傷、転倒及び落下に至らないよう構造強度設計を行う。また、上位クラス施設の損傷と下位クラス施設の損傷が相連する場合は、下位クラス施設の転倒により上位クラス施設は影響を及ぼさないよう、変位を制限する設計とする。(1) 上記の方針で設計しない場合は、下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定し、上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する。(2) 以上の設計方針のうち、構造強度設計を行う、又は下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定し、上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4、波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に、その設計方針を「5、波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 (1)、(2)：第2回に対象となる設備はない。								
			・ラック/ビット/棚：B-2	(代表の設計説明分類から差分なし)	(代表の設計説明分類から差分なし)								
			(第2回申請の機器・配管系に対象なし)	(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に付し、建屋外の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による、耐震重要施設の安全機能への影響 波及的影響を考慮すべき下位クラス施設及びそれに適用する地震動を「III-1-1-3-重要度分類及び重大事故等対応施設的设计の基本方針」の別記4「表及び第14条」に示す。これらの波及的影響を考慮すべき下位クラス施設は、耐震重要施設の有する安全機能を保持するよう設計する。 また、工事現場においても、耐震重要施設的设计段階の間に検討した配置・補強等が設計どおりに施されていることを、敷地全体及びその周辺を俯瞰した調査・検討を行うことで確認する。また、設置資材等、現場の配置状況等の確認を必要とする下位クラス施設についても合わせて確認する。	【III-1-1-4 3.5 損傷、転倒及び落下の観点による建屋外施設的设计】 建屋外に設置する安全機能を有する施設及び重大事故等対応施設を対象に、別記3(4)「建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響」の観点より、下位クラス施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損わないよう設計する。 隣隔による防護を講じて設計する場合には、下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離をとって配置するか、下位クラス施設と上位クラス施設の間には波及的影響を防止するために衝突に対する強度を有する障壁を設置する。 下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性がある位置に設置する場合は、上位クラス施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して、下位クラス施設が損傷、転倒及び落下に至らないよう構造強度設計を行う。 上記の方針で設計しない場合は、下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定し、上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する。 以上の設計方針のうち、構造強度設計を行う、又は下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定し、上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4、波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に、その設計方針を「5、波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。								

波及的影響の設計方針は説明グループ1のグローブボックスの構造設計と同様のため、説明グループ1のグローブボックスの構造設計の6床27条-90を代表として説明する。

① 詳細設計展開表（換気設備の構造設計）
（耐震設計（機器））

本文	基本設計方針 番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 (Ⅲ-1-1 耐震設計の基本方針)	添付書類 詳細設計方針2 (Ⅲ-1-1-1～Ⅲ-1-1-12)	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号	
6条27条 地震	6条27条-90	<p>(a) 設置地盤及び地盤応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響 イ. 不等沈下 耐震重要施設に用いる地震動又は地盤力に対して不等沈下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。</p> <p>ロ. 相対変位 耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地盤力による下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。</p> <p>(b) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地盤力に対して、耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。</p> <p>(c) 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地盤力に対して、建屋内の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。</p> <p>(d) 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地盤力に対して、建屋外の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。</p>	— (第2回申請に対象なし)	—	—	<p>【Ⅲ-1-1-4 5.1 耐震評価部位】 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震評価部位は、それぞれの損傷モードに応じて決定する。 すなわち、評価対象下位クラス施設の不等沈下、相対変位、接続部における相互影響、損傷、転倒及び落下を防止するよう、主要構造部材、支保部及び固定部等を考慮する。 また、地盤の不等沈下又は下位クラス施設の転倒を想定して設計する施設については、上位クラス施設の機能に影響がないよう評価部位を決定する。 各施設の耐震評価部位は、「Ⅲ-2-2-1 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」の「3.1 耐震評価部位」に示す。</p> <p>【Ⅲ-1-1-4 5.2 地盤応答解析】 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計において実施する地盤応答解析については、「Ⅲ-1-1-1 耐震設計の基本方針」の「10. 耐震設計の基本方針」に従い、既設工認で実績があり、かつ最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を基本として行う。 各施設の設計に適用する地盤応答解析は、「Ⅲ-2-2-1 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」の「3.2 地盤応答解析」に示す。</p> <p>【Ⅲ-1-1-4 5.3 設計用地震動又は地盤力】 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設においては、上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地盤力に適用する。 各施設の設計に適用する地震動又は地盤力は、「Ⅲ-2-2-1 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」の「3.3 設計用地震動又は地盤力」に示す。</p> <p>【Ⅲ-1-1-4 5.4 荷重の種類及び荷重の組合せ】 波及的影響の防止を目的とした設計において用いる荷重の種類及び荷重の組合せについては、波及的影響を受けおそれのある上位クラス施設と同じ運転状態において下位クラス施設に発生する荷重を組み合わせる。 なお、上位クラス施設に取組加工施設内にある施設（安全機能を有する施設以外の施設及び資機材等含む）を設置する場合は、その施設の荷重も考慮する。 また、地盤の不等沈下又は転倒を想定し、上位クラス施設の機能に影響がないよう設計する場合は、転倒等に伴い発生する荷重を組み合わせる。 荷重の設定においては、実運用・実事象上定まる範囲を考慮して設定する。 各施設の設計に適用する荷重の種類及び組合せは、「Ⅲ-2-2-1 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」の「3.4 荷重の種類及び荷重の組合せ」に示す。</p> <p>【Ⅲ-1-1-4 5.5.2 機器・配管系】 機器・配管系について、施設の構造を保つことで、下位クラス施設の接続部における相互影響並びに損傷、転倒及び落下を防止する場合は、評価部位に塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって断続性限界に十分な余裕を有していることに相当する許容限界を設定する。 機器・配管系の動的機能維持を確保することで、下位クラス施設の接続部における相互影響を防止する場合は、機能確認許容速度を許容限界として設定する。 配管については、配管耐震評価上影響のある下位クラス配管を上位クラス配管に含めて構造強度設計を行う。 また、地盤の不等沈下又は転倒を想定する場合は、下位クラス施設の転倒等に伴い発生する荷重により、上位クラス施設の評価範囲に塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって断続性限界に十分な余裕を有していること。また、転倒した下位クラス施設と上位クラス施設との距離を許容限界として設定する。</p>	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
								波及的影響の設計方針は説明グループ1のグローバルボックスの構造設計と同様のため、説明グループ1のグローバルボックスの構造設計の6条27条-90を代表として説明する。				

① 詳細設計展開表 (換気設備の構造設計)
(耐震設計 (配管系))

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 (III-1-1 耐震設計の基本方針)	添付書類 詳細設計方針2 (III-1-1-1~III-1-1-12)	仕様書記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
6条27条 地震	6条27条-14	(c) Sクラスの施設は、基準地震動Ssによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。	(代表) ・換気設備 ダクト、配管：S ダンパ：S	【III-1-1 2.1(1)安全機能を有する施設】 c. Sクラスの施設は、基準地震動Ssによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 建物・構築物については、基準地震動Ssによる地震力に対して、建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し、部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して、適切な安全余裕を有する設計とする。 機器・配管系については、基準地震動Ssによる地震力に対して、塑性域に達するひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって靱延性限界に十分な余裕を有し、その施設の機能を保持できるように設計する。 動的機器等については、基準地震動Ssによる地震力に対して、当該機器に要求される機能を維持する設計とする。このうち、動的機能が要求される機器については、当該機器の構造、動作原理等を考慮した評価を行い、既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認試験加速度等を超えないことを確認する。 また、Sクラスの施設は、事業(変更)許可を受けた弾性設計用地震動(以下「弾性設計用地震動Sd」という。)による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計とする。 建物・構築物については、弾性設計用地震動Sdによる地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力により発生する応力に対して、建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 機器・配管系については、弾性設計用地震動Sdによる地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力による応答が全体的におおむね弾性状態に留まる設計とする。 d. Sクラスの施設について、静的地震力は、水平方向地震力と鉛直方向地震力が同時に不同方向の組合せで作用するものとする。 また、基準地震動Ss及び弾性設計用地震動Sdによる地震力は、水平方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。 ※下線部以外は建物・構築物に係る設計方針のため、建物・構築物にて展開する。	—	—	構造設計 (耐震クラス) (No. 14)	Sクラス施設の設計方針は説明グループ1のグローブボックスの構造設計と同様のため、説明グループ1の「グローブボックス (オープンポートボックス、フードを含む。)」の構造設計の6条27条-14を代表として説明する。	—	—	—
	6条27条-17	また、Sクラスの施設は、事業(変更)許可を受けた弾性設計用地震動(以下「弾性設計用地震動Sd」という。)による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。						6条27条-14の換気設備の構造設計と併せて示す。	—	—	
	6条27条-21	(e) Bクラス及びCクラスの施設は、静的地震力に耐しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。また、Bクラスの施設のうち、共振のおそれのある施設については、その影響についての検討を行う。検討に用いる地震動は、弾性設計用地震動Sdに2分の1を乗じたものとする。当該地震動による地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。						Bクラス及びCクラス施設の設計方針は説明グループ1のグローブボックスの構造設計と同様のため、説明グループ1のグローブボックスの構造設計の6条27条-21を代表として説明する。	—	—	III-1-1-11-1 配管の耐震支持方針 III-1-1-11-2 ダクトの耐震支持方針
							評価 (No. 14)	Sクラスに要求される設計用地震動に対して、安全機能が維持されることを評価する。	—	—	

① 詳細設計展開表 (換気設備の構造設計)
(耐震設計 (配管系))

条文	基本設計方針 番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 (III-1-1 耐震設計の基本方針)	添付書類 詳細設計方針2 (III-1-1-1~III-1-1-2)	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号		
(つづき)	(つづき)	(つづき)	(つづき)	(つづき)	(つづき)	(つづき)	(つづき)	(つづき)	(つづき)	(つづき)	(つづき)		
					<p>【III-1-1-11-1 2.4 支持架構及び付属部品の設計 2.4.2 設計方針】</p> <p>配管の支持架構は、非常に物が多いことから、第2.4.1-1 図に示す基本形状ごとに、以下の要領で鋼材選定の標準化を図って設計に適用する。</p> <p>(1) 配管の支持点荷重から求まる支持構造物に生じる応力と使用材料により定まる許容応力の比較による応力評価又は最大使用荷重と支持点荷重の比較による荷重評価により設計する。</p> <p>(2) 支持点荷重を条件とした強度及び耐震評価を行い、発生応力が許容応力を超えないように使用する鋼材(山形鋼、溝形鋼、H 形鋼、角形鋼等)を決定する。</p> <p>【III-1-1-11-1 2.4 支持架構及び付属部品の設計 2.4.4 種類及び選定】</p> <p>支持架構の選定要領を、第2.4.4-1 図に示す。</p> <p>(1) 支持条件の設定</p> <p>配管の支持点と床、壁面等からの距離及び周囲の設備配置状況から、第2.4.1-1 図に示す支持架構の基本形状の中から適用タイプを選定する。</p> <p>支持点荷重は、地震時や各運転状態に生じる荷重又は直管部標準支持間隔における地震時の荷重を用いる。また、支持点荷重を低減する必要がある場合は、突支持間隔による荷重を適用する。</p> <p>(2) 支持点荷重に基づいた応力評価による鋼材選定</p> <p>地震時の支持点荷重により鋼材を選定する。</p> <p>(3) 鋼材と非設間隔との配置調整</p> <p>決定した鋼材が、他の配管及び周囲の設備との干渉がないか確認する。干渉がある場合は、支持架構の形状寸法又は基本形状の見直しを行って、再度鋼材選定を行う。</p> <p>配管の支持架構の例を、第2.4.4-2 図に示す。</p> <p>【III-1-1-11-1 2.4 支持架構及び付属部品の設計 2.4.5 支持架構及び付属部品の選定】</p> <p>支持架構については、支持点荷重を条件とした強度及び耐震評価を行い、発生応力が許容応力を超えないように使用する鋼材(山形鋼、溝形鋼、H 形鋼、角形鋼等)を決定する。</p> <p>付属部品については、支持点荷重が最大使用荷重を超えないように使用する付属部品を選定する。</p> <p>設計荷重としての最大使用荷重を設定するに当たっては、様々な荷重条件の組合せに適用できるように、設計士の配慮として各荷重成分を併用して定められている。</p> <p>標準的に使用する鋼材及び付属部品の仕様を第2.4.5-1 表~第2.4.5-9 表に示す。</p> <p>なお、付属部品については、最大使用荷重を超える場合であっても個別の評価により健全性の確認を行うことが可能である。</p> <p>【III-1-1-11-1 2.4 支持架構及び付属部品の設計 2.4.6 支持架構及び付属部品の使用材料】</p> <p>JISME S NC1 の適用を受ける箇所に使用する材料は、JISME S NC1 付録材料図表Part1 に従うものとする。ただし、ラダの材料は当該配管に適用する材料とする。</p>								
			・雨次設備 (配管) : S	— (代表の設計説明分類から差分なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)	—	構造設計 (支持構造物)	— (代表設備と構造は違うものの、代表の設計説明分類と支持構造物の設計方針は同様であるため、差分なし)	—	— (代表の設計説明分類から差分なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)		

① 詳細設計展開表 (換気設備の構造設計)
(耐震設計 (配管系))

条文	基本設計方針 番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 (III-1-1-9 耐震設計の基本方針)	添付書類 詳細設計方針2 (III-1-1-10 耐震設計の基本方針)	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号			
6条27条 地震	6条27条-59	<p>機器については、形状、構造特性等を考慮して、代表的な振動モードを適切に表現できるような質量モデル、有限要素モデル等に置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモード解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。</p> <p>また、時刻歴応答解析法及びスペクトルモード解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮する。スペクトルモード解析法には地盤物性等のばらつきを考慮した応答曲線を用いる。</p> <p>配管系については、適切なモデルを作成し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモード解析法により応答を求める。</p> <p>スペクトルモード解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては、衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ架橋の挙動を模擬する観点で、建物・構築物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等、解析対象とする現象、対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。</p> <p>また、設備の3次元的な広がりを含め、適切に応答を評価できるモデルを用い、水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。</p> <p>なお、剛性の高い機器・配管系は、その設置床面の最大応答加速度の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。</p>	(代表) ・換気設備 配管：S	【III-1-1-9 機器・配管系の支持方針】 機器・配管系本体については「5. 機能維持の基本方針」に基づいて耐震設計を行う。それらの支持構造物の設計方針については、 機器は形状、配置等に応じて個別に支持構造物の設計を行うこと、配管系、電気計測制御装置等は設備の種類、配置に応じて各々標準化された支持構造物の中から選定することから、それぞれ 【III-1-1-10 機器の耐震支持方針】、【III-1-1-11-1 配管の耐震支持方針】、【III-1-1-11-2 ダクトの耐震支持方針】及び【III-1-1-12 電気計測制御装置等の耐震支持方針】に示す。	【III-1-1-11-1 2.5 理込金物の設計 2.5.1 概要】 理込金物は、支持装置又は支持架橋を建屋に取り付けるためのもので、コンクリート打設前に埋め込まれるものとコンクリート打設後に設置されるものがある。 理込金物の概略図及び理込金物の代表形状を第2.5.1-1図及び第2.5.1-2図に示す。 【III-1-1-11-1 2.5 理込金物の設計 2.5.2 理込金物の設計】 (1) 設計方針 理込金物は、支持構造物から加わる荷重を基礎に伝え、支持構造物と一体となって支持機能を果たすように設計する。理込金物の選定は、支持荷重及び配置を考慮して行う。 (2) 荷重条件 理込金物の設計は、配管から伝わる荷重に対し、その荷重成分の組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せについては、「III-1-1-8 機能維持の基本方針」に従う。 (3) 構造及び固定 理込金物は、コンクリート打設前に設置し、そのまま埋め込まれるものと、コンクリート打設後に後打アンカにより取り付けられるものとに分類される。施工時期に応じて適用する。いずれの場合も支持装置又は支持架橋を溶接により剛に建屋側に取り付ける。コンクリート打設後に理込金物は、鋼板(以下「ベースプレート」という。)にスタッドボルトを溶接した埋込板及び基礎ボルトで、用途及び荷重により数種類の形式に分類される。コンクリート打設後に支持装置及び支持架橋の取付けが必要な場合は、メカニカルアンカまたはメカニカルアンカを使用する。ただし、メカニカルアンカは、要求される支持機能が維持できる温度条件下で使用する。また、メカニカルアンカは振動が大きい箇所には使用しない。後打アンカの設計は、JEG4601・補-1984又は「各種合成構造設計指針・解説版」(社)日本建築学会、2010(改定)に基づき設計を行い、アンカメーカが定める施工要領に従い設置する。									
			・消火設備 (配管) : S	— (代表の設計説明分類から差分なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)									
			(代表) ・換気設備 配管：S	【III-1-1 9. 機器・配管系の支持方針】 機器・配管系本体については「5. 機能維持の基本方針」に基づいて耐震設計を行う。それらの支持構造物の設計方針については、 機器は形状、配置等に応じて個別に支持構造物の設計を行うこと、配管系、電気計測制御装置等は設備の種類、配置に応じて各々標準化された支持構造物の中から選定することから、それぞれ 【III-1-1-10 機器の耐震支持方針】、【III-1-1-11-1 配管の耐震支持方針】、【III-1-1-11-2 ダクトの耐震支持方針】及び【III-1-1-12 電気計測制御装置等の耐震支持方針】に示す。	【III-1-1-11-1 2.5.3 基礎の設計】 (1) 設計方針 配管の基礎は、支持構造物から加わる自重及び地震荷重に対し、有効な支持機能を有するよう設計する。基礎の選定は、配管の支持方法、支持荷重及び配置を考慮して行う。 (2) 荷重条件 基礎の設計は、配管から伝わる荷重に対し、その荷重成分の組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せについては、「III-1-1-8 機能維持の基本方針」に従う。									
			・消火設備 (配管) : S	— (代表の設計説明分類から差分なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)									
			(代表) ・換気設備 配管：S	【III-1-1 9. 機器・配管系の支持方針】 機器・配管系本体については「5. 機能維持の基本方針」に基づいて耐震設計を行う。それらの支持構造物の設計方針については、 機器は形状、配置等に応じて個別に支持構造物の設計を行うこと、配管系、電気計測制御装置等は設備の種類、配置に応じて各々標準化された支持構造物の中から選定することから、それぞれ 【III-1-1-10 機器の耐震支持方針】、【III-1-1-11-1 配管の耐震支持方針】、【III-1-1-11-2 ダクトの耐震支持方針】及び【III-1-1-12 電気計測制御装置等の耐震支持方針】に示す。	【III-1-1-11-2 4. その他の考慮事項】 (1) 地震動による変位 機器と配管との相対変位に対しては、配管側のフレキシビリティでできる限り変位を吸収することとし、機器側管首部又は支持構造物に過大な反力を生じさせないよう配管側のサイド設計において考慮する。 (2) 建物・構築物の共振の防止 支持に当たっては据付場所に応じ、建物・構築物の共振領域からできるだけ外れた固有振動数を持つよう考慮する。また、共振領域近くで設計する場合は地震応答に対して十分な強度余裕を持つようにする。 (3) 隣接する設備 配管が他の配管又は諸設備と接近して設置される場合は、地震、自重、熱膨張及び機械的荷重による変位があっても干渉しないようにする。保溫材を施工する配管については、保溫材の厚みを含めても干渉しないようにする。 (4) 材料の選定 材料選定に当たっては、使用条件下における強度に配慮し、十分な使用実績があり、材料特性が信頼できる安全余裕率が高いものを使用する。 また、「III-1-1-9 構造計画、材料選択上の留意点」の「3. 材料の選定」に基づき、ダクトリティを伴うよう配慮する。	—	構造設計 (支持構造物)	配管に対する考慮事項における設計方針は再処理施設第1回申請で説明済みであり、MOX燃料加工施設も同様の設計方針とする。	—	—	—			
			・消火設備 (配管) : S	— (代表の設計説明分類から差分なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)									
			(代表) ・換気設備 ダクト：S	【III-1-1 9. 機器・配管系の支持方針】 機器・配管系本体については「5. 機能維持の基本方針」に基づいて耐震設計を行う。それらの支持構造物の設計方針については、 機器は形状、配置等に応じて個別に支持構造物の設計を行うこと、配管系、電気計測制御装置等は設備の種類、配置に応じて各々標準化された支持構造物の中から選定することから、それぞれ 【III-1-1-10 機器の耐震支持方針】、【III-1-1-11-1 配管の耐震支持方針】、【III-1-1-11-2 ダクトの耐震支持方針】及び【III-1-1-12 電気計測制御装置等の耐震支持方針】に示す。	【III-1-1-11-2 5.1 支持構造物の構造及び種類】 (1) 支持構造物は、形剛を組み合わせた溶接構造を原則とし、その用途に応じて以下に大別する。 ダクト軸直角の2方向を拘束するもの ダクト軸方向及び軸直角の3方向を拘束するもの 【III-1-1-11-2 5.2 支持架橋の設計】 ダクトの支持架橋は、地震時にダクトに発生する荷重を支持する必要がある。支持架橋の設計に当たっては、あらかじめ許容し得る設計荷重に対する健全性を強制的に確保し、支持点に発生する支持点荷重が設計荷重以下になる支持架橋を選定する。これにより支持架橋の耐震性が確保できる。 支持架橋及び理込金物から構成される支持構造物の設計原則、設計方法及び、選定方法については、「III-1-1-11-1 配管の耐震支持方針」に示す。 なお、ダクトの支持架橋は、非常に物量が多いことから、第5.2-1図に示す基本形状ごとに、鋼材選定の標準化を図って設計に適用する。 【III-1-1-11-2 5.3 支持架橋の選定】 支持架橋に用いる標準的な鋼材表を、第5.3-1表に示す。また、基本構造を、第5.3-1図に示す。本表に記載する鋼材の中から種々の条件に応じて種々の鋼材は組合せて使用するが、同等以上の強度を持つほかの鋼材も使用可能とする。 設計荷重としての最大使用荷重を設定するにあたっては、種々の荷重条件の組合せに適用できるように、設計上の配慮として荷重成分を同値として定めている。	—	構造設計 (支持構造物)	ダクトの設計方針は、配管と考え方は同様であるため、差分なし)	—	—	(代表の設計説明分類から差分なし)	(代表の設計説明分類から差分なし)		

① 詳細設計展開表 (換気設備の構造設計)
(耐震設計 (配管系))

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 (III-1-1-1 耐震設計の基本方針)	添付書類 詳細設計方針2 (III-1-1-1~III-1-1-12)	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
6条27条 地震	6条27条-61-1	(4) 荷重の組合せと許容限界 耐震設計における荷重の組合せと許容限界は、以下によるものとする。 耐震設計においては、安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、遮断機能、気密性、換気機能、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。 上記の機能のうち、遮断機能、気密性、支持機能、操作場所及びアクセスルートの保持機能等については、安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力による荷重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考慮した上で、構造強度を確保する設計とする。また、変位及び変形に対し、設計上の配慮を行う。(配管・ダクトの考慮事項①②) 閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、換気機能等については、構造強度を確保するとともに、当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。	(代表) ・換気設備 配管：S ダンプ：S	【III-1-1 5.1 構造強度】 ※①燃料加工施設は、安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力による荷重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考慮した上で、構造強度を確保する設計とする。また、変位及び変形に対し、設計上の配慮を行う。(配管・ダクトの考慮事項①②)	【III-1-1-1-1 1.3.1.2 配管の設計】において考慮すべき事項】 (1) 配管の接続部 大口径配管からの分岐管については、原則大口径配管の近傍を支持する。ただし、大口径配管の熱膨張及び地震による変位が大きい場合には、分岐部及び分岐管に過大な応力を発生させないようフレキシビリティを持たせた支持をする。(配管設計の考慮事項①) (2) 配管と機器の接続部 「構造設計」に「加わる配管からの圧力設計許容圧力以内となるように配管経路及び支持方法を決定する。(配管・ダクトの考慮事項①②)」 (3) 異なる建屋、構築物間を結ぶ配管 異なる建屋、構築物間を結ぶ配管については、建屋、構築物間の相対変位を吸収できるように、配管にフレキシビリティを持たせた構造又はフレキシブルジョイントを設置する等の配慮を行い、過大な応力を発生させない設計とする。 (4) 弁 配管の途中に弁等の集中荷重がかかる部分については、この集中荷重にできる限り近い部分を支持し、特に駆動装置付きの弁は偏心荷重を考慮して、必要に応じて弁本体を支持することにより過大な応力が生じないようにする。弁は、発生応力が配管より小さくなるよう配管よりも厚肉構造とする。(1) (5) 屋外配管 主要な配管は岩盤で支持したダクト構造内に配置し、建屋内配管と同様の耐震設計とする。(1) (6) 振動 配管の支持方法及び支持点は、回転機器等の振動あるいは内部流体の乱れによる配管振動を生じないように考慮して決定する。 (7) 耐震重要度が異なる配管との接続部 耐震重要度Sクラス又はBクラスの配管について、それぞれ下位のクラスに属する配管と弁等を境界として接続され、境界となる弁等が耐震支持されていない場合には、その影響を軽減し、原則として境界は機器一極目の耐震上有利な軸方向向角点まで耐震重要度Sクラス又はBクラスの配管と同様に扱い設計を行う。 (8) 高圧配管 最高使用温度が151℃以上であり、口径が100以上の配管は、熱膨張による応力を低減するために一般に柔に設計する必要がある。また、耐震上の要求からは、剛に設計する必要がある。したがって、配管設計は双方の均衡をとった設計とする必要があり、支持位置及び支持条件を定めるに当たっては、原則として次のような事項を考慮し、地震及び熱膨張による応力の制限を満足する設計を行う。 a. 自重を支持するために、あるいは耐震上剛性を高めるために、配管を拘束する場合には、配管の熱膨張による変位が少ない箇所にアンカサポート又はスラストイン等を取付けるものとする。 b. 配管の熱膨張による変位がある特定の方向に大きい場合であって、その他の方向に上記と同一理由によって拘束する必要がある場合は、熱膨張による変位方向を拘束せず、目的とする方向を拘束するガイド等を設けるものとする。 c. 熱膨張による鉛直方向変位が大きい箇所、配管の自重を支持する必要がある場合は、スプリングングを用いる。 d. 熱膨張による変位が大きい方向を、耐震上の要求から拘束する場合は、スナバを用いる。(1) (1)：第2回申請範囲には対象がないため、後次回で説明する。	—	構造設計 (機能維持 (構造強度))	配管の分岐部に対する設計の配慮事項は再処理施設の第1回申請で説明済 ○配管・ダクトと機器の接続部 ・配管と機器との接続部については、原則接続部の近傍を支持する設計とする。機器との接続部の熱膨張又は地震時の変位が大きい場合には、過大な応力を発生させないよう配管をフレキシビリティを持たせた支持とするため、接続部から第1支持点までの長さがこれらの変位により発生する応力に対して、許容応力以下になるよう支持する設計とする。(配管・ダクトの考慮事項①) ・グロブボックスと配管の接続部については、グロブボックスは機器であり、一次応力に対しては、標準支持間隔法の評価モデルである2スパン3点支持 (ピン支持) よりも拘束力が高いことから、グロブボックスに接続する配管の設計については標準支持間隔法を適用する。なお、グロブボックスが剛でないことから配管との間に相対変位が生じるため、接続する配管との相対変位に対する影響を考慮した設計とする。また、グロブボックス内配管についても標準支持間隔法を適用するが、以下の設計により配管はグロブボックス本体と一体となつて振動することから相対変位が生じない構造として設計する。 ①グロブボックス内に設置される配管は、配管が剛となるように支持間隔を設定し、グロブボックスと配管が共振しない設計とする。なお、グロブボックス内配管の支持間隔の算出にあたっては、配管を取り付けるグロブボックス部材の最大応答加速度を用いる。(配管・ダクトの考慮事項②) 異なる建屋、構築物間を結ぶ配管に対する設計の配慮事項は再処理施設の第1回申請で説明済	—	—	【資料3②詳細説明①】 6条27条(17) 配管設計の考慮事項① 6条27条(18) 配管設計の考慮事項② 6条27条(19) 配管設計の考慮事項③ 6条27条(18) 配管設計の考慮事項④ 6条27条(21) 配管設計の考慮事項⑤
			・消火設備 (配管、弁) : S ・火災防護設備 (ダンプ) : S	(代表) ・換気設備 ダクト : S	(代表) 【III-1-1 5.1 構造強度】 ※①燃料加工施設は、安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力による荷重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考慮した上で、構造強度を確保する設計とする。また、変位及び変形に対し、設計上の配慮を行う。(1) (1)：変位及び変形に展開する。	(代表) 【III-1-1-1-2 4. ダクト設計の基本方針 4.1 重要度による設計方針】 ダクトは、耐震設計上の重要度に応じてクラス分類し、第4.1-1表に示す設計方針とする。	—	構造設計 (機能維持 (構造強度))	—	(代表) ・換気設備と要求される機能は違うものの、代表の設計説明分類と機能維持の考え方は同様であるため、差分なし)	(代表) ・換気設備と要求される機能は違うものの、代表の設計説明分類と機能維持の考え方は同様であるため、差分なし)
					第4.1-1表 重要度と設計方針						

耐震重要度	設計方針
Sクラス*	地震時の加速度に対し機能が保たれるようサポートのスパン長を最大許容ピッチ以下に確保する。
Bクラス**	
Cクラス**	

注記 *1: 常設耐震重要重大事故等対処設備についても適用する。
*2: 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備についても適用する。

① 詳細設計展開表 (換気設備の構造設計)
(耐震設計 (配管系))

条文	基本設計方針 番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 (III-1-1 耐震設計の基本方針)	添付書類 詳細設計方針2 (III-1-11~III-1-12)	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
			(代表) ・換気設備 ダクト：S ダンパ：S	【III-1-1】 5.1 構造強度 ※X工種加工施設は、安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力による荷重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考慮した上で、構造強度を確保する設計とする。また、変位及び変形に対し、設計上の配慮を行う。ダクト設計の考慮事項①、②	【III-1-11-2】 4.8 ダクトの設計において考慮すべき事項 (1) ダンパ ダンパが設置される場合は、「4.6.3 集中質量部」に基づき前後の支持点を決定する。ダンパは十分剛であるフレームやフランジで固定されており、フレーム系全体が剛である。また、ダンパの前面はダクトよりも幅広く、大きな駆動部を有する場合は駆動部に支持点を設け、応答増幅を防ぐことで耐震上十分な構造強度を有する設計とする。 地震時に動的機能維持が要求されるダンパに対しては、駆動部の応答加速度と機能維持確認加速度の比較による評価を行い、駆動部の機能維持確認加速度を超える場合は、駆動部を支持する。(1) (2) 伸縮継手の使用 a. ダクトが建物・構造物相互間を通過する場合は、相対変位を吸収できるよう、必要に応じて伸縮継手を設ける。 b. ダクトを他の機器類に接続する場合は、相互作用を吸収できるよう、必要に応じて伸縮継手を設ける。 (1)：6条27条-61-1動的機能維持(ダクト)①にて説明する。	—	構造設計 (機能維持 (構造強度))	ダクトの設計方針は、配管と考え方は同様であるため、差分なし	—	—	—
			・消火設備 (配管、弁) : S	— (代表の設計説明分類から差分なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)	—	構造設計 (機能維持 (構造強度))	— (代表設備と要求される機能は違うものの、代表の設計説明分類と機能維持の考え方は同様であるため、差分なし)	—	— (代表の設計説明分類から差分なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)

① 詳細設計展開表 (換気設備の構造設計)
(耐震設計 (配管系))

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設備説明分類	添付書類 詳細設計方針1 (III-1-1 耐震設計の基本方針)	添付書類 詳細設計方針2 (III-1-1-1~III-1-1-12)	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号																																																																																														
6条27条 地震	6条27条-61-1	(4) 荷重の組合せと許容限界 耐震設計における荷重の組合せと許容限界は、以下によるものとする。 耐震設計においては、安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、遮断機能、気密性、換気機能、支持機能、機作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。 上記の機能のうち、遮断機能、気密性、支持機能、機作場所及びアクセスルートの保持機能等については、安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対応施設の設備分類に応じた地震力に対して、当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで、機能が維持できる設計とする。 閉じ込め機能、プロセス量等の維持機能、臨界防止機能、支援機能、火災防護機能、換気機能等については、構造強度を確保するとともに、当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。	(代表以外の設備のみが対象)	<p>【III-1-1 5.2 機能維持】</p> <p>(2) 機器・配管系 a. 安全機能を有する施設 (a) 動的機能維持 動的機能が要求される設備は、地震時及び地震後において、その設備に要求される安全機能を維持するため、安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して、要求される動的機能が維持できることを実証試験又は解析により確認することで、動的機能を維持する設計とする。実証試験等により確認されている機能維持加速度を超える場合には、詳細設計により機能維持を満足する設計とする。 動的機能が要求される弁等の機器の地震応答解析結果の応答加速度が当該機器を支持する配管の地震応答により増加すると考えられるときは、当該配管の地震応答の影響を考慮し、一定の余裕を見込むこととする。</p>	<p>【III-1-1-8 4. 機能維持】</p> <p>(2) 機器・配管系 【III-1-1-1 耐震設計の基本方針】のうち「5.2(2) 機器・配管系」の考え方にに基づき、機器・配管系における機能維持の方針を以下に示す。 (a) 動的機能維持 動的機能が要求される設備は、「III-1-1-1 耐震設計の基本方針」のうち「5.2(2)a. (a) 動的機能維持」の考え方にに基づき、地震時及び地震後において、その設備に要求される安全機能を維持するため、安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して、その機能別に振り回し機器及び弁について、以下の方法により機能維持を満足する設計とする。 イ. 回転機器及び弁 地震時及び地震後に動作機能の維持が要求される回転機器及び弁については、安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動による応答加速度が、加振試験等の既往の研究によって機能維持を確認した加速度(以下「動的機能確認加速度」という。)以下であること又は応答加速度による解析等により機能維持を満足する設計とする。動的機能確認加速度を超える場合には、詳細設計により機能維持を満足する設計とする。標準的な機器の動的機能確認加速度(JEAG460)を第4-1表に示す。 第4-1表の適用形式を有する場合は、地震時の応答加速度が地震動の規模した加振試験又は設備が十分に耐えられることを踏まえ、地震動による応答を模擬した静的荷重試験によって得られる、機能維持を確認した加速度以下であること又は既往知見に基づいた解析により機能維持を満足する設計とする。 具体的な動的機能維持評価について、以下に示す。 (イ) 回転機器(ポンプ、プロワ類) 地震時及び地震後に動的機能維持を要求されるポンプについては、次のいずれかにより、必要な機能を有することを確認する。 1. 計算による機能維持の評価 静的又は動的解析により地震荷重を求め、軸受に負荷する荷重が、軸受の許容荷重以内であることを確認する。また、その他の必要な機能についても計算により確認する。 2. 実験による機能維持の評価 地震を模擬した加振試験又は地震時に作用する相当荷重を模擬した静的実験により、機能維持の確認をする。 (ロ) 弁 地震時及び地震後に動的機能維持を要求される弁については、次のいずれかにより、必要な機能を有することを確認する。 1. 計算による機能維持の評価 次のいずれかにより、弁の設計荷重を決める。 (1) 配管系の解析により、弁の最大加速度を求める。 (1a) あらかじめ定めておいて許容加速度を求める。 これらのいずれかによって、与えられた設計荷重により、ヨーク、弁本体、ステム等のうち、もつとも機能に影響の強い部分(一般にはボンネット付根部)の応力等が降伏点又は機能維持に必要な限界値を超えないことを確認する。 2. 実験による機能維持の評価 地震を模擬した加振試験又は地震時に作用する相当荷重を模擬した静的実験により、機能維持の確認をする。(1)</p>																																																																																																				
					<p>第4-1表 動的機能確認加速度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種別</th> <th rowspan="2">機能</th> <th rowspan="2">地震発生確率設計</th> <th colspan="2">機能維持許容加速度</th> </tr> <tr> <th>平均</th> <th>最大</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">回転ポンプ</td> <td>液体処理装置のポンプ</td> <td>機組</td> <td>0.3</td> <td>0.6</td> </tr> <tr> <td>液体移送装置のポンプ</td> <td>機組</td> <td>0.4</td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>機組以外の回転機器類</td> <td></td> <td>0.7</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">電動機</td> <td>機組以外の回転機器類</td> <td>機組</td> <td>0.4</td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>機組以外の回転機器類</td> <td></td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>機組以外の回転機器類</td> <td></td> <td>0.7</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ファン</td> <td>液体処理装置ファン</td> <td>メカニカルシール付ファン</td> <td>0.3</td> <td>0.6</td> </tr> <tr> <td>液体処理装置ファン</td> <td>機組</td> <td>0.4</td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>機組以外のファン</td> <td>機組</td> <td>0.4</td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">回転ポンプ以外の機器</td> <td>ポンプ</td> <td>ポンプ</td> <td>0.3</td> <td>0.6</td> </tr> <tr> <td>ポンプ</td> <td>ポンプ</td> <td>0.4</td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>ポンプ</td> <td>ポンプ</td> <td>0.7</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">弁</td> <td>機組</td> <td>機組</td> <td>0.4</td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>機組以外の弁</td> <td>機組</td> <td>0.7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>機組以外の弁</td> <td>機組</td> <td>0.7</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ダンパ</td> <td>機組</td> <td>機組</td> <td>0.4</td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>機組以外のダンパ</td> <td>機組</td> <td>0.4</td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>機組以外のダンパ</td> <td>機組</td> <td>0.7</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">空気圧システム</td> <td>機組</td> <td>機組</td> <td>0.4</td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>機組</td> <td>機組</td> <td>0.7</td> <td>0.8</td> </tr> </tbody> </table> <p>(参考文庫)</p>	種別	機能	地震発生確率設計	機能維持許容加速度		平均	最大	回転ポンプ	液体処理装置のポンプ	機組	0.3	0.6	液体移送装置のポンプ	機組	0.4	0.8	機組以外の回転機器類		0.7		電動機	機組以外の回転機器類	機組	0.4	0.8	機組以外の回転機器類		0.5		機組以外の回転機器類		0.7		ファン	液体処理装置ファン	メカニカルシール付ファン	0.3	0.6	液体処理装置ファン	機組	0.4	0.8	機組以外のファン	機組	0.4	0.8	回転ポンプ以外の機器	ポンプ	ポンプ	0.3	0.6	ポンプ	ポンプ	0.4	0.8	ポンプ	ポンプ	0.7		弁	機組	機組	0.4	0.8	機組以外の弁	機組	0.7		機組以外の弁	機組	0.7		ダンパ	機組	機組	0.4	0.8	機組以外のダンパ	機組	0.4	0.8	機組以外のダンパ	機組	0.7		空気圧システム	機組	機組	0.4	0.8	機組	機組	0.7	0.8						
種別	機能	地震発生確率設計	機能維持許容加速度																																																																																																						
			平均	最大																																																																																																					
回転ポンプ	液体処理装置のポンプ	機組	0.3	0.6																																																																																																					
	液体移送装置のポンプ	機組	0.4	0.8																																																																																																					
	機組以外の回転機器類		0.7																																																																																																						
電動機	機組以外の回転機器類	機組	0.4	0.8																																																																																																					
	機組以外の回転機器類		0.5																																																																																																						
	機組以外の回転機器類		0.7																																																																																																						
ファン	液体処理装置ファン	メカニカルシール付ファン	0.3	0.6																																																																																																					
	液体処理装置ファン	機組	0.4	0.8																																																																																																					
	機組以外のファン	機組	0.4	0.8																																																																																																					
回転ポンプ以外の機器	ポンプ	ポンプ	0.3	0.6																																																																																																					
	ポンプ	ポンプ	0.4	0.8																																																																																																					
	ポンプ	ポンプ	0.7																																																																																																						
弁	機組	機組	0.4	0.8																																																																																																					
	機組以外の弁	機組	0.7																																																																																																						
	機組以外の弁	機組	0.7																																																																																																						
ダンパ	機組	機組	0.4	0.8																																																																																																					
	機組以外のダンパ	機組	0.4	0.8																																																																																																					
	機組以外のダンパ	機組	0.7																																																																																																						
空気圧システム	機組	機組	0.4	0.8																																																																																																					
	機組	機組	0.7	0.8																																																																																																					
				<p>(b) 電気的機能維持 電気的機能が要求される設備は、地震時及び地震後において、その設備に要求される安全機能を維持するため、安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して、要求される電気的機能が維持できることを実証試験又は解析により確認することで、電気的機能を維持する設計とする。(1)</p> <p>(1) : 換気設備 (機器) の構造設計の6条27条-61-1電気的機能維持①にて展開する。</p>	<p>(b) 電気的機能維持 電気的機能が要求される設備は、「III-1-1-1 耐震設計の基本方針」のうち「5.2(2)a. (b) 電気的機能維持」の考え方にに基づき、地震時及び地震後において、その設備に要求される安全機能を維持するため、安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動による応答加速度が各々の器、器具等に対する加振試験等により機能維持を確認した加速度(以下「電気的機能確認加速度」という。)以下であること又は解析による最大発生応力が許容応力以下であることにより、機能維持を満足する設計とする。 上記加振試験では、まず、掃引試験により固有振動数を確認する。その後、加振試験を実施し、当該機器が設置される床における加速度的な動作確認を実施する。又は、実験を模擬した加振試験を実施する。又は、実験を模擬した加振試験を実施する。又は、実験を模擬した加振試験を実施する。 上記加振試験では、まず、掃引試験により固有振動数を確認する。その後、加振試験を実施し、当該機器が設置される床における加速度的な動作確認を実施する。又は、実験を模擬した加振試験を実施する。又は、実験を模擬した加振試験を実施する。 (1) : 差分として火災防護設備 (ダンパ) の構造設計にて説明する。 (2) : 換気設備の機器の構造設計の6条27条-61-1電気的機能維持①にて展開する。</p>																																																																																																				

代表以外の設備のみが対象となる。

① 詳細設計展開表 (換気設備の構造設計)
(耐震設計 (配管系))

案文 (つづき)	基本設計方針 番号 (つづき)	基本設計方針 (つづき)	代表以外の設計説明分類 (■-1-1-1-1 耐震設計 (ダンパ)) : 8	添付書類 詳細設計方針1 (■-1-1-1-1 耐震設計の基本方針)	添付書類 詳細設計方針2 (■-1-1-1-2)	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
				<p>・大気汚染設備 (ダンパ) : 8</p> <p>— (代表の設計説明分類から差分なし)</p>	<p>【■-1-1-1-1 1. 3. 3. 9. 4 弁】 配管弁が設置される場合は、第1.3.3.3.3-1図「集中質量部支持間隔グラフ」に基づき前後の支持点を決定する。 弁は、配管より室内構造であり、発生応力は配管より小さくなる。一方、集中質量部の支持間隔を求める際には、弁も配管と同様としたうえで、非重直を付加することで安全側の評価を行っている。このため、弁の評価は配管の評価で包摂される。 なお、地震時に動的機能維持が要求される弁に対しては、必要に応じて多点系はりモデルを用いた評価を行い、非駆動部の機能維持確認許容加速度を超える場合は、駆動部を支持する。(1)</p> <p>【■-1-1-1-2 4. 8 ダクトの設計において考慮すべき事項】 (1) ダンパ ダンパが設置される場合は、「4.6.3 集中質量部」に基づき前後の支持点を決定する。 ダンパは十分剛性であり、フレームやフランジで固定されており、フレーム系が特長である。また、ダンパの面間はダクトよりも短く、大きな駆動部を有する場合は駆動部に支持点を設け、応答増幅を防ぐことで耐震上十分な構造強度を有する設計とする。 地震時に動的機能維持が要求されるダンパに対しては、駆動部の応答増幅速度と機能維持確認許容加速度の比較による評価を行い、駆動部の機能維持確認許容加速度を超える場合は、駆動部を支持する。 (2) 伸縮継手の使用 a. ダクトが建物・構築物相互間を通過する場合は、相対変位を吸収できるよう、必要に応じて伸縮継手を設ける。 b. ダクトを他の機器類に接続する場合は、相互作用を吸収できるよう、必要に応じて伸縮継手を設ける。(2)</p> <p>(1) : 第2回申請対象設備に対象はない。 (2) : 6条27条-61-1構造強度ダクト設計の考慮事項①、②にて展開する。</p>		構造設計 (機能維持) (動的機能維持)	ダクトは、配管と機能は違うものの、機能維持の考え方は同様であるため、差分なし	—	—	
6条27条 地震	6条27条-22	(f) 耐震重要施設は、耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって、その安全機能を損なわない設計とする。	— (第2回申請に対象なし)	【■-1-1 2.1(1)安全機能を有する施設】 g. 耐震重要施設は、耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって、その安全機能を損なわない設計とする。	【■-1-1-4 3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点】 3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点 「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規程の解釈別記3」(以下「別記3」という。)に記載の以下の4つの観点で実施する。 (1) 設置地盤及び地盤応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響 (2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 (3) 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 (4) 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 また、原子力施設情報公開プログラム(NISAニューズリリース)から、原子力施設の地震被害情報を抽出し、その要因を整理する。地震被害の発生要因が別記3(1)~(4)の観点に分類されない要因については、その要因も設計の観点に追加する。 なお、 常設耐震重要重大事故等対処施設が設置される重大事故等対処施設に対する波及的影響については、上記の観点(1)~(4)の観点に基づいて、「耐震重要施設」を「設計耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設」に、「安全機能」を「重大事故等に対処するために必要な機能」に読み替えて適用する。 以上の(1)~(4)の具体的な設計方法を以下に示す。			波及的影響の設計方針は説明グループ1のグローバルボックスの構造設計と同様のため、説明グループ1のグローバルボックスの構造設計の6条27条-22を代表として説明する。	—	—	
	6条27条-90	(a) 設置地盤及び地盤応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響 イ. 不等沈下 耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地盤力に対して不等沈下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 ロ. 相対変位 耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地盤力による下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (b) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地盤力により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (c) 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地盤力に対して、建屋内の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (d) 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地盤力により、建屋外の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。	— (第2回申請に対象なし)	【■-1-1 3.3 波及的影響に対する考慮】 3.3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類においてSクラスの施設に分類する施設である耐震重要施設及び「3.2 重大事故等対処施設の設備分類」に示した常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は、耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって、その安全機能を損なわない設計とする。 この設計における評価に当たっては、以下の4つの観点をもとに、敷地全体及びその周辺を俯瞰した調査・検討を行い、各観点より選定した事象に対する波及的影響の評価により波及的影響を考慮すべき施設を抽出し、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 波及的影響の評価に当たっては、耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地盤力を用い、地震動又は地盤力の選定は、施設の配座状況、使用時間を踏まえて適切に設定する。 設定した地震動又は地盤力について、動的地盤力を用いる場合は、水圧的及び鉛直方向の地盤力が同時に作用する場合に影響を及ぼす可能性がある施設、設備を選定し評価する。 ここで、下位クラス施設とは、耐震重要施設の周辺にある耐震重要施設以外のM級燃焼加工施設内にある施設(安全機能を有する施設以外の施設及び設備等を含む)をい。また、原子力施設の地震被害情報から新たに検討すべき事項が抽出された場合は、これを追加する。 (1) 設置地盤及び地盤応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響 a. 不等沈下 耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地盤力に伴う下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位による、耐震重要施設の安全機能への影響 (2) 建屋間の相対変位による影響 下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により、上位クラス施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう、以下のとおり設計する。 隣隔による防護を講じて設計する場合には、下位クラス施設の不等沈下を想定して上位クラス施設に想定して、下位クラス施設が上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離をもって配置するか、下位クラス施設と上位クラス施設との間に波及的影響を防止するために、衝突に対する強度を有する障壁を設置する。 下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により、下位クラス施設が上位クラス施設に衝突する位置にある場合には、衝突部分の接触状況の確認、建屋全体評価又は局部評価を実施し、衝突に伴い、上位クラス施設について、それぞれその安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計する。 以上の設計方針のうち、建屋全体評価又は局部評価を実施して設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に、その設計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。	【■-1-1-4 3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計】 建屋外に設置する安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設を対象に、別記3(1)「設置地盤及び地盤応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響」の観点で、上位クラス施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう設計する。 (1) 地盤の不等沈下による影響 下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性がある位置に設置する場合は、不等沈下を及ぼさない十分な支持性能を有する地盤に下位クラス施設を設置する。下位クラス施設を上位クラス施設に要求される支持性能が十分でない地盤に設置する場合は、下位クラス施設が設置される地盤の不等沈下を想定し、上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する。 上記の方針で設計しない場合は、下位クラス施設が設置される地盤の不等沈下を想定し、上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する。 以上の設計方針のうち、不等沈下を想定し、上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に、その設計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。			波及的影響の設計方針は説明グループ1のグローバルボックスの構造設計と同様のため、説明グループ1のグローバルボックスの構造設計の6条27条-90を代表として説明する。	—	—	
			— (第2回申請に対象なし)	(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地盤力に伴う、耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷による、耐震重要施設の安全機能への影響	【■-1-1-4 3.3 接続部の観点による設計】 建屋内外に設置する安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設を対象に、別記3(2)「耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響」の観点で、上位クラス施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう下位クラス施設を設計する。 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部については、原則、Sクラスの隣隔等を設置することにより分離し、事故時に隣隔されるよう設計する。隣隔されない接続部(隣の下位クラス施設については、下位クラス施設が上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地盤力に対して、内部流体の内包機能、機器・配管系の動的機能、構造強度等を確保するよう設計する。又は、これらが維持されなくなる可能性がある場合は、下位クラス施設の損傷を隣隔による影響と見なす。上位クラス施設の内包機能の損傷及び応力に影響を与えても、支持構造物を含めて系統としての機能が設計の想定範囲内に維持されるよう設計する。 以上の設計方針のうち、内部流体の内包機能、機器・配管系の動的機能、構造強度を確保するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に、その設計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。				—	—	

① 詳細設計展開表 (換気設備の構造設計)
(耐震設計 (配管系))

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 (III-1-1 耐震設計の基本方針)	添付書類 詳細設計方針2 (III-1-1-1~III-1-1-12)	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号	
6条27条 地震	6条27条~90	(a) 設置地盤及び地質応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響 イ、 不等沈下 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して不等沈下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 ロ、 相対変位 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力による下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (b) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して、耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (c) 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して、建屋内の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (d) 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して、建屋外の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。	— (第2回申請に対象なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)	【III-1-1-4 3.4 損傷、転倒及び落下の観点による建屋内施設的设计】 「建屋外に設置する安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設を対象に、別記3(3)「建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響」の観点で、上位クラス施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損わないよう設計する。 隣隔による防護を講じて設計する場合には、下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離をとって配置するか、下位クラス施設と上位クラス施設の間に設及的影響を防止するために衝突に対する強度を有する障壁を設置する。 下位クラス施設を上位クラス施設への設及的影響を及ぼす可能性がある位置に設置する場合には、上位クラス施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して、下位クラス施設が損傷、転倒及び落下をしないよう構造設計を行う。また、 上位クラス施設の損傷と下位クラス施設の損傷が継続される場合は、下位クラス施設の変位により上位クラス施設に影響を及ぼさないよう、変位を制限する設計とする。 上記の方針で設計しない場合は、下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定し、上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する。② 以上の設計方針のうち、又は下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定し、上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 設及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に、その設計方針を「5. 設及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。	—	—	—	—	—	—	設及の影響の設計方針は説明グループ1のグローブボックスの構造設計と同様のため、説明グループ1のグローブボックスの構造設計の6条27条~90を代表として説明する。
6条27条 地震	6条27条~90	(a) 設置地盤及び地質応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響 イ、 不等沈下 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して不等沈下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 ロ、 相対変位 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力による下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (b) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して、耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (c) 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して、建屋内の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (d) 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して、建屋外の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。	— (第2回申請に対象なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)	【III-1-1-4 3.5 損傷、転倒及び落下の観点による建屋外施設的设计】 「建屋外に設置する安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設を対象に、別記3(4)「建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響」の観点で、上位クラス施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損わないよう設計する。 隣隔による防護を講じて設計する場合には、下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離をとって配置するか、下位クラス施設と上位クラス施設の間に設及的影響を防止するために衝突に対する強度を有する障壁を設置する。 下位クラス施設を上位クラス施設への設及的影響を及ぼす可能性がある位置に設置する場合には、上位クラス施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して、下位クラス施設が損傷、転倒及び落下をしないよう構造設計を行う。 上記の方針で設計しない場合は、下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定し、上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する。 以上の設計方針のうち、又は下位クラス施設の損傷、転倒及び落下を想定し、上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 設及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に、その設計方針を「5. 設及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。	—	—	—	—	—	—	
6条27条 地震	6条27条~90	(a) 設置地盤及び地質応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響 イ、 不等沈下 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して不等沈下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 ロ、 相対変位 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力による下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (b) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して、耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (c) 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して、建屋内の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (d) 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して、建屋外の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。	— (第2回申請に対象なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)	【III-1-1-4 5.1 耐震評価部位】 設及の影響の設計対象とする下位クラス施設の評価対象部位は、それぞれの損傷モードに応じて選定する。 すなわち、評価対象下位クラス施設の不等沈下、相対変位、接続部における相互影響、損傷、転倒及び落下を防止するよう、主要構造材、支持部及び固定部等を対象とする。 また、地盤の不等沈下又は下位クラス施設の転倒を想定して設計する施設については、上位クラス施設の損傷に影響がないよう評価対象とする。 各施設の耐震評価部位は、「III-2-2-1 設及の影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」の「3.1 耐震評価部位」に示す。	—	—	—	—	—	—	
6条27条 地震	6条27条~90	(a) 設置地盤及び地質応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響 イ、 不等沈下 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して不等沈下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 ロ、 相対変位 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力による下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (b) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して、耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (c) 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して、建屋内の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (d) 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して、建屋外の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。	— (第2回申請に対象なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)	【III-1-1-4 5.2 地質応答解析】 設及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計において実施する地質応答解析については、「III-1-1-1 耐震設計の基本方針」の「10. 耐震設計の基本方針」に従い、建設工事で実績があり、かつ最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を基本として行う。 各施設的设计に適用する地質応答解析は、「III-2-2-1 設及の影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」の「3.2 地質応答解析」に示す。	—	—	—	—	—	—	設及の影響の設計方針は説明グループ1のグローブボックスの構造設計と同様のため、説明グループ1のグローブボックスの構造設計の6条27条~90を代表として説明する。
6条27条 地震	6条27条~90	(a) 設置地盤及び地質応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響 イ、 不等沈下 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して不等沈下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 ロ、 相対変位 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力による下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (b) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して、耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (c) 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して、建屋内の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (d) 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して、建屋外の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。	— (第2回申請に対象なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)	【III-1-1-4 5.3 設計用地震動又は地盤力】 設及的影響の設計対象とする下位クラス施設においては、上位クラス施設的设计に用いる地震動又は地盤力を用いる。 各施設的设计に適用する地震動又は地盤力は、「III-2-2-1 設及の影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」の「3.3 設計用地震動又は地盤力」に示す。	—	—	—	—	—	—	—
6条27条 地震	6条27条~90	(a) 設置地盤及び地質応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響 イ、 不等沈下 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して不等沈下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 ロ、 相対変位 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力による下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (b) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して、耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (c) 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して、建屋内の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (d) 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して、建屋外の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。	— (第2回申請に対象なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)	【III-1-1-4 5.4 荷重の種類及び荷重の組合せ】 設及的影響の防止を目的とした設計において用いる荷重の種類及び荷重の組合せについては、設及的影響を及ぼすおそれのある上位クラス施設と同じ運転状態において下位クラス施設に発生する荷重を組み合わせる。 なお、上位クラス施設にCO2燃料加工施設内にある施設(安全機能を有する施設以外の施設及び燃料貯蔵タンク)を隣接する場合は、その施設の種類も考慮する。 また、地盤の不等沈下又は転倒を想定し、上位クラス施設の機能に影響がないよう設計する場合は、転倒等に伴い発生する荷重を組み合わせる。 荷重の設定においては、実運用・実事故に足る範囲を考慮して設定する。 各施設的设计に適用する荷重の種類及び組合せは、「III-2-2-1 設及の影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」の「3.4 荷重の種類及び荷重の組合せ」に示す。	—	—	—	—	—	—	—
6条27条 地震	6条27条~90	(a) 設置地盤及び地質応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響 イ、 不等沈下 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して不等沈下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 ロ、 相対変位 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力による下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (b) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して、耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (c) 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して、建屋内の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 (d) 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下による耐震重要施設への影響 耐震重要施設的设计に用いる地震動又は地盤力に対して、建屋外の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下により、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。	— (第2回申請に対象なし)	— (代表の設計説明分類から差分なし)	【III-1-1-4 5.5.2 機器・配管系】 機器・配管系について、施設を保持することで、下位クラス施設の接続部における相互影響並びに損傷、転倒及び落下を防止する場合は、評価部位に塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって脆断延性限界に十分な余裕を有していることに相当する許容限界を設ける。 機器・配管系の動的機能維持を確保することで、下位クラス施設の接続部における相互影響を防止する場合は、機能確認応答速度を許容限界として設定する。 配管については、配管耐震評価上影響のある下位クラス配管を上位クラス配管に含めて構造強度設計を行う。 また、地盤の不等沈下又は転倒を想定する場合は、下位クラス施設の転倒等に伴い発生する荷重により、上位クラス施設の評価部位に塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって脆断延性限界に十分な余裕を有していること。また、転倒した下位クラス施設と上位クラス施設との距離を許容限界として設定する。	—	—	—	—	—	—	—

② 詳細説明図

換気設備の構造設計 (説明グループ1)

換気設備の構造設計

目次 (1/4)

項目	説明内容 (主条文)	説明内容 (関連条文)	該当頁	関連する設計説明分類
1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構造		(見出し)		
(1) 送風機及び排風機の構造		(見出し)		
a. 送風機及び排風機の構成部材※1	<p>【23条(1)】(漏えいし難い構造, 窒素循環経路維持)</p> <ul style="list-style-type: none"> 送風機及び排風機と配管・ダクトとの接続部が漏えいし難い構造であることを説明する。また、インリーク及びアウトリークを考慮した構造について説明する。 窒素循環設備のうち、MOX粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路となる窒素循環ファンは、窒素雰囲気気を維持するため、基準地震動Ssにおいて経路が維持できる設計とすることを説明する。 	<p>【20条(1)】(送風機及び排風機の容量)</p> <ul style="list-style-type: none"> 送風機及び排風機の構成部材として、要求される換気風量を満足する送風機及び排風機の回転数を確保するための電動機等を有した構造であることを説明する。 <p>【6条27条(1)】(機能維持)</p> <ul style="list-style-type: none"> 送風機及び排風機に要求される機能維持について説明する。 	P6	—
b. 送風機及び排風機の詳細構造	<p>【23条(2)】(漏えいし難い構造)</p> <ul style="list-style-type: none"> 送風機及び排風機のケーシングの構造及びダクトとの接続部をガスケットを介したフランジ接続とすることで、核燃料物質が漏えいし難い構造であることを説明する。 	<p>【20条(2)】(送風機及び排風機の容量)</p> <ul style="list-style-type: none"> 送風機及び排風機の構成部材として、要求される換気風量を満足する送風機及び排風機の回転数を確保するための電動機等を有した構造であることを説明する。 <p>【6条27条(2)】(機能維持, 電氣的機能維持)</p> <ul style="list-style-type: none"> 送風機及び排風機は、閉じ込め機能として排気能力を維持するために必要な動的機能の維持及び電氣的機能の維持を満足する設計であることを説明する。 	P7	—
c. 送風機及び排風機の支持構造物(剛体設備の支持)	—	<p>【6条27条(3)】(機能維持, 支持構造物)</p> <ul style="list-style-type: none"> 剛体設備の支持 (6条27条(3)) 送風機及び排風機は、閉じ込め機能として必要な構造強度を確保するため、JEAGに基づき設計することを説明する。 	P8	—

※1 換気設備の竜巻防護に係る設計 (構造強度を確保するための設計) については、説明グループ2の外部衝撃 (竜巻) に係る説明と合わせて「a. 送風機及び排風機の構成部材」に記載を拡充する。

換気設備の構造設計 目次 (2/4)

項目	説明内容 (主条文)	説明内容 (関連条文)	該当頁	関連する設計説明分類
1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構造		(見出し)		
(2) 高性能エアフィルタの構造		(見出し)		
a. 換気設備の高性能エアフィルタの構成	【23条(3)】(漏えいし難い構造) ・換気設備に設置される高性能エアフィルタは、核燃料物質が漏えいし難い構造とすることを説明する。	【20条(3)】(捕集効率, フィルタの保守性) ・密封交換型フィルタユニット, 箱型フィルタ, 枠型フィルタに必要な捕集効率を有した設計とすることを説明する。また、それらの捕集効率を維持するためにフィルタの交換が可能な構造であることについて説明する。 【6条27条(4)】(機能維持) ・閉じ込め機能を維持するために必要なフィルタに要求される機能維持について説明する。	P9	【説明Gr1】フィルタ交換時の系統切り替えに係る換気設備のシステム設計(20条-12) 【説明Gr1】フィルタのメンテナンススペースに係る換気設備の配置設計(20条-12)
b. 密封交換型フィルタユニットの詳細構造		(見出し)		
(a) 密封交換型フィルタユニットの構成部材※1	【23条(4)】(漏えいし難い構造) ・密封交換型フィルタユニットは、鋼材を溶接した構造とし、またダクトとの接続部はガスケットを介したフランジ接続とすることで、核燃料物質が漏えいし難い構造とすることを説明する。また、差圧から生じる荷重に対して、変位、変形しないよう、ケーシングの板材、補強部材を組み合わせた構造とすることを説明する。	【20条(4)】(プレフィルタの設置, フィルタの種類及び容量) ・排風機の近傍に設置するフィルタは、密封交換型フィルタユニットを設置する設計とし、フィルタに生じる圧損を低減するため、ケーシング内で3列+プレフィルタとなるように設置する設計であることを説明する。	P10	—
(b) 密封交換型フィルタユニットの捕集効率	—	【20条(5)】(捕集効率) ・密封交換型フィルタユニットに取り付ける高性能エアフィルタは2段設置し、日本産業規格に基づいた捕集効率を有する設計とすることを説明する。	P11	—
(c) 密封交換型フィルタユニットの保守性	—	【20条(6)】(フィルタの保守性, 捕集効率) ・密封交換型フィルタユニットの保守性を確保するため、差圧が測定できるためのタッピングを設けること、フィルタをビニルバッグを介して交換ができる構造であることを説明する。	P12	【説明Gr1】フィルタの系統切り替え及び差圧測定に係る換気設備のシステム設計(20条-12, 13)

※1 換気設備の竜巻防護に係る設計（構造強度を確保するための設計）については、説明グループ2の外部衝撃（竜巻）に係る説明と合わせて「(a) 密封交換型フィルタユニットの構成部材」に記載を拡充する。

換気設備の構造設計 目次 (3/4)

項目	説明内容 (主条文)	説明内容 (関連条文)	該当頁	関連する設計説明分類
1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構造		(見出し)		
(2) 高性能エアフィルタの構造		(見出し)		
c. 箱型フィルタの詳細構造		(見出し)		
(a) 箱型フィルタの構成部材	【23条(5)】(漏えいし難い構造) ・箱型フィルタは、鋼材を溶接した構造とし、ダクトとの接続を考慮した構造であることを説明する。	【20条(7)】(フィルタの種類, 捕集効率) ・窒素雰囲気グローブボックス給気フィルタは、箱型フィルタを設置する設計とし、ダクトとの接続性及び汚染のリスクを考慮し、フィルタを1段設置する設計とすることを説明する。 ・窒素雰囲気及び空気雰囲気グローブボックス排気フィルタは、被ばく線量の低減を踏まえて、フィルタとケーシングが一体となった箱型フィルタを設置する設計とすることを説明する。	P13	—
(b) 箱型フィルタの捕集効率	—	【20条(8)】(フィルタの容量, 捕集効率) ・箱型フィルタに取り付けるフィルタは、設置されるシステムの給気及び排気風量に応じて、選定する設計であることを説明する。 また、箱型フィルタに取り付けるフィルタは、日本産業規格に基づいた捕集効率を有する設計とすることを説明する。	P14	—
(c) 箱型フィルタの保守性	—	【20条(9)】(フィルタの保守性) ・箱型フィルタの保守性を確保するため、ビニルバッグを介して交換ができる構造であることを説明する。 なお、箱型フィルタのうち、給気側に設置されるものについては、ビニルバッグを用いないフランジ接続方式であることを説明する。	P15	【説明Gr1】フィルタの系統切り替え及び差圧測定に係る換気設備のシステム設計(20条-12, 13)
d. 枠型フィルタの詳細構造		(見出し)		
(a) 枠型フィルタの構成部材及び捕集効率	【23条(6)】(漏えいし難い構造) ・枠型フィルタは、鋼材を溶接した構造とし、ダクトとの接続を考慮した構造であることを説明する。	【20条(10)】(フィルタの種類・容量, 捕集効率) ・空気雰囲気グローブボックスの給気側に設置するグローブボックス給気フィルタは、枠型フィルタを設置する設計とし、ダクトとの接続性及び汚染のリスクを考慮し、フィルタを1段設置する設計とすることを説明する。 また、設置されるシステムの給気風量に応じて、フィルタを選定する設計とすることを説明する。	P16	—
(b) 枠型フィルタの保守性	—	【20条(11)】(フィルタの保守性) ・枠型フィルタは、核燃料物質等の漏えいのおそれがなく、MOX粉末の逆流のリスクが極めて低いため、本体点検用の蓋を開放し、ビニルバッグを設けずに交換ができる構造であることを説明する。	P17	【説明Gr1】フィルタの系統切り替え及び差圧測定に係る換気設備のシステム設計(20条-12, 13)
e. 高性能エアフィルタの火災防護に係る設計(b.~d.で共通)	(説明Gr2の火災の発生防止対策(高性能エアフィルタにおける不燃性材料又は難燃性材料の使用)と合わせて説明予定)	—		

換気設備の構造設計 目次 (4/4)


項目	説明内容 (主条文)	説明内容 (関連条文)	該当頁	関連する設計説明分類
1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構造		(見出し)		
(3) 配管・ダクトの構造		(見出し)		
a. 配管・ダクトの詳細構造※1	【23条(7)】(漏えいし難い構造) ・換気設備に用いる一般ダクトと溶接ダクトの使用条件及び構造について、説明する。	【6条27条(5)】(機能維持) ・配管及びダクトに要求される機能維持について説明する。	P18	-
b. 口径の設定並びに丸ダクト及び角ダクトの選定の考え方	-	【20条(12)】(配管及びダクトの選定) ・換気風量を踏まえ、ダクトの単位長さ当たりの圧力損失及び標準流速を考慮し、ダクトの口径、長さを設定することを説明する。また、丸ダクト、角ダクトの使い分けの考え方について、説明する。	P19	-
c. 支持構造物		(見出し)		
(a). 配管・ダクトの耐震設計の考慮事項	-	【6条27条(6)(7)】(配管・ダクトの耐震設計の考慮事項) ・機器との接続部において、変位等により過大な応力が発生しないよう、配管側にフレキシビリティを持たせた設計とすることを説明する。 ・また、柔構造となるグローブボックスとの接続部となる管台部及びグローブボックス内に設置する配管の支持方針について、説明する。	P20~P21	-
(4) 機械装置の構造	【23条(8)】(漏えいし難い構造、循環窒素の冷却) ・窒素循環設備の機械装置である窒素循環冷却機は、鋼材を溶接した構造とし、ダクトとの接続を考慮した構造であることを説明する。また、窒素循環冷却機は循環窒素を冷却し、窒素の供給温度を一定に保つことができる構造であることについて説明する。	【6条27条(8)】(機能維持) ・窒素循環冷却機に要求される機能維持について説明する。	P22	-
(5) 弁・ダンパの構造		(見出し)		
a. 調整弁の構造	【23条(9)】(弁の開度と換気風量の相関) ・換気風量の調整における制御性を考慮し、ダンパの開度と流量の関係が比例関係に近くなる調整弁を設置する設計について説明する。	-	P23	【説明Gr1】弁・ダンパの設置位置に係る換気設備のシステム設計 (23条-3)
b. バランスダンパの構造	【23条(10)】(バイパスラインからの給気風量の調整機能) ・グローブボックス排気ダクト内部の圧力変動に応じて、機械的に羽根の開度を調整し、工程室からの取り込み風量を調整する機構を有したバランスダンパを設置する設計について説明する。	-	P24	
c. リーフ弁の構造	【23条(11)】(過度な負圧の防止) ・グローブボックスが過負圧の状態となり、弁体の前後の差圧が所定の数値に達した場合に、閉止状態のリーフ弁が自力で開放状態となり、グローブボックスが過度な負圧状態とならない構造であることについて説明する。	-	P25	
d. 逆止ダンパ		(見出し)		
(a). 逆止ダンパの構造	【23条(12)】(漏えいし難い構造) ・送風機及び排風機の予備系統への逆流を防止するため、送風機及び排風機の下流に逆止ダンパを設置する設計について説明する。	-	P26	【説明Gr1】弁・ダンパの系統上の設置位置に係る換気設備のシステム設計 (23条-3)
(b). 気密逆止ダンパの構造	【23条(13)】(漏えいし難い構造) ・異なる汚染区分への漏えいを防止するため溶接ダクトとする経路中に設置する逆止ダンパにおいては、ダンパの軸部を気密性を有するカバーで覆う設計とし、漏えいし難い構造とすることについて説明する。	-	P27	

※1 換気設備の竜巻防護に係る設計 (構造強度を確保するための設計) については、説明グループ2の外部衝撃 (竜巻) に係る説明と合わせて「a. 配管・ダクトの詳細構造」に記載を拡充する。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構造

(1) 送風機及び排風機の構造

a. 送風機及び排風機の構成部材【主：第23条(1), 関連：第20条(1), 第6条27条(1)】




※1 構造強度に係る許容限界，動的機能維持，電氣的機能維持に係る機能確認済加速度を超えないことを資料4にて説明する。（Ⅲ-2-1-2-1-1 剛体設備の耐震計算書）
 ※2 耐震計算の解析モデルの条件（材料特性）に関連する構造設計であり，当該設計を踏まえた解析モデルの条件の設定の考え方について資料4にて説明する。
 ※3 スラス施設の設計方針と同様の設計方針のため，換気設備の設計方針と併せて示す。（Ⅲ-4 地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備の耐震性に関する説明書）

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構造

(1) 送風機及び排風機の構造

b. 送風機及び排風機の詳細構造【主：第23条(2), 関連：第20条(2), 第6条27条(2)】



※1 動的機能維持, 電氣的機能維持に係る機能確認済加速度を超えないことを資料4にて説明する。(Ⅲ-2-1-2-1-1 剛体設備の耐震計算書)




※2 耐震計算の解析モデルの条件(材料特性)に関連する構造設計であり、当該設計を踏まえた解析モデルの条件の設定の考え方について資料4にて説明する。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構造

(1) 送風機及び排風機の構造

c. 送風機及び排風機の支持構造物（剛体設備の支持）【関連：第6条27条(3)】

○機能維持（構造強度）
 ・換気設備の機器は、重量が重心位置に集中する構造であり、また、JEAGの横形ポンプの耐震設計に準拠し、ボルトで剛な基礎又は架台上に固定する設計とすることから、ボルトが地震力による転倒モーメント等に対し十分な強度を有する設計とする。（6条27条-61-1構造強度（機器）①）※1※2



○支持構造物（機器）
 排風機等の動的機器に対しては地震力の他に機器の振動を考慮して支持構造物の強度設計を行う。また、振動による軸芯のずれを起こさないよう、取付ボルトの回り止め等の処置を行う。（6条27条-59支持構造物(機器)⑦）

※1 構造強度に係る許容限界を超えないことを資料4にて説明する。（Ⅲ-2-1-2-1-1 剛体設備の耐震計算書）

※2 耐震計算の解析モデルの条件（材料特性、拘束条件）に関連する構造設計であり、当該設計を踏まえた解析モデルの条件の設定の考え方について資料4にて説明する。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構造

(2) 高性能エアフィルタの構造

a. 換気設備の高性能エアフィルタの構成【主：第23条(3)， 関連：第20条(3)， 第6条27条(4)】




○漏えいし難い構造
 フィルタに吸着した核燃料物質等がケーシングの外部に漏えいし難い構造とするため、高性能エアフィルタのケーシングは、密封材又は溶接を用いた構造とする。(23条-19④)

⇒フィルタの漏えいし難い構造について密封交換型フィルタはP15，箱型フィルタはP19，枠型フィルタはP23に示す。メンテナンススペースを確保する設計方針についてはP14に示す。

○捕集効率
 ・密封交換型フィルタユニット，箱型フィルタ及び枠型フィルタの単体における捕集効率は、日本産業規格JIS Z 4812に基づきDOP 0.15 μ m(基準粒子径)粒子で99.97%以上とする設計とする。また、密封交換型フィルタユニットとしての装置捕集効率も、DOP 0.30 μ m(基準粒子径)以上の粒子で99.999%以上とする設計とする。(20条-30①-4， 20条-30②-4， 20条-30③-7)

⇒フィルタの捕集効率について、密封交換型フィルタはP16，箱型フィルタはP20，枠型フィルタはP23に示す。

○機能維持
 換気設備は、「閉じ込め機能(放射性物質の放出経路の維持機能)」、「捕集・浄化機能」が維持できるよう、構造強度を確保する設計とする。(6条27条-61-1機能維持(機器)①) ※1



○フィルタの保守性
 換気風量，核燃料物質の取扱形態，交換作業時における汚染のリスク及び前後の配管，ダクトの構造に応じてグローブボックス排気設備，工程室排気設備及び建屋排気設備には、密封交換型フィルタユニット，箱型フィルタ及び枠型フィルタのいずれかを設けるとともに、フィルタの捕集効率を維持するため、フィルタの交換が可能な設計とする。(20条-12①) ※2※3

- ※1 フィルタは、形状は異なるが、換気設備の排風機の設計方針と同様のため、換気設備の排風機の設計方針と併せて示す。(Ⅲ-2-1-2-1-1 剛体設備の耐震計算書)
- ※2 交換対象となるフィルタへの雰囲気の流れを遮断しつつ、バイパスラインを活用して換気を維持した状態でフィルタの交換作業を実施できるよう、隔離用のダンパ及びバイパスラインを有する系統構成となっていることについて、説明Gr1の換気設備のシステム設計にて説明する。
- ※3 フィルタの交換時に使用するメンテナンススペースの配置に係る設計については、説明Gr1の換気設備の配置設計にて説明する。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構造

(2) 高性能エアフィルタの構造

b. 密封交換型フィルタユニットの詳細構造


(a) 密封交換型フィルタユニットの構成部材【主：第23条(4)， 関連：第20条(4)】

○プレフィルタの設置

密封交換型フィルタユニット（グローブボックス排気フィルタユニットを除く）は、高性能エアフィルタの捕集効率の早期低下を防止するため、塵状の不純物を捕集するためのプレフィルタを1段設置する設計とする。（20条-20④）


○漏えいし難い構造

雰囲気が漏えいし難い構造とするため、密封交換型フィルタユニットのケーシングは設計圧力に基づいて設定した厚み寸法を有する鋼材を溶接した構造とし、ダクトとの接続にはフランジ及びガスケットを用いる構造とする。（23条-19③）



○フィルタの種類及び容量


密封交換型フィルタユニットは、排風機の近傍に設置され、使用圧力及び換気風量が大きくなることを踏まえて、フィルタを3列構成とし、1列あたり3000m³/h以上の定格風量を有するフィルタを搭載した密封交換型フィルタユニットとする。（20条-30②-1）



596

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構造
- (2) 高性能エアフィルタの構造
 - b. 密封交換型フィルタユニットの詳細構造
 - (b) 密封交換型フィルタユニットの捕集効率【関連：第20条(5)】

グローブボックス排気フィルタユニット



○捕集効率

密封交換型フィルタユニットは、公衆に著しい放射線被ばくリスクを与えることを防止する上で、必要となる除染効率を確保するため、高性能エアフィルタを2段設置する設計とする。(20条-30②-2)

○捕集効率







高性能エアフィルタの単体における捕集効率は日本産業規格JIS Z 4812に基づきDOP 0.15 μ m(基準粒子径)粒子で99.97%以上とし、装置捕集効率はDOP 0.30 μ m(基準粒子径)以上の粒子で99.999%以上とする設計とする。(20条-30②-3)

名 称		グローブボックス排気フィルタユニット (PA0171-F-421, -422, -423, -424, -425, -426, -427, -428, -429)	
種 類	—	密封交換型	
効 率	単 品	%	99.97以上(0.15 μ mDOP粒子)
	総 合	%	99.999(0.3 μ mDOP粒子)


1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構造
 (2) 高性能エアフィルタの構造
 b. 密封交換型フィルタユニットの詳細構造
 (c) 密封交換型フィルタユニットの保守性【関連：第20条(6)】

密封交換型フィルタユニット

(グローブボックス排気フィルタユニット)
 フィルタろ材を所定の位置に



○フィルタの保守性
 ビニルバッグを介することにより密封状態を維持してフィルタの交換作業を実施できるよう、密封交換型フィルタユニットはビニルバッグを取り付けるためのポートを有する構造とする。(20条-12①, ③) ※1



○フィルタの保守性
 バックアウトによりポートに残置された使用済みビニルバッグで密封状態を維持しながら新しいフィルタをバックインできるよう、バッグポートは、ビニルバッグを固定するOリングを取り付ける溝を複数箇所確保した構造とし、使用済みビニルバッグを覆うようにして新しいフィルタを内包したビニルバッグを重ねて取付けることにより、ビニルバッグを介して交換作業が実施できる設計とする。(20条-12④) ※1

○捕集効率

密封交換型フィルタユニットは、差圧指示計を設け、差圧を計測できる構造とする。また、DOPを用いた捕集効率試験ができるタッピングを設ける構造とする。(20条-13①)

部番	部品名	数量	材質	備考
○1	ケーシング	1	SUS304	t 3.0
○2	高性能エアフィルタ	1	ガラス繊維	610x610x292
○3	入ロフランジ	1	SUS304	L65x65x6
○4	入ロノズル	1	SUS304	t 3.0
○5	出ロフランジ	1	SUS304	L65x65x6
○6	出ロノズル	1	SUS304	t 3.0
○7	高性能エアフィルタ用差圧計	2	-	-
8	基礎ベース	1	SUS304	H148x100x6x9
9	緩板	1	SUS304	-
10	緩板取付座	1	SUS304	-
11	サンプリングソケット	3	SUS304	-
12	差圧取出口	4	SUS304	-

※1 第14条の共通方針として示すフィルタの試験，検査性（機能・性能を適切に維持するためにフィルタの交換が可能な設計とすること）を満足する設計とするよう，フィルタが交換できる設計とする。なお，フィルタの系統切り替えに係る隔離及び差圧確認に係る説明については，説明Gr1の換気設備のシステム設計にて説明する。


1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構造

(2) 高性能エアフィルタの構造

c. 箱型フィルタの詳細構造

(a) 箱型フィルタの構成部材【主：第23条(5)，関連：第20条(7)】


○捕集効率
グローブボックス給気フィルタは、グローブボックスの通常運転時におけるグローブボックス内部の雰囲気によって決まるダクトとの接続性及び交換作業時における汚染のリスクを考慮し、箱型フィルタ又は枠型フィルタを1段設置する設計とする。(20条-30③-1)



窒素雰囲気型グローブボックス 給気フィルタ

○フィルタの種類
窒素雰囲気型グローブボックスの給気側に設置するグローブボックス給気フィルタは、グローブボックスに窒素を供給するダクトとの接続性を考慮し、箱型フィルタとする。(20条-30③-2)


○漏えいし難い構造
雰囲気が漏えいすることを防止するため、箱型フィルタは日本産業規格JIS Z 4812に基づき密封材を用いると共に、ケーシングとフィルタアダプタの接続部を全周溶接した構造とする。(23条-19⑤)



空気雰囲気型及び窒素雰囲気型グローブボックス 排気フィルタ


○フィルタの種類
グローブボックス排気フィルタは、作業員の被ばく線量の低減を踏まえて、フィルタとケーシングを分離することなくフィルタの交換作業を実施できるよう、フィルタとケーシングが一体となった箱型フィルタとする。(20条-30①-1)

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構造
- (2) 高性能エアフィルタの構造
 - c. 箱型フィルタの詳細構造
 - (b) 箱型フィルタの捕集効率【関連：第20条(8)】



給気フィルタ 最小サイズ

グローブボックス給気フィルタ (PA0143-F-14801, F-14802, F-24801,			
PA0164-F-10801, F-10802, F-50801, F-50802, F-51801, F-51802)			
種	類	—	箱型
容	量	m ³ /h/個	132
効	率	%	99.97以上 (0.15 μmDOP粒子)



排気フィルタ 最小サイズ

グローブボックス排気フィルタ (PA0143-F-14841, F-84401, F-84402)			
PA0130-F-84359, F-84401, F-84402)			
種	類	—	箱型
容	量	m ³ /h/個	132
効	率	%	99.97以上 (0.15 μmDOP粒子)

○捕集効率

高性能エアフィルタの単体における捕集効率は、日本産業規格JIS Z 4812に基づきDOP 0.15μm（基準粒子径）粒子で99.97%以上とする設計とする。（20条-30①-2, 20条-30③-4）

給気フィルタ 最大サイズ

グローブボックス給気フィルタ (PA0120-F-80204, F-80205, F-80207, F-80208, F-80213, F-80214, F-80215, F-80216)			
名	称		
種	類	—	箱型
容	量	m ³ /h/個	2400

○フィルタの容量

グローブボックス給気フィルタのうち箱型フィルタは、設置されるシステムの給気風量に応じて132m³/hから2400m³/hの容量の物から選定する設計とする。（20条-30③-5）

排気フィルタ 最大サイズ

グローブボックス排気フィルタ (PA0120-F-84239, F-84240, F-84241, F-84242)			
名	称		
種	類	—	箱型
容	量	m ³ /h/個	2400

○フィルタの容量

グローブボックス排気フィルタは、設置されるシステムの排気風量に応じて、132m³/hから2400m³/hの容量の物から選定する設計とする。（20条-30①-3）



600

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構造

(2) 高性能エアフィルタの構造

c. 箱型フィルタの詳細構造

(c) 箱型フィルタの保守性【関連：第20条(9)】




交換手順については、給気側の箱型フィルタを例に記載する。

排気側の箱型フィルタの交換手順は、給気下流側のスライドスリーブを用いた接続方式と同様であるため省略する。

○フィルタの保守性

なお、箱型フィルタのうち、給気側に設置されるものについては、グローブボックスの雰囲気逆流した場合においても、フィルタの下流側にMOX粉末が捕集され、フィルタの上流側が汚染するリスクが極めて低いため、上流側は接続性を考慮し、ビニルバッグを用いないフランジ接続方式とする。(20条-12⑦)



○フィルタの保守性


・ビニルバッグを介することにより密封状態を維持してフィルタの交換作業を実施できるよう、箱型フィルタは必要に応じてビニルバッグを取り付けると共に、フィルタとケーシングを分離することなく一体で交換できる構造とする。(20条-12①、⑤) ※1

○フィルタの保守性

・密封状態を維持したまま使用済みの箱型フィルタを除去できるよう、ダクト接続部に設けたスライドスリーブを移動させることにより、箱型フィルタとダクトの間のビニルバッグをシーリングできる構造とする。(20条-12⑥) ※1

○フィルタの保守性

通常運転時においてビニルバッグが負圧によってダクト内部に吸い込まれて流路が閉塞することを防止するために、フィルタとダクトの接続部にはスライドスリーブ（スライド式の短尺ダクト）を設ける構造とする。(20条-12⑩) ※1



※1 第14条の共通方針として示すフィルタの試験、検査性（機能・性能を適切に維持するためにフィルタの交換が可能な設計とすること）を満足する設計とするよう、フィルタが交換できる設計とする。なお、フィルタの系統切り替えに係る隔離及び差圧確認に係る説明については、説明Gr1の換気設備のシステム設計にて説明する。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構造

(2) 高性能エアフィルタの構造


d. 枠型フィルタの詳細構造

(a) 枠型フィルタの構成部材及び捕集効率【主：第23条(6)，関連：第20条(10)】

○捕集効率
グローブボックス給気フィルタは、グローブボックスの通常運転時におけるグローブボックス内部の雰囲気によって決まるダクトとの接続性及び交換作業時における汚染のリスクを考慮し、箱型フィルタ又は枠型フィルタを1段設置する設計とする。(20条-30③-1)

○フィルタの種類
空気雰囲気グローブボックスの給気側に設置するグローブボックス給気フィルタは、グローブボックス給気フィルタを吸込口として工程室の空気を吸引すること及び空気雰囲気グローブボックスは、MOX粉末を取り扱わないことを考慮し、枠型フィルタとする。(20条-30③-3)

○漏えいし難い構造
雰囲気が漏えいすることを防止するため、枠型フィルタのケーシングは設計圧力に基づいて設定した厚み寸法を有する鋼材を溶接した構造とし、ダクトとの接続にはフランジ及びガスケットを用いる構造とする。(23条-19⑥)



枠型 最小サイズ

名	称	グローブボックス給気フィルタ (PA0163-F-21802, F-22802, F-23802, F-24802, F-25801, F-31801, F-42801, F-43801, F-44801, F-45801, PA0164-F-20801, F-20803, F-72801, F-73801, F-75802, F-76801, PA0166-F-10801, F-20801)	
種	類	—	枠型
最 高 使 用 圧 力	Pa		980(外圧)
最 高 使 用 温 度	℃		50
容	量	m ³ /h/個	40
効	率	%	99.97以上 (0.15 μmDOP粒子)

枠型 最大サイズ

(SUS304)

名	称	グローブボックス給気フィルタ (PA0130-F-80317, F-80318, F-80319, F-80320, F-80321, F-80322, F-80331, F-80332, F-80333, F-80334, F-80335, F-80336)	
種	類	—	枠型
最 高 使 用 圧 力	Pa		980(外圧)
最 高 使 用 温 度	℃		50
容	量	m ³ /h/個	3000

○フィルタの容量
グローブボックス給気フィルタのうち枠型フィルタは、設置されるシステムの給気風量に応じて、40m³/hから3000m³/hの容量の物から選定する設計とする。(20条-30③-6)

○捕集効率
高性能エアフィルタの単体における捕集効率は、日本産業規格JIS Z 4812に基づきDOP 0.15μm（基準粒子径）粒子で99.97%以上とする設計とする。(20条-30③-4)

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構造
 (2) 高性能エアフィルタの構造
 d. 枠型フィルタの詳細構造
 (b) 枠型フィルタの保守性【関連：第20条(11)】

○フィルタの保守性

・枠型フィルタの交換作業においては、核燃料物質等が漏えいするおそれは極めて低いため、ケーシングを開放して内部の高性能エアフィルタのみを交換できるよう、点検用の蓋を設ける構造とする。(20条-12④, ⑧)

○フィルタの保守性


枠型フィルタは、フィルタケーシング内を目視にて確認するための点検用の蓋を設ける構造とする。(20条-13②)

○フィルタの保守性

なお、枠型フィルタを給気側に設けるグローブボックスは、内部で取り扱うMOX粉末の形状が粉末ではないことから、枠型フィルタまでのMOX粉末の逆流のリスクが極めて低いため、枠型フィルタはビニルバッグを設けない開放交換式とする。(20条-12⑩)

○フィルタの保守性


枠型フィルタは、ケーシングから使用済みの高性能エアフィルタを引き出し、新しい高性能エアフィルタを取り付けることができるよう、点検用の蓋を設ける構造とする。(20条-12⑨) ※1




1. フィルタメディアの取出し

ケーシングの扉を開放

フィルタメディアを引き抜く



2. フィルタメディアの取付け



※1 第14条の共通方針として示すフィルタの試験、検査性（機能・性能を適切に維持するためにフィルタの交換が可能な設計とすること）を満足する設計とするよう、フィルタが交換できる設計とする。なお、フィルタの系統切り替えに係る隔離及び差圧確認に係る説明については、説明Gr1の換気設備のシステム設計にて説明する。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構造

(3) 配管・ダクトの構造

a. 配管・ダクトの詳細構造【主：第23条(7)、関連：第6条27条(5)】




○漏えいし難い構造
 雰囲気が漏えいすることを防止するため、排気経路上に設けるダンパは設計圧力に基づいて設定した厚み寸法を有する鋼材を溶接した構造とし、ダクトとの接続にはフランジ及びガスケットを用いる構造とする。(23条-19⑩)

○機能維持
 換気設備は、「閉じ込め機能（放射性物質の放出経路の維持機能）」が維持できるように、構造強度を確保する設計とする。(6条27条-61-1機能維持(配管,ダクト)①)※1

○漏えいし難い構造
 工程室から建屋への核燃料物質の漏えいを防止するため、工程室排気設備の排気ダクトは、工程室外郭境界から工程室排気フィルタユニットまでの範囲を溶接ダクトとし、フランジ及びガスケット又は溶接で接続する構造とする。なお、汚染区分が同等な部屋間を跨るダクト及び汚染区分が低い区域から区分の汚染区分の高い区域に向かって跨る排気ダクトについては、汚染区分が同等以上であることを踏まえて、はぜ折り構造とする。(23条-19⑦)

○漏えいし難い構造
 フィルタによってろ過されていない当該室の雰囲気が、系統の外部から系統の内部に流入することを防止するため、フィルタユニットの下流から排風機に至るまでの排気ダクトは溶接ダクトとし、フランジ及びガスケット又は溶接で接続する構造とする。(23条-19⑧)

○漏えいし難い構造
 排風機より下流側の範囲は正圧の状態となるため、系統の内部の雰囲気が系統の外部に漏えいするリスクがあることから、排風機から下流側の排気ダクトは溶接ダクトとし、フランジ及びガスケット又は溶接で接続する構造とする。(23条-19⑨)




※1 標準支持間隔を用いた設計方針は再処理施設の第1回申請の説明から変更はない。追加説明事項について、次頁以降説明する。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構造

(3) 配管・ダクトの構造

b. 口径の設定並びに丸ダクト及び角ダクトの選定の考え方【関連：第20条(12)】



○丸ダクト（配管含む）及び角ダクトの選定
 曲がり部において発生する圧力損失を低減する必要がある場合には丸ダクト（配管含む）を選定する。配置設計上、限られたスペースの中で多くの換気風量を確保するために、ダクトの断面積を大きくする必要がある場合には角ダクトを選定する。（20条-16②）



○丸ダクト（配管含む）及び角ダクトの選定
 丸ダクト又は角ダクトは、製作時及び施工時に形状を保持するため、必要に応じて補強材を取り付ける構造とする。（20条-16④）

○配管及びダクトの選定
 所定の換気風量を満たす上で必要となるダクトの断面積を確保するため、ダクトは板材を加工して製作する。ただし、丸ダクトを適用する場合であって、日本産業規格JIS G3459等に定められている規格の配管を選定することで必要断面積を確保できる場合には、配管を選定する設計とする。（20条-16③）

○配管・ダクトの口径の設定
 ・各室で必要となる換気風量にて換気を行えるよう、ダクトの単位長さ当たりの圧力損失及び標準流速を考慮し、ダクトの口径及び長さを設定する設計とする。（20条-16①）
 ・グローブボックス等、オープンポートボックス及びフードに対して必要となる換気風量にて換気を行えるよう、ダクトの単位長さ当たりの圧力損失及び標準流速を考慮し、ダクトの口径及び長さを設定する設計とする。（20条-25①）




1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構造


(3) 配管・ダクトの構造

c. 支持構造物


(a) 配管・ダクトの耐震設計の考慮事項（配管・ダクトと機器の接続部の考慮）【関連：第6条27条(6)】



○配管・ダクトと機器の接続部
 配管と機器の接続部については、原則接続部の近傍を支持する設計とする。機器との接続部の熱膨張又は地震時の変位が大きい場合には、過大な応力を発生させないよう配管をフレキシビリティを持たせた支持とするため、接続部から第1支持点までの長さがこれらの変位により発生する応力に対して、許容応力以下になるよう支持する設計とする。（6条27条-61-1配管・ダクトの考慮事項①）



サポート構造によるフレキシビリティの確保
 (軸直角方向又は軸方向で曲がり部がある場合)




配管経路設計によるフレキシビリティの確保
 (軸方向で曲がり部がない場合)

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構造


(3) 配管・ダクトの構造

c. 支持構造物


(a) 配管・ダクトの耐震設計の考慮事項（配管・ダクトと機器の接続部の考慮）【関連：第6条27条(7)】



給気口管台 詳細



消火配管管台詳細



※貯蔵施設の要求から給気口をグローブボックスの下部に設置する場合は、グローブボックス缶体の柱と接続し、柱を経路とする。


○配管・ダクトと機器の接続部

グローブボックスと配管の接続部については、グローブボックスは機器であり、一次応力に対しては、標準支持間隔法の評価モデルである2スパン3点支持（ピン支持）よりも拘束力が高いことから、グローブボックスに接続する配管の設計については標準支持間隔法を適用する。

なお、グローブボックスが剛でないことから配管との間に相対変位が生じるため、接続する配管との相対変位に対する影響を考慮した設計とする。

また、グローブボックス内配管についても標準支持間隔法を適用するが、以下の設計により配管はグローブボックス本体と一体となって振動することから相対変位が生じない構造として設計する。

①グローブボックス内に設置される配管は、配管が剛となるように支持間隔を設定し、グローブボックスと配管が共振しない設計とする。なお、グローブボックス内配管の支持間隔の算出にあたっては、配管を取り付けるグローブボックス部材の最大応答加速度を用いる。（配管・ダクトの考慮事項②）



1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構造


(4) 機械装置の構造【主：第23条(8)， 関連：第6条27条(8)】

窒素循環冷却機

○機能維持
換気設備は、「閉じ込め機能（放射性物質の放出経路の維持機能）」が維持できるよう、構造強度を確保する設計とする。（6条27条-61-1機能維持(機器)①）※1

○漏えいし難い構造
雰囲気漏えいすることを防止するため、換気設備の機器（機械装置）である窒素循環冷却機は設計圧力に基づいて設定した厚み寸法を有する鋼材を溶接した構造とし、ダクトとの接続にはフランジ及びガスケットを用いる構造とする。（23条-19②）

○循環窒素の冷却
窒素循環冷却機の内部には、冷媒を流した冷却用コイルを設置し、そこに循環窒素を通気することで窒素の除熱を行う設計とし、循環窒素の供給温度を一定に保つため、冷却コイルを通気した後の窒素は電気加熱式の再熱用ヒータで温度調整を行う設計とする。（23条-8①）※2※3




※1 窒素循環冷却機は、形状は異なるが、換気設備の排風機の設計方針と同様のため、換気設備の排風機の設計方針と併せて示す。
 ※2 窒素循環冷却機を含む窒素循環設備の系統構成については、説明Gr1の換気設備のシステム設計にて説明する。
 ※3 窒素循環冷却機を含む窒素循環設備の設置場所については、説明Gr1の換気設備の配置設計にて説明する。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構造


(5) 弁・ダンパの構造

a. 調整弁の構造【主：第23条(9)】

調整弁



ハンドル操作によって羽根の開度を変更し、弁の前後の差圧を調整することにより、設計上必要となる換気風量を達成できるよう調整を実施する。




○弁の開度と換気風量の相関
換気風量の調整における制御性を考慮し、弁の開度と流量の関係が比例関係に近くなるよう、調整弁は、羽根型構造の弁体を有する構造とする。
(23条-3①-1, ②-1, ③-1) ※1

※1 調整弁の系統上の設置位置については、説明Gr1の換気設備のシステム設計で説明する。


1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構造
 (5) 弁・ダンパの構造
 b. バランスダンパの構造【主：第23条(10)】

バランスダンパ


断面図



正面図



羽根とウェイトの位置関係



ダクト内部の負圧が深い状態から浅くなる場合には、取り込み風量が減少することに伴い、羽根が受ける風圧が減少し、閉鎖ウェイトの自重により羽根が閉止する作用が強くなり、羽根の開度が小さくなる。


(逆に、取り込み風量が増加した場合には、羽根の受ける風圧の作用が強くなり、閉鎖ウェイトを持ち上げながら羽根の開度が大きくなる。)

○バイパスラインからの給気風量の調整機能
 グローブボックス排気ダクト内部の圧力変動に応じて、バイパスラインから取り込まれる工程室雰囲気風量を自動的に調整できるよう、排気ダクトのバイパスラインには、羽根（弁体）が受ける風圧と閉鎖ウェイトの自重のバランスにより、機械的に羽根の開度を調整する機構を有したバランスダンパを設ける構造とする。
 (23条-3①-3, ②-3, ③-3) ※1

※1 バランスダンパの系統上の設置位置については、説明Gr1の換気設備のシステム設計で説明する。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構造
 (5) 弁・ダンパの構造
 c. リーフ弁の構造【主：第23条(11)】

リーフ弁




※1 リーフ弁の系統上の設置位置については、説明Gr1の換気設備のシステム設計で説明する。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構造

(5) 弁・ダンパの構造

d. 逆止ダンパ


(a) 逆止ダンパの構造【主：第23条(12)】



○漏えいし難い構造
送風機及び排風機の予備系統への逆流を防止するため、逆止ダンパは、通常時の流れにおいては空気及び羽根質量とバランスさせるためのバランスウエイトの重さにより羽根を開いて通気する構造とし、逆流発生時には、逆方向の空気及び閉鎖ウエイトの重さにより自動で羽根が閉止する構造とする。(23条-19⑬) ※1

※1 逆止ダンパの系統上の設置位置については、説明Gr1の換気設備のシステム設計で説明する。

1. 換気設備の閉じ込め機能維持に係る設備構造
 (5) 弁・ダンパの構造
 d. 逆止ダンパ
 (b) 気密逆止ダンパの構造【主：第23条(13)】



○漏えいし難い構造
 核燃料物質等の逆流を防止するため、逆止ダンパは、通常時の流れにおいては空気の流れ及び羽根質量とバランスさせるためのバランスウェイトの重さにより羽根を開いて通気する構造とし、逆流発生時(図中の右から左への流れ)には、逆方向の空気の流れ及び閉鎖ウェイトの重さにより自動で羽根が閉止する構造とする。(23条-19④) ※1

○漏えいし難い構造
 異なる汚染区分への漏えいを防止するため溶接ダクトとする経路中に設置する逆止ダンパにおいては、軸がケーシングを貫通する部分からの漏えいを防止するため、ケーシング外の軸及びウェイトを気密カバーで覆う設計とし、気密カバーとケーシングは溶接で接続することで漏えいし難い構造とする。(23条-19⑤) ※1※2

※1 逆止ダンパの系統上の設置位置については、説明Gr1の換気設備のシステム設計で説明する。
 ※2 経路外への漏えい等を防止するため溶接ダクトとする排気ダクトについては、説明Gr1の換気設備の構造設計の23条-19⑦～⑩で説明する。

資料 3 (6) 機械装置・搬送設備

目次

(6)－1 機械装置・搬送設備のシステム設計【迫而】^{*1*3}

(6)－2 機械装置・搬送設備の配置設計【迫而】^{*2*3}

(6)－3 機械装置・搬送設備の構造設計

- ① 詳細設計展開表
- ② 詳細説明図
- ③ 既認可からの変更点

注記 *1：説明グループ3において、

- ・ 「第4条 核燃料物質の臨界防止」(形状寸法管理(平板厚さ、段数、体数管理)及び質量管理(本数管理)の核的制限値の設定に係るシステム設計)について説明する。

*2：説明グループ2において、

- ・ 「第11条、第29条 火災等による損傷の防止」(油内包設備配置上の考慮)、

説明グループ3において、

- ・ 「第4条 核燃料物質の臨界防止」(形状寸法管理(平板厚さ、段数、体数管理)及び質量管理(本数管理)を行う単一ユニットの配置設計)について説明する。

*3：加工施設(被覆施設、組立施設等)としての設備構成、建屋への配置の説明は、説明グループ4において、「第14条 安全機能を有する施設」の設計説明分類「その他(被覆施設、組立施設等の設備構成)」のシステム設計、配置設計で、他の設計説明分類も含めてまとめて代表として説明する。

資料3 (6) - 3 機械装置・搬送設備の構造設計

① 詳細設計展開表

① 詳細設計展開表（機械装置・搬送設備の構造設計）
（説明グループ1）

案文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他案文要求との関係	資料番号
10条 閉じ込め	10条-3	(2) グローブボックス等の閉じ込めに関する設計方針 グローブボックス等は、グローブボックス排気設備により負圧に維持し、オープンポートボックス及びフードは、グローブボックス排気設備により開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。	(代表以外の設計説明分類なし)	(3) 負圧維持及び空気流入風速の維持 ① グローブボックスの負圧維持 グローブボックスは、生産管理上の観点から、MOX粉末、グリーンペレット、燃料棒加工として乾燥させたペレットを取り扱うグローブボックス、小規模試験設備を収納するグローブボックス、分析設備を収納する一部のグローブボックスを密閉型グローブボックスとする。 ② 密閉型グローブボックスのうち、重薬液搬送機により重薬液を搬送させるグローブボックスを密閉型グローブボックス、重薬液供給設備により重薬液を供給するグローブボックスを密閉型グローブボックスとし、グローブボックス排気設備により、グローブボックスの負圧を維持する設計とする。 ③ 空気雰囲気型のグローブボックスは、空気雰囲気型グローブボックスとし、グローブボックス排気設備により、グローブボックスの給気側に設置するフィルタを介して工場の空気を取り入れ、排気することによりグローブボックスの負圧を維持する設計とする。 ④ 重薬液型 重薬液搬送機、空気雰囲気型の区分を踏まえ、負圧を管理するための負圧管理単位の間には、隔離するためのシャックまたは弁を設置する設計とする。① シャック及び弁は、隣接する異なる負圧管理区分への雰囲気の流れ、逆流を防止するため、シール材により気密性を確保する設計とする。② なお、グローブボックスの負圧維持に係る換気設備の詳細設計方針については、「3.12 換気設備」に示す。 また、負圧異常時の警報復帰に係る詳細設計方針については、グローブボックス負圧・温度監視設備の申請に合わせて次回以降に「V-1-1-11 警報設備等に関する説明書」に示す。 (1)：グローブボックスの雰囲気考慮した負圧維持については、グローブボックス（オープンポートボックス、フードを含む。）の構造設計にて説明する。	構造設計	【機械装置・搬送設備】 ○負圧管理単位の間には、シャック等の境界 ・グローブボックスの要素簡図、要素書、空気雰囲気型の境界及び負圧管理単位を踏まえ、設定される負圧管理単位の間には、隣接する異なる負圧管理単位への雰囲気の流れ及び逆流を防止するため、シャック又は弁を設置する設計とする。(1)-1) ・容器等の形状の大きい搬送物を運搬する負圧管理単位の境界は、シャックを設け、シール材により隣接する異なる負圧管理単位への雰囲気の流れ及び逆流を防止する設計とする。(1)-2) ・燃料棒等の口径の小さい搬送物を運搬する負圧管理単位の境界は、弁を設け、シール材により隣接する異なる負圧管理単位への雰囲気の流れ及び逆流を防止する設計とする。(1)-3)	-	23条-3 グローブボックス等の負圧維持に係る配慮事項	【資料3② 詳細説明書】 16条(1) 16条(2) 16条(3) 16条(4) 16条(5)	
16条 搬送設備	16条-1	MOX燃料加工施設で取り扱うMOX粉末、ペレットを収納した容器等を搬送する搬送設備は、核燃料物質を搬送する能力として必要な容量である搬送する容器等の重さ以上の定格荷重を有する設計とする。なお、人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないウラン粉末、分析燃料を取り扱う設備は搬送設備の対象外とする。	(代表以外の設計説明分類なし)	【V-1-1-10 搬送設備に関する説明書 3.1(1) a. 搬送設備の容量について】 搬送設備は核燃料物質を搬送する能力として、搬送する容器等の重さを考慮した定格荷重を有する設計とする。① 【V-1-1-10 搬送設備に関する説明書 3.1(6)各搬送設備に関する設計について】 搬送設備における容器等の重さ、容量の設定誤差①、落下防止、逸走防止、転倒防止②及び動力供給停止時の落下防止③をまとめたものを表に示す。 ・搬送設備は、核燃料物質を搬送する能力として、容器等、搬送に使用する治具類又は牽引等の取り扱い数量から算出した重さを最大荷重として考慮し、その最大荷重を上回る定格荷重を有する設計とする。① (1)：16条-2にて示す。 (2)：16条-5にて示す。	<搬送設備> ・容量	構造設計	【機械装置・搬送設備】 ・搬送設備は、MOX燃料加工施設で取り扱うMOX粉末、ペレットを収納した容器等（混合酸化物貯蔵容器、燃料棒、燃料集合体を含む）を搬送する設備を対象とする。 なお、第2回申請対象設備のうち、公衆への放射線の影響が小さい劣化ウラン粉末を取り扱うウラン粉末出入装置、及び分析燃料を入れた気送子を配管内で移動させる気送装置は、核燃料物質の漏えい防止及び臨界防止の観点から、人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないため、搬送設備の対象外とする。 【機械装置・搬送設備】 ○必要な容量 ・搬送設備は、核燃料物質を搬送する能力として、容器等(MOX粉末、ペレットを収納する容器、混合酸化物貯蔵容器、燃料棒、燃料集合体)、搬送に使用する治具類又は容器等の取り扱い数量から算出した重さを最大荷重として考慮し、その最大荷重を上回る定格荷重を有する設計とする。① 例①：容器等 粉末缶を搬送する原料MOX粉末粉末缶一時保管搬送装置は、容器(粉末缶)の重量21kg以上の定格荷重である30kgを有する。 例②：容器等×治具類 粉末缶を搬送する原料MOX粉末粉末缶一時保管搬送装置(搬送コンベア)は、粉末缶21kg及び搬送に使用する送板24kgの合計重量である45kg以上の定格荷重である50kgを有する。 例③：容器等×取り扱い数量 燃料棒を搬送する燃料棒取り装置は、BWR燃料棒4.4kgの8本の合計重量である35.2kg以上の定格荷重である40kgを有する。 ※混合酸化物貯蔵容器を取り扱う搬送設備の容量については、対象設備が申請される後次回にて説明する。	-	【資料3② 詳細説明書】 16条(1)、(2) ①	
						評価	搬送設備の容量について、搬送する容器等の重さを考慮した定格荷重を有することを評価として説明する。	-	-	-
	16条-2	搬送設備は、MOX燃料加工施設における核燃料物質の工程内及び工程間の移動において、容器等を取り扱うことを考慮し、漏えい防止、臨界防止、落下防止、逸走防止及び転倒防止のための適切な設計を行う。	(代表以外の設計説明分類なし)	【V-1-1-10 搬送設備に関する説明書 3.1(2)搬送設備における落下防止等について】 (a) 落下防止 搬送設備は、容器等の搬送において想定する落下事故として、把持不良による容器等の落下(1)、ワイヤロープ及びケーブル・チェーン破断に伴う容器等の落下(2)及び工場内または工場間の容器等の移動に伴う落下(3)を考慮し、適切な落下防止対策を有する設計とする。 イ. 把持不良による容器等の落下防止 (イ) ペレットを搬送する容器を把持する搬送設備は、牽引を保持した状態で動力となる空気が発生してもコンドクターがシリンダロッドの溝に嵌まり込み、閉状態を保持できる機構を有する設計とする。(1)-1) (ロ) 燃料集合体を把持する爪を有する搬送設備は、移動中の燃料集合体の落下を防止するため、牽引状態でのみ爪の間隔が行えるよう設計とする。また、爪には機械的な固定による脱落防止の機構を有する設計とする。(1)-2) (ハ) 粉末を収納する容器を把持する搬送設備のうち原料MOX粉末缶一時保管搬送装置は、牽引に設けた把持用の溝に搬送設備の把持用爪を噛ませ把持状態を維持する設計とする。(1)-3) (ニ) 粉末一時保管搬送装置のうち粉末を収納する容器を把持する搬送設備は、移動中の牽引の落下を防止するため、牽引時にワイヤロープがシリンダロッドの溝に嵌まり込み、閉状態を保持できる機構を有する設計とする。(1)-4) (ホ) ペレット一時保管設備、スクラップ貯蔵設備及び製品ペレット貯蔵設備で容器を把持する搬送設備は、容器を取り扱う時の落下を防止するためにガイドピンを設ける設計とし、移動中には容器の落下を防止するため把持状態を維持するためのロックプレートを開ける設計とする。(1)-5) (ヘ) ペレット一時保管設備、スクラップ貯蔵設備及び製品ペレット貯蔵設備で容器を把持する搬送設備は、容器を取り扱う時の落下を防止するためにガイドピンを設けるとともに、収納ペレットを保管槽の所定の位置に置くことで落下防止器具により保管槽からの容器の落下を防止する設計とする。(1)-5)	構造設計	【機械装置・搬送設備】 ・核燃料物質の移動における適切な落下防止等の対策を設ける設計とする。 具体的な落下防止等の対策については後段にて示す。 【機械装置・搬送設備】 ○把持不良による容器等の落下防止 ・ペレットを搬送する容器を把持する搬送設備は、牽引を保持した状態で動力となる空気が発生してもコンドクターがシリンダロッドの溝に嵌まり込み、閉状態を保持できる機構を有する設計とする。(1)-1) ・燃料集合体を把持する爪を有する搬送設備は、移動中の燃料集合体の落下を防止するため、牽引状態でのみ爪の間隔が行えるよう設計とする。また、爪には機械的な固定による脱落防止の機構を有する設計とする。(1)-2) ・粉末を収納する容器を把持する搬送設備のうち原料MOX粉末缶一時保管搬送装置は、容器に設けた把持用の溝に搬送設備の把持用爪を噛ませ把持状態を維持する設計とする。(1)-3) ・粉末を収納する容器を把持する搬送設備は、牽引時にワイヤロープがシリンダロッドの溝に嵌まり込み、閉状態を保持できる機構を有する設計とする。(1)-4) ・ペレット一時保管設備、スクラップ貯蔵設備及び製品ペレット貯蔵設備で容器を把持する搬送設備は、容器を取り扱う時の落下を防止するためにガイドピンを設けるとともに、収納ペレットを保管槽の所定の位置に置くことで落下防止器具により保管槽からの容器の落下を防止する設計とする。(1)-5)	-	【資料3② 詳細説明書】 16条(3)		
								-	-	【資料3② 詳細説明書】 16条(4)～(9) 16条(1) 16条(2) 16条(3) 16条(4) 16条(5)

① 詳細設計展開表 (機械装置・搬送設備の構造設計)
(説明グループ)

案文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他案文要求との関係	資料番号
16条 搬送設備	16条-2			<p>ロ、ワイヤロープ及びびりチェーンの落下防止 (イ) ワイヤロープ及びびりチェーンを有する搬送設備は、仮に1本破断した場合でも容差等を保持することができるよう、ワイヤロープ及びびりチェーンを二重にする設計とする。また、ワイヤロープ及びびりチェーンは1本で容差等を保持することができる強度を有する設計とする。(②)</p> <p>ハ、工区内および工区間の容器等の移動に伴う落下防止 (イ) 燃料棒を搬送する搬送設備は、搬送中の落下を防止するため、ガイドローラで搬送する設計とする。(③-1) (ロ) 燃料棒集合体を搬送するクレーンは、搬送時の燃料棒集合体の落下を防止するため、燃料棒集合体をクレーン内に収納し落下防止扉を閉じた状態で搬送する設計とする。(③-2) (ハ) 容器を搬送する設備のうち、焼結ポート入出庫装置、スクラップ保管容器入出庫装置、ペレット保管入出庫装置は、容器を固定するためのガイドピンを設けることで容器の落下を防止する設計とする。(③-3) (ニ) 燃料棒を受け渡す搬送設備のうち、水平動作を伴う搬送設備は、燃料棒押さえを設け、燃料棒の落下を防止する設計とする。(③-4)</p> <p>(6) 逸走防止 工区内または工区間の容器等の移動に伴う逸走防止 (イ) 搬送設備(エアシリンダ及びカム機構により搬送するものは除く)は、メカニカルストップを設け、逸走等を防止する設計とする。(④-1) (ロ) 搬送設備が移動するレールは、メカニカルストップを設け、搬送設備が逸走することによる容差等の落下を防止する設計とする。(④-2) (ハ) カム機構を有する搬送設備は、坂カムの回転に連動して従動軸が昇降する構造を有することによって、逸走しない設計とする。(④-3) (ニ) エアシリンダによって搬送する搬送設備は、エアシリンダのピストンがケーシング内の圧力差によって動作しケーシングの内寸以上は駆動しない構造を有することによって、逸走しない設計とする。(④-4) (ホ) MOV粉末を取り扱うグループボックス内で粉末容器を取り扱う搬送設備は、パネル方向へ逸走等を防止することを防止するために、可動範囲を制限する設計とする。(④-5)</p> <p>(c) 転倒防止 イ、工区内または工区間の容器等の移動に伴う転倒防止 (イ) 搬送設備は転倒防止金具、ガイド、ガイドローラ、サイドローラ、押上り防止フック又は転倒防止ラグを設け、容器等の移動時に転倒することを防ぐ設計とする。(⑤)</p> <p>(d) その他搬送に対する考慮 イ、落下防止 (イ) レール上を走行する搬送設備は、防火シャック等によりレールが分断される場合においても、必ずガイドローラにより一方のレールが保持できる設計とし、搬送設備のレールから落下を防止する設計とする。(⑥-1) (ロ) コンベアにより容器等を搬送する搬送設備は、搬送する容器等の寸法を考慮したコンベアの間隔となるよう設置することで、コンベアからの容器等の落下を防止する設計とする。(⑥-2) (ハ) 燃料棒を搬送するガイドローラは、燃料棒の積み重ねおよびガイドローラ溝からガイドローラ中心の距離を考慮したガイドローラ間隔およびガイドローラとすることで、燃料棒の落下を防止する設計とする。(⑥-3) (ニ) 搬送経路上にシャックが設置されている搬送設備は、容器の搬送中にシャックが落下し搬送中の容器を落下させるおそれのないよう、シャックの落下を防止できる設計とする。(⑥-4)</p>	<p>仕様表記載項目</p>	<p>設計分類</p>	<p>構造設計</p> <p>【機械装置・搬送設備】 ○ワイヤロープ及びびりチェーンの落下防止 ・ワイヤロープ及びびりチェーンを有する搬送設備は、ワイヤロープ及びびりチェーンを二重にし、仮に1本破断した場合でも容差等を保持することができる強度を有する設計とする。(②)</p> <p>【機械装置・搬送設備】 ○工区内及び工区間の容器等の移動に伴う落下防止 ・燃料棒を搬送する搬送設備は、搬送中の落下を防止するため、ガイドローラで搬送する設計とする。(③-1) ・燃料棒集合体を搬送するクレーンは、搬送時の燃料棒集合体の落下を防止するため、燃料棒集合体をクレーン内に収納し落下防止扉を閉じた状態で搬送する設計とする。(③-2) ・容器を搬送する設備のうち、焼結ポート入出庫装置、スクラップ保管容器入出庫装置、ペレット保管入出庫装置は、容器を固定するためのガイドピンを設けることで容器の落下を防止する設計とする。(③-3) ・燃料棒を受け渡す搬送設備のうち、水平移動動作を伴う搬送設備は、レール走行時の段差端により燃料棒が跳ねて落下することを防止するため燃料棒押さえを設け、燃料棒の落下を防止する設計とする。(③-4)</p> <p>【機械装置・搬送設備】 ○工区内及び工区間の容器等の移動に伴う逸走防止 ・搬送設備の進行方向にメカニカルストップを設け、容器等が逸走することを防止する設計とする。(④-1) ・搬送設備が移動するレールは、メカニカルストップを設け、搬送設備が逸走することによる容器等の落下を防止する設計とする。(④-2) ・カム機構を有する搬送設備は、坂カムの回転に連動して従動軸が昇降する構造を有することによって、逸走しない設計とする。(④-3) ・エアシリンダによって搬送する搬送設備は、エアシリンダのピストンがケーシング内の圧力差によって動作しケーシングの内寸以上は駆動しない構造を有することによって、逸走しない設計とする。(④-4) ・搬送設備はグループボックスパネル方向の可動範囲をメカニカルストップにより制限し、搬送設備の逸走により容器等がパネルへ接触することを防止する設計とする。(④-5)</p> <p>【機械装置・搬送設備】 ○工区内及び工区間の容器等の移動に伴う転倒防止 ・搬送設備は進行方向と直角方向に転倒防止金具、ガイド、ガイドローラ、サイドローラ、押上り防止フック又は転倒防止ラグを設け、容器等の移動時に転倒することを防ぐ設計とする。(⑤)</p> <p>【機械装置・搬送設備】 ○搬送設備に対する考慮 (落下防止) ・レール上を走行する搬送設備は、シャックによりレールが分断される場合においても、必ずガイドローラにより一方のレールが保持できる設計とし、搬送設備のレールから落下を防止する設計とする。(⑥-1) ・コンベアにより容器等を搬送する搬送設備は、搬送する容器等の寸法を考慮したコンベアの間隔となるよう設置することで、コンベアからの容器等の落下を防止する設計とする。(⑥-2) ・燃料棒を搬送するガイドローラは、燃料棒の積み重ねおよびガイドローラ溝からガイドローラ中心の距離を考慮したガイドローラ間隔およびガイドローラとすることで、燃料棒の落下を防止する設計とする。(⑥-3) ・搬送経路上にシャックが設置されている搬送設備は、容器の搬送中にシャックが落下し搬送中の容器を落下させるおそれのないよう、シャック動作させるエアシリンダの空気供給が停止してもシャック開状態を維持できるようにロック機構を設ける設計とする。(⑥-4)</p>	-	-	<p>【資料3② 詳細説明書】 16条(10) ②</p> <p>【資料3② 詳細説明書】 16条(11)～(15) ①-1 ②-1 ③-1 ④-1 ⑤-1</p> <p>【資料3② 詳細説明書】 16条(16)～(18) ①-1 ②-2 ③-3 ④-4 ⑤-5</p> <p>【資料3② 詳細説明書】 16条(19) ⑤</p> <p>【資料3② 詳細説明書】 16条(20)～(23) ①-1 ②-2 ③-3 ④-4</p> <p>【資料3③既認可からの変更点】 ② ①-1</p>

① 詳細設計展開表 (機械装置・搬送設備の構造設計)
(説明グループ)

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
16条 搬送設備	16条-4	混合酸化物貯蔵容器、燃料棒及び燃料集合体を取り扱う搬送設備は、仮に混合酸化物貯蔵容器、燃料棒及び燃料集合体が落下しても破損しない高さ以下で取り扱う設計とする。	(代表以外の設計説明分類なし)	【V-1-1-10 搬送設備に関する説明書 3.1(3) 混合酸化物貯蔵容器、燃料棒及び燃料集合体の破損防止について】 (a) 閉じ込め機能を有する容器等の取組高さについては、 ロ、燃料棒 燃料棒を収容する貯蔵マガジン又は組立マガジンを取り扱う燃料棒挿抜設備、燃料棒加工機搬送設備、燃料棒検査設備、燃料棒検査設備、燃料棒貯蔵設備及び燃料棒集合体組立設備は、仮に落下しても破損しない高さである4m以下で取り扱う設計とする。 具体的に燃料棒、燃料棒を収容する貯蔵マガジン又は組立マガジンを取り扱う搬送設備の最大取り扱いは燃料棒挿抜設備の3765mmであり、4mを超えて燃料棒を取り扱うことはない。(a) (b) 燃料棒集合体 燃料棒集合体を取り扱う燃料棒集合体組立機搬送設備及び梱包・出荷設備は、仮に落下しても破損しない高さである9m以下で取り扱う設計とする。 具体的に燃料棒集合体を取り扱う搬送設備の床面からの最大取り扱いは梱包・出荷設備の8940mmであり、9mを超えて燃料棒集合体を取り扱うことはない。(b) (c) その他の破損防止に関する設計について 燃料棒集合体組立設備のマガジン組立装置及び燃料棒集合体組立装置では、燃料棒が組立マガジンの所定の位置まで押し込み又はスケルトン等の所定の位置まで引き込まれたことの確認をセンサにより行い、位置の確認が終了するまで次の動作を行わない機構を設ける設計とする。 (d) さらに、制御室の運転員が燃料棒集合体組立第1室および燃料棒集合体組立第2室に設置されたITVカメラにて燃料棒位置を確認し、燃料棒が所定の位置まで押し込みもしくは引き込みがなされたことを以て運転員が確認スイッチを押さない限り次の動作を行わない機構を設け、燃料棒破損に連らない設計とする。	—	構造設計	【機械装置・搬送設備】 ○破損防止 ・燃料棒を搬送する搬送設備は、仮に燃料棒が落下しても破損しない高さ(4m以下)にて取り扱うため、搬送設備に燃料棒を取り扱う高さを物理的に4m以下とする。(1) ・燃料棒集合体組立設備のマガジン編成装置及び燃料棒集合体組立装置は、組立マガジンへの押し込み又はスケルトン等への引込み不良により装置間に燃料棒がまたがった状態で装置の稼働することによる燃料棒破損を防止するために、燃料棒を組立マガジンの押し込み又はスケルトン等への引込み終了後に、燃料棒が所定の位置にいないことが確認できるセンサを設置する。センサにより異常がないことを確認したのちに次の動作を行うインターロックを設ける設計とする。(2) ・燃料棒集合体を搬送する搬送設備は、仮に燃料棒集合体が落下しても破損しない高さ(9m以下)にて取り扱うため、床面から燃料棒集合体下端までの高さ制限9mと、燃料棒集合体の長さ約4mを考慮し、搬送設備が上昇可能な高さを物理的に13m以下とする。(3) ※混合酸化物貯蔵容器を取り扱う搬送設備の破損防止の設計については、対象設備が申請される後次回にて説明する。	—	—	【資料3② 詳細説明書】 16条(16)～(18) ① ② ③
	16条-5	搬送設備は、核燃料物質(人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして、劣化ウランの粉末を除く。)を搬送するための動力の供給が停止した場合、核燃料物質の落下及び脱落を防止する機構により、搬送中の核燃料物質を安全に保持する設計とする。	(代表以外の設計説明分類なし)	【V-1-1-10 搬送設備に関する説明書 3.1(4)動力供給停止時の落下防止について】 ・真落を行う搬送設備は動力の供給が停止した場合においても、搬送中の核燃料物質(人の安全に著しい影響を及ぼすおそれがないものとして、劣化ウランの粉末を除く。)を安全に保持するために無動力作動ブレーキを設ける設計とする。また、エアシリンダによって真落するものはロック機構により落下を防止するかスピードコントロールにより急降下しない設計とする。(1)	—	構造設計	【機械装置・搬送設備】 ○動力供給停止時の落下防止 ・空気圧により把持する搬送設備は、動力供給停止時に核燃料物質の落下を防止する機構として、空気喪失時にも閉状態を維持できるようにエンドロック機構を設ける設計とする。(1)	—	—	【資料3② 詳細説明書】 16条(19) ①
14条 安有	14条-22	また、上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障がない期間での修理を行うことを保安規定に定めて、管理する。	(代表)	【V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 5.1基本方針】 ・安全機能を有する施設のうち、内部発生飛散物から防護する施設(以下「内部発生飛散物防護施設」という。)としては、安全評価上その機能を期待する構築物、系統及び機器を漏れなく抽出する観点から、安全上重要な構築物、系統及び機器を対象とする。安全上重要な構築物、系統及び機器は内部発生飛散物の発生を防止することにより、安全機能を損なわない設計とする。 ・上記に含まれない安全機能を有する施設は、内部発生飛散物に対して機能を維持すること若しくは内部発生飛散物による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障がない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより、その安全機能を損なわない設計とする。 ・また、上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障がない期間での修理を行うことを保安規定に定めて、管理する。(1)	—	構造設計(運用)	【安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設に対する運用】 ・内部発生飛散物による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障がない期間での修理を行うことを保安規定に定めて管理することにより、安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設の安全機能を損なわない運用とする。(1)	—	—	—
			・グロブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備 ・換気設備 ・液体の放射性質を取り扱う設備 ・消火設備 ・火災防護設備(ダンパ) ・火災防護設備(シャッター) ・警報設備等 ・その他(非管理区域換気空調設備、窒素ガス供給設備)	(代表の設計説明分類から差分なし)	(代表の設計説明分類の内容(1)と同様のため、差分なし)	構造設計(運用)	(代表の設計説明分類の内容(1)と同様のため、差分なし)	(代表の設計説明分類から差分なし)	—	
	14条-23	内部発生飛散物の発生要因として、重量物の落下による飛散物、回転機器の損壊による飛散物を考慮し、発生要因に対してつりワイヤ等を二重化、急走を防止するための機構の設置、制御電動機又は潤滑油を設けることにより過回転とならない設計とする等により飛散物の発生を防止できる設計とする。	(代表)	【V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 5.3内部発生飛散物の発生要因】 (2) 重量物の落下による飛散物 重量物の落下に起因して生ずる飛散物(以下「重量物の落下による飛散物」という。)については、通常運転において重量物をつり上げて搬送するクレーンその他の搬送機器からのつり荷の落下及び急走によるクレーンその他の搬送機器の落下による内部発生飛散物の発生要因として考慮する。 【V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 5.4内部発生飛散物の発生防止設計 5.4.1重量物の落下による飛散物】 (1) クレーンその他の搬送機器からのつり荷の落下 重量物をつり上げて搬送するクレーンその他の搬送機器は、つりワイヤ・つりチェーンを二重化する設計とし、つり荷の落下による飛散物の発生を防止できる設計とする。(1-1) つり上げ用の把持具又はフックには、つり荷の脱着防止機構を設置する又はつかみ不良時のつり上げ防止機構を設ける設計とし、つり荷の落下による飛散物の発生を防止できる設計とする。(1-2) 重量物を積載して搬送する機器は、積載物の転倒及び急走を防止するための機構を設ける設計とし、積載物の落下による飛散物の発生を防止できる設計とする。(1-3) 重量物を搬送する機器は、搬送するための動力の供給が停止した場合に、取扱中の重量物の落下による飛散物の発生を防止できる設計とする。(1-4) (2) クレーンその他の搬送機器の落下 重量物を搬送する機器は、急走を防止するための機構を設ける設計とし、機器の落下による飛散物の発生を防止できる設計とする。(1-5)	—	構造設計	【内部発生飛散物の発生防止設計】重量物の落下による飛散物 ○クレーンその他の搬送機器からのつり荷の落下防止 ・重量物をつり上げて搬送するクレーンその他の搬送機器は、つりワイヤ・つりチェーンを二重化する設計とし、つり荷の落下による飛散物の発生を防止する設計とする。(1-1) ・つり上げ用の把持具又はフックには、つり荷の脱着防止機構を設置する又はつかみ不良時のつり上げ防止機構を設ける設計とし、つり荷の落下による飛散物の発生を防止できる設計とする。(1-2) ・重量物を積載して搬送する機器は、積載物の転倒及び急走を防止するための機構としてメカニカルストップ等を設ける設計とし、積載物の落下による飛散物の発生を防止できる設計とする。(1-3) ・重量物を搬送する機器は、搬送するための動力の供給が停止した場合に、取扱中の重量物の落下による飛散物の発生を防止できる設計とする。(1-4) ○クレーンその他の搬送機器の落下 ・重量物を搬送する機器は、急走を防止するための機構としてメカニカルストップ等を設ける設計とし、機器の落下による飛散物の発生を防止できる設計とする。(1-5)	—	—	16条-2 搬送設備の落下防止、急走防止及び転倒防止の構造 ①-1 ①-2 ①-3 ①-4 ①-5

① 詳細設計展開表 (機械装置・搬送設備の構造設計)
(説明グループ)

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
14条 安有	14条-23			<p>【V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 5.3内部発生飛散物の発生要因】</p> <p>(3) 回転機器の損壊による飛散物 回転機器の損壊に起因して生ずる飛散物(以下「回転機器の損壊による飛散物」という。)については、回転機器の異常により回転速度が上昇することによる回転羽根の損壊を内部発生飛散物の発生要因として考慮する。</p> <p>【V-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 5.4内部発生飛散物の発生防止設計 5.4.2回転機器の損壊による飛散物】</p> <p>(1) 電力を駆動源とする回転機器 電力を駆動源とする回転機器は、誘導電動機による回転数を制御する機構を有することで、回転機器の過回転による回転羽根の損壊に伴う飛散物の発生を防止できる設計とする。また、各機器については運転状態を考慮し構造上十分な機械的強度を有する設計とし、通常運転時及び定期検査時等においても健全性を確認することにより、機器の損壊を防止する。(②-1)</p> <p>(2) 電力を駆動源としない回転機器 電力を駆動源とせず、駆動用の燃料を供給することで回転する回転機器は、调速器により回転数を監視し、回転数が上限を越えた場合は回転機器を停止する機構を有することで、回転機器の過回転による回転羽根の損壊による飛散物の発生を防止できる設計とする。 なお、今回申請する機器において電力を駆動源とせず、駆動用の燃料を供給することで回転する回転機器はない。</p>		構造設計	<p>【内部発生飛散物の発生防止設計】 回転機器の損壊による飛散物</p> <p>○電力駆動の回転機器の損壊防止</p> <p>(1) 電力を駆動源とする回転機器 ・電力を駆動源とする回転機器は、誘導電動機の特長として回転速度は供給する電力の周波数に比例するため、供給する電力の周波数を一定とすることにより、回転速度は一定を維持するため、回転機器の過回転による回転羽根の損壊に伴う飛散物の発生を防止できる設計とする。 また、各機器については運転状態を考慮し構造上十分な機械的強度を有する設計とし、通常運転時及び定期検査時等においても健全性を確認することにより、機器の損壊を防止する。(②-1)</p>			【資料3② 詳細説明書】 14条(7) ②-1
			<ul style="list-style-type: none"> ・グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備 ・換気設備 ・液体の放射性物質を取り扱う設備 ・消火設備 ・火災防護設備(ダンパ) ・火災防護設備(シャッター) ・警報設備等 ・その他(非管理区域換気空調設備、窒素ガス供給設備) 	— (代表の設計説明分類から差分なし)		構造設計	— (代表の設計説明分類の設計内容(①、②)と同様のため、差分なし)			(代表の設計説明分類から差分なし)
その他条文の要求事項以外の既認可からの変更点		—		—		—	—	—	—	—

② 詳細説明図

機械装置・搬送設備の構造設計 (説明グループ1)

機械装置・搬送設備の構造設計 目次(1/3)

項目	説明内容（主条文）※	説明内容（関連条文）	該当頁	関連する設計説明分類
1. グローブボックスの負圧管理		(見出し)		
(1) 負圧管理境界の形成		(見出し)		
a. シャッタによる負圧管理境界の形成	【10条(1)(2)】 ○負圧管理単位の境界 ・負圧管理単位の境界に設置するシャッタの気密を確保する設計について説明する。 ・搬送物の形状を踏まえ、シャッタを設置することについて説明する。	—	P6,P7	【説明Gr1】 負圧維持に係る換気設備のシステム設計 (23条-3)
b. 弁による負圧管理境界の形成	【10条(3)】 ○負圧管理単位の境界 ・負圧管理単位の境界に設置する弁の気密を確保する設計について説明する。 ・搬送物の形状を踏まえ、弁を設置することについて説明する。	—	P8	
2. 核燃料物質の移動に必要な容量の確保		(見出し)		
(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器		(見出し)		
a. 搬送する容器等の重量以上の容量の設定	【16条(1), (2)】 ○必要な容量 核燃料物質を搬送する能力として、必要な容量である搬送する容器等の重さ以上の容量を有する設計について説明する。	—	P9,P10	—

※ 第10条のうち、機械装置・搬送設備に係る閉じ込め機能に係る設計方針については、第16条搬送設備にて展開することとしていることから、第16条を主条文の欄に記載する。
(以下同様)

機械装置・搬送設備の構造設計 目次(2/3)

項目	説明内容（主条文）※	説明内容（関連条文）	該当頁	関連する設計説明分類
3. 核燃料物質の移動における適切な落下防止等の対策		(見出し)		
(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器	【16条(3)】(搬送設備における落下等の防止) ・搬送設備に落下・逸走・転倒への各々の対策を講じる際の、対策となる構造の種類及びその使い分けについて説明する。	【14条(1)】(内部発生飛散物の発生防止設計) ・搬送設備の落下・逸走・転倒対策を設けることで落下物(内部発生飛散物)を防止することを説明する。	P11	—
a. 落下防止	【16条(4)～(15), (24)】(落下防止) ○搬送時の把持状態の維持 ・搬送時に把持状態を維持する機構による落下防止対策を説明する。 ○ワイヤロープ及びつりチェーンの二重化 ・ワイヤ及びチェーンの二重化による搬送物の落下防止対策を説明する。 ○把持以外による容器等の固定 ・ガイドピン等による容器等の落下防止対策及びメカニカルストップ等による搬送設備の落下防止対策を説明する。	【14条(2)～(4)】(内部発生飛散物の発生防止設計) ○クレーンその他搬送設備からの搬送物の落下防止 ・内部発生飛散物の発生を防止するため、クレーンその他搬送設備からの搬送物の落下を防止していることを説明する。	P12～ P23, P32	【説明Gr1】 内部発生飛散物の防止のためのグローブボックス(オープンポートボックス、フードを含む。)の配置設計(14条-24)
b. 逸走防止	【16条(16)～(18)】(逸走防止) ○可動範囲の制限 ・グローブボックスパネル方向への可動範囲の制限及びメカニカルストップ等による逸走防止対策を説明する。	【14条(5)】(内部発生飛散物の発生防止設計) ○クレーンその他搬送設備からの搬送物の落下防止 ・内部発生飛散物の発生を防止するため、クレーンその他搬送設備からの搬送物の落下を防止していることを説明する。 ○クレーンその他搬送設備の落下防止 ・内部発生飛散物の発生を防止するためクレーンその他搬送設備の落下を防止していることを説明する。	P24～ P26	
c. 転倒防止	【16条(19)】(転倒防止) ○ガイド機構 ・転倒防止金具、ガイド等による転倒防止対策を説明する。	【14条(6)】(内部発生飛散物の発生防止設計) ○クレーンその他搬送設備からの搬送物の落下防止 ・内部発生飛散物の発生を防止するため、クレーンその他搬送設備からの搬送物の落下を防止していることを説明する。	P27	

機械装置・搬送設備の構造設計 目次(2/3)

項目	説明内容（主条文）※	説明内容（関連条文）	該当頁	関連する 設計説明分類
3. 核燃料物質の移動における適切な落下防止等の対策	（見出し）			
(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器	【16条(3)】(搬送設備における落下等の防止) ・搬送設備に落下・逸走・転倒への各々の対策を講じる際の、対策となる構造の種類及びその使い分けについて説明する。	【14条(1)】(内部発生飛散物の発生防止設計) ・搬送設備の落下・逸走・転倒対策を設けることで落下物(内部発生飛散物)を防止することを説明する。	P11	—
d. その他搬送に対する考慮	【16条(20)～(23)】(その他搬送に対する考慮) ○レールを走行する搬送設備 ・レールが分断されている場合においても必ず一方のレールがガイドローラで保持できる設計について説明する。 ○コンベアで容器等を搬送する搬送設備 ・搬送する容器等の寸法を考慮した間隔でコンベアを設置していることを説明する。 ○燃料棒を搬送するガイドローラ ・燃料棒のたわみを考慮した間隔でガイドローラを設置していることを説明する。 ○シャッタの落下の考慮 ・シャッタにより分断される箇所において、シャッタの落下に起因する容器等の落下を防止できることを説明する。	—	P28～ P31	—


機械装置・搬送設備の構造設計 目次(3/3)

項目	説明内容（主条文）	説明内容（関連条文）	該当頁	関連する 設計説明分類
4. 混合酸化物貯蔵容器、燃料棒、燃料集合体の破損防止	（見出し）			
(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器	（第2回申請対象は混合酸化物貯蔵容器の取扱いを含まないため、燃料棒及び燃料集合体の取扱いを対象とする。）			
a. 燃料棒の破損防止	【16条(13), (24), (25)】 ○破損防止 ・燃料棒を取り扱う機器における、仮に落下しても破損しない高さ以下で取り扱う設計について説明する。 ・燃料集合体組立工程にて、燃料棒が所定の位置まで移動したことを運転員が確認しない限り、次工程へ進まない設計とすることで燃料棒の破損を防止する設計を説明する。	—	P21, P32,P33	—
b. 燃料集合体の破損防止	【16条(26)】 ○破損防止 ・燃料集合体を取り扱う機器における、仮に落下しても破損しない高さ以下で取り扱う設計について説明する。	—	P34	—
5. 動力供給停止時の核燃料物質の落下防止	（見出し）			
(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器	（見出し）			
a. 核燃料物質を安全に保持する設計	【16条(27), (28)】 ○動力供給停止時の落下防止 ・動力供給停止時に核燃料物質の落下または脱落を防止する設計について説明する。	【14条(7), (8)】（内部発生飛散物の発生防止設計） ○クレーンその他搬送設備からの搬送物の落下防止 ・内部発生飛散物の発生を防止するため、クレーンその他搬送設備からの搬送物の落下を防止していることを説明する。	P35,P36	—
6. 内部発生飛散物の発生防止設計	（見出し）			
(1) 回転機器の損壊	（見出し）			
a. 回転機器の損壊による飛散物の発生防止設計	—	【14条(9)】 ○電力駆動の回転機器の損壊防止 ・内部発生飛散物の発生を防止するため、電力を駆動源とする回転機器の損壊を防止していることを説明する。	P37	—


1. グローブボックスの負圧管理

(1) 負圧管理境界の形成


a. シャッタによる負圧管理境界の形成 【主：第10条(1)】




○負圧管理単位の境界
 グローブボックスの窒素循環、窒素貫流、空気雰囲気の境界及び負圧管理単位を踏まえ、設定される負圧管理単位の境界には、隣接する異なる負圧管理単位への雰囲気の流れ及び逆流を防止するため、シャッタ又は弁を設置する設計とする。(10条-3①-1) ※1



シャッタ上面図



シャッタ閉止時




シャッタ開放時

※1 負圧管理単位の設定の考え方については、換気設備のシステム設計にて説明する。

1. グローブボックスの負圧管理

(1) 負圧管理境界の形成

a. シャッタによる負圧管理境界の形成 【主：第10条(2)】



※1 負圧管理単位の設定の考え方については、換気設備のシステム設計にて説明する。


※2 シール材を膨張させるほか、押し付ける機構により雰囲気への流入及び逆流を防止するシャッタについては、第3回申請対象であることから、第3回申請にて説明する。

1. グローブボックスの負圧管理

(1) 負圧管理境界の形成


b. 弁による負圧管理境界の形成 【主：第10条(3)】

○グローブボックスとオープンポートボックスの雰囲気境界



○負圧管理境界の境界
 ・グローブボックスの窒素循環、窒素貫流、空気雰囲気の境界及び負圧管理単位を踏まえ、設定される負圧管理境界には、隣接する異なる負圧管理単位への雰囲気流入及び逆流を防止するため、シャッタ又は弁を設置する設計とする。(10条-3①-1) ※1

○負圧管理境界の境界
 ・燃料棒等の口径の小さい搬送物を運搬する負圧管理境界は、弁を設け、シール材により隣接する異なる負圧管理単位への雰囲気流入及び逆流を防止する設計とする。(10条-3①-3) ※1 ※2



断面図 弁開放時

断面図 弁閉止時

※1 負圧管理境界の設定の考え方については、換気設備のシステム設計にて説明する。

※2 シール材により雰囲気流入及び逆流を防止する弁のうち、バタフライ弁については、第3回申請対象であることから、第3回申請にて説明する。

2. 核燃料物質の移動に必要な容量の確保


(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器

a. 搬送する容器等の重量以上の定格荷重の設定 【主：第16条(1)】



施設区分	設備区分	機器	搬送設備	取り扱う容器等	容器等の最大荷重	必要な定格荷重	定格荷重
核燃料物質の貯蔵施設	原料MOX粉末缶一時保管設備	原料MOX粉末缶一時保管搬送装置	原料MOX粉末缶一時保管搬送装置	粉末缶	約21kg	粉末缶の重量である21kg以上の定格荷重を有する。	30kg
			搬送コンベア	粉末缶	約45kg	粉末缶を載せた搬送版の重量である45kg以上の定格荷重を有する。	50kg

○必要な容量

・搬送設備は、核燃料物質を搬送する能力として、容器等(MOX粉末、ペレットを収納する容器、混合酸化物貯蔵容器、燃料棒、燃料集合体)、搬送に使用する治具類又は容器等の取り扱い数量から算出した重量を最大荷重として考慮し、その最大荷重を上回る定格荷重を有する設計とする。(16条-1①)



例②：容器等+治具類



2. 核燃料物質の移動に必要な容量の確保


(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器

a. 搬送する容器等の重量以上の定格荷重の設定 【主：第16条(2)】

施設区分	設備区分	機器	搬送設備	取り扱う容器等	容器等の最大荷重	必要な定格荷重	定格荷重
被覆施設	燃料棒收容設備	燃料棒收容装置	燃料棒挿入機	燃料棒	約35.2kg	燃料棒8本の重量である35.2kg以上の定格荷重を有する。	40kg


○必要な容量

・搬送設備は、核燃料物質を搬送する能力として、容器等(MOX粉末、ペレットを収納する容器、混合酸化物貯蔵容器、燃料棒、燃料集合体)、搬送に使用する治具類又は容器等の取り扱い数量から算出した重量を最大荷重として考慮し、その最大荷重を上回る定格荷重を有する設計とする。(16条-1①)



3. 核燃料物質の移動における適切な落下防止等の対策

(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器 【主：第16条(3)、関連：第14条(1)】



○落下防止等の対策
・核燃料物質の移動における適切な落下防止等の対策を設ける設計とする。
(16条-2)

○内部発生飛散物の発生防止
搬送設備及び搬送物の落下を防止する設計とする。
(14条-23)

搬送設備に落下・逸走・転倒への対策を設けることにより、落下物による内部発生飛散物の発生を防止する。


⇒内部発生飛散物の防止となっている構造であることを、P13,14,P18,P25,P27,P35,P36に示す。

※1 第2回申請対象設備のうち、内部発生飛散物の発生防止設計を説明する対象設備の選定については安有09で補足説明する。

3. 核燃料物質の移動における適切な落下防止等の対策

(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器


a. 落下防止【主：第16条(4)】



3. 核燃料物質の移動における適切な落下防止等の対策

(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器



a. 落下防止【主：第16条(5)】，【関連：第14条(2)】



3. 核燃料物質の移動における適切な落下防止等の対策

(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器

a. 落下防止【主：第16条(6)】，【関連：第14条(3)】




○クレーンその他搬送設備からの搬送物の落下防止
・つり上げ用の把持具又はフックには、つり荷の脱落防止機構を設置する又はつかみ不良時のつり上げ防止機構を設ける設計とし、つり荷の落下による飛散物の発生を防止できる設計とする。(14条-23①-2)

○搬送時の把持状態の維持
・燃料集合体を把持する爪を有する搬送設備は、移動中の燃料集合体の落下を防止するため、着座状態でのみ爪の開閉が行えるよう設計とする。また、爪には機械的な固定による脱落防止の機構を有する設計とする。(16条-2①-2)

3. 核燃料物質の移動における適切な落下防止等の対策

(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器

a. 落下防止【主：第16条(7)】




○搬送時の把持状態の維持
・粉末を収納する容器を把持する搬送設備のうち原料MOX粉末缶一時保管搬送装置は、容器に設けた把持用の溝に搬送設備の把持用爪を噛ませ把持状態を維持する設計とする。
(16条-2①-3)

3. 核燃料物質の移動における適切な落下防止等の対策

(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器

a. 落下防止【主：第16条(8)】



※1 補足説明資料「搬送01 搬送設備の容量の設定根拠及び落下防止等の対策について」にて粉末一時保管装置以外も含めた各設備の具体的な機構を説明する。


3. 核燃料物質の移動における適切な落下防止等の対策

(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器

a. 落下防止【主：第16条(9)】

○搬送時の把持状態の維持


・ペレット一時保管設備、スクラップ貯蔵設備及び製品ペレット貯蔵設備で容器を把持する搬送設備は、容器持ち上げ時の落下を防止するためにガイドを設ける設計とする。(16条-2①-5)



3. 核燃料物質の移動における適切な落下防止等の対策

(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器

a. 落下防止【主：第16条(10)、 関連：第14条(4)】




※1 補足説明資料「搬送01 搬送設備の容量の設定根拠及び落下防止等の対策について」にて、ペレット一時保管設備以外も含めた各設備の具体的な機構を説明する。

3. 核燃料物質の移動における適切な落下防止等の対策

(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器

a. 落下防止【主：第16条(11)】




※1 補足説明資料「搬送01 搬送設備の容量の設定根拠及び落下防止等の対策について」にて、ペレット一時保管設備以外も含めた各設備の具体的な機構を説明する。

3. 核燃料物質の移動における適切な落下防止等の対策

(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器


a. 落下防止【主：第16条(12)】



3. 核燃料物質の移動における適切な落下防止等の対策

(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器

a. 落下防止【主：第16条(13)】





○破損防止
・燃料棒を搬送する搬送設備は、仮に燃料棒が落下しても破損しない高さ(4m以下)にて取り扱うため、搬送設備で燃料棒を取り扱える高さを物理的に4m以下とする。(16条-4①)

○把持以外による容器等の固定
・燃料棒を搬送する搬送設備は、搬送中の落下を防止するため、ガイドローラで搬送する設計とする。(16条-2③-1)

3. 核燃料物質の移動における適切な落下防止等の対策

(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器

a. 落下防止【主：第16条(14)】



○把持以外による容器等の固定
・燃料棒を受け渡す搬送設備のうち、水平移動動作を伴う搬送設備は、レール走行時の段差等により燃料棒が跳ねて落下することを防止するため燃料棒押さえを設け、燃料棒の落下を防止する設計とする。
(16条-2③-4)




X線検査装置

3. 核燃料物質の移動における適切な落下防止等の対策

(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器

a. 落下防止【主：第16条(15)】




○把持以外による容器等の固定
・燃料集合体を搬送するクレーンは、搬送時の燃料集合体の落下を防止するため、燃料集合体をクレーン内に収納し落下防止扉を閉じた状態で搬送する設計とする。
(16条-2③-2)


3. 核燃料物質の移動における適切な落下防止等の対策

(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器

b. 逸走防止【主：第16条(16)】



3. 核燃料物質の移動における適切な落下防止等の対策
 (1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器
 b. 逸走防止【主：第16条(17), 関連：第14条(5)】




※1 補足説明資料「搬送01 搬送設備の容量の設定根拠及び落下防止等の対策について」にて貯蔵施設以外も含めた具体的な機構を説明する。

3. 核燃料物質の移動における適切な落下防止等の対策

(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器


b. 逸走防止【主：第16条(18)】




3. 核燃料物質の移動における適切な落下防止等の対策

(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器

c. 転倒防止【主：第16条(19) 関連：第14条(6)】



○搬送機器からの積載物の落下防止
 ・重量物を積載して搬送する機器は、積載物の転倒及び逸走を防止するための機構としてメカニカルストップ等を設ける設計とし、積載物の落下による飛散物の発生を防止できる設計とする。
 (14条-23①-3)




○ガイド機構
 ・搬送設備は進行方向と直角方向に転倒防止金具、ガイド、ガイドローラ、サイドローラ、浮上り防止フック又は転倒防止ラグを設け、容器等の移動時に転倒することを防ぐ設計とする。
 (16条-2⑤) ※1

※1 補足説明資料「搬送01 搬送設備の容量の設定根拠及び落下防止等の対策について」にて具体的な機構を説明する。

3. 核燃料物質の移動における適切な落下防止等の対策

(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器

d. その他搬送に対する考慮【主：第16条(20)】




※1 防火シャッタ追加に伴い移動経路であるレールが分割されたため、分割された箇所を通過できるように搬送機構のガイドローラを上下1箇所ずつ追加。詳細は資料3③に示す。

3. 核燃料物質の移動における適切な落下防止等の対策

(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器


d. その他搬送に対する考慮【主：第16条(21)】



3. 核燃料物質の移動における適切な落下防止等の対策

(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器

d. その他搬送に対する考慮【主：第16条(22)】




○その他搬送に対する考慮

・燃料棒を搬送するガイドローラは、燃料棒の撓み量およびガイドローラ溝からガイドローラ中心の距離を考慮したガイドローラ間隔とすることで、燃料棒の落下を防止する設計とする。(16条-2⑥-3)

3. 核燃料物質の移動における適切な落下防止等の対策

(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器

d. その他搬送に対する考慮（シャッタ）【主：第16条(23)】



4. 混合酸化物貯蔵容器、燃料棒、燃料集合体の破損防止

(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器

a. 燃料棒の破損防止 【主：第16条(24)】

○破損防止

・燃料棒を搬送する搬送設備は、仮に燃料棒が落下しても破損しない高さ(4m以下)にて取り扱うため、搬送設備で燃料棒を取り扱える高さを物理的に4m以下とする。(16条-4①)


燃料棒の取り扱い高さが4m以下となるように、燃料棒を取り扱う搬送設備の高さを4m以下とする

燃料棒



A-A矢視

燃料棒を保持する溝を設ける



昇降装置

4000mm以下

挿入溶接装置

— : 燃料棒


○把持以外による容器等の固定

・燃料棒を搬送する搬送設備は、搬送中の落下を防止するため、ガイドローラで搬送する設計とする。(16条-2③-1)

4. 混合酸化物貯蔵容器、燃料棒、燃料集合体の破損防止

(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器

a. 燃料棒の破損防止 【主：第16条(25)】




○破損防止

・燃料集合体組立設備のマガジン編成装置及び燃料集合体組立装置は、組立マガジンへの押し込み又はスケルトン等への引込み不良により装置間に燃料棒がまたがった状態で装置の稼働することによる燃料棒破損を防止するために、燃料棒を組立マガジンへの押し込み又はスケルトン等への引込み終了後に、燃料棒が所定の位置にいることが確認できるセンサを設置する。センサにより異常がないことを確認したのちに次の動作を行うインターロックを設ける設計とする。(16条-4②)

4. 混合酸化物貯蔵容器、燃料棒、燃料集合体の破損防止

(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器


b. 燃料集合体の破損防止【主：第16条(26)】



5. 動力供給停止時の核燃料物質の落下防止

(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器

a. 核燃料物質を安全に保持する設計【主：第16条(27), 関連：第14条(7)】




※1 補足説明資料「搬送01 搬送設備の容量の設定根拠及び落下防止等の対策について」にて粉末一時保管装置以外も含めて、各設備の具体的な機構を説明する。

5. 動力供給停止時の核燃料物質の落下防止

(1) 核燃料物質を収納する容器等を取り扱う機器

a. 核燃料物質を安全に保持する設計【主：第16条(28), 関連：第14条(8)】



○動力供給停止時の落下防止

・空気圧により把持する搬送設備は、動力供給停止時に核燃料物質の落下を防止する機構として、空気喪失時にも閉状態を維持できるようにエンドロック機構を設ける設計とする。(16条-5) ※1

※1 補足説明資料「搬送01 搬送設備の容量の設定根拠及び落下防止等の対策について」にてスタック編成装置以外も含めて、各設備の具体的な機構を説明する。

6. 内部発生飛散物の発生防止設計

(1) 回転機器の損壊


a. 回転機器の損壊による飛散物の発生防止設計 【関連：第14条(9)】

○電力駆動の回転機器の損壊防止

・電力を駆動源とする回転機器は、誘導電動機の特長として回転速度は供給する電力の周波数に比例するため、供給する電力の周波数を一定とすることにより、回転速度は一定を維持するため、回転機器の過回転による回転羽根の損壊に伴う飛散物の発生を防止できる設計とする。


また、各機器については運転状態を考慮し構造上十分な機械的強度を有する設計とし、通常運転時及び定期検査時等においても健全性を確認することにより、機器の損壊を防止する。

(14条-23②-1)




③ 既認可からの変更点

既認可からの変更点 (1)



既認可からの変更点 (2)



特記事項

1. 指示のない寸法単位は「mm」とする。
2. 焼結ポート入出庫装置-1, -2のスライド部にメカニカルストップを設置する。

第2.5.4.5.7図

核燃料物質の貯蔵施設
 ベレット一時保管設備の構造図
 焼結ポート入出庫装置-1, -2
 (PA0136-M-02101, -02102)

【搬送】

防火シャッター追加に伴い移動経路であるレールが分割されたため、分割された箇所を通過できるように搬送機構のガイドローラを上下1箇所ずつ追加
 (なお、耐震評価上は追加のガイドローラを期待していない)

【16条-2⑥-1】

本機器の場合：

上部ガイドローラ軸 4個→8個

下部ガイドローラ軸 4個→8個

資料3 (9) ラック／ピット／棚

目次

- (9)－1 ラック／ピット／棚のシステム設計【対象なし】*²
- (9)－2 ラック／ピット／棚の配置設計【対象なし】*²
- (9)－3 ラック／ピット／棚の構造設計
 - ① 詳細設計展開表
 - ② 詳細説明図
 - ③ 既認可からの変更点【対象なし】

注記 *1 : 外部衝撃による損傷の防止等の防護対象設備の配置設計については、設計説明分類「グローブボックス（オープンポートボックス、フードを含む。）」を代表に説明する。

*2 : 加工施設（貯蔵施設）としての設備構成、建屋への配置の説明は、説明グループ4において、「第14条 安全機能を有する施設」の設計説明分類「その他（被覆施設、組立施設等の設備構成）」のシステム設計、配置設計で、他の設計説明分類も含めてまとめて代表として説明する。

資料3 (9) - 3 ラック／ピット／棚の構造設計

① 詳細設計展開表

① 詳細設計展開表 (ラック/ピット/棚の構造設計)
(説明グループ1)

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
17条 燃焼燃料物質の 貯蔵施設	17条-21	4.2貯蔵施設における燃焼熱除去の設計 燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設は、建屋排気設備又はグループボックス排気設備で換気することにより燃焼熱を適切に除去する設計とする。 第2章 個別項目の「5.1.1 気体廃棄物の廃棄設備」の「5.1.1.1 設計基準対象の施設」にて記載した、排風機の排気能力で考慮する要素のうち、「b. 燃焼熱及び燃焼熱の除去に必要な風量」の燃焼熱の除去に関する設計方針として、建屋排気設備及びグループボックス排気設備は、燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設の燃焼熱除去に必要な換気風量を確保する設計とする。	— (代表以外の設計説明分類なし)	【V-1-3 4.2貯蔵施設における燃焼熱除去の設計】 貯蔵施設の各設備に貯蔵する燃焼燃料物質の燃焼熱は気体廃棄物の廃棄設備の燃焼排気設備又はグループボックス排気設備で換気することにより除去する設計とする。また、燃焼熱は、貯蔵施設での貯蔵量及び貯蔵する燃焼燃料物質の形態を考慮したPu量から算出する。 なお、燃焼熱除去を考慮する貯蔵施設及び各貯蔵施設に設置する排気設備については第3.2-1表に示す。 上記の排気設備は、貯蔵量及び燃焼燃料物質の形態を考慮して算出したPu量の燃焼熱を除去し、コンクリート又はグループボックスが破損しないよう必要な換気風量を設定する。<1> 送風排気設備により換気する貯蔵施設のうち、人の出入りが定期的に発生する貯蔵容器一時保管設備及び燃料棒貯蔵設備は、作業性確保の観点で給排気口を上部に設置し、人の出入りが少ない集合体貯蔵設備は、給気口を下部、排気口を上部に設置することで換気量を確保する設計とする。<2> また、コンクリートの許容温度は、建屋の耐震性及びその他の安全機能が損なわれないよう、コンクリートの長期的な劣化温度の65℃を許容温度として設定する。<3> グループボックス排気設備により換気し、燃焼燃料物質を密封状態及び成形された状態で取扱う貯蔵施設のうち、原料MOX粉末用一時保管設備、ペレット一時保管設備、スクラップ貯蔵設備及び製品ペレット貯蔵設備は、熱が上部に向かう性質を利用し、グループボックス内のピット又は周辺部に排気口を設置し、グループボックス上部に排気口を設置する。<3>また、グループボックスの容量が大きい粉末一時保管設備は、グループボックス下部に給気口が無いことからピット近傍にプロアを設置しピット下部の温度から送風することとし、グループボックス上部に排気口を設置することにより換気量を確保する設計とする。<3> また、グループボックスの許容温度は、通常運転を考慮し、搬出入口及びメンテナンスポートの閉止・開閉時の汚染拡大防止のために取り付けるビニルバッグの耐熱温度60℃を許容温度として設定する。<1> 貯蔵施設は空気が滞留しないよう空気が流通できる設計とする。① なお、換気設備は、グループボックス内の通常時の環境温度を一定にするため、グループボックス排気設備の排気量、給気設備及び送風機設備からの入気温度、換気設備の付属設備による冷却により40℃以下となるよう設計する。<3> <1>：換気設備のシステム設計の17条-21②にて展開 <2>：換気設備のシステム設計の17条-21①にて展開 <3>：グループボックスの構造設計の17条-21①にて展開	構造設計 (No.21-2)	構造設計 (No.21-2)	○通風経路の確保 貯蔵施設のラック等は、貯蔵量から計算できる燃焼熱量に基づいて設計した換気設備の風量により燃焼熱を除去するため、給気された空気が滞留せずに冷却対象を通り抜けることができる構造とする。グループボックス内に設置するラック等については、グループボックス設計によって、給気口と排気口の位置関係を決定のうえ、燃焼熱除去に必要な通風経路を確保する構造とする。①-1 ○プロアによる送風 粉末一時保管設備は、グループボックス下部に給気口が無い構造及び容量が大きいグループボックスであり、ピットへ送風されにくい構造であることから、下部から上部へ空気の流れを確保できるよう、給気口とピットの間に設置されたプロアにより、ピット下部の通風口から送風する構造とする。①-2	—	【グループボックスの構造設計(説明Gr1)】 ・17条-21①-3 (グループボックスの管台の構造) ⇒① 【換気設備のシステム設計(説明Gr1)】 ・17条-21①、② (建屋及びグループボックス排気設備の換気風量及び系統) ⇒①	【資料3②詳細説明図】 17条 (1) ~ (6) ①-1, 2
					評価 (No.21-2)	評価 (No.21-2)	貯蔵施設が設置される室又はグループボックスに設けられた給排気口から給排気される空気が、室内又はグループボックス内を対流することにより除熱され、建屋コンクリートの温度制限値及びグループボックス最高使用温度以下であることを評価する。	—	【貯蔵01】 貯蔵施設の燃焼熱除去評価の条件について	

② 詳細説明図

ラック／ピット／棚の構造設計 (説明グループ 1)

ラック／ピット／棚の構造設計 目次


項目	説明内容（主条文）	説明内容（関連条文）	該当頁	関連する設計説明分類
1. 貯蔵施設の崩壊熱除去に係る構造		(見出し)		
(1)核燃料物質を貯蔵するラック／ピット／棚の崩壊熱除去に係る構造		(見出し)		
a. 給排気口を上部に設ける室内の貯蔵施設	【17条（1）,（2）】 ○給排気口の設置位置 ・崩壊熱除去のための給排気口の設置位置について説明する。 ○通風経路の確保 ・崩壊熱除去のために空気が滞留しないよう、ラック等が空気が通過できる構造であることを説明する。	—	P3, 4	【説明Gr1】崩壊熱除去に係る換気設備のシステム設計（17条-21）
b. 給排気口を上部に設けるG B内の貯蔵施設	【17条（3）】 ○給排気口の設置位置 ・グローブボックス内にフロアを設置し、崩壊熱除去する設備の給気口及び排気口の取付位置について説明する。 ○フロアによる送風 ・効率的に崩壊熱除去するためにピット近傍にフロアを設置し、ピット下部の通風口から送風する構造とすることを説明する。 ○通風経路の確保 ・崩壊熱除去のために空気が滞留しないよう、ラック等が空気が通過できる構造であることを説明する。	—	P 5	
c. 給気口を下部、排気口を上部に設ける室内の貯蔵施設	【17条（4）】 ○給排気口の設置位置 ・崩壊熱除去のための給排気口の設置位置について説明する。 ○通風経路の確保 ・崩壊熱除去のために空気が滞留しないよう、ラック等が空気が通過できる構造であることを説明する。	—	P 6	
d. 給気口(吹出口)を下部、排気口を上部に設けるG B内の貯蔵施設	【17条（5）,（6）】 ○給排気口の設置位置 ・崩壊熱除去のための給排気口の設置位置について説明する。 ○通風経路の確保 崩壊熱除去のために空気が滞留しないよう、ラック等が空気が通過できる構造であることを説明する。	—	P 7, 8	

1. ラック／ピット／棚の崩壊熱除去に係る構造

(1)核燃料物質を貯蔵するラック／ピット／棚の崩壊熱除去に係る構造

a. 給排気口を上部に設ける室内の貯蔵施設 【主：第17条（1）】

貯蔵容器一時保管設備




一時保管ピット 上面図

○通風経路の確保
貯蔵施設のラック等は、貯蔵量から計算できる崩壊熱量に基づいて設計した換気設備の風量により崩壊熱を除去するため、給気された空気が滞留せずに冷却対象を通り抜けることができる構造とする。グローブボックス内に設置するラック等については、グローブボックスの設計によって、給気口と排気口の位置関係を決定のうえ、崩壊熱除去に必要な通風経路を確保する構造とする。(17条-21①-1) ※1※2※3


○給排気口の設置位置
貯蔵容器一時保管設備及び燃料棒貯蔵設備を設置する室は、人の出入りが定期的が発生する可能性を考慮し、給気された空気の風力により作業性が低下しないよう給気口を上部に設置する。また、排気口についても、上部に設置することで熱せられた空気を排気し、崩壊熱を除去する設計とする。(17条-21 ①-1 (換気設備のシステム設計)) ※1

- : 給気口
- : 排気口
- ▶ : 空気の流れ
- : 部屋壁

格子状の構造により流路を確保する



一時保管ピット 正面図



一時保管ピット 側面図


※1 崩壊熱除去に係る換気設備の換気風量，系統及び環境温度に係る換気設備の全体換気風量については，換気設備のシステム設計にて説明する。また，崩壊熱除去に必要な換気風量の算出に用いる条件については，資料4にて評価する。
 ※2 グローブボックスの給排気口（管台の位置）の設計については，グローブボックスの構造設計にて説明する。
 ※3 グローブボックス又は建屋コンクリートが許容温度以下であることについては，資料4にて評価する。

1. ラック／ピット／棚の崩壊熱除去に係る構造


(1)核燃料物質を貯蔵するラック／ピット／棚の崩壊熱除去に係る構造

a. 給排気口を上部に設ける室内の貯蔵施設 【主：第17条（2）】


燃料棒貯蔵設備



上部の排気口へ空気を集めるため、側面は板材で覆う




燃料棒貯蔵棚-1 上面図



燃料棒貯蔵棚-1 正面図

上面および下面は、開放状態であり空気が通り抜ける



燃料棒貯蔵棚-1 断面図

○通風経路の確保

貯蔵施設のラック等は、貯蔵量から計算できる崩壊熱量に基づいて設計した換気設備の風量により崩壊熱を除去するため、給気された空気が滞留せずに冷却対象を通り抜けることができる構造とする。グローブボックス内に設置するラック等については、グローブボックスの設計によって、給気口と排気口の位置関係を決定のうえ、崩壊熱除去に必要な通風経路を確保する構造とする。（17条-21①-1）※1※2※3

○給排気口の設置位置

貯蔵容器一時保管設備及び燃料棒貯蔵設備を設置する室は、人の出入りが定期的が発生する可能性を考慮し、給気された空気の風力により作業性が低下しないよう給気口を上部に設置する。また、排気口についても、上部に設置することで熱せられた空気を排気し、崩壊熱を除去する設計とする。（17条-21 ①-1（換気設備のシステム設計））※1

-  : 給気口
-  : 排気口
-  : 空気の流れ
-  : 貯蔵マガジン
-  : 部屋壁又は柱

※1 崩壊熱除去に係る換気設備の換気風量、系統及び環境温度に係る換気設備の全体換気風量については、換気設備のシステム設計にて説明する。また、崩壊熱除去に必要な風量の算出に用いる条件については、「V-1-3 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書」にて評価する。


※2 グローブボックスの給排気口（管台の位置）の設計については、グローブボックスの構造設計にて説明する。

※3 グローブボックス又は建屋コンクリートが許容温度以下であることについては、資料4にて評価する。

1. ラック／ピット／棚の崩壊熱除去に係る構造

(1)核燃料物質を貯蔵するラック／ピット／棚の崩壊熱除去に係る構造

a. 給排気口を上部に設けるG B内の貯蔵施設 【主：第17条（3）】



○通風経路の確保
貯蔵施設のラック等は、貯蔵量から計算できる崩壊熱量に基づいて設計した換気設備の風量により崩壊熱を除去するため、給気された空気が滞留せずに冷却対象を通り抜けることができる構造とする。グローブボックス内に設置するラック等については、グローブボックスの設計によって、給気口と排気口の位置関係を決めるうえ、崩壊熱除去に必要な通風経路を確保する構造とする。(17条-21①-1)
※1※2※3

○ブローアでの送風
粉末一時保管設備は、グローブボックス下部に給気口が無い構造及び容積が大きいグローブボックスであり、ピットへ送風されにくい構造であることから、下部から上部へ空気の流れを確保できるよう、給気口とピットの間に設置されたブローアにより、ピット下部の通風口から送風する構造とする。(17条-21①-2) ※1※2

○給排気口の設置位置
貯蔵施設のうち、粉末一時保管設備のグローブボックスは、容積が大きいグローブボックスのため、効率的に崩壊熱を除去するためグローブボックス内のピット近傍に空気循環用のブローアを設置し、グローブボックス上部に排気口を設置することで、ブローアによりピット下部の通風口から送風するとともに、上向きに空気が流れるような構造とする。(17条-21①-2 (グローブボックスの構造設計)) ※1

- : 給気口
- : 排気口
- ➡ : 空気の流れ


※1 崩壊熱除去に係る換気設備の換気風量、系統及び環境温度に係る換気設備の全体換気風量については、換気設備のシステム設計にて説明する。また、崩壊熱除去に必要な風量の算出に用いる条件については、「V-1-3 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書」にて評価する。
 ※2 グローブボックスの給排気口（管台の位置）の設計については、グローブボックスの構造設計にて説明する。
 ※3 グローブボックス又は建屋コンクリートが許容温度以下であることについては、資料4にて評価する。

1. ラック／ピット／棚の崩壊熱除去に係る構造

(1)核燃料物質を貯蔵するラック／ピット／棚の崩壊熱除去に係る構造

a. 給気口を下部，排気口を上部に設ける室内の貯蔵施設【主：第17条（4）】

燃料集合体貯蔵設備



※1 崩壊熱除去に係る換気設備の換気風量，系統及び環境温度に係る換気設備の全体換気風量については，換気設備のシステム設計にて説明する。また，崩壊熱除去に必要な風量の算出に用いる条件については，「V-1-3 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書」にて評価する。

※2 グローブボックスの給排気口（管台の位置）の設計については，グローブボックスの構造設計にて説明する。


※3 グローブボックス又は建屋コンクリートが許容温度以下であることについては，資料4にて評価する。

1. ラック／ピット／棚の崩壊熱除去に係る構造

(1)核燃料物質を貯蔵するラック／ピット／棚の崩壊熱除去に係る構造


a. 給気口(吹出口)を下部, 排気口を上部に設けるGB内の貯蔵施設【主：第17条（5）】

原料MOX粉末缶一時保管設備




○給排気口の設置位置

原料MOX粉末缶一時保管設備, ペレット一時保管設備, スクラップ貯蔵設備および製品ペレット貯蔵設備のグローブボックスは, 効率的に崩壊熱を除去するために, 上部に設置した給気口から給気した空気をグローブボックス缶体の柱を利用してピット又は棚近傍の下部から取り込み, グローブボックス上部に排気口を設置することで上向きに空気が流れるような構造とする。(17条-21①-1 (グローブボックスの構造設計)) ※1




○通風経路の確保

貯蔵施設のラック等は, 貯蔵量から計算できる崩壊熱量に基づいて設計した換気設備の風量により崩壊熱を除去するため, 給気された空気が滞留せずに冷却対象を通り抜けることができる構造とする。グローブボックス内に設置するラック等については, グローブボックスの設計によって, 給気口と排気口の位置関係を決定のうえ, 崩壊熱除去に必要な通風経路を確保する構造とする。(17条-21①-1) ※1※2※3



台座と容器の間に突起物を設け, 流路を確保する



- : 給気口
- : 排気口
- ▶ : 空気の流れ

※1 崩壊熱除去に係る換気設備の換気風量及び環境温度に係る換気設備の全体換気風量については, 換気設備のシステム設計にて説明する。また, 崩壊熱除去に必要な風量の算出に用いる条件については, 「V-1-3 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書」にて評価する。

※2 グローブボックスの給排気口(管台の位置)の設計については, グローブボックスの構造設計にて説明する。


※3 グローブボックス又は建屋コンクリートが許容温度以下であることについては, 資料4にて評価する。

1. ラック／ピット／棚の崩壊熱除去に係る構造

(1)核燃料物質を貯蔵するラック／ピット／棚

a. 給気口(吹出口)を下部, 排気口を上部に設けるGB内の貯蔵施設【主：第17条（6）】

ペレット一時保管設備, スクラップ貯蔵設備, 製品ペレット貯蔵設備



※1 崩壊熱除去に係る換気設備の換気風量及び環境温度に係る換気設備の全体換気風量については, 換気設備のシステム設計にて説明する。また, 崩壊熱除去に必要な風量の算出に用いる条件については, 「V-1-3 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書」にて評価する。

※2 グローブボックスの給排気口(管台の位置)の設計については, グローブボックスの構造設計にて説明する。

※3 グローブボックス又は建屋コンクリートが許容温度以下であることについては, 資料4にて評価する。

参考 各施設の申請設備の概要

1. 再処理施設及び廃棄物管理施設の申請設備の概要

	分類	申請対象設備	1. 設計条件及び評価判断基準	2. 具体的な設備等の設計	3. 具体的な設備等の設計と評価判断基準との照合	
再処理施設	A.新規に申請するもの (従前に認可実績がない設備)	3,598基	基本的に全ての事項	基本的に全ての事項	2.を踏まえた結果	
	B.認可実績のある設備(2項申請設備)	B-1:設計条件が変更になったもの	2,036基	変更になった事項	条件変更に伴って変更になった事項	2.を踏まえた結果
		B-2:設計条件が追加になったもの	15,868基	追加になった事項	条件追加に伴って変更になった事項	2.を踏まえた結果
		B-3:新たに申請対象になったもの	51基	基本的に全ての事項	基本的に全ての事項	2.を踏まえた結果
		B-4:設計条件に変更がないもの	9,008基	変更がないこと 理由を説明	変更がないこと 理由を説明	—
廃棄物管理施設	A.新規に申請するもの (従前に認可実績がない設備)	6基	基本的に全ての事項	基本的に全ての事項	2.を踏まえた結果	
	B.認可実績のある設備(2項申請設備)	B-1:設計条件が変更になったもの	333基	変更になった事項	条件変更に伴って変更になった事項	2.を踏まえた結果
		B-2:設計条件が追加になったもの	326基	追加になった事項	条件追加に伴って変更になった事項	2.を踏まえた結果
		B-3:新たに申請対象になったもの	30基	基本的に全ての事項	基本的に全ての事項	2.を踏まえた結果
		B-4:設計条件に変更がないもの	541基	変更がないこと 理由を説明	変更がないこと 理由を説明	—

678

2. MOX燃料加工施設の申請設備の概要

	分類	申請対象設備	1. 設計条件及び評価判断基準	2. 具体的な設備等の設計	3. 具体的な設備等の設計と評価判断基準との照合	
MOX 燃料加工 施設	A.新規に申請するもの (従前に認可実績がない設備)	2,186基	基本的に全ての事項	基本的に全ての事項	2.を踏まえた結果	
	B.認可実績のある設備(2項申請設備)	B-1:設計条件が変更になったもの	131基	変更になった事項	条件変更に伴って変更になった事項	2.を踏まえた結果
		B-2:設計条件が追加になったもの	6基	追加になった事項	条件追加に伴って変更になった事項	2.を踏まえた結果
		B-3:新たに申請対象になったもの	対象なし			
		B-4:設計条件に変更がないもの	3,622基	変更がないこと 理由を説明	変更がないこと 理由を説明	-

参考資料 共通12の資料1から資料4の記載方針，留意点等

1. 目的

参考資料は、本文に記載の資料1から資料4の作成にあたり、全体構成、各記載項目の記載方針、記載にあたっての留意点等を補足説明するものである。

共通12 資料1から資料4の全体構成

添付1 再処理施設（表紙）

添付2 M O X燃料加工施設（表紙）

**本文
2.に係る内容**

- 資料1 申請対象設備リスト（設計説明分類の整理結果）
 - 別添 各設計説明分類における基本設計方針の対象となる範囲の整理
- 資料2 各条文の基本設計方針及び設計説明分類の紐付整理（表紙）
 - 第4条 核燃料物質の臨界防止
 -
 - 各条文の基本設計方針及び設計説明分類の紐付整理結果
 - 別紙 複数の条文間で同様な要求事項がある設計説明分類の展開整理
 - 参考2-1 評価項目の一覧表
 - 参考2-2 個別補足説明資料一覧表

**本文
3.に係る内容**

- 資料3 設計説明分類のシステム設計，構造設計，配置設計（表紙）
 - (1) グローブボックス(オープンポートボックス，フードを含む。)（表紙）
 - (1)-1 システム設計（表紙）
 - ①詳細設計展開表
 - ②詳細説明図
 - ③既認可からの変更点
 - (1)-2 配置設計（表紙）
 - ①詳細設計展開表
 - ②詳細説明図
 - ③既認可からの変更点
 - (1)-3 構造設計（表紙）
 - ①詳細設計展開表
 - ②詳細説明図
 - ③既認可からの変更点
 - (2) グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備（表紙）

**本文
4.に係る内容**

- (以降（1）の構成に同じ）
- 資料4 設計説明分類の解析・評価等

・資料1は、構造設計等を踏まえて類型した設計説明分類を申請対象設備リストの設備ごとに設定し、設計説明分類に対する関係条文を明確にすることで、資料2以降の設計説明分類の説明すべき項目(各条文の要求事項)に漏れがないようにすることを目的とする。

・資料1別添は、資料1から資料2へつなげるため、設計説明分類のうちどの設備が、どの基本設計方針の適用を受けるのか紐づくようするための資料である。資料2において、基本設計方針と設計説明分類とを紐づけるとともに、設計説明分類の基本設計方針の対象となる範囲とも紐づける。

・資料2は、条文ごとに基本設計方針と資料1の設計説明分類を紐づけるとともに、設計項目（システム設計、構造設計、配置設計、評価）を明確にすることで、説明すべき項目(各条文の要求事項)を漏れなく資料3及び資料4の具体的な設備等の設計に展開を実施する。また、構造設計等が同様な設計方針については、代表で説明する設計説明分類を整理することで、効率的に適合説明を行う。

・資料2の「各条文の基本設計方針及び設計説明分類の紐付整理結果」は、資料2で整理した説明すべき項目(各条文の要求事項)と設計説明分類の設計項目をまとめることにより、資料3において、設計説明分類ごとに具体的な設備等の設計の説明が必要な説明すべき項目(各条文の要求事項)を明確にする。また、説明すべき項目(各条文の要求事項)に対して、代表で具体的な設備等の設計を説明する設計説明分類と代表以外の設計説明分類とを整理する。別紙として、複数の条文間で同様な要求事項がある設計説明分類について、どの条文で、どの要求事項を説明するのかを明確にする。

・参考2-1は、「解析・評価等」において説明が必要な項目と説明グループを明確にする。

・参考2-2は、各個別補足説明資料について、関係する設計説明分類と設計ステップ、説明グループを明確にする。

資料3は、設計説明分類及び設計項目（システム設計、配置設計、構造設計）単位で、基本設計方針等の設計方針に対する設計説明分類の構造設計等の具体的な設備等の設計について示すことを目的とする。

資料3「① 詳細設計展開表」は、設計説明分類及び設計項目（システム設計、配置設計、構造設計）単位で、基本設計方針等の設計方針に対して、添付書類、仕様書の記載を踏まえて、具体的な設備等の設計を説明する。

代表以外の設計説明分類については、代表との構造設計等の差分についての説明も合わせて行う。

また、個別補足説明資料で詳細説明を委ねる内容を明確にし、共通12と個別補足説明資料との説明範囲を明確にする。

資料3「② 詳細説明図」は、「① 詳細設計展開表」で整理した具体的な設備等の設計について、構造図等を用いて具体説明を行うことにより適合性を明確にする。仕様表記載項目に対する説明については、仕様表を合わせて示すことにより、適合性を説明する。

資料3「③ 既認可からの変更点」は、設計説明分類ごとに、「① 詳細設計展開表」の設計方針を受けて変更した既認可からの変更箇所を図を用いて、具体説明を行う。

資料2で整理した評価により確認する項目に対して、評価の方法、各設定値の根拠について説明を行うとともに、評価と関連する資料3の構造設計等の紐付し、構造設計等の設計内容の妥当性について説明する。

資料1 申請対象設備リスト (設計説明分類の整理結果) (1/4)

- 資料1は、各申請対象設備に対して構造設計等を踏まえて条文適合を効率的に説明することができる類型単位として設計説明分類を設定し、資料2の展開において漏れないようにする。
- 申請対象設備リストの各条文の列に分類(A,B-1,B-2,B-3,B-4)を記載し、設計説明分類に係る条文を明確にする。
- 各機器ごとに、既認可からの設計変更がある場合は、変更内容を記載する。評価方法、評価条件の変更点がある場合も、変更内容として記載する。
 - 既設工認から設計条件の変更がある設備・機器については、各条文の列において「B-1」「B-2」で分類することで明示する。
 - 個別の設備・機器において、既認可申請書で示した構造設計等から設備固有の設計変更がある場合は、「既設工認からの主な変更内容」において記載する。また、今回適合説明する計算書に対応する既認可の計算書と比較し、評価方法、評価条件の変更がある場合には、「既設工認からの主な変更内容」において条件に変更があることを示す。なお、基準地震動の変更等の設備共通的な設計条件の変更については、煩雑となるため「既設工認からの主な変更内容」において記載しない。
 - また、資料1以降の既認可からの変更点は、資料2において、基本設計方針と紐づけて既認可からの変更点を示すとともに、具体的な変更内容を資料3、資料4において、設計説明分類ごとに1つ1つの設計内容、評価方法、評価条件と紐づけて明確にする。

①設計説明分類を示す箇所

②既認可からの変更点を示す箇所

③各条文の分類を示す箇所

番号	機器	数量	設計説明分類	設計説明分類の主条文	機種	設置場所	申請時期及び申請回数	変更区分	既設工認からの設計変更の有無	既設工認からの主な変更内容	③各条文の分類を示す箇所		
											第六条第1項	第六条第2項	第六条第3項
348	粉末一時保管装置 グローブボックス-5	1	グローブボックス (オープンポートボックス、フードを含む。)	第10条	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	新設(既認可)	耐震(8条) 火災(11条,29条)	(耐震) ・補強材(サポート部材厚さ)等を変更 ・既設工認からの耐震計算条件の変更 (火災) ・気密パネル材料を難燃化 ・火災感知機能強化のためグローブボックス温度監視装置を追加 ・消火ガス入口管台を追加	B-1	B-1	—
350	粉末一時保管装置1	1	ラック/ピット/棚	第17条	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	新設(既認可)	—	—	B-1	—	—
441	燃料集合体貯蔵チャンネル	220	ラック/ピット/棚	第17条	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-2	新設(新規)	—	—	A	—	—

- 評価方法・評価条件は、今回適合説明する計算書に対応する既設工認の計算書と比較し、評価条件、評価方法に変更がある場合、変更があることを示す。
- なお、既認可からの変更点は、資料2において基本設計方針等の設計方針に対して、既認可からの変更点を示すとともに、資料3において、構造設計等に係る既認可からの変更点の詳細を図を用いて説明し、資料4において、計算書の1つ1つの評価条件等に対して既認可からの変更点を説明する。683

(MOX)変更区分のうち、新規制基準より前に既認可を受けたものは新設(既認可)とし、既認可以外は新設(新規)としている。
なお、新設(新規)は既設工認がないため、「既設工認からの主な変更内容」は斜線とする。

分類	対象
A	1項新規申請となるもの(事業許可の整合性の観点で分類されるものは「(A)」)
B	2項変更申請となるもの(事業許可の整合性の観点で分類されるものは「(B-C)」)
B-1	新規制基準を受けて条件の変更がある設備
B-2	新規制基準を受けて条件が追加されたもの
B-3	新たに申請対象となったもの(MOX燃料加工施設は建設中の施設であり、既設の設備はないため、対象外)
B-4	既設工認から変更がないもの

資料1 申請対象設備リスト (設計説明分類の整理結果) (2/4)

- 設計基準と重大事故で兼用する設備については、「兼用（主従）」欄に主：主の設備区分、従：従の設備区分を記載し、設備区分の主従を明確にする。

番号	機器	数量	設計説明分類	設計説明分類の主条文	施設区分				設備区分				機種	設置場所	申請時期及び申請回次	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用(主従)	共用(主従)	備考
					放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備	工程室排気設備															
455	工程室排風機入口手動ダンパ	2	換気設備	第10条	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備	工程室排気設備	—	—	—	—	—	燃料加工建屋	2-2	新設(新規)	非安重	常設	C/1.2Ss	主：工程室排気設備 従：外部放出抑制設備	—	—	
456	工程室排気閉止ダンパ	2	換気設備	第30条	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備	工程室排気設備	—	—	—	—	—	燃料加工建屋	2-2	新設(新規)	非安重	常設	C/(C)注16	主：外部放出抑制設備 従：工程室排気設備	—	—	

番号	機器	数量	設計説明分類	設計説明分類の主条文
455	工程室排風機入口手動ダンパ	2	換気設備	第10条

兼用(主従)
主：工程室排気設備 従：外部放出抑制設備

主の設備区分、従：従の設備区分

資料1 申請対象設備リスト (設計説明分類の整理結果) (3/4)

設計基準と重大事故で類似する設計の記載方針

- 設計基準と重大事故で類似する設計があるため、当該設計の関係整理を資料1、2で明確にする記載例を整理する。
- 資料1においては、設計基準と重大事故で類似する設計がある、竜巻、外部火災、火山、航空機落下、落雷、その他、溢水、化学薬品漏えいの各事象で設計基準の条文要求と重大事故(第36条)の条文要求の関係性が明確になるように以下のように示す。

番号	機器名称	数量	設計説明分類	設計説明分類の主条文	DB区分	SA区分	第八条 竜巻	第八条 外部火災	第八条 火山	第八条 航空機落下	第八条 落雷	第八条 その他	第十二条 第1項	第十三条 第1項	第三十六条 第1項	第三十六条 第2項	第三十六条 第3項
89	前処理建屋	1	外的事象等 屋外建築物 防護対象建物・構築物	8条/36条(竜巻)	安重	常設SA	B-2(注1)	B-2(注1)	B-2(注1)	B-4(注1)	B-2(注1)	B-4(注1)	B-2(注1)	B-2(注1)	《B-2》		
1691	中央制御室送風機	2	緊急時対策所・制御室	23条/48条	安重	常設SA	B-2(注1)	B-2(注1)	B-2(注1)	B-4(注1)	B-2(注1)	B-4(注1)	B-2(注1)	B-2(注1)	B-2	B-2	—
2135	主排気筒	1	外的事象等 屋外建築物 防護対象建物・構築物	8条/36条(竜巻)	安重	常設SA	B-2(注1)	B-2(注1)	B-2(注1)	B-4(注1)	B-2(注1)	B-4(注1)	B-2(注1)	B-2(注1)	B-2	B-2	—
3666	大型移送ポンプ車	17	外的事象等 屋外機器・配管	36条(竜巻)	—	可搬型SA	—(注1)	—(注1)	—(注1)	—(注1)	—(注1)	—(注1)	—(注1)	—(注1)	A	—	A

外的事象（竜巻、外部火災、火山、航空機落下、落雷、その他）、内的事象（溢水、化学薬品漏えい）については、事象ごとに設計基準と合わせて説明が必要となる重大事故の適合説明対象が明確になるように注記を記載する。

注記	
注1	第八条、第十二条、第十三条の技術基準適合性説明と合わせて、第三十六条の外的事象（竜巻、外部火災、航空機落下、落雷、その他）、内的事象（溢水、化学薬品漏えい）の技術基準適合説明が必要となる対象を示す。また、外的事象（火山の影響（降下火災物による積載荷重））、内的事象（配管の全周破断）に対して設計基準より厳しい条件を考慮する。

資料1 申請対象設備リスト (設計説明分類の整理結果) (4/4)

施設共通 基本設計方針の整理

- 申請対象設備リストの施設共通 基本設計方針について、説明すべき項目(各条文の要求事項)として、関連する設計説明分類を明確にし、資料2以降、設備の設計に係る基本設計方針と同様に展開を行う。

・施設共通 基本設計方針の対象がわかるように、該当する基本設計方針の主語等を記載し、()に関連する設計説明分類の番号を記載する。
 ・施設共通の内容である場合、「設計説明分類共通(1~16)」と記載。
 ・また、第1回申請から第2回対象設備の申請を踏まえても、施設共通 基本設計方針として追加の説明事項がない場合は、「※第1回申請から追加説明なし」と追記。
 ・今回説明対象ではない施設共通 基本設計方針は、「-(第2回対象なし)」と記載。

申請対象設備リストの施設共通基本設計方針を列挙。

申請対象設備リスト (施設共通 基本設計方針一覧)

設計説明分類の番号 (共通12本文に記載)

番号	設計説明分類
1	グローブボックス (オープンポートボックス、フードを含む)
2	グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備
3	換気設備
4	液体の放射性物質を取り扱う設備
5	運搬・製品容器
6	機械装置・搬送設備
7	施設外漏えい防止堰
8	洞道
9	ラック/ビット/棚
10	消火設備
11	火災防護設備 (ダンパ)
12	火災防護設備 (シャッター)
13	警報設備等
14	遮蔽扉、遮蔽蓋
15	その他 (非管理区域換気空調設備、窒素ガス供給設備)
16	その他 (被覆施設、組立施設等の設備構成)

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)	申請時期						
			1	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)
第4条 核燃料物質の臨界防止	臨界計算に係る考慮事項	単一ユニット設定する設計説明分類及び複数ユニット評価を実施する設計説明分類 (1, 2, 4, 6, 9)	-	○	○	○	○	-	○
第8条 外部からの衝撃による損傷の防止 (外部火災)	防火帯の運用	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回申請から追加説明なし	○	○	○	○	○	○	○
第20条 廃棄施設	廃棄物保管用容器に対する考慮事項	- (第2回対象なし)	-	-	-	-	-	-	○

資料1 別添：各設計説明分類における基本設計方針の対象となる範囲の整理

- 資料1と資料2への繋がりとして、設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲を整理し、資料1の申請対象設備リストの番号と紐付ける。
- 設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲に記載する内容は、基本設計方針の要求を受ける設計説明分類の対象設備の範囲がわかるように記載を行う。また、基本設計方針の要求を受ける対象の範囲が設計説明分類に含まれる設備と完全に一致する場合は、設計説明分類の名称を記載する。
- 資料2において基本設計方針ごとに、適用を受ける設計説明分類に加え、各基本設計方針の対象となる範囲とも紐づける。
 →資料2に各基本設計方針の対象となる範囲を示す列を追加し、資料1 別添で整理した対象となる範囲を記載することで、資料1の各設備から各基本設計方針の対象となる範囲及び設計説明分類を介して、資料2の各基本設計方針の要求と紐づけるようにする。

記載内容の説明

設計説明分類のうち各基本設計方針の対象となる範囲
 (資料2との紐付けのため「条文章号+設計説明分類のNo+丸数字の連番」を記載)
 対象となる基本設計方針番号及び設計方針等
 資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
 【2-1】：2項変更 資料1 申請対象設備リストの番号との紐付け
 【2-2】：1項新規

各基本設計方針の対象となる範囲を識別するための番号(ラベル付け)
 設計説明分類のNoは、資料1別添のNo欄(A,B,C,...)を指す。

基本設計方針番号は、各条文の番号(●条)+資料2の各項目番号

各基本設計方針の対象となる範囲に応じて列を分割

基本設計方針番号に基づく整理
 資料2の整理からのフィードバックとして基本設計方針番号、要求事項を記載し、資料1と資料2の双方の紐付けを示す。

資料1 別添

No	設計説明分類	第10条 閉じ込めの機能					
A	10条A① グロブボックス(オープンポートボックス、フードを含む。)	10条A② グロブボックス	10条A③ オープンポートボックス	10条A④ フード	10条A⑤ MOX粉末を取り扱うグロブボックス	10条A⑥ 漏えい液受皿を有するグロブボックス及びオープンポートボックス	
	10条-2 (核燃料物質を取り扱う設計)	10条-4, 5, 13 (グローブ1個の破損時における開口部風速維持、密閉構造等)	10条-3, 8 (開口部風速維持、腐食対策等)	10条-6 (容器の落下、転倒防止等)	10条-11 (グロブボックス及びオープンポートボックスからの漏えい防止)		
	【2-1】 242, 246, 248, 251, 286, 287, 288 289, 290, 291, 292, 293, 294, 29 5, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 3 03, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 810, 311, 312, 344, 345, 346, 347 348, 349, 371, 372, 373, 379, 38 0, 381, 382, 398, 399, 400, 401, 4 02, 409, 410, 418, 419, 420, 421, 422, 429, 430	【2-2】 254, 256, 258, 260, 262, 263, 264 266, 268, 280, 281, 283, 294, 33 6, 477, 486, 745, 747, 748, 749, 7 50, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763 764, 765, 766, 767, 768, 769, 77 0, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 7 77, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790 791, 792, 793, 794, 795, 796, 79 7, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 8 04, 805, 807, 808, 809, 810, 811	【2-1】 242, 246, 248, 251, 286, 287, 288 289, 290, 291, 292, 293, 294, 29 4, 96, 747 296, 297, 299, 300, 301, 302, 3 03, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 810, 311, 312, 344, 345, 346, 347 348, 349, 371, 372, 373, 379, 38 0, 381, 382, 398, 399, 400, 401, 4 02, 409, 410, 418, 419, 420, 421, 422, 429, 430	【2-2】 254, 256, 260, 266, 280, 283, 477 486, 747 296, 297, 299, 300, 301, 302, 3 03, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 60, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773 774, 775, 776, 777, 778, 779, 78 0, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 7 87, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800 801, 802, 803, 804, 805, 807, 80 8, 809, 810, 811	【2-1】 748 【2-2】 344, 345, 346, 347, 348, 349, 398, 336 399, 400, 401, 402, 409, 410	【2-2】 477, 486, 807, 810, 811	
B	10条B① グロブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備	10条-2, 3, 8, 13, 15 (核燃料物質を取り扱う設計、負圧維持、腐食対策等)					
	【2-1】 850						

設計説明分類のNo

資料2 (10条閉込)

各基本設計方針の対象となる範囲を示す列を追加

資料1の設備リストの番号を用いて紐付
 資料1 申請対象設備リスト

番号	機器	申請時期及び申請回次
344	粉末一時保管装置グロブボックス-1	2-1
345	粉末一時保管装置グロブボックス-2	2-1
346	粉末一時保管装置グロブボックス-3	2-1
⋮	⋮	⋮

項目番号	基本設計方針	要求種別	設計説明分類	各基本設計方針の対象となる範囲(対象機器の詳細は資料1別添を参照)	設計説明分類の設計分類
2	核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)は、混合酸化物貯蔵容器、燃料棒等に封入した状態で取り扱うか、MOX粉末、グリーンペレット、ペレットについてはグロブボックス又はグロブボックスと同等の閉じ込め機能を有する焼結炉、スタック乾燥装置及び小規模焼結処理装置(以下「グロブボックス等」という。)で、ウラン粉末は取扱量、取扱形態に応じてグロブボックス又はオープンポートボックスで、放射性廃棄物のサンプリング試料等の汚染のおそれのある物品はフードで取り扱う設計とする。	冒頭宣言【10条-3~12】設置要求	グロブボックス(オープンポートボックス、フードを含む。)	10条A① グロブボックス(オープンポートボックス、フードを含む。)	配置設計
			グロブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備	10条B① グロブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備	配置設計

資料2 各条文の基本設計方針及び設計説明分類の紐付整理 (1/10)

- 基本設計方針ごとに要求を受ける設計説明分類を紐づけるとともに、設計項目（システム設計、構造設計、配置設計、評価）を整理する。
- また、資料1の申請対象設備と紐づけるため、設計説明分類のうち基本設計方針の要求を受ける対象となる範囲を資料1別添をもとに記載する。
- 設計項目のうち評価は、評価の前提となるシステム設計、配置設計、構造設計の設計説明分類と紐付を行い、資料3で構造設計等の紐付を示すとともに、資料4で展開する。
- 設計説明分類間で、類似の設計がある場合は、代表で構造設計等を展開する設計説明分類と、代表以外の設計説明分類を設定する。（詳細は資料2 各条文の基本設計方針及び設計説明分類の紐付整理 (2/5) に示す。）
- 基本設計方針を受けた設計説明分類の設計項目に対して、既認可からの変更点、個別補足説明資料において補足すべき事項を記載する。

各条00資料 別紙2から展開

項目番号	基本設計方針	要求種別	第2回申請					
			説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載
3	(2) グローブボックス等、オープンポートボックス及びフードの閉じ込めに係る設計方針 グローブボックス等は、グローブボックス排気設備により負圧に維持し、オープンポートボックス及びフードは、グローブボックス排気設備により開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。	機能要求① 機能要求② 評価要求	○	粉末一時保管装置GB ベレット一時保管棚GB スタック編成設備GB 等	グローブボックス排気設備(グローブボックス排気機、グローブボックス排気ダクト) 窒素循環設備(窒素循環ファン、窒素循環ダクト、窒素循環冷却機) 分析装置GB 分析装置フード 低レベル廃液処理設備OPB 等	<ファン> ・容量 ・原動機 <主配管> ・外径・厚さ <機械装置> ・主要寸法 <核物質等取扱ボックス> ・漏れ量 ・開口部風速※ ※開口部風速を維持するための運用上の制限である オープンポート	添付V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書 3. 施設の詳細設計方針 3.1 グローブボックス 3.1.1 グローブボックス 3.3 スタック乾燥装置 3.5 オープンポートボックス 3.6 フード 3.12 換気設備	【3.施設の詳細設計方針】 【3.1グローブボックス】 【3.1.1グローブボックス】 ○グローブボックスに係る以下の設計方針について、説明する。 ・グローブボックスの負圧維持 ・JIS規格に基づく漏えい率 【3.3スタック乾燥装置】 ○スタック乾燥装置に係る以下の設計方針について、説明する。 ・スタック乾燥装置の負圧維持 ・JIS規格に基づく漏えい率 【3.5オープンポートボックス】 ・オープンポートボックスの開口部に対する空気流入風速(0.5m/s)の維持

(左下へ)

基本設計方針の対象となる設計説明分類の紐付、設計項目の整理を行う。

設計説明分類	第2回申請					
	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料1別添参照)	設計説明分類の設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	既認可からの変更点	関連する個別補足説明資料
グローブボックス(オープンポートボックス、フードを含む。)	10条A② グローブボックス	構造設計	・グローブボックスの負圧を維持するための漏えいし難い構造について、構造設計にて説明する。	【10条-B】説明Gr1 ・グローブボックスの負圧を維持するための漏えいし難い構造については、グローブボックス(オープンポートボックス、フードを含む。)の閉じ込めの機能に係る設計であるため、説明Gr1にて説明する。	-	-
	10条A③ オープンポートボックス	構造設計 (No3-1)	・オープンポートボックスの開口部からの空気流入風速を確保するための構造について、構造設計にて説明する。	【10条-B】説明Gr1 ・オープンポートボックスの開口部からの空気流入風速を確保するための構造については、グローブボックス(オープンポートボックス、フードを含む。)の閉じ込めの機能に係る設計であるため、説明Gr1にて説明する。	-	<各オープンポートボックス等における最大開口状態> ⇒各オープンポートボックスの最大開口状態について、オープンポートボックスごとの作業内容と合わせて補足説明する。 【開込02 オープンポートボックス等の開口部について】

(右上から)

基本設計方針に対して詳細設計を展開する設計説明分類を記載。

設計説明分類のうち、基本設計方針の要求を受ける範囲を資料1別添を踏まえ記載。

設計説明分類の設計内容を踏まえ、システム設計、構造設計、配置設計、評価に分類。

設計説明分類、設計項目の説明内容について記載する。基本設計方針に対して複数の設計説明分類、設計項目で適合説明を達成する場合は、それぞれの説明範囲が明確になるように記載する。

どの説明グループで説明するか考え方を記載する。また複数の設計説明分類で類似の設計について、代表の設計説明分類で構造設計等を展開する場合は、代表と代表以外の設計説明分類とを紐づける。

設計説明分類の設計項目に係る既認可からの変更点がある場合は、その内容を記載し、ない場合は「-」とする。また、新規申請の設備のみの設計説明分類は、斜線とする。

構造設計等の展開に際して、個別補足説明資料で補足するものについては個別補足資料の名称と、補足内容を記載する。 688

資料2 各条文の基本設計方針及び設計説明分類の紐付整理 (2/10)

代表説明に係る記載方針

- 複数の設計説明分類で同様の設計方針がある場合に、構造設計等を代表で説明する設計説明分類と、代表以外の設計説明分類について明確にする。
- 「設計説明分類」欄において、代表とする設計説明分類に下線を引く。なお、類似の設計方針がなく、対象の設計説明分類が1つの場合も、当該設計説明分類で設計を展開することがわかるように下線を引く。
- 「説明グループの考え方」欄において、代表で説明する設計説明分類と代表以外の設計説明分類とを紐づける。
また、代表で説明する設計説明分類においては、設計項目の説明グループの考え方を記載した後に、代表以外の設計説明分類を踏まえて、基本設計方針等の設計方針を代表で説明できる理由を記載する。

項目番号	基本設計方針	要求種別	第2回申請			
			設計説明分類	設計説明分類の設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方
8	(3)核燃料物質等の漏えいに対する措置等に係る設計方針 核燃料物質等を限定された区域に適切に閉じ込めるため、核燃料物質等の漏えいに対する措置等として、以下の設計を講じる。 (a)核燃料物質等を取り扱う設備は、内包する物質の種類に応じて適切な腐食対策を講じる設計とする。	機能要求②	<u>グローブボックス (オープンポートボックス、フードを含む。)</u>	構造設計	・グローブボックスの内包する核燃料物質等による腐食の対策を構造設計にて説明する。 ・オープンポートボックスの内包する核燃料物質等による腐食の対策を構造設計にて説明する。 ・フードの内包する核燃料物質等による腐食の対策を構造設計にて説明する。	【10条-8 代表】説明Gr1 ・内包する核燃料物質等による腐食対策については、グローブボックス(オープンポートボックス、フードを含む。)の閉じ込めの機能に係る設計であるため、説明Gr1にて説明する。また、腐食対策は、腐食し難い材料としてステンレス鋼を使用する共通の設計方針であるため、閉じ込めの主要設備である「グローブボックス(オープンポートボックス、フードを含む。)」を代表に説明する。 <No.8>代表以外 ・グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備 ・換気設備 ・液体の放射性物質を取り扱う設備
			グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備	構造設計	・スタック乾燥装置の内包する核燃料物質等による腐食の対策を構造設計にて説明する。	<10条-8 代表以外> ・腐食対策でステンレス鋼としている設計の代表であるため、Gr1「グローブボックス(オープンポートボックス、フードを含む。)」の10条-8を代表として説明する。
			換気設備	構造設計	・グローブボックス排気ダクト、グローブボックス排気フィルタユニット、グローブボックス排気フィルタ、グローブボックス給気フィルタ及びグローブボックス排気フィルタユニットより上流に設置するダンパ並びに空素循環ファン、空素循環冷却機及び空素循環ダクトの内包する核燃料物質等による腐食の対策を構造設計にて説明する。	<10条-8 代表以外> 上記と同じ。
			液体の放射性物質を取り扱う設備	構造設計	放射性物質を含む液体を内包する容器、ろ過装置、ポンプ、配管について、内包する核燃料物質等による腐食の対策を構造設計にて説明する。	<10条-8 代表以外> 上記と同じ。

・代表として説明する設計説明分類に下線を引く。
 ・代表として選定する設計説明分類は差分の説明が少なくなるように他の設計説明分類の説明項目を最も包含する設計説明分類を選定することを基本とする。また、説明内容に差がない場合は、主要な設備(グローブボックス、換気設備)、安全上重要な施設等から代表を選定する。

・各設計項目についての説明グループの考え方を記載する。
 ・また、複数の設計説明分類に係る設計方針がある場合は、代表で説明する設計説明分類において、構造設計等を代表で説明できる理由を記載する。

・代表以外の設計説明分類はどの設計説明分類で代表して説明するのかを記載する。

資料2 各条文の基本設計方針及び設計説明分類の紐付整理 (3/10)

評価に係る項目の抽出

- 基本設計方針のうち、評価に係る項目については、資料2において、要求種別、適合説明内容を踏まえて、設計説明分類の設計項目を「評価」として抽出を行う。
- 構造設計等と関連する評価については、基本設計方針の項目番号を用いて、紐付を行う。

基本設計方針の要求種別を踏まえて評価として考慮する項目を抜けなく抽出する。

「解析、評価等」における解析・評価の条件（耐震の場合、解析モデルの設定条件など）の設定に当たって、「システム設計、構造設計等」で特別に考慮する事項

項目番号	基本設計方針	要求種別	展開事項	説明対象	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	設計説明分類	設計説明分類の 設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方
11	(d)放射性物質を含む液体を取り扱うグローブボックス及びオープンポートボックスは、貯槽等から放射性物質を含む液体が漏えいした場合においても漏えい検知器により検知し、警報を発する設計とするとともに、グローブボックス及びオープンポートボックス底部を漏えい液受皿構造とすることにより、グローブボックス及びオープンポートボックスに放射性物質を含む液体を閉じ込めることで、放射性物質を含む液体がグローブボックス及びオープンポートボックス外に漏えいし難い設計とする。 なお、グローブボックス及びオープンポートボックスからの漏えい防止に係る漏えい検知器の設計方針については、第2章 個別項目の「7.4その他の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。	機能要求 ② 評価要求	基本方針 設計方針(閉じ込め) 評価(閉じ込め)	○	-	・グローブボックス(漏えい液受皿) ・オープンポートボックス(漏えい液受皿) ・低レベル廃液処理設備 漏えい液受皿液位 ・分析液処理装置 漏えい液受皿液位	グローブボックス(オープンポートボックス、フードを含む)	構造設計 (No11-1) 評価 (No11-1)	・グローブボックス及びオープンポートボックスの漏えい液受皿構造について、漏えいし難い構造、漏えい量を考慮した必要高さとするを構造設計にて説明する。 ・漏えい液受皿を有するグローブボックス及びオープンポートボックスについて、グローブボックス及びオープンポートボックス内に収納される貯槽等からの漏えい液の全量を漏えい液受皿で保持できる設計であることを評価にて説明する。	【Gr1】 ・グローブボックス及びオープンポートボックスの漏えい液受皿構造における漏えいし難い構造、漏えい量を考慮した必要高さについて、Gr1で説明する。 【Gr1】 ・漏えい液受皿を有するグローブボックス及びオープンポートボックスにおける貯槽等からの漏えい液の全量を漏えい液受皿で保持できることの評価について、Gr1で説明する。
							(漏えい検知に係るシステム設計については、第2章 個別項目の「7.4その他の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」で展開する。)			

構造設計等と関連する評価の項目については関係性を明確にする。

構造設計等を踏まえて評価として示す内容を説明する

資料2 各条文の基本設計方針及び設計説明分類の紐付整理 (4/10)

評価に係る項目のうち評価条件の整理

- 評価において説明すべき項目のうち、評価条件については、設計項目を評価としたうえで、後ろに(評価条件：「評価条件のキーワード」)を付け、本内容が評価条件であり、それがどのような評価条件であるかを示す。
- 評価条件に係る構造設計とは、(No「項目番号」-「連番」)により、紐付を行う。また、「説明グループの考え方」欄において、それぞれの説明グループと設定の考えを示す。
- なお、評価条件は、資料4②の整理結果をもとに、必要に応じて評価条件の説明に必要な構造設計等の追加等の見直しを実施する。

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	第2回申請			
				各基本設計方針の対象となる範囲(対象範囲は資料1別添参照)	設計説明分類の設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方
9	(2)原料MOX粉末缶一時保管設備 原料MOX粉末缶一時保管設備は、原料MOX粉末を収納した容器(粉末缶)を次工程へ払い出すまで保管する設計とする。 原料MOX粉末缶一時保管設備は、原料MOX粉末缶一時保管装置グローブボックス、ピットを有した原料MOX粉末缶一時保管装置及び原料MOX粉末缶一時保管搬送装置で構成する。また、原料MOX粉末缶一時保管装置は、容器(粉末缶)を保管するために、必要な数のピットを設ける設計とする。	設置要求 機能要求② 評価要求	原料MOX粉末缶一時保管設備	17条I③ 原料MOX粉末缶一時保管設備のラック/ピット/棚	構造設計 (No9-1)	原料MOX粉末缶一時保管設備に容器等が保管できる構造であることおよび原料MOX粉末缶一時保管設備が核燃料物質を保管するために必要な容量を有する構造であることを構造設計にて説明する。	【17条-9】説明Gr3 ・原料MOX粉末缶一時保管設備に容器等が保管できる構造であることおよび原料MOX粉末缶一時保管設備が必要な容量を有していることについては、グローブボックス(オープンポートボックス、フードを含む)の閉じ込めの機能とは別個に説明が可能な設計であるため、ラック/ピット/棚としての構造をまとめて説明Gr3にて説明する。
					評価(評価条件：崩壊熱除去評価のPu量の設定) (No9-1)	グローブボックス排風機が、崩壊熱除去から要求される換気風量以上の容量を有していることの評価に係る評価条件として、貯蔵ピット数、運転状態等を踏まえたPu量の設定の考え方については、資料4の解析・評価で説明する。	【17条-9】説明Gr1 ・貯蔵設備の崩壊熱除去評価のPu量の設定は、グローブボックス等の閉じ込めに係る換気設備の換気風量の評価にあたり必要な評価条件であるため説明Gr1にて説明する。

評価条件と関係する構造設計については、(No「項目番号」-連番)で紐づける。

・基本設計方針のうち評価条件については設計項目を評価(評価条件：「評価条件のキーワード」)で記載。

資料2 各条文の基本設計方針及び設計説明分類の紐付整理 (5/10)

資料2の重複記載について

- 「設計項目の考え方」、「説明グループの考え方」欄等において、重複した記載になる場合は、「上記と同じ」等を用いて、同じ記載内容は紐付けを行うことで省略し、表として視認しやすいようにする。

項目番号	基本設計方針	要求種別	第2回申請					
			設計説明分類 (下線は代表)	各基本設計方針の対象となる範囲(対象範囲は資料1別添参照)	設計説明分類の設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	
59	<p>機器については、形状、構造特性等を考慮して、代表的な振動モードを適切に表現できるよう質点系モデル、有限要素モデル等に置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。</p> <p>また、時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮する。スペクトルモーダル解析法には地盤物性等のばらつきを考慮した床応答曲線を用いる。</p> <p>配管系については、適切なモデルを作成し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法により応答を求める。</p> <p>スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては、衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で、建物・構築物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等、解析対象とする現象、対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。</p> <p>また、設備の3次元的な広がりやを踏まえ、適切に応答を評価できるモデルを用い、水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。</p> <p>なお、剛性の高い機器・配管系は、その設置床面の最大床応答加速度の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。</p>	定義 評価要求	<u>グローブボックス (オープンポ ートボック ス、フード を含む。)</u> : S, B-1, B- 2クラス 【有限要素モデル】	— (施設共通の基本設 計方針のため)	構造設計	機器の耐震支持方針について、構造設計にて説明する。また、機器の耐震支持方針を踏まえた固有周期及び拘束条件の設定に係る構造については、評価にあたって特別に考慮する構造設計があることから、構造設計にて説明する。	【6条27条-59(固有周期、拘束条件の設定)(有限要素モデル) 代表】説明Gr1 ・機器の耐震支持方針並びに「2-1 構造設計等」の構造を踏まえた解析モデルの条件となる固有周期及び拘束条件の設定の考え方は、グローブボックス等の閉じ込めに係る構造に関する耐震設計であるためGr1で説明する。また、共通方針であることから、有限要素モデルを用いる主要な設備である「グローブボックス(オープンポ ートボックス、フードを含む。)」を代表として説明する。	
			評価(評価条件: 固有周期, 拘束条件)		「2-1 構造設計等」の構造を踏まえた固有周期及び拘束条件の設定の考え方について、資料4の解析・評価にて説明する。	<6条27条-59(固有周期、拘束条件の設定)(有限要素モデル) 代表以外> ○有限要素モデル ・機械装置・搬送設備 ・ラック/ピット/棚 ・消火設備 ・火災防護設備(シャッタ) ・遮蔽扉・遮蔽蓋		
			機械装置・搬送設備 : B-1, B-2, C-1クラス 【有限要素モデル】		— (施設共通の基本設 計方針のため)	構造設計	上記と同じ。	<6条27条-59(固有周期、拘束条件の設定)(有限要素モデル) 代表以外> ・共通方針であることから、Gr1「グローブボックス(オープンポ ートボックス、フードを含む。)」の6条27条-59(固有周期、拘束条件の設定)(有限要素モデル)を代表として説明する。
			ラック/ピット/棚 : B-1, B-2, B-3クラス 【有限要素モデル】		— (施設共通の基本設 計方針のため)	構造設計	上記と同じ。	<6条27条-59(固有周期、拘束条件の設定)(有限要素モデル) 代表以外> 上記と同じ。
			消火設備 : Sクラス 【有限要素モデル】		— (施設共通の基本設 計方針のため)	構造設計	上記と同じ。	<6条27条-59(固有周期、拘束条件の設定)(有限要素モデル) 代表以外> 上記と同じ。
			火災防護設備(シャッタ) : C-1クラス 【有限要素モデル】		— (施設共通の基本設 計方針のため)	構造設計	上記と同じ。	<6条27条-59(固有周期、拘束条件の設定)(有限要素モデル) 代表以外> 上記と同じ。
				評価(評価条件: 固有周期, 拘束条件)				

資料 2 各条文の基本設計方針及び設計説明分類の紐付整理 (6/10)

設計基準と重大事故で類似する設計の記載方針

- 資料 2 は条文ごとに作成するが、第 3 6 条の資料 2 で整理した要求事項のうち、設計基準の竜巻、外部火災、火山、航空機落下、落雷、その他、溢水、化学薬品漏えいと設計が同じものはいずれかで代表して構造設計等を説明することから、「説明グループの考え方」において関連する設計基準の資料 2 との関係性、どちらを代表で説明するかを示す。

【第 3 6 条 (竜巻の例示)】

項目番号	基本設計方針	要求種別	第2回申請対象				
			設計説明分類 (下欄は代表)	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料1別添を参照)	設計説明分類の設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方
92	屋外の常設重大事故等対処設備は、風(台風)、竜巻、積雪及び火山の影響に対して、風(台風)及び竜巻による風荷重、積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。	機能要求① 評価要求 運用要求	外的事象 防護対象等 屋外 機器・配管	36条① 屋外の常設重大事故等対処設備	構造設計	設計荷重(竜巻)に対し重大事故等への対処に必要な機能が損なわれないことを構造設計にて説明する。	<36条-92代表以外>設計荷重(竜巻)に対する屋外の重大事故等対処設備の構造設計については、「外的事象防護対象等 屋外 機器・配管」の第8条(竜巻)-19において説明Gr2で説明する。
			外的事象 防護対象等 屋外 機器・配管	36条① 屋外の常設重大事故等対処設備	配置設計(運用含む)	建屋内に予備品を配備し、必要に応じて交換することで重大事故等への対処に必要な機能が損なわれないことを配置設計(運用含む)にて説明する。	

設計基準と重大事故で同じ設計内容を説明する場合は、構造設計等の説明をいずれかで代表して説明することから、「説明グループの考え方」にその考え方を記載する。

【第 8 条 (竜巻)】

項目番号	基本設計方針	要求種別	第2回申請対象				
			設計説明分類	各基本設計方針の対象となる範囲 (対象範囲は資料1別添を参照)	設計説明分類の設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方
19	安全冷却水系の冷却塔等の屋外の竜巻防護対象施設は、設計荷重(竜巻)に対して、構造強度評価を実施し、安全機能を損なわないよう、要求される機能を維持する設計とする。また、設計飛来物の衝突による影響に対して安全機能を損なうおそれのある場合には、竜巻防護対策設備を設置することにより安全機能を損なわない設計とする。	評価要求	外的事象 防護対象等 屋外 機器・配管	8条① 屋外の竜巻防護対象施設	構造設計	設計荷重(竜巻)に対し安全機能を損なわないことを構造設計にて説明する。	【8条-19代表】設計荷重(竜巻)に対する構造設計については、屋外の竜巻防護対象施設及び重大事故等対処設備の条件、設計方針は共通的な内容であることから、「外的事象防護対象等 機器・配管」の第8条(竜巻)-19の説明Gr2で説明する。<36条-92代表以外>外的事象 防護対象等 屋外 機器・配管
			外的事象 防護対象等 屋外 機器・配管	36条① 屋外の常設重大事故等対処設備		設計荷重(竜巻)に対し重大事故等への対処に必要な機能が損なわれないことを構造設計にて説明する。	

資料2 各条文の基本設計方針及び設計説明分類の紐付整理 (7/10)

施設共通 基本設計方針の整理

- 資料1で整理した施設共通 基本設計方針と設計説明分類の紐付をもとに資料2について展開を行う。

資料1 申請対象設備リスト

条文	施設共通 基本設計方針	施設共通 基本設計方針の対象 (関連する設計説明分類番号)
第4条 核燃料物質の 臨界防止	臨界計算に係る考慮事項	単一ユニット設定する設計説明分類及び複数ユニット評価を実施する設計説明分類 (1, 2, 4, 6, 9)
第8条 外部からの衝撃による損傷の防止 (外部火災)	防火帯の運用	設計説明分類共通 (1~16) ※第1回申請から追加説明なし

第4条抜粋

第8条抜粋

資料2 各条文の基本設計方針及び設計説明分類の紐付整理

項目番号	基本設計方針	主な設備	申請対象設備 (2項変更②)	申請対象設備 (1項新規①)	設計説明分類 (下線は代表)	設計説明分類の設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方
6	また、参考とする文献は、公表された信頼度の十分高いものとし、また、使用する臨界計算コードは、実験値との対比がなされ、信頼度の十分高いことが立証されたものを用いる。 単一ユニットに対しては、臨界計算コードにより中性子実効増倍率を計算し、未臨界(中性子実効増倍率が0.95以下)となる核的制限値を設定する。	施設共通 基本設計方針 (臨界計算に係る考慮事項)	施設共通 基本設計方針 (臨界計算に係る考慮事項)	施設共通 基本設計方針 (臨界計算に係る考慮事項)	グループボックス (オープンポートボックス、フードを含む。)	評価 (No.4-1)	臨界計算で使用するコードの信頼性について評価で説明する。	【4条-6 代表】説明Gr8 ・臨界計算で使用するコードの信頼性については、グループボックス(オープンポートボックス、フードを含む)の閉じ込め機能とは別個に説明が可能な設計であり、臨界設計を説明するGr8で説明する。また、共通の臨界計算コードを使用するため、主要な設備であるグループボックス(オープンポートボックス、フードを含む。)を代表に説明する。 <4条-6 代表以外> ・グループボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備 ・液体の放射性物質を取り扱う設備 ・機械装置・搬送設備 <4条-10 代表以外> ・グループボックス(オープンポートボックス、フードを含む。) ・グループボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備 ・液体の放射性物質を取り扱う設備 ・機械装置・搬送設備 ・ラック/ピット/棚
					グループボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備	評価 (No.4-2)		<4条-6 代表以外> ・Gr8「グループボックス(オープンポートボックス、フードを含む。)」の4条-6を代表として説明する。
					液体の放射性物質を取り扱う設備	評価 (No.4-3)		<4条-6 代表以外> ・Gr8「グループボックス(オープンポートボックス、フードを含む。)」の4条-6を代表として説明する。
					機械装置・搬送設備	評価 (No.4-4) (No.4-5) (No.4-6)		<4条-6 代表以外> ・Gr8「グループボックス(オープンポートボックス、フードを含む。)」の4条-6を代表として説明する。 (「オープン含む。)」の
38	・延焼防止機能を損なわないために、防火帯の維持管理を行うとともに防火帯内には原則として可燃物となるものは設置せず、可燃物を含む機器等を設置する場合には、必要最小限として不燃性シートで覆う等の対策を行うこと	施設共通 基本設計方針 (防火帯の運用)	施設共通 基本設計方針 (防火帯の運用)	第一回申請と同一			(第1回申請内容と同じ)	

資料1で整理した関連する設計説明分類を記載。設計説明分類共通の施設共通基本設計方針の場合は、グループボックス(オープンポートボックス、フードを含む。)の設計説明分類で基本的に展開することとする。

基本設計方針と施設共通基本設計方針を紐づけるため、主な設備欄、申請対象設備欄で示す。

第2回申請対象設備を踏まえても、第1回申請から追加の説明事項がない施設共通基本設計方針については、「(第1回申請内容と同じ)」とする。

資料2 各条文の基本設計方針及び設計説明分類の紐付整理 (8/10)

評価において説明すべき項目 (1/3)

・耐震設計等の評価項目に係る評価条件等を設定するために特別に考慮する構造設計を洗い出すため、添付書類の計算書作成方針及び計算書における設定の考え方に示す評価条件等から抽出し、基本設計方針、添付書類との関係を整理する。また、評価条件等を設定するにあたり一般的に設定する評価条件についても、合わせて基本設計方針及び添付書類との関係を整理する。

例) 機器の耐震設計における整理

機器の耐震設計プロセス

- 3.1 解析モデルの設定
 - 3.1.1 解析モデルの選定
 - 3.1.2 解析モデルの設定条件
 - (1) 寸法 (資料3に係る評価条件)
 - (2) 拘束条件 (資料3に係る評価条件)
 - (3) 温度
 - (4) 圧力
 - (5) 比重 (密度)
 - (6) 断面特性 (資料3に係る評価条件)
 - (7) 材料特性 (資料3に係る評価条件)
 - (8) 質量 (資料3に係る評価条件)

・「温度、圧力、比重(密度)」は、評価条件を設定するために特別に考慮した構造設計はなく、一般的に設定する条件であることから、資料4にて設定の考え方について説明することを資料2にて示す。
 ・「断面特性、材料特性」は、機器を剛に設計する又は剛にできない場合は建屋の共振領域から外れるように設計するために機器の形状、材料を考慮して設計することを資料3にて整理することを資料2にて示す。
 ・「寸法」については、閉じ込め等の機能を達成するために必要な寸法から耐震設計の条件等して寸法を設定することを資料3にて明確にし、資料4にてその寸法の設定の考え方を説明することを資料2にて示す。
 ・「拘束条件、質量」は、支持構造物としての設計方針を資料3にて明確にし、資料4にてその支持構造物の設計方針を踏まえ、拘束条件を設定する考え方について説明することを資料2にて示す。

固有周期を設定する際、機器の支持する建物・構築物との共振領域からできるだけ外れた固有周期を持つよう構造設計することを解析モデルの設定の断面特性と材料特性と合わせて資料3で明確にし、資料4にて固有周期の算出として算出方法、コードについて説明することを資料2にて示す。

3.2 固有周期の設定及び算出

・設計用地震力の設定のうち、設計用地震力は、耐震重要度分類及び設置場所から設定する条件であり、設定するために特別に考慮する構造設計はないことから、資料4で設定の考え方について説明することを資料2にて整理する。
 ・「減衰定数」については、閉じ込め等の機能を達成するために必要な構造(漏えいし難い構造など)から耐震設計の条件等して減衰定数を設定することを資料3にて明確にし、資料4にてその減衰定数の設定の考え方を説明することを資料2にて示す。

・「機械的荷重」を設定するための機器の構造設計(回転機器等)について、回転機器等を考慮した支持方針について、資料3にて明確にし、資料4にてその設計を考慮して機械的荷重の設定の考え方について説明することを資料2にて示す。
 ・「積雪荷重及び風荷重」を設定するための機器の構造設計(形状等)について、資料3にて明確にし、資料4にてその設計を考慮して機械的荷重の設定の考え方について説明することを資料2にて示す。

3.3 設計用地震力の設定

- 3.3.1 設計用地震力
- 3.3.2 減衰定数 (資料3に係る評価条件)

3.4 荷重の組合せの設定

- 3.4.1 機械的荷重
- 3.4.2 積雪荷重, 風荷重

閉じ込め機能等の要求される機能、重要度、設備の種類等を踏まえ、機能を維持するために構造強度の確保及び機能維持(動的機能維持、電気的機能維持、閉じ込め機能維持)するための構造設計について資料3にて説明し、資料4にて機能維持するための構造強度及び動的機能維持等に係る許容限界について説明することを資料2にて示す。

3.5 許容限界の設定

- 3.5.1 構造強度評価における許容限界(資料3に係る評価条件)
- 3.5.2 機能維持評価における許容限界(資料3に係る評価条件)


4. 計算式の設定

- 4.1 各モデルの計算式
- 4.2 疲労評価の計算式

計算式の設定については、資料4にて説明することを資料2にて示す。

資料2 各条文の基本設計方針及び設計説明分類の紐付整理 (9/10)

評価において説明すべき項目 (2/3)



耐震設計における評価条件と基本設計方針及び添付書類との紐付け

黒字 : 第1回設工認申請で認可を受けた範囲
 緑字 : 第2回設工認申請の追加説明範囲
 灰色字 : 後次回の申請で示す範囲
 赤字 : 代表設備
 青字 : 評価条件等との紐付け
 黄色 : 評価にあたって特別に考慮する評価条件等

資料2 各条文の基本設計方針及び設計説明分類の紐付整理 (10/10)

評価において説明すべき項目 (3/3)

- 前ページで整理した評価条件のもとに、資料2において、評価条件の設計項目を展開する。
- 評価条件の設計項目は、評価(評価条件)とし、関係する構造設計等がある場合は、合わせて設計項目を展開する。
- なお、資料4②の整理の結果、資料2の評価条件について、追加・修正等のフィードバックを行いつつ、その結果をもとに、資料3について、評価条件として説明が必要な構造設計等の追加があれば、資料3も追加修正を行う。

機器の耐震設計プロセス

3.1 解析モデルの設定

3.1.1 解析モデルの選定

3.1.2 解析モデルの設定条件

- 寸法 (資料3に係る評価条件)
- 拘束条件 (資料3に係る評価条件)
- 温度
- 圧力
- 比重
- 断面特性 (資料3に係る評価条件)
- 材料特性 (資料3に係る評価条件)
- 質量 (資料3に係る評価条件)

3.2 固有周期の設定及び算出

3.3 設計用地震力の設定

3.3.1 設計用地震力

3.3.2 減衰定数 (資料3に係る評価条件)

3.4 荷重の組合せの設定

3.4.1 機械的荷重

3.4.2 積雪荷重, 風荷重

3.5 許容限界の設定

3.5.1 構造強度評価における許容限界

3.5.2 機能維持評価における許容限界

(資料3に係る評価条件)

4. 計算式の設定

4.1 各モデルの計算式

4.2 疲労評価の計算式

資料2(評価条件の展開例)

評価条件のうち構造設計が関係する評価条件

項目番号	基本設計方針	要求種別	添付書類 説明内容(1)	添付書類 説明内容(2)	設計説明分類 (工種は代表)	設計説明分類の設計項目	設計項目の考え方	第2回単積	
								説明グループの考え方	説明グループの考え方
59	機器については、形状、構造特性等を考慮して、代表的な振動モードを適切に表現できるように質点系モデル、有限要素モデル等に置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモデル解析法又は時刻応答解析法により応答を求め、時刻応答解析法及びスペクトルモデル解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮する。スペクトルモデル解析法には地盤物性等のばらつきを考慮した床応答曲線を用いる。配管系については、適切なモデルを作成し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモデル解析法により応答を求め、時刻応答解析法及び時刻応答解析法を用いる場合は、衝突、すべり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点から、建物、構造物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻応答解析法を用いる等、解析対象とする現象、対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に決定する。また、設備の3次元応答を踏まえ、適切に評価できるモデルを用い、水平方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。なお、剛性の高い機器・配管系は、その設置床面の最大床応答加速度の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。	定義 評価要求	Ⅲ-1-1-1 耐震設計の基本方針【9. 機器・配管系の支持方針】 ・機器・配管系本体については「8. 機能維持の基本方針」に基づいて耐震設計を行う。それらの支持構造物の設計方針については、機器は形状、配置等に適切に個別に支持構造物の設計を行うこと、配管系、電気計測制御装置等は設備の種類、配置に応じて各々スペクトルモデル解析法の中から選定することから、それぞれ「Ⅲ-1-1-10 機器の耐震支持方針」、「Ⅲ-1-1-11-1 配管の耐震支持方針」、「Ⅲ-1-1-11-2 2次側の耐震支持方針」及び「Ⅲ-1-1-12 電気計測制御装置等の耐震支持方針」に示す。	Ⅲ-1-1-10 機器の耐震支持方針【2.1 基本原則】 ・機器の耐震支持方針は下記によるものとする。 (1) 重要な機器は地盤上に設けた基礎又は岩盤により支持され十分耐震性を有する建物・構造物内の基礎に設置する。 (2) 支持構造物を含め十分剛性とするので建物・構造物との共振を防止する。 (3) 剛性を十分に確保できない場合は、機器系の振動特性に合った地盤応答解析により、応力評価に必要な同重等を算定し、その同重等に耐える設計とする。 (4) 重心位置を低くおさえる。 (5) 配管反力ができる限り機器にわたせない構造とする。 (6) 偏心荷重を避ける。 (7) 高温機器は熱膨張を拘束しない構造とする。 (8) 動的機能が要求されるものについては地震時に機能を喪失しない構造とする。 (9) 内部機器については容器との相互作用を考慮した構造とする。 (10) 建物・構造物内の基礎上に固定されていない移動式設備については、転倒等による落下防止のための措置を講じる。 (11) 支持架構上に設置される機器については、原則として架構を十分に設計する。剛ではない場合は、架構の剛性を考慮した地盤同重等に耐える設計とする。 剛ではない架構に設置される機器については、架構の剛性を考慮した地盤応答解析による耐震性の確認を行う。	グループボックス(オープンポートボックス、フードを含む。); S.2.2 クラス【有限要素モデル】	構造設計	機器の耐震支持方針について、構造設計にて説明する。また、機器の耐震支持方針を踏まえた固有周期及び拘束条件の設定に係る構造については、評価にあたって特別に考慮する構造設計があることから、構造設計にて説明する。	【6条27条-59(固有周期、拘束条件の設定)(有限要素モデル) 代表】説明Gr1 ・機器の耐震支持方針並びに「2-1 構造設計等」の構造を踏まえた解析モデルの条件となる固有周期及び拘束条件の設定の考え方は、「グループボックス等の閉じ込めに係る構造に関する耐震設計であるため」で説明する。また、共通設計である「グループボックス(オープンポートボックス、フードを含む。)」を代表として説明する。	<6条27条-59(固有周期、拘束条件の設定)(有限要素モデル) 代表以外> ・有限要素モデル ・基礎設置・搬送設備 ・ラック/ピット/層 ・消火設備 ・火災防煙設備(シャッター) ・遮音・遮塵蓋

評価条件のうち構造設計の説明が必要な項目は、設計項目として構造設計を合わせて展開する。

評価条件は、設計項目として評価と記載し、()書きで評価条件の対象がわかるように明記。

評価条件のうち評価においてのみ説明する評価条件

項目番号	基本設計方針	要求種別	添付書類 説明内容(1)	添付書類 説明内容(2)	設計説明分類 (工種は代表)	設計説明分類の設計項目	設計項目の考え方	第2回単積	
								説明グループの考え方	説明グループの考え方
88	d. 一関東評価用地震動(鉛直) 基準地震動S _{0-C} 4は、水平方向の地震動のみであることから、水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評価を行う場合には、工学的に水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価用地震動(以下「一関東評価用地震動(鉛直)」という。)による地震力を用いて、水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対して、許容限界の範囲内に留まることを確認する。	定義 評価要求	Ⅲ-1-1-1 耐震設計の基本方針【10. 耐震計算の基本方針】 【10.1 建物・構造物】 ・基準地震動S _{0-C} 4は、水平方向の地震動のみであることから、水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評価に当たっては、工学的に水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価用地震動(以下「一関東評価用地震動(鉛直)」という。)による地震力を用いた場合においても、水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対して、許容限界の範囲内に留まることを確認する。具体例は、「一関東評価用地震動(鉛直)」を用いた場合の応答と基準地震動S _{0-C} 4の応答との比較により、基準地震動S _{0-C} 4を用いて評価した施設の耐震安全性に影響を与えないことを確認する。なお、施設の耐震安全性へ影響を与える可能性がある場合には詳細評価を実施する。影響評価結果については、「Ⅲ-2-4-1 一関東評価用地震動(鉛直)」に関する影響評価に示す。 【10.2 機器・配管系】 ・「Ⅲ-2-4-1 一関東評価用地震動(鉛直)」に関する影響評価に示す。 影響評価に当たっては水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対して、許容限界の範囲内に留まることを確認する。具体例は、「一関東評価用地震動(鉛直)」を用いた場合の応答と基準地震動S _{0-C} 4の応答との比較により、基準地震動S _{0-C} 4を用いて評価した施設の耐震安全性に影響を与えないことを確認する。なお、施設の耐震安全性へ影響を与える可能性がある場合には詳細評価を実施する。	—	グループボックス(オープンポートボックス、フードを含む。); S.2.2 クラス	評価(評価条件: 一関東評価用地震動(鉛直))	一関東評価用地震動(鉛直)の影響評価については、資料4の解析・評価にて説明する。	【6条27条-88】説明Gr1 ・一関東評価用地震動(鉛直)の影響評価については、グループボックス等の閉じ込めに係る構造に関する耐震設計であること、共通設計であるため、主要な設備である「グループボックス(オープンポートボックス、フードを含む。)」を代表として説明する。 (No.88) ・基礎設置 ・搬送設備 ・ラック/ピット/層 ・消火設備 ・火災防煙設備(シャッター) ・遮音・遮塵蓋	評価条件のうち、評価においてのみ説明する評価条件は、設計項目を評価のみ展開

評価条件のうち、評価においてのみ説明する評価条件は、設計項目を評価のみ展開

資料2 各条文の基本設計方針及び設計説明分類の紐付整理結果 (1/2)

- 資料2の各条文の整理結果を踏まえ、基本設計方針に対する構造設計等の説明項目ごとに、対象となる設計説明分類を示す。
- また、複数の設計説明分類で共通の設計方針がある場合には、代表で説明する設計説明分類と代表以外の設計説明分類とを明確にする。
- 資料3を作成する際には、設計説明分類ごとに、展開が必要な基本設計方針を本表をもとに、漏れなく抽出を行う。

凡例 「○」、「●」：代表で説明する設計説明分類 「△」、「▲」：代表以外の設計説明分類
 ※1：黒塗りの記号は評価を含む項目を示す。
 ※2：記号の後の数字は説明グループを示す。

条文	基本設計方針 番号	設計説明内容	構造設計等と 対となる評価	グローブボックス (オープン ポットボック ス、フードを含 む。)			グローブボック スと同等の閉じ 込め機能を有す る設備			換気設備			液体の放射性物 質を取り扱う設 備			運搬・製品容器			機械装置・搬送 設備		
				シス テム 設計	構造 設計	配置 設計	シス テム 設計	構造 設計	配置 設計	シス テム 設計	構造 設計	配置 設計	シス テム 設計	構造 設計	配置 設計	シス テム 設計	構造 設計	配置 設計	シス テム 設計	構造 設計	配置 設計
第10条 閉じ込め機能 第21条 核燃料物質等による汚染 の防止	10条-3	(a) グローブボックスの負圧維持、オープンポットボックス及びフードの開口部風速維持に係る構造設計	—		○1																
		(b) スタック乾燥装置の負圧維持に係る構造設計	—																		
		(c) グローブボックス等の負圧維持、オープンポットボックス及びフードの開口部風速維持に係る換気設備のシステム設計	—																		
	10条-4	(a) グローブ1個の破損時における開口部風速維持に係る構造設計	—			○1															
		(b) グローブ1個の破損時における開口部風速維持に係る換気設備のシステム設計	—																		
	10条-5	(a) グローブボックスの核燃料物質等が漏えいし難い構造であることに係る構造設計	—			○1															
	10条-6	(a) MOX粉末を取り扱うグローブボックスにおける粉末容器の落下、転倒防止に係る構造設計	—			○1															
		(b) MOX粉末を取り扱うグローブボックスの内装機器における粉末容器の落下、転倒防止に係る構造設計	—																		○1
	10条-8	(a) 核燃料物質等による腐食対策に係る構造設計	—			○1			△1		△1			△1							
	10条-9	(a) 液体の放射性物質を内包する系統及び機器の漏えいし難い系統であることに係るシステム設計	—											○3							
10条-10	(a) 液体の放射性物質を取り扱う設備における核燃料物質等を含まない流体を取り扱う設備への逆流防止に係るシステム設計	—											○3								

資料2で整理した構造設計等の説明項目をもとに記載

設計説明分類ごとに、資料3において詳細説明を展開する対象の基本設計方針(記号が○、●の基本設計方針)を選択する。
 資料3の作成に際して、当該設計説明分類で説明すべき基本設計方針が全て抽出されているかどうかを確認する。

○、●：代表で説明する設計説明分類
 △、▲：代表以外の設計説明分類
 記号の黒塗り：基本設計方針に評価項目の展開があるもの
 記号の横の数字：基本設計方針を展開する説明グループ

・基本設計方針に対する構造設計等の説明項目の対象の設計説明分類を示しつつ、代表で構造設計等を説明する設計説明分類(記号が○、●)と代表以外の設計説明分類(記号が△、▲)を示す。
 698

資料2 各条文の基本設計方針及び設計説明分類の紐付整理結果 (2/2)

構造設計等と関連する評価についての記載方針

- 基本設計方針の設計展開において、評価による適合説明を含むものは、黒塗り(●, ▲)記号で示す。
- 構造設計等と関連する評価である場合は、それぞれの基本設計方針番号を用いて、構造設計等と評価を紐付する。同じ基本設計方針から、構造設計等と評価が設計項目として展開される場合は、「評価を含めて説明」と記載する。
- 構造設計等と関連がなく評価のみの説明内容の場合は、「構造設計等と対となる評価との紐付け」欄を「-」と記載する。

条文	基本設計方針番号	設計説明内容	構造設計等と対となる評価との紐付け	グローブボックス (オープンポートボックス、フードを含む。)			グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備			換気設備				
				システム設計	構造設計	配置設計	システム設計	構造設計	配置設計	システム設計	構造設計	配置設計		
第23条 換気設備	23条-3	(a) グローブボックスの負圧維持、オープンポートボックス及びフードの開口部風速維持に係るグローブボックス排気設備のシステム設計	23条-9(a)								○1			
	23条-4	(a) 工程室の負圧維持に係る工程室排気設備のシステム設計	23条-10(a)								○1			
	23条-5	(a) 燃料加工建屋の負圧維持に係る建屋排気設備のシステム設計	23条-11(a)								○1			
	23条-6	(a) 給気設備の系統構成に係るシステム設計	-								○1			
	23条-7	(a) 室素循環設備の系統構成に係るシステム設計	-								○1			
	23条-9	(a) グローブボックスの負圧維持、オープンポートボックス及びフードの開口部風速維持に必要なグローブボックス排風機の換気風量の評価	23条-3(a)									●1		
	23条-10	(a) 工程室の負圧維持に必要な工程室排風機の換気風量の評価	23条-4(a)									●1		
	23条-11	(a) 燃料加工建屋の負圧維持に必要な建屋排風機の換気風量の評価	23条-5(a)									●1		
	23条-20	(a)	基準地震動Ssによる地震力に対する経路維持の範囲に係るシステム設計	-								○1		
		(b)	基準地震動Ssによる地震力に対して、経路を維持するために必要なファン、配管/ダクト及び機械装置の構造設計及び評価	評価を含めて説明									●1	
	第5条, 第26条 地盤	6条27条-45	(a) 【施設共通 基本設計方針】建物・構築物の静的地震力	-									●1	
第6条, 第27条 地震による損傷の防止	6条27条-46	(a) 【施設共通 基本設計方針】機器・配管系の静的地震力	-		●1							▲1		
	6条27条-50	(a) 【施設共通 基本設計方針】動的地震力の組合せ方法	-		●1							▲1		

基本設計方針番号で構造設計等と関連する評価を紐付ける。

同じ基本設計方針において、構造設計等と関連する評価を展開する場合は、「評価を含めて説明」と記載する

構造設計等と直接紐づかない評価に係る説明内容は、「-」とする。

資料2 参考2-1, 参考2-2の整理

評価項目の整理

- 資料2において、基本設計方針等の設計方針に対して設計説明分類の設計項目を評価とした整理情報をもとに、「参考2-1 評価項目の一覧表」として、縦軸に評価項目を、横軸に構造設計等を並べた一覧表とし、各条文で説明が必要な評価項目と、説明グループ及び「システム設計、構造設計等」との関連性を示す。

資料2 各条文の基本設計方針及び設計説明分類の紐付整理 (第10条)

項目番号	基本設計方針	第2回申請		
		設計説明分類	設計説明分類の設計分類	設計分類の考え方
11	(4) 放射性物質を含む液体を取り扱うグローブボックス及びオープンポートボックスは、貯槽等から放射性物質を含む液体が漏えいした場合においても漏えい検知器により検知し、警報を発する設計とする。また、グローブボックス及びオープンポートボックス底部を漏えい液受皿構造とすることにより、グローブボックス及びオープンポートボックスに放射性物質を含む液体を閉じ込めることで、放射性物質を含む液体がグローブボックス及びオープンポートボックス外に漏えいし難い設計とする。 なお、グローブボックス及びオープンポートボックスからの漏えい防止に係る漏えい検知器の設計方針については、第2章 個別項目の「7.4その他の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。	グローブボックス (オープンポートボックス、フードを含む)	構造設計 (No11-1)	・グローブボックス及びオープンポートボックスの漏えい液受皿構造について、漏えいし難い構造、漏えい量を考慮した必要高さとすることを構造設計にて説明する。
			評価 (No11-1)	・漏えい液受皿を有するグローブボックス及びオープンポートボックスについて、グローブボックス及びオープンポートボックス内に取納される貯槽等からの漏えい液の全量を漏えい液受皿で保持できる設計であることを評価にて説明する。
(漏えい検知に係るシステム設計については、第2章 個別項目の「7.4その他の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」で展開する。)				

評価を含む基本設計方針を抽出し、評価項目及び評価に係る添付書類等を記載。

参考2-1 評価項目の一覧表

条文	基本設計方針番号	評価項目	評価に係る添付書類等	グローブボックス (オープンポートボックス、フードを含む)		換気設備		液体の放射性物質を取り扱う設備		運搬・製品容器		機械装置・搬送		施設外漏えい防止	
				システム設計	構造設計	システム設計	構造設計	システム設計	構造設計	システム設計	構造設計	システム設計	構造設計	システム設計	構造設計
第10条 閉じ込め機能 第21条 核燃料物質等による汚染の防止	10条-11	閉じ込め	漏えい液受皿の必要容量 【V-1-1-2-1】 3.9.1 漏えい液受皿の容量評価 3.10.1 漏えい液受皿の容量評価	●											
	10条-18	閉じ込め	施設外漏えい防止の必要高さ 【V-1-1-2-1】 3.9.2 庫等の容量評価 3.10.2 庫等の容量評価												●

関係する個別補足説明資料の整理

- 資料2で紐付けた個別補足説明資料の情報を、「参考2-2 個別補足説明資料一覧表」として個別補足説明資料を縦軸に、関係する設計説明分類、設計項目を記載する。設計項目 (構造設計、システム設計、配置設計、評価) と補足内容から、個別補足説明資料の説明時期と対象となる内容を示す。

参考2-2 個別補足説明資料一覧表

資料2 各条文の基本設計方針及び設計説明分類の紐付整理 (第10条)

設計説明分類	設計説明分類の設計項目	設計項目の考え方	説明グループの考え方	関連する個別補足説明資料
グローブボックス (オープンポートボックス、フードを含む)	構造設計 (No8-1)	・オープンポートボックスの開口部からの空気流入風速を確保するための構造について、構造設計にて説明する。	【10条-8】説明Gr1 ・オープンポートボックスの開口部からの空気流入風速を確保するための構造については、グローブボックス (オープンポートボックス、フードを含む) の閉じ込め機能に係る設計であるため、説明Gr1にて説明する。	<各オープンポートボックス等における最大開口状態> >各オープンポートボックスの最大開口状態について、オープンポートボックスごとの作業内容と合わせて補足説明する。 【開込02 オープンポートボックス等の開口部について】

個別補足説明資料		
資料番号	資料タイトル	資料の内容
開込01	MOX粉末を取り扱うグローブボックスにおける粉末容器の落下及び転倒による損傷を防止するための内装機器の設計について	【第2回における新規資料】 各MOX粉末を取り扱うグローブボックスの内装機器における粉末容器の落下、転倒、逸走を防止するための設計の具体について示し、閉じ込め機能を損なわない設計であることを補足説明する。
開込02	オープンポートボックス等の開口部について	【第2回における新規資料】 各オープンポートボックス及び各フードにおける開口部からの空気流入風速を確保するための開口部の制限について補足説明する。

資料2 記載情報をもとに個別補足説明資料を一覧表の形でそれぞれの説明時期と対象を明確化する

資料3 全体構成

- 設計説明分類及び設計項目（構造設計等）ごとに、「① 詳細設計展開表」、「② 詳細説明図」、「③ 既認可からの変更点」を整理する。

資料3 設計説明分類のシステム設計, 構造設計, 配置設計		中表紙
目次		目次
(1) グローブボックス（オープンポートボックス, フードを含む。）		中表紙
目次		目次
(1)-1 グローブボックス（オープンポートボックス, フードを含む。）のシステム設計		中表紙
① 詳細設計展開表		書類
② 詳細説明図		書類
③ 既認可からの変更点		書類
(1)-2 グローブボックス（オープンポートボックス, フードを含む。）の構造設計		中表紙
① 詳細設計展開表		書類
② 詳細説明図		書類
③ 既認可からの変更点		書類
(1)-3 グローブボックス（オープンポートボックス, フードを含む。）の配置設計		中表紙
① 詳細設計展開表		書類
② 詳細説明図		書類
③ 既認可からの変更点		書類
(2) グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備		中表紙
(以降, 設計説明分類ごとに(1)と同じ構成)		

①詳細設計展開表
資料2の結果をもとに設計説明分類, 設計項目（システム設計, 構造設計, 配置設計）ごとに, 代表して説明する基本設計方針に対して展開先の添付書類, 仕様表の内容と, 構造設計等の具体的な設備等の設計を説明する。

②詳細説明図
「①詳細設計展開表」で記載した構造設計方針等について図等で具体的な設備等の設計を説明する。

③既認可からの変更点
設計説明分類に属する設備等が構造設計等における既認可から変更箇所を図を用いて説明する。

資料3 ① 詳細設計展開表 (1/5)

- 資料2で記載した「設計説明分類」単位、「設計項目(システム設計, 配置設計, 構造設計)」単位で基本設計方針等を整理し, 具体的なシステム設計, 配置設計又は構造設計を説明し, 適合性をどのように確保するのかを説明する。

資料2をもとに記載

資料3①において基本設計方針をもとに構造設計等を展開

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	設計項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
22条 遮蔽			(代表)						
22条-5		MOX燃料加工施設内の遮蔽設計に当たっては, 放射線業務従事者の立入頻度及び立入時間を考慮し, 区分ごとに遮蔽設計の基準となる線量率を設定するとともに, 管理区域を線量率に応じて適切に区分し, 区分ごとの遮蔽設計用遮蔽設備を設計する。	機械装置・搬送設備 ラック/ビット/棚						
		【II-1遮蔽設計に関する基本方針 3.2 遮蔽設備】 (2) 遮蔽扉及び遮蔽蓋 遮蔽扉及び遮蔽蓋は, 建屋壁遮蔽の開口部から漏えいする核燃料物質を取り扱う設備・機器からの放射線を低減し, 隣室における遮蔽設計の基準となる線量率を満足するように建屋壁遮蔽の開口部に設置するものであり, コンクリート, ポリエチレン, ステンレス鋼又は鋼材の遮蔽体で構成する。(①)	<遮蔽設備> ・主要寸法 ・主要材料	構造設計	構造設計	・遮蔽扉及び遮蔽蓋は建屋壁遮蔽の開口部から漏えいする放射線を低減し, 隣室における遮蔽設計の基準となる線量率を満足するようにコンクリート, ポリエチレン又はステンレス鋼の遮蔽体で構成する設計とする。(①)	—	11条29条-76 可燃性の遮蔽体に対する火災発生防止対策	遮蔽扉, 遮蔽蓋の構造設計
		【II-1遮蔽設計に関する基本方針 3.2 遮蔽設備】 MOX燃料加工施設には, 敷地周辺の公衆又は放射線業務従事者の被ばくを低減するため以下の遮蔽設備を設ける。 (1) 建屋壁遮蔽 (2) 遮蔽扉及び遮蔽蓋 (3) グローブボックス遮蔽 (4) 補助遮蔽 補助遮蔽は, 上記(1)(2)(3)以外の遮蔽であり, 核燃料物質を取り扱う設備・機器からの放射線を低減し, 上記(1)(2)(3)の遮蔽設備と合わせて遮蔽設計の基準となる線量率を満足するように設置するものであり, (②) ポリエチレン, 鉛, ステンレス鋼又は鋼材の遮蔽体で構成する。(③)	<機械装置> <搬送設備> <ラック/ビット/棚> <運搬・製品容器> <核物質等取扱ボックス> (遮蔽体) ・主要寸法 ・主要材料	評価	評価	・遮蔽設計の基準となる線量率を満足することを評価する。(①)	—	—	【II-2-1-2 燃料加工建屋の線量率の評価に関する計算書】
		【II-1遮蔽設計に関する基本方針 3.2 遮蔽設備】 MOX燃料加工施設には, 敷地周辺の公衆又は放射線業務従事者の被ばくを低減するため以下の遮蔽設備を設ける。 (1) 建屋壁遮蔽 (2) 遮蔽扉及び遮蔽蓋 (3) グローブボックス遮蔽 (4) 補助遮蔽 補助遮蔽は, 上記(1)(2)(3)以外の遮蔽であり, 核燃料物質を取り扱う設備・機器からの放射線を低減し, 上記(1)(2)(3)の遮蔽設備と合わせて遮蔽設計の基準となる線量率を満足するように設置するものであり, (②) ポリエチレン, 鉛, ステンレス鋼又は鋼材の遮蔽体で構成する。(③)	<機械装置> <搬送設備> <ラック/ビット/棚> <運搬・製品容器> <核物質等取扱ボックス> (遮蔽体) ・主要寸法 ・主要材料	構造設計	構造設計	・補助遮蔽は, 遮蔽設計の基準となる線量率を満足するために必要な遮蔽厚さを有する設計とする。(②) ・補助遮蔽はポリエチレン, 鉛, ステンレス鋼又は鋼材の遮蔽体で構成する設計とする。(③) 【グローブボックス】 ・グローブボックス遮蔽として, 遮蔽機能を期待する場合は, 窓板部に重ねて含鉛メタクリル樹脂のパネルを設置する構造とする。(④)	—	(代表の設計説明分類から差分なし)	遮蔽扉, 遮蔽蓋の構造設計
		【II-1遮蔽設計に関する基本方針 3.2 遮蔽設備】 (3) グローブボックス遮蔽 グローブボックス遮蔽は, グローブボックス内で取り扱う核燃料物質からの放射線を低減し, 作業位置における遮蔽設計の基準となる線量率を満足するようにグローブボックスに設置するものであり, 含鉛メタクリル樹脂の遮蔽体で構成する。(④)		評価	評価	(補助遮蔽)			【II-2-1-2 燃料加工建屋の線量率の評価に関する計算書】 1 原料 1時保管 線遮蔽に よる

「資料3①において基本設計方針をもとに構造設計等を展開」する各項目についての記載方針を「資料3 ① 詳細設計展開表 (3/5)」で示す。

資料3 ① 詳細設計展開表 (2/5)

構造設計等を展開する基本設計方針（説明項目）の抽出

- 資料2の紐付整理結果から、任意の説明グループ及び設計説明分類の設計項目の「① 詳細設計展開表」で、説明が必要な基本設計方針を抽出する。
- 代表で説明する設計説明分類の「① 詳細設計展開表」において、代表以外の設計説明分類の代表からの差分の構造設計等について説明する。

資料2 各条文の基本設計方針に対する設計説明分類の紐付整理結果

凡例 「○」、「●」：代表で説明する設計説明分類 「△」、「▲」：代表以外の設計説明分類
 ※1：黒塗りの記号は評価を含む項目を示す。
 ※2：記号の後の数字は説明グループを示す。

条文	基本設計方針番号	設計説明内容	構造設計等と対となる評価との紐付け	グループボックス(オープンポートボックス、フードを含む。)			換気設備			液体の放射性物質を取り扱う設備			運搬・製品容器		機械装置・搬送設備			
				システム設計	構造設計	配置設計	システム設計	構造設計	配置設計	システム設計	構造設計	配置設計	システム設計	構造設計	システム設計	構造設計	システム設計	配置設計
第10条 閉じ込めの機能 第21条 核燃料物質等による汚染の防止	10条-2	(a) グループボックス(オープンポートボックス、フードを含む。)にて核燃料物質を取り扱う設計であることに係る配置設計			○1													
		(b) グループボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備にて核燃料物質を取り扱う設計であることに係る配置設計																
		(c) 換気設備にて核燃料物質を取り扱う設計であることに係るシステム設計																
		(d) 液体の放射性物質を取り扱う設備にて核燃料物質を取り扱う設計であることに係るシステム設計																
		(e) ウラン粉末缶の密封構造に係る構造設計																
	10条-3	(a) グループボックスの負圧維持、オープンポートボックス及びフードの開口部風速維持に係る構造設計			○1													
		(b) スタック乾燥装置の負圧維持に係る構造設計																
		(c) グループボックス等の負圧維持、オープンポートボックス及びフードの開口部風速維持に係る換気設備のシステム設計																
	10条-4	(a) グループ1個の破損時における開口部風速維持に係る構造設計			○1													
		(b) グループ1個の破損時における開口部風速維持に係る換気設備のシステム設計																
10条-5	(a) グループボックスの核燃料物質等が漏えいし難い構造であることに係る構造設計			○1														
10条-6	(a) MOX粉末を取り扱うグループボックスにおける粉末容器の落下、転倒防止に係る構造設計			○1														
	(b) MOX粉末を取り扱うグループボックスの内装機器における粉末容器の落下、転倒防止に係る構造設計																○1	
10条-8	(a) 核燃料物質等による腐食対策に係る構造設計			○1														

資料3 ① 詳細設計展開表
 (グループボックス(オープンポートボックス、フードを含む。))の構造設計)

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類
10条-4		また、グループボックスは、グループ1個が破損した場合でもグループポートの開口部における空気流入風速を設定値以上に維持する設計とする。	— (代表以外の設計説明分類なし)
10条-5		グループボックスは、給気口及び排気口を除き密閉できる設計とする。	10条-3のグループボックスの構造設計と合わせて示す。
10条 閉じ込め	10条-6	MOX粉末を取り扱うグループボックスは、以下の設計を講じる。 (a) 粉末容器の落下又は転倒により閉じ込め機能を損なわないよう、内装機器及び内装機器の架台による干渉や容器を取り扱う機器とパネルの間の距離の確保により、落下又は転倒した粉末容器が、グループボックスのパネルに直接衝突することがない設計とする。	— (代表以外の設計説明分類なし)
	10条-8	(3) 核燃料物質等の漏えいに対する措置等に係る設計方針 核燃料物質等を限定された区域に適切に閉じ込めるため、核燃料物質等の漏えいに対する措置等として、以下の設計を講じる。 (a) 核燃料物質等を取り扱う設備は、内包する物質の種類に応じて適切な腐食対策を講じる設計とする。	(代表) ・グループボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備 ・換気設備 ・液体の放射性物質を取り扱う設備

代表以外の設計説明分類がある場合は、代表(グループボックス(オープンポートボックス、フードを含む。))と代表以外の行を分けてそれぞれ構造設計等を展開する。以降の欄で代表以外の設計説明分類の行は、代表と差分がある場合に設計上の差分を記載する。

資料3① 詳細設計展開表 (3/5)

「① 詳細設計展開表」の各項目の記載事項

基本設計方針をもとに展開する各項目の記載方針を以下に示す。代表説明を踏まえた記載方針については、次頁に示す。

添付書類 詳細設計方針	<ul style="list-style-type: none"> 基本設計方針を受けて、添付書類として展開される内容を記載する。 添付書類の記載は、太字とする。(但し、認可を受けた第1回申請の添付書類の記載から設計方針を変更していない記載は、太字としない。) 添付書類の記載のうち、他の設計説明分類、設計項目(システム設計、配置設計、構造設計)で説明する記載については、記載の末尾に<数字>をつけるとともに、欄内の文章の最後にどの設計説明分類で展開するかを記載する。
仕様表記載項目	<ul style="list-style-type: none"> 適合性に係る仕様表の機種分類及び記載項目を記載する。
システム設計、配置設計、構造設計	<ul style="list-style-type: none"> 基本設計方針、添付書類の記載を踏まえて、具体的にどのようなシステム設計、配置設計、構造設計とすることにより適合するのかを記載する。 設計説明分類内の設計の違いを踏まえ、【 】で対象を書き分けて、具体的な設備等の設計として説明が必要な内容を全て記載する。 個別補足説明資料で詳細を説明する場合は、具体的な設備等の設計の概要を記載するとともに個別補足説明資料名称、補足内容を記載することで紐付を行う。 設計項目が「評価」の場合は、評価において確認する事項を記載する。
既認可からの変更点	<ul style="list-style-type: none"> 設計項目が「システム設計、配置設計、構造設計」の場合は、設計方針を受けて既認可から構造等の変更があれば記載。 設計項目が「評価」の場合は、既認可から評価内容、評価方法、評価パラメータについて変更があれば記載。 個別補足説明資料で既認可からの変更点について詳細を説明する場合は、個別補足説明資料の名称、補足内容を記載して紐付。
他条文要求との関係	<ul style="list-style-type: none"> 当該条文の安全機能を踏まえた構造設計等が他条文の構造設計等に関係する場合に、基本設計方針番号により紐付。
資料番号	<ul style="list-style-type: none"> 「システム設計、配置設計、構造設計」欄での設計説明内容と、「② 詳細説明図」での当該設計の説明箇所を紐付。 「既認可からの変更点」欄での説明内容と、資料3「③既認可からの変更点」での当該説明箇所を紐付。 設計項目が「評価」の場合は、当該評価を説明する申請書の該当箇所(添付書類の番号と名称等)を記載。

添付書類 詳細設計方針	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
<p>【V-1-1-2-1 3.10 分析設備】</p> <p>(6) グローブボックスによる閉じ込め</p> <p>グローブボックス内に設置される貯槽等から放射性物質を含む液体が漏えいした場合は、漏えい検知器により漏えいを検知し、警報を発する設計とする。また、グローブボックス底部を漏えい液受皿構造(①)とし、漏えい液受皿は想定される最大漏えい量を保持できる高さとする(②)とともに、放射性物質を含む液体による腐食を考慮して、漏えい液受皿の材質をステンレス鋼とすることで、放射性物質を含む液体をグローブボックス内に閉じ込める設計とする。(③)</p> <p>なお、貯槽等からの漏えい液の全量を漏えい液受皿で保持できることを「3.10.1 漏えい液受皿の容量評価」に示す。(④)また、グローブボックスからの漏えい防止に係る漏えい検知器の詳細設計方針については、「V-1-1-1-11 警報設備等に関する説明書」に示す。</p>	<p><核物質等取扱ボックス(漏えい液受皿)></p> <p>・主要寸法</p> <p>・主要材料</p>	構造設計	<p>【グローブボックス】 【オープンポートボックス】</p> <p>・放射性物質を含む液体を取り扱うグローブボックス及びオープンポートボックスの底部を漏えい液受皿構造とする。(①-1)</p> <p>・漏えい液受皿は、想定される漏えい液の全量が受けられる高さを有した構造とする。(②)</p> <p>・漏えい液受皿は、液体状の放射性物質等の腐食を考慮して、ステンレス鋼とし、溶接した構造とする。(③)</p> <p>・漏えい液受皿は、漏えい検知するための漏えい検知ポットを設け、検知器が設置できる構造とする。(①-2)</p>	—	15条-2, 3 漏えい液受皿の材料、構造強度	<p>【資料3②詳細説明図】</p> <p>10条 (21)</p> <p>①-1, ①-2, ②, ③</p>
<p>【V-1-1-2-1 3.9 低レベル廃液処理設備】</p> <p>(6) オープンポートボックスによる閉じ込め</p> <p>オープンポートボックス内に設置される貯槽等から液体廃棄物が漏えいした場合は、漏えい検知器により漏えいを検知し、警報を発する設計とする。また、オープンポートボックス底部を漏えい液受皿構造(①)とし、漏えい液受皿は想定される最大漏えい量を保持できる高さとする(②)とともに、液体廃棄物による腐食を考慮して材質をステンレス鋼とすることで、液体廃棄物をオープンポートボックス内に閉じ込める設計とする。(③)</p> <p>なお、貯槽等からの漏えい液の全量を漏えい液受皿で保持できることを「3.9.1 漏えい液受皿の容量評価」に示す。(④)また、オープンポートボックスからの漏えい防止に係る漏えい検知器の詳細設計方針については、「V-1-1-1-11 警報設備等に関する説明書」に示す。</p>	添付書類から構造設計等への展開を紐づける。	評価	<p>【グローブボックス】 【オープンポートボックス】</p> <p>・想定される漏えい液を受けられる容量を有していることを評価する。</p>	—	—	<p>【V-1-1-2-1】</p> <p>3.9.1 漏えい液受皿の容量評価</p> <p>3.10.1 漏えい液受皿の容量評価</p> <p>704</p>

資料3 ① 詳細設計展開表 (4/5)

複数の設計説明分類の代表説明を踏まえた記載方針

- 資料2で整理した結果を踏まえ、構造設計等を代表で説明する設計説明分類と代表以外の設計説明分類がある場合、代表で説明する設計説明分類の「① 詳細設計展開表」において、代表以外の設計説明分類の行を追加して代表との差分についての展開を行う。
 - 「代表以外の設計説明分類」欄で、代表の構造設計等を展開する行は、(代表)と記載し、代表以外の設計説明分類を展開する行は、対象の代表以外の設計説明分類の名称を記載する。なお、基本設計方針の展開対象が設計説明分類1つのみで、代表説明が発生しない場合は、本欄は「-」とする。
 - 「代表以外の設計説明分類」以降の欄は代表の設計説明分類と同じ欄との差分の有無を確認する。差分として説明が必要である場合は、その内容を記載し、差分としての説明がない場合は「-」を記載する。但し、既認可からの変更点は、代表以外の設計説明分類に対しての既認可から変更した内容について記載する。
 - 構造設計等の具体的な設備等の設計を行う「システム設計 (又は配置設計, 構造設計)」欄において、代表と構造設計等の差分の説明が発生した場合は、代表の設計説明分類の「② 詳細説明図」において、代表の構造設計等の説明と併せて代表以外の設計説明分類の具体的な設備等の設計上の差分について説明を行う。
- ⇒ 代表以外は代表との差分の説明により、重複した説明を避け、合理的に構造設計等の具体的な設備等の設計説明を行う。

資料3 ① 詳細設計展開表 (グローブボックス (オープンポートボックス, フードを含む。)) の構造設計

案文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針1 (Ⅲ-1-1 耐震設計の基本方針)	添付書類 詳細設計方針2 (Ⅲ-1-1-1~Ⅲ-1-1-12)	仕様表記載項目	設計分類	構造設計	既認可からの変更点	他案文要求との関係
6案27案地震	6案27案-59	機器については、形状、構造特性等を考慮して、代表的な振動モードを適切に表現できるように質点系モデル、有限要素モデル等に置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモード解析法又は時刻歴応答解析法を用いて評価する。	(代表) グローブボックス: S, B-1, B-2	【Ⅲ-1-1 9. 機器・配管系の支持方針】 機器・配管系本体については「5. 機能維持の基本方針」に基づいて耐震設計を行う。それらの支持構造物の設計方針については、 <u>構造は形状、配置等に応じて個別に支持構造物の設計を行うこと、配管系、電気計測制御装置等は設備の種類、配置に応じて各々標準化された支持構造物の中から選定することから、</u> それぞれ「Ⅲ-1-1-10 機器の耐震支持方針」、「Ⅲ-1-1-11-1 配管の耐震支持方針」、「Ⅲ-1-1-11-2 タクトの耐震支持方針」及び「Ⅲ-1-1-12 電気計測制御装置等の耐震支持方針」に示す。支持構造物② 拘束条件②	(3) 内部構造物 a. 熱交換器 熱交換器は、シェル&チューブ形とプレート形に分類される。シェル&チューブ形の伝熱管は、U字管式のものや直管式のものがあり、いずれもじゃま板によって伝熱管を剛に支持し、地震及び流体による振動を防止する。またプレート形の伝熱管は挿付ボルトにて覆板に固定することで、伝熱板の地震及び流体による振動を防止する。支持構造物② b. タンク類 タンク類でその内部にスプレインズル、冷却コイル、加熱コイル等が設けられるものについては、それらを機器本体からのサポートにより取り付ける。支持構造物② (4) 移動式設備 建物・構築物内の基礎上に固定されていない移動式設備については、転倒による落下を防止するための措置を講じる。 (5) グローブボックス グローブボックスは、本体、窓板、本体支持架台等から構成される箱型構造であり、本体支持架台に本体が設置され、必要に応じて床、壁又は天井から耐震サポートで支持する。また、各構成部材は、ボルト又は溶接で固定する。支持構造物②		構造設計 (支持構造物)	【グローブボックス (支持構造物)】 ○支持構造物 ・グローブボックスは、缶体及び防火シャッタ取付部を支持するための支持構造物を設け、必要に応じて床、壁又は天井から耐震サポートで支持する。また、各構成部材は、ボルト又は溶接で固定する構造とする。グローブボックスは、作業性を考慮し、原則本体支持架台を床置きとし、本体支持架台は床面から支持する構造とする。操作性やグローブボックス間の核燃料物質の搬送等の観点より、脚を設ける場合、グローブボックスを壁又は天井付近に設置する場合、脚部、耐震サポートを介して床、壁又は天井に支持する構造とする。(支持構造物②)	-	-
		答解析法の選択に当たっては、衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で、建物・構築物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等、解析対象とする現象、対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。 また、設備の3次元的な広がりを踏まえ、適切に評価できるモデルを用い、水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。 なお、剛性の高い機器・配管系は、その		※下線部以外は、配管系、電気計測制御装置等の耐震支持方針の展開先を示す。	本例では、代表と添付書類の対象範囲に差分があるため記載。		構造設計 (支持構造物)	【機械装置・搬送設備】 ○支持構造物 ・移動式装置は、レールから脱落しないようガイドローラ、落下防止のラグ等を設け、脱落を防止する設計とする。また、走行方向の移動を踏まえ、固定するための固定装置等を設ける設計とする。(支持構造物②)	-	(代表の設計説明分類から差分なし)

代表で説明する設計説明分類を(代表)の行で展開。
※例示の代表の設計説明分類はタイトルのグローブボックス(オープンポートボックス, フードを含む。)を指す。

代表以外の設計説明分類がある場合は、行を分け、代表の設計方針等との差分を展開

代表の設計説明分類の同じ欄の記載を確認し、説明が必要な差分があれば差分のみを記載する。差分がない場合は「-」と記載。

本例では、代表と構造設計等の設計方針に対して移動式の設計方針について差分として説明が必要であるため記載。

資料3 ① 詳細設計展開表 (5/5)

設計説明分類内での設備間の構造設計等の違いを踏まえた記載方針

- 設計説明分類内において、要求事項の違いや、具体的な設備等の設計の違い等により、設計説明分類に含まれる設備をさらに分類して説明をすることで設計の適合性が明確になる場合は、説明項目を細分化する。
- 細分化に際しては、【 】で設計説明分類内の対象設備を明確にし、対象設備ごとに説明が必要な内容について記載を行う。

基本設計方針	仕様表記載項目	構造設計
<p>(2) グローブボックス等の閉じ込めに係る設計方針 グローブボックス等は、グローブボックス排気設備により負圧に維持し、オープンポートボックス及びフードは、グローブボックス排気設備により開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。</p>	<p><核物質等取扱ボックス> ・漏れ量</p>	<p>【グローブボックス（搬出入口、コネクタ、磁性流体シール）】 ○漏えいし難い構造 ・グローブボックスは、物品の搬出入を行うための搬出入口、内装する機械装置・搬送設備の運転に必要なコネクタ部及び磁性流体シールを缶体にガスケットを介して取り付ける構造とし、取付部から核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。なお、搬出入口（大）については、溶接にて缶体と接続する構造とする。（①-4、③-2） ・搬出入口部は、閉止蓋が取り付けられる構造とし、閉止蓋とガスケットを介して搬出入口と密着することにより密閉する構造とする。また、閉止蓋の開閉時の汚染拡大防止の観点で、搬出入口にビニルバッグを取り付けられる構造とする。（①-5、③-3） 【グローブボックス（伸縮継手（ベローズ））】 ○漏えいし難い構造 ・グローブボックスは、隣接するグローブボックスと接続するため、伸縮継手（ベローズ）を缶体にガスケットを介してボルト締結にて取り付けられる構造とし、取付部から核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。（①-8） ・伸縮継手（ベローズ）は、ステンレス鋼とし、閉じ込め境界となる内面は溶接構造とし、伸縮継手（ベローズ）から核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。（①-7） 【グローブボックス（防火シャッタ取付部、分析装置取付部）】 ○漏えいし難い構造 ・缶体、防火シャッタ取付部及び分析装置は、ガスケットを介してボルトで接続する構造とし、接続部から核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。（①-8） ○漏えいし難い構造、内装装置の考慮（防火シャッタの設置） ・防火シャッタ取付部は、ステンレス製の胴板等の板状の部材で構成し、溶接及びボルト締結により加工された構造とし、核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。（①-9） ○漏えいし難い構造 ・防火シャッタ取付部は、防火シャッタを内部に設置できる構造とし、防火シャッタをメンテナンスするためのメンテナンスポート、運転に必要な磁性流体シールをガスケットを介して取り付けられる構造とし、取付部から核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。（①-10） ・メンテナンスポートの開口部は、閉止蓋が取り付けられる構造とし、閉止蓋とガスケットを介してメンテナンスポートと密着することにより密閉する構造とする。また、閉止蓋の開閉時の汚染拡大防止の観点で、メンテナンスポートにビニルバッグを取り付けられる構造とする。（①-11、③-4）</p>
<p>要求事項の違い、構造設計等の違いを踏まえ、設計説明分類内のグローブボックス、オープンポートボックス、フードを【 】で対象を明確にして、具体的な設備等の設計の書き分け実施。</p>	<p><核物質等取扱ボックス> ・開口部風速※ ※開口部風速を維持するための運用上の制限であるオープンポートボックスの開口数については仕様表注記にて示す。</p>	<p>【オープンポートボックス】 ○開口部面連維持 ・オープンポートボックスは、通常運転時の作業に必要な開口部を有する構造とする。（⑦） （『【開込02】オープンポートボックス等の開口部について』にて各オープンポートボックスの最大開口状態について、オープンポートボックスごとの作業内容と合わせて詳細を説明する。）</p>
	<p><核物質等取扱ボックス> ・開口部風速※ ※開口部風速を維持するための運用上の制限であるフードの開口高さについては仕様表注記にて示す。</p>	<p>【フード】 ○開口部面連維持 ・フードは、金属製の箱形で開口窓にて開口高さを調整できる構造とする。（⑧） （『【開込02】オープンポートボックス等の開口部について』にて各フードの最大開口状態について、フードごとの作業内容と合わせて詳細を説明する。）</p>

グローブボックス共通の缶体、パネル部の設計の他に、一部のグローブボックスに該当する部位（防火シャッタ取付部等）についても、具体的な設備等の設計として漏れなく記載。

資料3② 詳細説明図 (1/4)

「② 詳細説明図」の目次表

- 「② 詳細説明図」の冒頭に全体構成を示す目次の表を添付する。
- 目次は、設計説明分類の具体的な設備等の設計を踏まえた説明項目に対して、主条文及び関連する関連条文の説明内容を並列して記載する。また、説明内容の冒頭に、【条文番号】と合わせて（ ）書きで、基本設計方針の要求の概要がわかるキーワードを記載。
- 設計説明分類の具体的な設備等の設計と関連する他の設計説明分類の具体的な設備等の設計がある場合は、対応する説明グループ、設計説明分類の構造設計等、基本設計方針番号により明確にする。
- 資料3①で、「システム設計（又は配置設計、構造設計）」欄で記載した内容をもとに、設計説明分類の対象設備ごと、部位ごと等の一定のまとまりをもって、資料3①の構造設計等を示す。その際には、対象設備ごと、部位ごとのまとまりの中で、関連する他条文の要求事項も含めることにより、複数の要求事項を説明するような目次構成とする。

グローブボックス(オープンポートボックス, フードを含む。)の構造設計 目次(1/6)				
項目	説明内容(主条文)	説明内容(関連条文)	該当頁	関連する設計説明分類
(見出し)				
I. グローブボックスの閉じ込めに係る構造				
(1) 缶体、窓板部及びステンレスパネル部	【10条(1)】(密閉構造, 負圧維持) ・グローブボックスの缶体、窓板部及びステンレスパネル部の閉じ込め要求を踏まえた核燃料物質等が漏えいし難い構造とすること及び換気設備による漏れ率を考慮した換気及び負圧維持により密閉性を確保することの考え方を説明する。	【6条27条(1)】(耐震重要度分類, 機能維持, 波及的影響) ・グローブボックスに要求される耐震重要度分類, 機能維持, 波及的影響に係る要求事項を踏まえた設計方針について説明する。	P8	【説明Gr1】負圧維持に係る換気設備のシステム設計(23条-3)
a. 缶体の詳細構造	【10条(2)(3)(4)(5)】(密閉構造, 腐食対策) ・グローブボックスの缶体は、核燃料物質等が漏えいし難い構造とすること及び腐食を防止するため、ステンレスを使用し、胴板等の部材、柱及びはりをボルト及び溶接により加工された構造であることを説明する。また、グローブボックス内に機器を設置することを考慮した設計方針についても説明する。	【6条27条(2)(3)(4)(5)】(構造強度, 閉じ込め機能維持) ・グローブボックスの閉じ込め機能を維持するため、缶体の構造強度を維持するための構造設計及び缶体に取り付ける部材に生じる加速度を考慮した構造設計について説明する。また、缶体の構造強度を確保するため、原則剛構造とし、剛とできない場合は、建屋の共振領域から外れるよう、重心を低くすること、材料、形状を考慮した設計であることを説明する。	P9~12	【説明Gr1】負圧維持に係る換気設備のシステム設計(23条-3)
b. 窓板部及びステンレスパネル部の詳細構造	【10条(6)】(密閉構造) ・缶体に取り付ける窓板部及びステンレスパネル部は、内装機器の運転、保守性を考慮して取り付ける設計であることを説明する。	【6条27条(6)】(機能維持) ・地震時において、窓板部及びステンレスパネル部の構造の核燃料物質等が漏えいし難い構造を維持するため、加振試験等により漏れ率が維持されることが確認された構造の設計とすることを説明する。	P13	-
a. 窓板部及びステンレスパネル部の缶体との取付構造	【10条(7)】(密閉構造) ・窓板部及びステンレスパネル部の缶体との取付構造を説明し、核燃料物質等が漏えいし難い構造であることを具体構造を示して説明する。	【6条27条(7)】(機能維持) ・地震時において、窓板部及びステンレスパネル部の缶体との取付構造の核燃料物質等が漏えいし難い構造を維持するため、加振試験等により漏れ率が維持されることが確認された構造の設計とすることを説明する。	P14	-
b. 窓板部及びステンレスパネル部のグローブポート等の取付構造	【10条(8)】(密閉構造) ・窓板部及びステンレスパネル部のグローブポート等の取付構造を説明し、核燃料物質等が漏えいし難い構造であることを具体構造を示して説明する。	【6条27条(8)】(機能維持) ・地震時において、窓板部及びステンレスパネル部のグローブポート等の取付構造の核燃料物質等が漏えいし難い構造を維持するため、加振試験等により漏れ率が維持されることが確認された構造の設計とすることを説明する。	P15	-

主条文に設計に関連して示す必要がある
関連条文の設計の説明内容を記載。



項目は、基本設計方針の要求を踏まえた構造設計等の説明項目を記載。

該当頁は資料3②のページ番号を指す。

項目に対する主条文の設計の説明内容を概要の形で記載。説明内容の冒頭に、【条文番号(連番)】と()書きで基本設計方針の要求キーワードで記載。

関連する他の設計説明分類の設計項目と紐付を記載。

資料3 ② 詳細説明図 (2/4)

「② 詳細説明図」による構造設計等の具体的な設備等の設計の展開

- 「① 詳細設計展開表」で記載した設計説明分類の構造設計等の具体的な設備等の設計を図等を用いて説明する。
- 図は、資料3 ①で、「システム設計 (又は配置設計, 構造設計)」欄で記載した部位ごとの構造設計等が具体的にわかるものを用いる。
- 具体的な設備等の設計について個別補足説明資料で詳細説明を行う場合でも、概要がわかる程度の図で示した上で、詳細な説明を個別補足説明資料に展開する。
- 具体的な設備等の設計に係る運用方針については、「① 詳細設計展開表」の中で具体的な設備等の設計と合わせて示しつつ、運用方針のうち添付書類で図を用いた説明展開が必要な運用方針 (固縛等) については、「② 詳細説明図」において図を用いて説明を行う。

資料3 ① 詳細設計展開表


条項	基本設計方針番号	基本設計方針	構造設計	既設可からの変更点	他条項要求との関係	資料番号
10条 閉じ込め	10条-3	(2) グローブボックス等の閉じ込めに係る設計方針 グローブボックス等は、グローブボックス排気設備により負圧に維持し、オープンボックス及びフワードは、グローブボックス排気設備により開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。	【グローブボックス】 ○漏えいし難い構造、負圧維持 ・MOX燃料加工施設は、加工工程において、非密封の核燃料物質のMOX粉末、ペレット等を取り扱うことから、作業環境中に核燃料物質が飛散又は漏えいを防止するため、グローブボックス内で加工機器、容器等を取り扱う設計とする。グローブボックスは、グローブボックス内に設置する加工機器等による運転、保守を考慮し、操作面にグローブポートを有する視認性を確保したパネル等を主体にガスケットを介して取り付ける構造とする。また、グローブボックスは負圧維持のための給気口及び排気口、消火に必要な消火配管等の管台、運転に必要な窓板部、コネクタ部等を取り付ける構造とする。グローブボックスは、グローブボックス全体の漏れ率を0.25vol%/h以下の核燃料物質等が漏えいし難い構造とし、換気設備により漏れ率を考慮した換気及び負圧を維持することにより密閉性を確保する設計とする。(①-1, ②-1, ③-1, ④-1, ⑤-1, ⑥-1, ⑦-1)	—	【換気設備システム設計】 ・負圧維持 (23条-3①) ⇒ ①-1, ①-3, ②-1, ②-1, ③-1, ③-3, ④-1, ④-4, ⑤-1, ⑤-2	【資料3②詳細説明図】 10条 (1) ①-1, ①-2, ②-1, ②-3, ③-1, ④-1, ⑤-1, ⑥-1 10条 (2) ①-1, ①-3, ②-1, ③-1, ④-1, ⑤-1, ⑥-1, ⑦-2 10条 (3) ①, ②-2

・「詳細設計展開表」で整理した具体的な設備等の設計は図、仕様表等を用いた説明により、設計内容を明確化。
 ・「② 詳細説明図」で記載する具体的な設備等の設計は、基本設計方針番号により「① 詳細設計展開表」と紐づける。
 ・図中の数値情報については、具体的な設備等の設計に関係しない情報は、基本削除する。

資料3 ② 詳細説明図

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造 (1) 缶体、窓板部及びステンレスパネル【主：第10条 (1) 関連：第6条27条 (1)】

○漏えいし難い構造、負圧維持
MOX燃料加工施設は、加工工程において、非密封の核燃料物質のMOX粉末、ペレット等を取り扱うことから、作業環境中に核燃料物質が飛散又は漏えいを防止するため、グローブボックス内で加工機器、容器等を取り扱う設計とする。グローブボックスは、グローブボックス内に設置する加工機器等による運転、保守を考慮し、操作面にグローブポートを有する視認性を確保したパネル等を主体にガスケットを介して取り付ける構造とする。また、グローブボックスは負圧維持のための給気口及び排気口、消火に必要な消火配管等の管台、運転に必要な窓板部、コネクタ部等を取り付ける構造とする。グローブボックスは、グローブボックス全体の漏れ率を0.25vol%/h以下の核燃料物質等が漏えいし難い構造とし、換気設備により漏れ率を考慮した換気及び負圧を維持することにより密閉性を確保する設計とする。(10条-3①-1, ②-1, ③-1, ④-1, ⑤-1, ⑥-1) ※1



資料3 ② 詳細説明図 目次

項目	説明内容 (主条項)	説明内容 (関連条項)	該当頁	関連する設計説明
1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造		(見出し)		
(1) 缶体、窓板部及びステンレスパネル部	10条(1) (漏えいし難い構造、負圧維持) グローブボックスの缶体、窓板部及びステンレスパネル部の閉じ込め要求を踏まえた核燃料物質等が漏えいし難い構造とすること及び換気設備による漏れ率を考慮した換気及び負圧維持により密閉性を確保することの考え方を説明する。	6条27条(1) (耐震重要度分類、機能維持、波及的影響) グローブボックスに要求される耐震重要度分類、機能維持、波及的影響に係る要求事項を踏まえた設計方針について説明する。	32	【資料3②】 10条-3
a. 缶体の詳細構造 ※1	10条(2)(3)(4) (漏えいし難い構造、負圧維持、輻射対策、内装機器の考慮) ○缶体の構成、取付部位について (10条(2)) ○グローブボックスの缶体、窓板部及びステンレスパネル部の閉じ込め要求を踏まえた核燃料物質等が漏えいし難い構造とすること及び換気設備による漏れ率を考慮した換気及び負圧維持により密閉性を確保することの考え方を説明する。 ○缶体の部材並びに溶接及びボルト構造 (10条(3)) ○缶体の構成する部材 (板材, 柱, はり) の材料並びに部材の接続部の構造 (溶接構造又はボルトの締結構造) について説明し、漏えいし難い構造について説明する。 ○内装機器の考慮 (10条(4)) ○グローブボックス内に機器を設置することを考慮した設計方針について説明する。	6条27条(2)(3)(4) (構造強度、閉じ込め機能維持) ○缶体の構成及び取付部位について (6条27条(2)) ○グローブボックスの閉じ込め機能を維持するため、缶体の構造を踏まえて許容限界を設定し、必要な強度確保する設計とすることを説明する。また、缶体に取り付ける窓板部等の閉じ込め機能を維持するため、部材の取付部に生じる加速度が低減するよう耐震サポート等を取り付ける構造とすることを説明する。 ○缶体の部材並びに溶接及びボルト構造 (6条27条(3)) ○グローブボックスは、剛構造とすることを基本とするが、構造上の制約等により剛構造とすることが困難なグローブボックスが多くなることを踏まえ、材料、形状を考慮し、建屋の共振領域から外れるような構造であることを説明する。 ○内装機器の考慮 (6条27条(4)) ○内装機器による相互影響を考慮し、発生する荷重を考慮した構造強度を有する設計であることを説明する。	33 35	【説明Gr1】負圧維持に係る換気設備のシステム設計 (23条-3)

「詳細説明図」のタイトルは目次の項目の階層を全て記載する。

※1 換気設備による負圧維持については、説明グループ1の換気設備のシステム設計にて説明する。
 ※2 構造強度に係る許容限界、閉じ込め機能維持に係る機能確認加速度を超えないことを資料4にて説明する。(Ⅲ-2-1-2-2-1 グローブボックスの耐震計算書)
 ※3 下位クラス施設が上位クラス施設に波及的影響を及ぼさないことを資料4にて説明する。(Ⅲ-2-2-2-2-1 グローブボックスの耐震計算書)
 ※4 基準地震動の見直し、耐震重要度の見直しに伴い、支持構造物のサポート部材厚さ、取付ボルト等の構造変更、グローブボックスの剛性化に伴う(パネル)部材変更。詳細は資料3③に示す。
 ※5 代表以外の設計説明分類として、機械装置・搬送設備の支持構造物 (サポートの追加) の構造変更。詳細は「機械装置・搬送設備」の資料3③で示す。

資料3② 詳細説明図 (3/4)

構造設計等の説明と関連する評価についての記載方針


- 「① 詳細設計展開表」で整理している構造設計等と対となる評価があるものについては、「② 詳細説明図」において「解析・評価等」（資料4）との紐付のため、対応する具体的な設備等の設計の記載の注記として示す。

資料3① 詳細設計展開表

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	添付書類 詳細設計方針	設計分類	構造設計
10条 閉じ込め	10条-11	(d) 放射性物質を含む液体を取り扱うグローブボックス及びオープンポートボックスは、貯槽等から放射性物質を含む液体が漏えいした場合においても漏えい検知器により検知し、警報を発する設計とする。また、グローブボックス及びオープンポートボックスの底部を漏えい液受皿構造とする。なお、グローブボックス及びオープンポートボックスに放射性物質を含む液体を閉じ込めることで、放射性物質を含む液体がグローブボックス外に漏えいし難い設計とする。	(代表以外の設計説明分類なし)	【V-1-1-2-1 3.10 分析設備】 (6) グローブボックスによる閉じ込め グローブボックス内に設置される貯槽等から放射性物質を含む液体が漏えいした場合は、漏えい検知器により漏えいを検知し、警報を発する設計とする。また、グローブボックス底部を漏えい液受皿構造(①)とし、漏えい液受皿は想定される最大漏えい量を保持できる高さとする。(②)とともに、放射性物質を含む液体による腐食を考慮して、漏えい液受皿の材質をステンレス鋼とすることで、放射性物質を含む液体をグローブボックス内に閉じ込める設計とする。(③) なお、貯槽等からの漏えい液の全量を漏えい液受皿で保持できることを「3.10.1 漏えい液受皿の容量評価」に示す。(④)また、グローブボックスからの漏えい防止に係る漏えい検知器の詳細設計方針については、「V-1-1-11 警報設備等に関する説明書」に示す。	構造設計	【グローブボックス】【オープンポートボックス】 ・放射性物質を含む液体を取り扱うグローブボックス及びオープンポートボックスの底部を漏えい液受皿構造とする。(①-1) ・漏えい液受皿は、想定される漏えい液の全量が受けられる高さを有した構造とする。(②) ・漏えい液受皿は、液体状の放射性物質等の腐食を考慮して、ステンレス鋼とし、溶接した構造とする。(③) ・漏えい液受皿は、漏えい検知するための漏えい検知ポットを設け、検知器が設置できる構造とする。(①-2)
				【V-1-1-2-1 3.9 低レベル廃液処理設備】 (6) オープンポートボックスによる閉じ込め オープンポートボックス内に設置される貯槽等から液体廃棄物が漏えいした場合は、漏えい検知器により漏えいを検知し、警報を発する設計とする。また、オープンポートボックス底部を漏えい液受皿構造(①)とし、漏えい液受皿は想定される最大漏えい量を保持できる高さとする。(②)とともに、液体廃棄物による腐食を考慮して材質をステンレス鋼とすることで、液体廃棄物をオープンポートボックス内に閉じ込める設計とする。(③) なお、貯槽等からの漏えい液の全量を漏えい液受皿で保持できることを「3.9.1 漏えい液受皿の容量評価」に示す。(④)また、オープンの詳細設計方針については、「V-1	評価	【グローブボックス】【オープンポートボックス】 ・想定される漏えい液を受けられる容量を有していることを評価する。

資料3② 詳細説明図

詳細説明図において、評価に係る構造設計等の具体的な設備等の設計を評価内容と合わせて紐付。



資料3② 詳細説明図 (4/4)


代表以外の設計説明分類の差分の設計の説明方針

- 「① 詳細設計展開表」で整理した代表以外の設計説明分類の、代表との差分として説明が必要な具体的な設備等の設計について、代表の設計説明分類の「② 詳細説明図」で展開する。
- 「② 詳細説明図」に、【代表以外の設計説明分類：[設計説明分類名称]】を記載して、代表以外の設計説明分類の差分として説明が必要な具体的な設備等の設計であることを明確にした上で、同様に図を用いて説明する。

資料3① 詳細設計展開表

条文	基本設計方針番号	基本設計方針	代表以外の設計説明分類	構造設計
6条27条地震	6条27条-59	<p>機器については、形状、構造特性等を考慮して、代表的な振動モードを適切に表現できるように質点系モデル、有限要素モデル等に置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。</p> <p>また、時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮する。スペクトルモーダル解析法には地盤物性等のばらつきを考慮した床応答曲線を用いる。</p> <p>配管系については、適切なモデルを作成し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法により応答を求める。</p> <p>スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては、衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で、建物・構築物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等、解析対象とする現象、対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。</p> <p>また、設備の3次元的な広がりやを踏まえ、適切に評価できるモデルを用い、水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。</p> <p>なお、剛性の高い機器・配管系は、その設置床面の最大床応答加速度の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。</p>	<p>(代表) グロープボックス S: S, B-1, B-2</p>	<p>【グロープボックス（支持構造物）】 ○支持構造物 ・グロープボックスは、缶体及び防火シャッター取付部を支持するための支持構造物を設け、必要に応じて床、壁又は天井から耐震サポートを支持する。また、各構成部材は、ボルト又は溶接で固定する構造とする。グロープボックスは、作業性を考慮し、原則本体支持架台を床置きとし、本体支持架台は床面から支持する構造とする。操作性やグロープボックス間の核燃料物質の搬送等の観点より、脚を設ける場合、グロープボックスを壁又は天井付近に設置する場合、脚部、耐震サポートを介して床、壁又は天井に支持する構造とする。(支持構造物Ⓔ)</p>
			<p>・機械装置・搬送設備：B-1, B-2, C-1</p>	<p>【機械装置・搬送設備】 ○支持構造物 ・移動式装置は、レールから脱落しないようガイドローラ、落下防止のラグ等を設け、脱落を防止する設計とする。また、走行方向の移動を踏まえ、固定するための固定装置等を設ける設計とする。(支持構造物Ⓔ)</p>

資料3② 詳細説明図



代表の設計説明分類からどの設計のどのような差分の説明なのかわかる情報記載する。

※1 耐震計算の解析モデルの条件(拘束条件)の設定に関連する構造設計であり、当該設計を踏まえた解析モデルの条件の設定の考え方について資料4にて説明する。

資料3 ③ 既認可からの変更点

- 「① 詳細設計展開表」の「既認可からの変更点」欄で示す変更点を構造図等を用いて内容を説明する。
- 変更箇所は青線の雲枠で示すとともに、テキストボックスで既認可からの変更内容を記載する。
- また、末尾に基本設計方針番号を記載し、「① 詳細設計展開表」及び「② 詳細説明図」の構造設計等の具体の設備等の設計と紐づける。

資料3 ① 詳細設計展開表

条文	基本設計方針番号	構造設計	既認可からの変更点	他条文要求との関係	資料番号
6条27条地震	6条27条-14	<p>【グローブボックス】</p> <p>○耐震クラス (Sクラス)</p> <p>Sクラスの施設は、基準地震動Saに対して、その安全機能が維持できる設計とする。また、Sクラスの施設は、弾性設計用地震動Sd又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して、おおむね弾性設計に留まる範囲で耐える設計とする。(10)</p>	<p>・基準地震動の見直し、耐震重要度の見直しに伴い、支持構造物のサポート部材厚さ、取付ボルト等の構造変更 (10-1)</p> <p>・閉じ込め機能維持に係るグローブボックスのパネルの部材変更(10-2)</p>	<p>10条-90-1, ②-1, ④-1, ⑤-1, ⑥-1 (グローブボックスの漏えいし難い構造及び負圧維持による密封性の確保) ⇒</p>	<p>【資料3②詳細説明図】</p> <p>6条27条(1)①</p> <p>【資料3③既認可からの変更点】</p> <p>(1)(2)(3)(4)①-1 ①-2</p>

資料3 ② 詳細説明図

1. グローブボックスの閉じ込めに係る構造 (1) 缶体、窓板部及びステンレパネル【主：第10条(1) 関連：第6条27条(1)】

○漏えいし難い構造、負圧維持
MOX燃料加工施設は、加工工程において、非密封の核燃料物質のMOX粉末、パレット等を取り扱うことから、作業環境中に核燃料物質が飛散又は漏えいを防止するため、グローブボックス内で加工機器、容器等を取り扱う設計とする。グローブボックスは、グローブボックス内に設置する加工機器等による運転、保守を考慮し、操作面にグローブポートを有する視認性を確保したパネル等を缶体にガスケットを介して取り付ける構造とする。また、グローブボックスは負圧維持のための給気口及び排気口、消火に必要となる消火配管等の管台、運転に必要となる窓板部、コネクタ部等を取り付ける構造とする。グローブボックスは、グローブボックス全体の漏れ率を0.25vol%/h以下の核燃料物質等が漏えいし難い構造とし、換気設備により漏れ率を考慮した換気及び負圧を維持することにより密閉性を確保する設計とする。(10条-30-1, ②-1, ③-1, ④-1, ⑤-1, ⑥-1) ※1

○漏えいし難い構造 (缶体)
グローブボックスの缶体は胴板等の板状の部材、柱及びはりで構成し、溶接及びガスケットを介したボルト締結とすることで隙間を塞ぎ構造とし、核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。(10条-30-2)

○耐震クラス
Sクラスの施設は、基準地震動Saに対して、その安全機能が維持できる設計とする。また、Sクラスの施設は、弾性設計用地震動Sd又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して、おおむね弾性設計に留まる範囲で耐える設計とする。(6条27条-14 ①) ※2※4
Bクラスの施設は、静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。また、共通のBクラスの施設は、弾性設計用地震動Sdに2分の1を乗じたものに対して、おおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。(6条27条-21①)
Cクラスの施設は、静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。(6条27条-21②)


○閉じ込め機能 (放射性物質の放出経路の維持機能)
構造強度を確保するとともに、閉じ込め機能の維持に必要な設計とする。(6条27条-61-1機能維持①) ※2

○漏えいし難い構造 (窓板部、ステンレパネル部)
グローブボックスは、グローブボックス内の視認、操作のために必要な窓板部、コネクタ部等を缶体にガスケットを介して取り付ける構造とし、核燃料物質が漏えいし難い構造とする。(10条-30-2)

※1 換気設備による負圧維持については、説明グループ1の換気設備のシステム設計にて説明する。
※2 構造強度に達する許容限界、閉じ込め機能維持に係る機能確認許容速度を超過しないことを資料4にて説明する。(III-2-1-2-2-1 グローブボックスの耐震計算書)
※3 下位クラス施設が上位クラス施設に波及的影響を及ぼさないことを資料4にて説明する。(III-2-2-2-2-1 グローブボックスの耐震計算書)
※4 基準地震動の見直し、耐震重要度の見直しに伴い、支持構造物のサポート部材厚さ、取付ボルト等の構造変更。グローブボックスの難燃化に伴うパネルの部材変更。詳細は資料3③に示す。

※5 代表以外の設計説明分類として、機械装置・搬送設備の支持構造物(サポートの追加)の構造変更。詳細は「機械装置・搬送設備の資料3③」で示す。

資料3 ② 既認可からの変更点



資料3①→資料3③
【既認可からの変更点がある場合】
・「詳細設計展開表」で整理した既認可からの変更点は、該当する機器の構造図を用いた説明により、変更内容を明確化。

【耐震】
(1)基準地震動の見直しに伴い、サポート部材厚さ増
【6条27条-14①-1】
本GBの場合：
L75×75×6→L75×75×9

(2)基準地震動の見直しに伴い、サポート構造の変更
【6条27条-14①-1】
本GBの場合：
上下2箇所に横方向のサポート部材を追加し中央の横方向を通るサポート部材を削除。(耐震強度的に有利になる構造の変更)

サポート部材の構造変更に伴う断面特性及び質量の変更
【6条27条-59質量①, 78断面特性①】

【火災】【耐震】
アクリルパネルから難燃性材料のポリカーボネート樹脂のパネルに変更
【11条-65①-2】
【6条27条-14①-2】

【火災】
含鉛メタクリル樹脂の表面にポリカーボネート樹脂で覆う構造に変更
【11条-76①-1】

符号	名称	個数
3	遮蔽体	1式
2	窓板	1式
1	本体	1基
符号	名称	個数

部品表

変更内容が設計上有利、不利が一見して不明な場合は補足説明を追加。