

第 1204 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
泊発電所 3 号炉に係る審議結果

2023 年 11 月 17 日

審査チームは、基準地震動の年超過確率について、事業者が、日本原子力学会標準（日本原子力学会（2015））を参考に、震源モデル及び地震動伝播モデルを設定し、不確かさを踏まえたロジックツリーを作成した上で、年超過確率を参照した結果を示していることを確認した。