

1. 件名：「東海第二発電所の地震等に係る新規制基準適合性審査（標準応答スペクトルの規制への取り入れに係る変更）に関する事業者ヒアリング（12）」

2. 日時：令和5年9月28日（金）16時00分～17時00分

3. 場所：原子力規制庁9階耐震会議室

4. 出席者

原子力規制庁 原子力規制部 地震・津波審査部門

岩田安全管理調査官、三井安全管理調査官、佐藤主任安全

審査官、藤川安全審査官、松末技術参与

日本原子力発電株式会社 開発計画室 堀江常務執行役員 他7名

5. 要旨

(1) 令和3年6月25日に申請があった日本原子力発電(株)東海第二発電所設置変更許可申請（標準応答スペクトルの規制への取り入れに係る変更）のうち、基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価並びに新知見の反映について、提出資料に基づき説明があった。

(2) 原子力規制庁は、以下について事実確認を行い、資料を適正化するよう求めた。

- ・ S G Fモデル等について、これまでの地盤構造モデルに係る経緯が分かるよう説明すること。

(3) 日本原子力発電(株)から、了解した旨の回答があった。

6. 提出資料

- ・ 東海第二発電所 新規制基準適合性に係る 審査を踏まえた検討・反映事項について
- ・ 東海第二発電所 基準地震動の策定について
- ・ 東海第二発電所 津波評価及び火山影響評価 許可後の知見の確認について
- ・ 東海第二発電所 標準応答スペクトルを考慮した地震動評価を踏まえ

た基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価について