

第 509 回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合
日本原燃株式会社 設工認申請の対応状況に係る審議結果

2023 年 12 月 18 日

新基準適合性審査チームから以下の事項を指摘した。また、事業者から全ての指摘事項について了解し、今後、適切に対応していく旨、回答があった。

【耐震設計】

- ① 設計に用いる地盤モデルの設定を説明するに当たって、まずは、データの信頼性、各グループへの適用、データの分析等をプロセス毎に科学的な根拠を持って説明した上で、グループ毎の地盤構造等のまとめをすること。

【構造設計等】

- ② 再処理施設及び廃棄物管理施設の具体的な構造設計等の説明については、重大事故等対処設備を含めて、説明に用いる代表設備の選定の考え方を整理し、代表設備以外での代表設備との差分を明確にした上で、体系的に整理すること。