

リサイクル燃料貯蔵株式会社	
提出日	2023年12月25日
管理表 No.	1225-01

項目	コメント内容
津波による損傷の防止 (第10条)	10条-別添5-10において、BWR用中型キャスク(タイプ2)の最大ひずみが、0.004%から0.0005%へ変更となっているが理由を説明すること。

(回答)

0.004%については誤記であり、0.0005%に修正させていただきます。

以上