

資料 1 - 1 - 2

泊発電所 3 号炉審査資料	
資料番号	DB05 r. 3. 42
提出年月日	令和6年2月1日

泊発電所 3 号炉

設置許可基準規則等への適合状況について
(設計基準対象施設等)

第5条 津波による損傷の防止

令和 6 年 2 月
北海道電力株式会社

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊発電所 3 号炉
耐津波設計方針について

目次

- I. はじめに
- II. 耐津波設計方針
 - 1. 基本事項
 - 1.1 津波防護対象の選定
 - 1.2 敷地及び敷地周辺における地形及び施設の配置等
 - 1.3 基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域
 - 1.4 入力津波の設定
 - 1.5 水位変動・地殻変動の考慮
 - 1.6 設計又は評価に用いる入力津波
 - 2. 設計基準対象施設の津波防護方針
 - 2.1 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針
 - 2.2 敷地への流入防止（外郭防護1）
 - 2.3 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護2）
 - 2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）
 - 2.5 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止
 - 2.6 津波監視
 - 3. 重大事故等対処施設の津波防護方針
 - 3.1 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針
 - 3.2 敷地への流入防止（外郭防護1）
 - 3.3 漏水による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（外郭防護2）
 - 3.4 重大事故等に対処するために必要な機能を有する施設の隔離（内郭防護）
 - 3.5 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止
 - 3.6 津波監視
 - 4. 施設・設備の設計・評価の方針及び条件
 - 4.1 津波防護施設の設計
 - 4.2 浸水防止設備の設計
 - 4.3 津波監視設備の設計
 - 4.4 施設・設備等の設計・評価に係る検討事項

(添付資料)

今回提出範囲

1. 基準津波に対して機能を維持すべき設備とその配置
2. 津波シミュレーションに用いる数値計算モデルについて
3. 基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域について
4. 港湾内の局所的な海面の励起について
5. 管路解析の詳細について
6. 入力津波に用いる潮位条件について
7. 津波防護対策の設備の位置づけについて
8. 内郭防護において考慮する溢水の浸水範囲，浸水量について
9. 海水ポンプの水理試験について
10. 貯留量の算定について
11. 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策の設置位置，実施範囲及び施工例
12. 基準津波に伴う砂移動評価について
13. 泊発電所周辺海域における底質土砂の分析結果について
14. 海水ポンプ軸受の浮遊砂耐性について
15. 津波漂流物の調査要領について
16. 漂流物の評価に考慮する津波の流速・流向について
17. 津波の流況を踏まえた防波堤の取水口到達及び閉塞可能性評価について
18. 燃料等輸送船の係留索の耐力について
19. 燃料等輸送船の喫水と津波高さの関係について
20. 津波監視設備の監視に関する考え方
21. 耐津波設計において考慮する荷重の組合せについて
22. 防潮堤及び貯留堰における津波荷重の設定方針について
23. 基準類における衝突荷重算定式及び衝突荷重について
24. 耐津波設計における余震荷重と津波荷重の組合せについて
25. 防潮堤の設計方針及び構造成立性評価結果について
26. 貯留堰の構造及び仕様について
27. 鋼管矢板継手部の漏水量評価について
28. 水密扉の運用管理について
29. 屋外排水路に関する設計方針について
30. 輸送物及び輸送車両の漂流物評価について
31. 1号及び2号炉取水路流路縮小工について
32. 1号及び2号炉放水路逆流防止設備について
33. 3号炉放水ピット流路縮小工について
34. 発電所敷地外の車両について
35. 取水性への影響評価及び衝突荷重の設定に用いる対象漁船について
36. 3号炉取水ピットスクリーン室防水壁及び水密扉の設計方針について
37. 水位変動・流向ベクトルについて

38. 3号炉原子炉補機冷却海水放水路逆流防止設備について
39. 津波発生時の運用対応について
40. モニタリングポスト及びモニタリングステーションについて
41. 構外海域の漂流物が施設護岸及び取水口へ到達する可能性について
42. 入力津波に対する水位分布について
43. 審査ガイドとの整合性（耐津波設計方針）

（参考資料）

- － 1 泊発電所3号炉津波評価について

防潮堤の設計方針及び構造成立性評価結果について

目次

1. 概要
2. 津波防護対象設備
3. 防潮堤に関する設置許可基準規則と各条文に対する確認事項
4. 防潮堤の設計に関する基本条件
 4. 1. 防潮堤の概要
 4. 2. 防潮堤の設計フロー
 4. 3. 基準地震動
 4. 4. 防潮堤高さ及び設計に用いる津波高さ
 4. 5. 検討ケース及び荷重の組合せ
 4. 6. 解析用物性値
5. 防潮堤（標準部）の設計方針
 5. 1. 構造概要
 5. 2. 周辺地質
 5. 3. 新規制基準における要求機能
 5. 4. 設計方針
 5. 5. 個別論点
6. 防潮堤（端部）の設計方針
 6. 1. 構造概要
 6. 2. 周辺地質
 6. 3. 新規制基準における要求機能
 6. 4. 設計方針
 6. 5. 個別論点
7. 止水ジョイントの設計方針
 7. 1. 構造概要
 7. 2. 設計方針
 7. 3. 個別論点
8. 設置変更許可段階における構造成立性評価に係る基本方針
 8. 1. 設置変更許可段階における確認項目
 8. 2. 構造成立性評価の方針
 8. 3. 設置変更許可段階での提示内容
 8. 4. 地下水位の設定方針
 8. 5. 解析用物性値
9. 防潮堤の構造成立性評価結果
 9. 1. 構造成立性評価の基本方針
 9. 2. 構造成立性評価断面の選定
 9. 3. 構造成立性評価地震波の選定
 9. 4. 防潮堤（標準部）の構造成立性検討

9. 5. 防潮堤（端部）の構造成立性検討

9. 6. まとめ

- (参考資料1) 防潮堤の平面線形形状の考え方
- (参考資料2) 防潮堤の外側に位置する構造物の撤去について
- (参考資料3) セメント改良土の耐浸食性・耐洗掘性について
- (参考資料4) 防潮堤を横断する構造物の取扱いについて
- (参考資料5) 既設防潮堤の鋼管杭を土留めとして流用する場合の影響について
- (参考資料6) 止水ジョイントに用いるゴムジョイントの耐久性について
- (参考資料7) Rayleigh減衰による剛性比例型減衰の妥当性について

1. 概要

津波防護施設として防潮堤に求められる要求機能は、繰り返しの来襲を想定した遡上波に対して流入を防止すること、基準地震動に対し要求される機能を損なうおそれがないよう、構造全体として変形能力について十分な余裕を有することである。

上記の機能を確保するための性能目標は、津波による遡上波に対し余裕を考慮した防潮堤高さを確保するとともに、構造体の境界部等の止水性を維持し、基準地震動に対し止水性を損なわない構造強度を有した構造物とすることである。

泊発電所においては、入力津波に対して、高さT.P. 19.0mの防潮堤を設置し、地震時の変位や変形を考慮しても十分な余裕を確保した防潮堤高さとする。


防潮堤の構造型式は、セメント改良土、コンクリート及び高強度部又はコンクリートのみによる堤体構造である。

防潮堤（標準部）	・セメント改良土、コンクリート及び高強度部による堤体構造（岩盤支持）
防潮堤（端部）	・コンクリートによる堤体構造（岩盤支持）

防潮堤は、地震後及び津波後の再使用性と津波の繰り返し作用を考慮し、構造物全体の変形能力に対して十分な裕度を有するよう設計する。設計においては、地盤の液状化の影響を考慮する。また、津波の検討においては、地震による影響を考慮した上で評価する。

2. 津波防護対象設備

設置許可基準規則第五条および第四十条の対象となる津波防護対象設備を第 2-1 図に示す。



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



第 2-1 図 津波防護対象設備他の平面配置

3. 防潮堤に関する設置許可基準規則と各条文に対する確認事項

防潮堤に関する「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下、「設置許可基準規則」という。）の条文と、各条文（第四条、第五条）に対する確認事項を第 3-1 表のとおり整理した。

以下の事項を確認することにより、防潮堤の各条文への適合性を確認する。

第 3-1 表（1） 各条文（第四条）に対する確認事項

設置許可基準規則	各条文に対する確認事項	本資料の説明範囲
第四条 地震による損傷の防止		
設計基準対象施設は、地震力に十分に耐えることができるものでなければならない。	（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備は除く）	—
3 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。	<ul style="list-style-type: none"> ・基準地震動による地震力に対して、それぞれの施設及び設備に要求される機能が保持できること ・常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重と基準地震動による地震力の組合せに対して、構造全体として変形能力について十分な余裕を有するとともに、その施設に要求される機能を保持すること ・荷重組合せに関しては、地震と津波が同時に作用する可能性について検討し、必要に応じて基準地震動による地震力と津波による荷重の組合せを考慮すること 	○
	・耐震重要施設が、耐震重要度分類の下位のクラスに属するものの波及的影響によって、その安全機能を損なわないこと	— （「第四条 耐震設計方針」にて説明）
4 耐震重要施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。	・耐震重要施設の周辺斜面について、基準地震動による地震力を作用させた安定解析を行い、崩壊のおそれがないこと	— （「耐震重要施設及び常設重大事故等対象施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価について（以降、「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」とする。）」にて説明）

第 3-1 表 (2) 各条文 (第五条) に対する確認事項

設置許可基準規則	各条文に対する確認事項	本資料の説明範囲
第五条 津波による損傷の防止		
設計基準対象施設は、その供用中に当該設計基準対象施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。	・基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入させないこと	
	・Sクラスに属する設備が基準津波による遡上波が到達する高さにある場合には、防潮堤等の津波防護施設及び浸水防止設備を設置すること	○
	・遡上波の到達防止に当たっては、敷地及び敷地周辺の地形、標高及び河川等の存在並びに地震による広域的な隆起・沈降を考慮して、遡上波の回込みを含め敷地への遡上の可能性を検討すること	— (「第五条 耐津波設計方針」にて説明)
	・地震による変状又は繰り返し来襲する津波による洗掘・堆積により地形又は河川流路の変化等が考えられる場合は、敷地への遡上経路に及ぼす影響を検討すること	
	・基準津波による遡上波を取水路及び放水路等の経路から流入させないこと	
	・取水路又は放水路等の経路から、津波が流入する可能性を考慮した上で、流入の可能性のある経路を特定し、それらに対して浸水防止の対策を施すことにより、津波の流入を防止すること	— (「第五条 耐津波設計方針」にて説明)
	・入力津波に対して津波防護機能を保持できること	
	・津波防護施設については、その構造に応じ、波力による浸食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し、越流時の耐性等にも配慮した上で、入力津波に対する津波防護機能を十分に保持できるよう設計すること	○
	・津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍において建物・構築物及び設置物等が破損又は損壊した後に漂流する可能性がある場合には、防潮堤等の津波防護施設に波及的影響を及ぼさないよう、漂流防止措置又は津波防護施設への影響の防止措置を施すこと	— (「第五条 耐津波設計方針」にて説明)
	・耐津波設計上の十分な裕度を含めるため、各施設・設備の機能損傷モードに対応した荷重(浸水高、波力・波圧、洗掘力及び浮力等)について、入力津波から十分な余裕を考慮して設定すること	
	・余震の発生の可能性を検討した上で、必要に応じて余震による荷重と入力津波による荷重との組合せを考慮すること	○
	・入力津波の時刻歴波形に基づき、津波の繰り返しの来襲による作用が津波防護機能へ及ぼす影響について検討すること	
	・津波影響軽減施設・設備の効果を考慮する場合は、入力津波に対して津波による影響の軽減機能が保持されるよう設計すること	— (効果を考慮する施設なし)
	・防潮ゲート等の外部入力により動作する機構を有するものについては、構造、動作原理等を踏まえ、津波防護機能が損なわれないよう重要安全施設に求められる信頼性と同等の信頼性を確保すること	— (該当する機構なし)
・地震による敷地の隆起・沈降、地震(本震及び余震)による影響、津波の繰り返しの来襲による影響及び津波による二次的な影響(洗掘、砂移動及び漂流物等)を考慮すること	○	
・津波防護施設の設計に当たっては、入力津波による水位変動に対して朔望平均潮位を考慮して安全側の評価を実施すること。なお、その他の要因による潮位変動についても適切に評価し考慮すること。また、地震により陸域の隆起又は沈降が想定される場合、想定される地震の震源モデルから算定される、敷地の地殻変動量を考慮して安全側の評価を実施すること	○	

4. 防潮堤の設計に関する基本条件


4. 1. 防潮堤の概要

4. 1. 1. 防潮堤の構造形式


防潮堤の構造形式は、セメント改良土、コンクリート及び高強度部又はコンクリートのみによる堤体構造であり、防潮堤（標準部）及び防潮堤（端部）に分類される。

防潮堤は、津波荷重や地震荷重に対して、津波防護機能を十分に保持できるようにする。また、防潮堤の施工目地には、止水ジョイントを設置し、適切に止水対策を実施する。


防潮堤は、泊発電所敷地内の基礎岩盤が海側に向かって低くなる特徴があることから、可能な限り山側に設置することを基本とする。地山と接続する位置は、津波の遡上高さを考慮した上で堅固な地山に接続する。




第 4-1 図 防潮堤の平面図



第 4-2 図 防潮堤（標準部）の概要図



第 4-3 図 防潮堤（標準部）の概要図（茶津側の地山との接続箇所）



第 4-4 図 防潮堤（端部）の概要図（堀株側の地山との接続箇所）

4. 1. 2. 防潮堤の構造選定

防潮堤（標準部）の構造選定

- ・泊発電所の敷地内の基礎岩盤は山側から海側に向かって低くなる特徴があるため、防潮堤は、地震による埋戻土等の液状化影響に伴う側方流動に対して、すべり安定性（設置許可基準規則第三条）を確保できるセメント改良土、下部コンクリート及び高強度部による堤体構造とする。
- ・防潮堤を設置する箇所に岩盤傾斜及び岩盤不陸がある箇所は、下部コンクリートに置き換える。
- ・下部コンクリートの高さは、横断方向で岩盤高さが異なることが想定されるため、岩盤高さが高い方の位置に合わせることを基本とする。
- ・茶津側の地山との接続箇所については、防潮堤（標準部）の形状のまま、茶津側の端部地山と接続する。

防潮堤（端部）の構造選定

- ・防潮堤（端部）は、一部地山を撤去し、堅固な地山に接続する。
- ・防潮堤（端部）を接続する端部地山は、周辺斜面による防潮堤（端部）への影響に配慮し、安定勾配を確保するために一部を掘削する。
- ・防潮堤（端部）は、背面に端部地山があり、防潮堤（標準部）より幅が狭いため、すべり安定性を考慮し、セメント改良土より強度の高いコンクリート（以下、「端部コンクリート」という。）による堤体構造とする。
- ・防潮堤（端部）は、コンクリートの物性値及びその形状を期待した設計とすることから、「施設」として評価する。

4. 2. 防潮堤の設計フロー

防潮堤の設計フローを第 4-5 図及び第 4-6 図に示す。

防潮堤（標準部）は、線状構造物であり、弱軸・強軸方向が明確であることから、弱軸方向の断面において 2 次元動的 F E M 解析若しくは 2 次元静的 F E M 解析を基本とし、周辺に液状化検討対象層があることから、地震時の液状化の影響を考慮するため有効応力解析を用いる。


ただし、地震荷重及び津波荷重は汀線方向に一様に作用することに対し、漂流物荷重は局所的に作用する荷重であるため、津波時における評価は、以下のとおり 2 次元静的 F E M 解析又は 3 次元静的 F E M 解析を使い分ける。

- ・漂流物荷重が直接作用しない下部コンクリートについては、汀線方向に一様に津波荷重のみが作用するため、2 次元静的 F E M 解析で評価する。
- ・漂流物荷重が直接作用するセメント改良土、高強度部及び止水ジョイントのうち定着部材については、3 次元静的 F E M 解析で評価する。

防潮堤（端部）は、津波時においても局所的に作用する漂流物荷重の影響を保守的に考慮する 2 次元 F E M 解析を用いて評価する。


ただし、防潮堤（端部）の津波時及び重畳時における構造成立性は、以下の理由から、防潮堤（端部）より厳しい評価条件となる防潮堤（標準部）の構造成立性評価断面で確認する（詳細は「6. 4. 2. 設計方針の概要」に示す）。

- ・防潮堤（標準部）の津波時及び重畳時における津波波力は、岩盤が浅い防潮堤（端部）より大きい。
- ・防潮堤（標準部）の津波波力に対する抵抗力は、背面が液状化検討対象層である埋戻土であるため、背面が岩盤である防潮堤（端部）より小さい。
- ・防潮堤（標準部）は、端部コンクリートと同じ強度である高強度部及び端部コンクリートより強度の小さいセメント改良土で構築する。また、防潮堤（端部）の部材厚は、高強度部より大きい。各照査部位及び許容限界の詳細は、「5. 防潮堤（標準部）の設計方針」、「6. 防潮堤（端部）の設計方針」及び「7. 止水ジョイントの設計方針」にて後述する。



※1: 耐津波設計の止水ジョイントの評価に、耐震設計における防潮堤の相対変位を用いる。
 ※2: 標準地震動後の地盤沈下は考慮する。なお、地震後の残留ひずみを考慮した津波時、重畳時の検討については、「9. 4. 2. (5)(c)地震時の残留ひずみを考慮した構造成立性評価結果」に示す。
 ※3: 止水ジョイントの設計フローは別途整理しており、詳細を「7. 止水ジョイントの設計方針」にて説明する。


第 4-5 図 防潮堤 (標準部) の設計フロー




第 4-6 図 防潮堤 (端部) の設計フロー

4. 3. 基準地震動


構造成立性評価断面（地点）における基準地震動19波の応答結果から，設置変更許可段階における構造成立性評価地震波を選定する。基準地震動の時刻歴波形及び応答スペクトルを第 4-7 図及び第 4-8 図に示す。




第 4-7 図 基準地震動の時刻歴波形 (1/4)




第 4-7 図 基準地震動の時刻歴波形 (2/4)



第 4-7 図 基準地震動の時刻歴波形 (3/4)



第 4-7 図 基準地震動の時刻歴波形 (4 / 4)



- | | | |
|---|-------------|-------------------------------------|
| — | 基準地震動Ss1 | 尾別川断層(断層の傾斜角, 破壊開始点1) |
| — | 基準地震動Ss2-1 | 岩内堆積層~岩内堆積層(断層の傾斜角, 破壊開始点4) |
| — | 基準地震動Ss2-2 | 岩内堆積層~岩内堆積層(断層の傾斜角, 破壊開始点4) |
| — | 基準地震動Ss2-3 | 岩内堆積層~岩内堆積層(断層の傾斜角, 破壊開始点4) |
| — | 基準地震動Ss2-4 | 岩内堆積層~岩内堆積層(破壊伝播速度, 破壊開始点1) |
| — | 基準地震動Ss2-5 | 岩内堆積層~岩内堆積層(破壊伝播速度, 破壊開始点5) |
| — | 基準地震動Ss2-6 | 岩内堆積層~岩内堆積層(破壊伝播速度, 破壊開始点6) |
| — | 基準地震動Ss2-7 | 積丹半島北西沖の断層 走向0°ケース(断層の傾斜角, 破壊開始点1) |
| — | 基準地震動Ss3-1 | 2008年岩手・宮城内陸地震(栗駒ダム[右岸地山]) |
| — | 基準地震動Ss3-2 | 2008年岩手・宮城内陸地震(KIK-net金ヶ崎) |
| — | 基準地震動Ss3-3 | 2008年岩手・宮城内陸地震(KIK-net一関東) |
| — | 基準地震動Ss2-8 | 積丹半島北西沖の断層 走向0°ケース(断層の傾斜角, 破壊開始点2) |
| — | 基準地震動Ss2-9 | 積丹半島北西沖の断層 走向0°ケース(断層の傾斜角, 破壊開始点3) |
| — | 基準地震動Ss2-10 | 積丹半島北西沖の断層 走向0°ケース(断層の傾斜角, 破壊開始点4) |
| — | 基準地震動Ss2-11 | 積丹半島北西沖の断層 走向20°ケース(断層の傾斜角, 破壊開始点4) |
| — | 基準地震動Ss2-12 | 積丹半島北西沖の断層 走向20°ケース(応力降下量, 破壊開始点2) |
| — | 基準地震動Ss2-13 | 積丹半島北西沖の断層 走向40°ケース(応力降下量, 破壊開始点2) |
| — | 基準地震動Ss3-4 | 2004年北海道留萌支庁南部地震(K-NET港町) |
| — | 基準地震動Ss3-5 | 標準応答スペクトルを考慮した地震動 |

第 4-8 図 基準地震動の応答スペクトル


4. 4. 防潮堤高さ及び設計に用いる津波高さ

防潮堤の高さは、設計に用いる津波高さ（入力津波高さ）に対して余裕をもって設定する。防潮堤の設計裕度の考え方を第 4-9 図に、設計に用いる津波高さ（入力津波高さ）と防潮堤高さの関係を示す。設置変更許可段階の構造成立性評価では、暫定的に設定した津波高さ（T.P. 19.0m）とし、暫定的に朝倉式より算定した津波波力を津波荷重として作用させた評価を行う。津波荷重は、耐津波設計に係る工認審査ガイドに基づき、設計及び工事計画認可段階で設定する。



第 4-9 図 防潮堤設計裕度

第 4-1 表 設計に用いる津波高さ（入力津波高さ）と防潮堤高さの関係



4. 5. 検討ケース及び荷重の組合せ

防潮堤の検討ケースは、荷重の組合せを考慮し、第 4-2 表に示すケースを実施する。防潮堤は、地震後及び津波後の再使用性と津波の繰り返し作用を考慮し、構造物全体の変形能力に対して十分な裕度を有するよう設計する。

なお、津波時の検討における基準地震動の影響については、設置変更許可段階においては、基準地震動直後の地盤沈下を考慮した解析を行う。

第 4-2 表 荷重の組合せ


検討ケース	荷重の組合せ ^{※1}
地震時	常時荷重 + 地震荷重
津波時 ^{※2}	常時荷重 + 津波荷重 + 漂流物荷重
重畳時 ^{※2} (津波+余震時)	常時荷重 + 津波荷重 + 余震荷重

※1：自然現象による荷重（風荷重及び積雪荷重）は設備の設置状況、構造（形状）等の条件を含めて適切に組み合わせを反映する。

※2：基準地震動の影響を考慮する。

第 4-3 表 荷重の内容

荷重	内容
常時荷重	建造物の自重
自然現象による荷重	風荷重, 積雪荷重
地震荷重	基準地震動を作用させる
余震荷重	弾性設計用地震動Sd1による地震力を考慮する
津波荷重	津波荷重(津波波力)を考慮する なお, 設計用津波波力については, 朝倉式に基づき算定する
津波荷重 (重畳時)	余震作用時に, 防潮堤前面に入力津波高さの海水が存在することを想定して, 動水圧を作用させる
漂流物荷重	設置変更許可段階においては, 暫定的に設定した漂流物荷重を作用させる



第 4-10 図 津波時の荷重イメージ図 (防潮堤 (標準部))

防潮堤の構造成立性評価において, 既設護岸 (上部工及びケーソン), 消波ブロック, 被覆ブロック, 中割石, 裏込石及び埋戻土に役割を期待しないため, 基本ケースではモデル化しない。

一方で, 防潮堤前面に存在する既設護岸 (上部工及びケーソン), 消波ブロック, 被覆ブロック, 中割石, 裏込石及び埋戻土が構造成立性評価に与える影響を確認するために, 影響評価ケースとしてこれらをモデル化した評価を行う。詳細は「5.5 個別論点 (5) 近接する建造物の影響」及び「9. 防潮堤の構造成立性評価結果 (5) 防潮堤 (標準部) の構造成立性評価における影響検討について」において示す。

4. 6. 解析用物性値

防潮堤の設計に用いる解析条件（解析用物性値等）の設定方針は、以下のとおりとする。

【施設・地盤の解析用物性値】

- ・施設のうち、コンクリートの解析用物性値は、「コンクリート標準示方書[構造性能照査編]，土木学会，2002年」等に基づき設定する。
- ・施設のうち、セメント改良土の解析用物性値は，文献等に基づき設定する。設定した解析用物性値の妥当性をセメント改良土の室内配合試験により確認する。
- ・地盤のうち，中割石及び裏込石の解析用物性値は，「添付資料3 基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域について」に示す。
- ・その他の地盤の解析用物性値は，原位置試験結果及び室内試験結果に基づき設定することを基本とする。

【設計地下水位】


- ・設計地下水位を地表面に設定する。
- ・設計及び工事計画認可段階において，防潮堤の山側の設計地下水位を実水位に設定した場合の評価を説明する。

【液状化強度特性】

- ・液状化検討対象層である地下水位以深の埋戻土及び砂層は，第 4-11 図に示す液状化パラメータを暫定的に設定する^{※1}。埋戻土の物性値は，液状化強度特性が 3 号埋戻土より小さい 1・2 号埋戻土の物性値を用いる^{※2}。

※1：液状化パラメータの詳細は，「第四条 地震による損傷の防止 別紙-9 施設の耐震評価に用いる地盤の液状化の評価方針」で説明する。なお，液状化強度は，液状化検討対象施設周辺の追加調査結果を設計及び工事計画認可段階で反映する方針であり，設置変更許可段階における防潮堤の構造成立性評価においては，暫定的に設定した液状化強度を用いる。

※2：代表ケースで 3 号埋戻土の物性値を用いた構造成立性評価を実施し，1・2 号埋戻土と 3 号埋戻土の物性値の違いによる影響について確認する。




第 4-11 図 暫定的に設定する埋戻土及び砂層の液状化強度曲線（下限値設定）

5. 防潮堤（標準部）の設計方針

5. 1. 構造概要

防潮堤（標準部）の構造概要を第 5-1 図に、高強度部及び止水ジョイントの構造概要を第 5-2 図に示す。防潮堤（標準部）は、セメント改良土、下部コンクリート及び高強度部による堤体構造である。なお、止水ジョイントの設計方針は、「7. 止水ジョイントの設計方針」に示す。


高強度部は、セメント改良土とアンカーボルトで一体化させる構造である。高強度部に固定するアンカーボルトの構造成立性は、止水ジョイントで用いるアンカーボルトと同じ仕様で確認する。アンカーボルトの仕様を変更する場合には、設計及び工事計画認可段階においてその仕様にてアンカーボルトの性能試験を実施する（詳細は、「7. 止水ジョイントの設計方針」に示す）。



防潮堤（標準部）の構造イメージ図

防潮堤（標準部）の断面図

第 5-1 図 防潮堤（標準部）の構造概要



高強度部拡大図(イメージ図)

止水ジョイント設置概要


第 5-2 図 高強度部及び止水ジョイントの構造概要

防潮堤（標準部）の平面図を第 5-3 図に、縦断図を第 5-4 に、横断図を第 5-5 図に示す。1 号及び 2 号炉取水路，1 号及び 2 号炉放水路，3 号炉取水路及び 3 号炉放水路が防潮堤を横断しており，岩盤内に構築されている 3 号炉放水路以外は，波及的影響の範囲を最小にするために水路横断部は防潮堤と水路を直交させる。


防潮堤設置位置の地質は，第 5-4 に示すとおり，凝灰岩，凝灰角礫岩，含泥岩礫凝灰岩，角礫質安山岩及び安山岩が分布する。また，防潮堤設置位置の岩級は，泊発電所の岩盤分類基準に基づいた C 級及び A_{III} 級以上が認められる。防潮堤の支持性能の観点から C 級及び A_{III} 級以上の支持力が必要であり，防潮堤を C 級及び A_{III} 級以上に岩着させるため，防潮堤直下に C 級及び A_{III} 級未満が介在する場合は撤去し，下部コンクリートに置き換える。

防潮堤（標準部）を構成する各部材の仕様を第 5-1 表に，評価対象部位の役割を第 5-2 表に示す。

防潮堤の構造成立性評価に対する裕度を確保できなくなった場合，「5.5.（4）防潮堤（標準部）の裕度に関する考え方」に示す裕度向上対策を行う。



第 5-3 図 防潮堤（標準部）の平面図



第 5-4 図 防潮堤（標準部）の縦断図



※：防潮堤の幅、高強度部の高さ及び幅は追而とする。

第 5-5 図 防潮堤（標準部）の横断図

第 5-1 表 防潮堤（標準部）の各部位の仕様

部位	仕様
【施設】	
セメント改良土	設計基準強度：6.5N/mm ²
高強度部	無筋コンクリート，設計基準強度：40N/mm ²
止水ジョイント	押え板，ゴムジョイント(波状型止水ジョイント)，定着部材，アンカーボルト
下部コンクリート	無筋コンクリート，設計基準強度：24N/mm ²


第 5-2 表 防潮堤（標準部）の評価対象部位の役割

□ 「役割」を期待する施設 □ 「役割」を期待する地盤

評価対象部位	主な役割
セメント改良土	堤体高さの維持 難透水性を有し，堤体による止水性の維持
高強度部	堤体高さの維持 セメント改良土の健全性を維持するために漂流物荷重を分散
止水ジョイント	防潮堤間の遮水性の保持
下部コンクリート	堤体高さの維持 難透水性を有し，堤体による止水性の維持 セメント改良土の鉛直支持 基礎地盤のすべり安定性を確保
岩盤	防潮堤の鉛直支持 基礎地盤のすべり安定性に寄与

防潮堤には，第 5-7 図に示すとおり施工目地を設置し，施工目地には，津波の水が流入することを防止するために止水ジョイントを設置する。施工目地と止水ジョイントの位置関係を第 5-6 図に示す。なお，施工目地は，防潮堤のブロック間の構造境界のことを示す。

また，雨水が止水ジョイント内に滞水することを避けるため，止水ジョイントの天端には雨除けを設置する。



第 5-6 図 施工目地と止水ジョイントの位置関係

施工目地の設置位置について第 5-3 表に示すとおり，防潮堤の屈曲部，幅や高さ
 が変化する断面及び水路が横断する断面において応力集中に配慮して設置する施工
 目地は設置箇所①～④，施工量に基づきブロック割を行うための施工目地は設置箇所
 ⑤である。設置箇所①及び②の設置位置は第 5-7 図に示す配置を基本とし，設置箇
 所③～⑤を含めた設置位置の詳細は，設計及び工事計画認可段階において説明する。

設置箇所④については，基礎地盤の不陸による防潮堤高さの違いに配慮して，同一
 ブロック内での地震時の挙動差の影響が小さくなるように，施工目地を設置すること
 を基本とする。

設置箇所⑤については，施工時の温度応力によるひび割れ影響に配慮したうえで，
 1日当たりの下部コンクリート又はセメント改良土の施工能力に応じて設置する。施
 工時の温度応力によるひび割れ影響については，設計及び工事計画認可段階において
 説明する。

第 5-3 表 施工目地設置断面


設置箇所	詳細な設置箇所の説明時期
①防潮堤が屈曲する断面（屈曲部）	設置箇所①及び②の基本方針は、第 5-7 図に示すとおりであり、設置箇所③～⑤を含めた詳細な設置箇所は、設計及び工事計画認可段階で説明する。
②水路が横断する断面	
③防潮堤の幅が変化する断面 ^{※1}	
④防潮堤の高さが変化する断面 ^{※2}	
⑤施工量に基づくブロック割箇所	
⑥防潮堤（標準部）と防潮堤（端部）の境界	

※1：防潮堤の幅（海山方向）は、防潮堤の基礎地盤の安定性を確保できるよう設定するものであり、「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」において説明する。

※2：防潮堤の高さは、防潮堤天端から基礎地盤の表面までの高さであり、基礎地盤の高さによって変化する。



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。




※高強度部についても、セメント改良土及び下部コンクリートと同じ断面位置に施工目地を設ける。

第 5-7 図 施工目地設置位置図（上；平面図，下；縦断図）

施工目地構造の詳細は、第 5-8 図に示すとおりであり、屈曲部及び屈曲部以外において下記のとおり配慮する。


- ・ 屈曲部の施工目地は、隣接する防潮堤の弱軸及び強軸方向が異なることから、防潮堤天端から下端まで緩衝材（エラストイト等）を設置し、隣接する防潮堤との離隔を確保することで、地震時に発生する相対変位に対して隣接する防潮堤が衝突しないようにする。
- ・ 屈曲部以外の施工目地は、隣接する防潮堤の弱軸方向が同じであることから、隣接する防潮堤同士の接触による影響はないが、隣接する防潮堤からの弱軸方向の変形の差による応力伝達が生じないように、防潮堤天端から下端まで目地を設置する。なお、設計及び工事計画認可段階で、緩衝材の設置方針を変更する場合は、隣接する防潮堤同士の応力伝達の考え方を説明する。



第 5-8 図 施工目地構造及び止水ジョイント構造

5. 2. 周辺地質

防潮堤周辺の被覆層の分布状況を第 5-9 図に示す。




第 5-9 図 敷地の被覆層 平面図


防潮堤設置前後の防潮堤（標準部）の地質縦断，横断の位置図を第 5-10 図に，地質縦断図を第 5-11 図～第 5-13 図に，地質横断図を第 5-14 図～第 5-20 図に示す。防潮堤設置位置の地質は，凝灰岩，凝灰角礫岩，含泥岩礫凝灰岩，角礫質安山岩及び安山岩が認められる。また，防潮堤設置位置の岩級は，泊発電所の岩盤分類基準に基づいたC級及びA_{III}级以上が認められる。なお，下部コンクリートの高さは，横断方向で岩盤高さが異なることが想定されるため，岩盤高さが高い方の位置に合わせることを基本とする。

各断面の特徴は以下のとおりである。


- ・ 1-1' 断面は，茶津側端部～1号及び2号炉放水路（屈曲部）において，防潮堤天端から岩盤までの高さが概ね一様であり，その中でも1-1' 断面が最も岩盤が深い。
- ・ 2-2' 断面は，全区間（茶津側端部～堀株側端部）において，防潮堤天端から岩盤までの高さが最も高い。
- ・ 3-3' 断面及び4-4' 断面は，1号及び2号炉取水路～3号炉取水路区間において既設護岸形状が異なる。
- ・ 5-5' 断面は，防潮堤設置箇所にD級岩盤が存在する。ただし，防潮堤設置時には，防潮堤下部のD級岩盤を撤去する。
- ・ 6-6' 断面は，全区間（茶津側端部～堀株側端部）において，防潮堤天端から岩盤までの高さが，2-2' 断面の次に高い。
- ・ 7-7' 断面は，防潮堤背面に存在する道路盛土が高い。




第 5-10 図 防潮堤（標準部）の地質縦断，横断の位置図




第 5-11 図 防潮堤（標準部）の地質縦断図①




第 5-12 図 防潮堤（標準部）の地質縦断図②




第 5-13 図 防潮堤（標準部）の地質縦断面図③




第 5-14 図 防潮堤（標準部）の地質横断面図（1-1'）




第 5-15 図 防潮堤（標準部）の地質横断面図（2-2'）




第 5-16 図 防潮堤（標準部）の地質横断面図（3-3'）




第 5-17 図 防潮堤 (標準部) の地質横断面図 (4-4')



第 5-18 図 防潮堤 (標準部) の地質横断面図 (5-5')



第 5-19 図 防潮堤（標準部）の地質横断図（6-6'）



第 5-20 図 防潮堤（標準部）の地質横断図（7-7'）

5. 3. 新規制基準における要求機能

5. 3. 1. 設計許可基準規則に対する確認事項

新規性基準への適合性において、防潮堤（標準部）における設置許可基準規則の各条文に対する検討要旨を第 5-4 表に示す。

以下の条文を確認することにより、防潮堤（標準部）の各条文への適合性を確認する。

第 5-4 表 防潮堤（標準部）における検討要旨

設置許可基準規則	検討要旨
第四条 (地震による損傷の防止)	・施設と地盤との動的相互作用や液状化検討対象層の地震時の挙動を考慮した上で、施設の耐震安全性を確認する。
第五条 (津波による損傷の防止)	・地震(本震及び余震)による影響を考慮した上で、機能を保持できることを確認する。

防潮堤（標準部）における条文に対応する施設の範囲及び各部位の役割を第 5-5 表及び第 5-21 図に示す。なお、以下では、津波の水を遮断する役割を「遮水性」、材料として津波の水を通しにくい役割を「難透水性」とし、これらを総称して「止水性」と整理する。防潮堤（標準部）は、セメント改良土、高強度部、下部コンクリート及び止水ジョイントを構造上のバウンダリとする。


防潮堤（標準部）前面に存在する既設護岸（上部工及びケーソン）、消波ブロック、被覆ブロック、中割石、裏込石及び埋戻土には、役割を期待しないため、基本ケースではモデル化しない。

一方で、影響評価ケースでは、防潮堤前面に存在する既設護岸（上部工及びケーソン）、消波ブロック、被覆ブロック、中割石、裏込石及び埋戻土が構造成立性評価に与える影響を確認するために、これらをモデル化した評価を行う。

第 5-5 表 防潮堤（標準部）の各部位の役割^{※1}


	部位の名称	地震時の役割	津波時の役割
施設	セメント改良土	・入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体高さを維持する。 ・止水ジョイントを支持する。	・入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体高さを維持する。 ・難透水性を有し、堤体により止水性を保持する。
	高強度部	・入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体高さを維持する。	・入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体高さを維持する。 ・難透水性を有し、堤体により止水性を保持する。 ・セメント改良土の健全性を維持するために漂流物荷重を分散させる。
	止水ジョイント	・防潮堤間の変位に追従する。	・防潮堤間の変位に追従し、遮水性を保持する。
	下部コンクリート	・入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体高さを維持する。 ・セメント改良土を鉛直支持する。 ・止水ジョイントを支持する。	・入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体高さを維持する。 ・セメント改良土を鉛直支持する。 ・難透水性を有し、堤体により止水性を保持する。
地盤	岩盤	・防潮堤を鉛直支持する。 ・基礎地盤のすべり安定性に寄与する。	・防潮堤を鉛直支持する。

※1：重畳時（津波+余震時）は地震時及び津波時の両方の役割を参照する。




防潮堤断面図(既設護岸及び埋戻土等がある状態)

防潮堤断面図(既設護岸及び埋戻土等がない状態)



役割を期待する範囲(地震時)



役割を期待する範囲(津波時)

※1: 基準地震動による埋戻土の沈下を考慮する。

第 5-21 図 防潮堤 (標準部) の役割を期待する範囲

防潮堤（標準部）において、第 5-6 表のとおりセメント改良土、高強度部、止水ジョイント、下部コンクリート及び岩盤の具体的な役割を整理し、「施設」と「地盤」を区分する。なお、要求性能を主体的に満たすために設計上必要な項目を持つ部位は「施設」、施設の役割を維持するために設計に反映する項目を持つ部位は「地盤」とした。

第 5-6 表 防潮堤（標準部）の各部位の具体的な役割

部 位	具体的な役割					「施設」と「地盤」の区分の考え方	
	地震時	津波時	鉛直支持	すべり安定性	健全性		止水性
セメント改良土	<ul style="list-style-type: none"> 強度・剛性の高いセメント改良土を設置することで、入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体本体としての高さを維持する。 止水ジョイントを支持する。 	<ul style="list-style-type: none"> 強度・剛性の高いセメント改良土を設置することで、入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体本体としての高さを維持する。 難透水性を有し、堤体本体としての止水性を保持することで、津波時の水みちを形成しない。 	—	—	◎	◎	<ul style="list-style-type: none"> 防潮堤本体として、高さ・止水性維持の役割を主体的に果たすことから、「施設」と区分する。 防潮堤間において、遮水性維持の役割を果たすことから、「施設」と区分する。 コンクリートの物性値及び設計形状を期待し、防潮堤本体として、高さ・止水性維持の役割を主体的に果たすことから、「施設」と区分する。
高強度部	<ul style="list-style-type: none"> 強度・剛性の高い高強度部を設置することで、入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体本体としての高さを維持する。 高強度部とセメント改良土は、地震荷重に対しアンカーボルトで一体性を保持する。 	<ul style="list-style-type: none"> 強度・剛性の高い高強度部を設置することで、入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体本体としての高さを維持する。 難透水性を有し、堤体本体としての止水性を保持することで、津波時の水みちを形成しない。 セメント改良土の健全性を維持するため、漂流物荷重を分散させる。 	—	—	◎	◎	
止水ジョイント	<ul style="list-style-type: none"> 防潮堤間の変位に追従する。 	<ul style="list-style-type: none"> 防潮堤間の変位に追従し、遮水性を保持する。 	—	—	◎	◎	
下部コンクリート	<ul style="list-style-type: none"> 強度・剛性の高い下部コンクリートを設置することで、入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体本体としての高さを維持する。 セメント改良土の下方の岩盤傾斜及び岩盤不陸をコンクリートで置き換えることで、セメント改良土を鉛直支持する。 止水ジョイントを支持する。 	<ul style="list-style-type: none"> 強度・剛性の高い下部コンクリートを設置することで、入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体本体としての高さを維持する。 セメント改良土の下方の岩盤傾斜及び岩盤不陸をコンクリートで置き換えることで、セメント改良土を鉛直支持する。 難透水性を有し、堤体本体としての止水性を保持することで、津波時の水みちを形成しない。 	—	—	◎	◎	
岩 盤	<ul style="list-style-type: none"> 防潮堤を鉛直支持するとともに基礎地盤のすべり安定性に寄与する。 	<ul style="list-style-type: none"> 防潮堤を鉛直支持する。 	○	○	—	—	

凡 例
◎：要求機能を主体的に満たすために設計上必要な項目（該当する部位を施設と区分する）
○：施設の役割を維持するために設計に反映する項目
—：設計上考慮しない項目


セメント改良土，高強度部及び下部コンクリートは，堤体高さ及び止水性維持の役割を主体的に果たすこと（第 5-6 表中「◎」と記載）から，「施設」と区分する。また，防潮堤間において止水ジョイントは遮水性維持の役割を主体的に果たすこと（第 5-6 表中「◎」と記載）から，「施設」と区分する。

なお，下部コンクリートに期待する主な役割は，「堤体高さの維持」「止水性の維持」である。「堤体高さの維持」「止水性の維持」については，下部コンクリートのすべり安全率で評価する。

すべり安全率を確保できない場合のイメージ図を第 5-22 図に，「堤体高さの維持」，「止水性の維持」においてすべり安全率で評価する理由を下記に示す。

- ・すべり安全率を確保している場合，防潮堤内のすべり面で防潮堤が滑動しないため，防潮堤の高さを維持できる（「堤体高さの維持」）。
- ・すべり安全率を確保している場合，防潮堤内にすべり面が生じないため，浸水経路は生じない（「止水性の維持」）。
- ・すべり安全率による評価は，下部コンクリートの薄い箇所を通るすべり線を含めて評価するため，下部コンクリートが役割を維持していることを網羅的に評価することができる。

また，岩盤は「防潮堤の支持」及び「基礎地盤のすべり安定性に寄与」の役割を有していることから，支持力及び基礎地盤のすべり安全率で評価する。評価結果については，「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」において説明する。



第 5-22 図 すべり安全率を確保できない場合のイメージ図

以上を踏まえ、防潮堤（標準部）における各部位の役割に対する性能目標を第 5-7 表に、性能目標を満足するための照査項目と許容限界を第 5-8 表に示す。

岩盤は「防潮堤の支持」及び「基礎地盤のすべり安定性に寄与」の役割を有していることから、支持力及び基礎地盤のすべり安全率で評価する。液状化の影響については有効応力解析により考慮し、埋戻土及び砂層の変状に伴う施設評価への影響を検討する。

なお、施設の各部位の役割や性能目標を長期的に維持していくために必要な保守管理方法は、設計及び工事計画認可段階で説明する。

第 5-7 表 防潮堤（標準部）の各部位の役割に対する性能目標

部 位		性能目標			
		鉛直支持 (第三条)	すべり安定性 (第三条)	健全性 (第四条)	止水性 (第五条)
施設	セメント改良土	—	—	セメント改良土の健全性を保持して、入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体高さを維持するために、堤体内部にすべり破壊が生じないこと(内的安定を保持)。	セメント改良土を横断する水みちが形成されて有意な漏えいを生じないために、堤体内部にすべり破壊が生じないこと(内的安定を保持)。
	高強度部	—	—	高強度部の健全性を保持して、入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体高さを維持するために、堤体内部にすべり破壊が生じないこと(内的安定を保持)。	セメント改良土の健全性を維持するために、漂流物荷重を分散させ、堤体内部にすべり破壊が生じないこと(内的安定を保持)。
	止水ジョイント	—	—	施工目地から津波の水が流入することを防止するために、止水ジョイントの変形性能を保持すること。	施工目地から津波の水が流入することを防止するために、止水ジョイントの変形性能及び遮水性能を保持すること。
	下部 コンクリート	—	—	下部コンクリートの健全性を保持して、セメント改良土を鉛直支持し、かつ入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体高さを維持するために、下部コンクリートにすべり破壊が生じないこと(内的安定を保持)。	下部コンクリートを横断する水みちが形成されて有意な漏えいを生じないために、堤体内部にすべり破壊が生じないこと(内的安定を保持)。
地盤	岩 盤	防潮堤を鉛直支持するため、十分な支持力を保持すること。	基礎地盤のすべり安定性を確保するため、十分なすべり安定性を保持すること。	—	—

第 5-8 表 防潮堤（標準部）各部位の照査項目と許容限界
（上段：照査項目，下段：許容限界）

部位		照査項目と許容限界				
		鉛直支持 (第三条)	すべり安定性 (第三条)	健全性 (第四条)	止水性 (第五条)	
施設	セメント改良土		—	—	すべり安全率 ^{※1}	
	高強度部	コンクリート			(1.2以上)	
		アンカーボルト			引張力及びせん断力	引張力及びせん断力 ^{※2}
	止水ジョイント ^{※5}	アンカーボルト			(許容引張力及び許容せん断力 ^{※3, ※4} 以下)	
					定着部材	曲げ，せん断 ----- (短期許容応力度)
		ゴムジョイント			引張力及びせん断力 ----- (許容引張力及び許容せん断力 ^{※3, ※4} 以下)	
	下部コンクリート				変形	
		(許容変形量以下)		(許容変形量及び許容水圧以下)		
地盤	岩盤 ^{※6}		支持力	すべり安全率 (基礎地盤) ^{※7}	—	
			(極限支持力)	(1.5以上)	—	

※1：第四条・第五条のすべり安全率は各部位の内的安定の確認を目的としており、「耐津波設計に係る設工認審査ガイド」を準用して1.2以上を許容限界とする。なお、各要素の局所安全率についても確認し、破壊領域が広範囲に連続せず、水みちが生じないことを確認する。

※2：津波時において、高強度部とセメント改良土の境界面に圧縮力及びせん断力が発生する場合、せん断力が摩擦力以下であることを評価する。

※3：セメント改良土に埋め込むアンカーボルトの許容引張力及び許容せん断力は、アンカーボルトの性能試験で確認する。

※4：許容引張力及び許容せん断力は、アンカーボルトの降伏及びせん断強度、並びに定着された構造物のコーン状破壊及び支圧強度を考慮して決定する。

※5：止水ジョイントの詳細は、「7. 止水ジョイントの設計方針」において説明する。

※6：岩盤の支持力及びすべり安全率の照査は「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」で説明する。

※7：基礎地盤のすべり安全率は施設の外的安定の確認を目的としており、「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド」に基づき1.5以上を許容限界とする。

5. 3. 2. 要求機能と設計評価方針

防潮堤（標準部）に関して要求機能と設計評価方針を第 5-9 表に示す。

5. 4. 設計方針


5. 4. 1. 設計フロー

防潮堤（標準部）の設計フローを第 5-23 図に、解析モデルを第 5-24 図に示す。

防潮堤（標準部）は、線状構造物であり、弱軸・強軸方向が明確であることから、弱軸方向の断面において 2 次元動的 FEM 解析若しくは 2 次元静的 FEM 解析を基本とし、周辺に液状化検討対象層があることから、地震時の液状化の影響を考慮するため有効応力解析を用いる。


ただし、地震荷重及び津波荷重は汀線方向に一様に作用することに対し、漂流物荷重は局所的に作用する荷重であるため、津波時における評価は、以下のとおり、2 次元静的 FEM 解析又は 3 次元静的 FEM 解析を使い分ける。なお、2 次元静的 FEM 解析では、2 次元動的 FEM 解析を使用して津波荷重及び漂流物荷重を静的に作用させる。

- ・漂流物荷重が直接作用しない下部コンクリートは、津波荷重のみが汀線方向に一様に作用するため、保守的に荷重分散効果を考慮しない 2 次元静的 FEM 解析で評価する。
- ・漂流物荷重が直接作用するセメント改良土及び高強度部は、局所的に作用する漂流物荷重に対する高強度部による荷重分散効果を精緻に考慮するため、3 次元静的 FEM 解析で評価する。
- ・止水ジョイントの設計フローの詳細は、「7. 止水ジョイントの設計方針」にて説明する。




※1. 止水ジョイントの照査の詳細は、「7. 止水ジョイントの設計方針」にて説明する。 ※2. 残留ひずみ、剛性低下は構造成立性への影響が小さいことを確認する。(詳細は「9. 防潮堤の構造成立性評価結果」に示す。)
 ※3. 2次元静的FEM解析は、2次元動的FEM解析を使用して静的に津波荷重と漂流物荷重を作用させる。荷重分散効果は考慮されていないため、漂流物荷重が局所的に作用しない下部コンクリートに対して保守的な検討である。
 ※4. 3次元静的FEM解析は、漂流物荷重が直接作用するセメント改良土及び高強度部に対して、汀線方向に連続しない漂流物荷重による荷重分散効果を検討する。


第 5-23 図 防潮流堤 (標準部) の設計フロー




2次元動的FEM解析モデル図 (地震時)



3次元静的FEM解析モデル図 (津波時、セメント改良土及び高強度部)



2次元静的FEM解析モデル図 (津波時、下部コンクリート)



2次元動的FEM解析モデル図 (重量時)

第 5-24 図 防潮堤 (標準部) の解析モデル

5. 4. 2. 設計方針の概要

(1) 部位ごとの設計方針

防潮堤（標準部）の部位ごとの設計方針を第 5-10 表に示す。

第 5-10 表 防潮堤（標準部）の部位ごとの設計方針

評価部位		検討 ケース	解析方法	照査項目	設計で用いる 許容限界	適用基準
セメント改良土		地震時	2次元動的FEM解析 ^{※1}	すべり安全率	すべり安全率1.2以上	耐津波設計に係る 設工認審査ガイド
		津波時	3次元静的FEM解析			
		重畳時	2次元動的FEM解析 ^{※1}			
高強度部	コンクリート	地震時	2次元動的FEM解析 ^{※1}	引張力 せん断力	許容引張力 許容せん断力	各種合成構造設計指針・同解説, 日本建築学会, 2010年 ^{※4}
		津波時	3次元静的FEM解析			
		重畳時	2次元動的FEM解析 ^{※1}			
	アンカーボルト	地震時	2次元動的FEM解析 ^{※1}	— ^{※2}	許容引張力 許容せん断力	各種合成構造設計指針・同解説, 日本建築学会, 2010年 ^{※4}
		津波時	— ^{※2}			
		重畳時	2次元動的FEM解析 ^{※1}			
止水 ジョイント	定着部材	地震時	「7. 止水ジョイントの設計方針」にて説明			
		津波時				
		重畳時				
	アンカーボルト	地震時				
		津波時				
		重畳時				
	ゴムジョイント	地震時				
		津波時				
		重畳時				
下部 コンクリート		地震時	2次元動的FEM解析 ^{※1}	すべり安全率	すべり安全率1.2以上	耐津波設計に係る設工認審査ガ イド
		津波時	2次元静的FEM解析 ^{※3}			
		重畳時	2次元動的FEM解析 ^{※1}			
岩盤 ^{※5}		地震時	2次元動的FEM解析 ^{※1}	支持力 すべり安全率 (基礎地盤)	極限支持力 すべり安全率 (基礎地盤) 1.5以上	道路橋示方書・同解説 IV下部 構造編, 日本道路協会, 平成24年 基礎地盤及び周辺斜面の安定性 評価に係る審査ガイド
		津波時	2次元静的FEM解析 ^{※3}			
		重畳時	2次元動的FEM解析 ^{※1}			

※1：液状化の影響を評価するために有効応力解析を実施する。

※2：津波時の高強度部のアンカーボルトは、津波波力及び漂流物荷重によって高強度部が様にセメント改良土を押し付けられる挙動であることから、役割を期待しないため、評価は不要とする。

※3：2次元動的FEM解析を使用して静的に津波荷重と漂流物荷重を作用させる。

※4：アンカーボルトの性能試験で確認する破壊形式及び耐力を踏まえて各種合成構造設計指針を参考に設計することの妥当性の確認並びにアンカーボルトの仕様及び許容限界を設定する。

※5：岩盤の支持力及びすべり安全率の照査は「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」で説明する。

(2) 地震時, 重畳時(津波+余震時)の検討

地震時及び重畳時の検討は, 2次元動的FEM解析(有効応力解析)にて行う。
以下に, 解析の概要を示す。

i. 解析の目的


- ・地盤物性及び液状化を考慮し, セメント改良土, 高強度部, 下部コンクリート, 埋戻土, 砂層, 粘性土層及び岩盤を含めた全体の動的挙動評価
- ・地盤物性及び液状化を考慮した影響評価

ii. 結果の利用

- ・セメント改良土, 高強度部及び下部コンクリートの照査
- ・高強度部(アンカーボルト)の照査
- ・地震時応答(変形量を含む)

iii. 解析条件


- ・地盤物性のばらつきを地震時において考慮する。
- ・重畳時は, 防潮堤背面の防潮堤背面の埋戻土の敷地高さに基準地震動による地盤沈下量を考慮する。




第 5-25 図 設計フロー

2次元動的FEM解析（有効応力解析）におけるモデル化方針について、以下に示す。

- ・セメント改良土，高強度部，下部コンクリート及び岩盤は線形要素でモデル化する。
- ・埋戻土，砂層，粘性土層はマルチスプリング要素でモデル化する。
- ・液状化検討対象層である地下水位以深の埋戻土及び砂層は，液状化パラメータを設定する。
- ・海水は液体要素でモデル化する。
- ・防潮堤より前面に存在する既設護岸（上部工及びケーソン），消波ブロック，被覆ブロック，中割石，裏込石及び埋戻土はモデル化しない。
- ・セメント改良土と高強度部は，アンカーボルトで一体化させる。アンカーボルトに作用する反力を算出するために剛バネ（面直バネ及びせん断バネ）をセメント改良土と高強度部の鉛直境界面に設定する。アンカーボルトを設置しない高強度部の底面は，ジョイント要素を設定する。



第 5-26 図 防潮堤（標準部）の 2次元動的FEM解析モデル図（地震時）




第 5-27 図 防潮堤（標準部）の 2次元動的FEM解析モデル図（重畳時）

2次元動的FEM解析における岩盤若しくは埋戻土と下部コンクリート若しくはセメント改良土の境界面のジョイント要素は以下のとおり設定する。

- ・境界面の接線方向において、接触する要素のうち、せん断強度が低いほうの強度で抵抗する。
- ・一方、境界面の法線方向において、境界面の付着力は保守的に考慮しない（引張には抵抗しない）。

境界面のジョイント要素のイメージ図を第 5-28 図に示す。



第 5-28 図 境界面のジョイント要素のイメージ図

(3) 津波時の検討

津波時検討は、2次元静的FEM解析^{※1}及び3次元静的FEM解析を使用して静的に津波荷重及び漂流物荷重を作用させる。以下に、解析の概要を示す。

i. 解析の目的

- ・漂流物荷重が直接作用するセメント改良土及び高強度部について、汀線方向に連続しない漂流物荷重に対する高強度部による荷重分散効果を精緻に考慮した3次元静的FEM解析による評価
- ・漂流物荷重が作用しない下部コンクリートについて、セメント改良土、高強度部、下部コンクリート、埋戻土、砂層、粘性土層及び岩盤を含めた全体の挙動評価として、保守的に荷重分散効果を考慮しない2次元静的FEM解析^{※1}による評価

ii. 結果の利用


- ・セメント改良土及び高強度部の照査^{※2} 【3次元静的FEM解析】
- ・下部コンクリートの照査 【2次元静的FEM解析】

iii. 解析条件

- ・津波時においては、津波荷重及び漂流物荷重が主な外力であり、地盤物性のばらつきによる影響は小さいと考え、地盤物性のばらつきは考慮しない。

※1：2次元動的FEM解析を使用して静的に津波荷重及び漂流物荷重を作用させる。下部コンクリートに漂流物荷重が直接作用する場合の評価は、下部コンクリートがセメント改良土よりも高強度であること及び漂流物荷重の作用位置が堤体下部であることを踏まえると、セメント改良土に漂流物荷重を作用させる評価より安全側の条件となる。


※2：津波時の高強度部のアンカーボルトは、津波波力及び漂流物荷重によって高強度部が一様にセメント改良土を押し付ける挙動であることから、役割を期待しないため、評価は不要とする。



第 5-29 図 設計フロー

3次元静的FEM解析のモデル化方針について、以下に示す。


- ・防潮堤（標準部）のセメント改良土及び高強度部を線形要素でモデル化する。
- ・セメント改良土と高強度部の境界条件は地震時と同様であり、鉛直境界面の摩擦力は剛バネ(面直バネ及びせん断バネ)の面直反力を用いて算出する。
- ・3次元モデルの境界条件は、モデル側方は目地境界をモデル化するためにフリー、モデル底面はジョイント要素を設け、ジョイント要素の外側を固定境界、モデル背面は地盤バネとする。
- ・防潮堤背面の埋戻土による土圧は、津波荷重及び漂流物荷重を打ち消す方向に作用することから考慮しない。
- ・止水ジョイントの評価に用いる変位は、3次元静的FEM解析で得られた変位と地震時の2次元動的FEM解析で得られた変位を足し合わせる。



第 5-30 図 3次元静的FEM解析 解析モデル図 (津波時)

2次元静的FEM解析のモデル化方針について、以下に示す。

- ・防潮堤（標準部）のセメント改良土、高強度部、下部コンクリート及び岩盤は線形要素でモデル化する。
- ・埋戻土、砂層及び粘性土層はマルチスプリング要素でモデル化する。
- ・防潮堤より前面に存在する既設護岸（上部工及びケーソン）、消波ブロック、被覆ブロック、中割石、裏込石及び埋戻土はモデル化しない。
- ・セメント改良土と高強度部の境界条件は地震時と同様である。




第 5-31 図 2次元静的FEM解析 解析モデル図（津波時）

(4) 高強度部の設計方針

漂流物が衝突し、セメント改良土の損傷が想定される範囲は、セメント改良土より強度の大きい高強度部とする。高強度部の評価方針は、以下のとおりである。

- ・津波防護施設本体の性能目標である「概ね弾性状態に留まること」を確保するため、高強度部を防潮堤の一部として設計することから、津波防護施設として位置付ける。
- ・高強度部は、セメント改良土の一部をコンクリートに置き換え、アンカーボルトで一体化した構造であるため、高強度部とセメント改良土を通るすべり線で内的安定（すべり安全率照査）を評価する。
- ・上記評価により、高強度部とセメント改良土が一つの堤体として健全性及び止水性の保持を維持し、有意な漏えいを生じない構造であることを確認できる。



第 5-32 図 防潮堤（標準部）のセメント改良土及び高強度部の概略図



高強度部に期待する効果及び効果を発揮するためのメカニズムは、第 5-11 表及び第 5-33 図に示すとおり、セメント改良土を強度の高い高強度部に置き換え、漂流物荷重を分散し、セメント改良土と一体となって抵抗することで、津波防護施設の健全性及び止水性を維持することである。

防潮堤の地上部は、漂流物荷重に対し、抵抗する堤体幅が小さく、セメント改良土だけでは健全性及び止水性を維持できない可能性があるため、セメント改良土の一部を高強度部に置き換えるものである。なお、高強度部は、セメント改良土と同様に無筋構造であり、漂流物荷重が作用した場合においても高強度部が妥当な安全裕度を有していることを確認する。高強度部を含めた防潮堤は、マスコンクリートと同様に、温度応力によるひび割れ影響が懸念されるため、設計及び工事計画認可段階において温度応力によるひび割れ影響を説明する。高強度部の幅は、漂流物荷重を分散し、高強度部とセメント改良土が一体となって十分抵抗できる幅とする。

高強度部の高さは、漂流物荷重が直接セメント改良土に作用した場合に、セメント改良土が損傷しない高さまでとする。

第 5-11 表 高強度部に期待する効果及び効果を発揮するためのメカニズム

期待する効果	効果を発揮するためのメカニズム	部材 (材質)
<ul style="list-style-type: none"> 漂流物荷重を分散させセメント改良土の健全性を保持する。 漂流物荷重に対し、セメント改良土と一体となって抵抗する。 	<ul style="list-style-type: none"> セメント改良土の一部を強度の高いコンクリートに置き換えることで、漂流物荷重を分散させセメント改良土の健全性を保持し、高強度部はセメント改良土と一体となって抵抗することで津波防護施設の健全性と止水性を維持する。 	無筋コンクリート



※設置変更許可段階で設定した高強度部の設置範囲の妥当性は、設計及び工事計画認可段階で改めて評価する


第 5-33 図 高強度部に期待する効果及び効果を発揮するためのメカニズム

地震時及び重畳時の高強度部とセメント改良土の評価は、高強度部とセメント改良土を通るすべり安定性が確保されていること、慣性力によってアンカーボルトに作用する引張力及びせん断力が許容引張力及び許容せん断力以下であることを確認する。なお、アンカーボルトは、止水ジョイントのアンカーボルトと同じ仕様であり、止水ジョイントで実施するアンカーボルトの性能試験結果を用いて成立性を説明する。

津波時の高強度部及びセメント改良土の評価は、汀線方向に連続しない漂流物荷重の影響を精緻にモデル化するために3次元静的FEM解析で実施する。なお、漂流物荷重が作用しない下部コンクリートの評価は、荷重分散効果を考慮しない保守的な2次元静的FEM解析による評価を実施する。

地震時、重畳時及び津波時において、アンカーボルトに作用する荷重と挙動を第5-34 図に示す。地震時及び重畳時は、地震による慣性力でセメント改良土と高強度部の境界面に引張力やせん断力が生じる。これらの発生力に対し、アンカーボルトによってセメント改良土と一体性が確保される設計を行う。

津波時の高強度部のアンカーボルトは、津波波力及び漂流物荷重によって高強度部が一様にセメント改良土を押し付ける挙動であることから、役割を期待しないため、評価は不要とする。



第 5-34 図 アンカーボルトの作用荷重と挙動

漂流物対策工の審査実績を有する先行炉における構造及び評価手法について比較した結果を第 5-12 表に示す。これより、先行炉においても、3次元静的FEM解析を用いて、津波漂流物の荷重を漂流物対策工に作用させて評価している。泊発電所の高強度部の評価についても、同様の解析手法を用いるため、先行炉と比較して特異な評価手法ではないと考える。

第 5-12 表 先行炉との比較結果※¹

項目	泊発電所 3 号炉 高強度部	島根発電所 2 号炉 漂流物対策工	女川発電所 2 号炉 鋼管杭式鉛直壁 鋼製防護工	先行炉と泊発電所 3 号炉 との差異	泊発電所 3 号炉へ の適用性
対象とする 事象	津波時	津波時	津波時	対象とする事象に差異はない。	○
漂流物対策工 の構造	無筋コンクリート ※ ²	鉄筋コンクリート	鋼構造	構造に差はあるものの、適切な照査を実施して成立性を確認するため、影響はない。	○
解析手法	3次元静的 FEM解析	3次元静的 FEM解析	静的フレーム解析 (補足的に3次元静 的解析)	同様な解析手法を用いるため、差異はない。	○
衝突物	船舶※ ³	船舶※ ⁴	車両※ ⁵	衝突物に差異はない。	○
衝突荷重	2,000kN※ ³	1,200kN (局所的な荷重)	2,000kN	衝突荷重に差異はない。	○
衝突物の速度	18m/s※ ³	10m/s	13m/s	泊の流速は保守性を考慮しているため、審査実績の範囲内に収まっていないが、荷重が同等であるため、適用性はあると判断した。	○

※¹：他サイトの情報に係る記載内容については、会合資料等をもとに弊社の責任において独自に解釈したものである。

※²：女川発電所 2 号炉 防潮堤（盛土防潮堤）及び美浜発電所 3 号炉 防潮壁（地盤改良部）は、無筋構造物での強度評価結果を示している。

※³：防潮堤の構造成立性評価（設置変更許可段階）に用いる仮定の数値であり、設計及び工事計画認可段階においては、基準津波を踏まえた適切な漂流物荷重で評価を行い、設置変更許可段階で設定した高強度部の設置範囲の妥当性を改めて評価する。なお、対象漂流物、衝突速度、漂流物荷重算定式、漂流物荷重の載荷面積等の考え方は、「第五条 津波による損傷の防止」において説明する。

※⁴：島根発電所 2 号炉は、船舶の衝突解析結果を踏まえ、保守的に衝突荷重を設定している。

※⁵：女川発電所 2 号炉は、船舶の衝突解析を実施した上で、車両による衝突荷重が最大となることを踏まえ、保守的に衝突荷重を設定している。

5. 4. 3. 荷重と変形モードの概要

防潮堤（標準部）の構造は、セメント改良土、高強度部及び下部コンクリートによる堤体構造である。防潮堤（標準部）は、岩盤に鉛直支持させるとともに、下部コンクリートにより基礎地盤のすべり安定性を確保する設計としている。防潮堤（標準部）の構造成立性には、地震時、津波時及び重畳時に作用する荷重に対し各部位が所要の機能を発揮して健全であることが必要である。このような観点から、作用する荷重、構造体の変形モード及び各部位の役割について整理する。

（1）地震時、津波時及び重畳時の荷重と変形モード


防潮堤（標準部）の地震時、津波時及び重畳時の作用荷重と変形モードのイメージ図を第 5-35 図に示す。

【荷重伝達メカニズム】

防潮堤に作用する地震力（慣性力及び地震時土圧）は、防潮堤を介して防潮堤を支持する岩盤および前面の砂層・粘性土層へ伝わり、反力として鉛直支持力および地盤反力が働く。一方、防潮堤に作用する漂流物荷重及び津波荷重は、防潮堤を介して防潮堤を支持する岩盤および背後の埋戻土へ伝わり、反力として鉛直支持力および地盤反力が働く。重畳時は地震時及び津波時の両方の荷重伝達が作用する。

防潮堤を構築するセメント改良土、高強度部及び下部コンクリートは、剛性が大きく、岩着構造であるため、防潮堤に生じる変位は小さい。


なお、防潮堤前面の既設護岸（上部工及びケーソン）、消波ブロック、被覆ブロック、中割石、裏込石及び埋戻土は、防潮堤の構造成立性に寄与する役割を期待していないため、設置変更許可段階における防潮堤の構造成立性評価においてモデル化しない。また、津波時及び重畳時では、防潮堤背面の埋戻土の敷地高さに基準地震動による地盤沈下量を考慮する。



変形モード
(防潮堤に生じる変位は小さい)

荷重図


地震時



変形モード
(防潮堤に生じる変位は小さい)

荷重図

津波時



変形モード
(防潮堤に生じる変位は小さい)

荷重図

重量時

※1：基準地震動による埋戻土の沈下を考慮する。

第 5-35 図 防潮堤（標準部）の作用荷重と変形モードのイメージ図

(2) 高強度部のアンカーボルトに作用する荷重と変形モード

セメント改良土と高強度部の一体化を図るアンカーボルトに作用する荷重と変形モードを第 5-36 図に示す。


高強度部が水平方向の慣性力によりセメント改良土から剥離しようとする事及び高強度部が鉛直方向の慣性力により鉛直方向に挙動することで、境界面に引張力とせん断力が発生する。引張力及びせん断力に抵抗する役割は、アンカーボルトに期待する。

【重畳時】

鉛直境界面の引張力は、余震による海側方向への水平慣性力が津波荷重より大きい場合、高強度部が慣性力によりセメント改良土から剥離しようとし、鉛直境界面に引張力が発生する。また、鉛直方向の慣性力により鉛直方向に挙動するため、せん断力が発生する。引張力、せん断力に抵抗する役割は、アンカーボルトに期待する。

【津波時】

津波時の高強度部のアンカーボルトは、津波波力及び漂流物荷重によって高強度部が一様にセメント改良土を押し付ける挙動であることから、役割を期待しないため、評価は不要とする。



第 5-36 図 アンカーボルトの作用荷重と変形モード

(「5. 4. 2. 設計方針の概要 (4) 高強度部の設計方針」再掲)

5. 4. 4. 損傷モード

(1) 要求機能を喪失する事象の抽出

防潮堤（標準部）の設計方針について地震時、津波時及び重畳時に、防潮堤が維持すべき機能を喪失し得る事象(損傷モード)を仮定し、その損傷モードに対する設計・施工上の配慮について整理したものを第 5-13 表に示す。

第 5-13 表 (1) 防潮堤（標準部）の要求機能を喪失する事象と設計・施工上の配慮

部位の名称	要求機能を喪失する事象	想定ケース ^{※1}	設計・施工上の配慮	照査 ^{※2}
セメント改良土	・すべり破壊し、堤体高さが維持できなくなり、難透水性を喪失する。【第 5-37 図, 第 5-38 図】	①, ②	・セメント改良土と高強度部に想定したすべり線に対して、すべり線上の応力状態を考慮したすべり安全率が妥当な安全裕度を有していること(内的安定を保持)を確認する。	○
	・引張破壊又はせん断破壊し、過度なひび割れが連続することで水みちが形成され、難透水性を喪失する。			
	・洗掘され、難透水性を喪失する。	②	・セメント改良土は、津波時の洗掘・浸食に対して十分な耐性をもつことを確認する(詳細は「(参考資料3)セメント改良土の耐浸食性・耐洗掘性について」に示す。)	○
	・竜巻の風荷重や飛来物荷重により損傷し、難透水性を喪失する。	—	・万一、竜巻及びその随件事象により損傷した場合には、津波防護機能が必要となる前に修復等の対応を実施する。	—
高強度部	・すべり破壊し、堤体高さが維持できなくなり、難透水性を喪失する。	①, ②	・セメント改良土と高強度部に想定したすべり線に対して、すべり線上の応力状態を考慮したすべり安全率が妥当な安全裕度を有していること(内的安定を保持)を確認する。	○
	・引張破壊又はせん断破壊し、過度なひび割れが連続することで水みちが形成され、難透水性を喪失する。【第 5-37 図, 第 5-38 図】	②		○
	・洗掘され、難透水性を喪失する。	②	・高強度部は、セメント改良土より強度が大きく、津波時の洗掘・浸食に対して十分な耐性を有する。	—
	・竜巻の風荷重や飛来物荷重により損傷し、難透水性を喪失する。	—	・万一、竜巻及びその随件事象により損傷した場合には、津波防護機能が必要となる前に修復等の対応を実施する。	—
	・アンカーボルトの許容引張力及び許容せん断力を上回る引張力及びせん断力がアンカーボルトに作用し、高強度部とセメント改良土が離れることで、高強度部の機能を喪失する。	①	・境界面に生じる引張力及びせん断力が、アンカーボルトの許容引張力及び許容せん断力以下であることを確認する。 ・アンカーボルトの許容引張力及び許容せん断力は、アンカーボルトの性能試験に基づき決定する ^{※3} 。	○

※1：①は地震時、②は津波時を示す。なお、重畳時は、(—)を除いた全ての事象で想定する。

※2：照査を実施する場合は(○)、照査不要と判断している場合は(—)とする。

※3：アンカーボルトは、止水ジョイントのアンカーボルトと同じ仕様を検討している。止水ジョイントで実施するアンカーボルトの性能試験結果(詳細は「7. 止水ジョイントの設計方針」に示す。)を用いて、高強度部のアンカーボルトの成立性について説明する。

第 5-13 表 (2) 防潮堤 (標準部) の要求機能を喪失する事象と
設計・施工上の配慮

部位の名称	要求機能を喪失する事象	想定ケース ^{※1}	設計・施工上の配慮	照査 ^{※2}
下部 コンクリート	・すべり破壊し、堤体高さが維持できなくなり、難透水性及び鉛直支持機能を喪失する。	①, ②	・下部コンクリート内部に想定したすべり線に対して、すべり線上の応力状態を考慮したすべり安全率が妥当な安全裕度を有していること(内的安定を保持)を確認する。	○
	・引張破壊又はせん断破壊し、過度なひび割れが連続することで水みちが形成され、難透水性及び鉛直支持機能を喪失する。			
止水 ジョイント	止水ジョイントについては、「7. 2. 2. 損傷モード」にて説明する。			
岩盤	・岩盤がすべり破壊し、安定性を喪失して防潮堤の高さを維持できなくなり、防潮堤の難透水性を喪失する。	①, ②	・すべり安全率が許容値以上であることを確認する(「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」にて確認)。	○
	・防潮堤から伝わる荷重により岩盤が破壊し、鉛直支持機能を喪失する。【第 5-37 図】	①	・極限支持力以下であることを確認する。	○

※1：①は地震時，②は津波時を示す。なお，重畳時は全ての事象で想定する。


※2：照査を実施する場合は(○)とする。

(2) 地震時・重畳時

防潮堤（標準部）について、地震時、重畳時に局所的に応力が集中し、構造上の弱部となる箇所を第 5-35 図に示す。セメント改良土及び高強度部は、引張破壊又はせん断破壊し、過度なひび割れが連続することで水みちが形成されるとともに、すべり線に沿ったすべり破壊が生じて、堤体高さを維持できなくなる。そのため、セメント改良土及び高強度部に想定したすべり線に対して、すべり線上の応力状態を考慮したすべり破壊が生じないこと（内的安定を保持）を確認する。

下部コンクリートもセメント改良土及び高強度部と同様に、すべり破壊が生じて堤体高さが維持できなくなり、難透水性及び鉛直支持機能を喪失するため、すべり線上の応力状態を考慮したすべり破壊が生じないことを確認する。


岩盤は防潮堤から伝わる荷重により破壊することによって、鉛直支持機能を喪失する。そのため、岩盤に作用する支持力は基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価にて岩盤の極限支持力以下であることを確認する。



第 5-37 図 防潮堤（標準部）の構造上の弱部（地震時，重畳時）

(3) 津波時

防潮堤（標準部）について、津波時に局所的に応力が集中し、構造上の弱部となる箇所を第 5-38 図に示す。セメント改良土及び高強度部は、引張破壊又はせん断破壊し、過度なひび割れが連続することで水みちが形成されるとともに、すべり線に沿ったすべり破壊が生じて、堤体高さを維持できなくなる。そのため、セメント改良土と高強度部において、局所的な破壊が連続していないことを確認する。




第 5-38 図 防潮堤（標準部）の構造上の弱部（津波時）

5. 4. 5. 耐震評価候補断面の整理方針

防潮堤（標準部）の構造成立性評価断面は，防潮堤が敷地の広範囲に設置されることから，地震時については，①要求性能，②間接支持する設備の有無，③構造的特徴，④周辺状況を踏まえて選定する。構造成立性評価断面選定フローを第 5-39 図に示す。構造成立性評価断面の決定にあたっては，評価条件を保守的に設定することにより構造成立性評価断面を 1 断面に集約する。

防潮堤を横断する構造物については，基準地震動に対する健全性評価により損傷しないことを確認するため，この観点における候補断面の選定は不要とした。

設置変更許可段階では，評価条件が耐震性評価及び強度評価において厳しくなると考えられる断面において，構造成立性評価結果を説明する。設計及び工事計画認可段階では，必要に応じて構造成立性確認において選定した地点以外の断面も選定し評価を行う。



第 5-39 図 構造成立性評価断面選定フロー

防潮堤（標準部）について、①要求性能、②間接支持する設備の有無、③構造的特徴、④周辺状況の観点にて構造成立性評価断面候補を整理した結果を第 5-14 表に示す。

第 5-14 表 構造成立性評価断面候補の整理


観 点		防潮堤(セメント改良土, 高強度部, 下部コンクリート)	整理結果
①要求性能		・止水性	・要求性能は全線同一であるため、候補断面の選定は不要とした。
②間接支持する設備の有無		・あり(津波監視設備のうち津波監視カメラ) ^{※1}	・津波監視カメラの設置による防潮堤の構造成立性への影響はないと考え、候補断面の選定は不要とした ^{※2} 。
③構造的特徴(形状)		・線状構造物 ^{※3} ・防潮堤の形状が異なる	・防潮堤の形状が異なるため、候補断面の選定が必要である。
④周辺状況	周辺地質	・セメント改良土及び下部コンクリートは岩盤に設置されている ・断面位置により岩盤深さが異なる ・周辺に液状化対象層(埋戻土・砂層)が分布している	・岩盤深さ、液状化対象層(埋戻土・砂層)の分布が異なるため、候補断面の選定が必要である。
	地下水位	・防潮堤から海側は、朔望平均満潮位(T.P. 0.26m) ・防潮堤から山側は、地表面(T.P. 10.0m)	・地下水位は全線同一であるため、候補断面の選定は不要とした。
	前面地盤高	・防潮堤から山側は T.P. 10.0m ・防潮堤から海側は T.P. 5.5~10.0m(津波荷重が前面地盤高に応じて異なる)	・防潮堤から海側の埋戻土は解析上モデル化しない方針である。 ・断面位置によって前面地盤高が異なることより、津波荷重も異なるため、津波時における候補断面の選定が必要である。
	隣接構造物	・道路盛土(埋戻土) ・防潮堤を横断する構造物(1号及び2号炉取水路, 1号及び2号炉放水路, 3号炉取水路, 屋外排水路)	・防潮堤山側に道路盛土(埋戻土)が近接している箇所があるため、候補断面の選定が必要である。 ・防潮堤を横断する構造物について、基準地震動に対する構造健全性評価により損傷しないことを確認するため、設置変更許可段階における構造成立性評価断面として選定しない。 ・設計及び工事計画認可段階において、防潮堤を横断する構造物の健全性の評価結果を説明する(詳細は「5.5.(5)近接する構造物の影響」に示す。)

※1：津波監視設備のうち津波監視カメラを防潮堤上部に設置する計画であり、詳細な設置位置は現在検討中である。

※2：津波監視カメラは防潮堤に対して軽量であるため、津波監視カメラの設置による防潮堤の構造成立性への影響はないと考える。

※3：防潮堤の屈曲部には、応力集中に配慮し施工目地を設置するため、屈曲部に着目した断面選定は不要とした。

第 5-14 表に示した観点③構造的特徴（形状）及び観点④周辺状況から，構造成立性評価断面の選定における候補断面を抽出した。候補断面位置を第 5-40 図に，候補断面の抽出理由を第 5-15 表に示す。



第 5-40 図 候補断面の位置

第 5-15 表 候補断面の抽出

候補断面※1	抽出理由
1-1' 断面	茶津側端部～1号及び2号炉放水路（屈曲部）において，防潮堤天端から岩盤までの高さが概ね一様であり，その中でも1-1'断面が最も岩盤が深い。
2-2' 断面	全区間（茶津側端部～堀株側端部）において，防潮堤天端から岩盤までの高さが最も高い。
3-3' 断面	1号及び2号炉取水路～3号炉取水路区間において既設護岸形状が異なる。 ただし，既設護岸に役割を期待しないため，既設護岸の形状が断面選定の観点にはならない。
4-4' 断面	
5-5' 断面	防潮堤設置箇所D級岩盤が存在する。 ただし，防潮堤設置時には，防潮堤下部のD級岩盤を撤去する。
6-6' 断面	全区間（茶津側端部～堀株側端部）において，防潮堤天端から岩盤までの高さが，2-2'断面の次に高い。
7-7' 断面※2	防潮堤背面に存在する道路盛土が高い。


※1：堀株側端部の詳細については，「6. 防潮堤（端部）の設計方針」において説明する。

※2：道路盛土が高い断面及び道路盛土が防潮堤に近接する断面において，防潮堤に作用する土圧を比較した上で，7-7'断面を選定することを次頁で説明する。

防潮堤背面に道路盛土が存在する範囲において、道路盛土高さが高い断面(7-7'断面)及び道路盛土が防潮堤に近接する断面(7a-7a'断面)における防潮堤背面の土圧を比較した。7-7'断面および7a-7a'断面を第5-41図に、防潮堤背面に作用する土圧の比較を第5-16表に示す。


防潮堤背面に道路盛土が存在する範囲では、以下の理由から7-7'断面を構造成立性評価の候補断面に選定する。

- ・道路盛土は、基準地震動による崩壊が生じないように対策する方針であり、防潮堤の設計において道路盛土の崩壊による影響は考慮不要である。
- ・防潮堤背面に作用する土圧を比較した結果、土圧が大きい道路盛土高さが高い断面(7-7'断面)の方が、防潮堤の設計において保守的な断面と考えられる。




断面位置図

拡大図



断面図 (7-7')



断面図 (7a-7a')

第5-41図 7-7'断面および7a-7a'断面

第 5-16 表 防潮堤背面に作用する土圧の比較

候補断面	防潮堤との距離 (m)	道路盛土高さ (m)	防潮堤背面に作用する土圧（液状化を考慮）(kN/m) ※1		
			①静的圧力	②動的圧力※2	③防潮堤背面の土圧 (③=①+②)
7-7' 断面	9.9	16.7	4,256	2,308	6,564
7a-7a' 断面	3.9	12.1	3,354	1,862	5,216

※1：「事前混合処理工法技術マニュアル(改訂版)，沿岸技術研究センター，令和元年」を参考に，1号及び2号炉埋戻土として，道路盛土の天端まで液状化する仮定で算出

※2：照査用震度は基準地震動 Ss1 より算出

5. 5. 個別論点

(1) 設計の経緯

防潮堤の構造について，地震時の変状及び津波時の洗掘に対して確実な止水性（難透水性）を確保する観点から，1号及び2号炉取水路・放水路の構造を当初設計から見直した経緯を第 5-42 図に示す。なお，第 5-42 図に示す1号及び2号炉取水路・放水路横断部の補強等の対策の詳細は，設計及び工事計画認可段階で決定する。

当初設計 (2021年9月30日審査会合)		水路横断部をセメント改良土による堤体構造とした設計 (2022年3月3日審査会合)	
	1号及び2号伊取水路	1号及び2号伊取水路	1号及び2号伊放水路
正面図			
断面図			
設計の 考え方	<p>○鋼製壁部を採用していた理由は、以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> 1号及び2号伊取水路・放水路は、セメント改良土を上載荷重として見込んだ場合、耐震裕度が小さくなるため、当該構造物の補強等が必要とならないように、上載荷重を作用させない鋼製壁を採用していた。 鋼製壁は、基準地震動による沈下(側方流動、揺すり込み沈下等)を考慮した高さまで埋戻土に埋め込み、鋼製壁下部に隙間が生じないように配慮することで津波の水の流入を防止することとしていた。 埋戻土の止水性(難透水性)については、浸透流解析を実施し、津波が滞留した状態において埋戻土からの浸水がないことを説明する方針としていた。 	<p>○鋼製壁部は以下に示す理由により、セメント改良土による堤体構造に設計変更した。</p> <ul style="list-style-type: none"> 1号及び2号伊取水路・放水路直上の埋戻土について、地震時に液化を生じさせない対策としてセメント改良土に変更する。 また、津波時における繰り返しの洗掘、浸食及び津波水圧によるボイリングに対する確実な止水性(難透水性)は、セメント改良土により確保する。 1号及び2号伊取水路・放水路は、セメント改良土を上載荷重として見込んだ場合、耐震裕度が小さくなることから、補強等の対策を行い、耐震裕度を確保できる構造とする。 	<p>○鋼製壁部は以下に示す理由により、セメント改良土による堤体構造に設計変更した。</p> <ul style="list-style-type: none"> 1号及び2号伊取水路・放水路直上の埋戻土について、地震時に液化を生じさせない対策としてセメント改良土に変更する。 また、津波時における繰り返しの洗掘、浸食及び津波水圧によるボイリングに対する確実な止水性(難透水性)は、セメント改良土により確保する。 1号及び2号伊取水路・放水路は、セメント改良土を上載荷重として見込んだ場合、耐震裕度が小さくなることから、補強等の対策を行い、耐震裕度を確保できる構造とする。


第 5-42 図 防潮堤の設計の経緯

(2) 構造等に関する先行炉との比較

泊発電所における防潮堤の特徴を踏まえ、先行炉との類似点及び相違点を抽出するために、類似する先行炉の防潮堤として、女川発電所の盛土堤防及び美浜発電所における防潮堤(地盤改良部)を選定する。それぞれの構造概要図を第 5-43 図に示す。

女川発電所の盛土防潮堤と泊発電所の防潮堤の類似点は下部コンクリートの強度を考慮して、基礎地盤のすべり安定性を確保すること、及び現地発生材にセメントを添加したセメント改良土で防潮堤を構築することである。また、美浜発電所の防潮堤(地盤改良部)と泊発電所の防潮堤の類似点は基礎岩盤まで掘削し、下部コンクリート及びセメント改良土を岩着させる構造であること、及び施工目地に止水ジョイントを設置し、津波の水が敷地に流入しない設計とすることである。なお、他サイトの情報に係る記載内容については、会合資料等をもとに弊社の責任において独自に解釈したものである。

泊発電所の防潮堤(標準部)の構造及び設計条件等に関する特徴を示すとともに、女川発電所の盛土堤防及び美浜発電所 3号炉の防潮堤(地盤改良部)と比較を行い、類似点及び相違点を抽出した。類似点についてはその適用性を、相違点についてはそれを踏まえた設計への反映事項を、それぞれ第 5-17 表に整理した。



※：他サイトの情報に係る記載内容については、会合資料等をもとに弊社の責任において独自に解釈したものである。

第 5-43 図 構造概要図(泊発電所 防潮堤(標準部)、女川発電所 鋼管杭式鉛直壁(盛土堤防)及び美浜発電所 防潮堤(地盤改良部))

第 5-17 表 防潮堤（標準部）の構造等に関する先行炉との比較


項目	泊の特徴	先行炉の類似構造①		先行炉の類似構造②		先行炉実績との類似点を踏まえた設計方針の適用性	先行炉実績との相違点を踏まえた設計への反映事項
		類似点	相違点	類似点	相違点		
津波高さに対する裕度	(整理中)	—	—	1.8m~2.0m	—	—	—
防潮堤の構造	支持地盤	<ul style="list-style-type: none"> 沈下対策として岩盤までの地盤改良を実施。 防潮堤全面にすべり安定性確保を目的とした下部コンクリートを設置。 	<ul style="list-style-type: none"> 下部コンクリートですべり安定性を確保する。 セメント改良土により構築する。 	<ul style="list-style-type: none"> 岩盤上に改良地盤(MMR)により構築。 	<ul style="list-style-type: none"> 基礎岩盤まで掘削後、岩盤に支持させる(泊の場合、基礎岩盤まで掘削後、下部コンクリート及びセメント改良土を構築する)。 	<ul style="list-style-type: none"> 防潮堤を岩盤又は改良地盤に支持させる構造であることから、支持機能の照査においては先行炉の設計方針が適用可能である。 	<ul style="list-style-type: none"> 下部コンクリートの役割を明確にし、役割に応じた評価を行う。
	構築材料	<ul style="list-style-type: none"> セメント改良土及び下部コンクリートにより構築する。 	<ul style="list-style-type: none"> セメント改良土は、現地発生土にセメント等を混合したセメント改良土で構築する。 	<ul style="list-style-type: none"> 改良地盤(MMR)により構築する。 	<ul style="list-style-type: none"> 泊の場合、セメント改良土及び下部コンクリートで構築する 	<ul style="list-style-type: none"> セメント改良土及び下部コンクリートによる構造であることから、先行炉の設計方針が適用可能である。 	<ul style="list-style-type: none"> セメント改良土及び下部コンクリートで構築するものの、物性値は異なることから、適切に設定した物性値を用いた評価を行う。
止水対策		詳細は、「7. 3. 2. (1) 先行炉との比較」にて示す。					

(3) 構造成立性評価における屈曲部の評価方針


防潮堤は線状構造物であるが、1号及び2号炉放水路及び3号炉取水路横断箇所では屈曲部が生じるため、屈曲部に施工目地を設置し、応力が集中しないように配慮する。屈曲部形状により想定される損傷モードを、第5-44図及び第5-45図に示す。

防潮堤の屈曲部では、水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響として、弱軸方向のせん断変形や強軸方向の曲げ変形への影響が想定されるが、屈曲部に目地が設置されており、変位を吸収することで応力集中しない構造となっている。さらに、当該構造物は、岩盤に直接設置されており、堤体下部で岩盤に拘束されていることから、屈曲部における強軸方向の曲げの影響はない。

防潮堤の屈曲部の評価方針については、「第四条 地震による損傷の防止 別添-5 水平2方向及び鉛直方向の地震力の組合せに関する影響評価方針」に示したとおりである。



第5-44図 屈曲部形状による損傷モード(応力集中)のイメージ



第5-45図 水平2方向荷重による損傷モードのイメージ

(4) 防潮堤（標準部）の裕度に関する考え方


防潮堤（標準部）において、照査値を満足できない場合の対策を以下に示す。

(a) 防潮堤（標準部）の内的安定性を確保できない場合

防潮堤（標準部）の内的安定性としてすべり安全率を確保できない場合の安全裕度の向上対策のイメージ図を第 5-46 図に示す。

防潮堤（標準部）の仕様の変更による裕度向上対策には、セメント改良土、下部コンクリート及び高強度部の強度を変更することが挙げられる。なお、セメント改良土の強度変更が必要となった場合、変更後の配合においてセメント改良土の物性値（圧縮強度、弾性係数等）を再度確認する。

防潮堤（標準部）の形状の変更による裕度向上対策には、下部コンクリートの高さを変更する対策が挙げられる。防潮堤の下部においてせん断強度が大きくなることから、セメント改良土より強度が大きい、下部コンクリートの高さを上げることで、せん断強度の増大が見込まれるため、内的安定性向上が期待される。いずれも防潮堤の平面線形形状を変更することなく実施可能である。



第 5-46 図 防潮堤（標準部）の内的安定性における裕度向上対策のイメージ図

(b) 基礎地盤のすべり安定性（第三条）

防潮堤（標準部）の基礎地盤のすべり安定性を確保できない箇所の安全裕度の向上対策のイメージ図を第 5-47 図に示す。

基礎地盤のすべり安定性に関して、防潮堤の形状の変更による裕度向上対策として、堤体幅の拡幅や下部コンクリートの底面の形状変更及び岩盤掘削が挙げられる。すべり安定性の裕度向上対策としては、堤体幅の拡幅を基本とするが、敷地の制約上、拡幅ができない場合は、底面の形状変更及び岩盤掘削で対応する。




第 5-47 図 防潮堤（標準部）の基礎地盤のすべり安定性における裕度向上対策のイメージ図


(c) 高強度部

漂流物荷重が上振れした場合の高強度部の安全裕度の向上対策のイメージ図を第 5-48 図に示す。

設計及び工事計画認可段階において、漂流物荷重が上振れした場合においても、高強度部の強度を増加させる方法及び高強度部の範囲を増加させる方法により、防潮堤の前面位置及び基本構造を変更することなく対応が可能である。



裕度向上対策前




裕度向上対策後(対策イメージ図)

第 5-48 図 高強度部の裕度向上対策のイメージ図

(d) 取水路及び放水路が横断する範囲の防潮堤

取水路及び放水路が横断する範囲の防潮堤の安全裕度の向上対策のイメージを第 5-49 図に示す。

設計及び工事計画認可段階において、取水路及び放水路が横断する範囲の防潮堤の耐震裕度が確保できなかった場合、仕様及び形状変更による裕度向上対策がある。仕様変更による対策は、セメント改良土及び下部コンクリートの強度の変更が挙げられる。一方、形状変更による裕度向上対策には、下部コンクリート範囲の変更を考えている。水路周りの防潮堤への応力集中を防止することにより、取水路及び放水路が横断する範囲の防潮堤の耐震裕度が向上する。詳細は、取水路及び放水路の補強等の対策とあわせて、設計及び工事計画認可段階で説明する。



第 5-49 図 取水路及び放水路が横断する範囲の防潮堤の裕度向上対策のイメージ図

(5) 近接する構造物の影響

(a) 既設護岸及び埋戻土の影響

防潮堤（標準部）の解析モデルにおいて、構造成立性評価断面に存在する既設護岸(上部工), 中割石, 消波ブロック, 被覆ブロック及び埋戻土(以降, 「既設護岸等」という。)には役割を期待しないため, 基本ケースではこれらをモデル化しない。


防潮堤前面に存在する既設護岸等が構造成立性評価に与える影響を確認するために, 影響評価ケースとして既設護岸等をモデル化した評価を行う。

影響評価ケースでは, 地震時において, 基本ケースと同じ評価項目を満足し, 既設護岸等の損傷状態にかかわらず, 防潮堤の構造成立性を確保していることを確認する。ここで, 基本ケース及び影響評価ケースのモデルイメージ図を第 5-50 図に示す。

	解析モデルイメージ	防潮堤前面の条件
基本 ケース		既設護岸等は役割を期待しないことから, モデル化しない。
影響評価 ケース		既設護岸等をモデル化する。

第 5-50 図 既設護岸等をモデル化しない場合（基本ケース）とモデル化する場合（影響評価ケース）のイメージ図


影響評価ケースは、基本ケースと同じ断面において、既設護岸等をモデル化して評価する（基本ケースの構造成立性評価断面の選定に関する詳細は、「9.2. 構造成立性評価断面の選定」に示す。）。



第 5-51 図 既設護岸等を考慮しない地質断面図

(b) 盛土道路による波及的影響

堀株側の防潮堤の山側に位置する盛土道路は、防潮堤への波及的影響の観点から耐震性を評価する。近接する構築物として盛土道路による波及的影響がある場合は、盛土道路の構造変更を行う。防潮堤周辺の盛土道路の平面図及び横断面図を第 5-52 図に示す。



第 5-52 図 防潮堤周辺の盛土道路の平面図


(c) 防潮堤を横断する取水路及び放水路の影響

(i) 1号及び2号炉取水路・放水路横断部

1号及び2号炉取水路・放水路を横断する範囲の防潮堤は、1号及び2号炉取水路・放水路を介して岩盤に支持させる構造であるため、1号及び2号炉取水路・放水路は、主たる外部事象である基準地震動に対して間接支持機能を維持することを確認する必要がある。

1号及び2号炉取水路・放水路を横断する範囲の防潮堤に対して、水路が及ぼす悪影響を第5-53図に示す。各水路に対して、セメント改良土を上載荷重として見込んだ場合には、各水路の耐震裕度が小さくなる。そのため、各水路は耐震裕度を確保できるように「5.5.(4)防潮堤(標準部)の裕度に関する考え方」にて示した対策の検討を行う。

また、セメント改良土内に水路が配置された場合、水路天端の隅角部に接するセメント改良土に応力集中が生じる。この場合、各水路の両脇は、水路天端高さまで下部コンクリートを構築し、水路天端の隅角部に応力集中が生じないように配慮する必要がある。




※: 下部コンクリートの高さ及び1号及び2号炉取水路、1号及び2号炉放水路の補強等の対策は検討中であり、今後変更の可能性がある。


第5-53図 1号及び2号炉放水路が及ぼす堤体構造への悪影響

上記の影響に対する各水路の間接支持機能の裕度向上のため、当該構造物の具体的な補強等の対策を含めた構造概要を以下に示す。

防潮堤(1号及び2号炉取水路横断部)の構造概要を第5-54図に示す。1号及び2号炉取水路は、頂版及び側壁の躯体の増厚による補強を検討している。防潮堤(1号及び2号炉放水路横断部)の構造概要を第5-55図に示す。なお、1号及び2号炉放水路は、放水路下部を下部コンクリートに置き換えた後に、通水断面の構造寸法を変更せずに再構築することを検討している。なお、下部コンクリートの高さ及び1号及び2号炉取水路、放水路の補強等の対策は検討中であり、今後変更の可能性がある。



第 5-54 図 防潮堤（1号及び2号炉取水路横断部）の構造概要




第 5-55 図 防潮堤（1号及び2号炉放水路横断部）の構造概要

(ii) 3号炉取水路・放水路横断部


防潮堤（3号炉取水路横断部）の構造概要を第 5-56 図に示す。第 5-56 図の通り、1号炉及び2号炉取水路と同様に、3号炉取水路を介して岩盤に支持させる構造であるため、間接支持性能を確認する必要がある。3号炉取水路はセメント改良土を上載荷重として見込んだ場合においても、耐震裕度を確保できる見込みであることから、補強せずに3号炉取水路上部に防潮堤を構築することを検討している。

防潮堤（3号炉放水路横断部）の構造概要を第 5-57 図に示す。3号炉放水路は、岩盤内に構築されており、3号炉放水路上面から岩盤上面までの離隔が十分に確保される。そのため、セメント改良土を上載荷重として見込んだ場合においても、地震に伴う損傷等による防潮堤への影響がないと考えられることから、3号炉放水路上部の岩盤上にセメント改良土及び下部コンクリートを構築する（詳細は「第四条 地震による損傷の防止 別紙—2 上位クラス施設の安全機能への下位クラス施設の波及的影響の検討」に示す。）。



3号炉取水路断面イメージ図(水路縦断方向)


※1: 消波ブロック、ケーソン及びセメント改良土は、各構造物の直交断面を図示している。



3号炉取水路正面イメージ図(水路横断方向)


※2: 下部コンクリートの高さは検討中であり、今後変更の可能性がある。

第 5-56 図 防潮堤（3号炉取水路横断部）の構造概要



3号炉放水路断面イメージ図(水路縦断方向)

※1: 消波ブロック、ケーソン及びセメント改良土は、各構造物の直交断面を図示している。




3号炉放水路正面イメージ図(水路横断方向)

※2: 下部コンクリートの高さは検討中であり、今後変更の可能性がある。


第 5-57 図 防潮堤（3号炉放水路横断部）の構造概要

(iii) 水路を横断する防潮堤の構造成立性

防潮堤の構造成立性評価においては、第 5-58 図及び第 5-59 図に示すとおり、防潮堤より前面の構造物は考慮せず、また、防潮堤を横断する取水路及び放水路は、上記に示した補強等の対策を行い、健全性を確保することで間接支持機能を維持するため、下部コンクリートと同様に評価することが可能である。そのため、水路を横断する防潮堤の構造成立性は、水路横断部以外の防潮堤の断面で評価が可能である。防潮堤の構造成立性の評価断面の選定方針は、「5.4.5. 耐震評価候補断面の整理方針」で説明する。



第 5-58 図 防潮堤（1号及び2号炉取水路横断面部）の構造成立性評価方針




第 5-59 図 防潮堤（3号炉取水路横断面部）の構造成立性評価方針

(6) 下部コンクリート及び端部コンクリートの施設区分の考え方について

下部コンクリート及び端部コンクリート（防潮堤（端部）の詳細は、「6. 防潮堤（端部）の設計方針」にて説明する）について、「津波防護施設（以降、「施設」とする）」又は「地盤」の区分の検討を行った。

施設区分の検討フローを第 5-60 図に示す。検討フローにおいて、設置許可基準規則第三条（鉛直支持・すべり安定性）、第四条（健全性）及び第五条（止水性）のいずれかの観点において「施設」と区分する場合、「施設」として扱うものとする。

下部コンクリート及び端部コンクリートは、無筋コンクリートの物性値及び設計形状を期待し、すべり安定性を確保することから、第三条の観点において施設区分を「施設」と区分するため、第四条及び第五条の観点においても「施設」として評価することとした。



設置許可基準規則第三条及び第四条の観点における施設区分の整理

設置許可基準規則第五条の観点における施設区分の整理

第 5-60 図 施設区分の検討フロー

各部位の具体的な役割について、下部コンクリート及び端部コンクリートを「施設」と区分したことを踏まえて第 5-18 表に示す

第 5-18 表 下部コンクリート及び端部コンクリートの具体的な役割

凡 例

◎：要求機能を主体的に満たすために設計上必要な項目
(該当する部位を施設と区分する)

○：施設の役割を維持するために設計に反映する項目

—：設計上考慮しない項目

部 位	具体的な役割					「施設」と「地盤」 の区分の考え方	
	地震時	津波時	鉛直支持	すべり安定性	健全性		止水性
下部コン クリート	<ul style="list-style-type: none"> 強度・剛性の高い下部コンクリートを設置することで、入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体本体としての高さを維持する。 セメント改良土の下方の岩盤傾斜及び岩盤不陸をコンクリートで置き換えることで、セメント改良土を鉛直支持する。 	<ul style="list-style-type: none"> 強度・剛性の高い下部コンクリートを設置することで、入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体本体としての高さを維持する。 セメント改良土の下方の岩盤傾斜及び岩盤不陸をコンクリートで置き換えることで、セメント改良土を鉛直支持する。 難透水性を有し、堤体本体としての止水性を保持することで、津波時の水みちを形成しない。 	—	—	◎	◎	<ul style="list-style-type: none"> コンクリートの物性値及び設計形状を期待し、防潮堤本体として、高さ・止水性維持の役割を主体的に果たすことから、「施設」と区分する。
端部 コンク リート	<ul style="list-style-type: none"> 強度・剛性の高いコンクリートを設置することで、入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体本体としての高さを維持する。 止水ジョイントを支持する。 	<ul style="list-style-type: none"> 強度・剛性の高いコンクリートを設置することで、入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体本体としての高さを維持する。 難透水性を有し、堤体本体としての止水性を保持することで、津波時の水みちを形成しない。 	—	—	◎	◎	<ul style="list-style-type: none"> コンクリートの物性値及び設計形状を期待し、防潮堤本体として、高さ、止水性維持の役割を主体的に果たすことから、「施設」と区分する。


6. 防潮堤（端部）の設計方針

6. 1. 構造概要


防潮堤（端部）の構造概要を第 6-1 図に、止水ジョイントの設置概要を第 6-2 図に、横断図を第 6-3 図に示す。防潮堤（端部）は、端部コンクリートによる堤体構造である。

防潮堤（端部）は、防潮堤（標準部）と堀株側の堅固な地山との接続部に位置する。接続する端部地山は、周辺斜面による防潮堤（端部）への影響に配慮し、安定勾配を確保したうえで一部を掘削する。


防潮堤（標準部）との施工目地には、施工目地からの津波の水の流入を防止するために止水ジョイントを設置する。止水ジョイントの設計方針は、「7. 止水ジョイントの設計方針」に示す。



第 6-1 図 防潮堤（端部）の構造概要図



第 6-2 図 止水ジョイントの設置概要



第 6-3 図 防潮堤（端部）の横断図

防潮堤（端部）を構成する各部位の仕様を第 6-1 表に，評価対象部位の役割を第 6-2 表に示す。

第 6-1 表 防潮堤（端部）の各部位の仕様

部 位	仕 様
【施設】	
端部コンクリート	無筋コンクリート： $f'_{ck}=40 \text{ N/mm}^2$
止水ジョイント	押え板，ゴムジョイント(波状型止水ジョイント)，鋼製プレート，アンカーボルト


第 6-2 表 防潮堤（端部）の評価対象部位の役割

□ 「役割」を期待する施設 □ 「役割」を期待する地盤


評価対象部位	主な役割
端部コンクリート	堤体高さの維持 難透水性を有し，堤体による止水性の維持
止水ジョイント	防潮堤間の遮水性の保持
岩 盤	端部コンクリートの鉛直支持 基礎地盤のすべり安定性に寄与

6. 2. 周辺地質

防潮堤（端部）の地質縦断面図を第 6-4 図に、地質横断面図を第 6-5 図に示す。防潮堤（端部）は、B 級岩盤に直接支持されている。



第 6-4 図 防潮堤（端部）の地質縦断面図



第 6-5 図 防潮堤（端部）の地質横断面図（8-8'）

6. 3. 新規制基準における要求機能

6. 3. 1. 設計許可基準規則に対する確認事項

新規性基準への適合性において、防潮堤（端部）における設置許可基準規則の各条文に対する検討要旨を第 6-3 表に示す。

以下の条文を確認することにより、防潮堤（端部）の各条文への適合性を確認する。

第 6-3 表 防潮堤（端部）の検討要旨


設置許可基準規則	検討要旨
第四条 (地震による損傷の防止)	・施設と地盤との動的相互作用や液状化検討対象層の地震時の挙動を考慮した上で、施設の耐震安全性を確認する。
第五条 (津波による損傷の防止)	・地震(本震及び余震)による影響を考慮した上で、機能を保持できることを確認する。

防潮堤（端部）における条文に対応する施設の範囲及び各部位の役割を第 6-4 表及び第 6-6 図に示す。なお、以下では、津波の水を遮断する役割を「遮水性」、材料として津波の水を通しにくい役割を「難透水性」とし、これらを総称して「止水性」と整理する。防潮堤（端部）は、端部コンクリート及び止水ジョイントを構造上のバウンダリとする。

第 6-4 表 防潮堤（端部）の各部位の役割^{※1}

	部位の名称	地震時の役割	津波時の役割
施設	端部コンクリート	・入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体高さを維持する。 ・止水ジョイントを支持する。	・入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体高さを維持する。 ・難透水性を有し、堤体により止水性を保持する。
	止水ジョイント	・防潮堤間の変位に追従する。	・防潮堤間の変位に追従し、遮水性を保持する。
地盤	岩盤	・端部コンクリートを鉛直支持する。 ・基礎地盤のすべり安定性に寄与する。	・端部コンクリートを鉛直支持する。

※1：重畳時（津波+余震時）は地震時及び津波時の両方の役割を参照する。



第 6-6 図 防潮堤（端部）の役割を期待する範囲

防潮堤（端部）において、第 6-5 表のとおり端部コンクリート、止水ジョイント及び岩盤の具体的な役割を整理し、「施設」と「地盤」を区分する。なお、要求性能を主体的に満たすために設計上必要な項目を持つ部位は「施設」、施設の役割を維持するために設計に反映する項目を持つ部位は「地盤」とした。

第 6-5 表 防潮堤（端部）の各部位の具体的な役割

凡 例	
◎	要求機能を主体的に満たすために設計上必要な項目 (該当する部位を施設と区分する)
○	施設の役割を維持するために設計に反映する項目
—	設計上考慮しない項目

部 位	具体的な役割					「施設」と「地盤」 の区分の考え方	
	地震時	津波時	鉛直支持	すべり安定性	健全性		止水性
端部コンクリート	<ul style="list-style-type: none"> 強度・剛性の高いコンクリートを設置することで、入力津波に対して十分な余裕を確保した堤体本体としての高さを維持する。 止水ジョイントを支持する。 	<ul style="list-style-type: none"> 強度・剛性の高いコンクリートを設置することで、入力津波に対して十分な余裕を確保した堤体本体としての高さを維持する。 難透水性を有し、堤体本体としての止水性を保持することで、津波時の水みちを形成しない。 	—	—	◎	◎	<ul style="list-style-type: none"> コンクリートの物性値及び設計形状を期待し、防潮堤本体として、高さ、止水性維持の役割を主体的に果たすことから、「施設」と区分する。
止水ジョイント	<ul style="list-style-type: none"> 防潮堤間の変位に追従する。 	<ul style="list-style-type: none"> 防潮堤間の変位に追従し、遮水性を保持する。 	—	—	◎	◎	<ul style="list-style-type: none"> 防潮堤間において、遮水性維持の役割を果たすことから、「施設」と区分する。
岩 盤	<ul style="list-style-type: none"> 端部コンクリートを鉛直支持するとともに基礎地盤のすべり安定性に寄与する。 	<ul style="list-style-type: none"> 端部コンクリートを鉛直支持する。 	○	○	—	—	—

端部コンクリートは、堤体高さ及び止水性維持の役割を主体的に果たすこと（第 6-5 表中「◎」と記載）から、「施設」と区分する。また、防潮堤間において、止水ジョイントは遮水性維持の役割を主体的に果たすこと（第 6-5 表中「◎」と記載）から、「施設」と区分する。「堤体高さの維持」「止水性の維持」については、端部コンクリートのすべり安全率で評価する。

なお、端部コンクリートに期待する役割は、「堤体高さの維持」、「止水性の維持」である。「堤体高さの維持」「止水性の維持」については、以下の理由から端部コンクリートのすべり安全率で評価する。

- ・すべり安全率を確保している場合、防潮堤内のすべり面で防潮堤が滑動しないため、防潮堤の高さを維持できる。（「堤体高さの維持」）
- ・すべり安全率を確保している場合、防潮堤内にすべり面が生じないため、浸水経路は生じない。（「止水性の維持」）

以上を踏まえ、防潮堤（端部）における各部位の役割に対する性能目標を第 6-6 表に、性能目標を満足するための照査項目と許容限界を第 6-7 表に示す。

岩盤は「防潮堤の支持」及び「基礎地盤のすべり安定性に寄与」の役割を有していることから、支持力及び基礎地盤のすべり安全率で評価する。

なお、施設の各部位の役割や性能目標を長期的に維持していくために必要な保守管理方法は、設計及び工事計画認可段階で説明する。

第 6-6 表 防潮堤（端部）の各部位の性能目標

部 位		性能目標			
		鉛直支持 (第三条)	すべり安定性 (第三条)	健全性 (第四条)	止水性 (第五条)
施設	端部コンクリート	—	—	端部コンクリートの健全性を保持して、入力津波に対して十分な裕度を確保した堤体高さを維持するために、堤体内部にすべり破壊が生じないこと(内的安定を保持)。	端部コンクリートを横断する水みちが形成されて有意な漏えいを生じないために、堤体内部にすべり破壊が生じないこと(内的安定を保持)。
	止水ジョイント	—	—	施工目地から津波の水が流入することを防止するために、止水ジョイントの変形性能を保持すること。	施工目地から津波の水が流入することを防止するために、止水ジョイントの変形性能及び遮水性能を保持すること。
地盤	岩盤	端部コンクリートを鉛直支持するため、十分な支持力を保持すること。	基礎地盤のすべり安定性を確保するため、十分なすべり安定性を保持すること。	—	—

第 6-7 表 防潮堤（端部）の各部位の照査項目と許容限界
(上段：照査項目，下段：許容限界)

部 位		照査項目と許容限界			
		鉛直支持 (第三条)	すべり安定性 (第三条)	健全性 (第四条)	止水性 (第五条)
施設	端部コンクリート	—	—	すべり安全率 ^{*1}	
				(1.2以上)	
	止水ジョイント			引張力及びせん断力	
	アンカーボルト	—	—	(許容引張力及び許容せん断力 ^{*2} 以下)	
	ゴムジョイント			変形	変形及び水圧
				(許容変形量以下)	(許容変形量及び許容水圧 ^{*3} 以下)
地盤	岩盤	支持力	すべり安全率 (基礎地盤) ^{*4}	—	—
		(極限支持力)	(1.5以上)		

※1：第四条・第五条のすべり安全率は各部位の内的安定の確認を目的としており、「耐津波設計に係る設工認審査ガイド」を準用して1.2以上を許容限界とする。

※2：許容引張力及び許容せん断力は、アンカーボルトの降伏及びせん断強度、並びに定着された構造物のコーン状破壊及び支圧強度を考慮して決定する。

※3：許容変形量及び許容水圧は、ゴムジョイントの性能試験で確認する。

※4：基礎地盤のすべり安全率は施設の外的安定の確認を目的としており、「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド」に基づき1.5以上を許容限界とする。



6. 3. 2. 要求機能と設計評価方針

防潮堤（端部）に関して要求機能と設計評価方針を第 6-8 表に示す。

6. 4. 設計方針

6. 4. 1. 設計フロー

防潮堤（端部）の設計フローを第 6-7 図に示す。止水ジョイントの設計フローは、「7. 止水ジョイントの設計方針」にて説明する。



※1:耐津波設計<<津波時及び重畳時>>の評価結果は設計及び工事計画認可段階に示す。
 ※2:止水ジョイントの設計フローは別途整理しており、詳細を「7. 止水ジョイントの設計方針」にて説明する。

第 6-7 図 防潮堤（端部）の解析概要

6. 4. 2. 設計方針の概要

防潮堤（端部）の部位ごとの設計方針を第 6-8 表に示す。

設置変更許可段階における防潮堤（端部）の評価は、防潮堤（標準部）と同様に 2 次元動的 FEM 解析による有効応力解析を実施する。設計及び工事計画認可段階においては、防潮堤（端部）の周辺地盤には液状化検討対象層がないことから、全応力解析プログラム等を用い、周辺地盤の状況に応じた解析手法で評価する。

第 6-9 表 防潮堤（端部）の部位ごとの設計方針

評価部位		検討ケース	解析方法	照査項目	設計で用いる許容限界	適用基準
端部コンクリート		地震時	2次元動的FEM解析 ^{※1}	すべり安全率	すべり安全率1.2以上	耐津波設計に係る設工認審査ガイド
		津波時	2次元静的FEM解析 ^{※2※3}			
		重畳時	2次元動的FEM解析 ^{※1※3}			
止水ジョイント	アンカーボルト	地震時	「7. 止水ジョイントの設計方針」にて説明			
		津波時				
		重畳時				
	ゴムジョイント	地震時				
		津波時				
		重畳時				
岩盤		地震時	2次元動的FEM解析 ^{※1}	支持力 すべり安全率 ^{※4} (基礎地盤)	極限支持力 すべり安全率 ^{※4} (基礎地盤) 1.5以上	道路橋示方書・同解説 IV下部構造編(平成14年3月) 基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド
		津波時	2次元静的FEM解析 ^{※2※3}			
		重畳時	2次元動的FEM解析 ^{※1※3}			

※1：防潮堤（標準部）と同様に有効応力解析で評価する。

※2：2次元動的FEM解析を使用して静的に津波荷重と漂流物荷重を作用させる。

※3：防潮堤（標準部）の構造成立性評価結果から防潮堤（端部）の構造成立性を示し、詳細は設計及び工事計画認可段階にて示す。

※4：基礎地盤のすべり安全率は施設の外的安定の確認を目的としており、「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド」に基づき1.5以上を許容限界とする。

(1) 地震時の検討

地震時の検討は、2次元動的FEM解析（有効応力解析）にて行う。以下に、解析の概要を示す。

i. 解析の目的

- ・地盤物性を考慮し、端部コンクリート及び岩盤を含めた全体の動的挙動評価
- ・地盤物性を考慮した影響評価

ii. 結果の利用


- ・端部コンクリートの照査
- ・地震時応答（変形量を含む）



第 6-8 図 設計フロー

2次元動的FEM解析（有効応力解析）におけるモデル化方針について、以下に示す。

- ・端部コンクリート及び岩盤は線形要素でモデル化する。
- ・海水は液体要素でモデル化する。
- ・擁壁及び道路盛土はモデル化しない。




第 6-9 図 防潮堤（端部）の解析モデル

2次元動的FEM解析における岩盤と端部コンクリートの境界面のジョイント要素は以下のとおり設定する。


- ・境界面の接線方向において、接触する要素のうち、せん断強度が低いほうの強度で抵抗する。
- ・一方、境界面の法線方向において、岩盤と端部コンクリートの付着力は保守的に考慮しない（引張には抵抗しない）。

上記のとおり設定することにより、2次元動的FEM解析において、背面に存在する岩盤の押し出しによる影響を保守的に評価する。境界面のジョイント要素のイメージ図を第 6-10 図に示す。

岩盤の押し出しによる影響を端部コンクリートが受ける場合、第 6-11 図のとおり、端部コンクリートの変位が大きくなる。端部コンクリートの変位が、止水ジョイントの許容変位量を上回る場合、止水ジョイントの止水性を確保できなくなり、防潮堤としての機能を喪失することから、端部コンクリートの変位が、止水ジョイントの許容変位量以下であることを確認する。



第 6-10 図 境界面のジョイント要素のイメージ図



第 6-11 図 岩盤の押し出しによる端部コンクリートへの影響

(2) 津波時・重畳時（津波＋余震時）の検討

防潮堤(端部)の津波時及び重畳時における構造成立性は、以下の理由から、防潮堤(端部)より厳しい評価条件となる防潮堤(標準部)の構造成立性評価断面で確認する。

- ・防潮堤(標準部)の津波時及び重畳時における津波波力は、岩盤が浅い防潮堤(端部)より大きい。
- ・防潮堤(標準部)の津波波力に対する抵抗力は、背面が液状化検討対象層である埋戻土であるため、背面が岩盤である防潮堤(端部)より小さい。
- ・防潮堤(標準部)は、端部コンクリートと同じ強度である高強度部及び端部コンクリートより強度の小さいセメント改良土で構築する。また、防潮堤(端部)の部材厚は、高強度部より大きい。

防潮堤(端部)の津波時及び重畳時の評価結果は、設計及び工事計画認可段階にて示す。

第 6-10 表 防潮堤(端部)の部位ごとの設計方針

	防潮堤(標準部) (2-2' 断面)	防潮堤(端部) (8-8' 断面 ^{※1})
津波荷重(kN)	9,293	1,256
漂流物荷重 ^{※2} (kN)	2,000	
構造	セメント改良土：6.5N/mm ² 高強度部：40N/mm ² 下部コンクリート：24N/mm ²	端部コンクリート：40N/mm ²

※1：防潮堤(端部)の断面選定は、「9.2.2. 防潮堤(端部)の断面選定」に示す。

※2：漂流物荷重の考え方は、「5.4.2.(4) 高強度部の設計方針」に示す。

6. 4. 3. 荷重と変形モードの概要

防潮堤（端部）の構造は、端部コンクリートによる堤体構造である。防潮堤（端部）は、岩盤に鉛直支持させるとともに、端部コンクリートにより基礎地盤のすべり安定性を確保する設計としている。


防潮堤（端部）の構造成立性には、地震時、津波時及び重畳時に作用する荷重に対し、各部位が所要の機能を発揮して健全であることが必要である。このような観点から、作用する荷重、構造体の変形モード及び各部位の役割について整理する。

防潮堤（端部）の地震時、津波時及び重畳時の作用荷重と変形モードのイメージ図を第 6-12 図に示す。


【荷重伝達メカニズム】

防潮堤に作用する地震力（慣性力及び地震時土圧）は、防潮堤を介して防潮堤を支持する岩盤へ伝わり、反力として鉛直支持力および地盤反力が働く。一方、防潮堤に作用する漂流物荷重及び津波荷重は、防潮堤を介して防潮堤を支持する岩盤及び背後の岩盤へ伝わり、反力として鉛直支持力および地盤反力が働く。重畳時は地震時及び津波時の両方の荷重伝達が作用する。


防潮堤を構築する端部コンクリートは剛性が大きく、岩着構造であるため防潮堤（端部）に生じる変位は小さい。



地震時



津波時



重畳時

第 6-12 図 防潮堤（端部）の作用荷重と変形モードのイメージ図

6. 4. 4. 損傷モード

(1) 要求機能を喪失する事象の抽出

防潮堤（端部）の設計方針について地震時、津波時及び重畳時に、防潮堤が維持すべき機能が喪失し得る事象（損傷モード）を仮定し、その損傷モードに対する設計・施工上の配慮について整理したものを第 6-11 表に示す。

第 6-11 表 防潮堤（端部）の要求機能を喪失する事象と設計・施工上の配慮

部位の名称	要求機能を喪失する事象	想定ケース※1	設計・施工上の配慮	照査※2
端部 コンクリート	・すべり破壊し、堤体高さが維持できなくなり、難透水性を喪失する。【第 6-13 図】	①, ②	・端部コンクリート内部に想定したすべり線に対して、すべり線上の応力状態を考慮したすべり安全率が妥当な安全裕度を有していること(内的安定を保持)を確認する。	○
	・引張破壊又はせん断破壊し、過度なひび割れが連続することで水みちが形成され、難透水性を喪失する。	②		○
	・洗掘され、難透水性を喪失する。	②	・端部コンクリートは、セメント改良土より強度が大きい無筋コンクリートであり、津波時の洗掘・浸食に対して十分な耐性を有する。	—
	・竜巻の風荷重や飛来物荷重により損傷し、難透水性を喪失する。	—	・万一、竜巻及びその随件事象により損傷した場合には、津波防護機能が必要となる前に修復等の対応を実施する。	—
止水 ジョイント	止水ジョイントについては、「7. 2. 2. 損傷モード」にて説明する。			
岩盤	・岩盤がすべり破壊し、安定性を喪失して防潮堤の高さを維持できなくなり、防潮堤の難透水性を喪失する。	①, ②	・すべり安全率が許容値以上であることを確認する(「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」にて確認)。	○
	・防潮堤から伝わる荷重により岩盤が破壊し、鉛直支持機能を喪失する。【第 6-13 図】	①	・極限支持力以下であることを確認する。	○


※1：①は地震時、②は津波時を示す。なお、重畳時は、(—)を除いた全ての事象で想定する。

※2：照査を実施する場合は(○)、照査不要と判断している場合は(—)とする。

(2) 共通（地震時・津波時・重畳時）

防潮堤（端部）について、地震時、津波時及び重畳時に局所的に応力が集中し、構造上の弱部となる箇所を第 6-13 図に示す。端部コンクリートは、引張破壊又はせん断破壊し、過度なひび割れが連続することで水みちが形成されるとともに、すべり線に沿ったすべり破壊が生じて、堤体高さを維持できなくなる。そのため、端部コンクリートに想定したすべり線に対して、すべり線上の応力状態を考慮したすべり破壊しないこと（内的安定を保持）を確認する。


また、岩盤が、防潮堤から伝わる荷重により破壊し、鉛直支持機能を喪失する。そのため、端部コンクリートによる接地圧は、岩盤の極限支持力以下であることを確認する。




第 6-13 図 防潮堤（端部）の構造上の弱部 概要図

6. 4. 5. 耐震評価候補断面の整理方針

防潮堤（端部）の断面は、地山の形状変化に伴い、第 6-14 図に示す「8-8' 断面」及び「8a-8a' 断面」のとおり変化するため、2断面を構造成立性評価候補断面として整理した。



平面位置図




第 6-14 図 防潮堤（端部）の構造成立性評価候補断面

6. 5. 個別論点

(1) 防潮堤（端部）に接続する地山の掘削について

防潮堤（端部）は、一部地山を掘削し、堅固な地盤に確実に接続する。防潮堤（端部）を接続する端部地山の掘削範囲は、第 6-15 図のとおり、周辺斜面による防潮堤（端部）への影響に配慮し、安定勾配を確保するように決定した。

また、防潮堤（端部）より堀株側の地山は、防潮堤（端部）の海側線形に地山の海側線形を合わせた上で、端部地山と同じ安定勾配で掘削する。なお、掘削後の堀株側の地山及び防潮堤（端部）の形状は、津波評価における地形モデルと一致する。



第 6-15 図 防潮堤堀株側端部の掘削範囲

(2) 防潮堤（端部）の裕度に関する考え方


設計及び工事計画認可段階において、漂流物荷重等が上振れした場合においても、第 6-16 図に示す裕度向上対策を実施することにより、地山を含む防潮堤（端部）の形状を変更することなく対応が可能である。

- ・ 端部コンクリートと岩盤間にせん断キーを設置

端部コンクリートと岩盤間にせん断キーを設置することにより、端部コンクリートのすべり抵抗を向上させる。

- ・ グラウンドアンカーによる端部コンクリートの固定

グラウンドアンカーにより、端部コンクリートの安定性を向上させる。




第 6-16 図 防潮堤（端部）の裕度向上対策のイメージ図

7. 止水ジョイントの設計方針

7. 1. 構造概要

7. 1. 1. 止水ジョイントの概要

防潮堤（標準部）に設置する止水ジョイントの設置位置を第 7-1 図に示す。止水ジョイントは、津波漂流物の衝突による損傷を防止するため、防潮堤の山側に設置する。止水ジョイントの設置高さは、防潮堤の天端高さを上端とし、防潮堤背面の岩盤高さを下端とする。止水ジョイント（地中部）の構造成立性の見通しの評価方針を、「7. 3. 4. 地中部の透水力対策について」に示す。




※1: 基準地震動による埋戻土の沈下を考慮する。


第 7-1 図 防潮堤（標準部）の止水ジョイント設置位置

防潮堤（標準部）の止水ジョイントの設置概要を第 7-2 図に、アンカーボルトの配置イメージ図を第 7-3 図に示す。止水ジョイントの構造は、セメント改良土に鋼製部材（定着部材、押え板及び袋ナット）を設置し、ゴムジョイントを固定する構造である。定着部材間には定着部材同士の接触を避けるため緩衝材を設置する。セメント改良土と定着部材はアンカーボルトで固定する。アンカーボルトは直交方向かつ千鳥で配置することにより、アンカーボルト間でセメント改良土の影響範囲が重複しないよう配置（以下、単体配置という。）する。アンカーボルトを単体配置とする考え方は、「7. 3. 2. (2) 「各種合成構造設計指針」の適用性の検討」に示す。

また、雨水が止水ジョイント内に滞水することを避けるため、止水ジョイントの天端には雨除けを設置する。なお、止水ジョイントに用いる鋼材は、腐食を防止するため防錆処理を行う。




第 7-2 図 防潮堤（標準部）の止水ジョイントの設置概要（A-A' 断面）




第 7-3 図 アンカーボルトの配置イメージ図


第 7-4 図に防潮堤（端部）に設置する止水ジョイントの構造概要を示す。防潮堤（端部）のうち端部コンクリート側の止水ジョイントの構造は、鋼製プレートに溶接したアンカーボルト（端部コンクリート）及び押え板でゴムジョイントに固定する。アンカーボルト（端部コンクリート）は、端部コンクリートに先付け工法により設置する。セメント改良土側の止水ジョイントの構造は、防潮堤（標準部）と同様である。



構造境界部の概要



水みちのイメージ図（平面図）




止水ジョイント設置概要（A-A' 断面）

第 7-4 図 防潮堤（端部）の止水ジョイントの構造概要

7. 1. 2. 止水ジョイントの施工方法

止水ジョイントの施工方法を第 7-5 図に示す。止水ジョイントの施工にあたっては、アンカーボルト及び袋ナットを溶接した定着部材を所定の位置に設置した後で、セメント改良土を確実に充填する。先行部の止水ジョイントを設置した後、緩衝材を設置し、同様の方法で後行部の定着部材及びセメント改良土を施工する。両側の定着部材及びセメント改良土を施工した後に、ゴムジョイント及び押え板を設置する。なお、ゴムジョイントは複数本のゴムジョイントを熱融着により延長方向に接続して設置する。



第 7-5 図 止水ジョイントの施工方法

7. 2. 設計方針

7. 2. 1. 設計方針の概要

(1) 部位ごとの設計方針

止水ジョイントの設計方針について、設置変更許可段階並びに設計及び工事計画認可段階に説明する評価を第 7-1 表に、止水ジョイントに関する解析の流れを第 7-6 図に、定着部材、アンカーボルト及びゴムジョイントの照査の流れを第 7-7 図に示す。定着部材及びアンカーボルトの成立性は設置変更許可段階で評価し、ゴムジョイントの評価は設計及び工事計画認可段階で説明する。

防潮堤は、線状構造物であり、弱軸・強軸方向が明確であることから、地震荷重及び津波荷重は汀線方向に一様に作用するため、地震時および重畳時（津波＋余震時）における評価は2次元動的FEM解析による有効応力解析で評価する。津波時に作用する漂流物荷重は局所的に作用する荷重であるため、津波時における評価は3次元静的FEM解析とする。なお、解析モデルは、防潮堤（標準部）の解析モデルに定着部材をビーム要素でモデル化したものとする。

定着部材は、ゴムジョイントを押え板で固定するとともに、津波波圧により生じるゴムジョイントの張力をアンカーボルトに伝達する役割がある。2次元動的FEM解析及び3次元静的FEM解析において、定着部材をモデル化したビーム要素により算定される断面力には、ゴムジョイントの張力による影響は含まれない。そのため、ゴムジョイントの張力による定着部材の断面力を別モデルを用いて算出し、照査時に足し合わせる。詳細は「7. 2. 1 (4) 解析モデル」に示す。また、定着部材の断面力は長手方向（防潮堤海山方向）と短手方向（防潮堤汀線方向）のそれぞれに生じることから、定着部材の評価は長手方向と短手方向でそれぞれ行う。定着部材に用いる鋼材は、「道路橋示方書・同解説 [I 共通編・II 鋼橋編], 日本道路協会, 平成24年」に基づき選定し、許容応力度法による照査を実施する。

アンカーボルトは、地震時及び津波時に定着部材とセメント改良土を固定する役割がある。そのため、地震及び津波によりアンカーボルトに作用する引張力及びせん断力の評価を行う。アンカーボルトの評価は、セメント改良土の設計基準強度（ 6.5N/mm^2 ）が「各種合成構造設計指針・同解説, 日本建築学会, 2010年」（以下、「各種合成構造設計指針」という。）の適用範囲（ $18\sim 48\text{N/mm}^2$ ）外であることから、アンカーボルトの性能試験で「各種合成構造設計指針」を参考に設計することの妥当性を確認した上で、「各種合成構造設計指針」を参考に許容引張力及び許容せん断力を決定する。アンカーボルトの性能試験については、「7. 3. 5. アンカーボルトの性能試験」に示す。

ゴムジョイントは、防潮堤間の変位に追従し遮水性を保持する役割がある。そのため、地震及び津波によりゴムジョイントに生じる相対変位及び水圧の評価を行う。また、ゴムジョイントの許容変形量及び許容水圧はゴムジョイントの性能試験で確認する。また、ゴムジョイントは、泊発電所の気候を考慮しても十分な耐久性（耐熱性、耐寒性及び耐候性）を有するものとする。ゴムジョイントの耐久性確認につ

いては、「参考資料6 止水ジョイントに用いるゴムジョイントの耐久性について」に示す。

また、防潮堤の山側にある屋外タンクの損傷による溢水に伴い敷地内漂流物が生じるおそれがあるため、設計及び工事計画認可段階において、防潮堤山側の敷地内で漂流物になる可能性のある物品を整理した上で、止水ジョイントの保護材の必要性を検討し、必要となる場合には保護材の仕様を説明する。詳細は、「7. 3. 8 敷地内の溢水に伴う敷地内漂流物による影響について」に示す。




なお、防潮堤（端部）は、防潮堤（標準部）のセメント改良土（ $f'_{ck}=6.5 \text{ N/mm}^2$ ）に比べて強度の大きいコンクリート（ $f'_{ck}=40 \text{ N/mm}^2$ ）を用いることや津波荷重が小さいことから、防潮堤の変位や生じる外力は小さい。そのため、防潮堤（端部）に設置する止水ジョイントの評価は、防潮堤（標準部）の評価に網羅される。

第 7-1 表 設置変更許可段階並びに設計及び工事計画認可段階に説明する評価


説明時期	部位の名称	評価方法	照査項目		設計で用いる許容限界
			健全性	止水性	
設置変更許可段階	定着部材	2次元動的FEM解析及び3次元静的FEM解析から得られる定着部材（ビーム要素）の断面力と、ゴムジョイントの張力により定着部材に生じる断面力を足し合わせた断面力が、許容応力度以下であることを確認する。詳細な評価方法は、「7. 2. 1 (5) (a) 定着部材長手方向の評価」及び「7. 2. 1 (5) (b) 定着部材短手方向の評価」に示す。	曲げせん断		「道路橋示方書・同解説 [I 共通編・II 鋼橋編]」に基づき決定した短期許容応力度
	アンカーボルト	2次元動的FEM解析及び3次元静的FEM解析から得られるアンカーボルトに作用する引張力及びせん断力とゴムジョイントの張力によりアンカーボルトに作用する引張力及びせん断力を足し合わせたものが、許容引張力及び許容せん断力以下であることを確認する。詳細な評価方法は、「7. 2. 1 (6) アンカーボルトの評価」に示す。	引張力せん断力		「各種合成構造設計指針」を参考に決定した許容引張力及び許容せん断力 ^{*1, 2}
設計及び工事計画認可段階	ゴムジョイント	防潮堤の相対変位及び津波による水圧が、ゴムジョイントの性能試験に基づいた許容変形量及び許容水圧以下であることを確認する。	変形	変形水圧	ゴムジョイントの性能試験に基づいた許容変形量及び許容水圧

※1：アンカーボルトの設計において「各種合成構造設計指針」を参考に設計する妥当性は、アンカーボルトの性能試験で確認する。また、許容引張力及び許容せん断力は、アンカーボルトの降伏、並びにセメント改良土のコーン状破壊及び支圧破壊を考慮して決定する。


※2：アンカーボルトを定着させるセメント改良土は人工物であり、施工時にセメント改良土の強度やアンカーボルトの埋込み長さ等を確認することで、「各種合成構造設計指針」を参考に決定する許容引張力及び許容せん断力を確認できるため、アンカーボルトの施工時の品質確認試験は不要である。



第 7-6 図 止水ジョイントに関する解析の流れ



第 7-7 図 定着部材及びゴムジョイントの照査の流れ





- (1)「各種合成構造設計指針」の適用性有無の確認
 ○アンカーボルトの仕様等について適用性有無を確認し、セメント改良土の強度が適用範囲を満たしていないため、性能試験を実施することを「7. 3. 2. (2)各種合成構造設計指針」の適用性の検討」で示す。
- (2) 指針を参考に設計することの妥当性
 ○性能試験で得られる耐力と破壊形式が、「各種合成構造設計指針」を参考としたときの耐力以上かつ破壊形式と一致することを「7. 3. 5. アンカーボルトの性能試験」で示す。
- (3)仕様・配置の検討
 ○せん断耐力の向上のために直交配置とし、直交するアンカーボルトについて荷重分担を考慮した照査方針を「7. 2. 1. (6)アンカーボルトの評価」で示す。
 ○仕様・配置を検討しアンカーボルトの降伏が先行すること若しくはセメント改良土が弾性範囲内で十分な裕度を有することを満足した許容限界値を「7. 3. 3. アンカーボルトの配置の考え方」で示す。
 ○アンカーボルトに荷重が作用した際のセメント改良土の応力が十分に分散し、隣接するアンカーボルトによる応力が3次元的に干渉しないことを確認する。
- (4)作用荷重の算出
 ○解析で得られた反力・変位から作用荷重の算出を「9. 防潮堤の構造成立性評価結果」で示す。
- (5)照査の実施
 ○作用荷重に対して抵抗方向に引張方向及びせん断方向が混在するため、以下の照査方法により許容限界値以下であることを「9. 防潮堤の構造成立性評価結果」で示す。
 ・アンカーボルトの引張方向の照査
 ・引張方向の照査において同時にせん断力が作用することを考慮した組合せ荷重の照査
 ・アンカーボルトのせん断方向の照査

第 7-8 図 アンカーボルトの照査の流れ

(2) 定着部材及びアンカーボルトの仕様検討

定着部材はアンカーボルトと溶接できる鋼材を選定するとともに、アンカーボルトを単体配置できるように十分な大きさの形状とする。定着部材の重量及び軸剛性が大きいほど、定着部材とセメント改良土の境界面に位置するアンカーボルトに大きなせん断力が発生すると想定されることから、定着部材の厚みは極力薄くなるよう設定する。定着部材の重量及び軸剛性とアンカーボルトに作用するせん断力の関係については、「7. 3. 1. 設計の経緯」に示す。

アンカーボルトの配置イメージ図を第 7-9 図に示す。アンカーボルトは、津波時及び重畳時に生じるゴムジョイントの張力を 2 本のアンカーボルトで負担するため、袋ナットを挟み込む位置に設置する。また、アンカーボルトの群効果を考慮する必要のある配置（以下、群体配置という。）にならないように、隣接するアンカーボルトは千鳥で配置しアンカーボルト間に十分な離隔をとることで、単体配置とする。アンカーボルトを単体配置とする考え方は、「7. 3. 2. (2) 「各種合成構造設計指針」の適用性の検討」に示す。



第 7-9 図 アンカーボルトの配置イメージ図


(3) 定着部材及びアンカーボルトに生じる荷重

地震時、津波時及び重畳時に定着部材及びアンカーボルトに生じる荷重を以下に整理した。定着部材及びアンカーボルトの評価にあたっては、本項目で整理した荷重を考慮した解析を行う。


(a) 地震時

地震時に防潮堤に生じる荷重を第 7-10 図に、地震時にゴムジョイントの張力により定着部材及びアンカーボルトに生じる荷重を第 7-11 図に、地震時にゴムジョイントの張力及び慣性力により定着部材及びアンカーボルトに生じる荷重を第 7-12 図に示す。


地震時はゴムジョイントに津波波圧が作用しないため、ゴムジョイントの張力は生じない。一方、地震荷重により定着部材に慣性力が作用する。それにより定着部材には曲げ及びせん断が生じ、アンカーボルトには引張力及びせん断力が生じる。なお、アンカーボルトの引張力はアンカーボルトの軸方向に引張が作用する方向の荷重とし、せん断力は引張力の垂直方向の荷重とする。



第 7-10 図 地震時に防潮堤に生じる荷重



第 7-11 図 地震時にゴムジョイントの張力により定着部材及びアンカーボルトに生じる荷重 (A—A' 断面)




第 7-12 図 地震時にゴムジョイントの張力及び慣性力により定着部材及びアンカーボルトに生じる荷重


(b) 津波時

津波時に防潮堤に生じる荷重を第 7-13 図に、津波時にゴムジョイントの張力により定着部材及びアンカーボルトに生じる荷重を第 7-14 図に、津波時にゴムジョイントの張力及び慣性力により定着部材及びアンカーボルトに生じる荷重を第 7-15 図に示す。


津波波圧が止水ジョイントに作用すると、ゴムジョイントの張力が生じる。それにより、定着部材には曲げ及びせん断が生じ、アンカーボルトには引張力及びせん断力が生じる。



第 7-13 図 津波時に防潮堤に生じる荷重



第 7-14 図 津波時にゴムジョイントの張力により定着部材及びアンカーボルトに生じる荷重 (A—A' 断面)




第 7-15 図 津波時にゴムジョイントの張力及び慣性力により定着部材及びアンカーボルトに生じる荷重

(c) 重畳時


重畳時に防潮堤に生じる荷重を第 7-16 図に、重畳時にゴムジョイントの張力により定着部材及びアンカーボルトに生じる荷重を第 7-17 図に、重畳時にゴムジョイントの張力及び慣性力により定着部材及びアンカーボルトに生じる荷重を第 7-18 図に示す。

余震により定着部材に慣性力が作用し、津波波圧によりゴムジョイントの張力が生じる。それらにより、定着部材には曲げ及びせん断が生じ、アンカーボルトには引張力及びせん断力が生じる。




※1：基準地震動による埋戻土の沈下を考慮する。

第 7-16 図 重畳時に防潮堤に生じる荷重



第 7-17 図 重畳時にゴムジョイントの張力により定着部材及びアンカーボルトに生じる荷重 (A—A' 断面)




第 7-18 図 重疊時にゴムジョイントの張力及び慣性力により定着部材及びアンカーボルトに生じる荷重


(4) 解析モデル

定着部材及びアンカーボルトの評価は、2次元動的FEM解析（地震時及び重畳時）及び3次元静的FEM解析（津波時）の解析モデルに定着部材をモデル化した解析で行う（以下、解析①とする。）。2次元動的FEM解析による解析モデルのイメージ図（地震時及び重畳時の解析①）を第7-19図に、3次元静的FEM解析による解析モデルのイメージ図（津波時の解析①）を第7-20図に示す。解析①のモデルは、定着部材をビーム要素、アンカーボルトによる固定を剛バネ（面直バネ及びせん断バネ）、セメント改良土を線形要素（2次元動的FEM解析）若しくはソリッド要素（3次元静的FEM解析）とする。その他のモデル化の考え方は、「5.4.2.設計方針の概要」に示す。


津波時及び重畳時に生じるゴムジョイントの張力による荷重を考慮した解析は、張力の算出に当たり解析①で得られる防潮堤間の相対変位を用いる必要があるため別途行う（以下、解析②とする。）。ゴムジョイントの張力による荷重とモデル化範囲のイメージ図（解析②）を第7-21図に示す。解析②のモデルは、アンカーボルトを固定端とし、定着部材を梁とした両端固定梁とする。



第7-19図 2次元動的FEM解析による解析モデルのイメージ図
（地震時及び重畳時の解析①）



第 7-20 図 3次元静的FEM解析による解析モデルのイメージ図
(津波時の解析①)



定着部材長手方向のモデル
定着部材短手方向のモデル
第 7-21 図 ゴムジョイントの張力による荷重とモデル化範囲のイメージ図
(解析②)


(5) 定着部材の評価

(a) 定着部材長手方向の評価


定着部材の長手方向における解析①のモデルと曲げ及びせん断のイメージ図を第 7-22 図に、ゴムジョイントの張力により定着部材（長手方向）に生じる曲げ及びせん断の算出イメージ図を第 7-23 図に示す。長手方向の評価は、2次元動的FEM解析（地震時及び重畳時）若しくは3次元静的FEM解析（津波時）による解析（解析①）で得られる曲げ(M_{y1})及びせん断(Q_{y1})の絶対値と、解析②で得られる曲げ(M_{y2})及びせん断(Q_{y2})の絶対値を足し合わせて照査する。

解析①で得られる曲げ(M_{y1})及びせん断(Q_{y1})は全時刻最大の値とし、ビーム要素の全要素のうち最大の値とする。

解析②のモデルについて、定着部材の長手方向は、後述する短手方向と比較すると、梁せいとアンカーボルトピッチの関係から変形しにくいと考えられ、さらに連続梁であることからアンカーボルトを固定端、定着部材を梁とした両端固定梁とする。両端固定梁の支間長は、保守的にアンカーボルトの千鳥配置を考慮せず、アンカーボルトのピッチとする。



第 7-22 図 解析①のモデルと曲げ及びせん断のイメージ図
(左：地震時及び重畳時，右：津波時)




第 7-23 図 ゴムジョイントの張力により定着部材（長手方向）に生じる曲げ及びせん断の算出イメージ図（解析②）


解析②に用いるゴムジョイントの張力は、津波時及び重畳時における防潮堤間の相対変位を用いて設定する耐圧半径と津波波圧を用いて算出する。第 7-25 図に示す通り、ゴムジョイントに水圧が作用すると、ゴムジョイントが膨らみゴムジョイントの張力が生じる。その際のゴムジョイントの耐圧半径は、防潮堤間の相対変位を考慮したゴムジョイントの半径とする。

(A) 一様内圧

$$N_x = \frac{pr}{2}, \quad N_\theta = pr,$$



第 7-24 図 構造力学公式集 (一部加筆)



- N_θ : ゴムジョイントの張力
- p : 津波波圧 (作用水圧)
- r : ゴムジョイントの耐圧半径
(水圧を受けた時のゴムジョイントの半径)

第 7-25 図 ゴムジョイントの張力が生じる際の断面図
防潮堤間に生じる相対変位の算出方法を第 7-2 表に示す。防潮堤間に生じる


相対変位の算定に当たり，変位を抽出する箇所は防潮堤の天端位置とする。地震により隣接する防潮堤の位相が逆になることを想定し，保守的に最大変位量の2倍を考慮する。また，津波波圧については，水圧が最も大きくなるゴムジョイント下端の津波波圧を算出する。

防潮堤の法面傾斜角を考慮した変位算出のイメージ図を第 7-26 図に示す。相対変位は防潮堤背面の法面傾斜角を考慮し，法面の方向に座標変換して算出する。

第 7-2 表 防潮堤間に生じる相対変位の算出方法

	防潮堤間に生じる相対変位量の算出方法	変位イメージ図 (横断方向)	変位イメージ図 (鉛直方向)
津波時	基準地震動による防潮堤の残留変位量 ($\delta 1, \delta 1'$) $\times 2$ + 津波による防潮堤の最大変位量 ($\delta 2, \delta 2'$)		
重畳時	基準地震動による防潮堤の残留変位量 ($\delta 1, \delta 1'$) $\times 2$ + 津波+余震による防潮堤の最大変位量 ($\delta 3, \delta 3'$) $\times 2$		


凡例：----- 元の位置 ———— 基準地震動後の位置 ———— 最大変位位置



第 7-26 図 防潮堤の法面傾斜角を考慮した変位算出のイメージ図

(b) 定着部材短手方向の評価

短手方向の評価は、アンカーボルトを固定端とし、定着部材形状をモデル化した両端固定梁モデルによる解析(解析②)で得られる定着部材の曲げ及びせん断力を用いて行う。ゴムジョイントの張力により定着部材(短手方向)に生じる曲げ及びせん断の算出イメージ図(解析②)を第 7-27 図に示す。なお、定着部材に作用する引張力及びせん断力は、ゴムジョイントの張力の引張方向成分とせん断方向成分に分解して算出する。




第 7-27 図 ゴムジョイントの張力により定着部材(短手方向)に生じる曲げ及びせん断の算出イメージ図(解析②)


(6) アンカーボルトの評価

アンカーボルトの評価では、アンカーボルトに対して防潮堤汀線方向 (x方向), 防潮堤山側法面方向 (y方向), 防潮堤山側法面垂直方向 (z方向) に作用する荷重に対して、アンカーボルトの荷重分担を考慮して構造成立性を評価する。

第 7-28 図に示す 2次元動的 FEM解析 (地震時及び重畳時) 若しくは 3次元静的 FEM解析 (津波時) の解析モデルに、定着部材をモデル化した解析 (解析①) で得られる剛バネの反力 (F_x, F_y, F_z) と第 7-29 図に示すゴムジョイントの張力により定着部材に作用する引張力 f_z , せん断力 f_x を足し合わせて評価を行う。なお, アンカーボルトに作用する荷重は定着部材に固定したアンカーボルトの配置間隔を考慮して, 縦方向, 横方向のアンカーボルト 1組あたりに換算する。これより, アンカーボルトに作用する荷重は, x方向に $E_x + f_x$, y方向に F_y , z方向に $E_z + f_z$ である。




第 7-28 図 解析①から算出する剛バネの反力 (F_x, F_y, F_z)




第 7-29 図 ゴムジョイントの張力により定着部材に作用する引張力 f_z , せん断力 f_x

アンカーボルトに作用した各方向（x方向、y方向、z方向）の力に対する抵抗方向を第7-30図に示す。止水ジョイントの定着部材のx方向、z方向に荷重が作用するときには、アンカーボルトの抵抗方向に引張方向とせん断方向が混在する。x方向、z方向の荷重がアンカーボルトに作用する際のイメージ図を第7-31図に示す。このときに、片方のアンカーボルトに荷重が偏る要因として、作用荷重に対するアンカーボルトの引張方向及びせん断方向に生じる変位量（弾性係数）の違い及び定着部材の短手方向の変形の影響が挙げられる。以下に荷重が偏る要因の詳細を示す。

※：x方向を防潮堤汀線方向、y方向を防潮堤山側法面方向、z方向を防潮堤山側法面垂直方向とする。




第7-30図 アンカーボルトに作用した各方向（x方向、y方向、z方向）の力に対する抵抗方向



第7-31図 各方向の荷重がアンカーボルトに作用する際のイメージ図

(a) アンカーボルトにおける引張方向及びせん断方向の弾性係数の違いによる影響
 アンカーボルトの性能試験における荷重と変位の関係及び弾性係数を第 7-32 図に示す。荷重と変位の関係が概ね直線である部分の傾きをアンカーボルトの弾性係数とすると、引張方向とせん断方向の弾性係数比は、およそ(引張):(せん断)=9:1となる。また、引張方向の弾性係数を算出する際の標準偏差(1σ)は22.3%、せん断を算出する際の標準偏差(1σ)は0.4%であるため、弾性係数比を考慮するとせん断方向よりも引張方向のアンカーボルトに荷重が偏ると考えられる。なお、弾性係数の算出方法は「あと施工アンカーの試験方法の標準化に関する研究、日本建築学会、1999年」を参考に、加力初期時のすべり分を取り除いた最大耐力の60%までのデータを直線回帰して求めた。



第 7-32 図 アンカーボルトの性能試験における荷重と変位の関係及び弾性係数


(b) 定着部材の短手方向の変形による影響

止水ジョイントに作用する解析①(第 7-28 図参照)で得られる荷重(kN/1組)もしくはゴムジョイントの張力により定着部材に作用する荷重(kN/1組)のうち、引張力 f_z が支配的である*。そのため、ゴムジョイントの張力により定着部材に作用する引張力 f_z によって生じる、定着部材の短手方向の変形の影響を考慮する。

定着部材の短手方向の変形による影響は、第 7-33 図に示す定着部材(梁要素)のモデルに引張力 f_z を載荷した解析(解析②)を用いてアンカーボルトに生じる荷重分担を確認する。解析②のアンカーボルト位置の固定条件について、アンカーボルトと定着部材を溶接するため、溶接による曲げ剛性を考慮するとモデル化は固定端を基本とする。但し、モデル端部の固定条件は、アンカーボルトによる引張力及びせん断力、定着部材の曲げ及びセメント改良土からの反力等の不確かさを考慮し、第 7-3 表に示すとおり解析②の境界条件は保守的に固定端若しくはピン支点の組合せも考慮し、直交するアンカーボルトの荷重分担を算出した。これより、定着部材の短手方向の変形による影響を考慮した直交するアンカーボルトの荷重分担は、アンカーボルト(縦方向)に保守的な荷重分担として(横方

向) : (縦方向) = 74.2:25.8, アンカーボルト (横方向) に保守的な荷重分担として (横方向) : (縦方向) = 54.5:45.5である。

※ : 「9. 4. 2. 防潮堤 (標準部) の構造成立性検討結果」において, アンカーボルトの作用荷重のうち, 引張力 f_z が支配的であることを示す。




第 7-33 図 解析②のモデルとセメント改良土に固定するために生じる力のイメージ図

第 7-3 表 定着部材の変形による直交するアンカーボルトの荷重(引張力 f_z)の荷重分担

		境界条件	荷重分担 (%)	境界条件	荷重分担 (%)	境界条件	荷重分担 (%)	境界条件	荷重分担 (%)
アンカーボルト	縦方向	固定端	74.1	固定端	74.2	ピン固定	54.5	ピン固定	54.6
	横方向	固定端	25.9	ピン固定	25.8	固定端	45.5	ピン固定	45.4

解析イメージ図



— : 定着部材 (梁要素) : 固定端 : ピン固定

引張方向とせん断方向の弾性係数比及び定着部材の変形の影響を考慮し、アンカーボルト照査を第 7-4 表及び第 7-34 図に示す方法で実施する。

・引張方向の照査

アンカーボルトにおける引張方向とせん断方向の弾性係数比から引張方向のアンカーボルトに荷重が偏ることを考慮した、引張方向のアンカーボルトが x 方向、z 方向の荷重を 100%負担する照査を実施する。

・組合せ荷重の照査

引張方向の照査において、同時にせん断力が作用することを考慮した組合せ荷重の照査を実施する。「各種合成構造設計指針」を参考に、組合せ荷重をうけるアンカー1 本当りりの許容値を用いて照査する。照査式は $(p/p_a)^2 + (q/q_a)^2 = 1$ とし、 p は引張力、 q はせん断力、 p_a はせん断力がかからない場合の許容引張力、 q_a は引張力がかからない場合の許容せん断力である。


・せん断方向の照査

定着部材の変形によりせん断方向のアンカーボルトが負担し得る最大の荷重を考慮した、せん断方向のアンカーボルトが x 方向の荷重を 100%、z 方向の荷重を 45.5%負担する照査を実施する。なお、せん断力は y 方向の荷重との合力とし、y 方向の荷重に対するアンカーボルトの抵抗方向がどちらもせん断方向であることを考慮して、荷重分担を 50%ずつとする。

第 7-4 表 影響検討ケースの荷重分担

荷重	アンカーボルト	抵抗方向	荷重分担 (%)	
			引張方向の照査	せん断方向の照査
x 方向 $F_x + f_x$	縦方向	せん断	—	100
	横方向	引張	100	—
z 方向 $F_z + f_z$	縦方向	引張	100	—※1
	横方向	せん断	—	45.5

※1：z 方向の荷重分担を考慮すると、アンカーボルト（縦方向）に z 方向の荷重の 54.5%が作用するが、引張方向の照査よりアンカーボルト（縦方向）に作用する荷重が小さいため、評価を割愛する。



第 7-34 図 アンカーボルトの照査方法

7. 2. 2. 損傷モード

(1) 防潮堤（標準部）の止水ジョイントの損傷モード

防潮堤（標準部）の止水ジョイントの設計方針について、第 7-5 表に示す各部位の役割を踏まえて止水ジョイントが維持すべき機能を喪失し得る事象（損傷モード）を仮定し、その損傷モードに対する設計・施工上の配慮について整理したもの第 7-6 表に整理した。また、地震時、津波時及び重畳時における止水ジョイントの構造上の弱部となる箇所を第 7-35 図及び第 7-36 図に示す。

第 7-5 表 防潮堤（標準部）における止水ジョイントの各部位の役割^{※1}

部位の名称	地震時の役割	津波時の役割
定着部材	・ゴムジョイントを押え板で固定する。	・ゴムジョイントを押え板で固定する。 ・津波波圧により生じるゴムジョイントの張力をアンカーボルトに伝達する。
アンカーボルト	・定着部材とセメント改良土を固定する。	・定着部材とセメント改良土を固定する。
ゴムジョイント	・防潮堤間の変位に追従する。	・防潮堤間の変位に追従し、遮水性を保持する。

※1：重畳時（津波+余震時）は地震時及び津波時の両方の役割を参照する。


第 7-6 表 防潮堤（標準部）における止水ジョイントの要求機能を喪失する事象と設計・施工上の配慮

部位の名称	要求機能を喪失する事象	想定ケース ^{※1}	設計・施工上の配慮	照査 ^{※2}
定着部材	・定着部材の許容曲げ応力度及び許容せん断応力度を上回る曲げ及びせん断が定着部材に作用し、定着部材が損傷することで遮水性を喪失する。（第 7-35 図及び第 7-36 図）	①, ②	・想定される曲げ及びせん断が、定着部材の許容曲げ応力度及び許容せん断力以下であることを確認する。	○
アンカーボルト	・アンカーボルトの許容引張力及び許容せん断力を上回る引張力及びせん断力がアンカーボルトに作用し、定着部材とセメント改良土が離れることで、水みちが形成され、遮水性を喪失する。（第 7-35 図及び第 7-36 図）	①, ②	・想定される引張力及びせん断力が、アンカーボルトの許容引張力及び許容せん断力 ^{※3} 以下であることを確認する。 ・アンカーボルトの許容引張力及び許容せん断力はアンカーボルトの性能試験に基づき決定する。	○
ゴムジョイント	・ゴムジョイントの許容変形量及び許容水圧を上回る相対変位量及び水圧がゴムジョイントに作用し、ゴムジョイントが損傷することで、遮水性を喪失する。（第 7-36 図）	①, ②	・想定される相対変位量及び水圧が、ゴムジョイントの許容変形量及び許容水圧以下であることを確認する。 ・ゴムジョイントの許容変形量及び許容水圧は性能試験により確認する。	○
全体	・漂流物が衝突することにより、止水ジョイントが損傷し、遮水性を喪失する。	②	・止水ジョイントは、防潮堤の山側に設置するため、漂流物の衝突による損傷は発生しない。	—
	・竜巻の風荷重や飛来物荷重により、止水ジョイントが損傷し、遮水性を喪失する。	—	・万一、竜巻及びその随伴事象により損傷した場合には、津波防護機能が必要となる前に修復等の対応を実施する。	—


※1：①は地震時、②は津波時を示す。なお、重畳時は、(—)を除いた全ての事象で想定する。

※2：照査を実施する場合は(○)、照査不要と判断している場合は(—)とする。

※3：許容引張力及び許容せん断力は、アンカーボルトの降伏及びせん断強度、並びに定着された構造物のコーン状破壊及び支圧強度を考慮して決定する。



第 7-35 図 防潮堤(標準部)における止水ジョイントの構造上の弱部となる箇所(地震時)



第 7-36 図 防潮堤(標準部)における止水ジョイントの構造上の弱部となる箇所(津波時及び重畳時)

(2) 防潮堤（端部）の止水ジョイントの損傷モード

防潮堤（端部）の止水ジョイントの設計方針について、第 7-7 表に示す各部位の役割を踏まえて止水ジョイントが維持すべき機能を喪失し得る事象（損傷モード）を仮定し、その損傷モードに対する設計・施工上の配慮について整理したもの第 7-8 表に整理した。また、地震時、津波時及び重畳時における止水ジョイントの構造上の弱部となる箇所を第 7-37 図及び第 7-38 図に示す。

第 7-7 表 防潮堤（端部）の止水ジョイントにおける各部位の役割^{※1}

部位の名称		地震時の役割	津波時の役割
セメント改良土側	定着部材	防潮堤（標準部）の止水ジョイントと同様（第 7-5 表参照）	
	アンカーボルト（セメント改良土）		
端部コンクリート側	アンカーボルト（端部コンクリート）	・定着部材と端部コンクリートを固定する。	・定着部材と端部コンクリートを固定する。
ゴムジョイント		防潮堤（標準部）の止水ジョイントと同様（第 7-5表参照）	

※1：重畳時（津波+余震時）は地震時及び津波時の両方の役割を参照する。

第 7-8 表 防潮堤(端部)における止水ジョイントの要求機能を喪失する事象と設計・施工上の配慮


部位の名称		要求機能を喪失する事象	想定ケース ^{※1}	設計・施工上の配慮	照査 ^{※2}
セメント改良土側	定着部材及びアンカーボルト（セメント改良土）	防潮堤（標準部）の止水ジョイントと同様（第 7-6 表参照）			
端部コンクリート側	アンカーボルト（端部コンクリート）	・アンカーボルト（端部コンクリート）の許容引張力及び許容せん断力を上回る引張力及びせん断力がアンカーボルト（端部コンクリート）に作用し、鋼製プレートと端部コンクリートが離れることで、水みちが形成され、遮水性を喪失する。（第 7-37 図及び第 7-38 図）	①, ②	・想定される引張力及びせん断力が、アンカーボルト（端部コンクリート）の許容引張力及び許容せん断力 ^{※3} 以下であることを確認する。	○
ゴムジョイント		防潮堤（標準部）の止水ジョイントと同様（第 7-6 表参照）			

※1：①は地震時、②は津波時を示す。なお、重畳時は、（－）を除いた全ての事象で想定する。

※2：照査を実施する場合は（○）、照査不要と判断している場合は（－）とする。


※3：許容引張力及び許容せん断力は、アンカーボルトの降伏及びせん断強度、並びに定着された構造物のコーン状破壊及び支圧強度を考慮して決定する。

【アンカーボルト（端部コンクリート）】
 アンカーボルト（端部コンクリート）の許容引張力及び許容せん断力を上回る引張力及びせん断力がアンカーボルト（端部コンクリート）に作用し、鋼製プレートと端部コンクリートが離れることで、水みちが形成され、遮水性を喪失する。



第 7-37 図 防潮堤（端部）における止水ジョイントの構造上の弱部となる箇所（地震時）

【アンカーボルト（端部コンクリート）】
 アンカーボルト（端部コンクリート）の許容引張力及び許容せん断力を上回る引張力及びせん断力がアンカーボルト（端部コンクリート）に作用し、鋼製プレートと端部コンクリートが離れることで、水みちが形成され、遮水性を喪失する。



第 7-38 図 防潮堤（端部）における止水ジョイントの構造上の弱部となる箇所（津波時及び重畳時）

7. 3. 個別論点

7. 3. 1. 設計の経緯

第 1192 回審査会合（2023 年 10 月 5 日）において，基準津波の検討を踏まえ，泊発電所の防潮堤高さを T.P. 16.5m から T.P. 19.0m に変更することを説明した。当初設計（2023 年 2 月 2 日審査会合）の止水ジョイント構造では，防潮堤高さの変更に伴い防潮堤の慣性力が増加し，止水目地コンクリートとセメント改良土の挙動差が大きくなり，止水目地コンクリートとセメント改良土の境界面におけるせん断力が増大し，アンカーボルト B のせん断力の裕度が小さくなるため，止水ジョイントの構造を変更する。

定着部材による構造とした設計（2023 年 10 月 5 日審査会合）の止水ジョイント構造では，止水目地コンクリート及び鋼製プレートを定着部材（鋼製）に変更することにより，定着部材の軸剛性及び質量が止水目地コンクリートと比較して小さくなり，セメント改良土の挙動に追従しやすくなるため，境界面のせん断力を低減することが可能となり，更に，アンカーボルトを直交かつ千鳥配置することで，配置本数の増加によりせん断耐力の向上が可能となることから，アンカーボルトのせん断力の裕度が大きくなる。

第 7-9 表 止水ジョイントの構造変更イメージ図

止水ジョイント構造(変更した箇所は下線部)	
当初設計 (2023年2月2日審査会合)	
定着部材による 構造とした設計 (2023年10月5日審査会合)	

第 7-10 表 止水ジョイントの挙動イメージ図

挙動イメージ図	
当初設計 (2023年2月2日審査会合)	<p>止水目地コンクリートの挙動イメージ</p> <p>セメント改良土の挙動イメージ</p> <p>挙動の差が大きく，境界面のせん断力が大きくなる</p>
定着部材による 構造とした設計 (2023年10月5日審査会合)	<p>定着部材の挙動イメージ (軸剛性及び質量が止水目地コンクリートより小さいため，止水目地コンクリートと比較して，セメント改良土に追従して挙動しやすい)</p> <p>セメント改良土の挙動イメージ</p> <p>挙動が同様となり，境界面のせん断力が小さくなる</p>


7. 3. 2. 構造等に関する先行炉との比較及び「各種合成構造設計指針」の適用性

(1) 先行炉との比較

泊発電所における防潮堤に設置する止水ジョイントの構造を踏まえ、先行炉の類似点及び相違点を抽出する。類似する先行炉の止水ジョイントとして、女川発電所の鋼管式鉛直壁、島根発電所の防波壁（逆T擁壁）及び美浜発電所の防潮堤（鉄筋コンクリート部、地盤改良部）を選定する。泊発電所及び先行炉の止水ジョイントの構造概要を第 7-39 図に示す。

女川発電所の鋼管式鉛直壁では、鋼製遮水壁にゴムジョイントを押え板及び取付けボルトにて取付ける構造である。島根発電所の防波壁及び美浜発電所の防潮堤では、コンクリートにアンカーボルトを固定し、ゴムジョイントをナットとボルトで取り付ける構造である。泊発電所の防潮堤も同様にゴムジョイントを防潮堤に取り付ける構造としており、セメント改良土にアンカーボルトで固定する定着部材に、ゴムジョイントを袋ナット、押え板及び取付けボルトで取り付ける。ゴムジョイントに張力が発生した場合には、定着部材に引張力及び曲げが生じ、定着部材を介してアンカーボルトに引張力及びせん断力が生じる。発生した引張力及びせん断力は、アンカーボルトの引張耐力及びせん断耐力によって抵抗する。詳細は、「7. 2. 1. 設計方針の概要」に示す。

泊発電所の止水ジョイントの構造等に関する特徴を示すとともに、女川発電所の鋼管式鉛直壁、島根発電所の防波堤及び美浜発電所の防潮堤と比較を行い、類似点及び相違点、並びに相違点を踏まえた設計の確認事項を整理したものを第 7-11 表に示す。なお、先行炉の情報に係る記載内容については、会合資料等をもとに弊社の責任において独自に解釈したものである。



第 7-39 図 止水ジョイントの構造概要
(泊発電所，女川発電所，島根発電所，美浜発電所)

第 7-11 表 止水ジョイントの構造に関する先行炬との比較

項目	泊の特徴	先行炬の類似構造①		先行炬との比較②		先行炬実績との類似点を踏まえた設計方針の適用性	先行炬実績との相違点を踏まえた設計の確認事項
		類似点	相違点	類似点	相違点		
止水ジョイントの設置位置	止水ジョイントは、防潮堤の山側法面に設置する。	東北電力(株) 女川発電所 (鋼管式鉛直壁) 海側鉛直面に設置する。	類似点 鋼製遮水壁間のブロック間の相対変位に追従する止水ジョイントを設置する(泊堤の場合、防潮堤間の相対変位に追従する止水ジョイントを設置する)。	相違点 泊の場合、防潮堤の山側法面に止水ジョイントを設置する。	類似点 改良地盤のブロック間の相対変位に追従するジョイントを設置する(泊の場合、防潮堤間の相対変位に追従するジョイントを設置する)。	相違点 防潮堤間の相対変位に追従する止水ジョイントと及びゴムジョイントに波状型止水ジョイントを用いることから、ゴムジョイントの設計において先行炬の設計方針が適用可能である。	地震時、津波時及び重畳時に止水ジョイントに発生する応力を求めるため、止水ジョイントを法面に設置することを考慮した評価を行う。
構成部材	ゴムジョイント 押え板 定着部材 アンカーボルト	ゴムジョイント 押え板	ゴムジョイント 押え板	定着部材 アンカーボルト	ゴムジョイント 押え板 アンカーボルト	定着部材	
固定方法	ゴムジョイントを定着部材に押え板及び取り付けボルトで取り付ける。 ゴムジョイントを取り付けた定着部材を、直交方向に配置するアンカーボルトでセメント改良土に固定する。	ゴムジョイントを鋼製遮水壁に押え板及び取り付けボルトで固定する。	ゴムジョイントを押え板及び取り付けボルトを用いて鋼製の部材に固定する。	泊の場合、ゴムジョイントを取り付けた定着部材を、直交方向に配置するアンカーボルトでセメント改良土に固定する。	アンカーボルトを用いて止水ジョイントを防潮堤に固定する。	鋼製の部材に押え板及び取り付けボルトで固定する方法は先行炬と同じ構造である。 防潮堤にアンカーボルトによって止水ジョイントを固定する方法は先行炬と同じ構造である。	ゴムジョイントの張力による定着部材の曲げ及びせん断の評価を行う。 セメント改良土に固定するアンカーボルトの引張耐力及びせん断耐力の確認を行う。 直交方向に配置するアンカーボルトの設計方針を示す。

先行炉実績との相違点を踏まえた泊発電所の止水ジョイントにおける設計上の確認事項及び確認事項に対する止水ジョイントの設計方針を第 7-12 表に示す。設計上の確認事項に対する止水ジョイントの設計方針の詳細は、第 7-12 表に示す項にて説明する。

第 7-12 表 先行炉実績との相違点を踏まえた設計上の確認事項
及び確認事項に対する止水ジョイントの設計方針

先行炉実績との相違点	先行炉実績との相違点を踏まえた設計上の確認事項	確認事項に対する止水ジョイントの設計方針	詳細
止水ジョイントを法面に設置すること	地震時、津波時及び重畳時に止水ジョイントに発生する応力を求めるため、止水ジョイントを法面に設置することを考慮した評価を行う。	2次元動的FEM解析、3次元静的FEM解析において、法面に定着部材をモデル化することで考慮する。	「7.2.1.(4)解析モデル」に示す。
直交方向に配置したアンカーボルトを用いて固定すること	直交方向に配置するアンカーボルトの設計方針を示す。	アンカーボルトの照査の流れに従い、直交方向に配置するアンカーボルトの荷重分担を設定し、引張方向のアンカーボルトに荷重が偏ることを考慮した基本ケースとせん断方向のアンカーボルトが負担し得る最大の荷重を考慮した影響検討ケースにより評価する。	「7.2.1.(6)アンカーボルトの評価」に示す。
セメント改良土にアンカーボルトを用いて固定すること	セメント改良土に固定するアンカーボルトの引張耐力及びせん断耐力の確認を行う。	アンカーボルトの性能試験により、アンカーボルトの設計において「各種合成構造設計指針」の耐力算定式を用いることの妥当性を確認する。	「7.3.5.(6)アンカーボルトの性能試験の結果」に示す。
定着部材を使用すること	ゴムジョイントの張力による定着部材の曲げ及びせん断の評価を行う。	定着部材に作用する外力を整理した上で、定着部材を鋼材として評価する。	「7.2.1.(5)定着部材の評価」に示す。

(2) 「各種合成構造設計指針」の適用性の検討

「各種合成構造設計指針」の適用範囲とアンカーボルトの仕様を第 7-13 表のとおり比較し、「各種合成構造設計指針」に対する適用性を判定した根拠を項目（アンカーボルトを固定する構造物，アンカーボルトの仕様及び隣接するアンカーボルトの配置の影響）ごとに，それぞれ（a）～（c）に示す。なお，「各種合成構造設計指針」は，第 7-40 図及び第 7-41 図に示す通り無筋コンクリートを試験条件としている論文を参考文献にしていることから，無筋コンクリートに対しても適用性はあると考えられる。

第 7-13 表 「各種合成構造設計指針」の適用範囲とアンカーボルトの仕様の比較

凡例 ○：適用範囲内
△：適用性が不明確
×：適用範囲外


項目		「各種合成構造設計指針」の適用範囲	止水ジョイントのアンカーボルトの仕様	「各種合成構造設計指針」の適用性
アンカーボルトを固定する構造物	種類	鉄筋コンクリート又は鉄骨鉄筋コンクリート（設計基準強度：18～48N/mm ² ）	セメント改良土（設計基準強度：6.5N/mm ² ）	×
アンカーボルトの仕様	呼び径	9mm 以上 25mm 以下	24mm	○
	頭部の種類	頭付きアンカーボルト，鉄筋アンカーボルト，基礎アンカーボルト（先付け工法） 接着系アンカーボルト（後打ち工法）	頭付きアンカーボルト（先付け工法）	○
	頭部の径	アンカーボルトの呼び径の 1.6 倍以上	65mm (24mm × 1.6 = 39mm 以上)	○
	埋込み長さ	アンカーボルトの呼び径の 4 倍以上	200mm (24mm × 4 = 96mm 以上)	○
	へりあき	アンカーボルトの呼び径の 3 倍以上	232mm 以上 (24mm × 3 = 72mm 以上)	○
	配置間隔	アンカーボルトの呼び径の 7.5 倍以上かつ 600mm 以下	525mm (24mm × 7.5 = 180mm 以上かつ 600mm 以下)	○
隣接するアンカーボルトの配置の影響 ^{※2}	アンカーボルトを隣接して複数本配置する場合の引張耐力の評価にあたって，コーン状破壊により引張耐力が決まる場合には，群効果を考慮する必要がある。	・コーン状破壊の群効果を考慮不要な配置とすること	△	

※1：アンカーボルト（高強度部）は同一方向に固定されており，「各種合成構造設計指針」の適用範囲内である。

II. 方法

(1) 実験条件 上記目的aに対して、フックの形状をJIS基礎ボルトL型、JA型、及び建築学会90°フック鉄筋、180°フック鉄筋の4種類にした実験(フック型アンカーシリーズ)を行った。実験条件は表-2に示す通りである。比較のため、ナット付き全ネジボルト及びフック無し(ストレート)アンカーも同時に行った。コンクリートは粗骨材最大寸法25mmの普通コンクリートで圧縮強度は、標準水中養生4週で約240 kg/cm²であった。

上記目的bに対して、ヘッドの支圧面積Ab(右図参照)、あるいは埋込み長さ l_0 を変化させて、ヘッドに働く支圧応力度 σ_b (P_{max}/Ab)が変わるようにした実験(ヘッド型アンカーシリーズ)を行った。実験条件を表-3に示す。ボルト材質はSCM3とした。コンクリート圧縮強度はM20ボルト試験体の場合約240 kg/cm²、M24ボルト試験体の場合約300 kg/cm²であった。



(2) 試験体 アンカー呼び直径がM20あるいはD19以下の場合は試験体は1.0×1.0×0.4m、M24の場合の試験体は、1.4×1.4×0.6mのコンクリートブロックの中央に所定のアンカーを埋設したものである。アンカーの埋設面には引張耐力への影響を避けるため配筋は行っていない。

第 7-40 図 各種合成構造設計指針の参考文献① (一部加筆)

出典：阿部保彦，宇佐美滋，松崎育弘（1983），先付けアンカーの引張耐力に及ぼすフック及びヘッドの形状寸法の影響，日本建築学会大会学術講演梗概集，pp. 1905～1906

2 試験体 試験体は、図-2に示すように、コンクリートブロックの中央に、ボルトの配置形態に応じた形をした埋込金物を埋込んだものである。

試験体の寸法は、試験時にコンクリートがコーン状に破壊することを妨げないよう十分な大きさとし、また、高さは、試験時に曲げ破壊しない寸法とした。埋込金物の周辺には配筋していない。また、埋込金物のベースプレート、加カプレート¹の形状・寸法も、それ自体が試験時に変形、破壊しないように、ボルト配置形態に応じて変化した。




図-2 試験体の形状・寸法

第 7-41 図 各種合成構造設計指針の参考文献② (一部加筆)

出典：阿部保彦，矢野明義，松崎育弘，宇佐美滋（1982），機器配管用指示構造物（埋込金物）の耐力に関する実験的研究（その10 埋込金物の極限耐力に及ぼす群効果の影響），日本建築学会大会学術講演梗概集，pp. 1349～1350

(a) アンカーボルトを固定する構造物に対する判定結果

アンカーボルトを固定する構造物に関して、セメント改良土は「各種合成構造設計指針」に適用する構造物の種類（鉄筋コンクリート又は鉄骨鉄筋コンクリート）の範囲外である。しかし、セメント改良土はコンクリートと類似した特性であることを確認しており、「各種合成構造設計指針」の適用範囲内があると考えられる。なお、無筋コンクリートは「各種合成構造設計指針」の適用範囲外であるが、「各種合成構造設計指針」では無筋コンクリートを試験条件としている論文を参考文献にしていることから、無筋コンクリートに対しても適用できると考えられる。

セメント改良土の設計基準強度 (6.5N/mm^2) は、適用範囲 ($18\sim 48\text{N/mm}^2$) から外れることから、アンカーボルトの性能試験で耐力算定式を参考に設計することの妥当性を確認する。詳細は、「7. 3. 5. アンカーボルトの性能試験」に示す。

(b) アンカーボルトの仕様に対する判定結果

止水ジョイントのアンカーボルトは、「各種合成構造設計指針」の仕様を満足するようにアンカーボルトの呼び径、頭部の種類、頭部の径、埋込み長さ、へりあき及び配置間隔を設定する。そのため、アンカーボルトの仕様に関しては「各種合成構造設計指針」の適用範囲内と判定する。なお、アンカーボルト（高強度部）も同様に、止水ジョイントのアンカーボルトと同様に「各種合成構造設計指針」の仕様を満足するように設定する。

(c) 隣接するアンカーボルトの配置の影響に対する判定結果


隣接するアンカーボルトの配置の影響に関して、「各種合成構造設計指針」ではアンカーボルトを複数本配置する場合の引張耐力の評価方法が記載されている。一方、隣接するアンカーボルトが直交する方向に固定する場合の設計方針は、「各種合成構造設計指針」に明記されていない。そのため、「7. 3. 3. アンカーボルトの配置の考え方」に示す設計上の配慮が必要である。

7. 3. 3. アンカーボルトの配置の考え方

アンカーボルトの配置を決定するために、アンカーボルトを隣接して複数本配置するときの影響に関して、「各種合成構造設計指針」におけるコーン状破壊による有効投影面積の考え方及びアンカーボルトの耐力算定方法を整理した。

「各種合成構造設計指針」における、隣接するアンカーボルトのコーン状破壊による有効投影面積の考え方を第 7-42 図に示す。「各種合成構造設計指針」の記載（第 7-43 図）より、引張耐力がコーン状破壊で決まる場合は、群効果を考慮する必要がある。アンカーボルトに引張力が発生したときには、コーン状破壊の有効投影面積が重ならないように配置することで、1本のアンカーボルトの許容引張力を基本として、その本数倍とした評価方法（単体配置による評価方法）が可能である。

せん断耐力算定及び影響範囲の考え方は、「各種合成構造設計指針」に示される頭付きアンカーボルトの設計例（第 7-44 図）を参考にする。アンカーボルトにせん断力が発生したときには、へりあきが十分に確保されていれば、隣接したアンカーボルトの影響に関わらず、へりあきの影響を受けないため、コーン状破壊は考慮しないとされている。そのため、せん断耐力は、1本のアンカーボルトの許容せん断力を基本として本数倍とした評価方法が可能である。なお、「各種合成構造設計指針」の設計例では、せん断力が発生した際のコーン状破壊の有効投影面積は明記されていない。



第 7-42 図 「各種合成構造設計指針」におけるアンカーボルトのコーン状破壊による有効投影面積

a. コンクリートのコーン状破壊耐力

図 4.5(a) に示したように、コンクリートのコーン状破壊はコンクリートの斜め引張破壊が生ずる場合である。破壊面は通常、アンカーボルトとおおよそ 45°以上の傾きをもった円すい状である。コーン状破壊が生ずるときの引張耐力は、破壊面を 45°と仮定した投影面積(図 4.5 で示す有効水平投影面積 A_c) とコンクリートの単位面積当たりの引張強度の積で表される。

支圧抵抗型のアンカーボルトを隣接して複数本配置した場合の引張耐力の評価にあたっては、アンカー相互の配置位置、破壊モード等と関連して検討する必要がある。アンカーボルトの降伏により引張耐力が決まるような場合は、1本のアンカーボルトの引張耐力を基本として、その本数倍とした評価方法が可能である。しかし、コンクリートのコーン状破壊により引張耐力が決まるような場合には、複数本配置による耐力評価にあたって、群効果を考慮する必要がある。つまり、アンカーボルトを複数本配置した場合、その有効埋込み長さ l_e と配置されるアンカーボルト相互の距離との関係によっては、図 4.5(b) に示すように、1本1本の有効水平投影面積が互いに重なることになり、その取扱い方法(これを群効果ということ




図 4.5 コーン状破壊の有効水平投影面積




図 4.6 引張耐力算定時のへりあき・はしあき寸法と有効水平投影面積 (A_c)

とする)を知る必要がある。そこで、群体に対する引張耐力は、1本の場合に対応させて、有効水平投影面積 A_c と単位面積当たりのコンクリートの引張強度の積で表すこととし、 A_c の算定にあたっては、重複する面積を累加しないこととする。


第 7-43 図 アンカーボルトを隣接して複数本配置したときの引張耐力の評価における有効投影面積の考え方

(「各種合成構造設計指針」より引用・加筆)

設計例1 頭付きアンカーボルトの設計例

(1) 引張力とせん断力を受ける場合

例図1.1に示す頭付きアンカーボルトを用いた定着部の許容耐力を算定する。ただし、ベースプレートは十分剛強なものとする。



例図1.1 引張力とせん断力を受ける頭付きアンカーボルトを用いた定着部

i) 使用材料

アンカーボルト：頭付きスタッド $\phi 19$, $s\sigma_y = 235 \text{ N/mm}^2$

コンクリート：普通コンクリート, $F_c = 21 \text{ N/mm}^2$, $E_c = 2.36 \times 10^4 \text{ N/mm}^2$

ii) 引張力のみが作用するときの許容引張力の算定

例図1.2に示すように有効投影面積 ΣA_c を算定する。

$$l_e = 150 \text{ mm}, D = 32 \text{ mm}, a = 150 \text{ mm}$$

$$\theta = 2\cos^{-1} \frac{a}{2l_e + D} = 126.3^\circ$$

$$\begin{aligned} \Sigma A_c &= \left(3\pi - \frac{\theta}{90}\pi + 2\sin\theta + 2\cos\theta + 2 \right) \times \left(l_e + \frac{D}{2} \right)^2 - \pi D^2 \\ &= 2.018 \times 10^5 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

指針本文4.2.1項の(1), (2)式より, アンカーボルト4本当たりの許容引張力は次のようになる。

アンカーボルト降伏による場合

$$p_{a1} = \phi_1 \times 235 \times 284 \times 4 = 2.670 \times 10^5 \times \phi_1 \text{ (N)} \quad *$$


コンクリートコーン状破壊による場合

$$p_{a2} = \phi_2 \times 0.31 \times \sqrt{21} \times 2.018 \times 10^5$$

※コーン状破壊の有効投影面積が重複していた場合でも, アンカーボルト降伏による許容引張力は, 重複による低減はしない。

第7-44 図① 頭付きアンカーボルトの設計例

(「各種合成構造設計指針」より引用・加筆)



例図 1.2 有効投影面積

$$=2.867 \times 10^5 \times \phi_2 \text{ (N)}$$

- a. 長期許容引張力は $\phi_1=2/3$, $\phi_2=1/3$ として

$$p_{a1}=178 \text{ kN}, p_{a2}=95.6 \text{ kN} \quad \therefore p_a=95.6 \text{ kN}$$

指針本文 4.2.1 項の(3)式より, 頭部支圧応力度をチェックする.

$$\sqrt{(A_c/(A_0 \times 4))} = \sqrt{(2.018 \times 10^5 / (3.14 \times (32^2 - 19^2) / 4 \times 4))} = 9.85$$

$$\therefore f_n = 6 \cdot F_c = 6 \times 21 = 126 \text{ N/mm}^2$$

$$p_a / (A_0 \times 4) = 95.6 \times 1000 / (3.14 \times (32^2 - 19^2) / 4 \times 4) = 45.9 \text{ (N/mm}^2) < f_n$$

- b. 短期許容引張力は $\phi_1=1.0$, $\phi_2=2/3$ として

$$p_{a1}=267 \text{ kN}, p_{a2}=191 \text{ kN} \quad \therefore p_a=191 \text{ kN}$$

指針本文 4.2.1 項の(3)式より, 頭部支圧応力度をチェックする.

$$\sqrt{(A_c/(A_0 \times 4))} = \sqrt{(2.018 \times 10^5 / (3.14 \times (32^2 - 19^2) / 4 \times 4))} = 9.85$$

$$\therefore f_n = 6 \cdot F_c = 6 \times 21 = 126 \text{ N/mm}^2$$

$$p_a / (A_0 \times 4) = 191 \times 1000 / (3.14 \times (32^2 - 19^2) / 4 \times 4) = 91.7 \text{ (N/mm}^2) < f_n$$

- iii) せん断力のみが作用するときの許容せん断力の算定

指針本文 4.2.2 項の(4)から(6)式により, アンカーボルト 4 本当たりの許容せん断力は次のようになる.

$$q_{a1} = \phi_1 \times 0.7 \times 235 \times 284 \times 4 = 1.869 \times 10^5 \phi_1 \text{ (N)}$$

$$q_{a2} = \phi_2 \times 0.5 \times \sqrt{(21 \times 2.36 \times 10^4)} \times 284 \times 4 = 3.999 \times 10^5 \phi_2 \text{ (N)}$$

q_{a3} は, はしあきの影響を受けないため考慮しない.※

- a. 長期許容せん断力は $\phi_1=2/3$, $\phi_2=1/3$ として

$$q_{a1}=125 \text{ kN}, q_{a2}=133 \text{ kN} \quad \therefore q_a=125 \text{ kN}$$

- b. 短期許容せん断力は $\phi_1=1.0$, $\phi_2=2/3$ として

$$q_{a1}=187 \text{ kN}, q_{a2}=267 \text{ kN} \quad \therefore q_a=187 \text{ kN}$$

※引張力が作用するときのコーン状破壊の有効投影面積が重複しても, はしあきが十分に大きい場合, コーン状破壊の影響を受けないため考慮していない

- iv) 引張力とせん断力を同時に受ける場合の許容値

本文解説 4.2.3 項の(4.4)式により, 長期および短期の組合せ荷重を受ける場合の許容値 q ,

第 7-44 図② 頭付きアンカーボルトの設計例

(「各種合成構造設計指針」より引用・加筆)

q は下式で表せる。

a. 長期

$$(p/95.6)^2 + (q/125)^2 \leq 1$$

b. 短期

$$(p/191)^2 + (q/187)^2 \leq 1$$

第 7-44 図③ 頭付きアンカーボルトの設計例

(「各種合成構造設計指針」より引用・加筆)

第 7-42 図に示す「各種合成構造設計指針」における有効投影面積の考え方を踏まえて、第 7-45 図に示す泊発電所の止水ジョイントにおけるアンカーボルトに荷重が作用したときのセメント改良土の影響範囲の考え方を説明する。なお、第 7-45 図は、定着部材の配置を考慮して、アンカーボルトが隣接して一列かつ同一方向に固定された配置を仮定した。


アンカーボルトに引張力が発生したときは、「各種合成構造設計指針」におけるコーン状破壊の有効投影面積をセメント改良土の影響範囲とする。アンカーボルトにせん断力が発生したときは、以下の点を考慮してへりあきを仮定し、コーン状破壊の有効投影面積をセメント改良土の影響範囲とする。

- ・破壊時の影響範囲は、3つの破壊形式（支圧破壊、アンカーボルトの降伏破壊及びコーン状破壊）により決定される。
- ・3つの破壊形式による「各種合成構造設計指針」のせん断耐力算定式を用いて、コーン状破壊よりアンカーボルトの降伏及び支圧破壊が先行するようにへりあきを仮定する。

アンカーボルトの降伏及び支圧破壊による破壊領域はコーン状破壊の有効投影面積よりも小さいため、設定したセメント改良土の影響範囲内では支圧破壊及びアンカーボルトの降伏が先行する。


第 7-42 図のとおり「各種合成構造設計指針」では、せん断力発生時に隣接するアンカーボルトの有効投影面積を考慮せずに本数倍の耐力を算定している。一方、泊発電所の止水ジョイントのアンカーボルトの設計では、へりあきを仮定しコーン状破壊の有効投影面積に配慮したうえで、アンカーボルトの配置を決定する。

なお、仮定したへりあきにおける破壊形式は、アンカーボルトの性能試験（せん断試験）にて確認する。また、側方局所破壊、プライアウト破壊は、第 7-13 表に示したアンカーボルトの仕様を満足することで生じない破壊とし、考慮していない。



第 7-45 図 泊発電所の止水ジョイントにおけるセメント改良土の影響範囲の考え方

セメント改良土の影響範囲を考慮したアンカーボルトの配置の考え方を第 7-46 図に示す。泊発電所のアンカーボルトの設計上の配慮（第 7-45 図）により，直交するアンカーボルトに x 方向， y 方向， z 方向の荷重を作用しても，セメント改良土の影響範囲が 3 次的に重複しないよう配置（単体配置）することが可能である。なお，アンカーボルトの破壊形式はアンカーボルト降伏，支圧破壊及びコーン状破壊の 3 つであり，想定される破壊形式は引張でアンカーボルトの降伏，せん断で支圧破壊となるが，破壊領域が大きいコーン状破壊を想定して影響範囲を考慮した保守的な配置とする。また，設計上の配慮を用いてアンカーボルトを配置することで，アンカーボルトに荷重が作用した際のセメント改良土の応力が十分に分散し，隣接するアンカーボルトによる応力が 3 次的に干渉しないことを，設計及び工事計画認可段階で 3 次元 FEM 解析を用いて説明する。




第 7-46 図 セメント改良土の影響範囲を考慮したアンカーボルトの配置の考え方

7. 3. 4. 地中部の透水力対策について

(1) 地中部の透水力対策の概要


止水ジョイントは、地中部の透水力によるボイリングやパイピングが生じないように、施工目地部からの地下水の侵入を防ぐために防潮堤背面の岩盤まで設置する。地中部の透水力対策を反映した止水ジョイントの概要図を、第 7-47 図に示す。止水ジョイント（地中部）と止水ジョイント（気中部）の境界は、液状化による埋戻土の沈下後敷地高さに保守性を考慮した T.P. 8.5m とし、T.P. 8.5m 以浅を止水ジョイント（気中部）、T.P. 8.5m 以深を止水ジョイント（地中部）とする。

止水ジョイント（地中部）の設置概要を第 7-48 図に示す。止水ジョイント（地中部）は、止水ジョイント（気中部）と同仕様であり、防潮堤の山側の一部を切り欠いて設置し、埋戻材は維持管理上、ゴムジョイントの交換や点検時に除去時の作業を考慮して均質な砂等とする。なお、埋戻材の材料並びに除去方法等の詳細については、設計及び工事認可段階で説明する。



※1: 基準地震動による埋戻土の沈下を考慮する。

第 7-47 図 地中部の透水力対策を反映した止水ジョイントの構造概要



第 7-48 図 止水ジョイント（地中部）の設置概要（A-A' 断面）

(2) 止水ジョイント（地中部）の構造成立性の見通し


止水ジョイント（地中部）の評価は、止水ジョイント（気中部）の評価で厳しくなる事象が津波波力の作用する津波時及び重畳時であり、止水ジョイント（地中部）にも津波波力が作用することから、止水ジョイント（気中部）と同様に津波時及び重畳時に厳しくなると考えられる。一方で、止水ジョイント（地中部）は止水ジョイント（気中部）と異なり、埋戻材が存在するため、埋戻材による影響を考慮する必要がある。なお、津波時・重畳時において、埋戻材は止水ジョイントのうちゴムジョイントの張力を抑制する方向に作用する。

上記を踏まえて、各事象において、止水ジョイント（地中部）の構造成立性の見通しを示す。

(a) 地震時

止水ジョイント（地中部）は止水ジョイント（気中部）と異なり、埋戻材が存在するため、埋戻材が構造成立性に与える影響を確認する。防潮堤背面の埋戻材の土圧は、止水ジョイント（地中部）を防潮堤に押し戻す方向（山側から海側）に作用するため、第 7-49 図に示すとおり、アンカーボルトに作用する引張力及びせん断力を軽減させる方向である。そのため、止水ジョイント（気中部）の方が、厳しい荷重条件となる。なお、止水ジョイント（気中部）の地震時の照査値は、「9. 4. 2. (4) 止水ジョイント」に示すとおり、6 倍以上の裕度を有している。

上記より、止水ジョイント（地中部）の地震時の評価については、止水ジョイント（気中部）の構造成立性を確保することで構造成立性を見通しがある。




第 7-49 図 埋戻材の土圧及び止水ジョイントのうちアンカーボルトに作用する荷重方向

(b) 津波時，重畳時

止水ジョイントのうち定着部材及びアンカーボルトに作用する外力は，ゴムジョイントの張力による引張力及びせん断力である。ゴムジョイントの張力は防潮堤間に生じる相対変位及び津波波圧によって算出されるため，津波時及び重畳時の構造成立性の見通しは，防潮堤間に生じる相対変位及び津波波圧に着目する。

防潮堤間に生じる相対変位について，全時刻最大の相対変位を第 7-50 図に示す。なお，各部位で相対変位最大となる箇所を抽出し，止水ジョイント（気中部）では防潮堤天端（T.P. 19.0m），止水ジョイント（地中部）では防潮堤平場端部（T.P. 8.5m）を確認する。第 7-50 図に示すとおり，重畳時において，防潮堤天端（T.P. 19.0m）よりも防潮堤平場端部（T.P. 8.5m）の方が，相対変位が小さいことを確認した。

A : 防潮堤天端 (T.P. 19.0m)	B : 防潮堤敷地側天端 (T.P. 8.5m)
29.8mm (海側→山側)	21.2mm (海側→山側)




第 7-50 図 防潮堤天端（T.P. 19.0m）及び防潮堤平場端部（T.P. 8.5m）の全時刻最大の相対変位

止水ジョイントに作用する津波波圧について，止水ジョイントに作用する水圧を確認することで，構造成立性を見通しを確認する。なお，重畳時においては，津波時に作用する津波波圧に動水圧が加わるため，津波時の評価は，重畳時の評価に網羅される。

設置変更許可段階における止水ジョイント（地中部）の重畳時の評価において，止水ジョイントに作用する水圧の概要図を第 7-51 図に示す。止水ジョイント（地中部）に作用する水圧は，背面に埋戻材が存在するため，防潮堤前面に作用する水圧（津波波圧及び動水圧）から埋戻材の受働土圧を差し引いた圧力とする。止水ジョイントに作用する概算結果として，第 7-14 表に示す暫定的に設定した条件を用いて算出した水圧を第 7-52 図に示す。これより，止水ジョイントに作用（地中部）に作用する水圧は埋戻土による受働抵抗を考慮すると，止水ジョイント（気中部）に作用する水圧より小さい。（結果は追而）

以上の2点より、設置変更許可段階における止水ジョイント（地中部）の評価については、止水ジョイント（気中部）よりも安全側であることを確認した。なお、設計及び工事計画認可段階では、設置変更許可段階で暫定的に設定した条件（材料、地下水位等）を確定し、相対変位、水圧及び土圧の詳細な評価結果を説明する。



※1: 基準地震動による埋戻土の沈下を考慮する。

第 7-51 図 止水ジョイントに作用する水圧の概要

第 7-14 表 止水ジョイントに作用する水圧の暫定的に設定した条件

項目	条件	
共通	断面	「2-2' 断面」
水圧	津波波圧	津波高さ (T. P. 19.0m) とし、朝倉式より算定した津波波圧
	動水圧	重畳時における防潮堤背面の節点加速度を抽出し、ウェスタガード式により算出
土圧	土圧	$p_p = K_p \cdot \gamma \cdot x + K_p \cdot q$ $K_p = \frac{\cos^2(\phi - \theta)}{\cos^2 \theta \cos(\theta + \delta) \left(1 - \sqrt{\frac{\sin(\phi + \delta) \sin(\phi - \alpha)}{\cos(\theta + \delta) \cos(\theta - \alpha)}} \right)^2}$ <p>ここで、K_p: クーロン土圧による受動土圧係数 (kN/m³)、γ: 土の単位体積重量、x: 土圧p_pが壁面に作用する深さ (m)、q: 地表載荷荷重 (kN/m²)、α: 地表面と水平面とのなす角 (度)、θ: 壁背面と鉛直面とのなす角 (度)、δ: 壁背面と土との間の壁面摩擦角 (度) である。 「道路橋示方書・同解説 I 共通編、日本道路協会、H24」</p>
	埋戻材	砂質土・緩いもの ϕ : 30 度、 γ : 17kN/m ³ 「道路土工-擁壁工指針、日本道路協会、H24」
	背面の地下水位	地表面 (T. P. 9.5m)

追而

第 7-52 図 止水ジョイントに作用する水圧

(3) 止水ジョイント（地中部）の耐久性

止水ジョイント（地中部）のゴムジョイントの耐久性及び維持管理の方針は、「参考資料6 止水ジョイントに用いるゴムジョイントの耐久性について」に示す。なお、止水ジョイント（地中部）の定着部材には腐食を防止するため止水ジョイント（気中部）の定着部材と同様に防錆処理を行う。


7. 3. 5. アンカーボルトの性能試験

(1) アンカーボルトの性能試験のフロー

防潮堤の設計において、セメント改良土にアンカーボルトを固定する設計としており、関係指針においてセメント改良土にアンカーボルトを固定して設計する事例が無いことから、アンカーボルトの許容限界を指針の耐力算定式を参考に設計することの妥当性を性能試験で確認する。

アンカーボルトの性能試験のフローを第 7-53 図に示す。アンカーボルトの設計においては、先付け工法を計画していることから、先付け工法の設計に関する記載がある「各種合成構造設計指針」を参考にする。許容引張力及び許容せん断力が、「各種合成構造設計指針」を参考にアンカーボルトの降伏が先行することを基本とし、アンカーボルトに発生する引張力及びせん断力に応じて、概ね弾性範囲の限界値となるよう設定する。

「各種合成構造設計指針」の耐力算定式を参考に設計することの妥当性の確認並びにアンカーボルトの仕様及び許容引張力及び許容せん断力の設定は、アンカーボルトの性能試験で確認する破壊形式及び耐力の確認を踏まえて行う。



第 7-53 図 アンカーボルトの性能試験フロー

(2) アンカーボルト設置箇所の抽出及び整理

止水ジョイント及び高強度部におけるアンカーボルトの設置箇所を、第 7-15 表、第 7-54 図及び第 7-55 図に示す。止水ジョイント及び高強度部では、セメント改良土（設計基準強度 6.5N/mm^2 ）に先付け工法のアンカーボルトで固定する。そのため、アンカーボルトの性能試験では、セメント改良土（設計基準強度 6.5N/mm^2 ）に先付け工法のアンカーボルトを用いる場合の耐力について、「各種合成構造設計指針」を参考に設計することの妥当性を確認する。

第 7-15 表 アンカーボルトの設置箇所

	部 位	アンカーボルトを 固定する対象	設計基準強度	性能試験 の 確認範囲
防潮堤 (標準部)	止水ジョイント	セメント改良土	6.5N/mm^2	○
	高強度部	高強度部 (コンクリート)	40N/mm^2	—※
		セメント改良土	6.5N/mm^2	○
防潮堤 (端部)	止水ジョイント	端部コンクリート	40N/mm^2	—※

※：「各種合成構造設計指針」の適用範囲（ $18\sim 48\text{N/mm}^2$ ）内であるため、性能試験の確認範囲から外れる。