

第 511 回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合
日本原燃株式会社 設工認申請の対応状況に係る審議結果

2024 年 2 月 5 日

新基準適合性審査チームから以下の事項を指摘した。また、事業者から全ての指摘事項について了解し、今後、適切に対応していく旨、回答があった。

【耐震設計】

- ① 各グループの地盤構造の整理については概ね確認ができたところ。本日の審議を踏まえて説明の拡充を行うこと。

また、これに続く近接するグループ間の地盤の特徴や類似性を踏まえたデータの再整理については、その検討プロセスの妥当性を整理するとともに、実態に即した地盤の構造の検討結果を整理すること。