

第 1239 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
泊発電所 3 号炉に係る審議結果（議題 1）

2024 年 3 月 22 日

審査チームは、基準津波策定に係る評価結果について、以下の事項を確認した。

- ・ 津波発生要因の組合せ評価における水位下降側の評価について、敷地に対して大きな影響を及ぼす波源が適切に選定されていること。
- ・ 茶津入構トンネル及びアクセスルートトンネルのうち、津波浸入経路になる可能性のある坑口については、想定される津波水位に対して十分高い標高に計画されていることから、基準津波策定の波源選定のための評価地点とする必要がないこと。

第 1239 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
泊発電所 3 号炉に係る審議結果（議題 2）

2024 年 3 月 22 日

審査チームは、基礎地盤及び周辺斜面の安定性の評価方針について、「1, 2 号炉解析用物性値」と「3 号炉解析用物性値」が適切に設定されていること、及び両解析用物性値の適用範囲が妥当な設定となっていること確認した。