

当番訓練中における規制庁へのFAX送信について（1 / 2）

■ 事象概要

- ・ 10月28日（月）にFAX管理Gにて、防災訓練（11月1日予定）の準備として、一斉FAXの宛先変更作業を実施。
- ・ 同時刻に、宿直当番訓練を実施。通報用紙のFAX送信に際しては、手順に従い訓練用FAXボタンによりFAX送信操作を実施したが、FAX管理Gによる宛先変更作業中であったため、意図せず社内（本社、新潟本部）に加え、原子力規制庁、及びオフサイトセンターへ送信。

■ 主な時系列

- ・ 15:30～18:30頃 FAX管理Gにて宛先変更作業実施
- ・ 17:50 宿直当番訓練開始
- ・ 18:13～18:32 宿直当番訓練で計4回FAX送信
（規制庁へは計3回FAX送信）
- ・ 18:32 規制庁より本社当番へFAX受信に関する照会
- ・ 18:35頃 本社より発電所事務局へ「規制庁へのFAX送信」について調査依頼
- ・ 18:35頃 宿直当番の振り返りにて「FAX送信レポート」確認
（この時点で宿直当番訓練の手順等に誤りはないことを確認）
- ・ 18:50 発電所事務局が「FAX管理Gによる宛先変更」による送信であると把握

当番訓練中における規制庁へのFAX送信について（2 / 2）

- 宛先変更作業は、宛先データ修正（作業 a）およびFAX機本体の宛先データ変更（作業 b）を実施する必要がある。
- FAX機本体の宛先データ変更（作業 b）完了前に、当番訓練にてFAX送信したため、意図せず規制庁へFAX送信。

