

美浜3号機 非常用ディーゼル発電機燃料油貯蔵タンク設置工事

工事目的

非常用ディーゼル発電機が定格出力による7日間連続運転のために必要な容量の燃料油を貯蔵でき、かつ、耐震性を有する燃料油貯蔵タンクを設置する。

工事概要

- ①敷地造成後燃料油貯蔵タンク（地下タンク貯蔵所）を設置する。
- ②燃料油貯蔵タンクから配管トレンチを新設し、ここに非常用ディーゼル発電機に燃料油を供給するための配管を敷設する。*

※：燃料油を供給するための配管を敷設する配管のうち新設トレンチから既設取り合い点までの範囲については、既設の配管トレンチを撤去した後に新設するため、A号機及びB号機各々トレンチ作業期間に実施する。

工事概要図

