

1. 件名：関西電力高浜発電所4号機蒸気発生器伝熱管に関する面談
2. 日時：令和元年11月12日（火） 17時00分～17時20分
3. 場所：原子力規制庁 8階会議室
4. 出席者：
原子力規制庁 原子力規制部審査グループ 実用炉審査部門
藤森安全管理調査官、塚部管理官補佐、島田審査チーム員

関西電力株式会社
東京支社 技術グループ マネジャー

5. 要旨

関西電力株式会社から、高浜発電所4号機蒸気発生器（以下「SG」という。）伝熱管の損傷について、現在の調査状況について説明があった。説明の内容は以下のとおり。

- 伝熱管の損傷が見つかったSGのうち、A-SGの調査が、昨日（11日）終了した。
- 調査の結果、支持格子板上に異物と思われる破片が確認された。
- 今後、破片との関係含め、原因調査と対策を検討する。

原子力規制庁から、今後の調査状況や原因と対策について情報を共有するように伝えた。

関西電力より、了解した旨の回答があった。

6. 配布資料

- ・高浜発電所4号機 A, B - 蒸気発生器伝熱管点検状況

以上