

JRR-3 設工認その3 で認可を受けた記載事項の変更について

令和元年 12 月 6 日  
日本原子力研究開発機構  
原子力科学研究所

平成 31 年 3 月 14 日付け原規規発第 1903142 号にて認可を受けた JRR-3 設工認その3 (排気筒の耐震改修) (以下「設工認その3」という。) について、排気筒基礎に使用する鉄筋 SD345 (JIS G 3112) のうち、D29 について、申請書の記載事項と添付計算書とで不整合となっているため、申請書の表-3.1 を以下に変更し、整合を図ることとする。

表 変更前と変更後の比較

	現状の表-3.1	変更後の表-3.1
鉄筋	SD345 (D19、D25、D29)	SD345 (D19、D25)
	SD390 (D35)	SD390 (D29、D35)

なお、上記の変更は材料の仕様の変更のみであり、形状及び寸法等は変更しない。また、添付計算書の材料に変更はないことから、添付計算書の内容に変更は生じない。

以上を踏まえ、本変更は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第三条の二の二に定める試験研究用等原子炉施設の保全上支障のない変更該当するため、設工認その3 申請書中で鉄筋材料 (D29) を SD345 としていたものを変更の届け出により SD390 と記載を改めることとしたい。

以上