

1. 件名：四国電力株式会社伊方発電所の現地確認
2. 日時：令和元年12月23日（月）9時00分～15時40分
3. 場所：四国電力株式会社伊方発電所
4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 審査グループ 実用炉審査部門

藤森安全管理調査官、塚部管理官補佐、池田廃止措置専門官、立元保安規定二係長

四国電力株式会社

原子力事業本部 原子力部長 他10名

#### 5. 要旨

平成30年10月10日に申請（令和元年11月27日付け一部補正）のあった、伊方発電所2号炉廃止措置計画認可申請及び1号炉廃止措置計画変更認可申請、令和元年6月25日に申請（令和元年7月12日及び令和元年11月27日付け一部補正）のあった、伊方発電所原子炉施設保安規定変更認可申請の内容について、主に以下に掲げる項目の社内規程、記録等の確認を行った。

- ・炉心に燃料が装荷されていないこと
- ・使用済燃料ピットの燃料配置
- ・内部溢水発生時等における保全のための活動に必要な体制等
- ・1号炉の廃止措置の作業状況及び3号炉への影響
- ・維持管理設備及びその他自ら定める設備に係る点検、補修

その他、2号炉使用済燃料ピット、中央制御室、1号炉原子炉格納容器、可搬型資機材保管エリア等について、現地で確認した。

#### 6. その他

特になし