

1. 件名：福島第一原子力発電所におけるサブドレン及び地下水ドレンの稼働状況等に係る面談

2. 日時：令和元年12月26日（木）11時00分～11時35分

3. 場所：原子力規制庁9階会議室

4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

知見主任安全審査官、田上係員

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー プロジェクト計画部 担当3名

5. 要旨

東京電力ホールディングス株式会社から、サブドレン及び地下水ドレンの稼働状況等に関して、資料に基づき説明があった。

- サブドレン・地下水ドレンの稼働概要、水位変動
- サブドレン及び地下水ドレン（ウェルポイントも含む）汲み上げ量
- サブドレン・地下水ドレンの水質
- 地下水ドレン中継タンクの水質

原子力規制庁は、上記の説明内容を確認するとともに、以下について説明することを求めた。

- No. 56、59ピットにおける配管フランジ部のナットの腐食の原因
- サブドレンピットに係る点検の実施頻度及び補修の要否についての考え方

6. その他

・資料：

- サブドレン稼働状況について
- 地下水ドレンの稼働状況について