

試運用フェーズ3実施後の振り返り
使用施設保安検査（試運用）に係る意見聴取について

令和元年12月24日
日本原子力研究開発機構
大洗研究所

規制区分：使用施設

施設：照射燃料集合体試験施設（FMF）

検査ガイドについて

検査ガイド	記載内容	修正案	理由
サーベイランス試験 検査ガイド	<ul style="list-style-type: none">・保安規定に基づき保安上特に管理が必要な設備に求められる状態を満足するために実施される定例試験・自主検査として実施される定例試験	保安規定上定められた「定例試験」が無いため、確認する設備、試験項目を明確にしてほしい。	<ul style="list-style-type: none">・保安規定第69条（非常用電源設備の運転）に基づき、非常用発電機の試運転を実施しているが、保安規定上の定めがあるものではない。・年1回の定期的な自主検査において、商用電源から非常用電源への切り替え試験を実施（商用停電から非常用電源給電までの時間確認）している。保安規定第79条の定期的な自主検査に該当。

フリーアクセス

課題	対応案	理由