

1. 件 名：原子力事業者防災訓練の意見交換

2. 日 時：令和2年1月20日 13:30～15:30

3. 場 所：原子力規制庁3階 ERC

4. 出席者

原子力規制庁 緊急事案対策室

児玉調整官、川原防災専門職

日本核燃料開発株式会社

社長補佐、その他1名

5. 要 旨

日本核燃料開発株式会社が令和元年12月3日に実施した原子力事業者防災訓練に対する当庁気付き事項及び事業者抽出課題について原因と対策への意見交換を行った。

主なものとして、以下のような意見があった。

- ・ 事象としてEAL判断基準を下回ったことが明確に情報共有されなかった
- ・ 商用所内電源喪失による事業所への影響程度について説明がなかった
- ・ モニタリングポスト $> 1 \mu S v$ の場合、中性子線計測の実施状況の説明がなかった
- ・ ERCからの質問事項や緊対本部からERC対応者への情報を管理できていなかった

原子力規制庁より、これら意見を踏まえ、課題事項に対する原因について深掘りするとともにその対策を検討し、今後の原子力防災対策に向けた改善点として、防災訓練実施結果報告書にまとめるように伝えた。

6. その他

配布資料：

資料－1 訓練課題対応資料