

1. 件名：福島第一原子力発電所 1号機原子炉建屋オペレーティングフロア床上支障  
ガレキの撤去範囲追加に係る面談

2. 日時：令和2年1月16日（木）16時00分～16時50分

3. 場所：原子力規制庁 9階会議室

4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

知見主任安全審査官、松井安全審査官、田上係員

東京電力ホールディングス株式会社福島第一廃炉推進カンパニー 担当2名

5. 要旨

○東京電力ホールディングス株式会社から、1号機原子炉建屋オペレーティングフロアにおいて実施されているガレキの撤去において、追加で撤去が必要なガレキが確認されたため、その内容について資料に基づき説明があった。

➤ 新たに確認されたガレキとその撤去方法

✓追加で撤去が必要なガレキは、燃料取扱機を支持する梁を建屋の南側から挿入するために使用済燃料プールの南側のガレキの撤去を進めていく過程で、新たに確認されたもの

✓当該ガレキは、遠隔操作が可能な重機(使用実績有り)により切断して撤去する

➤ 撤去するガレキの追加に伴うダスト放出量の評価結果

○原子力規制庁は、上記の説明内容について確認した。

6. その他

資料：

➤ 福島第一原子力発電所 1号機原子炉建屋オペレーティングフロア床上支障ガレキの撤去、およびウェルプラグ上H鋼の撤去について