

1. 件名：関西電力(株)美浜発電所第3号機に係る使用前検査に関する面談

2. 日時：令和2年2月12日 13時30分～14時20分

3. 場所：原子力規制庁2階打合せスペース

4. 出席者

原子力規制庁原子力規制部 検査グループ 専門検査部門

上田上席原子力専門検査官、柳原子力専門検査官

関西電力(株) 原子力事業本部

発電グループマネージャー 他9名

5. 要旨

○関西電力(株)から、美浜発電所第3号機の使用前検査申請に係る「原子炉冷却系統施設」の「非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備」の格納容器再循環サンプスクリーンに係る事業者の実施する適合性確認検査の検査方法及びスケジュールについて説明を受けた。

○原子力規制庁は、今回「格納容器再循環サンプの多重性及び独立性確保」に対応するためのサンプスクリーンの変更について確認するとともに、発電所で立会する場合の時期について整理するよう求めた。

6. その他

資料1：工事概要（格納容器再循環サンプスクリーンの変更）

資料2：要目表（抜粋）「格納容器再循環サンプスクリーン」