

1. 件名：「廃止措置に関する事業者ヒアリング（敦賀発電所1号炉 廃止措置計画変更認可申請【3】、保安規定変更認可申請【3】）」
2. 日時：令和2年2月18日（火） 10時40分～11時50分
3. 場所：原子力規制庁 9階A会議室
4. 出席者  
原子力規制庁  
原子力規制部  
審査グループ実用炉審査部門  
藤森安全管理調査官、塚部管理官補佐、池田廃止措置専門官、立元保安規定二係長  
  
日本原子力発電株式会社 廃止措置プロジェクト推進室 敦賀廃止措置プロジェクト推進センター長 他7名

#### 5. 要旨

- (1) 日本原子力発電株式会社から、2019年10月31日に提出された、敦賀発電所1号炉廃止措置計画変更認可申請及び敦賀発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について、資料に基づき説明があった。
- (2) 原子力規制庁は、(1)の説明に対し、以下の主な点について事実確認を行い、今後引き続き審査を進める旨伝えた。  
【廃止措置計画】
  - ・圧縮減容装置について、設置許可申請の要求事項と廃止措置計画の要求事項の整理【保安規定】
  - ・今後の廃棄物保管場所の保管予定と解体スケジュールとの関係
- (3) 日本原子力発電株式会社より、了解した旨回答があった。

#### 6. 配布資料

- (1) 敦賀発電所1号炉廃止措置計画変更認可申請／原子炉施設保安規定変更認可申請の概要及び適合性等について（審査会合における指摘事項の回答）
- (2) 圧縮減容装置による廃止措置計画への記載案及び運転炉実績に基づいた記載方法の比較表
- (3) 敦賀発電所1号炉 廃止措置計画変更前後比較表
- (4) 添付－1 11. 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針、適用基準及び適用規格
- (5) 添付－2 12. 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項
- (6) 添付－3 V—2-1-1 耐震設計の基本方針の概要

- (7) 添付－4 V—1-10 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書
- (8) 添付－5 IV—5 固体廃棄物処理設備における放射性物質の散逸防止に関する説明書