

3号SGブローダウン海水放出管仮設ストレーナ確認結果


(2020年2月20日確認)

ストレーナ取外し時




ストレーナ網目：1.8角mm角

内部に少量の回収物が認められた。



回収物拡大 - 1



回収物の大きさ

Max : 約8 mm × 5 mm × 厚さ約1.0 mm

回収量 : 約0.8 g


回収物はスラッジと思われる。

回収物拡大 - 2



概略系統図

A, B, C - SGより



仮設ストレーナ仕様

- | 口径 : 150A (外径165.2mm、内径155.2mm)
- | 材質 : ステンレス鋼 (SUS304)
- | 網目 : 1.84mm角

仮設ストレーナ

