

1. 件名：東北電力株式会社女川原子力発電所の現地確認
2. 日時：令和2年2月28日（金）9時00分～15時00分
3. 場所：東北電力株式会社女川原子力発電所
4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 審査グループ 実用炉審査部門

藤森安全管理調査官、池田廃止措置専門官、立元保安規定二係長、西内安全審査専門職

東北電力株式会社

女川原子力発電所長 他16名

#### 5. 要旨

令和元年7月29日に申請（令和2年2月25日付け一部補正）のあった、女川原子力発電所1号炉廃止措置計画認可申請、令和元年12月16日に申請（令和2年2月25日付け一部補正）のあった、女川原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請の内容について、主に以下に掲げる項目の社内規程、記録等の確認を行った。

- ・炉心に燃料が装荷されていないこと
- ・使用済燃料ピットの燃料配置の変更記録
- ・1号炉に係る電源喪失時等における保全のための活動に必要な体制を定めた文書、手順を定めた文書、資機材の配備に係る文書、教育訓練の実施記録

その他、使用済燃料プール、中央制御室、原子炉再循環系配管、海水ポンプ室、原子炉格納容器、2号炉アクセスルート、サプレッションプール水貯蔵タンク、可搬型重大事故等対処設備保管場所等について、現地で確認した。

#### 6. その他

特になし