

1. 件名：「廃止措置計画に関する審査会合への対応について(敦賀発電所1号炉、東海発電所)」
2. 日時：令和2年3月3日(火) 14時20分～14時35分
3. 場所：原子力規制庁 9階A会議室
4. 出席者  
原子力規制庁  
原子力規制部  
審査グループ実用炉審査部門  
藤森安全管理調査官、塚部管理官補佐、池田廃止措置専門官、立元保安規定二係長

日本原子力発電株式会社 廃止措置プロジェクト推進室長 他8名

#### 5. 要旨

- (1) 日本原子力発電株式会社から、本日の審査会合(議題1：日本原子力発電株式会社敦賀発電所1号炉の廃止措置計画変更認可申請及び敦賀発電所保安規定変更認可申請、議題2：日本原子力発電株式会社東海発電所の廃止措置計画変更認可申請)において議論された事項の確認があった。原子力規制庁は、本日の審査会合における以下の議論を踏まえ、引き続き審査を行うこととした。

(審査会合における議論内容)

##### 【敦賀発電所】

- ・今回新たに設置する圧縮減容装置について、耐震Cクラスであることを明確にすること。
- ・圧縮減容装置の寸法、出力の値を現時点で想定しているものとする。

- (2) 日本原子力発電株式会社より、了解した旨回答があった。

#### 6. 配布資料

提出資料：なし