

1. 件名：福島第一原子力発電所における実施計画の変更認可申請（5・6号機に関する実施計画全体の見直し等）に係る面談
2. 日時：令和2年3月4日（水）15時35分～16時00分
3. 場所：原子力規制庁9階会議室
4. 出席者

原子力規制庁 原子力規制部

東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

宇野課長補佐、高松専門職

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー プロジェクト計画部

運転・保安グループ 担当 1名

電気・機械設備グループ 担当1名

5. 要旨

- 本日、東京電力ホールディングス株式会社から、平成31年3月15日付けで受理した実施計画変更認可申請（5・6号機に係る実施計画全体の見直し等）について、補正が提出され、その内容について資料に基づき以下の説明があった。
 - 補正申請による変更点について
 - ✓ 5号機計装用電源の電源供給元を、6号機用電源車から5号機用電源車に変更したこと
 - ✓ 変更は、電源供給元の負荷容量の範囲内であること
 - ✓ 直近に変更認可された実施計画の内容を反映したこと
- 原子力規制庁は、上記内容を確認した。

6. その他

資料：

- 実施計画2章2.32 5・6号機電源系統設備における補足説明について
- 実施計画Ⅲ第2編 見直し 補正内容説明説明資料