

公開用

【東京】設置許可本文十一号、添付十一記載内容の検討

No	品質管理基準規則 (2020.1.23)	品質管理基準規則解釈 (2019.12.25)	設置許可本文11号(関西案)	設置許可本文11号(東京案)	設置許可添付11(関西案)	設置許可添付11(東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表現の差は除く。)	(参考) 保安規定第3条 見直し案
1.	第一章 総則 (目的)	第1章 総則 (目的)	1 目的	1 目的	1 目的	1 概要		1 目的
2.	第一条 この規則は、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準を定めることにより、原子力の安全を確保することを目的とする。	1 第1条に規定する「原子力施設」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。)第2条第7項に規定する原子力施設をいう。	発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項(以下「品質マネジメントシステム計画」という。)は、発電所の安全を達成・維持・向上させるため、「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」及び「同規則の解釈」(以下「品管規則」という。)に基づく品質マネジメントシステムを確立し、実施し、評価確認し、継続的に改善することを目的とする。	発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項(以下「品質マネジメントシステム計画」という。)は、柏崎刈羽原子力発電所(以下「発電所」という。)の安全を達成・維持・向上させるため、「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する規則」(以下「品質管理基準規則」という。)に従って、発電所における保安活動に係る品質マネジメントシステム(以下「品質マネジメントシステム」という。)を確立し、実施し、評価確認し、継続的に改善するとともに、安全文化及び安全のためのリーダーシップによって原子力安全を確保することを目的とする。	発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書(以下「本説明書」という。)は、品管規則に基づき、設置許可段階から廃止措置まで一貫した品質管理体制に基づく品質管理活動の基本的な枠組みを構築することを明確にするとともに、本説明書のとおり品質マネジメントシステムを確立し、実施し、評価確認し、継続的に改善することを目的とする。	本説明書は、柏崎刈羽原子力発電所設置変更許可申請書本文第十一号「発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」(以下「品質マネジメントシステム計画」という。)の内容を踏まえ、原子力発電所の設置許可段階、建設段階、運転段階及び廃止措置段階における保安活動に係る品質管理の基本的枠組みを示したものである。		本品質マネジメントシステム計画は、柏崎刈羽原子力発電所(以下「発電所」という。)の安全を達成・維持・向上させるため、「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する規則及び同規則の解釈」(以下「品質管理基準規則」という。)に従って、発電所における保安活動に係る品質マネジメントシステム(以下「品質マネジメントシステム」という。)を確立し、実施し、評価確認し、継続的に改善するとともに、安全文化及び安全のためのリーダーシップによって原子力安全を確保することを目的とする。
3.	(適用範囲)		2. 適用範囲	2 適用範囲	2. 適用範囲	2 目的		2 適用範囲
4.	第三条 次章から第六章までの規定は、原子力施設(使用施設等であって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。以下「令」という。)第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しないものを除く。以下同じ。)について適用する。 2 第七章の規定は、使用施設等(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しないものに限る。)について適用する。		本品質マネジメントシステム計画は、大飯発電所3号炉及び4号炉の保安活動に適用する。	本品質マネジメントシステム計画は、発電所の保安活動に適用する。	本説明書は、大飯発電所3号炉及び4号炉の保安活動に適用する。	本説明書は、品質マネジメントシステム計画について、「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する規則」及び「同規則の解釈」を踏まえ、変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項を説明する。		本品質マネジメントシステム計画は、発電所の保安活動に適用する。
<p>設置許可添付11の記載の考え方</p> <p>本文：設置許可基準規則を受けた記載</p> <p>添付：設置許可本文11号+解釈「～を含む。」を受けた記載+解釈「～を含む。」以外を受けた記載</p> <p>なお、解釈のうち例示(「例えば、～」の部分)等は、反映不要と判断。</p>								
5.	(定義)	(定義)	3. 定義	3 定義	3. 定義	3 定義		3 定義
6.	第二条 この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律において使用する用語の例による。 2 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。	1 本規則において使用する用語は、原子炉等規制法及び原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則において使用する用語の例による。	本品質マネジメントシステム計画における用語の定義は、次に掲げるもののほか品管規則に従う。	本品質マネジメントシステム計画における用語の定義は、以下を除き品質管理基準規則に従う。	本説明書における用語の定義は、品管規則並びに本文11号に従う。	本説明書における用語の定義は、品質マネジメントシステム計画に従う。		以下を除き「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する規則及び同規則の解釈」(以下「品質管理基準規則」という。)の定義に従う。
7.	一「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務として行われる一切の							

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
	活動をいう。							
8.	二「不適合」とは、要求事項に適合していないことをいう。							
9.	三「プロセス」とは、意図した結果を生み出すための相互に関連し、又は作用する一連の活動及び手順をいう。							
10.	四「品質マネジメントシステム」とは、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関し、原子力事業者等が自らの組織の管理監督を行うための仕組みをいう。	2 第 2 項第 4 号に規定する「原子力事業者等」とは、原子炉等規制法第 5 7 条の 8 に規定する者をいう。 3 第 2 項第 4 号に規定する「自らの組織の管理監督を行うための仕組み」には、組織が品質マネジメントシステムの運用に必要な文書を整備することを含む。						
11.	五「原子力の安全のためのリーダーシップ」とは、原子力の安全を確保することの重要性を認識し、組織の品質方針及び品質目標を定めて要員(保安活動を実施する者をいう。以下同じ。)がこれらを達成すること並びに組織の安全文化のあるべき姿を定めて要員が健全な安全文化を育成し、及び維持することに主体的に取り組むことができるよう先導的な役割を果たす能力をいう。	4 第 2 項第 5 号に規定する「要員(保安活動を実施する者をいう。以下同じ。)」とは、原子力事業者等の品質マネジメントシステムに基づき、保安活動を実施する組織の内外の者をいう。						
12.	六「是正処置」とは、不適合その他の事象の原因を除去し、その再発を防止するために講ずる措置をいう。	5 第 2 項第 6 号及び第 7 号に規定する「不適合その他の事象」には、結果的に不適合には至らなかった事象又は原子力施設に悪影響を及ぼす可能性がある事象を含む。						
13.	七「未然防止処置」とは、原子力施設その他の施設における不適合その他の事象から得られた知見を踏まえて、自らの組織で起こり得る不適合の発生を防止するために講ずる措置をいう。	6 第 2 項第 7 号に規定する「原子力施設その他の施設」とは、国内外の原子力施設に加え、火力発電所など広く産業全般に関連する施設をいう(第 5 3 条第 1 項において同じ。)						
14.	八「一般産業用工業品」とは、原子力施設の安全機能に係る機器、構造物及びシステム並びにそれらの部品(以下「機器等」という。)であって、専ら原子力施設において用いるために設計開発及び製造されたものの以外の工業品をいう。							

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
15.	九「妥当性確認」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に関して、機器等又は保安活動を構成する個別の業務(以下「個別業務」という。)及びプロセスが実際の使用環境又は活動において要求事項に適合していることを確認することをいう。							
16.			(1) 原子炉施設 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 2 条第 7 号に規定する原子力施設のうち発電用原子炉施設をいう。	(1) 原子炉施設： 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 2 条第 7 号に規定する原子力施設のうち発電用原子炉施設をいう。				(1) 原子炉施設：核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 2 条第 7 号に規定する原子力施設のうち発電用原子炉施設をいう。
17.			(2) 原子力部門 当社の品質マネジメントシステムに基づき、原子炉施設を運営管理(運転開始前の管理を含む。)する各組織の総称をいう。	(2) 組織： 当社の品質マネジメントシステムに基づき、原子炉施設を運営管理(運転開始前の管理を含む。)する各組織の総称をいう。				
18.								(2) 原子力施設情報公開ライブラリー：原子力施設の事故又は故障等の情報並びに信頼性に関する情報を共有し活用することにより、事故及び故障等の未然防止を図ることを目的として、一般社団法人 原子力安全推進協会が運営するデータベースのことをいう。(以下「ニューシア」という。) (3) BWR 事業者協議会：国内 BWR プラントの安全性及び信頼性を向上させるために、電力会社とプラントメーカーとの間で情報を共有し、必要な技術的検討を行う協議会のことをいう。(以下、本条及び第 107 条において同じ。)
19.	第二章 品質マネジメントシステム	第 2 章 品質マネジメントシステム	4 品質マネジメントシステム	4 品質マネジメントシステム	4 品質マネジメントシステム	4 品質マネジメントシステム		4 品質マネジメントシステム
20.	(品質マネジメントシステムに係る要求事項)	(品質マネジメントシステムに係る要求事項)	4.1 品質マネジメントシステムに係る要求事項	4.1 品質マネジメントシステムに係る要求事項	4.1 品質マネジメントシステムに係る要求事項	4.1 品質マネジメントシステムに係る要求事項		4.1 一般要求事項
21.	第四条 原子力事業者等(使用者であって、令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しないものを除く。以下同じ。)は、品質マネジメントシステムを確立し、実施するとともに、その実効性を維持するため、その改善を継続的に行わなければならない。	1 第 1 項に規定する「実効性を維持する」とは、保安活動の目的が達成される蓋然性が高い計画を立案し、計画どおりに保安活動を実施した結果、計画段階で意図した効果を維持していることをいう。 2 第 1 項に規定する「品質マネジメントシステムを確立し、実施するとともに、その実効性を維持する	(1) 原子力部門は、本品質マネジメントシステム計画にしたがって、品質マネジメントシステムを確立し、実施するとともに、その実効性を維持するため、その改善を継続的に行う。	(1) 組織は、本品質マネジメントシステム計画に従って、品質マネジメントシステムを確立し、実施するとともに、その実効性を維持するため、その改善を継続的に行う。	(1) 原子力部門は、本説明書のとおり、品質マネジメントシステムを確立し、実施するとともに、その実効性を維持する(保安活動の目的が達成される蓋然性が高い計画を立案し、計画どおりに保安活動を実施した結果、計画段階で意図した効果を維持していること)ため、その改善を継続的に行う(品質マネジメントシステムに基づき実施した一連のプロセスの運用の結果、原子力の	(1) 組織は、本説明書のとおり、品質マネジメントシステムを確立し、実施するとともに、その実効性を維持する(保安活動の目的が達成される蓋然性が高い計画を立案し、計画どおりに保安活動を実施した結果、計画段階で意図した効果を維持していること)ため、その改善を継続的に行う(品質マネジメントシステムに基づき実施した一連のプロセスの運用の結果、原子力安全の		(1) 第 4 条 (保安に関する組織) に定める組織(以下「組織」という。)は、本品質マネジメントシステム計画に従って、品質マネジメントシステムを確立し、文書化し、実施し、かつ、維持する。また、その品質マネジメントシステムの実効性を維持するため、継続的に改善する。

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
		ため、その改善を継続的に行わなければならない」とは、品質マネジメントシステムに基づき実施した一連のプロセスの運用の結果、原子力の安全の確保が維持されているとともに、不適合その他の事象について品質マネジメントシステムに起因する原因を究明し、是正処置や未然防止処置を通じて原因の除去を行うこと等により、当該システムの改善を継続的に行うことをいう。			安全の確保が維持されているとともに、不適合その他の事象について品質マネジメントシステムに起因する原因を究明し、是正処置や未然防止処置を通じて原因の除去を行うこと等により、当該システムの改善を継続的に行うことをいう。]	確保が維持されているとともに、不適合その他の事象について品質マネジメントシステムに起因する原因を究明し、是正処置や未然防止処置を通じて原因の除去を行うこと等により、当該システムの改善を継続的に行うことをいう。)		
22.	2 原子力事業者等は、保安活動の重要度に応じて、品質マネジメントシステムを確立し、運用しなければならない。この場合において、次に掲げる事項を適切に考慮しなければならない。	3 第 2 項に規定する「保安活動の重要度」とは、事故が発生した場合に原子力施設から放出される放射性物質が人と環境に及ぼす影響の度合いに応じ、第 2 項第 1 号から第 3 号までに掲げる事項を考慮した原子力施設における保安活動の管理の重み付けをいう。	(2) 原子力部門は、保安活動の重要度に応じて品質マネジメントシステムを確立し、運用する。この場合、次に掲げる事項を適切に考慮する。	(2) 組織は、保安活動の重要度に応じて品質マネジメントシステムを確立し、運用する。この場合、次に掲げる事項を適切に考慮する。	(2) 原子力部門は、保安活動の重要度(事故が発生した場合に原子炉施設から放出される放射性物質が人と環境に及ぼす影響の度合いに応じた、a) から c) に掲げる事項を考慮した原子炉施設における保安活動の管理の重み付けをいう。) に応じて品質マネジメントシステムを確立し、運用する。この場合、次に掲げる事項を適切に考慮する。	(2) 組織は、保安活動の重要度(事故が発生した場合に原子炉施設から放出される放射性物質が人と環境に及ぼす影響の度合いに応じた、a) から c) に掲げる事項を考慮した原子炉施設における保安活動の管理の重み付けをいう。) に応じて品質マネジメントシステムを確立し、運用する。この場合、次に掲げる事項を適切に考慮する。		(2) 組織は、品質マネジメントシステムの確立及び運用において、発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針(以下「重要度分類指針」という。)に基づく重要性を基本として、品質マネジメントシステム要求事項の適用の程度についてグレード分けを行う。また、グレード分けの決定に際しては、重要度分類指針に基づく重要性に加えて必要に応じて以下の事項を適切に考慮する。
23.	一 原子力施設、組織又は個別業務の重要度及びこれらの複雑さの程度		a) 原子炉施設、組織、又は個別業務の重要度及びこれらの複雑さの程度	a) 原子炉施設、組織、又は個別業務の重要度及びこれらの複雑さの程度	a) 原子炉施設、組織、又は個別業務の重要度及びこれらの複雑さの程度	a) 原子炉施設、組織、又は個別業務の重要度及びこれらの複雑さの程度		a) 業務・原子炉施設又は組織の重要度及びこれらの複雑さの程度
24.	二 原子力施設若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する原子力の安全に影響を及ぼすおそれのあるもの及びこれらに関連する潜在的影響の大きさ	4 第 2 項第 2 号に規定する「原子力の安全に影響を及ぼすおそれのあるもの及びこれらに関連する潜在的影響の大きさ」とは、原子力の安全に影響を及ぼすおそれのある自然現象や人為による事象(故意によるものを除く。)及びそれらにより生じ得る影響や結果の大きさをいう。	b) 原子炉施設若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する原子力の安全に影響を及ぼすおそれのあるもの及びこれらに関連する潜在的影響の大きさ	b) 原子炉施設若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する原子力の安全に影響を及ぼすおそれのあるもの及びこれらに関連する潜在的影響の大きさ	b) 原子炉施設若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する原子力の安全に影響を及ぼすおそれのあるもの及びこれらに関連する潜在的影響の大きさ(原子力の安全に影響を及ぼすおそれのある自然現象や人為による事象(故意によるものを除く。)及びそれらにより生じ得る影響や結果の大きさをいう。)	b) 原子炉施設若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する原子力の安全に影響を及ぼすおそれのあるもの及びこれらに関連する潜在的影響の大きさ(原子力の安全に影響を及ぼすおそれのある自然現象や人為による事象(故意によるものを除く。)及びそれらにより生じ得る影響や結果の大きさをいう。)		b) 業務・原子炉施設に係る原子力の安全に影響を及ぼすおそれのあるもの及びこれらに関連する潜在的影響(リスク)の大きさ
25.	三 機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活動が不適切に計画され、若しくは実行されたことにより起こり得る影響	5 第 2 項第 3 号に規定する「通常想定されない事象」とは、設計上考慮していない又は考慮していても発生し得る事象(人的過誤による作業の失敗等)をいう。	c) 機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活動が不適切に計画され、若しくは実行されたことにより起こり得る影響	c) 機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活動が不適切に計画され、若しくは実行されたことにより起こり得る影響	c) 機器等の故障若しくは通常想定されない事象(設計上考慮していない又は考慮していても発生し得る事象(人的過誤による作業の失敗等)をいう。)の発生又は保安活動が不適切に計画され、若しくは実行されたことにより起こり得る影響	c) 機器等の故障若しくは通常想定されない事象(設計上考慮していない又は考慮していても発生し得る事象(人的過誤による作業の失敗等)をいう。)の発生又は保安活動が不適切に計画され、若しくは実行されたことにより起こり得る影響		c) 機器等の故障若しくは通常想定しない事象の発生又は業務が不適切に計画され、若しくは実行されたことにより起こり得る影響

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
26.	3 原子力事業者等は、自らの原子力施設に適用される関係法令(以下単に「関係法令」という。)を明確に認識し、この規則に規定する文書その他品質マネジメントシステムに必要な文書(記録を除く。以下「品質マネジメント文書」という。)に明記しなければならない。		(3) 原子力部門は、原子炉施設に適用される関係法令(以下「関係法令」という。)を明確に認識し、品質管理規則に規定する文書その他品質マネジメントシステムに必要な文書(記録を除く。以下「品質マネジメント文書」という。)に明記する。	(3) 組織は、原子炉施設に適用される関係法令(以下「関係法令」という。)を明確に認識し、品質管理基準規則に規定する文書その他品質マネジメントシステムに必要な文書(記録を除く。以下「品質マネジメント文書」という。)に明記する。	(3) 原子力部門は、原子炉施設に適用される関係法令(以下「関係法令」という。)を明確に認識し、品質管理規則に規定する文書その他品質マネジメントシステムに必要な文書(記録を除く。以下「品質マネジメント文書」という。)に明記する。	(3) 組織は、原子炉施設に適用される関係法令(以下「関係法令」という。)を明確に認識し、品質管理基準規則に規定する文書その他品質マネジメントシステムに必要な文書(記録を除く。以下「品質マネジメント文書」という。)に明記する。		(4) 組織は、原子炉施設に適用される法令・規制要求事項を明確にし、「文書及び記録管理基本マニュアル」に基づき各基本マニュアル等に明確にする(7.2.1 参照)。
27.	4 原子力事業者等は、品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確にするとともに、そのプロセスを組織に適用することを決定し、次に掲げる業務を行わなければならない。		(4) 原子力部門は、品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確にするとともに、そのプロセスを原子力部門に適用することを決定し、次に掲げる業務を行う。	(4) 組織は、品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確にするとともに、そのプロセスを組織に適用することを決定し、次に掲げる業務を行う。	(4) 原子力部門は、品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確にするとともに、そのプロセスを原子力部門に適用することを決定し、次に掲げる業務を行う。	(4) 組織は、品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確にするとともに、そのプロセスを組織に適用することを決定し、次に掲げる業務を行う。		(5) 組織は、品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確にするとともに、そのプロセスを組織に適用することを「原子力品質保証規程」に定め、次の事項を実施する。
28.	一 プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの運用により達成される結果を明確に定めること。		a) プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの運用により達成される結果を文書で明確にする。	a) プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの運用により達成される結果を明確にする。	a) プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの運用により達成される結果を文書で明確にする。	a) プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの運用により達成される結果を明確にする。		a) プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスにより達成される結果を明確にする。
29.	二 プロセスの順序及び相互の関係を明確に定めること。	6 第 4 項第 2 号に規定する「プロセスの順序及び相互の関係」には、組織内のプロセス間の相互関係を含む。	b) プロセスの順序及び相互の関係を明確にする。	b) プロセスの順序及び相互の関係を明確にする。	b) プロセスの順序及び相互の関係(原子力部門内のプロセス間の相互関係を含む。)を明確にする。	b) プロセスの順序及び相互の関係(組織内のプロセス間の相互関係を含む。)を明確にする。		b) これらのプロセスの順序及び相互関係(組織内のプロセス間の相互関係を含む。)を図 1 のとおりとする。
30.	三 プロセスの運用及び管理の実効性の確保に必要な原子力事業者等の保安活動の状況を示す指標(以下「保安活動指標」という。)並びに当該指標に係る判定基準を明確に定めること。	7 第 4 項第 3 号に規定する「原子力事業者等の保安活動の状況を示す指標」には、原子力規制検査等に関する規則(令和●年原子力規制委員会規則第●号)第 5 条に規定する安全実績指標(特定核燃料物質の防護に関する領域に係るものを除く。)を含む。	c) プロセスの運用及び管理の実効性の確保に必要な原子力部門の保安活動の状況を示す指標(以下「保安活動指標」という。)並びに当該指標に係る判定基準を明確に定める。	c) プロセスの運用及び管理の実効性の確保に必要な組織の保安活動の状況を示す指標(以下「保安活動指標」という。)並びに当該指標に係る判定基準を明確に定める。	c) プロセスの運用及び管理の実効性の確保に必要な原子力部門の保安活動の状況を示す指標(以下「保安活動指標」という。)並びに当該指標に係る判定基準を明確に定める。 なお、保安活動指標には、安全実績指標(特定核燃料物質の防護に関する領域に係るものを除く。)を含む。	c) プロセスの運用及び管理の実効性の確保に必要な組織の保安活動の状況を示す指標(以下「保安活動指標」という。)並びに当該指標に係る判定基準を明確に定める。 なお、保安活動指標には、安全実績指標(特定核燃料物質の防護に関する領域に係るものを除く。)を含む。		c) これらのプロセスの運用及び管理のいずれもの実効性の確保に必要なパフォーマンスを示す指標(以下「PI(Performance Indicator)」という。), 並びに判断基準及び方法を明確にする。この PI には、原子力規制検査等に関する規則第 5 条に規定する安全実績指標(特定核燃料物質の防護に関する領域に係るものを除く。)を含める。
31.	四 プロセスの運用並びに監視及び測定(以下「監視測定」という。)に必要な資源及び情報が利用できる体制を確保すること(責任及び権限の明確化を含む。)		d) プロセスの運用並びに監視及び測定(以下「監視測定」という。)に必要な資源及び情報が利用できる体制を確保する(責任及び権限の明確化を含む。)	d) プロセスの運用並びに監視及び測定(以下「監視測定」という。)に必要な資源及び情報が利用できる体制を確保する(責任及び権限の明確化を含む。)	d) プロセスの運用並びに監視及び測定(以下「監視測定」という。)に必要な資源及び情報が利用できる体制を確保する(責任及び権限の明確化を含む。)	d) プロセスの運用並びに監視及び測定(以下「監視測定」という。)に必要な資源及び情報が利用できる体制を確保する(責任及び権限の明確化を含む。)		d) これらのプロセスの運用並びに監視及び測定に必要な資源及び情報を利用できる体制を確保する。これには、責任及び権限の明確化を含む。
32.	五 プロセスの運用状況を監視測定し、分析すること。ただし、監視測定することが困難である場合は、この限りでない。		e) プロセスの運用状況を監視測定し分析する。ただし、監視測定することが困難である場合は、この限りでない。	e) プロセスの運用状況を監視測定し分析する。ただし、監視測定することが困難である場合は、この限りでない。	e) プロセスの運用状況を監視測定し分析する。ただし、監視測定することが困難である場合は、この限りでない。	e) プロセスの運用状況を監視測定し分析する。ただし、監視測定することが困難である場合は、この限りでない。		e) これらのプロセスを監視し、適用可能な場合には測定し、分析する。
33.	六 プロセスについて、意図した結果を得、及び実効性を維持するための措置を講ずること。	8 第 4 項第 6 号に規定する「実効性を維持するための措置」には、プロセスの変更を含む。	f) プロセスについて、意図した結果を得、及び実効性を維持するための措置を講ずる。	f) プロセスについて、意図した結果を得、及び実効性を維持するための措置を講ずる。	f) プロセスについて、意図した結果を得、及び実効性を維持するための措置(プロセスの変更を含む。)を講ずる。	f) プロセスについて、意図した結果を得、及び実効性を維持するための措置(プロセスの変更を含む。)を講ずる。		f) これらのプロセスについて、計画どおりの結果を得るため、かつ、実効性を維持するために必要な処置(プロセスの

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案 (変更を含む。) をとる。
34.	七 プロセス及び組織を品質マネジメントシステムと整合的なものとする。		g) プロセス及び原子力部門の体制を品質マネジメントシステムと整合的なものとする。	g) プロセス及び組織の体制を品質マネジメントシステムと整合的なものとする。	g) プロセス及び原子力部門の体制を品質マネジメントシステムと整合的なものとする。	g) プロセス及び組織の体制を品質マネジメントシステムと整合的なものとする。		g) これらのプロセス及び組織を品質マネジメントシステムと整合がとれたものにする。
35.	八 原子力の安全とそれ以外の事項において意思決定の際に対立が生じた場合には、原子力の安全が確保されるようにすること。	九 第 4 項第 8 号に規定する「原子力の安全とそれ以外の事項において意思決定の際に対立が生じた場合には、原子力の安全が確保されるようにする」には、セキュリティ対策が原子力の安全に与える潜在的な影響と原子力の安全に係る対策がセキュリティ対策に与える潜在的な影響を特定し、解決することを含む。	h) 原子力の安全とそれ以外の事項において意思決定の際に対立が生じた場合には、原子力の安全が確保されるようにする。	h) 原子力安全とそれ以外の事項において意思決定の際に対立が生じた場合には、原子力安全が確保されるようにする。	h) 原子力の安全とそれ以外の事項において意思決定の際に対立が生じた場合には、原子力の安全が確保されるようにする。これには、セキュリティ対策が原子力の安全に与える潜在的な影響と原子力の安全に係る対策がセキュリティ対策に与える潜在的な影響を特定し、解決することを含む。	h) 原子力安全とそれ以外の事項において意思決定の際に対立が生じた場合には、原子力安全が確保されるようにする。これには、セキュリティ対策が原子力安全に係る対策がセキュリティ対策に与える潜在的な影響を特定し、解決することを含む。		h) 原子力安全とそれ以外の事項において意思決定の際に対立が生じた場合には、原子力安全が確保されるようにする。これには、セキュリティ対策が原子力安全に係る対策がセキュリティ対策に与える潜在的な影響を特定し、解決することを含む。
36.								i) これらのプロセス及び品質マネジメントシステムを改善する。
37.	5 原子力事業者等は、健全な安全文化を育成し、及び維持しなければならない。	10 第 5 項に規定する「健全な安全文化を育成し、及び維持しなければならない」とは、技術的、人的、組織的な要因の相互作用を適切に考慮して、効果的な取組を通じて、次の状態を目指していることをいう。 ・原子力の安全及び安全文化の理解が組織全体で共通のものとなっている。 ・風通しの良い組織文化が形成されている。 ・要員が、自ら行う原子力の安全に係る業務について理解して遂行し、その業務に責任を持っている。 ・全ての活動において、原子力の安全を考慮した意思決定が行われている。 ・要員が、常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を持ち、原子力の安全に対する自己満足を戒めている。 ・原子力の安全に影響を及ぼすおそれのある問題が速やかに報告され、報告された問題が対処され、その結果が関係する要員に共有されている。 ・安全文化に関する内部監査及び自己評価の結果を組織全体で共有し、安全文化を改善するための基礎としている。 ・原子力の安全には、セキュリティが関係する場合があることを認識して、要	(5) 原子力部門は、健全な安全文化を育成及び維持する。	(5) 組織は、健全な安全文化を育成及び維持する。	(5) 原子力部門は、健全な安全文化を育成及び維持する。これは、技術的、人的、組織的な要因の相互作用を適切に考慮して、効果的な取組を通じて、次の状態を目指していることをいう。 a) 原子力の安全及び安全文化の理解が原子力部門全体で共通のものとなっている。 b) 風通しの良い組織文化が形成されている。 c) 要員が、自ら行う原子力の安全に係る業務について理解して遂行し、その業務に責任を持っている。 d) すべての活動において、原子力の安全を考慮した意思決定が行われている。 e) 要員が、常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を持ち、原子力の安全に対する自己満足を戒めている。 f) 原子力の安全に影響を及ぼすおそれのある問題が速やかに報告され、報告された問題が対処され、その結果が関係する要員に共有されている。 g) 安全文化に関する内部監査及び自己評価の結果を原子力部門全体で共有し、安全文化を改善するための基礎としている。 h) 原子力の安全にはセキュリティが関係する場合があることを認識して、要員が必要なコミュニケーションを取っている。	(5) 組織は、健全な安全文化を育成及び維持する。これは、技術的、人的、組織的な要因の相互作用を適切に考慮して、効果的な取組を通じて、次の状態を目指していることをいう。 a) 原子力安全及び安全文化の理解が組織全体で共通のものとなっている。 b) 風通しの良い組織文化が形成されている。 c) 要員が、自ら行う原子力安全に係る業務について理解して遂行し、その業務に責任を持っている。 d) すべての活動において、原子力安全を考慮した意思決定が行われている。 e) 要員が、常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を持ち、原子力安全に対する自己満足を戒めている。 f) 原子力安全に影響を及ぼすおそれのある問題が速やかに報告され、報告された問題が対処され、その結果が関係する要員に共有されている。 g) 安全文化に関する内部監査及び自己評価の結果を組織全体で共有し、安全文化を改善するための基礎としている。 h) 原子力安全にはセキュリティが関係する場合があることを認識して、要員が必要なコミュニケーションを取っている。		(6) 組織は、技術的、人的、組織的な要因の相互作用を適切に考慮して、効果的な取組を通じて、健全な安全文化を育成及び維持する。

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
		員が必要なコミュニケーションを取っている。						
38.	6 原子力事業者等は、機 器等又は個別業務に係る 要求事項(関係法令を含 む。以下「個別業務等要求 事項」という。)への適合に 影響を及ぼすプロセスを 外部委託することとした ときは、当該プロセスが管 理されているようにしな なければならない。		(6) 原子力部門は、機器等又は個 別業務に係る要求事項(関係法令 を含む。以下「個別業務等要求事 項」という。)への適合に影響を 及ぼすプロセスを外部委託する こととしたときは、当該プロセス が管理されているようにする。	(6) 組織は、機器等又は個別業務 に係る要求事項(関係法令を含 む。以下「個別業務等要求事項」 という。)への適合に影響を及ぼ すプロセスを外部委託すること としたときは、当該プロセスが管 理されているようにする。	(6) 原子力部門は、機器等又は個 別業務に係る要求事項(関係法令 を含む。以下「個別業務等要求事 項」という。)への適合に影響を 及ぼすプロセスを外部委託する こととしたときは、当該プロセス が管理されているようにする。	(6) 組織は、機器等又は個別業務 に係る要求事項(関係法令を含 む。以下「個別業務等要求事項」 という。)への適合に影響を及ぼ すプロセスを外部委託すること としたときは、当該プロセスが管 理されているようにする。		(7) 組織は、業務・原子 炉施設に係る要求事項 への適合に影響を及ぼ すプロセスを外部委託 することを決めた場合 には、「7.4 調達」に従っ て当該プロセスの管理 を確実にする。
39.	7 原子力事業者等は、保 安活動の重要度に応じて、 資源の適切な配分を行わ なければならない。		(7) 原子力部門は、保安活動の重 要度に応じて、資源の適切な配分 を行う。	(7) 組織は、保安活動の重要度 に応じて、資源の適切な配分を行 う。	(7) 原子力部門は、保安活動の重 要度に応じて、資源の適切な配分 を行う。	(7) 組織は、保安活動の重要度 に応じて、資源の適切な配分を行 う。		(3) 組織は、グレード分 けに基づき、資源の適切 な配分を行う。
40.	(品質マネジメントシス テムの文書化)		4. 2 品質マネジメントシステ ムの文書化	4. 2 品質マネジメントシステ ムの文書化	4. 2 品質マネジメントシステ ムの文書化	4. 2 品質マネジメントシステ ムの文書化		4. 2 文書化に関する要 求事項
41.			4. 2. 1 一般	4. 2. 1 一般	4. 2. 1 一般	4. 2. 1 一般		4. 2. 1 一般
42.	第五条 原子力事業者等 は、前条第一項の規定によ り品質マネジメントシス テムを確立するときは、保 安活動の重要度に応じて 次に掲げる文書を作成し、 当該文書に規定する事項 を実施しなければならない。		原子力部門は、保安活動の重要度 に応じて次に掲げる文書を作成 し、当該文書に規定する事項を 実施する。	組織は、保安活動の重要度 に応じて次に掲げる文書を作成 し、当該文書に規定する事項を 実施する。	原子力部門は、保安活動の重要度 に応じて次に掲げる文書を作成 し、当該文書に規定する事項を 実施する。	組織は、保安活動の重要度 に応じて次に掲げる文書を作成 し、当該文書に規定する事項を 実施する。		品質マネジメントシス テムの文書として以下 の事項を含める。これら の文書は、原子力安全に 対する重要度に応じて 作成し、当該文書に規定 する事項を実施する。ま た、これらの文書体系を 図 2 に、各マニュアルと 各条文の関連を c) 及び d) の表に示す。なお、記 録は適正に作成する。
43.	一 品質方針及び品質目標		(1) 品質方針及び品質目標	(1) 品質方針及び品質目標	(1) 品質方針及び品質目標	(1) 品質方針及び品質目標		a) 品質方針及び品質目 標
44.	二 品質マネジメントシス テムを規定する文書(以下 「品質マニュアル」とい う。)		(2) 品質マニュアル	(2) 品質マニュアル	(2) 品質マニュアル	(2) 品質マニュアル		b) 原子力品質保証規程
45.	三 実効性のあるプロセス の計画的な実施及び管理 がなされるようにするた めに必要な文書		(3) 実効性のあるプロセスの計 画的な実施及び管理がなされる ようにするために、 <u>原子力部門</u> が必要と決定した文書	(3) 実効性のあるプロセスの計 画的な実施及び管理がなされる ようにするために、 <u>組織</u> が必要と 決定した文書	(3) 実効性のあるプロセスの計 画的な実施及び管理がなされる ようにするために、 <u>原子力部門</u> が必要と決定した文書	(3) 実効性のあるプロセスの計 画的な実施及び管理がなされる ようにするために、 <u>組織</u> が必要と 決定した文書		d) 組織内のプロセスの 実効的な計画、運用及び 管理を確実に実施する ために、必要と決定した 手順書、指示書、図面等 を含む文書及び記録
46.	四 この規則に規定する手 順書、指示書、図面等(以下 「手順書等」という。)		(4) <u>品管規則</u> の要求事項に基づ き作成する手順書、指示書、図面 等(以下、「手順書等」という。)	(4) <u>品質管理基準規則</u> の要求事 項に基づき作成する手順書、指示 書、図面等(以下、「手順書等」 という。)	(4) <u>品管規則</u> の要求事項に基づ き作成する手順書、指示書、図面 等(以下、「手順書等」という。)	(4) <u>品質管理基準規則</u> の要求事 項に基づき作成する手順書、指示 書、図面等(以下、「手順書等」 という。)		c) 品質管理基準規則が 要求する“文書化され た手順”である以下の 文書及び記録 ① 以下の文書 (表) ② 発電所品質保証計画 書 ③ 要領、要項、手引等の 手順書 ④ 部門作成文書 ⑤ 外部文書 ⑥ 上記①②③④⑤で規 定する記録
47.	(品質マニュアル)		4. 2. 2 品質マニュアル	4. 2. 2 品質マニュアル	4. 2. 2 品質マニュアル	4. 2. 2 品質マニュアル		4. 2. 2 品質マニュアル
48.								(1) 組織は、品質マニ ュアルとして本品質マネ

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
								ジメントシステム計画を含む「原子力品質保証規程」を作成し、維持する。制定・改訂権限者は社長とする。
49.	第六条 原子力事業者等は、品質マニュアルに次に掲げる事項を定めなければならない。		原子力部門は、品質マニュアルに次に掲げる事項を定める。	組織は、品質マニュアルに次に掲げる事項を定める。	原子力部門は、品質マニュアルに次に掲げる事項を定める。	組織は、品質マニュアルに次に掲げる事項を定める。		(2) 「原子力品質保証規程」には、次の事項を含める。
50.	一 品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項		(1) 品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項	(1) 品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項	(1) 品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項	(1) 品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項		a) 品質マネジメントシステムの運用に係る組織
51.	二 保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項		(2) 保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項	(2) 保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項	(2) 保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項	(2) 保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項		b) 保安活動の計画、実施、評価及び改善
52.	三 品質マネジメントシステムの適用範囲		(3) 品質マネジメントシステムの適用範囲	(3) 品質マネジメントシステムの適用範囲	(3) 品質マネジメントシステムの適用範囲	(3) 品質マネジメントシステムの適用範囲		c) 品質マネジメントシステムの適用範囲
53.	四 品質マネジメントシステムのために作成した手順書等の参照情報		(4) 品質マネジメントシステムのために作成した手順書等の参照情報	(4) 品質マネジメントシステムのために作成した手順書等の参照情報	(4) 品質マネジメントシステムのために作成した手順書等の参照情報	(4) 品質マネジメントシステムのために作成した手順書等の参照情報		d) 品質マネジメントシステムについて確立された“文書化された手順”又はそれらを参照できる情報
54.	五 プロセスの相互の関係		(5) プロセスの相互の関係	(5) プロセスの相互の関係	(5) プロセスの相互の関係	(5) プロセスの相互の関係		e) 品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係
55.	(文書の管理)	(文書の管理)	4.2.3 文書の管理	4.2.3 文書の管理	4.2.3 文書の管理	4.2.3 文書の管理		4.2.3 文書管理
56.	第七条 原子力事業者等は、品質マネジメント文書を管理しなければならない。	1 第 1 項に規定する「品質マネジメント文書を管理しなければならない」には、次の事項を含む。 ・組織として承認されていない文書の使用又は適切ではない変更の防止 ・文書の組織外への流出等の防止 ・品質マネジメント文書の発行及び改訂に係る審査の結果、当該審査の結果に基づき講じた措置並びに当該発行及び改訂を承認した者に関する情報の維持	(1) 原子力部門は、品質マネジメント文書を管理する。	(1) 組織は、品質マネジメント文書を管理する。	(1) 原子力部門は、次の事項を含む、品質マネジメント文書を管理する。 a) 原子力部門として承認されていない文書の使用、又は適切ではない変更の防止 b) 文書の組織外への流出等の防止 c) 品質マネジメント文書の発行及び改訂に係る審査の結果、当該審査の結果に基づき講じた措置並びに当該発行及び改訂を承認した者に関する情報の維持	(1) 組織は、次の事項を含む、品質マネジメント文書を管理する。 a) 組織として承認されていない文書の使用、又は適切ではない変更の防止 b) 文書の組織外への流出等の防止 c) 品質マネジメント文書の発行及び改訂に係る審査の結果、当該審査の結果に基づき講じた措置並びに当該発行及び改訂を承認した者に関する情報の維持		(1) 組織は、品質マネジメントシステムに必要な文書を遵守するために、「文書及び記録管理基本マニュアル」に基づき、保安規定上の位置付けを明確にするとともに、保安活動の重要度に応じて管理する。これには次の事項を含める。また、記録は、4.2.4 に規定する要求事項に従って管理する。 a) 組織として承認されていない文書の使用又は適切でない変更の防止 b) 文書の組織外への流出等の防止 c) 4.2.1c) 及び d) ①の文書の制定及び改訂に係るレビューの結果、当該審査の結果に基づき講じた措置並びに当該制定及び改訂を承認した者に関する情報の維持
57.	2 原子力事業者等は、要員が判断及び決定をするに当たり、適切な品質マネジメント文書を利用できるよう、品質マネジメント文書に関する次に掲げる	2 第 2 項に規定する「適切な品質マネジメント文書を利用できる」には、文書改訂時等の必要な時に当該文書作成時に使用した根拠等の情報が確認で	(2) 原子力部門は、要員が判断及び決定をするに当たり、適切な品質マネジメント文書を利用できるよう、品質マネジメント文書に関する次に掲げる事項を定めた手順書等を作成する。	(2) 組織は、要員が判断及び決定をするに当たり、適切な品質マネジメント文書を利用できるよう、品質マネジメント文書に関する次に掲げる事項を定めた手順書等を作成する。	(2) 原子力部門は、要員が判断及び決定をするに当たり、適切な品質マネジメント文書を利用できるよう(文書改訂時等の必要な時に当該文書作成時に使用した根拠等の情報が確認できることを含	(2) 組織は、要員が判断及び決定をするに当たり、適切な品質マネジメント文書を利用できるよう(文書改訂時等の必要な時に当該文書作成時に使用した根拠等の情報が確認できることを含		(2) 組織の要員が判断及び決定に当たり適切な文書を利用できるよう、次の活動に必要な管理を「文書及び記録管理基本マニュアル」に規定

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
	事項を定めた手順書等を作成しなければならない。	きることを含む。			含む。)、品質マネジメント文書に関する次に掲げる事項を定めた手順書等を作成する。	む。)、品質マネジメント文書に関する次に掲げる事項を定めた手順書等を作成する。		する。これには、文書改訂時等の必要な時に当該文書作成時に使用した根拠等の情報が確認できることを含める。
58.	一 品質マネジメント文書を発行するに当たり、その妥当性を審査し、発行を承認すること。		a) 品質マネジメント文書を発行するに当たり、その妥当性を審査し、発行を承認すること。	a) 品質マネジメント文書を発行するに当たり、その妥当性を審査し、発行を承認すること。	a) 品質マネジメント文書を発行するに当たり、その妥当性を審査し、発行を承認すること。	a) 品質マネジメント文書を発行するに当たり、その妥当性を審査し、発行を承認すること。		a) 発行前に、文書の妥当性をレビューし、承認する。
59.	二 品質マネジメント文書の改訂の必要性について評価するとともに、改訂に当たり、その妥当性を審査し、改訂を承認すること。	3 第 2 項第 2 号に規定する「改訂に当たり、その妥当性を審査し、改訂を承認する」とは、第 1 号と同様に改訂の妥当性を審査し、承認することをいう。	b) 品質マネジメント文書の改訂の必要性について評価するとともに、改訂に当たり、その妥当性を審査し、改訂を承認すること。	b) 品質マネジメント文書の改訂の必要性について評価するとともに、改訂に当たり、その妥当性を審査し、改訂を承認すること。	b) 品質マネジメント文書の改訂の必要性について評価するとともに、改訂に当たり、その妥当性を審査し、改訂を承認する(改訂の妥当性を審査し、承認することをいう。)こと。	b) 品質マネジメント文書の改訂の必要性について評価するとともに、改訂に当たり、その妥当性を審査し、改訂を承認する(改訂の妥当性を審査し、承認することをいう。)こと。		b) 文書の改訂の必要性についてレビューする。また、改訂に当たっては、その妥当性をレビューし、承認する。
60.	三 前二号の審査及び前号の評価には、その対象となる文書に定められた活動を実施する部門の要員を参画させること。	4 第 2 項第 3 号に規定する「部門」とは、原子力施設の保安規定に規定する組織の最小単位をいう。	c) 品質マネジメント文書の審査及び評価には、その対象となる文書に定められた活動を実施する部門の要員を参画させること。	c) 品質マネジメント文書の審査及び評価には、その対象となる文書に定められた活動を実施する部門の要員を参画させること。	c) 品質マネジメント文書の審査及び評価には、その対象となる文書に定められた活動を実施する部門(原子炉施設保安規定に規定する組織の最小単位をいう。)の要員を参画させること。	c) 品質マネジメント文書の審査及び評価には、その対象となる文書に定められた活動を実施する部門(原子炉施設保安規定に規定する組織の最小単位をいう。)の要員を参画させること。		c) a)及びb)のレビューを行う際には、その対象となる文書に定められた活動を実施する部門の要員を参画させる。
61.	四 品質マネジメント文書の改訂内容及び最新の改訂状況を識別できるようにすること。		d) 品質マネジメント文書の改訂内容及び最新の改訂状況を識別できるようにすること。	d) 品質マネジメント文書の改訂内容及び最新の改訂状況を識別できるようにすること。	d) 品質マネジメント文書の改訂内容及び最新の改訂状況を識別できるようにすること。	d) 品質マネジメント文書の改訂内容及び最新の改訂状況を識別できるようにすること。		d) 文書の変更の識別及び最新の改訂状況の識別を確実にする。
62.	五 改訂のあった品質マネジメント文書を利用する場合には、当該文書の適切な制定版又は改訂版が利用しやすい体制を確保すること。		e) 改訂のあった品質マネジメント文書を利用する場合には、当該文書の適切な制定版又は改訂版が利用しやすい体制を確保すること。	e) 改訂のあった品質マネジメント文書を利用する場合には、当該文書の適切な制定版又は改訂版が利用しやすい体制を確保すること。	e) 改訂のあった品質マネジメント文書を利用する場合には、当該文書の適切な制定版又は改訂版が利用しやすい体制を確保すること。	e) 改訂のあった品質マネジメント文書を利用する場合には、当該文書の適切な制定版又は改訂版が利用しやすい体制を確保すること。		e) 該当する文書の適切な版が、必要なときに、必要なところで使用しやすい状態にあることを確実にする。
63.	六 品質マネジメント文書を、読みやすく容易に内容を把握することができるようにすること。		f) 品質マネジメント文書を、読みやすく容易に内容を把握することができるようにすること。	f) 品質マネジメント文書を、読みやすく容易に内容を把握することができるようにすること。	f) 品質マネジメント文書を、読みやすく容易に内容を把握することができるようにすること。	f) 品質マネジメント文書を、読みやすく容易に内容を把握することができるようにすること。		f) 文書は、読みやすかつ容易に内容を把握することができるようにする。
64.	七 組織の外部で作成された品質マネジメント文書を識別し、その配付を管理すること。		g) 原子力部門の外部で作成された品質マネジメント文書を識別し、その配付を管理すること。	g) 組織の外部で作成された品質マネジメント文書を識別し、その配付を管理すること。	g) 原子力部門の外部で作成された品質マネジメント文書を識別し、その配付を管理すること。	g) 組織の外部で作成された品質マネジメント文書を識別し、その配付を管理すること。		g) 品質マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した外部からの文書を明確にし、その配付が管理されていることを確実にする。
65.	八 廃止した品質マネジメント文書が使用されることを防止すること。この場合において、当該文書を保持するときは、その目的にかかわらず、これを識別し、管理すること。		h) 廃止した品質マネジメント文書が使用されることを防止すること。この場合において、当該文書を保持するときは、その目的にかかわらず、これを識別し、管理すること。	h) 廃止した品質マネジメント文書が使用されることを防止すること。この場合において、当該文書を保持するときは、その目的にかかわらず、これを識別し、管理すること。	h) 廃止した品質マネジメント文書が使用されることを防止すること。この場合において、当該文書を保持するときは、その目的にかかわらず、これを識別し、管理すること。	h) 廃止した品質マネジメント文書が使用されることを防止すること。この場合において、当該文書を保持するときは、その目的にかかわらず、これを識別し、管理すること。		h) 廃止文書が誤って使用されないようにする。また、これらを何らかの目的で保持する場合には、その目的にかかわらず、これを識別し管理する。
66.	(記録の管理)		4.2.4 記録の管理	4.2.4 記録の管理	4.2.4 記録の管理	4.2.4 記録の管理		4.2.4 記録の管理
67.	第八条 原子力事業者等は、この規則に規定する個別業務等要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を明確にするとともに、当該記録を、読みやすく容易に内容を把握することができ、かつ、検索することができるように作成し、保安活動の重要度に応じてこれを管理する。		(1) 原子力部門は、品管規則に規定する個別業務等要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を明確にするとともに、当該記録を、読みやすく容易に内容を把握することができ、かつ、検索することができるように作成し、保安活動の重要度に応じてこれを管理する。	(1) 組織は、品質管理基準規則に規定する個別業務等要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を明確にするとともに、当該記録を、読みやすく容易に内容を把握することができ、かつ、検索することができるように作成し、保安活動の重要度に応じてこれを管理する。	(1) 原子力部門は、品管規則に規定する個別業務等要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を明確にするとともに、当該記録を、読みやすく容易に内容を把握することができ、かつ、検索することができるように作成し、保安活動の重要度に応じてこれを管理する。	(1) 組織は、品質管理基準規則に規定する個別業務等要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を明確にするとともに、当該記録を、読みやすく容易に内容を把握することができ、かつ、検索することができるように作成し、保安活動の重要度に応じてこれを管理する。		(1) 組織は、要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を明確にし、原子力安全に対する重要度に応じて管理する。 (2) 記録は、読みやすく、容易に内容を把握することができるようにする。

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
	に作成し、保安活動の重要 度に応じてこれを管理し なければならない。							もに、識別可能かつ検索 可能なように作成する。
68.	2 原子力事業者等は、前 項の記録の識別、保存、保 護、検索及び廃棄に関し、 所要の管理の方法を定め た手順書等を作成しなけ ばならない。		(2) 原子力部門は、(1)の記録の 識別、保存、保護、検索、及び廃棄 に関し、所要の管理の方法を定め た手順書等を作成する。	(2) 組織は、(1)の記録の識別、保 存、保護、検索、及び廃棄に関し、 所要の管理の方法を定めた手順 書等を作成する。	(2) 原子力部門は、(1)の記録の 識別、保存、保護、検索、及び廃棄 に関し、所要の管理の方法を定め た手順書等を作成する。	(2) 組織は、(1)の記録の識別、保 存、保護、検索、及び廃棄に関し、 所要の管理の方法を定めた手順 書等を作成する。		(3) 記録の識別、保管、 保護、検索、保管期間及 び廃棄に関して必要な 管理を「文書及び記録管 理基本マニュアル」に規 定する。
69.	第三章 経営責任者等の責 任	第 3 章 経営責任者等の責 任	5 経営責任者等の責任	5 経営責任者等の責任	5 経営責任者等の責任	5 経営責任者等の責任		5. 経営者の責任
70.	(経営責任者の原子力の 安全のためのリーダーシ ップ)	(経営責任者の原子力の 安全のためのリーダーシ ップ)	5.1 経営責任者の原子力の安全 のためのリーダーシップ	5.1 経営責任者の原子力安全の ためのリーダーシップ	5.1 経営責任者の原子力の安全 のためのリーダーシップ	5.1 経営責任者の原子力安全の ためのリーダーシップ		5.1 経営者のコミット メント
71.	第九条 経営責任者は、原 子力の安全のためのリー ダーシップを発揮し、責任 を持って品質マネジメン トシステムを確立させ、実 施させるとともに、その実 効性を維持していること を、次に掲げる業務を行 うことによって実証しな ければならない。		社長は、原子力の安全のため のリーダーシップを発揮し、責任 を持って品質マネジメントシ ステムを確立させ、実施 させるとともに、その実 効性を維持していること を、次に掲げる業務を行 うことによって実証する。	社長は、原子力安全のため のリーダーシップを発揮し、責任 を持って品質マネジメントシ ステムを確立させ、実施 させるとともに、その実 効性を維持していること を、次に掲げる業務を行 うことによって実証する。	社長は、原子力の安全のため のリーダーシップを発揮し、責任 を持って品質マネジメントシ ステムを確立させ、実施 させるとともに、その実 効性を維持していること を、次に掲げる業務を行 うことによって実証する。	社長は、原子力安全のため のリーダーシップを発揮し、責任 を持って品質マネジメントシ ステムを確立させ、実施 させるとともに、その実 効性を維持していること を、次に掲げる業務を行 うことによって実証する。		社長は、原子力安全のため のリーダーシップを発揮し、責任 を持って品質マネジメントシ ステムの構築及び実施 させるとともに、並びに その実効性を維持し 継続的に改善すること に対してコミットして いることを次の事項 によって実証する。
72.	一 品質方針を定めるこ と。		(1) 品質方針を定めること。	(1) 品質方針を定めること。	(1) 品質方針を定めること。	(1) 品質方針を定めること。		a) 品質方針を設定す る。
73.	二 品質目標が定められ ているようにすること。		(2) 品質目標が定められて いるようにすること。	(2) 品質目標が定められて いるようにすること。	(2) 品質目標が定められて いるようにすること。	(2) 品質目標が定められて いるようにすること。		b) 品質目標が設定さ れることを確実にす る。
74.	三 要員が、健全な安全 文化を育成し、及び維持 することに貢献できる ようにすること。	1 第 3 号に規定する「要 員が、健全な安全文化を 育成し、及び維持する ことに貢献できるように すること」とは、要員 が健全な安全文化を 育成し、維持する取 組に参画できる環境 を整えていることを いう。	(3) 要員が、健全な安全 文化を育成し、及び 維持することに貢献 できるようにすること。	(3) 要員が、健全な安全 文化を育成し、及び 維持することに貢献 できるようにすること。	(3) 要員が、健全な安全 文化を育成し、及び 維持することに貢献 できるようにすること。 (要員が健全な安全 文化を育成し、維持 する取組に参画でき る環境を整えている ことをいう。)	(3) 要員が、健全な安全 文化を育成し、及び 維持することに貢献 できるようにすること。 (要員が健全な安全 文化を育成し、維持 する取組に参画でき る環境を整えている ことをいう。)		c) 要員が、健全な 安全文化を育成及び 維持することに 貢献できるように することを確実に する。
75.	四 第十八条に規定する マネジメントレビュー を実施すること。		(4) 5.6.1 に規定する マネジメントレビュー を実施すること。	(4) 5.6.1 に規定する マネジメントレビュー を実施すること。	(4) 5.6.1 に規定する マネジメントレビュー を実施すること。	(4) 5.6.1 に規定する マネジメントレビュー を実施すること。		d) マネジメントレ ビューを実施す る。
76.	五 資源が利用できる 体制を確保すること。		(5) 資源が利用できる 体制を確保すること。	(5) 資源が利用できる 体制を確保すること。	(5) 資源が利用できる 体制を確保すること。	(5) 資源が利用できる 体制を確保すること。		e) 資源が使用でき ることを確実に する。
77.	六 関係法令を遵守す ることその他原子力の 安全を確保することの 重要性を要員に周知 すること。		(6) 関係法令を遵守す ることその他原子力の 安全を確保すること の重要性を要員に 周知すること。	(6) 関係法令を遵守す ることその他原子力 安全を確保すること の重要性を要員に 周知すること。	(6) 関係法令を遵守す ることその他原子力 安全を確保すること の重要性を要員に 周知すること。	(6) 関係法令を遵守す ることその他原子力 安全を確保すること の重要性を要員に 周知すること。		f) 法令・規制要 求事項を満たす ことは当然の こととして、 原子力安全の 重要性を組織 内に周知す る。
78.	七 保安活動に関する 担当業務を理解し、 遂行する責任を有 することを要員に 認識させること。		(7) 保安活動に関する 担当業務を理解し、 遂行する責任を有 することを、要員 に認識させること。	(7) 保安活動に関する 担当業務を理解し、 遂行する責任を有 することを、要員 に認識させること。	(7) 保安活動に関する 担当業務を理解し、 遂行する責任を有 することを、要員 に認識させること。	(7) 保安活動に関する 担当業務を理解し、 遂行する責任を有 することを、要員 に認識させること。		g) 担当する業務 について理解し、 遂行する責任 を有することを 要員に認識 させる。
79.	八 全ての階層で行 われる決定が、原子 力の安全の確保に ついて、その優先 順位及び説明する 責任を考慮して 確実に実行される ようにすること。		(8) すべての階層 で行われる決定が、 原子力の安全の 確保について、 その優先順位 及び説明する 責任を考慮して 確実に実行され るようにすること。	(8) すべての階層 で行われる決定が、 原子力安全の 確保について、 その優先順位 及び説明する 責任を考慮して 確実に実行され るようにすること。	(8) すべての階層 で行われる決定が、 原子力の安全の 確保について、 その優先順位 及び説明する 責任を考慮して 確実に実行され るようにすること。	(8) すべての階層 で行われる決定が、 原子力安全の 確保について、 その優先順位 及び説明する 責任を考慮して 確実に実行され るようにすること。		h) 組織の すべての階層 で行われる 決定が、 原子力安全 の確保に ついて、 その優先 順位及び 説明する 責任を 考慮して 確実に 実行され るよう にする。
80.	(原子力の安全の確保の 重視)	(原子力の安全の確保の 重視)	5.2 原子力の安全の確保の 重視	5.2 原子力安全の確保の 重視	5.2 原子力の安全の確保の 重視	5.2 原子力安全の確保の 重視		5.2 原子力安全の 重視

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
81.	第十条 経営責任者は、組織の意思決定に当たり、機器等及び個別業務が個別業務等要求事項に適合し、かつ、原子力の安全がそれ以外の事由により損なわれないようにしなければならない。	1 第 10 条に規定する「原子力の安全がそれ以外の事由により損なわれない」とは、例えば、コスト、工期等によって原子力の安全が損なわれないことをいう。	社長は、原子力部門の意思決定に当たり、機器等及び個別業務が個別業務等要求事項に適合し、かつ、原子力の安全がそれ以外の事由により損なわれないようにする。	社長は、組織の意思決定に当たり、機器等及び個別業務が個別業務等要求事項に適合し、かつ、原子力の安全がそれ以外の事由により損なわれないようにする。	社長は、原子力部門の意思決定に当たり、機器等及び個別業務が個別業務等要求事項に適合し、かつ、原子力の安全がそれ以外の事由により損なわれないようにする。	社長は、組織の意思決定に当たり、機器等及び個別業務が個別業務等要求事項に適合し、かつ、原子力の安全がそれ以外の事由により損なわれないようにする。		社長は、組織の意思決定の際には、業務・原子炉施設に対する要求事項に適合し、かつ、原子力の安全がそれ以外の事項によって損なわれないようにする (7.2.1 及び 8.2.1 参照)。
82.	(品質方針)	(品質方針)	5.3 品質方針	5.3 品質方針	5.3 品質方針	5.3 品質方針		5.3 品質方針
83.	第十一条 経営責任者は、品質方針が次に掲げる事項に適合しているようにしなければならない。	1 第 11 条に規定する「品質方針」には、健全な安全文化を育成し、及び維持することに関するものを含む。この場合において、技術的、人的及び組織的要因並びにそれらの間の相互作用が原子力の安全に対して影響を及ぼすものであることを考慮し、組織全体の安全文化のあるべき姿を目指して設定していること。	社長は、品質方針が次に掲げる事項に適合しているようにする。	社長は、品質方針が次に掲げる事項に適合しているようにする。	社長は、品質方針 (健全な安全文化を育成し、及び維持することに関するもの (この場合において、技術的、人的、及び組織的要因並びにそれらの間の相互作用が原子力の安全に対して影響を及ぼすものであることを考慮し、組織全体の安全文化のあるべき姿を目指して設定していること。)) が次に掲げる事項に適合しているようにする。	社長は、品質方針 (健全な安全文化を育成し、及び維持することに関するもの (この場合において、技術的、人的、及び組織的要因並びにそれらの間の相互作用が原子力の安全に対して影響を及ぼすものであることを考慮し、組織全体の安全文化のあるべき姿を目指して設定していること。)) が次に掲げる事項に適合しているようにする。		社長は、品質方針 (健全な安全文化の育成及び維持に関するものを含む) について、次の事項を確実にする。 なお、健全な安全文化の育成及び維持に関するものには、技術的、人的及び組織的な要因並びにそれらの相互作用が原子力の安全に対して影響を及ぼすことを考慮し、組織全体の安全文化のあるべき姿を目指して設定していることを含める。
84.	一 組織の目的及び状況に対して適切なものであること。	2 第 1 号に規定する「組織の目的及び状況に対して適切なものであること」には、組織運営に関する方針と整合的なものであることを含む。	(1) 原子力部門の目的及び状況に対して適切なものであること。	(1) 組織の目的及び状況に対して適切なものであること。	(1) 原子力部門の目的及び状況に対して適切なものであること (組織運営に関する方針と整合的なものであることを含む。))。	(1) 組織の目的及び状況に対して適切なものであること (組織運営に関する方針と整合的なものであることを含む。))。		a) 組織の目的及び状況に対して適切である。 f) 組織運営に関する方針と整合がとれている。
85.	二 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性の維持に経営責任者が責任を持って関与すること。		(2) 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性の維持に社長が責任を持って関与すること。	(2) 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性の維持に社長が責任を持って関与すること。	(2) 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性の維持に社長が責任を持って関与すること。	(2) 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性の維持に社長が責任を持って関与すること。		b) 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善に対するコミットメントを含む。
86.	三 品質目標を定め、評価するに当たっての枠組みとなるものであること。		(3) 品質目標を定め、評価するに当たっての枠組みとなるものであること。	(3) 品質目標を定め、評価するに当たっての枠組みとなるものであること。	(3) 品質目標を定め、評価するに当たっての枠組みとなるものであること。	(3) 品質目標を定め、評価するに当たっての枠組みとなるものであること。		c) 品質目標の設定及びレビューのための枠組みを与える。
87.	四 要員に周知され、理解されていること。		(4) 要員に周知され、理解されていること。	(4) 要員に周知され、理解されていること。	(4) 要員に周知され、理解されていること。	(4) 要員に周知され、理解されていること。		d) 組織全体に伝達され、理解される。
88.	五 品質マネジメントシステムの継続的な改善に経営責任者が責任を持って関与すること。		(5) 品質マネジメントシステムの継続的な改善に社長が責任を持って関与すること。	(5) 品質マネジメントシステムの継続的な改善に社長が責任を持って関与すること。	(5) 品質マネジメントシステムの継続的な改善に社長が責任を持って関与すること。	(5) 品質マネジメントシステムの継続的な改善に社長が責任を持って関与すること。		e) 適切性の持続のためにレビューされる。
89.			5.4 計画	5.4 計画	5.4 計画	5.4 計画		5.4 計画
90.	(品質目標)	(品質目標)	5.4.1 品質目標	5.4.1 品質目標	5.4.1 品質目標	5.4.1 品質目標		5.4.1 品質目標
91.	第十二条 経営責任者は、部門において、品質目標 (個別業務等要求事項への適合のために必要な目標を含む。) が定められているようにしなければならない。	1 第 1 項に規定する「品質目標 (個別業務等要求事項への適合のために必要な目標を含む。)) が定められている」には、品質目標を達成するための計画として、次の事項を含む。 ・実施事項 ・必要な資源 ・責任者 ・実施事項の完了時期 ・結果の評価方法	(1) 社長は、原子力部門において、品質目標 (個別業務等要求事項への適合のために必要な目標を含む。) が定められているようにする。	(1) 社長は、組織内のしるべき部門及び階層で、品質目標 (個別業務等要求事項への適合のために必要な目標を含む。) が定められているようにする。	(1) 社長は、原子力部門において、品質目標 (個別業務等要求事項への適合のために必要な目標を含む。) が定められているようにする。これには、品質目標を達成するための計画として、次の事項を含む。 a) 実施事項 b) 必要な資源 c) 責任者 d) 実施事項の完了時期 e) 結果の評価方法	(1) 社長は、組織内のしるべき部門及び階層で、品質目標 (個別業務等要求事項への適合のために必要な目標を含む。) が定められているようにする。これには、品質目標を達成するための計画として、次の事項を含む。 a) 実施事項 b) 必要な資源 c) 責任者 d) 実施事項の完了時期 e) 結果の評価方法		(1) 社長は、組織内のしるべき部門及び階層で、業務・原子炉施設に対する要求事項を満たすために必要なものを含む品質目標 (7.1 (3) a) 参照。) を設定することを確実にするために、「セルフアセスメント実施基本マニュアル」を定めさせる。また、品質目標には、達成するため

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
								の計画として次の事項を含める。 a) 実施事項 b) 必要な資源 c) 責任者 d) 実施事項の完了時期 e) 結果の評価方法
92.	2 経営責任者は、品質目標が、その達成状況を評価し得るものであって、かつ、品質方針と整合的なものとなるようにしなければならない。	2 第 2 項に規定する「その達成状況を評価し得る」とは、品質目標の達成状況を監視測定し、その達成状況を評価できる状態にあることをいう。	(2) 社長は、品質目標が、その達成状況を評価し得るものであって、かつ、品質方針と整合的なものとなるようにする。	(2) 社長は、品質目標が、その達成状況を評価し得るものであって、かつ、品質方針と整合的なものとなるようにする。	(2) 社長は、品質目標が、その達成状況を評価し得る(品質目標の達成状況を監視測定し、その達成状況を評価できる状態にあること)ものであって、かつ、品質方針と整合的なものとなるようにする。	(2) 社長は、品質目標が、その達成状況を評価し得る(品質目標の達成状況を監視測定し、その達成状況を評価できる状態にあること)ものであって、かつ、品質方針と整合的なものとなるようにする。		(2) 品質目標は、その達成度が判定可能で、品質方針との整合がとれていること。
93.	(品質マネジメントシステムの計画)	(品質マネジメントシステムの計画)	5.4.2 品質マネジメントシステムの計画	5.4.2 品質マネジメントシステムの計画	5.4.2 品質マネジメントシステムの計画	5.4.2 品質マネジメントシステムの計画		5.4.2 品質マネジメントシステムの計画
94.	第十三条 経営責任者は、品質マネジメントシステムが第四条の規定に適合するよう、その実施に当たっての計画が策定されているようにしなければならない。		(1) 社長は、品質マネジメントシステムが 4.1 の規定に適合するよう、その実施に当たっての計画が策定されているようにする。	(1) 社長は、品質マネジメントシステムが 4.1 の規定に適合するよう、その実施に当たっての計画が策定されているようにする。	(1) 社長は、品質マネジメントシステムが 4.1 の規定に適合するよう、その実施に当たっての計画が策定されているようにする。	(1) 社長は、品質マネジメントシステムが 4.1 の規定に適合するよう、その実施に当たっての計画が策定されているようにする。		(1) 社長は、品質マネジメントシステムの実施に当たっての計画が、4.1 に規定する要求事項を満たすように策定されていることを確実にする。
95.	2 経営責任者は、品質マネジメントシステムの変更が計画され、それが実施される場合においては、当該品質マネジメントシステムが不備のない状態に維持されているようにしなければならない。この場合において、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる事項を適切に考慮しなければならない。	1 第 2 項に規定する「品質マネジメントシステムの変更」には、プロセス及び組織の変更(累積的な影響が生じ得るプロセス及び組織の軽微な変更を含む。)を含む。	(2) 社長は、品質マネジメントシステムの変更が計画され、それが実施される場合においては、当該品質マネジメントシステムが不備のない状態に維持されているようにする。この場合において、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる事項を適切に考慮する。	(2) 社長は、品質マネジメントシステムの変更が計画され、それが実施される場合においては、当該品質マネジメントシステムが不備のない状態に維持されているようにする。この場合において、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる事項を適切に考慮する。	(2) 社長は、プロセス及び組織の変更(累積的な影響が生じ得るプロセス及び組織の軽微な変更を含む。)を含む、品質マネジメントシステムの変更が計画され、それが実施される場合においては、当該品質マネジメントシステムが不備のない状態に維持されているようにする。この場合において、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる事項を適切に考慮する。	(2) 社長は、プロセス及び組織の変更(累積的な影響が生じ得るプロセス及び組織の軽微な変更を含む。)を含む、品質マネジメントシステムの変更が計画され、それが実施される場合においては、当該品質マネジメントシステムが不備のない状態に維持されているようにする。この場合において、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる事項を適切に考慮する。		(2) 社長は、品質マネジメントシステムの変更を計画し、実施する場合には、その変更が品質マネジメントシステムの全体の体系に対して矛盾なく、整合性が取れているようにするために、「変更管理基本マニュアル」に基づき管理する。この場合、原子力安全に対する重要度に応じて、次の事項を適切に考慮する。また、この変更には、プロセス、組織等の変更(累積的な影響が生じうる軽微な変更を含む。)を含める。
96.	一 品質マネジメントシステムの変更の目的及び当該変更により起こり得る結果	2 第 2 項第 1 号に規定する「起こり得る結果」には、組織の活動として実施する次の事項を含む(第 2 3 条第 3 項第 1 号において同じ。) ・当該変更による原子力の安全への影響の程度の分析及び評価 ・当該分析及び評価の結果に基づき講じた措置	a) 品質マネジメントシステムの変更の目的及び当該変更により起こり得る結果	a) 品質マネジメントシステムの変更の目的及び当該変更により起こり得る結果	a) 品質マネジメントシステムの変更の目的及び当該変更により起こり得る結果(当該変更による原子力の安全への影響の程度の分析及び評価、並びに当該分析及び評価の結果に基づき講じた措置を含む。)	a) 品質マネジメントシステムの変更の目的及び当該変更により起こり得る結果(組織の活動として実施する、当該変更による原子力安全への影響の程度の分析及び評価、並びに当該分析及び評価の結果に基づき講じた措置を含む。)		a) 品質マネジメントシステムの変更の目的及び当該変更により起こり得る結果(組織の活動として実施する、当該変更による原子力安全への影響の程度の分析及び評価、当該分析及び評価の結果に基づき講じた措置を含む)
97.	二 品質マネジメントシステムの実効性の維持		b) 品質マネジメントシステムの実効性の維持	b) 品質マネジメントシステムの実効性の維持	b) 品質マネジメントシステムの実効性の維持	b) 品質マネジメントシステムの実効性の維持		b) 品質マネジメントシステムの実効性の維持
98.	三 資源の利用可能性		c) 資源の利用可能性	c) 資源の利用可能性	c) 資源の利用可能性	c) 資源の利用可能性		c) 資源の利用可能性
99.	四 責任及び権限の割当て		d) 責任及び権限の割当て	d) 責任及び権限の割当て	d) 責任及び権限の割当て	d) 責任及び権限の割当て		d) 責任及び権限の割り当て

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
100.								(3) 社長は、「原子力リスク管理基本マニュアル」に基づき、リスク情報を活用し品質マネジメントシステムの実効性を継続的に改善することを確実にする。
101.			5.5 責任、権限及びコミュニケーション	5.5 責任、権限及びコミュニケーション	5.5 責任、権限及びコミュニケーション	5.5 責任、権限及びコミュニケーション		5.5 責任、権限及びコミュニケーション
102.	(責任及び権限)	(責任及び権限)	5.5.1 責任及び権限	5.5.1 責任及び権限	5.5.1 責任及び権限	5.5.1 責任及び権限		5.5.1 責任及び権限
103.	第十四条 経営責任者は、部門及び要員の責任及び権限並びに部門相互間の業務の手順を定めさせ、関係する要員が責任を持って業務を遂行できるようにしなければならない。	1 第 14 条に規定する「部門及び要員の責任」には、担当業務に応じて、組織の内外に対し保安活動の内容について説明する責任を含む。 2 第 14 条に規定する「部門相互間の業務の手順」とは、部門間で連携が必要な業務のプロセスにおいて、業務(情報の伝達を含む。)が停滞し、断続することなく遂行できる仕組みをいう。	社長は、原子力部門及び要員の責任及び権限並びに原子力部門相互間の業務の手順を定めさせ、関係する要員が責任を持って業務を遂行できるようにする。	社長は、組織及び要員の責任及び権限並びに部門相互間の業務の手順を定めさせ、関係する要員が責任を持って業務を遂行できるようにする。	社長は、原子力部門及び要員の責任(担当業務に応じて、原子力部門の内外に対し保安活動の内容について説明する責任を含む。)及び権限並びに原子力部門相互間の業務の手順(原子力部門間で連携が必要な業務のプロセスにおいて、業務(情報の伝達を含む。)が停滞し、断続することなく遂行できる仕組みをいう。)を定めさせ、関係する要員が責任を持って業務を遂行できるようにする。	社長は、組織及び要員の責任(担当業務に応じて、組織の内外に対し保安活動の内容について説明する責任を含む。)及び権限並びに部門相互間の業務の手順(部門間で連携が必要な業務のプロセスにおいて、業務(情報の伝達を含む。)が停滞し、断続することなく遂行できる仕組みをいう。)を定めさせ、関係する要員が責任を持って業務を遂行できるようにする。		社長は、全社規程である「職制および職務権限規程」を踏まえ、保安活動を実施するための責任(担当業務に応じて組織の内外に対し業務の内容について説明する責任を含む。)及び権限を第 5 条(保安に関する職務)、第 9 条(原子炉主任技術者の職務等)及び第 9 条の 2(電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者の職務等)に定めさせる。また、部門相互間の業務の手順が文書化され、組織全体に周知されるとともに、関係する要員が責任を持って業務を遂行できることを確実にする。また、社長は第 4 条(保安に関する組織)に定める組織以外の全社組織による、「職制および職務権限規程」に基づく保安活動への支援を確実にする。
104.	(品質マネジメントシステム管理責任者)		5.5.2 品質マネジメントシステム管理責任者	5.5.2 品質マネジメントシステム管理責任者	5.5.2 品質マネジメントシステム管理責任者	5.5.2 品質マネジメントシステム管理責任者		5.5.2 管理責任者
105.								(1) 社長は、内部監査室長及び原子力・立地本部長を管理責任者に任命し、与えられている他の責任とかかわりなく、次に示す責任及び権限を与える。
106.	第十五条 経営責任者は、品質マネジメントシステムを管理する責任者に、次に掲げる業務に係る責任及び権限を与えなければならない。		(1) 社長は、品質マネジメントシステムを管理する責任者に、次に掲げる責任及び権限を与える。	(1) 社長は、品質マネジメントシステムを管理する責任者に、次に掲げる責任及び権限を与える。	(1) 社長は、品質マネジメントシステムを管理する責任者に、次に掲げる責任及び権限を与える。	(1) 社長は、品質マネジメントシステムを管理する責任者に、次に掲げる責任及び権限を与える。		(2) 内部監査室長の管理責任者としての責任及び権限
107.	一 プロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにすること。		a) プロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにすること。	a) プロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにすること。	a) プロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにすること。	a) プロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにすること。		a) 内部監査プロセスを通じて、品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立、実施及び、その実効性を維持することを確実にする。

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
108.	二 品質マネジメントシ ステムの運用状況及びその 改善の必要性について経 営責任者に報告すること。		b) 品質マネジメントシ ステムの運用状況及びその改善の必要性 について、社長に報告すること。	b) 品質マネジメントシ ステムの運用状況及びその改善の必要性 について、社長に報告すること。	b) 品質マネジメントシ ステムの運用状況及びその改善の必要性 について、社長に報告すること。	b) 品質マネジメントシ ステムの運用状況及びその改善の必要性 について、社長に報告すること。		b) 内部監査プロセスを 通じて、品質マネジメン トシステムのパフォー マンス及び改善の必要 性の有無について、社長 に報告する。
109.	三 健全な安全文化を育成 し、及び維持すること により、原子力の安全の確 保についての認識が向 上するようにすること。		c) 健全な安全文化を育成し、及 び維持することにより、 <u>原子力の 安全の確保</u> についての認識が向 上するようにすること。	c) 健全な安全文化を育成し、及 び維持することにより、 <u>原子力安 全の確保</u> についての認識が向 上するようにすること。	c) 健全な安全文化を育成し、及 び維持することにより、 <u>原子力の 安全の確保</u> についての認識が向 上するようにすること。	c) 健全な安全文化を育成し、及 び維持することにより、 <u>原子力安 全の確保</u> についての認識が向 上するようにすること。		c) 内部監査プロセスを 通じて、健全な安全文 化を育成及び維持す ることにより、組織全 体にわたって、原子力 安全の確保について の認識を高めること を確実にする。
110.	四 関係法令を遵守す ること。		d) 関係法令を遵守す ること。	d) 関係法令を遵守す ること。	d) 関係法令を遵守す ること。	d) 関係法令を遵守す ること。		d) 内部監査プロセスを 通じて、組織全体に わたって、関係法令 の遵守についての認 識を高めることを 確実にする。
111.								(3) 原子力・立地本部長 の管理責任者として の責任及び権限
112.								a) 品質マネジメントシ ステムに必要なプロ セス (内部監査プロ セスを除く) の確立 、実施及び、その 実効性を維持す ることを確実にす る。
113.								b) 品質マネジメントシ ステム (内部監査 プロセスを除く) の パフォーマンス 及び改善の必要 性の有無について 、社長に報告す る。
114.								c) 健全な安全文化を 育成及び維持す ることにより、組 織全体 (内部監 査室を除く) に わたって、原子 力安全の確保に ついての認識を 高めることを 確実にする。
115.								d) 組織全体にわた って、関係法令 の遵守について の認識を高める ことを確実にす る。
116.	(管理者)	(管理者)	5.5.3 管理者	5.5.3 管理者	5.5.3 管理者	5.5.3 管理者		5.5.3 管理者
117.	第十六条 経営責任者は、 次に掲げる業務を管理監 督する地位にある者(以下 「管理者」という。)に、当 該管理者が管理監督する 業務に係る責任及び権限 を与えなければならない。	1 第 1 項に規定する「管 理者」とは、職務権限を示 す文書において、管理者と して責任及び権限を付与 されている者をいう。な お、管理者に代わり、個別 業務のプロセスを管理す る責任者を置いて、その 業務を行わせることが できる。この場合にお いて、当該責任者の責任 及び権限は、文書で明 確に定める必要がある。	(1) 社長は、次に掲げる業務を管 理監督する地位にある者 (以下 「管理者」という。) に、当該管 理者が管理監督する業務に係 る責任及び権限を与える。	(1) 社長は、次に掲げる業務を管 理監督する地位にある者 (以下 「管理者」という。) に、当該管 理者が管理監督する業務に係 る責任及び権限を与える。	(1) 社長は、次に掲げる業務を管 理監督する地位にある者(品質マ ニュアルにおいて、管理者として 責任及び権限を付与されてい る者、以下「管理者」という。)に、 当該管理者が管理監督する業務 に係る責任及び権限を与える。 なお、管理者に代わり、個別業務 のプロセスを管理する責任者 を置いて、その業務を行わせる ことができる。この場合にお いて、当該責任者の責任及び権 限は、文書で明確に定める。	(1) 社長は、次に掲げる業務を管 理監督する地位にある者(品質マ ニュアルにおいて、管理者として 責任及び権限を付与されてい る者、以下「管理者」という。)に、 当該管理者が管理監督する業務 に係る責任及び権限を与える。 なお、管理者に代わり、個別業務 のプロセスを管理する責任者 を置いて、その業務を行わせる ことができる。この場合にお いて、当該責任者の責任及び権 限は、文書で明確に定める。		(1) 社長は、保安規定第 5 条に示す管理者に 対し、所掌する業務 に関して、次に示す 責任及び権限を 与えることを 確実にする。
118.	一 個別業務のプロセスが 確立され、実施されると		a) 個別業務のプロセスが確立さ れ、実施されるとともに、その実	a) 個別業務のプロセスが確立さ れ、実施されるとともに、その実	a) 個別業務のプロセスが確立さ れ、実施されるとともに、その実	a) 個別業務のプロセスが確立さ れ、実施されるとともに、その実		a) プロセスが確立さ れ、実施されるととも

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
	もに、その実効性が維持されているようにすること。		効性が維持されているようにすること。	効性が維持されているようにすること。	効性が維持されているようにすること。	効性が維持されているようにすること。		に、実効性を維持する。
119.	二 要員の個別業務等要求事項についての認識が向上するようにすること。		b) 要員の個別業務等要求事項についての認識が向上するようにすること。	b) 要員の個別業務等要求事項についての認識が向上するようにすること。	b) 要員の個別業務等要求事項についての認識が向上するようにすること。	b) 要員の個別業務等要求事項についての認識が向上するようにすること。		b) 業務に従事する要員の、業務・原子炉施設に対する要求事項についての認識を高める。
120.	三 個別業務の実施状況に関する評価を行うこと。		c) 個別業務の実施状況に関する評価を行うこと。	c) 個別業務の実施状況に関する評価を行うこと。	c) 個別業務の実施状況に関する評価を行うこと。	c) 個別業務の実施状況に関する評価を行うこと。		c) 業務のパフォーマンスについて評価する(5.4.1 及び 8.2.3 参照)。
121.	四 健全な安全文化を育成し、及び維持すること。		d) 健全な安全文化を育成し、及び維持すること。	d) 健全な安全文化を育成し、及び維持すること。	d) 健全な安全文化を育成し、及び維持すること。	d) 健全な安全文化を育成し、及び維持すること。		d) 健全な安全文化を育成及び維持する。
122.	五 関係法令を遵守すること。		e) 関係法令を遵守すること。	e) 関係法令を遵守すること。	e) 関係法令を遵守すること。	e) 関係法令を遵守すること。		e) 関係法令を遵守する。
123.	2 管理者は、前項の責任及び権限の範囲において、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、次に掲げる事項を確実に実施しなければならない。		(2) 管理者は、(1)の責任及び権限の範囲において、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、次に掲げる事項を確実に実施する。	(2) 管理者は、(1)の責任及び権限の範囲において、原子力安全のためのリーダーシップを発揮し、次に掲げる事項を確実に実施する。	(2) 管理者は、(1)の責任及び権限の範囲において、原子力安全のためのリーダーシップを発揮し、次に掲げる事項を確実に実施する。	(2) 管理者は、(1)の責任及び権限の範囲において、原子力安全のためのリーダーシップを発揮し、次に掲げる事項を確実に実施する。		(2) 管理者は、与えられた責任及び権限の範囲において、原子力安全のためのリーダーシップを発揮して、以下の事項を確実に実施する。
124.	一 品質目標を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務の実施状況を監視測定すること。		a) 品質目標を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務の実施状況を監視測定すること。	a) 品質目標を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務の実施状況を監視測定すること。	a) 品質目標を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務の実施状況を監視測定すること。	a) 品質目標を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務の実施状況を監視測定すること。		a) 品質目標を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務のパフォーマンスを監視及び測定する。
125.	二 要員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力の安全への取組を積極的に行えるようにすること。		b) 要員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力の安全への取組を積極的に行えるようにすること。	b) 要員が、原子力安全に対する意識を向上し、かつ、原子力安全への取組を積極的に行えるようにすること。	b) 要員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力の安全への取組を積極的に行えるようにすること。	b) 要員が、原子力安全に対する意識を向上し、かつ、原子力安全への取組を積極的に行えるようにすること。		b) 要員が原子力安全に対する意識を向上し、かつ、原子力安全への取組を積極的に行えるようにすること。
126.	三 原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する要員に確実に伝達すること。		c) 原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する要員に確実に伝達すること。	c) 原子力安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する要員に確実に伝達すること。	c) 原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する要員に確実に伝達すること。	c) 原子力安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する要員に確実に伝達すること。		c) 原子力安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する要員に確実に伝達する。
127.	四 常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を要員に定着させるとともに、要員が、積極的に原子炉施設の保安に関する問題の報告を行えるようにすること。		d) 常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を要員に定着させるとともに、要員が、積極的に原子炉施設の保安に関する問題の報告を行えるようにすること。	d) 常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を要員に定着させるとともに、要員が、積極的に原子炉施設の保安に関する問題の報告を行えるようにすること。	d) 常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を要員に定着させるとともに、要員が、積極的に原子炉施設の保安に関する問題の報告を行えるようにすること。	d) 常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を要員に定着させるとともに、要員が、積極的に原子炉施設の保安に関する問題の報告を行えるようにすること。		d) 常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を定着させるとともに、要員が、積極的に原子力安全に関する問題の報告を積極的に行えるようにすること。
128.	五 要員が、積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにすること。		e) 要員が、積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにすること。	e) 要員が、積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにすること。	e) 要員が、積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにすること。	e) 要員が、積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにすること。		e) 要員が、積極的に業務の改善に対して貢献できるようにすること。
129.	3 管理者は、管理監督する業務に関する自己評価を、あらかじめ定められた間隔で行わなければならない。	2 第 3 項に規定する「自己評価」には、安全文化についての弱点のある分野及び強化すべき分野に係るものを含む。 3 第 3 項に規定する「あらかじめ定められた間隔」とは、品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために保安活動として取り組む必要がある課題並びに当該品質マネジメントシステムの変更を考慮に入れて設定された間隔をいう(第 18 条において同	(3) 管理者は、管理監督する業務に関する自己評価を、あらかじめ定められた間隔で行う。	(3) 管理者は、管理監督する業務に関する自己評価を、あらかじめ定められた間隔で行う。	(3) 管理者は、管理監督する業務に関する自己評価(安全文化についての弱点のある分野及び強化すべき分野に係るものを含む。)を、あらかじめ定められた間隔(品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために保安活動として取り組む必要がある課題並びに当該品質マネジメントシステムの変更を考慮に入れて設定された間隔をいう。)で行う。	(3) 管理者は、管理監督する業務に関する自己評価(安全文化についての弱点のある分野及び強化すべき分野に係るものを含む。)を、あらかじめ定められた間隔(品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために保安活動として取り組む必要がある課題並びに当該品質マネジメントシステムの変更を考慮に入れて設定された間隔をいう。)で行う。		(3) 管理者は、所掌する業務に関する自己アセスメントをあらかじめ定められた間隔で実施する。この自己アセスメントには、安全文化についての弱点のある分野及び強化すべき分野に係るものを含める。

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
		じ。)						
130.	(組織の内部の情報の伝 達)	(組織の内部の情報の伝 達)	5. 5. 4 組織の内部の情報の伝達	5. 5. 4 組織の内部の情報の伝達	5. 5. 4 組織の内部の情報の伝達	5. 5. 4 組織の内部の情報の伝達		5. 5. 4 内部コミュニケ ーション
131.	第十七条 経営責任者は、 組織の内部の情報が適切 に伝達される仕組みが確 立されているようにする とともに、品質マネジメン トシステムの実効性に関 する情報が確実に伝達さ れるようにしなければならない。	1 第 17 条に規定する 「組織の内部の情報が適 切に伝達される仕組みが 確立されているようにす る」とは、品質マネジメン トシステムの運営に必要 となるコミュニケーション が必要に応じて行われ る場や仕組みを決め、実行 することをいう。	(1) 社長は、原子力部門の内部 の情報が適切に伝達される仕組 みが確立されているようにする とともに、品質マネジメントシ ステムの実効性に関する情報が 確実に伝達されるようにする。	(1) 社長は、組織の内部の情報 が適切に伝達される仕組みが確 立されているようにするととも に、品質マネジメントシステ ムの実効性に関する情報が確 実に伝達されるようにする。	(1) 社長は、原子力部門の内部 の情報が適切に伝達される仕組 みが確立されているようにする (品質マネジメントシステム の運営に必要となるコミュニ ケーションが必要に応じて行 われる場や仕組みを決め、 実行することをいう。) ととも に、品質マネジメントシステ ムの実効性に関する情報が確 実に伝達されるようにする。	(1) 社長は、組織の内部の情報 が適切に伝達される仕組みが確 立されているようにする (品質マネジメントシステム の運営に必要となるコミュニ ケーションが必要に応じて行 われる場や仕組みを決め、 実行することをいう。) ととも に、品質マネジメントシステ ムの実効性に関する情報が確 実に伝達されるようにする。		社長は、組織内にコミュニ ケーションのための 適切なプロセスが確立 されることを確実にす る。また、マネジメント レビューや原子力発電 保安委員会等を通じて、 品質マネジメントシ ステムの実効性に関し ての情報交換が行われ ることを確実にする。
132.		2 第 17 条に規定する 「品質マネジメントシ ステムの実効性に関する情 報が確実に伝達される」と は、例えば、第 18 条に規 定する品質マネジメントシ ステムの評価の結果を要 員に理解させるなど、組織 全体で品質マネジメント システムの実効性に関す る情報の認識を共有して いることをいう。						
133.			5. 6 マネジメントレビュー	5. 6 マネジメントレビュー	5. 6 マネジメントレビュー	5. 6 マネジメントレビュー		5. 6 マネジメントレビ ュー
134.	(マネジメントレビュー)		5. 6. 1 一般	5. 6. 1 一般	5. 6. 1 一般	5. 6. 1 一般		5. 6. 1 一般
135.	第十八条 経営責任者は、 品質マネジメントシステ ムの実効性を評価すると ともに、改善の機会を得 て、保安活動の改善に必 要な措置を講ずるため、 品質マネジメントシステ ムの評価 (以下「マネジ メントレビュー」という。) を、あらかじめ定めら れた間隔で行わなければ ならない。		(1) 社長は、品質マネジメン トシステムの実効性を評価 するとともに、改善の機 会を得て、保安活動の改 善に必要な措置を講ずる ため、品質マネジメントシ ステムの評価 (以下「マ ネジメントレビュー」と いう。) を、あらかじめ 定められた間隔で行う。	(1) 社長は、品質マネジメン トシステムの実効性を評価 するとともに、改善の機 会を得て、保安活動の改 善に必要な措置を講ずる ため、品質マネジメントシ ステムの評価 (以下「マ ネジメントレビュー」と いう。) を、あらかじめ 定められた間隔で行う。	(1) 社長は、品質マネジメン トシステムの実効性を評価 するとともに、改善の機 会を得て、保安活動の改 善に必要な措置を講ずる ため、品質マネジメントシ ステムの評価 (以下「マ ネジメントレビュー」と いう。) を、あらかじめ 定められた間隔(品質マ ネジメントシステムの実 効性の維持及び継続的 な改善のために保安活 動として取り組む必要 がある課題並びに当該 品質マネジメントシ ステムの変更を考慮 に入れて設定された 間隔をいう。) で行 う。	(1) 社長は、品質マネジメン トシステムの実効性を 評価するとともに、改 善の機会を得て、保安 活動の改善に必要な 措置を講ずるため、 品質マネジメントシ ステムの評価 (以下 「マネジメントレ ビュー」という。) を、 あらかじめ定めら れた間隔(5. 5. 3(3) と同じ。) で行 う。		(1) 社長は、組織の品質 マネジメントシステ ムが、引き続き、適 切、妥当かつ実効性 が維持されているこ とを評価するために、 「マネジメントレ ビュー実施基本マ ニュアル」に基づき、 年 1 回以上品質マ ネジメントシステ ムをレビューする。 なお、必要に応じ て随時実施する。 (2) このレビュー では、品質マネジ メントシステムの 改善の機会の評 価、並びに品質 方針及び品質目 標を含む品質マ ネジメントシ ステムの変更の 必要性の評価も 行う。
136.								(3) マネジメントレ ビューの結果の記 録を維持する(4. 2. 4 参照)。
137.	(マネジメントレビュー に用いる情報)	(マネジメントレビュー に用いる情報)	5. 6. 2 マネジメントレビューに 用いる情報	5. 6. 2 マネジメントレビューに 用いる情報	5. 6. 2 マネジメントレビューに 用いる情報	5. 6. 2 マネジメントレビューに 用いる情報		5. 6. 2 マネジメン トレビューへの インプット
138.	第十九条 原子力事業者等 は、マネジメントレ ビューにおいて、少 なくとも次に掲 げる情報を報告 しなければならない。		原子力部門は、マ ネジメントレ ビューにお いて、少 なくとも 次に掲 げる情 報を報 告する。	組織は、マ ネジメン トレ ビュー にお いて、少 なくとも 次に掲 げる情 報を報 告する。	原子力部門は、マ ネジメン トレ ビュー にお いて、少 なくとも 次に掲 げる情 報を報 告する。	組織は、マ ネジメン トレ ビュー にお いて、少 なくとも 次に掲 げる情 報を報 告する。		マネジメントレ ビューへの インプット には、次 の情報を 含める。

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
139.	一 内部監査の結果		(1) 内部監査の結果	(1) 内部監査の結果	(1) 内部監査の結果	(1) 内部監査の結果		a) 内部監査の結果
140.	二 組織の外部の者の意見	1 第 2 号に規定する「組織の外部の者の意見」とは、外部監査(安全文化の外部評価を含む。)の結果(外部監査を受けた場合に限る。)、地域住民の意見、原子力規制委員会の意見等を含む。この場合において、外部監査とは、原子力事業者等が外部の組織又は者から監査、評価等を受けることをいう。	(2) 原子力部門の外部の者の意見	(2) 組織の外部の者の意見	(2) 原子力部門が外部の組織又は者から監査、評価を受ける外部監査(安全文化の外部評価を含む。)の結果(外部監査を受けた場合に限る。)、地域住民の意見、原子力規制委員会の意見等を含む、原子力部門の外部の者の意見	(2) 組織が外部の組織又は者から監査、評価を受ける外部監査(安全文化の外部評価を含む。)の結果(外部監査を受けた場合に限る。)、地域住民の意見、原子力規制委員会の意見等を含む、組織の外部の者の意見		b) 原子力安全の達成に関する外部の者の意見(外部監査(安全文化の外部評価を含む。)を受けた場合の結果、地域住民の意見、原子力規制委員会の意見等を含む。)
141.	三 プロセスの運用状況	2 第 3 号に規定する「プロセスの運用状況」とは、産業標準化法(昭和 24 年法律第 185 号)に基づく日本産業規格 Q9001(以下「JIS Q9001」という。)の「プロセスのパフォーマンス並びに製品及びサービスの適合」の状況及び「プロセスの監視測定で得られた結果」に相当するものをいう。	(3) プロセスの運用状況	(3) プロセスの運用状況	(3) プロセスの運用状況(JIS Q9001 の「プロセスのパフォーマンス並びに製品及びサービスの適合の状況」及び「プロセスの監視測定で得られた結果」に相当するものをいう。)	(3) プロセスの運用状況(JIS Q9001 の「プロセスのパフォーマンス並びに製品及びサービスの適合」の状況及び「プロセスの監視測定で得られた結果」に相当するものをいう。)		c) プロセスの監視及び測定で得られた結果を含むプロセスのパフォーマンス
142.	四 使用前事業者検査、定期事業者検査及び使用前検査(以下「使用前事業者検査等」という。)並びに自主検査等の結果	3 第 4 号に規定する「自主検査等」とは、要求事項への適合性を判定するため、原子力事業者等が使用前事業者検査等のほかに自主的に行う、合否判定基準のある検証、妥当性確認、監視測定、試験及びこれらに付随するものをいう(第 48 条において同じ。)	(4) 使用前事業者検査及び定期事業者検査(以下「使用前事業者検査等」という。)並びに自主検査等の結果	(4) 使用前事業者検査及び定期事業者検査(以下「使用前事業者検査等」という。)並びに自主検査等の結果	(4) 使用前事業者検査及び定期事業者検査(以下「使用前事業者検査等」という。)並びに自主検査等の結果 ここで「自主検査等」とは、要求事項への適合性を判定するため、原子力部門が使用前事業者検査等のほかに自主的に行う、合否判定基準のある検証、妥当性確認、監視測定、試験及びこれらに付随するものをいう。	(4) 使用前事業者検査及び定期事業者検査(以下「使用前事業者検査等」という。)並びに自主検査等の結果 ここで「自主検査等」とは、要求事項への適合性を判定するため、組織が使用前事業者検査等のほかに自主的に行う、合否判定基準のある検証、妥当性確認、監視測定、試験及びこれらに付随するものをいう。		d) 検査及び試験の結果
143.	五 品質目標の達成状況		(5) 品質目標の達成状況	(5) 品質目標の達成状況	(5) 品質目標の達成状況	(5) 品質目標の達成状況		e) 品質目標の達成状況
144.	六 健全な安全文化の育成及び維持の状況	4 第 6 号に規定する「健全な安全文化の育成及び維持の状況」には、内部監査による安全文化の育成及び維持の取組状況に係る評価の結果並びに管理者による安全文化についての弱点のある分野及び強化すべき分野に係る自己評価の結果を含む。	(6) 健全な安全文化の育成及び維持の状況	(6) 健全な安全文化の育成及び維持の状況	(6) 健全な安全文化の育成及び維持の状況(内部監査による安全文化の育成及び維持の取組状況に係る評価の結果並びに管理者による安全文化についての弱点のある分野及び強化すべき分野に係る自己評価の結果を含む。)	(6) 健全な安全文化の育成及び維持の状況(内部監査による安全文化の育成及び維持の取組状況に係る評価の結果並びに管理者による安全文化についての弱点のある分野及び強化すべき分野に係る自己評価の結果を含む。)		f) 健全な安全文化の育成及び維持の状況(内部監査による安全文化の育成及び維持の取組状況に係る評価の結果並びに自己アセスメントによる安全文化についての弱点のある分野及び強化すべき分野に係る評価の結果を含む。)
145.	七 関係法令の遵守状況		(7) 関係法令の遵守状況	(7) 関係法令の遵守状況	(7) 関係法令の遵守状況	(7) 関係法令の遵守状況		g) 関係法令の遵守状況
146.	八 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況	5 第 8 号に規定する「不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況」には、組織の内外で得られた知見(技術的な進歩により得られたものを含む。)並びに不適合その他の事象から得られた教訓を含む。	(8) 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況	(8) 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況	(8) 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況(原子力部門の内外で得られた知見(技術的な進歩により得られたものを含む。))並びに不適合その他の事象から得られた教訓を含む。)	(8) 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況(組織の内外で得られた知見(技術的な進歩により得られたものを含む。))並びに不適合その他の事象から得られた教訓を含む。)		h) 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況(組織の内外で得られた知見(技術的な進歩により得られたものを含む。))並びに発生した不適合その他の事象から得られた教訓を含む。

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案 む。)
147.	九 従前のマネジメントレビューの結果を受けて講じた措置		(9) 従前のマネジメントレビューの結果を受けて講じた措置	(9) 従前のマネジメントレビューの結果を受けて講じた措置	(9) 従前のマネジメントレビューの結果を受けて講じた措置	(9) 従前のマネジメントレビューの結果を受けて講じた措置		i) 前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ
148.	十 品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更		(10) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更	(10) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更	(10) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更	(10) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更		j) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更
149.	十一 部門又は要員からの改善のための提案		(11) 原子力部門又は要員からの改善のための提案	(11) 組織又は要員からの改善のための提案	(11) 原子力部門又は要員からの改善のための提案	(11) 組織又は要員からの改善のための提案		k) 改善のための提案
150.	十二 資源の妥当性		(12) 資源の妥当性	(12) 資源の妥当性	(12) 資源の妥当性	(12) 資源の妥当性		l) 資源の妥当性
151.	十三 保安活動の改善のために講じた措置の実効性	6 第 1 3 号に規定する「保安活動の改善のために講じた措置」には、品質方針に影響を与えるおそれのある組織の内外の課題を明確にし、当該課題に取り組むことを含む(第 5 2 条第 1 項第 4 号において同じ。)	(13) 保安活動の改善のために講じた措置の実効性	(13) 保安活動の改善のために講じた措置の実効性	(13) 保安活動の改善のために講じた措置(品質方針に影響を与えるおそれのある原子力部門の内外の課題を明確にし、当該課題に取り組むことを含む。)の実効性	(13) 保安活動の改善のために講じた措置(品質方針に影響を与えるおそれのある組織の内外の課題を明確にし、当該課題に取り組むことを含む。)の実効性		m) 保安活動の改善のために講じた措置(品質方針に影響を与えるおそれのある組織の内部及び外部の課題を明確にし、当該課題に取り組むことを含む。)の実効性
152.	(マネジメントレビューの結果を受けて行う措置)	(マネジメントレビューの結果を受けて行う措置)	5.6.3 マネジメントレビューの結果を受けて行う措置	5.6.3 マネジメントレビューの結果を受けて行う措置	5.6.3 マネジメントレビューの結果を受けて行う措置	5.6.3 マネジメントレビューの結果を受けて行う措置		5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット
153.	第二十条 原子力事業者等は、マネジメントレビューの結果を受けて、少なくとも次に掲げる事項について決定しなければならない。		(1) 原子力部門は、マネジメントレビューの結果を受けて、少なくとも次に掲げる事項について決定する。	(1) 組織は、マネジメントレビューの結果を受けて、少なくとも次に掲げる事項について決定する。	(1) 原子力部門は、マネジメントレビューの結果を受けて、少なくとも次に掲げる事項について決定する。	(1) 組織は、マネジメントレビューの結果を受けて、少なくとも次に掲げる事項について決定する。		(1) マネジメントレビューからのアウトプットには、次の事項に関する決定及び処置すべてを含める。
154.	一 品質マネジメントシステム及びプロセスの実効性の維持に必要な改善	1 第 1 号に規定する「実効性の維持に必要な改善」とは、改善の機会を得て実施される組織の業務遂行能力を向上させるための活動をいう。	a) 品質マネジメントシステム及びプロセスの実効性の維持に必要な改善	a) 品質マネジメントシステム及びプロセスの実効性の維持に必要な改善	a) 品質マネジメントシステム及びプロセスの実効性の維持に必要な改善(改善の機会を得て実施される原子力部門の業務遂行能力を向上させるための活動をいう。)	a) 品質マネジメントシステム及びプロセスの実効性の維持に必要な改善(改善の機会を得て実施される組織の業務遂行能力を向上させるための活動をいう。)		a) 品質マネジメントシステム及びそのプロセスの実効性の維持に必要な改善
155.	二 個別業務に関する計画及び個別業務の実施に関連する保安活動の改善		b) 個別業務に関する計画及び個別業務の実施に関連する保安活動の改善	b) 個別業務に関する計画及び個別業務の実施に関連する保安活動の改善	b) 個別業務に関する計画及び個別業務の実施に関連する保安活動の改善	b) 個別業務に関する計画及び個別業務の実施に関連する保安活動の改善		b) 業務の計画及び実施に係る改善
156.	三 品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために必要な資源		c) 品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために必要な資源	c) 品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために必要な資源	c) 品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために必要な資源	c) 品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために必要な資源		c) 品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために必要な資源
157.	四 健全な安全文化の育成及び維持に関する改善	2 第 4 号に規定する「健全な安全文化の育成及び維持に関する改善」には、安全文化についての弱点のある分野及び強化すべき分野が確認された場合における改善策の検討を含む。	d) 健全な安全文化の育成及び維持に関する改善	d) 健全な安全文化の育成及び維持に関する改善	d) 健全な安全文化の育成及び維持に関する改善(安全文化についての弱点のある分野及び強化すべき分野が確認された場合における改善策の検討を含む。)	d) 健全な安全文化の育成及び維持に関する改善(安全文化についての弱点のある分野及び強化すべき分野が確認された場合における改善策の検討を含む。)		d) 健全な安全文化の育成及び維持に関する改善(安全文化についての弱点のある分野及び強化すべき分野が確認された場合における改善策の検討を含む。)
158.	五 関係法令の遵守に関する改善		e) 関係法令の遵守に関する改善	e) 関係法令の遵守に関する改善	e) 関係法令の遵守に関する改善	e) 関係法令の遵守に関する改善		e) 関係法令の遵守に関する改善
159.	2 原子力事業者等は、マネジメントレビューの結果の記録を作成し、これを管理しなければならない。		(2) 原子力部門は、マネジメントレビューの結果の記録を作成し、これを管理する。	(2) 組織は、マネジメントレビューの結果の記録を作成し、これを管理する。	(2) 原子力部門は、マネジメントレビューの結果の記録を作成し、これを管理する。	(2) 組織は、マネジメントレビューの結果の記録を作成し、これを管理する。		(5.6.1 一般(3)に記載)
160.	3 原子力事業者等は、第一項の決定をした事項について、必要な措置を講じなければならない。		(3) 原子力部門は、(1)の決定をした事項について、必要な措置を講じる。	(3) 組織は、(1)の決定をした事項について、必要な措置を講じる。	(3) 原子力部門は、(1)の決定をした事項について、必要な措置を講じる。	(3) 組織は、(1)の決定をした事項について、必要な措置を講じる。		((1)に記載)

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
161.	第四章 資源の管理	第 4 章 資源の管理	6 資源の管理	6 資源の管理	6 資源の管理	6 資源の管理		6. 資源の運用管理
162.	(資源の確保)	(資源の確保)	6.1 資源の確保	6.1 資源の確保	6.1 資源の確保	6.1 資源の確保		6.1 資源の提供
163.	第二十一条 原子力事業者等は、原子力の安全を確実なものにするために必要な次に掲げる資源を明確に定め、これを確保し、及び管理しなければならない。	1 第 2 1 条に規定する「資源を明確に定め」とは、本規程の事項を実施するために必要な資源を特定した上で、組織の内部で保持すべき資源と組織の外部から調達できる資源(本規程第 2 条 4 に規定する組織の外部から調達する者を含む。)とを明確にし、それを定めていることをいう。	原子力部門は、原子力の安全を確実なものにするために必要な次に掲げる資源を明確に定め、これを確保し、及び管理する。	組織は、原子力安全を確実なものにするために必要な次に掲げる資源を明確に定め、これを確保し、及び管理する。	原子力部門は、原子力の安全を確実なものにするために必要な次に掲げる資源を明確に定め(本説明書の事項を実施するために必要な資源を特定した上で、原子力部門の内部で保持すべき資源と原子力部門の外部から調達できる資源(組織の外部から調達する者を含む。))とを明確にし、それを定めていることをいう。)、これを確保し、及び管理する。	組織は、原子力安全を確実なものにするために必要な次に掲げる資源を明確に定め(品質マネジメントシステム計画に定める事項を実施するために必要な資源を特定した上で、組織の内部で保持すべき資源と組織の外部から調達できる資源(組織の外部から調達する者を含む。))とを明確にし、それを定めていることをいう。)、これを確保し、及び管理する。		組織は、人的資源、インフラストラクチャ、作業環境及びその他必要な資源を含め、原子力安全を確実なものにするために必要な資源を明確にし、確保し、提供する。
164.	一 要員		(1) 要員	(1) 要員	(1) 要員	(1) 要員		(6.1 に記載)
165.	二 個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系	2 第 2 号に規定する「個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系」とは、JIS Q 9001 の「インフラストラクチャ」をいう。	(2) 個別業務に必要な施設、設備、及びサービスの体系	(2) 個別業務に必要な施設、設備、及びサービスの体系	(2) 個別業務に必要な施設、設備、及びサービスの体系 (JIS Q9001 の「インフラストラクチャ」をいう。)	(2) 個別業務に必要な施設、設備、及びサービスの体系 (JIS Q9001 の「インフラストラクチャ」をいう。)		(6.3 インフラストラクチャ) 組織は、原子力安全の達成のために必要なインフラストラクチャを関連するマニュアル等にて明確にし、提供し、維持する。
166.	三 作業環境	3 第 3 号に規定する「作業環境」には、作業場所の放射線量、温度、照度、狭小の程度等の作業に影響を及ぼす可能性がある事項を含む。	(3) 作業環境	(3) 作業環境	(3) 作業環境(作業場所の放射線量、温度、照度、狭小の程度等の作業に影響を及ぼす可能性がある事項を含む。)	(3) 作業環境(作業場所の放射線量、温度、照度、狭小の程度等の作業に影響を及ぼす可能性がある事項を含む。)		(6.4 作業環境) 組織は、原子力安全の達成のために必要な作業環境を関連するマニュアル等にて明確にし、運営管理する。この作業環境は、作業場所の放射線量を基本とし、異物管理や火気管理等の作業安全に関する事項及び温度、照度、狭小の程度等の作業に影響を及ぼす可能性のある事項を含める。
167.	四 その他必要な資源		(4) その他必要な資源	(4) その他必要な資源	(4) その他必要な資源	(4) その他必要な資源		(6.1 に記載)
168.	(要員の力量の確保及び教育訓練)	(要員の力量の確保及び教育訓練)	6.2 要員の力量の確保及び教育訓練	6.2 要員の力量の確保及び教育訓練	6.2 要員の力量の確保及び教育訓練	6.2 要員の力量の確保及び教育訓練		6.2 人的資源
169.								6.2.1 一般
170.	第二十二条 原子力事業者等は、個別業務の実施に必要な技能及び経験を有し、意図した結果を達成するために必要な知識及び技能並びにそれを適用する能力(以下「力量」という。)が実証された者を要員に充てなければならない。	1 第 1 項に規定する「力量」には、組織が必要とする技術的、人的及び組織的側面に関する知識を含む。	(1) 原子力部門は、個別業務の実施に必要な技能及び経験を有し、意図した結果を達成するために必要な知識及び技能並びにそれを適用する能力(以下「力量」という。)が実証された者を要員に充てる。	(1) 組織は、個別業務の実施に必要な技能及び経験を有し、意図した結果を達成するために必要な知識及び技能並びにそれを適用する能力(以下「力量」という。)が実証された者を要員に充てる。	(1) 原子力部門は、個別業務の実施に必要な技能及び経験を有し、意図した結果を達成するために必要な知識及び技能並びにそれを適用する能力(以下「力量」という。また、力量には、原子力部門が必要とする技術的、人的及び組織的側面に関する知識を含む。)が実証された者を要員に充てる。	(1) 組織は、個別業務の実施に必要な技能及び経験を有し、意図した結果を達成するために必要な知識及び技能並びにそれを適用する能力(以下「力量」という。また、力量には、組織が必要とする技術的、人的及び組織的側面に関する知識を含む。)が実証された者を要員に充てる。		組織は、原子力安全の達成のために必要な要員を明確にし、業務の実施に必要な技能及び経験を有し、力量のある者を要員に充てる。この力量には、組織が必要とする技術的、人的及び組織的側面に関する知識を含める。
171.								6.2.2 力量、教育・訓練及び認識
172.	2 原子力事業者等は、要員の力量を確保するために、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる業務を行う。		(2) 原子力部門は、要員の力量を確保するために、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる業務を行う。	(2) 組織は、要員の力量を確保するために、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる業務を行う。	(2) 原子力部門は、要員の力量を確保するために、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる業務を行う。	(2) 組織は、要員の力量を確保するために、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる業務を行う。		組織は、要員の力量を確保するために、原子力安全に対する重要度に応じて、次の事項を「教育

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
	わなければならない。							及び訓練基本マニュアル」に従って実施する。
173.	一 要員にどのような力量が必要かを明確に定めること。		a) 要員にどのような力量が必要かを明確に定めること。	a) 要員にどのような力量が必要かを明確に定めること。	a) 要員にどのような力量が必要かを明確に定めること。	a) 要員にどのような力量が必要かを明確に定めること。		a) 原子力安全の達成に影響がある業務に従事する要員に必要な力量を明確にする。
174.	二 要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置を講ずること。	2 第 2 項第 2 号に規定する「その他の措置」には、必要な力量を有する要員を新たに配属し、又は雇用することを含む。	b) 要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置を講ずること。	b) 要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置を講ずること。	b) 要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置(必要な力量を有する要員を新たに配属し、又は雇用することを含む。)を講ずること。	b) 要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置(必要な力量を有する要員を新たに配属し、又は雇用することを含む。)を講ずること。		b) 要員の力量を確保するために、教育・訓練を行うか、又は他の処置(必要な力量を有する要員を新たに配属又は採用することを含む。)をとる。
175.	三 前号の措置の実効性を評価すること。		c) 教育訓練その他の措置の実効性を評価すること。	c) 教育訓練その他の措置の実効性を評価すること。	c) 教育訓練その他の措置の実効性を評価すること。	c) 教育訓練その他の措置の実効性を評価すること。		c) 教育・訓練又は他の処置の実効性を評価する。
176.	四 要員が、自らの個別業務について次に掲げる事項を認識しているようにすること。		d) 要員が自らの個別業務について、次に掲げる事項を認識しているようにすること。	d) 要員が自らの個別業務について、次に掲げる事項を認識しているようにすること。	d) 要員が自らの個別業務について、次に掲げる事項を認識しているようにすること。	d) 要員が自らの個別業務について、次に掲げる事項を認識しているようにすること。		d) 要員が、原子力安全に対する自らの活動のもつ意味及び重要性を認識し、品質目標の達成及び品質マネジメントシステムの実効性の維持に向けて自らがどのように貢献できるかを認識することを確実にする。
177.	イ 品質目標の達成に向けた自らの貢献		(a) 品質目標の達成に向けた自らの貢献	(a) 品質目標の達成に向けた自らの貢献	(a) 品質目標の達成に向けた自らの貢献	(a) 品質目標の達成に向けた自らの貢献		(d)に記載)
178.	ロ 品質マネジメントシステムの実効性を維持するための自らの貢献		(b) 品質マネジメントシステムの実効性を維持するための自らの貢献	(b) 品質マネジメントシステムの実効性を維持するための自らの貢献	(b) 品質マネジメントシステムの実効性を維持するための自らの貢献	(b) 品質マネジメントシステムの実効性を維持するための自らの貢献		(d)に記載)
179.	ハ 原子力の安全に対する当該個別業務の重要性		(c) 原子力の安全に対する当該個別業務の重要性	(c) 原子力安全に対する当該個別業務の重要性	(c) 原子力の安全に対する当該個別業務の重要性	(c) 原子力安全に対する当該個別業務の重要性		(d)に記載)
180.	五 要員の力量及び教育訓練その他の措置に係る記録を作成し、これを管理すること。		e) 要員の力量及び教育訓練その他の措置に係る記録を作成し、これを管理すること。	e) 要員の力量及び教育訓練その他の措置に係る記録を作成し、これを管理すること。	e) 要員の力量及び教育訓練その他の措置に係る記録を作成し、これを管理すること。	e) 要員の力量及び教育訓練その他の措置に係る記録を作成し、これを管理すること。		e) 力量及び教育・訓練、又は他の措置について該当する記録を維持する(4.2.4参照)。
181.	第五章 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施	第 5 章 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施	7 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施	7 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施	7 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施	7 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施		7 業務に関する計画の策定及び業務の実施
182.	(個別業務に必要なプロセスの計画)	(個別業務に必要なプロセスの計画)	7.1 個別業務に必要なプロセスの計画	7.1 個別業務に必要なプロセスの計画	7.1 個別業務に必要なプロセスの計画	7.1 個別業務に必要なプロセスの計画		7.1 業務の計画
183.	第二十三条 原子力事業者等は、個別業務に必要なプロセスについて、計画を策定するとともに、そのプロセスを確立しなければならない。	1 第 1 項に規定する「計画を策定する」には、第 4 条第 2 項第 3 号の事項を考慮して計画を策定することを含む。	(1) 原子力部門は、個別業務に必要なプロセスについて、計画を策定するとともに、そのプロセスを確立する。	(1) 組織は、個別業務に必要なプロセスについて、計画を策定するとともに、そのプロセスを確立する。	(1) 原子力部門は、個別業務に必要なプロセスについて、計画を策定する(4.1(2)c)を考慮して計画を策定することを含む。)とともに、そのプロセスを確立する。	(1) 組織は、個別業務に必要なプロセスについて、計画を策定する(4.1(2)c)を考慮して計画を策定することを含む。)とともに、そのプロセスを確立する。		(1) 組織は、保安活動に必要な業務のプロセスを策定し、運転管理(緊急時の措置含む)、燃料管理、放射性廃棄物管理、放射線管理、施設管理、法令等の遵守、健全な安全文化の育成及び維持の各基本マニュアルに定める。また、各基本マニュアルに基づき、業務に必要なプロセスを計画し、構築する。この計画の策定においては、機器等の故障もしく

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
								は通常想定しない事象の発生又は業務が不適切に計画され、若しくは実行されたことにより起こりえる影響 (4.1(2)c 参照) を考慮する。
184.	2 原子力事業者等は、前項の計画と当該個別業務以外のプロセスに係る個別業務等要求事項との整合性を確保しなければならない。	2 第 2 項に規定する「個別業務等要求事項との整合性」には、業務計画を変更する場合の整合性を含む。	(2) 原子力部門は、(1)の計画と当該個別業務以外のプロセスに係る個別業務等要求事項との整合性を確保する。	(2) 組織は、(1)の計画と当該個別業務以外のプロセスに係る個別業務等要求事項との整合性を確保する。	(2) 原子力部門は、(1)の計画と当該個別業務以外のプロセスに係る個別業務等要求事項との整合性(業務計画を変更する場合の整合性を確保する。)	(2) 組織は、(1)の計画と当該個別業務以外のプロセスに係る個別業務等要求事項との整合性(業務計画を変更する場合の整合性を確保する。)		(2) 業務の計画(計画を変更する場合を含む。)は、品質マネジメントシステムのその他のプロセスの要求事項と整合をとる(4.1(5)g 参照)。
185.	3 原子力事業者等は、個別業務に関する計画(以下「個別業務計画」という。)の策定又は変更を行うに当たり、次に掲げる事項を明確にしなければならない。	3 第 3 項に規定する「個別業務に関する計画(以下「個別業務計画」という。)の策定又は変更」には、プロセス及び組織の変更(累積的な影響が生じ得るプロセス及び組織の軽微な変更を含む。)を含む。	(3) 原子力部門は、個別業務に関する計画(以下「個別業務計画」という。)の策定又は変更を行うに当たり、次に掲げる事項を明確にする。	(3) 組織は、個別業務に関する計画(以下「個別業務計画」という。)の策定又は変更を行うに当たり、次に掲げる事項を明確にする。	(3) 原子力部門は、個別業務に関する計画(以下「個別業務計画」という。)の策定又は変更(プロセス及び組織の変更(累積的な影響が生じ得るプロセス及び組織の軽微な変更を含む。))を含む。)を行うに当たり、次に掲げる事項を明確にする。	(3) 組織は、個別業務に関する計画(以下「個別業務計画」という。)の策定又は変更(プロセス及び組織の変更(累積的な影響が生じ得るプロセス及び組織の軽微な変更を含む。))を含む。)を行うに当たり、次に掲げる事項を明確にする。		(3) 組織は、プロセス及び組織の変更(累積的な影響が生じ得るプロセス及び組織の軽微な変更を含む。)を含む業務の計画及び変更に当たって、次の各事項について適切に明確化する。
186.	一 個別業務計画の策定又は変更の目的及び当該計画の策定又は変更により起こり得る結果		a) 個別業務計画の策定又は変更の目的及び当該計画の策定又は変更により起こり得る結果	a) 個別業務計画の策定又は変更の目的及び当該計画の策定又は変更により起こり得る結果	a) 個別業務計画の策定又は変更の目的及び当該計画の策定又は変更により起こり得る結果(当該変更による原子力の安全への影響の程度の分析及び評価、並びに当該分析及び評価の結果に基づき講じた措置を含む。)	a) 個別業務計画の策定又は変更の目的及び当該計画の策定又は変更により起こり得る結果(5.4.2(2)a)と同じ。)		a) 業務の計画の策定又は変更の目的及び当該計画の策定及び変更により起こり得る結果(5.4.2(2)a)と同じ。)
187.	二 機器等又は個別業務に係る品質目標及び個別業務等要求事項		b) 機器等又は個別業務に係る品質目標及び個別業務等要求事項	b) 機器等又は個別業務に係る品質目標及び個別業務等要求事項	b) 機器等又は個別業務に係る品質目標及び個別業務等要求事項	b) 機器等又は個別業務に係る品質目標及び個別業務等要求事項		b) 業務・原子炉施設に対する品質目標及び要求事項
188.	三 機器等又は個別業務に固有のプロセス、品質マネジメント文書及び資源		c) 機器等又は個別業務に固有のプロセス、品質マネジメント文書及び資源	c) 機器等又は個別業務に固有のプロセス、品質マネジメント文書及び資源	c) 機器等又は個別業務に固有のプロセス、品質マネジメント文書及び資源	c) 機器等又は個別業務に固有のプロセス、品質マネジメント文書及び資源		c) 業務・原子炉施設に特有な、プロセス及び文書の確立の必要性、並びに資源の提供の必要性
189.	四 使用前事業者検査等、検証、妥当性確認及び監視測定並びにこれらの個別業務等要求事項への適合性を判定するための基準(以下「合否判定基準」という。)		d) 使用前事業者検査等、検証、妥当性確認及び監視測定並びにこれらの個別業務等要求事項への適合性を判定するための基準(以下「合否判定基準」という。)	d) 使用前事業者検査等、検証、妥当性確認及び監視測定並びにこれらの個別業務等要求事項への適合性を判定するための基準(以下「合否判定基準」という。)	d) 使用前事業者検査等、検証、妥当性確認及び監視測定並びにこれらの個別業務等要求事項への適合性を判定するための基準(以下「合否判定基準」という。)	d) 使用前事業者検査等、検証、妥当性確認及び監視測定並びにこれらの個別業務等要求事項への適合性を判定するための基準(以下「合否判定基準」という。)		d) その業務・原子炉施設のための検証、妥当性確認、監視、測定、検査及び試験活動、並びにこれらの合否判定基準
190.	五 個別業務に必要なプロセス及び当該プロセスを実施した結果が個別業務等要求事項に適合することを実証するために必要な記録		e) 個別業務に必要なプロセス及び当該プロセスを実施した結果が個別業務等要求事項に適合することを実証するために必要な記録	e) 個別業務に必要なプロセス及び当該プロセスを実施した結果が個別業務等要求事項に適合することを実証するために必要な記録	e) 個別業務に必要なプロセス及び当該プロセスを実施した結果が個別業務等要求事項に適合することを実証するために必要な記録	e) 個別業務に必要なプロセス及び当該プロセスを実施した結果が個別業務等要求事項に適合することを実証するために必要な記録		e) 業務・原子炉施設のプロセス及びその結果が、要求事項を満たしていることを実証するために必要な記録(4.2.4 参照)
191.	4 原子力事業者等は、策定した個別業務計画を、その個別業務の作業方法に適したものとしなければならない。		(4) 原子力部門は、策定した個別業務計画を、その個別業務の作業方法に適したものとす。	(4) 組織は、策定した個別業務計画を、その個別業務の作業方法に適したものとす。	(4) 原子力部門は、策定した個別業務計画を、その個別業務の作業方法に適したものとす。	(4) 組織は、策定した個別業務計画を、その個別業務の作業方法に適したものとす。		(4) この業務の計画のアウトプットは、組織の運営方法に適した形式にする。
192.			7.2 個別業務等要求事項に関するプロセス	7.2 個別業務等要求事項に関するプロセス	7.2 個別業務等要求事項に関するプロセス	7.2 個別業務等要求事項に関するプロセス		7.2 業務・原子炉施設に対する要求事項に関するプロセス
193.	(個別業務等要求事項として明確にすべき事項)		7.2.1 個別業務等要求事項として明確にすべき事項	7.2.1 個別業務等要求事項として明確にすべき事項	7.2.1 個別業務等要求事項として明確にすべき事項	7.2.1 個別業務等要求事項として明確にすべき事項		7.2.1 業務・原子炉施設に対する要求事項の明確化
194.	第二十四条 原子力事業者		原子力部門は、次に掲げる事項を	組織は、次に掲げる事項を個別業	原子力部門は、次に掲げる事項を	組織は、次に掲げる事項を個別業		組織は、次の事項を「業

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
	等は、次に掲げる事項を個別業務等要求事項として明確に定めなければならない。		個別業務等要求事項として明確に定める。	務等要求事項として明確に定める。	個別業務等要求事項として明確に定める。	務等要求事項として明確に定める。		務の計画」(7.1 参照)において明確にする。
195.	一 組織の外部の者が明示してはならないものの、機器等又は個別業務に必要な要求事項		a) <u>原子力部門</u> の外部の者が明示してはならないものの、機器等又は個別業務に必要な要求事項	a) <u>組織</u> の外部の者が明示してはならないものの、機器等又は個別業務に必要な要求事項	a) <u>原子力部門</u> の外部の者が明示してはならないものの、機器等又は個別業務に必要な要求事項	a) <u>組織</u> の外部の者が明示してはならないものの、機器等又は個別業務に必要な要求事項		a) 明示されていないが、業務・原子炉施設に不可欠な要求事項
196.	二 関係法令		b) 関係法令	b) 関係法令	b) 関係法令	b) 関係法令		b) 業務・原子炉施設に適用される法令・規制要求事項
197.	三 前二号に掲げるもののほか、原子力事業者等が必要とする要求事項		c) a)b)に掲げるもののほか、 <u>原子力部門</u> が必要とする要求事項	c) a)b)に掲げるもののほか、 <u>組織</u> が必要とする要求事項	c) a)b)に掲げるもののほか、 <u>原子力部門</u> が必要とする要求事項	c) a)b)に掲げるもののほか、 <u>組織</u> が必要とする要求事項		c) 組織が必要と判断する追加要求事項すべて
198.	(個別業務等要求事項の審査)		7.2.2 個別業務等要求事項の審査	7.2.2 個別業務等要求事項の審査	7.2.2 個別業務等要求事項の審査	7.2.2 個別業務等要求事項の審査		7.2.2 業務・原子炉施設に対する要求事項のレビュー
199.	第二十五条 原子力事業者等は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらかじめ、個別業務等要求事項の審査を実施しなければならない。		(1) <u>原子力部門</u> は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらかじめ、個別業務等要求事項の審査を実施する。	(1) <u>組織</u> は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらかじめ、個別業務等要求事項の審査を実施する。	(1) <u>原子力部門</u> は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらかじめ、個別業務等要求事項の審査を実施する。	(1) <u>組織</u> は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらかじめ、個別業務等要求事項の審査を実施する。		(1) 組織は、「文書及び記録管理基本マニュアル」に基づき、業務・原子炉施設に対する要求事項をレビューする。このレビューは、その要求事項を適用する前に実施する。
200.	2 原子力事業者等は、前項の審査を実施するに当たり、次に掲げる事項を確認しなければならない。		(2) <u>原子力部門</u> は、個別業務等要求事項の審査を実施するに当たり、次に掲げる事項を確認する。	(2) <u>組織</u> は、個別業務等要求事項の審査を実施するに当たり、次に掲げる事項を確認する。	(2) <u>原子力部門</u> は、個別業務等要求事項の審査を実施するに当たり、次に掲げる事項を確認する。	(2) <u>組織</u> は、個別業務等要求事項の審査を実施するに当たり、次に掲げる事項を確認する。		(2) レビューでは、次の事項を確実にする。
201.	一 当該個別業務等要求事項が定められていること。		a) 当該個別業務等要求事項が定められていること。	a) 当該個別業務等要求事項が定められていること。	a) 当該個別業務等要求事項が定められていること。	a) 当該個別業務等要求事項が定められていること。		a) 業務・原子炉施設に対する要求事項が定められている。
202.	二 当該個別業務等要求事項が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項と相違する場合においては、その相違点が解明されていること。		b) 当該個別業務等要求事項が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項と相違する場合においては、その相違点が解明されていること。	b) 当該個別業務等要求事項が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項と相違する場合においては、その相違点が解明されていること。	b) 当該個別業務等要求事項が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項と相違する場合においては、その相違点が解明されていること。	b) 当該個別業務等要求事項が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項と相違する場合においては、その相違点が解明されていること。		b) 業務・原子炉施設に対する要求事項が以前に提示されたものと異なる場合には、それについて解決されている。
203.	三 原子力事業者等が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項に適合するための能力を有していること。		c) <u>原子力部門</u> が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項に適合するための能力を有していること。	c) <u>組織</u> が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項に適合するための能力を有していること。	c) <u>原子力部門</u> が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項に適合するための能力を有していること。	c) <u>組織</u> が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項に適合するための能力を有していること。		c) 組織が、定められた要求事項を満たす能力をもっている。
204.	3 原子力事業者等は、第一項の審査の結果の記録及び当該審査の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理しなければならない。		(3) <u>原子力部門</u> は、(1)の審査の結果の記録及び当該審査の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。	(3) <u>組織</u> は、(1)の審査の結果の記録及び当該審査の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。	(3) <u>原子力部門</u> は、(1)の審査の結果の記録及び当該審査の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。	(3) <u>組織</u> は、(1)の審査の結果の記録及び当該審査の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。		(3) このレビューの結果の記録、及びそのレビューを受けてとられた処置の記録を維持する(4.2.4参照)。
205.								(4) 業務に対する要求事項が書面で示されない場合には、組織はその要求事項を適用する前に確認する。
206.	4 原子力事業者等は、個別業務等要求事項が変更された場合においては、関連する文書が改訂されるようにするとともに、関連する要員に対し変更後の個別業務等要求事項が周知されるようにする。		(4) <u>原子力部門</u> は、個別業務等要求事項が変更された場合においては、関連する文書が改訂されるようにするとともに、関連する要員に対し変更後の個別業務等要求事項が周知されるようにする。	(4) <u>組織</u> は、個別業務等要求事項が変更された場合においては、関連する文書が改訂されるようにするとともに、関連する要員に対し変更後の個別業務等要求事項が周知されるようにする。	(4) <u>原子力部門</u> は、個別業務等要求事項が変更された場合においては、関連する文書が改訂されるようにするとともに、関連する要員に対し変更後の個別業務等要求事項が周知されるようにする。	(4) <u>組織</u> は、個別業務等要求事項が変更された場合においては、関連する文書が改訂されるようにするとともに、関連する要員に対し変更後の個別業務等要求事項が周知されるようにする。		(5) 業務に対する要求事項が変更された場合には、関連する文書を改訂する。また、変更後の要求事項が、関連する要員に理解されているこ

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案 とを確実にする。
	個別業務等要求事項が周知されるようにしなければならぬ。							
207.	(組織の外部の者との情報の伝達等)	(組織の外部の者との情報の伝達等)	7.2.3 組織の外部の者との情報の伝達等	7.2.3 組織の外部の者との情報の伝達等	7.2.3 組織の外部の者との情報の伝達等	7.2.3 組織の外部の者との情報の伝達等		7.2.3 外部とのコミュニケーション
208.	第二十六条 原子力事業者等は、組織の外部の者からの情報の収集及び組織の外部の者への情報の伝達のために、実効性のある方法を明確に定め、これを実施しなければならない。	1 第 26 条に規定する「組織の外部の者からの情報の収集及び組織の外部の者への情報の伝達のために、実効性のある方法」には、次の事項を含む。	原子力部門は、原子力部門の外部の者からの情報の収集及び原子力部門の外部の者への情報の伝達のために、実効性のある方法を明確に定め、これを実施する。	組織は、組織の外部の者からの情報の収集及び組織の外部の者への情報の伝達のために、実効性のある方法を明確に定め、これを実施する。	原子力部門は、原子力部門の外部の者からの情報の収集及び原子力部門の外部の者への情報の伝達のために、次の事項を含む、実効性のある方法を明確に定め、これを実施する。	組織は、組織の外部の者からの情報の伝達のために、次の事項を含む、実効性のある方法を明確に定め、これを実施する。		組織は、原子力安全に関して組織の外部の者とのコミュニケーションを図るため、以下の事項を含む実効性のある方法を「外部コミュニケーション基本マニュアル」にて明確にし、実施する。
209.		・組織の外部の者と効果的に連絡し、適切に情報を通知する方法			(1) 原子力部門の外部の者と効果的に連絡し、適切に情報を通知する方法	(1) 組織の外部の者と効果的に連絡し、適切に情報を通知する方法		a) 組織の外部の者と効果的に連絡をとり、適切に情報を通知する方法
210.		・予期せぬ事態における組織の外部の者との時宜を得た効果的な連絡方法			(2) 予期せぬ事態における原子力部門の外部の者との時宜を得た効果的な連絡方法	(2) 予期せぬ事態における組織の外部の者との時宜を得た効果的な連絡方法		b) 予期せぬ事態において組織の外部の者との時宜を得た効果的な連絡方法
211.		・原子力の安全に関連する必要な情報を組織の外部の者に確実に提供する方法			(3) 原子力の安全に関連する必要な情報を原子力部門の外部の者に確実に提供する方法	(3) 原子力安全に関連する必要な情報を組織の外部の者に確実に提供する方法		c) 原子力安全に関連する必要な情報を組織の外部の者へ確実に提供する方法
212.		・原子力の安全に関連する組織の外部の者の懸念や期待を把握し、意思決定において適切に考慮する方法			(4) 原子力の安全に関連する原子力部門の外部の者の懸念や期待を把握し、意思決定において適切に考慮する方法	(4) 原子力安全に関連する組織の外部の者の懸念や期待を把握し、意思決定において適切に考慮する方法		d) 原子力安全に関連する組織の外部の者の懸念や期待を把握し、意思決定において適切に考慮する方法
213.			7.3 設計開発	7.3 設計開発	7.3 設計開発	7.3 設計開発		7.3 設計・開発
214.								組織は、原子炉施設を対象として、「設計管理基本マニュアル」に基づき設計・開発の管理を実施する。
215.	(設計開発計画)	(設計開発計画)	7.3.1 設計開発計画	7.3.1 設計開発計画	7.3.1 設計開発計画	7.3.1 設計開発計画		7.3.1 設計・開発の計画
216.	第二十七条 原子力事業者等は、設計開発(専ら原子力施設において用いるための設計開発に限る。)の計画(以下「設計開発計画」という。)を策定するとともに、設計開発を管理しなければならない。	1 第 1 項に規定する「設計開発」には、設備、施設、ソフトウェア及び手順書等に関する設計開発を含む。この場合において、原子力の安全のために重要な手順書等の設計開発については、新規制定の場合に加え、重要な変更がある場合にも行う必要がある。 2 第 1 項に規定する「設計開発(専ら原子力施設において用いるための設計開発に限る。)の計画(以下「設計開発計画」という。)を策定する」には、不適合及び予期せぬ事象の発生等を未然に防止するための活動(第 4 条第 2 項第 3	(1) 原子力部門は、設計開発(専ら原子炉施設において用いるための設計開発に限る。)の計画(以下「設計開発計画」という。)を策定するとともに、設計開発を管理する。	(1) 組織は、設計開発(専ら原子炉施設において用いるための設計開発に限る。)の計画(以下「設計開発計画」という。)を策定するとともに、設計開発を管理する。	(1) 原子力部門は、設計開発(専ら原子炉施設において用いるための設計開発に限る。)の計画(以下「設計開発計画」という。)を策定する(不適合及び予期せぬ事象の発生等を未然に防止するための活動(4.1(2)c)の事項を考慮して行うものを含む。)を行うことを含む。)とともに、設計開発を管理する。 この設計開発には、設備、施設、ソフトウェア及び手順書等に関する設計開発を含む。この場合において、原子力の安全のために重要な手順書等の設計開発については、新規制定の場合に加え、重要な変更がある場合にも行う。	(1) 組織は、設計開発(専ら原子炉施設において用いるための設計開発に限る。)の計画(以下「設計開発計画」という。)を策定する(不適合及び予期せぬ事象の発生等を未然に防止するための活動(4.1(2)c)の事項を考慮して行うものを含む。)を行うことを含む。)とともに、設計開発を管理する。 この設計開発には、設備、施設、ソフトウェア及び手順書等に関する設計開発を含む。この場合において、原子力安全のために重要な手順書等の設計開発については、新規制定の場合に加え、重要な変更がある場合にも行う必要がある。		(1) 組織は、原子炉施設の設計・開発の計画を策定し、管理する。この設計・開発は、設備、施設、計算機ソフトウェアの開発並びに原子力安全のために重要な手順書等の新規制定及び重要な変更を対象とする。また、計画には、不適合及び予期せぬ事象の発生を未然に防止するための活動(4.1(2)c 参照)を含める。

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
		号の事項を考慮して行うものを含む。)を行うこと を含む。						
217.	2 原子力事業者等は、設計開発計画の策定において、次に掲げる事項を明確にしなければならない。		(2) 原子力部門は、設計開発計画の策定において、次に掲げる事項を明確にする。	(2) 組織は、設計開発計画の策定において、次に掲げる事項を明確にする。	(2) 原子力部門は、設計開発計画の策定において、次に掲げる事項を明確にする。	(2) 組織は、設計開発計画の策定において、次に掲げる事項を明確にする。		(2) 設計・開発の計画において、組織は次の事項を明確にする。
218.	一 設計開発の性質、期間及び複雑さの程度		a) 設計開発の性質、期間及び複雑さの程度	a) 設計開発の性質、期間及び複雑さの程度	a) 設計開発の性質、期間及び複雑さの程度	a) 設計開発の性質、期間及び複雑さの程度		a) 設計・開発の性質、期間及び複雑さの程度
219.	二 設計開発の各段階における適切な審査、検証及び妥当性確認の方法並びに管理体制		b) 設計開発の各段階における適切な審査、検証及び妥当性確認の方法並びに管理体制	b) 設計開発の各段階における適切な審査、検証及び妥当性確認の方法並びに管理体制	b) 設計開発の各段階における適切な審査、検証及び妥当性確認の方法並びに管理体制	b) 設計開発の各段階における適切な審査、検証及び妥当性確認の方法並びに管理体制		b) 設計・開発の段階 c) 設計・開発の各段階に適したレビュー、検証及び妥当性確認
220.	三 設計開発に係る部門及び要員の責任及び権限		c) 設計開発に係る部門及び要員の責任及び権限	c) 設計開発に係る部門及び要員の責任及び権限	c) 設計開発に係る部門及び要員の責任及び権限	c) 設計開発に係る部門及び要員の責任及び権限		d) 設計・開発に関する責任及び権限並びに管理体制
221.	四 設計開発に必要な組織の内部及び外部の資源		d) 設計開発に必要な原子力部門の内部及び外部の資源	d) 設計開発に必要な組織の内部及び外部の資源	d) 設計開発に必要な原子力部門の内部及び外部の資源	d) 設計開発に必要な組織の内部及び外部の資源		e) 設計・開発に必要な組織の内部及び外部の資源
222.	3 原子力事業者等は、実効性のある情報の伝達並びに責任及び権限の明確な割当てがなされるようにするために、設計開発に関与する各者間の連絡を管理しなければならない。		(3) 原子力部門は、実効性のある情報の伝達並びに責任及び権限の明確な割当てがなされるようにするために、設計開発に関与する各者間の連絡を管理する。	(3) 組織は、実効性のある情報の伝達並びに責任及び権限の明確な割当てがなされるようにするために、設計開発に関与する各者間の連絡を管理する。	(3) 原子力部門は、実効性のある情報の伝達並びに責任及び権限の明確な割当てがなされるようにするために、設計開発に関与する各者間の連絡を管理する。	(3) 組織は、実効性のある情報の伝達並びに責任及び権限の明確な割当てがなされるようにするために、設計開発に関与する各者間の連絡を管理する。		(3) 組織は、実効的なコミュニケーション並びに責任及び権限の明確な割当てを確実にするために、設計・開発に関与するグループ間のインタフェースを運営管理する。
223.	4 原子力事業者等は、第一項の規定により策定された設計開発計画を、設計開発の進行に応じて適切に変更しなければならない。		(4) 原子力部門は、(1)により策定された設計開発計画を、設計開発の進行に応じて適切に変更する。	(4) 組織は、(1)により策定された設計開発計画を、設計開発の進行に応じて適切に変更する。	(4) 原子力部門は、(1)により策定された設計開発計画を、設計開発の進行に応じて適切に変更する。	(4) 組織は、(1)により策定された設計開発計画を、設計開発の進行に応じて適切に変更する。		(4) 設計・開発の進行に応じて、策定した計画を適切に変更する。
224.	(設計開発に用いる情報)		7.3.2 設計開発に用いる情報	7.3.2 設計開発に用いる情報	7.3.2 設計開発に用いる情報	7.3.2 設計開発に用いる情報		7.3.2 設計・開発へのインプット
225.	第二十八条 原子力事業者等は、個別業務等要求事項として設計開発に用いる情報であって、次に掲げるものを明確に定めるとともに、当該情報に係る記録を作成し、これを管理しなければならない。		(1) 原子力部門は、個別業務等要求事項として設計開発に用いる情報であって、次に掲げるものを明確に定めるとともに、当該情報に係る記録を作成し、これを管理する。	(1) 組織は、個別業務等要求事項として設計開発に用いる情報であって、次に掲げるものを明確に定めるとともに、当該情報に係る記録を作成し、これを管理する。	(1) 原子力部門は、個別業務等要求事項として設計開発に用いる情報であって、次に掲げるものを明確に定めるとともに、当該情報に係る記録を作成し、これを管理する。	(1) 組織は、個別業務等要求事項として設計開発に用いる情報であって、次に掲げるものを明確に定めるとともに、当該情報に係る記録を作成し、これを管理する。		(1) 原子炉施設の要求事項に関連するインプットを明確にし、記録を維持する (4.2.4 参照)。インプットには次の事項を含める。
226.	一 機能及び性能に係る要求事項		a) 機能及び性能に係る要求事項	a) 機能及び性能に係る要求事項	a) 機能及び性能に係る要求事項	a) 機能及び性能に係る要求事項		a) 機能及び性能に関する要求事項
227.	二 従前の類似した設計開発から得られた情報であって、当該設計開発に用いる情報として適用可能なもの		b) 従前の類似した設計開発から得られた情報であって、当該設計開発に用いる情報として適用可能なもの	b) 従前の類似した設計開発から得られた情報であって、当該設計開発に用いる情報として適用可能なもの	b) 従前の類似した設計開発から得られた情報であって、当該設計開発に用いる情報として適用可能なもの	b) 従前の類似した設計開発から得られた情報であって、当該設計開発に用いる情報として適用可能なもの		b) 適用可能な場合には、以前の類似した設計から得られた情報

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
	もの							
228.	三 関係法令		c) 関係法令	c) 関係法令	c) 関係法令	c) 関係法令		c) 適用される法令・規 制要求事項
229.	四 その他設計開発に必要な 要求事項		d) その他設計開発に必要な要求 事項	d) その他設計開発に必要な要求 事項	d) その他設計開発に必要な要求 事項	d) その他設計開発に必要な要求 事項		d) 設計・開発に不可欠 なその他の要求事項
230.	2 原子力事業者等は、設計 開発に用いる情報について、その 妥当性を評価し、承認しなければ ならない。		(2) 原子力部門は、設計開発に用 いる情報について、その妥当性を 評価し、承認する。	(2) 組織は、設計開発に用いる情 報について、その妥当性を評価 し、承認する。	(2) 原子力部門は、設計開発に用 いる情報について、その妥当性を 評価し、承認する。	(2) 組織は、設計開発に用いる情 報について、その妥当性を評価 し、承認する。		(2) 原子炉施設の要求事 項に関連するインプ ットについては、その適切 性をレビューし承認す る。要求事項は、漏れが なく、あいまい(曖昧) でなく、相反することが ないようにする。
231.	(設計開発の結果に係る 情報)	(設計開発の結果に係る 情報)	7.3.3 設計開発の結果に係る情 報	7.3.3 設計開発の結果に係る情 報	7.3.3 設計開発の結果に係る情 報	7.3.3 設計開発の結果に係る情 報		7.3.3 設計・開発から のアウトプット
232.	第二十九条 原子力事業者 等は、設計開発の結果に係 る情報を、設計開発に用い た情報と対比して検証する ことができる形式により 管理しなければならない。	1 第 1 項に規定する「設 計開発の結果に係る情報」 とは、例えば、機器等の仕 様又はソフトウェアをい う。	(1) 原子力部門は、設計開発の結 果に係る情報を、設計開発に用 いた情報と対比して検証するこ とができる形式により管理する。	(1) 組織は、設計開発の結果に係 る情報を、設計開発に用いた情 報と対比して検証することがで きる形式により管理する。	(1) 原子力部門は、設計開発の結 果に係る情報を、設計開発に用 いた情報と対比して検証するこ とができる形式により管理する。	(1) 組織は、設計開発の結果に係 る情報を、設計開発に用いた情 報と対比して検証することがで きる形式により管理する。		(1) 設計・開発からのア ウトプットは、設計・開 発へのインプットと対 比した検証を行うのに 適した形式とする。ま た、リリース前に、承認 する。
233.	2 原子力事業者等は、設計 開発の次の段階のプロ セスに進むに当たり、あら かじめ、当該設計開発の結 果に係る情報を承認しな ければならない。		(2) 原子力部門は、設計開発の次 の段階のプロセスに進むに当 たり、あらかじめ、当該設計開 発の結果に係る情報を承認する。	(2) 組織は、設計開発の次の段階 のプロセスに進むに当たり、あ らかじめ、当該設計開発の結果 に係る情報を承認する。	(2) 原子力部門は、設計開発の次 の段階のプロセスに進むに当 たり、あらかじめ、当該設計開 発の結果に係る情報を承認する。	(2) 組織は、設計開発の次の段階 のプロセスに進むに当たり、あ らかじめ、当該設計開発の結果 に係る情報を承認する。		((1)に記載)
234.	3 原子力事業者等は、設計 開発の結果に係る情報 を、次に掲げる事項に適合 するものとしなければ ならない。		(3) 原子力部門は、設計開発の結 果に係る情報を、次に掲げる事 項に適合するものとする。	(3) 組織は、設計開発の結果に係 る情報を、次に掲げる事項に合 格するものとする。	(3) 原子力部門は、設計開発の結 果に係る情報を、次に掲げる事 項に適合するものとする。	(3) 組織は、設計開発の結果に係 る情報を、次に掲げる事項に合 格するものとする。		(2) 設計・開発からのア ウトプットは次の状態 とする。
235.	一 設計開発に係る個別業 務等要求事項に適合す るものであること。		a) 設計開発に係る個別業務等要 求事項に適合するものであるこ と。	a) 設計開発に係る個別業務等要 求事項に適合するものであるこ と。	a) 設計開発に係る個別業務等要 求事項に適合するものであるこ と。	a) 設計開発に係る個別業務等要 求事項に適合するものであるこ と。		a) 設計・開発へのイン プットで与えられた 要求事項を満たす。
236.	二 調達、機器等の使用及 び個別業務の実施のため に適切な情報を提供する ものであること。		b) 調達、機器等の使用及び個別 業務の実施のために適切な情報 を提供するものであること。	b) 調達、機器等の使用及び個別 業務の実施のために適切な情報 を提供するものであること。	b) 調達、機器等の使用及び個別 業務の実施のために適切な情報 を提供するものであること。	b) 調達、機器等の使用及び個別 業務の実施のために適切な情報 を提供するものであること。		b) 調達、業務の実施に 対して適切な情報を提 供する。
237.	三 合否判定基準を含むも のであること。		c) 合否判定基準を含むものであ ること。	c) 合否判定基準を含むものであ ること。	c) 合否判定基準を含むものであ ること。	c) 合否判定基準を含むものであ ること。		c) 関係する検査及び試 験の合否判定基準を含 むか、又はそれを参照し ている。
238.	四 機器等を安全かつ適正 に使用するために不可欠 な当該機器等の特性が明 確であること。		d) 機器等を安全かつ適正に使用 するために不可欠な当該機器等 の特性が明確であること。	d) 機器等を安全かつ適正に使用 するために不可欠な当該機器等 の特性が明確であること。	d) 機器等を安全かつ適正に使用 するために不可欠な当該機器等 の特性が明確であること。	d) 機器等を安全かつ適正に使用 するために不可欠な当該機器等 の特性が明確であること。		d) 安全な使用及び適正 な使用に不可欠な原子 炉施設の特性を明確に する。
239.	(設計開発レビュー)		7.3.4 設計開発レビュー	7.3.4 設計開発レビュー	7.3.4 設計開発レビュー	7.3.4 設計開発レビュー		7.3.4 設計・開発のレ ビュー
240.	第三十条 原子力事業者等 は、設計開発の適切な段階 において、設計開発計画に 従って、次に掲げる事項を 目的とした体系的な審査 (以下「設計開発レビュー」 という。)を実施しなけれ ばならない。		(1) 原子力部門は、設計開発の適 切な段階において、設計開発計 画にしたがって、次に掲げる事 項を目的とした体系的な審査 (以下「設計開発レビュー」と いう。)を実施する。	(1) 組織は、設計開発の適切な 段階において、設計開発計画に 従って、次に掲げる事項を目的 とした体系的な審査(以下「設 計開発レビュー」という。)を 実施する。	(1) 原子力部門は、設計開発の適 切な段階において、設計開発計 画にしたがって、次に掲げる事 項を目的とした体系的な審査 (以下「設計開発レビュー」と いう。)を実施する。	(1) 組織は、設計開発の適切な 段階において、設計開発計画に 従って、次に掲げる事項を目的 とした体系的な審査(以下「設 計開発レビュー」という。)を 実施する。		(1) 設計・開発の適切な 段階において、次の事項 を目的として、計画され たとおり(7.3.1 参照) 体系的なレビューを行 う。
241.	一 設計開発の結果の個別 業務等要求事項への適合		a) 設計開発の結果の個別業務等 要求事項への適合性について評	a) 設計開発の結果の個別業務等 要求事項への適合性について評	a) 設計開発の結果の個別業務等 要求事項への適合性について評	a) 設計開発の結果の個別業務等 要求事項への適合性について評		a) 設計・開発の結果が、 要求事項を満たせるか

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
	性について評価すること。		価すること。	価すること。	価すること。	価すること。		どうかを評価する。
242.	二 設計開発に問題がある 場合においては、当該問題 の内容を明確にし、必要な 措置を提案すること。		b) 設計開発に問題がある場合 においては、当該問題の内容を明確 にし、必要な措置を提案するこ と。	b) 設計開発に問題がある場合 においては、当該問題の内容を明確 にし、必要な措置を提案するこ と。	b) 設計開発に問題がある場合 においては、当該問題の内容を明確 にし、必要な措置を提案するこ と。	b) 設計開発に問題がある場合 においては、当該問題の内容を明確 にし、必要な措置を提案するこ と。		b) 問題を明確にし、必 要な処置を提案する。
243.	2 原子力事業者等は、設 計開発レビューに、当該設 計開発レビューの対象と なっている設計開発段階 に関連する部門の代表者 及び当該設計開発に係る 専門家を参加させなけ ばならない。		(2) <u>原子力部門</u> は、設計開発レ ビューに、当該設計開発レ ビューの対象となっている設計開発段階 に関連する部門の代表者及び当 該設計開発に係る専門家を参加 させる。	(2) <u>組織</u> は、設計開発レ ビューに、当該設計開発レ ビューの対象となっている設計開発段階 に関連する部門の代表者及び当 該設計開発に係る専門家を参加 させる。	(2) <u>原子力部門</u> は、設計開発レ ビューに、当該設計開発レ ビューの対象となっている設計開発段階 に関連する部門の代表者及び当 該設計開発に係る専門家を参加 させる。	(2) <u>組織</u> は、設計開発レ ビューに、当該設計開発レ ビューの対象となっている設計開発段階 に関連する部門の代表者及び当 該設計開発に係る専門家を参加 させる。		(2) レビューへの参加 者には、レビューの対象 となっている設計・開発 段階に関連する部門を 代表する者及び当該設 計・開発に係る専門家 を含める。このレビュー の結果の記録、及び必要 な処置があればその記 録を維持する (4.2.4 参 照)。
244.	3 原子力事業者等は、設 計開発レビューの結果の 記録及び当該設計開発レ ビューの結果に基づき講 じた措置に係る記録を作 成し、これを管理しなけ ばならない。		(3) <u>原子力部門</u> は、設計開発レ ビューの結果の記録及び当該設計 開発レビューの結果に基づき講 じた措置に係る記録を作成し、こ れを管理する。	(3) <u>組織</u> は、設計開発レ ビューの結果の記録及び当該設計 開発レビューの結果に基づき講 じた措置に係る記録を作成し、こ れを管理する。	(3) <u>原子力部門</u> は、設計開発レ ビューの結果の記録及び当該設計 開発レビューの結果に基づき講 じた措置に係る記録を作成し、こ れを管理する。	(3) <u>組織</u> は、設計開発レ ビューの結果の記録及び当該設計 開発レビューの結果に基づき講 じた措置に係る記録を作成し、こ れを管理する。		((2)に記載)
245.	(設計開発の検証)	(設計開発の検証)	7.3.5 設計開発の検証	7.3.5 設計開発の検証	7.3.5 設計開発の検証	7.3.5 設計開発の検証		7.3.5 設計・開発の検 証
246.	第三十一条 原子力事業者 等は、設計開発の結果が個 別業務等要求事項に適合 している状態を確保する ために、設計開発計画に 従ってプロセスの次の段 階に移行する前に、当該 設計開発に係る個別業務 等要求事項への適合性の 確認を行うこと含む。	1 第 1 項に規定する「設 計開発計画に従って検証 を実施しなければならない」 には、設計開発計画に 従ってプロセスの次の段 階に移行する前に、当該 設計開発に係る個別業務 等要求事項への適合性の 確認を行うこと含む。	(1) <u>原子力部門</u> は、設計開発の結 果が個別業務等要求事項に適合 している状態を確保する ために、設計開発計画に したがって検証を実施する。	(1) <u>組織</u> は、設計開発の結果が個 別業務等要求事項に適合 している状態を確保する ために、設計開発計画に 従って検証を実施する。	(1) <u>原子力部門</u> は、設計開発の結 果が個別業務等要求事項に適合 している状態を確保する ために、設計開発計画に したがって検証を実施する (設計開発計画にした がってプロセスの次の 段階に移行する前に、 当該設計開発に係る 個別業務等要求事項 への適合性の確認を 行うことを含む。)	(1) <u>組織</u> は、設計開発の結果が個 別業務等要求事項に適合 している状態を確保する ために、設計開発計画 に従って検証を実施する (設計開発計画に従 ってプロセスの次の 段階に移行する前に、 当該設計開発に係る 個別業務等要求事項 への適合性の確認を 行うことを含む。)		(1) 設計・開発からの アウトプットが、設計・ 開発へのインプットで 与えられている要求事 項を満たしていること を確実にするために、 計画されたとおりに (7.3.1 参照)、リ リースの前に検証を 実施する。この検証 の結果の記録、及び 必要な処置があれば その記録を維持する (4.2.4 参照)。
247.	2 原子力事業者等は、前 項の検証の結果の記録 及び当該検証の結果に 基づき講じた措置に係 る記録を作成し、これ を管理しなければならない。		(2) <u>原子力部門</u> は、設計開発の 検証の結果の記録、及び 当該検証の結果に基づ き講じた措置に係る記 録を作成し、これを管 理する。	(2) <u>組織</u> は、設計開発の検証の結 果の記録、及び当該 検証の結果に基づき 講じた措置に係る記 録を作成し、これを管 理する。	(2) <u>原子力部門</u> は、設計開発の 検証の結果の記録、 及び当該検証の結果 に基づき講じた措置 に係る記録を作成し、 これを管理する。	(2) <u>組織</u> は、設計開発の 検証の結果の記録、 及び当該検証の結果 に基づき講じた措置 に係る記録を作成し、 これを管理する。		((1)に記載)
248.	3 原子力事業者等は、当 該設計開発を行った要 員に第一項の検証をさ せてはならない。		(3) <u>原子力部門</u> は、当該設計開 発を行った要員に当該 設計開発の検証をさせ ない。	(3) <u>組織</u> は、当該設計開 発を行った要員に当該 設計開発の検証をさせ ない。	(3) <u>原子力部門</u> は、当該設計開 発を行った要員に当該 設計開発の検証をさせ ない。	(3) <u>組織</u> は、当該設計開 発を行った要員に当該 設計開発の検証をさせ ない。		(2) 設計・開発の 検証は、原設計者以外 の者又はグループが 実施する。
249.	(設計開発の妥当性確認)	(設計開発の妥当性確認)	7.3.6 設計開発の妥当性確認	7.3.6 設計開発の妥当性確認	7.3.6 設計開発の妥当性確認	7.3.6 設計開発の妥当性確認		7.3.6 設計・開発の 妥当性確認
250.	第三十二条 原子力事業者 等は、設計開発の結果の 個別業務等要求事項への 適合性を確認するため に、設計開発計画に従 って、当該設計開発の 妥当性確認(以下この 条において「設計開 発妥当性確認」とい う。)を実施しなければ ならない。	1 第 1 項に規定する「当 該設計開発の妥当性 確認(以下この条にお いて「設計開発妥当 性確認」という。)を 実施しなければならない」 には、機器等の設置 後でなければ妥当性 確認を行うことが できない場合にお いて、当該機器等 の使用を開始する 前に、設	(1) <u>原子力部門</u> は、設計開発の結 果の個別業務等要求事 項への適合性を確認 するために、設計開 発計画にしたがって、 当該設計開発の妥 当性確認(以下「設 計開発妥当性確認」 という。)を実施する。	(1) <u>組織</u> は、設計開発の結果の個 別業務等要求事項への 適合性を確認する ために、設計開発 計画に従って、当 該設計開発の妥 当性確認(以下「設 計開発妥当性確認」 という。)を実施する。	(1) <u>原子力部門</u> は、設計開発の結 果の個別業務等要求事 項への適合性を確認 するために、設計開 発計画にしたがって、 当該設計開発の妥 当性確認(以下「設 計開発妥当性確認」 という。)を実施する (機器等の設置後 でなければ妥当性 確認を行うことが できない場合にお いて、当該機器等 の使用を開始する 前に、設計開発妥 当性確認を行う	(1) <u>組織</u> は、設計開発の結果の個 別業務等要求事項への 適合性を確認する ために、設計開 発計画に従って、 当該設計開発の妥 当性確認(以下「設 計開発妥当性確認」 という。)を実施する (機器等の設置後 でなければ妥当性 確認を行うことが できない場合にお いて、当該機器等 の使用を開始する 前に、設計開発妥 当性確認を行う		(1) 結果として得ら れる原子炉施設が、 指定された用途又は 意図された用途に 応じた要求事項を 満たし得ることを 確実にするために、 計画した方法 (7.3.1参照)に 従って、設計・開 発の妥当性確認 を実施する。また、 原子炉施設の設置後

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
		計開発妥当性確認を行う ことを含む。			確認を行うことを含む。	ことを含む。		でなければ妥当性確認 を実施することができ ない場合は、当該原子炉 施設の使用を開始する 前に実施する。
251.	2 原子力事業者等は、機 器等の使用又は個別業務 の実施に当たり、あらかじ め、設計開発妥当性確認を 完了しなければならない。		(2) 原子力部門は、機器等の使用 又は個別業務の実施に当たり、あ らかじめ、設計開発妥当性確認を 完了する。	(2) 組織は、機器等の使用又は個 別業務の実施に当たり、あらかじ め、設計開発妥当性確認を完了す る。	(2) 原子力部門は、機器等の使用 又は個別業務の実施に当たり、あ らかじめ、設計開発妥当性確認を 完了する。	(2) 組織は、機器等の使用又は個 別業務の実施に当たり、あらかじ め、設計開発妥当性確認を完了す る。		(2) 実行可能な場合に はいつでも、原子炉施設 の使用前に、妥当性確認 を完了する。
252.	3 原子力事業者等は、設 計開発妥当性確認の結果 の記録及び当該設計開発 妥当性確認の結果に基づ き講じた措置に係る記録 を作成し、これを管理しな なければならない。		(3) 原子力部門は、設計開発妥 当性確認の結果の記録及び当該設 計開発妥当性確認の結果に基づ き講じた措置に係る記録を作成 し、これを管理する。	(3) 組織は、設計開発妥当性確認 の結果の記録及び当該設計開発 妥当性確認の結果に基づき講じ た措置に係る記録を作成し、これ を管理する。	(3) 原子力部門は、設計開発妥 当性確認の結果の記録及び当該設 計開発妥当性確認の結果に基づ き講じた措置に係る記録を作成 し、これを管理する。	(3) 組織は、設計開発妥当性確認 の結果の記録及び当該設計開発 妥当性確認の結果に基づき講じ た措置に係る記録を作成し、これ を管理する。		(3) 妥当性確認の結果 の記録、及び必要な処置 があればその記録を維 持する (4.2.4参照)。
253.	(設計開発の変更の管理)		7.3.7 設計開発の変更の管理	7.3.7 設計開発の変更の管理	7.3.7 設計開発の変更の管理	7.3.7 設計開発の変更の管理		7.3.7 設計・開発の変 更管理
254.	第三十三条 原子力事業 者等は、設計開発の変更を行 った場合においては、当該 変更の内容を識別すること ができるようにすると ともに、当該変更に係る記 録を作成し、これを管理し なければならない。		(1) 原子力部門は、設計開発の変 更を行った場合において、当該 変更の内容を識別することが できるようにするとともに、当該 変更に係る記録を作成し、これを 管理する。	(1) 組織は、設計開発の変更を行 った場合においては、当該変更 の内容を識別することが できるようにするとともに、当該 変更に係る記録を作成し、これを 管理する。	(1) 原子力部門は、設計開発の変 更を行った場合においては、当該 変更の内容を識別することが できるようにするとともに、当該 変更に係る記録を作成し、これを 管理する。	(1) 組織は、設計開発の変更を行 った場合においては、当該変更 の内容を識別することが できるようにするとともに、当該 変更に係る記録を作成し、これを 管理する。		(1) 設計・開発の変 更を明確にし、記録を維持す る (4.2.4 参照)。
255.	2 原子力事業者等は、設 計開発の変更を行うに 当たり、あらかじめ、審査、 検証及び妥当性確認を行 い、変更を承認しな なければならない。		(2) 原子力部門は、設計開発の変 更を行うに当たり、あらかじめ、 審査、検証及び妥当性確認を行 い、変更を承認する。	(2) 組織は、設計開発の変 更を行うに当たり、あらかじめ、 審査、検証及び妥当性確認を行 い、変更を承認する。	(2) 原子力部門は、設計開発の変 更を行うに当たり、あらかじめ、 審査、検証及び妥当性確認を行 い、変更を承認する。	(2) 組織は、設計開発の変 更を行うに当たり、あらかじめ、 審査、検証及び妥当性確認を行 い、変更を承認する。		(2) 変更に対して、レ ビュー、検証及び妥当性確 認を適切に行い、その変 更を実施する前に承認 する。
256.	3 原子力事業者等は、前 項の審査において、設計開 発の変更が原子炉施設に 及ぼす影響の評価(当該原 子炉施設を構成する材料 又は部品に及ぼす影響の 評価を含む。)を行わな なければならない。		(3) 原子力部門は、設計開発の変 更の審査において、設計開発の変 更が原子炉施設に及ぼす影響の 評価(当該原子炉施設を構成する 材料又は部品に及ぼす影響の評 価を含む。)を行う。	(3) 組織は、設計開発の変 更の審査において、設計開発の変 更が原子炉施設に及ぼす影響の評 価(当該原子炉施設を構成する材 料又は部品に及ぼす影響の評 価を含む。)を行う。	(3) 原子力部門は、設計開発の変 更の審査において、設計開発の変 更が原子炉施設に及ぼす影響の評 価(当該原子炉施設を構成する材 料又は部品に及ぼす影響の評 価を含む。)を行う。	(3) 組織は、設計開発の変 更の審査において、設計開発の変 更が原子炉施設に及ぼす影響の評 価(当該原子炉施設を構成する材 料又は部品に及ぼす影響の評 価を含む。)を行う。		(3) 設計・開発の変 更のレビューには、その変 更が、当該の原子炉発電施 設を構成する要素(材料 又は部品)及び関連する 原子炉発電施設に及ぼ す影響の評価を含める。
257.	4 原子力事業者等は、第 二項の審査、検証及び妥 当性確認の結果の記録及び その結果に基づき講じた 措置に係る記録を作成し、 これを管理しな なければならない。		(4) 原子力部門は、(2)の審査、 検証及び妥当性確認の結果の記 録及びその結果に基づき講じた 措置に係る記録を作成し、これを 管理する。	(4) 組織は、(2)の審査、検証及 び妥当性確認の結果の記録及び その結果に基づき講じた措置に 係る記録を作成し、これを管理す る。	(4) 原子力部門は、(2)の審査、 検証及び妥当性確認の結果の記 録及びその結果に基づき講じた 措置に係る記録を作成し、これを 管理する。	(4) 組織は、(2)の審査、検証及 び妥当性確認の結果の記録及び その結果に基づき講じた措置に 係る記録を作成し、これを管理す る。		(4) 変更のレビューの 結果の記録、及び必要な 処置があればその記録 を維持する (4.2.4 参 照)。
258.			7.4 調達	7.4 調達	7.4 調達	7.4 調達		7.4 調達
259.								組織は、「調達管理基本 マニュアル」及び「原子 燃料調達基本マニユアル」 に基づき調達を実施 する。
260.	(調達プロセス)	(調達プロセス)	7.4.1 調達プロセス	7.4.1 調達プロセス	7.4.1 調達プロセス	7.4.1 調達プロセス		7.4.1 調達プロセス
261.	第三十四条 原子力事業 者等は、調達する物品又は役 務(以下「調達物品等」と いう。)が、自ら規定する調達		(1) 原子力部門は、調達する物品 又は役務(以下「調達物品等」と いう。)が、自ら規定する調達物 品等に係る要求事項(以下「調 達	(1) 組織は、調達する物品又は役 務(以下「調達物品等」という。)が、自ら規定する調達物品等 に係る要求事項(以下「調達物品 等	(1) 原子力部門は、調達する物品 又は役務(以下「調達物品等」と いう。)が、自ら規定する調達物 品等に係る要求事項(以下「調 達	(1) 組織は、調達する物品又は役 務(以下「調達物品等」という。)が、自ら規定する調達物品等 に係る要求事項(以下「調達物品 等		(1) 組織は、規定された 調達要求事項に、調達製 品が適合することを確 実にする。

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
	物品等に係る要求事項(以下「調達物品等要求事項」という。)に適合するよう にしなければならない。		物品等要求事項」という。)に適合するよう にする。	求事項」という。)に適合するよう にする。	物品等要求事項」という。)に適合するよう にする。	求事項」という。)に適合するよう にする。		
262.	2 原子力事業者等は、保安活動の重要度に応じて、調達物品等の供給者及び調達物品等に適用される管理の方法及び程度を定めなければならない。この場合において、一般産業用工業品については、調達物品等の供給者等から必要な情報を入手し当該一般産業用工業品が調達物品等要求事項に適合していることを確認できるように、管理の方法及び程度を定めなければならない。	1 第 2 項に規定する「調達物品等に適用される管理の方法及び程度」には、力量を有する者を組織の外部から確保する際に、外部への業務委託の範囲を品質マネジメント文書に明確に定めることを含む。 2 第 2 項に規定する「管理の方法」とは、調達物品等が調達物品等要求事項に適合していることを確認する適切な方法(機器単位の検証、調達物品等の妥当性確認等の方法)をいう。 3 第 2 項に規定する「次項の評価に必要な情報を調達物品等の供給者等から入手し、当該一般産業用工業品が調達物品等要求事項に適合していることを確認できるように、管理の方法及び程度を定めなければならない」には、例えば、次のように原子力事業者等が当該一般産業用工業品に関する技術的な評価を行うことをいう。 ・採用しようとする一般産業用工業品の技術情報を供給者等から入手し、原子力事業者等が当該一般産業用工業品の技術的な評価を行うこと。 ・一般産業用工業品を設置しようとする環境等の情報を供給者等に提供し、供給者等に当該一般産業用工業品の技術的な評価を行わせること。	(2) <u>原子力部門</u> は、保安活動の重要度に応じて、調達物品等の供給者及び調達物品等に適用される管理の方法及び程度を定める。この場合において、一般産業用工業品については、調達物品等の供給者等から必要な情報を入手し当該一般産業用工業品が調達物品等要求事項に適合していることを確認できるように、管理の方法及び程度を定める。	(2) <u>組織</u> は、保安活動の重要度に応じて、調達物品等の供給者及び調達物品等に適用される管理の方法及び程度を定める。この場合において、一般産業用工業品については、調達物品等の供給者等から必要な情報を入手し当該一般産業用工業品が調達物品等要求事項に適合していることを確認できるように、管理の方法及び程度を定める。	(2) <u>原子力部門</u> は、保安活動の重要度に応じて、調達物品等の供給者及び調達物品等に適用される管理の方法(調達物品等が調達物品等要求事項に適合していることを確認する適切な方法(機器単位の検証、調達物品等の妥当性確認等の方法)をいう。)及び程度を定める。ここで、管理の方法及び程度には、 <u>力量を有する者を原子力部門の外部から確保する際に、外部への業務委託の範囲を品質マネジメント文書に明確に定めることを含む。</u> なお、この場合において、一般産業用工業品については、調達物品等の供給者等から必要な情報を入手し当該一般産業用工業品が調達物品等要求事項に適合していることを確認できるように、管理の方法及び程度を定める。	(2) <u>組織</u> は、保安活動の重要度に応じて、調達物品等の供給者及び調達物品等に適用される管理の方法(調達物品等が調達物品等要求事項に適合していることを確認する適切な方法(機器単位の検証、調達物品等の妥当性確認等の方法)をいう。)及び程度を定める。ここで、管理の方法及び程度には、 <u>力量を有する者を組織の外部から確保する際に、外部への業務委託の範囲を品質マネジメント文書に明確に定めることを含む。</u> なお、この場合において、一般産業用工業品については、調達物品等の供給者等から必要な情報を入手し当該一般産業用工業品が調達物品等要求事項に適合していることを確認できるように、管理の方法及び程度を定める。		(2) 供給者及び調達製品に対する管理の方法及び程度(力量を有する者を組織の外部から確保する際に、業務委託の範囲を明確に定めることを含む。)は、調達製品が原子力安全に及ぼす影響に応じて定める。この場合、一般産業用工業品については、評価に必要な情報を供給者等から入手し、当該一般産業用工業品が調達要求事項に適合していることを確認できるように、管理の方法及び程度を定める。
263.	3 原子力事業者等は、調達物品等要求事項に従い、調達物品等を供給する能力を根拠として調達物品等の供給者を評価し、選定しなければならない。		(3) <u>原子力部門</u> は、調達物品等要求事項にしたがい、調達物品等を供給する能力を根拠として調達物品等の供給者を評価し、選定する。	(3) <u>組織</u> は、調達物品等要求事項に従い、調達物品等を供給する能力を根拠として調達物品等の供給者を評価し、選定する。	(3) <u>原子力部門</u> は、調達物品等要求事項にしたがい、調達物品等を供給する能力を根拠として調達物品等の供給者を評価し、選定する。	(3) <u>組織</u> は、調達物品等要求事項に従い、調達物品等を供給する能力を根拠として調達物品等の供給者を評価し、選定する。		(3) <u>組織</u> は、供給者が組織の要求事項に従って調達製品を供給する能力を判断の根拠として、供給者を評価し、選定する。選定、評価及び再評価の基準を定める。
264.	4 原子力事業者等は、調達物品等の供給者の評価及び選定に係る判定基準を定めなければならない。		(4) <u>原子力部門</u> は、調達物品等の供給者の評価及び選定に係る判定基準を定める。	(4) <u>組織</u> は、調達物品等の供給者の評価及び選定に係る判定基準を定める。	(4) <u>原子力部門</u> は、調達物品等の供給者の評価及び選定に係る判定基準を定める。	(4) <u>組織</u> は、調達物品等の供給者の評価及び選定に係る判定基準を定める。		((3)に記載)
265.	5 原子力事業者等は、第三項の評価の結果の記録及び当該評価の結果に基づき講じた措置に係る記録		(5) <u>原子力部門</u> は、(3)の評価の結果の記録及び当該評価の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。	(5) <u>組織</u> は、(3)の評価の結果の記録及び当該評価の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。	(5) <u>原子力部門</u> は、(3)の評価の結果の記録及び当該評価の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。	(5) <u>組織</u> は、(3)の評価の結果の記録及び当該評価の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。		(4) 評価の結果の記録、及び評価によって必要とされた処置があればその記録を維持する

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案 (4. 2. 4 参照)。
	録を作成し、これを管理し なければならない。							
266.	6 原子力事業者等は、調 達物品等を調達する場合 には、個別業務計画におい て、適切な調達の実施に必 要な事項(当該調達物品等 の調達後におけるこれら の維持又は運用に必要な 技術情報(原子力施設の保 安に係るものに限る。)の 取得及び当該情報を他の 原子力事業者等と共有す るために必要な措置に 関する事項を含む。)を定 めなければならない。		(6) 原子力部門は、調達物品等を 調達する場合には、個別業務計画 において、適切な調達の実施に必 要な事項(当該調達物品等の調達 後におけるこれらの維持又は運 用に必要な技術情報(原子力施設 の保安に係るものに限る。)の 取得及び当該情報を他の原子力事 業者等と共有するために必要な 措置に関する事項を含む。)を定 める。	(6) 組織は、調達物品等を調達す る場合には、個別業務計画におい て、適切な調達の実施に必要な事 項(当該調達物品等の調達後にお けるこれらの維持又は運用に必 要な技術情報(原子力施設の保安 に係るものに限る。)の取得及び 当該情報を他の原子力事業者等 と共有するために必要な措置に 関する事項を含む。)を定める。	(6) 原子力部門は、調達物品等を 調達する場合には、個別業務計画 において、適切な調達の実施に必 要な事項(当該調達物品等の調達 後におけるこれらの維持又は運 用に必要な技術情報(原子力施設 の保安に係るものに限る。)の 取得及び当該情報を他の原子力事 業者等と共有するために必要な 措置に関する事項を含む。)を定 める。	(6) 組織は、調達物品等を調達す る場合には、個別業務計画におい て、適切な調達の実施に必要な事 項(当該調達物品等の調達後にお けるこれらの維持又は運用に必 要な技術情報(原子力施設の保安 に係るものに限る。)の取得及び 当該情報を他の原子力事業者等 と共有するために必要な措置に 関する事項を含む。)を定める。		(5) 組織は、適切な調達 の実施に必要な事項(調 達製品の調達後におけ る、維持又は運用に必 要な保安に係る技術情 報を取得するための方 法及びそれらを他の原 子炉設置者と共有す る場合に必要措置に 関する事項を含む。)を 定める。
267.	(調達物品等要求事項)	(調達物品等要求事項)	7. 4. 2 調達物品等要求事項	7. 4. 2 調達物品等要求事項	7. 4. 2 調達物品等要求事項	7. 4. 2 調達物品等要求事項		7. 4. 2 調達要求事項
268.	第三十五条 原子力事業者 等は、調達物品等に関する 情報に、次に掲げる調達物 品等要求事項のうち、該当 するものを含めなければ ならない。		(1) 原子力部門は、調達物品等 に関する情報に、次に掲げる調 達物品等要求事項のうち、 該当するものを含める。	(1) 組織は、調達物品等に関 する情報に、次に掲げる調 達物品等要求事項のうち、 該当するものを含める。	(1) 原子力部門は、調達物品等 に関する情報に、次に掲げる調 達物品等要求事項のうち、 該当するものを含める。	(1) 組織は、調達物品等に関 する情報に、次に掲げる調 達物品等要求事項のうち、 該当するものを含める。		(1) 調達要求事項では 調達製品に関する要 求事項を明確にし、 必要な場合には、 次の事項のうち 該当する事項を含 める。
269.	一 調達物品等の供給者の 業務のプロセス及び設備 に係る要求事項		a) 調達物品等の供給者の業務の プロセス及び設備に係る要求 事項	a) 調達物品等の供給者の業務の プロセス及び設備に係る要求 事項	a) 調達物品等の供給者の業務の プロセス及び設備に係る要求 事項	a) 調達物品等の供給者の業務の プロセス及び設備に係る要求 事項		a) 製品、業務の手順 及びプロセス並び に設備の承認に 関する要求事項
270.	二 調達物品等の供給者の 要員の力量に係る要求 事項		b) 調達物品等の供給者の要員の 力量に係る要求事項	b) 調達物品等の供給者の要員の 力量に係る要求事項	b) 調達物品等の供給者の要員の 力量に係る要求事項	b) 調達物品等の供給者の要員の 力量に係る要求事項		b) 要員の力量に 関する要求事項
271.	三 調達物品等の供給者の 品質マネジメントシ ステムに係る要求 事項		c) 調達物品等の供給者の品質 マネジメントシステムに係る要 求事項	c) 調達物品等の供給者の品質 マネジメントシステムに係る要 求事項	c) 調達物品等の供給者の品質 マネジメントシステムに係る要 求事項	c) 調達物品等の供給者の品質 マネジメントシステムに係る要 求事項		c) 品質マネジメント システムに関する 要求事項
272.	四 調達物品等の不適合の 報告及び処理に係る 要求事項	1 第 1 項第 4 号に規定する 「不適合の報告」には、 偽造品又は模造品等の 報告を含む。	d) 調達物品等の不適合の報告 及び処理に係る要求事項	d) 調達物品等の不適合の報告 及び処理に係る要求事項	d) 調達物品等の不適合の報告 (偽造品又は模造品等の報告 を含む。)及び処理に係る要 求事項	d) 調達物品等の不適合の報告 (偽造品又は模造品等の報告 を含む。)及び処理に係る要 求事項		d) 不適合の報告 (偽造品、不正品等 の報告を含む。)及 び処理に関する 要求事項
273.	五 調達物品等の供給者が 健全な安全文化を育 成し、及び維持する ために必要な要 求事項		e) 調達物品等の供給者が健全な 安全文化を育成し、及び維持 するために必要な要求事項	e) 調達物品等の供給者が健全な 安全文化を育成し、及び維持 するために必要な要求事項	e) 調達物品等の供給者が健全な 安全文化を育成し、及び維持 するために必要な要求事項	e) 調達物品等の供給者が健全な 安全文化を育成し、及び維持 するために必要な要求事項		e) 健全な安全文化 を育成及び維持 するために必要 な要求事項
274.	六 一般産業用工業品を機 器等に使用するに 当たっての評価に 必要な要求事項		f) 一般産業用工業品を機器等 に使用するに当たっての 評価に必要な要求事項	f) 一般産業用工業品を機器等 に使用するに当たっての 評価に必要な要求事項	f) 一般産業用工業品を機器等 に使用するに当たっての 評価に必要な要求事項	f) 一般産業用工業品を機器等 に使用するに当たっての 評価に必要な要求事項		f) 一般産業用工業 品を原子炉施設 に使用するに 当たっての 評価に必要 な要求事項
275.	七 その他調達物品等に 必要な要求事項		g) その他調達物品等に必要 な要求事項	g) その他調達物品等に必要 な要求事項	g) その他調達物品等に必要 な要求事項	g) その他調達物品等に必要 な要求事項		g) その他調達製 品に必要な事 項
276.	2 原子力事業者等は、調 達物品等要求事項と して、原子力事業者 等が調達物品等の 供給者の工場等 において使用前事 業者検査等その 他の個別業務を 行う際の原子力 規制委員会の 職員による当該 工場等への立 入りに関する ことを含めな ければなら ない。	2 第 2 項に規定する「そ 他の個別業務」とは、 例えば、原子力事 業者等が、プロ セスの確認、 検証及び 妥当性確認 のために 供給者 が行う活 動への立 会いや 記録確 認等を行 うこと をいう。	(2) 原子力部門は、調達物品等 要求事項として、原子力部門 が調達物品等の供給者の工場 等において使用前事業者検査 等その他の個別業務を行う際 の原子力規制委員会の職員 による当該工場等への立入り に関する事項を含める。	(2) 組織は、調達物品等要求 事項として、組織が調達物品 等の供給者の工場等において 使用前事業者検査等その他の 個別業務を行う際の原子力 規制委員会の職員による 当該工場等への立入りに 関する事項を含める。	(2) 原子力部門は、調達物品等 要求事項として、原子力部門 が調達物品等の供給者の工場 等において使用前事業者検査 等その他の個別業務を行う際 の原子力規制委員会の職員 による当該工場等への立入り に関する事項を含める。	(2) 組織は、調達物品等要求 事項として、組織が調達物品 等の供給者の工場等において 使用前事業者検査等その他の 個別業務を行う際の原子力 規制委員会の職員による 当該工場等への立入りに 関する事項を含める。		(2) 組織は、供給 者の工場等 で検査及び 試験等 又はその 他の業務 を行う際 の原子力 安全規制 委員会の 職員によ る当該 工場等 への立 入りに 関する ことを 調達要 求事項 に含 める。
277.	3 原子力事業者等は、調 達物品等の供給者 に対し調達物品 等に関する情報		(3) 原子力部門は、調達物品等 の供給者に対し調達物品等 に関する情報を提供するに 当たり、あ	(3) 組織は、調達物品等の 供給者に対し調達物品等 に関する情報を提供するに 当たり、あ	(3) 原子力部門は、調達物品等 の供給者に対し調達物品等 に関する情報を提供するに 当たり、あ	(3) 組織は、調達物品等の 供給者に対し調達物品等 に関する情報を提供するに 当たり、あ		(3) 組織は、供給 者に伝達 する前に、 規定した 調達要 求事項が 妥当であ

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
	を提供するに当たり、あらかじめ、当該調達物品等要求事項の妥当性を確認しなければならない。		かじめ、当該調達物品等要求事項の妥当性を確認する。	め、当該調達物品等要求事項の妥当性を確認する。	かじめ、当該調達物品等要求事項の妥当性を確認する。	め、当該調達物品等要求事項の妥当性を確認する。		ることを確実にする。
278.	4 原子力事業者等は、調達物品等を受領する場合には、調達物品等の供給者に対し、調達物品等要求事項への適合状況を記録した文書を提出させなければならない。		(4) 原子力部門は、調達物品等を受領する場合には、調達物品等の供給者に対し、調達物品等要求事項への適合状況を記録した文書を提出させる。	(4) 組織は、調達物品等を受領する場合には、調達物品等の供給者に対し、調達物品等要求事項への適合状況を記録した文書を提出させる。	(4) 原子力部門は、調達物品等を受領する場合には、調達物品等の供給者に対し、調達物品等要求事項への適合状況を記録した文書を提出させる。	(4) 組織は、調達物品等を受領する場合には、調達物品等の供給者に対し、調達物品等要求事項への適合状況を記録した文書を提出させる。		(4) 組織は、調達製品を受領する場合には、調達製品の供給者に対し、調達要求事項への適合状況を記録した文書を提出させる。
279.	(調達物品等の検証)		7.4.3 調達物品等の検証	7.4.3 調達物品等の検証	7.4.3 調達物品等の検証	7.4.3 調達物品等の検証		7.4.3 調達製品の検証
280.	第三十六条 原子力事業者等は、調達物品等が調達物品等要求事項に適合しているようにするために必要な検証の方法を定め、実施しなければならない。		(1) 原子力部門は、調達物品等が調達物品等要求事項に適合しているようにするために必要な検証の方法を定め、実施する。	(1) 組織は、調達物品等が調達物品等要求事項に適合しているようにするために必要な検証の方法を定め、実施する。	(1) 原子力部門は、調達物品等が調達物品等要求事項に適合しているようにするために必要な検証の方法を定め、実施する。	(1) 組織は、調達物品等が調達物品等要求事項に適合しているようにするために必要な検証の方法を定め、実施する。		(1) 組織は、調達製品が、規定した調達要求事項を満たしていることを確実にするために、必要な検証方法を定めて、実施する。
281.	2 原子力事業者等は、調達物品等の供給者の工場等において調達物品等の検証を実施することとしたときは、当該検証の実施要領及び調達物品等の供給者からの出荷の可否の決定の方法について調達物品等要求事項の中で明確に定めなければならない。		(2) 原子力部門は、調達物品等の供給者の工場等において調達物品等の検証を実施することとしたときは、当該検証の実施要領及び調達物品等の供給者からの出荷の可否の決定の方法について調達物品等要求事項の中で明確に定める。	(2) 組織は、調達物品等の供給者の工場等において調達物品等の検証を実施することとしたときは、当該検証の実施要領及び調達物品等の供給者からの出荷の可否の決定の方法について調達物品等要求事項の中で明確に定める。	(2) 原子力部門は、調達物品等の供給者の工場等において調達物品等の検証を実施することとしたときは、当該検証の実施要領及び調達物品等の供給者からの出荷の可否の決定の方法について調達物品等要求事項の中で明確に定める。	(2) 組織は、調達物品等の供給者の工場等において調達物品等の検証を実施することとしたときは、当該検証の実施要領及び調達物品等の供給者からの出荷の可否の決定の方法について調達物品等要求事項の中で明確に定める。		(2) 組織が、供給者先で検証を実施することにした場合には、組織は、その検証の要領及び調達製品のリリースの方法を調達要求事項の中で明確にする。
282.			7.5 個別業務の管理	7.5 個別業務の管理	7.5 個別業務の管理	7.5 個別業務の管理		7.5 業務の実施
283.	(個別業務の管理)	(個別業務の管理)	7.5.1 個別業務の管理	7.5.1 個別業務の管理	7.5.1 個別業務の管理	7.5.1 個別業務の管理		7.5.1 業務の管理
284.	第三十七条 原子力事業者等は、個別業務計画に基づき、個別業務を次に掲げる事項(当該個別業務の内容等から該当しないものを除く。)に適合するように実施しなければならない。		原子力部門は、個別業務計画に基づき、個別業務を次に掲げる事項(当該個別業務の内容等から該当しないものを除く。)に適合するように実施する。	組織は、個別業務計画に基づき、個別業務を次に掲げる事項(当該個別業務の内容等から該当しないものを除く。)に適合するように実施する。	原子力部門は、個別業務計画に基づき、個別業務を次に掲げる事項(当該個別業務の内容等から該当しないものを除く。)に適合するように実施する。	組織は、個別業務計画に基づき、個別業務を次に掲げる事項(当該個別業務の内容等から該当しないものを除く。)に適合するように実施する。		組織は、「業務の計画」(7.1参照)に基づき、管理された状態で業務を実施する。管理された状態には、次の事項のうち該当するものを含める。
285.	一 原子力施設の保安のために必要な情報が利用できる体制にあること。	1 第 1 号に規定する「原子力施設の保安のために必要な情報」には、次の事項を含む。 ・保安のために使用する機器等又は実施する個別業務の特性 ・当該機器等の使用又は個別業務の実施により達成すべき結果	(1) 原子炉施設の保安のために必要な情報が利用できる体制にあること。	(1) 原子炉施設の保安のために必要な情報が利用できる体制にあること。	(1) 原子炉施設の保安のために必要な情報(保安のために使用する機器等又は実施する個別業務の特性、及び、当該機器等の使用又は個別業務の実施により達成すべき結果を含む。)が利用できる体制にあること。	(1) 原子炉施設の保安のために必要な情報(保安のために使用する機器等又は実施する個別業務の特性、及び、当該機器等の使用又は個別業務の実施により達成すべき結果を含む。)が利用できる体制にあること。		a) 以下の事項を含む原子力安全との係わりを述べた情報が利用できる。 i) 保安のために使用する機器等又は実施する業務の特性 ii) 当該機器等の使用又は業務の実施により達成すべき結果
286.	二 手順書等が必要な時に利用できる体制にあること。		(2) 手順書等が必要な時に利用できる体制にあること。	(2) 手順書等が必要な時に利用できる体制にあること。	(2) 手順書等が必要な時に利用できる体制にあること。	(2) 手順書等が必要な時に利用できる体制にあること。		b) 必要に応じて、作業手順が利用できる。
287.	三 当該個別業務に見合う設備を使用していること。		(3) 当該個別業務に見合う設備を使用していること。	(3) 当該個別業務に見合う設備を使用していること。	(3) 当該個別業務に見合う設備を使用していること。	(3) 当該個別業務に見合う設備を使用していること。		c) 適切な設備を使用している。
288.	四 監視測定のための設備が利用できる体制にあり、かつ、当該設備を使用していること。		(4) 監視測定のための設備が利用できる体制にあり、かつ、当該設備を使用していること。	(4) 監視測定のための設備が利用できる体制にあり、かつ、当該設備を使用していること。	(4) 監視測定のための設備が利用できる体制にあり、かつ、当該設備を使用していること。	(4) 監視測定のための設備が利用できる体制にあり、かつ、当該設備を使用していること。		d) 監視機器及び測定機器が利用でき、使用している。
289.	五 第四十七条の規定に基づき		(5) 8.2.3に基づき監視測定を実	(5) 8.2.3に基づき監視測定を実	(5) 8.2.3に基づき監視測定を実	(5) 8.2.3に基づき監視測定を実		e) 監視及び測定が実施

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
	づき監視測定を実施していること。		施していること。	施していること。	施していること。	施していること。		されている。
290.	六 この規則の規定に基づき、プロセスの次の段階に進むことの承認を行っていること。		(6) 本品質マネジメントシステム計画に基づき、プロセスの次の段階に進むことの承認を行っていること。	(6) 本品質マネジメントシステム計画に基づき、プロセスの次の段階に進むことの承認を行っていること。	(6) 本説明書に基づき、プロセスの次の段階に進むことの承認を行っていること。	(6) 品質マネジメントシステム計画に基づき、プロセスの次の段階に進むことの承認を行っていること。		f) 業務のリリースが実施されている。
291.	(個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認)	(個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認)	7.5.2 個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認	7.5.2 個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認	7.5.2 個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認	7.5.2 個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認		7.5.2 業務の実施に関するプロセスの妥当性確認
292.	第三十八条 原子力事業者等は、個別業務の実施に係るプロセスについて、それ以降の監視測定では当該プロセスの結果を検証することができない場合(個別業務が実施された後にのみ不適合その他の事象が明確になる場合を含む。)においては、妥当性確認を行わなければならない。		(1) 原子力部門は、個別業務の実施に係るプロセスについて、それ以降の監視測定では当該プロセスの結果を検証することができない場合(個別業務が実施された後にのみ不適合その他の事象が明確になる場合を含む。)においては、妥当性確認を行う。	(1) 組織は、個別業務の実施に係るプロセスについて、それ以降の監視測定では当該プロセスの結果を検証することができない場合(個別業務が実施された後にのみ不適合その他の事象が明確になる場合を含む。)においては、妥当性確認を行う。	(1) 原子力部門は、個別業務の実施に係るプロセスについて、それ以降の監視測定では当該プロセスの結果を検証することができない場合(個別業務が実施された後にのみ不適合その他の事象が明確になる場合を含む。)においては、妥当性確認を行う。	(1) 組織は、個別業務の実施に係るプロセスについて、それ以降の監視測定では当該プロセスの結果を検証することができない場合(個別業務が実施された後にのみ不適合その他の事象が明確になる場合を含む。)においては、妥当性確認を行う。		(1) 業務の実施の過程で結果として生じるアウトプットが、それ以降の監視又は測定で検証することが不可能で、その結果、業務が実施された後でしか不適合その他の事象が顕在化しない場合には、組織は、その業務の該当するプロセスの妥当性確認を行う。
293.	2 原子力事業者等は、前項のプロセスが個別業務計画に定めた結果を得ることができることを、同項の妥当性確認によって実証しなければならない。		(2) 原子力部門は、(1)のプロセスが個別業務計画に定めた結果を得ることができることを、(1)の妥当性確認によって実証する。	(2) 組織は、(1)のプロセスが個別業務計画に定めた結果を得ることができることを、(1)の妥当性確認によって実証する。	(2) 原子力部門は、(1)のプロセスが個別業務計画に定めた結果を得ることができることを、(1)の妥当性確認によって実証する。	(2) 組織は、(1)のプロセスが個別業務計画に定めた結果を得ることができることを、(1)の妥当性確認によって実証する。		(2) 妥当性確認によって、これらのプロセスが計画どおりの結果を出せることを実証する。
294.	3 原子力事業者等は、妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成し、これを管理しなければならない。		(3) 原子力部門は、妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成し、これを管理する。	(3) 組織は、妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成し、これを管理する。	(3) 原子力部門は、妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成し、これを管理する。	(3) 組織は、妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成し、これを管理する。		(3) 妥当性確認の結果の記録を維持する。 (4.2.4 参照)。
295.	4 原子力事業者等は、第一項の妥当性確認の対象とされたプロセスについて、次に掲げる事項(当該プロセスの内容等から該当しないと認められるものを除く。)を明確にしなければならない。		(4) 原子力部門は、(1)の妥当性確認の対象とされたプロセスについて、次に掲げる事項(当該プロセスの内容等から該当しないと認められるものを除く。)を明確にする。	(4) 組織は、(1)の妥当性確認の対象とされたプロセスについて、次に掲げる事項(当該プロセスの内容等から該当しないと認められるものを除く。)を明確にする。	(4) 原子力部門は、(1)の妥当性確認の対象とされたプロセスについて、次に掲げる事項(当該プロセスの内容等から該当しないと認められるものを除く。)を明確にする。	(4) 組織は、(1)の妥当性確認の対象とされたプロセスについて、次に掲げる事項(当該プロセスの内容等から該当しないと認められるものを除く。)を明確にする。		(4) 組織は、これらのプロセスについて、次の事項のうち該当するものを含んだ手続きを確立する。
296.	一 当該プロセスの審査及び承認のための判定基準		a) 当該プロセスの審査及び承認のための判定基準	a) 当該プロセスの審査及び承認のための判定基準	a) 当該プロセスの審査及び承認のための判定基準	a) 当該プロセスの審査及び承認のための判定基準		a) プロセスのレビュー及び承認のための明確な基準
297.	二 妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量を確認する方法		b) 妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量を確認する方法	b) 妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量を確認する方法	b) 妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量を確認する方法	b) 妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量を確認する方法		b) 設備の承認及び要員の力量の確認
298.	三 妥当性確認の方法	1 第 4 項第 3 号に規定する「妥当性確認」には、対象となる個別業務計画の変更時の再確認及び一定期間が経過した後に行う定期的な再確認を含む。	c) 妥当性確認の方法	c) 妥当性確認の方法	c) 妥当性確認 (対象となる個別業務計画の変更時の再確認及び一定期間が経過した後に行う定期的な再確認を含む。)の方法	c) 妥当性確認 (対象となる個別業務計画の変更時の再確認及び一定期間が経過した後に行う定期的な再確認を含む。)の方法		c) 所定の方法及び手順の適用 d) 妥当性の再確認 (対象となるプロセスを変更した場合の再確認及び一定時間経過した後に行う定期的な再確認を含む。)
299.	(識別管理)	(識別管理)	7.5.3 識別管理及びトレーサビリティの確保	7.5.3 識別管理及びトレーサビリティの確保	7.5.3 識別管理及びトレーサビリティの確保	7.5.3 識別管理及びトレーサビリティの確保		7.5.3 識別及びトレーサビリティ
300.	第三十九条 原子力事業者等は、個別業務計画及び個別業務の実施に係る全てのプロセスにおいて、適切	1 第 3 9 条に規定する「機器等及び個別業務の状態を識別」とは、不注意による誤操作、検査の設定	(1) 原子力部門は、個別業務計画及び個別業務の実施に係るすべてのプロセスにおいて、適切な手段により、機器等及び個別業務の	(1) 組織は、個別業務計画及び個別業務の実施に係るすべてのプロセスにおいて、適切な手段により、機器等及び個別業務の	(1) 原子力部門は、個別業務計画及び個別業務の実施に係るすべてのプロセスにおいて、適切な手段により、機器等及び個別業務の	(1) 組織は、個別業務計画及び個別業務の実施に係るすべてのプロセスにおいて、適切な手段により、機器等及び個別業務の		(1) 必要な場合には、組織は、業務の計画及び実施の全過程において適切な手段で業務・原子炉

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
	な手段により、機器等及び個別業務の状態を識別し、管理しなければならない。	条件の不備又は実施漏れ等を防ぐために、例えば、札の貼付けや個別業務の管理等により機器等及び個別業務の状態を区別することをいう。	状態を識別し、管理する。	識別し、管理する。	状態を識別し、管理する。	識別し、管理する。		施設を識別する。 (2) 組織は、業務の計画及び実施の全過程において、監視及び測定 of 要求事項に関連して、業務の状態を識別する。
301.	(トレーサビリティの確保) 第四十条 原子力事業者等は、トレーサビリティ(機器等の使用又は個別業務の実施に係る履歴、適用又は所在を追跡できる状態をいう。)の確保が個別業務等要求事項である場合においては、機器等又は個別業務を識別し、これを記録するとともに、当該記録を管理しなければならない。		(2) 原子力部門は、トレーサビリティ(機器等の使用又は個別業務の実施に係る履歴、適用又は所在を追跡できる状態をいう。)の確保が個別業務等要求事項である場合においては、機器等又は個別業務を識別し、これを記録するとともに、当該記録を管理する。	(2) 組織は、トレーサビリティ(機器等の使用又は個別業務の実施に係る履歴、適用又は所在を追跡できる状態をいう。)の確保が個別業務等要求事項である場合においては、機器等又は個別業務を識別し、これを記録するとともに、当該記録を管理する。	(2) 原子力部門は、トレーサビリティ(機器等の使用又は個別業務の実施に係る履歴、適用又は所在を追跡できる状態をいう。)の確保が個別業務等要求事項である場合においては、機器等又は個別業務を識別し、これを記録するとともに、当該記録を管理する。	(2) 組織は、トレーサビリティ(機器等の使用又は個別業務の実施に係る履歴、適用又は所在を追跡できる状態をいう。)の確保が個別業務等要求事項である場合においては、機器等又は個別業務を識別し、これを記録するとともに、当該記録を管理する。		(3) トレーサビリティが要求事項となっている場合には、組織は、業務・原子炉施設について一意の識別を管理し、記録を維持する(4.2.4参照)。
302.	(組織の外部の者の物品)	(組織の外部の者の物品)	7.5.4 組織の外部の者の物品	7.5.4 組織の外部の者の物品	7.5.4 組織の外部の者の物品	7.5.4 組織の外部の者の物品		7.5.4 組織外の所有物
303.	第四十一条 原子力事業者等は、組織の外部の者の物品を所持している場合においては、必要に応じ、記録を作成し、これを管理しなければならない。	1 第 4 1 条に規定する「組織の外部の者の物品」とは、J I S Q 9 0 0 1 の「顧客又は外部提供者の所有物」をいう。	原子力部門は、原子力部門の外部の者の物品を所持している場合においては、必要に応じ、記録を作成し、これを管理する。	組織は、組織の外部の者の物品を所持している場合においては、必要に応じ、記録を作成し、これを管理する。	原子力部門は、原子力部門の外部の者の物品(JIS Q9001の「顧客又は外部提供者の所有物」をいう。)を所持している場合においては、必要に応じ、記録を作成し、これを管理する。	組織は、組織の外部の者の物品(JIS Q9001の「顧客又は外部提供者の所有物」をいう。)を所持している場合においては、必要に応じ、記録を作成し、これを管理する。		組織は、組織外の所有物について、それが組織の管理下にある間、注意を払い、必要に応じて記録を維持する(4.2.4参照)。
304.	(調達物品の管理)		7.5.5 調達物品の管理	7.5.5 調達物品の管理	7.5.5 調達物品の管理	7.5.5 調達物品の管理		7.5.5 調達製品の保存
305.	第四十二条 原子力事業者等は、調達した物品が使用されるまでの間、当該物品を調達物品等要求事項に適合するように管理(識別表示、取扱い、包装、保管及び保護を含む。)しなければならない。		(1) 原子力部門は、調達した物品が使用されるまでの間、当該物品を調達物品等要求事項に適合するように管理(識別表示、取扱い、包装、保管及び保護を含む。)する。	(1) 組織は、調達した物品が使用されるまでの間、当該物品を調達物品等要求事項に適合するように管理(識別表示、取扱い、包装、保管及び保護を含む。)する。	(1) 原子力部門は、調達した物品が使用されるまでの間、当該物品を調達物品等要求事項に適合するように管理(識別表示、取扱い、包装、保管及び保護を含む。)する。	(1) 組織は、調達した物品が使用されるまでの間、当該物品を調達物品等要求事項に適合するように管理(識別表示、取扱い、包装、保管及び保護を含む。)する。		組織は、関連するマニュアル等に基づき、調達製品の検証後、受入から据付(使用)までの間、要求事項への適合を維持するように調達製品を保存する。この保存には、該当する場合、識別、取扱い、包装、保管及び保護を含める。保存は、取替品、予備品にも適用する。
306.	(監視測定のための設備の管理)	(監視測定のための設備の管理)	7.6 監視測定のための設備の管理	7.6 監視測定のための設備の管理	7.6 監視測定のための設備の管理	7.6 監視測定のための設備の管理		7.6 監視機器及び測定機器の管理
307.	第四十三条 原子力事業者等は、機器等又は個別業務の個別業務等要求事項への適合性の実証に必要な監視測定及び当該監視測定のための設備を明確に定めなければならない。		(1) 原子力部門は、機器等又は個別業務の個別業務等要求事項への適合性の実証に必要な監視測定及び当該監視測定のための設備を明確に定める。	(1) 組織は、機器等又は個別業務の個別業務等要求事項への適合性の実証に必要な監視測定及び当該監視測定のための設備を明確に定める。	(1) 原子力部門は、機器等又は個別業務の個別業務等要求事項への適合性の実証に必要な監視測定及び当該監視測定のための設備を明確に定める。	(1) 組織は、機器等又は個別業務の個別業務等要求事項への適合性の実証に必要な監視測定及び当該監視測定のための設備を明確に定める。		(1) 業務・原子炉施設に対する要求事項への適合性を実証するために、組織は、実施すべき監視及び測定並びに、そのために必要な監視機器及び測定機器を関連するマニュアル等に定める。
308.	2 原子力事業者等は、前項の監視測定について、実施可能であり、かつ、当該監視測定に係る要求事項と整合性のとれた方法で実施しなければならない。		(2) 原子力部門は、(1)の監視測定について、実施可能であり、かつ、当該監視測定に係る要求事項と整合性のとれた方法で実施する。	(2) 組織は、(1)の監視測定について、実施可能であり、かつ、当該監視測定に係る要求事項と整合性のとれた方法で実施する。	(2) 原子力部門は、(1)の監視測定について、実施可能であり、かつ、当該監視測定に係る要求事項と整合性のとれた方法で実施する。	(2) 組織は、(1)の監視測定について、実施可能であり、かつ、当該監視測定に係る要求事項と整合性のとれた方法で実施する。		(2) 組織は、監視及び測定 of 要求事項との整合性を確保できる方法で監視及び測定が実施できることを確実にするプロセスを確立し、関連するマニュアル等に定める。
309.	3 原子力事業者等は、監視測定の結果の妥当性を		(3) 原子力部門は、監視測定の結果の妥当性を確保するために、監視測定	(3) 組織は、監視測定の結果の妥当性を確保するために、監視測定	(3) 原子力部門は、監視測定の結果の妥当性を確保するために、監視測定	(3) 組織は、監視測定の結果の妥当性を確保するために、監視測定		(3) 測定値の正当性が保証されなければならない

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
	確保するために、監視測定のために必要な設備を、次に掲げる事項に適合するものとしなければならない。		視測定のために必要な設備を、次に掲げる事項に適合するものとする。	のために必要な設備を、次に掲げる事項に適合するものとする。	視測定のために必要な設備を、次に掲げる事項に適合するものとする。	のために必要な設備を、次に掲げる事項に適合するものとする。		ない場合には、測定機器に関し、「施設管理基本マニュアル」に基づき、次の事項を満たす。
310.	一 あらかじめ定められた間隔で、又は使用の前に、計量の標準まで追跡することが可能な方法(当該計量の標準が存在しない場合にあっては、校正又は検証の根拠について記録する方法)により校正又は検証がなされていること。	1 第 3 項第 1 号に規定する「あらかじめ定められた間隔」とは、第 2 3 条第 1 項の規定に基づき定めた計画に基づく間隔をいう。	a) あらかじめ定められた間隔で、又は使用の前に、計量の標準まで追跡することが可能な方法(当該計量の標準が存在しない場合にあっては、校正又は検証の根拠について記録する方法)により校正又は検証がなされていること。	a) あらかじめ定められた間隔で、又は使用の前に、計量の標準まで追跡することが可能な方法(当該計量の標準が存在しない場合にあっては、校正又は検証の根拠について記録する方法)により校正又は検証がなされていること。	a) あらかじめ定められた間隔(7.1(1)に基づき定めた計画に基づく間隔をいう。)で、又は使用の前に、計量の標準まで追跡することが可能な方法(当該計量の標準が存在しない場合にあっては、校正又は検証の根拠について記録する方法)により校正又は検証がなされていること。	a) あらかじめ定められた間隔(7.1(1)に基づき定めた計画に基づく間隔をいう。)で、又は使用の前に、計量の標準まで追跡することが可能な方法(当該計量の標準が存在しない場合にあっては、校正又は検証の根拠について記録する方法)により校正又は検証がなされていること。		a) 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らして校正若しくは検証、又はその両方を行う。そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を記録する(4.2.4 参照)。
311.	二 校正の状態が明確になるよう、識別されていること。		b) 校正の状態が明確になるよう、識別されていること。	b) 校正の状態が明確になるよう、識別されていること。	b) 校正の状態が明確になるよう、識別されていること。	b) 校正の状態が明確になるよう、識別されていること。		b) 校正の状態を明確にするために識別を行う。
312.	三 所要の調整がなされていること。		c) 所要の調整がなされていること。	c) 所要の調整がなされていること。	c) 所要の調整がなされていること。	c) 所要の調整がなされていること。		c) 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整する。
313.	四 監視測定の結果を無効とする操作から保護されていること。		d) 監視測定の結果を無効とする操作から保護されていること。	d) 監視測定の結果を無効とする操作から保護されていること。	d) 監視測定の結果を無効とする操作から保護されていること。	d) 監視測定の結果を無効とする操作から保護されていること。		d) 測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。
314.	五 取扱い、維持及び保管の間、損傷及び劣化から保護されていること。		e) 取扱い、維持及び保管の間、損傷及び劣化から保護されていること。	e) 取扱い、維持及び保管の間、損傷及び劣化から保護されていること。	e) 取扱い、維持及び保管の間、損傷及び劣化から保護されていること。	e) 取扱い、維持及び保管の間、損傷及び劣化から保護されていること。		e) 取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣化しないように保護する。
315.	4 原子力事業者等は、監視測定のための設備に係る要求事項への不適合が判明した場合には、従前の監視測定の結果の妥当性を評価し、これを記録しなければならない。		(4) 原子力部門は、監視測定のための設備に係る要求事項への不適合が判明した場合には、従前の監視測定の結果の妥当性を評価し、これを記録する。	(4) 組織は、監視測定のための設備に係る要求事項への不適合が判明した場合には、従前の監視測定の結果の妥当性を評価し、これを記録する。	(4) 原子力部門は、監視測定のための設備に係る要求事項への不適合が判明した場合には、従前の監視測定の結果の妥当性を評価し、これを記録する。	(4) 組織は、監視測定のための設備に係る要求事項への不適合が判明した場合には、従前の監視測定の結果の妥当性を評価し、これを記録する。		(4) 測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には、組織は、その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録する(4.2.4 参照)。組織は、その機器、及び影響を受けた業務・原子炉施設すべてに対して、適切な処置をとる。校正及び検証の結果の記録を維持する(4.2.4 参照)。
316.	5 原子力事業者等は、前項の場合において、当該監視測定のための設備及び同項の不適合により影響を受けた機器等又は個別業務について、適切な措置を講じなければならない。		(5) 原子力部門は、(4)の場合において、当該監視測定のための設備及び(4)の不適合により影響を受けた機器等又は個別業務について、適切な措置を講じる。	(5) 組織は、(4)の場合において、当該監視測定のための設備及び(4)の不適合により影響を受けた機器等又は個別業務について、適切な措置を講じる。	(5) 原子力部門は、(4)の場合において、当該監視測定のための設備及び(4)の不適合により影響を受けた機器等又は個別業務について、適切な措置を講じる。	(5) 組織は、(4)の場合において、当該監視測定のための設備及び(4)の不適合により影響を受けた機器等又は個別業務について、適切な措置を講じる。		((4)に記載)
317.	6 原子力事業者等は、監視測定のための設備の校正及び検証の結果の記録を作成し、これを管理しなければならない。		(6) 原子力部門は、監視測定のための設備の校正及び検証の結果の記録を作成し、これを管理する。	(6) 組織は、監視測定のための設備の校正及び検証の結果の記録を作成し、これを管理する。	(6) 原子力部門は、監視測定のための設備の校正及び検証の結果の記録を作成し、これを管理する。	(6) 組織は、監視測定のための設備の校正及び検証の結果の記録を作成し、これを管理する。		((4)に記載)
318.	7 原子力事業者等は、監視測定においてソフトウェアを使用することとしたときは、その初回の使用に当たり、あらかじめ、当該ソフトウェアが意図したとおりに当該監視測定に適用されていることを確認する。		(7) 原子力部門は、監視測定においてソフトウェアを使用することとしたときは、その初回の使用に当たり、あらかじめ、当該ソフトウェアが意図したとおりに当該監視測定に適用されていることを確認する。	(7) 組織は、監視測定においてソフトウェアを使用することとしたときは、その初回の使用に当たり、あらかじめ、当該ソフトウェアが意図したとおりに当該監視測定に適用されていることを確認する。	(7) 原子力部門は、監視測定においてソフトウェアを使用することとしたときは、その初回の使用に当たり、あらかじめ、当該ソフトウェアが意図したとおりに当該監視測定に適用されていることを確認する。	(7) 組織は、監視測定においてソフトウェアを使用することとしたときは、その初回の使用に当たり、あらかじめ、当該ソフトウェアが意図したとおりに当該監視測定に適用されていることを確認する。		(5) 規定要求事項にかかわる監視及び測定に計算機ソフトウェアを使う場合には、その計算機ソフトウェアによって意図した監視及び測

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
	たとおりに当該監視測定に適用されていることを確認しなければならない。		とを確認する。	認する。	とを確認する。	認する。		定ができることを確認する。この確認は、最初に使用するのに先立って実施する。また、必要に応じて再確認する。
319.	第六章 評価及び改善	第 6 章 評価及び改善	8 評価及び改善	8 評価及び改善	8 評価及び改善	8 評価及び改善		8 評価及び改善
320.	(監視測定、分析、評価及び改善)	(監視測定、分析、評価及び改善)	8.1 監視測定、分析、評価及び改善	8.1 監視測定、分析、評価及び改善	8.1 監視測定、分析、評価及び改善	8.1 監視測定、分析、評価及び改善		8.1 一般
321.	第四十四条 原子力事業者等は、監視測定、分析、評価及び改善に係るプロセスを計画し、実施しなければならない。	1 第 1 項に規定する「監視測定、分析、評価及び改善に係るプロセス」には、取り組むべき改善に係る部門の管理者等の要員を含め、組織が当該改善の必要性、方針、方法等について検討するプロセスを含む。	(1) 原子力部門は、監視測定、分析、評価及び改善に係るプロセスを計画し、実施する。	(1) 組織は、監視測定、分析、評価及び改善に係るプロセスを計画し、実施する。	(1) 原子力部門は、監視測定、分析、評価及び改善に係るプロセス(取り組むべき改善に係る原子力部門の管理者等の要員を含め、原子力部門が当該改善の必要性、方針、方法等について検討するプロセスを含む。)を計画し、実施する。	(1) 組織は、監視測定、分析、評価及び改善に係るプロセス(取り組むべき改善に係る部門の管理者等の要員を含め、組織が当該改善の必要性、方針、方法等について検討するプロセスを含む。)を計画し、実施する。		(1) 組織は、次の事項のために必要となる監視、測定、分析、評価及び改善のプロセスを計画し、実施する。このプロセスには、取り組むべき改善に係る部門の管理者等の要員を含め、組織が当該改善の必要性、方針、方法等について検討するプロセスを含める。 a) 業務・原子炉施設に対する要求事項への適合を実証する。 b) 品質マネジメントシステムの適合性を確実にする。 c) 品質マネジメントシステムの実効性を継続的に改善する。
322.								(2) これには、統計的手法を含め、適用可能な方法、及びその使用の程度を決定することを含める。
323.	2 原子力事業者等は、要員が前項の監視測定の結果を利用できるようにしなければならない。	2 第 2 項に規定する「要員が前項の監視測定の結果を利用できるようにしなければならない」とは、要員が情報を容易に取得し、改善活動に用いることができる体制があることをいう。	(2) 原子力部門は、要員が(1)の監視測定の結果を利用できるようにする。	(2) 組織は、要員が(1)の監視測定の結果を利用できるようにする。	(2) 原子力部門は、要員が(1)の監視測定の結果を利用できるようにする(要員が情報を容易に取得し、改善活動に用いることができる体制があることをいう。)	(2) 組織は、要員が(1)の監視測定の結果を利用できるようにする(要員が情報を容易に取得し、改善活動に用いることができる体制があることをいう。)		(3) 監視測定の結果は、要員が容易に取得し、改善活動に利用できるようにする。
324.			8.2 監視及び測定	8.2 監視及び測定	8.2 監視及び測定	8.2 監視及び測定		8.2 監視及び測定
325.	(組織の外部の者の意見)	(組織の外部の者の意見)	8.2.1 組織の外部の者の意見	8.2.1 組織の外部の者の意見	8.2.1 組織の外部の者の意見	8.2.1 組織の外部の者の意見		8.2.1 原子力安全の達成
326.	第四十五条 原子力事業者等は、監視測定の一環として、原子力の安全の確保に対する組織の外部の者の意見を把握しなければならない。	1 第 1 項に規定する「組織の外部の者の意見を把握」には、例えば、外部監査結果の把握、地元自治体及び地元住民の保安活動に関する意見の把握並びに原子力規制委員会の指摘等の把握がある。	(1)原子力部門は、監視測定の一環として、原子力の安全の確保に対する原子力部門の外部の者の意見を把握する。	(1) 組織は、監視測定の一環として、原子力安全の確保に対する組織の外部の者の意見を把握する。	(1)原子力部門は、監視測定の一環として、原子力の安全の確保に対する原子力部門の外部の者の意見を把握する。	(1) 組織は、監視測定の一環として、原子力安全の確保に対する組織の外部の者の意見を把握する。		組織は、品質マネジメントシステムのパフォーマンスの測定の一つとして、原子力安全を達成しているかどうかに関して外部がどのように受けとめているかについての情報を把握する。この情報の入手及び使用の方法を「外部コミュニケーション基本マニュアル」に定める。
327.	2 原子力事業者等は、前項の意見の把握及び当該意見の反映に係る方法を明確に定めなければならない。		(2) 原子力部門は、(1)の意見の把握及び当該意見の反映に係る方法を明確に定める。	(2) 組織は、(1)の意見の把握及び当該意見の反映に係る方法を明確に定める。	(2) 原子力部門は、(1)の意見の把握及び当該意見の反映に係る方法を明確に定める。	(2) 組織は、(1)の意見の把握及び当該意見の反映に係る方法を明確に定める。		(8.2.1に記載)

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
328.	(内部監査)	(内部監査)	8.2.2 内部監査	8.2.2 内部監査	8.2.2 内部監査	8.2.2 内部監査		8.2.2 内部監査
329.	第四十六条 原子力事業者等は、品質マネジメントシステムについて、次に掲げる要件への適合性を確認するために、保安活動の重要度に応じて、あらかじめ定められた間隔で、客観的な評価を行う部門その他の体制により内部監査を実施しなければならない。	1 第 1 項に規定する「客観的な評価を行う部門その他の体制により内部監査を実施」するに当たり、重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置が要求されていない原子力施設においては、内部監査の対象に關与していない要員に実施させることができる。	(1) 原子力部門は、品質マネジメントシステムについて、次に掲げる要件への適合性を確認するために、保安活動の重要度に応じて、あらかじめ定められた間隔で、客観的な評価を行う部門その他の体制により内部監査を実施する。	(1) 組織は、品質マネジメントシステムについて、次に掲げる要件への適合性を確認するために、保安活動の重要度に応じて、あらかじめ定められた間隔で、客観的な評価を行う部門その他の体制により内部監査を実施する。	(1) 原子力部門は、品質マネジメントシステムについて、次に掲げる要件への適合性を確認するために、保安活動の重要度に応じて、あらかじめ定められた間隔で、客観的な評価を行う部門その他の体制により内部監査を実施する。	(1) 組織は、品質マネジメントシステムについて、次に掲げる要件への適合性を確認するために、保安活動の重要度に応じて、あらかじめ定められた間隔で、客観的な評価を行う部門その他の体制により内部監査を実施する。		(1) 組織のうち客観的な評価を行う部門は、品質マネジメントシステムの次の事項が満たされているか否かを明確にするために、原子力安全に対する重要度に応じて、あらかじめ定められた間隔で「原子力品質監査基本マニュアル」に基づき内部監査を実施する。
330.	一 この規則の規定に基づく品質マネジメントシステムに係る要求事項		a) 本品質マネジメントシステム計画に基づく品質マネジメントシステムに係る要求事項	a) 本品質マネジメントシステム計画に基づく品質マネジメントシステムに係る要求事項	a) 本説明書に基づく品質マネジメントシステムに係る要求事項	a) 本品質マネジメントシステム計画に基づく品質マネジメントシステムに係る要求事項		a) 品質マネジメントシステムが、本品質マネジメントシステム計画の要求事項に適合しているか、及び組織が決めた品質マネジメントシステム要求事項に適合しているか。
331.	二 実効性のある実施及び実効性の維持		b) 実効性のある実施及び実効性の維持	b) 実効性のある実施及び実効性の維持	b) 実効性のある実施及び実効性の維持	b) 実効性のある実施及び実効性の維持		b) 品質マネジメントシステムが実効的に実施され、維持されているか。
332.	2 原子力事業者等は、内部監査の判定基準、監査範囲、頻度、方法及び責任を定めなければならない。		(2) 原子力部門は、内部監査の判定基準、監査範囲、頻度、方法及び責任を定める。	(2) 組織は、内部監査の判定基準、監査範囲、頻度、方法及び責任を定める。	(2) 原子力部門は、内部監査の判定基準、監査範囲、頻度、方法及び責任を定める。	(2) 組織は、内部監査の判定基準、監査範囲、頻度、方法及び責任を定める。		(3) 監査の基準、範囲、頻度及び方法及び責任を規定する。
333.	3 原子力事業者等は、内部監査の対象となり得る部門、個別業務、プロセスその他の領域(以下単に「領域」という。)の状態及び重要性並びに従前の監査の結果を考慮して内部監査の対象を選定し、かつ、内部監査の実施に関する計画(以下「内部監査実施計画」という。)を策定し、及び実施することにより、内部監査の実効性を維持しなければならない。		(3) 原子力部門は、内部監査の対象となり得る部門、個別業務、プロセスその他の領域(以下「領域」という。)の状態及び重要性並びに従前の監査の結果を考慮して内部監査の対象を選定し、かつ、内部監査の実施に関する計画(以下「内部監査実施計画」という。)を策定し、及び実施することにより、内部監査の実効性を維持する。	(3) 組織は、内部監査の対象となり得る部門、個別業務、プロセスその他の領域(以下「領域」という。)の状態及び重要性並びに従前の監査の結果を考慮して内部監査の対象を選定し、かつ、内部監査の実施に関する計画(以下「内部監査実施計画」という。)を策定し、及び実施することにより、内部監査の実効性を維持する。	(3) 原子力部門は、内部監査の対象となり得る部門、個別業務、プロセスその他の領域(以下「領域」という。)の状態及び重要性並びに従前の監査の結果を考慮して内部監査の対象を選定し、かつ、内部監査の実施に関する計画(以下「内部監査実施計画」という。)を策定し、及び実施することにより、内部監査の実効性を維持する。	(3) 組織は、内部監査の対象となり得る部門、個別業務、プロセスその他の領域(以下「領域」という。)の状態及び重要性並びに従前の監査の結果を考慮して内部監査の対象を選定し、かつ、内部監査の実施に関する計画(以下「内部監査実施計画」という。)を策定し、及び実施することにより、内部監査の実効性を維持する。		(2) 組織は、監査の対象となる部門、業務、プロセス及び領域の状態及び重要性、並びにこれまでの監査結果を考慮して監査プログラムを策定し、実施するとともに、監査の実効性を維持する。
334.	4 原子力事業者等は、内部監査を行う要員(以下「内部監査員」という。)の選定及び内部監査の実施においては、客観性及び公平性を確保しなければならない。		(4) 原子力部門は、内部監査を行う要員(以下「内部監査員」という。)の選定及び内部監査の実施においては、客観性及び公平性を確保する。	(4) 組織は、内部監査を行う要員(以下「内部監査員」という。)の選定及び内部監査の実施においては、客観性及び公平性を確保する。	(4) 原子力部門は、内部監査を行う要員(以下「内部監査員」という。)の選定及び内部監査の実施においては、客観性及び公平性を確保する。	(4) 組織は、内部監査を行う要員(以下「内部監査員」という。)の選定及び内部監査の実施においては、客観性及び公平性を確保する。		(4) 監査員の選定及び監査の実施においては、監査プロセスの客観性及び公平性を確保する。
335.	5 原子力事業者等は、内部監査員又は管理者に自らの個別業務又は管理下にある個別業務に関する内部監査をさせない。		(5) 原子力部門は、内部監査員又は管理者に自らの個別業務又は管理下にある個別業務に関する内部監査をさせない。	(5) 組織は、内部監査員又は管理者に自らの個別業務又は管理下にある個別業務に関する内部監査をさせない。	(5) 原子力部門は、内部監査員又は管理者に自らの個別業務又は管理下にある個別業務に関する内部監査をさせない。	(5) 組織は、内部監査員又は管理者に自らの個別業務又は管理下にある個別業務に関する内部監査をさせない。		(5) 監査員又は監査に関わる管理者(社長を除く)は自らの業務又は自らの管理下にある業務を監査しない。
336.	6 原子力事業者等は、内	2 第 6 項に規定する「権	(6) 原子力部門は、内部監査実施	(6) 組織は、内部監査実施計画の	(6) 原子力部門は、内部監査実施	(6) 組織は、内部監査実施計画の		(6) 監査の計画及び実

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
	部監査実施計画の策定及び実施並びに内部監査結果の報告並びに記録の作成及び管理について、その責任及び権限並びに内部監査に係る要求事項を手順書等に定めなければならない。	限」には、必要に応じ、内部監査員又は内部監査を実施した部門が内部監査結果を経営責任者に直接報告する権限を含む。	計画の策定及び実施並びに内部監査結果の報告並びに記録の作成及び管理について、その責任及び権限並びに内部監査に係る要求事項を、手順書等に定める。	策定及び実施並びに内部監査結果の報告並びに記録の作成及び管理について、その責任及び権限並びに内部監査に係る要求事項を、手順書等に定める。	計画の策定及び実施並びに内部監査結果の報告並びに記録の作成及び管理について、その責任及び権限(必要に応じ、内部監査員又は内部監査を実施した部門が内部監査結果を社長に直接報告する権限を含む。)並びに内部監査に係る要求事項を、手順書等に定める。	策定及び実施並びに内部監査結果の報告並びに記録の作成及び管理について、その責任及び権限(必要に応じ、内部監査員又は内部監査を実施した部門が内部監査結果を社長に直接報告する権限を含む。)並びに内部監査に係る要求事項を、手順書等に定める。		施、記録の作成及び管理、結果の報告に関する責任、並びに要求事項を「原子力品質監査基本マニュアル」に定める。この責任及び権限には、必要に応じて監査員又は監査を実施した部門が社長に直接報告する権限を含める。 (7) 監査及びその結果の記録を維持する(4.2.4参照)。
337.	7 原子力事業者等は、内部監査の対象として選定された領域に責任を有する管理者に内部監査結果を通知しなければならない。		(7) 原子力部門は、内部監査の対象として選定された領域に責任を有する管理者に内部監査結果を通知する。	(7) 組織は、内部監査の対象として選定された領域に責任を有する管理者に内部監査結果を通知する。	(7) 原子力部門は、内部監査の対象として選定された領域に責任を有する管理者に内部監査結果を通知する。	(7) 組織は、内部監査の対象として選定された領域に責任を有する管理者に内部監査結果を通知する。		(8) 監査の対象として選定された領域に責任を有する管理者に監査結果を通知する。
338.	8 原子力事業者等は、不適合が発見された場合には、前項の通知を受けた管理者に、不適合を除去するための措置及び是正処置を遅滞なく講じさせるとともに、当該措置の検証を行わせ、その結果を報告させなければならない。		(8) 原子力部門は、不適合が発見された場合には、(7)の通知を受けた管理者に、不適合を除去するための措置及び是正処置を遅滞なく講じさせるとともに、当該措置の検証を行わせ、その結果を報告させる。	(8) 組織は、不適合が発見された場合には、(7)の通知を受けた管理者に、不適合を除去するための措置及び是正処置を遅滞なく講じさせるとともに、当該措置の検証を行わせ、その結果を報告させる。	(8) 原子力部門は、不適合が発見された場合には、(7)の通知を受けた管理者に、不適合を除去するための措置及び是正処置を遅滞なく講じさせるとともに、当該措置の検証を行わせ、その結果を報告させる。	(8) 組織は、不適合が発見された場合には、(7)の通知を受けた管理者に、不適合を除去するための措置及び是正処置を遅滞なく講じさせるとともに、当該措置の検証を行わせ、その結果を報告させる。		(9) 監査された領域に責任をもつ管理者は、検出された不適合及びその原因を除去するために遅滞なく、必要な修正及び是正処置すべてがとられることを確実にする。 組織は、フォローアップとして、とられた処置の検証及び検証結果の報告させる(8.5.2参照)。
339.	(プロセスの監視測定)	(プロセスの監視測定)	8. 2. 3 プロセスの監視測定	8.2.3 プロセスの監視測定	8. 2. 3 プロセスの監視測定	8.2.3 プロセスの監視測定		8.2.3 プロセスの監視及び測定
340.	第四十七条 原子力事業者等は、プロセスの監視測定を行う場合においては、当該プロセスの監視測定に見合う方法により、これを行わなければならない。	1 第1項に規定する「監視測定」の対象には、機器等及び保安活動に係る不適合についての弱点のある分野及び強化すべき分野等に関する情報を含む。 2 第1項に規定する「監視測定」の方法には、次の事項を含む。 ・監視測定の実施時期 ・監視測定の結果の分析及び評価の方法並びに時期	(1) 原子力部門は、プロセスの監視測定を行う場合においては、当該プロセスの監視測定に見合う方法によりこれを行う。	(1) 組織は、プロセスの監視測定を行う場合においては、当該プロセスの監視測定に見合う方法によりこれを行う。	(1) 原子力部門は、プロセスの監視測定(対象には、機器等及び保安活動に係る不適合についての弱点のある分野及び強化すべき分野等に関する情報を含む。)を行う場合においては、当該プロセスの監視測定に見合う方法によりこれを行う。 監視測定の方法には次の事項を含む。 a) 監視測定の実施時期 b) 監視測定の結果の分析及び評価の方法並びに時期	(1) 組織は、プロセスの監視測定(対象には、機器等及び保安活動に係る不適合についての弱点のある分野及び強化すべき分野等に関する情報を含む。)を行う場合においては、当該プロセスの監視測定に見合う方法によりこれを行う。 監視測定の方法には次の事項を含む。 a) 監視測定の実施時期 b) 監視測定の結果の分析及び評価の方法並びに時期		(1) 組織は、品質マネジメントシステムのプロセスの監視、及び適用可能な場合に行う測定には、「セルフアセスメント実施基本マニュアル」(第10条(原子炉施設の定期的な評価)を含む)に基づき、適切な方法を適用する。 監視及び測定の対象には、業務・原子炉施設に係る不適合についての弱点のある分野及び強化すべき分野等に関する情報を含める。 また、監視及び測定の方法には、次の事項を含める。 a) 監視及び測定の実施時期 b) 監視及び測定の結果の分析及び評価の方法並びにその時期
341.	2 原子力事業者等は、前項の監視測定の実施に当たり、保安活動の重要度に		(2) 原子力部門は、(1)の監視測定の実施に当たり、保安活動の重要度に応じて、保安活動指標を用	(2) 組織は、(1)の監視測定の実施に当たり、保安活動の重要度に応じて、保安活動指標を用	(2) 原子力部門は、(1)の監視測定の実施に当たり、保安活動の重要度に応じて、保安活動指標を用	(2) 組織は、(1)の監視測定の実施に当たり、保安活動の重要度に応じて、保安活動指標を用		(2) 監視及び測定の実施に際しては、業務・原子炉施設の原子力安全

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
	応じて、保安活動指標を用いなければならない。		いる。		いる。			に対する重要度に応じて、PIを用いる(4.1(5)c参照)。
342.	3 原子力事業者等は、第一項の方法により、プロセスが第十三条第一項及び第二十三条第一項の計画に定めた結果を得ることができることを実証しなければならない。		(3) 原子力部門は、(1)の方法により、プロセスが 5.4.2(1)及び7.1(1)の計画に定めた結果を得ることができることを実証する。	(3) 組織は、(1)の方法により、プロセスが 5.4.2(1)及び7.1(1)の計画に定めた結果を得ることができることを実証する。	(3) 原子力部門は、(1)の方法により、プロセスが 5.4.2(1)及び7.1(1)の計画に定めた結果を得ることができることを実証する。	(3) 組織は、(1)の方法により、プロセスが 5.4.2(1)及び7.1(1)の計画に定めた結果を得ることができることを実証する。		(3) これらの方法は、プロセスが品質マネジメントシステムの計画(5.4.2参照)及び業務の計画(7.1参照)で定めたとおりの結果を達成する能力があることを実証するものとする。
343.	4 原子力事業者等は、第一項の監視測定の結果に基づき、保安活動の改善のために、必要な措置を講じなければならない。		(4) 原子力部門は、(1)の監視測定の結果に基づき、保安活動の改善のために、必要な措置を講じる。	(4) 組織は、(1)の監視測定の結果に基づき、保安活動の改善のために、必要な措置を講じる。	(4) 原子力部門は、(1)の監視測定の結果に基づき、保安活動の改善のために、必要な措置を講じる。	(4) 組織は、(1)の監視測定の結果に基づき、保安活動の改善のために、必要な措置を講じる。		(4) 組織は、監視及び測定の結果に基づき、業務の改善のために、必要な措置をとる。
344.	5 原子力事業者等は、第十三条第一項及び第二十三条第一項の計画に定めた結果を得ることができない場合又は当該結果を得ることができないおそれがある場合においては、個別業務等要求事項への適合性を確保するために、当該プロセスの問題を特定し、当該問題に対して適切な措置を講じなければならない。		(5) 原子力部門は、5.4.2(1)及び7.1(1)の計画に定めた結果を得ることができない場合又は当該結果を得ることができないおそれがある場合においては、個別業務等要求事項への適合性を確保するために、当該プロセスの問題を特定し、当該問題に対して適切な措置を講じる。	(5) 組織は、5.4.2(1)及び7.1(1)の計画に定めた結果を得ることができない場合又は当該結果を得ることができないおそれがある場合においては、個別業務等要求事項への適合性を確保するために、当該プロセスの問題を特定し、当該問題に対して適切な措置を講じる。	(5) 原子力部門は、5.4.2(1)及び7.1(1)の計画に定めた結果を得ることができない場合又は当該結果を得ることができないおそれがある場合においては、個別業務等要求事項への適合性を確保するために、当該プロセスの問題を特定し、当該問題に対して適切な措置を講じる。	(5) 組織は、5.4.2(1)及び7.1(1)の計画に定めた結果を得ることができない場合又は当該結果を得ることができないおそれがある場合においては、個別業務等要求事項への適合性を確保するために、当該プロセスの問題を特定し、当該問題に対して適切な措置を講じる。		(5) 計画どおりの結果が達成できない又はできないおそれがある場合には、当該プロセスの問題を特定し、当該問題に対して適切に修正及び是正処置をとる。
345.	(機器等の検査等)	(機器等の検査等)	8.2.4 機器等の検査等	8.2.4 機器等の検査等	8.2.4 機器等の検査等	8.2.4 機器等の検査等		8.2.4 検査及び試験
346.	第四十八条 原子力事業者等は、機器等に係る要求事項への適合性を検証するために、個別業務計画に従って、個別業務の実施に係るプロセスの適切な段階において、使用前事業者検査等又は自主検査等を実施しなければならない。		(1) 原子力部門は、機器等に係る要求事項への適合性を検証するために、個別業務計画にしたがって、個別業務の実施に係るプロセスの適切な段階において、使用前事業者検査等又は自主検査等を実施する。	(1) 組織は、機器等に係る要求事項への適合性を検証するために、個別業務計画に従って、個別業務の実施に係るプロセスの適切な段階において、使用前事業者検査等又は自主検査等を実施する。	(1) 原子力部門は、機器等に係る要求事項への適合性を検証するために、個別業務計画にしたがって、個別業務の実施に係るプロセスの適切な段階において、使用前事業者検査等又は自主検査等を実施する。 ここで「自主検査等」とは、要求事項への適合性を判定するため、原子力部門が使用前事業者検査等のほかに自主的に行う、合否判定基準のある検証、妥当性確認、監視測定、試験及びこれらに付随するものをいう。	(1) 組織は、機器等に係る要求事項への適合性を検証するために、個別業務計画に従って、個別業務の実施に係るプロセスの適切な段階において、使用前事業者検査等又は自主検査等(5.6.2(4)と同じ。)を実施する。		(1) 組織は、原子炉施設の要求事項が満たされていることを検証するために、「検査及び試験基本マニュアル」及び「運転管理基本マニュアル」に基づき、原子炉施設を検査及び試験する。検査及び試験は、業務の計画(7.1参照)に従って、適切な段階で実施する。
347.	2 原子力事業者等は、使用前事業者検査等又は自主検査等の結果に係る記録を作成し、これを管理しなければならない。	1 第2項に規定する「使用前事業者検査等又は自主検査等の結果に係る記録」には、必要に応じ、検査において使用した試験体や計測機器等に関する記録を含む。	(2) 原子力部門は、使用前事業者検査等又は自主検査等の結果に係る記録を作成し、これを管理する。	(2) 組織は、使用前事業者検査等又は自主検査等の結果に係る記録を作成し、これを管理する。	(2) 原子力部門は、使用前事業者検査等又は自主検査等の結果に係る記録(必要に応じ、検査において使用した試験体や計測機器等に関する記録を含む。)を作成し、これを管理する。	(2) 組織は、使用前事業者検査等又は自主検査等の結果に係る記録(必要に応じ、検査において使用した試験体や計測機器等に関する記録を含む。)を作成し、これを管理する。		(2) 検査及び試験の合否判定基準への適合の証拠(必要に応じ、検査に使用した試験体、計測機器等に関する記録を含む。)を維持する(4.2.4参照)。
348.	3 原子力事業者等は、プロセスの次の段階に進むことの承認を行った要員を特定することができる記録を作成し、これを管理しなければならない。		(3) 原子力部門は、プロセスの次の段階に進むことの承認を行った要員を特定することができる記録を作成し、これを管理する。	(3) 組織は、プロセスの次の段階に進むことの承認を行った要員を特定することができる記録を作成し、これを管理する。	(3) 原子力部門は、プロセスの次の段階に進むことの承認を行った要員を特定することができる記録を作成し、これを管理する。	(3) 組織は、プロセスの次の段階に進むことの承認を行った要員を特定することができる記録を作成し、これを管理する。		(3) リリース(次工程への引渡し)を正式に許可した人を記録する(4.2.4参照)。
349.	4 原子力事業者等は、個別業務計画に基づく使用前事業者検査等又は自主		(4) 原子力部門は、個別業務計画に基づく使用前事業者検査等又は自主検査等を支障なく完了す	(4) 組織は、個別業務計画に基づく使用前事業者検査等又は自主検査等を支障なく完了するまで	(4) 原子力部門は、個別業務計画に基づく使用前事業者検査等又は自主検査等を支障なく完了す	(4) 組織は、個別業務計画に基づく使用前事業者検査等又は自主検査等を支障なく完了するまで		(4) 業務の計画(7.1参照)で決めた検査及び試験を支障なく完了する

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
	検査等を支障なく完了するまでは、プロセスの次の段階に進むことの承認をしてはならない。ただし、当該承認の権限を持つ要員が、個別業務計画に定める手順により特に承認をする場合は、この限りでない。		るまでは、プロセスの次の段階に進むことの承認をしない。ただし、当該承認の権限を持つ要員が、個別業務計画に定める手順により特に承認をする場合は、この限りでない。	は、プロセスの次の段階に進むことの承認をしない。ただし、当該承認の権限を持つ要員が、個別業務計画に定める手順により特に承認をする場合は、この限りでない。	るまでは、プロセスの次の段階に進むことの承認をしない。ただし、当該承認の権限を持つ要員が、個別業務計画に定める手順により特に承認をする場合は、この限りでない。	は、プロセスの次の段階に進むことの承認をしない。ただし、当該承認の権限を持つ要員が、個別業務計画に定める手順により特に承認をする場合は、この限りでない。		までは、当該原子炉施設を据え付けたり、運転したりしない。ただし、当該の権限をもつ者が計画 (7.1 参照) に基づき承認したときは、この限りではない。
350.	5 原子力事業者等は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の独立性(使用前事業者検査等を実施する要員をその対象となる機器等を所管する部門に属する要員と部門を異にする要員とすることその他の方法により、使用前事業者検査等の中立性及び信頼性が損なわれないことをいう。)を確保しなければならない。	2 第 5 項に規定する「使用前事業者検査等の独立性(使用前事業者検査等を実施する要員をその対象となる機器等を所管する部門に属する要員と部門を異にする要員とすることその他の方法により、使用前事業者検査等の中立性及び信頼性が損なわれないことをいう。)を確保」するに当たり、重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置が要求されていない原子力施設においては、当該使用前事業者検査等の対象となる機器等の工事(補修、取替え、改造等)又は点検に関与していない要員に使用前事業者検査等を実施させることができる。 3 第 5 項に規定する「部門を異にする要員とすること」とは、使用前事業者検査等を実施する要員と当該検査対象となる機器等を所管する部門に属する要員が、原子力施設の保安規定に規定する職務の内容に照らして、別の部門に所属していることをいう。 4 第 5 項に規定する「使用前事業者検査等の中立性及び信頼性が損なわれないこと」とは、使用前事業者検査等を実施する要員が、当該検査等に必要な力量を持ち、適正な判定を行うに当たり、何人からも不当な影響を受けることなく、当該検査等を実施できる状況にあることをいう。	(5) 原子力部門は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の独立性(使用前事業者検査等を実施する要員をその対象となる機器等を所管する部門に属する要員と部門を異にする要員とすることその他の方法により、使用前事業者検査等の中立性及び信頼性が損なわれないことをいう。)を確保する。	(5) 組織は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の独立性(使用前事業者検査等を実施する要員をその対象となる機器等を所管する部門に属する要員と部門を異にする要員とすることその他の方法により、使用前事業者検査等の中立性及び信頼性が損なわれないことをいう。)を確保する。	(5) 原子力部門は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の独立性(使用前事業者検査等を実施する要員をその対象となる機器等を所管する部門に属する要員と部門を異にする要員とすること(使用前事業者検査等を実施する要員と当該検査対象となる機器等を所管する部門に属する要員が、原子力施設の保安規定に規定する職務の内容に照らして、別の部門に所属していることをいう。)その他の方法により、使用前事業者検査等の中立性及び信頼性が損なわれないこと(使用前事業者検査等を実施する要員が、当該検査等に必要な力量を持ち、適正な判定を行うに当たり、何人からも不当な影響を受けることなく、当該検査等を実施できる状況にあることをいう。)をいう。)を確保する。	(5) 組織は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の独立性(使用前事業者検査等を実施する要員をその対象となる機器等を所管する部門に属する要員と部門を異にする要員とすること(使用前事業者検査等を実施する要員が、原子力施設の保安規定に規定する職務の内容に照らして、別の部門に所属していることをいう。)その他の方法により、使用前事業者検査等の中立性及び信頼性が損なわれないこと(使用前事業者検査等を実施する要員が、当該検査等に必要な力量を持ち、適正な判定を行うに当たり、何人からも不当な影響を受けることなく、当該検査等を実施できる状況にあることをいう。)をいう。)を確保する。		(5) 業務・原子炉施設の原子力安全に対する重要度に応じて、検査及び試験を実施する要員を独立させる。 この場合、対象となる原子炉施設を所管する部門とは異なる部門に属する要員とすることその他の方法により、中立性及び信頼性が損なわれないように、力量を有する者を充てる。
351.	6 前項の規定は、自主検査等について準用する。この場合において、「部門を異にする要員」とあるのは「必要に応じて部門を異にする要員」と読み替える		(6) 原子力部門は、保安活動の重要度に応じて、自主検査等の独立性(自主検査等を実施する要員をその対象となる機器等を所管する部門に属する要員と必要に応じて部門を異にする要員とする	(6) 組織は、保安活動の重要度に応じて、自主検査等の独立性(自主検査等を実施する要員をその対象となる機器等を所管する部門に属する要員と必要に応じて部門を異にする要員とする	(6) 原子力部門は、保安活動の重要度に応じて、自主検査等の独立性(自主検査等を実施する要員をその対象となる機器等を所管する部門に属する要員と必要に応じて部門を異にする要員とする	(6) 組織は、保安活動の重要度に応じて、自主検査等の独立性(自主検査等を実施する要員をその対象となる機器等を所管する部門に属する要員と必要に応じて部門を異にする要員とする		

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
	ものとする。		ことその他の方法により、自主検査等の中立性及び信頼性が損なわれないことをいう。)を確保する。	その他の方法により、自主検査等の中立性及び信頼性が損なわれないことをいう。)を確保する。	こと(自主検査等を実施する要員と当該検査対象となる機器等を所管する部門に属する要員が、原子力施設の保安規定に規定する職務の内容に照らして、必要に応じて別の部門に所属していることをいう。)その他の方法により、自主検査等の中立性及び信頼性が損なわれないこと(自主検査等を実施する要員が、当該検査等に必要力量を持ち、適正な判定を行うに当たり、何人からも不当な影響を受けることなく、当該検査等を実施できる状況にあることをいう。)をいう。)を確保する。	(8.2.4(5)と同じ。)その他の方法により、自主検査等の中立性及び信頼性が損なわれないこと(8.2.4(5)と同じ。)をいう。)を確保する。		
352.	(不適合の管理)	(不適合の管理)	8.3 不適合の管理	8.3 不適合の管理	8.3 不適合の管理	8.3 不適合の管理		8.3 不適合管理
353.	第四十九条 原子力事業者等は、個別業務等要求事項に適合しない機器等が使用され、又は個別業務が実施されることがないよう、当該機器等又は個別業務を特定し、これを管理しなければならない。	1 第 1 項に規定する「当該機器等又は個別業務を特定し、これを管理しなければならない」とは、不適合が確認された機器等又は個別業務が識別され、不適合が全て管理されていることをいう。	(1) 原子力部門は、個別業務等要求事項に適合しない機器等が使用され、又は個別業務が実施されることがないよう、当該機器等又は個別業務を特定し、これを管理する。	(1) 組織は、個別業務等要求事項に適合しない機器等が使用され、又は個別業務が実施されることがないよう、当該機器等又は個別業務を特定し、これを管理する。	(1) 原子力部門は、個別業務等要求事項に適合しない機器等が使用され、又は個別業務が実施されることがないよう、当該機器等又は個別業務を特定し、これを管理する(不適合が確認された機器等又は個別業務が識別され、不適合がすべて管理されていることをいう。)	(1) 組織は、個別業務等要求事項に適合しない機器等が使用され、又は個別業務が実施されることがないよう、当該機器等又は個別業務を特定し、これを管理する(不適合が確認された機器等又は個別業務が識別され、不適合がすべて管理されていることをいう。)		(1) 組織は、業務・原子炉施設に対する要求事項に適合しない状況が放置されることを防ぐために、それらを識別し、管理することを確実にする。
354.	2 原子力事業者等は、不適合の処理に係る管理並びにそれに関連する責任及び権限を手順書等に定めなければならない。	2 第 2 項に規定する「不適合の処理に係る管理」には、不適合に関連する管理者に報告することを含む。	(2) 原子力部門は、不適合の処理に係る管理並びにそれに関連する責任及び権限を手順書等に定める。	(2) 組織は、不適合の処理に係る管理並びにそれに関連する責任及び権限を手順書等に定める。	(2) 原子力部門は、不適合の処理に係る管理(不適合に関連する管理者に報告することを含む。)並びにそれに関連する責任及び権限を手順書等に定める。	(2) 組織は、不適合の処理に係る管理(不適合に関連する管理者に報告することを含む。)並びにそれに関連する責任及び権限を手順書等に定める。		(2) 不適合の処理に関する管理(検出した不適合に関連する管理者に報告することを含む。)及びそれに関連する責任及び権限を「パフォーマンス向上基本マニュアル」に規定する。
355.	3 原子力事業者等は、次に掲げる方法のいずれかにより、不適合を処理しなければならない。		(3) 原子力部門は、次に掲げる方法のいずれかにより、不適合を処理する。	(3) 組織は、次に掲げる方法のいずれかにより、不適合を処理する。	(3) 原子力部門は、次に掲げる方法のいずれかにより、不適合を処理する。	(3) 組織は、次に掲げる方法のいずれかにより、不適合を処理する。		(3) 該当する場合には、組織は、次の一つ又はそれ以上の方法で、不適合を処理する。
356.	一 発見された不適合を除去するための措置を講ずること。		a) 発見された不適合を除去するための措置を講ずること。	a) 発見された不適合を除去するための措置を講ずること。	a) 発見された不適合を除去するための措置を講ずること。	a) 発見された不適合を除去するための措置を講ずること。		a) 要求事項に適合するように検出された不適合を除去するための処置をとる。
357.	二 不適合について、あらかじめ定められた手順により原子力の安全に及ぼす影響について評価し、機器等の使用又は個別業務の実施についての承認を行うこと(以下「特別採用」という。)		b) 不適合について、あらかじめ定められた手順により原子力の安全に及ぼす影響について評価し、機器等の使用又は個別業務の実施についての承認を行うこと(以下「特別採用」という。)	b) 不適合について、あらかじめ定められた手順により原子力安全に及ぼす影響について評価し、機器等の使用又は個別業務の実施についての承認を行うこと(以下「特別採用」という。)	b) 不適合について、あらかじめ定められた手順により原子力の安全に及ぼす影響について評価し、機器等の使用又は個別業務の実施についての承認を行うこと(以下「特別採用」という。)	b) 不適合について、あらかじめ定められた手順により原子力安全に及ぼす影響について評価し、機器等の使用又は個別業務の実施についての承認を行うこと(以下「特別採用」という。)		b) 当該の権限をもつ者が、原子力安全に及ぼす影響を評価した上で、特別採用によって、その使用、リリース、又は合格と判定することを正式に許可する。
358.	三 機器等の使用又は個別業務の実施ができないようするための措置を講ずること。		c) 機器等の使用又は個別業務の実施ができないようするための措置を講ずること。	c) 機器等の使用又は個別業務の実施ができないようするための措置を講ずること。	c) 機器等の使用又は個別業務の実施ができないようするための措置を講ずること。	c) 機器等の使用又は個別業務の実施ができないようするための措置を講ずること。		c) 本来の意図された使用又は適用ができないような処置をとる。
359.	四 機器等の使用又は個別業務の実施後に発見した不適合については、その不適合による影響又は起		d) 機器等の使用又は個別業務の実施後に発見した不適合については、その不適合による影響又は起	d) 機器等の使用又は個別業務の実施後に発見した不適合については、その不適合による影響又は起	d) 機器等の使用又は個別業務の実施後に発見した不適合については、その不適合による影響又は起	d) 機器等の使用又は個別業務の実施後に発見した不適合については、その不適合による影響又は起		d) 外部への引渡し後又は業務の実施後に不適合が検出された場合には、その不適合による影

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
	り得る影響に応じて適切な措置を講ずること。		な措置を講ずること。	な措置を講ずること。	な措置を講ずること。	な措置を講ずること。		響又は起こり得る影響に対して適切な処置をとる。
360.	4 原子力事業者等は、不適合の内容の記録及び当該不適合に対して講じた措置(特別採用を含む。)に係る記録を作成し、これを管理しなければならない。		(4) 原子力部門は、不適合の内容の記録及び当該不適合に対して講じた措置(特別採用を含む。)に係る記録を作成し、これを管理する。	(4) 組織は、不適合の内容の記録及び当該不適合に対して講じた措置(特別採用を含む。)に係る記録を作成し、これを管理する。	(4) 原子力部門は、不適合の内容の記録及び当該不適合に対して講じた措置(特別採用を含む。)に係る記録を作成し、これを管理する。	(4) 組織は、不適合の内容の記録及び当該不適合に対して講じた措置(特別採用を含む。)に係る記録を作成し、これを管理する。		(5) 不適合の性質の記録、及び不適合に対してとられた特別採用を含む処置の記録を維持する(4.2.4 参照)。
361.	5 原子力事業者等は、第三項第一号の措置を講じた場合においては、個別業務等要求事項への適合性を実証するための検証を行わなければならない。		(5) 原子力部門は、(3)a)の措置を講じた場合においては、個別業務等要求事項への適合性を実証するための検証を行う。	(5) 組織は、(3)a)の措置を講じた場合においては、個別業務等要求事項への適合性を実証するための検証を行う。	(5) 原子力部門は、(3)a)の措置を講じた場合においては、個別業務等要求事項への適合性を実証するための検証を行う。	(5) 組織は、(3)a)の措置を講じた場合においては、個別業務等要求事項への適合性を実証するための検証を行う。		(4) 不適合に修正を施した場合には、要求事項への適合性を実証するための検証を行う。
362.								(6) 組織は、原子炉施設の保安の向上を図る観点から、「トラブル等の報告マニュアル」に定める公開基準に従い、不適合の内容をニューシアへ登録することにより、情報の公開を行う。
363.	(データの分析及び評価)	(データの分析及び評価)	8.4 データの分析及び評価	8.4 データの分析及び評価	8.4 データの分析及び評価	8.4 データの分析及び評価		8.4 データの分析及び評価
364.	第五十条 原子力事業者等は、品質マネジメントシステムが実効性のあるものであることを実証するため、及び当該品質マネジメントシステムの実効性の改善の必要性を評価するために、適切なデータ(監視測定の結果から得られたデータ及びそれ以外の関連情報源からのデータを含む。)を明確にし、収集し、及び分析しなければならない。	1 第 1 項に規定する「品質マネジメントシステムの実効性の改善」には、品質マネジメントシステムの実効性に関するデータ分析の結果、課題や問題が確認されたプロセスを抽出し、当該プロセスの改良、変更等を行い、品質マネジメントシステムの実効性を改善することを含む。	(1) 原子力部門は、品質マネジメントシステムが実効性のあるものであることを実証するため、及び当該品質マネジメントシステムの実効性の改善の必要性を評価するために、適切なデータ(監視測定の結果から得られたデータ及びそれ以外の関連情報源からのデータを含む。)を明確にし、収集し、及び分析する。	(1) 組織は、品質マネジメントシステムが実効性のあるものであることを実証するため、及び当該品質マネジメントシステムの実効性の改善の必要性を評価するために、適切なデータ(監視測定の結果から得られたデータ及びそれ以外の関連情報源からのデータを含む。)を明確にし、収集し、及び分析する。	(1) 原子力部門は、品質マネジメントシステムが実効性のあるものであることを実証するため、及び当該品質マネジメントシステムの実効性の改善(品質マネジメントシステムの実効性に関するデータ分析の結果、課題や問題が確認されたプロセスを抽出し、当該プロセスの改良、変更等を行い、品質マネジメントシステムの実効性を改善することを含む。)の必要性を評価するために、適切なデータ(監視測定の結果から得られたデータ及びそれ以外の関連情報源からのデータを含む。)を明確にし、収集し、及び分析する。	(1) 組織は、品質マネジメントシステムが実効性のあるものであることを実証するため、及び当該品質マネジメントシステムの実効性の改善(品質マネジメントシステムの実効性に関するデータ分析の結果、課題や問題が確認されたプロセスを抽出し、当該プロセスの改良、変更等を行い、品質マネジメントシステムの実効性を改善することを含む。)の必要性を評価するために、適切なデータ(監視測定の結果から得られたデータ及びそれ以外の関連情報源からのデータを含む。)を明確にし、収集し、及び分析する。		(1) 組織は、品質マネジメントシステムの実効性及び実効性を実証するため、また、品質マネジメントシステムの実効性の継続的な改善(品質マネジメントシステムの実効性に関するデータ分析の結果、課題や問題が確認されたプロセスを抽出し、当該プロセスの改良、変更等を行い、実効性を改善することを含む。)の必要性を評価するために、「セルフアセスメント実施基本マニュアル」に基づき、適切なデータを明確にし、それらのデータを収集し、分析する。この中には、監視及び測定の結果から得られたデータ並びにそれ以外の該当する情報源からのデータを含める。
365.	2 原子力事業者等は、前項のデータの分析及びこれに基づく評価を行い、次に掲げる事項に係る情報を得なければならない。		(2) 原子力部門は、(1)のデータの分析及びこれに基づく評価を行い、次に掲げる事項に係る情報を得る。	(2) 組織は、(1)のデータの分析及びこれに基づく評価を行い、次に掲げる事項に係る情報を得る。	(2) 原子力部門は、(1)のデータの分析及びこれに基づく評価を行い、次に掲げる事項に係る情報を得る。	(2) 組織は、(1)のデータの分析及びこれに基づく評価を行い、次に掲げる事項に係る情報を得る。		(2) データの分析及びこれに基づく評価によって、次の事項に関連する情報を提供する。
366.	一 組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析により得られる知見		a) 原子力部門の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析により得られる知見	a) 組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析により得られる知見	a) 原子力部門の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析により得られる知見	a) 組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析により得られる知見		a) 原子力安全の達成に関する外部の受けとめの傾向及び特徴その他分析により得られる知見(8.2.1 参照)

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
367.	二 個別業務等要求事項への適合性		b) 個別業務等要求事項への適合性	b) 個別業務等要求事項への適合性	b) 個別業務等要求事項への適合性	b) 個別業務等要求事項への適合性		b) 業務・原子炉施設に対する要求事項への適合性 (8.2.3 及び 8.2.4 参照)
368.	三 機器等及びプロセスの特性及び傾向(是正処置を行う端緒となるものを含む。)	2 第 2 項第 3 号に規定する「是正処置を行う端緒」とは、不適合には至らない機器等及びプロセスの特性及び傾向から得られた情報に基づき、是正処置の必要性について検討する機会を得ることをいう。	c) 機器等及びプロセスの特性及び傾向(是正処置を行う端緒となるものを含む。)	c) 機器等及びプロセスの特性及び傾向(是正処置を行う端緒となるものを含む。)	c) 機器等及びプロセスの特性及び傾向(是正処置を行う端緒(不適合には至らない機器等及びプロセスの特性及び傾向から得られた情報に基づき、是正処置の必要性について検討する機会を得ることをいう。))となるものを含む。)	c) 機器等及びプロセスの特性及び傾向(是正処置を行う端緒(不適合には至らない機器等及びプロセスの特性及び傾向から得られた情報に基づき、是正処置の必要性について検討する機会を得ることをいう。))となるものを含む。)		c) 是正処置の機会を得ることを含む、プロセス及び原子炉施設の特性及び傾向 (8.2.3 及び 8.2.4 参照)
369.	四 調達物品等の供給者の供給能力		d) 調達物品等の供給者の供給能力	d) 調達物品等の供給者の供給能力	d) 調達物品等の供給者の供給能力	d) 調達物品等の供給者の供給能力		d) 供給者の能力 (7.4 参照)
370.			8.5 改善	8.5 改善	8.5 改善	8.5 改善		8.5 改善
371.	(継続的な改善)	(継続的な改善)	8.5.1 継続的な改善	8.5.1 継続的な改善	8.5.1 継続的な改善	8.5.1 継続的な改善		8.5.1 継続的な改善
372.	第五十一条 原子力事業者等は、品質マネジメントシステムの継続的な改善を行うために、品質方針及び品質目標の設定、マネジメントレビュー及び内部監査の結果の活用、データの分析並びに是正処置及び未然防止処置の評価を通じて改善が必要な事項を明確にするとともに、当該改善の実施その他の措置を講じなければならない。	1 第 5 1 条に規定する「品質マネジメントシステムの継続的な改善」とは、品質マネジメントシステムの実効性を向上させるための継続的な活動をいう。	原子力部門は、品質マネジメントシステムの継続的な改善を行うために、品質方針及び品質目標の設定、マネジメントレビュー及び内部監査の結果の活用、データの分析並びに是正処置及び未然防止処置の評価を通じて改善が必要な事項を明確にするとともに、当該改善の実施その他の措置を講じる。	組織は、品質マネジメントシステムの継続的な改善を行うために、品質方針及び品質目標の設定、マネジメントレビュー及び内部監査の結果の活用、データの分析並びに是正処置及び未然防止処置の評価を通じて改善が必要な事項を明確にするとともに、当該改善の実施その他の措置を講じる。	原子力部門は、品質マネジメントシステムの継続的な改善(品質マネジメントシステムの実効性を向上させるための継続的な活動をいう。)を行うために、品質方針及び品質目標の設定、マネジメントレビュー及び内部監査の結果の活用、データの分析並びに是正処置及び未然防止処置の評価を通じて改善が必要な事項を明確にするとともに、当該改善の実施その他の措置を講じる。	組織は、品質マネジメントシステムの継続的な改善(品質マネジメントシステムの実効性を向上させるための継続的な活動をいう。)を行うために、品質方針及び品質目標の設定、マネジメントレビュー及び内部監査の結果の活用、データの分析並びに是正処置及び未然防止処置の評価を通じて改善が必要な事項を明確にするとともに、当該改善の実施その他の措置を講じる。		組織は、品質方針、品質目標、監査結果、データの分析、是正処置、未然防止処置及びマネジメントレビューを通じて、品質マネジメントシステムの実効性を向上させるために必要な変更を行い、継続的に改善する。
373.	(是正処置等)	(是正処置等)	8.5.2 是正処置等	8.5.2 是正処置等	8.5.2 是正処置等	8.5.2 是正処置等		8.5.2 是正処置等
374.	第五十二条 原子力事業者等は、個々の不適合その他の事象が原子力の安全に及ぼす影響に応じて、次に掲げるところにより、速やかに適切な是正処置を講じなければならない。		(1) 原子力部門は、個々の不適合その他の事象が原子力の安全に及ぼす影響に応じて、次に掲げるところにより、速やかに適切な是正処置を講じる。	(1) 組織は、個々の不適合その他の事象が原子力の安全に及ぼす影響に応じて、次に掲げるところにより、速やかに適切な是正処置を講じる。	(1) 原子力部門は、個々の不適合その他の事象が原子力の安全に及ぼす影響に応じて、次に掲げるところにより、速やかに適切な是正処置を講じる。	(1) 組織は、個々の不適合その他の事象が原子力の安全に及ぼす影響に応じて、次に掲げるところにより、速やかに適切な是正処置を講じる。		(1) 組織は、不適合その他の事象の発生を防止するため、「パフォーマンス向上基本マニュアル」に基づき、遅滞なく原因を除去する処置をとる。 (2) 是正処置は、検出された不適合その他の事象の原子力の安全に及ぼす影響に応じたものとし、次に定めるところにより実施する。
375.	一 是正処置を講ずる必要性について、次に掲げる手順により評価を行うこと。		a) 是正処置を講ずる必要性について次に掲げる手順により評価を行う	a) 是正処置を講ずる必要性について次に掲げる手順により評価を行う	a) 是正処置を講ずる必要性について次に掲げる手順により評価を行う	a) 是正処置を講ずる必要性について次に掲げる手順により評価を行う		a) 是正処置の必要性を、次に定めるところにより評価する。
376.	イ 不適合その他の事象の分析及び当該不適合の原因の明確化	1 第 1 項第 1 号イに規定する「不適合その他の事象の分析」には、次の事項を含む。 ・情報の収集及び整理 ・技術的、人的及び組織的側面等の考慮 2 第 1 項第 1 号イに規定する「原因の明確化」には、必要に応じて、日常業務のマネジメントや安全文化の弱点のある分野及び強化すべき分野との関係を	(a) 不適合その他の事象の分析及び当該不適合の原因の明確化	(a) 不適合その他の事象の分析及び当該不適合の原因の明確化	(a) 不適合その他の事象の分析(情報の収集及び整理、並びに、技術的、人的及び組織的側面等の考慮、を含む。)及び当該不適合の原因の明確化(必要に応じて、日常業務のマネジメントや安全文化の弱点のある分野及び強化すべき分野との関係を整理することを含む。)	(a) 不適合その他の事象の分析(情報の収集及び整理、並びに、技術的、人的及び組織的側面等の考慮、を含む。)及び当該不適合の原因の明確化(必要に応じて、日常業務のマネジメントや安全文化の弱点のある分野及び強化すべき分野との関係を整理することを含む。)		i) 不適合その他の事象のレビュー及び分析。これには以下の事項を含める。 ①情報の収集、整理 ②技術的、人的及び組織的側面等の考慮 ii) 不適合その他の事象の原因の特定。これには、必要に応じて以下の事項を含める。 ①日常の業務プロセスについてのマネジメン

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
		整理することを含む。						ト ②安全文化の弱点のある分野及び強化すべき分野との関係の整理
377.	ロ 類似の不適合その他の事象の有無又は当該類似の不適合その他の事象が発生する可能性の明確化		(b) 類似の不適合その他の事象の有無又は当該類似の不適合その他の事象が発生する可能性の明確化	(b) 類似の不適合その他の事象の有無又は当該類似の不適合その他の事象が発生する可能性の明確化	(b) 類似の不適合その他の事象の有無又は当該類似の不適合その他の事象が発生する可能性の明確化	(b) 類似の不適合その他の事象の有無又は当該類似の不適合その他の事象が発生する可能性の明確化		iii) 類似の不適合その他の事象の有無又は当該類似の不適合その他の事象が発生する可能性の明確化。
378.	二 必要な是正処置を明確にし、実施すること。		b) 必要な是正処置を明確にし、実施する。	b) 必要な是正処置を明確にし、実施する。	b) 必要な是正処置を明確にし、実施する。	b) 必要な是正処置を明確にし、実施する。		b) 必要な処置を決定し実施する。
379.	三 講じた全ての是正処置の実効性の評価を行うこと。		c) 講じたすべての是正処置の実効性の評価を行う。	c) 講じたすべての是正処置の実効性の評価を行う。	c) 講じたすべての是正処置の実効性の評価を行う。	c) 講じたすべての是正処置の実効性の評価を行う。		c) とったのは是正処置の実効性をレビューする。
380.	四 必要に応じ、計画において決定した保安活動の改善のために講じた措置を変更すること。		d) 必要に応じ、計画において決定した保安活動の改善のために講じた措置を変更する。	d) 必要に応じ、計画において決定した保安活動の改善のために講じた措置を変更する。	d) 必要に応じ、計画において決定した保安活動の改善のために講じた措置(品質方針に影響を与えるおそれのある原子力部門の内外の課題を明確にし、当該課題に取り組むことを含む。)を変更する。	d) 必要に応じ、計画において決定した保安活動の改善のために講じた措置(5.6.2m)と同じ。)を変更する。		d) 必要な場合には、計画策定段階で決定した保安活動の改善のために講じた措置(5.6.2m)と同じ。)を変更する。
381.	五 必要に応じ、品質マネジメントシステムを変更すること。		e) 必要に応じ、品質マネジメントシステムを変更する。	e) 必要に応じ、品質マネジメントシステムを変更する。	e) 必要に応じ、品質マネジメントシステムを変更する。	e) 必要に応じ、品質マネジメントシステムを変更する。		e) 必要な場合には、品質マネジメントシステムを変更する。
382.	六 原子力の安全に及ぼす影響の程度が大きい不適合に関して、根本的な原因を究明するために行う分析の手順を確立し、実施すること。	3 第 1 項第 6 号に規定する「原子力の安全に及ぼす影響の程度が大きい不適合」には、単独の事象では原子力の安全に及ぼす影響の程度は小さいが、同様の事象が繰り返し発生することにより、原子力の安全に及ぼす影響の程度が増大するおそれのあるものを含む。	f) 原子力の安全に及ぼす影響の程度が大きい不適合に関して、根本的な原因を究明するために行う分析の手順を確立し、実施する。	f) 原子力安全に及ぼす影響の程度が大きい不適合に関して、根本的な原因を究明するために行う分析の手順を確立し、実施する。	f) 原子力の安全に及ぼす影響の程度が大きい不適合(単独の事象では原子力の安全に及ぼす影響の程度は小さいが、同様の事象が繰り返し発生することにより、原子力の安全に及ぼす影響の程度が増大するおそれのあるものを含む。)に関して、根本的な原因を究明するために行う分析の手順を確立し、実施する。	f) 原子力安全に及ぼす影響の程度が大きい不適合(単独の事象では原子力安全に及ぼす影響の程度は小さいが、同様の事象が繰り返し発生することにより、原子力安全に及ぼす影響の程度が増大するおそれのあるものを含む。)に関して、根本的な原因を究明するために行う分析の手順を確立し、実施する。		f) 原子力安全に対する影響が大きい不適合(単独では影響が小さくても、繰り返し同様の事象が発生することにより原子力安全に及ぼす影響が増大するおそれのあるものを含む。)については、根本的な原因の分析に関する事項を「パフォーマンス向上基本マニュアル」に規定し、実施する。
383.	七 講じた全ての是正処置及びその結果の記録を作成し、これを管理すること。		g) 講じたすべての是正処置及びその結果の記録を作成し、これを管理する。	g) 講じたすべての是正処置及びその結果の記録を作成し、これを管理する。	g) 講じたすべての是正処置及びその結果の記録を作成し、これを管理する。	g) 講じたすべての是正処置及びその結果の記録を作成し、これを管理する。		g) とったすべての処置の結果を記録し、これを維持する(4.2.4 参照)。
384.	2 原子力事業者等は、前項各号に掲げる事項について、手順書等に定めなければならない。		(2) 原子力部門は、(1)に掲げる事項について、手順書等に定める。	(2) 組織は、(1)に掲げる事項について、手順書等に定める。	(2) 原子力部門は、(1)に掲げる事項について、手順書等に定める。	(2) 組織は、(1)に掲げる事項について、手順書等に定める。		(3) 是正処置に関する事項(根本的な原因の分析に関する要求事項を含む)を「パフォーマンス向上基本マニュアル」に規定する。
385.	3 原子力事業者等は、手順書等に基づき、複数の不適合その他の事象に係る情報から類似する事象に係る情報を抽出し、その分析を行い、当該類似の事象に共通する原因を明確にした上で、適切な措置を講じなければならない。	4 第 3 項に規定する「適切な措置を講じなければならぬ」とは、第 1 項の規定のうち必要なものについて実施することをいう。	(3) 原子力部門は、手順書等に基づき、複数の不適合その他の事象に係る情報を抽出し、その分析を行い、当該類似の事象に共通する原因を明確にした上で、適切な措置を講じる。	(3) 組織は、手順書等に基づき、複数の不適合その他の事象に係る情報を抽出し、その分析を行い、当該類似の事象に共通する原因を明確にした上で、適切な措置を講じる。	(3) 原子力部門は、手順書等に基づき、複数の不適合その他の事象に係る情報を抽出し、その分析を行い、当該類似の事象に共通する原因を明確にした上で、適切な措置を講じる((1)のうち、必要なものについて実施することをいう。)。	(3) 組織は、手順書等に基づき、複数の不適合その他の事象に係る情報を抽出し、その分析を行い、当該類似の事象に共通する原因を明確にした上で、適切な措置を講じる((1)のうち、必要なものについて実施することをいう。)。		(4) 組織は、「パフォーマンス向上基本マニュアル」に基づき、複数の不適合その他の事象に係る情報から類似する事象に係る情報を抽出し、その分析を行い、当該類似の事象に共通する原因を明確にした上で、適切な是正処置をとる。
386.	(未然防止処置)	(未然防止処置)	8.5.3 未然防止処置	8.5.3 未然防止処置	8.5.3 未然防止処置	8.5.3 未然防止処置		8.5.3 未然防止処置

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
387.	第五十三条 原子力事業者等は、原子力施設その他の施設の運転経験等の知見を収集し、自らの組織で起こり得る不適合の重要性に応じて、次に掲げるところにより、適切な未然防止処置を講じなければならない。	1 第 1 項に規定する「自らの組織で起こり得る不適合」には、原子力施設その他の施設における不適合その他の事象が自らの施設で起こる可能性について分析を行った結果、特定した問題を含む。	(1) 原子力部門は、原子力施設その他の施設の運転経験等の知見を収集し、自らの組織で起こり得る不適合の重要性に応じて、次に掲げるところにより、適切な未然防止処置を講じる。	(1) 組織は、原子力施設その他の施設の運転経験等の知見を収集し、自らの組織で起こり得る不適合の重要性に応じて、次に掲げるところにより、適切な未然防止処置を講じる。	(1) 原子力部門は、原子力施設その他の施設の運転経験等の知見を収集し、自らの組織で起こり得る不適合(原子力施設その他の施設における不適合その他の事象が自らの施設で起こる可能性について分析を行った結果、特定した問題を含む。)の重要性に応じて、次に掲げるところにより、適切な未然防止処置を講じる。	(1) 組織は、原子力施設その他の施設の運転経験等の知見を収集し、自らの組織で起こり得る不適合(原子力施設その他の施設における不適合その他の事象が自らの施設で起こる可能性について分析を行った結果、特定した問題を含む。)の重要性に応じて、次に掲げるところにより、適切な未然防止処置を講じる。		(1) 組織は、起こり得る不適合(他の原子炉施設及びその他の施設における不適合その他の事象が、自らの施設で起こる可能性について分析し特定した問題を含む。)が発生することを防止するために、他の原子炉施設(組織内の他の施設を含む)及び他の施設から得られた知見(BWR 事業者協議会で取り扱う技術情報及びニューシア登録情報を含む。)の活用を含め、「パフォーマンス向上基本マニュアル」に基づき、適切な未然防止処置を講じる。 (2) 未然防止処置は、起こり得る不適合の重要性に応じたものとし、次に定めるところにより実施する。
388.	一 起こり得る不適合及びその原因について調査すること。		a) 起こり得る不適合及びその原因について調査する。	a) 起こり得る不適合及びその原因について調査する。	a) 起こり得る不適合及びその原因について調査する。	a) 起こり得る不適合及びその原因について調査する。		a) 起こり得る不適合及びその原因を調査する。
389.	二 未然防止処置を講ずる必要性について評価すること。		b) 未然防止処置を講ずる必要性について評価する。	b) 未然防止処置を講ずる必要性について評価する。	b) 未然防止処置を講ずる必要性について評価する。	b) 未然防止処置を講ずる必要性について評価する。		b) 未然防止処置の必要性を評価する。
390.	三 必要な未然防止処置を明確にし、実施すること。		c) 必要な未然防止処置を明確にし、実施する。	c) 必要な未然防止処置を明確にし、実施する。	c) 必要な未然防止処置を明確にし、実施する。	c) 必要な未然防止処置を明確にし、実施する。		c) 必要な未然防止処置の決定及び実施
391.	四 講じた全ての未然防止処置の実効性の評価を行うこと。		d) 講じたすべての未然防止処置の実効性の評価を行う。	d) 講じたすべての未然防止処置の実効性の評価を行う。	d) 講じたすべての未然防止処置の実効性の評価を行う。	d) 講じたすべての未然防止処置の実効性の評価を行う。		d) とったすべての未然防止処置の実効性をレビューする。
392.	五 講じた全ての未然防止処置及びその結果の記録を作成し、これを管理すること。		e) 講じたすべての未然防止処置及びその結果の記録を作成し、これを管理する。	e) 講じたすべての未然防止処置及びその結果の記録を作成し、これを管理する。	e) 講じたすべての未然防止処置及びその結果の記録を作成し、これを管理する。	e) 講じたすべての未然防止処置及びその結果の記録を作成し、これを管理する。		e) とったすべての処置の結果を記録し、これを維持する(4.2.4 参照)。
393.	2 原子力事業者等は、前項各号に掲げる事項について、手順書等に定めなければならない。		(2) 原子力部門は、(1)に掲げる事項について、手順書等に定める。	(2) 組織は、(1)に掲げる事項について、手順書等に定める。	(2) 原子力部門は、(1)に掲げる事項について、手順書等に定める。	(2) 組織は、(1)に掲げる事項について、手順書等に定める。		(3) 未然防止処置に関する事項(根本的な原因の分析に関する要求事項を含む)を「パフォーマンス向上基本マニュアル」に規定する。
394.	第七章 使用者に関する特例 (令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない使用施設等に係る品質管理に必要な体制)	第 7 章 使用者に関する特例 (令第 4 1 条各号に掲げる核燃料物質を使用しない使用施設等に係る品質管理に必要な体制)						(対象外)
395.	第五十四条 使用者(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない者に限る。以下同じ。)は、使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に関	1 第 2 項に規定する「原子力の安全がそれ以外の事由により損なわれない」については、本規程第 1 0 条 1 を準用する。						(対象外)

No	品質管理基準規則 (2020. 1. 23)	品質管理基準規則解釈 (2019. 12. 25)	設置許可本文 11 号 (関西案)	設置許可本文 11 号 (東京案)	設置許可添付 11 (関西案)	設置許可添付 11 (東京案)	関西との相違の理由 (組織名称の差、表 現の差は除く。)	(参考) 保安規定第 3 条 見直し案
	<p>し、次に掲げる措置を講じなければならない。</p> <p>一 個別業務に関し、継続的な改善を計画的に実施し、これを評価すること。</p> <p>二 前号の措置に係る記録を作成し、これを管理すること。</p> <p>2 使用者は、前項に規定する措置に関し、原子力の安全を確保することの重要性を認識し、原子力の安全がそれ以外の事由により損なわれないようにしなければならない。</p>							