

原子力規制における検査制度の見直しに伴う 保安規定変更認可申請について

2020年3月26日
東京電力ホールディングス株式会社

- 2020.4の炉規法等施行，新検査制度導入に伴い，保安規定変更認可申請が必要
- 従来，保安活動をJEAC4111-2009に規定されている品質保証活動に基づき実施していたが，新たに制定された「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」（品質管理基準規則）に基づく内容に変更
- その他，保安規定に規定する内容を定めた実用炉規則第9 2条（次頁参照）及び「実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準」（保安規定審査基準）等の改正に伴う要求事項の反映が必要
- 2020.4以降，上記要求事項を反映した保安規定の早期認可のため，炉規制法施行前に保安規定変更認可申請を実施
(2020.2.27 関西電力殿，中部電力殿と同日に申請)

2. 保安規定に係る炉規則改正内容（1 / 2）

○ 実用炉規則第92条（保安規定）第1項改正前後表は以下のとおり。（赤字：改正箇所）

改正前	改正後	補足
<p>（保安規定）</p> <p>第九十二条 法第四十三条の三の二十四第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を提出しなければならない。</p> <p>一 関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与を含む。）に関すること。</p> <p>二 安全文化を醸成するための体制（経営責任者の関与を含む。）に関すること。</p> <p>三 発電用原子炉施設の品質保証に関すること（根本原因分析の方法及びこれを実施するための体制並びに作業手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。）。</p> <p>四 発電用原子炉施設の運転及び管理を行う者の職務及び組織に関すること（次号に掲げるものを除く。）。</p> <p>五 発電用原子炉主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに発電用原子炉主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。</p> <p>六 電気主任技術者（電気事業法（昭和三十九年法律第七十号）第四十三条第一項に規定する主任技術者のうち同法第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。）の職務の範囲及びその内容並びに電気主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。</p> <p>七 ボイラー・タービン主任技術者（電気事業法第四十三条第一項に規定する主任技術者のうち同法第四十四条第一項第六号又は第七号に掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。）の職務の範囲及びその内容並びにボイラー・タービン主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。</p> <p>八 発電用原子炉施設の運転及び管理を行う者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの</p> <p>イ 保安教育の実施方針（実施計画の策定を含む。）に関すること。</p> <p>ロ 保安教育の内容に関することであって次に掲げるもの</p> <p>（1）関係法令及び保安規定の遵守に関すること。</p> <p>（2）発電用原子炉施設の構造、性能及び運転に関すること。</p> <p>（3）放射線管理に関すること。</p> <p>（4）核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物の取扱いに関すること。</p> <p>（5）非常の場合に講ずべき処置に関すること。</p> <p>ハ その他発電用原子炉施設に係る保安教育に関し必要な事項</p> <p>九 発電用原子炉施設の運転に関すること（次の二号に掲げるものを除く。）。</p> <p>十 発電用原子炉の運転期間に関すること。</p> <p>十一 発電用原子炉施設の運転の安全審査に関すること。</p>	<p>（保安規定）</p> <p>第九十二条 法第四十三条の三の二十四第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。</p> <p>一 関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与を含む。）に関すること。</p> <p>（削除）</p> <p>二 品質マネジメントシステムに関すること（品質管理基準規則第五条第四号に規定する手順書等（第三項第二号及び第三号において単に「手順書等」という。）の保安規定上の位置付けに関することを含む。）。</p> <p>三 発電用原子炉施設の運転及び管理を行う者の職務及び組織に関すること（次号に掲げるものを除く。）。</p> <p>四 発電用原子炉施設の運転及び管理を行う者の職務及び組織に関すること（次号に掲げるものを除く。）。</p> <p>五 電気主任技術者（電気事業法（昭和三十九年法律第七十号）第四十三条第一項に規定する主任技術者のうち同法第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。）の職務の範囲及びその内容並びに電気主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。</p> <p>六 ボイラー・タービン主任技術者（電気事業法第四十三条第一項に規定する主任技術者のうち同法第四十四条第一項第六号又は第七号に掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。）の職務の範囲及びその内容並びにボイラー・タービン主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。</p> <p>七 発電用原子炉施設の運転及び管理を行う者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの</p> <p>イ 保安教育の実施方針（実施計画の策定を含む。）に関すること。</p> <p>ロ 保安教育の内容に関することであって次に掲げるもの</p> <p>（1）関係法令及び保安規定の遵守に関すること。</p> <p>（2）発電用原子炉施設の構造、性能及び運転に関すること。</p> <p>（3）放射線管理に関すること。</p> <p>（4）核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物の取扱いに関すること。</p> <p>（5）非常の場合に講ずべき処置に関すること。</p> <p>ハ その他発電用原子炉施設に係る保安教育に関し必要な事項</p> <p>八 発電用原子炉施設の運転に関することであって、次に掲げるもの</p> <p>イ 発電用原子炉の運転を行う体制の整備に関すること。</p> <p>ロ 発電用原子炉の運転に当たって確認すべき事項及び運転の操作に必要な事項</p> <p>ハ 異状があった場合の措置に関すること（第十五号に掲げるものを除く。）。</p> <p>ニ 発電用原子炉の運転期間に関すること。</p> <p>ホ 発電用原子炉施設の運転の安全審査に関すること。</p>	<p>旧2号の安全文化は新2号のQMSに含まれる。</p> <p>運転管理全般の記載が要求事項として明確化。</p>

2. 保安規定に係る炉規則改正内容（2 / 2）

変更前	変更後	補足
<p>(つづき)</p> <p>十二 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。</p> <p>十三 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。</p> <p>十四 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。</p> <p>十五 放射線測定器の管理に関すること。</p> <p>十六 発電用原子炉施設の巡視及び点検並びにこれらに伴う処置に関すること。</p> <p>十七 核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱いに関すること。</p> <p>十八 放射性廃棄物の廃棄に関すること。</p> <p>十九 非常の場合に講ずべき処置に関すること。</p> <p>二十 火災発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備に関すること。</p> <p>二十一 内部溢水発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備に関すること。</p> <p>二十一の二 火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備に関すること。</p> <p>二十二 重大事故等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備に関すること。</p> <p>二十三 大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備に関すること。</p> <p>二十四 発電用原子炉施設に係る保安（保安規定の遵守状況を含む。）に関する適正な記録及び報告（第三十四条各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。）に関すること。</p> <p>二十五 発電用原子炉施設の保守管理に関すること（溶接事業者検査及び定期事業者検査の実施に関すること並びに経年劣化に係る技術的な評価に関すること及び長期保守管理方針を含む。）。</p> <p>二十六 保守点検を行った事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の発電用原子炉設置者との共有に関すること。</p> <p>二十七 不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。</p> <p>二十八 その他発電用原子炉施設に係る保安に関し必要な事項</p>	<p>(つづき)</p> <p>九 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。</p> <p>十 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。</p> <p>十一 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。</p> <p>十二 放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること（削除）</p> <p>十三 核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱い（工場又は事業所の外において行う場合を含む。）に関すること。</p> <p>十四 放射性廃棄物の廃棄（工場又は事業所の外において行う場合を含む。）に関すること。</p> <p>十五 非常の場合に講ずべき処置に関すること。</p> <p>十六 設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る発電用原子炉施設の保全に関する措置に関すること。</p> <p>十七 発電用原子炉施設に係る保安（保安規定の遵守状況を含む。）に関する適正な記録及び報告（第三十四条各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。）に関すること。</p> <p>十八 発電用原子炉施設の施設管理に関すること（使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関すること並びに経年劣化に係る技術的な評価に関すること及び長期施設管理方針を含む。）。</p> <p>十九 保守点検を行った事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の発電用原子炉設置者との共有に関すること。</p> <p>二十 不適合（品質管理基準規則第二条第二項第二号に規定するものをいう。以下この号及び第三項第二十号において同じ。）が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。</p> <p>二十一 その他発電用原子炉施設に係る保安に関し必要な事項</p>	<p>旧16号の巡視点検は新18号の施設管理に含まれる。</p> <p>保安規定の適用範囲を事業所外の運搬等まで拡大。</p> <p>DB、SAの体制の整備の根拠条文の統合</p>

上記、炉規則第9 2条の要求事項が保安規定審査基準でさらに具体化され、保安規定の認可要件となっている。

3. 保安規定の主な変更概要 (1 / 12)

▶ 保安規定の主な変更内容を含む章は以下，赤字※のとおり

第1章 総則

第2章 品質保証

… 5

・品質管理基準規則の内容を反映

第3章 体制及び評価

第4章 運転管理

… 6

・実条件性能確認，予防保全を目的とした
保全作業時の措置の有効性評価の規定等

第5章 燃料管理

… 8

・燃料の運搬の発送前検査の実施と独立性，
取替炉心の安全性確認等の規定の充実

第6章 放射性廃棄物管理

… 9

・ALARAに関する規定の追加，発電所外に
廃棄する場合の遵守事項に関する記載の充実等

第7章 放射線管理

… 10

・ALARAに関する規定の追加，平常時の環境放射線
モニタリングに関する規定の追加等

第8章 施設管理 (旧:保守管理)

… 11

・原子力事業者等における使用前事業者検査，定期
事業者検査，保安のための措置等に係る運用ガイド
の内容反映

第9章 緊急時の措置

第10章 保安教育

第11章 記録及び報告

附則

※ 赤字以外の章でも，主な変更内容に関連して変更される条文，法令の記載を反映する変更 (ex.「定期検査」⇒「定期事業者検査」の用語の変更，記録に関する要求事項の変更) がある

○また，今回の法令改正以外についても申請項目に含めている。 … 15

3. 保安規定の主な変更概要（2 / 12）

第2章 品質保証

- ▶ 従来、保安規定の品質保証については、「原子力発電における安全のための品質保証規程」（JEAC4111-2009）の要求事項を満たすよう規定されていたが、新たに制定された「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」（品質管理基準規則）の要求事項に基づく規定に変更する。

<主な追加要求事項>

- ・米国の規制制度等を参考に品質管理基準規則に追加で要求された、以下の21項目について、第3条を中心に記載の追加・拡充

No	主な追加要求事項
1	GSR Part2 基本安全目的の反映
2	リスクを考慮した等級扱いの明確化
3	経営責任者及び全ての階層の管理者のリーダーシップに関する事項の追加
4	法令遵守及び規制要件の反映の明確化
5	経営責任者の健全な安全文化を育成し維持するための活動の明確化
6	技術的、人的及び組織間の相互作用の重要性が考慮された全体の体系的なアプローチの取り組みの明確化
7	責任と権限のインターフェース
8	試験・検査を行う者の独立の確保の明確化
9	プロセスの監視測定への自己アセスの追加
10	内部監査を行う者の独立性（自らの管轄下にある業務以外の業務）の明確化
11	調達プロセスへの規制機関の立入りを可能とする措置の追加
12	調達プロセスへの一般産業品の管理について追加
13	マネジメントレビューのインプット項目の追加
14	プロセスの監視測定の監視の方法に「安全実績指標（PI）の活用」を明確化
15	安全とセキュリティのそれぞれに対する潜在的な影響を追加
16	文書制定時の妥当性確認及び定期的なレビューを行う者の明確化
17	文書の管理に文書の保護に関する事項を追加
18	文書改定手続きと入力情報の管理の追加
19	プロセス及び組織変更管理の追加
20	外部からの要員確保
21	不適合及び是正処置の見直し

第4章 運転管理

- ▶ 「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準」の改正等での要求事項に基づく規定に変更する。

＜主な追加要求事項＞

- ・施設の状態管理，運転操作，定例試験及び警報発生時の対応等の運転管理業務全般を規定した条文の追加
- ・運転上の制限の確認（サーベイランス）について，事故時等の条件で必要な性能が発揮できるかどうかを確認できる方法（実条件性能確認）での実施
- ・予防保全を目的とした保全作業（青旗作業）の実施時に確率論的リスク評価等を用いて措置の有効性を検証することの追加

○実条件性能確認に関する変更事項について

- ▶ サーベイランスの実施方法として，実条件性能確認するために十分な方法（代替方法，評価含む）により行う記載を追加。

変更申請内容（柏崎刈羽）

赤字：今回変更内容

（運転上の制限の確認）

第72条 各GMIは，運転上の制限を第3節各条の第2項で定める事項で確認する。

なお，この確認は，確認する機能が必要となる事故時等の条件で必要な性能が発揮できるかどうかを確認（以下「実条件性能確認」という。）するために十分な方法（事故時等の条件を模擬できない場合等においては，実条件性能確認に相当する方法であることを検証した代替の方法を含む。）により行う。

3. 保安規定の主な変更概要 (4 / 12)

➤ 実条件性能確認に関する考え方は以下のとおり。

種類	確認項目
運転停止時 (定期事業者検査等)	✓ 定期事業者検査及びそれ以外の社内的な確認の範囲内で、確認している項目。 ✓ 設置許可や技術基準にて要求される設備の性能 (実条件性能) を担保するための確認行為として、停止時に実施する設備の保全及び試験 (通常運転時には確認が困難な事故時条件 (模擬含む) 等) により確認を実施している。
通常運転時 (月例等試験)	✓ 社内的な確認の範囲内で、月、日、時間単位で確認している項目。 ✓ 設置許可や技術基準にて要求される設備の性能 (実条件性能) を担保するための確認行為として、通常運転時に合理的に実施可能な範囲内において日常管理としての盤面監視、巡視点検、保全及び機器類の動作試験により確認を実施している。

➤ 上記整理に基づき、サーベイランス (月例等試験) として、実条件性能確認行為に差異がある条文 (第24条 ほう酸水注入系、第57条 中央制御室非常用換気空調系) について、下記のとおり記載の充実化を行った。

変更申請内容 (柏崎刈羽)	赤字 : 今回変更内容
(ほう酸水注入系) 第24条 (略) 2. ほう酸水注入系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。 (1) 運転評価GMは、定事検停止時に、ほう酸水注入系の機能を確認し、その結果を当直長に報告する。 (2) 当直長は、定事検停止後の原子炉起動前にほう酸水注入系の主要な手動弁と電動弁※1が正常に動作していることを確認する。 (5) 当直長は、原子炉の状態が運転及び起動において、ほう酸水注入ポンプの吐出圧力が表24-2に定める値であること及び主要な電動弁が開することを1ヶ月に1回確認する。また、ポンプの運転確認後、ポンプの運転確認に際し使用した弁が待機状態にあることを確認する。	【サーベイランス項目の追加】 ほう酸水注入系の実条件性能確認 (機能要求) として、炉心注入ラインの系統構成の確認が必要と整理し、現在自主的に行っている「主要な電動弁が開すること」の確認をサーベイランス項目に追加する。
(中央制御室非常用換気空調系) 第57条 (略) 2. 中央制御室非常用換気空調系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号を実施する。 (1) 運転評価GMは、定事検停止時に、中央制御室非常用換気空調系が模擬信号で作動することを確認する。 (2) 化学管理GMは、定事検停止時に、中央制御室非常用換気空調系の総合除去効率が表25-1に通知する。 (3) 当直長は、原子炉の状態が運転、起動、高温停止及び炉心変更時※1又は原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料に係る作業時において、中央制御室非常用換気空調系ファンが起動すること及び中央制御室非常用換気空調系ダンパが動作可能であることを1ヶ月に1回確認する。	【サーベイランス項目の追加】 中央制御室非常用換気空調系の実条件性能確認 (機能要求) として、同系の系統構成確認が必要と整理し、現在自主的に行っている「中央制御室非常用換気空調系ファンが起動すること及びダンパが動作可能であること」の確認をサーベイランス項目に追加する。

第5章 燃料管理

- 「**「实用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」**，「**原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則**」及び「**实用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準**」の改正等での要求事項に基づく規定に変更する。

＜主な追加要求事項＞

- ・燃料の運搬に関する措置の記載充実
- ・燃料の運搬に関する発送前検査の実施と独立性の確保
- ・燃料の検査に関する第8章施設管理との関連整理結果の反映
- ・取替炉心の安全性確認行為に関する記載の充実

第6章 放射性廃棄物管理

- 「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」，「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準」の改正等により，追加要求事項に基づく規定に変更する。

<主な追加要求事項>

- ・ A L A R A 活動を新規条文として追加
- ・ 放射性固体廃棄物の運搬に関する措置を運搬前に確認することを追加
- ・ 放出管理用計測器の点検，機能維持について追加
- ・ 輸入廃棄物の管理について追加（福島第二のみ）（※）

※ 従来，保安規定では発電所構外の活動は対象外であったが，以下の法令等の改正により，要求事項として追加となった。

<法令等改正内容>（下線部：改正箇所）

- ・ 炉規則の第九十二条（保安規定）の以下の記載が改正
「十三 放射性廃棄物の廃棄（工場又は事業所の外において行う場合を含む。）に関すること。」
- ・ 保安規定審査基準の放射性廃棄物の廃棄に関して，以下の記載が追記（新設）
「放射性液体廃棄物の固型化等の処理及び放射性廃棄物の工場又は事業所の外への廃棄（放射性廃棄物の輸入を含む。）に関する行為の実施体制が定められていること。」

⇒ 輸入廃棄物について，法令で定める基準適合及び検査の独立性に関して規定

第7章 放射線管理

- 「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」，「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準」の改正等により，追加要求事項に基づく規定に変更する。

<主な追加要求事項>

- ・ A L A R A 活動について新規条文として追加
- ・ 放射線作業計画の立案について追加
- ・ 平常時の環境モニタリングに関することを追加
- ・ 放射線計測器類の点検，機能維持について追加
- ・ 核燃料物質等の運搬に関する措置を運搬前に確認することを追加

第8章 施設管理

- ▶ 「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」，「実用発電用原子炉及びその他の附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準」及び「原子力事業者等における使用前事業者検査，定期事業者検査，保安のための措置等に係る運用ガイド」の制改正等での要求事項に基づく規定に変更する。

<主な追加要求事項>

- ・保全のために行う設計，工事，巡視，点検，検査等の「施設管理」として以下の項目を反映
 - ・設計及び工事に係る重要度
 - ・使用前点検
 - ・構成管理
 - ・巡視点検
 - ・使用前事業者検査，定期事業者検査（※）

※ 従来，保安規定については，炉規法で規定されていた「溶接事業者検査」及び「定期事業者検査」の実施内容が規定されていたが，新たに規定された「使用前事業者検査（溶接，燃料体含む）」の追加及び「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」（品質管理基準規則）の要求事項に基づく規定に変更する。

<追加要求事項>

- ・ 使用前事業者検査及び定期事業者検査の独立性の確保
（検査実施責任者及び検査員の独立性）

など

3. 保安規定の主な変更概要 (9 / 12)

使用前事業者検査及び定期事業者検査の独立性に関する要求事項の変更 (品質管理基準規則)

原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則及び解釈の制定

変更前	変更後	
品証技術基準	品質管理基準規則	品質管理基準規則の解釈
<p>第十八条 四 発電用原子炉施設の検査の結果</p>	<p>第十九条 四 使用前事業者検査, 定期事業者検査及び使用前検査(以下「使用前事業者検査等」という。)並びに自主検査等の結果</p>	
<p>第五十条 6 ……検査試験を行う者の独立性を考慮しなければならない。</p>	<p>第四十八条 5 原子力事業者等は, 保安活動の重要度に応じて, 使用前事業者検査等の独立性(使用前事業者検査等を実施する要員をその対象となる機器等を所管する部門に属する要員と部門を異にする要員とすることその他の方法により, 使用前事業者検査等の中立性及び信頼性が損なわれないことをいう。)を確保しなければならない。</p>	<p>2 第5項に規定する「使用前事業者検査等の独立性(使用前事業者検査等を実施する要員をその対象となる機器等を所管する部門に属する要員と部門を異にする要員とすることその他の方法により, 使用前事業者検査等の中立性及び信頼性が損なわれないことをいう。)を確保」するに当たり, 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置が要求されていない原子力施設においては, 当該使用前事業者検査等の対象となる機器等の工事(補修, 取替え, 改造等)又は点検に関与していない要員に使用前事業者検査等を実施させることができる。</p> <p>3 第5項に規定する「部門を異にする要員とすること」とは, 使用前事業者検査等を実施する要員と当該検査対象となる機器等を所管する部門に属する要員が, 原子力施設の保安規定に規定する職務の内容に照らして, 別の部門に所属していることをいう。</p> <p>4 第5項に規定する「使用前事業者検査等の中立性及び信頼性が損なわれないこと」とは, 使用前事業者検査等を実施する要員が, 当該検査等に必要な力量を持ち, 適正な判定を行うに当たり, 何人からも不当な影響を受けることなく, 当該検査等を実施できる状況にあることをいう。</p>



検査の合否判定を担う責任者及び要員は, 検査対象となる機器等の所管部門又は検査対象の施設管理部門以外から確保することが必要。

【独立性確保の考え方】

検査の独立性確保のため、設備管理箇所もしくは工事実施箇所とは別の組織から検査実施GMを指名し、当該GMもしくは当該GMに指名された検査実施責任者の責任の元で検査を実施する。

【柏崎刈羽 保安規定（変更認可申請中）】

（保安に関する職務）

第5条

- (37) 発電所各グループは、第3条8.2.4で要求される検査の独立性を確保するため、本項の業務以外に、他組織の職務に係る検査に関する業務を行うことができる。

（使用前事業者検査の実施）

第107条の4

2. 安全総括GMは、第4条に定める保安に関する組織のうち、検査対象となる設置又は変更の工事を実施した組織とは別の組織の者を、検査実施GMとして指名する。
3. 検査実施GMは、自ら検査実施責任者となるか、第4条に定める保安に関する組織のうち、検査の独立性確保を考慮し、検査実施責任者を指名する。

（定期事業者検査の実施）

第107条の5

2. 安全総括GMは、第4条に定める保安に関する組織のうち、検査対象となる設備を所管又は点検を実施した組織とは別の組織の者を、検査実施GMとして指名する。
3. 検査実施GMは、自ら検査実施責任者となるか、第4条に定める保安に関する組織のうち、検査の独立性確保を考慮し、検査実施責任者を指名する。


3. 保安規定の主な変更概要 (1 1 / 1 2)

<検査体制の変更>

“検査実施責任者”が記録確認, “検査判定者”が立会の場合

 : 独立性要求範囲

 : 今までと変わらない範囲



○その他の変更内容

① 実用発電用原子炉の設置，運転に関する規則の一部改正にかかる変更の反映

【福島第二・柏崎刈羽】

- ・保安規定第107条の2（原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価及び長期保守管理方針）について，運転開始後30年又は40年を経過したものは，運転期間の延長を行う発電用原子炉に限り，経年劣化に関する技術的な評価を行い，延長期間満了日までの長期施設管理方針を策定するよう変更する。

② 電気事業法上の廃止届出に伴う変更の反映 【福島第二】

- ・電気事業法上の福島第二廃止に伴い，福島第二が所管する電気工作物が，原子力発電工作物（原子力を原動力とする発電用の電気工作物）から自家用電気工作物になったことから，保安規定第9条の2（電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者の職務等）を変更する。

③ 原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に伴う変更 【柏崎刈羽】

- ・2013年9月27日に申請している柏崎刈羽の保安規定変更認可申請書のうち，現行実用炉規則第92条第1項第6号及び7号（電気主任技術者/ボイラー・タービン主任技術者の職務等），第95条（原子炉主任技術者の選任条件）等に係る内容について，今回の申請で変更する。

④ 発電所の組織改編に伴う変更 【柏崎刈羽】

- ・検査制度見直しを契機に発電所業務（コンフィグレーションマネジメント，可搬設備の施設管理）を円滑に進めることを目的に，以下のグループを柏崎刈羽の保全部に設置する。
 - －コンフィグレーションマネジメントグループ
 - －モバイル設備管理グループ