

## 施設定期検査内容確認表

No.	実施計画	設備名	対象範囲（案）
02	2.2 2.8 2.9 2.14	原子炉格納容器内窒素封入設備 原子炉格納容器ガス管理設備 原子炉圧力容器・原子炉格納容器内監視計測器 監視室・制御室	設備の追加 ・窒素ガス分離装置(A)及び(B)用 専用D/G(1台) (系統概略図に変更有)
08	2.15	放射線管理関係設備等 使用済燃料プールからの燃料取り出し設備 使用済燃料共用プール設備 使用済燃料乾式キャスク仮保管設備 放射性液体廃棄物処理施設及び関連施設	設備の追加 ・ダスト放射線モニタ 使用済燃料プールからの燃料取り出し設備及び放射線管理関係設備等 3チャンネル (線源校正、警報、監視) ・エリア放射線モニタ 2個 使用済燃料プールからの燃料取り出し設備 (線源校正、校正、警報) ・プロセス放射線モニタ 2チャンネル 使用済燃料共用プール設備 (線源校正、校正、警報)
14	2.36	雨水処理設備等	設備の追加 第5回対象範囲 ・モバイルRO膜装置 3基 ・淡水化処理RO膜装置 2基 ↓ 第6回対象範囲 ・モバイルRO膜装置 5基 ・淡水化処理RO膜装置 4基 (系統概略図に変更有)