

令和元年 10 月 30 日
中国電力株式会社

原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（第 789 回）
島根原子力発電所 2 号炉に関する指摘内容

<第 9 条：内部溢水>

- 「基準地震動 S_s による地震力に対し、タンクまたは防油堤等のバウンダリが保持できるもの」として溢水源から除外しているタンクまたは防油堤等について、スロッシングによりタンクの天板が損傷して溢水し、溢水影響評価に影響しないか、タンクの損傷モードも含めて詳細設計段階で説明すること。

以上