

原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（第789回）
中国電力株式会社に関する指摘内容

令和元年10月30日
原子力規制庁
新基準適合性審査チーム

【内部溢水影響評価】

- 屋外タンク等のうち、基準地震動 S_s に対して機能維持するとしているもの（区分A）については、溢水につながる損傷モードの検討も含め、詳細設計段階で基準地震動 S_s による耐震評価結果を示すこと。

以上