

1. 件 名：東北電力株式会社女川原子力発電所及び東通原子力発電所の原子力事業者防災業務計画の修正の検討について

2. 日 時：令和2年4月27日 18:00～19:30

3. 場 所：原子力規制庁3階 室内会議卓

4. 出席者

原子力規制庁 緊急事案対策室

児玉企画調整官、宮地防災専門官、岡村係長

東北電力株式会社

原子力部（防災担当）課長 他1名（テレビ会議システムによる出席）

5. 要 旨

東北電力株式会社から、同社女川原子力発電所及び東通原子力発電所の原子力事業者防災業務計画の修正として、以下を検討しているとの説明があった。

- ・原子力災害対策指針等の改正を踏まえた変更
- ・廃止措置計画認可に伴う変更
- ・その他、記載の適正化 など

原子力規制庁より、「原子力事業者防災業務計画の確認に係る視点等について」に基づき確認し、原子力防災資機材及びその他の原子力防災資機材の保守点検方針については、点検頻度だけでなく、点検内容、故障した場合の措置等の概要について記載することなどを伝えた。

東北電力株式会社から、引き続き検討することだった。

6. その他

配布資料：資料1 女川／東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画修正内容（案）（東北電力株式会社）