

原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（第858回）
中国電力株式会社に関する指摘内容

令和2年4月30日
原子力規制庁
新基準適合性審査チーム

【地震による損傷の防止（第39条）】

特に無し

【有効性評価（格納容器破損防止対策）】

- 格納容器ベント実施時の一時退避中における大型送水ポンプ車への給油作業の必要性について、想定する大型送水ポンプ車の流量の妥当性も踏まえて説明すること。また、対策の変更の際には、ソフトだけでなくハードでの対応も検討した上で、対策の妥当性を説明すること。

【有効性評価（燃料プールにおける燃料損傷防止対策／運転停止中の原子炉における燃料損傷防止対策）】

特に無し

以上