

伊方発電所 2号炉
廃止措置計画認可申請書の
審査基準への適合状況について
<補足説明資料>

令和2年6月
四国電力株式会社

伊方発電所2号炉 廃止措置計画認可申請書の審査基準への適合状況について

1. 申請書記載事項に対する審査基準

審査基準 [※]	適合状況（申請及びR1.11.27補正概要）	適合状況（補正概要）	記載項目	補足説明資料	備考
(1) 解体対象となる施設及びその解体の方法					
1) 解体する原子炉施設	<p>廃止措置計画に記載することとされている解体する原子炉施設については、原子炉に係る設置の許可がなされたところにより、廃止措置対象施設の範囲を特定する。</p> <p>廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設が示されていること。</p>	<p>廃止措置対象施設の範囲は、原子炉設置許可又は原子炉設置変更許可を受けた2号炉の発電用原子炉及びその附属施設並びに発電用原子炉設置変更許可の申請をした使用済燃料乾式貯蔵施設のうち、使用済燃料乾式貯蔵容器（1号及び2号炉用）及び使用済燃料乾式貯蔵建屋である。</p> <p>解体対象施設は、廃止措置対象施設のうち、3号炉との共用施設並びに放射性物質による汚染のないことが確認された地下建家、地下構造物及び建家基礎を除くすべてである。</p> <p>1号炉との共用施設は解体対象施設に含む。</p>	変更なし 変更なし	本文四 1. (1) 本文五 1.	伊方発電所2号炉 廃止措置対象施設、解体対象施設の考え方について 伊方発電所2号炉 廃止措置対象施設と解体対象施設の共用設備の関係について 1号及び2号炉共用施設の解体を2号炉の廃止措置計画にて行う
2) 解体の方法	<p>解体の方法においては、原子炉施設の廃止措置期間全体を見通し、以下のよう段階ごとに講じる措置が示されていること。</p> <p>各工事の着手要件、完了要件が適切に設定されていること。</p>	<p>廃止措置は、廃止措置期間全体を4段階（解体工事準備期間、原子炉領域周辺設備解体撤去期間、原子炉領域設備等解体撤去期間、建家等解体撤去期間）に区分し、安全性を確保しつつ次の段階へ進むための準備をしながら確実に進める。</p> <p>解体工事準備期間に実施する工事等に係る着手要件及び完了要件と、解体工事準備期間における汚染の除去方法を表に示す。</p>	変更なし 変更なし	本文五 3. 本文五 4. (1)	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ 既認可の1号炉廃止措置計画と同じ
①試験研究用原子炉及び発電用原子炉の機能停止から燃料体搬出までの段階	<p>試験研究用原子炉及び発電用原子炉の機能停止のための措置として、炉心からまでの燃料体が取り出され、炉心への燃料体の再装荷を不可とするような措置が講じられるとともに、燃料体は核燃料物質貯蔵設備に保管され、同設備の解体開始前に原子炉施設外へ搬出されること。</p> <p>原子炉格納施設、換気設備及び廃棄設備等の閉じ込め機能が確保され、当該機能の確保に関連する放射線管理設備、電源設備等の機能が確保されること。</p>	<p>燃料は既に炉心からの取り出しを完了しており、2号炉に燃料を貯蔵している間は、炉心への再装荷を不可とする措置を講じる。核燃料物質貯蔵設備に貯蔵している燃料は、核燃料物質取扱設備及び核燃料物質貯蔵設備の解体に着手するまでに解体対象施設外へ搬出する。搬出するまでの期間は、引き続き核燃料物質貯蔵設備に貯蔵する。</p> <p>放射性物質を内包する系統及び設備を収納する建家及び構造物は、これらの系統及び設備が撤去されるまでの間、放射性物質の外部への漏えいを防止するための隔壁及び放射線遮蔽体としての機能を維持管理する。核燃料物質貯蔵設備は、燃料を貯蔵している間、臨界防止、冷却等の必要な機能を維持管理する。放射性廃棄物の廃棄施設は、対象とする放射性廃棄物の処理が完了するまでの間、處理及貯蔵機能を維持管理する。その他、これらの機能の確保に関連する放射線管理施設、換気設備、電源設備等の必要となる機能を維持管理する。</p>	変更なし 変更なし	本文五 2. (2) 本文五 2. (4)	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ 既認可の1号炉廃止措置計画と同じ
②燃料体搬出後から解体撤去までの段階	原子炉格納施設、換気設備及び廃棄設備等の閉じ込め機能が確保され、当該機能の確保に関連する放射線管理設備、電源設備等の機能が確保されること。	同上	変更なし	同上	対象なし 既認可の1号炉廃止措置計画と同じ
③解体撤去段階	原子炉施設内に残存する放射性物質の評価を基に、核燃料物質による汚染の適切な除去、核燃料物質によつて汚染された物の適切な廃棄等が行われること。	合理的に達成できる限り放射線被ばくを低くするよう、効率的な汚染の除去等を講じた解体撤去手順及び工法を策定する。	変更なし	本文五 2. (1) (3)	対象なし 既認可の1号炉廃止措置計画と同じ
発電用原子炉施設については、廃止措置計画に係る原子炉の炉心から使用済燃料が取り出されていることが、認可の基準となっていることから、申請に先立ち炉心から燃料を取り出していること。	炉心に装荷されていた燃料は、平成25年3月7日に炉心からの取出しを完了した。	炉心に装荷されていた燃料は、平成25年3月7日に炉心からの取出しを完了した。	変更なし	本文四 2. (2)	対象なし 既認可の1号炉廃止措置計画と同じ
発電用原子炉施設において、使用済燃料貯蔵施設に使用済燃料が存在する間は、使用済燃料貯蔵施設から冷却水が大量に漏えいする事象等を考慮し、使用済燃料貯蔵施設から冷却水が大量に漏えいする事象等を考慮し、使用済燃料の著しい損傷等対処設備の解体について、その機能を維持管理する期間が適切に評価されていること。あるいは、その設備が不要であることが適切に評価されていること。	使用済燃料の著しい損傷等対処設備の解体について、その機能を維持管理する期間が適切に評価されていること。あるいは、その設備が不要であることが適切に評価されていること。	使用済燃料を使用済燃料貯蔵設備に貯蔵している間において、使用済燃料貯蔵設備から冷却水が大量に漏えいする事象を考慮しても、燃料被覆管温度の上昇による燃料の健全性に影響はなく、また臨界にならないと評価していることから、使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し、臨界を防止するための重大事故等対処設備は不要である。	使用済燃料を使用済燃料貯蔵設備に貯蔵している間において、使用済燃料貯蔵設備から冷却水が大量に漏えいする事象を考慮しても、燃料被覆管温度の上昇による燃料の健全性に影響はなく、また臨界にならないと評価していることから、使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し、臨界を防止するための重大事故等対処設備は不要である。	本文五 2. (4)	対象なし 既認可の1号炉廃止措置計画と同じ 廃止措置計画審査基準改正に伴う変更
廃止措置計画の認可申請においては、廃止措置の全期間について試験炉規則、実用炉規則又は開発炉規則で定められた事項（以下「申請書記載事項」という。）を申請書に記載することが必要であるところ、将来実施する個々の工事の安全性等の詳細を申請時に記載することが合理的であると認められる場合にあっては、当該部分（以下「後期工程」という。）の範囲を明確にして上で、後期工程については、廃止措置の実施体制、試験炉研究用等原子炉本体及び発電用原子炉本体の解体の基本方針、廃止措置に要する資金の額及びその調達計画等の廃止措置全体の見通しの審査に必要な事項が記載されていれば、必要な事項が記載されているものとして取り扱う。	今回の申請では、解体工事準備期間に行う具体的な事項について記載する。原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降に行う具体的な事項については、解体工事準備期間に実施する汚染状況の調査結果や管理区域外の設備の解体撤去経験等を踏まえ、解体撤去の手順及び工法、放射性物質の処理及び管理方法等について検討を進め、原子炉領域周辺設備解体撤去期間に入るために廃止措置計画に反映し変更の認可を受ける。	今回の申請では、解体工事準備期間に行う具体的な事項について記載する。原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降に行う具体的な事項については、解体工事準備期間に実施する汚染状況の調査結果や管理区域外の設備の解体撤去経験等を踏まえ、解体撤去の手順及び工法、放射性物質の処理及び管理方法等について検討を進め、原子炉領域周辺設備解体撤去期間に入るために廃止措置計画に反映し変更の認可を受ける。	変更なし	本文五 3.	対象なし 既認可の1号炉廃止措置計画と同じ

※:発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措置計画の審査基準

伊方発電所2号炉 廃止措置計画認可申請書の審査基準への適合状況について

1. 申請書記載事項に対する審査基準

審査基準 [※]	適合状況（申請及びR1.11.27補正概要）	適合状況（補正概要）	記載項目	補足説明資料	備考
(2) 廃止措置期間中に性能を維持すべき施設	—	廃止措置を安全に進める上で、放射性物質を内包する系統及び設備を収納する建家及び構造物、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設、換気設備、非常用電源設備、原子炉補機冷却海水設備、消火設備等の施設を廃止措置の進捗に応じて維持管理していく。性能維持施設については、必要な期間中、必要な機能及び性能を維持管理できるよう、保安規定に施設管理計画を定めて、これに基づき施設管理を実施する。	本文六 1. 本文六 2.	伊方発電所2号炉 性能維持施設について	実用炉規則の改正に伴う追加
(3) 性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべき期間	（2）で選定された性能維持施設について、それぞれ位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべき期間が示されていること、また、ここに示される性能維持施設の性能については、性能維持施設が維持すべき機能ごとに、その性能を満たすために必要な仕様等（以下単に「必要な仕様等」という。）が示されていること。 原子炉施設を解体する工事を実施するに当たって、公衆及び放射線業務従事者の受ける線量を抑制し、又は低減する観点その他の原子力安全の観点から、専ら廃止措置で使用するため導入する施設又は設備において、当該施設又は設備の設計及び工事の方法に関することが示されていること。 研究開発段階電用原子炉にあっては、（2）で選定された性能維持施設について、技術上の基準により難い特別の事情がある場合は、当該事情を明らかにするとともに、発電用原子炉施設の現況や技術上の基準等に照らし適切な方法により性能維持施設を維持すること、必要な仕様等を満たすこと等が示されていること。	性能維持施設の位置、構造及びにその性能並びにその性能を維持すべき期間を表に示す。	本文 7	同上	実用炉規則の改正に伴う追加
(4) 核燃料物質の管理及び譲渡	以下参照	以下参照	—	—	—
①核燃料物質の存在場所と種類・数量の確認	廃止措置開始時点における核燃料物質の存在場所と種類・数量が確認されること。	2号炉の核燃料物質の存在場所ごとの種類及び数量を表に示す。	変更なし	本文八 1.	対象なし 既認可の1号炉廃止措置計画と同じ 実用炉規則改正に伴う読み替え
②核燃料物質の保管	核燃料物質は、搬出までの間、核燃料物質貯蔵設備に保管されること。	2号炉の使用済燃料は、譲渡しまでの期間、2号炉原子炉補助建室内若しくは3号炉燃料取扱棟内の使用済燃料貯蔵設備又は使用済燃料乾式貯蔵施設で貯蔵する。 2号炉原子炉補助建室内の使用済燃料貯蔵設備に貯蔵している使用済燃料は、原子炉領域周辺設備解体撤去期間の開始までに、使用済燃料輸送容器に収納し、3号炉燃料取扱棟内の使用済燃料貯蔵設備又は使用済燃料乾式貯蔵容器に収納し、使用済燃料乾式貯蔵施設に搬出し、貯蔵する。 また、3号炉燃料取扱棟内の使用済燃料貯蔵設備にて貯蔵する使用済燃料は、必要に応じて使用済燃料乾式貯蔵容器に収納し、使用済燃料乾式貯蔵施設へ搬出し、貯蔵する。 2号炉原子炉補助建内の新燃料貯蔵設備に貯蔵している新燃料は、譲渡しまでの期間、2号炉原子炉補助建内の新燃料貯蔵設備に貯蔵する。また、2号炉原子炉補助建室内の使用済燃料貯蔵設備に貯蔵している新燃料は、譲渡しまでの期間、2号炉原子炉補助建内の使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する。	変更なし	本文八 2.	対象なし 使用済燃料乾式貯蔵施設を記載 実用炉規則改正に伴う読み替え
③核燃料物質の搬出、輸送	核燃料物質の搬出、輸送に当たっては、関係法令に従った措置が講じられること。	使用済燃料及び新燃料の譲渡における取扱い及び運搬は、関係法令を遵守して実施することとともに、保安のために必要な措置を保安規定に定めて実施する。 2号炉原子炉補助建内の使用済燃料貯蔵設備に貯蔵している新燃料の表面には放射性物質が付着しているため、燃料の表面汚染により、使用する輸送容器の基準を満足しない場合は、汚染の拡大防止措置を講じた上で、気中で燃料集合体1体ごとに燃料棒を引き抜き、燃料棒表面を除染し、燃料集合体形状への再組立てを行った後、輸送容器に収納する。	変更なし	本文八 3.	伊方発電所2号炉 使用済燃料貯蔵施設に貯蔵中の新燃料の搬出に係る燃料集合体解体作業時の未臨界性維持について 既認可の1号炉廃止措置計画と同じ 実用炉規則改正に伴う読み替え
④核燃料物質の譲渡し先	原子炉設置者については、法第61条第3号又は4号、第9号及び第11号、旧原子炉設置者等については、法第61条第10号の規定に従って、核燃料物質の譲渡し先が選定されていること。	2号炉原子炉補助建内及び3号炉燃料取扱棟内の使用済燃料貯蔵設備並びに使用済燃料乾式貯蔵施設に貯蔵している使用済燃料は、使用済燃料輸送容器又は使用済燃料乾式貯蔵容器を使用して、廃止措置終了までに再処理事業者に譲り渡す。 2号炉原子炉補助建内の新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備に貯蔵している新燃料は、原子炉領域周辺設備解体撤去期間の開始までに加工事業者に譲り渡す。	変更なし	本文八 3.	対象なし 使用済燃料乾式貯蔵施設を記載 実用炉規則改正に伴う読み替え

※：発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措置計画の審査基準

伊方発電所2号炉 廃止措置計画認可申請書の審査基準への適合状況について

1. 申請書記載事項に対する審査基準

審査基準 [*]	適合状況（申請及びR1.11.27補正概要）	適合状況（補正概要）	記載項目	補足説明資料	備考	
(5) 核燃料物質による汚染の除去	<p>廃止措置対象の原子炉施設における核燃料物質による汚染の分布等の事前評価結果、汚染の除去の方法及び安全管理上の措置の内容が示されていること。</p> <p>主な廃止措置対象施設の汚染の推定分布について図に示すが、汚染状況の調査により、解体工事準備期間の除染結果も踏まえた評価の見直しを行う。除染は、放射線業務従事者の被ばく線量、除染効果、放射性廃棄物の発生量等の観点から、機械的方法又は化学的方法を効果的に組み合せて行う。除染の実施に当たっては、維持管理設備の機能に影響を及ぼさないように、また、汚染の拡大防止、放射線業務従事者の被ばく低減対策等の措置を講じる。</p>	変更なし	本文九 1.(2)(3)	対象なし	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ 実用炉規則改正に伴う読み替え	
(6) 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄	<p>廃止措置対象の原子炉施設からの放射性廃棄物の適切な廃棄を確実に行なうことが示されていること。</p> <p>放射性液体廃棄物及び放射性固体廃棄物は、原子炉運転中と同様に発生から貯蔵、処理等の各段階において、廃棄物の漏えい、汚染の拡大及び放射線による被ばくを適切に防止できるよう、関係法令等に基づき、適切に処理を行い管理放出する。</p> <p>低レベル放射性廃棄物の廃棄に際しては、放射能レベルの比較的高いもの、放射能レベルの比較的低いもの及び放射能レベルの極めて低いものに区分し、それぞれの区分、種類、性状等に応じて、廃棄事業者の廃棄施設に廃棄する。</p>	変更なし	本文十 1. 本文十 2. 本文十 3.	対象なし	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ 実用炉規則改正に伴う読み替え	
	<p>放射性固体廃棄物については、適切な廃棄が確実に行われるまでの間は、当該施設の放射性廃棄物の廃棄施設に保管することが示されていること。</p> <p>核燃料物質によって汚染された物の廃棄について、以下の措置を講じることが示されていること。</p>	変更なし	本文十 3.4(1)	対象なし	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ 実用炉規則改正に伴う読み替え	
①放射性気体廃棄物の廃棄	<p>原子炉施設の廃止措置中に発生する放射性気体廃棄物については、原子炉の運転中における取扱いと同様に措置されること。</p> <p>放射性気体廃棄物は、原子炉運転中と同様に発生から処理等の各段階において、廃棄物の漏えい、汚染の拡大及び放射線による被ばくを適切に防止できるよう、関係法令等に基づき、適切に処理を行い管理放出する。</p> <p>放射性気体廃棄物は一部の長半減期核種を除き無視できる程度である。したがって、ガス減衰タンクから放射性気体廃棄物を放出する場合、ガス減衰タンクで必要な減衰時間は十分に経過しており、一部の長半減期核種についてもこれ以上の減衰はほとんど期待できないことから、ガス減衰タンクでの貯留による減衰を行わず放出する。</p>	変更なし	本文十 1. 本文十 1.3(1)	対象なし	2号炉廃止に伴う運用の見直し 実用炉規則改正に伴う読み替え	
②放射性液体廃棄物の廃棄	<p>原子炉施設の廃止措置中に発生する放射性液体廃棄物については、原子炉の運転中における取扱いと同様に措置されること。</p> <p>放射性液体廃棄物は、原子炉運転中と同様に発生から貯蔵、処理等の各段階において、廃棄物の漏えい、汚染の拡大及び放射線による被ばくを適切に防止できるよう、関係法令等に基づき、適切に処理を行い管理放出する。</p> <p>原子炉格納容器冷却材ドレン及び原子炉補助建家冷却材ドレンについては、これらに含まれるほう酸を回収し再使用する必要がないことから、廃液処理系にて処理を行う。</p>	変更なし	本文十 2. 本文十 2.3(1)	対象なし	2号炉廃止に伴う運用の見直し 実用炉規則改正に伴う読み替え	
③放射性固体廃棄物の廃棄	<p>廃止措置に伴い発生する放射性固体廃棄物については、放射性物質による汚染の程度により区分されること。</p> <p>その発生から処理及び保管等の各段階の取扱いにおいて、飛散、汚染の拡大及び放射線による被ばくを適切に防止できるよう措置された設備等が用いられるこ。</p> <p>原子炉施設の廃止措置中に発生する放射性固体廃棄物については、それらを適切に廃棄するまでの間の保管容量が確保されること。</p>	<p>低レベル放射性廃棄物の廃棄に際しては、放射能レベルの比較的高いもの、放射能レベルの比較的低いもの及び放射能レベルの極めて低いものに区分する。</p> <p>放射性固体廃棄物は、合理的に達成できる限り低減に努め、原子炉運転中と同様に発生から貯蔵、処理等の各段階において、廃棄物の飛散、汚染の拡大及び放射線による被ばくを適切に防止できるよう、関係法令等に基づき、適切な方法により管理を行う。</p> <p>解体工事準備期間は、放射性固体廃棄物の量が固体廃棄物貯蔵庫等の保管容量を超えないように管理する。</p>	<p>変更なし</p> <p>変更なし</p> <p>変更なし</p>	<p>本文十 3.</p> <p>本文十 3.</p> <p>本文十 3.4(1)</p>	<p>対象なし</p> <p>対象なし</p> <p>対象なし</p>	<p>既認可の1号炉廃止措置計画と同じ 実用炉規則改正に伴う読み替え</p> <p>既認可の1号炉廃止措置計画と同じ 実用炉規則改正に伴う読み替え</p> <p>既認可の1号炉廃止措置計画と同じ 実用炉規則改正に伴う読み替え</p>

*:発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措置計画の審査基準

伊方発電所2号炉 廃止措置計画認可申請書の審査基準への適合状況について

1. 申請書記載事項に対する審査基準

審査基準*	適合状況（申請及びR1.11.27補正概要）	適合状況（補正概要）	記載項目	補足説明資料	備考	
(7) 廃止措置の工程						
廃止措置の全体計画として、廃止措置の着手時期、維持管理期間、解体撤去工事に着手する時期及び終了時期を示すために、廃止措置の方針・手順を時間軸の単位を年度として工程表により示すとともに、その概要が説明されていること。	2号炉の廃止措置は、「原子炉等規制法」に基づく廃止措置計画の認可以降、この計画に基づき実施し、2058年度までに完了する予定である。廃止措置工程を図に示す。	2号炉の廃止措置は、「原子炉等規制法」に基づく廃止措置計画の認可以降、この計画に基づき実施し、2059年度までに完了する予定である。廃止措置工程を図に示す。	本文十一	対象なし	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ 記載の適正化 実用炉規則改正に伴う読み替え	
上記（1）から（7）までにおいて、工場又は事業所に複数の原子炉施設が設置されている場合においては、複数の原子炉施設のうちその一部の原子炉施設を廃止することが認められている。このような一部の原子炉施設の廃止の場合には以下に留意する。	以下参照					
①解体する原子炉の附属施設について	対象原子炉の附属施設を対象原子炉施設以外の原子炉施設と共用している場合には、その附属施設の取扱いが示されていること。	1号炉のみとの共用施設については、2号炉の発電用原子炉施設としての保守管理を実施し、2号炉の発電用原子炉施設として施設定期検査を受けるものとする。3号炉との共用施設については、3号炉の発電用原子炉施設としての保守管理を実施し、3号炉の発電用原子炉施設として施設定期検査を受けるものとする。また、3号炉との共用施設は、2号炉の廃止措置終了後も3号炉の発電用原子炉施設として引き続き供用する。	本文四.1.(1)	対象なし	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ 実用炉規則改正に伴う変更	
②核燃料物質の譲渡しの方法について	工場又は事業所内の廃止対象外の貯蔵施設（廃止対象の原子炉施設との共用施設を含む。）において管理をする場合、当該施設が許認可上、管理が可能な施設であること。	3号炉燃料取扱棟内の使用済燃料貯蔵設備及び使用済燃料乾式貯蔵施設に貯蔵する使用済燃料は3号炉にて管理する。	変更なし	本文八.2.	対象なし	使用済燃料乾式貯蔵施設を記載 実用炉規則改正に伴う読み替え
③放射性固体廃棄物の廃棄について	工場又は事業所内の廃止対象外の廃棄施設（廃止対象の原子炉施設との共用施設を含む。）において管理をする場合、当該施設が許認可上、管理が可能な施設であること。	3号炉との共用施設から発生した放射性固体廃棄物は、1号、2号及び3号炉の放射性固体廃棄物として管理しているが、廃止措置終了までに、3号炉の放射性固体廃棄物としての管理に変更する。	変更なし	本文十.3.2	対象なし	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ 実用炉規則改正に伴う読み替え
(8) 廃止措置に係る品質マネジメントシステム						
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則（令和 年原子力規制委員会規則第 号）を踏まえ、設置許可申請書等に記載された方針に従って構築された品質マネジメントシステムに基づく廃止措置に関する一連のプロセスが示されていること。	—	廃止措置期間中における原子力安全を達成・維持・向上させるため、「原子炉設置許可申請書 十一」に基づき、廃止措置に係る品質マネジメントシステムを確立し、保安規定の品質マネジメントシステム計画に定める。	本文十二	対象なし	実用炉規則の改正に伴う追加	
構築された品質マネジメントシステムに基づき廃止措置を実施することが定められていること。	—	保安規定の品質マネジメントシステム計画に基づき、廃止措置に関する保安活動の計画、実施、評価及び改善の一連のプロセスを保安規定、原子力発電所品質保証規程及び原子力発電所品質保証基準並びにそれらに基づく下部規程により明確にし、これらを効果的に運用することにより、原子力安全の達成・維持・向上を図る。	本文十二	対象なし	同上	

伊方発電所2号炉 廃止措置計画認可申請書の審査基準への適合状況について

2. 申請書に添付する書類の記載事項に対する審査基準

審査基準*	適合状況（申請及びR1.11.27補正概要）	適合状況（補正概要）	記載項目	補足説明資料	備考	
(1) 既に使用済燃料を発電用原子炉の炉心から取り出していることを明らかにする資料 (例) 運転日誌等で炉心から燃料が取り出されていること、空白の炉心配置図等で燃料が炉心に装荷されていないことが明らかになっていること。	平成25年3月7日に炉心からの取り出しを完了したときに作成した原子炉燃料装荷記録を図に示す。	変更なし	添付書類一	対象なし	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ	
(2) 廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図 (例) 敷地図の中で、廃止措置に係る部分（建屋、施設等）が明らかになっていること。	廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置（解体工事準備期間）に係る工事作業区域を図に示す。	変更なし	添付書類二	対象なし	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ	
(3) 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書	廃止措置に伴い発生する放射性廃棄物の形態（放射性気体廃棄物、放射性液体廃棄物等の別）に応じて適切な放射線管理の下に、確実に廃棄が行われること、また、廃止措置期間中の平常時における周辺公衆への影響を確認する。	放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出に当たっては、周辺監視区域外の空気中及び水中の放射性物質の濃度が「線量限度等を定める告示」に定める値を超えないように厳重な管理を行う。さらに、「線量目標値に関する指針」に基づき、発電所から放出される放射性物質について放出管理の目標値を定めるとともに、放射性物質の濃度の測定を行い、これを超えないように努める。廃止措置中に環境に放出される放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物中の放射性物質により周辺公衆が受ける被ばく線量を評価する。また、廃止措置中の直接線及びスカイシャイン線による被ばく線量を評価する。	変更なし	添付書類三 1.7 添付書類三 2.2	対象なし	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ
1) 廃止措置期間中の放射線管理	廃止措置期間中における核燃料物質による汚染の除去及び放射性廃棄物の廃棄に係る放射線管理の基本的な考え方、具体的方法（一般事項、管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定若しくは解除、放射線業務従事者の放射線防護並びに放射性廃棄物の放出管理）が示されていること。	放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に当たっては、「原子炉等規制法」等の関係法令及び関係告示を遵守し、周辺公衆及び放射線業務従事者の放射線被ばくを合理的に達成できる限り低くするよう、具体的方法を定めている。	変更なし	添付書類三 1.1	対象なし	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ
廃止措置期間中の核燃料物質による汚染の除去、放射性廃棄物の廃棄に係る以下の安全対策が示されていること。	以下参照	以下参照				
①核燃料物質による汚染の拡散防止策	核燃料物質による汚染の拡散防止のため、必要に応じて汚染拡大防止扉、局所フィルタを使用する等の措置が講じられること。	放射性物質により汚染している機器等を取り扱う場合は、汚染の拡大防止のため、汚染拡大防止扉、局所排風機を使用する等の措置を講じる。	変更なし	添付書類三 1.1(6)	対象なし	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ
②被ばく低減対策	放射性気体廃棄物について、施設内の給排気系の機能が維持されること。	放射線被ばくを合理的に達成できる限り低くするため、放射線遮蔽体、換気設備、放射線管理施設及び放射性廃棄物の廃棄施設は、必要な期間、必要な機能を維持管理する。	変更なし	添付書類三 1.1(1)	対象なし	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ
2) 廃止措置に伴う放射性廃棄物の発生量	廃止措置に伴い発生する放射性廃棄物について、適切な分類により発生量が評価されていること。	放射性気体廃棄物および放射性液体廃棄物それぞれについて、発生量を評価している。	変更なし	添付書類三 2.2.1.1(1)c. 添付書類三 2.2.1.2(1)b.	対象なし	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ
3) 廃止措置期間中の周辺公衆の線量の評価	原子炉施設の廃止措置期間中の放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の環境への放出に伴う周辺公衆の線量、放射性固体廃棄物の保管に伴う直接線及びスカイシャイン線による周辺公衆の線量が適切に評価されていること。	敷地境界外における1号、2号及び3号炉からの放射性気体廃棄物中の希ガスの γ 線からの外部被ばくによる実効線量、放射性液体廃棄物中の放射性物質（よう素を除く）の摂取に伴う内部被ばくによる実効線量及びよう素の摂取に伴う内部被ばくによる実効線量は、それぞれ年間約 $1.1 \mu\text{Sv}$ 、年間約 $2.8 \mu\text{Sv}$ 及び年間約 $0.69 \mu\text{Sv}$ となり、合計は年間約 $4.6 \mu\text{Sv}$ である。この値は、「線量目標値に関する指針」に示される線量目標値の年間 $50 \mu\text{Sv}$ を下回る。解体工事準備期間における発電用原子炉施設からの直接線及びスカイシャイン線による実効線量は、年間 $50 \mu\text{Sv}$ を下回る原子炉運転中の状態から、原子炉運転を前提とした1号及び2号炉の原子炉格納容器からの実効線量を差し引いた値となる。以上のことから、発電用原子炉施設からの直接線及びスカイシャイン線による実効線量は、人の居住の可能性のある敷地境界外において年間 $50 \mu\text{Sv}$ を下回る。	変更なし	添付書類三 2.2.1.1.4 添付書類三 2.2.1.5	伊方発電所2号炉 解体工事準備期間における直接線およびスカイシャイン線による線量について	評価方法は既認可の1号炉廃止措置計画と同じ

*:発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措置計画の審査基準

伊方発電所2号炉 廃止措置計画認可申請書の審査基準への適合状況について

2. 申請書に添付する書類の記載事項に対する審査基準

審査基準*	適合状況（申請及びR1.11.27補正概要）	適合状況（補正概要）	記載項目	補足説明資料	備考
(3) 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書（つづき）					
①気象条件	<p>解体工事準備期間における環境への放射性物質の放出に伴い周辺公衆が受ける被ばく線量は、「線量目標値に関する指針」、「線量目標値に対する評価指針」、「一般公衆線量評価」、「気象指針」及び「原子炉設置許可申請書添付書類九」における放射性気体廃棄物による実効線量の評価方法を参考として評価する。なお、評価においては、2001年1月から2001年12月の1年間における気象データを使用する。また、評価に使用する気象データは、近年の気象データによる異常年検定を行い、異常がないことを確認している。</p>	変更なし	添付書類三 2.2.1.1	伊方発電所2号炉 気象資料の代表性について	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ
②放射性物質の放出量の算出	<p>平常時に周辺環境に放出される放射性物質の量については、解体作業に伴い空気中に飛散する粉じん等の放射性物質を対象とし、汚染拡大防止のために廃止措置期間中の作業等で生ずる粉じん等の拡散を防止するため、排気系フィルタ等放射性物質除去装置、一時的に設けた設備等の機能を適切に設定し算出されていること。</p> <p>解体工事準備期間に1号及び2号炉から放出される放射性気体廃棄物については、原子炉運転中に生成され1次冷却材中に含まれていた希ガス（Kr-85）が原子炉停止以降に減衰し、解体工事準備期間に年間を通じて排気筒から放出されるものとして評価する。</p> <p>解体工事準備期間に1号及び2号炉から放出される放射性液体廃棄物は原子炉運転中と同様な廃棄物である。今後、1号及び2号炉の復水器冷却水等の量を減少させるが、実効線量の計算に用いる海水における放射性物質の濃度を原子炉運転中と同等に維持するよう、1号及び2号炉の年間放出量を減少させる。</p>	変更なし	添付三 2.2.1.1(1)a. 添付三 2.2.1.2(1)b.	対象なし	評価方法は既認可の1号炉廃止措置計画と同じ
	炉型の特質や施設の状況に応じ、核種ごとの被ばく寄与を考慮したうえで、評価の対象となる放射性物質が考慮されていること。	同上	変更なし	同上	対象なし
	評価対象核種の環境移行における特徴を考慮した被ばく経路を設定とともに、適切なパラメータを用いた被ばく評価モデルを設定し、上記①の気象条件及び②の放出量を用いて、周辺監視区域外の評価地点における、放出放射性物質に起因する被ばく線量が適切に評価されていること。	変更なし	添付三 2.2.1.1 添付三 2.2.1.2	対象なし	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ
③放出放射性物質に起因する周辺公衆の被ばく線量	<p>施設の解体及び核燃料物質による汚染の除去等の措置が、原子力規制委員会の定める周辺監視区域外の線量限度を超えないよう講じられるものであること。</p> <p>周辺監視区域の外部放射線に係る線量、空気中の放射性物質の濃度及び表面の放射性物質の密度は、「線量限度等を定める告示」に定める値以下に保つ。具体的には、放射線遮蔽体を必要な期間維持管理する等により、管理区域の外側における外部放射線に係る線量が、3月につき1.3mSv以下になるように管理する。</p>	変更なし	添付書類三 1.5	対象なし	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ
	原子炉設置者及び旧原子炉設置者等においては、原子炉施設周辺の一般公衆の線量を合理的に達成できる限り低く保つための努力が払われていること。	変更なし	添付書類三 1.1	対象なし	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ
④廃止措置期間中に保管する放射性固体廃棄物に起因する直接線量とスカイシャイン線量についての評価	<p>廃止措置期間中に管理区域内において保管する放射性固体廃棄物に起因する直接線量とスカイシャイン線量について被ばく線量が評価されていること。</p> <p>この場合において、廃止措置期間中に管理区域内において保管する放射性固体廃棄物の保管量が適切に設定されていること。また、保管廃棄施設の遮蔽設計、評価地点までの距離が適切に考慮されていること。</p> <p>解体工事準備期間は、原子炉運転中の定期検査時と同等の状態が継続するが、1号及び2号炉は原子炉の運転を停止してから長時間が経過しており、放射能は減衰している。また、既設の建家及び構築物等を維持し、汚染の除去等に伴い発生する放射性固体廃棄物は、固体廃棄物貯蔵庫等の保管容量を超えないように貯蔵保管し、安全確保のために必要な機能を維持する。</p> <p>したがって、解体工事準備期間における発電用原子炉施設からの直接線及びスカイシャイン線による実効線量は、年間50 μSvを下回る原子炉運転中の状態から、原子炉運転を前提とした1号及び2号炉の原子炉格納容器からの実効線量を差し引いた値となる。</p> <p>以上のことから、発電用原子炉施設からの直接線及びスカイシャイン線による実効線量は、人の居住の可能性のある敷地境界外において年間50 μSvを下回る。</p>	変更なし	添付書類三 2.2.1.4	伊方発電所2号炉 解体工事準備期間における直接線およびスカイシャイン線による線量について	評価方法は既認可の1号炉廃止措置計画と同じ

*:発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措置計画の審査基準

伊方発電所2号炉 廃止措置計画認可申請書の審査基準への適合状況について

2. 申請書に添付する書類の記載事項に対する審査基準

審査基準*	適合状況（申請及びR1.11.27補正概要）	適合状況（補正概要）	記載項目	補足説明資料	備考
(3) 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書（つづき）					
4) 廃止措置期間中ににおける放射線業務従事者の受けける線量を事前に評価し、廃止措置における作業方法、被ばく低減対策の妥当性を検討していること。	解体工事準備期間の放射線業務従事者の総被ばく線量は、汚染の除去、汚染状況の調査、発電用原子炉施設の維持管理等を考慮して評価した結果から、約1.4人・Svと推定する。 放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に当たっては、「原子炉等規制法」等の関係法令及び関係告示を遵守し、周辺公衆及び放射線業務従事者の放射線被ばくを合理的に達成できる限り低くするよう、具体的方法を定めている。	変更なし	添付書類三 1.1 添付書類三 2.1(1)	伊方発電所2号炉 解体工事準備期間における放射線業務従事者の被ばく線量について	評価方法は既認可の1号炉廃止措置計画と同じ
(4) 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発生すると想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書					
	廃止措置の工事上の過失等があった場合に発生すると想定される原子炉施設の事故の種類、程度、影響等を確認する。	2号炉の廃止措置中に想定される過失、機械又は装置の故障、地震、火災等の他の災害があった場合に放射性物質の放出を伴う事故とその影響を鑑定し、敷地境外における周辺公衆の最大の実効線量を評価することにより、2号炉の廃止措置が周辺公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないことを示す。	変更なし	添付書類四	対象なし 既認可の1号炉廃止措置計画と同じ
1) 想定すべき事故	核種ごとの被ばくへの寄与を考慮したうえで、放射性物質の放出量が最大となる事故が想定されていること。	運転中の定期検査時の想定と同様であることから、「原子炉設置許可申請書 添付書類十」において評価している事故から、「燃料集合体の落下」及び「放射性気体廃棄物処理施設の破損」を選定する。	変更なし	添付書類四 1.1	対象なし 既認可の1号炉廃止措置計画と同じ
①気象条件	廃止措置期間中の原子炉施設からの事故における放出放射性物質に起因する公衆の被ばく線量評価に関し、適切な気象条件が示されていること。	線量評価においては、2001年1月から2001年12月の1年間における気象データを使用する。また、評価に使用する気象データは、近年の気象データによる異常年検定を行い、異常がないことを確認している。	変更なし	添付書類四 1.2(5) 添付書類四 1.3(5)	伊方発電所2号炉 気象資料の代表性について 既認可の1号炉廃止措置計画と同じ
2) 事故時における周辺公衆の線量評価	②放射性物質の放出量	燃料集合体の落下における評価対象核種は、「原子炉設置許可申請書 添付書類十」に示す希ガス及びよう素のうち、希ガスとする。よう素については、2号炉は原子炉の運転を終了していること及び原子炉の運転を停止してから長時間が経過していることから、使用済燃料ビット水中及び原子炉補助建室内への放出量は無視できる。 放射性気体廃棄物処理施設の破損における評価対象核種は、「原子炉設置許可申請書 添付書類十」に示す希ガスとする。 燃料集合体の落下及び放射性気体廃棄物処理施設の破損により大気中に放出される希ガスの量は、「原子炉設置許可申請書 添付書類十」を参考に算定する。 大気中に放出される希ガスの量を評価した結果は以下のとおり。 ・燃料集合体の落下 放出量 希ガス 約 6.4×10^{10} Bq ・放射性気体廃棄物処理施設の破損 放出量 希ガス 約 2.6×10^{11} Bq	変更なし	添付書類四 1.2(2)(3) (6) 添付書類四 1.3(2)(3) (6)	対象なし 評価方法は既認可の1号炉廃止措置計画と同じ
	③放出放射性物質に起因する周辺公衆の被ばく線量	評価対象核種の環境移行における特徴を考慮した被ばく経路を設定するとともに、適切なパラメータを用いた被ばく評価モデルを設定し、上記①の気象条件及び②の放出量を用いて、敷地外の評価地点における、放出放射性物質に起因する被ばく線量が適切に評価されていること。 周辺公衆の受けける線量は、「原子炉設置許可申請書 添付書類十」の燃料集合体の落下及び放射性気体廃棄物処理施設の破損と同様に、地表面から大気中に放出された希ガスが、放射性雲となって風下に流れ、この放射性雲の外部γ線による地表面での実効線量として評価する。 敷地境界外における最大の実効線量を評価した結果は以下のとおり。 ・燃料集合体の落下 実効線量 約 6.2×10^{-5} mSv ・放射性気体廃棄物処理施設の破損 実効線量 約 2.5×10^{-4} mSv 解体工事準備期間の事故として「燃料集合体の落下」及び「放射性気体廃棄物処理施設の破損」を想定した場合、環境へ放出される放射性物質の放出量は少なく、周辺公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。	変更なし	添付書類四 1.2(4) (6) 添付書類四 1.3(4) (6) 添付書類四 2.	対象なし 評価方法は既認可の1号炉廃止措置計画と同じ

*:発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措置計画の審査基準

伊方発電所2号炉 廃止措置計画認可申請書の審査基準への適合状況について

2. 申請書に添付する書類の記載事項に対する審査基準

審査基準*	適合状況（申請及びR1.11.27補正概要）	適合状況（補正概要）	記載項目	補足説明資料	備考	
(5) 核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書	<p>原子炉の機能停止時又は原子炉施設の解体撤去時に原子炉施設に残存する放射性物質（放射性放射性物質、汚染放射性物質及び原子炉の運転中に発生した放射性固体廃棄物）の種類、数量及び分布が、原子炉の運転履歴等を基にした計算結果、測定結果等により、適切に評価されていること。</p> <p>解体対象施設の汚染分布は、加圧水型原子炉施設のモデルプラントにおける評価結果を基に推定している。今後、解体工事準備期間に実施する汚染状況の調査結果を踏まえた評価の見直しを行い、廃止措置計画に反映し変更の認可を受ける。現状の評価は、加圧水型原子炉施設のモデルプラントにおける評価結果を基に、主要な設備の放射能レベルを推定し、放射能レベル区別の放射性廃棄物発生量を評価している。</p> <p>また、伊方発電所に貯蔵・保管している原子炉運転中に発生した放射性固体廃棄物の貯蔵・保管場所ごとの種類及び数量を表に示す。</p>	変更なし	添付書類五 1. 添付書類五 2.	対象なし	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ	
(6) 性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書	<p>原子炉施設の廃止措置においては、公衆及び放射線業務従事者の受ける線量の抑制又は低減の観点から、当該施設内に残存する放射性物質の数量及び分布等を踏まえ、核燃料物質による汚染の除去手順、設備・機器又は施設の解体手順等の措置が立案されていること、これら措置との関係において、維持すべき設備・機器及びその機能並びに必要な期間が、廃止措置期間を見通し適切に設定されていること。</p> <p>維持管理対象設備は、「五 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方針」に基づき、周辺公衆及び放射線業務従事者の被ばくの低減を図るとともに、使用済燃料の貯蔵のための管理、汚染の除去工事、解体撤去工事及び核燃料物質によって汚染された物の廃棄等の各種作業の実施に対する安全の確保のために、必要な期間中において、必要な機能及び必要な機能に係る運転中と同等の性能を維持管理する。</p> <p>維持管理対象設備の維持台数、要求される機能及び維持すべき期間を表に示す。原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降については、原子炉領域周辺設備解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画の変更の認可を受ける。</p>	削除			既認可の1号炉廃止措置計画と同じ 実用炉規則改正に伴う変更	
維持管理すべき設備及びその機能並びにその機能を維持すべき期間が、廃止措置の段階に応じ、公衆及び放射線業務従事者の受ける線量の抑制又は低減の観点から予めされていること。 性能維持施設の各設備等の維持管理、その他の安全対策について、性能を維持すべき期間にわたって以下の措置を講ずることが示されていること。	以下参照	性能維持施設は、「五 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方針」に基づき、周辺公衆及び放射線業務従事者の被ばくの低減を図るとともに、使用済燃料の貯蔵のための管理、汚染の除去工事、解体撤去工事及び核燃料物質によって汚染された物の廃棄等の各種作業の実施に対する安全の確保のために、必要な期間中において、必要な機能及び性能を維持管理する。	添付書類六 2.	伊方発電所2号炉 性能維持施設について	実用炉規則改正に伴う変更	
1) 建屋(家)・構築物等の維持管理	放射性物質を内包する系統及び機器を収納する建屋、構築物等について、これらの系統及び機器を撤去するまでの間、放射性物質の外部への漏えいを防止するための障壁及び放射線遮蔽としての機能及び性能を維持管理すること。	放射性物質を内包する系統及び設備を収納する建屋等については、これらの系統及び設備が撤去されるまでの間、放射性物質の外部への漏えいを防止するための障壁及び放射線遮蔽としての機能及び性能を維持管理する。	廃止措置期間中は、放射性物質が管理されない状態で外部へ漏えいすることを防ぐ必要があるため、放射性物質の外部への「放射性物質漏えい防止機能」を有する設備を、管理区域を解除するまで維持管理する。 廃止措置期間中は、周辺公衆及び放射線業務従事者の受けの被ばくを低くするため、「放射線遮蔽機能」を有する設備を、炉心支持構造物等の解体が完了するまで又は源頭となる設備の解体が完了するまで維持管理する。	添付書類六 3.(1). 添付書類六 4.(1).	同上	実用炉規則改正に伴う変更
2) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の維持管理	新燃料及び使用済燃料を核燃料物質貯蔵設備で保管する期間にあっては、所要の性能を満足するよう当該核燃料物質貯蔵設備及び核燃料物質取扱設備を維持管理すること。 また、使用済燃料の著しい損傷を緩和し及び臨界を防止するために必要な設備を維持管理すること。	核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設については、使用済燃料が2号炉使用済燃料貯蔵設備から搬出されるまでの期間は、臨界防止機能、燃料落下防止機能及び浄化・冷却機能等の機能及び性能を維持管理する。また、新燃料が2号炉燃料貯蔵設備から搬出されるまでの期間は、臨界防止機能及び燃料落下防止機能等の機能及び性能を維持管理する。	廃止措置期間中は、新燃料及び使用済燃料を2号炉新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備から搬出する際に取り扱う必要があることから、「臨界防止機能」、「燃料落下防止機能」及び「除染機能」を有する設備を、2号炉新燃料貯蔵設備内及び使用済燃料貯蔵設備内の新燃料又は使用済燃料の搬出が完了するまで維持管理する。 廃止措置期間中は、新燃料及び使用済燃料を2号炉新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備から搬出するまで貯蔵する必要があることから、使用済燃料の貯蔵に必要な「臨界防止機能」、「浄化・冷却機能」、「給水機能」及び「水位及び漏えいの監視機能」を有する設備を、2号炉使用済燃料貯蔵設備内の使用済燃料の搬出が完了するまで維持管理する。また、新燃料の貯蔵に必要な「臨界防止機能」を有する設備を、2号炉新燃料貯蔵設備内及び使用済燃料貯蔵設備内の新燃料の搬出が完了するまで維持管理する。	添付書類六 3.(2)a. 添付書類六 3.(2)b. 添付書類六 4.(2)a. 添付書類六 4.(2)b.	同上	実用炉規則改正に伴う変更
3) 放射性廃棄物の廃棄施設については、適切に維持管理すること。	放射性廃棄物の廃棄施設については、放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物を適切に処理するため、処理機能及び性能を維持管理する。また、放射性固体廃棄物を適切に処理及び貯蔵保管するため、処理及び貯蔵の機能及び性能を維持管理する。	使用済燃料を2号炉使用済燃料貯蔵設備に貯蔵している間において、使用済燃料貯蔵設備から冷却水が大量に漏えいする事象を考慮しても、燃料被覆管温度の上昇による燃料の健全性に影響はなく、また、臨界にならないと評価できることから、周辺公衆への影響は小さい。したがって、使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し及び臨界を防止するための重大事故対策設備は不要である。	使用済燃料を2号炉使用済燃料貯蔵設備に貯蔵している間において、使用済燃料貯蔵設備から冷却水が大量に漏えいする事象を考慮しても、燃料被覆管温度の上昇による燃料の健全性に影響はなく、また、臨界にならないと評価できることから、周辺公衆への影響は小さい。したがって、使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し及び臨界を防止するための重大事故対策設備は不要である。	添付書類六 3.(2)b.	同上	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ 廃止措置計画審査基準改正に伴う変更 実用炉規則改正に伴う変更
		廃止措置期間中は、放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物を処理する必要があることから、「放射性廃棄物処理機能」を有する設備を、放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の処理が完了するまで維持管理する。 廃止措置期間中は、放射性固体廃棄物を処理及び貯蔵する必要があることから、「放射性廃棄物処理機能」及び「放射性廃棄物貯蔵機能」を有する設備を、放射性固体廃棄物の処理が完了するまで維持管理する。	添付書類六 3.(3). 添付書類六 4.(3).	同上	実用炉規則改正に伴う変更	

*:発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措置計画の審査基準

伊方発電所2号炉 廃止措置計画認可申請書の審査基準への適合状況について

2. 申請書に添付する書類の記載事項に対する審査基準

審査基準 [*]	適合状況（申請及びR1.11.27補正概要）	適合状況（補正概要）	記載項目	補足説明資料	備考		
(6) 性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書（つづき）							
4) 放射線管理施設の維持管理	原子炉施設外の放射線監視、環境への放射性物質の放出管理及び管理区域内作業に係る放射線業務従事者の被ばく管理に係る設備については、適切に維持管理すること。 ①核燃料の貯蔵管理及び放射性廃棄物の処理に伴い必要な場合、放射線業務従事者の被ばく低減化のため空気の浄化が必要な場合並びに解体撤去に伴い放射性粉じんが発生する可能性のある区域で原子炉施設外への放出の防止及び他区域への移行の防止のために必要な場合は、換気設備を適切に維持管理すること。 ②商用電源が喪失した際、解体中の原子炉施設の安全確保上必要な場合には、適切な容量の電源設備を確保し、これを適切に維持管理すること。 ③その他の安全確保上必要な設備（照明設備、補機冷却設備等）については、適切な機能が確保されるよう維持管理すること。	放射線管理施設については、環境への放射性物質の放出管理及び管理区域内作業に係る放射線業務従事者の被ばく管理のために、放出管理及び放射線監視の機能及び性能を維持管理する。 原子炉施設外の放射線監視、環境への放射性物質の放出管理及び管理区域内作業に係る放射線業務従事者の被ばく管理に係る設備については、適切に維持管理すること。 ①核燃料の貯蔵管理及び放射性廃棄物の処理に伴い必要な場合、放射線業務従事者の被ばく低減化のため空気の浄化が必要な場合並びに解体撤去に伴い放射性粉じんが発生する可能性のある区域で原子炉施設外への放出の防止及び他区域への移行の防止のために必要な場合は、換気設備を適切に維持管理すること。 ②商用電源が喪失した際、解体中の原子炉施設の安全確保上必要な場合には、適切な容量の電源設備を確保し、これを適切に維持管理すること。 ③その他の安全確保上必要な設備（照明設備、補機冷却設備等）については、適切な機能が確保されるよう維持管理すること。	廃止措置期間中は、発電用原子炉施設の放射線を管理する必要があるため、発電用原子炉施設の放射線を監視する「放射線監視機能」を有する設備を、関連する設備の供用が終了するまで維持管理する。 廃止措置期間中は、環境へ放出する放射性液体廃棄物を環境へ放出する必要があるため、環境へ放出する放射性液体廃棄物及び放射性液体廃棄物の処理が完了するまで維持管理する。 廃止措置期間中は、管理区域内で作業を行う必要があるため、放射線業務従事者の被ばく及び汚染の確認並びにエリア内の空気中の放射性物質濃度を確認する「放射線管理機能」を有する設備を、管理区域を解除するまで維持管理する。	添付書類六 3.(4). 添付書類六 4.(4).	同上	実用炉規則改正に伴う変更	
5) 解体中に必要なその他の施設の維持管理	通常用電源設備については、発電用原子炉施設の安全確保上必要な設備への電源供給機能及び性能を維持管理する。	換気設備については、使用済燃料の貯蔵管理、放射性廃棄物の処理及び放射線業務従事者の被ばく低減等を考慮して、空気の浄化が必要な場合並びに解体撤去に伴い放射性粉じんが発生する可能性のある区域で原子炉施設外への放出の防止及び他区域への移行の防止のために必要な場合は、建内換気機能及び性能を維持管理する。	廃止措置期間中は、使用済燃料の貯蔵管理及び搬出作業、放射性廃棄物の処理、放射性粉じん発生の可能性がある解体作業等において、空気浄化が必要となる可能性があるため、「換気機能」を有する設備を、管理区域を解除するまで維持管理する。	添付書類六 3.(5)a. 添付書類六 4.(5)a.	同上	実用炉規則改正に伴う変更	
6) 検査・校正	性能維持施設の各設備、機器及び廃止措置に伴い保安のために講じる措置等については、安全の確保上必要な機能及び性能を必要な期間中維持できるよう適切な頻度で検査・校正を行うこと。	維持管理対象設備の機能及び性能については、定期的に点検等で確認していく。なお、維持管理対象設備の維持管理に関しては、保安規定に管理の方法を定めて、これに基づき実施する。	性能維持施設に対する検査・校正については、保安規定に管理の方法を定め、実施する。	添付書類六 3.(6)	同上	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ 実用炉規則の改正に伴う変更	
7) その他の安全対策	原子炉施設の廃止措置期間中においては、保安のために以下のようないわゆる「被ばく等の可能性の程度に応じてこれを適切に区分し、保安のための措置を講ずるとともに、放射線業務従事者の不必要な被ばくを防止するため、これらの区域に対する立入りを制限する措置を講じること。	以下参照	以下参照	変更なし	添付書類六 3.(7)a.	同上	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ 実用炉規則の改正に伴う変更
	①管理区域は、放射線被ばく等の可能性の程度に応じてこれを適切に区分し、保安のための措置を講ずるとともに、放射線業務従事者の不必要な被ばくを防止するため、これらの区域に対する立入りを制限する措置を講じること。	管理区域の区分、立入り制限及び保安のために必要な措置を講じる。		変更なし	添付書類六 3.(7)b.	同上	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ 実用炉規則の改正に伴う変更
	②周辺環境へ放出される放射性物質の管理が適切に行われていることを確認するため、解体中の原子炉施設からの放出の管理に係る放射線モニタリング及び周辺環境に対する放射線モニタリングを適確に行うこと。	維持管理を行う放射線管理施設を用いて、発電用原子炉施設からの放出管理に係る放射線モニタリング及び周辺環境に対する放射線モニタリングを行う。		変更なし	添付書類六 3.(7)c.	同上	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ 実用炉規則の改正に伴う変更
	③核燃料物質が原子炉施設に存在する期間中の原子炉施設への第三者の不法な接近等を防止する措置を講じること。	発電用原子炉施設への第三者の不法な接近を防止する措置を講じる。		変更なし	添付書類六 3.(7)d.	同上	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ 実用炉規則の改正に伴う変更
	④放射線障害防止の観点から、火災の防護設備については適切に維持管理すること。また、可燃性物質が保管される場所にあっては、火災が生ずることのないよう適切な防護措置を講じること。	消防設備については、必要な機能及び性能を維持管理するとともに、火災防護のために必要な措置を講じる。	放射線障害防止の観点から、火災の防護については、廃止措置期間中は、火氣作業や可燃物を取り扱う必要があることから「消火機能」を有する設備を、各建家を解体する前まで維持管理する。 また、可燃性物質が保管される場所にあっては、火災が生ずることのないよう適切な防護措置を講じることが必要なため、火災防護のための措置を定めて実施する。		添付書類六 3.(7)e. 添付書類六 4.(6)a.	同上	実用炉規則の改正に伴う変更

*:発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措置計画の審査基準

伊方発電所2号炉 廃止措置計画認可申請書の審査基準への適合状況について

2. 申請書に添付する書類の記載事項に対する審査基準

審査基準*	適合状況（申請及びR1.11.27補正概要）	適合状況（補正概要）	記載項目	補足説明資料	備考
(6) 性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書（つづき）					
発電用原子炉施設においては、性能維持施設に係る維持管理方法が示されていること。また、性能維持施設の維持すべき性能が ・実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成25年原子力規制委員会規則第6号）第二章及び第三章又は ・研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成25年原子力規制委員会規則第10号）第二章及び第三章の規定によらない場合は、その根拠を具体的に記載すること。	該当なし	変更なし			
(7) 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書					
①廃止措置に要する費用 原子炉施設解体に要する費用の見積もり総額が明示されていること。	2号炉の原子力発電施設解体引当金制度に基づく原子力発電施設の解体に要する総見積額（平成30年4月末現在）は約396億円である。	変更なし	添付書類七 1.	—	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ
②資金調達計画 実用発電用原子炉については、発電用原子炉施設解体引当金累積積立額が明示され、それを含めた費用の調達方法が明示されていること。	廃止措置に要する費用は、全額自己資金により賄う。 2号炉の原子力発電施設解体引当金制度による原子力発電施設解体引当金累積積立額（平成30年度末現在）は、約348億円である。	廃止措置に要する費用は、全額自己資金により賄う。 2号炉の原子力発電施設解体引当金制度による原子力発電施設解体引当金累積積立額（令和元年度未現在）は、約354億円である。	添付書類七 2.	—	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ 記載の適正化
(8) 廃止措置の実施体制に関する説明書					
1) 主たる工場又は事業所及び廃止措置に係る工場又は事業所において定める以下の事項が定められていること。	以下参照				
①廃止措置に係る組織 2号炉の廃止措置の実施体制については、保安規定において保安管理体制を定める。		変更なし	添付書類八 1.	—	—
②廃止措置に係る各職位の職務内容 保安規定において保安管理体制を定め、本店及び伊方発電所の組織において廃止措置の業務に係る各職位とその職務内容を記載し、それぞれの役割分担を明確にする。		変更なし	添付書類八 1.	—	—
2) 廃止措置に係る工場又は事業所における廃止措置の実施に当たり、その監督を行う者を選任する際の基本方針が定められていること。	保安規定において廃止措置における保安の監督を行う者の任命に関する事項及びその職務を明確にし、その者に各職位の業務を総括的に監督させる。	変更なし	添付書類八 1.	—	—
(9) 廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書					
この項目には以下の記載が明示されていること。	以下参照				
①原子炉施設保安規定において、事業者の代表者をトップマネジメントとする品質マネジメントシステムを定めること。 廃止措置期間中における品質保証計画については、保安規定において、社長をトップマネジメントとする品質保証計画を定める。	廃止措置期間中における品質保証計画については、保安規定において、社長をトップマネジメントとする品質保証計画を定める。	廃止措置期間中における原子力安全を達成・維持・向上させるため、「原子炉設置許可申請書」十一に基づき、廃止措置に係る保安活動を確実に実施するための品質マネジメントシステムを構築し、保安規定の品質マネジメントシステム計画に定める。 品質マネジメントシステム計画では、社長をトップマネジメントとする品質マネジメントシステムを定める。 社長は、原子力の安全のためのリーダーシップを發揮し、責任を持って品質マネジメントシステムを確立させ、実施させる。	添付書類九 1. 添付書類九 3.	対象なし	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ 実用炉規則改正に伴う変更
②廃止措置に関する保安活動の計画、実施、評価及び改善の一連のプロセスを明確にし、これらを効果的に運用することにより、原子力安全の達成・維持・向上を図ること。 保安規定、原子力発電所品質保証規程及び原子力発電所品質保証基準並びにそれに基づく下部規程により廃止措置に関する保安活動の計画、実施、評価及び改善の一連のプロセスを明確にし、これらを効果的に運用することにより、原子力安全の達成・維持・向上を図る。		品質マネジメントシステム計画では、廃止措置に関する保安活動の計画、実施、評価及び改善の一連のプロセスを明確にし、これらを効果的に運用することにより、原子力安全の達成・維持・向上を図る。 品質マネジメントシステム計画に従って、品質マネジメントシステムを確立し、実施するとともに、その実効性を維持するため、その改善を継続的に行う。 品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確にするとともに、そのプロセスを組織に適用することを決定し、業務を行う。 技術的、人的、組織的な要因の相互作用を適切に考慮して、効果的な取組みを通じて、健全な安全文化を育成し、及び維持する。	添付書類九 1. 添付書類九 2.	対象なし	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ 実用炉規則改正に伴う変更
③品質マネジメントシステムのもとで機能を維持すべき設備及びその他の設備の保守等の廃止措置に係る業務が行われることが明示されていること。 廃止措置期間中に機能を維持すべき設備の保守管理等の廃止措置に係る業務は、品質保証計画の下で実施する。		機能を維持すべき設備、その他の設備の保守等の廃止措置に係る業務は、品質マネジメントシステム計画の下で実施する。 廃止措置期間中における品質保証活動は、廃止措置の安全の重要性に応じた管理を実施する。廃止措置に係る工事、性能維持施設の施設管理等の廃止措置計画に基づく活動は、品質マネジメントシステム計画の下で実施する。	添付書類九 1. 添付書類九 5.	対象なし	既認可の1号炉廃止措置計画と同じ 実用炉規則改正に伴う変更

*:発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措置計画の審査基準