

2020年3月27日

東京電力ホールディングス株式会社

第854回審査会合における指摘事項

<地震荷重と風荷重の組合せ>

- (1) 地震荷重と風荷重の組み合わせた場合の施設・設備の裕度確認に関して、風荷重の変動性を考慮した上で、地震荷重と組み合わせる風荷重について検討し、耐震評価におけるパラスタケースとの包絡関係を示して、設計での取扱いについて整理すること。また、評価に当たっては、主排気筒に限定することなく、積雪荷重を考慮しないとしている風荷重の影響を受ける他の設備も抽出し、各部材における発生値と許容値を比較して裕度を示すこと。

以上