

令和 2 年 6 月
中国電力株式会社

島根原子力発電所 2 号炉 審査会合における指摘事項に対する回答一覧表（重大事故等対処設備：別添資料-2 残留熱代替除去系を用いた代替循環冷却の成立性について）

No.	審査会合 実施日	コメント内容	回答状況	回答状況
1	令和2年2月20日	除熱手段に関する自主対策についても全体像を示すこと。	本日回答	除熱手段として、可搬型格納容器除熱系による格納容器除熱及び原子炉補機代替冷却系を用いた原子炉浄化系による原子炉除熱を設けていることを追記した。 (資料2-2-8「重大事故等対処設備について」別添資料-2 参考-1～25ページ参照)