

1. 件名：伊方発電所2号炉廃止措置計画認可申請並びに伊方発電所1号炉及び島根1号炉廃止措置計画変更認可申請に関するヒアリング
2. 日時：令和2年6月26日（金）10時00分～11時15分、16時30分～17時15分
3. 場所：原子力規制庁 9階A会議室（一部TV会議システムを利用）
4. 出席者（※・・・TV会議システムによる出席）
原子力規制庁
原子力規制部
審査グループ実用炉審査部門
藤森安全管理調査官、塚部管理官補佐、御器谷管理官補佐、照井安全審査官

四国電力株式会社 原子力部 廃止措置グループ グループリーダー 他14名※
中国電力株式会社 原子力事業本部 マネージャー 他7名※

5. 要旨

- (1) 四国電力株式会社から伊方発電所1, 2号炉の、中国電力株式会社から島根原子力発電所1号炉の廃止措置計画に係る性能維持施設の性能と技術基準との関係、DG及び蓄電池の性能に記載の電源供給先について説明があった。
- (2) 原子力規制庁は、(1)の説明に対し、廃止措置審査基準では「性能維持施設の性能については、性能維持施設が維持すべき機能ごとに、その性能を満たすために必要な仕様等が示されていること。」としていることから、この審査基準との関係を整理を求め、引き続き確認することとした。
- (3) 四国電力株式会社及び中国電力株式会社より、それぞれ了解した旨回答があった。

6. 配布資料

- ・資料 1-1 伊方発電所2号炉 性能維持施設の性能について<補足説明資料>
- ・資料 1-2 伊方発電所1号炉 性能維持施設の性能について <補足説明資料>
- ・資料 2-1 島根原子力発電所1号炉 性能維持施設の性能について <補足説明資料>