

第862回 原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合 ご指摘事項について

1. ご説明内容

浜岡原子力発電所 基準津波の策定のうち 地震以外の要因による津波について（コメント回答）

2. ご指摘事項

○海底地すべりの津波評価

- ・ 海底地すべりが同時発生した場合の影響検討について、Watts の予測式に基づいてどのような海底地すべりを想定して津波高を計算したのかを示すこと。

○火山現象の津波評価

- ・ 海中噴火・カルデラ陥没等の評価対象について、火口が海底に位置する火山に限定せずに対象とすること。
- ・ 火山現象による津波評価の説明方針について、伊豆小笠原弧の火山現象の規模を仮想的に大きくして津波評価をしてもその影響が地震による津波より小さいと示すことも含めて、検討すること。

以上