

1. 件名：浜岡原子力発電所の新規制基準適合性審査に関する面談について
2. 日時：令和2年6月3日(水) 12時25分～12時35分
3. 場所：原子力規制庁9階耐震会議室
4. 出席者  
原子力規制庁 原子力規制部 地震・津波審査部門  
内藤安全規制調整官、熊谷管理官補佐、田上上席安全審査官、佐口主任安全審査官、谷主任安全審査官、菅谷技術研究調査官、南雲係員  
中部電力株式会社 原子力本部 原子力土建部 執行役員  
中川原子力土建部長 他8名（テレビ会議システムによる出席）
5. 要旨
  - (1) 中部電力株式会社から、本年5月21日に開催された第862回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合における、地震以外の要因による津波に関する原子力規制委員会からの指摘事項について、審査会合資料を用いてその趣旨の確認があった。
  - (2) 原子力規制庁から、各指摘事項の内容に係る認識を相互で確認した後、会合でも指摘したとおり、主に以下の点について、整理した上で説明するよう再度伝え、今後資料が準備でき次第説明するよう中部電力株式会社に求めた。
    - ・海底地すべりが同時発生した場合の影響検討において、Wattsの予測式を用いる際に想定する地すべりの考え方について。
    - ・火山現象による津波評価の説明方針に関して、火山現象の規模を仮想的に大きくした津波評価と他の要因による津波評価の比較によって評価するといった考え方について。
  - (3) 中部電力株式会社から、上記内容について了解した旨の回答があった。
6. 提出資料
  - ・第862回 原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合 ご指摘事項について