## EO-20-004(3) 2020.7.10 第 2 回審査会合用第 2 回ヒアリング資料 東芝エネルギーシステムズ 原子力技術研究所

## NCA 廃止措置計画認可申請書に係る質問管理表

番号	年月日	コメント内容	備考
1	2020.3.2	全体工程	次回審査会合で回答予定
		各段階で行う内容を明確にする。維持設備の表とも関連し、燃料	
		詰替え設備の設置・解体や燃料がある期間によって維持する機能	
		が変わっていくので、それらが分かるように説明。	
2	2020.3.2	保管棟の説明	次回審査会合で回答予定
		いつの段階でどのくらい廃棄物が発生するか算定し、保管棟の	
		容量で保管できることを説明。	
3	2020.3.2	詰替え作業について、被ばく管理の方法、被ばく低減の方法などの	第2回申請で説明予定
		説明。	
4	2020.3.2	グローブボックス (GB) について、規格に基づく必要な機能 (閉	第2回申請で説明予定
		じ込め、火災警報、負圧警報)、設計評価(臨界管理含む)を説明。	
		を説明。	
5	2020.3.2	粉末の詰替え作業について説明。	第2回申請で説明予定