

1. 件名：東海再処理施設の安全対策に係る廃止措置計画変更認可申請に係る面談
2. 日時：令和2年7月16日(木)13時30分～15時30分
3. 場所：原子力規制庁10階会議室 ※TV会議にて実施
4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 審査グループ 研究炉等審査部門

細野企画調査官、田中主任安全審査官、有吉上席安全審査官、小舞管理官補佐、
加藤原子力規制専門員、佐々木技術参与

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

バックエンド統括本部 本部長代理

事業計画統括部 次長

再処理廃止措置技術開発センター 副センター長 他12名

5. 要旨

○原子力機構から、資料に基づき東海再処理施設の安全対策に係る廃止措置計画変更認可申請への対応状況について説明があった。

○原子力規制庁より、以下の通りコメントを伝えた。

(資料1について)

- ・HAW及びTVF以外の施設の安全性について、廃止措置計画用設計地震動、廃止措置計画用設計津波に対して再処理施設として何を目標に対策を講ずる方針とするのか、基本的な考え方を整理して示すこと。

(資料2について)

- ・T20 トレンチ内の配管において、大津波警報発令時に手でバルブを閉めるとしている箇所については、手順や有効性評価結果を廃止措置計画変更申請に記載すること。

○原子力機構より、承知した旨返答があった。

6. 配付資料

資料1：放射性物質を保有している施設の津波影響評価について

資料2：ガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟の廃止措置計画用設計津波に対する津波影響評価に関する説明書

資料3：高放射性廃液貯蔵場(HAW)の廃止措置計画用設計津波に対する津波影響評価に関する説明書

資料4：TVF保管能力増強について

資料5：東海再処理施設の安全対策に係る7月までの面談スケジュール(案)について