

2020年7月15日

中部電力株式会社

第871回 原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合 ご指摘事項について

1 ご説明内容

○浜岡原子力発電所 敷地の地質・地質構造（コメント回答）

2 ご指摘事項

- ・ H断層系の断層面にみられる細粒物質の性状について、微細構造や組成も含めた調査・分析結果を表形式で各断層横並びに示したうえで類似性を整理するとともに、細粒物質の硬度が周辺母岩に比べ低いことに関する考察や断層の活動性評価における着眼点を整理し、どの断層でも後期更新世における活動性は同一の評価となることを示すこと。
- ・ 正断層に関する一般的特徴やH断層系の形成要因に関する文献の引用に際し、引用理由も含め適切に整理すること。
- ・ 敷地の深部構造の記載に関し、データと解釈が整合していることがわかるよう適正化をはかること。

以上