

1. 件名：伊方発電所2号炉廃止措置計画認可申請並びに伊方発電所1号炉及び島根1号炉廃止措置計画変更認可申請に関するヒアリング
2. 日時：令和2年7月22日（木）16時30分～18時00分
3. 場所：原子力規制庁 9階A会議室（一部TV会議システムを利用）
4. 出席者（※・・・TV会議システムによる出席）
原子力規制庁
原子力規制部
審査グループ実用炉審査部門
藤森安全管理調査官、塚部管理官補佐、御器谷管理官補佐

四国電力株式会社 原子力部 廃止措置グループ グループリーダー 他7名※
中国電力株式会社 原子力事業本部 マネージャー 他6名※

5. 要旨

- (1) 四国電力株式会社から、伊方発電所2号炉の廃止措置計画認可申請及び伊方発電所1号炉の廃止措置計画変更認可申請の補正に係る性能維持施設の性能等について、また、中国電力から、島根1号炉の廃止措置計画変更認可申請に係る性能維持施設の性能等について、説明があった。
- (2) 原子力規制庁は、(1)の説明に対し、以下の点を含め、今後引き続き確認することとした。
-全交流電源喪失時の代替電源による給電先の考え方を整理すること
- (3) 四国電力株式会社及び中国電力株式会社より、それぞれ了解した旨回答があった。

6. 配布資料

- ・資料 1-1 伊方発電所2号炉 廃止措置計画認可申請及び1号炉 廃止措置計画変更認可申請書の補正について（審査会合における指摘事項の回答）
- ・資料 1-2 伊方発電所2号炉 性能維持施設の性能について＜補足説明資料＞
- ・資料 1-3 伊方発電所1号炉 性能維持施設の性能について＜補足説明資料＞
- ・資料 1-4 伊方発電所2号炉 性能維持施設について＜補足説明資料＞
- ・資料 1-5 伊方発電所1号炉 性能維持施設について＜補足説明資料＞
- ・資料 2-1 島根原子力発電所1号炉 廃止措置計画変更認可申請書の概要について（審査会合における指摘事項の回答）
- ・資料 2-2 島根原子力発電所1号炉 性能維持施設の性能について＜補足説明資料＞