

2020年5月27日

東京電力ホールディングス株式会社

第863回審査会合における指摘事項

<地盤支持性能>

- (1) A2s層がサイクリックモビリティを示す地層であることの根拠について妥当性及び適用性を含めて説明するとともに、サイクリックモビリティを示す地層であるならば必要な支持力が確保されるということについて、論理立てて説明すること。

以上